

令02原機（科保）117  
令和3年2月4日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
理事長 児玉 敏雄  
(公印省略)

核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正について

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条第1項の規定に基づき、令和2年10月12日付け令02原機（科保）074をもって申請した原子力科学研究所の核燃料物質使用変更許可申請書を別紙のとおり一部補正いたします。

## 補正の内容及び理由

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料物質使用変更許可申請書の補正の内容及び理由は、以下のとおりである。なお、補正後における核燃料物質使用変更許可申請を別紙－1に示す。

## 1. 補正の内容

令和2年10月12日付け令02原機（科保）074をもって申請した核燃料物質使用変更許可申請書のうち、JRR-3、燃料試験施設、バックエンド研究施設及び第4研究棟に係る以下の記載を変更する。

## (1) JRR-3

- 1) 本文の添付図面のうち、「図1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図」に使用済燃料貯蔵施設（北地区）の場所を明確化する。
- 2) 添付書類1のうち、「2. 遮蔽」の「2. 1 概要」において、ALARAの精神にのっとり、放射線業務従事者の被ばく線量を管理することを明記する。
- 3) 添付書類1のうち、「1. 閉じ込めの機能」の「1. 2 閉じ込め障壁」において、新設する中性子散乱実験用貯蔵箱I～IVの記載を追加する。
- 4) 添付書類1のうち、「2. 遮蔽」の「2. 1 概要」において、放射線業務従事者に係る年間の被ばく線量評価値を明記する。
- 5) 添付書類1のうち、「2.2. 貯蔵施設」において、新設する中性子散乱実験用貯蔵箱I～IVの容量の記載を追加する。

## (2) 燃料試験施設

- 1) 添付書類1のうち、「2. 遮蔽」の「2. 1 概要」及び別添1－添付書類1のうち、「2. 遮蔽」において、ALARAの精神にのっとり、放射線業務従事者の被ばく線量を管理することを明記する。
- 2) 添付書類1のうち、「2. 遮蔽」の「2. 2. 2 実効線量評価」及び「2. 3. 2 実効線量評価」において、放射線業務従事者に係る年間の被ばく線量評価値を明記する。
- 3) 別添1－添付書類1のうち、「3. 火災等による損傷の防止」の「3. 2 爆発防止対策」において、1F燃料デブリ取扱時における水素ガス発生量の計算条件を明記する。

## (3) バックエンド研究施設

- 1) 別添1のうち、「1. 使用の方法」の「(1) 搬入」において、サンプリングボックスの設備上の位置付けに関する記載を追加する。
- 2) 別添1のうち、「1. 使用の方法」の「(5) 搬出」において、搬出の方法を設備毎に明記する。また、「図－1 1F燃料デブリ分析に係る作業フロー」におい

て、搬出に関する記載を追加する。

- 3) 別添1－添付書類1のうち、「3. 火災等による損傷の防止」の「(2) 爆発事故防止対策」の「1) 水の放射線分解による水素発生」において、1F燃料デブリ取扱時における水素ガス発生量の計算条件を明記する。

(4) 第4研究棟

- 1) 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、放射線管理設備の仕様に放射線管理に用いるフードにおける設置場所、取扱方法等の記載を追加する。

2. 補正の理由

(1) JRR-3

- 1) 使用済燃料貯蔵施設（北地区）の場所を明確化するため。
- 2) ALARAの精神にのっとり、放射線業務従事者の被ばく線量を管理することを明確化するため。
- 3) 新設する中性子散乱実験用貯蔵箱I～IVの閉じ込め障壁に係る記載を追加するため。
- 4) 放射線業務従事者に係る年間の被ばく線量が法令基準に適合していることを明確化するため。
- 5) 新設する中性子散乱実験用貯蔵箱I～IVの容量の記載を追加するため。

(2) 燃料試験施設

- 1) ALARAの精神にのっとり、放射線業務従事者の被ばく線量を管理することを明確化するため。
- 2) 放射線業務従事者に係る年間の被ばく線量が法令基準に適合していることを明確化するため。
- 3) 1F燃料デブリ取扱時における水素ガス発生量の計算条件を明確化するため。

(3) バックエンド研究施設

- 1) サンプリングボックスの設備上の位置付けを明確化するため。
- 2) 1F燃料デブリ分析に係る搬出の方法を明確化するため。
- 3) 1F燃料デブリ取扱時における水素ガス発生量の計算条件を明確化するため。

(4) 第4研究棟

- 1) 放射線管理設備のフードにおける設置場所、取扱方法等を明確化するため。

補正後の核燃料物質変更許可申請書

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1  
代表者の氏名 理事長 児玉 敏雄  
事業所の名称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
原子力科学研究所  
事業所の住所 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4

2. 使用の場所

J R R - 3 (政令第41条該当)  
燃料試験施設 (政令第41条該当)  
バックエンド研究施設 (政令第41条該当)  
第4研究棟 (政令第41条非該当)

3. 変更の内容

既に許可を受けた原子力科学研究所における核燃料物質の使用について、J R R - 3、燃料試験施設、バックエンド研究施設及び第4研究棟に係る内容を次のとおり変更する。詳細は別添（1）から別添（5）に示す。

(1) J R R - 3 に係る変更

- 1) 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-2 使用施設の構造」において、原子炉建家の構造について、天井の記載を削除し、高さを変更する。
- 2) 実験装置近傍に核燃料物質を使用するエリアの設定及び貯蔵箱の設置に伴い、以下の変更を行う。
  - ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち、目的番号1-2の「使用の方法」において、核燃料物質を使用するエリアの設定及び貯蔵箱の設置に伴う変更を行う。
  - ② 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、高分解能粉末中性子回析装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回析装置及び冷中性子散乱実験デバイス開発装置の「取扱方法」において核燃料物質を使用するエリアの設定に伴う変更を行う。
  - ③ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」のうち、核燃料物質を使用するエリアの設定に伴い、「実験運用エリア」を追加する。
  - ④ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-1 貯蔵施設の位置」に貯蔵箱の設置に伴い、中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~ IV を追加する。

- ⑤ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-2 貯蔵施設の構造」に原子炉建家及び実験利用棟を追加する。
  - ⑥ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」に貯蔵箱の設置に伴い、中性子散乱実験用貯蔵箱Ⅰ～Ⅳを追加する。
  - ⑦ 添付図面に「図36 実験運用エリア及び中性子散乱実験用貯蔵箱配置の概略図」及び「図37 中性子散乱実験用貯蔵箱Ⅰ～Ⅳの概略図」を追加する。
- 3) 「図1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図」に使用済燃料貯蔵施設（北地区）の場所を明確化する。
- 4) その他、記載を適正化する。

## (2) 燃料試験施設に係る変更

- 1) 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所内で採取した溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化した物、切り株状燃料及び損傷ペレット（以下「1F燃料デブリ」という。）を取扱うため、次の変更を行う。
  - ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち、使用の目的において、1F燃料デブリの試験を追加する。
  - ② 「2. 使用の目的及び方法」のうち、取扱核燃料物質において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。
  - ③ 「2. 使用の目的及び方法」のうち、取扱数量において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追記する。
  - ④ 「2. 使用の目的及び方法」のうち、取扱方法において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する
  - ⑤ 「3. 核燃料物質の種類」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。
  - ⑥ 「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。なお、「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」の変更は、許可後、変更届において行う。
  - ⑦ 「6. 使用済燃料の処分の方法」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。
  - ⑧ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、1F燃料デブリ内容物の物理・化学的性状の項目に1F燃料デブリに係る記載を追加する。
  - ⑨ 「表7-1 使用施設の核的制限値」において、1F燃料デブリの形態に該当する「試料（1F燃料デブリ）」を追加する。なお、既許可において「試料」の記載がある場所については、「試料（1F燃料デブリを含む。）」とする。
  - ⑩ 「表8-2 貯蔵施設の核的制限値」において、1F燃料デブリの形態に該当する「試料（1F燃料デブリ）」を追加する。なお、既許可において「試料」

の記載がある場所については、「試料（1F燃料デブリを含む。）」とする。

- ⑪ 1F燃料デブリ分析に係る使用の方法等について記載した「別添1 1F燃料デブリに係る使用の方法（燃料試験施設）」を追加する。

2) 終了した使用の方法に係る記載を削除するため、以下の変更を行う。

- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち、取扱方法において、むつ燃料集合体の搬入から再組立までに係る記載を削除する。  
② 「図2-1 作業フローシート」において、むつ燃料集合体の搬入から再組立までに係る記載を削除する。  
3) その他、記載を適正化する。

(3) バックエンド研究施設に係る変更

- 1) 1F燃料デブリの試験に関する研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。  
① 「2. 使用の目的及び方法」において、新たに目的番号12として「1F燃料デブリ分析」を追加する。  
② 「3. 核燃料物質の種類」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。  
③ 「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。なお、「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」の変更は、許可後、変更届において行う。  
④ 「6. 使用済燃料の処分の方法」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。  
⑤ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に1F燃料デブリに係る記載を追加する。  
⑥ 「表8-1 最大貯蔵量 貯蔵施設」において、使用済燃料の一部として1F燃料デブリに係る記載を追加する。  
⑦ 1F燃料デブリ分析に係る使用の方法等について記載した「別添1 1F燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）」を追加する。
- 2) セル、グローブボックス等における核燃料物質の一定期間の保管を明確にするため、「2. 使用の目的及び方法」において、セル、グローブボックス等における核燃料物質の一定期間の保管に係る記載を追加する。
- 3) 室への使用済燃料の最大取扱量を追加するため、「表2-1 (14) 最大取扱量 実験室」において、実験室（VI）及び精密測定室に使用済燃料の最大取扱量を追加する。また、室での取扱方法を明確化する。
- 4) 貯蔵施設の追加するため、以下の変更を行う。
- ① 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-1 貯蔵施設の位置」において、アイソレーションルーム（I）内を追加する。  
② 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-2 貯蔵施設の構造」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る

記載を追加する。

- ③ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る記載を追加する。
- ④ 「表7-1 使用、貯蔵及び廃棄物の保管に係る核的制限値」のうち、「貯蔵施設」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る記載を追加する。
- ⑤ 「表8-1 最大貯蔵量 貯蔵施設」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る記載を追加する。
- ⑥ 「図4-4 (3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る記載を追加する。
- ⑦ 「図7-1 (1) コンクリートセル及びコンクリートセル付属設備概念図」において、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る記載を追加する。
- ⑧ アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の設備の配置について記載した「図8-3 アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の設備配置図」を追加する。

5) 記載の適正化のため、以下の変更を行う。

- ① 「図2-4 デブリ模擬体調製の概要」において、「焼結」を追加して本文記載事項を明確にする。
- ② その他、記載の適正化を行う。

#### (4) 第4研究棟に係る変更

- 1) 保健物理に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、「第1-1表 使用の目的1に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室に関する記載を変更する。
- 2) 物質科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。
  - ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号2-1の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」のグローブボックスを5台から3台に変更するとともに、5 kW型集光加熱装置を追加する。
  - ② 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号2-2の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」、「取扱方法」からレーザー分光装置に関する記載を削除する。
  - ③ 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号2-3の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」に放射能測定装置、マイクロ波試料分解装置、紫外可視吸光分光装置、顕微ラマン分光装置、分光装置2台、クロマトグラフ分析装置、液体シンチレーションカウンタ、Ge検出器、顕微蛍光分光装置を追加するとともに、高周波加熱装置の設置場所を207AB号室から207AB号室のフード内に変更する。また、「取扱方法」に記載を追加する。

- ④ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-1 使用施設の位置」において、目的番号2の使用室のうち313A1号室、313A2号室、320A号室、421A号室を削除する。
- ⑤ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、目的番号2-1、目的番号2-2、目的番号2-3で使用する設備に関する記載を変更する。
- ⑥ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、201A号室にある保管庫A、119C-122(b)号室にある保管庫Eの最大収納量を変更する。
- ⑦ 「第1-2表 使用の目的2に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室、フード、グローブボックス、その他の取扱設備・機器に関する記載を変更する。
- 3) 分析科学・環境科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。
- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号3-3の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」にマイクロスコープ、顕微ラマン分光装置、走査電子顕微鏡、走査プローブ顕微鏡を追加するとともに、「取扱方法」の記載を変更する。
- ② 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、目的番号3-3で使用する設備に関する記載を変更する。
- ③ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、321A号室にある保管庫Aの最大収納量を変更する。
- ④ 「第1-3表 使用の目的3に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室、その他の取扱設備・機器に関する記載を変更する。
- 4) 先端基礎に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。
- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号4-2において、「使用の目的」及び「使用の方法」の「取扱方法」に1F汚染物に関する内容を追加する。また、「使用の方法」の「取扱設備・機器」において、X線回折装置、磁化測定装置、単結晶X線回折装置、電子線マイクロアナライザを追加する。さらに「取扱核燃料物質」において使用済燃料の追加、「実験一回当たりの最大取扱量」において、使用済燃料10MBqの追加を行う。
- ② 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号4-4の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」のフードを4台から5台に変更するとともに、レーザー分光装置を追加する。
- ③ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-1 使用施設の位置」において、目的番号4で使用する使用室に401号室を追加する。

- ④ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7－3 使用施設の設備」において、目的番号4－2、目的番号4－4で使用する設備に関する記載を変更する。
- ⑤ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8－3 貯蔵施設の設備」において、322BC号室にある保管庫A、101AB号室にある保管庫Aの最大収納量を変更し、418BC号室にある保管庫Aに使用済燃料を追加する。
- ⑥ 「第1－4表 使用の目的4に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室、フード、その他の取扱設備・機器に関する記載を変更する。

5) 原子炉安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。

- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号5－1の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」にSEM/E PMAを追加する。
- ② 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7－3 使用施設の設備」において、目的番号5－1で使用する設備に関する記載を変更する。
- ③ 「第1－5表 使用の目的5に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、その他の取扱設備・機器に関する記載を追加する。

6) 燃料サイクル安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。

- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号6－1において、「使用の目的」及び「使用の方法」の「取扱方法」に1F汚染物に関する内容等を追加する。また、「使用の方法」の「取扱設備・機器」において、ICP質量分析装置を追加する。さらに「取扱核燃料物質」において、劣化ウラン、濃縮ウラン、使用済燃料の追加、「実験一回当たりの最大取扱量」において、劣化ウラン $1\text{ }\mu\text{g}$ 、濃縮ウラン（5%未満） $1\text{ }\mu\text{g}$ 、濃縮ウラン（5%以上20%未満） $1\text{ }\mu\text{g}$ 、使用済燃料37MBqの追加を行う。
- ② 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7－1 使用施設の位置」において、目的番号6で使用する使用室のうち205A号室を削除する。
- ③ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7－3 使用施設の設備」において、目的番号6－1で使用する設備に関する記載を変更する。
- ④ 「第1－6表 使用の目的6に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室、フード、その他の取扱設備・機器に関する記載を変更する。

7) バックエンド技術に関する研究・開発の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。

- ① 「2. 使用の目的及び方法」のうち目的番号7－1の「使用の方法」において、「取扱設備・機器」にβ線測定装置、γ線測定装置を追加する。
- ② 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7－1 使用

- 施設の位置」において、目的番号7で使用する使用室のうち217B1号室を削除する。
- ③ 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、目的番号7-1で使用する設備に関する記載を変更する。
  - ④ 「8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「8-3 貯蔵施設の設備」において、102-104号室にある保管庫A、213号室にある保管庫Aの最大収納量を変更する。
  - ⑤ 「第1-7表 使用の目的7に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室、その他の取扱設備・機器に関する記載を変更する。
- 8) 核燃料物質等に関する分析の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。
- ① 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-1 使用施設の位置」において、目的番号8で使用する使用室のうち313B号室を削除する。
  - ② 「第1-8表 使用の目的8に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」において、使用室に関する記載を変更する。
- 9) 「7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「7-3 使用施設の設備」において、放射線管理設備にフードを追加する。
- 10) 使用室及び取扱設備・機器の追加等に伴い、以下の変更を行う。
- ① 「第3-5図 第4研究棟内実験室配置図」において、使用室に関する記載を変更する。
  - ② 「第3-6(2)図 使用、貯蔵及び廃棄の場所(第4研究棟2階)」、「第3-6(3)図 使用、貯蔵及び廃棄の場所(第4研究棟3階)」、「第3-6(4)図 使用、貯蔵及び廃棄の場所(第4研究棟4階)」において、使用室に関する記載を変更する。
  - ③ 「第4-1図 101AB、101C-103、102-104号室配置図」、「第4-4図 管理区域出入口配置図」、「第4-6図 201A、201BC-203C、202A、202BC-204C、203AB、203C1、204A、204B号室配置図」から「第4-12図 301-303C、302、303AB、304号室配置図」、「第4-15図 311、313C号室配置図」から「第4-19図 407、408AB、408C号室配置図」、「第4-23図 415BC、416、418A2、418BC号室配置図」、「第4-24図 419-421BC、420、422、422A1号室配置図」において、使用室、取扱設備・機器に関する記載を変更する。
  - ④ 「第6-3図 西給排気系統図」、「第6-4図 東給排気系統図」において、使用室、取扱設備・機器に関する記載を変更する。
  - ⑤ 「第6-5図 西廃液タンク室廃液貯槽系統図」、「第6-6図 西セミホット廃液槽系統図」において、使用室に関する記載を変更する。
- 11) その他、記載の適正化を行う。

#### 4. 変更の理由

##### (1) JRR-3に係る変更

- 1) 試験研究の用に供する原子炉施設の設置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第20号）の制定に伴い、耐震改修工事を実施することを受けて、原子炉建家の高さ等の記載を変更するため。
- 2) 実験装置近傍に核燃料物質を使用するエリアの設定及び貯蔵箱の設置を行い、核燃料物質の取扱いを合理的にするため。
- 3) 「図1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図」において、使用済燃料貯蔵施設（北地区）の場所を明確化するため。
- 4) その他、記載を適正化するため。

##### (2) 燃料試験施設に係る変更

- 1) 1F燃料デブリの試験に関する研究ニーズに対応するため。
- 2) 終了した使用の方法に係る記載を削除するため。
- 3) その他、記載を適正化するため。

##### (3) バックエンド研究施設に係る変更

- 1) 1F燃料デブリの試験に関する研究ニーズに対応するため。
- 2) セル、グローブボックス等における核燃料物質の一定期間の保管を明確にするため。
- 3) 上記1)に関連して、実験室（VI）及び精密測定室にて放射能測定等を行うため。
- 4) 上記1)及び2)に関連して、固体及び液体の1F燃料デブリを含む使用済燃料等の核燃料物質を貯蔵するため。
- 5) その他、記載を適正化するため。

##### (4) 第4研究棟に係る変更

- 1) 保健物理に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 2) 物質科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 3) 分析科学・環境科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 4) 先端基礎に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 5) 原子炉安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 6) 燃料サイクル安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。
- 7) バックエンド技術に関する研究・開発の今後の研究ニーズに対応するため。
- 8) 核燃料物質等に関する分析の今後の研究ニーズに対応するため。
- 9) 放射線管理体制の強化に伴い放射線管理設備にフードを追加するため。
- 10) 使用室及び取扱設備・機器の追加等を行うため。
- 11) その他、記載を適正化するため。

以上

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

( J R R - 3 )

(申請書本文)

令和3年2月

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前		変更後		備考																												
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（省略）		1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（変更なし）		補正箇所については、二重下線で示す。																												
2. 使用の目的及び方法		2. 使用の目的及び方法																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>		目的番号	使用の目的		1	(省略)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(変更なし)</td> </tr> </tbody> </table>			目的番号	使用の目的	1	(変更なし)																			
目的番号	使用の目的																															
1	(省略)																															
目的番号	使用の目的																															
1	(変更なし)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用の方法</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>		目的番号	使用の目的	1-1	(省略)		使用の方法		(省略)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td> <td>(変更なし)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用の方法</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(変更なし)</td> </tr> </tbody> </table>			目的番号	使用の目的	1-1	(変更なし)		使用の方法		(変更なし)												
目的番号	使用の目的																															
1-1	(省略)																															
	使用の方法																															
	(省略)																															
目的番号	使用の目的																															
1-1	(変更なし)																															
	使用の方法																															
	(変更なし)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2</td> <td>(省略)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用の方法</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO<sub>2</sub>、U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO<sub>2</sub>、U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO<sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。</td></tr> </tbody> </table>		目的番号	使用の目的	1-2	(省略)		使用の方法	取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。		取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO <sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体		取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。		取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th> <th>使用の目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2</td> <td>(変更なし)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用の方法</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）、<u>実験運用エリア、中性子散乱実験用貯蔵箱（合計 4 台）</u>  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO<sub>2</sub>、U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO<sub>2</sub>、U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO<sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。</td></tr> <tr> <td colspan="2">取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。 <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターは図 36 に示す実験運用エリアにて準備を行った上で各実験装置において使用し、実験終了後は実験運用エリアにて放射能冷却を行う。</u> <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターを使用しない場合は、中性子散乱実験用貯蔵箱において貯蔵、又は核燃料物質の取扱可能な原子力科学研究所若しくは所外の施設に引き渡す。</u></td></tr> </tbody> </table>		目的番号	使用の目的	1-2	(変更なし)		使用の方法	取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）、 <u>実験運用エリア、中性子散乱実験用貯蔵箱（合計 4 台）</u>  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。		取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO <sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体		取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。		取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。 <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターは図 36 に示す実験運用エリアにて準備を行った上で各実験装置において使用し、実験終了後は実験運用エリアにて放射能冷却を行う。</u> <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターを使用しない場合は、中性子散乱実験用貯蔵箱において貯蔵、又は核燃料物質の取扱可能な原子力科学研究所若しくは所外の施設に引き渡す。</u>		実験運用エリア及び貯蔵箱の追加に伴う変更  実験運用エリアの追加に伴う変更 貯蔵箱の追加に伴う変更
目的番号	使用の目的																															
1-2	(省略)																															
	使用の方法																															
取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。																																
取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO <sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体																																
取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。																																
取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。																																
目的番号	使用の目的																															
1-2	(変更なし)																															
	使用の方法																															
取扱設備・機器 高分解能粉末中性子回折装置、三軸型中性子分光器、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置、東北大学中性子散乱分光器、高分解能三軸型中性子分光器、中性子小角散乱装置、中性子偏極回折装置、冷中性子散乱実験デバイス開発装置（合計 9 基）、 <u>実験運用エリア、中性子散乱実験用貯蔵箱（合計 4 台）</u>  また、汎用三軸型中性子分光器、偏極中性子散乱装置及び東北大学中性子散乱分光器ではフィッショング・カウンターを使用する。																																
取扱核燃料物質 天然ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 劣化ウラン 化学形 : U、UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 物理形態：固体、粉末、液体 トリウム 化学形 : Th、ThO <sub>2</sub> 物理形態：固体、粉末、液体																																
取扱数量 各装置における 1 回の照射当たりの最大使用量は約 50g である。																																
取扱方法 各装置において天然ウラン、劣化ウラン、トリウムを、実験用試料として使用する。使用する核燃料物質は 1 種類である。また、フィッショング・カウンターは、中性子測定に使用する。 <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターは図 36 に示す実験運用エリアにて準備を行った上で各実験装置において使用し、実験終了後は実験運用エリアにて放射能冷却を行う。</u> <u>実験用試料又はフィッショング・カウンターを使用しない場合は、中性子散乱実験用貯蔵箱において貯蔵、又は核燃料物質の取扱可能な原子力科学研究所若しくは所外の施設に引き渡す。</u>																																

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前		変更後		備考	
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的		
2	(省略)	2	(変更なし)		
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的		
2-1	(省略)	2-1	(変更なし)		
	使用の方法		使用の方法		
	(省略)		(変更なし)		
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的		
2-2	(省略)	2-2	(変更なし)		
	使用の方法		使用の方法		
	(省略)		(変更なし)		
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的		
2-3	(省略)	2-3	(変更なし)		
	使用の方法		使用の方法		
	(省略)		(変更なし)		
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的		
2-4	(省略)	2-4	(変更なし)		
	使用の方法		使用の方法		
	(省略)		(変更なし)		
3. 核燃料物質の種類～6. 使用済燃料の処分の方法（省略）					
7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備					
7-1 使用施設の位置（省略）					
7-2 使用施設の構造					
使用施設の名称	構造	床面積	設計仕様		
原子炉建家 (原子炉施設と 共用) (図3参照)	原子炉を設置する原子炉建家は、地上 1階、地下1階の円筒形建物である。1階 には、原子炉プール、カナル、使用済燃 料プールが一体構造となったプールを 設置し、原子炉プール内に原子炉本体を 設置する。また、使用済燃料プールに隣 接して炉室詰替セルを設置する。本建物 の出入口は、すべて気密扉であり、一般 用及び機器搬入用の扉が設置されてい る。また、1階天井には主巻30t、補巻5t の旋回クレーンが設置されている。(図4 ～図7参照) (1) 原子炉建家1階 構造：鉄筋コンクリート造り <u>寸法</u> ：天井高さ 約21m 床：エポキシ樹脂塗床	約630 m <sup>2</sup>	地下部の耐震クラ ス：Aクラス 3.0Ciに耐えられ る設計のもの。 本建物は、地下約 10.75mの所にあ る砂質泥岩層の上 に、厚さ2.3m、直 径32.8mの基礎盤 が置かれ、地下外 壁厚さ70cm、高さ 7.65m、地上部外 壁厚さ40cm、 <u>高さ</u> <u>26.65m</u> の鉄筋コ ンクリート造りで ある。地下部は、特	3. 核燃料物質の種類～6. 使用済燃料の処分の方法（変更なし）	
使用施設の名称	構造	床面積	設計仕様		
原子炉建家 (原子炉施設と 共用) (図3参照)	原子炉を設置する原子炉建家は、地上 1階、地下1階の円筒形建物である。1階 には、原子炉プール、カナル、使用済燃 料プールが一体構造となったプールを 設置し、原子炉プール内に原子炉本体を 設置する。また、使用済燃料プールに隣 接して炉室詰替セルを設置する。本建物 の出入口は、すべて気密扉であり、一般 用及び機器搬入用の扉が設置されてい る。また、1階天井には主巻30t、補巻5t の旋回クレーンが設置されている。(図4 ～図7参照) (1) 原子炉建家1階 構造：鉄筋コンクリート造り <u>削る</u> 床：エポキシ樹脂塗床	約630 m <sup>2</sup>	地下部の耐震クラ ス：Aクラス 3.0Ciに耐えられ る設計のもの。 本建物は、地下約 10.75mの所にあ る砂質泥岩層の上 に、厚さ2.3m、直 径32.8mの基礎盤 が置かれ、地下外 壁厚さ70cm、高さ 7.65m、地上部外 壁厚さ40cm、 <u>高さ</u> <u>約28m</u> の鉄筋コン クリート造りであ る。地下部は、特に	原子炉施設設置変更 許可との整合に係る 変更	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考
<p>壁：塩化ビニール樹脂エナメル塗り 天井：有孔フレキシブルボード張り (2) 原子炉建家地階 構造：鉄筋コンクリート造り 寸法：天井高さ約 5.1m～6.85m 床：エポキシ樹脂塗床 壁：塩化ビニール樹脂エナメル塗り 天井：塩化ビニール樹脂エナメル塗り (3) 原子炉本体 (図 8～図 10 参照) 形状：円筒形 炉心の高さ：約 75 cm 炉心等価直径：約 60 cm (4) 原子炉プール、カナル、使用済燃料 プール（図 11 参照） 構造：鉄筋コンクリート造り ステンレスクラッド鋼内張りプ ール型 寸法： 原子炉プール 内径 約 4.5m（内筒部） 長さ 約 6.25m 高さ 約 8.5m カナル 縦 約 3.0m 横 約 3.3m 高さ 約 7.5m 使用済燃料プール 縦 約 4.5m 横 約 3.0m 高さ 約 7.5m (5) 旋回式クレーン 原子炉建家内においてキャスク等 移動するためのものである。 基数：1 基 型式：旋回式 荷重：主巻 30t、補巻 5t</p>	約 630 m <sup>2</sup>	に基礎盤、地下外 壁とも外側にアス ファルト防水層を 施してある。屋根 は、鉄筋シェル構 造によりドームを 形成しており、そ の外側には厚さ 4.5 mm の鋼板が張 られている。 地上部の円筒壁及 び屋根構造の耐震 クラス：B クラス 1.5Ci に耐えられ る設計のもの。		<p>壁：塩化ビニール樹脂エナメル塗り (削る) (2) 原子炉建家地階 構造：鉄筋コンクリート造り 寸法：天井高さ約 5.1m～6.85m 床：エポキシ樹脂塗床 壁：塩化ビニール樹脂エナメル塗り 天井：塩化ビニール樹脂エナメル塗り (3) 原子炉本体 (図 8～図 10 参照) 形状：円筒形 炉心の高さ：約 75 cm 炉心等価直径：約 60 cm (4) 原子炉プール、カナル、使用済燃料 プール（図 11 参照） 構造：鉄筋コンクリート造り ステンレスクラッド鋼内張りプ ール型 寸法： 原子炉プール 内径 約 4.5m（内筒部） 長さ 約 6.25m 高さ 約 8.5m カナル 縦 約 3.0m 横 約 3.3m 高さ 約 7.5m 使用済燃料プール 縦 約 4.5m 横 約 3.0m 高さ 約 7.5m (5) 旋回式クレーン 原子炉建家内においてキャスク等 移動するためのものである。 基数：1 基 型式：旋回式 荷重：主巻 30t、補巻 5t</p>	約 630 m <sup>2</sup>	基礎盤、地下外壁 とも外側にアスフ アルト防水層を施 してある。屋根は、 鉄筋シェル構造に よりドームを形成 しており、その外 側には厚さ 4.5 mm の鋼板が張られて いる。 地上部の円筒壁及 び屋根構造の耐震 クラス：B クラス 1.5Ci に耐えられ る設計のもの。		<p>原子炉施設設置変更 許可との整合に係る 変更</p>
実験利用棟 (原子炉施設と 共用) (図 12、13 参照)	(省略)	(省略)	(省略)	実験利用棟 (原子炉施設と 共用) (図 12 及び図 13 参照)	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	記載の適正化
原子炉制御棟 (原子炉施設と 共用)	(省略)	(省略)	(省略)	原子炉制御棟 (原子炉施設と 共用)	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考																	
7-3 使用施設の設備			7-3 使用施設の設備																				
照射利用設備	使用設備の名称	個数	仕様	使用設備の名称	個数	仕様																	
照射利用設備	水力照射設備 (原子炉施設と共用) (図 14 参照)	2 基	(省略)	水力照射設備 (原子炉施設と共用) (図 14 参照)	2 基	(変更なし)																	
	気送照射設備 (原子炉施設と共用) (図 15 参照)	2 基	(省略)	気送照射設備 (原子炉施設と共用) (図 15 参照)	2 基	(変更なし)																	
	回転照射設備 (図 16、18 参照)	1 基	(省略)	回転照射設備 (図 16 及び図 18 参照)	1 基	(変更なし)																	
	垂直照射設備 (図 17、18 参照)	10 基	(省略)	垂直照射設備 (図 17 及び図 18 参照)	10 基	(変更なし)																	
	使用済燃料プール (図 11 参照) (原子炉施設と共用)	1 式	(省略)	使用済燃料プール (図 11 参照) (原子炉施設と共用)	1 式	(変更なし)																	
詰替セル	炉室詰替セル (図 19 参照)	1 基	<p>本設備は、水力照射設備及び気送照射設備の一部の機器を格納し、照射済ラビット、キャップセル等を取り扱えるようコンクリートの<u>しゃへい</u>を施したものである。本設備の仕様は、次のとおりである。</p> <p>構造：鉄骨鉄筋コンクリート造り、内側鋼板張り</p> <p>寸法：長辺方向 約 6m、短辺方向 約 4.5m、高さ 約 4.5m (全高さ 約 7.5m)</p> <p>セル室壁厚及び材料：</p> <table> <tr> <td>天井</td> <td>1.0m</td> <td>重量コンクリート</td> </tr> <tr> <td>側壁</td> <td>0.81m</td> <td>重量コンクリート(0.6m)、<u>しゃへい</u>用鋼板 (0.21m)</td> </tr> <tr> <td>底部</td> <td>1.0m</td> <td>重量コンクリート</td> </tr> </table> <p>鉛ガラス窓 : 材料 組合せ鉛ガラス</p> <p>寸法 幅 約 1500 mm、高さ 約 1300 mm、厚さ 約 955 mm、鉛ガラス厚さ 840 mm</p> <p>蓋 : 材料 重量コンクリート、鉛、SS41、SUS</p> <p>寸法 幅 約 1390 mm、高さ 約 2190 mm、厚さ 約 1000 mm</p> <p>マニプレータ : 数量 2 基</p> <p>型式 マスタースレーブ式</p> <p>設置場所 : 原子炉建家内</p> <p>最大取扱量 : 最大取扱量は 48 g である。(フ<sup>o</sup>ルトニウム、<sup>235</sup>U、<sup>233</sup>U)</p>	天井	1.0m	重量コンクリート	側壁	0.81m	重量コンクリート(0.6m)、 <u>しゃへい</u> 用鋼板 (0.21m)	底部	1.0m	重量コンクリート	<p>本設備は、水力照射設備及び気送照射設備の一部の機器を格納し、照射済ラビット、キャップセル等を取り扱えるようコンクリートの<u>遮蔽</u>を施したものである。本設備の仕様は、次のとおりである。</p> <p>構造：鉄骨鉄筋コンクリート造り、内側鋼板張り</p> <p>寸法：長辺方向 約 6m、短辺方向 約 4.5m、高さ 約 4.5m (全高さ 約 7.5m)</p> <p>セル室壁厚及び材料：</p> <table> <tr> <td>天井</td> <td>1.0m</td> <td>重量コンクリート</td> </tr> <tr> <td>側壁</td> <td>0.81m</td> <td>重量コンクリート(0.6m)、<u>遮蔽</u>用鋼板 (0.21m)</td> </tr> <tr> <td>底部</td> <td>1.0m</td> <td>重量コンクリート</td> </tr> </table> <p>鉛ガラス窓 : 材料 組合せ鉛ガラス</p> <p>寸法 幅 約 1500 mm、高さ 約 1300 mm、厚さ 約 955 mm、鉛ガラス厚さ 840 mm</p> <p>蓋 : 材料 重量コンクリート、鉛、SS41、SUS</p> <p>寸法 幅 約 1390 mm、高さ 約 2190 mm、厚さ 約 1000 mm</p> <p>マニプレータ : 数量 2 基</p> <p>型式 マスタースレーブ式</p> <p>設置場所 : 原子炉建家内</p> <p>最大取扱量 : 最大取扱量は 48 g である。(フ<sup>o</sup>ルトニウム、<sup>235</sup>U、<sup>233</sup>U)</p>	天井	1.0m	重量コンクリート	側壁	0.81m	重量コンクリート(0.6m)、 <u>遮蔽</u> 用鋼板 (0.21m)	底部	1.0m	重量コンクリート	
天井	1.0m	重量コンクリート																					
側壁	0.81m	重量コンクリート(0.6m)、 <u>しゃへい</u> 用鋼板 (0.21m)																					
底部	1.0m	重量コンクリート																					
天井	1.0m	重量コンクリート																					
側壁	0.81m	重量コンクリート(0.6m)、 <u>遮蔽</u> 用鋼板 (0.21m)																					
底部	1.0m	重量コンクリート																					

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考
実験利用棟詰替セル (図 20 参照)	1 基	<p>本設備は、実験利用棟で照射済ラビットの開封、詰め替え及び引き渡しを行うためのもので、<u>鉛しやへい</u>を施したものである。</p> <p>本設備の仕様は、次のとおりである。</p> <p>構造：箱型鉛セル、内側鋼板張り</p> <p>寸法：幅 約 2.14m、長さ 約 4.04m、厚さ 約 2.69m</p> <p>壁厚及び材料：側板 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS) 天井 390 mm (SS41)</p> <p>鉛ガラス窓：数量 2 個 材料 組合せ鉛ガラス 寸法：幅 約 1600 mm、高さ 約 1200 mm、厚さ 約 890 mm、 鉛ガラス厚さ 740 mm 幅 約 1250 mm、高さ 約 1200 mm、厚さ 約 890 mm、 鉛ガラス厚さ 740 mm</p> <p>メンテナンス扉 材料：SUS304、鉛、SS41 寸法：幅 約 1120 mm、高さ 約 1320 mm、 厚さ 約 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS)</p> <p>試料搬出用扉 材料：SUS304、鉛、SS41 寸法：幅 約 1030 mm、高さ 約 920 mm、 厚さ 約 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS)</p> <p>マニプレーティング装置 数量：4 基 型式：マスタースレーブ式</p> <p>インセルモニタ 数量：1 基 型式：電離箱式</p> <p>設置場所：実験利用棟 1 階</p> <p>最大取扱量： 最大取扱量は 10 g である。（<math>\gamma</math> ルミニウム、<math>^{235}\text{U}</math>、<math>^{233}\text{U}</math>）</p>	実験利用棟詰替セル (図 20 参照)	1 基	<p>本設備は、実験利用棟で照射済ラビットの開封、詰め替え及び引き渡しを行うためのもので、<u>鉛遮蔽</u>を施したものである。</p> <p>本設備の仕様は、次のとおりである。</p> <p>構造：箱型鉛セル、内側鋼板張り</p> <p>寸法：幅 約 2.14m、長さ 約 4.04m、厚さ 約 2.69m</p> <p>壁厚及び材料：側板 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS) 天井 390 mm (SS41)</p> <p>鉛ガラス窓：数量 2 個 材料 組合せ鉛ガラス 寸法：幅 約 1600 mm、高さ 約 1200 mm、厚さ 約 890 mm、 鉛ガラス厚さ 740 mm 幅 約 1250 mm、高さ 約 1200 mm、厚さ 約 890 mm、 鉛ガラス厚さ 740 mm</p> <p>メンテナンス扉 材料：SUS304、鉛、SS41 寸法：幅 約 1120 mm、高さ 約 1320 mm、 厚さ 約 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS)</p> <p>試料搬出用扉 材料：SUS304、鉛、SS41 寸法：幅 約 1030 mm、高さ 約 920 mm、 厚さ 約 292 mm (鉛) + 16 mm (SS41) + 12 mm (SUS)</p> <p>マニプレーティング装置 数量：4 基 型式：マスタースレーブ式</p> <p>インセルモニタ 数量：1 基 型式：電離箱式</p> <p>設置場所：実験利用棟 1 階</p> <p>最大取扱量： 最大取扱量は 10 g である。（<math>\gamma</math> ルミニウム、<math>^{235}\text{U}</math>、<math>^{233}\text{U}</math>）</p>	記載の適正化
照射設備機器室	1 室	(省略)	照射設備機器室	1 室	(変更なし)	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考			
中性子散乱実験装置 （図4参照）	高分解能粉末中性子回折装置	1基	型式：単結晶二軸型 構造：箱型しやへい体 しやへい体寸法：縦 約 6.7m、横 約 2.4m、高さ 約 2.7m しやへい材料及び厚さ： （ビーム方向）B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、鉛 約 20 cm、 普通コンクリート 約 107 cm、鉄 約 2 cm (側面方向) B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 2 cm、 重量コンクリート 約 81 cm、鉄 約 2 cm 主要機器：試料台、多系統 <sup>3</sup> He 検出器 設置場所：炉室 1G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。	中性子散乱実験装置 （図4及び図36参照）	高分解能粉末中性子回折装置	1基	型式：単結晶二軸型 構造：箱型遮蔽体 遮蔽体寸法：縦 約 6.7m、横 約 2.4m、高さ 約 2.7m 遮蔽材料及び厚さ： （ビーム方向）B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、鉛 約 20 cm、 普通コンクリート 約 107 cm、鉄 約 2 cm (側面方向) B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 2 cm、 重量コンクリート 約 81 cm、鉄 約 2 cm 主要機器：試料台、多系統 <sup>3</sup> He 検出器 設置場所：炉室 1G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u>				記載の適正化 記載の適正化 実験運用エリアの追加に伴う変更
	三軸型中性子分光器	1基	型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型しやへい体 しやへい体寸法：直径 約 2.4m、高さ 約 2.7m しやへい材料及び厚さ： （ビーム方向）B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン 約 54 cm、鉛 約 30 cm 主要機器：試料台、アナライザー、 <sup>3</sup> He 検出器 設置場所：炉室 2G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。		三軸型中性子分光器	1基	型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型遮蔽体 遮蔽体寸法：直径 約 2.4m、高さ 約 2.7m 遮蔽材料及び厚さ： （ビーム方向）B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン 約 54 cm、鉛 約 30 cm 主要機器：試料台、アナライザー、 <sup>3</sup> He 検出器 設置場所：炉室 2G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u>				記載の適正化 図 36 の追加 実験運用エリアの追加に伴う変更

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考	
汎用三軸型中性子分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型しやへい体 しやへい体寸法：直径 約 2m、高さ 約 2.3m しやへい材料及び厚さ： (ビーム方向) ほう酸ポリエチレン 約 27 cm、 パラフィン 約 25 cm、B<sub>4</sub>C ゴム 約 5 cm、 鉛 約 31 cm、鉄 約 12 cm 主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 4G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p>	汎用三軸型中性子分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型遮蔽体 遮蔽体寸法：直径 約 2m、高さ 約 2.3m 遮蔽材料及び厚さ： (ビーム方向) ほう酸ポリエチレン 約 27 cm、 パラフィン 約 25 cm、B<sub>4</sub>C ゴム 約 5 cm、 鉛 約 31 cm、鉄 約 12 cm 主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 4G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの放射能冷却を行う。</u></p>		記載の適正化
偏極中性子散乱装置	1 基	<p>型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型しやへい体 しやへい体寸法：直径 約 2m、高さ 約 2.6m しやへい材料及び厚さ： (ビーム方向) パラフィン 約 36 cm、 B<sub>4</sub>C ポリエチレン 約 11 cm、 鉛 約 28 cm、鉄 約 19 cm 主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器、 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 5G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p>	偏極中性子散乱装置	1 基	<p>型式：単結晶三軸型 構造：回転円筒型遮蔽体 遮蔽体寸法：直径 約 2m、高さ 約 2.6m 遮蔽材料及び厚さ： (ビーム方向) パラフィン 約 36 cm、 B<sub>4</sub>C ポリエチレン 約 11 cm、 鉛 約 28 cm、鉄 約 19 cm 主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器、 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 5G 水平実験孔前 最大取扱量： 一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの放射能冷却を行う。</u></p>	記載の適正化 実験運用エリアの追加に伴う変更	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考	
東北大学中性子 散乱分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型</p> <p>構造：回転円筒型<u>しゃへい</u>体</p> <p><u>しゃへい</u>体寸法：直径 約 2.2m、高さ 約 2.6m</p> <p><u>しゃへい</u>材料及び厚さ：</p> <p>(ビーム方向) B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> パラフィン 約 50 cm、 鉛 約 22 cm、鉄 約 8 cm</p> <p>主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器、 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 6G 水平実験孔前</p> <p>最大取扱量：</p> <p>一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</p> <p>取扱方法：</p> <p>使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p>	東北大学中性子 散乱分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型</p> <p>構造：回転円筒型<u>遮蔽</u>体</p> <p><u>遮蔽</u>体寸法：直径 約 2.2m、高さ 約 2.6m</p> <p><u>遮蔽</u>材料及び厚さ：</p> <p>(ビーム方向) B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ポリエチレン 約 10 cm、 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> パラフィン 約 50 cm、 鉛 約 22 cm、鉄 約 8 cm</p> <p>主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器、 フィッショ・カウンター 2 基</p> <p>設置場所：炉室 6G 水平実験孔前</p> <p>最大取扱量：</p> <p>一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</p> <p>取扱方法：</p> <p>使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p> <p><u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u></p> <p><u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料又はフィッショ・カウンターの放射能冷却を行う。</u></p>		<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>実験運用エリアの追加に伴う変更</p>
高分解能三軸型 中性子分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型</p> <p>構造：半円型箱型<u>しゃへい</u>体</p> <p><u>しゃへい</u>体寸法：縦 約 2.3m、横 約 1.2m、高さ 約 1.7m</p> <p><u>しゃへい</u>材料及び厚さ：</p> <p>(ビーム方向) B<sub>4</sub>C ゴム 約 3 cm、鉛 約 22.5 cm、 ステンレス鋼 約 0.5 cm</p> <p>主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器</p> <p>設置場所：実験利用棟 2 階 T<sub>2-4</sub> 中性子導管実験孔前</p> <p>最大取扱量：</p> <p>一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</p> <p>取扱方法：</p> <p>使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p>	高分解能三軸型 中性子分光器	1 基	<p>型式：単結晶三軸型</p> <p>構造：半円型箱型<u>遮蔽</u>体</p> <p><u>遮蔽</u>体寸法：縦 約 2.3m、横 約 1.2m、高さ 約 1.7m</p> <p><u>遮蔽</u>材料及び厚さ：</p> <p>(ビーム方向) B<sub>4</sub>C ゴム 約 3 cm、鉛 約 22.5 cm、 ステンレス鋼 約 0.5 cm</p> <p>主要機器：試料台、アナライザー、<sup>3</sup>He 検出器</p> <p>設置場所：実験利用棟 2 階 T<sub>2-4</sub> 中性子導管実験孔前</p> <p>最大取扱量：</p> <p>一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</p> <p>取扱方法：</p> <p>使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p> <p><u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u></p> <p><u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u></p>		<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>実験運用エリアの追加に伴う変更</p>

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考
中性子小角散乱装置 1基	型式：単結晶三軸型 構造：箱型しやへい体 しやへい体寸法：縦 約 1.2m、横 約 0.9m、高さ 約 1.5m しやへい材料及び厚さ： (ビーム方向) B <sub>4</sub> C ゴム 約 0.5 cm、鉛 約 9 cm、鉄 約 1.6 cm 主要機器：コリメータ真空容器、試料容器、 <sup>3</sup> He 二次元検出器  設置場所：実験利用棟 2 階 C <sub>3-2</sub> 中性子導管実験孔前 最大取扱量： 二回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。	中性子小角散乱装置 1基	型式：単結晶三軸型 構造：箱型遮蔽体 遮蔽体寸法：縦 約 1.2m、横 約 0.9m、高さ 約 1.5m 遮蔽材料及び厚さ： (ビーム方向) B <sub>4</sub> C ゴム 約 0.5 cm、鉛 約 9 cm、鉄 約 1.6 cm 主要機器：コリメータ真空容器、試料容器、 <sup>3</sup> He 二次元検出器  設置場所：実験利用棟 2 階 C <sub>3-2</sub> 中性子導管実験孔前 最大取扱量： 1回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u>			記載の適正化 記載の適正化 実験運用エリアの追加に伴う変
中性子偏極回折装置 1基	型式：単結晶三軸型 構造：箱型しやへい体 しやへい体寸法：縦 約 0.8m、横 約 2.09m、高さ 約 1.7 m しやへい材料及び厚さ： (前面、上面) ステンレス鋼 15cm (後面) 鉄 約 15 cm、鉛 約 5cm、B <sub>4</sub> C ゴム 約 1cm 主要機器：試料台、 <sup>3</sup> He 検出器、アナライザー 設置場所：実験利用棟 2 階 T <sub>1-1</sub> 中性子導管実験孔前 最大取扱量： 二回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。	中性子偏極回折装置 1基	型式：単結晶三軸型 構造：箱型遮蔽体 遮蔽体寸法：縦 約 0.8m、横 約 2.09m、高さ 約 1.7 m 遮蔽材料及び厚さ： (前面、上面) ステンレス鋼 15cm (後面) 鉄 約 15 cm、鉛 約 5cm、B <sub>4</sub> C ゴム 約 1cm 主要機器：試料台、 <sup>3</sup> He 検出器、アナライザー 設置場所：実験利用棟 2 階 T <sub>1-1</sub> 中性子導管実験孔前 最大取扱量： 1回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。 取扱方法： 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。 <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u> <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u>			記載の適正化 記載の適正化 実験運用エリアの追加に伴う変

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前			変更後			備考	
冷中性子散乱実験デバイス開発装置	1 基	<p>型式：単結晶三軸型          構造：半円筒箱型しゃへい体  <u>しゃへい体寸法</u>：縦 約 1.3m、横 約 2m、高さ 約 1.6m  <u>しゃへい材料及び厚さ</u>：          (側面方向) 鉛 約 3.5 cm、ステンレス鋼 約 12 cm、  <math>B_4C</math> ゴム 約 1 cm          主要機器：試料台、<math>^3He</math> 検出器、アナライザー            設置場所：実験利用棟 2 階 C<sub>2-1</sub> 中性子導管実験孔前          最大取扱量：  <u>一回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</u>          取扱方法：          使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p>	冷中性子散乱実験デバイス開発装置	1 基	<p>型式：単結晶三軸型          構造：半円筒箱型遮蔽体  <u>遮蔽体寸法</u>：縦 約 1.3m、横 約 2m、高さ 約 1.6m  <u>遮蔽材料及び厚さ</u>：          (側面方向) 鉛 約 3.5 cm、ステンレス鋼 約 12 cm、  <math>B_4C</math> ゴム 約 1 cm          主要機器：試料台、<math>^3He</math> 検出器、アナライザー          設置場所：実験利用棟 2 階 C<sub>2-1</sub> 中性子導管実験孔前          最大取扱量：  <u>1回の照射当たりの最大取扱量は 50g である。</u>          取扱方法：          使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。    <u>実験を行う際は、実験運用エリアにて実験用試料の準備を行った後、本実験装置に設置して実験を行う。</u>    <u>実験終了後は、実験運用エリアにて実験用試料の放射能冷却を行う。</u> </p>		<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>実験運用エリアの追加に伴う変更</p> <p>実験運用エリアの追加</p>
(追加)			実験運用エリア	図 36 に示す場所	設置場所は原子炉建家 1 階及び実験利用棟 2 階であり、実験用試料の準備、実験及び実験用試料の放射能冷却を行う場所である。 使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれかであり、最大取扱量は中性子散乱実験装置において使用可能な範囲内である。当該エリアで使用する核燃料物質は、各装置に属していることが識別できるよう管理を行う。		
その他	(省略)		その他	(変更なし)			

7-4 安全設備（省略）

7-4 安全設備（変更なし）

## JRR-3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前					変更後					備考	
7-5 核的制限値 核的制限値は以下のとおりである。					7-5 核的制限値 核的制限値は以下のとおりである。						
場所	装 置		最大取扱量		性状	場所	装 置		最大取扱量		性状
実験利用棟 1 階	詰替セル室	挿入機 実験利用棟詰替セル (取出機、コンテナ)	U-235, U-233 Pu-239	10 g (合計)	固体 粉末	実験利用棟 1 階	詰替セル室	挿入機 実験利用棟詰替セル (取出機、コンテナ)	U-235, U-233 Pu-239	10 g (合計)	固体 粉末
	照射設備機器室		U-235, U-233 Pu-239	5 g (合計)	固体 粉末		照射設備機器室		U-235, U-233 Pu-239	5 g (合計)	固体 粉末
実験利用棟 2 階	中性子散乱実験装置* (5基)		天然ウラン、劣化 ウラン 及びトリウム	50g/基 (合計 <u>250g</u> )	固体 粉末 液体	実験利用棟 2 階	中性子散乱実験装置 (4基)		天然ウラン、劣化 ウラン 及びトリウム	50g/基 (合計 <u>200g</u> )	固体 粉末 液体
原子炉建家 1 階	実 験 設 備	中性子散乱実験装置* (5基)		天然ウラン、劣化 ウラン 及びトリウム	50g/基 (合計 250g)	固体 粉末 液体	原子炉建家 1 階	実 験 設 備	中性子散乱実験装置* (5基)		天然ウラン、劣化 ウラン 及びトリウム
	炉室詰替セル		U-235, U-233 Pu-239	48 g (合計)	固体 粉末	U-235, U-233 Pu-239		48 g (合計)	固体 粉末		
	使用済燃料プール		U-235, U-233 Pu-239	300g (合計)	固体 粉末	使用済燃料プール		U-235, U-233 Pu-239	300g (合計)	固体 粉末	
	原子 炉 プ   ル	水力照射設備 HR-1, 2 (照射筒) 気送照射設備 PN-1, 2 (照射筒) 回転照射設備 (DR-1) 垂直照射設備 (RG-1~4, VT-1, BR-1~4, SH-1)		U-235, U-233 Pu-239	168.2g (合計)	固体 粉末	原子 炉 プ   ル	水力照射設備 HR-1, 2 (照射筒) 気送照射設備 PN-1, 2 (照射筒) 回転照射設備 (DR-1) 垂直照射設備 (RG-1~4, VT-1, BR-1~4, SH-1)		U-235, U-233 Pu-239	168.2g (合計)

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考
8-2 貯蔵施設の構造				8-2 貯蔵施設の構造				
貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設計仕様	貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設計仕様	
(追加)				<u>「7-2 使用施設の構造」の記載のとおり。</u>				貯蔵箱の追加に伴う 変更
(追加)				<u>「7-2 使用施設の構造」の記載のとおり。</u>				貯蔵箱の追加に伴う 変更 記載の適正化
使用済燃料 貯槽室 (図 26 参照)	(省略)	(省略)	(省略)	使用済燃料 貯槽室 (図 26 参照)	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
使用済燃料 貯 藏 施 設 (北地区) (図 27 及び 図 28 参照)	(省略)	(省略)	(省略)	使用済燃料 貯 藏 施 設 (北地区) (図 27 及び 図 28 参照)	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前					変更後					備考
8-3 貯蔵施設の設備					8-3 貯蔵施設の設備					
貯蔵設備の名称	個数	最大収納量	内容物の物理的・化学的性状	仕様	貯蔵設備の名称	個数	最大収納量	内容物の物理的・化学的性状	仕様	
使用済燃料貯槽 No.1 (図 26 参照) (ファーストコンバータ)	1 式	(省略)	(省略)	(省略)	使用済燃料貯槽 No.1 (図 26 参照) (ファーストコンバータ)	1 式	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
燃料架台 (図 29 参照)	2 台	(省略)	(省略)	(省略)	燃料架台 (図 29 参照)	2 台	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
試験済燃料板用保管架台 (図 33 参照)	1 台	(省略)	(省略)	(省略)	試験済燃料板用保管架台 (図 33 参照)	1 台	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
未照射核燃料物質保管庫 (図 34 参照)	12 個	(省略)	(省略)	(省略)	未照射核燃料物質保管庫 (図 34 参照)	12 個	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
未照射核燃料物質架台 (図 35 参照)	1 台	(省略)	(省略)	(省略)	未照射核燃料物質架台 (図 35 参照)	1 台	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)	
<u>中性子散乱実験用貯蔵箱 I (図 36 及び図 37 参照)</u>					<u>1 台</u>	<u>・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量*：合計 50g 以下</u>	<u>物理的性状： 固体、粉末、液体</u>	<u>寸法：長さ 約 400 mm 幅 約 400 mm 高さ 約 400 mm</u>		
<u>中性子散乱実験用の核燃料物質を貯蔵する。 (原子炉建家)</u>						<u>* 保管量は各装置の最大使用量の内数であり、その値を超えることはない。また貯蔵する核燃料物質は各装置に属していることが識別できるよう管理を行う。</u>	<u>化学的性状： 単体、酸化物</u>	<u>主要材料：鉄鋼及び鉛  実験用試料又はフィッシュ・カウンターを貯蔵する。</u>		貯蔵箱の追加



J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後					備考
	<u>中性子散乱実験用貯蔵箱Ⅱ</u> <u>(図 36 及び図 37 参照)</u>	1台	<p>・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量*：合計 50g 以下</p> <p>中性子散乱実験用の核燃料物質を貯蔵する。 (原子炉建家)</p> <p>*保管量は各装置の最大使用量の内数であり、その値を超えることはない。また貯蔵する核燃料物質は各装置に属していることが識別できるよう管理を行う。</p>	<p>物理的性状： 固体、粉末、液体</p> <p>化学的性状： 単体、酸化物</p>	<p>寸法：長さ 約 400 mm 幅 約 400 mm 高さ 約 400 mm</p> <p>主要材料：鉄鋼及び鉛 実験用試料又はフィッショング・カウンターを貯蔵する。</p>	貯蔵箱の追加
	<u>中性子散乱実験用貯蔵箱Ⅲ</u> <u>(図 36 及び図 37 参照)</u>	1台	<p>・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量*：合計 50g 以下</p> <p>中性子散乱実験用の核燃料物質を貯蔵する。 (実験利用棟 2 階)</p> <p>*保管量は各装置の最大使用量の内数であり、その値を超えることはない。また貯蔵する核燃料物質は各装置に属していることが識別できるよう管理を行う。</p>	<p>物理的性状： 固体、粉末、液体</p> <p>化学的性状： 単体、酸化物</p>	<p>寸法：長さ 約 400 mm 幅 約 400 mm 高さ 約 400 mm</p> <p>主要材料：鉄鋼及び鉛 実験用試料を貯蔵する。</p>	
	<u>中性子散乱実験用貯蔵箱Ⅳ</u> <u>(図 36 及び図 37 参照)</u>	1台	<p>・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量*：合計 50g 以下</p> <p>中性子散乱実験用の核燃料物質を貯蔵する。 (実験利用棟 2 階)</p> <p>*保管量は各装置の最大使用量の内数であり、その値を超えることはない。また貯蔵する核燃料物質は各装置に属していることが識別できるよう管理を行う。</p>	<p>物理的性状： 固体、粉末、液体</p> <p>化学的性状： 単体、酸化物</p>	<p>寸法：長さ 約 400 mm 幅 約 400 mm 高さ 約 400 mm</p> <p>主要材料：鉄鋼及び鉛 実験用試料を貯蔵する。</p>	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
<p>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備（省略）</p> <p>添付表</p> <p>添付表目次（省略） 表1～表7（省略）</p> <p>添付図面</p> <p>添付図面目次 図1～図35（省略） <u>（追加）</u> <u>（追加）</u></p>	<p>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備（変更なし）</p> <p>添付表</p> <p>添付表目次（変更なし） 表1～表7（変更なし）</p> <p>添付図面</p> <p>添付図面目次 図1～図35（変更なし） <u>図36 実験運用エリア及び中性子散乱実験用貯蔵箱配置の概略図</u> <u>図37 中性子散乱実験用貯蔵箱 I～IVの概略図</u></p>	図面の追加


J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
 <p>図 1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図</p>	 <p>図 1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図</p>	<p><u>使用済燃料貯蔵施設 (北地区)の明確化 及び共通編図-1との整合</u></p>

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
<p>図2 建家配置図 ～ 図35 未照射核燃料物質架台（省略）</p>	<p>図2 建家配置図 ～ 図35 未照射核燃料物質架台（変更なし）</p>  <p>図36 実験運用エリア及び中性子散乱実験用貯蔵箱配置の概略図</p>	図面の追加

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
	 <p>図37 中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~IVの概略図</p>	図面の追加

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

( J R R - 3 )

(添付書類 1 ~ 3 )

令和 3 年 2 月

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>添付書類1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>( J R R - 3 )</p>	<p>添付書類1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>( J R R - 3 )</p>	<p>補正箇所については、二重下線で示す。</p>

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>本施設における安全上重要な施設の有無について</u></p> <p><u>本施設においては、核燃料物質の使用等に関する規則（昭和 32 年総理府令第 84 号）に規定する安全上重要な施設に該当する構築物、系統及び機器の特定に係る評価の結果</u></p> <p><u><sup>1)</sup> を上回る事象は無く、安全機能が喪失した場合においても周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が 5 mSv を超えるおそれがないことから安全上重要な施設は存在しない。</u></p> <p><u>1) 「独立行政法人日本原子力研究開発機構における核燃料物質の使用等に関する規則（昭和 32 年総理府令第 84 号）第 1 条第 2 項第 8 号に規定する「安全上重要な施設」に該当する構築物、系統及び機器を特定した結果について（報告）」（平成 26 年 12 月 17 日付け 26 原機（安）101（修正版：平成 27 年 1 月 19 日付け 26 原機（安）106）及び平成 28 年 3 月 31 日付け 27 原機（安）061（修正版：平成 28 年 5 月 31 日付け 28 原機（安）012））</u></p>	<p>安全上重要な施設の評価に係る記載の追加</p>

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
1. 閉じ込めの機能  【変更後における障害対策書】 2. 封じ込め機能の確保	1. 閉じ込めの機能	閉じ込めの機能に 係る説明の追加
2.1 概要  本施設には、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏洩がないよう放射性物質に対する閉じ込め障壁を設ける。閉じ込めは、物理的障壁としての閉じ込め障壁と、障壁による閉じ込めを補助する気体廃棄物設備からなる。	1.1 概要  本施設には、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう放射性物質に対する閉じ込め障壁を設ける。閉じ込めは、物理的障壁としての閉じ込め障壁と、障壁による閉じ込めを補助する気体廃棄物設備からなる。	記載の適正化
2.2 封じ込め障壁  照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室において貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されているため、通常、放射性気体廃棄物は発生しない。万一、放射性気体廃棄物が発生した場合には、建家を閉じ込め障壁としての役割をもたせる。	1.2 封じ込め障壁  照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室及び中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~ IVにおいて貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されているため、通常、放射性気体廃棄物は発生しない。万一、放射性気体廃棄物が発生した場合には、建家を閉じ込め障壁としての役割をもたせる。	記載の適正化  貯蔵箱の追加に伴 う変更
2.3 気体廃棄設備  閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するために気体廃棄設備を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。  排気は、空気浄化装置を通した後、排気筒から放出する。	1.3 気体廃棄設備  閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するために気体廃棄設備を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。  排気は、空気浄化装置を通した後、排気筒から放出する。	記載の適正化
2. 遮蔽  2.1 概要  従事者の被ばく線量は、OSL バッジ、ポケット線量計、OSL リングバッジ等の個人線量計を必要に応じて着用し定められた実効線量限度を超えないように管理するとともに、作業時間の制限並びに適切なしゃへい体を設置することにより被ばくの低減を図る。  一般に原子力施設においては、原子炉燃料等多量の放射性物質を取り扱うため、十分な放射線防護を施してある。照射利用設備、詰替セル、中性子散乱実験装置及び使用済燃料貯槽室についても同様である。照射利用設備、詰替セル、中性子散乱実験装置において放射性物質を取り扱う場合、これらの取り扱い場所には、必要に応じて重量コンクリート、鉛、鉛ガラス、鉄などによるしゃへい体を設置する。このため作業者が常時作業する場所での実効線量は、 $2 \times 10^{-4}$ ~ $7.9 \times 10^{-3}$ mSv/h であり、ほとんど問題にならない。	2. 遮蔽  2.1 概要  従事者の被ばく線量は、OSL バッジ、ポケット線量計、OSL リングバッジ等の個人線量計を必要に応じて着用し定められた実効線量限度を超えないように管理するとともに、作業時間の制限並びに適切な遮蔽体を設置することにより被ばくについて、合理的に達成できる限り低減する。  一般に原子力施設においては、原子炉燃料等多量の放射性物質を取り扱うため、十分な放射線防護を施してある。照射利用設備、詰替セル、中性子散乱実験装置及び使用済燃料貯槽室についても同様である。照射利用設備、詰替セル、中性子散乱実験装置において放射性物質を取り扱う場合、これらの取り扱い場所には、必要に応じて重量コンクリート、鉛、鉛ガラス、鉄などによる遮蔽体を設置する。このため作業者が常時作業する場所での実効線量率は、 $2.0 \times 10^{-4}$ ~ $1.9 \times 10^{-2}$ mSv/h であり、人が常時作業する場所における実効線量は、1年につき $3.7 \times 10^1$ mSv 以下である。このため従事者の外部被ばくに係る実効線量は、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（原子力規制委員会告示第八号）（以下、「線量告示」という。）で定める4月1日を始期とする1年間の実効線量限度 50mSv を超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度 100mSv についても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。	記載の適正化  記載の適正化  再評価の反映 記載の適正化

### J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考												
<p>また、照射済燃料の入ったキャップセル等を搬出する際に使用するキャスクの取り扱い時には、表面で 1.6mSv/h、表面から 1m の距離で 0.072mSv/h であり、輸送容器についての許容値を満足する。</p> <p>使用済燃料貯槽室及び使用済燃料貯蔵施設（北地区）で作業者が常時作業する場所の 1cm 線量当量率は <math>1 \times 10^{-3} \sim 4 \times 10^{-3}</math> mSv/h 及び BG (<math>2 \times 10^{-4}</math>mSv/h 以下) でほとんど問題とならない。</p> <p><u>ファーストコンバータ用密封容器及び試験済燃料板の取り扱い時において、貯水によるしゃへい効果が期待できない水面下近くの操作は、輸送キャスクと補助しゃへい体（スカート）を用いて行う。この操作において輸送キャスク及び補助しゃへい体の表面の 1cm 線量当量率はそれぞれ 0.25mSv/h、0.3 mSv/h であり、所要時間は 0.5 時間を超えない。一方、使用済燃料貯蔵施設（北地区）の燃料架台の表面の 1cm 線量当量率は、0.025mSv/h で、未照射核燃料物質保管庫の表面の 1cm 線量当量率は 0.018 mSv/h、未照射核燃料物質架台の表面の 1cm 線量当量率は 0.020mSv/h であり、取り扱いは点検等（1回/月、約 0.5 時間）で行う以外ほとんどない。</u></p> <p><u>上記作業において作業者が常時作業する場所の 1 cm 線量当量率は、原子力科学研究所が関係法令に基づいて定めた「放射線安全取扱手引」に準じて 0.025mSv/h 以下とし、また、一週間の被ばくは、1mSv を超えないようにする。</u></p> <p><u>なお、照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において放射性物質を取り扱う場合について、以下に詳細に検討する。</u></p> <p>2.2 実効線量評価</p> <p>2.2.1 照射利用設備及び詰替セル</p> <p>2.2.1.1 使用する放射性物質の種類及び放射能</p> <p>(1) 最大取扱量</p> <p>以下に示す量をそれぞれの場所における照射済燃料の最大取扱量とする。</p> <p>詰替セルにおける照射済燃料の最大取扱量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用場所</th> <th>最大取扱量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉室詰替セル</td> <td>1850 TBq</td> </tr> <tr> <td>実験利用棟詰替セル</td> <td>185 TBq</td> </tr> </tbody> </table> <p>水力照射設備、気送照射設備、回転照射設備及び垂直照射設備で照射した照射試料は、炉室詰替セルで取り扱う。また、水力照射設備及び気送照射設備で照射した照射試料は、実験利用棟詰替セルにおいても取り扱うことができる。各使用場所での最大取扱量の範囲とする。</p>	使用場所	最大取扱量	炉室詰替セル	1850 TBq	実験利用棟詰替セル	185 TBq	<p>また、照射済燃料の入ったキャップセル等を搬出する際に使用するキャスクの取り扱い時には、表面で 1.6mSv/h、表面から 1m の距離で 0.072 mSv/h であり、輸送容器についての許容値を満足する。</p> <p><u>原子炉建家、実験利用棟、使用済燃料貯槽室及び使用済燃料貯蔵施設（北地区）で貯蔵した核燃料物質に起因する線量のうち、作業者が常時作業する場所付近の実効線量率は <math>2.0 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-3}</math> mSv/h であり、貯蔵施設における人が常時作業する場所の実効線量は、1 年間につき 8.0 mSv 以下である。このため従事者の外部被ばくに係る実効線量は、線量告示で定める 4 月 1 日を始期とする 1 年間の実効線量限度 50mSv を超えることはない。また、平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間の実効線量限度 100mSv についても超えることはない。</u></p> <p><u>併せて、管理区域境界の実効線量については、原子炉建家における線量の合計が 0.28mSv/3 月、実験利用棟における線量の合計が 0.77mSv/3 月、使用済燃料貯蔵施設（北地区）における線量の合計が 0.83mSv/3 月となり、線量告示で定める 1.3mSv/3 月を超えることはない。</u></p> <p>2.2 実効線量評価</p> <p>2.2.1 照射利用設備及び詰替セル</p> <p>2.2.1.1 使用する放射性物質の種類及び放射能</p> <p>(1) 最大取扱量</p> <p>以下に示す量をそれぞれの場所における照射済燃料の最大取扱量とする。</p> <p>詰替セルにおける照射済燃料の最大取扱量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用場所</th> <th>最大取扱量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉室詰替セル</td> <td>1850 TBq</td> </tr> <tr> <td>実験利用棟詰替セル</td> <td>185 TBq</td> </tr> </tbody> </table> <p>水力照射設備、気送照射設備、回転照射設備及び垂直照射設備で照射した照射試料は、炉室詰替セルで取り扱う。また、水力照射設備及び気送照射設備で照射した照射試料は、実験利用棟詰替セルにおいても取り扱うことができる。各使用場所での最大取扱量の範囲とする。</p>	使用場所	最大取扱量	炉室詰替セル	1850 TBq	実験利用棟詰替セル	185 TBq	<p>貯蔵箱の追加に伴う変更、記載の適正化、貯蔵施設に係る実効線量評価値の明確化</p> <p>ファーストコンバータの目的に合わせ削除</p> <p>管理区域境界の評価結果について追記</p>
使用場所	最大取扱量													
炉室詰替セル	1850 TBq													
実験利用棟詰替セル	185 TBq													
使用場所	最大取扱量													
炉室詰替セル	1850 TBq													
実験利用棟詰替セル	185 TBq													

### J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>なお、核燃料物質は密封の状態で取り扱う。</p> <p>(2) 核燃料物質の特性 照射利用設備及び詰替セルで取り扱う照射試料は、表 2.1 に示すとおり各種のものがあるが、取扱設備の<u>しやへい</u>計算の線源としては、各取扱設備での最大の放射能量となる以下の例で代表される。</p> <p>1) 炉室詰替セル、キャスク及びキャスク架台 JRR-3 の垂直照射設備用キャップセルにより、4 週間照射、1 週間冷却を 1 サイクルとして 5 サイクル照射し、照射終了後 30 日間冷却する。核燃料物質の量は、U-235 で 15 g とする。</p> <p>2) 実験利用棟詰替セル JRR-3 の水力照射設備用ラビットにより、28 日間照射し、照射終了後 15 日間冷却する。核燃料物質の量は、U-235 で 0.5 g とする。</p> <p>なお、<u>しやへい</u>計算に用いる照射後 30 日間冷却した照射済燃料（垂直照射設備キャップセル）及び照射後 15 日間冷却した照射済燃料（水力照射設備用ラビット）のガンマ線エネルギースペクトルを表 2.2 に示す。照射試料の線源強度及び照射済燃料のエネルギースペクトルは、計算コード（ORIGEN<sup>1)</sup>）を用いて計算した。</p>	<p>なお、核燃料物質は密封の状態で取り扱う。</p> <p>(2) 核燃料物質の特性 照射利用設備及び詰替セルで取り扱う照射試料は、表 2.1 に示すとおり各種のものがあるが、取扱設備の<u>遮蔽</u>計算の線源としては、各取扱設備での最大の放射能量となる以下の例で代表される。</p> <p>1) 炉室詰替セル、キャスク及びキャスク架台 JRR-3 の垂直照射設備用キャップセルにより、4 週間照射、1 週間冷却を 1 サイクルとして 5 サイクル照射し、照射終了後 30 日間冷却する。核燃料物質の量は、U-235 で 15 g とする。</p> <p>2) 実験利用棟詰替セル JRR-3 の水力照射設備用ラビットにより、28 日間照射し、照射終了後 15 日間冷却する。核燃料物質の量は、U-235 で 0.5 g とする。</p> <p>なお、<u>遮蔽</u>計算に用いる照射後 30 日間冷却した照射済燃料（垂直照射設備キャップセル）及び照射後 15 日間冷却した照射済燃料（水力照射設備用ラビット）のガンマ線エネルギースペクトルを表 2.2 に示す。照射試料の線源強度及び照射済燃料のエネルギースペクトルは、計算コード（ORIGEN<sup>1)</sup>）を用いて計算した。</p>	記載の適正化
<p>2.2.1.2 評価方法</p> <p>(1) <u>しやへい</u>計算の方法 2.2.1.1(2) に示す照射済燃料の取扱量に基づいて、計算コード（QAD-CGGP2）<sup>2)</sup>により<u>しやへい</u>計算をした。</p> <p>(2) <u>しやへい</u>能力評価位置と線源位置及び評価位置周辺の構造</p> <p>1) 炉室詰替セルの<u>しやへい</u> 炉室詰替セルの外面の<u>しやへい</u>計算を行った。評価点は、図 2.1、図 2.2 に示す体系の炉室詰替セル天井上面 P1、炉室詰替セル壁外面 P2 及び鉛ガラス P3 である。線源は、照射試料を点状に近似し、壁面及びガラス面に密着させた。</p> <p>2) 実験利用棟詰替セルの<u>しやへい</u> 実験利用棟詰替セルの外面の<u>しやへい</u>計算を行った。評価点は、図 2.3 に示す体系の実験利用棟詰替セル天井上面 P1、実験利用棟詰替セル壁外面 P2 及び鉛ガラス P3 である。線源は、照射試料を点状に近似し、壁面及びガラス面に密着させた。</p> <p>3) キャスクの<u>しやへい</u></p> <p>① 回転照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>しやへい</u> 回転照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>しやへい</u>計算を行った。 評価点は、図 2.4 に示す体系のキャスク表面 P1 及びキャスク表面から 1m の位置 P2 である。 線源は、照射試料を線状に 20cm と近似し、壁内面に密着させた。</p> <p>② 垂直照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>しやへい</u> 垂直照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>しやへい</u>計算を行った。</p>	<p>2.2.1.2 評価方法</p> <p>(1) <u>遮蔽</u>計算の方法 2.2.1.1(2) に示す照射済燃料の取扱量に基づいて、計算コード（QAD-CGGP2）<sup>2)</sup>により<u>遮蔽</u>計算をした。</p> <p>(2) <u>遮蔽</u>能力評価位置と線源位置及び評価位置周辺の構造</p> <p>1) 炉室詰替セルの<u>遮蔽</u> 炉室詰替セルの外面の<u>遮蔽</u>計算を行った。評価点は、図 2.2-1、図 2.2-2 に示す体系の炉室詰替セル天井上面 P1、炉室詰替セル壁外面 P2 及び鉛ガラス P3 である。線源は、照射試料を点状に近似し、壁面及びガラス面に密着させた。</p> <p>2) 実験利用棟詰替セルの<u>遮蔽</u> 実験利用棟詰替セルの外面の<u>遮蔽</u>計算を行った。評価点は、図 2.3 に示す体系の実験利用棟詰替セル天井上面 P1、実験利用棟詰替セル壁外面 P2 及び鉛ガラス P3 である。線源は、照射試料を点状に近似し、壁面及びガラス面に密着させた。</p> <p>3) キャスクの<u>遮蔽</u></p> <p>① 回転照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>遮蔽</u> 回転照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>遮蔽</u>計算を行った。 評価点は、図 2.4 に示す体系のキャスク表面 P1 及びキャスク表面から 1m の位置 P2 である。 線源は、照射試料を線状に 20 cm と近似し、壁内面に密着させた。</p> <p>② 垂直照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>遮蔽</u> 垂直照射設備用キャップセル取り扱い時のキャスクの<u>遮蔽</u>計算を行った。</p>	記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前				変更後				備考
評価点は、図 2.5 に示す体系のキャスク表面 P1 及びキャスク表面から 1m の位置 P2 である。 線源は、照射試料を線状に 20cm と近似し、壁内面に密着させた。				評価点は、図 2.5 に示す体系のキャスク表面 P1 及びキャスク表面から 1m の位置 P2 である。 線源は、照射試料を線状に 20 cm と近似し、壁内面に密着させた。				
③ キャスク架台のしゃへい キャップセルを使用済燃料プールから収納する際に使用するキャスク架台のしゃへい計算を行った。評価点は、図 2.6 に示す体系のキャスク架台表面 P1 及び P2 である。線源は、照射試料を線状に 20 cm と近似した。				③ キャスク架台の遮蔽 キャップセルを使用済燃料プールから収納する際に使用するキャスク架台の遮蔽計算を行った。 評価点は、図 2.6 に示す体系のキャスク架台表面 P1 及び P2 である。線源は、照射試料を線状に 20 cm と近似した。				
(3) 計算結果				4) 管理区域境界の評価位置と線源位置 図 2.1-1 に示す場所で、それぞれの評価位置での被ばく評価を行った。各線源による実効線量率を (3) 計算結果に示す。				
位 置	評価点	しゃへい体厚さ (cm)	時間当たり の実効線量 ( $\mu$ Sv/h)	(3) 計算結果	I. 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果			
炉室詰替セル 天井上面 壁外面 鉛ガラス窓	P1 P2 P3	100 (重量コンクリート) 60+21 (重量コンクリート+鋼板) 84 (鉛ガラス)	3.6 5.4 2.7	評価位置	評価点	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	評価時間 (h/週)
実験利用棟詰替セル 天井上面 壁外面 鉛ガラス窓	P1 P2 P3	39 (SS41) 29.2+2.8 (鉛+SS41, SUS) 84 (鉛ガラス)	1.8 0.2 0.9	① ②	P1 P2 P3 P1 P2 P3	100 (重量コンクリート) 60+21 (重量コンクリート+鋼板) 84 (鉛ガラス) 39 (SS41) 29.2+2.8 (鉛+SS41, SUS) 74 (鉛ガラス)	3.6 5.4 2.7 1.8 0.2 0.9	40  40
回転照射設備用キャップセル キャスク表面 キャスク表面から 1 m の位置	P1 P2	19.5 (鉛) + 1.6 (SUS) 19.5 (鉛) + 1.6 (SUS)	1600 72	II. 核燃料物質の取扱いに従事する者の計算条件及び計算結果	評価位置	評価点	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)
垂直照射設備用キャップセル キャスク表面 キャスク表面から 1 m の位置	P1 P2	22.5 (鉛) + 2.2 (SUS) 22.5 (鉛) + 2.2 (SUS)	810 45	③ ④	P1 P2 P1 P2	19.5 (鉛) + 1.6 (SUS) 19.5 (鉛) + 1.6 (SUS) 22.5 (鉛) + 2.2 (SUS) 22.5 (鉛) + 2.2 (SUS)	1600 72 810 45	イ. 0.5h/ 月 イ. 0.5h/ 月 イ. 0.5h/ 月 イ. 0.5h/ 月
キャスク架台表面	P1 P2	28.6 (鉛) + 2 (SUS) + 3 (空気) 28.6 (鉛) + 2 (SUS) + 15 (空気)	63 29	⑤	P1 P2	28.6 (鉛) + 2 (SUS) + 3 (空気) 28.6 (鉛) + 2 (SUS) + 15 (空気)	63 29	イ. 3.6 × 10 <sup>-2</sup> イ. 3.6 × 10 <sup>-2</sup> イ. 4.1 × 10 <sup>-1</sup> イ. 2.3 × 10 <sup>-2</sup> イ. 0.5h/ 月 イ. 0.5h/ 月 イ. 3.2 × 10 <sup>-2</sup> イ. 3.2 × 10 <sup>-2</sup> イ. 1.5 × 10 <sup>-2</sup> イ. 1.5 × 10 <sup>-2</sup> ロ. 9.6 ロ. 4.4 × 10 <sup>-1</sup> ロ. 4.9 ロ. 2.7 × 10 <sup>-1</sup> ロ. 3.8 × 10 <sup>-1</sup> ロ. 1.8 × 10 <sup>-1</sup>

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後					備考
III. 管理区域境界の計算条件及び計算結果						
	評価位置	線源位置	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	評価時間 (h/3月)	計算結果 (mSv/3月)
	⑥ 炉壁	①、③及び⑤ (キャスク架台は1つしかないため、線量が低い④の寄与はない)	①60+21(重量コンクリート+鋼板)+240+40(void+コンクリート) ③19.5(鉛)+1.6(SUS)+418.5(void)+40(コンクリート) ⑤28.6(鉛)+2(SUS)+3(空気)+418.5(void)+40(コンクリート)	① $5.7 \times 10^{-3}$ ③ $5.1 \times 10^{-2}$ ⑤ $1.7 \times 10^{-3}$	500	① $2.9 \times 10^{-3}$ ③ $2.6 \times 10^{-2}$ ⑤ $8.5 \times 10^{-4}$
	⑦ 実験利用棟壁	②	29.2+2.8(鉛+SS41, SUS)+350+20(void+コンクリート)	$8.0 \times 10^{-4}$	500	$4.0 \times 10^{-4}$
	⑧ 実験利用棟シヤッター前	⑧	150(void)	$9.9 \times 10^{-1}$	500	$5.0 \times 10^{-1}$
	⑨ 炉壁(実験運用エリア)	⑨	100(void)+40(コンクリート)	$4.7 \times 10^{-2}$	500	$2.4 \times 10^{-2}$

#### 2.2.1.3 評価結果

上記の計算結果から、従事者が常時立ち入る場所である炉室詰替セル及び実験利用棟詰替セルの鉛ガラス窓、壁外面では  $5.4 \mu\text{Sv}/\text{h}$  以下であり、人が常時立ち入る場所における 1 週間当たりの被ばく線量は、評価時間を 40 時間として  $216 \mu\text{Sv}$  であり、1 週間当たりの被ばく線量  $1 \text{mSv}$  を超えることはない。

上記計算結果のうち最大のものは、キャプセルを原子力科学研究所の核燃料物質使用施設への輸送の際に取り扱うキャスク表面で  $1600 \mu\text{Sv}/\text{h}$  であるが、この作業は数人のグループで必要に応じて各人が分担して行うため、1 従事者の 1 週間当たりの被ばく線量は  $1 \text{mSv}$  を超えることはない。

このため、従事者の実効線量限度（平成 13 年 4 月 1 日以降 5 年ごとに区分した各期間につき  $100 \text{mSv}$ 、4 月 1 日を始期とする 1 年間に  $50 \text{mSv}$ ）を超えることはない。

#### 2.2.1.3 評価結果

上記の計算結果から、従事者が常時立ち入る場所である炉室詰替セル及び実験利用棟詰替セルの鉛ガラス窓、壁外面では  $5.4 \mu\text{Sv}/\text{h}$  以下であり、人が常時立ち入る場所における 1 週間当たりの被ばく線量は、評価時間を 40 時間として  $216 \mu\text{Sv}$  であり、1 週間当たりの被ばく線量  $1 \text{mSv}$  を超えることはない。

上記計算結果のうち最大のものは、キャプセルを原子力科学研究所の核燃料物質使用施設への輸送の際に取り扱うキャスク表面で  $1600 \mu\text{Sv}/\text{h}$  であるが、この作業は数人のグループで必要に応じて各人が分担して行うため、1 従事者の 1 週間当たりの被ばく線量は  $1 \text{mSv}$  を超えることはない。

このため、従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4 月 1 日を始期とする 1 年間の実効線量限度  $50 \text{mSv}$  を超えることはない。また、平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間の実効線量限度  $100 \text{mSv}$  についても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないよう管理する。

管理区域境界の実効線量については、原子炉建家が  $0.054 \text{mSv}/\text{3月}$ 、実験利用棟が  $0.51 \text{mSv}/\text{3月}$  となり、線量告示で定める  $1.3 \text{mSv}/\text{3月}$  を超えることはない。

遮蔽計算の再評価の反映

常時立ち入る場所についての評価結果を追記

管理区域境界の評価結果の追記

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>2.2.2 中性子散乱実験装置</p> <p>中性子散乱実験装置は 9 基であり、その中で 5 基は原子炉建家 1 階で水平実験孔を使用し、4 基は実験利用棟 2 階の中性子導管実験孔を使用する設備である。</p> <p>2.2.2.1 使用する放射性物質の種類及び放射能</p> <p>(1) 最大取扱量</p> <p>各装置で測定用試料として使用する核燃料物質の<u>1回</u>の照射当たりの最大取扱量は、50g であり、使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p> <p>(2) 核燃料物質の特性</p> <p>線源は、炉心からの中性子線、ガンマ線及び装置の試料台に置かれた測定試料の天然ウランが中性子照射により生ずるガンマ線である。</p> <p>2.2.2.2 評価方法</p> <p>(1) <u>しゃへい</u>計算の方法</p> <p>原子炉からの中性子線、ガンマ線に対する<u>しゃへい</u>計算の線源としては、JRR-3 の設計に基づく水平実験孔又は中性子導管利用性能評価による中性子束及びガンマ線量率を用いた。計算は二次元輸送計算コード DOT-3.5<sup>3)</sup>、または点減衰核積分コード QAD-CGGP2<sup>2)</sup>によるか、或いは解析的手法を用いて行った。</p> <p>測定試料からの<u>時間当たりの実効線量</u>は、試料として天然ウラン 50 g を使用し、熱中性子束 <math>5 \times 10^6 \text{ n/cm}^2 \cdot \text{sec}</math> の中性子より無限時間照射された場合について計算した。</p> <p>(2) <u>しゃへい</u>能力評価位置と線源位置及び評価位置周辺の構造</p> <p>各装置の<u>しゃへい</u>体表面で、実験者が立ち入る機会の多い場所を評価点とし(図 2.7-1 から 2.7-9 参照) 原子炉からの放射線による寄与と中性子照射された天然ウラン試料からの寄与の合計の<u>時間当たりの実効線量</u>を<u>下表</u>に示す。</p>	<p>2.2.2 中性子散乱実験装置</p> <p>中性子散乱実験装置は 9 基であり、その中で 5 基は原子炉建家 1 階で水平実験孔を使用し、4 基は実験利用棟 2 階の中性子導管実験孔を使用する設備である。</p> <p>2.2.2.1 使用する放射性物質の種類及び放射能</p> <p>(1) 最大取扱量</p> <p>各装置で測定用試料として使用する核燃料物質の<u>1回</u>の照射当たりの最大取扱量は、50g であり、使用する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン、トリウムのいずれか 1 種類である。</p> <p>(2) 核燃料物質の特性</p> <p>線源は、炉心からの中性子線、ガンマ線及び装置の試料台に置かれた測定試料の天然ウランが中性子照射により生ずるガンマ線である。</p> <p>2.2.2.2 評価方法</p> <p>(1) <u>遮蔽</u>計算の方法</p> <p>原子炉からの中性子線、ガンマ線に対する<u>遮蔽</u>計算の線源としては、JRR-3 の設計に基づく水平実験孔又は中性子導管利用性能評価による中性子束及びガンマ線量率を用いた。計算は二次元輸送計算コード DOT-3.5<sup>3)</sup>、または点減衰核積分コード QAD-CGGP2<sup>2)</sup>によるか、或いは解析的手法を用いて行った。</p> <p>測定試料からの<u>実効線量率</u>は、試料として天然ウラン 50 g を使用し、熱中性子束 <math>5 \times 10^6 \text{ n/cm}^2 \cdot \text{sec}</math> の中性子より無限時間照射された場合について計算した。</p> <p>(2) <u>遮蔽</u>能力評価位置と線源位置及び評価位置周辺の構造</p> <p>各装置の<u>遮蔽</u>体表面で、実験者が立ち入る機会の多い場所を評価点とし (図 2.7-1 から 2.7-9 参照) 原子炉からの放射線による寄与と中性子照射された天然ウラン試料からの寄与の合計の<u>実効線量率</u>を <u>(4) 計算結果</u>に示す。</p> <p>(3) 管理区域境界の評価位置と線源位置</p> <p><u>図 2.7-10 及び図 2.7-11</u> に示す場所で、それぞれの評価位置での被ばく評価を行った。各線源の合計した<u>実効線量率</u>を <u>(4) 計算結果</u>に示す。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>管理区域境界の評価結果の追記</p>

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前						変更後						備考	
(3) 計算結果						(4) 計算結果						番号の繰り下げ 遮蔽計算の再評 価の反映、記載 の適正化	
装置名	評価点	炉心からの中性子線及び ガンマ線による線量		天然ウラン試 料からの線量	合計 ( $\mu$ Sv/h)	I. 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果							
		しゃへい体 (cm)	時間当たり の実効線量 ( $\mu$ Sv/h)			遮蔽材	厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	評価時間 (h/週)	評価結果 (mSv/週)		
高分解能粉 末中性子回 折装置	しゃへい体 側面	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 重量コンクリート 鉄	2 81 2	4.1 0.2	4.3	高分解能粉 末中性子回 折装置	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 重コンクリート 鉄	2 81 2	4.06 $3.92 \times 10^{-1}$	4.46	40	$1.79 \times 10^{-1}$	
三軸型中性 子分光器	しゃへい体 正面	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 鉛 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン	10 30 54	3.6 0.8	4.4	三軸型中性 子分光器	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 鉛 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン	10 30 54	3.35 1.57	4.92	40	$1.97 \times 10^{-1}$	
汎用三軸型 中性子分光 器	しゃへい体 正面	鉛 パラフィン B <sub>4</sub> Cゴム 鉄 ほう酸ボリエチレン	31 25 5 12 27	4.5 0.8	5.3	汎用三軸型 中性子分光 器	鉛 パラフィン B <sub>4</sub> Cゴム 鉄 ほう酸ボリエチレン	31 25 5 12 27	4.00 1.57	5.57	40	$2.23 \times 10^{-1}$	
偏極中性子 散乱装置	しゃへい体 正面	鉛 パラフィン 鉄 B <sub>4</sub> Cボリエチレン	28 36 19 11	4.1 0.8	4.9	偏極中性子 散乱装置	鉛 パラフィン 鉄 B <sub>4</sub> Cボリエチレン	28 36 19 11	3.04 1.57	4.61	40	$1.85 \times 10^{-1}$	
東北大学中 性子散乱分 光器	しゃへい体 正面	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 鉛 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン 鉄	10 22 50 8	4.8 0.8	5.6	東北大学中 性子散乱分 光器	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ボリエチレン 鉛 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> パラフィン 鉄	10 22 50 8	3.22 1.57	4.79	40	$1.92 \times 10^{-1}$	
高分解能三 軸型中性子 分光器	しゃへい体 正面	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 ステンレス鋼	3 22.5 0.5	1.0 1.2	2.2	高分解能三 軸型中性子 分光器	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 ステンレス鋼	3 22.5 0.5	1.79 2.32	4.11	40	$1.65 \times 10^{-1}$	
中性子小角 散乱装置	しゃへい体 正面	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 鉄	0.5 9 1.6	5.8 0.04	5.9	中性子小角 散乱装置	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 鉄	0.5 9 1.6	18.2 $7.10 \times 10^{-2}$	18.3	40	$7.32 \times 10^{-1}$	
中性子偏極 回折装置	しゃへい体 側面	ステンレス鋼 鉄 鉛 B <sub>4</sub> Cゴム	15 15 5 1	2.8 1.2	4.0	中性子偏極 回折装置	ステンレス鋼 鉄 鉛 B <sub>4</sub> Cゴム	15 15 5 1	$2.67 \times 10^{-2}$ 2.32	2.35	40	$9.40 \times 10^{-2}$	
冷中性子散乱 実験デバイス 開発装置	しゃへい体 側面	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 ステンレス鋼	1.0 3.5 12.0	5.6 2.3	7.9	冷中性子散 乱実験デバ イス開発装 置	B <sub>4</sub> Cゴム 鉛 ステンレス鋼	1.0 3.5 12.0	$2.39 \times 10^{-1}$ 5.41	5.65	40	$2.26 \times 10^{-1}$	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後							備考	
<b>II. 管理区域境界の計算条件及び計算結果</b>									
装置名	評価位置	遮蔽体の種類、材質及び厚さ(cm)	線源から評価位置までの最短距離(cm)	実効線量率(μSv/h)	評価時間(h/3月)	評価結果(mSv/3月)		遮蔽計算の再評価の反映	
高分解能粉末中性子回折装置(1G)	H1	原子炉建家外壁 コンクリート 40	530	$1.31 \times 10^{-1}$	500	$6.55 \times 10^{-2}$			
三軸型中性子分光器(2G)	H2	原子炉建家外壁 コンクリート 40	840	$7.52 \times 10^{-2}$	500	$3.76 \times 10^{-2}$			
汎用三軸型中性子分光器(4G)	H3	原子炉建家外壁 コンクリート 40	900	$4.00 \times 10^{-2}$	500	$2.00 \times 10^{-2}$			
偏極中性子散乱装置(5G)	H4	原子炉建家外壁 コンクリート 40	850	$3.06 \times 10^{-2}$	500	$1.53 \times 10^{-2}$			
東北大学中性子散乱分光器(6G)	H5	原子炉建家外壁 コンクリート 40	800	$9.47 \times 10^{-2}$	500	$4.74 \times 10^{-2}$			
高分解能三軸型中性子分光器(T2-4)	H6	実験利用棟外壁 コンクリート 15	855	$1.83 \times 10^{-2}$	500	$9.15 \times 10^{-3}$			
中性子小角散乱装置(C3-2)	H7	実験利用棟外壁 コンクリート 20	690	$7.46 \times 10^{-2}$	500	$3.73 \times 10^{-2}$			
中性子偏極回折装置(T1-1)	H8	実験利用棟外壁 コンクリート 20	700	$1.83 \times 10^{-2}$	500	$9.15 \times 10^{-3}$			
冷中性子散乱実験デバイス開発装置(C2-1)	H9	実験利用棟外壁 コンクリート 80	550	$3.21 \times 10^{-5}$	500	$1.61 \times 10^{-5}$			
2.2.2.3 評価結果									
<p>上記計算結果から、従事者が常時立ち入る場所である実験装置しゃへい体表面では、<math>7.9 \mu\text{Sv}/\text{h}</math>以下であり、常時立ち入る場所における1週間あたりの被ばく線量は、評価時間を40時間として<math>316 \mu\text{Sv}</math>であり、1週間当たりの被ばく線量<math>1 \text{mSv}</math>を超えることはない。</p> <p>このため、従事者の実効線量限度(平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間につき<math>100\text{mSv}</math>、4月1日を始期とする1年間に<math>50\text{mSv}</math>)を超えることはない。</p>									
<p>上記計算結果から、従事者が常時立ち入る場所である実験装置遮蔽体表面では、<math>18.3 \mu\text{Sv}/\text{h}</math>以下であり、常時立ち入る場所における1週間当たりの被ばく線量は、評価時間を40時間として<math>732 \mu\text{Sv}</math>であり、1週間当たりの被ばく線量<math>1 \text{mSv}</math>を超えることはない。</p> <p>このため、従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度<math>50\text{mSv}</math>を超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度<math>100\text{mSv}</math>についても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないよう管理する。</p> <p>管理区域境界の実効線量については、原子炉建家に設置している実験装置5基の合計値が</p>									

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考														
	<p>0.19mSv/3月、実験利用棟に設置している実験装置4基の合計値が0.056mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。</p> <p><u>2.2.3 使用済燃料貯槽No.1、燃料架台、試験済燃料板用架台、未照射核燃料物質保管庫、未照射核燃料物質架台及び中性子散乱実験用貯蔵箱I～IV</u></p> <p><u>2.2.3.1 収納する物質の種類及び収納量</u></p> <p>(1) <u>最大収納量</u></p> <p>以下に示す量をそれぞれの場所における最大収納量とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>貯蔵場所</th><th>最大収納量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用済燃料貯槽 No.1 (図26参照) (ファーストコンバータ)</td><td>・ウラン濃縮度：90%以下 保管量：0.412 kg-U 以下</td></tr> <tr> <td>燃料架台</td><td>・ウラン濃縮度：1.52%以下 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 352本</td></tr> <tr> <td>試験済燃料板用保管架台 (図33参照)</td><td>・ウラン濃縮度：20%以下（平均16%以下） 保管量：2.8 kg-U 以下（ホルダ当たりのU-235量：150g以下）</td></tr> <tr> <td>未照射核燃料物質保管庫</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウラン濃縮度：5%未満 棚1段当たりの保管量：30 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：5%以上 20%未満 棚1段当たりの保管量：5 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：20%以上 93.5%以下 棚1段当たりの保管量：0.6 kg-U/個以下 容器2個に分散し、容器間隔を25cm以上とする。 棚段数：4 保管庫1個当たりの保管量：4.8 kg-U 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>未照射核燃料物質架台</td><td>・ウラン濃縮度：3%未満 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 76本</td></tr> <tr> <td>中性子散乱実験用貯蔵箱 I～IV (図36及び図37参照)</td><td>・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量：合計50g以下</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) <u>核燃料物質の特性</u></p> <p>線源は、収納した物質から放出されるガンマ線である。</p> <p>なお、照射試料の線源強度及び照射済燃料のエネルギースペクトルは、計算コード(ORIGEN<sup>1)</sup>)を用いて計算した。</p>	貯蔵場所	最大収納量	使用済燃料貯槽 No.1 (図26参照) (ファーストコンバータ)	・ウラン濃縮度：90%以下 保管量：0.412 kg-U 以下	燃料架台	・ウラン濃縮度：1.52%以下 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 352本	試験済燃料板用保管架台 (図33参照)	・ウラン濃縮度：20%以下（平均16%以下） 保管量：2.8 kg-U 以下（ホルダ当たりのU-235量：150g以下）	未照射核燃料物質保管庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウラン濃縮度：5%未満 棚1段当たりの保管量：30 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：5%以上 20%未満 棚1段当たりの保管量：5 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：20%以上 93.5%以下 棚1段当たりの保管量：0.6 kg-U/個以下 容器2個に分散し、容器間隔を25cm以上とする。 棚段数：4 保管庫1個当たりの保管量：4.8 kg-U 以下</li> </ul>	未照射核燃料物質架台	・ウラン濃縮度：3%未満 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 76本	中性子散乱実験用貯蔵箱 I～IV (図36及び図37参照)	・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量：合計50g以下	<p>遮蔽計算の再評価の反映、記載の適正化</p> <p>遮蔽計算の再評価の反映、記載の適正化</p> <p>貯蔵箱の追加に伴う変更</p> <p>遮蔽計算の再評価の反映、記載の適正化</p>
貯蔵場所	最大収納量															
使用済燃料貯槽 No.1 (図26参照) (ファーストコンバータ)	・ウラン濃縮度：90%以下 保管量：0.412 kg-U 以下															
燃料架台	・ウラン濃縮度：1.52%以下 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 352本															
試験済燃料板用保管架台 (図33参照)	・ウラン濃縮度：20%以下（平均16%以下） 保管量：2.8 kg-U 以下（ホルダ当たりのU-235量：150g以下）															
未照射核燃料物質保管庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウラン濃縮度：5%未満 棚1段当たりの保管量：30 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：5%以上 20%未満 棚1段当たりの保管量：5 kg-U 以下</li> <li>・ウラン濃縮度：20%以上 93.5%以下 棚1段当たりの保管量：0.6 kg-U/個以下 容器2個に分散し、容器間隔を25cm以上とする。 棚段数：4 保管庫1個当たりの保管量：4.8 kg-U 以下</li> </ul>															
未照射核燃料物質架台	・ウラン濃縮度：3%未満 保管量：ジルカロイ被覆燃料セグメント 76本															
中性子散乱実験用貯蔵箱 I～IV (図36及び図37参照)	・天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム 保管量：合計50g以下															

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考																																				
	<p><u>2.2.3.2 評価方法</u></p> <p>(1) 遮蔽計算の方法</p> <p>遮蔽計算については点減衰核積分コード QAD-CGGP2<sup>2)</sup>及び解析的手法を用いて行った。各線源からの実効線量率は、点線源として計算した。</p> <p>(2) 遮蔽能力評価位置と線源位置及び評価位置周辺の構造</p> <p>それぞれの評価位置での遮蔽計算を行った。各線源の合計した実効線量率を(4)計算結果に示す。</p> <p>(3) 管理区域境界の評価位置と線源位置</p> <p>図 2.1-2 及び図 2.1-3 に示す場所で、それぞれの評価位置での被ばく評価を行った。各線源の合計の実効線量率を (4) 計算結果に示す。</p> <p>(4) 計算結果</p> <p>I. 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置</th><th>評価点</th><th>遮蔽体厚さ (cm)</th><th>実効線量率 (<math>\mu</math> Sv/h)</th><th>評価時間 (h/週)</th><th>計算結果 (mSv/週)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 燃料架台</td><td></td><td>100 (空気)</td><td><math>1.5 \times 10^{-1}</math></td><td>40</td><td><math>6.0 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>② 未照射核燃料 物質保管庫</td><td>-P1 : 7 個 -P2 : 3 個 -P3 : 2 個</td><td>100 (空気)</td><td>4.0 <math>6.9 \times 10^{-1}</math> <math>7.4 \times 10^{-1}</math></td><td>40</td><td><math>1.6 \times 10^{-1}</math> <math>2.8 \times 10^{-2}</math> <math>3.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>③ 未照射核燃料 物質架台</td><td></td><td>100 (空気)</td><td><math>7.9 \times 10^{-1}</math></td><td>40</td><td><math>3.2 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>④ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 I、II (図 36 参照)</td><td></td><td>0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)</td><td>1.5</td><td>40</td><td><math>6.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>⑤ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 III、IV (図 36 及び図 37 参照)</td><td></td><td>0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)</td><td>1.5</td><td>40</td><td><math>6.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	評価位置	評価点	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	評価時間 (h/週)	計算結果 (mSv/週)	① 燃料架台		100 (空気)	$1.5 \times 10^{-1}$	40	$6.0 \times 10^{-3}$	② 未照射核燃料 物質保管庫	-P1 : 7 個 -P2 : 3 個 -P3 : 2 個	100 (空気)	4.0 $6.9 \times 10^{-1}$ $7.4 \times 10^{-1}$	40	$1.6 \times 10^{-1}$ $2.8 \times 10^{-2}$ $3.0 \times 10^{-2}$	③ 未照射核燃料 物質架台		100 (空気)	$7.9 \times 10^{-1}$	40	$3.2 \times 10^{-2}$	④ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 I、II (図 36 参照)		0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)	1.5	40	$6.0 \times 10^{-2}$	⑤ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 III、IV (図 36 及び図 37 参照)		0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)	1.5	40	$6.0 \times 10^{-2}$	遮蔽計算の再評価の反映、記載の適正化
評価位置	評価点	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	評価時間 (h/週)	計算結果 (mSv/週)																																	
① 燃料架台		100 (空気)	$1.5 \times 10^{-1}$	40	$6.0 \times 10^{-3}$																																	
② 未照射核燃料 物質保管庫	-P1 : 7 個 -P2 : 3 個 -P3 : 2 個	100 (空気)	4.0 $6.9 \times 10^{-1}$ $7.4 \times 10^{-1}$	40	$1.6 \times 10^{-1}$ $2.8 \times 10^{-2}$ $3.0 \times 10^{-2}$																																	
③ 未照射核燃料 物質架台		100 (空気)	$7.9 \times 10^{-1}$	40	$3.2 \times 10^{-2}$																																	
④ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 I、II (図 36 参照)		0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)	1.5	40	$6.0 \times 10^{-2}$																																	
⑤ 中性子散乱実 験用貯蔵箱 III、IV (図 36 及び図 37 参照)		0.5 + 2 + 0.5 (塩 化ビニル + 鉛 + 鋼板) + 50 (void)	1.5	40	$6.0 \times 10^{-2}$																																	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後					備考
II. 管理区域境界の計算条件及び計算結果						
	評価位置	評価点	遮蔽体厚さ (cm)	実効線量率 ( $\mu$ Sv/h)	評価時間 (h/3月)	計算結果 (mSv/3月)
⑥	燃料架台			$1.5 \times 10^{-3}$	500	$7.5 \times 10^{-4}$
⑦	未照射核燃料物質保管庫	-P1 : 7 個  -P2 : 3 個  -P3 : 2 個		1.2  $1.2 \times 10^{-1}$  $8.6 \times 10^{-3}$	500	$6.0 \times 10^{-1}$  $6.0 \times 10^{-2}$  $4.3 \times 10^{-3}$
⑧	未照射核燃料物質架台			$3.2 \times 10^{-1}$	500	$1.6 \times 10^{-1}$
⑨	中性子散乱実験用貯蔵箱 I、II (図 36 参照)			$5.9 \times 10^{-2}$	500	$3.0 \times 10^{-2}$
⑩	中性子散乱実験用貯蔵箱 III、IV (図 36 及び図 37 参照)			$3.9 \times 10^{-1}$	500	$2.0 \times 10^{-1}$

2.2.3.3 評価結果  
 上記計算結果から、貯蔵施設における人が常時立ち入る場所の 1 週間当たりの被ばく線量は、評価時間を 40 時間として最大  $1.6 \times 10^{-1}$  mSv であり、1 週間当たりの被ばく線量 1 mSv を超えることはない。なお、使用済燃料貯槽 No. 1 にはファーストコンバータ及び試験済燃料板用保管架台が貯蔵されているが、水深 6m 以上の場所に貯蔵しているため、線量は非常に小さく、被ばく線量に影響はない。  
 このため、従事者の実効線量限度（平成 13 年 4 月 1 日以降 5 年ごとに区分した各期間につき 100mSv、4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 50mSv）を超えることはない。  
 管理区域境界の実効線量については、原子炉建家が 0.030mSv/3 月、実験利用棟が 0.20mSv/3 月、使用済燃料貯蔵施設（北地区）が 0.83mSv/3 月となり、線量告示で定める 1.3mSv/3 月を超えることはない。

3. 火災等による損傷の防止  
【変更後における安全対策書】

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p><b>2. 火災に対する考慮</b></p> <p>原子炉建家をはじめ本施設は、鉄筋コンクリート構造で、内部の諸設備も不燃性及び難燃性のものが大部分であるため、一般の火災はほとんど考えられない。また、照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置の利用設備において用いられる核燃料物質は、通常、ステンレス鋼、アルミニウム等の材料で被覆されている。さらに、「消防法」の定める所により、消火器、消火栓及び自動火災報知器設備を全建家内に設置してある。その他、ハロゲン消火器を設置してある。</p>	<p>原子炉建家をはじめ本施設は、鉄筋コンクリート構造で、内部の諸設備も不燃性及び難燃性のものが大部分であるため、一般の火災はほとんど考えられない。また、照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置の利用設備において用いられる核燃料物質は、通常、ステンレス鋼、アルミニウム等の材料で被覆されている。さらに、「消防法」の定める所により、消火器、消火栓及び自動火災報知器設備を全建家内に設置してある。その他、ハロゲン消火器を設置してある。</p>	記載の適正化 火災等による損傷の防止に係る説明の追加
<p><b>4. 立入りの防止</b></p> <p><u>本申請の範囲外</u></p>	<p><b>4. 立入りの防止</b></p> <p><u>本施設は、管理区域の境界に壁、扉等の区画物及び標識を設け、人がみだりに立ち入らないようにする。</u></p>	立入りの防止に係る説明の追加
<p><b>5. 自然現象による影響の考慮</b></p> <p>政令第41条非該当施設に関する記載であるため、該当しない。</p>	<p><b>5. 自然現象による影響の考慮</b></p> <p>(変更なし)</p>	
<p><b>6. 核燃料物質の臨界防止</b></p> <p><u>【変更後における安全対策書】</u></p>	<p><b>6. 核燃料物質の臨界防止</b></p>	記載の適正化
<p><b>7. 臨界安全に対する考慮</b></p> <p>本施設では、原子炉建家及び実験利用棟の照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において核燃料物質を取り扱う。</p> <p>また、使用済燃料貯槽No.1 内にインナーケースに収めたファーストコンバータを入れた密封容器と燃料板組立てホルダーに収納した試験済燃料板をそれぞれの専用の保管容器及び保管架台に収納して貯蔵する。</p> <p>さらに、使用済燃料貯蔵施設（北地区）の一部に照射用核燃料物質及び未照射核燃料物質を貯蔵する。以下に、これらの核燃料物質の臨界管理の評価結果について述べる。</p>	<p>本施設では、原子炉建家及び実験利用棟の照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において核燃料物質を取り扱う。</p> <p>使用済燃料貯槽No.1 内にインナーケースに収めたファーストコンバータを入れた密封容器と燃料板組立てホルダーに収納した試験済燃料板をそれぞれの専用の保管容器及び保管架台に収納し、<u>原子炉建家内にフィッショ・カウンター又は実験用試料、実験利用棟 2 階に実験用試料を貯蔵する。</u></p> <p>さらに、使用済燃料貯蔵施設（北地区）の一部に照射用核燃料物質及び未照射核燃料物質を貯蔵する。以下に、これらの核燃料物質の臨界管理の評価結果について述べる。</p>	記載の適正化 貯蔵箱の追加に伴う変更
<p><b>1) 照射試験用核燃料物質</b></p> <p>(1) 照射試験等で<u>取扱う</u>核燃料物質は、実験利用棟 1 階の実験利用棟詰替セル及び挿入機(U-235, U-233, Pu-239)の合計 10g、照射設備機器室(U-235, U-233, Pu-239)で合計 5g を<u>取扱う</u>。また、実験利用棟 2 階の中性子散乱実験装置(5基)で天然ウラン、劣化ウラン、トリウムの合計 250g を使用する。原子炉建家 1 階では、炉室詰替セル(U-235, U-233, Pu-239)で合計 48g、原子炉プール(U-235, U-233, Pu-239)で合計 168.2g、中性子散乱実験装置(5基)で天然ウラン、劣化ウラン、トリウムの合計 250g を使用する。また、中性子散乱実験装置で使用するフィッショ・カウンター1個当たりのU-235 は 0.005g 以下である。</p> <p>照射試験等で取扱量が最大となるのは、使用済燃料プール(U-235, U-233, Pu-239)で合計 300g である。</p>	<p><b>1) 照射試験用核燃料物質</b></p> <p>(1) 照射試験等で<u>取り扱う</u>核燃料物質は、実験利用棟 1 階の実験利用棟詰替セル及び挿入機(U-235, U-233, Pu-239)の合計 10g、照射設備機器室(U-235, U-233, Pu-239)で合計 5g を<u>取り扱う</u>。また、実験利用棟 2 階の中性子散乱実験装置(4基)で天然ウラン、劣化ウラン、トリウムの合計 200g を使用する。</p> <p>原子炉建家 1 階では、炉室詰替セル(U-235, U-233, Pu-239)で合計 48g、原子炉プール(U-235, U-233, Pu-239)で合計 168.2g、中性子散乱実験装置(5基)で天然ウラン、劣化ウラン、トリウムの合計 250g を使用する。また、中性子散乱実験装置で使用するフィッショ・カウンター1個当たりのU-235 は 0.005g 以下である。</p> <p>照射試験等で取扱量が最大となるのは、使用済燃料プール(U-235, U-233, Pu-239)で合計 300g である。</p>	記載の適正化
<p>(2) 核燃料物質の最小臨界量は、キャップセルの構造材、U-238 等を無視し、媒質が核分裂物質と水とが均一に混り、反射体は、水で無限層であるとした場合、TID-7028*)によれば、U-235 で 800 g、</p>	<p>(2) 核燃料物質の最小臨界量は、キャップセルの構造材、U-238 等を無視し、媒質が核分裂物質と水とが均一に混ざり、反射体は、水で無限層であるとした場合、TID-7028*)によれば、U-235 で 800 g、</p>	記載の適正化

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>Pu-239 で 500 g 及び U-233 で 600 g である。</p> <p>使用済燃料プールで使用最大となる取扱量は、最小臨界量を十分下回るので臨界事故の可能性はない。</p> <p>2) ファーストコンバータ（省略）</p> <hr/> <p>*) H. C. Paxton et al. Critical Dimension of System Containing U-235, Pu-239 and U-233, TID-7028(1964)</p> <p>**) CALLIHAM, W. J , et al. Nuclear Safety Guide. TID-7016 Rev. 1(1961)</p>	<p>Pu-239 で 500 g 及び U-233 で 600 g である。</p> <p>使用済燃料プールで使用最大となる取扱量は、最小臨界量を十分下回るので臨界事故の可能性はない。</p> <p>2) ファーストコンバータ（変更なし）</p> <hr/> <p>*) H. C. Paxton et al. Critical Dimension of System Containing U-235, Pu-239 and U-233, TID-7028(1964)</p> <p>**) CALLIHAM, W. J , et al. Nuclear Safety Guide. TID-7016 Rev. 1(1961)</p>	
<p>3) 貯蔵中の照射用核燃料物質</p> <p>照射用核燃料物質は、U-235 を 1.5%に濃縮してペレットに加工した二酸化ウランで、ジルカロイ-2 の管に密封されている。</p> <p>(1) 解析モデル</p> <p>単一燃料セグメントより単位格子及び燃料架台全体のモデル概念図を作成し、近似した。また、架台の構造材を無視し、架台の全面が軽水で満たされた状態を想定して計算する。</p> <p>(2) 実効増倍率計算及び結果の評価</p> <p>単位格子について SRAC システムコードを使用して 3 郡の定数を作成する。この定数を使用して二次元拡散コード CITATION で燃料架台の臨界計算を行って実効増倍係数をもとめる。</p> <p>計算の結果は、実効増倍係数 Keff は、0.6 以下であった。燃料架台が浸水しても Keff は、0.9 以下に維持され安全である。</p> <p>この燃料架台は、すべて J R R - 3 原子炉施設の「核燃料物質の取扱施設の整備」として昭和 59 年 3 月 14 日設工認を得て製作したものである。</p> <p>4) 未照射核燃料物質</p> <p>I. 未照射核燃料物質保管庫における貯蔵（省略）</p> <p>II. 未照射核燃料物質架台における貯蔵</p> <p>未照射核燃料物質は、U-235 を 2.6% 及び 2.7% に濃縮してペレットに加工した二酸化ウランで、ジルカロイ-2 の管に密封されている。</p> <p>(1) 貯蔵量及び貯蔵方法</p> <p>貯蔵量：密封のジルカロイ-2 管（燃料セグメント）で 76 本</p> <p>貯蔵方法：燃料セグメント単位に架台に収納する。</p> <p>燃料配列：ピッチ間隔 2.54cm</p> <p>(2) 解析モデル</p> <p>単一燃料セグメントより単位格子及び燃料架台全体のモデルで概念図を作成し、近似した。また、5%濃縮ウラン、ピッチ間隔 2.34cm から 2.74cm について、最適減速状態を考慮し、臨界安全上最も厳</p>	<p>3) 貯蔵中の照射用核燃料物質</p> <p>照射用核燃料物質は、U-235 を 1.5%に濃縮してペレットに加工した二酸化ウランで、ジルカロイ-2 の管に密封されている。</p> <p>(1) 解析モデル</p> <p>単一燃料セグメントより単位格子及び燃料架台全体のモデル概念図を作成し、近似した。また、架台の構造材を無視し、架台の全面が軽水で満たされた状態を想定して計算する。</p> <p>(2) 実効増倍率計算及び結果の評価</p> <p>単位格子について SRAC システムコードを使用して 3 郡の定数を作成する。この定数を使用して二次元拡散コード CITATION で燃料架台の臨界計算を行って実効増倍係数をもとめる。</p> <p>計算の結果は、実効増倍係数 Keff は、0.6 以下であった。燃料架台が浸水しても Keff は、0.9 以下に維持され安全である。</p> <p>この燃料架台は、すべて J R R - 3 原子炉施設の「核燃料物質の取扱施設の整備」として昭和 59 年 3 月 14 日設工認を得て製作したものである。</p> <p>4) 未照射核燃料物質</p> <p>I. 未照射核燃料物質保管庫における貯蔵（変更なし）</p> <p>II. 未照射核燃料物質架台における貯蔵</p> <p>未照射核燃料物質は、U-235 を 2.6% 及び 2.7% に濃縮してペレットに加工した二酸化ウランで、ジルカロイ-2 の管に密封されている。</p> <p>(1) 貯蔵量及び貯蔵方法</p> <p>貯蔵量：密封のジルカロイ-2 管（燃料セグメント）で 76 本</p> <p>貯蔵方法：燃料セグメント単位に架台に収納する。</p> <p>燃料配列：ピッチ間隔 2.54cm</p> <p>(2) 解析モデル</p> <p>単一燃料セグメントより単位格子及び燃料架台全体のモデルで概念図を作成し、近似した。また、5%濃縮ウラン、ピッチ間隔 2.34cm から 2.74cm について、最適減速状態を考慮し、臨界安全上最も厳</p>	記載の適正化

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>厳しい条件で評価した。計算に使用した条件は以下のとおりである。</p> <p>濃縮度 : 5%</p> <p>形態 : ジルカロイ管に密封した二酸化ウランペレット</p> <p>セグメント数 : 144 本</p> <p>燃料配列 : ピッチ 2.34cm 及び 2.74cm</p> <p>(3) 実効増倍率計算及び結果の評価            (2) の解析条件の下にモンテカルロ計算コード KENO-IV を使用して計算した結果、濃縮度が 5% の二酸化ウランペレットをジルカロイ管に密封して保管した場合、同モデルの場合には、臨界は生じないことを確認した。            また、燃料セグメントの周囲雰囲気である軽水の密度をパラメータにサーベイした結果、2.74cm のピッチ間隔で軽水密度が 1.0g/cm<sup>3</sup> の状態の時の実効増倍率が最大となり、Keff は 0.792 となつた。</p> <p>なお、施設の共用に伴う中性子相互干渉は、臨界安全管理資料***)によれば、互いに異なる配列区域に属した隣接する 2 つのユニット間において、コンクリート等による中性子遮へいによる隔離又は距離による隔離が満たされていれば、相互干渉は無視できるとしている。コンクリートによる中性子遮へいの必要な隔離厚さは、30cm****)以上であり、距離による隔離は 4m または 2 つの区域の最大寸法との大きい方が必要な隔離距離である。</p> <p>使用済燃料貯蔵施設（北地区）に新設する未照射核燃料物質保管庫及び未照射核燃料物質架台の設置に当たっては、上記の条件を満足するよう配置するので施設の共用に伴う中性子相互干渉に関し、臨界防止のための必要な措置がなされるため臨界事故の発生する可能性はない。</p>	<p>しい条件で評価した。計算に使用した条件は以下のとおりである。</p> <p>濃縮度 : 5%</p> <p>形態 : ジルカロイ管に密封した二酸化ウランペレット</p> <p>セグメント数 : 144 本</p> <p>燃料配列 : ピッチ 2.34cm 及び 2.74cm</p> <p>(3) 実効増倍率計算及び結果の評価            (2) の解析条件の下にモンテカルロ計算コード KENO-IV を使用して計算した結果、濃縮度が 5% の二酸化ウランペレットをジルカロイ管に密封して保管した場合、同モデルの場合には、臨界は生じないことを確認した。            また、燃料セグメントの周囲雰囲気である軽水の密度をパラメータにサーベイした結果、2.74cm のピッチ間隔で軽水密度が 1.0g/cm<sup>3</sup> の状態の時の実効増倍率が最大となり、Keff は 0.792 となつた。</p> <p>なお、施設の共用に伴う中性子相互干渉は、臨界安全管理資料***)によれば、互いに異なる配列区域に属した隣接する 2 つのユニット間において、コンクリート等による中性子遮蔽による隔離又は距離による隔離が満たされていれば、相互干渉は無視できるとしている。コンクリートによる中性子遮蔽の必要な隔離厚さは、30cm****)以上であり、距離による隔離は 4m または 2 つの区域の最大寸法との大きい方が必要な隔離距離である。</p> <p>使用済燃料貯蔵施設（北地区）に新設する未照射核燃料物質保管庫及び未照射核燃料物質架台の設置に当たっては、上記の条件を満足するよう配置するので施設の共用に伴う中性子相互干渉に関し、臨界防止のための必要な措置がなされるため臨界事故の発生する可能性はない。</p>	
<p>***)) CEA-R-3114, 1967 “Guide de Criticité”</p> <p>****)) TID-7016, 1961 “Nuclear Safety Guide”</p> <p>5) 試験済燃料板（省略）</p>	<p>***)) CEA-R-3114, 1967 “Guide de Criticité”</p> <p>****)) TID-7016, 1961 “Nuclear Safety Guide”</p> <p>5) 試験済燃料板（変更なし）</p> <p>6) 実験用試料等  <u>実験用試料等（天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム）で最大 50g を中性子散乱実験用貯蔵箱 I 及び II にそれぞれ貯蔵する。また同様に最大 50g を中性子散乱実験用貯蔵箱 III 及び IV にそれぞれ貯蔵する。</u>  <u>核燃料物質の最小臨界量は、試料容器の構造材、U-238 等を無視し、媒質が核分裂物質と水で均一に混ざり、反射体は、水で無限層であるとした場合、TID-7028*)によれば、U-235 で 800g である。よって、各々における中性子散乱実験用貯蔵箱での最大収納量は、最小臨界量を十分下回るので臨界事故の可能性は無い。</u></p>	記載の適正化 記載の適正化 貯蔵箱の追加に伴う変更

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p><u>6) 施設の共用に伴う中性子相互干渉</u></p> <p>施設の共用に伴う中性子相互干渉については、臨界安全管理資料***)によれば、互いに異なる配列区域に属した隣接する 2 つのユニット間において、コンクリート等による中性子遮へいによる隔離又は距離による隔離が満たされていれば、相互干渉は無視できるとされている。</p> <p>照射試験用核燃料物質の使用、ファーストコンバータ及び試験済燃料板の貯蔵においては、上記の隔離条件を満たした配置となっているので、施設の共用に伴う中性子相互干渉は無視できる。</p>	<p><u>7) 施設の共用に伴う中性子相互干渉</u></p> <p>施設の共用に伴う中性子相互干渉については、臨界安全管理資料***)によれば、互いに異なる配列区域に属した隣接する 2 つのユニット間において、コンクリート等による中性子遮蔽による隔離又は距離による隔離が満たされていれば、相互干渉は無視できるとされている。</p> <p>照射試験用核燃料物質の使用、ファーストコンバータ及び試験済燃料板の貯蔵においては、上記の隔離条件を満たした配置となっているので、施設の共用に伴う中性子相互干渉は無視できる。</p>	番号の繰り下げ 記載の適正化
<p>*****) J. Katakura, et al. : 「Development of computer Code System JACS of Criticality Safety」, Trans. Am. Nucl. Soc., VOL 41(1988)</p>	<p>*****) J. Katakura, et al. : 「Development of computer Code System JACS of Criticality Safety」, Trans. Am. Nucl. Soc., VOL 41(1988)</p>	
<p><u>7) 臨界事故に対する考慮</u></p> <p>本施設における核燃料物質の使用における臨界管理は、誤操作により二重装荷があった場合においても、最小臨界量に達しない質量制限で行うため、臨界に対する安全性は確保できる。</p> <p>本施設の貯蔵施設における核燃料物質の管理は、未照射核燃料物質架台及び燃料架台については貯蔵設備の形状及び寸法を定めて形状制限をしていることから、誤操作による過装荷は生じないため臨界安全は確保できる。また、未照射核燃料物質保管庫及び試験済燃料板用保管架台については、誤操作により二重装荷があった場合においても最小臨界値に達しない制限値以下の質量で管理すること及び貯蔵設備の形状寸法を定めて管理をしていることから臨界安全は確保できる。</p> <p>さらに、ファーストコンバータは、使用済燃料貯槽 No.1 (No.1 プール) 底部の専用保管架台に保管されており、コンバータは 1 個のみであり、過装荷は生じないとともに、他の貯蔵設備とは、中性子相互干渉が生じない配置となっているため、臨界に対する安全性は確保できる。</p> <p>核燃料物質の使用及び貯蔵時において、核燃料物質の移動を伴う場合は、複数人による確認が実施される。</p> <p>したがって、本施設では、いかなる状態を想定しても臨界事故は起こらない。</p> <p>さらに、本施設においては、中性子線エリアモニタ及びガンマ線エリアモニタが設置されており、臨界及びその継続性を検知できるようにしている。</p>	<p><u>8) 臨界事故に対する考慮</u></p> <p>本施設における核燃料物質の使用における臨界管理は、誤操作により二重装荷があった場合においても、最小臨界量に達しない質量制限で行うため、臨界に対する安全性は確保できる。</p> <p>本施設の貯蔵施設における核燃料物質の管理は、中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~IV については、中性子散乱実験用貯蔵箱 I 及び II を並べて配置し、さらに誤操作により二重装荷があった場合においても 200g であり、同様に中性子散乱実験用貯蔵箱 III 及び IV を並べて誤操作により二重装荷があった場合においても 200g であることから、複数の貯蔵箱において、誤操作により二重装荷があった場合においても、最小臨界量に達しない制限値以下の質量で管理するため、臨界に対する安全性は確保できる。</p> <p>未照射核燃料物質架台及び燃料架台については貯蔵設備の形状及び寸法を定めて形状制限をしていることから、誤操作による過装荷は生じないため臨界安全は確保できる。また、未照射核燃料物質保管庫及び試験済燃料板用保管架台については、誤操作により二重装荷があった場合においても最小臨界値に達しない制限値以下の質量で管理すること及び貯蔵設備の形状寸法を定めて管理をしていることから臨界安全は確保できる。</p> <p>さらに、ファーストコンバータは、使用済燃料貯槽 No.1 (No.1 プール) 底部の専用保管架台に保管されており、コンバータは 1 個のみであり、過装荷は生じないとともに、他の貯蔵設備とは、中性子相互干渉が生じない配置となっているため、臨界に対する安全性は確保できる。</p> <p>核燃料物質の使用及び貯蔵時において、核燃料物質の移動を伴う場合は、複数人による確認が実施される。</p> <p>したがって、本施設では、いかなる状態を想定しても臨界事故は起こらない。</p> <p>さらに、本施設においては、中性子線エリアモニタ及びガンマ線エリアモニタが設置されており、臨界及びその継続性を検知できるようにしている。</p>	番号の繰り下げ 貯蔵箱の追加に伴う変更
<p><u>7. 施設検査対象施設の地盤</u> <u>本申請の範囲外</u></p>	<p><u>7. 使用前検査対象施設の地盤</u> <u>共通編に記載。</u></p>	記載の適正化 使用前検査対象施設の地盤に係る説明の追加

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考																
<p>8. 地震による損傷の防止  <u>【変更後における安全対策書】</u>  <u>5. 自然現象に対する考慮</u>  <u>5.1 地震</u>            本施設の建家、建家内構築物及び設備等は、以下のとおり重要度に応じて分類して耐震設計を行い、施設に十分な耐震性をもたらさせてるので、地震により施設の安全性が損なわれることは考えられない。            1) 建物・構築物分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>建物・構造物</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）</td></tr> <tr> <td>1.5 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）</td></tr> <tr> <td>1.0 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>排気筒</td></tr> </tbody> </table> <p>ただし、Ciは「建築基準法施行令」第88条より求まる層せん断力係数を示す。</p>	分類	建物・構造物	3.0 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）	1.5 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）	1.0 Ciに耐えられる設計のもの	排気筒	<p>8. 地震による損傷の防止            8.1 地震            本施設の建家、建家内構築物及び設備等は、以下のとおり重要度に応じて分類して耐震設計を行い、施設に十分な耐震性をもたらせてるので、地震により施設の安全性が損なわれることは考えられない。            1) 建物・構築物分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>建物・構造物</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）</td></tr> <tr> <td>1.5 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）</td></tr> <tr> <td>1.0 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>排気筒</td></tr> </tbody> </table> <p>ただし、Ciは「建築基準法施行令」第88条より求まる層せん断力係数を示す。</p>	分類	建物・構造物	3.0 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）	1.5 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）	1.0 Ciに耐えられる設計のもの	排気筒	記載の適正化 自然現象に対する考慮に係る説明の追加
分類	建物・構造物																	
3.0 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）																	
1.5 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）																	
1.0 Ciに耐えられる設計のもの	排気筒																	
分類	建物・構造物																	
3.0 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家（円筒壁及び屋根構造は除く） 原子炉制御棟 原子炉プール 使用済燃料プール カナル 炉室詰替セル（躯体）																	
1.5 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉建家 実験利用棟 使用済燃料貯槽室 使用済燃料貯蔵施設（北地区）																	
1.0 Ciに耐えられる設計のもの	排気筒																	
2) 設備・機器分類 <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>設備・機器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.6 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉本体 非常用電源設備</td></tr> <tr> <td>1.8 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）</td></tr> <tr> <td>1.2 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）</td></tr> </tbody> </table> <p>ただし、Ciは「建築基準法施行令」第88条より求まる層せん断力係数を水平震度に読みかえた値を示す。</p>	分類	設備・機器	3.6 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉本体 非常用電源設備	1.8 Ciに耐えられる設計のもの	使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）	1.2 Ciに耐えられる設計のもの	実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）	2) 設備・機器分類 <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>設備・機器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.6 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>原子炉本体 非常用電源設備</td></tr> <tr> <td>1.8 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）</td></tr> <tr> <td>1.2 Ciに耐えられる設計のもの</td><td>実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）</td></tr> </tbody> </table> <p>ただし、Ciは「建築基準法施行令」第88条より求まる層せん断力係数を水平震度に読みかえた値を示す。</p>	分類	設備・機器	3.6 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉本体 非常用電源設備	1.8 Ciに耐えられる設計のもの	使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）	1.2 Ciに耐えられる設計のもの	実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）	
分類	設備・機器																	
3.6 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉本体 非常用電源設備																	
1.8 Ciに耐えられる設計のもの	使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）																	
1.2 Ciに耐えられる設計のもの	実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）																	
分類	設備・機器																	
3.6 Ciに耐えられる設計のもの	原子炉本体 非常用電源設備																	
1.8 Ciに耐えられる設計のもの	使用済燃料貯槽No.1 照射利用設備（原子炉建家内） 放射性廃棄物廃棄設備のうち廃液貯槽 (実験利用棟地階) 中性子散乱実験装置（原子炉建家内）																	
1.2 Ciに耐えられる設計のもの	実験利用棟詰替セル 照射利用設備（原子炉建家外） 放射線管理設備 放射性廃棄物廃棄設備のうち空気浄化装置 排風機等 中性子散乱実験装置（原子炉建家外）																	

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考										
<p>放射性廃棄物を内蔵するか、または放射性物質に関連した設備のうち、効果の十分小さいものについては、1.2Ciで設計する。</p> <p>9. 津波による損傷の防止 <u>本申請の範囲外</u></p>	<p>放射性廃棄物を内蔵するか、または放射性物質に関連した設備のうち、効果の十分小さいものについては、1.2Ciで設計する。</p> <p>9. 津波による損傷の防止 本施設においては、安全上重要な施設は存在しないことから、大きな影響を及ぼすおそれのある津波として、茨城県沿岸津波対策検討委員会が策定した「茨城沿岸津波浸水想定」で示されている最大クラスの津波（L2津波）を考慮する。 原子力科学研究所敷地におけるL2津波の最大遡上高さはT.P.+約6mであり、本施設はL2津波が到達しない高さ（原子炉建家及び使用済燃料貯槽室T.P.+約19m、実験利用棟T.P.+約13.4m、使用済燃料貯蔵施設（北地区）T.P.+約8m）の位置に設置されていることから、浸水することではなく、安全機能が損なわれるおそれはない。</p>	津波による損傷の防止に係る説明の追加										
<p>10. 外部からの衝撃による損傷の防止 <u>本申請の範囲外</u></p>	<p>10. 外部からの衝撃による損傷の防止 10.1 自然現象 (1) 降水・洪水 共通編に記載。 (2) 風（台風） 本施設は建築基準法に基づく風圧力に耐えるように設計されており、風によって施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 (3) 竜巻 a) 異常事象の想定 竜巻による安全機能の喪失を想定した異常事象と、その評価結果について下表に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>異常事象の想定(閉じ込め)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>異常事象</th><th>事象の想定と線量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>閉じ込め機能の喪失による放射性物質の環境への放出</td><td>原子炉建家 風速100m/sの設計竜巻により、原子炉建家の天井を飛来物が貫通するが、核燃料物質の使用が行われる炉心は、上部遮蔽体、詰替セルの壁面及び天井の厚さが十分に確保されていることより、貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。</td></tr> <tr> <td></td><td>使用済燃料貯槽室 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁及び天井に飛来物が貫通するが、閉じ込め機能を喪失したとしても、核燃料物質は貯槽内に貯蔵されており、かつ密封のため、放射性物質の環境への放出はない。</td></tr> <tr> <td></td><td>実験利用棟 風速100m/sの設計竜巻により、建家シャッターパートが損傷するが、詰替セル遮蔽体厚さが十分に確保されていることより、詰替セル遮蔽体の貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。</td></tr> <tr> <td></td><td>使用済燃料貯蔵施設（北地区） 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁を飛来物が貫通し、閉じ込め機能を喪失し、</td></tr> </tbody> </table>	異常事象	事象の想定と線量	閉じ込め機能の喪失による放射性物質の環境への放出	原子炉建家 風速100m/sの設計竜巻により、原子炉建家の天井を飛来物が貫通するが、核燃料物質の使用が行われる炉心は、上部遮蔽体、詰替セルの壁面及び天井の厚さが十分に確保されていることより、貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。		使用済燃料貯槽室 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁及び天井に飛来物が貫通するが、閉じ込め機能を喪失したとしても、核燃料物質は貯槽内に貯蔵されており、かつ密封のため、放射性物質の環境への放出はない。		実験利用棟 風速100m/sの設計竜巻により、建家シャッターパートが損傷するが、詰替セル遮蔽体厚さが十分に確保されていることより、詰替セル遮蔽体の貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。		使用済燃料貯蔵施設（北地区） 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁を飛来物が貫通し、閉じ込め機能を喪失し、	外部からの衝撃による損傷の防止に係る説明の追加
異常事象	事象の想定と線量											
閉じ込め機能の喪失による放射性物質の環境への放出	原子炉建家 風速100m/sの設計竜巻により、原子炉建家の天井を飛来物が貫通するが、核燃料物質の使用が行われる炉心は、上部遮蔽体、詰替セルの壁面及び天井の厚さが十分に確保されていることより、貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。											
	使用済燃料貯槽室 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁及び天井に飛来物が貫通するが、閉じ込め機能を喪失したとしても、核燃料物質は貯槽内に貯蔵されており、かつ密封のため、放射性物質の環境への放出はない。											
	実験利用棟 風速100m/sの設計竜巻により、建家シャッターパートが損傷するが、詰替セル遮蔽体厚さが十分に確保されていることより、詰替セル遮蔽体の貫通は発生しないため、閉じ込め機能の喪失はない。											
	使用済燃料貯蔵施設（北地区） 風速100m/sの設計竜巻により、建家の壁を飛来物が貫通し、閉じ込め機能を喪失し、											

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後			備考
	<p>貯蔵中の核燃料物質が放出したとしても、 公衆に有意な被ばくを与えることはない。 実効線量：<math>1.7 \times 10^{-2}</math>mSv</p>			
異常事象の想定(臨界)				
異常事象		事象の想定と線量		
<u>臨界防止機能の喪失による臨界事故の発生</u>		<u>原子炉建家</u> <u>使用済燃料貯槽室</u> <u>実験利用棟</u> <u>使用済燃料貯蔵施設(北地区)</u>	<p><u>最大取扱量が最小臨界量に満たないため、想定対象施設として非該当</u></p> <p><u>貯蔵量が最小臨界量に満たないため、想定対象施設として非該当</u></p> <p><u>最大取扱量が最小臨界量に満たないため、想定対象施設として非該当</u></p> <p><u>風速100m/sの設計竜巻による飛来物が建家を貫通し、貯蔵設備の容器間隔を維持する構造物が損傷を受け、降水の影響を考慮した場合でも、実効増倍率は0.5であり、臨界には至らない。</u></p>	
<p>(4) <u>凍結</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(5) <u>積雪</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(6) <u>落雷</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(7) <u>地滑り</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(8) <u>火山の影響</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(9) <u>生物学的事象</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(10) <u>森林火災</u>  <u>「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド<sup>1)</sup>」に準じて評価した結果、施設の外壁表面の温度は、原子炉建家及び使用済燃料貯槽室については73°C、実験利用棟及び使用済燃料貯蔵施設(北地区)については、97°Cとなり200°Cを超えないことから、森林火災によって施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u></p> <p><u>10.2 人為による事象</u></p> <p>(1) <u>飛来物</u>  <u>共通編に記載。</u></p> <p>(2) <u>ダムの崩壊</u>  <u>共通編に記載。</u></p>				

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
	<p>(3) 爆発 共通編に記載。</p> <p>(4) 近隣工場等の火災 共通編に記載。</p> <p>(5) 有毒ガス 共通編に記載。</p> <p>(6) 電磁的障害 電磁的障害が発生した場合においても取り扱う核燃料物質は密封であることから影響はない。</p> <p><u>参考文献</u></p> <p>1)原子力発電所の外部火災影響評価ガイド (原規技発第13061912号 平成25年6月19日原子力規制委員会決定)</p>	
11. 施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 <u>本申請の範囲外</u>	11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 <p>(1) 本施設は、使用前検査対象施設に対する第三者の不法な侵入、施設内の人による核燃料物質の不法な移動又は妨害破壊行為、爆発物等の不正な持ち込みを未然に防止するため、使用前検査対象施設を含む区域を設定し、これらの区域への出入管理が適切に行える設計とする。また、本施設を設置する原子力科学研究所敷地内への入構管理を適切に行う。</p> <p>(2) 本施設の運転及び制御に直接使用するコンピュータ類は外部と切断して使用する。また、コンピュータ類を使用する場合は、保守等においてコンピュータウイルスの混入などに留意する。</p>	記載の適正化 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止に係る説明の追加
12. 溢水による損傷の防止 <u>本申請の範囲外</u>	12. 溢水による損傷の防止 本施設内において上水配管及び工業用水配管の地震力による破損、消火系統の作動等による溢水が生じた場合においても、臨界安全管理は質量、形状及び配置の管理により十分になされており、臨界に達するおそれはない。また、取り扱う核燃料物質は密封であり影響はない。このため、上水配管及び工業用水配管の地震力による破損、火災発生時における消火系統の作動等により、万一施設内における溢水が発生しても、公衆に対して過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない。	溢水による損傷の防止に係る説明の追加
13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 <u>本申請の範囲外</u>	13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 本施設では、施設内に化学薬品を内包する機器及び配管はない。	化学薬品の漏えいによる損傷の防止に係る説明の追加
14. 飛散物による損傷の防止 <u>本申請の範囲外</u>	14. 飛散物による損傷の防止 本施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全機能を損なわないものとする。 飛散物の発生原因としては、クレーン等の重量物の落下が想定される。 クレーンその他の搬送機器については、搬送物の落下防止や搬送機器の逸走防止対策の他、電源喪失時にも搬送物を安全に把持する構造とすること等により、飛散物が発生しないものとする。 重量物を吊り上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による飛散物の発生により、安全機能を損なうおそれがある場合には、作業手順、安全対策及び異常時の措置を記載した作業要領書を作成し、それに基づいて作業を実施する。	飛散物による損傷の防止に係る説明の追加

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
15. 重要度に応じた安全機能の確保 <u>本申請の範囲外</u>	15. 重要度に応じた安全機能の確保 <u>共通編に記載。</u>	重要度に応じた安全機能の確保に係る説明の追加
16. 環境条件を考慮した設計 <u>本申請の範囲外</u>	16. 環境条件を考慮した設計 <u>本施設は、通常時及び設計評価事故時における設備・機器の設置場所の環境条件の変化（圧力、温度、湿度及び放射線状況）を考慮し、設備・機器に期待する安全機能を発揮できるように設計する。また、必要に応じて運転条件の調整、作業時間の制限等の手段により、環境条件の変化に対応し、設備・機器に期待される安全機能が発揮できるものとする。</u>	環境条件を考慮した設計に係る説明の追加
17. 検査等を考慮した設計 <u>本申請の範囲外</u>	17. 検査等を考慮した設計 <u>本施設の設備・機器については、安全機能を確認するための検査及び試験並びに安全機能を維持するための保守及び修理ができるような構造とする。</u> <u>これらの設備・機器は、定期的に点検及び検査を実施することにより安全機能を確認するとともに、主要計器等は必要に応じて交換可能な構造とする。</u>	検査等を考慮した設計に係る説明の追加
18. 施設検査対象施設の共用 <u>本申請の範囲外</u>	18. 使用前検査対象施設の共用 <u>本施設の使用前検査対象施設は、J R R – 3 原子炉施設と一部共用する設備があるが、共用により安全機能を失うおそれがないように設計する。また、原子力科学研究所内の他の使用施設等との間で共用していない。</u>	記載の適正化 使用前検査対象施設の共用に係る説明の追加
19. 誤操作の防止 <u>【変更後における安全対策書】</u> <u>6. 誤操作に対する考慮</u> 照射利用設備及び詰替セルには、誤操作があった場合にも事故の発生を防ぐことができるようインターネロック、警報等を設ける。すなわち、実験利用棟詰替セルのメンテナンス扉とインセルモニターにインターネロックを設けて、詰替セル内の線量当量率が規定値以上の場合には、扉が開かないようになるとともに排風機が停止した場合は 詰替セルの 前後弁を閉じる構造として外部に放射性物質が漏れないようとする。 また、照射利用設備等には、誤操作による事故の発生を防ぐために警報表示等を適切に配置して異常事態を検知し、速やかに修正措置をとることにより災害を未然に防ぐことができるようとする。 中性子散乱実験装置では、中性子使用の実験中であることを、表示灯の点灯により確認する。 キャップセル等を取り扱う作業においても、核燃料物質は必ず十分な強度を持つキャップセル等に密封するため誤操作による落下等で破損することはなく事故に至るおそれはないようとする。なお、運転操作及びキャップセル等を取り扱う作業にあたっては、保安規定を遵守し、誤操作をしないよう十分な教育訓練を行う。 中性子散乱実験装置では、核燃料物質は必ず十分な強度を持つ容器に封入して使用するため、落下等で破損することはなく事故に至るおそれはない。なお、取り扱い作業にあたっては誤作業をしないよう十分な教育訓練を行う。	照射利用設備及び詰替セルには、誤操作があった場合にも事故の発生を防ぐことができるようインターネロック、警報等を設ける。すなわち、実験利用棟詰替セルのメンテナンス扉とインセルモニターにインターネロックを設けて、詰替セル内の線量当量率が規定値以上の場合には、扉が開かないようになるとともに排風機が停止した場合は 詰替セルの 前後弁を閉じる構造として外部に放射性物質が漏れないようとする。 また、照射利用設備等には、誤操作による事故の発生を防ぐために警報表示等を適切に配置して異常事態を検知し、速やかに修正措置をとることにより災害を未然に防ぐことができるようとする。 中性子散乱実験装置では、中性子使用の実験中であることを、表示灯の点灯により確認する。 キャップセル等を取り扱う作業においても、核燃料物質は必ず十分な強度を持つキャップセル等に密封するため誤操作による落下等で破損することはなく事故に至るおそれはないようとする。なお、運転操作及びキャップセル等を取り扱う作業にあたっては、保安規定を遵守し、誤操作をしないよう十分な教育訓練を行う。 中性子散乱実験装置では、核燃料物質は必ず十分な強度を持つ容器に封入して使用するため、落下等で破損することはなく事故に至るおそれはない。なお、取り扱い作業にあたっては誤作業をしないよう十分な教育訓練を行う。	記載の適正化 誤操作に対する考慮に係る説明の追加
20. 安全避難通路等 <u>本申請の範囲外</u>	20. 安全避難通路等 <u>通常の照明用電源喪失時においても、その機能を失うことのない照明を設備し、かつ、単純、明確、永続性のある標識のついた安全避難通路を有する設計とする。このため、次のような措置を講じる。</u>	安全避難通路に係る説明の追加

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
	<p>(1) 本施設の建室内には、避難通路及び避難口を設けるほか、設計評価事故時対応に必要な通路を確保する。</p> <p>(2) 中央制御室、避難通路等には、必要に応じて標識並びに保安灯及び誘導灯を設ける。当該保安灯及び誘導灯は、内部に電池を内蔵し、又は蓄電池より給電し通常の照明用電源喪失時にその機能を失うことがないようにし、容易に避難できる設計とする。</p> <p>(3) 設計評価事故が発生した場合に必要な操作はないため、設計評価事故用の照明は必要ない。</p>	
21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 (省略)	21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 (変更なし)	
22. 貯蔵施設 <u>本申請の範囲外</u>	<p>22. 貯蔵施設</p> <p><u>22.1 概要</u></p> <p>貯蔵施設は、本施設で使用する核燃料物質を貯蔵するための必要な容量を有する。核燃料物質を搬出入する場合、その他特に必要がある場合を除き、出入口扉は施錠し、許可を受けた者以外の者の立ち入りを制限する。出入口扉又はその付近には、標識に「貯蔵施設」又は「貯蔵箱」等と記載し、さらに、許可なくして立入りを禁ずる又は許可なくして触れることを禁ずる旨を記載した標識を設ける。</p> <p><u>22.2 貯蔵施設として追加する中性子散乱実験用貯蔵箱の適合性</u></p> <p>中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~ IVにおいて貯蔵する実験用試料を格納する容器は、1個当たり約 0.3L であり、想定している貯蔵量は中性子散乱実験用貯蔵箱一基当たり当該容器で約 10 個 (3L) である。一方、中性子散乱実験用貯蔵箱の一基当たりの容量は約 38L である。</p> <p>以上より、中性子散乱実験用貯蔵箱 I ~ IV の貯蔵能力は、想定する貯蔵量に対して十分な容量がある。</p>	<u>項目の追加</u> <u>貯蔵施設に係る説明の追加</u> <u>中性子散乱実験用貯蔵箱の容量の説明を追記</u>
23. 廃棄施設	23. 廃棄施設	
23.1 固体廃棄物管理 (省略) <u>【変更後における障害対策書】</u>	23.1 固体廃棄物管理 (変更なし)	
<u>5. 気体廃棄物管理</u> 照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室において貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されているため、通常、放射性気体廃棄物は発生しない。 万一、放射性気体廃棄物が発生した場合には、JRR-3 に設置した排気設備を通して他の排気系と合わせて排気筒から大気中に放出する。照射利用設備等の排気は、実験利用設備排気系及び詰替セル排気系として一般の排気系と独立に導き空気浄化装置を通して放射能を測定した後、排気筒から放出する。 気体廃棄物の放出にあたっては、周辺監視区域外における放射性物質の濃度が「昭和 63 年科学技術庁告示第 20 号」に定める周辺監視区域外における空気中濃度限度を超えないようにする。 なお、使用済燃料貯蔵施設（北地区）で取り扱う核燃料物質は、未照射であり、すべて密封状態で貯蔵するため、放射性気体廃棄物は発生しない。	<p>23.2 気体廃棄物管理</p> <p>照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室において貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されているため、通常、放射性気体廃棄物は発生しない。</p> <p>万一、放射性気体廃棄物が発生した場合には、JRR-3 に設置した排気設備を通して他の排気系と合わせて排気筒から大気中に放出する。照射利用設備等の排気は、実験利用設備排気系及び詰替セル排気系として一般の排気系と独立に導き空気浄化装置を通して放射能を測定した後、排気筒から放出する。</p> <p>気体廃棄物の放出にあたっては、周辺監視区域外における放射性物質の濃度が線量告示に定める周辺監視区域外における空気中濃度限度を超えないようにする。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵施設（北地区）で取り扱う核燃料物質は、未照射であり、すべて密封状態で貯蔵するため、放射性気体廃棄物は発生しない。</p>	<u>記載の適正化</u> <u>記載の適正化</u>

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p><u>6. 液体廃棄物管理</u></p> <p>照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室において貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されており解体時の作業を行わないので、通常、放射性液体廃棄物は発生しない。</p> <p>万一、放射性液体廃棄物が発生した場合には、JRR-3 の液体廃棄物設備を用いて放出する。原子炉施設の液体廃棄物処理施設は、管理区域内の排水を炉室地階等の排水ピットに集めポンプによって廃液貯槽（20m<sup>3</sup> × 2）に汲み上げるものである。廃液貯槽に集められた液体廃棄物の放出にあたっては、放射性物質濃度をサンプリング法により測定しその濃度が「昭和 63 年科学技術庁告示第 20 号」に定める周辺監視区域外における水中濃度限度を超えないようにする。それを超える場合には、原子力科学研究所内の放射性廃棄物処理場に送り、処理する。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵施設（北地区）で取り扱う核燃料物質は、未照射であり、すべて密封状態で貯蔵するため、放射性液体廃棄物は発生しない。</p>	<p><u>23.3 液体廃棄物管理</u></p> <p>照射利用設備、詰替セル及び中性子散乱実験装置において使用する核燃料物質並びに使用済燃料貯槽室において貯蔵する核燃料物質は、すべて密封されており解体時の作業を行わないので、通常、放射性液体廃棄物は発生しない。</p> <p>万一、放射性液体廃棄物が発生した場合には、JRR-3 の液体廃棄物設備を用いて放出する。原子炉施設の液体廃棄物処理施設は、管理区域内の排水を炉室地階等の排水ピットに集めポンプによって廃液貯槽（20m<sup>3</sup> × 2）に汲み上げるものである。廃液貯槽に集められた液体廃棄物の放出にあたっては、放射性物質濃度をサンプリング法により測定しその濃度が<u>線量告示</u>に定める周辺監視区域外における水中濃度限度を超えないようにする。それを超える場合には、原子力科学研究所内の放射性廃棄物処理場に送り、処理する。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵施設（北地区）で取り扱う核燃料物質は、未照射であり、すべて密封状態で貯蔵するため、放射性液体廃棄物は発生しない。</p>	記載の適正化
<p><u>24. 汚染を検査するための設備</u></p> <p><u>本申請の範囲外</u></p>	<p><u>23.4 標識</u></p> <p><u>気体廃棄施設の排気筒又はその付近及び排気フィルタユニット表面並びに液体廃棄施設の各貯槽表面に放射能標識を付し、さらに、許可なくして触れることを禁ずる旨の標識を設ける。また、排気管及び排水管には放射能表示を表面に付す。</u></p>	気体廃棄施設及び液体廃棄施設のうち、標識に係る説明の追加
<p><u>25. 監視設備</u></p> <p><u>【変更後における障害対策書】</u></p> <p><u>8.3 排気及び排水の管理</u></p> <p>施設外へ放出する気体廃棄物の放射性物質濃度は、核燃料物質取扱い作業中は排気ダストモニタにより連続監視する。</p> <p>また、液体廃棄物は排水のつど、放射性物質濃度をサンプリング法により測定し、その濃度が排水に係る放射性物質の濃度限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排水する。</p>	<p><u>24. 汚染を検査するための設備</u></p> <p><u>JRR-3 では、核燃料物質は全て密封構造として取り扱うため、対象外。</u></p> <p><u>25. 監視設備</u></p> <p><u>(1) 排気及び排水の管理</u></p> <p>施設外へ放出する気体廃棄物の放射性物質濃度は、核燃料物質取扱い作業中は排気ダストモニタにより連続監視する。</p> <p>また、液体廃棄物は排水のつど、放射性物質濃度をサンプリング法により測定し、その濃度が排水に係る放射性物質の濃度限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排水する。</p>	汚染を検査するための設備に係る説明の追加
<p><u>8.5 監視装置</u></p> <p>排気ダストモニタの信号は、放射線監視盤にて監視するとともに、警報は必要な箇所に表示する。</p>	<p><u>(2) 監視装置</u></p> <p>排気ダストモニタの信号は、放射線監視盤にて監視するとともに、警報は必要な箇所に表示する。</p>	監視設備に係る説明の追加、記載の適正化
<p><u>26. 非常用電源設備</u></p> <p><u>【変更後における安全対策書】</u></p> <p><u>4. 停電に対する考慮</u></p> <p>停電による核燃料物質の取扱い等についての事象は、照射中の試料である核燃料物質の冷却停止と</p>	<p><u>26. 非常用電源設備</u></p> <p>停電による核燃料物質の取扱い等についての事象は、照射中の試料である核燃料物質の冷却停止と</p>	記載の適正化 非常用電源設備に

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>気体廃棄物の廃棄施設の停止と考えられる。</p> <p>停電時には原子炉も停止するため、照射中の試料である核燃料物質は、特に流動水で冷却する必要はなく、照射試料等の被覆が破損したり、さらに核燃料物質の容損等、重大な事故に至ることはない。</p> <p>また、核燃料物質を使用している際の停電による気体廃棄施設の停止について考えられるが、核燃料物質は、密封されているため、原子炉建家内の排気停止があっても核分裂生成物が詰替セル等から漏れだすようなことはなく、周囲に影響を及ぼすような事故は生じない。</p> <p>貯蔵された核燃料物質は、特別な冷却が必要となる状態はなく密封した容器が破損したり、さらに核燃料物質の破損等重大な事故になることはない。</p>	<p>気体廃棄物の廃棄施設の停止と考えられる。</p> <p>停電時には原子炉も停止するため、照射中の試料である核燃料物質は、特に流動水で冷却する必要はなく、照射試料等の被覆が破損したり、さらに核燃料物質の容損等、重大な事故に至ることはない。</p> <p>また、核燃料物質を使用している際の停電による気体廃棄施設の停止について考えられるが、核燃料物質は、密封されているため、原子炉建家内の排気停止があっても核分裂生成物が詰替セル等から漏れだすようなことはなく、周囲に影響を及ぼすような事故は生じない。</p> <p>貯蔵された核燃料物質は、特別な冷却が必要となる状態はなく密封した容器が破損したり、さらに核燃料物質の破損等重大な事故になることはない。</p>	係る説明の追加
<p>27. 通信連絡設備等</p> <p><u>本申請の範囲外</u></p>	<p>27. 通信連絡設備等</p> <p><u>設計評価事故時又は必要時に、JRR-3 にいる全ての人々に対し、中央制御室から指示できるよう に多様性をもった通信連絡設備を設ける。</u></p> <p><u>設計評価事故が発生した場合においても、施設内の事故現場指揮所と原子力科学研究所内の現地 対策本部との間で相互に連絡ができるよう、多様性を確保した通信連絡設備を設ける。</u></p>	通信連絡設備等に 係る説明の追加
<p>28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止</p> <p><u>本申請の範囲外</u></p>	<p>28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止</p> <p><u>本施設においては、周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が 5 mSv を超える事故の発生のお それはないことから、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されない。</u></p>	安全上重要な施設 の評価に係る報告 書の記載の整合
<p>参考文献</p> <p>1) ~ 9) (省略)</p> <p>表 2.1、2.2、第 21.1~21.6 (省略)</p>	<p>参考文献</p> <p>1) ~ 9) (変更なし)</p> <p>表 2.1、2.2、第 21.1~21.6 (変更なし)</p>	

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）


変更前	変更後	備考
		管理区域境界評価点の図の追加

図 2. 1-1 核燃料物質の使用における管理区域境界評価点等

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）


変更前	変更後	備考
		貯蔵施設評価に伴う図の追加

図 2. 1-2 使用済燃料貯蔵施設の管理区域境界評価点等

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
		貯蔵施設評価に伴う図の追加

図 2. 1-3 核燃料物質の貯蔵における管理区域境界評価点等

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>鉛ガラス窓 P3 炉室詰替セル 重量コンクリート ( 3.4g/cm<sup>3</sup> ) 鋼板 ( 7.8g/cm<sup>3</sup> ) 使用済燃料プール カナル 平面図</p>	<p>鉛ガラス窓 P3 炉室詰替セル 重量コンクリート ( 3.4g/cm<sup>3</sup> ) 鋼板 ( 7.8g/cm<sup>3</sup> ) 使用済燃料プール カナル 平面図</p>	
<p>FL +7500mm FL +4000mm 重量コンクリート ( 3.4g/cm<sup>3</sup> ) マニプレータ P3 炉室詰替セル 鉛ガラス窓 機器室 断面 AA 単位 ( cm )</p>	<p>FL +7500mm FL +4000mm 重量コンクリート ( 3.4g/cm<sup>3</sup> ) マニプレータ P3 炉室詰替セル 鉛ガラス窓 機器室 断面 AA 単位 ( cm )</p>	番号の繰り下げ

図 2. 1 炉室詰替セル（その 1）

図 2. 2-1 炉室詰替セル（その 1）

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>Figure 2.2 shows the top view of the reactor vessel replacement cell. It features a central vertical column labeled '炉室詰替セル' (Reactor Vessel Replacement Cell) with a '鉛ガラス窓' (Lead Glass Window) at the top. A horizontal concrete wall labeled '重量コンクリート (3.4g/cm³)' runs along the sides. Below it is a steel plate labeled '鋼板 (7.8g/cm³)'. At the bottom is a '使用済燃料プール' (Used Fuel Pool). A 'カナル' (Canal) is shown on the left. Reference points 'A' and 'P3' are indicated. The label '平面図' (Plan View) is present.</p>	<p>Figure 2.2-2 shows the top view of the reactor vessel replacement cell after the change. The diagram is identical to Figure 2.2, showing the same components and dimensions.</p>	
<p>Figure 2.2 shows the cross-sectional diagram AA of the reactor vessel replacement cell. It includes a top horizontal reference line at 'FL +7500mm' and a bottom horizontal reference line at 'FL +4000mm'. A vertical concrete wall is labeled '重量コンクリート (3.4g/cm³)' with a height of '100'. A manipulator arm labeled 'マニプレータ' is shown extending from the left. Reference point 'P3' is marked. The '炉室詰替セル' (Reactor Vessel Replacement Cell) and '鉛ガラス窓' (Lead Glass Window) are shown. The '機器室' (Equipment Room) is at the bottom. The label '断面 AA' (Cross-section AA) and '単位 (cm)' (Unit cm) are present.</p>	<p>Figure 2.2-2 shows the cross-sectional diagram AA of the reactor vessel replacement cell after the change. The diagram is identical to Figure 2.2, showing the same components and dimensions.</p>	

図2. 2 炉室詰替セル（その2）

図2. 2-2 炉室詰替セル（その2）

番号の繰り下げ

図2. 3 ~ 図2. 7-9 (省略)

図2. 3 ~ 図2. 7-9 (変更なし)

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）


変更前	変更後	備考
		遮蔽計算の再評価 に伴う図の追加

図 2. 7-10 原子炉建家の管理区域境界評価点等

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
	<p>4900mm</p> <p>H7 ☆</p> <p>H9 ☆</p> <p>C3 C2 C1</p> <p>T2 T1</p> <p>導管室</p> <p>高分解能三軸型 中性子分光器</p> <p>中性子偏極 回折装置</p> <p>H8 ☆</p> <p>H6 ☆</p> <p>200mm</p> <p>30400mm</p> <p>△ : 評価点 ● : 核燃試料位置 ☆ : 管理区域境界評価点 — : 管理区域境界</p>	遮蔽計算の再評価に伴う図の追加

図 2. 7-1-1 実験利用棟 2 階の管理区域境界評価点等

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類2）

変更前 添付書類2	変更後 添付書類2	備考
変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書  ( J R R - 3 )	変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書  ( J R R - 3 )	

J R R – 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 2）

	<p><u>本施設においては、周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が5mSvを超える事故の発生のおそれはないことから、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されない。</u></p>	安全上重要な施設の評価に係る記載の追加
--	--	---------------------

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 3）


変更前 添付書類 3	変更後 添付書類 3	備考
変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書  ( J R R - 3 )	変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書  ( J R R - 3 )	

### J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 3）


説明  J R R - 3 に携わる職員は、核燃料物質の取扱い、安全機能を有する設備機器の運転管理、放射線管理に関し多くの経験を有している。 放射線業務従事者等に関係法令及び使用施設、設備等の取扱いや保安並びに放射線管理等に係る保安教育、緊急時の保安訓練を計画的に実施し、技術能力の維持と資質の向上に努める。 保安管理組織は共通編に記載する。 J R R - 3 の使用、運転管理等に関する組織図を下記に示す。	説明  J R R - 3 に携わる職員は、核燃料物質の取扱い、安全機能を有する設備機器の運転管理、放射線管理に関し多くの経験を有している。 放射線業務従事者等に関係法令及び使用施設、設備等の取扱いや保安並びに放射線管理等に係る保安教育、緊急時の保安訓練を計画的に実施し、技術能力の維持と資質の向上に努める。 保安管理組織は共通編に記載する。 J R R - 3 の使用、運転管理等に関する組織図を下記に示す。	
--	--	--

J R R - 3 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 3）

J R R - 3 の使用、運転管理等に関する組織図



J R R - 3 の使用、運転管理等に関する組織図



記載の適正化

記載の適正化

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(燃料試験施設)  
(申請書本文)

令和3年2月

## 燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前		変更後		備考
目的番号	使用の目的	目的番号	使用の目的	
1	<p>燃料試験施設（以下「本施設」という。）では、原子炉で照射した核燃料物質の照射後試験並びに未照射核燃料物質、照射済核燃料物質及び本施設で使用する各種設備に関する安全取扱技術の開発を行う。また、<u>東京電力</u>（株）福島第一原子力発電所から受入れた試料（土壌、瓦礫及び植物）、原子炉建屋内及びタービン建屋内で採取した試料（金属材料、有機材料及び瓦礫）及び汚染水の処理設備の試料（構造物、吸着材、汚染水処理に伴う二次廃棄物）（以下「1F汚染物」という。）の試験を行う。</p>	1	<p>燃料試験施設（以下「本施設」という。）では、原子炉で照射した核燃料物質の照射後試験並びに未照射核燃料物質、照射済核燃料物質及び本施設で使用する各種設備に関する安全取扱技術の開発を行う。また、<u>東京電力ホールディングス</u>（株）福島第一原子力発電所から受入れた試料（土壌、瓦礫及び植物）、原子炉建屋内及びタービン建屋内で採取した試料（金属材料、有機材料及び瓦礫）及び汚染水の処理設備の試料（構造物、吸着材、汚染水処理に伴う二次廃棄物）（以下「1F汚染物」という。）並びに同発電所内で採取した溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化した物、切り株状燃料及び損傷ペレット（以下「1F燃料デブリ」という。）の試験を行う。</p>	社名変更に伴う記載の適正化 1F燃料デブリの試験に係る事項の追加
	使用の方法		使用の方法	
取扱設備・機器：		取扱設備・機器：		
プール	； 天井走行クレーン、プール台車、燃料貯蔵ラック、水中ペリスコープ、高レベル放射能測定装置、超音波探傷装置、試料出入装置	プール	； 天井走行クレーン、プール台車、燃料貯蔵ラック、水中ペリスコープ、高レベル放射能測定装置、超音波探傷装置、試料出入装置	
$\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル	； ボトル開封装置、集合体洗浄及びクラッド採取装置、集合体外観検査装置、燃料棒外観検査装置、ペリスコープ、寸法測定装置、重量測定装置、放射能測定装置、 $\gamma$ スキャニング装置、ペレット・クラッドギャップ測定装置	$\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル	； ボトル開封装置、集合体洗浄及びクラッド採取装置、集合体外観検査装置、燃料棒外観検査装置、ペリスコープ、寸法測定装置、重量測定装置、放射能測定装置、 $\gamma$ スキャニング装置、ペレット・クラッドギャップ測定装置	
$\beta\gamma$ コンクリート No.2 セル	； X線検査装置、穿孔装置、ガス捕集装置、渦電流探傷装置、ペリスコープ	$\beta\gamma$ コンクリート No.2 セル	； X線検査装置、穿孔装置、ガス捕集装置、渦電流探傷装置、ペリスコープ	
$\beta\gamma$ コンクリート No.3 セル	； 集合体解体装置、引抜力測定装置、溶接装置、切断機、重量測定装置、ペリスコープ、廃棄物輸送キャスク、ピン移動保護装置、再照射用燃料作製装置、脱燃料装置、ペレット中心孔加工装置、燃料棒加圧封入装置	$\beta\gamma$ コンクリート No.3 セル	； 集合体解体装置、引抜力測定装置、溶接装置、切断機、重量測定装置、ペリスコープ、廃棄物輸送キャスク、ピン移動保護装置、再照射用燃料作製装置、脱燃料装置、ペレット中心孔加工装置、燃料棒加圧封入装置	
$\beta\gamma$ コンクリート No.4 セル	； 切断機、寸法測定装置、ペリスコープ、引張試験機、バースト試験機、P型ペリスコープ、アウトガス分析装置、燃料取扱設備	$\beta\gamma$ コンクリート No.4 セル	； 切断機、寸法測定装置、ペリスコープ、引張試験機、バースト試験機、P型ペリスコープ、アウトガス分析装置、燃料取扱設備	
$\beta\gamma$ コンクリート No.5 セル	； ペリスコープ、LOCA 試験装置、廃棄物輸送キャスク、燃料取扱設備	$\beta\gamma$ コンクリート No.5 セル	； ペリスコープ、LOCA 試験装置、廃棄物輸送キャスク、燃料取扱設備	
$\beta\gamma$ コンクリート No.6 セル	； 研磨装置、マクロ観察装置、小試片作製装置、試料出入装置、マイクロサンプリング装置、蒸着装置、ペレット融点測定装置、廃棄物輸送キャスク、コンベア装置、専用移送容器、燃料取扱設備	$\beta\gamma$ コンクリート No.6 セル	； 研磨装置、マクロ観察装置、小試片作製装置、試料出入装置、マイクロサンプリング装置、蒸着装置、ペレット融点測定装置、廃棄物輸送キャスク、コンベア装置、専用移送容器、燃料取扱設備	
$\beta\gamma$ 鉛 No.1 セル	； 遠隔操作型金属顕微鏡、コンベア装置	$\beta\gamma$ 鉛 No.1 セル	； 遠隔操作型金属顕微鏡、コンベア装置	
$\beta\gamma$ 鉛 No.2 セル	； 電子顕微鏡	$\beta\gamma$ 鉛 No.2 セル	； 電子顕微鏡	
$\beta\gamma$ 鉛 No.3 セル	； マイクロ $\gamma$ スキャニング装置、X線回折装置、超微小硬度計	$\beta\gamma$ 鉛 No.3 セル	； マイクロ $\gamma$ スキャニング装置、X線回折装置、超微小硬度計	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前		変更後		備考
<p>1 (つづき)</p> <p><math>\alpha\gamma</math>コンクリート No.1 セル ; ペリスコープ、寸法測定装置、P型ペリスコープ、<math>\gamma</math>スキャニング装置、穿孔装置、ガス捕集装置、重量密度測定装置、水銀ピクノメータ、廃棄物搬出装置、イオンミリング装置</p> <p><math>\alpha\gamma</math>コンクリート No.2 セル ; 切断機、樹脂注入装置、キャップセル開封装置、Na・N<sub>a</sub>K処理装置、研磨装置、金属顕微鏡、試料出入装置、薄片作成装置、オートラジオグラフィー装置、レプリカ膜採取装置、カソデックエッチャー、コンベア装置、ペリスコープ、専用移送容器、廃棄物輸送キャスク、廃液固化装置、微小硬度試験機、酸化試験装置</p> <p><math>\alpha\gamma</math>鉛 No.1 セル ; 電子線マイクロアナライザ</p> <p><math>\alpha\gamma</math>鉛 No.2 セル ; 遠隔操作型金属顕微鏡</p> <p>ホット実験室 ; 天井走行クレーン、ペレット熱伝導率測定装置、ペレット熱容量測定装置、精密密度測定装置、イオンマイクロアナライザ、水素分析装置</p> <p>セル操作室 ; 高分解能走査型電子顕微鏡</p> <p>取扱核燃料物質 :</p> <p>天然ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>劣化ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>濃縮ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>プルトニウム (化学形 : Pu、PuO<sub>2</sub>、PuN、PuC) (物理的形態 : 固体)</p> <p>トリウム (化学形 : Th、ThO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>使用済燃料 (化学形 : U、Pu、UO<sub>2</sub>、PuO<sub>2</sub>、PuN、PuC) (物理的形態 : 固体)</p> <p>取扱数量 : プール、セル、鉛セル、ホット実験室及びセル操作室毎の取扱数量を表2-1に示す。なお、各使用場所内の1F汚染物の放射能量と使用済燃料の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。</p> <p>取扱方法 :</p> <p><math>\beta\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\beta\gamma</math>鉛セルではプルトニウム富化量が照射前にいて12.6%未満の燃料を、<math>\alpha\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\alpha\gamma</math>鉛セルではプルトニウム富化量の多い(照射前において3%以上)燃料及びトリウム等を含むプルトニウム燃料化合物を取扱う。</p> <p>また、未照射劣化ウランにあっては、<math>\beta\gamma</math>鉛No.1セルで50kg、<math>\beta\gamma</math>鉛No.2セルで100kg、<math>\beta\gamma</math>鉛No.3セルで150kg、<math>\alpha\gamma</math>鉛No.1セルで100kg、<math>\alpha\gamma</math>鉛No.2セルで50kg、合計450kgを各鉛セル付属設備のボールソケットマニプレータのボールソケットとして使用する。なお、各セルでの作業フローシートを図2-1に示す。</p>	<p>1 (つづき)</p> <p><math>\alpha\gamma</math>コンクリート No.1 セル ; ペリスコープ、寸法測定装置、P型ペリスコープ、<math>\gamma</math>スキャニング装置、穿孔装置、ガス捕集装置、重量密度測定装置、水銀ピクノメータ、廃棄物搬出装置、イオンミリング装置</p> <p><math>\alpha\gamma</math>コンクリート No.2 セル ; 切断機、樹脂注入装置、キャップセル開封装置、Na・N<sub>a</sub>K処理装置、研磨装置、金属顕微鏡、試料出入装置、薄片作成装置、オートラジオグラフィー装置、レプリカ膜採取装置、カソデックエッチャー、コンベア装置、ペリスコープ、専用移送容器、廃棄物輸送キャスク、廃液固化装置、微小硬度試験機、酸化試験装置</p> <p><math>\alpha\gamma</math>鉛 No.1 セル ; 電子線マイクロアナライザ</p> <p><math>\alpha\gamma</math>鉛 No.2 セル ; 遠隔操作型金属顕微鏡</p> <p>ホット実験室 ; 天井走行クレーン、ペレット熱伝導率測定装置、ペレット熱容量測定装置、精密密度測定装置、イオンマイクロアナライザ、水素分析装置</p> <p>セル操作室 ; 高分解能走査型電子顕微鏡</p> <p>取扱核燃料物質 :</p> <p>天然ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>劣化ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>濃縮ウラン (化学形 : U、UO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>プルトニウム (化学形 : Pu、PuO<sub>2</sub>、PuN、PuC) (物理的形態 : 固体)</p> <p>トリウム (化学形 : Th、ThO<sub>2</sub>) (物理的形態 : 固体)</p> <p>使用済燃料<sup>注1)</sup> (1F燃料デブリを含む。) (物理的形態 : 固体)</p> <p><u>注1)</u> 使用済燃料のうち、1F燃料デブリの化学形及び物理的形態については、別添1 1F燃料デブリに係る使用の方法(燃料試験施設)参照。</p> <p>取扱数量 : プール、セル、鉛セル、ホット実験室及びセル操作室毎の取扱数量を表2-1に示す。なお、各使用場所内の1F汚染物の放射能量と使用済燃料(1F燃料デブリを含む。)の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。</p> <p>取扱方法 :</p> <p><math>\beta\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\beta\gamma</math>鉛セルではプルトニウム富化量が照射前にいて12.6%未満の燃料を、<math>\alpha\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\alpha\gamma</math>鉛セルではプルトニウム富化量の多い(照射前において3%以上)燃料及びトリウム等を含むプルトニウム燃料化合物を取扱う。</p> <p>また、未照射劣化ウランにあっては、<math>\beta\gamma</math>鉛No.1セルで50kg、<math>\beta\gamma</math>鉛No.2セルで100kg、<math>\beta\gamma</math>鉛No.3セルで150kg、<math>\alpha\gamma</math>鉛No.1セルで100kg、<math>\alpha\gamma</math>鉛No.2セルで50kg、合計450kgを各鉛セル付属設備のボールソケットマニプレータのボールソケットとして使用する。なお、各セルでの作業フローシートを図2-1に示す。</p>	<p>1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加</p> <p>1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加</p>		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前		変更後		備考
1 (つづき)	1 F汚染物にあっては、各種試験を実施する。1 F汚染物を使用、受入れ、貯蔵する際には、1 F汚染物の放射能量と使用又は貯蔵されている使用済燃料の放射能量の合計が、使用の場所の最大取扱量又は貯蔵施設における最大収納量以下であることを事前に確認した上で実施する。また、1 F汚染物の放射能量と使用済燃料の放射能量の合計が、「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超えないように管理する。	1 (つづき)	1 F汚染物にあっては、各種試験を実施する。1 F汚染物を使用、受入れ、貯蔵する際には、1 F汚染物の放射能量と使用又は貯蔵されている使用済燃料（1 F燃料デブリを含む。）の放射能量の合計が、使用の場所の最大取扱量又は貯蔵施設における最大収納量以下であることを事前に確認した上で実施する。また、1 F汚染物の放射能量と使用済燃料の放射能量の合計が、「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超えないように管理する。 使用済燃料のうち、1 F燃料デブリの取扱いの詳細については、別添1 1 F燃料デブリに係る使用の方法（燃料試験施設）参照。	1 F燃料デブリの試験に係る事項の追加
プール	; キャスクからの集合体及び燃料棒の取り出し並びに貯蔵、集合体及び燃料棒の外観検査、集合体及び燃料棒の放射能測定、超音波探傷、集合体及び燃料棒の移送、むつ燃料集合体貯蔵、再組立後のむつ燃料集合体搬出	プール	; キャスクからの集合体及び燃料棒の取り出し並びに貯蔵、集合体及び燃料棒の外観検査、集合体及び燃料棒の放射能測定、超音波探傷、集合体及び燃料棒の移送、むつ燃料集合体貯蔵、再組立後のむつ燃料集合体搬出	1 F燃料デブリの試験に係る事項の追加
$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	; ボトル開封、集合体・燃料棒の外観検査等、むつ燃料集合体の専用ケージ収納及び取り出し並びに燃料棒引抜き及び集合体再組立	$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	; ボトル開封、集合体・燃料棒の外観検査等	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル	; 燃料棒・キャップセルのX線検査等、むつ燃料集合体の専用ケージ収納及び取り出し並びに燃料棒引抜き及び集合体再組立	$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル	; 燃料棒・キャップセルのX線検査等	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ コンクリート No.3セル	; 集合体解体、燃料棒引抜き及び集合体再組立て、燃料棒・キャップセルの切断等、燃料棒の重量測定、廃棄物の搬出、燃料棒の移動、再照射用燃料の作製、むつ燃料集合体の専用ケージ収納及び取り出し	$\beta\gamma$ コンクリート No.3セル	; 集合体解体、燃料棒引抜き及び集合体再組立て、燃料棒・キャップセルの切断等、燃料棒の重量測定、廃棄物の搬出、燃料棒の移動、再照射用燃料の作製	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル	; 燃料棒・キャップセルの寸法測定及び切断等、強度試験等、アウトガス分析、むつ燃料集合体搬入	$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル	; 燃料棒・キャップセルの寸法測定及び切断等、強度試験等、アウトガス分析	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ コンクリート No.5セル	; 廃棄物の搬出、むつ燃料集合体搬入、強度試験	$\beta\gamma$ コンクリート No.5セル	; 廃棄物の搬出、強度試験	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ コンクリート No.6セル	; 試料の研磨等、微小分析用試料作製等、燃料ペレットの物性測定、廃棄物の搬出、金相試料の移送、Pu系燃料棒及び試料の搬出、高レベル廃液の固化処理、むつ燃料集合体搬入	$\beta\gamma$ コンクリート No.6セル	; 試料の研磨等、微小分析用試料作製等、燃料ペレットの物性測定、廃棄物の搬出、金相試料の移送、Pu系燃料棒及び試料の搬出、高レベル廃液の固化処理	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル	; 試料の顕微鏡観察、金相試料等の移送	$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル	; 試料の顕微鏡観察、金相試料等の移送	終了した使用の方法に係る記載の削除
$\beta\gamma$ 鉛 No.2セル	; 試料の顕微鏡観察	$\beta\gamma$ 鉛 No.2セル	; 試料の顕微鏡観察	
$\beta\gamma$ 鉛 No.3セル	; 試料のマイクロ $\gamma$ スキャニング等、X線回折試験、試料の硬度測定	$\beta\gamma$ 鉛 No.3セル	; 試料のマイクロ $\gamma$ スキャニング等、X線回折試験、試料の硬度測定	
$\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル	; 燃料棒、キャップセルの外観検査等、 $\gamma$ スキャニング等、試料の重量密度測定等、廃棄物の搬出、試料の研磨等	$\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル	; 燃料棒、キャップセルの外観検査等、 $\gamma$ スキャニング等、試料の重量密度測定等、廃棄物の搬出、試料の研磨等	
$\alpha\gamma$ コンクリート No.2セル	; 燃料棒・キャップセルの切断等、Na・NaK入りキャップセルの開封処理、試料の研磨等、金相試料の移送、Pu系燃料棒及び試料の搬出入、高レベル廃液の固化処理及び廃棄物の搬出、試料の硬度測定、酸化試験	$\alpha\gamma$ コンクリート No.2セル	; 燃料棒・キャップセルの切断等、Na・NaK入りキャップセルの開封処理、試料の研磨等、金相試料の移送、Pu系燃料棒及び試料の搬出入、高レベル廃液の固化処理及び廃棄物の搬出、試料の硬度測定、酸化試験	
$\alpha\gamma$ 鉛 No.1セル	; 試料のX線微小分析	$\alpha\gamma$ 鉛 No.1セル	; 試料のX線微小分析	
$\alpha\gamma$ 鉛 No.2セル	; 試料の顕微鏡観察	$\alpha\gamma$ 鉛 No.2セル	; 試料の顕微鏡観察	
ホット実験室	; 試料の熱物性値測定等、試料の表面分析、燃料集合体構成材の水素分析	ホット実験室	; 試料の熱物性値測定等、試料の表面分析、燃料集合体構成材の水素分析	
セル操作室	; 試料の表面観察	セル操作室	; 試料の表面観察	
取扱注意事項：負圧の維持		取扱注意事項：負圧の維持		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前				変更後				備考
3. 核燃料物質の種類				3. 核燃料物質の種類				
核燃料物質の種類	化合物の名称	主な化学形	性状 (物理的形態)	核燃料物質の種類	化合物の名称	主な化学形	性状 (物理的形態)	
劣化ウラン	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub>		劣化ウラン	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub>		
天然ウラン	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub>		天然ウラン	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub>		
濃縮ウラン 5%未満 5%以上 20%未満 20%以上	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>		濃縮ウラン 5%未満 5%以上 20%未満 20%以上	金属ウラン 酸化ウラン	U UO <sub>2</sub> 、U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>		
プルトニウム	金属プルトニウム 酸化プルトニウム 窒化プルトニウム 炭化プルトニウム	Pu PuO <sub>2</sub> PuN PuC	固体 粉体 (U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> )	プルトニウム	金属プルトニウム 酸化プルトニウム 窒化プルトニウム 炭化プルトニウム	Pu PuO <sub>2</sub> PuN PuC	固体 粉体 (U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> )	
トリウム	金属トリウム 酸化トリウム	T h T hO <sub>2</sub>		トリウム	金属トリウム 酸化トリウム	T h T hO <sub>2</sub>		
使用済燃料 (3.55EBq)	金属ウラン 金属プルトニウム 酸化ウラン 酸化プルトニウム 窒化プルトニウム 炭化プルトニウム	U Pu UO <sub>2</sub> PuO <sub>2</sub> PuN PuC		使用済燃料 <sup>注1)</sup> <u>(1F燃料デブリを含む。)</u> (3.55EBq)	金属ウラン 金属プルトニウム 酸化ウラン 酸化プルトニウム 窒化プルトニウム 炭化プルトニウム	U Pu UO <sub>2</sub> PuO <sub>2</sub> PuN PuC		1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
4. 使用の場所 (記載省略)	4. 使用の場所 (変更なし)				4. 使用の場所 (変更なし)			

注1) 使用済燃料のうち、1 F 燃料デブリに係る化合物の名称、化学形及び性状 (物理的形態) については、別添1 1 F 燃料デブリに係る使用の方法 (燃料試験施設) 参照。

1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前				変更後				備考								
5. 予定使用期間及び年間予定使用量				5. 予定使用期間及び年間予定使用量												
未照射核燃料物質	共通編に記載	予定使用期間	年間予定使用量		年間予定使用量 <sup>注1)</sup>											
			最大存在量	延べ取扱量	最大存在量	延べ取扱量		1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加								
			451 kg	451 kg	451 kg	451 kg										
			1 kg	1 kg	1 kg	1 kg										
			2 kg ( <sup>235</sup> U量 0.1 kg) 9.8 kg ( <sup>235</sup> U量 1.5 kg)	2 kg ( <sup>235</sup> U量 0.1 kg) 9.8 kg ( <sup>235</sup> U量 1.5 kg)	2 kg ( <sup>235</sup> U量 0.1 kg) 9.8 kg ( <sup>235</sup> U量 1.5 kg)	2 kg ( <sup>235</sup> U量 0.1 kg) 9.8 kg ( <sup>235</sup> U量 1.5 kg)										
			20 kg	20 kg	20 kg	20 kg										
			2,700 kg	2,700 kg	2,700 kg	2,700 kg										
			1,000 kg	1,000 kg	1,000 kg	1,000 kg										
			6,000 kg ( <sup>235</sup> U量 210 kg) 10 kg ( <sup>235</sup> U量 1 kg)	6,000 kg ( <sup>235</sup> U量 210 kg) 10 kg ( <sup>235</sup> U量 1 kg)	6,000 kg ( <sup>235</sup> U量 210 kg) 10 kg ( <sup>235</sup> U量 1 kg)	6,000 kg ( <sup>235</sup> U量 210 kg) 10 kg ( <sup>235</sup> U量 1 kg)										
照射済核燃料物質			40 kg	40 kg	40 kg	40 kg										
			0.05 kg	0.05 kg	0.05 kg	0.05 kg										
			3.55 EBq*	3.55 EBq*	3.55 EBq*	3.55 EBq*										
			※E (exa) :10 <sup>18</sup>													
6. 使用済燃料の処分の方法				6. 使用済燃料の処分の方法				1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加								
使用済燃料の処分の方 法	使用済燃料は、所有者に返却する。 集合体及び燃料棒はプール内の燃料貯蔵ラックに保管した後、所有者の保 有するキャスクに収納し、所有者に返却する。試料はセル内の貯蔵孔にそれ ぞれ一時保管した後、所有者の保有するキャスクに収納し、所有者に返却す る。			使用済燃料 <sup>注1)</sup> (1 F 燃料デブリを含む。) は、所有者に返却する。 集合体及び燃料棒はプール内の燃料貯蔵ラックに保管した後、所有者の保 有するキャスクに収納し、所有者に返却する。試料はセル内の貯蔵孔にそれ ぞれ一時保管した後、所有者の保有するキャスクに収納し、所有者に返却す る。				1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加								
7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 (記載省略)				7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 (変更なし)				1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加								
8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 8-1. 貯蔵施設の位置～8-2 貯蔵施設の構造 (記載省略)				8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 8-1. 貯蔵施設の位置～8-2 貯蔵施設の構造 (変更なし)				1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加								

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前					変更後					備考	
8-3. 貯蔵施設の設備					8-3. 貯蔵施設の設備						
貯蔵設備の名称 セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.1セル)	個数 1	最大収納量 表2-1に示す。(使用の取扱量と貯蔵の収納量の合計が、表2-1に示す最大取扱量を超えないこと。)	内容物の物理・化学的性状 物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム 金属トリウム 酸化トリウム	仕様 概略寸法：「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。 臨界管理：表8-2に核的制限値を示す。 貯蔵の方法：核燃料物質は、金属容器に収納した上で貯蔵する。ただし、金属製の被覆管等で密封された燃料棒及び燃料集合体については、金属容器に収納されているものとする。 貯蔵する核燃料物質は、使用中の核燃料物質との区別を明確にした上で、コンクリートセル内の保安規定で定めるエリアに配置する。	貯蔵設備の名称 セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.1セル)	個数 1	最大収納量 表2-1に示す。(使用の取扱量と貯蔵の収納量の合計が、表2-1に示す最大取扱量を超えないこと。)	内容物の物理・化学的性状 物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム 金属トリウム 酸化トリウム <u>1 F 燃料デブリ<sup>注1)</sup></u>	仕様 概略寸法：「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。 臨界管理：表8-2に核的制限値を示す。 貯蔵の方法：核燃料物質は、金属容器に収納した上で貯蔵する。ただし、金属製の被覆管等で密封された燃料棒及び燃料集合体については、金属容器に収納されているものとする。 貯蔵する核燃料物質は、使用中の核燃料物質との区別を明確にした上で、コンクリートセル内の保安規定で定めるエリアに配置する。	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加	
セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.2セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.2セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.3セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.3セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.4セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.4セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.5セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.5セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.6セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.6セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo.1セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo.1セル)	1					
セル貯蔵設備 ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo.2セル)	1				セル貯蔵設備 ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo.2セル)	1					
セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.4セル)	1孔	37 (TBq)	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム	概略寸法： 孔径 108.3mm $\phi$ × 深さ 850mm 側壁：普通コンクリートに埋設 ピット蓋：鉛、鉄 貯蔵孔の詳細を図8-1に示す。 臨界管理：表8-2に核的制限値を示す。	セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.4セル)	1孔	37 (TBq)	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム	概略寸法： 孔径 108.3mm $\phi$ × 深さ 850mm 側壁：普通コンクリートに埋設 ピット蓋：鉛、鉄 貯蔵孔の詳細を図8-1に示す。 臨界管理：表8-2に核的制限値を示す。	概略寸法： 孔径 108.3mm $\phi$ × 深さ 850mm 側壁：普通コンクリートに埋設 ピット蓋：鉛、鉄 貯蔵孔の詳細を図8-1に示す。 臨界管理：表8-2に核的制限値を示す。	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.5セル)	1孔	37 (TBq)			セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.5セル)	1孔	37 (TBq)				
セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.6セル)	1孔	37 (TBq)			セル内貯蔵孔 ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo.6セル)	1孔	37 (TBq)				
燃料貯蔵ラック (プール)	1台	3.55 (EBq) 以下 (最大貯蔵数は、集合体 <sup>*</sup> で24集合体) ※再組立後のむつ燃料集合体は1集合体として取り扱う。	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム	概略寸法： 横 4.44 m × 縦 2.2 m × 高さ 4.7m 燃料貯蔵ラックの詳細を図8-2に示す。 臨界管理： 貯蔵時の集合体表面間距離 30 cm以上 貯蔵方式：縦型 表8-2に核的制限値を示す。	燃料貯蔵ラック (プール)	1台	3.55 (EBq) 以下 (最大貯蔵数は、集合体 <sup>*</sup> で24集合体) ※再組立後のむつ燃料集合体は1集合体として取り扱う。	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属 $\beta$ ルトニウム 酸化ウラン 酸化 $\beta$ ルトニウム 窒化 $\beta$ ルトニウム 炭化 $\beta$ ルトニウム <u>1 F 燃料デブリ<sup>注1)</sup></u>	概略寸法： 横 4.44 m × 縦 2.2 m × 高さ 4.7m 燃料貯蔵ラックの詳細を図8-2に示す。 臨界管理： 貯蔵時の集合体表面間距離 30 cm以上 貯蔵方式：縦型 表8-2に核的制限値を示す。	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前					変更後					備考								
未照射核燃料物質保管庫	1台	収納量を表8－1に示す。	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属プルトニウム 酸化ウラン 酸化プルトニウム 酸化トリウム	概略寸法： 横 1.14 m × 縦 0.72 m × 高さ 1.72m 未照射核燃料物質保管庫の詳細を 図 8－3 に示す。 臨界管理：表 8－2 に 核的制限値を示す。	未照射核燃料物質保管庫	1台	収納量を表8－1に示す。	物理的性状：固体 化学的性状：金属ウラン 金属プルトニウム 酸化ウラン 酸化プルトニウム 酸化トリウム	概略寸法： 横 1.14 m × 縦 0.72 m × 高さ 1.72m 未照射核燃料物質保管庫の詳細を 図 8－3 に示す。 臨界管理：表 8－2 に 核的制限値を示す。									
未照射ウラン保管庫	1台	収納量を表8－1－2に示す。	物理的性状：固体 粉体( $U_3O_8$ ) 化学的性状：酸化ウラン	概略寸法： 横 0.9m × 縦 0.6m × 高 さ 1.8m 未照射ウラン保管庫の 詳細を図 8－4 に示 す。 臨界管理：表 8－2 に 核的制限値を示す。	未照射ウラン保 管庫	1台	収納量を表8－1－2に示す。	物理的性状：固体 粉体( $U_3O_8$ ) 化学的性状：酸化ウラン	概略寸法： 横 0.9m × 縦 0.6m × 高 さ 1.8m 未照射ウラン保管庫の 詳細を図 8－4 に示 す。 臨界管理：表 8－2 に 核的制限値を示す。									
警報設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。				警報設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。												
非常用電源設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。				非常用電源設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。												
消火設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。				消火設備	「7-3. 使用施設の設備」記載のとおり。												
<p>注1) 1 F 燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添1 1 F 燃料デブリに係る使 用の方法 (燃料試験施設) 参照。</p>																		
<p>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 (記載省略)</p>																		
<p>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 (変更なし)</p>																		
<p>表2－1 核燃料物質の取扱数量 (記載省略)</p>																		
<p>表2－1 核燃料物質の取扱数量 (変更なし)</p>																		
<p>1 F 燃料デブリの 試験に係る事項の 追加</p>																		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 7-1 使用施設の核的制限値			表 7-1 使用施設の核的制限値			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
プール (燃料貯蔵ラックは除く)	燃料 集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動体数：1集合体毎又は1ユニット毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1集合体又は1ユニット)</li> <li>UO<sub>2</sub>燃料棒は单一系における制限値で取扱う <sup>235</sup>U質量0.6kg以下(濃縮度5W/o以下)又は円筒直径20.5cm以下</li> </ul>	プール (燃料貯蔵ラックは除く)	燃料 集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動体数：1集合体毎又は1ユニット毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1集合体又は1ユニット)</li> <li>UO<sub>2</sub>燃料は单一系における制限値で取扱う <sup>235</sup>U質量0.6kg以下(濃縮度5W/o以下)又は円筒直径20.5cm以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の反映
	燃料棒			試料(1 F 燃料デブリ)		1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	キャップ セル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動体数：1キャップセル毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1キャップセル)</li> </ul>		キャップ セル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動体数：1キャップセル毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1キャップセル)</li> </ul>	
	燃料集合体、燃料棒及びキャップセルの同時取扱いはしない			燃料集合体、燃料棒、試料及びキャップセルの同時取扱いはしない		
β γコンクリート No.1セル No.2セル No.3セル の各セル	燃料 集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料集合体の取扱い制限値は1体</li> <li>UO<sub>2</sub>濃縮度は5W/o以下</li> <li>むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>	β γコンクリート No.1セル No.2セル No.3セル の各セル	燃料 集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料集合体の取扱い制限値は1体</li> <li>UO<sub>2</sub>濃縮度は5W/o以下</li> <li>むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料(濃縮度5W/o以下)：<sup>235</sup>U質量0.6kg以下 MOX燃料(富化度12.6W/o以下)：<sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下 むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>		燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料(濃縮度5W/o以下)：<sup>235</sup>U質量0.6kg以下 MOX燃料(富化度12.6W/o以下)：<sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下 むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>	
	キャップ セル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料(濃縮度10W/o未満)の取扱い制限値(<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料(濃縮度10W/o以上)の取扱い制限値(<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料(密封)の取扱い制限値(<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1作業単位当たり、1キャップセルを取扱う</li> </ul>		試料(1 F 燃料デブリ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料(濃縮度10W/o未満)の取扱い制限値(<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料(濃縮度10W/o以上)の取扱い制限値(<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料(密封)の取扱い制限値(<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1作業単位当たり、1キャップセルを取扱う</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	燃料集合体及び燃料棒とキャップセル燃料との混在はしない 燃料集合体を貯蔵中のセルにおいては、燃料集合体は使用しない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup> Pu質量は、 <sup>235</sup> U及び <sup>241</sup> Puも <sup>239</sup> Puとみなして、合計値で管理する			燃料集合体、燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 燃料集合体を貯蔵中のセルにおいては、燃料集合体は使用しない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup> Pu質量は、 <sup>235</sup> U及び <sup>241</sup> Puも <sup>239</sup> Puとみなして、合計値で管理する		1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 7-1 使用施設の核的制限値 (つづき)			表 7-1 使用施設の核的制限値 (つづき)			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル No.5セル No.6セル の各セル	燃料棒 試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下</li> <li>むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>	$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル No.5セル No.6セル の各セル	燃料棒 <u>試料(1F燃料デブリを含む。)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下</li> <li>むつ使用済燃料のUO<sub>2</sub>濃縮度は4.44W/o以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル No.2セル No.3セル の各セル	試料 キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料 (密封) の取扱い制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル No.2セル No.3セル の各セル	試料(1F燃料デブリを含む。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料 (密封) の取扱い制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 7-1 使用施設の核的制限値 (つづき)			表 7-1 使用施設の核的制限値 (つづき)			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル No. 2 セル の各セル	燃料棒 試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <math>^{235}U</math>質量0.6kg以下 MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <math>^{239}Pu</math>質量0.45kg以下</li> </ul>	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル No. 2 セル の各セル	燃料棒 <u>試料(1 F 燃料デブリを含む。)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <math>^{235}U</math>質量0.6kg以下 MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <math>^{239}Pu</math>質量0.45kg以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル No. 2 セル の各セル	試料 キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <math>^{235}U</math>質量0.6kg以下 MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <math>^{239}Pu</math>質量0.45kg以下</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <math>^{239}Pu</math>質量は、<math>^{235}U</math>及び<math>^{241}Pu</math>も<math>^{239}Pu</math>とみなして、合計値で管理する</p>	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル No. 2 セル の各セル	試料 <u>(1 F 燃料デブリを含む。)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <math>^{235}U</math>質量0.6kg以下 MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <math>^{239}Pu</math>質量0.45kg以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
				キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <math>^{239}Pu</math>質量は、<math>^{235}U</math>及び<math>^{241}Pu</math>も<math>^{239}Pu</math>とみなして、合計値で管理する</p>	
表 8-1 未照射核燃料物質保管庫の最大収納量 (記載省略)	表 8-1 未照射核燃料物質保管庫の最大収納量 (変更なし)			キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>試料とキャップセル燃料との混在はしない <math>^{239}Pu</math>質量は、<math>^{235}U</math>及び<math>^{241}Pu</math>も<math>^{239}Pu</math>とみなして、合計値で管理する</p>	
表 8-1-2 未照射ウラン保管庫の最大収納量 (記載省略)	表 8-1-2 未照射ウラン保管庫の最大収納量 (変更なし)					

表 8-1 未照射核燃料物質保管庫の最大収納量  
(記載省略)

表 8-1-2 未照射ウラン保管庫の最大収納量  
(記載省略)

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 8-2 貯蔵施設の核的制限値			表 8-2 貯蔵施設の核的制限値			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料（濃縮度 5 W/o 以下）：<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下 MOX燃料（富化度 12.6 W/o 以下）：<math>^{239}Pu</math>質量 0.45kg 以下</li> </ul>	$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	燃料棒 試料（1F燃料デブリ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料（濃縮度 5 W/o 以下）：<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下 MOX燃料（富化度 12.6 W/o 以下）：<math>^{239}Pu</math>質量 0.45kg 以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	キャップセル燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 未満）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下)</li> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 以上）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.35kg 以下)</li> <li>プルトニウム系燃料（密封）の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量 0.22kg 以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul>		キャップセル燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 未満）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下)</li> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 以上）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.35kg 以下)</li> <li>プルトニウム系燃料（密封）の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量 0.22kg 以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	燃料棒とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと $^{239}Pu$ 質量は、 $^{235}U$ 及び $^{241}Pu$ も $^{239}Pu$ とみなして、合計値で管理する			燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと $^{239}Pu$ 質量は、 $^{235}U$ 及び $^{241}Pu$ も $^{239}Pu$ とみなして、合計値で管理する		
$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル No.3セル の各セル	燃料集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料集合体の取扱い制限値は 1 体</li> <li><math>UO_2</math>濃縮度は 5 W/o 以下</li> <li>むつ使用済燃料の <math>UO_2</math> 濃縮度は 4.44 W/o 以下</li> </ul>	$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル No.3セル の各セル	燃料集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料集合体の取扱い制限値は 1 体</li> <li><math>UO_2</math>濃縮度は 5 W/o 以下</li> <li>むつ使用済燃料の <math>UO_2</math> 濃縮度は 4.44 W/o 以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料（濃縮度 5 W/o 以下）：<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下 MOX燃料（富化度 12.6 W/o 以下）：<math>^{239}Pu</math>質量 0.45kg 以下</li> </ul>		燃料棒 試料（1F燃料デブリ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 <math>UO_2</math>燃料（濃縮度 5 W/o 以下）：<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下 MOX燃料（富化度 12.6 W/o 以下）：<math>^{239}Pu</math>質量 0.45kg 以下</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	キャップセル燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 未満）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下)</li> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 以上）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.35kg 以下)</li> <li>プルトニウム系燃料（密封）の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量 0.22kg 以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul>		キャップセル燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 未満）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下)</li> <li>ウラン系燃料（濃縮度 10 W/o 以上）の取扱い制限値 (<math>^{235}U</math>質量 0.35kg 以下)</li> <li>プルトニウム系燃料（密封）の取扱い制限値 (<math>^{239}Pu</math>質量 0.22kg 以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加
	燃料集合体及び燃料棒とキャップセル燃料との混在はしない 燃料集合体を使用中のセルにおいては、燃料集合体は貯蔵しない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと $^{239}Pu$ 質量は、 $^{235}U$ 及び $^{241}Pu$ も $^{239}Pu$ とみなして、合計値で管理する			燃料集合体、燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 燃料集合体を使用中のセルにおいては、燃料集合体は貯蔵しない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと $^{239}Pu$ 質量は、 $^{235}U$ 及び $^{241}Pu$ も $^{239}Pu$ とみなして、合計値で管理する		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 8-2 貯蔵施設の核的制限値 (つづき)			表 8-2 貯蔵施設の核的制限値 (つづき)			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル No.5セル No.6セル $\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル No.2セル の各セル	燃料棒 試料 キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下         </li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料 (密封) の取扱い制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル No.5セル No.6セル $\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル No.2セル の各セル	燃料棒 試料 (1 F燃料デブリを含む。) キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値            UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下            MOX燃料 (富化度12.6W/o以下) : <sup>239</sup>Pu質量0.45kg以下         </li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の取扱い制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料 (密封) の取扱い制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない 同一セルにおいて使用及び貯蔵を行う場合には、使用及び貯蔵の合計が核的制限値を超えないこと <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
表 8-2 貯蔵施設の核的制限値 (つづき)			表 8-2 貯蔵施設の核的制限値 (つづき)			
場所	形態	核的制限値	場所	形態	核的制限値	
セル内貯蔵孔 β γコンクリート No.4セル No.5セル No.6セル の各セル	燃料棒 試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下</li> </ul>	セル内貯蔵孔 β γコンクリート No.4セル No.5セル No.6セル の各セル	燃料棒 試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) : <sup>235</sup>U質量0.6kg以下</li> </ul>	
キャップセル 燃料		<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料(密封)の貯蔵制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	キャップセル 燃料		<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>プルトニウム系燃料(密封)の貯蔵制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.22kg以下)</li> <li>1 作業単位当たり、1 キャップセルを取扱う</li> </ul> <p>燃料棒及び試料とキャップセル燃料との混在はしない <sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	
燃料貯蔵ラック(プール)	燃料集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大貯蔵数：24集合体</li> <li>1 插入孔に1集合体を収納する</li> </ul>	燃料貯蔵ラック(プール)	燃料集合体	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大貯蔵数：24集合体</li> <li>1 插入孔に1集合体を収納する</li> </ul>	
	燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 插入孔に1ユニットを収納する</li> <li>UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) は単一系における制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下又は円筒直径20.5cm以下) で取扱う</li> </ul>		燃料棒	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 插入孔に1ユニットを収納する</li> <li>UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5 W/o以下) は単一系における制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下又は円筒直径20.5cm以下) で取扱う</li> </ul>	
	キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大貯蔵数：20 キャップセル</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>1 插入孔に1ユニットを収納し、ウラン系燃料(濃縮度10W/o未満)及びウラン系燃料(濃縮度10W/o以上)の混在はしない</li> </ul>		キャップセル 燃料	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大貯蔵数：20 キャップセル</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o未満) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.6kg以下)</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度10W/o以上) の貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.35kg以下)</li> <li>1 插入孔に1ユニットを収納し、ウラン系燃料(濃縮度10W/o未満)及びウラン系燃料(濃縮度10W/o以上)の混在はしない</li> </ul>	
未照射核燃料物質保管庫	試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度5W/o未満) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.1kg以下) 保管容器の位置：上段棚 右側</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度5W/o以上20W/o未満) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.1kg以下) 保管容器の位置：中段棚 左側</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度20W/o以上) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.2kg以下) 保管容器の位置：上段棚 左側</li> <li>プルトニウム系燃料 貯蔵制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.2kg以下) 保管容器の位置：中段棚 右側</li> </ul> <p><sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	未照射核燃料物質保管庫	試料	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウラン系燃料 (濃縮度5W/o未満) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.1kg以下) 保管容器の位置：上段棚 右側</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度5W/o以上20W/o未満) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.1kg以下) 保管容器の位置：中段棚 左側</li> <li>ウラン系燃料 (濃縮度20W/o以上) 貯蔵制限値 (<sup>235</sup>U質量0.2kg以下) 保管容器の位置：上段棚 左側</li> <li>プルトニウム系燃料 貯蔵制限値 (<sup>239</sup>Pu質量0.2kg以下) 保管容器の位置：中段棚 右側</li> </ul> <p><sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する</p>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)

変更前			変更後			備考
未照射ウラン保管庫	試料	・ウラン系燃料（濃縮度5%以上20%未満） 貯蔵制限値（U質量9.3kg以下、 <sup>235</sup> U質量1.4kg以下）	未照射ウラン保管庫	試料	・ウラン系燃料（濃縮度5%以上20%未満） 貯蔵制限値（U質量9.3kg以下、 <sup>235</sup> U質量1.4kg以下）	
表9-1 排風機の仕様～表9-2 フィルタの仕様 (記載省略)				表9-1 排風機の仕様～表9-2 フィルタの仕様 (変更なし)		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (本文)



変更前	変更後	備考
 <p>図2-1 作業フローシート</p> <p>は破損燃料を示す。 * 1はモーフ燃料集合体の外観検査等 * 2はモーフ燃料棒の外観検査等 * 3はモーフ燃料棒の引き抜き及び集合体再組立を示す。</p>	 <p>図2-1 作業フローシート</p> <p>は破損燃料を示す。</p> <p>■ : 本文記載事項の明確化 ■ : 終了した使用の方法に係る記載の削除</p>	

図4-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図～  
図9-10  $\alpha\gamma$ 排水配管系統図  
(記載省略)

図4-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図～  
図9-10  $\alpha\gamma$ 排水配管系統図  
(変更なし)

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(燃料試験施設)  
(添付書類 1 ~ 3 )

令和 3 年 2 月

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>添付書類 1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>(燃料試験施設)</p>	<p>添付書類 1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>(燃料試験施設)</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
本施設における安全上重要な施設の有無について (記載省略)	本施設における安全上重要な施設の有無について (変更なし)	
1. 閉じ込めの機能 1.1 概要 本施設は、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう閉じ込め機能を設ける。	1. 閉じ込めの機能 1.1 概要 本施設は、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう閉じ込め機能を設ける。 <u>閉じ込めは、物理的障壁としての閉じ込め障壁と、障壁による閉じ込めを確保する気体廃棄設備からなる。</u>	障害対策書の取り込み
1.2 放射性物質の閉じ込め  (1) 建家 建家内管理区域は、建家壁の物理的障壁により閉じ込め機能をもたせる。 (2) 保管廃棄施設 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物は、1cm線量当量率(以下「線量当量率」という。)、内容物等によってあらかじめ分類された指定容器に封入し、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講じ、閉じ込めを確保する。封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を行う(3. 参照)。 (3) コンクリートセル 使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいを防止するため、セル壁による物理障壁及び気体廃棄施設による負圧の維持管理によって閉じ込め機能を確保する( <u>燃料試験施設の「変更後における障害対策書 2. 閉じ込め機能の確保」参照</u> )。また、貯蔵中の核燃料物質については、コンクリートセル内での核燃料物質の飛散又は漏えいの防止のため、核燃料物質は金属容器に収納する。ただし、金属製の被覆管等で密封された燃料棒及び燃料集合体については、金属容器に収納されているものとする。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を行う(3. 参照)。	1.2 放射性物質の閉じ込め  (1) 建家 建家内管理区域は、建家壁の物理的障壁により閉じ込め機能をもたせる。 (2) 保管廃棄施設 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物は、1cm線量当量率(以下「線量当量率」という。)、内容物等によってあらかじめ分類された指定容器に封入し、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講じ、閉じ込めを確保する。封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を行う(3. 参照)。 (3) コンクリートセル及び鉛セル 使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセル並びに使用施設である鉛セルは、周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいを防止するため、セル壁による物理障壁及び気体廃棄施設による負圧の維持管理によって閉じ込め機能を確保する。また、コンクリートセルに貯蔵中の核燃料物質については、コンクリートセル内での核燃料物質の飛散又は漏えいの防止のため、核燃料物質は金属容器に収納する。ただし、金属製の被覆管等で密封された燃料棒及び燃料集合体については、金属容器に収納されているものとする。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を行う(3. 参照)。	障害対策書の取り込み
<b>【障害対策書】</b> 2. 閉じ込め機能の確保 2.1 概要 本施設には、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏洩がないよう、放射性物質に対する閉じ込め障壁を設ける。閉じ込めは、物理的障壁としての閉じ込め障壁と、障壁による閉じ込めを確保する気体廃棄設備からなる。		記載の削除
2.2 閉じ込め障壁 非密封の放射性物質は原則としてセル、フード及びしゃへいボックスで取扱い、これらを物理的障壁とする。また、それらの内部に設置される試験機器及び実験機器などについては、極力、セル、フード及びしゃへいボックス内を汚染させない構造とする。さらに、建家にも閉じ込め障壁としての役割をもたせる。 (1) $\beta\gamma$ コンクリートセル及び鉛セル 重コンクリート及び普通コンクリートのしゃへい壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル6基と、鉛及び鉄をしゃへい壁とする鉛セル3基とこれらの付属設備から構成され、 $\beta\gamma$ 放射性物質取扱いセルとして負圧維持管理を行う。 (2) $\alpha\gamma$ コンクリートセル及び鉛セル		重複記載の削除及び記載箇所の移動
	1) $\beta\gamma$ コンクリートセル及び鉛セル 重コンクリート及び普通コンクリートの遮蔽壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル6基と、鉛及び鉄を遮蔽壁とする鉛セル3基とこれらの付属設備から構成され、 $\beta\gamma$ 放射性物質取扱いセルとして負圧維持管理を行う。 2) $\alpha\gamma$ コンクリートセル及び鉛セル	記載の削除 記載箇所の移動
		番号の変更 記載の適正化 記載の適正化
		番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前	変更後	備考
<p>重コンクリート及び普通コンクリートの<u>しやへい</u>壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル2基と、鉛及び鉄を<u>しやへい</u>壁とする鉛セル2基とこれらの付属設備から構成され、セル内部はステンレス鋼板でライニングを施した気密構造のセルである。このため、<math>\alpha\gamma</math>放射性物質取扱いセルとして、空気漏洩率がセル容積に対して4 vol%/day (セル差圧 294Pa 時) で管理を行う。</p> <p>(3) フード フード開口部の風速が、0.5m/s (前面扉半開時) 以上になるよう設計し、放射性物質がフード外に漏洩することを防止する。</p> <p>(4) <u>しやへい</u>ボックス <math>\beta\gamma</math>放射性物質取扱い<u>しやへい</u>ボックスとして負圧維持管理を行えるよう設計し、放射性物質が<u>しやへい</u>ボックス外に漏洩することを防止する。</p> <p>2.3 気体廃棄設備 閉じ込め障壁に加えて、セル等の閉じ込め機能を確保するための气体廃棄設備を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。排気系は、セル、実験室等の負圧及びフード開口部の風速を維持し、その給排気をワンススルー方式として高性能フィルタでろ過した後、排気筒から排出する。フィルタの目詰まりによるセル内負圧の減少は、セル毎に備えられたマノメータによって常時監視し、フィルタの目詰まりがみられた時には、適宜、新しいフィルタと交換する。セル内の負圧が低下し、警報設定値以下になった時には、マノメータに連結したコントロール室監視盤警報器及び正面玄関脇の副警報盤警報器のブザーが吹鳴し、負圧の低下を表示する。この場合には、原因を詳細に調査し、セル等の漏洩の有無を検討する。</p> <p>安全上重要な系統の排風機に故障が生じた時は、待機の排風機が直ちに起動する。また、停電の際にも安全上重要な系統の排風機には、非常用電源が投入され、再起動する。</p> <p>【障害対策書引用終わり】</p>	<p>重コンクリート及び普通コンクリートの<u>遮蔽</u>壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル2基と、鉛及び鉄を<u>遮蔽</u>壁とする鉛セル2基とこれらの付属設備から構成され、セル内部はステンレス鋼板でライニングを施した気密構造のセルである。このため、<math>\alpha\gamma</math>放射性物質取扱いセルとして、空気漏洩率がセル容積に対して4 vol%/day (セル差圧 294Pa 時) で管理を行う。</p> <p>(4) フード フード開口部の風速が、0.5m/s (前面扉半開時) 以上になるよう設計し、放射性物質がフード外に漏洩することを防止する。</p> <p>(5) <u>遮蔽</u>ボックス <math>\beta\gamma</math>放射性物質取扱い<u>遮蔽</u>ボックスとして負圧維持管理を行えるよう設計し、放射性物質が<u>遮蔽</u>ボックス外に漏洩することを防止する。</p> <p>(6) 気体廃棄設備 閉じ込め障壁に加えて、セル等の閉じ込め機能を確保するための气体廃棄設備を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。排気系は、セル、実験室等の負圧及びフード開口部の風速を維持し、その給排気をワンススルー方式として高性能フィルタでろ過した後、排気筒から排出する。フィルタの目詰まりによるセル内負圧の減少は、セル毎に備えられたマノメータによって常時監視し、フィルタの目詰まりがみられた時には、適宜、新しいフィルタと交換する。セル内の負圧が低下し、警報設定値以下になった時には、マノメータに連結したコントロール室監視盤警報器及び正面玄関脇の副警報盤警報器のブザーが吹鳴し、負圧の低下を表示する。この場合には、原因を詳細に調査し、セル等の漏洩の有無を検討する。</p> <p>安全上重要な系統の排風機に故障が生じた時は、待機の排風機が直ちに起動する。また、停電の際にも安全上重要な系統の排風機には、非常用電源が投入され、再起動する。</p>	<p>記載の適正化 記載の適正化</p> <p>番号の変更</p> <p>番号の変更及び記載の適正化 記載の適正化 番号の変更</p>
<p>1.3 放射性物質漏えいの拡大防止対策 (1) 保管廃棄施設 固体廃棄物から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、仮に漏えいした場合に備え、以下の拡大防止対策を講ずる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 保管廃棄施設の床表面は、ステンレスライニング、除染性の良い樹脂系材料等により平滑に仕上げる。</li> <li>2) 線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。</li> </ol> <p>1.4 管理区域内の放射性物質濃度 (1) 保管廃棄施設周辺の放射性物質濃度 保管廃棄施設の周辺にフード等の放射性物質が飛散する可能性のある設備は存在しないため、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(以下「線量告示」という。)に定める「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えることはない。</p> <p>2. 遮蔽 【障害対策書】 3. 従事者の放射線外部被ばく対策 3.1 概要 本施設において、セル等の側壁、天井、床及び窓などに必要な<u>しやへい</u>体を設けることにより、従事者の放射線外部被ばくを<u>できるだけ</u>低くする。</p>	<p>1.3 放射性物質漏えいの拡大防止対策 (1) 保管廃棄施設 固体廃棄物から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、仮に漏えいした場合に備え、以下の拡大防止対策を講ずる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 保管廃棄施設の床表面は、ステンレスライニング、除染性の良い樹脂系材料等により平滑に仕上げる。</li> <li>2) 線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。</li> </ol> <p>1.4 管理区域内の放射性物質濃度 (1) 保管廃棄施設周辺の放射性物質濃度 保管廃棄施設の周辺にフード等の放射性物質が飛散する可能性のある設備は存在しないため、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(以下「線量告示」という。)に定める「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えることはない。</p> <p>2. 遮蔽 2.1 概要 本施設において、セル等の側壁、天井、床及び窓などに必要な<u>遮蔽</u>体を設けることにより、従事者の放射線外部被ばくを<u>合理的に</u>達成できる限り低減する。</p>	<p>障害対策書の取り込みに伴う記載の削除 番号の変更及び記載の適正化</p>

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p><u>3.2 γ線に対するしやへい計算</u></p> <p><u>3.2.1 しやへい計算の結果</u></p> <p><u>(1) 最大取扱量と線源の形状</u></p> <p>しやへい計算には軽水炉で高燃焼させる場合に予想される燃料仕様、ウラン濃縮度5w/o(<sup>235</sup>U)及びプルトニウム富化度5w/o(<sup>239</sup>Pu, <sup>241</sup>Pu),燃焼度は各々60,000MWd/mtU, 56,000MWd/mtU, 冷却日数90日を条件として、ORIGEN2<sup>(1)</sup>計算コードにより求めた線源強度を使用した。</p> <p>これらの条件は次のことから安全側の想定と考えられる。一般に燃料の燃焼度を高めるためには濃縮度又はプルトニウム富化度を増す必要があり、それを増すにしたがって放射能量は増大する傾向にあるので使用予定最大の濃縮度5w/oで評価する。一方、原子炉燃料は濃縮度又はプルトニウム富化度と燃焼度の相対関係で使用されるため、中性子強度においてもプルトニウム富化度最大5w/oで、燃焼度の高い条件で計算に用いることが最も厳しい条件となる。</p> <p>この場合、βγコンクリートNo.1～No.3セル及びプールは1集合体当たりの核燃料物質が最も多いPWR燃料集合体(17×17, 462 kg/集合体)を、βγコンクリートNo.4～No.6セル、αγコンクリートNo.1～No.2セルは最大取扱量相当の燃料棒の本数を、またβγ鉛セル及びαγ鉛セルは切断片を用いた。</p> <p>しやへい計算に用いた最大取扱量を表<u>1-1</u>に示す。</p> <p>線源の形状は、プール、βγコンクリートセル、αγコンクリートセルについては円柱または角柱線源とし、βγ鉛セル及びαγ鉛セルについては球状線源とした。</p> <p>しやへい計算に用いた線源形状を図<u>1-1</u>に示す。</p> <p><u>(2) γ線の線源強度</u></p> <p>しやへい計算に用いたORIGEN2によるγ線のエネルギー分布(90日冷却)を表<u>1-2</u>に示す。</p>	<p><u>2.1.1 γ線に対する遮蔽計算</u></p> <p><u>(1) 遮蔽計算の条件</u></p> <p><u>1) 最大取扱量と線源の形状</u></p> <p>遮蔽計算には軽水炉で高燃焼させる場合に予想される燃料仕様、ウラン濃縮度5w/o(<sup>235</sup>U)及びプルトニウム富化度5w/o(<sup>239</sup>Pu, <sup>241</sup>Pu),燃焼度は各々60,000MWd/mtU, 56,000MWd/mtU, 冷却日数90日を条件として、ORIGEN2<sup>(1)</sup>計算コードにより求めた線源強度を使用した。</p> <p>これらの条件は次のことから安全側の想定と考えられる。一般に燃料の燃焼度を高めるためには濃縮度又はプルトニウム富化度を増す必要があり、それを増すにしたがって放射能量は増大する傾向があるので使用予定最大の濃縮度5w/oで評価する。一方、原子炉燃料は濃縮度又はプルトニウム富化度と燃焼度の相対関係で使用されるため、中性子強度においてもプルトニウム富化度最大5w/oで、燃焼度の高い条件で計算に用いることが最も厳しい条件となる。</p> <p>この場合、βγコンクリートNo.1～No.3セル及びプールは1集合体当たりの核燃料物質が最も多いPWR燃料集合体(17×17, 462 kg/集合体)を、βγコンクリートNo.4～No.6セル、αγコンクリートNo.1～No.2セルは最大取扱量相当の燃料棒の本数を、またβγ鉛セル及びαγ鉛セルは切断片を用いた。</p> <p>遮蔽計算に用いた最大取扱量を表<u>2.1.1-1</u>に示す。</p> <p>線源の形状は、プール、βγコンクリートセル、αγコンクリートセルについては円柱または角柱線源とし、βγ鉛セル及びαγ鉛セルについては球状線源とした。</p> <p>遮蔽計算に用いた線源形状を図<u>2.1.1-1</u>に示す。</p> <p><u>2) γ線の線源強度</u></p> <p>遮蔽計算に用いたORIGEN2によるγ線のエネルギー分布(90日冷却)を表<u>2.1.1-2</u>に示す。</p>	番号の変更及び記載の適正化 番号の変更及び記載の適正化
<p><u>3.2.2 しやへい計算</u></p> <p>しやへい計算は一次元Sn輸送計算のANISN-JR<sup>(2)</sup>を使用した。背面扉と試料出入用開口については鉄枠からの散乱を考慮するため、二次元Sn輸送計算のDOT3.5<sup>(3)</sup>を用いて評価した。</p> <p>群定数はDLC-23Eライブラリーを使用した。</p> <p>エネルギー群数は中性子22群ガンマ線18群、計40群として計算した。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(4)</sup>を用いて作成したものを使用した。</p> <p>βγコンクリートセル、αγコンクリートセルしやへい窓のしやへい計算はショット社の資料<sup>(5)</sup>をもとに計算した。</p>	<p><u>(2) 遮蔽計算</u></p> <p>遮蔽計算は一次元Sn輸送計算のANISN-JR<sup>(2)</sup>を使用した。背面扉と試料出入用開口については鉄枠からの散乱を考慮するため、二次元Sn輸送計算のDOT3.5<sup>(3)</sup>を用いて評価した。</p> <p>群定数はDLC-23Eライブラリーを使用した。</p> <p>エネルギー群数は中性子22群ガンマ線18群、計40群として計算した。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(4)</sup>を用いて作成したものを使用した。</p> <p>βγコンクリートセル、αγコンクリートセル遮蔽窓の遮蔽計算はショット社の資料<sup>(5)</sup>をもとに計算した。</p>	番号の変更及び記載の適正化
<p><u>3.3 中性子に対するしやへい計算</u></p> <p><u>3.3.1 しやへい計算の条件</u></p> <p><u>(1) 最大取扱量と線源の形状</u></p> <p>本施設で取扱う燃料は、高燃焼度で蓄積する超ウラン元素からの自発核分裂等による中性子があり、γ線成分と合わせて評価する必要がある。本項では取扱い量に相当する中性子に対し各セルのしやへいを検討した。</p> <p>中性子の発生量は、3.2.1(1)で想定した燃料集合体のORIGEN2計算コードにより求めた線源強度値に、中性子の増倍効果を加味したものとする。この場合βγコンクリートNo.1～No.3セル及びプールは1集合体当たりの核燃料物質が最も多いPWR燃料集合体(17×17, 462 kg/集合体)で且つ、中性子強度の大きいプルトニウム富化燃料を用いた。</p> <p>βγコンクリートNo.4～No.6セル、αγコンクリートNo.1～No.2セルは最大取扱量相当の燃料棒の本数を、またβγ鉛及びαγ鉛セルは切断片を用いた。</p>	<p><u>2.1.2 中性子に対する遮蔽計算</u></p> <p><u>(1) 遮蔽計算の条件</u></p> <p><u>1) 最大取扱量と線源の形状</u></p> <p>本施設で取扱う燃料は、高燃焼度で蓄積する超ウラン元素からの自発核分裂等による中性子があり、γ線成分と合わせて評価する必要がある。本項では取扱い量に相当する中性子に対し各セルの遮蔽を検討した。</p> <p>中性子の発生量は、2.2.1(1)で想定した燃料集合体のORIGEN2計算コードにより求めた線源強度値に、中性子の増倍効果を加味したものとする。この場合βγコンクリートNo.1～No.3セル及びプールは1集合体当たりの核燃料物質が最も多いPWR燃料集合体(17×17, 462 kg/集合体)で且つ、中性子強度の大きいプルトニウム富化燃料を用いた。</p> <p>βγコンクリートNo.4～No.6セル、αγコンクリートNo.1～No.2セルは最大取扱量相当の燃料棒の本数を、またβγ鉛及びαγ鉛セルは切断片を用いた。</p>	番号の変更及び記載の適正化 番号の変更及び記載の適正化 記載の適正化 番号の変更及び記載の適正化

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>しやへい計算に用いた取扱量を表 1-3 に示す。</p> <p>(2) 中性子の線源強度 ORIGEN 2 計算コードによる中性子強度は 1 集合体 (PWR) 当り <math>3.53 \times 10^9</math> neutrons/s である。線源形状は <math>\gamma</math> 線しやへい計算と同様とした。 しやへい計算に用いた線源形状を図 1-1 に示す。また、しやへい計算に用いた中性子のエネルギー分布 (90 日冷却) を表 1-4 に示す。</p> <p>3.3.2 しやへい計算 3.2.2 <math>\gamma</math> 線しやへい計算と同様に計算コードは ANSI-SN-JR 及び DOT3.5 で評価した。中性子の増倍率については臨界計算コード KENO-IV で求めた実効増倍係数を考慮したものである。</p> <p>3.4 線源の移動範囲 ホットセル及びプール内での線源の移動範囲と評価点の説明を図 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 及び 1-9 に示す。線源の取扱い状態は、最悪の条件でそれぞれの壁面、床面、天井面及び水面に対し平行な状態を想定する。</p> <p>3.5 しやへい計算の結果 3.2.2 項及び 3.3.2 項により求めたしやへいの計算結果を表 1-5(1)～表 1-5(8) に示す。</p> <p>3.6 通常作業における <math>\gamma</math> 線及び中性子線による被ばくの評価 3.6.1 ホットセル 3.2.1(1) で想定した燃料集合体を取扱う場合のしやへい計算を行った結果、重コンクリート、普通コンクリート、鉛、鉄等で構成するホットセルのしやへい体壁面における線量は最大 <math>4.2 \mu\text{Sv/h}</math> であり、人の常時立ち入る場所におけるしやへい設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> (線量限度週当たり <math>1 \text{mSv}</math> に相当し、1 週間の作業時間を 40 時間以下とする。以下設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> と表現する。) 以下である。また、人の常時立ち入らない場所についての設計値 <math>100 \mu\text{Sv/h}</math> (線量限度週当たり <math>1 \text{mSv}</math> に相当し、1 週間の作業時間を 10 時間以下とする。以下設計値 <math>100 \mu\text{Sv/h}</math> と表現する。) に対しては、最大 <math>22.2 \mu\text{Sv/h}</math> である。</p> <p>3.6.2 プール 3.2.1(1) で想定した燃料集合体を、水深 <math>3.5\text{m}</math> 以上のところで水面に対し水平な状態 (最悪条件) で移動する場合、水面から <math>50\text{ cm}</math> 離れた位置での線量は最大 <math>2.2 \mu\text{Sv/h}</math> である。又 24 集合体 (PWR) を同時に燃料貯蔵ラックに収納した場合でも線量は最大 <math>1.1 \times 10^{-8} \mu\text{Sv/h}</math> である。以上の結果、双方を合計しても <math>2.2 \mu\text{Sv/h}</math> 程度で設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> 以下である。</p> <p>3.6.3 しやへい窓及び各種ペネトレーション (1) しやへい窓 各セルのしやへい窓は鉛ガラス等で構成し、窓表面での線量は最大 <math>11.3 \mu\text{Sv/h}</math> であり、人の常時立ち入る場所における設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> 以下である。</p> <p>(2) マスタースレーブマニプレータ <math>\beta</math> コンクリート No.1～No.3 では、主要設備間を燃料集合体を縦形で移動するので、マニプレータの壁貫通機構部 (<math>3.05\text{m}</math> 高さ) を一時的に通過する。マニプレータの壁貫通機構部は内部に十分な鉛とポリエチレンしやへい材を施す対策をして、人の常時立ち入る高さにおける線量は十分設計値以内になるようになる。更にセル内で集合体を取扱う場合はサーベイメータ等により、操作室の線量当量率を測定し、放射線被ばくに対する十分な</p>	<p>遮蔽計算に用いた取扱量を表 2.1.2-1 に示す。</p> <p>2) 中性子の線源強度 ORIGEN 2 計算コードによる中性子強度は 1 集合体 (PWR) 当たり <math>3.53 \times 10^9</math> neutrons/s である。線源形状は <math>\gamma</math> 線遮蔽計算と同様とした。 遮蔽計算に用いた線源形状を図 2.1.1-1 に示す。また、遮蔽計算に用いた中性子のエネルギー分布 (90 日冷却) を表 2.1.2-2 に示す。</p> <p>(2) 遮蔽計算 2.1.1(2) <math>\gamma</math> 線遮蔽計算と同様に計算コードは ANSI-SN-JR 及び DOT3.5 で評価した。中性子の増倍率については臨界計算コード KENO-IV で求めた実効増倍係数を考慮したものである。</p> <p>2.1.3 線源の移動範囲 ホットセル及びプール内での線源の移動範囲と評価点の説明を図 2.1.2-1, 2.1.2-2, 2.1.2-3, 2.1.2-4, 2.1.2-5, 2.1.2-6, 2.1.2-7 及び 2.1.2-8 に示す。線源の取扱い状態は、最悪の条件でそれぞれの壁面、床面、天井面及び水面に対し平行な状態を想定する。</p> <p>2.1.4 遮蔽計算の結果 2.1.1(2) 及び 2.1.2(2) により求めた遮蔽の計算結果を表 2.1.4-1～表 2.1.4-8 に示す。</p> <p>2.1.5 通常作業における <math>\gamma</math> 線及び中性子線による被ばくの評価 (1) ホットセル 2.1.1(1) で想定した燃料集合体を取扱う場合の遮蔽計算を行った結果、重コンクリート、普通コンクリート、鉛、鉄等で構成するホットセルの遮蔽体壁面における線量は最大 <math>4.2 \mu\text{Sv/h}</math> であり、人の常時立ち入る場所における遮蔽設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> (線量限度週当たり <math>1 \text{mSv}</math> に相当し、1 週間の作業時間を 40 時間以下とする。以下設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> と表現する。) 以下である。また、人の常時立ち入らない場所についての設計値 <math>100 \mu\text{Sv/h}</math> (線量限度週当たり <math>1 \text{mSv}</math> に相当し、1 週間の作業時間を 10 時間以下とする。以下設計値 <math>100 \mu\text{Sv/h}</math> と表現する。) に対しては、最大 <math>22.2 \mu\text{Sv/h}</math> である。</p> <p>(2) プール 2.1.1(1) で想定した燃料集合体を、水深 <math>3.5\text{m}</math> 以上のところで水面に対し水平な状態 (最悪条件) で移動する場合、水面から <math>50\text{ cm}</math> 離れた位置での線量は最大 <math>2.2 \mu\text{Sv/h}</math> である。又 24 集合体 (PWR) を同時に燃料貯蔵ラックに収納した場合でも線量は最大 <math>1.1 \times 10^{-8} \mu\text{Sv/h}</math> である。以上の結果、双方を合計しても <math>2.2 \mu\text{Sv/h}</math> 程度で設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> 以下である。</p> <p>(3) 遮蔽窓及び各種ペネトレーション 1) 遮蔽窓 各セルの遮蔽窓は鉛ガラス等で構成し、窓表面での線量は最大 <math>11.3 \mu\text{Sv/h}</math> であり、人の常時立ち入る場所における設計値 <math>25 \mu\text{Sv/h}</math> 以下である。</p> <p>2) マスタースレーブマニプレータ <math>\beta</math> コンクリート No.1～No.3 では、主要設備間を燃料集合体を縦形で移動するので、マニプレータの壁貫通機構部 (<math>3.05\text{m}</math> 高さ) を一時的に通過する。マニプレータの壁貫通機構部は内部に十分な鉛とポリエチレン遮蔽材を施す対策をして、人の常時立ち入る高さにおける線量は十分設計値以内になるようになる。更にセル内で集合体を取扱う場合はサーベイメータ等により、操作室の線量当量率を測定し、放射線被ばくに対する十分な管理</p>	<p>記載の適正化及び表番号の変更 番号の変更 記載の適正化 記載の適正化 記載の適正化並びに図番号及び表番号の変更 番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更 図番号の変更</p> <p>番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更 番号の変更 番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更 番号の変更 番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更 番号の変更 番号の変更</p> <p>番号の変更 番号の変更</p> <p>番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更 番号の変更</p> <p>番号の変更及び記載の適正化</p> <p>番号の変更</p>

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
管理を行う。	を行う。	番号の変更 記載の適正化
<b>(3) 貫通孔</b> セルの内側と外側を貫通する孔は三次元（立体）的に曲げをつけ、直線状に貫通させることは極力避ける。やむなく直線状とする場合は、孔の先端部に必要な <u>しやへい</u> 材を施す等の対策を行い、放射線被ばくに対する十分な管理を行う。	<b>3) 貫通孔</b> セルの内側と外側を貫通する孔は三次元（立体）的に曲げをつけ、直線状に貫通させることは極力避ける。やむなく直線状とする場合は、孔の先端部に必要な <u>遮蔽</u> 材を施す等の対策を行い、放射線被ばくに対する十分な管理を行う。	番号の変更 記載の適正化
<b>(4) 背面扉</b> 各セル背面扉は鋼板、又は燃料集合体を取扱う $\beta$ $\gamma$ セルNo.1～No.3については鋼板とポリエチレン材を組み合わせた <u>しやへい</u> 材を設けることによって線量は最大 $53.7 \mu \text{Sv/h}$ であり、設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。又、扉本体と扉枠の隙間は放射線漏洩防止のため相互に段差をつけ安全を確保する。	<b>4) 背面扉</b> 各セル背面扉は鋼板、又は燃料集合体を取扱う $\beta$ $\gamma$ セルNo.1～No.3については鋼板とポリエチレン材を組み合わせた <u>遮蔽</u> 材を設けることによって線量は最大 $53.7 \mu \text{Sv/h}$ であり、設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。又、扉本体と扉枠の隙間は放射線漏洩防止のため相互に段差をつけ安全を確保する。	番号の変更 記載の適正化
<b>(5) 試料出入用開口</b> 各セル試料出入用開口は鉛材で <u>しやへい</u> を行い、燃料集合体を取扱う $\beta$ $\gamma$ No.1 セル及びNo.3 セルについては鉛材とポリエチレン複合材( $B_4C$ )でシャッター部を <u>しやへい</u> することによって線量は最大 $85.5 \mu \text{Sv/h}$ であり、セル背面及びセル天井面の設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>5) 試料出入用開口</b> 各セル試料出入用開口は鉛材で <u>遮蔽</u> を行い、燃料集合体を取扱う $\beta$ $\gamma$ No.1 セル及びNo.3 セルについては鉛材とポリエチレン複合材( $B_4C$ )でシャッター部を <u>遮蔽</u> することによって線量は最大 $85.5 \mu \text{Sv/h}$ であり、セル背面及びセル天井面の設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化 記載の適正化
<b>(6) ボールソケットマニピレータ</b> ボールソケットとボールソケット本体枠は鉛セル前面 <u>しやへい</u> 壁と同等以上の <u>しやへい</u> 能力のある劣化ウランを使用することで線量は最大 $0.8 \mu \text{Sv/h}$ であり、人の常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>6) ボールソケットマニピレータ</b> ボールソケットとボールソケット本体枠は鉛セル前面 <u>遮蔽</u> 壁と同等以上の <u>遮蔽</u> 能力のある劣化ウランを使用することで線量は最大 $0.8 \mu \text{Sv/h}$ であり、人の常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化
<b>3.6.4 イオンマイクロアナライザ</b> イオンマイクロアナライザは、本体部全体を鋼板等で外部 <u>しやへい</u> することで、 <u>しやへい</u> 体表面における外部放射線に係る線量は $15.6 \mu \text{Sv/h}$ となり、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。 また、試料移送容器についての線量は $7.6 \mu \text{Sv/h}$ であり、容器取扱時の設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>4) イオンマイクロアナライザ</b> イオンマイクロアナライザは、本体部全体を鋼板等で外部 <u>遮蔽</u> することで、 <u>遮蔽</u> 体表面における外部放射線に係る線量は $15.6 \mu \text{Sv/h}$ となり、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。 また、試料移送容器についての線量は $7.6 \mu \text{Sv/h}$ であり、容器取扱時の設計値 $100 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化
<b>3.6.5 ペレット熱容量測定装置</b> ペレット熱容量測定装置は、本体部全体を SS400 鋼板で製作した <u>しやへい</u> ボックス内に収納するため、 <u>しやへい</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $12.5 \mu \text{Sv/h}$ となり、精密密度測定装置との同時使用はしないため、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>5) ペレット熱容量測定装置</b> ペレット熱容量測定装置は、本体部全体を SS400 鋼板で製作した <u>遮蔽</u> ボックス内に収納するため、 <u>遮蔽</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $12.5 \mu \text{Sv/h}$ となり、精密密度測定装置との同時使用はしないため、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化 記載の適正化
<b>3.6.6 精密密度測定装置</b> 精密密度測定装置は、本体部全体を SS400 鋼板で製作した <u>しやへい</u> ボックス内に収納するため、 <u>しやへい</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $12.1 \mu \text{Sv/h}$ となり、ペレット熱容量測定装置との同時使用はしないため、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>6) 精密密度測定装置</b> 精密密度測定装置は、本体部全体を SS400 鋼板で製作した <u>遮蔽</u> ボックス内に収納するため、 <u>遮蔽</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $12.1 \mu \text{Sv/h}$ となり、ペレット熱容量測定装置との同時使用はしないため、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化 記載の適正化
<b>3.6.7 高分解能走査型電子顕微鏡</b> 高分解能走査型電子顕微鏡は、本体部全体を SS400 製鋼板で製作した <u>しやへい</u> ボックス内に収納するため、 <u>しやへい</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $5.9 \mu \text{Sv/h}$ となり、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	<b>7) 高分解能走査型電子顕微鏡</b> 高分解能走査型電子顕微鏡は、本体部全体を SS400 製鋼板で製作した <u>遮蔽</u> ボックス内に収納するため、 <u>遮蔽</u> ボックス表面における外部放射線に係る線量は $5.9 \mu \text{Sv/h}$ となり、人が常時立ち入る場所における設計値 $25 \mu \text{Sv/h}$ 以下である。	番号の変更 記載の適正化 記載の適正化

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p><u>3.6.8 むつ燃料集合体の使用</u></p> <p>むつ燃料集合体は、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セルにおいては各セルで12体(<math>2.3 \times 10^{16}\text{Bq}</math>)まで取扱い、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セルにおいては各セルで1体(<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>)を取扱う。むつ燃料集合体の放射能は、ウラン燃料濃縮度3.24%の場合<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>、ウラン燃料濃縮度4.44%の場合<math>1.88 \times 10^{15}\text{Bq}</math>である。ここでは、ウラン燃料濃縮度3.24%、むつ燃料集合体1体の放射能<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>、燃焼度4.7GWD/mtU、冷却日数7年を計算条件として、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セル及びNo.4～No.6セルにおいてセル表面における外部放射線に係る線量を評価した結果、各々<math>2.9 \times 10^{-2}\mu\text{Sv}/\text{h}</math>、<math>7.4 \times 10^{-2}\mu\text{Sv}/\text{h}</math>となり、ホットセルの<u>しやへい</u>体壁面における人が常時立ち入る場所の線量<math>25\mu\text{Sv}/\text{h}</math>を十分下回り、被ばくに係る安全を確保できる。</p>	<p>(8) むつ燃料集合体の使用</p> <p>むつ燃料集合体は、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セルにおいては各セルで12体(<math>2.3 \times 10^{16}\text{Bq}</math>)まで取扱い、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セルにおいては各セルで1体(<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>)を取扱う。むつ燃料集合体の放射能は、ウラン燃料濃縮度3.24%の場合<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>、ウラン燃料濃縮度4.44%の場合<math>1.88 \times 10^{15}\text{Bq}</math>である。ここでは、ウラン燃料濃縮度3.24%、むつ燃料集合体1体の放射能<math>1.92 \times 10^{15}\text{Bq}</math>、燃焼度4.7GWD/mtU、冷却日数7年を計算条件として、<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セル及びNo.4～No.6セルにおいてセル表面における外部放射線に係る線量を評価した結果、各々<math>2.9 \times 10^{-2}\mu\text{Sv}/\text{h}</math>、<math>7.4 \times 10^{-2}\mu\text{Sv}/\text{h}</math>となり、ホットセルの<u>遮蔽</u>体壁面における人が常時立ち入る場所の線量<math>25\mu\text{Sv}/\text{h}</math>を十分下回り、被ばくに係る安全を確保できる。</p>	番号の変更 記載の適正化
<p><u>3.6.9 未照射ウラン保管庫</u></p> <p>未照射ウラン保管庫で貯蔵する未照射ウランの放射能は<math>3.8 \times 10^8\text{Bq}</math>であり、未照射ウラン保管庫表面における線量は<u>しやへい</u>物なしで<math>2\mu\text{Sv}/\text{h}</math>となり人が常時立ち入る場所における設計値<math>25\mu\text{Sv}/\text{h}</math>以下である。</p>	<p>(9) 未照射ウラン保管庫</p> <p>未照射ウラン保管庫で貯蔵する未照射ウランの放射能は<math>3.8 \times 10^8\text{Bq}</math>であり、未照射ウラン保管庫表面における線量は<u>遮蔽</u>物なしで<math>2\mu\text{Sv}/\text{h}</math>となり人が常時立ち入る場所における設計値<math>25\mu\text{Sv}/\text{h}</math>以下である。</p>	番号の変更 記載の適正化
<p>以上の結果から、むつ燃料集合体を含む燃料集合体を取扱う<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セル、むつ燃料集合体及び燃料棒を取扱う<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セル、燃料棒を取り扱う<math>\alpha\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.2セル、切断片を取り扱う<math>\beta\gamma</math>鉛セル、<math>\alpha\gamma</math>鉛セル、ホット実験室及びセル操作室での、人が常時立入る場所における施設<u>しやへい</u>体表面においての外部放射線に係る線量は、各々、1週間に<math>1\text{mSv}</math>以下である。このため、これらを総合評価した場合においても、従事者の線量限度(平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間につき<math>100\text{mSv}</math>、4月1日を始期とする1年間につき<math>50\text{mSv}</math>)を超えることはない。</p> <p>【障害対策書引用おわり】</p>	<p>以上の結果から、むつ燃料集合体を含む燃料集合体を取扱う<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.3セル、むつ燃料集合体及び燃料棒を取扱う<math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セル、燃料棒を取り扱う<math>\alpha\gamma</math>コンクリートNo.1セル～No.2セル、切断片を取り扱う<math>\beta\gamma</math>鉛セル、<math>\alpha\gamma</math>鉛セル、ホット実験室及びセル操作室での、人が常時立入る場所における施設<u>遮蔽</u>体表面においての外部放射線に係る線量は、各々、1週間に<math>1\text{mSv}</math>以下である。このため、これらを総合評価した場合においても、従事者の線量限度(平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間につき<math>100\text{mSv}</math>、4月1日を始期とする1年間につき<math>50\text{mSv}</math>)を超えることはない。</p>	記載の適正化
<p><u>2.1 保管廃棄施設</u></p> <p><u>2.1.1 概要</u></p> <p>本施設では、保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	<p><u>2.2 保管廃棄施設</u></p> <p><u>2.2.1 概要</u></p> <p>本施設では、保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	番号の変更 番号の変更
<p><u>2.1.2 実効線量評価</u></p> <p>保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う(1.参照)。</p> <p>(1) 保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① 評価対象核種は、本施設の固体廃棄物中に含まれる主要な核種である<math>^{137}\text{Cs}</math>で代表する。</p> <p>② 評価において線源は、表2.1.2-3に示す固体廃棄物容器表面の線量当量率及び個数相当とする。</p> <p>③ 評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間あたり40時間、管理区域境界では3月間あたり500時間とする。</p> <p>その他の計算条件を表2.1.2-1～表2.1.2-3に示す。また、それぞれの保管廃棄施設に係る評価点を図2.1.2-1～図2.1.2-3に示す。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>直接線に係る遮蔽計算は、一次元S<sub>n</sub>輸送計算のANISN-JR<sup>(1)</sup>を使用した。</p>	<p><u>2.2.2 実効線量評価</u></p> <p>保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う(1.参照)。</p> <p>(1) 保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① 評価対象核種は、本施設の固体廃棄物中に含まれる主要な核種である<math>^{137}\text{Cs}</math>で代表する。</p> <p>② 評価において線源は、表2.2.2-3に示す固体廃棄物容器表面の線量当量率及び個数相当とする。</p> <p>③ 評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間あたり40時間、管理区域境界では3月間あたり500時間とする。</p> <p>その他の計算条件を表2.2.2-1～表2.2.2-3に示す。また、それぞれの保管廃棄施設に係る評価点を図2.2.2-1～図2.2.2-3に示す。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>直接線に係る遮蔽計算は、一次元S<sub>n</sub>輸送計算のANISN-JR<sup>(2)</sup>を使用した。</p>	番号の変更 表番号の変更 記載の適正化 記載の適正化 表番号の変更 記載の適正化 表番号の変更 図番号の変更 引用番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>群定数はDLC-23Eライブラリーを使用した。エネルギー群数は中性子線22群及びガンマ線18群、計40群として計算した。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(2)</sup>を用いて作成したものを使用した。</p> <p>線源は、各保管廃棄施設内の保管場所のうち、評価点に最も近い場所にある20ℓ固体廃棄物容器（直径30cm）の中心に点線源であるものとして計算した。</p> <p>計算モデルは、線源を点線源とした球体モデルの近似体系として、図2.1.2-1～図2.1.2-3に示す線源と評価位置の関係に近似して計算した。</p> <p>3) 計算結果</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する人が常時立ち入る場所の外部放射線に係る実効線量は最大で<math>8.24 \times 10^{-1}</math>mSv／週、管理区域境界の実効線量については最大で1.05mSv／3月となる。</p> <p>各評価点における実効線量の計算結果を表2.1.2-4及び表2.1.2-5に示す。</p> <p>(2) 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の計算条件は、前述のとおりとする。</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設の計算条件は、燃料試験施設の「<u>変更後における障害対策書</u>」による。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量の計算は、前述のとおりとする。</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の計算は、燃料試験施設の「<u>変更後における障害対策書</u>」による。評価位置は、図2.1.2-1～図2.1.2-3に示した保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間あたり40時間、管理区域境界では3月間あたり500時間とする。</p> <p>3) 計算結果</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で<math>9.0 \times 10^{-1}</math>mSv／週、管理区域境界における実効線量については最大で1.2mSv／3月となる。</p> <p>各評価点における実効線量の計算結果を表2.1.2-6及び表2.1.2-7に示す。</p>	<p>群定数はDLC-23Eライブラリーを使用した。エネルギー群数は中性子線22群及びガンマ線18群、計40群として計算した。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(4)</sup>を用いて作成したものを使用した。</p> <p>線源は、各保管廃棄施設内の保管場所のうち、評価点に最も近い場所にある20ℓ固体廃棄物容器（直径30cm）の中心に点線源であるものとして計算した。</p> <p>計算モデルは、線源を点線源とした球体モデルの近似体系として、図2.2.2-1～図2.2.2-3に示す線源と評価位置の関係に近似して計算した。</p> <p>3) 計算結果</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する人が常時立ち入る場所の外部放射線に係る実効線量は最大で<math>8.24 \times 10^{-1}</math>mSv／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>4.12 \times 10^{-1}</math>mSv／年となる。管理区域境界の実効線量については最大で1.05mSv／3月となる。</p> <p>各評価点における実効線量の計算結果を表2.2.2-4及び表2.2.2-5に示す。</p> <p>(2) 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の計算条件は、前述のとおりとする。</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設の計算条件は、2.1.1(1)及び2.1.2(1)による。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量の計算は、前述のとおりとする。</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の計算は、2.1.1(2)及び2.1.2(2)による。評価位置は、図2.2.2-1～図2.2.2-3に示した保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間あたり40時間、管理区域境界では3月間あたり500時間とする。</p> <p>3) 計算結果</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で<math>9.0 \times 10^{-1}</math>mSv／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>4.50 \times 10^{-1}</math>mSv／年となる。管理区域境界における実効線量については最大で1.2mSv／3月となる。</p> <p>各評価点における実効線量の計算結果を表2.2.2-6及び表2.2.2-7に示す。</p>	引用番号の変更 図番号の変更 実効線量評価値の明確化 表番号の変更
<p>2.2 コンクリートセル</p> <p>2.2.1 概要</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、セルの側壁、天井、床及び窓に必要な遮蔽を設けることにより、貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.2.2 実効線量評価</p> <p>コンクリートセル内での使用及び貯蔵する核燃料物質に起因する外部放射線による評価を行う。</p> <p>(1) コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p>	<p>2.3 コンクリートセル</p> <p>2.3.1 概要</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、セルの側壁、天井、床及び窓に必要な遮蔽を設けることにより、貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.2 実効線量評価</p> <p>コンクリートセル内での使用及び貯蔵する核燃料物質に起因する外部放射線による評価を行う。</p> <p>(1) コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p>	障害対策書の取り込みに伴う記載の変更 障害対策書の取り込みに伴う記載の変更及び図番号の変更並びに記載の適正化 実効線量評価値の明確化 表番号の変更
<p>2.2.1 概要</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、セルの側壁、天井、床及び窓に必要な遮蔽を設けることにより、貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	<p>2.3.1 概要</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、セルの側壁、天井、床及び窓に必要な遮蔽を設けることにより、貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、「線量告示」に定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	番号の変更 番号の変更
<p>2.2.2 実効線量評価</p> <p>コンクリートセル内での使用及び貯蔵する核燃料物質に起因する外部放射線による評価を行う。</p> <p>(1) コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p>	<p>2.3.2 実効線量評価</p> <p>コンクリートセル内での使用及び貯蔵する核燃料物質に起因する外部放射線による評価を行う。</p> <p>(1) コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p>	番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前	変更後	備考
<p>コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質の冷却期間、形状等の線源条件は、<u>燃料試験施設の「変更後における障害対策書 3. 従事者の放射線外部被ばく対策」</u>による。</li> <li>② 評価におけるコンクリートセル内の核燃料物質の放射能は、それぞれの場所における最大取扱量とする。核燃料物質の最大取扱量を表<u>2.2.2-1</u>に示す。また、評価位置を図<u>2.2.2-1</u>及び図<u>2.2.2-2</u>に示す。</li> <li>③ 評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間当たり40時間、管理区域境界では3月間当たり500時間とする。</li> </ul> <p>2) 計算方法 計算方法は、燃料試験施設の「<u>変更後における障害対策書 3. 従事者の放射線外部被ばく対策</u>」による。</p> <p>3) 計算結果 コンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で <math>4.52 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{週}</math>、管理区域境界の実効線量については最大で <math>1.86 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{3月}</math> となる。それぞれの場所における計算結果を表 <u>2.2.2-2</u> 及び表 <u>2.2.2-3</u> に示す。</p> <p>(2) コンクリートセル周辺の使用施設又は保管廃棄施設に起因する線量 コンクリートセル周辺の使用施設、保管廃棄施設からの寄与を考慮した人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で <math>6.0 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{週}</math>、管理区域境界の実効線量については最大で <math>2.1 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{3月}</math> となる。計算結果を表 <u>2.2.2-4</u> 及び表 <u>2.2.2-5</u> に示す。</p>	<p>コンクリートセル内の核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質の冷却期間、形状等の線源条件は、<u>2.1.1(1)</u>による。</li> <li>② 評価におけるコンクリートセル内の核燃料物質の放射能は、それぞれの場所における最大取扱量とする。核燃料物質の最大取扱量を表<u>2.3.2-1</u>に示す。また、評価位置を図<u>2.3.2-1</u>及び図<u>2.3.2-2</u>に示す。</li> <li>③ 評価時間は、管理区域内の人が常時立ち入る場所は1週間当たり40時間、管理区域境界では3月間当たり500時間とする。</li> </ul> <p>2) 計算方法 計算方法は、<u>2.1.1</u>による。</p> <p>3) 計算結果 コンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で <math>4.52 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{週}</math> であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>2.26 \times 10^1 \text{mSv}/\text{年}</math> となる。管理区域境界の実効線量については最大で <math>1.86 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{3月}</math> となる。それぞれの場所における計算結果を表 <u>2.3.2-2</u> 及び表 <u>2.3.2-3</u> に示す。</p> <p>(2) コンクリートセル周辺の使用施設又は保管廃棄施設に起因する線量 コンクリートセル周辺の使用施設、保管廃棄施設からの寄与を考慮した人が常時立ち入る場所における実効線量は最大で <math>6.0 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{週}</math> であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>3.00 \times 10^1 \text{mSv}/\text{年}</math> となる。管理区域境界の実効線量については最大で <math>2.1 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{3月}</math> となる。計算結果を表 <u>2.3.2-4</u> 及び表 <u>2.3.2-5</u> に示す。</p>	<p>障害対策書の取り込みに伴う記載の変更 表番号の変更 図番号の変更</p> <p>障害対策書の取り込みに伴う記載の変更 実効線量評価値の明確化 表番号の変更</p> <p>実効線量評価値の明確化 表番号の変更</p> <p>番号の変更</p>
<p><b>2.3 評価結果</b> 保管廃棄施設及びコンクリートセルに起因する人が常時立ち入る場所における実効線量は、前項までの計算の結果、<math>1 \text{mSv}/\text{週}</math> を超えない。このため、従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないよう管理する。なお、人が常時立ち入らない場所に設置されている保管廃棄施設については、業務上立ち入る必要のある者の立入時間を制限するとともに、業務上立ち入る必要のある者以外の者の立ち入りを制限することで、従事者の実効線量が過大になるおそれはない。 管理区域境界における実効線量については、「線量告示」で定める<math>1.3 \text{mSv}/\text{3月}</math> を超えることはない。 よって、遮蔽を追加する必要はない。</p>	<p><b>2.4 評価結果</b> 保管廃棄施設及びコンクリートセルに起因する人が常時立ち入る場所における実効線量は、前項までの計算の結果、<math>1 \text{mSv}/\text{週}</math> を超えない。このため、従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないよう管理する。なお、人が常時立ち入らない場所に設置されている保管廃棄施設については、業務上立ち入る必要のある者の立入時間を制限するとともに、業務上立ち入る必要のある者以外の者の立ち入りを制限することで、従事者の実効線量が過大になるおそれはない。 管理区域境界における実効線量については、「線量告示」で定める<math>1.3 \text{mSv}/\text{3月}</math> を超えることはない。 よって、遮蔽を追加する必要はない。</p>	<p>重複記載の削除</p>
<p><b>参考文献</b> 【障害対策書】 参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) A. G. Croff, ORIGEN2 : A Revised and Updated Version of Oak Ridge Isotope Generation and Depletion Code. ORNL-5621 July. 1980</li> <li>(2) K. KOYAMA et al., ANISN-JR A One-Dimensional Discrete Ordinates Code for Neutron and Gamma-Ray Transport Calculations. JAERI-M6954 Feb. 1977</li> <li>(3) DOT3.5 Two-Dimensional Discrete Ordinates Radiation</li> </ul>	<p><b>参考文献</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) A. G. Croff, ORIGEN2 : A Revised and Updated Version of Oak Ridge Isotope Generation and Depletion Code. ORNL-5621 July. 1980</li> <li>(2) K. KOYAMA et al., ANISN-JR A One-Dimensional Discrete Ordinates Code for Neutron and Gamma-Ray Transport Calculations. JAERI-M6954 Feb. 1977</li> <li>(3) DOT3.5 Two-Dimensional Discrete Ordinates Radiation</li> </ul>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>Transport Code. R S I C / CCC-276 1975</p> <p>(4) ICRP 74 外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数 日本アイソ トープ協会 平成10年3月3日初版</p> <p>(5) Technical Information and Shielding Calculation for Windows SCHOTT GLASWERKE April. 1977</p> <p>【障害対策書引用おわり】</p> <p>(1) K. KOYAMA et al., "ANISN-JR A One-Dimensional Discrete Ordinates Code for Neutron and Gamma-Ray Transport Calculations", JAERI-M6954, 1977</p> <p>(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, "外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数", ICRP Publication 74, 平成10年3月</p>	<p>Transport Code. R S I C / CCC-276 1975</p> <p>(4) ICRP 74 外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数 日本アイソ トープ協会 平成10年3月3日初版</p> <p>(5) Technical Information and Shielding Calculation for Windows SCHOTT GLASWERKE April. 1977</p>	重複記載の削除

【障害対策書】

表 1-1 しゃへい計算に用いた最大取扱量

場 所	最大取扱量 (Bq)	備 考
プール	$3.55 \times 10^{18}$	$(1.48 \times 10^{17}) \text{ Bq} \times 24$ 集合体(PWR)
$\beta \gamma$ コンクリートNo.1~3 セル	$2.96 \times 10^{17}$	$(1.48 \times 10^{17}) \text{ Bq} \times 2$ 集合体(PWR)
$\beta \gamma$ コンクリートNo.4~6 セル $\alpha \gamma$ コンクリートNo.1~2 セル	$3.34 \times 10^{15}$	$(5.55 \times 10^{14}) \text{ Bq} \times 6$ 燃料棒(PWR)
$\beta \gamma$ 鉛セル、 $\alpha \gamma$ 鉛セル	$3.7 \times 10^{12}$	8.0mm 切断片×3ヶ (PWR)

表 2.1.1-1 遮蔽計算に用いた最大取扱量

場 所	最大取扱量 (Bq)	備 考
プール	$3.55 \times 10^{18}$	$(1.48 \times 10^{17}) \text{ Bq} \times 24$ 集合体(PWR)
$\beta \gamma$ コンクリートNo.1~3 セル	$2.96 \times 10^{17}$	$(1.48 \times 10^{17}) \text{ Bq} \times 2$ 集合体(PWR)
$\beta \gamma$ コンクリートNo.4~6 セル $\alpha \gamma$ コンクリートNo.1~2 セル	$3.34 \times 10^{15}$	$(5.55 \times 10^{14}) \text{ Bq} \times 6$ 燃料棒(PWR)
$\beta \gamma$ 鉛セル、 $\alpha \gamma$ 鉛セル	$3.7 \times 10^{12}$	8.0mm 切断片×3ヶ (PWR)

表番号の変更及び  
記載の適正化

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前				変更後				備考
表 1-2 $\gamma$ 線のエネルギー分布				表 2.1.1-2 $\gamma$ 線のエネルギー分布				表番号の変更
燃料の種類	UO <sub>2</sub> 5w/o	MOX 5w/o	MOX 5w/o	燃料の種類	UO <sub>2</sub> 5w/o	MOX 5w/o	MOX 5w/o	
燃料の形態	集合体 (264 本)	集合体 (264 本)	燃料棒 (6 本)	燃料の形態	集合体 (264 本)	集合体 (264 本)	燃料棒 (6 本)	
群 No.	上限エネルギー (eV)	$\gamma / \text{cm}^3 \cdot \text{s}$	$\gamma / \text{cm}^3 \cdot \text{s}$	群 No.	上限エネルギー (eV)	$\gamma / \text{cm}^3 \cdot \text{s}$	$\gamma / \text{cm}^3 \cdot \text{s}$	
1	$1.00 \times 10^7$	$2.99 \times 10^0$	$8.51 \times 10^0$	1	$1.00 \times 10^7$	$2.99 \times 10^0$	$8.51 \times 10^0$	$2.08 \times 10^1$
2	$8.00 \times 10^6$	$1.88 \times 10^1$	$5.34 \times 10^1$	2	$8.00 \times 10^6$	$1.88 \times 10^1$	$5.34 \times 10^1$	$1.31 \times 10^2$
3	$6.50 \times 10^6$	$1.09 \times 10^2$	$3.09 \times 10^2$	3	$6.50 \times 10^6$	$1.09 \times 10^2$	$3.09 \times 10^2$	$7.59 \times 10^2$
4	$5.00 \times 10^6$	$1.24 \times 10^2$	$3.53 \times 10^2$	4	$5.00 \times 10^6$	$1.24 \times 10^2$	$3.53 \times 10^2$	$8.65 \times 10^2$
5	$4.50 \times 10^6$	$2.42 \times 10^6$	$3.59 \times 10^6$	5	$4.00 \times 10^6$	$2.42 \times 10^6$	$3.59 \times 10^6$	$8.78 \times 10^6$
6	$3.00 \times 10^6$	$6.89 \times 10^7$	$7.54 \times 10^7$	6	$3.00 \times 10^6$	$6.89 \times 10^7$	$7.54 \times 10^7$	$1.85 \times 10^8$
7	$2.50 \times 10^6$	$1.13 \times 10^9$	$1.03 \times 10^9$	7	$2.50 \times 10^6$	$1.13 \times 10^9$	$1.03 \times 10^9$	$2.53 \times 10^9$
8	$2.00 \times 10^6$	$1.36 \times 10^9$	$1.47 \times 10^9$	8	$2.00 \times 10^6$	$1.36 \times 10^9$	$1.47 \times 10^9$	$3.60 \times 10^9$
9	$1.66 \times 10^6$	$2.93 \times 10^9$	$3.23 \times 10^9$	9	$1.66 \times 10^6$	$2.93 \times 10^9$	$3.23 \times 10^9$	$7.91 \times 10^9$
10	$1.33 \times 10^6$	$5.19 \times 10^9$	$5.77 \times 10^9$	10	$1.33 \times 10^6$	$5.19 \times 10^9$	$5.77 \times 10^9$	$1.41 \times 10^{10}$
11	$1.00 \times 10^6$	$1.24 \times 10^{11}$	$1.08 \times 10^{11}$	11	$1.00 \times 10^6$	$1.24 \times 10^{11}$	$1.08 \times 10^{11}$	$2.64 \times 10^{11}$
12	$8.00 \times 10^5$	$1.20 \times 10^{11}$	$1.13 \times 10^{11}$	12	$8.00 \times 10^5$	$1.20 \times 10^{11}$	$1.13 \times 10^{11}$	$2.76 \times 10^{11}$
13	$6.00 \times 10^5$	$8.91 \times 10^{10}$	$9.46 \times 10^{10}$	13	$6.00 \times 10^5$	$8.91 \times 10^{10}$	$9.46 \times 10^{10}$	$2.32 \times 10^{11}$
14	$4.00 \times 10^5$	$9.80 \times 10^9$	$1.09 \times 10^{10}$	14	$4.00 \times 10^5$	$9.80 \times 10^9$	$1.09 \times 10^{10}$	$2.67 \times 10^{10}$
15	$3.00 \times 10^5$	$1.49 \times 10^{10}$	$1.61 \times 10^{10}$	15	$3.00 \times 10^5$	$1.49 \times 10^{10}$	$1.61 \times 10^{10}$	$3.94 \times 10^{10}$
16	$2.00 \times 10^5$	$5.68 \times 10^{10}$	$5.63 \times 10^{10}$	16	$2.00 \times 10^5$	$5.68 \times 10^{10}$	$5.63 \times 10^{10}$	$1.38 \times 10^{11}$
17	$1.00 \times 10^5$	$6.16 \times 10^{10}$	$6.44 \times 10^{10}$	17	$1.00 \times 10^5$	$6.16 \times 10^{10}$	$6.44 \times 10^{10}$	$1.58 \times 10^{11}$
18	$5.00 \times 10^4$	$1.08 \times 10^{11}$	$1.10 \times 10^{11}$	18	$5.00 \times 10^4$	$1.08 \times 10^{11}$	$1.10 \times 10^{11}$	$2.68 \times 10^{11}$
合 計 (photons/cm <sup>3</sup> · s)		$5.94 \times 10^{11}$	$5.84 \times 10^{11}$	合 計 (photons/cm <sup>3</sup> · s)		$5.94 \times 10^{11}$	$5.84 \times 10^{11}$	$1.43 \times 10^{12}$

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考
表 1-3 しゃへい計算に用いた取扱量 (MOX燃料)			表 2.1.2-1 遮蔽計算に用いた取扱量 (MOX燃料)			表番号の変更及び記載の適正化
場 所	取扱量(Bq)	備 考	場 所	取扱量(Bq)	備 考	
プール	$3.18 \times 10^{17}$	( $1.59 \times 10^{17}$ )Bq×2集合体(PWR)	プール	$3.18 \times 10^{17}$	( $1.59 \times 10^{17}$ )Bq×2集合体(PWR)	
$\beta\gamma$ コンクリートNo.1～3セル	$1.59 \times 10^{17}$	( $1.59 \times 10^{17}$ )Bq×1集合体(PWR)	$\beta\gamma$ コンクリートNo.1～3セル	$1.59 \times 10^{17}$	( $1.59 \times 10^{17}$ )Bq×1集合体(PWR)	
$\beta\gamma$ コンクリートNo.4～6セル $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1～2セル	$3.62 \times 10^{15}$	( $6.03 \times 10^{14}$ )Bq×6燃料棒	$\beta\gamma$ コンクリートNo.4～6セル $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1～2セル	$3.62 \times 10^{15}$	( $6.03 \times 10^{14}$ )Bq×6燃料棒	
$\beta\gamma$ 鉛セル、 $\alpha\gamma$ 鉛セル	$3.96 \times 10^{12}$	8.0mm切断片×3ヶ(PWR)	$\beta\gamma$ 鉛セル、 $\alpha\gamma$ 鉛セル	$3.96 \times 10^{12}$	8.0mm切断片×3ヶ(PWR)	
*計算に用いた取扱量は、計算モデルを統一するため燃料集合体又は燃料棒単位の整数倍としたため、最大取扱量と異なるが次のファクターだけ安全側の評価になる。			*計算に用いた取扱量は、計算モデルを統一するため燃料集合体又は燃料棒単位の整数倍としたため、最大取扱量と異なるが次のファクターだけ安全側の評価になる。			
プール：1.075, $\beta\gamma$ コンクリートNo.1～3セル：1.0, $\beta\gamma$ コンクリートNo.4～6セル：1.082, 鉛セル：1.07			プール：1.075, $\beta\gamma$ コンクリートNo.1～3セル：1.0, $\beta\gamma$ コンクリートNo.4～6セル：1.082, 鉛セル：1.07			

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前				変更後				備考	
表 1-4 中性子のエネルギー分布				表 2.1.2-2 中性子のエネルギー分布				表番号の変更	
燃料の種類	UO <sub>2</sub> 5w/o	MOX 5w/o	MOX 5w/o	燃料の種類	UO <sub>2</sub> 5w/o	MOX 5w/o	MOX 5w/o		
燃料の形態	集合体 (264 本)	集合体 (264 本)	燃料棒 (6 本)	燃料の形態	集合体 (264 本)	集合体 (264 本)	燃料棒 (6 本)		
群 No.	上限エネルギー (eV)	n/cm <sup>3</sup> ・s	n/cm <sup>3</sup> ・s	群 No.	上限エネルギー (eV)	n/cm <sup>3</sup> ・s	n/cm <sup>3</sup> ・s		
1	1.50×10 <sup>7</sup>	1.59×10 <sup>0</sup>	4.42×10 <sup>0</sup>	1.08×10 <sup>1</sup>	1	1.50×10 <sup>7</sup>	1.59×10 <sup>0</sup>	4.42×10 <sup>0</sup>	1.08×10 <sup>1</sup>
2	1.22×10 <sup>7</sup>	7.13×10 <sup>0</sup>	1.99×10 <sup>1</sup>	4.86×10 <sup>1</sup>	2	1.22×10 <sup>7</sup>	7.13×10 <sup>0</sup>	1.99×10 <sup>1</sup>	4.86×10 <sup>1</sup>
3	1.00×10 <sup>7</sup>	2.32×10 <sup>1</sup>	6.48×10 <sup>1</sup>	1.59×10 <sup>2</sup>	3	1.00×10 <sup>7</sup>	2.32×10 <sup>1</sup>	6.48×10 <sup>1</sup>	1.59×10 <sup>2</sup>
4	8.18×10 <sup>6</sup>	1.08×10 <sup>2</sup>	3.02×10 <sup>2</sup>	7.40×10 <sup>2</sup>	4	8.18×10 <sup>6</sup>	1.08×10 <sup>2</sup>	3.02×10 <sup>2</sup>	7.40×10 <sup>2</sup>
5	6.36×10 <sup>6</sup>	1.59×10 <sup>2</sup>	4.54×10 <sup>2</sup>	1.11×10 <sup>3</sup>	5	6.36×10 <sup>6</sup>	1.59×10 <sup>2</sup>	4.54×10 <sup>2</sup>	1.11×10 <sup>3</sup>
6	4.96×10 <sup>6</sup>	3.33×10 <sup>2</sup>	1.08×10 <sup>3</sup>	2.64×10 <sup>3</sup>	6	4.96×10 <sup>6</sup>	3.33×10 <sup>2</sup>	1.08×10 <sup>3</sup>	2.64×10 <sup>3</sup>
7	4.06×10 <sup>6</sup>	9.12×10 <sup>2</sup>	3.12×10 <sup>3</sup>	7.63×10 <sup>3</sup>	7	4.06×10 <sup>6</sup>	9.12×10 <sup>2</sup>	3.12×10 <sup>3</sup>	7.63×10 <sup>3</sup>
8	3.01×10 <sup>6</sup>	7.53×10 <sup>2</sup>	2.56×10 <sup>3</sup>	6.28×10 <sup>3</sup>	8	3.01×10 <sup>6</sup>	7.53×10 <sup>2</sup>	2.56×10 <sup>3</sup>	6.28×10 <sup>3</sup>
9	2.46×10 <sup>6</sup>	3.67×10 <sup>2</sup>	1.22×10 <sup>3</sup>	2.99×10 <sup>3</sup>	9	2.46×10 <sup>6</sup>	3.67×10 <sup>2</sup>	1.22×10 <sup>3</sup>	2.99×10 <sup>3</sup>
10	2.35×10 <sup>6</sup>	6.93×10 <sup>2</sup>	2.26×10 <sup>3</sup>	5.54×10 <sup>3</sup>	10	2.35×10 <sup>6</sup>	6.93×10 <sup>2</sup>	2.26×10 <sup>3</sup>	5.54×10 <sup>3</sup>
11	1.83×10 <sup>6</sup>	1.37×10 <sup>3</sup>	4.28×10 <sup>3</sup>	1.05×10 <sup>4</sup>	11	1.83×10 <sup>6</sup>	1.37×10 <sup>3</sup>	4.28×10 <sup>3</sup>	1.05×10 <sup>4</sup>
12	1.11×10 <sup>6</sup>	1.12×10 <sup>3</sup>	3.32×10 <sup>3</sup>	8.12×10 <sup>3</sup>	12	1.11×10 <sup>6</sup>	1.12×10 <sup>3</sup>	3.32×10 <sup>3</sup>	8.12×10 <sup>3</sup>
13	5.50×10 <sup>5</sup>	7.49×10 <sup>2</sup>	2.17×10 <sup>3</sup>	5.32×10 <sup>3</sup>	13	5.50×10 <sup>5</sup>	7.49×10 <sup>2</sup>	2.17×10 <sup>3</sup>	5.32×10 <sup>3</sup>
14	1.10×10 <sup>5</sup>	8.71×10 <sup>1</sup>	2.47×10 <sup>2</sup>	6.04×10 <sup>2</sup>	14	1.10×10 <sup>5</sup>	8.71×10 <sup>1</sup>	2.47×10 <sup>2</sup>	6.04×10 <sup>2</sup>
15	3.35×10 <sup>3</sup>	4.46×10 <sup>-1</sup>	1.26×10 <sup>0</sup>	3.09×10 <sup>0</sup>	15	3.35×10 <sup>3</sup>	4.46×10 <sup>-1</sup>	1.26×10 <sup>0</sup>	3.09×10 <sup>0</sup>
16	5.83×10 <sup>2</sup>	3.23×10 <sup>-2</sup>	9.15×10 <sup>-2</sup>	2.24×10 <sup>-1</sup>	16	5.83×10 <sup>2</sup>	3.23×10 <sup>-2</sup>	9.15×10 <sup>-2</sup>	2.24×10 <sup>-1</sup>
17	1.01×10 <sup>2</sup>	2.14×10 <sup>-3</sup>	6.05×10 <sup>-3</sup>	1.48×10 <sup>-2</sup>	17	1.01×10 <sup>2</sup>	2.14×10 <sup>-3</sup>	6.05×10 <sup>-3</sup>	1.48×10 <sup>-2</sup>
18	2.90×10 <sup>1</sup>	3.01×10 <sup>-4</sup>	8.51×10 <sup>-4</sup>	2.08×10 <sup>-3</sup>	18	2.90×10 <sup>1</sup>	3.01×10 <sup>-4</sup>	8.51×10 <sup>-4</sup>	2.08×10 <sup>-3</sup>
19	1.07×10 <sup>1</sup>	7.32×10 <sup>-5</sup>	2.07×10 <sup>-4</sup>	5.08×10 <sup>-4</sup>	19	1.07×10 <sup>1</sup>	7.32×10 <sup>-5</sup>	2.07×10 <sup>-4</sup>	5.08×10 <sup>-4</sup>
20	3.06×10 <sup>0</sup>	1.03×10 <sup>-5</sup>	2.91×10 <sup>-5</sup>	7.13×10 <sup>-5</sup>	20	3.06×10 <sup>0</sup>	1.03×10 <sup>-5</sup>	2.91×10 <sup>-5</sup>	7.13×10 <sup>-5</sup>
21	1.12×10 <sup>0</sup>	2.29×10 <sup>-6</sup>	6.49×10 <sup>-6</sup>	1.59×10 <sup>-5</sup>	21	1.12×10 <sup>0</sup>	2.29×10 <sup>-6</sup>	6.49×10 <sup>-6</sup>	1.59×10 <sup>-5</sup>
22	4.14×10 <sup>-1</sup>	6.52×10 <sup>-7</sup>	1.85×10 <sup>-6</sup>	4.52×10 <sup>-6</sup>	22	4.14×10 <sup>-1</sup>	6.52×10 <sup>-7</sup>	1.85×10 <sup>-6</sup>	4.52×10 <sup>-6</sup>
合 計 (neutrons/cm <sup>3</sup> ・s)		6.68×10 <sup>3</sup>	2.11×10 <sup>4</sup>	5.17×10 <sup>4</sup>	合 計 (neutrons/cm <sup>3</sup> ・s)		6.68×10 <sup>3</sup>	2.11×10 <sup>4</sup>	5.17×10 <sup>4</sup>

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表 2.1.4-1 遮蔽計算結果 ( $\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル)										考 慮
変更前					変更後					考 慮
使 用 場 所		線 源		線源から内壁までの距離(cm)	遮蔽 体			時間当たりの線量( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )		
セ ル 名	場 所	評価点	強さ(Bq)	形 状	材	質	密 度( $\text{kg}/\text{m}^3 \times 10^{-3}$ )	厚 さ(cm)	設計値*	γ 線 中性子 合計
$\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	U0 <sub>2</sub> $2.96 \times 10^{17}$ 1.59 × 10 <sup>17</sup>	円柱状 365 cm	25	1.50 1.33 0.23 2.18 5.33 1.56 0.85 63.83 1.46	$1.9 \times 10^{-2}$ $1.6 \times 10^{-2}$ $6.3 \times 10^{-3}$ $4.9 \times 10^{-2}$ $2.41$ 24.21 17.23 21.62 5.14	1.52 22.18 2.19 5.38 25.77 24.21 18.08 85.45 6.60		
遮 蔽 窓	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	MOX 365 cm	25	0.75 0.67 0.23 2.36 0.88 0.50 31.84 0.74	$3.0 \times 10^{-2}$ $2.6 \times 10^{-2}$ $9.9 \times 10^{-3}$ $4.5 \times 10^{-2}$ 39.09 27.81 35.11 8.33	0.78 0.70 1.11 2.41 39.97 28.31 66.95 9.07			
しゃへい窓	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	MOX 365 cm	25	1.50 1.33 0.23 2.18 5.33 1.56 0.85 63.83 1.46	$1.9 \times 10^{-2}$ $1.6 \times 10^{-2}$ $6.3 \times 10^{-3}$ $4.9 \times 10^{-2}$ $2.41$ $25.77$ $24.21$ $85.45$ 6.60	1.52 22.18 2.19 5.38 25.77 24.21 18.08 85.45 6.60			
しゃへい窓	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	MOX 365 cm	25	0.75 0.67 0.23 2.36 0.88 0.50 31.84 0.74	$3.0 \times 10^{-2}$ $2.6 \times 10^{-2}$ $9.9 \times 10^{-3}$ $4.5 \times 10^{-2}$ 39.09 27.81 35.11 8.33	0.78 0.70 1.11 2.41 39.97 28.31 66.95 9.07			

表 1-5(1) しゃへい計算結果 ( $\beta\gamma$  コンクリート No.1 セル)

\*設計値：人が常時立てる場所の適当りの線量 1mSv に相当

使 用 場 所	線 源	しゃへい 体			時間当たりの線量( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )			
		線源から内壁までの距離(cm)	材	質	密度( $\text{kg}/\text{m}^3 \times 10^{-3}$ )	厚さ(cm)	設計値*	
セ ル 名	場 所	評価点	強さ(Bq)	形 状				
$\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	U0 <sub>2</sub> $2.96 \times 10^{17}$ 1.59 × 10 <sup>17</sup>	円柱状 365 cm	25	1.50 1.33 0.23 2.18 5.33 1.56 0.85 63.83 1.46	$1.9 \times 10^{-2}$ $1.6 \times 10^{-2}$ $6.3 \times 10^{-3}$ $4.9 \times 10^{-2}$ $2.41$ $25.77$ $24.21$ $85.45$ 6.60	1.52 22.18 2.19 5.38 25.77 24.21 18.08 85.45 6.60

使 用 場 所	線 源	しゃへい 体			時間当たりの線量( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )		
		線源から内壁までの距離(cm)	材	質	密度( $\text{kg}/\text{m}^3 \times 10^{-3}$ )	厚さ(cm)	設計値*
セ ル 名	場 所	評価点	強さ(Bq)	形 状			
$\beta\gamma$ コンクリート No.1 セル	前 背 背 背 天 背 面 面 (A) 面 (B) 面 (C) 井 面 井 面 井 面 扉 面 封 面 封 面 (1 面 階) 背 (地 階) 背 試料出入用開口 (壁)	1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09	MOX 365 cm	25	0.75 0.67 0.23 2.36 0.88 0.50 31.84 0.74	$3.0 \times 10^{-2}$ $2.6 \times 10^{-2}$ $9.9 \times 10^{-3}$ $4.5 \times 10^{-2}$ 39.09 27.81 35.11 8.33	0.78 0.70 1.11 2.41 39.97 28.31 66.95 9.07

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表 2.1.4-2 遮蔽計算結果 ( $\beta$ ベンクリート No.2 セル)									
*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv/h に相当									
正適の記載									
正適の記載									
正適の記載									
変更前									
$\beta$ ベンクリート No.2 セル									
セル名 場所 使用場所 評価点 強さ(Bq) 線源 形状 内壁までの距離(cm) 遮蔽材 質 密度(kg/m <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup> ) 厚さ(cm) 設計値* $\gamma$ 線 中性子 合計									
$\beta$ ベンクリート No.2 セル									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
変更後									
$\beta$ ベンクリート No.2 セル									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									
遮蔽窓 2-09									

卷之三

\*設計値：人が常時立に入る場所の適当りの線量 1mSv に相当

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表2.1.4-3 遮蔽計算結果 ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.3セル)									
*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSvに相当									
<b>正適の載記</b>									
及び変更の号番記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									
<b>正適の載記</b>									
記									

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表 2.1.4-4 遮蔽計算結果 ( $\beta$ ヤンククリート No.4 ~ 6 セル)										備考	
変更前			変更後			適正化の記載				備考	
セル名	使用場所	線源	遮蔽体			時間当たりの線量 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )				適正化の記載	
			材質	密度 ( $\text{kg}/\text{m}^3 \times 10^3$ )	厚さ (cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計		
$\beta$ ヤンククリート No.4セル	前 青 天 床 井 面 (A) 試料出入用開口 (天 井) 試料出入用開口 (壁)	4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 4-06 4-U	4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 4-06 4-08	MCX 円柱状 $3.62 \times 10^{15}$	365cm	25 — — — — — 25	1.39 1.63 0.31 1.08 $3.0 \times 10^{-2}$ 24.60 $3.0 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^{-2}$ $9.0 \times 10^{-3}$ $2.1 \times 10^{-3}$ 33.29 24.60 $2.4 \times 10^{-2}$	1.42 1.64 0.31 34.37 24.63 24.63	1.42 1.64 0.31 34.37 24.63 24.63	
$\beta$ ヤンククリート No.5、No.6 セル	前 青 天 床 井 面 (A) 試料出入用開口 (天 井) 試料出入用開口 (壁)	5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-08 5-10	5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-08 5-10	MCX 円柱状 $3.62 \times 10^{15}$	365cm	25 — — 25 25 25 — 25	1.39 1.63 0.19 0.31 0.31 0.31 $3.0 \times 10^{-2}$ $3.0 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^{-2}$ $9.0 \times 10^{-3}$ $1.6 \times 10^{-4}$ $2.1 \times 10^{-3}$ 0.19 33.29 24.60 $2.4 \times 10^{-2}$	1.42 1.64 0.19 34.37 24.63 24.63 24.63	1.42 1.64 0.19 34.37 24.63 24.63 24.63	
表 1-5(4) しゃへい計算結果 ( $\beta$ ヤンククリート No.4 ~ 6 セル)										適正化の記載	
使用場所			線源	線源から内壁までの距離 (cm)	しゃへい体	時間当たりの線量 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )					
セル名	場所	評価点	強さ (Bq)	形状	材質 密度 ( $\text{kg}/\text{m}^3 \times 10^3$ )	厚さ (cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計	
$\beta$ ヤンククリート No.4セル	前 青 天 床 井 面 (A) 試料出入用開口 (天 井) 試料出入用開口 (壁)	4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 4-06 4-U	MOX 円柱状 $3.62 \times 10^{15}$	365cm	25 — — — — — 25	1.39 1.63 0.31 0.31 $3.0 \times 10^{-2}$ 24.60 $3.0 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^{-2}$ $9.0 \times 10^{-3}$ $2.1 \times 10^{-3}$ $2.1 \times 10^{-3}$ 33.29 24.63 $2.4 \times 10^{-2}$	1.42 1.64 0.31 0.31 34.37 24.63 24.63	1.42 1.64 0.31 0.31 34.37 24.63 24.63	1.42 1.64 0.31 0.31 34.37 24.63 24.63	
$\beta$ ヤンククリート No.5、No.6 セル	前 青 天 床 井 面 (A) 試料出入用開口 (天 井) 試料出入用開口 (壁)	5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-08 5-10	5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-08 5-10	MCX 円柱状 $3.62 \times 10^{15}$	365cm	25 — — 25 25 25 — 25	1.39 1.63 0.19 0.31 0.31 0.31 $3.0 \times 10^{-2}$ $3.0 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^{-2}$ $9.0 \times 10^{-3}$ $1.6 \times 10^{-4}$ $2.1 \times 10^{-3}$ 0.19 33.29 24.60 $2.4 \times 10^{-2}$	1.42 1.64 0.19 34.37 24.63 24.63 24.63	1.42 1.64 0.19 34.37 24.63 24.63 24.63	1.42 1.64 0.19 34.37 24.63 24.63 24.63
*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv に相当										適正化の記載	
**設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv に相当											

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表2.1-4-5 遮蔽計算結果 ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo.1～2セル)										備考	
正適の載記											
正適の載記										正適の載記	
正適の載記											
*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv/h に相当											
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	遮蔽体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $3.62 \times 10^{15}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.5 $\times 10^{-2}$ 2.91 1.63 1.63 9.0 $\times 10^{-3}$ 0.12 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.12 39.35	1.42 2.95 1.42 2.95 2.95 1.54 1.54 0.12 53.70 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $3.62 \times 10^{15}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 1.4 $\times 10^{-3}$ 0.19 39.35	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 53.70 40.09			
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	しゃへい体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $3.65 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.12 0.12 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.12 0.12 39.35	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.12 0.12 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.12 0.12 40.09	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.12 0.12 40.09			
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	しゃへい体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.12 0.12 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.12 0.12 39.35	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.12 0.12 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 40.09	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	しゃへい体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 0.74	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 0.74	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	しゃへい体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 0.74	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 0.74	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
時間当たりの線量( $\mu$ Sv/h)											
セル名	使用場所	線源	線源から内壁までの距離(cm)	しゃへい体	材質	密度( $\text{kg/m}^3 \times 10^3$ )	厚さ(cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子	合計
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74	2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 2.5 $\times 10^{-2}$ 4.1 $\times 10^{-2}$ 9.0 $\times 10^{-3}$ 1.6 $\times 10^{-4}$ 8.9 $\times 10^{-4}$ 0.19 0.19 0.74	1.42 2.95 1.42 2.95 1.64 1.64 1.64 0.19 0.19 40.09			
$\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.2セル	前面(A) 前面(B) 前面(C) 井面(A) 井面(B) 試料出入用開口 (壁)	7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10	MOX $365 \text{cm}$	円柱状	25 25 25 — — — — — — —	1.39 2.91 1.39 2.91 1.63 1.63 1.63 0.19 0.19 0.74</td					

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

考  
備

適正化の記載

表番号の変更及び  
記載の適正化

適正化の記載

適正化の記載

適正化の記載

表 2.1-4-6 遮蔽計算結果 ( $\beta_{\gamma}$ 、 $\alpha_{\gamma}$  鉛セル)

\*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv/hに相当

セ ル 名	使 用 場 所	線 源	線原から 内壁まで の距離 (cm)	遮 蔽 体			時間当たりの線量( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )		
				評価点 (B <sub>d</sub> )	強さ (B <sub>d</sub> )	形 状	材 質	密 度 (kg/m <sup>3</sup> ) $\times 10^3$	厚 さ (cm)
$\beta_{\gamma}$ 鉛No.1 及びNo.2セル	前 面 側 面 天 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	8-01 8-02 8-03 8-04 8-05 8-06 8-07	MOX	球 状	8-01 8-02 8-03 8-04 8-05 8-06 8-07	25 25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72
$\beta_{\gamma}$ 鉛No.3 セル	前 面 (A) 側 面 (B) 天 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	9-01 9-02 9-03 9-04 9-05 9-06 9-07	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 4.3×10 <sup>-4</sup> 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 0.79 0.24 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	
$\alpha_{\gamma}$ 鉛No.1 及びNo.2セル	前 面 側 面 天 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	
$\alpha_{\gamma}$ 鉛No.1 及びNo.2セル	前 面 側 天 井 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	

表 1-5(6) しゃへい計算結果 ( $\beta_{\gamma}$ 、 $\alpha_{\gamma}$  鉛セル)

\*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv/hに相当

セ ル 名	使 用 場 所	線 源	線原から 内壁まで の距離 (cm)	しゃへい体			時間当たりの線量( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )		
				材 質	密 度 (kg/m <sup>3</sup> ) $\times 10^3$	厚 さ (cm)	設計値*	$\gamma$ 線	中性子
$\beta_{\gamma}$ 鉛No.1 及びNo.2セル	前 面 側 面 天 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	8-01 8-02 8-03 8-04 8-05 8-06 8-07	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	
$\beta_{\gamma}$ 鉛No.3 セル	前 面 (A) 側 面 (B) 天 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	9-01 9-02 9-03 9-04 9-05 9-06 9-07	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	
$\alpha_{\gamma}$ 鉛No.1 及びNo.2セル	前 面 側 天 井 床 遮 蔽 ボールソケット マニプレータ	10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06	MOX	球 状	25 25 25 25 25 25	2.34 1.91 2.74 4.3×10 <sup>-4</sup> 0.89 8.2×10 <sup>-2</sup>	1.81 1.01 0.79 1.4×10 <sup>-5</sup> 0.24 0.64	4.15 2.92 2.92 3.53 4.3×10 <sup>-4</sup> 1.13 0.72	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

表 2.1.4-7 遮蔽計算結果 (プール、ホット実験室)									
*設計値：人が常時立てる場所の週当たりの線量 1mSv に相当 時間当たりの線量 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )									
使 用 場 所	線 源	線原から 内壁までの距離 (cm)	遮 蔽 体			密 度 (kg/m <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup> )	厚 さ (cm)	設計値*	γ 線 中性子 合 計
プール	水面から 50cmの位置	11-01* <sup>1</sup> 3.55× $10^{18}$ 2.96× $10^{17}$	UO <sub>2</sub> 円柱状 365cm	—	水	1.00	850	25	$1.1 \times 10^{-8}$ $2.7 \times 10^{-32}$ $1.1 \times 10^{-8}$
(地下一階 部分)	水面から 50cmの位置	11-02* <sup>2</sup> 3.62× $10^{15}$ 1.59× $10^{17}$	MOX 円柱状 365cm	—	水	1.00	350	25	$7.4 \times 10^{-13}$ 2.20
ホット実験 室	地下壁面	11-02* <sup>2</sup> 3.18× $10^{17}$ 11-02* <sup>3</sup> 3.62× $10^{15}$ 1.59× $10^{17}$	MOX 球 状 3.96× $10^{11}$	—	水	1.00	350	25	$2.6 \times 10^{-12}$ 2.19
ホット実験 室	外部遮蔽 体表面	MOX 球 状 3.96× $10^{11}$	MOX 球 状 1.48× $10^{10}$	—	水	1.00	300	25	$0.89$ $1.4 \times 10^{-12}$ 0.89
ペレット熱 容量測定装置	遮蔽 ボックス 表面	MOX 球 状 7.4× $10^9$	MOX 球 状 7.4× $10^9$	—	水	1.00	5 [2.20 200]	—	$0.14$ $3.9 \times 10^{-3}$ 0.14
精密密度測定裝 置	遮蔽 ボックス 表面	MOX 球 状 7.4× $10^9$	MOX 球 状 7.86	31	鋼(SS400)	7.86	16.7	25	$5.5 \times 10^{-2}$ 15.6
			鋼(SUS304) 〔普通鋼〕 〔銅 鉛〕	11	7.90 7.86 8.93 11.35	0.3 14.8 3.2 2.8	—	7.09	0.47 7.56
			鋼(SS400)	7.86	13.5	25	12.5	$1.3 \times 10^{-2}$	12.5
			鋼(SS400)	7.86	12.0	25	12.1	$7.0 \times 10^{-3}$	12.1

備考＊1：ラック内貯蔵集合体24体、＊2：燃料集合体2体、＊3：燃料棒6本

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前

変更後

備考

記載の適正化

表番号の変更及び  
記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

表 2.1.4-8 遮蔽計算結果 (セル操作室)

使用場所		線源		線原から内壁までの距離(cm)	遮蔽体		時間当たりの線量(μSv/h)				
場所	評価点	強さ(Bq)	形状		材質	密度(kg/m <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup> )	厚さ(cm)	設計値*	γ線	中性子	合計
セル操作室 高分解能走査型 電子顕微鏡	透過ボックスタイプ表面	MOX 7.4GBq	球状	85	鋼 (SS400)	7.86	10.0	25	5.86	$1.7 \times 10^{-3}$	5.86

\*設計値：人が常時立入る場所の週当たりの線量 1mSv に相当

表 1-5(8) シャッター計算結果 (セル操作室)

\*設計値：人が常時立入る場所の週当たりの線量 1mSv に相当

使用場所		線源		線原から内壁までの距離(cm)	シャッター体		時間当たりの線量(μSv/h)				
場所	評価点	強さ(Bq)	形状		材質	密度(kg/m <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup> )	厚さ(cm)	設計値*	γ線	中性子	合計
セル操作室 高分解能走査型 電子顕微鏡	透過ボックスタイプ表面	MOX 7.4GBq	球状	85	鋼 (SS400)	7.86	10.0	25	5.86	$1.7 \times 10^{-3}$	5.86

【障害対策書引用終わり】

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前					変更後					備考	
表2.1.2-1 保管廃棄施設に係る管理区域の人が常時立ち入る場所における計算条件					表2.2.2-1 保管廃棄施設に係る管理区域の人が常時立ち入る場所における計算条件					表番号の変更	
評価位置	線源位置	遮蔽体の種類及び厚さ	線源から評価点までの距離	評価時間(h/週)	評価位置	線源位置	遮蔽体の種類及び厚さ	線源から評価点までの距離	評価時間(h/週)		
記号	評価点				記号	評価点					
W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	—	65cm	40	W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	—	65cm	40
W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	—	65cm	40	W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	—	65cm	40
W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	—	65cm	40	W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	—	65cm	40
W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.2セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40	W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.2セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40
W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.3セル用)	普通コンクリート 25cm	190cm	40	W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.3セル用)	普通コンクリート 25cm	190cm	40
W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.4セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40	W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.4セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40
W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1、2セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40	W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1、2セル用)	普通コンクリート 25cm	40cm	40
W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	—	65cm	40	W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	—	65cm	40
W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	—	65cm	40	W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	—	65cm	40
W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.1セル用)	普通コンクリート 40cm	139cm	40	W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.1セル用)	普通コンクリート 40cm	139cm	40
W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	—	65cm	40	W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	—	65cm	40

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前					変更後					備考	
表2.1.2-2 保管廃棄施設に係る管理区域境界における計算条件					表2.2.2-2 保管廃棄施設に係る管理区域境界における計算条件					表番号の変更	
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類及び厚さ	線源から評価点までの距離	評価時間(h/3月)	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類及び厚さ	線源から評価点までの距離	評価時間(h/3月)
記号	評価点					記号	評価点				
Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	[REDACTED]	147cm	500	Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	[REDACTED]	147cm	500
Y-02	ローディングエリア	倉庫	普通コンクリート 18cm	108cm	500	Y-02	ローディングエリア	倉庫	普通コンクリート 18cm	108cm	500
Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側	[REDACTED]	33cm	500	Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側	[REDACTED]	33cm	500
Y-03	工作室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.2 セル用)	普通コンクリート 25cm+18cm	1195cm	500	Y-03	工作室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.2 セル用)	普通コンクリート 25cm+18cm	1195cm	500
Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.3 セル用)	普通コンクリート 25cm	1003cm	500	Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.3 セル用)	普通コンクリート 25cm	1003cm	500
Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.4 セル用)	普通コンクリート 25cm	853cm	500	Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.4 セル用)	普通コンクリート 25cm	853cm	500
Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1、2 セル用)	普通コンクリート 18cm+18cm	581cm	500	Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No.1、2 セル用)	普通コンクリート 18cm+18cm	581cm	500
Y-07	建家壁	操作室	普通コンクリート 18cm	33cm	500	Y-07	建家壁	操作室	普通コンクリート 18cm	33cm	500
Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	[REDACTED]	540cm	500	Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	[REDACTED]	540cm	500
Y-09	ドライエリアNo.1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.1 セル用)	普通コンクリート 40cm	1529cm	500	Y-09	ドライエリアNo.1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No.1 セル用)	普通コンクリート 40cm	1529cm	500
Y-09	ドライエリアNo.1	ホット機械室	—	913cm	500	Y-09	ドライエリアNo.1	ホット機械室	—	913cm	500

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前			変更後			備考
表2.1.2-3 固体廃棄物容器表面の線量当量率及び個数			表2.2.2-3 固体廃棄物容器表面の線量当量率及び個数			表番号の変更
線源位置 (廃棄物保管場所)	固体廃棄物容器表面の 線量当量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	個数*	線源位置 (廃棄物保管場所)	固体廃棄物容器表面の 線量当量率 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	個数*	
サービスエリア1階東側	0.5	600	サービスエリア1階東側	0.5	600	
倉庫	1	100	倉庫	1	100	
サービスエリア1階西側	0.5	80	サービスエリア1階西側	0.5	80	
アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.2セル用)	100	8	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.2セル用)	100	8	
アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.3セル用)	500	60	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.3セル用)	500	60	
アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.4セル用)	100	12	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.4セル用)	100	12	
アイソレーションルーム ( $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1、2セル用)	20	20	アイソレーションルーム ( $\alpha\gamma$ コンクリートNo.1、2セル用)	20	20	
操作室	1	30	操作室	1	30	
サービスエリア2階	1	300	サービスエリア2階	1	300	
アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.1セル用)	2000	45	アイソレーションルーム ( $\beta\gamma$ コンクリートNo.1セル用)	2000	45	
ホット機械室	1	80	ホット機械室	1	80	

\*200固体廃棄物容器換算での個数

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考	
表2.1.2-4 保管廃棄施設に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表2.2.2-4 保管廃棄施設に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表番号の変更	
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)
記号	評価点			記号	評価点		
W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	$8.24 \times 10^{-1}$	W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	$8.24 \times 10^{-1}$
W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	$2.75 \times 10^{-1}$	W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	$2.75 \times 10^{-1}$
W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	$1.10 \times 10^{-1}$	W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	$1.10 \times 10^{-1}$
W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 2セル用)	$5.14 \times 10^{-1}$	W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 2セル用)	$5.14 \times 10^{-1}$
W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 3セル用)	$7.73 \times 10^{-1}$	W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 3セル用)	$7.73 \times 10^{-1}$
W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 4セル用)	$7.71 \times 10^{-1}$	W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 4セル用)	$7.71 \times 10^{-1}$
W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo. 1、2セル用)	$2.57 \times 10^{-1}$	W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo. 1、2セル用)	$2.57 \times 10^{-1}$
W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	$8.24 \times 10^{-2}$	W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	$8.24 \times 10^{-2}$
W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	$8.24 \times 10^{-1}$	W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	$8.24 \times 10^{-1}$
W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 1セル用)	$6.22 \times 10^{-1}$	W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 1セル用)	$6.22 \times 10^{-1}$
W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	$2.20 \times 10^{-1}$	W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	$2.20 \times 10^{-1}$

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考
<u>表2.1.2-5 保管廃棄施設に係る管理区域境界の各評価点における計算結果</u>						表番号の変更
評価位置	線源位置	計算結果 (mSv／3月)	評価位置	線源位置	計算結果 (mSv／3月)	
記号	評価点		記号	評価点		
Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	
Y-02	ローディングエリア	倉庫	Y-02	ローディングエリア	倉庫	
Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側	Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側	
Y-03	工作室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	Y-03	工作室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	
Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	
Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	
Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	
Y-07	建家壁	操作室	Y-07	建家壁	操作室	
Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	
Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用)	Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用)	
Y-09	ドライエリア No. 1	ホット機械室	Y-09	ドライエリア No. 1	ホット機械室	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考	
表2.1.2-6 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表2.2.2-6 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表番号の変更	
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)
記号	評価点			記号	評価点		
W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	$9.0 \times 10^{-1}$	W-01	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階東側	$9.0 \times 10^{-1}$
W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	$2.9 \times 10^{-1}$	W-02	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	倉庫	$2.9 \times 10^{-1}$
W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	$1.8 \times 10^{-1}$	W-03	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア1階西側	$1.8 \times 10^{-1}$
W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 2セル用)	$8.4 \times 10^{-1}$	W-04	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 2セル用)	$8.4 \times 10^{-1}$
W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 3セル用)	$7.9 \times 10^{-1}$	W-05	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 3セル用)	$7.9 \times 10^{-1}$
W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 4セル用)	$8.7 \times 10^{-1}$	W-06	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 4セル用)	$8.7 \times 10^{-1}$
W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo. 1、2セル用)	$2.8 \times 10^{-1}$	W-07	アイソレーションルーム壁	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリートNo. 1、2セル用)	$2.8 \times 10^{-1}$
W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	$8.8 \times 10^{-2}$	W-08	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	操作室	$8.8 \times 10^{-2}$
W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	$8.7 \times 10^{-1}$	W-09	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	サービスエリア2階	$8.7 \times 10^{-1}$
W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 1セル用)	$6.4 \times 10^{-1}$	W-10	ホット機械室壁	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリートNo. 1セル用)	$6.4 \times 10^{-1}$
W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	$3.1 \times 10^{-1}$	W-11	保管廃棄場所表面から50cm離れた位置	ホット機械室	$3.1 \times 10^{-1}$

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考																																																																																					
表2.1.2-7 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する管理区域境界の各評価点における計算結果			表2.2.2-7 保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する管理区域境界の各評価点における計算結果			表番号の変更																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th><th>線源位置</th><th>計算結果 (mSv／3月)</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>評価点</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y-01</td><td>建家壁</td><td>サービスエリア 1 階東側</td><td><math>4.5 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-02</td><td>ローディングエリア</td><td>倉庫</td><td><math>6.3 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-03</td><td>工作室壁</td><td>サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 2 セル用)</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>Y-04</td><td>コントロール室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 3 セル用)</td><td><math>5.2 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-05</td><td>コントロール室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 4 セル用)</td><td><math>2.9 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-06</td><td>更衣室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\alpha</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 1、2 セル用)</td><td><math>1.7 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-07</td><td>建家壁</td><td>操作室</td><td><math>8.3 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-08</td><td>試験棟屋上</td><td>サービスエリア 2 階</td><td><math>6.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>Y-09</td><td>ドライエリア No. 1</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室</td><td><math>8.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>			評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)	記号	評価点			Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	$4.5 \times 10^{-1}$	Y-02	ローディングエリア	倉庫	$6.3 \times 10^{-1}$	Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	1.2	Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	$5.2 \times 10^{-1}$	Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	$2.9 \times 10^{-1}$	Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	$1.7 \times 10^{-1}$	Y-07	建家壁	操作室	$8.3 \times 10^{-1}$	Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	$6.0 \times 10^{-2}$	Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室	$8.0 \times 10^{-2}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th><th>線源位置</th><th>計算結果 (mSv／3月)</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>評価点</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y-01</td><td>建家壁</td><td>サービスエリア 1 階東側</td><td><math>4.5 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-02</td><td>ローディングエリア</td><td>倉庫</td><td><math>6.3 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-03</td><td>工作室壁</td><td>サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 2 セル用)</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>Y-04</td><td>コントロール室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 3 セル用)</td><td><math>5.2 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-05</td><td>コントロール室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 4 セル用)</td><td><math>2.9 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-06</td><td>更衣室</td><td>アイソレーションルーム (<math>\alpha</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 1、2 セル用)</td><td><math>1.7 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-07</td><td>建家壁</td><td>操作室</td><td><math>8.3 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>Y-08</td><td>試験棟屋上</td><td>サービスエリア 2 階</td><td><math>6.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>Y-09</td><td>ドライエリア No. 1</td><td>アイソレーションルーム (<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室</td><td><math>8.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)	記号	評価点			Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	$4.5 \times 10^{-1}$	Y-02	ローディングエリア	倉庫	$6.3 \times 10^{-1}$	Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	1.2	Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	$5.2 \times 10^{-1}$	Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	$2.9 \times 10^{-1}$	Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	$1.7 \times 10^{-1}$	Y-07	建家壁	操作室	$8.3 \times 10^{-1}$	Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	$6.0 \times 10^{-2}$	Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室	$8.0 \times 10^{-2}$
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)																																																																																								
記号	評価点																																																																																										
Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	$4.5 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-02	ローディングエリア	倉庫	$6.3 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	1.2																																																																																								
Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	$5.2 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	$2.9 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	$1.7 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-07	建家壁	操作室	$8.3 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	$6.0 \times 10^{-2}$																																																																																								
Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室	$8.0 \times 10^{-2}$																																																																																								
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)																																																																																								
記号	評価点																																																																																										
Y-01	建家壁	サービスエリア 1 階東側	$4.5 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-02	ローディングエリア	倉庫	$6.3 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-03	工作室壁	サービスエリア 1 階西側 アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 2 セル用)	1.2																																																																																								
Y-04	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 3 セル用)	$5.2 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-05	コントロール室	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 4 セル用)	$2.9 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-06	更衣室	アイソレーションルーム ( $\alpha$ $\gamma$ コンクリート No. 1、2 セル用)	$1.7 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-07	建家壁	操作室	$8.3 \times 10^{-1}$																																																																																								
Y-08	試験棟屋上	サービスエリア 2 階	$6.0 \times 10^{-2}$																																																																																								
Y-09	ドライエリア No. 1	アイソレーションルーム ( $\beta$ $\gamma$ コンクリート No. 1 セル用) ホット機械室	$8.0 \times 10^{-2}$																																																																																								

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前		変更後		備考
表 2.2.2-1 核燃料物質の最大取扱量		表 2.3.2-1 核燃料物質の最大取扱量		表番号の変更
場 所	最大取扱量	場 所	最大取扱量	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 1 セル	296 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 1 セル	296 PBq	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 2 セル	296 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 2 セル	296 PBq	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 3 セル	296 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 3 セル	296 PBq	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 4 セル	3.34 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 4 セル	3.34 PBq	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 5 セル	3.34 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 5 セル	3.34 PBq	
$\beta\gamma$ コンクリート No. 6 セル	3.34 PBq	$\beta\gamma$ コンクリート No. 6 セル	3.34 PBq	
$\beta\gamma$ 鉛 No. 1 セル	3.7 TBq	$\beta\gamma$ 鉛 No. 1 セル	3.7 TBq	
$\beta\gamma$ 鉛 No. 2 セル	3.7 TBq	$\beta\gamma$ 鉛 No. 2 セル	3.7 TBq	
$\beta\gamma$ 鉛 No. 3 セル	3.7 TBq	$\beta\gamma$ 鉛 No. 3 セル	3.7 TBq	
$\alpha\gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.34 PBq	$\alpha\gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.34 PBq	
$\alpha\gamma$ コンクリート No. 2 セル	3.34 PBq	$\alpha\gamma$ コンクリート No. 2 セル	3.34 PBq	
$\alpha\gamma$ 鉛 No. 1 セル	3.7 TBq	$\alpha\gamma$ 鉛 No. 1 セル	3.7 TBq	
$\alpha\gamma$ 鉛 No. 2 セル	3.7 TBq	$\alpha\gamma$ 鉛 No. 2 セル	3.7 TBq	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考	
表2.2.2-2 コンクリートセル内の使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表2.3.2-2 コンクリートセル内の使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表番号の変更	
評価位置	線源位置	計算結果 (mSv／週)	評価位置	線源位置	計算結果 (mSv／週)		
記号	評価点		記号	評価点			
1-09	遮蔽窓前 (1階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>	1-09	遮蔽窓前 (1階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>
1-09	遮蔽窓前 (地階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>	1-09	遮蔽窓前 (地階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>
2-09	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>	2-09	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>
3-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>	3-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	3.63×10 <sup>-1</sup>
4-08	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>	4-08	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>
5-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>	5-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>
5-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>	5-10	遮蔽窓前	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>
6-11	遮蔽窓前	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>	6-11	遮蔽窓前	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>
7-10	遮蔽窓前	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>	7-10	遮蔽窓前	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	4.52×10 <sup>-1</sup>
8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>	8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>
8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>	8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>
9-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>	9-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>
10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>	10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>
10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>	10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	1.66×10 <sup>-1</sup>

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前				変更後				備考
表2.2.2-3 コンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る管理区域境界の各評価点における計算結果				表2.3.2-3 コンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る管理区域境界の各評価点における計算結果				表番号の変更
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／週)	
記号	評価点			記号	評価点			
1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$6.95 \times 10^{-2}$	1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$6.95 \times 10^{-2}$	
1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$1.86 \times 10^{-1}$	1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$1.86 \times 10^{-1}$	
2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$6.95 \times 10^{-3}$	2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$6.95 \times 10^{-3}$	
3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$3.84 \times 10^{-2}$	3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$3.84 \times 10^{-2}$	
4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$1.58 \times 10^{-2}$	4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$1.58 \times 10^{-2}$	
5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$3.12 \times 10^{-3}$	5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$3.12 \times 10^{-3}$	
6-X	ローディングエリア内	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$1.20 \times 10^{-1}$	6-X	ローディングエリア内	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$1.20 \times 10^{-1}$	
7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$1.12 \times 10^{-2}$	7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$1.12 \times 10^{-2}$	
7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$1.12 \times 10^{-2}$	7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$1.12 \times 10^{-2}$	
8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$1.07 \times 10^{-3}$	8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$1.07 \times 10^{-3}$	
8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.07 \times 10^{-3}$	8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.07 \times 10^{-3}$	
9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$1.09 \times 10^{-3}$	9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$1.09 \times 10^{-3}$	
10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$4.08 \times 10^{-3}$	10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$4.08 \times 10^{-3}$	
10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$4.08 \times 10^{-3}$	10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$4.08 \times 10^{-3}$	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考	
表2.2.2-4 周辺の使用施設等からの寄与を考慮したコンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表2.3.2-4 周辺の使用施設等からの寄与を考慮したコンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る人が常時立ち入る場所の各評価点における計算結果			表番号の変更	
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv/週)	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv/週)
記号	評価点			記号	評価点		
1-09	遮蔽窓前 (1階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$3.7 \times 10^{-1}$	1-09	遮蔽窓前 (1階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$3.7 \times 10^{-1}$
1-09	遮蔽窓前 (地階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$6.0 \times 10^{-1}$	1-09	遮蔽窓前 (地階)	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$6.0 \times 10^{-1}$
2-09	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$3.7 \times 10^{-1}$	2-09	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$3.7 \times 10^{-1}$
3-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$3.7 \times 10^{-1}$	3-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$3.7 \times 10^{-1}$
4-08	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$4.6 \times 10^{-1}$	4-08	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$4.6 \times 10^{-1}$
5-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$4.6 \times 10^{-1}$	5-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$4.6 \times 10^{-1}$
5-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$4.6 \times 10^{-1}$	5-10	遮蔽窓	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$4.6 \times 10^{-1}$
6-11	遮蔽窓	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$4.6 \times 10^{-1}$	6-11	遮蔽窓	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$4.6 \times 10^{-1}$
7-10	遮蔽窓	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$4.6 \times 10^{-1}$	7-10	遮蔽窓	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$4.6 \times 10^{-1}$
8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$3.4 \times 10^{-1}$	8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$3.4 \times 10^{-1}$
8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$3.4 \times 10^{-1}$	8-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$3.4 \times 10^{-1}$
9-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.9 \times 10^{-1}$	9-01	前面	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.9 \times 10^{-1}$
10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$5.9 \times 10^{-1}$	10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル	$5.9 \times 10^{-1}$
10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$5.9 \times 10^{-1}$	10-01	前面	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$5.9 \times 10^{-1}$

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前			変更後			備考																																																																																																					
表2.2.2-5 周辺の使用施設等からの寄与を考慮したコンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る管理区域境界の各評価点における計算結果			表2.3.2-5 周辺の使用施設等からの寄与を考慮したコンクリートセル内での使用及び貯蔵に係る管理区域境界の各評価点における計算結果			表番号の変更																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th><th>線源位置</th><th>計算結果 (mSv／3月)</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>評価点</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 1 セル</td><td><math>7.6 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>1-X'</td><td>電気室</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 1 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>2-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 2 セル</td><td><math>7.8 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>3-X</td><td>建家東側</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 3 セル</td><td><math>4.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>4-X</td><td>建家東側</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 4 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>5-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 5 セル</td><td><math>9.0 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>6-X</td><td>ローディングエリア</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 6 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>7-X</td><td>建家南側壁</td><td><math>\alpha \gamma</math> コンクリート No. 1 セル <math>\alpha \gamma</math> コンクリート No. 2 セル</td><td><math>2.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>8-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 1 セル <math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 2 セル</td><td><math>1.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>9-X</td><td>建家南側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 3 セル</td><td><math>5.4 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>10-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\alpha \gamma</math> 鉛 No. 1 セル <math>\alpha \gamma</math> 鉛 No. 2 セル</td><td><math>1.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>			評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)	記号	評価点			1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$7.6 \times 10^{-2}$	1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$2.1 \times 10^{-1}$	2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$7.8 \times 10^{-3}$	3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$4.3 \times 10^{-2}$	4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$2.1 \times 10^{-2}$	5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$9.0 \times 10^{-3}$	6-X	ローディングエリア	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$2.1 \times 10^{-1}$	7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル $\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$2.3 \times 10^{-2}$	8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$	9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.4 \times 10^{-3}$	10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th><th>線源位置</th><th>計算結果 (mSv／3月)</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>評価点</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 1 セル</td><td><math>7.6 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>1-X'</td><td>電気室</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 1 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>2-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 2 セル</td><td><math>7.8 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>3-X</td><td>建家東側</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 3 セル</td><td><math>4.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>4-X</td><td>建家東側</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 4 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>5-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 5 セル</td><td><math>9.0 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>6-X</td><td>ローディングエリア</td><td><math>\beta \gamma</math> コンクリート No. 6 セル</td><td><math>2.1 \times 10^{-1}</math></td></tr> <tr> <td>7-X</td><td>建家南側壁</td><td><math>\alpha \gamma</math> コンクリート No. 1 セル <math>\alpha \gamma</math> コンクリート No. 2 セル</td><td><math>2.3 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>8-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 1 セル <math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 2 セル</td><td><math>1.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>9-X</td><td>建家南側壁</td><td><math>\beta \gamma</math> 鉛 No. 3 セル</td><td><math>5.4 \times 10^{-3}</math></td></tr> <tr> <td>10-X</td><td>建家東側壁</td><td><math>\alpha \gamma</math> 鉛 No. 1 セル <math>\alpha \gamma</math> 鉛 No. 2 セル</td><td><math>1.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)	記号	評価点			1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$7.6 \times 10^{-2}$	1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$2.1 \times 10^{-1}$	2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$7.8 \times 10^{-3}$	3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$4.3 \times 10^{-2}$	4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$2.1 \times 10^{-2}$	5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$9.0 \times 10^{-3}$	6-X	ローディングエリア	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$2.1 \times 10^{-1}$	7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル $\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$2.3 \times 10^{-2}$	8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$	9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.4 \times 10^{-3}$	10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)																																																																																																								
記号	評価点																																																																																																										
1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$7.6 \times 10^{-2}$																																																																																																								
1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$2.1 \times 10^{-1}$																																																																																																								
2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$7.8 \times 10^{-3}$																																																																																																								
3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$4.3 \times 10^{-2}$																																																																																																								
4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$2.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								
5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$9.0 \times 10^{-3}$																																																																																																								
6-X	ローディングエリア	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$2.1 \times 10^{-1}$																																																																																																								
7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル $\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$2.3 \times 10^{-2}$																																																																																																								
8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								
9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.4 \times 10^{-3}$																																																																																																								
10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								
評価位置		線源位置	計算結果 (mSv／3月)																																																																																																								
記号	評価点																																																																																																										
1-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$7.6 \times 10^{-2}$																																																																																																								
1-X'	電気室	$\beta \gamma$ コンクリート No. 1 セル	$2.1 \times 10^{-1}$																																																																																																								
2-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$7.8 \times 10^{-3}$																																																																																																								
3-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 3 セル	$4.3 \times 10^{-2}$																																																																																																								
4-X	建家東側	$\beta \gamma$ コンクリート No. 4 セル	$2.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								
5-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ コンクリート No. 5 セル	$9.0 \times 10^{-3}$																																																																																																								
6-X	ローディングエリア	$\beta \gamma$ コンクリート No. 6 セル	$2.1 \times 10^{-1}$																																																																																																								
7-X	建家南側壁	$\alpha \gamma$ コンクリート No. 1 セル $\alpha \gamma$ コンクリート No. 2 セル	$2.3 \times 10^{-2}$																																																																																																								
8-X	建家東側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\beta \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								
9-X	建家南側壁	$\beta \gamma$ 鉛 No. 3 セル	$5.4 \times 10^{-3}$																																																																																																								
10-X	建家東側壁	$\alpha \gamma$ 鉛 No. 1 セル $\alpha \gamma$ 鉛 No. 2 セル	$1.1 \times 10^{-2}$																																																																																																								

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
【障害対策書】		
(実物) UO <sub>2</sub> MOX	(実物) MOX-6本 MOX-3 <sup>†</sup>	A. 集合体 (円柱状、角柱状) B. 燃料棒 (円柱状) C. 切断片 (球)
(実物) UO <sub>2</sub> MOX	(実物) MOX-3 <sup>†</sup>	図番号の変更
図 1-1 計算に用いた線源形状		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
 図 1-2 しゃへい壁寸法図 (平面)	 図 2.1.2-1 遮蔽壁寸法図 (平面)	図番号の変更及び 記載の適正化

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)


変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図 1-3 プール内線源位置図

図 2.1.2-2 プール内線源位置図

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)


変更前	変更後	備考
	 <p>図 2.1.2-3 <math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No.1 セル線源位置図</p>	図番号の変更

図 1-4  $\beta$   $\gamma$  コンクリート No.1 セル線源位置図

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)



変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図 1-5  $\beta$   $\gamma$  コンクリート No.2 セル線源位置図

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)


変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図1-6  $\beta$   $\gamma$  コンクリート No.3 セル線源位置図

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)


変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図1-7 βγコンクリートNo.4～6セル線源位置図

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)








変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図 1-8 α γ コンタクトセル線源位置図



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
 図 1-9 $\beta\gamma$ 、 $\alpha\gamma$ シルセラル線源位置図  【障害対策書引用おわり】	 図 2.1.2-8 $\beta\gamma$ 、 $\alpha\gamma$ シルセラル線源位置図	図番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
		図番号の変更
		図番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
		図番号の変更 図 <u>2.1.2-3</u> 保管廃棄施設の実効線量評価に係る評価点位置（地階） 図 <u>2.2.2-3</u> 保管廃棄施設の実効線量評価に係る評価点位置（地階）

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)




変更前	変更後	備考
		図番号の変更

図 2.2.2-1 コンクリートセルの実効線量評価に係る評価点位置 (1階)

図 2.3.2-1 コンクリートセルの実効線量評価に係る評価点位置 (1階)

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
 <b>図 2.2.2-2 コンクリートセルの実効線量評価に係る評価点位置 (地階)</b>	 <b>図 2.3.2-2 コンクリートセルの実効線量評価に係る評価点位置 (地階)</b>	図番号の変更
<p>3. 火災等による損傷の防止</p> <p><b>【安全対策書】</b></p> <p><b>2. 火災に対する考慮</b></p> <p>建家は、鉄筋コンクリート及び鉄骨簡易耐火建築物で内部の諸設備も防火性及び耐火性のものが大部分であるため、一般火災はほとんど考えられない。</p> <p>一般火災については、消防法の定めるところにより消火栓、自動警報装置（差動式スポット型感知器、定温式スポット型感知器、煙感知器の3種類を使用）を全域に設ける。更に、各所に炭酸ガス消火器又は粉末消火器を配置する。</p> <p><math>\beta\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\beta\gamma</math>鉛セルについては、セル躯体は鉄筋コンクリート、鋼材、鉛材等で構成しており、不燃性のものである。また、各セルの内装機械類も大部分は、不燃性のもので、これからの火災は特に考えられない。</p> <p>一般的に火災の原因として、次のものが挙げられる。</p> <p>電気的原因によるもの 機械的原因によるもの</p>	<p>3. 火災等による損傷の防止</p> <p><b>3.1 概要</b></p> <p>建家は、鉄筋コンクリート及び鉄骨簡易耐火建築物で内部の諸設備も防火性及び耐火性のものが大部分であるため、一般火災はほとんど考えられない。</p> <p>一般火災については、消防法の定めるところにより消火栓、自動警報装置（差動式スポット型感知器、定温式スポット型感知器、煙感知器の3種類を使用）を全域に設ける。更に、各所に炭酸ガス消火器又は粉末消火器を配置する。</p> <p><math>\beta\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\beta\gamma</math>鉛セルについては、セル躯体は鉄筋コンクリート、鋼材、鉛材等で構成しており、不燃性のものである。また、各セルの内装機械類も大部分は、不燃性のもので、これからの火災は特に考えられない。</p> <p>一般的に火災の原因として、次のものが挙げられる。</p> <p>電気的原因によるもの 機械的原因によるもの</p>	安全対策書の取り込みに伴う記載の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>自然発火によるもの その他</p> <p>これらの対策としては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 漏電及び絶縁破壊を防止するため電気設備に関する技術基準（電気工作物保安規程を含む。）、内線規程等に従って配線する。</li> <li>(2) 過熱による温度上昇を防止する。</li> <li>(3) 電気火花の発生を防止する。</li> <li>(4) 摩擦熱をさける。</li> <li>(5) 金属材料の切断は、低速度湿式切断方式とする。</li> <li>(6) 換気冷却等を十分に行い自然温度上昇を防ぐ。</li> </ul> <p>等があるが、以上の注意にもかかわらず火災が発生した場合は、あらかじめ用意してある炭酸ガス消火器又は粉末消火器により消火する。</p> <p>また、<math>\beta\gamma</math>コンクリートセルの一部内装機器、<math>\alpha\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\alpha\gamma</math>鉛セルについては、上記<math>\beta\gamma</math>で考慮した点のほかに、PuCなどの酸化しやすい試料の切断等を行う場合は、不活性ガスの雰囲気をつくり、セル内の各種試験が行えるようになっているので、セル内火災は考えられない。</p> <p>【安全対策書引用おわり】</p>	<p>自然発火によるもの その他</p> <p>これらの対策としては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 漏電及び絶縁破壊を防止するため電気設備に関する技術基準（電気工作物保安規程を含む。）、内線規程等に従って配線する。</li> <li>(2) 過熱による温度上昇を防止する。</li> <li>(3) 電気火花の発生を防止する。</li> <li>(4) 摩擦熱をさける。</li> <li>(5) 金属材料の切断は、低速度湿式切断方式とする。</li> <li>(6) 換気冷却等を十分に行い自然温度上昇を防ぐ。</li> </ul> <p>等があるが、以上の注意にもかかわらず火災が発生した場合は、あらかじめ用意してある炭酸ガス消火器又は粉末消火器により消火する。</p> <p>また、<math>\beta\gamma</math>コンクリートセルの一部内装機器、<math>\alpha\gamma</math>コンクリートセル及び<math>\alpha\gamma</math>鉛セルについては、上記<math>\beta\gamma</math>で考慮した点のほかに、PuCなどの酸化しやすい試料の切断等を行う場合は、不活性ガスの雰囲気をつくり、セル内の各種試験が行えるようになっているので、セル内火災は考えられない。</p>	
<p><b>3.1 保管廃棄施設に係る火災防護</b></p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>保管廃棄施設は、鉄筋コンクリート及び鉄骨簡易耐火建築物の内部に位置し、固体廃棄物を保管する場合には、金属製容器に収納する。ただし、金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全域を対象として、消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を設置する。</p>	<p><b>3.2 保管廃棄施設に係る火災防護</b></p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>保管廃棄施設は、鉄筋コンクリート及び鉄骨簡易耐火建築物の内部に位置し、固体廃棄物を保管する場合には、金属製容器に収納する。ただし、金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全域を対象として、消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を設置する。</p>	番号の変更
<p><b>3.2 コンクリートセルに係る火災防護</b></p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、鉄筋コンクリート、鋼材、鉛等で構成されている（燃料試験施設の「核燃料物質の使用の変更の許可申請書 7-3. 使用施設の設備」参照）。また、コンクリートセルの内面は、厚さ4mm以上のステンレス鋼又は炭素鋼でライニングされており、耐火性を有するものである。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全域を対象として、消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を設置する。また、コンクリートセル内には粉末消火剤を備える（燃料試験施設の「核燃料物質の使用の変更の許可申請書 7-3. 使用施設の設備」参照）。</p>	<p><b>3.3 コンクリートセルに係る火災防護</b></p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>使用施設及び貯蔵施設であるコンクリートセルは、鉄筋コンクリート、鋼材、鉛等で構成されている（燃料試験施設の「核燃料物質の使用の変更の許可申請書 7-3. 使用施設の設備」参照）。また、コンクリートセルの内面は、厚さ4mm以上のステンレス鋼又は炭素鋼でライニングされており、耐火性を有するものである。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全域を対象として、消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を設置する。また、コンクリートセル内には粉末消火剤を備える（燃料試験施設の「核燃料物質の使用の変更の許可申請書 7-3. 使用施設の設備」参照）。</p>	番号の変更
<p><b>3.3 セル内に設置する試験機器に係る火災防護</b></p> <p>セル内に設置する試験機器は、火災の発生防止及びセル内で火災が発生した場合の延焼を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。</p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>試験機器は、可能な限り接地するとともに不燃性又は難燃性の材料を用いる。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>試験機器に付属するケーブルは、可能な限り難燃性のものを用いる。</p>	<p><b>3.4 セル内に設置する試験機器に係る火災防護</b></p> <p>セル内に設置する試験機器は、火災の発生防止及びセル内で火災が発生した場合の延焼を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。</p> <p>(1) 火災の発生防止対策</p> <p>試験機器は、可能な限り接地するとともに不燃性又は難燃性の材料を用いる。</p> <p>(2) 火災の拡大防止対策</p> <p>試験機器に付属するケーブルは、可能な限り難燃性のものを用いる。</p>	番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p><u>3.4 爆発に対する考慮</u></p> <p>各ホットセル内では爆発を起こすような物質は、使用しない。わずかに、照射キャップセルの解体に伴い封入されている Na 又は NaK とアルコールの反応で水素の発生がみられるがこれは爆発反応ではない。すなわち、キャップセルの最大寸法は、40 mm φ × 800 mm長さで、その中に封入されている NaK の量は多く見積って、キャップセル容積の半分と見ても 500 g 程度である。これがアルコールと反応して発生する水素は、250ℓ程度である。</p> <p>一方、最も小さい β γ コンクリート No.5 セルの容積は、54m<sup>3</sup>程度であり、水素と空気の最小爆発限界の水素／空気の混合比(5%水素/90%空気)以下であり、更に、セル内は常時換気を行っているため爆発の危険はない。</p> <p>(注) NaK とアルコールの反応による水素の発生量は次により決めた。 NaK は Na56%及び K44%と見込んだ。</p> $C_2H_5OH + Na(K) \rightarrow C_2H_5ONa(K) + \frac{1}{2} H_2$ <p>高圧装置の設計は高圧ガス保安法に準拠し、高圧部分の肉厚、材料の選定には十分安全率をもたせた設計を行う。また、装置には、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 高圧系には安全弁を設け、設定圧力以上の圧力上昇を防止する。</li> <li>(2) 高圧部の外部には防護ケーシングを設ける。</li> <li>(3) セル内試験ヘッド部分には、防爆容器を設け、周辺試験装置への風圧影響をなくする。</li> </ul> <p>以上のような安全対策を施すことにより、高圧装置での試験による事故は防止される。</p>	<p><u>3.5 爆発に対する考慮</u></p> <p>各ホットセル内では爆発を起こすような物質は、使用しない。わずかに、照射キャップセルの解体に伴い封入されている Na 又は NaK とアルコールの反応で水素の発生がみられるがこれは爆発反応ではない。すなわち、キャップセルの最大寸法は、40 mm φ × 800 mm長さで、その中に封入されている NaK の量は多く見積って、キャップセル容積の半分と見ても 500 g 程度である。これがアルコールと反応して発生する水素は、250ℓ程度である。</p> <p>一方、最も小さい β γ コンクリート No.5 セルの容積は、54m<sup>3</sup>程度であり、水素と空気の最小爆発限界の水素／空気の混合比(5%水素/90%空気)以下であり、更に、セル内は常時換気を行っているため爆発の危険はない。</p> <p>(注) NaK とアルコールの反応による水素の発生量は次により決めた。 NaK は Na56%及び K44%と見込んだ。</p> $C_2H_5OH + Na(K) \rightarrow C_2H_5ONa(K) + \frac{1}{2} H_2$ <p>高圧装置の設計は高圧ガス保安法に準拠し、高圧部分の肉厚、材料の選定には十分安全率をもたせた設計を行う。また、装置には、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 高圧系には安全弁を設け、設定圧力以上の圧力上昇を防止する。</li> <li>(2) 高圧部の外部には防護ケーシングを設ける。</li> <li>(3) セル内試験ヘッド部分には、防爆容器を設け、周辺試験装置への風圧影響をなくする。</li> </ul> <p>以上のような安全対策を施すことにより、高圧装置での試験による事故は防止される。</p>	番号の変更
<p><u>4. 立入りの防止</u> (記載省略)</p>	<p><u>4. 立入りの防止</u> (変更なし)</p>	記載の適正化
<p><u>5. 自然現象による影響の考慮</u> (記載省略)</p>	<p><u>5. 自然現象による影響の考慮</u> (変更なし)</p>	
<p><u>6. 核燃料物質の臨界防止</u> (記載省略)</p>	<p><u>6. 核燃料物質の臨界防止</u> (変更なし)</p>	
<p><u>7. 施設検査対象施設の地盤</u> (記載省略)</p>	<p><u>7. 使用前検査対象施設の地盤</u> (変更なし)</p>	法令改正に伴う記載の適正化
<p><u>8. 地震による損傷の防止</u> (記載省略)</p>	<p><u>8. 地震による損傷の防止</u> (変更なし)</p>	
<p><u>9. 津波による損傷の防止</u> (記載省略)</p>	<p><u>9. 津波による損傷の防止</u> (変更なし)</p>	
<p><u>10. 外部からの衝撃による損傷の防止</u> (記載省略)</p>	<p><u>10. 外部からの衝撃による損傷の防止</u> (変更なし)</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前	変更後	備考
11. 施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 (記載省略)	11. <u>使用前</u> 検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 (変更なし)	法令改正に伴う記載の適正化
12. 溢水による損傷の防止 (記載省略)	12. 溢水による損傷の防止 (変更なし)	
13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 (記載省略)	13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 (変更なし)	
14. 飛散物による損傷の防止 (記載省略)	14. 飛散物による損傷の防止 (変更なし)	
15. 重要度に応じた安全機能の確保 (記載省略)	15. 重要度に応じた安全機能の確保 (変更なし)	
16. 環境条件を考慮した設計 (記載省略)	16. 環境条件を考慮した設計 (変更なし)	
17. 検査等を考慮した設計 (記載省略)	17. 検査等を考慮した設計 (変更なし)	
18. <u>施設</u> 検査対象施設の共用 (記載省略)	18. <u>使用前</u> 検査対象施設の共用 (変更なし)	法令改正に伴う記載の適正化
19. 誤操作の防止 (記載省略)	19. 誤操作の防止 (変更なし)	
20. 安全避難通路等 施設検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。 (1) 安全避難通路 本施設には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、安全避難通路を設ける。  (2) 避難用の照明 1) 保安灯 商用電源喪失時において、本施設の安全確認作業等に必要な照明を確保するための非常用電源設備に接続する保安灯を設ける。 2) 非常灯 安全避難通路には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、本施設從	20. 安全避難通路等 <u>使用前</u> 検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。 (1) 安全避難通路 本施設には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、安全避難通路を設ける。  (2) 避難用の照明 1) 保安灯 商用電源喪失時において、本施設の安全確認作業等に必要な照明を確保するための非常用電源設備に接続する保安灯を設ける。 2) 非常灯 安全避難通路には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、本施設從	法令改正に伴う記載の適正化

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
<p>事者等に継続的に使用される部屋及び区画からの避難を想定し、非常灯を設置する。</p> <p>避難用照明の非常灯は、非常用低圧母線から給電し、商用電源喪失時には非常灯内蔵の蓄電池から給電され、避難することができる明るさを有するものとする。</p> <p>3) 誘導灯</p> <p>安全避難通路には、消防法、同法令施行令及び同法施行規則に準拠し、誘導灯又は誘導標識を設置する。</p> <p>(3) 可搬式の仮設照明</p> <p>設計評価事故等が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に可搬式の仮設照明を配備する。</p>	<p>事者等に継続的に使用される部屋及び区画からの避難を想定し、非常灯を設置する。</p> <p>避難用照明の非常灯は、非常用低圧母線から給電し、商用電源喪失時には非常灯内蔵の蓄電池から給電され、避難することができる明るさを有するものとする。</p> <p>3) 誘導灯</p> <p>安全避難通路には、消防法、同法令施行令及び同法施行規則に準拠し、誘導灯又は誘導標識を設置する。</p> <p>(3) 可搬式の仮設照明</p> <p>設計評価事故等が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に可搬式の仮設照明を配備する。</p>	
21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 (記載省略)	21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 (変更なし)	
22. 貯蔵施設 (記載省略)	22. 貯蔵施設 (変更なし)	
23. 廃棄施設 【障害対策書】	23. 廃棄施設	番号の変更及び記載の適正化
<p><u>5. 気体廃棄物管理</u></p> <p><u>5.1 概要</u></p> <p>本施設で発生する気体廃棄物は、放射性物質を含む管理区域からの排気であり、特に各ホットセルからの排気は、セル内に取付けたプレフィルタ1段と、高性能フィルタ1段、更に、フィルタ装置に取付ける高性能フィルタ2段と、チャコールフィルタ（ただし、作業により<sup>131</sup>I放出が予想される場合のみ使用する。）1段を通し、放射性物質の濃度、レベルをチェックした後、高さ5.5mの排気筒から排気する。ここで使用する高性能フィルタの集塵効率は、実際に原研で行った0.3μmDOP粒子による試験において99.9%以上である（安全解析では99.9%の値を採用する）。</p> <p>また、チャコールフィルタは、放射性ヨウ素に対して捕集効率は90%以上である。</p>	<p><u>23.1 気体廃棄施設</u></p> <p><u>23.1.1 概要</u></p> <p>本施設で発生する気体廃棄物は、放射性物質を含む管理区域からの排気であり、特に各ホットセルからの排気は、セル内に取付けたプレフィルタ1段と、高性能フィルタ1段、更に、フィルタ装置に取付ける高性能フィルタ2段と、チャコールフィルタ（ただし、作業により<sup>131</sup>I放出が予想される場合のみ使用する。）1段を通し、放射性物質の濃度、レベルをチェックした後、高さ5.5mの排気筒から排気する。ここで使用する高性能フィルタの集塵効率は、実際に原研で行った0.3μmDOP粒子による試験において99.9%以上である（安全解析では99.9%の値を採用する）。</p> <p>また、チャコールフィルタは、放射性ヨウ素に対して捕集効率は90%以上である。</p>	
<p><u>5.2 気体廃棄物の発生量</u></p> <p>本施設では、集合体から抜き取った燃料棒の各種試験のために約150日冷却後のものを月平均4.6本の割合で破壊試験する。破壊試験では、燃料棒プレナム部に蓄えられていた気体状放射性物質と、更に、切断、研磨に伴う切粉、微粉のうちエアロゾル化した粒子状放射性物質が気体廃棄物として発生する。</p> <p>気体廃棄物の発生量の算出は、プルトニウム富化度5w/o、燃焼度56,000MWd/mtUの燃料について、ORIGEN2コード計算値を用いて行った。ORIGEN2によって求められた燃料集合体1体あたりの放射性物質の生成量は表<u>3-1</u>及び表<u>3-2</u>に示すおりである。</p> <p>気体状放射性物質の年間発生量を求める式を次に示す。</p> $G_y = G_a \times (R_y / R_a) \times R_r$ <p>但し、G<sub>y</sub>：気体状放射性物質の年間発生量 (Bq)</p>	<p><u>23.1.2 気体廃棄物の発生量</u></p> <p>本施設では、集合体から抜き取った燃料棒の各種試験のために約150日冷却後のものを月平均4.6本の割合で破壊試験する。破壊試験では、燃料棒プレナム部に蓄えられていた気体状放射性物質と、更に、切断、研磨に伴う切粉、微粉のうちエアロゾル化した粒子状放射性物質が気体廃棄物として発生する。</p> <p>気体廃棄物の発生量の算出は、プルトニウム富化度5w/o、燃焼度56,000MWd/mtUの燃料について、ORIGEN2コード計算値を用いて行った。ORIGEN2によって求められた燃料集合体1体あたりの放射性物質の生成量は表<u>23.1.2-1</u>及び表<u>23.1.2-2</u>に示すおりである。</p> <p>気体状放射性物質の年間発生量を求める式を次に示す。</p> $G_y = G_a \times (R_y / R_a) \times R_r$ <p>但し、G<sub>y</sub>：気体状放射性物質の年間発生量 (Bq)</p>	番号の変更 記載の適正化及び表番号の変更

## 燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考
G a : 1燃料集合体あたりの気体状放射性物質量 (B q) ; 表 3-1 の数値 R y : 1年間に破壊試験を行う燃料棒数; 56 (本) R a : PWR 燃料集合体 (17×17) 中の燃料棒数; 264 (本) R r : 核分裂生成ガス放出率; $10^{-1}$	G a : 1燃料集合体当たりの気体状放射性物質量 (B q) ; 表 23.1.2-1 の数値 R y : 1年間に破壊試験を行う燃料棒数; 56 (本) R a : PWR 燃料集合体 (17×17) 中の燃料棒数; 264 (本) R r : 核分裂生成ガス放出率; $10^{-1}$	記載の適正化及び表番号の変更
また、粒子状放射性物質の年間発生量を求める式を次に示す。	また、粒子状放射性物質の年間発生量を求める式を次に示す。	
$P_y = P_a \times (1/R_a) \times (L_t/L_a) \times C_y$	$P_y = P_a \times (1/R_a) \times (L_t/L_a) \times C_y$	
但し、P y : 粒子状放射性物質の年間発生量 (B q) P a : 1燃料集合体あたりの粒子状放射性物質量 (B q) ; 表 3-2 の数値 R a : PWR 燃料集合体 (17×17) 中の燃料棒数; 264 (本) L t : 切断の切代、研磨の研磨代; 2 (mm) L a : 燃料有効長; 3650 (mm) C y : 1年間に行う切断、研磨箇所; 720 (箇所)	但し、P y : 粒子状放射性物質の年間発生量 (B q) P a : 1燃料集合体当たりの粒子状放射性物質量 (B q) ; 表 23.1.2-2 の数値 R a : PWR 燃料集合体 (17×17) 中の燃料棒数; 264 (本) L t : 切断の切代、研磨の研磨代; 2 (mm) L a : 燃料有効長; 3650 (mm) C y : 1年間に行う切断、研磨箇所; 720 (箇所)	記載の適正化及び表番号の変更
これらによってもとめられた気体廃棄物の年間発生量を表 3-3 及び表 3-4 に示す。ここで、評価核種として選択した核種は、科学技術庁告示第 20 号別表第 1 に示されている濃度限度に対する存在量の相対比が大きな核種とした。	これらによってもとめられた気体廃棄物の年間発生量を表 23.1.2-3 及び表 23.1.2-4 に示す。ここで、評価核種として選択した核種は、科学技術庁告示第 20 号別表第 1 に示されている濃度限度に対する存在量の相対比が大きな核種とした。	表番号の変更
<b>5.3 排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比</b> 本施設から大気中に放出される気体廃棄物についての評価は次により行った。 (1) 放出の条件 表 3-3 及び表 3-4 に示す年間発生量がフィルタ装置に移行し、フィルタ装置を通して、55m の高さの排気筒から一定放出率で常時放出されると仮定した。 排気口における気体廃棄物の濃度を求める式を次に示す。	<b>23.1.3 排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比</b> 本施設から大気中に放出される気体廃棄物についての評価は次により行った。 (1) 放出の条件 表 23.1.2-3 及び表 23.1.2-4 に示す年間発生量がフィルタ装置に移行し、フィルタ装置を通して、55m の高さの排気筒から一定放出率で常時放出されると仮定した。 排気口における気体廃棄物の濃度を求める式を次に示す。	番号の変更
$X = \{G_y \times S_r \times (1 - G_r)\} / E_y$ (気体状放射性物質) $X = \{P_y \times S_r \times (1 - G_r)\} / E_y$ (粒子状放射性物質)	$X = \{G_y \times S_r \times (1 - G_r)\} / E_y$ (気体状放射性物質) $X = \{P_y \times S_r \times (1 - G_r)\} / E_y$ (粒子状放射性物質)	表番号の変更
但し、X : 排気口における気体廃棄物の濃度 ( $B_q/cm^3$ ) G y : 気体状放射性物質の年間発生量 ( $B_q$ ) ; 表 3-3 の数値 P y : 粒子状放射性物質の年間発生量 ( $B_q$ ) ; 表 3-4 の数値 G r : フィルタの捕集効率; ヨウ素 0.9、ヨウ素以外の 気体状放射性物質 0、粒子状放射性物質 0.999 S r : 気体廃棄物の移行率; 気体状放射性物質 1、粒子状放射性物質 $10^{-4}$ E y : 年間排風量 ( $cm^3$ ) ; $6.6 \times 10^{14}$	但し、X : 排気口における気体廃棄物の濃度 ( $B_q/cm^3$ ) G y : 気体状放射性物質の年間発生量 ( $B_q$ ) ; 表 23.1.2-3 の数値 P y : 粒子状放射性物質の年間発生量 ( $B_q$ ) ; 表 23.1.2-4 の数値 G r : フィルタの捕集効率; ヨウ素 0.9、ヨウ素以外の 気体状放射性物質 0、粒子状放射性物質 0.999 S r : 気体廃棄物の移行率; 気体状放射性物質 1、粒子状放射性物質 $10^{-4}$ E y : 年間排風量 ( $cm^3$ ) ; $6.6 \times 10^{14}$	表番号の変更 表番号の変更
(2) 計算結果 排気口における気体廃棄物の濃度と昭和 63 年科学技術庁告示第 20 号別表第 1 第 5 欄に示された周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比率を表 3-5 に示す。 この結果、各核種の排気口における濃度をその濃度限度で割った値の総和は、1 よりも小さい。	(2) 計算結果 排気口における気体廃棄物の濃度と昭和 63 年科学技術庁告示第 20 号別表第 1 第 5 欄に示された周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比率を表 23.1.3-1 に示す。 この結果、各核種の排気口における濃度をその濃度限度で割った値の総和は、1 よりも小さい。	表番号の変更
<b>6. 液体廃棄物管理</b> <b>6.1 液体廃棄物の発生量</b> 本施設における廃液の年間発生予想量は、次のとおりである。 <b>6.1.1 <math>\beta</math> <math>\gamma</math> 系液体廃棄物</b> イ. 液体廃棄物 A : $370m^3$	<b>23.2 液体廃棄施設</b> <b>23.2.1 液体廃棄物の発生量</b> 本施設における廃液の年間発生予想量は、次のとおりである。 <b>23.2.1.1 <math>\beta</math> <math>\gamma</math> 系液体廃棄物</b> イ. 液体廃棄物 A : $370m^3$	番号の変更及び記載の適正化 番号の変更

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考																				
<p>□. 液体廃棄物 B－1 : 150m<sup>3</sup></p> <p><u>6.1.2 α γ 系液体廃棄物</u> : 50m<sup>3</sup></p> <p><b>6.2 液体廃棄物の処理</b></p> <p>本施設で発生する液体状放射性廃棄物は、液体廃棄物 B－2、液体廃棄物 B－1 及び液体廃棄物 A の廃液に分類する。液体廃棄物 B－2 は、廃液中の放射性物質の濃度が <math>3.7 \times 10^4 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 以上 <math>3.7 \times 10^5 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 未満のものである。液体廃棄物 B－2 は発生量が極めて少量であると予想されるので、発生したセル内で吸収剤又は固化剤と混合して固体廃棄物として取扱う。</p> <p>液体廃棄物 B－1 及び液体廃棄物 A は、廃液中の放射性物質の濃度が <math>3.7 \times 10^4 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 未満のものであり、地下 1 階にある廃液貯留タンクに送り廃液のサンプリング後、原子力科学研究所構内の放射性廃棄物処理場に設置されている液体廃棄物処理施設へ送る。</p> <p>【障害対策書引用おわり】</p>	<p>□. 液体廃棄物 B－1 : 150m<sup>3</sup></p> <p><u>23.2.1.2 α γ 系液体廃棄物</u> : 50m<sup>3</sup></p> <p><b>23.2.2 液体廃棄物の処理</b></p> <p>本施設で発生する液体状放射性廃棄物は、液体廃棄物 B－2、液体廃棄物 B－1 及び液体廃棄物 A の廃液に分類する。液体廃棄物 B－2 は、廃液中の放射性物質の濃度が <math>3.7 \times 10^4 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 以上 <math>3.7 \times 10^5 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 未満のものである。液体廃棄物 B－2 は発生量が極めて少量であると予想されるので、発生したセル内で吸収剤又は固化剤と混合して固体廃棄物として取扱う。</p> <p>液体廃棄物 B－1 及び液体廃棄物 A は、廃液中の放射性物質の濃度が <math>3.7 \times 10^4 \text{Bq}/\text{cm}^3</math> 未満のものであり、地下 1 階にある廃液貯留タンクに送り廃液のサンプリング後、原子力科学研究所構内の放射性廃棄物処理場に設置されている液体廃棄物処理施設へ送る。</p>	番号の変更 番号の変更																				
<p><b>23.1 固体廃棄施設</b></p> <p><b>23.1.1 廃棄の方法</b></p> <p>燃料試験施設から発生する固体廃棄物は、原子力科学研究所の共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。</p> <p>固体廃棄物は、線量当量率、内容物等によってあらかじめ分類された指定容器に封入する。ただし、指定容器に封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。</p> <p>可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、施設内の保管廃棄施設に保管する。</p> <p>コンクリートセルから発生する線量当量率が高い固体廃棄物は、所定の廃棄物容器に封入し、セルから廃棄物輸送キャスクを用いて放射性廃棄物処理場へ直接引き渡す。</p> <p>本施設における固体廃棄物の発生予想量は、次のとおりである。</p> <p><b>β γ 固体廃棄物</b></p> <table> <tr> <td>固体廃棄物 A－1 廃棄物量</td> <td>150m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 A－2 廃棄物量</td> <td>120m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 B－1 廃棄物量</td> <td>14m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 B－2 廃棄物量</td> <td>2m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>α 固体廃棄物 廃棄物量</td> <td>30m<sup>3</sup></td> </tr> </table> <p>α 固体廃棄物は、α 放射能の存在割合が相対的に多いものである。</p> <p><b>23.1.2 保管能力</b></p> <p>保管廃棄施設は、本施設で発生する固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、保管するのに十分な容量を有している。</p> <p><b>23.1.3 外部との区画</b></p> <p>保管廃棄施設は、建家の壁、扉又は柵等により区画されている。</p> <p><b>23.1.4 施錠又は立入制限の措置</b></p> <p>保管廃棄施設は、管理区域への出入口を施錠するとともに、標識を設け、許可を受けた者以外の者の立ち入りを制限する。</p>	固体廃棄物 A－1 廃棄物量	150m <sup>3</sup>	固体廃棄物 A－2 廃棄物量	120m <sup>3</sup>	固体廃棄物 B－1 廃棄物量	14m <sup>3</sup>	固体廃棄物 B－2 廃棄物量	2m <sup>3</sup>	α 固体廃棄物 廃棄物量	30m <sup>3</sup>	<p><b>23.3 固体廃棄施設</b></p> <p><b>23.3.1 廃棄の方法</b></p> <p>燃料試験施設から発生する固体廃棄物は、原子力科学研究所の共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。</p> <p>固体廃棄物は、線量当量率、内容物等によってあらかじめ分類された指定容器に封入する。ただし、指定容器に封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。</p> <p>可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、施設内の保管廃棄施設に保管する。</p> <p>コンクリートセルから発生する線量当量率が高い固体廃棄物は、所定の廃棄物容器に封入し、セルから廃棄物輸送キャスクを用いて放射性廃棄物処理場へ直接引き渡す。</p> <p>本施設における固体廃棄物の発生予想量は、次のとおりである。</p> <p><b>β γ 固体廃棄物</b></p> <table> <tr> <td>固体廃棄物 A－1 廃棄物量</td> <td>150m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 A－2 廃棄物量</td> <td>120m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 B－1 廃棄物量</td> <td>14m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物 B－2 廃棄物量</td> <td>2m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>α 固体廃棄物 廃棄物量</td> <td>30m<sup>3</sup></td> </tr> </table> <p>α 固体廃棄物は、α 放射能の存在割合が相対的に多いものである。</p> <p><b>23.3.2 保管能力</b></p> <p>保管廃棄施設は、本施設で発生する固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、保管するのに十分な容量を有している。</p> <p><b>23.3.3 外部との区画</b></p> <p>保管廃棄施設は、建家の壁、扉又は柵等により区画されている。</p> <p><b>23.3.4 施錠又は立入制限の措置</b></p> <p>保管廃棄施設は、管理区域への出入口を施錠するとともに、標識を設け、許可を受けた者以外の者の立ち入りを制限する。</p>	固体廃棄物 A－1 廃棄物量	150m <sup>3</sup>	固体廃棄物 A－2 廃棄物量	120m <sup>3</sup>	固体廃棄物 B－1 廃棄物量	14m <sup>3</sup>	固体廃棄物 B－2 廃棄物量	2m <sup>3</sup>	α 固体廃棄物 廃棄物量	30m <sup>3</sup>	番号の変更 番号の変更 番号の変更 番号の変更
固体廃棄物 A－1 廃棄物量	150m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 A－2 廃棄物量	120m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 B－1 廃棄物量	14m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 B－2 廃棄物量	2m <sup>3</sup>																					
α 固体廃棄物 廃棄物量	30m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 A－1 廃棄物量	150m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 A－2 廃棄物量	120m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 B－1 廃棄物量	14m <sup>3</sup>																					
固体廃棄物 B－2 廃棄物量	2m <sup>3</sup>																					
α 固体廃棄物 廃棄物量	30m <sup>3</sup>																					
		番号の変更 番号の変更 番号の変更																				

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考																																																				
<u>23.1.5 標識</u> 保管廃棄施設には、許可なくして立入りを禁ずる旨の標識を設ける。	<u>23.3.5 標識</u> 保管廃棄施設には、許可なくして立入りを禁ずる旨の標識を設ける。	番号の変更																																																				
<b>【障害対策書】</b> <u>表3-1 燃料集合体1体あたりの気体状放射性物質の生成量</u> (150日冷却後)	<u>表23.1.2-1 燃料集合体1体当たりの気体状放射性物質の生成量</u> (150日冷却後)	表番号の変更及び記載の適正化																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>生成量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>3</sup>H</td> <td><math>1.81 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>85</sup>Kr</td> <td><math>1.52 \times 10^{14}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>129</sup>I</td> <td><math>1.18 \times 10^9</math></td> </tr> <tr> <td><sup>131</sup>I</td> <td><math>4.44 \times 10^{10}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>131m</sup>Xe</td> <td><math>9.99 \times 10^{10}</math></td> </tr> </tbody> </table>	核種	生成量 (Bq)	<sup>3</sup> H	$1.81 \times 10^{13}$	<sup>85</sup> Kr	$1.52 \times 10^{14}$	<sup>129</sup> I	$1.18 \times 10^9$	<sup>131</sup> I	$4.44 \times 10^{10}$	<sup>131m</sup> Xe	$9.99 \times 10^{10}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>生成量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>3</sup>H</td> <td><math>1.81 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>85</sup>Kr</td> <td><math>1.52 \times 10^{14}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>129</sup>I</td> <td><math>1.18 \times 10^9</math></td> </tr> <tr> <td><sup>131</sup>I</td> <td><math>4.44 \times 10^{10}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>131m</sup>Xe</td> <td><math>9.99 \times 10^{10}</math></td> </tr> </tbody> </table>	核種	生成量 (Bq)	<sup>3</sup> H	$1.81 \times 10^{13}$	<sup>85</sup> Kr	$1.52 \times 10^{14}$	<sup>129</sup> I	$1.18 \times 10^9$	<sup>131</sup> I	$4.44 \times 10^{10}$	<sup>131m</sup> Xe	$9.99 \times 10^{10}$																													
核種	生成量 (Bq)																																																					
<sup>3</sup> H	$1.81 \times 10^{13}$																																																					
<sup>85</sup> Kr	$1.52 \times 10^{14}$																																																					
<sup>129</sup> I	$1.18 \times 10^9$																																																					
<sup>131</sup> I	$4.44 \times 10^{10}$																																																					
<sup>131m</sup> Xe	$9.99 \times 10^{10}$																																																					
核種	生成量 (Bq)																																																					
<sup>3</sup> H	$1.81 \times 10^{13}$																																																					
<sup>85</sup> Kr	$1.52 \times 10^{14}$																																																					
<sup>129</sup> I	$1.18 \times 10^9$																																																					
<sup>131</sup> I	$4.44 \times 10^{10}$																																																					
<sup>131m</sup> Xe	$9.99 \times 10^{10}$																																																					
<u>表3-2 燃料集合体1体あたりの粒子状放射性物質の生成量</u> (150日冷却後)	<u>表23.1.2-2 燃料集合体1体当たりの粒子状放射性物質の生成量</u> (150日冷却後)	表番号の変更及び記載の適正化																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>生成量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>90</sup>Sr - <sup>90</sup>Y</td> <td><math>2.15 \times 10^{15}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>106</sup>Ru - <sup>106</sup>Rh</td> <td><math>3.37 \times 10^{18}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>144</sup>Ce - <sup>144</sup>Pt</td> <td><math>2.89 \times 10^{18}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td> <td><math>1.15 \times 10^{14}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td> <td><math>1.30 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td> <td><math>4.81 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td> <td><math>1.22 \times 10^{16}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>241</sup>Am</td> <td><math>3.26 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>243</sup>Am</td> <td><math>2.48 \times 10^{12}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>242</sup>Cm</td> <td><math>3.7 \times 10^{15}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>243</sup>Cm</td> <td><math>4.81 \times 10^{12}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>244</sup>Cm</td> <td><math>4.07 \times 10^{14}</math></td> </tr> </tbody> </table>	核種	生成量 (Bq)	<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$2.15 \times 10^{15}$	<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$3.37 \times 10^{18}$	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pt	$2.89 \times 10^{18}$	<sup>238</sup> Pu	$1.15 \times 10^{14}$	<sup>239</sup> Pu	$1.30 \times 10^{13}$	<sup>240</sup> Pu	$4.81 \times 10^{13}$	<sup>241</sup> Pu	$1.22 \times 10^{16}$	<sup>241</sup> Am	$3.26 \times 10^{13}$	<sup>243</sup> Am	$2.48 \times 10^{12}$	<sup>242</sup> Cm	$3.7 \times 10^{15}$	<sup>243</sup> Cm	$4.81 \times 10^{12}$	<sup>244</sup> Cm	$4.07 \times 10^{14}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>生成量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>90</sup>Sr - <sup>90</sup>Y</td> <td><math>2.15 \times 10^{15}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>106</sup>Ru - <sup>106</sup>Rh</td> <td><math>3.37 \times 10^{18}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>144</sup>Ce - <sup>144</sup>Pt</td> <td><math>2.89 \times 10^{18}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td> <td><math>1.15 \times 10^{14}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td> <td><math>1.30 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td> <td><math>4.81 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td> <td><math>1.22 \times 10^{16}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>241</sup>Am</td> <td><math>3.26 \times 10^{13}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>243</sup>Am</td> <td><math>2.48 \times 10^{12}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>242</sup>Cm</td> <td><math>3.7 \times 10^{15}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>243</sup>Cm</td> <td><math>4.81 \times 10^{12}</math></td> </tr> <tr> <td><sup>244</sup>Cm</td> <td><math>4.07 \times 10^{14}</math></td> </tr> </tbody> </table>	核種	生成量 (Bq)	<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$2.15 \times 10^{15}$	<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$3.37 \times 10^{18}$	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pt	$2.89 \times 10^{18}$	<sup>238</sup> Pu	$1.15 \times 10^{14}$	<sup>239</sup> Pu	$1.30 \times 10^{13}$	<sup>240</sup> Pu	$4.81 \times 10^{13}$	<sup>241</sup> Pu	$1.22 \times 10^{16}$	<sup>241</sup> Am	$3.26 \times 10^{13}$	<sup>243</sup> Am	$2.48 \times 10^{12}$	<sup>242</sup> Cm	$3.7 \times 10^{15}$	<sup>243</sup> Cm	$4.81 \times 10^{12}$	<sup>244</sup> Cm	$4.07 \times 10^{14}$	
核種	生成量 (Bq)																																																					
<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$2.15 \times 10^{15}$																																																					
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$3.37 \times 10^{18}$																																																					
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pt	$2.89 \times 10^{18}$																																																					
<sup>238</sup> Pu	$1.15 \times 10^{14}$																																																					
<sup>239</sup> Pu	$1.30 \times 10^{13}$																																																					
<sup>240</sup> Pu	$4.81 \times 10^{13}$																																																					
<sup>241</sup> Pu	$1.22 \times 10^{16}$																																																					
<sup>241</sup> Am	$3.26 \times 10^{13}$																																																					
<sup>243</sup> Am	$2.48 \times 10^{12}$																																																					
<sup>242</sup> Cm	$3.7 \times 10^{15}$																																																					
<sup>243</sup> Cm	$4.81 \times 10^{12}$																																																					
<sup>244</sup> Cm	$4.07 \times 10^{14}$																																																					
核種	生成量 (Bq)																																																					
<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$2.15 \times 10^{15}$																																																					
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$3.37 \times 10^{18}$																																																					
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pt	$2.89 \times 10^{18}$																																																					
<sup>238</sup> Pu	$1.15 \times 10^{14}$																																																					
<sup>239</sup> Pu	$1.30 \times 10^{13}$																																																					
<sup>240</sup> Pu	$4.81 \times 10^{13}$																																																					
<sup>241</sup> Pu	$1.22 \times 10^{16}$																																																					
<sup>241</sup> Am	$3.26 \times 10^{13}$																																																					
<sup>243</sup> Am	$2.48 \times 10^{12}$																																																					
<sup>242</sup> Cm	$3.7 \times 10^{15}$																																																					
<sup>243</sup> Cm	$4.81 \times 10^{12}$																																																					
<sup>244</sup> Cm	$4.07 \times 10^{14}$																																																					

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前	変更後	備考																																																				
<p>表 3-3 気体状放射性物質の年間発生量（150日冷却後） プレナム部から放出される発生量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th><th>発生量(Bq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>3</sup>H</td><td><math>3.7 \times 10^{11}</math></td></tr> <tr> <td><sup>85</sup>Kr</td><td><math>3.22 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>129</sup>I</td><td><math>2.52 \times 10^7</math></td></tr> <tr> <td><sup>131</sup>I</td><td><math>9.25 \times 10^8</math></td></tr> <tr> <td><sup>131m</sup>Xe</td><td><math>2.11 \times 10^9</math></td></tr> </tbody> </table>	核種	発生量(Bq)	<sup>3</sup> H	$3.7 \times 10^{11}$	<sup>85</sup> Kr	$3.22 \times 10^{12}$	<sup>129</sup> I	$2.52 \times 10^7$	<sup>131</sup> I	$9.25 \times 10^8$	<sup>131m</sup> Xe	$2.11 \times 10^9$	<p>表 23.1.2-3 気体状放射性物質の年間発生量（150日冷却後） プレナム部から放出される発生量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th><th>発生量(Bq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>3</sup>H</td><td><math>3.7 \times 10^{11}</math></td></tr> <tr> <td><sup>85</sup>Kr</td><td><math>3.22 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>129</sup>I</td><td><math>2.52 \times 10^7</math></td></tr> <tr> <td><sup>131</sup>I</td><td><math>9.25 \times 10^8</math></td></tr> <tr> <td><sup>131m</sup>Xe</td><td><math>2.11 \times 10^9</math></td></tr> </tbody> </table>	核種	発生量(Bq)	<sup>3</sup> H	$3.7 \times 10^{11}$	<sup>85</sup> Kr	$3.22 \times 10^{12}$	<sup>129</sup> I	$2.52 \times 10^7$	<sup>131</sup> I	$9.25 \times 10^8$	<sup>131m</sup> Xe	$2.11 \times 10^9$	表番号の変更																												
核種	発生量(Bq)																																																					
<sup>3</sup> H	$3.7 \times 10^{11}$																																																					
<sup>85</sup> Kr	$3.22 \times 10^{12}$																																																					
<sup>129</sup> I	$2.52 \times 10^7$																																																					
<sup>131</sup> I	$9.25 \times 10^8$																																																					
<sup>131m</sup> Xe	$2.11 \times 10^9$																																																					
核種	発生量(Bq)																																																					
<sup>3</sup> H	$3.7 \times 10^{11}$																																																					
<sup>85</sup> Kr	$3.22 \times 10^{12}$																																																					
<sup>129</sup> I	$2.52 \times 10^7$																																																					
<sup>131</sup> I	$9.25 \times 10^8$																																																					
<sup>131m</sup> Xe	$2.11 \times 10^9$																																																					
<p>表 3-4 粒子状放射性物質の年間発生量（150日冷却後） 燃料棒の切断、研磨による発生量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th><th>発生量(Bq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>90</sup>Sr - <sup>90</sup>Y</td><td><math>3.22 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>106</sup>Ru - <sup>106</sup>Rh</td><td><math>5.18 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>144</sup>Ce - <sup>144</sup>Pr</td><td><math>4.44 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td><td><math>1.71 \times 10^{11}</math></td></tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td><td><math>1.93 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td><td><math>7.03 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td><td><math>1.82 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Am</td><td><math>4.81 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>243</sup>Am</td><td><math>3.7 \times 10^9</math></td></tr> <tr> <td><sup>242</sup>Cm</td><td><math>5.55 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>243</sup>Cm</td><td><math>7.03 \times 10^9</math></td></tr> <tr> <td><sup>244</sup>Cm</td><td><math>5.92 \times 10^{11}</math></td></tr> </tbody> </table>	核種	発生量(Bq)	<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$3.22 \times 10^{12}$	<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$5.18 \times 10^{13}$	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	$4.44 \times 10^{13}$	<sup>238</sup> Pu	$1.71 \times 10^{11}$	<sup>239</sup> Pu	$1.93 \times 10^{10}$	<sup>240</sup> Pu	$7.03 \times 10^{10}$	<sup>241</sup> Pu	$1.82 \times 10^{13}$	<sup>241</sup> Am	$4.81 \times 10^{10}$	<sup>243</sup> Am	$3.7 \times 10^9$	<sup>242</sup> Cm	$5.55 \times 10^{12}$	<sup>243</sup> Cm	$7.03 \times 10^9$	<sup>244</sup> Cm	$5.92 \times 10^{11}$	<p>表 23.1.2-4 粒子状放射性物質の年間発生量（150日冷却後） 燃料棒の切断、研磨による発生量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th><th>発生量(Bq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>90</sup>Sr - <sup>90</sup>Y</td><td><math>3.22 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>106</sup>Ru - <sup>106</sup>Rh</td><td><math>5.18 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>144</sup>Ce - <sup>144</sup>Pr</td><td><math>4.44 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td><td><math>1.71 \times 10^{11}</math></td></tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td><td><math>1.93 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td><td><math>7.03 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td><td><math>1.82 \times 10^{13}</math></td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Am</td><td><math>4.81 \times 10^{10}</math></td></tr> <tr> <td><sup>243</sup>Am</td><td><math>3.7 \times 10^9</math></td></tr> <tr> <td><sup>242</sup>Cm</td><td><math>5.55 \times 10^{12}</math></td></tr> <tr> <td><sup>243</sup>Cm</td><td><math>7.03 \times 10^9</math></td></tr> <tr> <td><sup>244</sup>Cm</td><td><math>5.92 \times 10^{11}</math></td></tr> </tbody> </table>	核種	発生量(Bq)	<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$3.22 \times 10^{12}$	<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$5.18 \times 10^{13}$	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	$4.44 \times 10^{13}$	<sup>238</sup> Pu	$1.71 \times 10^{11}$	<sup>239</sup> Pu	$1.93 \times 10^{10}$	<sup>240</sup> Pu	$7.03 \times 10^{10}$	<sup>241</sup> Pu	$1.82 \times 10^{13}$	<sup>241</sup> Am	$4.81 \times 10^{10}$	<sup>243</sup> Am	$3.7 \times 10^9$	<sup>242</sup> Cm	$5.55 \times 10^{12}$	<sup>243</sup> Cm	$7.03 \times 10^9$	<sup>244</sup> Cm	$5.92 \times 10^{11}$	表番号の変更
核種	発生量(Bq)																																																					
<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$3.22 \times 10^{12}$																																																					
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$5.18 \times 10^{13}$																																																					
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	$4.44 \times 10^{13}$																																																					
<sup>238</sup> Pu	$1.71 \times 10^{11}$																																																					
<sup>239</sup> Pu	$1.93 \times 10^{10}$																																																					
<sup>240</sup> Pu	$7.03 \times 10^{10}$																																																					
<sup>241</sup> Pu	$1.82 \times 10^{13}$																																																					
<sup>241</sup> Am	$4.81 \times 10^{10}$																																																					
<sup>243</sup> Am	$3.7 \times 10^9$																																																					
<sup>242</sup> Cm	$5.55 \times 10^{12}$																																																					
<sup>243</sup> Cm	$7.03 \times 10^9$																																																					
<sup>244</sup> Cm	$5.92 \times 10^{11}$																																																					
核種	発生量(Bq)																																																					
<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$3.22 \times 10^{12}$																																																					
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$5.18 \times 10^{13}$																																																					
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	$4.44 \times 10^{13}$																																																					
<sup>238</sup> Pu	$1.71 \times 10^{11}$																																																					
<sup>239</sup> Pu	$1.93 \times 10^{10}$																																																					
<sup>240</sup> Pu	$7.03 \times 10^{10}$																																																					
<sup>241</sup> Pu	$1.82 \times 10^{13}$																																																					
<sup>241</sup> Am	$4.81 \times 10^{10}$																																																					
<sup>243</sup> Am	$3.7 \times 10^9$																																																					
<sup>242</sup> Cm	$5.55 \times 10^{12}$																																																					
<sup>243</sup> Cm	$7.03 \times 10^9$																																																					
<sup>244</sup> Cm	$5.92 \times 10^{11}$																																																					

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 1)

変更前				変更後				備考
表 3-5 排気口における気体廃棄物の濃度と濃度限度との比較				表 23.1.3-1 排気口における気体廃棄物の濃度と濃度限度との比較				表番号の変更
核種	a 排気口濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	b 濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	a / b	核種	a 排気口濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	b 濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	a / b	
<sup>3</sup> H	$5.55 \times 10^{-4}$	$5 \times 10^{-3}$	$1.1 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H	$5.55 \times 10^{-4}$	$5 \times 10^{-3}$	$1.1 \times 10^{-1}$	
<sup>85</sup> Kr	$4.81 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-1}$	$4.8 \times 10^{-2}$	<sup>85</sup> Kr	$4.81 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-1}$	$4.8 \times 10^{-2}$	
<sup>129</sup> I	$3.70 \times 10^{-9}$	$1 \times 10^{-6}$	$3.7 \times 10^{-3}$	<sup>129</sup> I	$3.70 \times 10^{-9}$	$1 \times 10^{-6}$	$3.7 \times 10^{-3}$	
<sup>131</sup> I	$1.41 \times 10^{-7}$	$5 \times 10^{-6}$	$2.8 \times 10^{-2}$	<sup>131</sup> I	$1.41 \times 10^{-7}$	$5 \times 10^{-6}$	$2.8 \times 10^{-2}$	
<sup>131m</sup> Xe	$3.19 \times 10^{-6}$	$9 \times 10^{-2}$	$3.5 \times 10^{-5}$	<sup>131m</sup> Xe	$3.19 \times 10^{-6}$	$9 \times 10^{-2}$	$3.5 \times 10^{-5}$	
<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$4.81 \times 10^{-10}$	$8 \times 10^{-7}*$	$6.0 \times 10^{-4}$	<sup>90</sup> Sr - <sup>90</sup> Y	$4.81 \times 10^{-10}$	$8 \times 10^{-7}*$	$6.0 \times 10^{-4}$	
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$7.77 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-6}*$	$3.9 \times 10^{-3}$	<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	$7.77 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-6}*$	$3.9 \times 10^{-3}$	
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pb	$6.66 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-6}*$	$3.3 \times 10^{-3}$	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pb	$6.66 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-6}*$	$3.3 \times 10^{-3}$	
<sup>238</sup> Pu	$2.59 \times 10^{-11}$	$3 \times 10^{-9}$	$8.6 \times 10^{-3}$	<sup>238</sup> Pu	$2.59 \times 10^{-11}$	$3 \times 10^{-9}$	$8.6 \times 10^{-3}$	
<sup>239</sup> Pu	$2.93 \times 10^{-12}$	$3 \times 10^{-9}$	$9.8 \times 10^{-4}$	<sup>239</sup> Pu	$2.93 \times 10^{-12}$	$3 \times 10^{-9}$	$9.8 \times 10^{-4}$	
<sup>240</sup> Pu	$1.08 \times 10^{-11}$	$3 \times 10^{-9}$	$3.6 \times 10^{-3}$	<sup>240</sup> Pu	$1.08 \times 10^{-11}$	$3 \times 10^{-9}$	$3.6 \times 10^{-3}$	
<sup>241</sup> Pu	$2.74 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-7}$	$1.4 \times 10^{-2}$	<sup>241</sup> Pu	$2.74 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-7}$	$1.4 \times 10^{-2}$	
<sup>241</sup> Am	$7.40 \times 10^{-12}$	$3 \times 10^{-9}$	$2.5 \times 10^{-3}$	<sup>241</sup> Am	$7.40 \times 10^{-12}$	$3 \times 10^{-9}$	$2.5 \times 10^{-3}$	
<sup>243</sup> Am	$5.55 \times 10^{-13}$	$3 \times 10^{-9}$	$1.9 \times 10^{-4}$	<sup>243</sup> Am	$5.55 \times 10^{-13}$	$3 \times 10^{-9}$	$1.9 \times 10^{-4}$	
<sup>242</sup> Cm	$8.51 \times 10^{-10}$	$2 \times 10^{-8}$	$4.3 \times 10^{-2}$	<sup>242</sup> Cm	$8.51 \times 10^{-10}$	$2 \times 10^{-8}$	$4.3 \times 10^{-2}$	
<sup>243</sup> Cm	$1.08 \times 10^{-12}$	$4 \times 10^{-9}$	$2.7 \times 10^{-4}$	<sup>243</sup> Cm	$1.08 \times 10^{-12}$	$4 \times 10^{-9}$	$2.7 \times 10^{-4}$	
<sup>244</sup> Cm	$8.88 \times 10^{-11}$	$5 \times 10^{-9}$	$1.8 \times 10^{-2}$	<sup>244</sup> Cm	$8.88 \times 10^{-11}$	$5 \times 10^{-9}$	$1.8 \times 10^{-2}$	
合計			$2.9 \times 10^{-1}$	合計			$2.9 \times 10^{-1}$	
親娘連鎖をもつ核種（上表の*印）については、ICRP Publ.2に基づいて計算した。								
【障害対策書引用おわり】								
24. 汚染を検査するための設備 (記載省略)	24. 汚染を検査するための設備 (変更なし)							
25. 監視設備 (記載省略)	25. 監視設備 (変更なし)							

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類1)

変更前	変更後	備考
26. 非常用電源設備 (記載省略)	26. 非常用電源設備 (変更なし)	
27. 通信連絡設備等 (記載省略)	27. 通信連絡設備等 (変更なし)	
28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 (記載省略)	28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 (変更なし)	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 2)

変更前	変更後	備考
<p>添付書類 2</p> <p>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書</p> <p>(燃料試験施設)</p>	<p>添付書類 2</p> <p>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書</p> <p>(燃料試験施設)</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 2)

変更前	変更後	備考
(記載省略)	(変更なし)	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 3)

変更前	変更後	備考
<p>添付書類 3</p> <p>変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 (燃料試験施設)</p>	<p>添付書類 3</p> <p>変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 (燃料試験施設)</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (添付書類 3)

変更前	変更後	備考
(記載省略)	(変更なし)	

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(燃料試験施設)  
(別添 1 )

令和 3 年 2 月

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>1F燃料デブリに係る使用の方法</u> <u>(燃料試験施設)</u></p>	1 F 燃料デブリの 試験に係る事項の 追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考					
	<p><u>1 F 燃料デブリに係る使用の方法、核燃料物質の種類等について、以下に示す。また、変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明について添付資料1及び添付資料2に示す。</u></p> <p><u>1. 使用の方法</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>整理番号</th><th>使用の方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td> <p><u>福島第一原子力発電所等<sup>*1</sup>から燃料試験施設に搬入された1 F 燃料デブリ<sup>*2</sup>は、表－1 場所別使用の方法、表－2 場所毎の取扱数量、表－3 使用施設の核的制限値及び表－4 貯蔵施設の核的制限値に従って使用する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリの照射後試験に係る作業フローを図－1に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u></p> <p><u>※2 化学的に活性な試料として取扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリが収納されたキャスク等の輸送容器（以下「輸送容器」という。）をローディングドックからクレーン設備を用いてサービスエリアに搬入する。</u></p> <p><u>①セルへの搬入</u></p> <p><u>セル天井の試料出入用開口に輸送容器を設置し、輸送容器のシャッター等及び試料出入用開口を開け、輸送容器内の1 F 燃料デブリが収納された金属容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>輸送容器が小型のものである場合には、背面扉、天井ハッチ又は試料出入用開口を介して輸送容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>②プールへの搬入</u></p> <p><u>クレーン設備を用いてキャスクをプール内に着座させる。</u></p> <p><u>クレーン設備及びプール台車を用いてキャスク内より1 F 燃料デブリが収納された金属容器を吊り上げ、燃料貯蔵ラックに装荷し貯蔵する。</u></p> <p><u>セル内での使用のため、1 F 燃料デブリをセル内に移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p> <p><u>(2) 試験</u></p> <p><u>コンクリートセル及び鉛セルにおいて、外観検査、顕微鏡観察等の種々の試験及び研磨等の試料調製を行う。</u></p> <p><u>試験、試料調製等に伴い、1 F 燃料デブリをセル間において移動させる際は、セル間試料移動用開口、鉛セル間試料移動用開口又は間仕切扉を介して行う。なお、<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 6 セル－<math>\alpha</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 2 セル間の移動は、専用移送容器に1 F 燃料デブリを収納したうえで、試料出入用開口を介して試料出入装置を用いて行う。</u></p> <p><u>(3) 貯蔵</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリについては、金属容器に収納した上で、プールの燃料貯蔵ラック又はコンクリートセル内の貯蔵設備で保管する。</u></p> <p><u>プールでの貯蔵のため、1 F 燃料デブリをプールに移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	整理番号	使用の方法	1	<p><u>福島第一原子力発電所等<sup>*1</sup>から燃料試験施設に搬入された1 F 燃料デブリ<sup>*2</sup>は、表－1 場所別使用の方法、表－2 場所毎の取扱数量、表－3 使用施設の核的制限値及び表－4 貯蔵施設の核的制限値に従って使用する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリの照射後試験に係る作業フローを図－1に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u></p> <p><u>※2 化学的に活性な試料として取扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリが収納されたキャスク等の輸送容器（以下「輸送容器」という。）をローディングドックからクレーン設備を用いてサービスエリアに搬入する。</u></p> <p><u>①セルへの搬入</u></p> <p><u>セル天井の試料出入用開口に輸送容器を設置し、輸送容器のシャッター等及び試料出入用開口を開け、輸送容器内の1 F 燃料デブリが収納された金属容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>輸送容器が小型のものである場合には、背面扉、天井ハッチ又は試料出入用開口を介して輸送容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>②プールへの搬入</u></p> <p><u>クレーン設備を用いてキャスクをプール内に着座させる。</u></p> <p><u>クレーン設備及びプール台車を用いてキャスク内より1 F 燃料デブリが収納された金属容器を吊り上げ、燃料貯蔵ラックに装荷し貯蔵する。</u></p> <p><u>セル内での使用のため、1 F 燃料デブリをセル内に移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p> <p><u>(2) 試験</u></p> <p><u>コンクリートセル及び鉛セルにおいて、外観検査、顕微鏡観察等の種々の試験及び研磨等の試料調製を行う。</u></p> <p><u>試験、試料調製等に伴い、1 F 燃料デブリをセル間において移動させる際は、セル間試料移動用開口、鉛セル間試料移動用開口又は間仕切扉を介して行う。なお、<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 6 セル－<math>\alpha</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 2 セル間の移動は、専用移送容器に1 F 燃料デブリを収納したうえで、試料出入用開口を介して試料出入装置を用いて行う。</u></p> <p><u>(3) 貯蔵</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリについては、金属容器に収納した上で、プールの燃料貯蔵ラック又はコンクリートセル内の貯蔵設備で保管する。</u></p> <p><u>プールでの貯蔵のため、1 F 燃料デブリをプールに移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p>		
整理番号	使用の方法						
1	<p><u>福島第一原子力発電所等<sup>*1</sup>から燃料試験施設に搬入された1 F 燃料デブリ<sup>*2</sup>は、表－1 場所別使用の方法、表－2 場所毎の取扱数量、表－3 使用施設の核的制限値及び表－4 貯蔵施設の核的制限値に従って使用する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリの照射後試験に係る作業フローを図－1に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u></p> <p><u>※2 化学的に活性な試料として取扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリが収納されたキャスク等の輸送容器（以下「輸送容器」という。）をローディングドックからクレーン設備を用いてサービスエリアに搬入する。</u></p> <p><u>①セルへの搬入</u></p> <p><u>セル天井の試料出入用開口に輸送容器を設置し、輸送容器のシャッター等及び試料出入用開口を開け、輸送容器内の1 F 燃料デブリが収納された金属容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>輸送容器が小型のものである場合には、背面扉、天井ハッチ又は試料出入用開口を介して輸送容器をセル内に搬入する。</u></p> <p><u>②プールへの搬入</u></p> <p><u>クレーン設備を用いてキャスクをプール内に着座させる。</u></p> <p><u>クレーン設備及びプール台車を用いてキャスク内より1 F 燃料デブリが収納された金属容器を吊り上げ、燃料貯蔵ラックに装荷し貯蔵する。</u></p> <p><u>セル内での使用のため、1 F 燃料デブリをセル内に移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p> <p><u>(2) 試験</u></p> <p><u>コンクリートセル及び鉛セルにおいて、外観検査、顕微鏡観察等の種々の試験及び研磨等の試料調製を行う。</u></p> <p><u>試験、試料調製等に伴い、1 F 燃料デブリをセル間において移動させる際は、セル間試料移動用開口、鉛セル間試料移動用開口又は間仕切扉を介して行う。なお、<math>\beta</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 6 セル－<math>\alpha</math> <math>\gamma</math> コンクリート No. 2 セル間の移動は、専用移送容器に1 F 燃料デブリを収納したうえで、試料出入用開口を介して試料出入装置を用いて行う。</u></p> <p><u>(3) 貯蔵</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリについては、金属容器に収納した上で、プールの燃料貯蔵ラック又はコンクリートセル内の貯蔵設備で保管する。</u></p> <p><u>プールでの貯蔵のため、1 F 燃料デブリをプールに移動させる際は、プールに設置された試料出入装置を介して行う。</u></p>						

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p>(4) 搬出</p> <p>①セルからの搬出  <u>セル天井の試料出入用開口にキャスク等の輸送容器を設置し、輸送容器のシャッター等及び試料出入用開口を開け、1F 燃料デブリを収納した金属容器を輸送容器内に装荷する。</u>  <u>輸送容器が小型のものである場合には、背面扉、天井ハッチ又は試料出入用開口を介して輸送容器をセル外に搬出する。</u></p> <p>②プールからの搬出  <u>クレーン設備を用いてキャスクをプール内に着座させる。</u>  <u>クレーン設備及びプール台車を用いて燃料貯蔵ラックより1F 燃料デブリを収納した金属容器を吊り上げ、輸送容器内に装荷する。</u></p> <p><u>輸送容器の汚染検査を行い、クレーン設備を用いてサービスエリアよりローディングドックに搬出し、施設外へ運搬する。</u></p> <p><u>【安全対策】</u>  <u>別添1－添付書類1に示す。</u></p>	

ただし、上記は平和の目的に限る。

2. 核燃料物質の種類

核燃料物質の種類	化合物の名称 <sup>注1)</sup>	主な化学形 <sup>注1)</sup>	性状(物理的形態)
(1) 1F 燃料デブリ	酸化物	<u>UO<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U, Pu)O<sub>2</sub></u>	固体
	金属(合金)	<u>U, Pu</u> <u>Fe-Cr-Ni-U-Zr</u> <u>Fe-Cr-Ni-Pu-Zr</u>	
	ケイ酸塩(MCCI生成物 <sup>2)</sup> )	<u>(U, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u>	
	ケイ酸塩(MO <sub>2</sub> )	<u>(U, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u>	
	ケイ酸塩(ガラス)	<u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Gd-O</u> <u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Pu-Gd-O</u>	
(2) (1) を含む混合物	上記化学形とその他構造材との混合物		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考												
	<p><u>注1) 分析の結果得られた知見を基に継続的に見直しを行う。また、安全対策に影響を及ぼすような分析結果が得られた場合については変更許可申請を行う。</u></p> <p><u>注2) MCCI 生成物 : Molten Core Concrete Interaction (溶融炉心コンクリート相互作用)により生じたもの。コンクリート成分である、カルシウム、ケイ素等を含む。</u></p> <p><b>3. 年間予定使用量</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">核燃料物質</th> <th colspan="2">年間予定使用量<sup>注1)</sup></th> </tr> <tr> <th>最大存在量</th> <th>延べ取扱量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用済燃料（1F燃料デブリ）</td> <td>Bq<sup>注2)</sup></td> <td>Bq<sup>注2)</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>注1) 1F燃料デブリの年間予定使用量については、既許可の年間予定使用量（本文「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」に記載する照射済核燃料物質のうち使用済燃料の数量）の範囲で行い、これを超える核燃料物質の受入れは行わない。核燃料物質の貯蔵も既許可の貯蔵施設で行う。</u></p> <p><u>注2) 東京電力ホールディングス（株）より提供された、事故発生時に1F各号機に装荷されていた燃料組成情報を基に、ORIGEN2.2により計算した値であり、A型輸送のデブリ重量（1個当たり約5g）において、18回分（約90g）に相当する。</u></p> <p><b>4. 使用済燃料の処分の方法</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1F燃料デブリの処分の方法</td> <td>試験後の1F燃料デブリ（試料及び残材）は、所有者である東京電力ホールディングス（株）に返却する。</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5. 貯蔵施設</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貯蔵施設の位置</td> <td> <p>燃料試験施設の地理的状況は、本文「7-1. 使用施設の位置」記載のとおり。</p> <p>1F燃料デブリは、本文「8-3. 貯蔵施設の設備」に記載されている貯蔵施設のうち、以下の貯蔵施設において貯蔵する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\beta</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル～No.6 セル)</li> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\alpha</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル及び No.2 セル)</li> <li>・燃料貯蔵ラック（プール）</li> </ul> <p>貯蔵施設の位置を本文図4-3-1及び図4-5-1に示す。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	核燃料物質	年間予定使用量 <sup>注1)</sup>		最大存在量	延べ取扱量	使用済燃料（1F燃料デブリ）	Bq <sup>注2)</sup>	Bq <sup>注2)</sup>	1F燃料デブリの処分の方法	試験後の1F燃料デブリ（試料及び残材）は、所有者である東京電力ホールディングス（株）に返却する。	貯蔵施設の位置	<p>燃料試験施設の地理的状況は、本文「7-1. 使用施設の位置」記載のとおり。</p> <p>1F燃料デブリは、本文「8-3. 貯蔵施設の設備」に記載されている貯蔵施設のうち、以下の貯蔵施設において貯蔵する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\beta</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル～No.6 セル)</li> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\alpha</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル及び No.2 セル)</li> <li>・燃料貯蔵ラック（プール）</li> </ul> <p>貯蔵施設の位置を本文図4-3-1及び図4-5-1に示す。</p>	
核燃料物質	年間予定使用量 <sup>注1)</sup>													
	最大存在量	延べ取扱量												
使用済燃料（1F燃料デブリ）	Bq <sup>注2)</sup>	Bq <sup>注2)</sup>												
1F燃料デブリの処分の方法	試験後の1F燃料デブリ（試料及び残材）は、所有者である東京電力ホールディングス（株）に返却する。													
貯蔵施設の位置	<p>燃料試験施設の地理的状況は、本文「7-1. 使用施設の位置」記載のとおり。</p> <p>1F燃料デブリは、本文「8-3. 貯蔵施設の設備」に記載されている貯蔵施設のうち、以下の貯蔵施設において貯蔵する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\beta</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル～No.6 セル)</li> <li>・セル貯蔵設備 (<math>\alpha</math> <math>\gamma</math>コンクリート No.1 セル及び No.2 セル)</li> <li>・燃料貯蔵ラック（プール）</li> </ul> <p>貯蔵施設の位置を本文図4-3-1及び図4-5-1に示す。</p>													

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">使用の方法</th> <th>搬出</th> <th>移送</th> <th>切断等</th> <th>研磨等</th> <th>外観検査等</th> <th>顕微鏡観察</th> <th>X線微小分析</th> <th>硬度測定</th> <th>重量密度測定</th> <th>X線回折試験</th> </tr> <tr> <th>使用場所</th> <th>サービスエリア</th> <th>ポート</th> <th>BγコソクリートNo.1セル</th> <th>BγコソクリートNo.2セル</th> <th>BγコソクリートNo.3セル</th> <th>BγコソクリートNo.4セル</th> <th>BγコソクリートNo.5セル</th> <th>Bγ鉛No.1セル</th> <th>Bγ鉛No.2セル</th> <th>Bγ鉛No.3セル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>搬出</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>移送</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>切断等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>研磨等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>外観検査等</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>顕微鏡観察</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>X線微小分析</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>硬度測定</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>重量密度測定</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>X線回折試験</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table>	使用の方法	搬出	移送	切断等	研磨等	外観検査等	顕微鏡観察	X線微小分析	硬度測定	重量密度測定	X線回折試験	使用場所	サービスエリア	ポート	BγコソクリートNo.1セル	BγコソクリートNo.2セル	BγコソクリートNo.3セル	BγコソクリートNo.4セル	BγコソクリートNo.5セル	Bγ鉛No.1セル	Bγ鉛No.2セル	Bγ鉛No.3セル	搬出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	切断等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	研磨等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外観検査等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	顕微鏡観察	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X線微小分析	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	硬度測定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	重量密度測定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X線回折試験	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
使用の方法	搬出		移送	切断等	研磨等	外観検査等	顕微鏡観察	X線微小分析	硬度測定	重量密度測定	X線回折試験																																																																																																																																					
	使用場所	サービスエリア	ポート	BγコソクリートNo.1セル	BγコソクリートNo.2セル	BγコソクリートNo.3セル	BγコソクリートNo.4セル	BγコソクリートNo.5セル	Bγ鉛No.1セル	Bγ鉛No.2セル	Bγ鉛No.3セル																																																																																																																																					
搬出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
移送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
切断等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
研磨等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
外観検査等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
顕微鏡観察	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
X線微小分析	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
硬度測定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
重量密度測定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					
X線回折試験	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																					

表-1 場所別使用の方法

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考																																																																										
	<p style="text-align: center;"><b>表－2 場所毎の取扱数量</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th><th style="text-align: center;">最大取扱量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>プール</u></td><td><u>3.55 EBq</u></td></tr> <tr> <td><u>β γ コンクリート</u></td><td><u>No. 1 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>296 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 2 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>296 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 3 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>296 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 4 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.34 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 5 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.34 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 6 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.34 PBq</u></td></tr> <tr> <td><u>β γ 鉛</u></td><td><u>No. 1 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.7 TBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 2 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.7 TBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 3 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.7 TBq</u></td></tr> <tr> <td><u>α γ コンクリート</u></td><td><u>No. 1 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.34 PBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 2 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.34 PBq</u></td></tr> <tr> <td><u>α γ 鉛</u></td><td><u>No. 1 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.7 TBq</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>同上</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>No. 2 セル</u></td></tr> <tr> <td></td><td><u>3.7 TBq</u></td></tr> </tbody> </table> <p><u>備考</u> 各設備において、使用済燃料（1F燃料デブリを含む。）及び1F汚染物の放射能量の合計が最大取扱量を超えないこと。  <u>また、コンクリートセルにおいては、使用の取扱量と貯蔵の収納量の合計が最大取扱量を超えないこと。</u></p>	場所	最大取扱量	<u>プール</u>	<u>3.55 EBq</u>	<u>β γ コンクリート</u>	<u>No. 1 セル</u>		<u>296 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 2 セル</u>		<u>296 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 3 セル</u>		<u>296 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 4 セル</u>		<u>3.34 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 5 セル</u>		<u>3.34 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 6 セル</u>		<u>3.34 PBq</u>	<u>β γ 鉛</u>	<u>No. 1 セル</u>		<u>3.7 TBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 2 セル</u>		<u>3.7 TBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 3 セル</u>		<u>3.7 TBq</u>	<u>α γ コンクリート</u>	<u>No. 1 セル</u>		<u>3.34 PBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 2 セル</u>		<u>3.34 PBq</u>	<u>α γ 鉛</u>	<u>No. 1 セル</u>		<u>3.7 TBq</u>		<u>同上</u>		<u>No. 2 セル</u>		<u>3.7 TBq</u>	
場所	最大取扱量																																																																											
<u>プール</u>	<u>3.55 EBq</u>																																																																											
<u>β γ コンクリート</u>	<u>No. 1 セル</u>																																																																											
	<u>296 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 2 セル</u>																																																																											
	<u>296 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 3 セル</u>																																																																											
	<u>296 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 4 セル</u>																																																																											
	<u>3.34 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 5 セル</u>																																																																											
	<u>3.34 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 6 セル</u>																																																																											
	<u>3.34 PBq</u>																																																																											
<u>β γ 鉛</u>	<u>No. 1 セル</u>																																																																											
	<u>3.7 TBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 2 セル</u>																																																																											
	<u>3.7 TBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 3 セル</u>																																																																											
	<u>3.7 TBq</u>																																																																											
<u>α γ コンクリート</u>	<u>No. 1 セル</u>																																																																											
	<u>3.34 PBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 2 セル</u>																																																																											
	<u>3.34 PBq</u>																																																																											
<u>α γ 鉛</u>	<u>No. 1 セル</u>																																																																											
	<u>3.7 TBq</u>																																																																											
	<u>同上</u>																																																																											
	<u>No. 2 セル</u>																																																																											
	<u>3.7 TBq</u>																																																																											

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後		備考																				
<u>表－3 使用施設の核的制限値</u>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>形態</th> <th>核的制限値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>プール (燃料貯蔵ラックを除く)</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動体数：1集合体毎又は1ユニット毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1集合体又は1ユニット)</li> <li>・UO<sub>2</sub>燃料は单一系における制限値で取扱う UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 (濃縮度 5% 以下) 又は円筒直径 20.5cm 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><u>β γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><u>β γ コンクリート</u> <u>No. 4 セル</u> <u>No. 5 セル</u> <u>No. 6 セル</u> <u>の各セル</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><u>β γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><u>α γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><u>α γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u></td> <td><u>試料</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	場所	形態	核的制限値	<u>プール (燃料貯蔵ラックを除く)</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移動体数：1集合体毎又は1ユニット毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1集合体又は1ユニット)</li> <li>・UO<sub>2</sub>燃料は单一系における制限値で取扱う UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 (濃縮度 5% 以下) 又は円筒直径 20.5cm 以下</li> </ul>	<u>β γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>	<u>β γ コンクリート</u> <u>No. 4 セル</u> <u>No. 5 セル</u> <u>No. 6 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>	<u>β γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>	<u>α γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>	<u>α γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>	
場所	形態	核的制限値																					
<u>プール (燃料貯蔵ラックを除く)</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移動体数：1集合体毎又は1ユニット毎(燃料貯蔵ラックの最大貯蔵数の内の1集合体又は1ユニット)</li> <li>・UO<sub>2</sub>燃料は单一系における制限値で取扱う UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 (濃縮度 5% 以下) 又は円筒直径 20.5cm 以下</li> </ul>																					
<u>β γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>																					
<u>β γ コンクリート</u> <u>No. 4 セル</u> <u>No. 5 セル</u> <u>No. 6 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>																					
<u>β γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>No. 3 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>																					
<u>α γ コンクリート</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>																					
<u>α γ 鉛</u> <u>No. 1 セル</u> <u>No. 2 セル</u> <u>の各セル</u>	<u>試料</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い制限値 UO<sub>2</sub>燃料 (濃縮度 5% 以下) : UO<sub>2</sub>質量 0.6kg 以下 MOX燃料 (富化度 12.6% 以下) : <sup>239</sup>Pu質量 0.45kg 以下</li> </ul>																					
	<p><u>備考 1F燃料デブリ (UO<sub>2</sub>燃料由来) は、UO<sub>2</sub>燃料の制限値を適用する。</u></p> <p><u>1F燃料デブリ (MOX燃料由来) は MOX燃料の制限値を適用する。</u></p> <p><u><sup>239</sup>Pu質量は、<sup>235</sup>U及び<sup>241</sup>Puも<sup>239</sup>Puとみなして、合計値で管理する。</u></p> <p><u>なお、1F燃料デブリの核的制限値については、本文表7-1に記載する範囲内において、表-3の範囲で取扱う。</u></p> <p><u>1F燃料デブリについては、受け入れた1F燃料デブリ全体が核燃料物質であるものとして管理する。</u></p>																						

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後			備考
<u>表－4 貯蔵施設の核的制限値</u>				
	<u>場所</u>	<u>形態</u>	<u>核的制限値</u>	
	<u><math>\beta\gamma</math>コンクリート</u>	<u>試料</u>	<u>・取扱い制限値</u>	
	<u>No. 1 セル</u>		<u><math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5%以下) : <math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下</u>	
			<u>MOX 燃料 (富化度 12.6%以下) : <math>^{239}Pu</math> 質量 0.45kg 以下</u>	
	<u><math>\beta\gamma</math>コンクリート</u>	<u>試料</u>	<u>・取扱い制限値</u>	
	<u>No. 2 セル</u>		<u><math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5%以下) : <math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下</u>	
	<u>No. 3 セル</u>		<u>MOX 燃料 (富化度 12.6%以下) : <math>^{239}Pu</math> 質量 0.45kg 以下</u>	
	<u>の各セル</u>			
	<u><math>\beta\gamma</math>コンクリート</u>	<u>試料</u>	<u>・取扱い制限値</u>	
	<u>No. 4 セル</u>		<u><math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5%以下) : <math>^{235}U</math>質量 0.6kg 以下</u>	
	<u>No. 5 セル</u>		<u>MOX 燃料 (富化度 12.6%以下) : <math>^{239}Pu</math> 質量 0.45kg 以下</u>	
	<u>No. 6 セル</u>			
	<u><math>\alpha\gamma</math>コンクリート</u>			
	<u>No. 1 セル</u>			
	<u>No. 2 セル</u>			
	<u>の各セル</u>			
	<u>燃料貯蔵ラック</u>	<u>試料</u>	<u>・1 插入孔に1ユニットを収納する</u>	
	<u>(プール)</u>		<u>・<math>UO_2</math>燃料 (濃縮度 5%以下) は単一系における制限値 (<math>^{235}U</math> 質量 0.6kg 以下又は円筒直径 20.5cm 以下) で取扱う</u>	
<p><u>備考</u> 1F 燃料デブリ (<math>UO_2</math>燃料由来) は、<math>UO_2</math>燃料の制限値を適用する。</p> <p>1F 燃料デブリ (MOX 燃料由来) は MOX 燃料の制限値を適用する。</p> <p><math>^{239}Pu</math> 質量は、<math>^{235}U</math> 及び <math>^{241}Pu</math> も <math>^{239}Pu</math> とみなして、合計値で管理する。</p> <p>なお、1F 燃料デブリの核的制限値については、本文表 7-1 に記載する範囲内において、表-3 の範囲で取扱う。</p> <p>1F 燃料デブリについては、受け入れた 1F 燃料デブリ全体が核燃料物質であるものとして管理する。</p>				

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後			備考																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>試料搬入等</th> <th>試験等</th> <th>試料搬出等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ローディング ドック (含サービス エリア)</td> <td>福島第一原子力発電所等※ キャスク等搬入 → 汚染検査等</td> <td></td> <td>福島第一原子力発電所等※ 汚染検査等 ← キャスク等搬出</td> </tr> <tr> <td>プール</td> <td>収納容器搬入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> コンクリート No.1セル</td> <td>収納容器搬入 試料取出し</td> <td>外観検査等</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> コンクリート No.2セル</td> <td></td> <td>外観検査等</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> コンクリート No.3セル</td> <td>収納容器搬入 試料取出し</td> <td>外観検査等 → 切断等</td> <td>キャスク等へ収納</td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> コンクリート No.4セル</td> <td>収納容器搬入 試料取出し</td> <td>外観検査等 → 切断等</td> <td>キャスク等へ収納</td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> コンクリート No.5セル</td> <td>収納容器搬入 試料取出し</td> <td>外観検査等 → 切断等</td> <td>キャスク等へ収納</td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> 鉛 No.6セル</td> <td>収納容器搬入 試料取出し 専用移送容 器へ収納</td> <td>外観検査等 → 研磨等 → 頸微鏡観察</td> <td>キャスク等へ収納</td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> 鉛 No.1セル</td> <td></td> <td>顕微鏡観察</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> 鉛 No.2セル</td> <td></td> <td>顕微鏡観察</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\beta\gamma</math> 鉛 No.3セル</td> <td></td> <td>X線回折試験 硬度測定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\alpha\gamma</math> コンクリート No.1セル</td> <td></td> <td>外観検査等 → 重量密度測定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\alpha\gamma</math> コンクリート No.2セル</td> <td>試料搬入</td> <td>外観検査等 → 切断等 → 研磨等 → 硬度測定 → 専用移送容 器へ収納</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\alpha\gamma</math> 鉛 No.1セル</td> <td></td> <td>X線微小分析</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\alpha\gamma</math> 鉛 No.2セル</td> <td></td> <td>顕微鏡観察</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	場所	試料搬入等	試験等	試料搬出等	ローディング ドック (含サービス エリア)	福島第一原子力発電所等※ キャスク等搬入 → 汚染検査等		福島第一原子力発電所等※ 汚染検査等 ← キャスク等搬出	プール	収納容器搬入			$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等		$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル		外観検査等		$\beta\gamma$ コンクリート No.3セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納	$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納	$\beta\gamma$ コンクリート No.5セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納	$\beta\gamma$ 鉛 No.6セル	収納容器搬入 試料取出し 専用移送容 器へ収納	外観検査等 → 研磨等 → 頸微鏡観察	キャスク等へ収納	$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル		顕微鏡観察		$\beta\gamma$ 鉛 No.2セル		顕微鏡観察		$\beta\gamma$ 鉛 No.3セル		X線回折試験 硬度測定		$\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル		外観検査等 → 重量密度測定		$\alpha\gamma$ コンクリート No.2セル	試料搬入	外観検査等 → 切断等 → 研磨等 → 硬度測定 → 専用移送容 器へ収納		$\alpha\gamma$ 鉛 No.1セル		X線微小分析		$\alpha\gamma$ 鉛 No.2セル		顕微鏡観察		<p>※1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</p>
場所	試料搬入等	試験等	試料搬出等																																																															
ローディング ドック (含サービス エリア)	福島第一原子力発電所等※ キャスク等搬入 → 汚染検査等		福島第一原子力発電所等※ 汚染検査等 ← キャスク等搬出																																																															
プール	収納容器搬入																																																																	
$\beta\gamma$ コンクリート No.1セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等																																																																
$\beta\gamma$ コンクリート No.2セル		外観検査等																																																																
$\beta\gamma$ コンクリート No.3セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納																																																															
$\beta\gamma$ コンクリート No.4セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納																																																															
$\beta\gamma$ コンクリート No.5セル	収納容器搬入 試料取出し	外観検査等 → 切断等	キャスク等へ収納																																																															
$\beta\gamma$ 鉛 No.6セル	収納容器搬入 試料取出し 専用移送容 器へ収納	外観検査等 → 研磨等 → 頸微鏡観察	キャスク等へ収納																																																															
$\beta\gamma$ 鉛 No.1セル		顕微鏡観察																																																																
$\beta\gamma$ 鉛 No.2セル		顕微鏡観察																																																																
$\beta\gamma$ 鉛 No.3セル		X線回折試験 硬度測定																																																																
$\alpha\gamma$ コンクリート No.1セル		外観検査等 → 重量密度測定																																																																
$\alpha\gamma$ コンクリート No.2セル	試料搬入	外観検査等 → 切断等 → 研磨等 → 硬度測定 → 専用移送容 器へ収納																																																																
$\alpha\gamma$ 鉛 No.1セル		X線微小分析																																																																
$\alpha\gamma$ 鉛 No.2セル		顕微鏡観察																																																																

図—1 1F 燃料デブリの照射後試験に係る作業フロー

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1－添付書類1</u></p> <p><u>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</u></p>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考															
	<p><b>1. 閉じ込めの機能</b></p> <p>本施設において、1F燃料デブリは既許可のセルで取扱い、これらのセルは、セル壁による物理障壁及び气体廃棄設備による負圧の維持管理によって閉じ込め機能を確保する。</p> <p>(1) <math>\beta</math> <math>\gamma</math>コンクリートセル及び鉛セル</p> <p>重コンクリート及び普通コンクリートの遮蔽壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル6基と、鉛及び鉄を遮蔽壁とする鉛セル3基とこれらの付属設備から構成される。</p> <p>(2) <math>\alpha</math> <math>\gamma</math>コンクリートセル及び鉛セル</p> <p>重コンクリート及び普通コンクリートの遮蔽壁を有する鉄筋コンクリート造りのコンクリートセル2基と、鉛及び鉄を遮蔽壁とする鉛セル2基とこれらの付属設備から構成され、セル内部はステンレス鋼板でライニングを施した気密構造のセルである。</p> <p>(3) 气体廃棄設備</p> <p>閉じ込め障壁に加えて、セル等の閉じ込め機能を確保するための气体廃棄設備を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。排気系は、セルの負圧を維持し、その給排気をワンスルーワークとして高性能フィルタでろ過した後、排気筒から排出する。排風機に故障が生じた時は、待機の排風機が直ちに起動する。また、停電の際には、非常用電源が投入され、再起動する。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリの試験は既許可の範疇で実施可能である。</p> <p><b>2. 遮蔽</b></p> <p>本施設において、1F燃料デブリは既許可の重コンクリート等の放射線遮蔽を考慮した厚みのセル等で取扱う。各セル等での取扱量は、1F燃料デブリ以外の核燃料物質及び1F汚染物も含めた合計値がそれぞれの最大取扱量を超えないよう管理を行うことで、従事者の放射線外部被ばくを合理的に達成できる限り低減する。</p> <p>上記の管理方法の妥当性を検証するため、以下の手順により評価を行った。</p> <p><b>2.1 1F燃料デブリの線源の設定</b></p> <p>東京電力ホールディングス株式会社から提供された、事故発生時に1F各号機に装荷されていた燃料組成情報を基に、<math>\gamma</math>線発生数及び中性子線発生数が高くなるそれぞれの条件により、ORIGEN2.2及びSOURCES-4Cを用いて計算を行った。計算条件を表2-1及び表2-2にそれぞれ示す。</p> <p>この条件により得られた、1F燃料デブリ1g当たりの<math>\gamma</math>線エネルギー情報を表2-3に、中性子線エネルギー情報を表2-4に、それぞれ示す。</p> <p style="text-align: center;"><b>表2-1 計算条件</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>燃料組成<sup>※1</sup></th> <th>燃焼度<sup>※2</sup></th> <th>冷却期間<sup>※3</sup></th> <th>断面積ライブラリ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\gamma</math>線</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> <td style="text-align: center;">9年間</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>中性子線</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> <td style="text-align: center;">[Redacted]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 詳細な燃料組成情報を表2-2に示す。      ※2 装荷されていたUO<sub>2</sub>燃料のペレット最大燃焼度とした。      ※3 2011年3月から2020年3月とした。</p>		燃料組成 <sup>※1</sup>	燃焼度 <sup>※2</sup>	冷却期間 <sup>※3</sup>	断面積ライブラリ	$\gamma$ 線	[Redacted]	[Redacted]	9年間	[Redacted]	中性子線	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	燃料組成 <sup>※1</sup>	燃焼度 <sup>※2</sup>	冷却期間 <sup>※3</sup>	断面積ライブラリ													
$\gamma$ 線	[Redacted]	[Redacted]	9年間	[Redacted]													
中性子線	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]													

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添 1)

変更前	変更後	備考																																																																						
	<p style="text-align: center;"><b>表 2-2 ウラン燃料の組成</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">核種</th> <th rowspan="2">原子量</th> <th colspan="2">組成比 (wt%) ※1</th> </tr> <tr> <th>高濃縮度燃料</th> <th>低濃縮度燃料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>U</u></td> <td><u>235.04</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>238U</u></td> <td><u>238.05</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>O</u>※2</td> <td><u>16.0</u></td> <td><u>15.99</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>不純物</u></td> <td><u>12C</u></td> <td><u>12.00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>14N</u></td> <td><u>14.00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>U濃縮度</u> (<u>235U/235U+238U</u>)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 炭素、窒素については wtppm。</p> <p>※2 酸素原子は全ての U、Pu、Am 原子に 2 つ結合しているものとした。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 2-3 1 F 燃料デブリ 1g 当たりの <math>\gamma</math> 線エネルギー情報</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>上限エネルギー (eV)</th> <th>1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00E+07</td><td></td></tr> <tr><td>8.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>6.50E+06</td><td></td></tr> <tr><td>5.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>4.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>3.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>2.50E+06</td><td></td></tr> <tr><td>2.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>1.66E+06</td><td></td></tr> <tr><td>1.33E+06</td><td></td></tr> <tr><td>1.00E+06</td><td></td></tr> <tr><td>8.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>6.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>4.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>3.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>2.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>1.00E+05</td><td></td></tr> <tr><td>5.00E+04</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td></td></tr> </tbody> </table>	核種	原子量	組成比 (wt%) ※1		高濃縮度燃料	低濃縮度燃料	<u>U</u>	<u>235.04</u>			<u>238U</u>	<u>238.05</u>			<u>O</u> ※2	<u>16.0</u>	<u>15.99</u>		<u>不純物</u>	<u>12C</u>	<u>12.00</u>			<u>14N</u>	<u>14.00</u>				<u>U濃縮度</u> ( <u>235U/235U+238U</u> )		上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)	1.00E+07		8.00E+06		6.50E+06		5.00E+06		4.00E+06		3.00E+06		2.50E+06		2.00E+06		1.66E+06		1.33E+06		1.00E+06		8.00E+05		6.00E+05		4.00E+05		3.00E+05		2.00E+05		1.00E+05		5.00E+04		合計		
核種	原子量			組成比 (wt%) ※1																																																																				
		高濃縮度燃料	低濃縮度燃料																																																																					
<u>U</u>	<u>235.04</u>																																																																							
<u>238U</u>	<u>238.05</u>																																																																							
<u>O</u> ※2	<u>16.0</u>	<u>15.99</u>																																																																						
<u>不純物</u>	<u>12C</u>	<u>12.00</u>																																																																						
	<u>14N</u>	<u>14.00</u>																																																																						
		<u>U濃縮度</u> ( <u>235U/235U+238U</u> )																																																																						
上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)																																																																							
1.00E+07																																																																								
8.00E+06																																																																								
6.50E+06																																																																								
5.00E+06																																																																								
4.00E+06																																																																								
3.00E+06																																																																								
2.50E+06																																																																								
2.00E+06																																																																								
1.66E+06																																																																								
1.33E+06																																																																								
1.00E+06																																																																								
8.00E+05																																																																								
6.00E+05																																																																								
4.00E+05																																																																								
3.00E+05																																																																								
2.00E+05																																																																								
1.00E+05																																																																								
5.00E+04																																																																								
合計																																																																								

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添 1)

変更前	変更後	備考																																																
	<p>表 2-4 1 F 燃料デブリ 1g 当たりの中性子線エネルギー情報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>上限エネルギー (eV)</th> <th>1 F 燃料デブリ線源 (n/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50E+07</td><td></td></tr> <tr><td>1.22E+07</td><td></td></tr> <tr><td>1.00E+07</td><td></td></tr> <tr><td>8.18E+06</td><td></td></tr> <tr><td>6.36E+06</td><td></td></tr> <tr><td>4.96E+06</td><td></td></tr> <tr><td>4.06E+06</td><td></td></tr> <tr><td>3.01E+06</td><td></td></tr> <tr><td>2.46E+06</td><td></td></tr> <tr><td>2.35E+06</td><td></td></tr> <tr><td>1.83E+06</td><td></td></tr> <tr><td>1.11E+06</td><td></td></tr> <tr><td>5.50E+05</td><td></td></tr> <tr><td>1.10E+05</td><td></td></tr> <tr><td>3.35E+03</td><td></td></tr> <tr><td>5.83E+02</td><td></td></tr> <tr><td>1.01E+02</td><td></td></tr> <tr><td>2.90E+01</td><td></td></tr> <tr><td>1.07E+01</td><td></td></tr> <tr><td>3.06E+00</td><td></td></tr> <tr><td>1.12E+00</td><td></td></tr> <tr><td>4.14E-01</td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td></td></tr> </tbody> </table>	上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (n/s)	1.50E+07		1.22E+07		1.00E+07		8.18E+06		6.36E+06		4.96E+06		4.06E+06		3.01E+06		2.46E+06		2.35E+06		1.83E+06		1.11E+06		5.50E+05		1.10E+05		3.35E+03		5.83E+02		1.01E+02		2.90E+01		1.07E+01		3.06E+00		1.12E+00		4.14E-01		合計		
上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (n/s)																																																	
1.50E+07																																																		
1.22E+07																																																		
1.00E+07																																																		
8.18E+06																																																		
6.36E+06																																																		
4.96E+06																																																		
4.06E+06																																																		
3.01E+06																																																		
2.46E+06																																																		
2.35E+06																																																		
1.83E+06																																																		
1.11E+06																																																		
5.50E+05																																																		
1.10E+05																																																		
3.35E+03																																																		
5.83E+02																																																		
1.01E+02																																																		
2.90E+01																																																		
1.07E+01																																																		
3.06E+00																																																		
1.12E+00																																																		
4.14E-01																																																		
合計																																																		

## 2.2 エネルギースペクトルの規格化及び実効線量への換算

既許可の遮蔽評価においては、線源として $\gamma$ 線による評価では  $UO_2$  燃料及び MOX 燃料の、中性子線による評価では MOX 燃料の、それぞれ燃料集合体 1 体相当を設定しており（「核燃料物質の使用の変更の許可申請書（燃料試験施設）添付資料 1 2. 遮蔽」参照。）、前項の計算により得られた $\gamma$ 線及び中性子線のエネルギー情報は、1 F 燃料デブリ 1g 相当であることから、両者の比較を行うために、線源重量による規格化を行った。規格化された $\gamma$ 線エネルギー情報及び中性子線エネルギー情報を表 2-5 及び表 2-6 に示す。

これらの規格化されたエネルギー情報及び ICRP Pub. 74 に基づくエネルギー群ごとの実効線量換算係数より、規格化された実効線量率を評価した。この評価結果を表 2-7 に示す。

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添 1)

変更前	変更後	備考																																																																																																			
	<p style="text-align: center;"><b>表 2-5 線源重量 1g 当たりに規格化された <math>\gamma</math> 線エネルギー情報 (既許可及び想定される 1 F 燃料デブリ)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">群 No.</th> <th>上限エネルギー</th> <th><math>UO_2</math> 5%</th> <th>MOX 5%</th> <th>1 F 燃料デブリ</th> </tr> <tr> <th>(eV)</th> <th>集合体 (既許可) (photon/s)</th> <th>集合体 (既許可) (photon/s)</th> <th>(photon/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.00E+07</td><td>8.50E-01</td><td>2.42E+00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>8.00E+06</td><td>5.34E+00</td><td>1.52E+01</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>6.50E+06</td><td>3.10E+01</td><td>8.78E+01</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5.00E+06</td><td>3.52E+01</td><td>1.00E+02</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>4.00E+06</td><td>6.88E+05</td><td>1.02E+06</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>3.00E+06</td><td>1.96E+07</td><td>2.14E+07</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>2.50E+06</td><td>3.21E+08</td><td>2.93E+08</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>2.00E+06</td><td>3.86E+08</td><td>4.18E+08</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>1.66E+06</td><td>8.33E+08</td><td>9.18E+08</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>1.33E+06</td><td>1.47E+09</td><td>1.64E+09</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>1.00E+06</td><td>3.52E+10</td><td>3.07E+10</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8.00E+05</td><td>3.41E+10</td><td>3.21E+10</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>6.00E+05</td><td>2.53E+10</td><td>2.69E+10</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>4.00E+05</td><td>2.78E+09</td><td>3.10E+09</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>3.00E+05</td><td>4.23E+09</td><td>4.58E+09</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>2.00E+05</td><td>1.61E+10</td><td>1.60E+10</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>1.00E+05</td><td>1.75E+10</td><td>1.83E+10</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>5.00E+04</td><td>3.07E+10</td><td>3.13E+10</td><td></td></tr> </tbody> </table>	群 No.	上限エネルギー	$UO_2$ 5%	MOX 5%	1 F 燃料デブリ	(eV)	集合体 (既許可) (photon/s)	集合体 (既許可) (photon/s)	(photon/s)	1	1.00E+07	8.50E-01	2.42E+00		2	8.00E+06	5.34E+00	1.52E+01		3	6.50E+06	3.10E+01	8.78E+01		4	5.00E+06	3.52E+01	1.00E+02		5	4.00E+06	6.88E+05	1.02E+06		6	3.00E+06	1.96E+07	2.14E+07		7	2.50E+06	3.21E+08	2.93E+08		8	2.00E+06	3.86E+08	4.18E+08		9	1.66E+06	8.33E+08	9.18E+08		10	1.33E+06	1.47E+09	1.64E+09		11	1.00E+06	3.52E+10	3.07E+10		12	8.00E+05	3.41E+10	3.21E+10		13	6.00E+05	2.53E+10	2.69E+10		14	4.00E+05	2.78E+09	3.10E+09		15	3.00E+05	4.23E+09	4.58E+09		16	2.00E+05	1.61E+10	1.60E+10		17	1.00E+05	1.75E+10	1.83E+10		18	5.00E+04	3.07E+10	3.13E+10		
群 No.	上限エネルギー		$UO_2$ 5%	MOX 5%	1 F 燃料デブリ																																																																																																
	(eV)	集合体 (既許可) (photon/s)	集合体 (既許可) (photon/s)	(photon/s)																																																																																																	
1	1.00E+07	8.50E-01	2.42E+00																																																																																																		
2	8.00E+06	5.34E+00	1.52E+01																																																																																																		
3	6.50E+06	3.10E+01	8.78E+01																																																																																																		
4	5.00E+06	3.52E+01	1.00E+02																																																																																																		
5	4.00E+06	6.88E+05	1.02E+06																																																																																																		
6	3.00E+06	1.96E+07	2.14E+07																																																																																																		
7	2.50E+06	3.21E+08	2.93E+08																																																																																																		
8	2.00E+06	3.86E+08	4.18E+08																																																																																																		
9	1.66E+06	8.33E+08	9.18E+08																																																																																																		
10	1.33E+06	1.47E+09	1.64E+09																																																																																																		
11	1.00E+06	3.52E+10	3.07E+10																																																																																																		
12	8.00E+05	3.41E+10	3.21E+10																																																																																																		
13	6.00E+05	2.53E+10	2.69E+10																																																																																																		
14	4.00E+05	2.78E+09	3.10E+09																																																																																																		
15	3.00E+05	4.23E+09	4.58E+09																																																																																																		
16	2.00E+05	1.61E+10	1.60E+10																																																																																																		
17	1.00E+05	1.75E+10	1.83E+10																																																																																																		
18	5.00E+04	3.07E+10	3.13E+10																																																																																																		

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添 1)

変更前	変更後	備考																																																																																																														
	<p style="text-align: center;"><u>表 2-6 線源重量 1g 当たりに規格化された中性子線エネルギー情報 (既許可及び想定される 1 F 燃料デブリ)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">群 No.</th> <th>上限エネルギー</th> <th>MOX 5% 集合体 (既許可)</th> <th>1 F 燃料デブリ</th> </tr> <tr> <th>(eV)</th> <th>(n/s)</th> <th>(n/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.50E+07</td><td>1.26E+00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>1.22E+07</td><td>5.65E+00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>1.00E+07</td><td>1.84E+01</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>8.18E+06</td><td>8.58E+01</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>6.36E+06</td><td>1.29E+02</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>4.96E+06</td><td>3.07E+02</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>4.06E+06</td><td>8.87E+02</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>3.01E+06</td><td>7.27E+02</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>2.46E+06</td><td>3.47E+02</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>2.35E+06</td><td>6.42E+02</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>1.83E+06</td><td>1.22E+03</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>1.11E+06</td><td>9.43E+02</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>5.50E+05</td><td>6.17E+02</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>1.10E+05</td><td>7.02E+01</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>3.35E+03</td><td>3.58E-01</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>5.83E+02</td><td>2.60E-02</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>1.01E+02</td><td>1.72E-03</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>2.90E+01</td><td>2.42E-04</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>1.07E+01</td><td>5.88E-05</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>3.06E+00</td><td>8.27E-06</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>1.12E+00</td><td>1.84E-06</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>4.14E-01</td><td>5.26E-07</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表 2-7 線源重量 1g 当たりに規格化された実効線量率評価結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>UO<sub>2</sub> 5% 集合体 (既許可)</th> <th>MOX 5% 集合体 (既許可)</th> <th>1 F 燃料デブリ</th> </tr> <tr> <th>(<math>\mu</math> Sv/h)</th> <th>(<math>\mu</math> Sv/h)</th> <th>(<math>\mu</math> Sv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>γ 線</td> <td>1.356E+09</td> <td>1.288E+09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中性子線</td> <td></td> <td>7.487E+03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	群 No.	上限エネルギー	MOX 5% 集合体 (既許可)	1 F 燃料デブリ	(eV)	(n/s)	(n/s)	1	1.50E+07	1.26E+00		2	1.22E+07	5.65E+00		3	1.00E+07	1.84E+01		4	8.18E+06	8.58E+01		5	6.36E+06	1.29E+02		6	4.96E+06	3.07E+02		7	4.06E+06	8.87E+02		8	3.01E+06	7.27E+02		9	2.46E+06	3.47E+02		10	2.35E+06	6.42E+02		11	1.83E+06	1.22E+03		12	1.11E+06	9.43E+02		13	5.50E+05	6.17E+02		14	1.10E+05	7.02E+01		15	3.35E+03	3.58E-01		16	5.83E+02	2.60E-02		17	1.01E+02	1.72E-03		18	2.90E+01	2.42E-04		19	1.07E+01	5.88E-05		20	3.06E+00	8.27E-06		21	1.12E+00	1.84E-06		22	4.14E-01	5.26E-07			UO <sub>2</sub> 5% 集合体 (既許可)	MOX 5% 集合体 (既許可)	1 F 燃料デブリ	( $\mu$ Sv/h)	( $\mu$ Sv/h)	( $\mu$ Sv/h)	γ 線	1.356E+09	1.288E+09		中性子線		7.487E+03		
群 No.	上限エネルギー		MOX 5% 集合体 (既許可)	1 F 燃料デブリ																																																																																																												
	(eV)	(n/s)	(n/s)																																																																																																													
1	1.50E+07	1.26E+00																																																																																																														
2	1.22E+07	5.65E+00																																																																																																														
3	1.00E+07	1.84E+01																																																																																																														
4	8.18E+06	8.58E+01																																																																																																														
5	6.36E+06	1.29E+02																																																																																																														
6	4.96E+06	3.07E+02																																																																																																														
7	4.06E+06	8.87E+02																																																																																																														
8	3.01E+06	7.27E+02																																																																																																														
9	2.46E+06	3.47E+02																																																																																																														
10	2.35E+06	6.42E+02																																																																																																														
11	1.83E+06	1.22E+03																																																																																																														
12	1.11E+06	9.43E+02																																																																																																														
13	5.50E+05	6.17E+02																																																																																																														
14	1.10E+05	7.02E+01																																																																																																														
15	3.35E+03	3.58E-01																																																																																																														
16	5.83E+02	2.60E-02																																																																																																														
17	1.01E+02	1.72E-03																																																																																																														
18	2.90E+01	2.42E-04																																																																																																														
19	1.07E+01	5.88E-05																																																																																																														
20	3.06E+00	8.27E-06																																																																																																														
21	1.12E+00	1.84E-06																																																																																																														
22	4.14E-01	5.26E-07																																																																																																														
	UO <sub>2</sub> 5% 集合体 (既許可)	MOX 5% 集合体 (既許可)	1 F 燃料デブリ																																																																																																													
	( $\mu$ Sv/h)	( $\mu$ Sv/h)	( $\mu$ Sv/h)																																																																																																													
γ 線	1.356E+09	1.288E+09																																																																																																														
中性子線		7.487E+03																																																																																																														
	<p>2.3 評価結果</p> <p>前項までの評価の結果、想定される 1 F 燃料デブリの実効線量率は、既許可の遮蔽評価において設定している線源の実効線量率よりも小さいことから、1 F 燃料デブリの取扱いにおける遮蔽評価は、既許可の遮蔽評価に包含されるため、2. 項に示した管理の方法は、妥当なものである。</p> <p>各セル等においては、側壁、天井、床及び窓にそれぞれの最大取扱量に応じて必要な遮蔽</p>																																																																																																															

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p>体を設けることにより、人が常時立ち入る場所における実効線量について、1週間当たり1mSv 以下を超えない。このため、従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。管理区域境界における実効線量については、「線量告示」で定める1.3mSv/3月を超えることはない。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリの試験は既許可の範疇で実施可能である。</p> <p><b>3. 火災等による損傷の防止</b></p> <p><b>3.1 火災防止対策</b></p> <p>本1F燃料デブリの試験において、核燃料物質を取扱う既許可のセルは、鉄筋コンクリート、鋼材、鉛等で構成されている。また、セルの内面は、ステンレス鋼又は炭素鋼でライニングされており、耐火性を有するものである。</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全域を対象として、消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を設置する。また、コンクリートセル内には粉末消火剤を備える。</p> <p>1F燃料デブリに含まれる物質には、「別添1 1F燃料デブリに係る使用の方法(燃料試験施設)」に記載のとおり、化学的に活性な物質として金属の混在が想定されるが、これらの金属は炉心を構成していたZr合金及びステンレス鋼であり、既許可において使用しているものである。1F燃料デブリの試験においては既許可における金属材料の切断と同様、低速度湿式切断方式とすることで火災の発生を防止する。</p> <p><b>3.2 爆発防止対策</b></p> <p>1F燃料デブリには水が含まれている可能性があり、水の放射線分解により気密容器内部に水素が充満している可能性がある。1F燃料デブリと同量の水が含まれているとし、全ての水が放射線分解によって水素ガスとなり、容器開封時にセル内に全量が放出された場合を想定した。</p> <p>本施設において取扱う1F燃料デブリの最大量は約90gであり、この全量をコンクリートセル内にて瞬時開放した際のセル内雰囲気の水素濃度は、セル内部が常時換気されていることから速やかに希釈され、最も体積の小さいβγコンクリートNo.5セルの場合でも0.3vol%となり、空気中における爆発下限界4.0vol%を下回るため、水素ガス発生による爆発のおそれはない。</p> <p>なお、鉛セルにおける1F燃料デブリの取扱いは、試料調製済みの試料のみであることから、水素ガスが発生するおそれはない。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリの試験は既許可の範疇で実施可能である。</p> <p><b>4. 立入りの防止</b></p> <p><u>本申請の範囲外</u></p> <p><b>5. 自然現象による影響の考慮</b></p> <p>政令第41条非該当施設に関する記載であるため、該当しない。</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>6. 核燃料物質の臨界の防止</u></p> <p><u>6.1 概要</u></p> <p>本施設で取扱う1F燃料デブリは、質量、形状及び配置の管理を厳密に行い、いかなる場合においても臨界にならない状態で取扱う。</p> <p><u>6.2 1F燃料デブリの臨界管理</u></p> <p><u>1F燃料デブリの管理は、次により行う。</u></p> <p><u>6.2.1 取扱量の制限</u></p> <p>(1) 単一系における制限値</p> <p>燃料の周辺に相互干渉が無い単一系では、1ユニットの取扱いを、表6.1-1及び表6.1-2に示す制限値以内で行う。ただし、濃縮度は5%/<sup>235</sup>U以下とし、<sup>235</sup>Uの質量、平板厚、円筒直径及び容積の臨界制限値は、Handbuch Zur Kritikalitat(西独ハンドブック)<sup>(1)</sup>に準拠する。また、MOX燃料の富化度は12.6%/<sub>1</sub>(フッサル富化度8%/<sub>1</sub>)以下とし、MOX燃料の質量制限値は、TID-7016<sup>(2)</sup>に準拠する。</p> <p>1F燃料デブリは、メルトダウン又はメルトスルーを起こしたと想定される1号機、2号機及び3号機に装荷されていた燃料を由来とするものであり、これらの<sup>235</sup>U濃縮度は、████%/<sub>1</sub>、MOX燃料が装荷されていた3号機におけるPu富化度は████%/<sub>1</sub>(fissile富化度████%/<sub>1</sub>)の範囲であり、いずれも既許可の範囲内である。</p> <p>なお、表6.1-1及び表6.1-2に示す安全形状の取扱量を複数個取扱う場合は、TID-7016<sup>(3)</sup>で示されている面間距離300mm以上に保つ。ただし、燃料集合体それ自体では単一系として扱う。</p> <p>(2) 相互干渉系における制限値</p> <p>燃料の周辺に相互干渉がある場合は、モンテカルロ法を用いた計算コードKENO-IVによる解析を行い、臨界の安全性を確認する。この場合、実効増倍係数は、ANSI N 18.2-1973<sup>(4)</sup>の基準による。</p> <p><u>6.2.2 取扱い工程における臨界管理</u></p> <p>(1) プール水中</p> <p>プール水中には、燃料貯蔵ラックを設置し、1F燃料デブリを貯蔵する。</p> <p>1) プール水中での貯蔵</p> <p>プール水中での貯蔵では、単一系の制限値である円筒直径(内径)20.5cm以下の収納容器内に、燃料集合体格子ピッチ以上の配列で貯蔵保管し、燃料集合体と同様に取扱い、臨界に対し安全を確保する。</p> <p>2) プール水中での取扱いにおける核的安全性確保</p> <p>プール水中での1F燃料デブリを収納した容器(単一系)の取扱いにおける核的安全性確保は、取扱い方法を縦型とし、同時取扱量は1ユニットずつとし、取扱い中の相互干渉を起こさないようにする。</p> <p>(2) β γコンクリートNo.1~No.3セル</p> <p>β γコンクリートNo.1~No.3セルでの最大取扱量は、燃料集合体2体またはそれ以下である。β γコンクリートNo.1~No.3セルにおける臨界管理は、表6.1-1の各制限値以下で行い、臨界に対する安全を確保する。また、MOX燃料を取扱う場合には、UO<sub>2</sub>燃料を含め表6.1-2の制限値以下で臨界管理を行い、臨界に対する安全を確保する。この取扱量には、1F燃料デブリ以外の核燃料物質も含めた合計値により管理するため、臨界に対する安全は確保される。</p> <p>なお、セル内での核燃料物質の使用においては水没は起こり得ないため、ウラン燃料濃縮度5%/<sub>1</sub>以下の核燃料物質の核的制限値はない。</p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p>試験済み又は不要となった試料は、1作業ごとに類別し、安全形状の収納容器に一時保管貯蔵する。この場合の安全形状は、収納容器の直径を20cm以下とする。</p> <p>(3) <math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セル  <u><math>\beta\gamma</math>コンクリートNo.4～No.6セルでの最大取扱量は、PWR型燃料棒(17×17)で6本相当、ATR用及びBWR型燃料棒でもそれぞれ2本相当である。このセルにおける臨界管理は、前記(2)と同様、表6.1-1に示す单一系の制限値以下で行い、臨界に対する安全を確保する。また、MOX燃料を取扱う場合には、UO<sub>2</sub>燃料を含め表6.1-2の制限値以下で臨界管理を行い、臨界に対する安全を確保する。この取扱量には、1F燃料デブリ以外の核燃料物質も含めた合計値により管理するため、臨界に対する安全は確保される。</u>  <u>試験済み又は不要となった試料は、1作業ごとに類別し、安全形状の収納容器に一時保管貯蔵する。この場合の安全形状は、収納容器の直径を20cm以下とする。</u></p> <p>(4) <math>\alpha\gamma</math>コンクリートNo.1及びNo.2セル  <u><math>\alpha\gamma</math>コンクリートNo.1及びNo.2セルでの最大取扱量は、PWR型燃料棒(17×17)で6本相当、ATR用及びBWR型燃料棒でもそれぞれ2本相当である。このセルにおける臨界管理は、前記(2)と同様、表6.1-1に示す单一系の制限値以下で行い、臨界に対する安全を確保する。また、MOX燃料を取扱う場合には、UO<sub>2</sub>燃料を含め表6.1-2の制限値以下で臨界管理を行い、臨界に対する安全を確保する。この取扱量には、1F燃料デブリ以外の核燃料物質も含めた合計値により管理するため、臨界に対する安全は確保される。</u>  <u>試験済み又は不要となった試料は、1作業ごとに類別し、安全形状の収納容器に一時保管貯蔵する。この場合の安全形状は、収納容器の直径を20cm以下とする。</u></p> <p>(5) <math>\beta\gamma</math>鉛セル及び<math>\alpha\gamma</math>鉛セル  <u>このセルでの最大取扱量は、表6.1-1及び表6.1-2に示す单一系の制限値に満たないため、臨界になることはない。試験済みとなった試料はコンクリートセルへ戻す。</u></p> <p>6.3 臨界事故に対する考慮  <u>本施設における核燃料取扱いは、質量制限、形状制限による。使用施設における臨界管理は、誤操作により二重装荷が生じた場合においても最小臨界値に達しない質量制限で行うため、臨界安全は確保できる。</u>  <u>本施設の貯蔵施設における臨界管理は、セル内貯蔵孔においては質量制限により行う。また、燃料貯蔵ラックにおいては、1F燃料デブリを収納した容器の臨界管理は、誤操作により二重装荷を生じた場合でも最小臨界値に達しない制限値及び形状制限で管理することとし、貯蔵する耐震構造(設計水平震度0.6)の燃料貯蔵ラックにより、面間距離を如何なる場合でも、300mm以上の面間距離を保つような配置で管理するため、臨界安全は確保できる。さらに、1F燃料デブリが全て金属である可能性を考慮したとしても、金属における最小臨界値は、<sup>235</sup>U量が22.8kg、<sup>239</sup>Pu量が5.6kgであり<sup>(2)</sup>、いずれも既許可における单一系の制限値(表6.1-1及び表6.1-2)より高い値であることから、既許可における单一系の制限値により管理を行うことで臨界安全は確保できる。</u>  <u>さらに、これらの使用及び貯蔵に係る作業では、複数人による確認により実施するため、十分な安全を確保できる。</u>  <u>なお、本施設においては、臨界警報装置及びガンマ線エリアモニタが設置されており、臨界及びその継続性の検知をできるようにしている。</u>  <u>以上のことから、本1F燃料デブリの試験は既許可の範疇で実施可能である。</u></p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考																					
	<p><u>参考文献</u></p> <p>(1) Handbuch Zur Kritikalitat (1970)  (2) Nuclear Criticality Safty Guide, U. S. Atomic Energy Commission  <u>T I D - 7 0 1 6 -Rev. 2 (1978)</u>  (3) Nuclear Criticality Safty Guide, U. S. Atomic Energy Commission  <u>T I D - 7 0 1 6 -Rev. 1 (1961)</u>  (4) American Safety Criteria for the Design of Stationary Pressurized Water  <u>Reactor Plants</u>  <u>A N S I N 18. 2-1973</u></p> <p><u>表 6.1-1 単一系における制限値(UO<sub>2</sub>燃料)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>制限値</th> <th>安全率*<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Uの質量</u></td> <td><u>0.6 kg</u><sup>*<sup>1</sup></sup></td> <td><u>0.45</u></td> </tr> <tr> <td><u>平板厚</u></td> <td><u>9.5 cm</u></td> <td><u>0.88</u></td> </tr> <tr> <td><u>円筒直径</u></td> <td><u>20.5 cm</u></td> <td><u>0.88</u></td> </tr> <tr> <td><u>容 積</u></td> <td><u>17.0 ℥</u></td> <td><u>0.75</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 濃縮度5%のUO<sub>2</sub>燃料換算で13.5 kg  *2 安全率は、Handbuch Zur Kritikalitatで示されている最適臨界状態における臨界量との比を示す。</p> <p><u>表 6.1-2 単一系における制限値(MOX燃料)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>制限値</th> <th>安全率*<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Puの質量</u><sup>*<sup>1</sup></sup></td> <td><u>0.45 kg</u><sup>*<sup>2</sup></sup></td> <td><u>0.45</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 <sup>235</sup>Uも<sup>239</sup>Puとみなし、管理プルトニウム量は、  <sup>(239)Pu</sup> + <sup>(241)Pu</sup> + <sup>(235)U</sup> を<sup>(239)Pu</sup>とする。  *2 富化度12.6% (フィッサイル富化度8%)のMOX燃料換算で5.4 kg  *3 安全率は、Handbuch Zur Kritikalitatで示されている最適臨界状態における臨界量との比を示す。</p> <p><u>7. 使用前検査対象施設の地盤</u>  <u>本申請の範囲外</u></p>	項目	制限値	安全率* <sup>2</sup>	<u>Uの質量</u>	<u>0.6 kg</u> <sup>*<sup>1</sup></sup>	<u>0.45</u>	<u>平板厚</u>	<u>9.5 cm</u>	<u>0.88</u>	<u>円筒直径</u>	<u>20.5 cm</u>	<u>0.88</u>	<u>容 積</u>	<u>17.0 ℥</u>	<u>0.75</u>	項目	制限値	安全率* <sup>3</sup>	<u>Puの質量</u> <sup>*<sup>1</sup></sup>	<u>0.45 kg</u> <sup>*<sup>2</sup></sup>	<u>0.45</u>	
項目	制限値	安全率* <sup>2</sup>																					
<u>Uの質量</u>	<u>0.6 kg</u> <sup>*<sup>1</sup></sup>	<u>0.45</u>																					
<u>平板厚</u>	<u>9.5 cm</u>	<u>0.88</u>																					
<u>円筒直径</u>	<u>20.5 cm</u>	<u>0.88</u>																					
<u>容 積</u>	<u>17.0 ℥</u>	<u>0.75</u>																					
項目	制限値	安全率* <sup>3</sup>																					
<u>Puの質量</u> <sup>*<sup>1</sup></sup>	<u>0.45 kg</u> <sup>*<sup>2</sup></sup>	<u>0.45</u>																					

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p>8. 地震による損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>9. 津波による損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>10. 外部からの衝撃による損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>12. 溢水による損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>14. 飛散物による損傷の防止  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>15. 重要度に応じた安全機能の確保  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>16. 環境条件を考慮した設計  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>17. 検査等を考慮した設計  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>18. 使用前検査対象施設の共用  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>19. 誤操作の防止  <u>本申請の範囲外</u></p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>20. 安全避難通路等</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>21. 設計評価事故時の放射線障害の防止</u>      燃料試験施設における設計評価事故は、既許可において以下を評価している。      (1) セルにおける燃料集合体の破損      (2) プール内における燃料集合体の破損      (3) セル内における火災      本1F燃料デブリの試験における1F燃料デブリの最大取扱量は [ ] Bq であり、既許可において想定事故の評価対象とした放射性物質の量(81.4 PBq)と比較して極めて微量であることから、(1)及び(2)の評価を変更する必要はない。      また、本1F燃料デブリの試験において、セルの最大取扱量に変更はないことから、(3)の評価を変更する必要はない。</p> <p>以上のことから、既許可の設計評価事故について変更はなく、本1F燃料デブリの試験は既許可の範疇で実施可能である。</p> <p><u>22. 貯蔵施設</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>23. 廃棄施設</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>24. 汚染を検査するための設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>25. 監視設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>26. 非常用電源設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>27. 通信連絡設備等</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p><u>28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p>	

燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1-添付書類2</u></p> <p><u>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書</u></p>	1 F 燃料デブリの試験に係る事項の追加

## 燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 (別添1)

変更前	変更後	備考
	<p><u>本施設においては、周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が 5mSv を超える事故の発生のおそれはないことから、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されない。</u></p>	

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(バックエンド研究施設)  
(申請書本文)

令和3年2月

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考										
<p><b>1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名</b> (記載省略)</p> <p><b>2. 使用の目的及び方法</b> 目的番号 1～11 (記載省略)</p>	<p><b>1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名</b> (変更なし)</p> <p><b>2. 使用の目的及び方法</b> 目的番号 1～11 (変更なし)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">目的番号</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;"><u>使用の目的</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1_2</td> <td style="padding: 2px;"> <u>1 F 燃料デブリ分析</u>  <u>福島第一原子力発電所内で採取した 1 F 燃料デブリ（溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化した物、切り株状燃料及び損傷ペレットをいう。以下同じ。）の分析を行う。</u> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><u>使用の方法</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;"> <u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等*から搬入された 1 F 燃料デブリの取扱いについては、別添 1 1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。</u> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><u>* 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u></td> </tr> </tbody> </table>	目的番号	<u>使用の目的</u>	1_2	<u>1 F 燃料デブリ分析</u> <u>福島第一原子力発電所内で採取した 1 F 燃料デブリ（溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化した物、切り株状燃料及び損傷ペレットをいう。以下同じ。）の分析を行う。</u>		<u>使用の方法</u>		<u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等*から搬入された 1 F 燃料デブリの取扱いについては、別添 1 1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。</u>		<u>* 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u>	<p>1 F 燃料デブリ分析を行うため</p>
目的番号	<u>使用の目的</u>											
1_2	<u>1 F 燃料デブリ分析</u> <u>福島第一原子力発電所内で採取した 1 F 燃料デブリ（溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化した物、切り株状燃料及び損傷ペレットをいう。以下同じ。）の分析を行う。</u>											
	<u>使用の方法</u>											
	<u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等*から搬入された 1 F 燃料デブリの取扱いについては、別添 1 1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。</u>											
	<u>* 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u>											
	<p><u>使用に供していない核燃料物質は、貯蔵又は廃棄する。</u>  <u>ただし、使用に供していない核燃料物質のうち、標準試料（核燃料物質の濃度や同位体比を分析する際の基礎となるデータを与えるための試料）、試験用試料、分析用試料等（以下「標準試料等」という。）について、以下の保管対象に該当する場合に限り、各目的番号の使用の方法に定める取扱設備・機器のうち、セル、グローブボックス、フードにおいて、取扱数量の範囲内で一定期間*保管を行う。</u></p> <p><u>（保管対象）</u>  <u>移動に伴う振動による性状の変化、貯蔵に移行する際の化学形・物理的形態の変更等によって信頼性に影響を与える等の理由により、セル、グローブボックス、フードにおいて保管することに合理性を有する標準試料等。</u></p> <p><u>* 保安規定に定める年間使用計画において定める期間</u></p> <p><u>標準試料等をセル、グローブボックス、フードにおいて保管する場合は、以下の保管要件を満たすこととする。</u>  <u>（保管要件）</u>  <u>標準試料等の保管に際し、金属容器に収納する等の安全対策を実施した上で被ばく、汚染等のリスク評価を行い、保管による安全性への影響が小さいことを確認する。</u></p>	<p>セル等の使用設備において核燃料物質を一定期間保管するため</p>										

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考
3. 核燃料物質の種類				3. 核燃料物質の種類				
核燃料物質の種類	化合物の名称	主な化学形	性状（物理的形態）	核燃料物質の種類	化合物の名称**	主な化学形**	性状（物理的形態）**	1 F 燃料デブリ分析を行うため
天然ウラン	金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル フッ化ウラニル 窒化ウラン 塩化ウラン	U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> UO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> UN UCl <sub>3</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	天然ウラン	金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル フッ化ウラニル 窒化ウラン 塩化ウラン	U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> UO <sub>2</sub> F <sub>2</sub> UN UCl <sub>3</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
劣化ウラン	金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル	U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液 (いずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	劣化ウラン	金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル	U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液 (いずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
濃縮ウラン 5%未満 5%以上20%未満 20%以上46%未満 46%以上93.3%未満 93.3%以上98%以下 93%以上93.5%以下*	全ての濃縮ウランについて 金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル 窒化ウラン 塩化ウラン	全ての濃縮ウランについて U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	全ての濃縮ウランについて 粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	濃縮ウラン 5%未満 5%以上20%未満 20%以上46%未満 46%以上93.3%未満 93.3%以上98%以下 93%以上93.5%以下*	全ての濃縮ウランについて 金属ウラン 酸化ウラン 硝酸ウラニル 窒化ウラン 塩化ウラン	全ての濃縮ウランについて U UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> UN UCl <sub>3</sub>	全ての濃縮ウランについて 粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
プルトニウム	金属プルトニウム 酸化プルトニウム 硝酸プルトニウム 窒化プルトニウム 塩化プルトニウム フッ化プルトニウム 硫酸プルトニウム	Pu PuO <sub>2</sub> Pu(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> PuN PuCl <sub>3</sub> PuF <sub>4</sub> (NaF) Pu(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	プルトニウム	金属プルトニウム 酸化プルトニウム 硝酸プルトニウム 窒化プルトニウム 塩化プルトニウム フッ化プルトニウム 硫酸プルトニウム	Pu PuO <sub>2</sub> Pu(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> PuN PuCl <sub>3</sub> PuF <sub>4</sub> (NaF) Pu(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
ウラン 233	酸化ウラン 硝酸ウラニル	UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	ウラン 233	酸化ウラン 硝酸ウラニル	UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
トリウム	金属トリウム 酸化トリウム 硝酸トリウム	Th ThO <sub>2</sub> Th(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	トリウム	金属トリウム 酸化トリウム 硝酸トリウム	Th ThO <sub>2</sub> Th(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>	粉末、固体、溶液、固体密封 (密封以外はいずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため
使用済燃料 UO <sub>2</sub> 燃料及び MOX 燃料 (8.8×10 <sup>14</sup> Bq) 照射済分析試料 (1.85×10 <sup>9</sup> Bq)	酸化ウラン 硝酸ウラニル 酸化プルトニウム 硝酸プルトニウム	UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> PuO <sub>2</sub> Pu(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>	粉末、固体、溶液 (いずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	使用済燃料** UO <sub>2</sub> 燃料及び MOX 燃料 (1 F 燃料デブリを含む。 (8.8×10 <sup>14</sup> Bq) 照射済分析試料 (1.85×10 <sup>9</sup> Bq)	酸化ウラン 硝酸ウラニル 酸化プルトニウム 硝酸プルトニウム	UO <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> UO <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> PuO <sub>2</sub> Pu(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>	粉末、固体、溶液 (いずれも使用に伴い化学形、性状が変化する可能性がある。)	1 F 燃料デブリ分析を行うため

\* 核分裂計数管用に用いる。

\* 核分裂計数管用に用いる。

\*\* 使用済燃料のうち、1 F 燃料デブリに係る化合物の名称、主な化学形及び性状（物理的形態）については、別添1 1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考
4. 使用の場所 (記載省略)				4. 使用の場所 (変更なし)				
5. 予定使用期間及び年間予定使用量				5. 予定使用期間及び年間予定使用量				
核燃料物質の種類	予定使用期間	年間予定使用量		核燃料物質の種類	予定使用期間	年間予定使用量***		
		最大存在量	延べ取扱量			最大存在量	延べ取扱量	
天然ウラン	共通編に記載	10kg	10kg	天然ウラン	共通編に記載	10kg	10kg	1 F 燃料デブリ分析を行いうため
劣化ウラン		22.005kg	22.005kg	劣化ウラン		22.005kg	22.005kg	
濃縮ウラン 5%未満		52.205kg ( <sup>235</sup> U量 2,611g)	52.205kg ( <sup>235</sup> U量 2,611g)	濃縮ウラン 5%未満		52.205kg ( <sup>235</sup> U量 2,611g)	52.205kg ( <sup>235</sup> U量 2,611g)	
5%以上 20%未満		200g ( <sup>235</sup> U量 40g)	200g ( <sup>235</sup> U量 40g)	5%以上 20%未満		200g ( <sup>235</sup> U量 40g)	200g ( <sup>235</sup> U量 40g)	
20%以上 46%未満		80g ( <sup>235</sup> U量 36.8g)	80g ( <sup>235</sup> U量 36.8g)	20%以上 46%未満		80g ( <sup>235</sup> U量 36.8g)	80g ( <sup>235</sup> U量 36.8g)	
46%以上 93.3%未満		40g ( <sup>235</sup> U量 37.32g)	40g ( <sup>235</sup> U量 37.32g)	46%以上 93.3%未満		40g ( <sup>235</sup> U量 37.32g)	40g ( <sup>235</sup> U量 37.32g)	
93.3%以上 98%以下		2g ( <sup>235</sup> U量 1.96g)	2g ( <sup>235</sup> U量 1.96g)	93.3%以上 98%以下		2g ( <sup>235</sup> U量 1.96g)	2g ( <sup>235</sup> U量 1.96g)	
93%以上 93.5%以下*		150g ( <sup>235</sup> U量 140.25g)	150g ( <sup>235</sup> U量 140.25g)	93%以上 93.5%以下*		150g ( <sup>235</sup> U量 140.25g)	150g ( <sup>235</sup> U量 140.25g)	
プルトニウム		1.75kg (密封及び非密封)	1.75kg (密封及び非密封)	プルトニウム		1.75kg (密封及び非密封)	1.75kg (密封及び非密封)	
ウラン 233		200g	200g	ウラン 233		200g	200g	
トリウム		1kg	1kg	トリウム		1kg	1kg	
使用済燃料 UO <sub>2</sub> 燃料及び MOX 燃料		8.8×10 <sup>14</sup> Bq	8.8×10 <sup>14</sup> Bq	使用済燃料*** UO <sub>2</sub> 燃料及び MOX 燃料 (1 F 燃料デブリを含む。)		8.8×10 <sup>14</sup> Bq	8.8×10 <sup>14</sup> Bq	
照射済分析試料		1.85×10 <sup>9</sup> Bq (最大 40%FIMA**)	1.85×10 <sup>9</sup> Bq (最大 40%FIMA**)	照射済分析試料		1.85×10 <sup>9</sup> Bq (最大 40%FIMA**)	1.85×10 <sup>9</sup> Bq (最大 40%FIMA**)	

\* 核分裂計数管用に用いる

\*\* %FIMA(Fissions per Initial Metal Atom):初期重金属原子核当たりの核分裂数の百分率

\* 核分裂計数管用に用いる

\*\* %FIMA(Fissions per Initial Metal Atom):初期重金属原子核当たりの核分裂数の百分率

\*\*\* 使用済燃料のうち、1 F 燃料デブリの年間予定使用量については、別添1 1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考																												
<b>6. 使用済燃料の処分の方法</b> <p>使用済燃料の処分の方法</p> <p>プロセスセル内で行う再処理プロセス試験で分離回収したプルトニウム及びウランは、Pu・U溶液貯蔵室のPu貯槽及びU貯槽に貯蔵する。また、プロセス廃液は直接、廃液貯槽室（VI）-2～3の高レベル廃液貯槽に保管する。</p> <p>鉄セル内及びグローブボックス内等で行う再処理プロセスに関する研究開発、TRU廃棄物処分に関する研究開発、TRU廃棄物の除染に関する研究開発、TRU高温化学に関する研究開発、アクチノイド分析技術に関する研究開発、分析、レーザー遠隔分光分析技術に関する研究開発及びアクチノイド化学に関する研究開発で用いた使用済燃料は、固型化の措置を行い、固体廃棄物として原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。</p>	<b>6. 使用済燃料の処分の方法</b> <p>使用済燃料の処分の方法*</p> <p>プロセスセル内で行う再処理プロセス試験で分離回収したプルトニウム及びウランは、Pu・U溶液貯蔵室のPu貯槽及びU貯槽に貯蔵する。また、プロセス廃液は直接、廃液貯槽室（VI）-2～3の高レベル廃液貯槽に保管する。</p> <p>鉄セル内及びグローブボックス内等で行う再処理プロセスに関する研究開発、TRU廃棄物処分に関する研究開発、TRU廃棄物の除染に関する研究開発、TRU高温化学に関する研究開発、アクチノイド分析技術に関する研究開発、分析、レーザー遠隔分光分析技術に関する研究開発及びアクチノイド化学に関する研究開発で用いた使用済燃料は、固型化の措置を行い、固体廃棄物として原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。</p>	1F燃料デブリ分析を行うため																												
<b>7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備</b> (記載省略)	<b>7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備</b> (変更なし)																													
<b>8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備</b> 貯蔵施設の位置、構造及び設備を以下に示す。なお、安全上重要な施設は存在しない。	<b>8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備</b> 貯蔵施設の位置、構造及び設備を以下に示す。なお、安全上重要な施設は存在しない。																													
<b>8-1 貯蔵施設の位置</b> <table border="1"> <tr> <td>貯蔵施設の位置</td> <td>バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室及び1階の核燃料保管室に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。</td> </tr> </table>	貯蔵施設の位置	バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室及び1階の核燃料保管室に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。	<b>8-1 貯蔵施設の位置</b> <table border="1"> <tr> <td>貯蔵施設の位置</td> <td>バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室、1階の核燃料保管室及びアイソレーションルーム（I）内に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。</td> </tr> </table>	貯蔵施設の位置	バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室、1階の核燃料保管室及びアイソレーションルーム（I）内に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。	貯蔵施設を追加するため																								
貯蔵施設の位置	バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室及び1階の核燃料保管室に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。																													
貯蔵施設の位置	バックエンド研究施設の地理的状況は、「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 貯蔵施設は実験棟B地下1階のPu・U溶液貯蔵室、1階の核燃料保管室及びアイソレーションルーム（I）内に位置する。 貯蔵施設の位置を図4-4(1), (3)に示す。																													
<b>8-2 貯蔵施設の構造</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>貯蔵施設の名称</th> <th>構 造</th> <th>床面積</th> <th>設 計 仕 様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pu・U溶液貯蔵室</td> <td>鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造</td> <td>約10m<sup>2</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>核燃料保管室</td> <td></td> <td>約20m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設 計 仕 様	Pu・U溶液貯蔵室	鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造	約10m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul>	核燃料保管室		約20m <sup>2</sup>		<b>8-2 貯蔵施設の構造</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>貯蔵施設の名称</th> <th>構 造</th> <th>床面積</th> <th>設 計 仕 様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pu・U溶液貯蔵室</td> <td>鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造</td> <td>約10m<sup>2</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>核燃料保管室</td> <td></td> <td>約20m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</td> <td></td> <td>約1m<sup>2</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の床はステンレス鋼ライニングを、壁は樹脂系材料による仕上げを施し、除染作業が容易な構造とする。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設 計 仕 様	Pu・U溶液貯蔵室	鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造	約10m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul>	核燃料保管室		約20m <sup>2</sup>		アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設		約1m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の床はステンレス鋼ライニングを、壁は樹脂系材料による仕上げを施し、除染作業が容易な構造とする。</li> </ul>	貯蔵施設を追加するため
貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設 計 仕 様																											
Pu・U溶液貯蔵室	鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造	約10m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul>																											
核燃料保管室		約20m <sup>2</sup>																												
貯蔵施設の名称	構 造	床面積	設 計 仕 様																											
Pu・U溶液貯蔵室	鉄筋コンクリート造の耐震・耐火構造	約10m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震Bクラスの耐震設計を行う。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の床には溶液が漏えいした場合にも容易に回収できるようステンレス鋼製のドリップトレイ構造とする。</li> <li>Pu・U溶液貯蔵室の壁及び核燃料保管室の床及び壁は除染作業が容易な樹脂系材料による仕上げを施す。</li> </ul>																											
核燃料保管室		約20m <sup>2</sup>																												
アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設		約1m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の床はステンレス鋼ライニングを、壁は樹脂系材料による仕上げを施し、除染作業が容易な構造とする。</li> </ul>																											

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前					変更後					備考
8-3 貯蔵施設の設備					8-3 貯蔵施設の設備					
貯蔵施設の名称	個数	最大収納量	内容物の物理的・化学的性状	仕様	貯蔵施設の名称	個数	最大収納量	内容物の物理的・化学的性状	仕様	
Pu・U溶液貯蔵室	Pu貯槽	2基	貯蔵量を表8-1に示す。	物理的性状：液体 化学的性状： 硝酸プルトニウム 硝酸ウラニル  貯槽は天井から約1.5m下の位置に架台を設け設置する。配置を図8-1に示す。 容 量：約60ℓ／基 材 料：ステンレス鋼 臨界管理：Pu貯槽を単一ユニットとして、Pu-水系の溶液燃料の最小臨界値に安全係数0.43を乗じた核的制限値210g以下になるよう <sup>239</sup> Pu換算で質量管理を行う。 核的制限値を表7-1に示す。 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。	Pu・U溶液貯蔵室	2基	貯蔵量を表8-1に示す。	物理的性状：液体 化学的性状： 硝酸プルトニウム 硝酸ウラニル  貯槽は天井から約1.5m下の位置に架台を設け設置する。配置を図8-1に示す。 容 量：約60ℓ／基 材 料：ステンレス鋼 臨界管理：Pu貯槽を単一ユニットとして、Pu-水系の溶液燃料の最小臨界値に安全係数0.43を乗じた核的制限値210g以下になるよう <sup>239</sup> Pu換算で質量管理を行う。 核的制限値を表7-1に示す。 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。		
	U貯槽	2基	貯蔵量を表8-1に示す。	物理的性状：液体 化学的性状： 硝酸ウラニル 硝酸プルトニウム  貯槽は天井から約1.5m下の位置に架台を設け設置する。配置を図8-1に示す。 容 量：約110ℓ／基 材 料：ステンレス鋼 臨界管理：U貯槽の最大貯蔵量、ウラン（劣化ウラン又は <sup>235</sup> U濃縮度5%未満）24kg以下、プルトニウム50g以下になるよう質量管理を行う。 核的制限値を表7-1に示す。 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。	U貯槽	2基	貯蔵量を表8-1に示す。	物理的性状：液体 化学的性状： 硝酸ウラニル 硝酸プルトニウム  貯槽は天井から約1.5m下の位置に架台を設け設置する。配置を図8-1に示す。 容 量：約110ℓ／基 材 料：ステンレス鋼 臨界管理：U貯槽の最大貯蔵量、ウラン（劣化ウラン又は <sup>235</sup> U濃縮度5%未満）24kg以下、プルトニウム50g以下になるよう質量管理を行う。 核的制限値を表7-1に示す。 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。		

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前					変更後					備考		
核 燃 料 保 管 室	共通仕様	一	貯蔵量を表 8-1に示す。	物理的性状：固体 化学的性状： 金属プルトニウム 酸化プルトニウム フッ化プルトニウム 硫酸プルトニウム 金属ウラン 酸化ウラン フッ化ウラニル 酸化トリウム	配置を図8-2に示す。 臨界管理：PuO <sub>2</sub> -水系の粉末 燃料の含水率を考慮した最小臨 界値に安全係数0.43を乗じた核 的制限値4.5kg以下になるよう <sup>239</sup> Pu換算で質量管理及び減速 度管理を行う。 表7-1に核的制限値を示す。 貯蔵方法：核燃料物質を容易に 漏えいするおそれがない構造の 容器に収納した後ビニールバッ グにより密封し、さらに開放型 の金属容器に収納する。なお、 プルトニウム及びプルトニウム を含む核燃料物質が直接触れる 容器が金属製以外の場合は、当 該容器を容易に漏えいするお それがない構造の金属容器に収納 した上で、上記の措置を講ずる。	核 燃 料 保 管 室	共通仕様	一	貯蔵量を表 8-1に示す。	物理的性状：固体 化学的性状： 金属プルトニウム 酸化プルトニウム フッ化プルトニウム 硫酸プルトニウム 金属ウラン 酸化ウラン フッ化ウラニル 酸化トリウム	配置を図8-2に示す。 臨界管理：PuO <sub>2</sub> -水系の粉末 燃料の含水率を考慮した最小臨 界値に安全係数0.43を乗じた核 的制限値4.5kg以下になるよう <sup>239</sup> Pu換算で質量管理及び減速 度管理を行う。 表7-1に核的制限値を示す。 貯蔵方法：核燃料物質を容易に 漏えいするおそれがない構造の 容器に収納した後ビニールバッ グにより密封し、さらに開放型 の金属容器に収納する。なお、 プルトニウム及びプルトニウム を含む核燃料物質が直接触れる 容器が金属製以外の場合は、当 該容器を容易に漏えいするお それがない構造の金属容器に収納 した上で、上記の措置を講ずる。	
	I型保管庫	1基		使用目的：主に酸化プルトニウムを貯蔵する。 室 数：8室／基 遮へい体：鉛5cm 室内寸法：巾約45cm×奥行約50cm×高さ約60cm 材 料：鉛、炭素鋼等 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。	I型保管庫	1基		使用目的：主に酸化プルトニウムを貯蔵する。 室 数：8室／基 遮へい体：鉛5cm 室内寸法：巾約45cm×奥行約50cm×高さ約60cm 材 料：鉛、炭素鋼等 耐震設計：耐震Bクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設計を行う。				
	II型保管庫	3基		使用目的：主に酸化ウラン、酸化トリウムを貯蔵する。 室 数：6室／基 室内寸法：巾約45cm×奥行約50cm×高さ約60cm 材 料：炭素鋼等	II型保管庫	3基		使用目的：主に酸化ウラン、酸化トリウムを貯蔵する。 室 数：6室／基 室内寸法：巾約45cm×奥行約50cm×高さ約60cm 材 料：炭素鋼等				
	III型保管庫	1基		使用目的：濃縮ウランを用いた核分裂計数管を貯蔵する。 室 数：2室／基 室内寸法：巾約40cm×奥行約75cm×高さ約60cm 材 料：炭素鋼等	III型保管庫	1基		使用目的：濃縮ウランを用いた核分裂計数管を貯蔵する。 室 数：2室／基 室内寸法：巾約40cm×奥行約75cm×高さ約60cm 材 料：炭素鋼等				

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後					備考
	<p>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</p> <p>貯蔵箱</p> <p>2基</p> <p>貯蔵量を表8-1に示す。</p> <p>物理的性状：固体及び液体 化学的性状： 硝酸プルトニウム 硫酸プルトニウム 硝酸ウラニル 硝酸トリウム <u>1F燃料デブリ*</u></p> <p>使用目的：主に液体状の核燃料物質、液体状及び固体状の1F燃料デブリを貯蔵する。 配置を図8-3に示す。 室数：1室／基 室内寸法：巾約34cm×奥行約34cm×高さ約34cm 材 料：鉛、炭素鋼等 臨界管理：貯蔵箱2基を単一ユニットとして、Pu-水系の溶液燃料の最小臨界値に安全係数0.43を乗じた核的制限値210g以下になるよう<sup>239</sup>Pu換算で質量管理を行う。 核的制限値を表7-1に示す。 貯蔵方法：核燃料物質を容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、さらに開放型の金属容器に収納する。なお、プルトニウム及びプルトニウムを含む核燃料物質が直接触れる容器が金属製以外の場合は、当該容器を容易に漏えいするおそれがない構造の金属容器に収納した上で、上記の措置を講ずる。</p>					貯蔵施設を追加するため
警報設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。	警報設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。			
非常用電源設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。	非常用電源設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。			
消火設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。	消火設備	「7-3 使用施設の設備」記載のとおり。			
<p>* アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設のうち、1F燃料デブリの最大収納量及び内容物の物理的・化学的性状については、別添1 1F燃料デブリ分析に係る使用の方法（バックエンド研究施設）参照。</p> <p><b>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備</b> (記載省略)</p> <p><b>9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備</b> (変更なし)</p>						

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

備考																																																																																																																																																																				
<p style="text-align: center;">■：部屋番号順に変更</p> <p style="text-align: center;">■：室に使用済燃料の最大取扱量を追加</p> <p style="text-align: center;">■：室での取扱方法の明確化</p>																																																																																																																																																																				
変更前					変更後																																																																																																																																																															
表2-1(1) 最大取扱量 コンクリートセル設備及びコンクリートセル付属設備 ~ 表2-1(13) 最大取扱量 フード (記載省略)					表2-1(1) 最大取扱量 コンクリートセル設備及びコンクリートセル付属設備 ~ 表2-1(13) 最大取扱量 フード (変更なし)																																																																																																																																																															
<table border="1"> <caption>表2-1(14) 最大取扱量 実験室</caption> <thead> <tr> <th>使用場所</th> <th>P<sub>u</sub> (g)</th> <th>U (g)</th> <th><sup>235</sup>U (g)</th> <th>T<sub>h</sub> (g)</th> <th>使用済燃料 (P<sub>u</sub>)</th> <th>目的</th> <th>概要</th> <th>要件</th> <th>主要設備等</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実験室(V)*</td> <td>0.00016</td> <td>2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3.7×10<sup>4</sup> 再処理プロセス試験</td> <td>再処理プロセス試験試料中の放射能測定を行う。</td> <td>放射能測定装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> <tr> <td>実験室(VI)*</td> <td>0.00016</td> <td>1 (天然) 1 (5%未満)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3.7×10<sup>5</sup> バリア性能試験</td> <td>バリア材試料の同定分析を行う。</td> <td>走査型電子顕微鏡、X線回折装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> <tr> <td>実験室(VII)-1</td> <td>18</td> <td>100 (天然) 100 (5%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>TRU計測試験</td> <td>中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。</td> <td>TRU計測試験</td> <td>TRU非破壊測定装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> <tr> <td>実験室(VII)-2</td> <td>18</td> <td>100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>TRU計測試験</td> <td>TRU模擬試験体の充填状態を測定する。</td> <td>TRU模擬試験</td> <td>試験体内部測定装置</td> <td>すべて密封</td> </tr> <tr> <td>分析室(I)*</td> <td>0.00016</td> <td>2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>4</sup> 分析</td> <td>分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。</td> <td>分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し</td> <td>放射能測定装置</td> <td>放射能測定装置</td> </tr> <tr> <td>分析室(II)*</td> <td>0.00016</td> <td>2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>5</sup> バリア性能試験</td> <td>分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。</td> <td>分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析</td> <td>質量分析計</td> <td>質量分析計</td> </tr> <tr> <td>精密測定室</td> <td>0.00016</td> <td>5 (天然)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>5</sup> バリア性能試験</td> <td>バリア材試料について、元素分析を行いう。</td> <td>バリア材試料について、元素分析を行いう。</td> <td>X線光電子分光装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ドローブボックス及びフードの取扱量は除く。</p>					使用場所	P <sub>u</sub> (g)	U (g)	<sup>235</sup> U (g)	T <sub>h</sub> (g)	使用済燃料 (P <sub>u</sub> )	目的	概要	要件	主要設備等	備考	実験室(V)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>4</sup> 再処理プロセス試験	再処理プロセス試験試料中の放射能測定を行う。	放射能測定装置	焼き付け、封入	実験室(VI)*	0.00016	1 (天然) 1 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料の同定分析を行う。	走査型電子顕微鏡、X線回折装置	焼き付け、封入	実験室(VII)-1	18	100 (天然) 100 (5%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)	100	100	TRU計測試験	中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。	TRU計測試験	TRU非破壊測定装置	焼き付け、封入	実験室(VII)-2	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)	100	100	TRU計測試験	TRU模擬試験体の充填状態を測定する。	TRU模擬試験	試験体内部測定装置	すべて密封	分析室(I)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)	0.001	1	3.7×10 <sup>4</sup> 分析	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し	放射能測定装置	放射能測定装置	分析室(II)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析	質量分析計	質量分析計	精密測定室	0.00016	5 (天然)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料について、元素分析を行いう。	バリア材試料について、元素分析を行いう。	X線光電子分光装置	焼き付け、封入	<table border="1"> <caption>表2-1(14) 最大取扱量 実験室</caption> <thead> <tr> <th>使用場所</th> <th>P<sub>u</sub> (g)</th> <th>U (g)</th> <th><sup>235</sup>U (g)</th> <th>T<sub>h</sub> (g)</th> <th>使用済燃料 (P<sub>u</sub>)</th> <th>目的</th> <th>概要</th> <th>要件</th> <th>主要設備等</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実験室(V)*</td> <td>0.00016</td> <td>1 (天然) 1 (5%未満)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3.7×10<sup>4</sup> バリア性能試験</td> <td>バリア材試料の同定分析を行う。</td> <td>走査型電子顕微鏡、X線回折装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> <tr> <td>実験室(VI)-1</td> <td>18</td> <td>100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>TRU計測試験</td> <td>中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。</td> <td>TRU計測試験</td> <td>TRU非破壊測定装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> <tr> <td>実験室(VI)-2</td> <td>18</td> <td>100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>TRU計測試験</td> <td>TRU模擬試験体の充填状態を測定する。</td> <td>TRU模擬試験</td> <td>試験体内部測定装置</td> <td>すべて密封</td> </tr> <tr> <td>分析室(I)*</td> <td>0.00016</td> <td>2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>4</sup> 分析</td> <td>分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。</td> <td>分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し</td> <td>放射能測定装置</td> <td>放射能測定装置</td> </tr> <tr> <td>分析室(II)*</td> <td>0.00016</td> <td>2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>5</sup> バリア性能試験</td> <td>分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。</td> <td>分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析</td> <td>質量分析計</td> <td>質量分析計</td> </tr> <tr> <td>精密測定室</td> <td>0.00016</td> <td>5 (天然)</td> <td>0.001</td> <td>1</td> <td>3.7×10<sup>5</sup> バリア性能試験</td> <td>バリア材試料について、元素分析を行いう。</td> <td>バリア材試料について、元素分析を行いう。</td> <td>X線光電子分光装置</td> <td>焼き付け、封入</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ドローブボックス及びフードの取扱量は除く。</p>					使用場所	P <sub>u</sub> (g)	U (g)	<sup>235</sup> U (g)	T <sub>h</sub> (g)	使用済燃料 (P <sub>u</sub> )	目的	概要	要件	主要設備等	備考	実験室(V)*	0.00016	1 (天然) 1 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>4</sup> バリア性能試験	バリア材試料の同定分析を行う。	走査型電子顕微鏡、X線回折装置	焼き付け、封入	実験室(VI)-1	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)	100	100	TRU計測試験	中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。	TRU計測試験	TRU非破壊測定装置	焼き付け、封入	実験室(VI)-2	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)	100	100	TRU計測試験	TRU模擬試験体の充填状態を測定する。	TRU模擬試験	試験体内部測定装置	すべて密封	分析室(I)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)	0.001	1	3.7×10 <sup>4</sup> 分析	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し	放射能測定装置	放射能測定装置	分析室(II)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析	質量分析計	質量分析計	精密測定室	0.00016	5 (天然)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料について、元素分析を行いう。	バリア材試料について、元素分析を行いう。	X線光電子分光装置	焼き付け、封入
使用場所	P <sub>u</sub> (g)	U (g)	<sup>235</sup> U (g)	T <sub>h</sub> (g)	使用済燃料 (P <sub>u</sub> )	目的	概要	要件	主要設備等	備考																																																																																																																																																										
実験室(V)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>4</sup> 再処理プロセス試験	再処理プロセス試験試料中の放射能測定を行う。	放射能測定装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																										
実験室(VI)*	0.00016	1 (天然) 1 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料の同定分析を行う。	走査型電子顕微鏡、X線回折装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																										
実験室(VII)-1	18	100 (天然) 100 (5%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)	100	100	TRU計測試験	中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。	TRU計測試験	TRU非破壊測定装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																											
実験室(VII)-2	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)	100	100	TRU計測試験	TRU模擬試験体の充填状態を測定する。	TRU模擬試験	試験体内部測定装置	すべて密封																																																																																																																																																											
分析室(I)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)	0.001	1	3.7×10 <sup>4</sup> 分析	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し	放射能測定装置	放射能測定装置																																																																																																																																																											
分析室(II)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析	質量分析計	質量分析計																																																																																																																																																											
精密測定室	0.00016	5 (天然)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料について、元素分析を行いう。	バリア材試料について、元素分析を行いう。	X線光電子分光装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																											
使用場所	P <sub>u</sub> (g)	U (g)	<sup>235</sup> U (g)	T <sub>h</sub> (g)	使用済燃料 (P <sub>u</sub> )	目的	概要	要件	主要設備等	備考																																																																																																																																																										
実験室(V)*	0.00016	1 (天然) 1 (5%未満)	—	—	—	—	3.7×10 <sup>4</sup> バリア性能試験	バリア材試料の同定分析を行う。	走査型電子顕微鏡、X線回折装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																										
実験室(VI)-1	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満) 150 (93%以上, 93.5%以下)	100	100	TRU計測試験	中性子照射によりTRU模擬試験体中の核分裂性物質を核分裂させ、その際発生する中性子及びガンマ線を測定する。また、自発核分裂中性子及び(a, n)反応による中性子を測定する。	TRU計測試験	TRU非破壊測定装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																											
実験室(VI)-2	18	100 (天然) 100 (5%未満) 100 (5%以上, 20%未満)	100	100	TRU計測試験	TRU模擬試験体の充填状態を測定する。	TRU模擬試験	試験体内部測定装置	すべて密封																																																																																																																																																											
分析室(I)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2,000 (5%未満) 2 (5%以上, 20%未満)	0.001	1	3.7×10 <sup>4</sup> 分析	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出しを行う。	分析並びにデブリ模擬体試料の封入及び取出し	放射能測定装置	放射能測定装置																																																																																																																																																											
分析室(II)*	0.00016	2 (天然) 2 (劣化) 2 (5%未満) 1 (20%以上, 40%未満) 1 (46%以上, 93.3%未満) 0.01 (93.3%以上, 98%以下)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析を行う。	分析試料中の放射能測定及び核種の同定分析	質量分析計	質量分析計																																																																																																																																																											
精密測定室	0.00016	5 (天然)	0.001	1	3.7×10 <sup>5</sup> バリア性能試験	バリア材試料について、元素分析を行いう。	バリア材試料について、元素分析を行いう。	X線光電子分光装置	焼き付け、封入																																																																																																																																																											

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前				変更後				備考
表7-1 使用、貯蔵及び廃棄物の保管に係る核的制限値				表7-1 使用、貯蔵及び廃棄物の保管に係る核的制限値				
	施 設	核燃料物質の性状	核的制限値		施 設	核燃料物質の性状	核的制限値	
使 用	受入セル  プロセスセル、化学セル、 実験室(III), (IV), (V), (VI), (VII)-1, (VII)-2, (VIII)、 分析室(I), (II), (III), (IV)、 精密測定室、廃液処理室(VI)	固 体  固体及び液体	4.5kg以下* <sup>1</sup>  各セル及び室それぞれ 0.21kg以下* <sup>2</sup>	使 用	受入セル  プロセスセル、化学セル、 実験室(III), (IV), (V), (VI), (VIII)、分析室(I), (II), (III), (IV)、精密測定室、廃液処理 室(VI)	固 体  固体及び液体	4.5kg以下* <sup>1</sup>  各セル及び室それぞれ 0.21kg以下* <sup>2</sup>	記載の適正化
貯 蔵	Pu貯槽  U貯槽	液 体  液 体	0.21kg以下* <sup>2</sup>  最大貯蔵量 劣化ウラン又は <sup>235</sup> U濃縮 度5%未満のウラン 24kg以下  プルトニウム 50g以下	貯 蔵	Pu貯槽  U貯槽	液 体  液 体	0.21kg以下* <sup>2</sup>  最大貯蔵量 劣化ウラン又は <sup>235</sup> U濃縮 度5%未満のウラン 24kg以下  プルトニウム 50g以下	貯蔵施設の追加
	核燃料保管室	固 体	4.5kg以下* <sup>1</sup>		核燃料保管室	固 体	4.5kg以下* <sup>1</sup>	
廃 棄	固体廃棄物保管室(I), (II)、 廃液貯槽室(VI)-5, (VI)-6	固体及び液体	各室それぞれ 0.21kg以下* <sup>2</sup>		アイソレーションルーム(I) 内貯蔵施設	固体及び液体	0.21kg以下* <sup>2</sup>	
				廃 棄	固体廃棄物保管室(I), (II)、 廃液貯槽室(VI)-5, (VI)-6	固体及び液体	各室それぞれ 0.21kg以下* <sup>2</sup>	

\*1：含水率16%以下

核分裂性物質を<sup>239</sup>Pu換算した値(プルトニウム、<sup>235</sup>U及び2倍した<sup>233</sup>Uの合計値)

\*2：核分裂性物質を<sup>239</sup>Pu換算した値(プルトニウム、<sup>235</sup>U及び2倍した<sup>233</sup>Uの合計値)

\*1：含水率16%以下

核分裂性物質を<sup>239</sup>Pu換算した値(プルトニウム、<sup>235</sup>U及び2倍した<sup>233</sup>Uの合計値)

\*2：核分裂性物質を<sup>239</sup>Pu換算した値(プルトニウム、<sup>235</sup>U及び2倍した<sup>233</sup>Uの合計値)




バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前							変更後							備考
表 8-1 最大貯蔵量 貯蔵施設							表 8-1 最大貯蔵量 貯蔵施設							
貯蔵施設	P u (g)	U (g)	$^{233}\text{U}$ (g)	T h (g)	使用済燃料 (B q)	備考	貯蔵施設	P u (g)	U (g)	$^{233}\text{U}$ (g)	T h (g)	使用済燃料 (B q)	備考	
P u・U溶液貯蔵室	P u貯槽	200	10 (劣化又は5%未満)	—	—	$2.22 \times 10^{12}*$	P u・U溶液貯蔵室	P u貯槽	200	10 (劣化又は5%未満)	—	—	$2.22 \times 10^{12}*$ (1F燃料デブリを除く。)	1F燃料デブリ分析に係る事項の追加
	U貯槽	50	24,000 (劣化又は5%未満)	—	—	$8.14 \times 10^{10}*$		U貯槽	50	24,000 (劣化又は5%未満)	—	—	$8.14 \times 10^{10}*$ (1F燃料デブリを除く。)	
核燃料保管室		1,500**	10,000 (天然) 10,000 (劣化) 40,200 (5%未満) 200 (5%以上 20%未満) 80 (20%以上 46%未満) 40 (46%以上 93.3%未満) 2 (93.3%以上 98%以下) 150 (93%以上 93.5%以下)	200	1,000	$1.85 \times 10^{10}$	核燃料保管室		1,500**	10,000 (天然) 10,000 (劣化) 40,200 (5%未満) 200 (5%以上 20%未満) 80 (20%以上 46%未満) 40 (46%以上 93.3%未満) 2 (93.3%以上 98%以下) 150 (93%以上 93.5%以下)	200	1,000	$1.85 \times 10^{10}$ (1F燃料デブリを除く。)	貯蔵施設の追加
* 核分裂生成物の放射能量														
** 1,500g のうち、硫酸プルトニウムは 10g 以下、金属プルトニウムは 100g 以下とする。														
表 9-1 液体廃棄物の管理の方法							表 9-1 液体廃棄物の管理の方法							
～							～							
表 9-2 固体廃棄物の区分 (記載省略)							表 9-2 固体廃棄物の区分 (変更なし)							



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考								
<p>図2-1 再処理プロセス試験の概要 ～ 図2-3 TRU高温化学試験、アクチノイド分析化学基礎試験及びレーザー遠隔分光分析試験の概要（記載省略）</p>	<p>図2-1 再処理プロセス試験の概要 ～ 図2-3 TRU高温化学試験、アクチノイド分析化学基礎試験及びレーザー遠隔分光分析試験の概要（変更なし）</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験項目</th> <th>分析室（I）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デブリ模擬体調製</td> <td> <pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p> </td></tr> </tbody> </table>	試験項目	分析室（I）	デブリ模擬体調製	<pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験項目</th> <th>分析室（I）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デブリ模擬体調製</td> <td> <pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p> </td></tr> </tbody> </table>	試験項目	分析室（I）	デブリ模擬体調製	<pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p>	本文記載事項の明確化
試験項目	分析室（I）									
デブリ模擬体調製	<pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p>									
試験項目	分析室（I）									
デブリ模擬体調製	<pre> graph TD     A([粉末ウラン]) --&gt; B[glovebox D-7, D-16]     B -- 分析 --&gt; C[デブリ模擬体 試料の封入 及び取り出し※]     C -- "他施設へ" --&gt; D     C -- "他施設へ" --&gt; E[粉末混合粉碎 ・圧縮成型 ・焼結]     </pre> <p>※試料調製で使用した試料並びに封入及び取出したデブリ模擬体の一部は貯蔵設備で貯蔵する。</p>									
図2-4 デブリ模擬体調製の概要	図2-4 デブリ模擬体調製の概要									
図2-5 アクチノイド化学試験の概要 ～ 図4-3(3) 1階平面図（記載省略）	図2-5 アクチノイド化学試験の概要 ～ 図4-3(3) 1階平面図（変更なし）									

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
 図4－3(5) 3階平面図 ~ 図4－4(2) 使用、貯蔵及び廃棄の場所(実験棟B 中地階) (記載省略)	 図4－3(5) 3階平面図 ~ 図4－4(2) 使用、貯蔵及び廃棄の場所(実験棟B 中地階) (変更なし)	 : 記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
 <p>図4-4(3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）</p> <p>■:使用の場所 ●:貯蔵の場所 ▲:廃棄の場所 □:廃棄物保管場所</p>	 <p>図4-4(3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）</p> <p>■:使用の場所 ●:貯蔵の場所 ▲:廃棄の場所 □:廃棄物保管場所</p>	 <p>図4-4(4) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 2階）（記載省略）</p> <p>■:使用の場所 ●:貯蔵の場所 ▲:廃棄の場所 □:廃棄物保管場所</p> <p>図4-4(4) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 2階）（変更なし）</p> <p>■:貯蔵施設の追加に伴う記載の追加</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）



変更前	変更後	備考
 <p>図 7-1(2) 受入セルの保管ピット配置図</p> <p>～</p> <p>図 8-2 核燃料保管室の設備配置図 (記載省略)</p>	 <p>図 7-1(2) 受入セルの保管ピット配置図</p> <p>～</p> <p>図 8-2 核燃料保管室の設備配置図 (変更なし)</p>	 : 貯蔵施設の追加に伴う記載の追加

図7-1(1) コンクリートセル及びコンクリートセル付属設備概念図

図7-1(1) コンクリートセル及びコンクリートセル付属設備概念図

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

変更前	変更後	備考
図9-1 換排気系の概略系統図 ～ 図9-3 液体廃棄施設の概略系統図 (記載省略)	図9-1 換排気系の概略系統図 ～ 図9-3 液体廃棄施設の概略系統図 (変更なし)  図8-3 アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の設備配置図	■ : 貯蔵施設の追加に伴う貯蔵の場所の追加

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(バックエンド研究施設)  
(添付書類 1 ~ 3 )

令和 3 年 2 月

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>添付書類 1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>（バックエンド研究施設）</p>	<p>添付書類 1</p> <p>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）</p> <p>（バックエンド研究施設）</p>	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>本施設における安全上重要な施設の有無について (記載省略)</p> <p>1. 閉じ込めの機能 1.1 概要～1.3 気体廃棄施設(記載省略)</p> <p>1.4 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 保管廃棄施設～(7) 使用を終了し、維持管理する設備(記載省略)</p>	<p>本施設における安全上重要な施設の有無について (変更なし)</p> <p>1. 閉じ込めの機能 1.1 概要～1.3 気体廃棄施設(変更なし)</p> <p>1.4 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 保管廃棄施設～(7) 使用を終了し、維持管理する設備(変更なし)</p> <p><u>(8) セル、グローブボックス、フードにおける核燃料物質の一定期間の保管</u> セル、グローブボックス、フードで一定期間保管する標準試料等の核燃料物質は、負圧管理するセル及びグローブボックス、又は窓面での風速を維持管理するフードにおいて、金属容器に収納して保管することにより閉じ込めを確保する。</p> <p><u>(9) 使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室(VI)及び精密測定室</u> 実験室(VI)及び精密測定室の各室において使用する使用済燃料は、焼き付け、封入されている。これにより、使用済燃料の閉じ込めを確保する。 各室の床及び壁は、放射性物質が浸透しにくく、除染作業が容易な樹脂系材料を用いた仕上げを施すとともに、1.3に記載する気体廃棄施設により、拡大防止対策を講ずる。 以上より、実験室(VI)及び精密測定室の各室に使用済燃料の最大取扱量を追加することによる各室内的放射性物質濃度に影響はない。</p> <p><u>(10) 貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設</u> 酸化プルトニウム、酸化ウラン等は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、さらに開放型の金属容器に収納して貯蔵することにより放射性物質の漏えいを防止する。閉じ込め機能は、ビニールバッグの密封により確保する。 なお、プルトニウム及びプルトニウムを含む核燃料物質が直接触れる容器が金属製以外の場合には、当該容器を容易に漏えいするおそれがない構造の金属容器に収納した上で、上記の措置を講ずる。 以上より、アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設の閉じ込めを確保する。</p>	<p>セル等の使用設備において核燃料物質を一定期間保管することに係る記載の追加 室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加</p> <p>貯蔵施設の追加に係る記載の追加</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>2. 遮蔽</p> <p>2.1 従業者の放射線外部被ばく</p> <p>2.1.1 概要</p> <p>本施設においては、各設備の線源強度に応じて必要な遮蔽体を設け、人が常時立ち入る場所における実効線量について、1週間あたり1mSv以下とし、合理的に達成できる限り低減する。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>2.1.2 従業者の被ばく線量</p> <p>(1) 実効線量</p> <p>本施設では、人が常時立ち入る場所については1週間あたり1mSv以下の実効線量を満足するよう遮蔽を施しており、実効線量は最大で1週間あたり<math>5.4 \times 10^{-1}</math>mSvである。従事者の外部被ばくに係る実効線量は、1年間に<math>2.70 \times 10^1</math>mSvとなる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>点検等で立ち入る場所については立入時間を制限するので、従事者の実効線量が過大になるおそれはない。</p> <p>また、必要に応じ、鉛、パラフィン等で局部的に遮蔽を施すことにより、実効線量を低減させる。</p> <p>(2) 等価線量</p> <p>手被ばくは、主に核燃料物質等をグローブボックスでグローブ操作により取り扱う際に受けれる。このため、グローブボックスでの作業では、計量スプーン、ピペット、鉗子等により線源から手までの距離をとることにより、また、必要に応じて含鉛グローブを使用することにより、手の被ばくは等価線量限度を十分下回るようにする。</p> <p>等価線量が高くなると予想される作業を行う場合には、さらに遮蔽の強化、作業時間の制限を行うことにより、等価線量の低減をはかる。</p>	<p>2. 遮蔽</p> <p>2.1 従業者の放射線外部被ばく</p> <p>2.1.1 概要</p> <p>本施設においては、各設備の線源強度に応じて必要な遮蔽体を設け、人が常時立ち入る場所における実効線量について、1週間当たり1mSv以下とし、合理的に達成できる限り低減する。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>2.1.2 従業者の被ばく線量</p> <p>(1) 実効線量</p> <p>本施設では、人が常時立ち入る場所については1週間当たり1mSv以下の実効線量を満足するよう遮蔽を施しており、実効線量は最大で1週間当たり<math>7.6 \times 10^{-1}</math>mSvである。従事者の外部被ばくに係る実効線量は、1年間に<math>3.80 \times 10^1</math>mSvとなる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>点検等で立ち入る場所については立入時間を制限するので、従事者の実効線量が過大になるおそれはない。</p> <p>また、必要に応じ、鉛、パラフィン等で局部的に遮蔽を施すことにより、実効線量を低減させる。</p> <p>(2) 等価線量</p> <p>手被ばくは、主に核燃料物質等をグローブボックスでグローブ操作により取り扱う際に受けれる。このため、グローブボックスでの作業では、計量スプーン、ピペット、鉗子等により線源から手までの距離をとることにより、また、必要に応じて含鉛グローブを使用することにより、手の被ばくは等価線量限度を十分下回るようにする。</p> <p>等価線量が高くなると予想される作業を行う場合には、さらに遮蔽の強化、作業時間の制限を行うことにより、等価線量の低減をはかる。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>室に使用済燃料の最大取扱量を追加すること及び貯蔵施設の追加に伴う評価結果の変更</p>

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																										
<p>【変更後における障害対策書】</p> <p><u>3. 従事者の放射線外部被ばく対策</u></p> <p><u>3.1 概要</u></p> <p>本施設においては、各設備の線源強度に応じて必要な遮へい体を設け、人が常時立ち入る場所における実効線量について、1週間あたり <math>1\text{mSv}</math> 以下とし、合理的に達成できる限り低減する。</p> <p>本施設の管理区域における遮へい設計区分を区域I又は区域IIとし、図3-1(1)～(4)に示す。なお、中地階は全て区域IIとする。</p> <p><u>3.2 実効線量評価</u></p> <p>(1) 隣接する室内の線源に起因する線量</p> <p>1) コンクリートセル</p> <p>a. 線源条件</p> <p>コンクリートセルでは、遮へい設計上重要な線源として以下の使用済燃料及びプロセス廃液を用いる。</p> <p>① 燃焼度 <math>60\text{GWd/t}</math> 以下で1年以上冷却した使用済UO<sub>2</sub>燃料 又は燃焼度 <math>56\text{GWd/t}</math> 以下で1年以上冷却した使用済MOX燃料</p> <p>② 上記①の燃料を再処理プロセス試験で処理したプロセス廃液 各セルでの使用量を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料</th> <th>UO<sub>2</sub>燃料</th> <th>MOX燃料</th> </tr> <tr> <th>初期濃縮度</th> <th>5%</th> <th>5%Pu-fissile富化</th> </tr> <tr> <th>燃焼度</th> <th><math>60\text{GWd/t}</math></th> <th><math>56\text{GWd/t}</math></th> </tr> <tr> <th>冷却期間</th> <th>1年</th> <th>1年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受入セル</td> <td><math>2.99 \times 10^{14}\text{Bq}</math> (<math>2.7 \times 10^{15}\text{Bq}</math>) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プロセスセル</td> <td><math>5.98 \times 10^{14}\text{Bq}</math> (<math>2.82 \times 10^{14}\text{Bq}</math>) **</td> <td></td> </tr> <tr> <td>化学セル</td> <td><math>2.72 \times 10^{13}\text{Bq}</math></td> <td><math>3.58 \times 10^{13}\text{Bq}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>* ( ) 内は受入セルでの保管ピットでの保管量 ** ( ) 内はプロセス廃液の取扱量</p>	燃料	UO <sub>2</sub> 燃料	MOX燃料	初期濃縮度	5%	5%Pu-fissile富化	燃焼度	$60\text{GWd/t}$	$56\text{GWd/t}$	冷却期間	1年	1年	受入セル	$2.99 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.7 \times 10^{15}\text{Bq}$ ) *		プロセスセル	$5.98 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.82 \times 10^{14}\text{Bq}$ ) **		化学セル	$2.72 \times 10^{13}\text{Bq}$	$3.58 \times 10^{13}\text{Bq}$	<p>2.2 各線源に起因する実効線量評価</p> <p>本施設の管理区域における遮蔽設計区分を区域I又は区域IIとし、図2.2-(1)～(4)に示す。なお、中地階はすべて区域IIとする。</p> <p>2.2.1 コンクリートセル</p> <p>2.2.1.1 概要</p> <p>コンクリートセルで使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.2.1.2 実効線量評価</p> <p>コンクリートセルに係る実効線量評価では、点検等で一時に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、使用施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。(1. 参照)</p> <p>(1) コンクリートセルに起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>コンクリートセルに起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>コンクリートセルでは、遮蔽設計上重要な線源として以下の使用済燃料及びプロセス廃液を用いる。</p> <p>① 燃焼度 <math>60\text{GWd/t}</math> 以下で1年以上冷却した使用済UO<sub>2</sub>燃料 又は燃焼度 <math>56\text{GWd/t}</math> 以下で1年以上冷却した使用済MOX燃料</p> <p>② 上記①の燃料を再処理プロセス試験で処理したプロセス廃液 各セルでの使用量を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料</th> <th>UO<sub>2</sub>燃料</th> <th>MOX燃料</th> </tr> <tr> <th>初期濃縮度</th> <th>5%</th> <th>5%Pu-fissile富化</th> </tr> <tr> <th>燃焼度</th> <th><math>60\text{GWd/t}</math></th> <th><math>56\text{GWd/t}</math></th> </tr> <tr> <th>冷却期間</th> <th>1年</th> <th>1年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受入セル</td> <td><math>2.99 \times 10^{14}\text{Bq}</math> (<math>2.7 \times 10^{15}\text{Bq}</math>) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プロセスセル</td> <td><math>5.98 \times 10^{14}\text{Bq}</math> (<math>2.82 \times 10^{14}\text{Bq}</math>) **</td> <td></td> </tr> <tr> <td>化学セル</td> <td><math>2.72 \times 10^{13}\text{Bq}</math></td> <td><math>3.58 \times 10^{13}\text{Bq}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>* ( ) 内は受入セルでの保管ピットでの保管量 ** ( ) 内はプロセス廃液の取扱量</p>	燃料	UO <sub>2</sub> 燃料	MOX燃料	初期濃縮度	5%	5%Pu-fissile富化	燃焼度	$60\text{GWd/t}$	$56\text{GWd/t}$	冷却期間	1年	1年	受入セル	$2.99 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.7 \times 10^{15}\text{Bq}$ ) *		プロセスセル	$5.98 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.82 \times 10^{14}\text{Bq}$ ) **		化学セル	$2.72 \times 10^{13}\text{Bq}$	$3.58 \times 10^{13}\text{Bq}$	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>
燃料	UO <sub>2</sub> 燃料	MOX燃料																																										
初期濃縮度	5%	5%Pu-fissile富化																																										
燃焼度	$60\text{GWd/t}$	$56\text{GWd/t}$																																										
冷却期間	1年	1年																																										
受入セル	$2.99 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.7 \times 10^{15}\text{Bq}$ ) *																																											
プロセスセル	$5.98 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.82 \times 10^{14}\text{Bq}$ ) **																																											
化学セル	$2.72 \times 10^{13}\text{Bq}$	$3.58 \times 10^{13}\text{Bq}$																																										
燃料	UO <sub>2</sub> 燃料	MOX燃料																																										
初期濃縮度	5%	5%Pu-fissile富化																																										
燃焼度	$60\text{GWd/t}$	$56\text{GWd/t}$																																										
冷却期間	1年	1年																																										
受入セル	$2.99 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.7 \times 10^{15}\text{Bq}$ ) *																																											
プロセスセル	$5.98 \times 10^{14}\text{Bq}$ ( $2.82 \times 10^{14}\text{Bq}$ ) **																																											
化学セル	$2.72 \times 10^{13}\text{Bq}$	$3.58 \times 10^{13}\text{Bq}$																																										

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考				
<p><u>b. 計算方法</u></p> <p>計算コードはANISNを用い、中性子線量率及びガソマ線量率を計算する。ANISNの核データライブラリはDLC-23E(中性子線エネルギー22群及びガソマ線エネルギー18群)を用いる。</p> <p>線源は点線源とし、計算モデルは球とする。</p> <p>遮へい能力評価のためのセルの構造及び線源位置と評価点との関係を図3-2(1)～(5)に示す。これらの図には、遮へい能力評価で考慮する壁、背面扉、セル間ポート、天井ポート等の位置及び遮へい評価上の寸法を示す。</p> <p>評価点は、人が常時立ち入る場所及び点検等で立ち入る場所でこれらの評価点は、関係する場所の範囲の中で線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。なお、( )内の記号は図3-2(1)～(5)に示す線量率の評価点である。</p> <p>① 常時立ち入る場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マニピレータ操作を行うためのセル前面の壁 (X-1, Y-1, Z-1)</li> <li>更衣室に接した受入セル右側面の壁 (X-3)</li> <li>実験室に接した化学セル左側面の壁(含ポート) (Z-5, Z-11)</li> <li>サービスエリアに接した化学セル背面の壁(含ポート) (Z-3, Z-10)</li> </ul> <p>② 点検等で立ち入る場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) コンクリートセル外部           <ul style="list-style-type: none"> <li>アイソレーションルーム (I)、(II) 及び フロッギングマン準備室に接したセル背面の壁 (X-2, Y-2, Y-3, Z-2)</li> <li>各セルの背面扉 (X-8, Y-9, Z-9)</li> <li>各セルの天井(含ポート) (X-5, X-9, Y-6, Y-12, Z-6)</li> <li>各セルの床(床に接した室の天井) (X-6, X-7, Y-7, Y-8, Z-7, Z-8)</li> </ul> </li> <li>ii) コンクリートセル内部           <ul style="list-style-type: none"> <li>セル内面(含セル間ポート) (X-4, Y-4, Y-5, Y-10, Y-11, Z-4)</li> <li>受入セルの保管ピットの側面 (X-11)</li> <li>受入セルの保管ピットの上面 (X-10)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>c. 評価結果</u></p> <p>各評価点における線量率の計算結果を表3-1(1)～(7)に示す。計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。また、人が常時立ち入る場所における線量率の計算結果を図3-2(1)～(2)に示す。人が常時立ち入る場所における実効線量は、1週間あたり 1 mSv以下である。</p>	<p>2) 計算方法</p> <p>計算コードは一次元Sn輸送計算のANISN<sup>(1)</sup>を使用し、中性子線量率及びガソマ線量率を計算する。群定数はDLC-23Eライブラリを使用する。エネルギー群数は中性子線22群及びガソマ線18群、計40群として計算する。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(2)</sup>を用いて作成したものを使用する。</p> <p>線源は点線源であるものとし、計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。</p> <p>計算モデルは、図2.2.1-(1)～(6)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>遮蔽能力評価のためのセルの構造及び線源位置と評価点との関係を図2.2.1-(1)～(6)に示す。図2.2.1-(1)～(5)には、遮蔽能力評価で考慮する壁、背面扉、セル間ポート、天井ポート等の位置及び遮蔽評価上の寸法を示す。</p> <p>評価点は、点検等で一時に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界でこれらの評価点は、関係する場所の範囲の中で線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。なお、( )内の記号は図2.2.1-(1)～(6)に示す線量率の評価点である。</p> <p>① 常時立ち入る場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マニピレータ操作を行うためのセル前面の壁 (X-1, Y-1, Z-1)</li> <li>更衣室に接した受入セル右側面の壁 (X-3)</li> <li>実験室に接した化学セル左側面の壁(含ポート) (Z-5, Z-11)</li> <li>サービスエリアに接した化学セル背面の壁(含ポート) (Z-3, Z-10)</li> </ul> <p>② 点検等で一時に立ち入る場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) コンクリートセル外部           <ul style="list-style-type: none"> <li>アイソレーションルーム (I)、(II) 及び フロッギングマン準備室に接したセル背面の壁 (X-2, Y-2, Y-3, Z-2)</li> <li>各セルの背面扉 (X-8, Y-9, Z-9)</li> <li>各セルの天井(含ポート) (X-5, X-9, Y-6, Y-12, Z-6)</li> <li>各セルの床(床に接した室の天井) (X-6, X-7, Y-7, Y-8, Z-7, Z-8)</li> </ul> </li> <li>ii) コンクリートセル内部           <ul style="list-style-type: none"> <li>セル内面(含セル間ポート) (X-4, Y-4, Y-5, Y-10, Y-11, Z-4)</li> <li>受入セルの保管ピットの側面 (X-11)</li> <li>受入セルの保管ピットの上面 (X-10)</li> </ul> </li> </ul> <p>③ 管理区域境界</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">建家南壁</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">(X-1 A)</td> </tr> <tr> <td>トラックロック</td> <td style="text-align: right;">(Y-13 A, Z-12 A)</td> </tr> </table> <p>3) 評価結果</p> <p>コンクリートセルで使用する核燃料物質に起因する点検等で一時に立ち入る場所の実効線量は、立入時間を50時間/年とし、保管ピット上面(X-10)において最大で<math>4.13 \times 10^{-1}</math>mSv/年、人が常時立ち入る場所の実効線量は、立入時間を40時間/週とし、サービスエリア(廃棄物ポート)(Z-10)において最大で<math>2.84 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量は、トラックロック(Y-13 A)において最大で<math>3.61 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.1-(1)～(7)に示す。</p> <p>(2) コンクリートセル周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>コンクリートセル周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.2、2.2.3、2.3.1～2.3.10による。</p>	建家南壁	(X-1 A)	トラックロック	(Y-13 A, Z-12 A)	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>
建家南壁	(X-1 A)					
トラックロック	(Y-13 A, Z-12 A)					

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>2) 廃液貯槽室等</p> <p>a. 線源条件</p> <p>線源条件は、セルの遮へい能力評価で用いた使用済UO<sub>2</sub>燃料又は使用済MOX燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液が、それぞれの貯槽に受入れる放射性物質の濃度の基準値上限で保管されているものとする。さらに、<math>\alpha</math>廃液蒸発缶、濃縮液受槽及び<math>\alpha</math>廃液貯槽については、上記溶液に加えてプルトニウム <math>1.5 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3</math> 及びアメリシウム <math>7.3 \times 10^{-6} \text{ g/cm}^3</math> を含むものとし、また、U貯槽にはウラン 24kg 及びプルトニウム 50g、Pu貯槽にはプルトニウム 200g 及びウラン 10g が含まれているものとする。</p> <p>各種溶液を保管する貯槽には、交互使用の貯槽又は緊急時のための予備貯槽が設けられている。したがって、常時すべての貯槽に溶液が満たされているわけではないが、遮へい能力の評価は、すべての貯槽が満液の状態で行う。</p> <p>廃液貯槽室等の線源条件を表 3-2(1)～(2)に示す。</p> <p>b. 計算方法</p> <p>計算コードは、中レベル廃液貯槽については QAD-CGGP2 を用い、ガンマ線量率を計算し、また、それ以外の貯槽等については ANISN を用い中性子線量率及びガンマ線量率を計算する。</p> <p>ANISN の核データライブラリは DLC-23E (中性子線エネルギー 22 群及びガンマ線エネルギー 18 群) を用い、また、QAD-CGGP2 はガンマ線エネルギー 12 群で計算する。</p> <p>線源は、中レベル廃液貯槽については円筒状とし、それ以外の貯槽等については、それ</p>	<p>2) 計算方法</p> <p>コンクリートセル周辺の使用施設、貯蔵施設又は保管廃棄施設に起因する実効線量の計算は、コンクリートセルで使用する核燃料物質に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図 2.2.1-(1)～(6) に示した核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果</p> <p>点検等で一時的に立ち入る場所におけるコンクリートセルで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>4.3 \times 10^{-1} \text{ mSv/年}</math> となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度 50mSv を超えることはない。また、平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間の実効線量限度 100mSv についても立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>本施設の人が常時立ち入る場所におけるコンクリートセルで使用する核燃料物質及び周辺の使用施設、貯蔵施設又は保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>4.9 \times 10^{-1} \text{ mSv/週}</math> となる。</p> <p>管理区域境界におけるコンクリートセルで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>9.5 \times 10^{-1} \text{ mSv/3月}</math> となり、線量告示で定める <math>1.3 \text{ mSv/3月}</math> を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表 2.2.1-(8) に示す。</p> <p>2.2.2 廃液貯槽室等</p> <p>2.2.2.1 概要</p> <p>廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.2.2.2 実効線量評価</p> <p>廃液貯槽室等に係る実効線量評価では、点検等で一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、使用施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。(1. 参照)</p> <p>(1) 廃液貯槽室等に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>廃液貯槽室等に起因する線源条件は、表 2.2.2-(1) による。</p> <p>セルの遮蔽能力評価で用いた使用済UO<sub>2</sub>燃料又は使用済MOX燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液が、それぞれの貯槽に受け入れる放射性物質の濃度の基準値上限で保管されているものとする。さらに、U貯槽にはウラン 24kg 及びプルトニウム 50g、Pu貯槽にはプルトニウム 200g 及びウラン 10g が含まれているものとする。</p> <p>各種溶液を保管する貯槽には、交互使用の貯槽又は緊急時のための予備貯槽が設けられている。したがって、常時すべての貯槽に溶液が満たされているわけではないが、遮蔽能力の評価は、すべての貯槽が満液の状態で行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>計算コードは一次元 S<sub>n</sub>輸送計算の ANISN<sup>(1)</sup> を使用し、中性子線線量率及びガンマ線線量率を計算する。群定数は DLC-23E ライブラリを使用する。エネルギー群数は中性子線 22 群及びガンマ線 18 群、計 40 群として計算する。実効線量換算係数は ICRP Publication 74<sup>(2)</sup> を用いて作成したものを使用する。</p> <p>線源は、中レベル廃液貯槽については点線源とし、それ以外の貯槽等については、それぞ</p>	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																																						
<p>それの貯槽容量に相当する球状とする。遮へい体は球殻とする。</p> <p>遮へい能力評価のための貯槽の配置と評価点との関係を図3-3(1)～(2)に示す。この図には、遮へい能力評価で考慮する壁、背面扉の位置と遮へい評価上の寸法も示す。</p> <p>評価点は、人が常時立ち入る場所及び点検等で立ち入る場所で、これらの評価点は、他の貯槽からの影響も考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。（）内の記号は、図3-3(1)～(2)に示す線量率の評価点である。</p> <p>なお、廃液貯槽室等には通常人は立ち入らない。</p> <p>① 常時立ち入る場所</p> <table> <tr> <td>実験室(VII)-3に接した壁</td> <td>(S-1)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(V)に接した壁</td> <td>(S-7)</td> </tr> </table> <p>② 点検等で立ち入る場所</p> <table> <tr> <td>廃液処理室(IV)-1に接した壁</td> <td>(S-13)</td> </tr> <tr> <td>廊下に接した扉及び壁</td> <td>(S-12, S-21)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(IV)-1に接した扉</td> <td>(S-3, S-8, S-15)</td> </tr> <tr> <td>実験室(VII)-1に接した壁</td> <td>(S-2, S-4, S-14)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉</td> <td>(S-5, S-9)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(VIII)に接した壁</td> <td>(S-6)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(VIII)に接した扉</td> <td>(S-10)</td> </tr> <tr> <td>酸回収室(II)-1に接した壁</td> <td>(S-16)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(III)に接した壁</td> <td>(S-18)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(I)に接した扉</td> <td>(S-20)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(II)に接した壁</td> <td>(S-19)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(VI)に接した壁及び扉</td> <td>(S-11, S-17)</td> </tr> </table> <p>なお、低レベル廃液貯槽及び極低レベル廃液貯槽については、貯槽表面でそれぞれ4 <math>\mu</math> Sv/h及び1 <math>\mu</math> Sv/h以下の結果を得ている。</p> <p>c. 評価結果</p> <p>各評価点における線量率の計算結果を表3-3(1)～(3)に示す。計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの廃液の線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。また、人が常時立ち入る場所における線量率の計算結果を図3-3に示す。人が常時立ち入る場所における実効線量は、1週間あたり1 mSv以下である。</p>	実験室(VII)-3に接した壁	(S-1)	廃液処理室(V)に接した壁	(S-7)	廃液処理室(IV)-1に接した壁	(S-13)	廊下に接した扉及び壁	(S-12, S-21)	廃液処理室(IV)-1に接した扉	(S-3, S-8, S-15)	実験室(VII)-1に接した壁	(S-2, S-4, S-14)	廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉	(S-5, S-9)	廃液貯槽室(VIII)に接した壁	(S-6)	廃液貯槽室(VIII)に接した扉	(S-10)	酸回収室(II)-1に接した壁	(S-16)	廃液貯槽室(III)に接した壁	(S-18)	廃液処理室(I)に接した扉	(S-20)	廃液処理室(II)に接した壁	(S-19)	廃液処理室(VI)に接した壁及び扉	(S-11, S-17)	<p>それの貯槽容量に相当する球状であるものとし、計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。</p> <p>計算モデルは、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>遮蔽能力評価のための貯槽の配置と評価点との関係を図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す。図2.2.2-(1)には、遮蔽能力評価で考慮する壁、背面扉の位置と遮蔽評価上の寸法も示す。</p> <p>評価点は、点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界で、これらの評価点は、他の貯槽からの影響も考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。（）内の記号は、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す線量率の評価点である。</p> <p>なお、廃液貯槽室等には通常人は立ち入らない。</p> <p>① 常時立ち入る場所</p> <table> <tr> <td>実験室(VII)-3に接した壁</td> <td>(S-1)</td> </tr> </table> <p>② 点検等で一時的に立ち入る場所</p> <table> <tr> <td>廃液処理室(IV)-1に接した壁</td> <td>(S-13)</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>廃液処理室(IV)-1に接した扉</td> <td>(S-3, S-8, S-15)</td> </tr> <tr> <td>実験室(VII)-1に接した壁</td> <td>(S-2, S-4, S-14)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉</td> <td>(S-5, S-9)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(VIII)に接した壁</td> <td>(S-6)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(VIII)に接した扉</td> <td>(S-10)</td> </tr> <tr> <td>酸回収室(II)-1に接した壁</td> <td>(S-16)</td> </tr> <tr> <td>廃液貯槽室(III)に接した壁</td> <td>(S-18)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(I)に接した扉</td> <td>(S-20)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(II)に接した壁</td> <td>(S-19)</td> </tr> <tr> <td>廃液処理室(VI)に接した壁及び扉</td> <td>(S-11, S-17)</td> </tr> </table> <p>なお、低レベル廃液貯槽及び極低レベル廃液貯槽については、貯槽表面でそれぞれ4 <math>\mu</math> Sv/h及び1 <math>\mu</math> Sv/h以下の結果を得ている。</p> <p>③ 管理区域境界</p> <table> <tr> <td>建家南壁</td> <td>(S-2A, S-4A, S-14A, S-22A, S-23A, S-24A)</td> </tr> </table> <p>3) 評価結果</p> <p>廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する点検等で一時的に立ち入る場所の実効線量は、立入時間を50時間/年とし、廃液貯槽室(V) (S-9)において最大で4.13mSv/年、人が常時立ち入る場所の実効線量は、立入時間を40時間/週とし、実験室(VII)-3 (S-1)において最大で<math>1.75 \times 10^{-6}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量は、建家南壁 (S-4 A)において最大で<math>1.05 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.2-(2)～(4)に示す。</p> <p>(2) 廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1、2.2.3、2.3.1～2.3.10による。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の計算は、廃液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示した廃液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果</p> <p>点検等で一時的に立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵</p>	実験室(VII)-3に接した壁	(S-1)	廃液処理室(IV)-1に接した壁	(S-13)	廃液処理室(IV)-1に接した扉	(S-3, S-8, S-15)	実験室(VII)-1に接した壁	(S-2, S-4, S-14)	廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉	(S-5, S-9)	廃液貯槽室(VIII)に接した壁	(S-6)	廃液貯槽室(VIII)に接した扉	(S-10)	酸回収室(II)-1に接した壁	(S-16)	廃液貯槽室(III)に接した壁	(S-18)	廃液処理室(I)に接した扉	(S-20)	廃液処理室(II)に接した壁	(S-19)	廃液処理室(VI)に接した壁及び扉	(S-11, S-17)	建家南壁	(S-2A, S-4A, S-14A, S-22A, S-23A, S-24A)	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p> <p>液体廃棄設備の一部の使用を終了したことに伴う評価点の削除</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>
実験室(VII)-3に接した壁	(S-1)																																																							
廃液処理室(V)に接した壁	(S-7)																																																							
廃液処理室(IV)-1に接した壁	(S-13)																																																							
廊下に接した扉及び壁	(S-12, S-21)																																																							
廃液処理室(IV)-1に接した扉	(S-3, S-8, S-15)																																																							
実験室(VII)-1に接した壁	(S-2, S-4, S-14)																																																							
廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉	(S-5, S-9)																																																							
廃液貯槽室(VIII)に接した壁	(S-6)																																																							
廃液貯槽室(VIII)に接した扉	(S-10)																																																							
酸回収室(II)-1に接した壁	(S-16)																																																							
廃液貯槽室(III)に接した壁	(S-18)																																																							
廃液処理室(I)に接した扉	(S-20)																																																							
廃液処理室(II)に接した壁	(S-19)																																																							
廃液処理室(VI)に接した壁及び扉	(S-11, S-17)																																																							
実験室(VII)-3に接した壁	(S-1)																																																							
廃液処理室(IV)-1に接した壁	(S-13)																																																							
廃液処理室(IV)-1に接した扉	(S-3, S-8, S-15)																																																							
実験室(VII)-1に接した壁	(S-2, S-4, S-14)																																																							
廃液貯槽室(V)に接した壁及び扉	(S-5, S-9)																																																							
廃液貯槽室(VIII)に接した壁	(S-6)																																																							
廃液貯槽室(VIII)に接した扉	(S-10)																																																							
酸回収室(II)-1に接した壁	(S-16)																																																							
廃液貯槽室(III)に接した壁	(S-18)																																																							
廃液処理室(I)に接した扉	(S-20)																																																							
廃液処理室(II)に接した壁	(S-19)																																																							
廃液処理室(VI)に接した壁及び扉	(S-11, S-17)																																																							
建家南壁	(S-2A, S-4A, S-14A, S-22A, S-23A, S-24A)																																																							

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																				
<p>(2) 室内の線源に起因する線量</p> <p>1) 鉄セル及びグローブボックス</p> <p>a. 線源条件</p> <p>a) プルトニウムの同位体組成</p> <p>評価に用いる組成は、本施設で使用するプルトニウムの同位体組成を基に、線量率に影響する主な核種として<sup>240</sup>Pu及び<sup>241</sup>Amの量を安全側に仮定した燃焼度10GWd/tのプルトニウム同位体組成とする。</p> <p>プルトニウムの同位体組成は次表のものを仮定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>同位体</th><th>評価に用いるPu (%)</th><th>使用するPu (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td><td>0.2</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td><td>80.3</td><td>85.2</td></tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td><td>15.5</td><td>13.6</td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td><td>3.6</td><td>0.87</td></tr> <tr> <td><sup>242</sup>Pu</td><td>0.4</td><td>0.28</td></tr> </tbody> </table> <p><sup>241</sup>Amについてはプルトニウム同位体とは別に3%含まれているものとする。</p> <p>b) 使用済燃料</p> <p>使用済燃料については、燃焼度60GWd/tで1年冷却した使用済UO<sub>2</sub>燃料又は燃焼度56GWd/tで1年冷却した使用済MOX燃料の線源強度を用いて評価する。</p> <p>c) 取扱量</p> <p>① 鉄セル</p> <p>鉄セル及び分析用ボックスの線源条件を表3-4に示す。鉄セルの線源条件は鉄セル全体の取扱量として適用する。</p>	同位体	評価に用いるPu (%)	使用するPu (%)	<sup>238</sup> Pu	0.2	0.05	<sup>239</sup> Pu	80.3	85.2	<sup>240</sup> Pu	15.5	13.6	<sup>241</sup> Pu	3.6	0.87	<sup>242</sup> Pu	0.4	0.28	<p>施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で4.5mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>人が常時立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>6.3 \times 10^{-2}</math>mSv/週となる。</p> <p>管理区域境界における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>9.8 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.2.2-(5)に示す。</p> <p>2.2.3 鉄セル及びグローブボックス</p> <p>2.2.3.1 概要</p> <p>鉄セル及びグローブボックスで使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.2.3.2 実効線量評価</p> <p>鉄セル及びグローブボックスに係る実効線量評価では、点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、使用施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。(1.参照)</p> <p>(1) 鉄セル及びグローブボックスに起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>鉄セル及びグローブボックスに起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① プルトニウムの同位体組成</p> <p>評価に用いる組成は、本施設で使用するプルトニウムの同位体組成を基に、線量率に影響する主な核種として<sup>240</sup>Pu及び<sup>241</sup>Amの量を安全側に仮定した燃焼度10GWd/tのプルトニウム同位体組成とする。</p> <p>プルトニウムの同位体組成は次表のものを仮定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>同位体</th><th>評価に用いるPu (%)</th><th>使用するPu (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>238</sup>Pu</td><td>0.2</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td><sup>239</sup>Pu</td><td>80.3</td><td>85.2</td></tr> <tr> <td><sup>240</sup>Pu</td><td>15.5</td><td>13.6</td></tr> <tr> <td><sup>241</sup>Pu</td><td>3.6</td><td>0.87</td></tr> <tr> <td><sup>242</sup>Pu</td><td>0.4</td><td>0.28</td></tr> </tbody> </table> <p><sup>241</sup>Amについてはプルトニウム同位体とは別に3%含まれているものとする。</p> <p>② 使用済燃料</p> <p>使用済燃料については、燃焼度60GWd/tで1年冷却した使用済UO<sub>2</sub>燃料又は燃焼度56GWd/tで1年冷却した使用済MOX燃料の線源強度を用いて評価する。</p> <p>③ 取扱量</p> <p>a) 鉄セル</p> <p>鉄セル及び分析用ボックスの線源条件を表2.2.3-(1)に示す。鉄セルの線源条件は鉄セル全体の取扱量として適用する。</p>	同位体	評価に用いるPu (%)	使用するPu (%)	<sup>238</sup> Pu	0.2	0.05	<sup>239</sup> Pu	80.3	85.2	<sup>240</sup> Pu	15.5	13.6	<sup>241</sup> Pu	3.6	0.87	<sup>242</sup> Pu	0.4	0.28	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>
同位体	評価に用いるPu (%)	使用するPu (%)																																				
<sup>238</sup> Pu	0.2	0.05																																				
<sup>239</sup> Pu	80.3	85.2																																				
<sup>240</sup> Pu	15.5	13.6																																				
<sup>241</sup> Pu	3.6	0.87																																				
<sup>242</sup> Pu	0.4	0.28																																				
同位体	評価に用いるPu (%)	使用するPu (%)																																				
<sup>238</sup> Pu	0.2	0.05																																				
<sup>239</sup> Pu	80.3	85.2																																				
<sup>240</sup> Pu	15.5	13.6																																				
<sup>241</sup> Pu	3.6	0.87																																				
<sup>242</sup> Pu	0.4	0.28																																				

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p><b>② グローブボックス</b></p> <p>グローブボックスの線量率の計算は、各室のグローブボックスのうち、代表的なものを選択する。選択にあたっては、各室に設置されているグローブボックスのうち、同一の構造条件の中でプルトニウム又は使用済燃料の取扱量が最大のものを選択する。これらのグローブボックスの線源条件を表3-5に示す。</p> <p>プルトニウムの最大取扱量が200gから10gのグローブボックスについては、プルトニウムを鉛遮へい付の保管容器に収納し、この中から一部分を用いて試験を行う。</p> <p>また、使用済燃料の取扱量については、通常 <math>3.7 \times 10^7 \text{Bq}</math> 程度とし、これを超える場合は鉛遮へいを設けて取り扱うこととする。</p> <p><b>b. 計算方法</b></p> <p>計算コードはANISNを用い、中性子線量率及びガンマ線量率を計算する。ANISNの核データライブラリはDLC-23E（中性子線エネルギー22群及びガンマ線エネルギー18群）を用いる。</p> <p>線源は点線源とする。計算モデルは球とし、球殻の遮へい体（鉄セルについては炭素鋼、ステンレス鋼、ポリエチレン、鉛ガラス、アクリル樹脂等、分析用ボックスについては、含鉛アクリル、グローブボックスについては鉛遮へい付保管容器、含鉛アクリル）を考慮する。</p> <p><b>a) 鉄セル</b></p> <p>遮へい能力評価のための鉄セルの構造及び線源位置と評価点との関係を図3-4(1)～(2)に示す。これらの図には、遮へい能力評価で考慮する壁、遮へい窓等の位置及び遮へい評価上の寸法を示す。また、鉄セルの遮へい体の構成及び評価モデルを図3-5に示す。</p> <p>評価点は人が常時立ち入る場所及び点検等で立ち入る場所で、これらの評価点は、関係する場所の範囲の中で線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。なお、（ ）内の記号は図3-4(1)～(2)に示す線量率の評価点である。</p> <p><b>① 常時立ち入る場所</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マニピレータ操作を行うための鉄セル前面 (F-1, F-2)</li> <li>鉄セル側面 (F-3)</li> <li>サービスルーム（室に接したサービスルームの壁）(F-4)</li> </ul> <p><b>② 点検等で立ち入る場所</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鉄セル背面 (F-5)</li> <li>排気機械室(B) (F-6)</li> <li>鉄セルの天井 (F-7)</li> </ul> <p>分析用ボックスの線源の位置は分析用ボックス表面より30cm内部位置とする。線量率の評価位置は、分析用ボックスの遮へい体表面から10cmとする。</p> <p>分析用ボックスの評価モデル及び評価点を図3-6に示す。</p> <p><b>b) グローブボックス</b></p> <p>グローブボックスの線源の位置はグローブボックス表面より30cm内部位置とする。線量率の評価位置は、グローブボックスの遮へい体表面又はグローブボックス表面から10cmとする。</p> <p>線量率の評価にあたっては、グローブボックス内の全ての線源からの影響を考慮する。なお、グローブボックスの配置にあたっては、他のグローブボックス及び鉄セルの線源の影響も考慮する。</p>	<p><b>b) グローブボックス</b></p> <p>グローブボックスの線量率の計算は、各室のグローブボックスのうち、代表的なものを選択する。選択にあたっては、各室に設置されているグローブボックスのうち、同一の構造条件の中でプルトニウム又は使用済燃料の取扱量が最大のものを選択する。これらのグローブボックスの線源条件を表2.2.3-(2)に示す。</p> <p>プルトニウムの最大取扱量が200gから10gのグローブボックスについては、プルトニウムを鉛遮蔽付の保管容器に収納し、この中から一部分を用いて試験を行う。</p> <p>また、使用済燃料の取扱量については、通常 <math>3.7 \times 10^7 \text{Bq}</math> 程度とし、これを超える場合は鉛遮蔽を設けて取り扱うこととする。</p> <p><b>2) 計算方法</b></p> <p>計算コードは一次元S<sub>n</sub>輸送計算のANISN<sup>(1)</sup>を使用し、中性子線線量率及びガンマ線量率を計算する。群定数はDLC-23Eライブラリを使用する。エネルギー群数は中性子線22群及びガンマ線18群、計40群として計算する。実効線量換算係数はICRP Publication 74<sup>(2)</sup>を用いて作成したものを使用する。</p> <p>線源は点線源とし、計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。</p> <p>計算モデルは、図2.2.1-(6)、図2.2.3-(1)～(3)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>遮蔽能力評価のための鉄セルの構造及び線源位置と評価点との関係を図2.2.1-(6)、図2.2.3-(1)及び図2.2.3-(2)に示す。図2.2.3-(1)及び図2.2.3-(2)には、遮蔽能力評価で考慮する壁、遮へい窓等の位置を示す。また、鉄セルの遮蔽体の構成及び評価モデルを図2.2.3-(4)に示す。</p> <p>評価点は、点検等で一時に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界で、これらの評価点は、他のグローブボックス等からの影響も考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。</p> <p><b>① 鉄セル</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) 常時立ち入る場所</b></li> <li>マニピレータ操作を行うための鉄セル前面 (F-1, F-2)</li> <li>鉄セル側面 (F-3)</li> <li>サービスルーム（室に接したサービスルームの壁）(F-4)</li> </ul> <p><b>b) 点検等で一時に立ち入る場所</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鉄セル背面 (F-5)</li> <li>排気機械室(B) (F-6)</li> <li>鉄セルの天井 (F-7)</li> </ul> <p><b>c) 管理区域境界</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建家北壁 (F-8 A)</li> <li>建家西壁 (F-4 A)</li> <li>トラックロック (F-3 A)</li> </ul> <p>分析用ボックスの線源の位置は分析用ボックス表面より30cm内部位置とする。分析用ボックスにおける常時立ち入る場所の線量率の評価位置は、分析用ボックスの遮蔽体表面から10cmとする。</p> <p>分析用ボックスの評価モデル及び評価点を図2.2.3-(5)に示す。</p> <p><b>② グローブボックス</b></p> <p>グローブボックスの線源の位置はグローブボックス表面より30cm内部位置とする。常時立ち入る場所の評価位置は、グローブボックスの遮蔽体表面又はグローブボックス表面から10cmとする。</p> <p>線量率の評価にあたっては、グローブボックス内のすべての線源からの影響を考慮する。なお、グローブボックスの配置にあたっては、他のグローブボックス及び鉄セルの線源の影響も考慮する。</p>	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>グローブボックスの評価モデル及び評価点を図3-6に示す。</p> <p>c. 評価結果</p> <p>a) 鉄セル</p> <p>鉄セルの各評価点における線量率の計算結果を表3-6(1)～(2)に示す。計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。また、人が常時立ち入る場所における線量率の計算結果を図3-4に示す。</p> <p>また、分析用ボックス表面から10cmにおける線量率の評価結果を表3-6(3)に示す。人が常時立ち入る場所における実効線量は、1週間あたり1mSv以下である。</p> <p>b) グローブボックス</p> <p>グローブボックスの遮へい体表面又はグローブボックス表面から10cmにおける線量率の評価結果を、表3-7に示す。計算結果は、UO<sub>2</sub>燃料及びMOX燃料それぞれの線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。人が常時立ち入る場所における実効線量は、1週間あたり1mSv以下である。</p>	<p>グローブボックスの評価モデル及び評価点を図2.2.1-(6)、図2.2.3-(3)及び図2.2.3-(5)に示す。</p> <p>a) 常時立ち入る場所</p> <p>グローブボックス遮蔽体表面から10cm (C-1、A-7、D-1、B-5、C-7、A-12)</p> <p>b) 管理区域境界</p> <p>建家北壁 (D-1 A、D-4 A、D-5 A、C-7 A) 建家東壁 (A-12 A) 建家西壁 (A-7 A、C-1 A) トラックロック (B-5 A)</p> <p>3) 評価結果</p> <p>① 鉄セル</p> <p>鉄セルで使用する核燃料物質に起因する人が点検等で一時的に立ち入る場所の実効線量は、立入時間を50時間/年とし、鉄セル天井(F-7)において最大で<math>9.65 \times 10^{-1}</math>mSv/年、人が常時立ち入る場所の実効線量は、立入時間を40時間/週とし、鉄セル操作面(F-1)及び鉄セル側面(F-3)において最大で<math>5.04 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量は、建家西壁(F-4 A)において最大で<math>8.06 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となる。</p> <p>また、分析用ボックス表面から10cmにおける線量率の評価結果は<math>2.56 \times 10^{-1}</math>mSv/週となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.3-(3)、表2.2.3-(4)及び表2.2.3-(6)に示す。</p> <p>② グローブボックス</p> <p>グローブボックスの遮蔽体表面又はグローブボックス表面から10cmにおける線量率の評価結果は立入時間を40時間/週とし、グローブボックスA-7において最大で<math>5.32 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量は、建家西壁(C-1 A)において最大で<math>4.02 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.3-(5)及び表2.2.3-(7)に示す。</p> <p>(2) 鉄セル及びグローブボックス周辺の使用施設、貯蔵施設又は保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>鉄セル及びグローブボックス周辺の使用施設、貯蔵施設又は保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1、2.2.2、2.3.1～2.3.10による。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>鉄セル及びグローブボックス周辺の使用施設、貯蔵施設又は保管廃棄施設に起因する実効線量の計算は、鉄セル及びグローブボックスで使用する核燃料物質に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図2.2.1-(6)、図2.2.3-(1)、図2.2.3-(2)及び図2.2.3-(3)に示した鉄セル及びグローブボックスで使用する核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果</p> <p>① 鉄セル</p> <p>点検等で一時的に立ち入る場所における鉄セル及び分析用ボックスで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で1.2mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>人が常時立ち入る場所における鉄セル及び分析用ボックスで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>7.0 \times 10^{-1}</math>mSv/週となる。</p> <p>管理区域境界における鉄セル及び分析用ボックスで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.4 \times 10^{-1}</math>mSv/3</p>	<p>障害対策書の取込みに伴う記載の明確化</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u>  <u>各評価位置における計算結果まとめを表2.2.3-(8)に示す。</u></p> <p><u>② グローブボックス</u>  <u>人が常時立ち入る場所における各グローブボックスで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>6.4 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>3.20 \times 10^1</math>mSv/年となる。</u>  <u>このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</u>  <u>管理区域境界における各グローブボックスで使用する核燃料物質、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>8.2 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u>  <u>各評価位置における計算結果まとめを表2.2.3-(9)に示す。</u></p>	障害対策書の取込みに伴う記載の明確化

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>2.1.3 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の遮蔽に係る適合性については、<u>2.2以降に記載する。</u></p> <p>2.2 保管廃棄施設</p> <p>2.2.1 概要</p> <p>本施設では、保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.2.2 実効線量評価</p> <p>保管廃棄施設に係る実効線量評価では、廃棄物の取扱いに従事する者及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。(1.参照)</p> <p>(1) 保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① <math>\beta \gamma</math> 廃棄物保管室の固体廃棄物の線源条件は、本施設のベータ・ガンマ固体廃棄物中に含まれる主要な核種である <math>^{137}\text{Cs}</math> で代表し、固体廃棄物容器表面の 1cm 線量当量率が <math>0.3 \mu\text{Sv}/\text{h}</math> の 200 固体廃棄物容器 176 個相当とする。</p> <p>② 固体廃棄物保管室 (I)、(II) の固体廃棄物の線源条件は、本施設のアルファ固体廃棄物中に含まれるプルトニウムで代表し、それぞれ 200ℓ ドラム缶 100 本とする。プルトニウム量は、ドラム缶 1 本に 1g を含むものとする。プルトニウムの線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u>による。</p> <p>③ 評価時間は、廃棄物の取扱いに従事する者については 50 時間/年 (1 時間/週)、保管廃棄施設に隣接する使用施設内の人々が常時立ち入る場所については 40 時間/週、保管廃棄場所から最も近い管理区域境界については 500 時間/3 月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>計算コードは一次元 S n 輸送計算の ANISN<sup>(1)</sup> を使用し、中性子線線量率及びガンマ線線量率を計算する。群定数は DLC-23E ライブライリーを使用する。エネルギー群数は中性子線 22 群及びガンマ線 18 群、計 40 群として計算する。実効線量換算係数は ICRP Publication 74<sup>(2)</sup> を用いて作成したものを使用する。</p> <p>線源は、保管廃棄施設内の保管場所のうち、評価点に最も近い場所に各保管場所の保管能力の総量が固体廃棄物容器の中心に点線源であるものとして計算する。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.2-(1)</u> 及び <u>図2.2-(2)</u> に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>(2) 保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設の線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u> 及び 2.3、2.4、2.5 による。</p> <p>2) 計算方法</p>	<p>2.3 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性</p> <p>2.3.1 保管廃棄施設</p> <p>2.3.1.1 概要</p> <p>本施設では、保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.1.2 実効線量評価</p> <p>保管廃棄施設に係る実効線量評価では、廃棄物の取扱いに従事する者及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。(1.参照)</p> <p>(1) 保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① <math>\beta \gamma</math> 廃棄物保管室の固体廃棄物の線源条件は、本施設のベータ・ガンマ固体廃棄物中に含まれる主要な核種である <math>^{137}\text{Cs}</math> で代表し、固体廃棄物容器表面の 1cm 線量当量率が <math>0.3 \mu\text{Sv}/\text{h}</math> の 200 固体廃棄物容器 176 個相当とする。</p> <p>② 固体廃棄物保管室 (I)、(II) の固体廃棄物の線源条件は、本施設のアルファ固体廃棄物中に含まれるプルトニウムで代表し、それぞれ 200ℓ ドラム缶 100 本とする。プルトニウム量は、ドラム缶 1 本に 1g を含むものとする。プルトニウムの線源条件は、<u>2.2.3</u> による。</p> <p>③ 評価時間は、廃棄物の取扱いに従事する者については 50 時間/年 (1 時間/週)、保管廃棄施設に隣接する使用施設内の人々が常時立ち入る場所については 40 時間/週、保管廃棄場所から最も近い管理区域境界については 500 時間/3 月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>計算コードは一次元 S n 輸送計算の ANISN<sup>(1)</sup> を使用し、中性子線線量率及びガンマ線線量率を計算する。群定数は DLC-23E ライブライリーを使用する。エネルギー群数は中性子線 22 群及びガンマ線 18 群、計 40 群として計算する。実効線量換算係数は ICRP Publication 74<sup>(2)</sup> を用いて作成したものを使用する。</p> <p>線源は、保管廃棄施設内の保管場所のうち、評価点に最も近い場所に各保管場所の保管能力の総量が固体廃棄物容器の中心に点線源であるものとして計算する。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.3.1-(1)</u> 及び <u>図2.3.1-(2)</u> に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>3) 評価結果</p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する廃棄物の取扱いに従事する者の実効線量は、最大で <math>1.03 \times 10^1 \text{mSv}/\text{年}</math>、人が常時立ち入る場所については、最大で <math>3.43 \times 10^{-2} \text{mSv}/\text{週}</math>、管理区域境界の実効線量については、最大で <math>5.40 \times 10^{-3} \text{mSv}/\text{月}</math> となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.1-(1)、表2.3.1-(2) 及び表2.3.1-(3) に示す。</p> <p>(2) 保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、<u>2.2.1～2.2.3、2.3.2～2.3.10</u> による。</p> <p>2) 計算方法</p>	<p>番号の変更 項目構成の見直しに伴う記載の削除</p> <p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>記載の適正化</p> <p>番号の変更</p>

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の計算は、保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図2.2-(1)及び図2.2-(2)に示した固体廃棄物に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設に起因する実効線量の計算は、保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.1-(1)及び図2.3.1-(2)に示した固体廃棄物に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果  <u>廃棄物の取扱いに従事する者における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.1 \times 10^{-1}</math>mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</u>  <u>本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.2 \times 10^{-1}</math>mSv/週となる。</u>  <u>管理区域境界における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設及び貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.6 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u>  <u>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.1-(4)に示す。</u></p>	記載の適正化 図番号の変更 障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
<p>2.3 使用施設の設備へ追加する設備</p> <p>2.3.1 分析室（I）</p> <p>2.3.1.1 概要</p> <p>本施設では、分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.1.2 実効線量評価</p> <p>分析室（I）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、分析室（I）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 分析室（I）に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、分析室（I）内の各グローブボックス、各フード及び分析室（I）の最大取扱量とし、各グローブボックス、各フード及び分析室（I）に存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、分析室（I）内の各グローブボックス、各フード及び分析室（I）の全ての線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は以下のとおりとする。なお、劣化ウランは天然ウランと同等として合算した。また、濃縮度5%以上20%未満の濃縮ウラン、濃縮度20%以上46%未満の濃縮ウラン、濃縮度46%以上93.3%未満の濃縮ウラン及び濃縮度93.3%以上98%未満の濃縮ウランについては、濃縮度5%以上の濃縮ウランとして合算した。</li> </ul> <p>a) プルトニウム及び使用済燃料  <u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」による。</u></p> <p>b) 天然ウラン      天然ウラン1gには、<math>^{238}\text{U}</math> 0.99276g、<math>^{235}\text{U}</math> 0.007196g、<math>^{234}\text{U}</math> 0.000057gが含まれる。      線源強度の計算では<math>^{234}\text{Th}</math>等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>c) 劣化ウラン      劣化ウランの同位元素の組成は、天然ウランの組成と同じものとする。</p>	<p>2.3.2 使用施設の設備へ追加する設備</p> <p>2.3.2.1 分析室（I）</p> <p>2.3.2.1.1 概要</p> <p>本施設では、分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.2.1.2 実効線量評価</p> <p>分析室（I）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、分析室（I）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 分析室（I）に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、分析室（I）内の各グローブボックス、各フード及び分析室（I）の最大取扱量とし、各グローブボックス、各フード及び分析室（I）に存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、分析室（I）内の各グローブボックス、各フード及び分析室（I）のすべての線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、分析室（I）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は以下のとおりとする。なお、劣化ウランは天然ウランと同等として合算した。また、濃縮度5%以上20%未満の濃縮ウラン、濃縮度20%以上46%未満の濃縮ウラン、濃縮度46%以上93.3%未満の濃縮ウラン及び濃縮度93.3%以上98%未満の濃縮ウランについては、濃縮度5%以上の濃縮ウランとして合算した。</li> </ul> <p>a) プルトニウム及び使用済燃料  <u>2.2.1及び2.2.3による。</u></p> <p>b) 天然ウラン      天然ウラン1gには、<math>^{238}\text{U}</math> 0.99276g、<math>^{235}\text{U}</math> 0.007196g、<math>^{234}\text{U}</math> 0.000057gが含まれる。      線源強度の計算では<math>^{234}\text{Th}</math>等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>c) 劣化ウラン      劣化ウランの同位元素の組成は、天然ウランの組成と同じものとする。</p>	番号の変更  記載の適正化  番号の変更

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>d) トリウム トリウムには現在 24 個の同位体が知られているが、天然のトリウムは、大部分 <math>^{232}\text{Th}</math> からなり、その中には <math>^{232}\text{Th}</math> の崩壊系列に属する <math>^{228}\text{Th}</math> が極微量含まれる。この他に、<math>^{235}\text{U}</math> の崩壊系列に属する <math>^{231}\text{Th}</math> や <math>^{227}\text{Th}</math>、<math>^{238}\text{U}</math> の崩壊系列に属する <math>^{234}\text{Th}</math> や <math>^{230}\text{Th}</math> が存在し、他の同位体は全て人工同位体である。ここで、Th の同位体のうち <math>^{232}\text{Th}</math> は、最も寿命が長く、天然にも最も多量に存在することから、本計算においては、<math>^{232}\text{Th}</math> の崩壊系列について計算を実施する。なお、<math>^{208}\text{Tl}</math> 等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>e) 濃縮度 5%未満の濃縮ウラン <math>^{235}\text{U}</math> が 5%含まれると仮定する。他の組成は、<math>^{238}\text{U}</math> 及び <math>^{234}\text{U}</math> である。線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>f) 濃縮度 5%以上の濃縮ウラン <math>^{235}\text{U}</math> が 100%含まれると仮定する。線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>g) ウラン 233 ウラン 233 の放射能は <math>^{233}\text{U}</math> 1g で <math>3.51 \times 10^8\text{Bq}</math> である。線源強度の計算では <math>^{213}\text{Bi}</math> 等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>④ 分析室（I）内の人人が常時立ち入る場所については 40 時間/週、分析室（I）から最も近い管理区域境界については 500 時間/3 月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法 2.2 と同様の方法で行う。 計算モデルは、図2.3-(1)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p>	<p>d) トリウム トリウムには現在 24 個の同位体が知られているが、天然のトリウムは、大部分 <math>^{232}\text{Th}</math> からなり、その中には <math>^{232}\text{Th}</math> の崩壊系列に属する <math>^{228}\text{Th}</math> が極微量含まれる。この他に、<math>^{235}\text{U}</math> の崩壊系列に属する <math>^{231}\text{Th}</math> や <math>^{227}\text{Th}</math>、<math>^{238}\text{U}</math> の崩壊系列に属する <math>^{234}\text{Th}</math> や <math>^{230}\text{Th}</math> が存在し、他の同位体はすべて人工同位体である。ここで、Th の同位体のうち <math>^{232}\text{Th}</math> は、最も寿命が長く、天然にも最も多量に存在することから、本計算においては、<math>^{232}\text{Th}</math> の崩壊系列について計算を実施する。なお、<math>^{208}\text{Tl}</math> 等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>e) 濃縮度 5%未満の濃縮ウラン <math>^{235}\text{U}</math> が 5%含まれると仮定する。他の組成は、<math>^{238}\text{U}</math> 及び <math>^{234}\text{U}</math> である。線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>f) 濃縮度 5%以上の濃縮ウラン <math>^{235}\text{U}</math> が 100%含まれると仮定する。線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>g) ウラン 233 ウラン 233 の放射能は <math>^{233}\text{U}</math> 1g で <math>3.51 \times 10^8\text{Bq}</math> である。線源強度の計算では <math>^{213}\text{Bi}</math> 等、子孫核種の放射能も考慮する。</p> <p>④ 分析室（I）内の人人が常時立ち入る場所については 40 時間/週、分析室（I）から最も近い管理区域境界については 500 時間/3 月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法 2.3.1 と同様の方法で行う。 計算モデルは、図2.3.2-(1)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>3) 評価結果 分析室（I）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で <math>5.28 \times 10^{-1}\text{mSv}/\text{週}</math>、管理区域境界の実効線量については、最大で <math>3.02 \times 10^{-5}\text{mSv}/\text{月}</math> となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.2-(1)及び表2.3.2-(2)に示す。</p>	記載の適正化
<p>(2) 分析室（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件 分析室（I）周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u>及び<u>2.3.2、2.4、2.5</u>による。また、保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2</u>による。</p> <p>2) 計算方法 2.2 と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3-(1)に示した分析室（I）の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>(2) 分析室（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件 分析室（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2.1～2.2.3、2.3.1～2.3.10</u>による。</p> <p>2) 計算方法 2.3.1 と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.2-(1)に示した分析室（I）の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果 分析室（I）の人が常時立ち入る場所における分析室（I）、分析室（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>5.5 \times 10^{-1}\text{mSv}/\text{週}</math> であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>2.75 \times 10^{-1}\text{mSv}/\text{年}</math> となる。このため 4 月 1 日を始期とする 1 年間の実効線量限度 <math>50\text{mSv}</math> を超えることはない。また、平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間の実効線量限度 <math>100\text{mSv}</math> についても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。 管理区域境界における分析室（I）、分析室（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で <math>1.4 \times 10^{-2}\text{mSv}/\text{月}</math> となり、線量告示で定める <math>1.3\text{mSv}/\text{月}</math> を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 各評価位置における計算結果まとめを表2.3.2-(3)に示す。</p>	番号の変更 図番号の変更 障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
<p>2.3.2 廃液処理室（VI）</p> <p>2.3.2.1 概要 本施設では、廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定</p>	<p>2.3.2.2 廃液処理室（VI）</p> <p>2.3.2.2.1 概要 本施設では、廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定</p>	番号の変更

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.2.2 実効線量評価 廃液処理室（VI）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、廃液処理室（VI）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1.参照）</p> <p>(1) 廃液処理室（VI）に起因する線量 1) 計算条件 廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。            ① 核燃料物質量は、廃液処理室（VI）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。            ② 線量率の評価にあたっては、廃液処理室（VI）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。            ③ 核燃料物質の組成は、2.3.1と同様とする。            ④ 廃液処理室（VI）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、廃液処理室（VI）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。 2) 計算方法 2.2と同様の方法で行う。 計算モデルは、図2.3-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>(2) 廃液処理室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 1) 計算条件 廃液処理室（VI）周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」及び2.3.1、2.4、2.5による。また、保管廃棄施設の線源条件は、2.2による。 2) 計算方法 2.2と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3-(2)に示した廃液処理室（VI）に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.2.2 実効線量評価 廃液処理室（VI）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、廃液処理室（VI）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1.参照）</p> <p>(1) 廃液処理室（VI）に起因する線量 1) 計算条件 廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。            ① 核燃料物質量は、廃液処理室（VI）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。            ② 線量率の評価にあたっては、廃液処理室（VI）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、廃液処理室（VI）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。            ③ 核燃料物質の組成は、2.3.2.1と同様とする。            ④ 廃液処理室（VI）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、廃液処理室（VI）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。 2) 計算方法 2.3.1と同様の方法で行う。 計算モデルは、図2.3.2-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。 3) 評価結果 廃液処理室（VI）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>4.87 \times 10^{-2} \text{mSv}/\text{週}</math>、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>7.98 \times 10^{-5} \text{mSv}/\text{3月}</math>となる。 各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.2-(4)及び表2.3.2-(5)に示す。</p> <p>(2) 廃液処理室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 1) 計算条件 廃液処理室（VI）周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、2.2.1～2.2.3、2.3.1～2.3.10による。 2) 計算方法 2.3.1と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.2-(2)に示した廃液処理室（VI）に起因する線量の評価点と同じとする。 3) 評価結果 廃液処理室（VI）の人が常時立ち入る場所における廃液処理室（VI）、廃液処理室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>5.6 \times 10^{-2} \text{mSv}/\text{週}</math>であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>2.80 \text{mSv}/\text{年}</math>となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 管理区域境界における廃液処理室（VI）、廃液処理室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.2 \times 10^{-2} \text{mSv}/\text{3月}</math>となり、線量告示で定める<math>1.3 \text{mSv}/\text{3月}</math>を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 各評価位置における計算結果まとめを表2.3.2-(6)に示す。</p>	<p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>記載の適正化、番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p>

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
<p>2.4 最大取扱量を追加する実験室（IV）</p> <p>2.4.1 概要 本施設では、最大取扱量を追加する実験室（IV）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.4.2 実効線量評価 実験室（IV）で取り扱う核燃料物質は焼き付け、封入されており、内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照） 実験室（IV）で使用する核燃料物質に起因する線量、実験室（IV）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量の計算条件及び計算方法は、2.3と同様とする。評価位置は、図2.4に示した実験室（IV）の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>2.3.3 最大取扱量を追加する実験室（IV）</p> <p>2.3.3.1 概要 本施設では、最大取扱量を追加する実験室（IV）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.3.2 実効線量評価 実験室（IV）で取り扱う核燃料物質は焼き付け、封入されており、内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照） 実験室（IV）で使用する核燃料物質に起因する線量、実験室（IV）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量の計算条件及び計算方法は、2.3.1及び2.3.2と同様とする。評価位置は、図2.3.3に示した実験室（IV）の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>2.3.3.3 評価結果 実験室（IV）で使用する核燃料物質（同室内の鉄セル等からの寄与を含む。）に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>3.43 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については最大で<math>2.78 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。 各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.3-(1)及び表2.3.3-(2)に示す。 実験室（IV）で使用する核燃料物質（同室内の鉄セル等からの寄与を含む。）、実験室（IV）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する、人が常時立ち入る場所における実効線量の合計は、最大で<math>3.6 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>1.80 \times 10^{-1}</math>mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 管理区域境界における実験室（IV）で使用する核燃料物質（同室内の鉄セル、グローブボックス等からの寄与を含む。）、実験室（IV）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.7 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 各評価位置における計算結果まとめを表2.3.3-(3)に示す。</p>	番号の変更 図番号の変更 障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
<p>2.5 貯蔵施設のうち、貯蔵量を増量する核燃料保管室</p> <p>2.5.1 概要 本施設では、核燃料保管室で貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.5.2 実効線量評価 核燃料保管室に係る実効線量評価では、人が一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、核燃料保管室に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 核燃料保管室に起因する線量 1) 計算条件 核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。 ① 線源条件 I型保管庫は8室を有し、室間及び外周に鉛遮蔽を備える。各室に200gの酸化プルトニウム及び評価点近傍の6室に<math>3.7 \times 10^9</math>Bqの使用済燃料を貯蔵する。 II型保管庫は18室(6室/基を3基)を有し、外周鉄板の遮蔽を考慮する。I型保管</p>	<p>2.3.4 貯蔵施設のうち、貯蔵量を増量する核燃料保管室</p> <p>2.3.4.1 概要 本施設では、核燃料保管室で貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p>2.3.4.2 実効線量評価 核燃料保管室に係る実効線量評価では、人が一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、核燃料保管室に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 核燃料保管室に起因する線量 1) 計算条件 核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。 ① 線源条件 I型保管庫は8室を有し、室間及び外周に鉛遮蔽を備える。各室に200gの酸化プルトニウム及び評価点近傍の6室に<math>3.7 \times 10^9</math>Bqの使用済燃料を貯蔵する。 II型保管庫は18室(6室/基を3基)を有し、外周鉄板の遮蔽を考慮する。I型保管</p>	番号の変更

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>庫への酸化ウラン及び酸化トリウムの貯蔵は、鉛遮蔽により評価結果に影響を与えないこと、Ⅲ型保管庫はⅡ型保管庫と比較して各評価点までの距離が遠いことから、酸化ウラン及び酸化トリウムはⅡ型保管庫に最大貯蔵量を貯蔵することとし、3基のⅡ型保管庫に等分する。</p> <p>核燃料物質の組成は、<u>2.3</u>と同様とする。</p> <p>② 評価時間</p> <p>評価時間は、人が一時的に立ち入る場所については50時間/年（1時間/週）、核燃料保管室に隣接する使用施設内のが常時立ち入る場所については40時間/週、核燃料保管室から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。</p> <p>線源は点状線源とし、線源の位置は鉛及び鉄遮蔽体の内部表面から10cmの位置とする。また、計算モデルは球とし、球殻の遮蔽体を考慮する。</p> <p>遮蔽能力評価のための保管庫の配置と評価点との関係を<u>図2.5</u>に示す。この図には遮蔽能力評価で考慮する柱や壁の位置を示す。</p> <p>評価点は人が一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所で、I型保管庫各室の線源による影響を考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。（）内の記号は<u>図2.5</u>に示す線量率の評価点である。</p> <p>① 人が一時的に立ち入る場所</p> <p>核燃料保管室でI型保管庫表面から10cmの位置 (K-1) R I保管室に接した壁 (K-3)</p> <p>② 人が常時立ち入る場所</p> <p>サービスエリアに接した壁 (K-2) 核燃料保管室入口扉前 (K-4)</p> <p>③ 管理区域境界</p> <p>トラックロック (K-5)</p> <p>(2) 核燃料保管室周辺の使用施設又は貯蔵施設並びに保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>核燃料保管室周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u>及び<u>2.3、2.4</u>による。また、保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2</u>による。</p> <p>2) 計算方法</p> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.5</u>に示した核燃料保管室周辺の使用施設及び貯蔵施設並びに保管廃棄施設に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>庫への酸化ウラン及び酸化トリウムの貯蔵は、鉛遮蔽により評価結果に影響を与えないこと、Ⅲ型保管庫はⅡ型保管庫と比較して各評価点までの距離が遠いことから、酸化ウラン及び酸化トリウムはⅡ型保管庫に最大貯蔵量を貯蔵することとし、3基のⅡ型保管庫に等分する。</p> <p>核燃料物質の組成は、<u>2.3.2</u>と同様とする。</p> <p>② 評価時間</p> <p>評価時間は、人が一時的に立ち入る場所については50時間/年（1時間/週）、核燃料保管室に隣接する使用施設内のが常時立ち入る場所については40時間/週、核燃料保管室から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。</p> <p>線源は点状線源とし、線源の位置は鉛及び鉄遮蔽体の内部表面から10cmの位置とする。また、計算モデルは球とし、球殻の遮蔽体を考慮する。</p> <p>遮蔽能力評価のための保管庫の配置と評価点との関係を<u>図2.3.4</u>に示す。この図には遮蔽能力評価で考慮する柱や壁の位置を示す。</p> <p>評価点は人が一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所で、I型保管庫各室の線源による影響を考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。（）内の記号は<u>図2.3.4</u>に示す線量率の評価点である。</p> <p>① 人が一時的に立ち入る場所</p> <p>核燃料保管室でI型保管庫表面から10cmの位置 (K-1) R I保管室に接した壁 (K-3)</p> <p>② 人が常時立ち入る場所</p> <p>サービスエリアに接した壁 (K-2) 核燃料保管室入口扉前 (K-4)</p> <p>③ 管理区域境界</p> <p>トラックロック (K-5)</p> <p>3) 評価結果</p> <p><u>核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質に起因する人が一時的に立ち入る場所の実効線量は、最大で6.10mSv/年、人が常時立ち入る場所については、最大で<math>6.84 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>7.00 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。</u></p> <p><u>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.4-(1)、表2.3.4-(2)及び表2.3.4-(3)に示す。</u></p> <p>(2) 核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.3.1</u>と同様とする。</p> <p>2) 計算方法</p> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.3.4</u>に示した核燃料保管室周辺の使用施設及び貯蔵施設並びに保管廃棄施設に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>3) 評価結果</p> <p><u>核燃料保管室の人が一時的に立ち入る場所における核燃料保管室、核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で6.3mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。また、必要に応じ、鉛、パラフィン等で局部的に遮蔽を施すことにより、実効線量を低減させる。</u></p> <p><u>核燃料保管室の人が常時立ち入る場所における核燃料保管室及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>7.6 \times 10^{-1}</math>mSv/週となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月</u></p>	<p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>記載の適正化</p> <p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</u>  <u>管理区域境界における核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質、核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.6 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u>  <u>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.4-(4)に示す。</u></p>	
<p>2.6 使用及び貯蔵する核燃料物質に追加する化学形 化学形の追加は、遮蔽に影響を与えない。</p> <p>2.7 室及びグローブボックスに設置する試験装置 室及びグローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う内部被ばくのおそれはない（1.参考）。また、外部放射線による被ばくについては、以下に示すとおり、該当しない。</p> <p>1) 室に設置する試験装置            ① 分析室（II）に設置する質量分析計の使用に伴う実効線量 質量分析計で使用する核燃料物質は、当該装置を設置している分析室（II）の最大取扱量の範囲内であるため、質量分析計の使用に伴う分析室（II）内の実効線量に変更はない。            ② 実験室（VII）-1に設置するTRU非破壊測定試験装置の使用に伴う実効線量 TRU非破壊測定試験装置で使用する核燃料物質は、当該装置を設置している実験室（VII）-1の最大取扱量の範囲内であるため、TRU非破壊測定試験装置の使用に伴う実験室（VII）-1内の実効線量に変更はない。なお、当該装置は放射性同位元素等使用許可に基づく装置であり、評価は放射性同位元素等使用許可で実施済みである。当該装置の使用に伴う実効線量は、当該装置によって十分遮蔽される。</p> <p>2) グローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う実効線量 グローブボックスに設置する試験装置で使用する核燃料物質は、当該装置を設置しているグローブボックスの最大取扱量の範囲内であるため、グローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う実効線量に変更はない。</p> <p>2.8 使用を終了し、維持管理する設備 使用を終了し、維持管理する設備に該当する液体廃棄施設の一部（<math>\alpha</math>廃液処理設備、<math>\alpha</math>廃液貯槽等）への放射性物質の移動はない。また、<math>\alpha</math>廃液処理設備、<math>\alpha</math>廃液貯槽等は放射性物質の取扱い実績がない。これらから、当該設備に係る実効線量の評価には該当しない。</p> <p>2.9 新たに使用の目的及び方法に追加するアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する設備</p> <p>2.9.1 実験室（III）            2.9.1.1 概要 再処理プロセスに関する研究開発で使用している実験室（III）の設備の一部は、使用の目的及び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。 本施設では、実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	<p>2.3.5 使用及び貯蔵する核燃料物質に追加する化学形 化学形の追加は、遮蔽に影響を与えない。</p> <p>2.3.6 室及びグローブボックスに設置する試験装置 室及びグローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う内部被ばくのおそれはない（1.参考）。また、外部放射線による被ばくについては、以下に示すとおり、該当しない。</p> <p>(1) 室に設置する試験装置            1) 分析室（II）に設置する質量分析計の使用に伴う実効線量 質量分析計で使用する核燃料物質は、当該装置を設置している分析室（II）の最大取扱量の範囲内であるため、質量分析計の使用に伴う分析室（II）内の実効線量に変更はない。            2) 実験室（VII）-1に設置するTRU非破壊測定試験装置の使用に伴う実効線量 TRU非破壊測定試験装置で使用する核燃料物質は、当該装置を設置している実験室（VII）-1の最大取扱量の範囲内であるため、TRU非破壊測定試験装置の使用に伴う実験室（VII）-1内の実効線量に変更はない。なお、当該装置は放射性同位元素等使用許可に基づく装置であり、評価は放射性同位元素等使用許可で実施済みである。当該装置の使用に伴う実効線量は、当該装置によって十分遮蔽される。</p> <p>(2) グローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う実効線量 グローブボックスに設置する試験装置で使用する核燃料物質は、当該装置を設置しているグローブボックスの最大取扱量の範囲内であるため、グローブボックスに設置する試験装置の使用に伴う実効線量に変更はない。</p> <p>2.3.7 使用を終了し、維持管理する設備 使用を終了し、維持管理する設備に該当する液体廃棄施設の一部（<math>\alpha</math>廃液処理設備、<math>\alpha</math>廃液貯槽等）への放射性物質の移動はない。また、<math>\alpha</math>廃液処理設備、<math>\alpha</math>廃液貯槽等は放射性物質の取扱い実績がない。これらから、当該設備に係る実効線量の評価には該当しない。</p> <p>2.3.8 新たに使用の目的及び方法に追加するアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する設備            2.3.8.1 実験室（III）            2.3.8.1.1 概要 再処理プロセスに関する研究開発で使用している実験室（III）の設備の一部は、使用の目的及び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。 本施設では、実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p>	番号の変更

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>2.9.1.2 実効線量評価</p> <p>実験室（III）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、実験室（III）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 実験室（III）に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、実験室（III）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、実験室（III）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は、<u>2.3.1</u>と同様とする。</li> <li>④ グローブボックスB-1（B-2を含む）のプルトニウムは、最大取扱量10gのうち、1gを鉛遮蔽付の容器から取り出した状態とし、使用済燃料は、最大取扱量<math>3.7 \times 10^8</math>Bqのうち、<math>1.11 \times 10^7</math>Bqを鉛遮蔽付の容器から取り出した状態で存在しているものとする。</li> <li>⑤ 実験室（III）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（III）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.9-(1)</u>に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>(2) 実験室（III）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（III）周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u>及び<u>2.3.1、2.4、2.5</u>による。また、保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2</u>による。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.9-(1)</u>に示した実験室（III）に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p>2.9.2 実験室（V）</p> <p>2.9.2.1 概要</p> <p>アクチノイド分析技術に関する研究開発で使用していた実験室（V）の設備は、使用の目的</p>	<p>2.3.8.1.2 実効線量評価</p> <p>実験室（III）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、実験室（III）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 実験室（III）に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、実験室（III）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、実験室（III）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（III）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は、<u>2.3.2</u>と同様とする。</li> <li>④ グローブボックスB-1（B-2を含む）のプルトニウムは、最大取扱量10gのうち、1gを鉛遮蔽付の容器から取り出した状態とし、使用済燃料は、最大取扱量<math>3.7 \times 10^8</math>Bqのうち、<math>1.11 \times 10^7</math>Bqを鉛遮蔽付の容器から取り出した状態で存在しているものとする。</li> <li>⑤ 実験室（III）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（III）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.3.8-(1)</u>に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) 評価結果</li> </ol> <p><u>実験室（III）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>1.5 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>1.2 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.8-(1)及び表2.3.8-(2)に示す。</u></p> <p>(2) 実験室（III）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（III）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2.1～2.2.3、2.3.1～2.3.10</u>による。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.3.8-(1)</u>に示した実験室（III）に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) 評価結果</li> </ol> <p><u>実験室（III）の人が常時立ち入る場所における実験室（III）、実験室（III）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.5 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、7.50mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、超えることはない。</u></p> <p><u>管理区域境界における実験室（III）、実験室（III）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>9.1 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u></p> <p><u>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.8-(3)に示す。</u></p>	<p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>記載の適正化、番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>番号の変更</p>

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>及び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。</p> <p>本施設では、実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p><b>2.9.2.2 実効線量評価</b></p> <p>実験室（V）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、実験室（V）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 実験室（V）に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、実験室（V）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、実験室（V）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は、<u>2.3.1</u>と同様とする。</li> <li>④ 実験室（V）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（V）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.9-(2)</u>に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <p>(2) 実験室（V）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（V）周辺の使用施設及び貯蔵施設の線源条件は、<u>バックエンド研究施設の「変更後における障害対策書」</u>及び<u>2.3.1、2.4、2.5</u>による。また、保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2</u>による。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.2</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.9-(2)</u>に示した実験室（V）に起因する線量の評価点と同じとする。</p>	<p>及び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。</p> <p>本施設では、実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p><b>2.3.8.2.2 実効線量評価</b></p> <p>実験室（V）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量について評価する。なお、実験室（V）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) 実験室（V）に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 核燃料物質量は、実験室（V）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グローブボックス及びフードに存在しているものとする。</li> <li>② 線量率の評価にあたっては、実験室（V）内のグローブボックス及びフードの線源からの影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（V）で使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。</li> <li>③ 核燃料物質の組成は、<u>2.3.2</u>と同様とする。</li> <li>④ 実験室（V）内の人人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（V）から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。</p> <p>計算モデルは、<u>図2.3.8-(2)</u>に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) 評価結果</li> </ol> <p>実験室（V）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>5.6 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>9.4 \times 10^{-8}</math>mSv/3月となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.8-(4)及び表2.3.8-(5)に示す。</p> <p>(2) 実験室（V）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 計算条件</li> </ol> <p>実験室（V）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、<u>2.2.1～2.2.3、2.3.1～2.3.10</u>による。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 計算方法</li> </ol> <p><u>2.3.1</u>と同様の方法で行う。評価位置は、<u>図2.3.8-(2)</u>に示した実験室（V）に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) 評価結果</li> </ol> <p>実験室（V）の人が常時立ち入る場所における実験室（V）、実験室（V）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.1 \times 10^{-2}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4.05mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>管理区域境界における実験室（V）、実験室（V）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.4 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.8-(6)に示す。</p>	<p>番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>記載の適正化、番号の変更</p> <p>図番号の変更</p> <p>障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>2.3.9 使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（VI）及び精密測定室</u></p> <p><u>2.3.9.1 実験室（VI）</u></p> <p><u>2.3.9.1.1 概要</u> 本施設では、最大取扱量を追加する実験室（VI）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p><u>2.3.9.1.2 実効線量評価</u> 実験室（VI）で取り扱う核燃料物質は焼き付け、封入されており、内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1.参照） 実験室（VI）で使用する核燃料物質に起因する線量、実験室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量の計算条件及び計算方法は、2.3.1及び2.3.2と同様とする。評価位置は、図2.3.9-(1)に示した実験室（VI）の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p><u>2.3.9.1.3 評価結果</u> 実験室（VI）で使用する核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>1.33 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については最大で<math>2.70 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。 各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.9-(1)及び表2.3.9-(2)に示す。 実験室（VI）で使用する核燃料物質、実験室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する、人が常時立ち入る場所における実効線量の合計は、最大で<math>6.4 \times 10^{-2}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、3.20mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 管理区域境界における実験室（VI）で使用する核燃料物質、実験室（VI）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.6 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 各評価位置における計算結果まとめを表2.3.9-(3)に示す。</p> <p><u>2.3.9.2 精密測定室</u></p> <p><u>2.3.9.2.1 概要</u> 本施設では、最大取扱量を追加する精密測定室で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p><u>2.3.9.2.2 実効線量評価</u> 精密測定室で取り扱う核燃料物質は焼き付け、封入されており、内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1.参照） 精密測定室で使用する核燃料物質に起因する線量、精密測定室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量の計算条件及び計算方法は、2.3.1及び2.3.2と同様とする。評価位置は、図2.3.9-(2)に示した精密測定室の核燃料物質に起因する線量の評価点と同じとする。</p> <p><u>2.3.9.2.3 評価結果</u> 精密測定室で使用する核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>1.41 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については最大で<math>3.30 \times 10^{-4}</math>mSv/3月となる。 各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.3.9-(4)及び表2.3.9-(5)に示す。</p>	室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後	備考
	<p>精密測定室で使用する核燃料物質、精密測定室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する、人が常時立ち入る場所における実効線量の合計は、最大で<math>6.8 \times 10^{-2}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、3.40mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>管理区域境界における精密測定室で使用する核燃料物質、精密測定室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.6 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.9-(6)に示す。</p> <p><u>2.3.10 貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</u></p> <p><u>2.3.10.1 概要</u></p> <p>本施設では、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設で貯蔵する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。</p> <p><u>2.3.10.2 実効線量評価</u></p> <p>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る実効線量評価では、人が一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1. 参照）</p> <p>(1) アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に起因する線量</p> <p>1) 計算条件</p> <p>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。</p> <p>① 線源条件</p> <p>2基ある貯蔵箱のうち、最大貯蔵量の全量を人が常時立ち入る場所及び管理区域境界に近い貯蔵箱に貯蔵する。貯蔵箱は外周に鉛遮蔽を備える他、使用済燃料 <math>1.85 \times 10^{10}</math>Bqについては鉛遮蔽容器に入れて貯蔵箱内に貯蔵する。</p> <p>核燃料物質の組成は、2.3.2と同様とする。</p> <p>② 評価時間</p> <p>評価時間は、人が一時的に立ち入る場所については50時間/年（1時間/週）、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に隣接する使用施設内的人が常時立ち入る場所については40時間/週、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設から最も近い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。</p> <p>2) 計算方法</p> <p>2.3.1と同様の方法で行う。</p> <p>線源は点状線源とし、線源の位置は使用済燃料については鉛遮蔽容器に収納した状態で貯蔵箱に入れ、その他の核燃料物質は貯蔵箱内壁とする。また、計算モデルは図2.3.10に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似し、球殻の遮蔽体を考慮する。この図には遮蔽能力評価で考慮する壁の位置を示す。</p> <p>評価点は人が一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界で、貯蔵箱の線源による影響を考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以下のとおりである。</p> <p>( )内の記号は図2.3.10に示す線量率の評価点である。</p> <p>① 人が一時的に立ち入る場所</p> <p>アイソレーションルーム（I）で貯蔵箱表面から20cmの位置（V-1）</p> <p>② 人が常時立ち入る場所</p>	<p>室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加</p> <p>貯蔵施設の追加に係る記載の追加</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>サービスエリアのアイソレーションルーム（I）入口扉表面</u> <u>(V-2)</u></p> <p><u>③ 管理区域境界</u> <u>トラックロック</u> <u>(V-3)</u></p> <p><u>3) 評価結果</u>  <u>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質に起因する人が一時的に立ち入る場所の実効線量は、最大で<math>2.96 \times 10^1</math>mSv/年、人が常時立ち入る場所については、最大で<math>4.69 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>9.19 \times 10^{-4}</math>mSv/3月となる。</u>  <u>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に係る各評価点における線量率の計算結果を表2.3.10-(1)～(3)に示す。</u></p> <p><u>(2) アイソレーションルーム（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量</u>  <u>1) 計算条件</u>  <u>アイソレーションルーム（I）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.3.2と同様とする。</u>  <u>2) 計算方法</u>  <u>2.3.1と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.10に示したアイソレーションルーム（I）周辺の使用施設及び貯蔵施設並びに保管廃棄施設に起因する線量の評価点と同じとする。</u>  <u>3) 評価結果</u>  <u>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の人が一時的に立ち入る場所におけるアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>3.0 \times 10^1</math>mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</u>  <u>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の人が常時立ち入る場所におけるアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>5.9 \times 10^{-1}</math>mSv/週となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</u>  <u>管理区域境界におけるアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>5.5 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</u>  <u>各評価位置における計算結果まとめを表2.3.10-(4)に示す。</u></p>	貯蔵施設の追加に 係る記載の追加

## バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p><u>2.10 評価結果</u></p> <p><u>2.10.1 保管廃棄施設</u></p> <p>保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する廃棄物の取扱いに従事する者の実効線量は、最大で<math>1.03 \times 10^1</math>mSv/年、人が常時立ち入る場所については、最大で<math>3.43 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>5.40 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(1)、表2.10-(2)及び表2.10-(3)に示す。</p> <p>廃棄物の取扱いに従事する者における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.1 \times 10^1</math>mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.1 \times 10^{-1}</math>mSv/週となる。</p> <p>管理区域境界における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.5 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(17)に示す。</p>		障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
<p><u>2.10.2 使用施設の設備へ追加する設備</u></p> <p>(1) 分析室(I)</p> <p>分析室(I)の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>5.28 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>3.02 \times 10^{-5}</math>mSv/3月となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(4)及び表2.10-(5)に示す。</p> <p>分析室(I)の人が常時立ち入る場所における分析室(I)及び分析室(I)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>5.4 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>2.70 \times 10^1</math>mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>管理区域境界における分析室(I)及び分析室(I)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.4 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(18)に示す。</p>		
<p>(2) 廃液処理室(VI)</p> <p>廃液処理室(VI)の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>4.87 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>7.98 \times 10^{-5}</math>mSv/3月となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(6)及び表2.10-(7)に示す。</p> <p>廃液処理室(VI)の人が常時立ち入る場所における廃液処理室(VI)及び廃液処理室(VI)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>5.5 \times 10^{-2}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、2.75mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>管理区域境界における廃液処理室(VI)及び廃液処理室(VI)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.1 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(19)に示す。</p>		
<p><u>2.10.3 最大取扱量を追加する実験室(IV)</u></p> <p>実験室(IV)で使用する核燃料物質（同室内の鉄セル等からの寄与を含む。）に起因する、人</p>		

# バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>が常時立ちに入る場所の実効線量は最大で<math>3.43 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については最大で<math>2.78 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(8)及び表2.10-(9)に示す。</p> <p>実験室(IV)で使用する核燃料物質(同室内の鉄セル等からの寄与を含む。)及び実験室(IV)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する、人が常時立ちに入る場所における実効線量の合計は、最大で<math>3.5 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、<math>1.75 \times 10^{-1}</math>mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>管理区域境界における実験室(IV)で使用する核燃料物質(同室内の鉄セル、グローブボックス等からの寄与を含む。)及び実験室(IV)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.7 \times 10^{-1}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(20)に示す。</p>		障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
<p><b>2.10.4 貯蔵施設のうち、貯蔵量を増量する核燃料保管室</b></p> <p>核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質に起因する人が一時に立ちに入る場所の実効線量は、最大で6.10mSv/年、人が常時立ちに入る場所については、最大で<math>6.84 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>7.00 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となる。</p> <p>各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(10)、表2.10-(11)及び表2.10-(12)に示す。</p> <p>核燃料保管室の人が一時に立ちに入る場所における核燃料保管室及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で6.3mSv/年となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。また、必要に応じ、鉛、パラフィン等で局部的に遮蔽を施すことにより、実効線量を低減させる。</p> <p>核燃料保管室の人が常時立ちに入る場所における核燃料保管室及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>7.6 \times 10^{-1}</math>mSv/週となり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>管理区域境界における核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.5 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(21)に示す。</p>		
<p><b>2.10.5 使用及び貯蔵する核燃料物質に追加する化学形</b></p> <p>該当なし</p>		
<p><b>2.10.6 室及びグローブボックスに設置する試験装置</b></p> <p>該当なし</p>		
<p><b>2.10.7 使用を終了し、維持管理する設備</b></p> <p>該当なし</p>		
<p><b>2.10.8 新たに使用の目的及び方法に追加するアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する設備</b></p> <p>(1) 実験室(III)</p> <p>実験室(III)の核燃料物質に起因する、人が常時立ちに入る場所の実効線量は最大で<math>1.5 \times 10^{-1}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>1.2 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となる。各評価位置</p>		

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>における計算条件及び計算結果を表2.10-(13)及び表2.10-(14)に示す。</p> <p>実験室(III)の人が常時立ち入る場所における実験室(III)及び実験室(III)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.5 \times 10^{-1}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、7.34mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、超えることはない。</p> <p>管理区域境界における実験室(III)及び実験室(III)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>8.9 \times 10^{-3}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(22)に示す。</p> <p>(2) 実験室(V)</p> <p>実験室(V)の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で<math>5.6 \times 10^{-2}</math>mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で<math>9.4 \times 10^{-8}</math>mSv/3月となる。各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.10-(15)及び表2.10-(16)に示す。</p> <p>実験室(V)の人が常時立ち入る場所における実験室(V)及び実験室(V)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>7.9 \times 10^{-2}</math>mSv/週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、3.92mSv/年となる。このため4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。</p> <p>管理区域境界における実験室(V)及び実験室(V)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で<math>1.4 \times 10^{-2}</math>mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。</p> <p>各評価位置における計算結果まとめを表2.10-(23)に示す。</p>		障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
参考文献 (記載省略)	参考文献 (変更なし)	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前							変更後							備考																																																																																																																																																																																									
【変更後における障害対策書】																																																																																																																																																																																																							
表 3-1(1) 線量率評価結果(受入セル)																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置</th><th>線源条件*2</th><th colspan="3">遮へい体厚さ*3</th><th>線源から評価点までの距離*3</th><th>線量率</th><th>評価位置</th><th>線源条件*2</th><th colspan="3">遮蔽体厚さ*3</th><th>線源から評価点までの距離*3</th><th>線量率</th><th>評価位置</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>位置名</th><th>線源位置</th><th>普通コンクリート(cm)</th><th>重コンクリート(cm)</th><th>鉛又は鉄(cm)</th><th>計算値(μSv/h)</th><th>計算値合計(μSv/h)</th><th>線源位置</th><th>普通コンクリート(cm)</th><th>重コンクリート(cm)</th><th>鉛又は鉄(cm)</th><th>計算値(μSv/h)</th><th>計算値合計(μSv/h)</th><th>線源位置</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">X-1</td><td>操作室*1 (セル前面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>1.1</td><td rowspan="2">X-1</td><td>操作室*1 (セル前面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>1.1</td><td rowspan="2">X-1</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>40</td><td>100</td><td>—</td><td>160</td><td>&lt;0.1</td><td>1.1</td><td>保管ピット内</td><td>40</td><td>100</td><td>—</td><td>160</td><td>&lt;0.1</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-2</td><td>アイソレーションルーム(I) (セル背面)</td><td>受入セル内</td><td>135</td><td>—</td><td>—</td><td>135</td><td>4.0</td><td rowspan="2">X-2</td><td>アイソレーションルーム(I) (セル背面)</td><td>受入セル内</td><td>135</td><td>—</td><td>—</td><td>135</td><td>4.0</td><td rowspan="2">X-2</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>4.0</td><td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-3</td><td>更衣室*1 (セル右側面)</td><td>受入セル内</td><td>150</td><td>—</td><td>—</td><td>150</td><td>0.8</td><td rowspan="2">X-3</td><td>更衣室*1 (セル右側面)</td><td>受入セル内</td><td>150</td><td>—</td><td>—</td><td>150</td><td>0.8</td><td rowspan="2">X-3</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>0.8</td><td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-4</td><td>プロセスセル (セル左側面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>85</td><td>—</td><td>85</td><td>12.7</td><td rowspan="2">X-4</td><td>プロセスセル (セル左側面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>85</td><td>—</td><td>85</td><td>12.7</td><td rowspan="2">X-4</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>25</td><td>85</td><td>鉄 25</td><td>450</td><td>&lt;0.1</td><td>12.7</td><td>保管ピット内</td><td>25</td><td>85</td><td>鉄 25</td><td>450</td><td>&lt;0.1</td><td>12.7</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-5</td><td>セル天井</td><td>受入セル内</td><td>125</td><td>—</td><td>—</td><td>225</td><td>3.0</td><td rowspan="2">X-5</td><td>セル天井</td><td>受入セル内</td><td>125</td><td>—</td><td>—</td><td>225</td><td>3.0</td><td rowspan="2">X-5</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>125</td><td>—</td><td>鉛 25</td><td>600</td><td>&lt;0.1</td><td>3.0</td><td>保管ピット内</td><td>125</td><td>—</td><td>鉛 25</td><td>600</td><td>&lt;0.1</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table>														評価位置	線源条件*2	遮へい体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0	
評価位置	線源条件*2	遮へい体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置																																																																																																																																																																																									
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置																																																																																																																																																																																									
X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1																																																																																																																																																																																							
	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1		保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1																																																																																																																																																																																								
X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2																																																																																																																																																																																							
	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0		保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0																																																																																																																																																																																								
X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3																																																																																																																																																																																							
	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8		保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8																																																																																																																																																																																								
X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4																																																																																																																																																																																							
	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7		保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7																																																																																																																																																																																								
X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5																																																																																																																																																																																							
	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0		保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0																																																																																																																																																																																								
*1 人が常時立ち入る場所。 *2 受入セル内線源強度はUO <sub>2</sub> 燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bqである。 保管ピット内線源強度はUO <sub>2</sub> 燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq×9である。 *3 保管ピットにおける遮へい体厚さ及び距離の数値は9ピットの配置における最小寸法を示す。																																																																																																																																																																																																							
表 2.2.1-(1) 線量率評価結果(受入セル)																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置</th><th>線源条件*2</th><th colspan="3">遮蔽体厚さ*3</th><th>線源から評価点までの距離*3</th><th>線量率</th><th>評価位置</th><th>線源条件*2</th><th colspan="3">遮蔽体厚さ*3</th><th>線源から評価点までの距離*3</th><th>線量率</th><th>評価位置</th></tr> <tr> <th>記号</th><th>位置名</th><th>線源位置</th><th>普通コンクリート(cm)</th><th>重コンクリート(cm)</th><th>鉛又は鉄(cm)</th><th>計算値(μSv/h)</th><th>計算値合計(μSv/h)</th><th>線源位置</th><th>普通コンクリート(cm)</th><th>重コンクリート(cm)</th><th>鉛又は鉄(cm)</th><th>計算値(μSv/h)</th><th>計算値合計(μSv/h)</th><th>線源位置</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">X-1</td><td rowspan="2">操作室*1 (セル前面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>1.1</td><td rowspan="2">X-1</td><td>操作室*1 (セル前面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>1.1</td><td rowspan="2">X-1</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>40</td><td>100</td><td>—</td><td>160</td><td>&lt;0.1</td><td>1.1</td><td>保管ピット内</td><td>40</td><td>100</td><td>—</td><td>160</td><td>&lt;0.1</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-2</td><td rowspan="2">アイソレーションルーム(I) (セル背面)</td><td>受入セル内</td><td>135</td><td>—</td><td>—</td><td>135</td><td>4.0</td><td rowspan="2">X-2</td><td>アイソレーションルーム(I) (セル背面)</td><td>受入セル内</td><td>135</td><td>—</td><td>—</td><td>135</td><td>4.0</td><td rowspan="2">X-2</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>4.0</td><td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-3</td><td rowspan="2">更衣室*1 (セル右側面)</td><td>受入セル内</td><td>150</td><td>—</td><td>—</td><td>150</td><td>0.8</td><td rowspan="2">X-3</td><td>更衣室*1 (セル右側面)</td><td>受入セル内</td><td>150</td><td>—</td><td>—</td><td>150</td><td>0.8</td><td rowspan="2">X-3</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>0.8</td><td>保管ピット内</td><td>175</td><td>—</td><td>—</td><td>195</td><td>&lt;0.1</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-4</td><td rowspan="2">プロセスセル (セル左側面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>85</td><td>—</td><td>85</td><td>12.7</td><td rowspan="2">X-4</td><td>プロセスセル (セル左側面)</td><td>受入セル内</td><td>—</td><td>85</td><td>—</td><td>85</td><td>12.7</td><td rowspan="2">X-4</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>25</td><td>85</td><td>鉄 25</td><td>450</td><td>&lt;0.1</td><td>12.7</td><td>保管ピット内</td><td>25</td><td>85</td><td>鉄 25</td><td>450</td><td>&lt;0.1</td><td>12.7</td></tr> <tr> <td rowspan="2">X-5</td><td rowspan="2">セル天井</td><td>受入セル内</td><td>125</td><td>—</td><td>—</td><td>225</td><td>3.0</td><td rowspan="2">X-5</td><td>セル天井</td><td>受入セル内</td><td>125</td><td>—</td><td>—</td><td>225</td><td>3.0</td><td rowspan="2">X-5</td></tr> <tr> <td>保管ピット内</td><td>125</td><td>—</td><td>鉛 25</td><td>600</td><td>&lt;0.1</td><td>3.0</td><td>保管ピット内</td><td>125</td><td>—</td><td>鉛 25</td><td>600</td><td>&lt;0.1</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table>														評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1	1.1	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	4.0	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1	0.8	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1	12.7	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1	3.0	
評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ*3			線源から評価点までの距離*3	線量率	評価位置																																																																																																																																																																																									
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	線源位置																																																																																																																																																																																									
X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1	操作室*1 (セル前面)	受入セル内	—	100	—	100	1.1	X-1																																																																																																																																																																																							
		保管ピット内	40	100	—	160	<0.1		1.1	保管ピット内	40	100	—	160	<0.1		1.1																																																																																																																																																																																						
X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2	アイソレーションルーム(I) (セル背面)	受入セル内	135	—	—	135	4.0	X-2																																																																																																																																																																																							
		保管ピット内	175	—	—	195	<0.1		4.0	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1		4.0																																																																																																																																																																																						
X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3	更衣室*1 (セル右側面)	受入セル内	150	—	—	150	0.8	X-3																																																																																																																																																																																							
		保管ピット内	175	—	—	195	<0.1		0.8	保管ピット内	175	—	—	195	<0.1		0.8																																																																																																																																																																																						
X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4	プロセスセル (セル左側面)	受入セル内	—	85	—	85	12.7	X-4																																																																																																																																																																																							
		保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1		12.7	保管ピット内	25	85	鉄 25	450	<0.1		12.7																																																																																																																																																																																						
X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5	セル天井	受入セル内	125	—	—	225	3.0	X-5																																																																																																																																																																																							
		保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1		3.0	保管ピット内	125	—	鉛 25	600	<0.1		3.0																																																																																																																																																																																						
*1 人が常時立ち入る場所。 *2 受入セル内線源強度はUO <sub>2</sub> 燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bqである。 保管ピット内線源強度はUO <sub>2</sub> 燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq×9である。 *3 保管ピットにおける遮へい体厚さ及び距離の数値は9ピットの配置における最小寸法を示す。																																																																																																																																																																																																							

■ : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前							変更後							備考			
							表 2.2.1-(2) 線量率評価結果(受入セル)										
評価位置		線源条件*1	遮へい体厚さ*2		線源から評価点までの距離*2	線量率		評価位置		線源条件*1	遮蔽体厚さ*2		線源から評価点までの距離*2	線量率			
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)		
X-6	実験室(VII)-1 (セル床下部)	受入セル内	165	—	—	165	0.2	X-6	実験室(VII)-1 (セル床下部)	受入セル内	165	—	—	165	0.2	0.6	
		保管ピット内	155	—	—	175	0.4			保管ピット内	155	—	—	175	0.4		
X-7	廃液貯槽室(VI)-1 (セル床下部)	受入セル内	150	—	—	150	0.7	X-7	廃液貯槽室(VI)-1 (セル床下部)	受入セル内	150	—	—	150	0.7	216.7	
		保管ピット内	25	—	鉄 25	70	216.0			保管ピット内	25	—	鉄 25	70	216.0		
X-8	アイソレーションルーム(I) (セル背面扉)	受入セル内	—	—	鉄 40	135	30.0	X-8	アイソレーションルーム(I) (セル背面扉)	受入セル内	—	—	鉄 40	135	30.0	30.1	
		保管ピット内	175	—	—	195	<0.1			保管ピット内	175	—	—	195	<0.1		
X-9	セル天井 (天井ポート)	受入セル内	—	—	鉛 20	245	54.0	X-9	セル天井 (天井ポート)	受入セル内	—	—	鉛 20	245	54.0	59.4	
		保管ピット内	—	—	鉛 45	620	5.4			保管ピット内	—	—	鉛 45	620	5.4		
X-10	保管ピット上面	保管ピット内	—	—	鉛 25	55	825.8	X-10	保管ピット上面	保管ピット内	—	—	鉛 25	55	825.8	825.8	
*1 受入セル内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq である。 保管ピット内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq × 9 である。 *2 保管ピットにおける遮へい体厚さ及び距離の数値は 9 ピットの配置における最小寸法を示す。							表 2.2.1-(2) 線量率評価結果(受入セル)										
表 3-1(3) 線量率評価結果(受入セル)																	
評価位置		線源条件*1	遮へい体厚さ*2		線源から評価点までの距離*2	線量率		評価位置		線源条件*1	遮蔽体厚さ*2		線源から評価点までの距離*2	線量率			
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)		
X-11	保管ピット側面	プロセスセル内	—	85	—	385	1.2	X-11	保管ピット側面	プロセスセル内	—	85	—	385	1.2	217.2	
		保管ピット内	25	—	鉄 25	70	216.0			保管ピット内	25	—	鉄 25	70	216.0		
*1 プロセスセル内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $8.8 \times 10^{14}$ Bq である。 保管ピット内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq × 9 である。 *2 保管ピットにおける遮へい体厚さ及び距離の数値は 9 ピットの配置における最小寸法を示す。							*1 受入セル内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq である。 保管ピット内線源強度は UO <sub>2</sub> 燃料又は MOX 燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq × 9 である。 *2 保管ピットにおける遮へい体厚さ及び距離の数値は 9 ピットの配置における最小寸法を示す。										

■ : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前							変更後							備考		
表3-1(4) 線量率評価結果(プロセスセル)							表2.2.1-(3) 線量率評価結果(プロセスセル)									
評価位置		線源条件*2	遮へい体厚さ		線源から評価点までの距離(cm)	線量率		評価位置		線源条件*2	遮蔽体厚さ		線源から評価点までの距離(cm)	線量率		
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)		計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	
Y-1	操作室*1 (セル前面)	プロセスセル内	—	105	—	105	1.5	Y-1	操作室*1 (セル前面)	プロセスセル内	—	105	—	105	1.5	1.5
Y-2	フロッグマン準備室 (セル背面)	プロセスセル内	135	—	—	135	11.8	Y-2	フロッグマン準備室 (セル背面)	プロセスセル内	135	—	—	135	11.8	11.8
Y-3	アイソレーションルーム(II) (セル背面)	プロセスセル内	135	—	—	135	11.8	Y-3	アイソレーションルーム(II) (セル背面)	プロセスセル内	135	—	—	135	11.8	11.8
Y-4	受入セル (セル右側面)	プロセスセル内	—	85	—	85	37.4	Y-4	受入セル (セル右側面)	プロセスセル内	—	85	—	85	37.4	55.0
	保管ピット内	25	—	鉄25	370	17.6				保管ピット内	25	—	鉄25	370	17.6	
Y-5	化学セル (セル左側面)	プロセスセル内	—	85	—	85	37.4	Y-5	化学セル (セル左側面)	プロセスセル内	—	85	—	85	37.4	37.4
Y-6	セル天井	プロセスセル内	125	—	—	225	8.8	Y-6	セル天井	プロセスセル内	125	—	—	225	8.8	8.8
Y-7	実験室(VII)-1 (セル床下部)	プロセスセル内	165	—	—	165	0.6	Y-7	実験室(VII)-1 (セル床下部)	プロセスセル内	165	—	—	165	0.6	0.6

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 プロセスセル内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料又はMOX燃料で $8.8 \times 10^{14}$ Bqである。

保管ピット内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq×9である。

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 プロセスセル内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料又はMOX燃料で $8.8 \times 10^{14}$ Bqである。

保管ピット内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料又はMOX燃料で $2.99 \times 10^{14}$ Bq×9である。

■：障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前						変更後						備考			
表3-1(5) 線量率評価結果（プロセスセル、化学セル）						表2.2.1-(4) 線量率評価結果（プロセスセル、化学セル）									
評価位置	線源条件*2	遮へい体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	線量率	評価位置	線源条件*2	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	線量率		
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)		
Y-8	廃液貯槽室(VI)-4 (セル床下部)	プロセスセル内	110	—	—	110	194.4	Y-8	廃液貯槽室(VI)-4 (セル床下部)	プロセスセル内	110	—	—	110	194.4
Y-9	アイソレーションルーム(II) (セル背面扉)	プロセスセル内	—	—	鉛45	135	68.6	Y-9	アイソレーションルーム(II) (セル背面扉)	プロセスセル内	—	—	鉛45	135	68.6
Y-10	受入セル (セル間ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛25	110	657.0	Y-10	受入セル (セル間ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛25	110	657.0
Y-11	化学セル (セル間ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛25	110	657.0	Y-11	化学セル (セル間ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛25	110	657.0
Y-12	セル天井 (天井ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛20	245	170.2	Y-12	セル天井 (天井ポート)	プロセスセル内	—	—	鉛20	245	170.2
Z-1	操作室*1 (セル前面)	化学セル内	—	90	—	90	0.6	Z-1	操作室*1 (セル前面)	化学セル内	—	90	—	90	0.6
Z-2	アイソレーションルーム(II) (セル背面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4	Z-2	アイソレーションルーム(II) (セル背面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 プロセスセル内線源強度は UO<sub>2</sub>燃料又は MOX 燃料で  $8.8 \times 10^{14}$ Bq である。

化学セル内線源強度は UO<sub>2</sub>燃料の場合  $2.72 \times 10^{13}$ Bq、MOX 燃料の場合  $3.58 \times 10^{13}$ Bq である。

■：障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前						変更後						備考			
表3-1(6) 線量率評価結果(化学セル)						表2.2.1-(5) 線量率評価結果(化学セル)									
評価位置		線源条件*2	遮へい体厚さ		線源から評価点までの距離(cm)	線量率	評価位置		線源条件*2	遮蔽体厚さ		線源から評価点までの距離(cm)			
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)		鉛又は鉄(cm)	計算値(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)		
Z-3	サービスエリア*1(セル背面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4	Z-3	サービスエリア*1(セル背面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4
Z-4	プロセスセル(セル右側面)	化学セル内	—	85	—	85	1.3	Z-4	プロセスセル(セル右側面)	化学セル内	—	85	—	85	1.3
Z-5	実験室(Ⅲ)*1(セル左側面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4	Z-5	実験室(Ⅲ)*1(セル左側面)	化学セル内	135	—	—	135	0.4
Z-6	セル天井	化学セル内	125	—	—	225	0.3	Z-6	セル天井	化学セル内	125	—	—	225	0.3
Z-7	廃液貯槽室(VII)(セル床下部)	化学セル内	120	—	—	120	2.0	Z-7	廃液貯槽室(VII)(セル床下部)	化学セル内	120	—	—	120	2.0
Z-8	廃液貯槽室(VI)-5(セル床下部)	化学セル内	90	—	—	90	71.3	Z-8	廃液貯槽室(VI)-5(セル床下部)	化学セル内	90	—	—	90	71.3
Z-9	アイソレーションルーム(II)(セル背面扉)	化学セル内	—	—	鉄30	135	9.8	Z-9	アイソレーションルーム(II)(セル背面扉)	化学セル内	—	—	鉄30	135	9.8

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 化学セル内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料の場合  $2.72 \times 10^{13}$ Bq、MOX燃料の場合  $3.58 \times 10^{13}$ Bq である。

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 化学セル内線源強度はUO<sub>2</sub>燃料の場合  $2.72 \times 10^{13}$ Bq、MOX燃料の場合  $3.58 \times 10^{13}$ Bq である。

■ : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前							変更後							備考		
表3-1(7) 線量率評価結果(化学セル)							表2.2.1-(6) 線量率評価結果(化学セル)							■ : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化		
評価位置		線源条件*2	遮へい体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	線量率 計算値(μSv/h)	評価位置		線源条件*2	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	線量率 計算値(μSv/h)	
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)			記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)			
Z-10	サービスエリア*1 (廃棄物ポート)	化学セル内	—	—	鉛 25	155	7.1	Z-10	サービスエリア*1 (廃棄物ポート)	化学セル内	—	—	鉛 25	155	7.1	
Z-11	実験室(III)*1 (サンプリングポート)*3	化学セル内	—	—	鉛 25	160	6.6	Z-11	実験室(III)*1 (サンプリングポート)*3	化学セル内	—	—	鉛 25	160	6.6	

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 化学セル内線源強度は UO<sub>2</sub>燃料の場合  $2.72 \times 10^{13}$ Bq、MOX燃料の場合  $3.58 \times 10^{13}$ Bq である。

\*3 サンプリングポートにはセル内及びセル外に同じ厚さの遮へい扉を設置しているが、評価はセル外の遮へい扉で行う。

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 化学セル内線源強度は UO<sub>2</sub>燃料の場合  $2.72 \times 10^{13}$ Bq、MOX燃料の場合  $3.58 \times 10^{13}$ Bq である。

\*3 サンプリングポートにはセル内及びセル外に同じ厚さの遮蔽扉を設置しているが、評価はセル外の遮蔽扉で行う。

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																																											
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.2.1-(7) コンクリートセルに係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源条件</th> <th colspan="3">遮蔽体厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離(cm)</th> <th rowspan="2">計算結果(mSv/3月)</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>位置名</th> <th>線源位置</th> <th>普通コンクリート(cm)</th> <th>重コンクリート(cm)</th> <th>鉛又は鉄(cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">X-1A</td> <td rowspan="2">建家南壁</td> <td>受入セル内</td> <td>35</td> <td>100</td> <td>—</td> <td>655</td> <td rowspan="2"><math>6.11 \times 10^{-4}</math></td> </tr> <tr> <td>保管ピット内</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>—</td> <td>715</td> </tr> <tr> <td>Y-13A</td> <td>トラックロック</td> <td>プロセスセル</td> <td>125</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>795</td> <td><math>3.61 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>Z-12A</td> <td>トラックロック</td> <td>化学セル</td> <td>90</td> <td>—</td> <td>鉛 20</td> <td>670</td> <td><math>7.28 \times 10^{-4}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表 2.2.1-(8) コンクリートセルに係る点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ</u> (周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>線源位置</th> <th>点検等で一時的に立ち入る場所(mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所(mSv/週)</th> <th>管理区域境界(mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受入セル</td> <td><math>4.3 \times 10^1</math></td> <td><math>1.2 \times 10^{-1}</math></td> <td><math>4.1 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>プロセスセル</td> <td><math>3.7 \times 10^1</math></td> <td><math>4.9 \times 10^{-1}</math></td> <td><math>9.5 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>化学セル</td> <td>8.9</td> <td><math>4.4 \times 10^{-1}</math></td> <td><math>6.0 \times 10^{-1}</math></td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	計算結果(mSv/3月)	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)	X-1A	建家南壁	受入セル内	35	100	—	655	$6.11 \times 10^{-4}$	保管ピット内	75	100	—	715	Y-13A	トラックロック	プロセスセル	125	—	—	795	$3.61 \times 10^{-1}$	Z-12A	トラックロック	化学セル	90	—	鉛 20	670	$7.28 \times 10^{-4}$	線源位置	点検等で一時的に立ち入る場所(mSv/年)	人が常時立ち入る場所(mSv/週)	管理区域境界(mSv/3月)	受入セル	$4.3 \times 10^1$	$1.2 \times 10^{-1}$	$4.1 \times 10^{-1}$	プロセスセル	$3.7 \times 10^1$	$4.9 \times 10^{-1}$	$9.5 \times 10^{-1}$	化学セル	8.9	$4.4 \times 10^{-1}$	$6.0 \times 10^{-1}$	障害対策書の取込みに伴う表の追加
評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離(cm)	計算結果(mSv/3月)																																																						
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート(cm)	重コンクリート(cm)	鉛又は鉄(cm)																																																								
X-1A	建家南壁	受入セル内	35	100	—	655	$6.11 \times 10^{-4}$																																																						
		保管ピット内	75	100	—	715																																																							
Y-13A	トラックロック	プロセスセル	125	—	—	795	$3.61 \times 10^{-1}$																																																						
Z-12A	トラックロック	化学セル	90	—	鉛 20	670	$7.28 \times 10^{-4}$																																																						
線源位置	点検等で一時的に立ち入る場所(mSv/年)	人が常時立ち入る場所(mSv/週)	管理区域境界(mSv/3月)																																																										
受入セル	$4.3 \times 10^1$	$1.2 \times 10^{-1}$	$4.1 \times 10^{-1}$																																																										
プロセスセル	$3.7 \times 10^1$	$4.9 \times 10^{-1}$	$9.5 \times 10^{-1}$																																																										
化学セル	8.9	$4.4 \times 10^{-1}$	$6.0 \times 10^{-1}$																																																										

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前						変更後						備考
						表 2.2.2-(1) 廃液貯槽室等の線源条件						
表 3-2(1) 廃液貯槽室等の線源条件						表 2.2.2-(1) 廃液貯槽室等の線源条件						
室名	機器名	放射能濃度*1 (Bq/m <sup>3</sup> )	容量 (m <sup>3</sup> )	モデル化形状 半径(cm)×高さ(cm)	計算 コード	室名	機器名	放射能濃度*1 (Bq/m <sup>3</sup> )	容量 (m <sup>3</sup> )	モデル化形状 半径(cm)× 高さ(cm)	計算 コード	
廃液貯槽室 (VI)-1	中レベル 廃液貯槽A	$3.7 \times 10^{10}$	2.5	60×237	QAD  ANISN	廃液貯槽室 (VI)-1	中レベル廃液貯槽A	$3.7 \times 10^{10}$	2.5	点線源 (体積 1cm <sup>3</sup> の球)	ANISN	
廃液貯槽室 (VI)-1	中レベル 廃液貯槽B	$3.7 \times 10^{10}$	2.5	60×237		廃液貯槽室 (VI)-1	中レベル廃液貯槽B	$3.7 \times 10^{10}$	2.5	点線源 (体積 1cm <sup>3</sup> の球)		
廃液貯槽室 (VI)-2	高レベル 廃液貯槽A	$4.07 \times 10^{15}$	1.0	半径 62cm の球		廃液貯槽室 (VI)-2	高レベル廃液貯槽A	$4.07 \times 10^{15}$	1.0	半径 62cm の球		
廃液貯槽室 (VI)-3	高レベル 廃液貯槽B	$4.07 \times 10^{15}$	1.0	半径 62cm の球		廃液貯槽室 (VI)-3	高レベル廃液貯槽B	$4.07 \times 10^{15}$	1.0	半径 62cm の球		
廃液貯槽室 (VI)-4	有機廃液貯槽 (II)	$2.22 \times 10^{13}$	1.0	半径 62cm の球		廃液貯槽室 (VI)-4	有機廃液貯槽(II)	$2.22 \times 10^{13}$	1.0	半径 62cm の球		
廃液貯槽室 (VI)-5	有機廃液貯槽 (I) B	$2.22 \times 10^{13}$	1.0	半径 62cm の球		廃液貯槽室 (VI)-5	有機廃液貯槽(I) B	$2.22 \times 10^{13}$	1.0	半径 62cm の球		
廃液貯槽室 (VI)-6	有機廃液貯槽 (I) A	$1.85 \times 10^{11}$	1.0	半径 62cm の球		廃液貯槽室 (VI)-6	有機廃液貯槽(I) A	$1.85 \times 10^{11}$	1.0	半径 62cm の球		
Pu・U溶液 貯蔵室	U貯槽	$7.4 \times 10^{11}$ (UO <sub>2</sub> : $2.65 \times 10^{14}$ MOX: $3.4 \times 10^{14}$ ) *2	0.11	半径 30cm の球		Pu・U 溶液貯蔵室	U貯槽	$7.4 \times 10^{11}$ (UO <sub>2</sub> : $2.65 \times 10^{14}$ MOX: $3.4 \times 10^{14}$ ) *2	0.11	半径 30cm の球		
Pu・U溶液 貯蔵室	Pu貯槽	$3.7 \times 10^{13}$ (UO <sub>2</sub> : $1.95 \times 10^{15}$ MOX: $2.49 \times 10^{15}$ ) *3	0.06	半径 24.3cm の球		Pu・U 溶液貯蔵室	Pu貯槽	$3.7 \times 10^{13}$ (UO <sub>2</sub> : $1.95 \times 10^{15}$ MOX: $2.49 \times 10^{15}$ ) *3	0.06	半径 24.3cm の球		

\*1 使用燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液の放射能濃度

\*2 プルトニウム 50g の放射能濃度

\*3 プルトニウム 200g の放射能濃度

：障害対策書  
の取込みに伴う記  
載の適正化

：計算コード  
をANISNに変  
更したことに伴う  
変更

\*1 使用燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液の放射能濃度

\*2 プルトニウム 50g の放射能濃度

\*3 プルトニウム 200g の放射能濃度

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前						変更後		備考
室名	機器名	放射能濃度*1 (Bq/m <sup>3</sup> )	容 量 (m <sup>3</sup> )	モ デル化形狀 半径(cm)×高さ(cm)	計 算 コ ー ド			
廃液処理室 (III) - 1	α 廃液蒸発缶	$3.7 \times 10^9$ ( $9.463 \times 10^{11}$ )*2	0.25	半径 39cm の球	ANISN			■ : 液体廃棄設備の一部の使用を終了したことに伴う表の削除
廃液処理室 (III) - 1	濃縮液受槽	$3.7 \times 10^9$ ( $9.463 \times 10^{11}$ )*2	0.25	半径 39cm の球				
廃液貯槽室 (I) - 2	α 廃液貯槽 B	$3.7 \times 10^9$ ( $9.463 \times 10^{11}$ )*2	6.0	半径 113cm の球				
廃液貯槽室 (II)	α 廃液貯槽 C	$3.7 \times 10^9$ ( $9.463 \times 10^{11}$ )*2	6.0	半径 113cm の球				

\*1 使用燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液の放射能濃度

\*2 プルトニウム  $1.5 \times 10^{-7}$  g/cm<sup>3</sup> 及びアメリシウム  $7.3 \times 10^{-6}$  g/cm<sup>3</sup> の放射能濃度

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前					変更後					備考
表3-3(1) 線量率評価結果（廃液貯槽室等）					表2.2.2-(2) 線量率評価結果(廃液貯槽室等)					
評価位置	線源条件	遮へい体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率	評価位置	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率	
記号	位置名	線源となる機器	普通コンクリート(cm)	鉄(cm)	記号	位置名	線源となる機器	普通コンクリート(cm)	鉄(cm)	計算値(μSv/h)
S-1	実験室(VII)-3*1	中レベル廃液貯槽A	140	—	S-1	実験室(VII)-3 *1	中レベル廃液貯槽A	140	—	<0.1
		中レベル廃液貯槽B	140				中レベル廃液貯槽B	140		
S-2	実験室(VII)-1	中レベル廃液貯槽A	105	—	S-2	実験室(VII)-1	中レベル廃液貯槽A 中レベル廃液貯槽B	105	—	<0.1
S-3	廃液処理室(IV)-1	高レベル廃液貯槽B	—	33	S-3	廃液処理室(IV)-1	高レベル廃液貯槽B	—	33	27.5
S-4	実験室(VII)-1	高レベル廃液貯槽B	130	—	S-4	実験室(VII)-1	高レベル廃液貯槽B	130	—	4.6
S-5	廃液貯槽室(V)	有機廃液貯槽(II) 有機廃液貯槽(I)B	80	—	S-5	廃液貯槽室(V)	有機廃液貯槽(II) 有機廃液貯槽(I)B	80	—	8.3
S-6	廃液貯槽室(VIII)	有機廃液貯槽(I)A	75	—	S-6	廃液貯槽室(VIII)	有機廃液貯槽(I)A	75	—	<0.1
S-7	廃液処理室(V)*1	α廃液蒸発缶	30	—	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	0.4
*1 人が常時立ち入る場所。					*1 人が常時立ち入る場所。					

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前						変更後						備考	
表3-3(2) 線量率評価結果(廃液貯槽室等)						表2.2.2-(3) 線量率評価結果(廃液貯槽室等)							
評価位置		線源条件	遮へい体厚さ		線源から評価点までの距離(cm)	線量率	評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ		線量率	
記号	位置名	線源となる機器	普通コンクリート(cm)	鉄(cm)	計算値(μSv/h)		記号	位置名	線源となる機器	普通コンクリート(cm)	鉄(cm)	計算値(μSv/h)	
S-8	廃液処理室(IV)-1	有機廃液貯槽(II)	—	16	260	65.6	S-8	廃液処理室(IV)-1	有機廃液貯槽(II)	—	16	260	65.6
S-9	廃液貯槽室(V)	有機廃液貯槽(I)B	—	16	230	82.6	S-9	廃液貯槽室(V)	有機廃液貯槽(I)B	—	16	230	82.6
S-10	廃液貯槽室(VIII)	有機廃液貯槽(I)A	—	10	210	9.6	S-10	廃液貯槽室(VIII)	有機廃液貯槽(I)A	—	10	210	9.6
S-11	廃液処理室(VI)	α廃液蒸発缶	20	—	107	1.8	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-12	廊下	α廃液貯槽C	—	4	420	1.9	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-13	廃液処理室(IV)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	135	—	220	<0.1	S-13	廃液処理室(IV)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	135	—	220	<0.1
S-14	実験室(VII)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	105	—	190	0.2	S-14	実験室(VII)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	105	—	190	0.2
表3-3(3) 線量率評価結果(廃液貯槽室等)							S-15	廃液処理室(IV)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	—	16	260	12.3
S-15	廃液処理室(IV)-1	Pu貯槽A、B U貯槽A、B	—	16	260	12.3	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-16	酸回収室(II)-1	α廃液貯槽C	45	—	255	0.2	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-17	廃液処理室(VI)	α廃液蒸発缶	—	5	155	1.0*	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-18	廃液貯槽室(III)	α廃液貯槽C	25	—	160	2.9	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-19	廃液処理室(II)	濃縮液受槽	20	—	100	3.9	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
		α廃液蒸発缶	20	—	107		(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-20	廃液処理室(I)	濃縮液受槽	—	2	192	9.1	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
		α廃液蒸発缶	—	2	122		(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	
S-21	廊下	α廃液貯槽C	60	—	420	<0.1	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	

\* 地下1階の濃縮液受槽の線源の影響を考慮に入れた値。

：障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

：液体廃棄設備の一部の使用を終了したことに伴う記載の削除

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前	変更後						備考
	<u>表 2.2.2-(4) 廃液貯槽室等に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</u>						障害対策書の取込みに伴う表の追加
評価位置	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離 (cm)	計算結果 (mSv/3月)			
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート (cm)	鉄 (cm)			
S-2A	建家南壁	中レベル廃液貯槽	140	—	855	$3.38 \times 10^{-6}$	
S-4A	建家南壁	高レベル廃液貯槽	165	—	815	$1.05 \times 10^{-2}$	
S-14A	建家南壁	U貯槽	140	—	745	$2.59 \times 10^{-3}$	
		Pu貯槽	140	—	745		
S-22A	建家南壁	有機廃液貯槽(II)	140	—	772	$5.95 \times 10^{-4}$	
S-23A	建家南壁	有機廃液貯槽(I)B	140	—	772	$5.95 \times 10^{-4}$	
S-24A	建家南壁	有機廃液貯槽(I)A	140	—	772	$4.96 \times 10^{-6}$	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																													
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.2.2-(5) 廃液貯槽室等に係る点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>線源位置</th> <th>点検等で一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中レベル廃液貯槽</td> <td><math>7.4 \times 10^{-1}</math></td> <td><math>6.3 \times 10^{-2}</math></td> <td><math>5.1 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>高レベル廃液貯槽</td> <td>2.0</td> <td>—</td> <td><math>9.8 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>U貯槽</td> <td rowspan="2">1.5</td> <td rowspan="2">—</td> <td rowspan="2"><math>7.5 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>Pu貯槽</td> </tr> <tr> <td>有機廃液貯槽(Ⅱ)</td> <td>3.9</td> <td>—</td> <td><math>5.5 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>有機廃液貯槽(I)B</td> <td>4.5</td> <td>—</td> <td><math>6.6 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>有機廃液貯槽(I)A</td> <td><math>6.0 \times 10^{-1}</math></td> <td>—</td> <td><math>6.4 \times 10^{-1}</math></td> </tr> </tbody> </table>	線源位置	点検等で一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	中レベル廃液貯槽	$7.4 \times 10^{-1}$	$6.3 \times 10^{-2}$	$5.1 \times 10^{-1}$	高レベル廃液貯槽	2.0	—	$9.8 \times 10^{-1}$	U貯槽	1.5	—	$7.5 \times 10^{-1}$	Pu貯槽	有機廃液貯槽(Ⅱ)	3.9	—	$5.5 \times 10^{-1}$	有機廃液貯槽(I)B	4.5	—	$6.6 \times 10^{-1}$	有機廃液貯槽(I)A	$6.0 \times 10^{-1}$	—	$6.4 \times 10^{-1}$	障害対策書の取込みに伴う表の追加
線源位置	点検等で一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																												
中レベル廃液貯槽	$7.4 \times 10^{-1}$	$6.3 \times 10^{-2}$	$5.1 \times 10^{-1}$																												
高レベル廃液貯槽	2.0	—	$9.8 \times 10^{-1}$																												
U貯槽	1.5	—	$7.5 \times 10^{-1}$																												
Pu貯槽																															
有機廃液貯槽(Ⅱ)	3.9	—	$5.5 \times 10^{-1}$																												
有機廃液貯槽(I)B	4.5	—	$6.6 \times 10^{-1}$																												
有機廃液貯槽(I)A	$6.0 \times 10^{-1}$	—	$6.4 \times 10^{-1}$																												

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前								変更後								備考				
表3-6(1) 線量率評価結果(鉄セル)								表2.2.3-(3) 線量率評価結果(鉄セル)												
評価位置		線源条件	遮へい体厚さ				線源から評価点までの距離(cm)	線量率	評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ								
記号	位置名	線源位置	鉄*2(cm)	ポリエレン(cm)	鉛ガラス(cm)	アクリル樹脂(cm)	普通コンクリート(cm)	計算値(μSv/h)	記号	位置名	線源位置	鉄*2(cm)	ポリエレン(cm)	鉛ガラス(cm)	アクリル樹脂(cm)	普通コンクリート(cm)	計算値(μSv/h)			
F-1	鉄セル操作面*1 (セル前面)	鉄セル内	9.8 (8+0.9+0.9)	13	—	—	—	42.8	12.6	F-1	鉄セル操作面*1 (セル前面)	鉄セル内	9.8 (8+0.9+0.9)	13	—	—	—	42.8	12.6	
F-2	鉄セル操作面*1 (遮へい窓表面)	鉄セル内	—	—	15	14	—	39.0	11.3	F-2	鉄セル操作面*1 (遮蔽窓表面)	鉄セル内	—	—	15	14	—	39.0	11.3	
F-3	鉄セル左側面*1 (外壁面)	鉄セル内	9.8 (8+0.9+0.9)	13	—	—	—	42.8	12.6	F-3	鉄セル左側面*1	鉄セル内	9.8 (8+0.9+0.9)	13	—	—	—	42.8	12.6	
F-4	サービスルーム*1 (外壁面)	鉄セル内	4.5	5	—	—	—	204.5	6.6	F-4	サービスルーム*1 (外壁面)	鉄セル内	4.5	5	—	—	—	204.5	6.6	
F-5	サービスルーム (鉄セル外壁面)	鉄セル内*3	9.5	17	—	—	—	72.0	4.5	F-5	サービスルーム (鉄セル外壁面)	鉄セル内*3	9.5	17	—	—	—	72.0	4.5	
F-6	排気機械室(B)	鉄セル内	5	6	—	—	—	45	486.0	<0.1	F-6	排気機械室(B)	鉄セル内	5	6	—	—	45	486.0	<0.1
F-7	鉄セル天井	鉄セル内	4.5	7	—	—	—	121.5	19.3	F-7	鉄セル天井	鉄セル内	4.5	7	—	—	—	121.5	19.3	

\*1 人が常時立ち入る場所。

\*2 鉄遮へい体のうち 0.9×2 については、ポリエチレン遮へい体のステンレス鋼製枠である。

\*3 線源は保管庫内とする。

表2.2.3-(3) 線量率評価結果(鉄セル)

■ : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）

変更前					変更後					備考																																																																																																																																																																																																											
<p style="text-align: center;">表3-6(2) 線量率評価結果(分析用ボックス)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価位置</th> <th rowspan="2">線源条件</th> <th rowspan="2">遮へい体厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離(cm)</th> <th colspan="2">線量率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">計算値*2(μSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>位置名</td> <td>分析用ボックスから評価点までの距離</td> <td>含鉛アクリル(cm)</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>分析用ボックス*1</td> <td>分析用ボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>4.4</td> <td>44.4</td> <td colspan="2">6.4</td> </tr> </tbody> </table>					評価位置	線源条件	遮へい体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率		計算値*2(μSv/h)		位置名	分析用ボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)				分析用ボックス*1	分析用ボックスの遮へい体表面から10cm	4.4	44.4	6.4		<p style="text-align: center;">表2.2.3-(4) 線量率評価結果(分析用ボックス)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価位置</th> <th rowspan="2">線源条件</th> <th rowspan="2">遮蔽体厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離(cm)</th> <th colspan="2">線量率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">計算値*2(μSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>位置名</td> <td>分析用ボックスから評価点までの距離</td> <td>含鉛アクリル(cm)</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>分析用ボックス*1</td> <td>分析用ボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>4.4</td> <td>44.4</td> <td colspan="2">6.4</td> </tr> </tbody> </table>					評価位置	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率		計算値*2(μSv/h)		位置名	分析用ボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)				分析用ボックス*1	分析用ボックスの遮蔽体表面から10cm	4.4	44.4	6.4		<span style="color: red;">■</span> : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化																																																																																																																																																																			
評価位置	線源条件	遮へい体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率																																																																																																																																																																																																																	
				計算値*2(μSv/h)																																																																																																																																																																																																																	
位置名	分析用ボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)																																																																																																																																																																																																																			
分析用ボックス*1	分析用ボックスの遮へい体表面から10cm	4.4	44.4	6.4																																																																																																																																																																																																																	
評価位置	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率																																																																																																																																																																																																																	
				計算値*2(μSv/h)																																																																																																																																																																																																																	
位置名	分析用ボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)																																																																																																																																																																																																																			
分析用ボックス*1	分析用ボックスの遮蔽体表面から10cm	4.4	44.4	6.4																																																																																																																																																																																																																	
<p>*1 人が常時立ち入る場所。</p> <p>*2 鉄セル3からの寄与を含む。</p>					<p>*1 人が常時立ち入る場所。</p> <p>*2 鉄セル3からの寄与を含む。</p>																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">表3-7 線量率評価結果(グローブボックス)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価位置*1</th> <th rowspan="2">線源条件</th> <th rowspan="2">遮へい体厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離(cm)</th> <th colspan="2">線量率</th> </tr> <tr> <th>計算値(μSv/h)</th> <th>計算値合計(μSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">グローブボックス番号</td> <td>グローブボックスから評価点までの距離</td> <td>含鉛アクリル(cm)</td> <td>鉛(保管容器)(cm)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td>42.2</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B-1</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>2.2</td> <td>5.0</td> <td>42.2</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C-1</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>—</td> <td>43.35</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>5.0</td> <td>43.35</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-7</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>41.7</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>5.0</td> <td>41.7</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D-1</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>—</td> <td>43.35</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B-5</td> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>40</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C-7</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td>42.2</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B-7</td> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-12</td> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>41.7</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮へい体表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>					評価位置*1	線源条件	遮へい体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率		計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	グローブボックス番号	グローブボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)	鉛(保管容器)(cm)			グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	—	42.2	2.2	B-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	5.0	42.2	1.4					3.6	C-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	—	43.35	2.5	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	5.0	43.35	4.2	A-7	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	—	41.7	12.1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	5.0	41.7	1.2	D-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	—	43.35	3.2	グローブボックスの表面から10cm	—	—		3.2	B-5	グローブボックスの表面から10cm	—	2	40	2.8	グローブボックスの表面から10cm	—	—		2.8	C-7	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	—	42.2	4.0	グローブボックスの表面から10cm	—	—		4.0	B-7	グローブボックスの表面から10cm	—	—	40	1.4	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	—	—		1.4	A-12	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	—	41.7	0.5	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	—	—		0.5	<p style="text-align: center;">表2.2.3-(5) 線量率評価結果(グローブボックス)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価位置*1</th> <th rowspan="2">線源条件</th> <th rowspan="2">遮蔽体厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離(cm)</th> <th colspan="2">線量率</th> </tr> <tr> <th>計算値(μSv/h)</th> <th>計算値合計(μSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">グローブボックス番号</td> <td>グローブボックスから評価点までの距離</td> <td>含鉛アクリル(cm)</td> <td>鉛(保管容器)(cm)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C-1</td> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>—</td> <td>43.35</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>5.0</td> <td>43.35</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-7</td> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>41.7</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>5.0</td> <td>41.7</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D-1</td> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>3.35</td> <td>—</td> <td>43.35</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B-5</td> <td>グローブボックスの表面から10cm</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>40</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td></td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C-7</td> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td>42.2</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(削る)</td> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td>(削る)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-12</td> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>41.7</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>グローブボックスの遮蔽体表面から10cm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>					評価位置*1	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率		計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)	グローブボックス番号	グローブボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)	鉛(保管容器)(cm)			(削る)	(削る)	(削る)	(削る)		C-1	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	—	43.35	2.5	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	5.0	43.35	4.2	A-7	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—	41.7	12.1	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	5.0	41.7	1.2	D-1	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	—	43.35	3.2	グローブボックスの表面から10cm	—	—		3.2	B-5	グローブボックスの表面から10cm	—	2	40	2.8	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	2.2	—		2.8	C-7	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	2.2	—	42.2	4.0	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	—	—		4.0	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)		グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—		0.5	A-12	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—	41.7	0.5	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	—	—		0.5	<span style="color: red;">■</span> : 障害対策書の取込みに伴う記載の適正化 <span style="color: green;">■</span> : 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等として2.3.8に記載したことによる記載の削除
評価位置*1	線源条件	遮へい体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率																																																																																																																																																																																																																	
				計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)																																																																																																																																																																																																																
グローブボックス番号	グローブボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)	鉛(保管容器)(cm)																																																																																																																																																																																																																		
	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	—	42.2	2.2																																																																																																																																																																																																																
B-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	5.0	42.2	1.4																																																																																																																																																																																																																
					3.6																																																																																																																																																																																																																
C-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	—	43.35	2.5																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	5.0	43.35	4.2																																																																																																																																																																																																																
A-7	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	—	41.7	12.1																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	5.0	41.7	1.2																																																																																																																																																																																																																
D-1	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	3.35	—	43.35	3.2																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの表面から10cm	—	—		3.2																																																																																																																																																																																																																
B-5	グローブボックスの表面から10cm	—	2	40	2.8																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの表面から10cm	—	—		2.8																																																																																																																																																																																																																
C-7	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	2.2	—	42.2	4.0																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの表面から10cm	—	—		4.0																																																																																																																																																																																																																
B-7	グローブボックスの表面から10cm	—	—	40	1.4																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	—	—		1.4																																																																																																																																																																																																																
A-12	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	1.7	—	41.7	0.5																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮へい体表面から10cm	—	—		0.5																																																																																																																																																																																																																
評価位置*1	線源条件	遮蔽体厚さ	線源から評価点までの距離(cm)	線量率																																																																																																																																																																																																																	
				計算値(μSv/h)	計算値合計(μSv/h)																																																																																																																																																																																																																
グローブボックス番号	グローブボックスから評価点までの距離	含鉛アクリル(cm)	鉛(保管容器)(cm)																																																																																																																																																																																																																		
	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)																																																																																																																																																																																																																	
C-1	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	—	43.35	2.5																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	5.0	43.35	4.2																																																																																																																																																																																																																
A-7	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—	41.7	12.1																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	5.0	41.7	1.2																																																																																																																																																																																																																
D-1	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	3.35	—	43.35	3.2																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの表面から10cm	—	—		3.2																																																																																																																																																																																																																
B-5	グローブボックスの表面から10cm	—	2	40	2.8																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	2.2	—		2.8																																																																																																																																																																																																																
C-7	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	2.2	—	42.2	4.0																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	—	—		4.0																																																																																																																																																																																																																
(削る)	(削る)	(削る)	(削る)	(削る)																																																																																																																																																																																																																	
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—		0.5																																																																																																																																																																																																																
A-12	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	1.7	—	41.7	0.5																																																																																																																																																																																																																
	グローブボックスの遮蔽体表面から10cm	—	—		0.5																																																																																																																																																																																																																
<p>*1 評価位置は全て人が常時立ち入る場所。</p>					<p>*1 評価位置は全て人が常時立ち入る場所。</p>																																																																																																																																																																																																																

【変更後における障害対策書引用おわり】

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																																			
	<p style="text-align: center;">表 2.2.3-(6) 鉄セル及び分析用ボックスに係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源条件</th> <th colspan="4">遮蔽体厚さ</th> <th>線源から評価点までの距離</th> <th>計算結果</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>位置名</th> <th>線源位置</th> <th>普通コンクリート (cm)</th> <th>鉄 (cm)</th> <th>ポリエチレン (cm)</th> <th>含鉛アクリル (cm)</th> <th>(cm)</th> <th>(mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-3A</td> <td>トラックロック</td> <td>鉄セル</td> <td>45</td> <td>9.8</td> <td>13</td> <td>—</td> <td>577.8</td> <td><math>2.52 \times 10^{-4}</math></td> </tr> <tr> <td>F-4A</td> <td>建家西壁</td> <td>鉄セル</td> <td>35</td> <td>4.5</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>604.5</td> <td><math>8.06 \times 10^{-3}</math></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">F-8A</td> <td rowspan="2">建家北壁</td> <td>鉄セル</td> <td>55</td> <td>9.8</td> <td>13</td> <td>—</td> <td>987.8</td> <td rowspan="2"><math>1.04 \times 10^{-4}</math></td> </tr> <tr> <td>分析用ボックス</td> <td>55</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4.4</td> <td>769.4</td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ				線源から評価点までの距離	計算結果	記号	位置名	線源位置	普通コンクリート (cm)	鉄 (cm)	ポリエチレン (cm)	含鉛アクリル (cm)	(cm)	(mSv/3月)	F-3A	トラックロック	鉄セル	45	9.8	13	—	577.8	$2.52 \times 10^{-4}$	F-4A	建家西壁	鉄セル	35	4.5	5	—	604.5	$8.06 \times 10^{-3}$	F-8A	建家北壁	鉄セル	55	9.8	13	—	987.8	$1.04 \times 10^{-4}$	分析用ボックス	55	—	—	4.4	769.4	障害対策書の取込みに伴う表の追加
評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ				線源から評価点までの距離	計算結果																																													
記号	位置名	線源位置	普通コンクリート (cm)	鉄 (cm)	ポリエチレン (cm)	含鉛アクリル (cm)	(cm)	(mSv/3月)																																													
F-3A	トラックロック	鉄セル	45	9.8	13	—	577.8	$2.52 \times 10^{-4}$																																													
F-4A	建家西壁	鉄セル	35	4.5	5	—	604.5	$8.06 \times 10^{-3}$																																													
F-8A	建家北壁	鉄セル	55	9.8	13	—	987.8	$1.04 \times 10^{-4}$																																													
		分析用ボックス	55	—	—	4.4	769.4																																														

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後							備考																																																																		
	<u>表 2.2.3-(7) グローブボックスに係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</u>							障害対策書の取込みに伴う表の追加																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源条件</th> <th colspan="3">遮蔽体厚さ</th> <th>線源から評価点までの距離</th> <th>計算結果 (mSv/3月)</th> </tr> <tr> <th>記号</th> <th>位置名</th> <th>線源位置</th> <th>含鉛 アクリル (cm)</th> <th>鉛 (保管容器) (cm)</th> <th>普通 コンクリート (cm)</th> <th>(cm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">C-1A</td> <td rowspan="2">建家西壁</td> <td rowspan="2"><u>グローブボックス</u> <u>C-1</u></td> <td>3.35</td> <td>—</td> <td>35</td> <td>198.35</td> <td rowspan="2"><u>4.02×10<sup>-2</sup></u></td> </tr> <tr> <td>3.35</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>198.35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-7A</td> <td rowspan="2">建家北壁</td> <td rowspan="2"><u>グローブボックス</u> <u>A-7</u></td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>35</td> <td>196.7</td> <td rowspan="2"><u>5.40×10<sup>-3</sup></u></td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>196.7</td> </tr> <tr> <td>D-1A</td> <td>建家北壁</td> <td><u>グローブボックス</u> <u>D-1</u></td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td>15</td> <td>427.2</td> <td><u>6.41×10<sup>-3</sup></u></td> </tr> <tr> <td>B-5A</td> <td>トラック ロック</td> <td><u>グローブボックス</u> <u>B-5</u></td> <td>—</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>502</td> <td><u>7.93×10<sup>-3</sup></u></td> </tr> <tr> <td>C-7A</td> <td>建家北壁</td> <td><u>グローブボックス</u> <u>C-7</u></td> <td>2.2</td> <td>—</td> <td>55</td> <td>467.2</td> <td><u>4.46×10<sup>-5</sup></u></td> </tr> <tr> <td>A-12A</td> <td>建家東壁</td> <td><u>グローブボックス</u> <u>A-12</u></td> <td>1.7</td> <td>—</td> <td>15</td> <td>676.7</td> <td><u>3.18×10<sup>-5</sup></u></td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離	計算結果 (mSv/3月)	記号	位置名	線源位置	含鉛 アクリル (cm)	鉛 (保管容器) (cm)	普通 コンクリート (cm)	(cm)		C-1A	建家西壁	<u>グローブボックス</u> <u>C-1</u>	3.35	—	35	198.35	<u>4.02×10<sup>-2</sup></u>	3.35	5	35	198.35	A-7A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>A-7</u>	1.7	—	35	196.7	<u>5.40×10<sup>-3</sup></u>	1.7	5	35	196.7	D-1A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>D-1</u>	2.2	—	15	427.2	<u>6.41×10<sup>-3</sup></u>	B-5A	トラック ロック	<u>グローブボックス</u> <u>B-5</u>	—	2	—	502	<u>7.93×10<sup>-3</sup></u>	C-7A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>C-7</u>	2.2	—	55	467.2	<u>4.46×10<sup>-5</sup></u>	A-12A	建家東壁	<u>グローブボックス</u> <u>A-12</u>	1.7	—	15	676.7	<u>3.18×10<sup>-5</sup></u>	
評価位置		線源条件	遮蔽体厚さ			線源から評価点までの距離	計算結果 (mSv/3月)																																																																			
記号	位置名	線源位置	含鉛 アクリル (cm)	鉛 (保管容器) (cm)	普通 コンクリート (cm)	(cm)																																																																				
C-1A	建家西壁	<u>グローブボックス</u> <u>C-1</u>	3.35	—	35	198.35	<u>4.02×10<sup>-2</sup></u>																																																																			
			3.35	5	35	198.35																																																																				
A-7A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>A-7</u>	1.7	—	35	196.7	<u>5.40×10<sup>-3</sup></u>																																																																			
			1.7	5	35	196.7																																																																				
D-1A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>D-1</u>	2.2	—	15	427.2	<u>6.41×10<sup>-3</sup></u>																																																																			
B-5A	トラック ロック	<u>グローブボックス</u> <u>B-5</u>	—	2	—	502	<u>7.93×10<sup>-3</sup></u>																																																																			
C-7A	建家北壁	<u>グローブボックス</u> <u>C-7</u>	2.2	—	55	467.2	<u>4.46×10<sup>-5</sup></u>																																																																			
A-12A	建家東壁	<u>グローブボックス</u> <u>A-12</u>	1.7	—	15	676.7	<u>3.18×10<sup>-5</sup></u>																																																																			

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																												
	<p>表 2.2.3-(8) 鉄セル及び分析用ボックスに係る点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ          (周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>線源位置</th><th>点検等で一時的に立ち入る場所 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄セル</td><td><u>1.2</u></td><td><u><math>7.0 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>8.4 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>鉄セル</td><td>—</td><td><u><math>3.6 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>3.9 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>分析用ボックス</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	線源位置	点検等で一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	鉄セル	<u>1.2</u>	<u><math>7.0 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>8.4 \times 10^{-1}</math></u>	鉄セル	—	<u><math>3.6 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.9 \times 10^{-1}</math></u>	分析用ボックス				障害対策書の取込みに伴う表の追加												
線源位置	点検等で一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																											
鉄セル	<u>1.2</u>	<u><math>7.0 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>8.4 \times 10^{-1}</math></u>																											
鉄セル	—	<u><math>3.6 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.9 \times 10^{-1}</math></u>																											
分析用ボックス																														
	<p>表 2.2.3-(9) グローブボックスに係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ          (周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>グローブボックス番号</th><th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-1</td><td><u><math>2.50 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>5.0 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>7.4 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>A-7</td><td><u><math>3.20 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>6.4 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>D-1</td><td><u><math>1.05 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>2.1 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>5.6 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>B-5</td><td><u><math>1.75 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>3.5 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>8.2 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>C-7</td><td><u><math>1.30 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>2.6 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> <tr> <td>A-12</td><td><u><math>1.10 \times 10^1</math></u></td><td><u><math>2.2 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u></td></tr> </tbody> </table>	グローブボックス番号	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	C-1	<u><math>2.50 \times 10^1</math></u>	<u><math>5.0 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>7.4 \times 10^{-1}</math></u>	A-7	<u><math>3.20 \times 10^1</math></u>	<u><math>6.4 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u>	D-1	<u><math>1.05 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.1 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>5.6 \times 10^{-1}</math></u>	B-5	<u><math>1.75 \times 10^1</math></u>	<u><math>3.5 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>8.2 \times 10^{-1}</math></u>	C-7	<u><math>1.30 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.6 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u>	A-12	<u><math>1.10 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.2 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u>	
グローブボックス番号	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																											
C-1	<u><math>2.50 \times 10^1</math></u>	<u><math>5.0 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>7.4 \times 10^{-1}</math></u>																											
A-7	<u><math>3.20 \times 10^1</math></u>	<u><math>6.4 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u>																											
D-1	<u><math>1.05 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.1 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>5.6 \times 10^{-1}</math></u>																											
B-5	<u><math>1.75 \times 10^1</math></u>	<u><math>3.5 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>8.2 \times 10^{-1}</math></u>																											
C-7	<u><math>1.30 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.6 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u>																											
A-12	<u><math>1.10 \times 10^1</math></u>	<u><math>2.2 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>3.2 \times 10^{-1}</math></u>																											

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																
<p>表 2.10-(1) 保管廃棄施設に係る廃棄物の取扱いに従事する者の計算条件及び計算結果(固体廃棄物) ～ 表 2.10-(3) 保管廃棄施設に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果(固体廃棄物)（記載省略）</p>	<p>表 2.3.1-(1) 保管廃棄施設に係る廃棄物の取扱いに従事する者の計算条件及び計算結果(固体廃棄物) ～ 表 2.3.1-(3) 保管廃棄施設に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果(固体廃棄物)（変更なし）</p> <p>表2.3.1-(4) 保管廃棄施設に係る廃棄物の取扱いに従事する者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管廃棄施設</th><th>廃棄物の取扱いに従事する者※ (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所※ (mSv/週)</th><th>管理区域境界※ (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\beta\gamma</math>廃棄物保管室</td><td><math>2.5 \times 10^{-1}</math></td><td><math>1.2 \times 10^{-1}</math></td><td><math>8.6 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>固体廃棄物保管室(I)</td><td><math>1.1 \times 10^1</math></td><td><math>3.1 \times 10^{-2}</math></td><td><math>1.1 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr> <td>固体廃棄物保管室(II)</td><td><math>1.1 \times 10^1</math></td><td><math>2.6 \times 10^{-2}</math></td><td><math>1.5 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table> <p>※：他の保管廃棄施設からの寄与を含む。</p>	保管廃棄施設	廃棄物の取扱いに従事する者※ (mSv/年)	人が常時立ち入る場所※ (mSv/週)	管理区域境界※ (mSv/3月)	$\beta\gamma$ 廃棄物保管室	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$8.6 \times 10^{-2}$	固体廃棄物保管室(I)	$1.1 \times 10^1$	$3.1 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	固体廃棄物保管室(II)	$1.1 \times 10^1$	$2.6 \times 10^{-2}$	$1.5 \times 10^{-2}$	<p>下線部：表番号の変更</p> <p>：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p>
保管廃棄施設	廃棄物の取扱いに従事する者※ (mSv/年)	人が常時立ち入る場所※ (mSv/週)	管理区域境界※ (mSv/3月)															
$\beta\gamma$ 廃棄物保管室	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$8.6 \times 10^{-2}$															
固体廃棄物保管室(I)	$1.1 \times 10^1$	$3.1 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$															
固体廃棄物保管室(II)	$1.1 \times 10^1$	$2.6 \times 10^{-2}$	$1.5 \times 10^{-2}$															
<p>表 2.10-(4) 分析室(I)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.10-(5) 分析室(I)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果（記載省略）</p>	<p>表 2.3.2-(1) 分析室(I)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.2-(2) 分析室(I)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果（変更なし）</p> <p>表2.3.2-(3) 分析室(I)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (分析室(I)及び分析室(I)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>2.75 \times 10^1</math></td><td><math>5.5 \times 10^{-1}</math></td><td><math>1.4 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	$2.75 \times 10^1$	$5.5 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-2}$	<p>下線部：表番号の変更</p> <p>：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p>										
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																
$2.75 \times 10^1$	$5.5 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-2}$																

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考						
<p>表 2.10-(6) 廃液処理室(VI)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.10-(7) 廃液処理室(VI)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (記載省略)</p>	<p>表 2.3.2-(4) 廃液処理室(VI)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.2-(5) 廃液処理室(VI)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (変更なし)</p> <p>表2.3.2-(6) 廃液処理室(VI)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (廃液処理室(VI)及び廃液処理室(VI)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>2.80</u></td> <td><u>5.6×10<sup>-2</sup></u></td> <td><u>1.2×10<sup>-2</sup></u></td> </tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	<u>2.80</u>	<u>5.6×10<sup>-2</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-2</sup></u>	<p>下線部：表番号の変更</p> <p>：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>下線部：室に使用済燃料の最大取扱量を追加すること及び貯蔵施設の追加に伴う変更</p> <p>下線部：表番号の変更</p> <p>：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>下線部：室に使用済燃料の最大取扱量を追加すること及び貯蔵施設の追加に伴う変更</p>
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)						
<u>2.80</u>	<u>5.6×10<sup>-2</sup></u>	<u>1.2×10<sup>-2</sup></u>						
<p>表 2.10-(8) 実験室(IV)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.10-(9) 実験室(IV)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (記載省略)</p>	<p>表 2.3.3-(1) 実験室(IV)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.3-(2) 実験室(IV)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (変更なし)</p> <p>表2.3.3-(3) 実験室(IV)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(IV)及び実験室(IV)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>1.80×10<sup>1</sup></u></td> <td><u>3.6×10<sup>-1</sup></u></td> <td><u>1.7×10<sup>-1</sup></u></td> </tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	<u>1.80×10<sup>1</sup></u>	<u>3.6×10<sup>-1</sup></u>	<u>1.7×10<sup>-1</sup></u>	<p>下線部：室に使用済燃料の最大取扱量を追加すること及び貯蔵施設の追加に伴う変更</p>
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)						
<u>1.80×10<sup>1</sup></u>	<u>3.6×10<sup>-1</sup></u>	<u>1.7×10<sup>-1</sup></u>						

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																								
表 2.10-(10) 核燃料保管室に係る人が一時的に立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.10-(12) 核燃料保管室に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (記載省略)	<p>表 2.3.4-(1) 核燃料保管室に係る人が一時的に立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.4-(3) 核燃料保管室に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (変更なし)</p> <p>表2.3.4-(4) 核燃料保管室に係る人が一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置</th><th>人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核燃料保管室</td><td><u>6.3</u></td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>R I 保管室</td><td><u><math>4.9 \times 10^{-1}</math></u></td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>サービスエリア</td><td>—</td><td><u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u></td><td>—</td></tr> <tr> <td>廊下</td><td>—</td><td><u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u></td><td>—</td></tr> <tr> <td>トラックロック</td><td>—</td><td>—</td><td><u><math>8.6 \times 10^{-2}</math></u></td></tr> </tbody> </table>	評価位置	人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	核燃料保管室	<u>6.3</u>	—	—	R I 保管室	<u><math>4.9 \times 10^{-1}</math></u>	—	—	サービスエリア	—	<u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u>	—	廊下	—	<u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u>	—	トラックロック	—	—	<u><math>8.6 \times 10^{-2}</math></u>	下線部：表番号の変更  ■：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し
評価位置	人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																							
核燃料保管室	<u>6.3</u>	—	—																							
R I 保管室	<u><math>4.9 \times 10^{-1}</math></u>	—	—																							
サービスエリア	—	<u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u>	—																							
廊下	—	<u><math>7.6 \times 10^{-1}</math></u>	—																							
トラックロック	—	—	<u><math>8.6 \times 10^{-2}</math></u>																							
表 2.10-(13) 実験室(III)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.10-(14) 実験室(III)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (記載省略)	<p>表 2.3.8-(1) 実験室(III)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.8-(2) 実験室(III)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (変更なし)</p> <p>表2.3.8-(3) 実験室(III)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(III)及び実験室(III)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>7.50</u></td><td><u><math>1.5 \times 10^{-1}</math></u></td><td><u><math>9.1 \times 10^{-3}</math></u></td></tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	<u>7.50</u>	<u><math>1.5 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>9.1 \times 10^{-3}</math></u>	下線部：表番号の変更  ■：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し																		
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																								
<u>7.50</u>	<u><math>1.5 \times 10^{-1}</math></u>	<u><math>9.1 \times 10^{-3}</math></u>																								

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考						
<p>表<u>2.10-(15)</u> 実験室(V)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表<u>2.10-(16)</u> 実験室(V)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (記載省略)</p>	<p>表<u>2.3.8-(4)</u> 実験室(V)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表<u>2.3.8-(5)</u> 実験室(V)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 (変更なし)</p> <p>表<u>2.3.8-(6)</u> 実験室(V)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(V)及び実験室(V)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>4.05</u></td> <td><u><math>8.1 \times 10^{-2}</math></u></td> <td><u><math>1.4 \times 10^{-2}</math></u></td> </tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	<u>4.05</u>	<u><math>8.1 \times 10^{-2}</math></u>	<u><math>1.4 \times 10^{-2}</math></u>	<p>下線部：表番号の変更</p> <p>：障害対策書の取込みに伴う記載位置の見直し</p> <p>下線部：室に使用済燃料の最大取扱量を追加すること及び貯蔵施設の追加に伴う変更</p>
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)						
<u>4.05</u>	<u><math>8.1 \times 10^{-2}</math></u>	<u><math>1.4 \times 10^{-2}</math></u>						

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																																
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.3.9-(1) 実験室(VI)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源位置</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点ま での距離</th> <th>評価時間 (h/週)</th> <th>計算結果(mSv/週)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>位置名</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-1</td> <td><u>実験室 (IV)</u></td> <td><u>放射能測定 装置</u></td> <td>—</td> <td><u>30cm</u></td> <td><u>40</u></td> <td><u><math>1.33 \times 10^{-2}</math></u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表 2.3.9-(2) 実験室(VI)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源位置</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点ま での距離</th> <th>評価時間 (h/3月)</th> <th>計算結果(mSv/3月)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>位置名</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-2</td> <td><u>建家北壁</u></td> <td><u>放射能測定 装置</u></td> <td><u>普通コンクリート 35cm</u></td> <td><u>85cm</u></td> <td><u>500</u></td> <td><u><math>2.70 \times 10^{-2}</math></u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表2.3.9-(3) 実験室(VI)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算 結果まとめ</u> <u>(実験室(VI)、実験室(VI)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効 線量の合計)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>3.20</u></td> <td><u><math>6.4 \times 10^{-2}</math></u></td> <td><u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u></td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)	No.	位置名						R-1	<u>実験室 (IV)</u>	<u>放射能測定 装置</u>	—	<u>30cm</u>	<u>40</u>	<u><math>1.33 \times 10^{-2}</math></u>	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/3月)	計算結果(mSv/3月)	No.	位置名						R-2	<u>建家北壁</u>	<u>放射能測定 装置</u>	<u>普通コンクリート 35cm</u>	<u>85cm</u>	<u>500</u>	<u><math>2.70 \times 10^{-2}</math></u>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	<u>3.20</u>	<u><math>6.4 \times 10^{-2}</math></u>	<u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u>	実験室(VI)に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る表の追加
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)																																												
No.	位置名																																																	
R-1	<u>実験室 (IV)</u>	<u>放射能測定 装置</u>	—	<u>30cm</u>	<u>40</u>	<u><math>1.33 \times 10^{-2}</math></u>																																												
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/3月)	計算結果(mSv/3月)																																												
No.	位置名																																																	
R-2	<u>建家北壁</u>	<u>放射能測定 装置</u>	<u>普通コンクリート 35cm</u>	<u>85cm</u>	<u>500</u>	<u><math>2.70 \times 10^{-2}</math></u>																																												
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																																																
<u>3.20</u>	<u><math>6.4 \times 10^{-2}</math></u>	<u><math>1.6 \times 10^{-1}</math></u>																																																

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																																																
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.3.9-(4) 精密測定室に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源位置</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点ま での距離</th> <th>評価時間 (h/週)</th> <th>計算結果(mSv/週)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>位置名</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-3</td> <td>精密測定 室</td> <td>精密測定室 質量分析計</td> <td>—</td> <td>30cm</td> <td>40</td> <td><math>1.41 \times 10^{-2}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表 2.3.9-(5) 精密測定室に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th>線源位置</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点ま での距離</th> <th>評価時間 (h/3月)</th> <th>計算結果(mSv/3月)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>位置名</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-4</td> <td>建家北壁</td> <td>精密測定室 質量分析計</td> <td>普通コンクリート 35cm</td> <td>85cm</td> <td>500</td> <td><math>3.30 \times 10^{-4}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>表2.3.9-(6) 精密測定室に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算 結果まとめ</u> (精密測定室、精密測定室周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効 線量の合計)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>3.40</math></td> <td><math>6.8 \times 10^{-2}</math></td> <td><math>1.6 \times 10^{-1}</math></td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)	No.	位置名						R-3	精密測定 室	精密測定室 質量分析計	—	30cm	40	$1.41 \times 10^{-2}$	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/3月)	計算結果(mSv/3月)	No.	位置名						R-4	建家北壁	精密測定室 質量分析計	普通コンクリート 35cm	85cm	500	$3.30 \times 10^{-4}$	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	$3.40$	$6.8 \times 10^{-2}$	$1.6 \times 10^{-1}$	精密測定室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る表の追加
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)																																												
No.	位置名																																																	
R-3	精密測定 室	精密測定室 質量分析計	—	30cm	40	$1.41 \times 10^{-2}$																																												
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点ま での距離	評価時間 (h/3月)	計算結果(mSv/3月)																																												
No.	位置名																																																	
R-4	建家北壁	精密測定室 質量分析計	普通コンクリート 35cm	85cm	500	$3.30 \times 10^{-4}$																																												
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																																																
$3.40$	$6.8 \times 10^{-2}$	$1.6 \times 10^{-1}$																																																

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																												
	<p>表 2.3.10-(1) アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設に係る人が一時的に立ち入る場所の計算条件及び計算結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置 No.</th> <th>線源位置 位置名</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点までの距離</th> <th>評価時間 (h/年)</th> <th>計算結果(mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">V-1</td> <td rowspan="2">アイソレーションルーム(I)</td> <td>使用済燃料について 鉛 4cm</td> <td>24cm</td> <td rowspan="2">50</td> <td rowspan="2"><math>2.96 \times 10^1</math></td> </tr> <tr> <td> plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm</td> <td>22cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 2.3.10-(2) アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置 No.</th> <th>線源位置 位置名</th> <th>遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th>線源から 評価点までの距離</th> <th>評価時間 (h/週)</th> <th>計算結果(mSv/週)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">V-2</td> <td rowspan="2">サービスエリア</td> <td>使用済燃料について 鉛 4cm</td> <td>134cm</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2"><math>4.69 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td> plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm</td> <td>132cm</td> </tr> </tbody> </table>	評価位置 No.	線源位置 位置名	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点までの距離	評価時間 (h/年)	計算結果(mSv/年)	V-1	アイソレーションルーム(I)	使用済燃料について 鉛 4cm	24cm	50	$2.96 \times 10^1$	plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm	22cm	評価位置 No.	線源位置 位置名	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点までの距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)	V-2	サービスエリア	使用済燃料について 鉛 4cm	134cm	40	$4.69 \times 10^{-1}$	plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm	132cm	貯蔵施設としてアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設を追加することに係る表の追加
評価位置 No.	線源位置 位置名	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点までの距離	評価時間 (h/年)	計算結果(mSv/年)																									
V-1	アイソレーションルーム(I)	使用済燃料について 鉛 4cm	24cm	50	$2.96 \times 10^1$																									
		plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm	22cm																											
評価位置 No.	線源位置 位置名	遮蔽体の種類 及び厚さ	線源から 評価点までの距離	評価時間 (h/週)	計算結果(mSv/週)																									
V-2	サービスエリア	使用済燃料について 鉛 4cm	134cm	40	$4.69 \times 10^{-1}$																									
		plutonium、ウラン、トリウムについて 鉛 2cm	132cm																											

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																										
	<p>表 2.3.10-(3) アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価位置</th> <th rowspan="2">線源位置</th> <th colspan="2">遮蔽体の種類 及び厚さ</th> <th rowspan="2">線源から評価点までの距離</th> <th rowspan="2">評価時間 (h/3月)</th> <th rowspan="2">計算結果 (mSv/3月)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>位置名</th> <th>鉛</th> <th>普通 コンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-3</td> <td>トラック ロック</td> <td>アイソレー ションルー ム(I) 貯蔵箱</td> <td>使用済燃料について 鉛 4cm  プルトニウム、ウラン、 トリウムについて 鉛 2cm</td> <td>40cm</td> <td>1594cm  1594cm</td> <td>500</td> <td><math>9.19 \times 10^{-4}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>表2.3.10-(4) アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設に係る人が一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設、アイソレーションルーム(I)内貯蔵施設周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人が一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)</th> <th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th> <th>管理区域境界 (mSv/3月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>3.0 \times 10^1</math></td> <td><math>5.9 \times 10^{-1}</math></td> <td><math>5.5 \times 10^{-1}</math></td> </tr> </tbody> </table>	評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ		線源から評価点までの距離	評価時間 (h/3月)	計算結果 (mSv/3月)	No.	位置名	鉛	普通 コンクリート	V-3	トラック ロック	アイソレー ションルー ム(I) 貯蔵箱	使用済燃料について 鉛 4cm  プルトニウム、ウラン、 トリウムについて 鉛 2cm	40cm	1594cm  1594cm	500	$9.19 \times 10^{-4}$	人が一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	$3.0 \times 10^1$	$5.9 \times 10^{-1}$	$5.5 \times 10^{-1}$	貯蔵施設としてアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設を追加することに係る表の追加
評価位置		線源位置	遮蔽体の種類 及び厚さ		線源から評価点までの距離	評価時間 (h/3月)				計算結果 (mSv/3月)																		
No.	位置名		鉛	普通 コンクリート																								
V-3	トラック ロック	アイソレー ションルー ム(I) 貯蔵箱	使用済燃料について 鉛 4cm  プルトニウム、ウラン、 トリウムについて 鉛 2cm	40cm	1594cm  1594cm	500	$9.19 \times 10^{-4}$																					
人が一時的に 立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																										
$3.0 \times 10^1$	$5.9 \times 10^{-1}$	$5.5 \times 10^{-1}$																										

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前				変更後	備考
表2.10-(17) 保管廃棄施設に係る廃棄物の取扱いに従事する者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計)					■ : 記載場所を2.10から2.3.1に変更
保管廃棄施設	廃棄物の取扱いに従事する者※ (mSv/年)	人が常時立ち入る場所※ (mSv/週)	管理区域境界※ (mSv/3月)		
β γ 廃棄物保管室	$2.4 \times 10^{-1}$	$1.1 \times 10^{-1}$	$8.5 \times 10^{-2}$		
固体廃棄物保管室(I)	$1.1 \times 10^1$	$2.8 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$		
固体廃棄物保管室(II)	$1.1 \times 10^1$	$8.2 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-2}$		
※ : 他の保管廃棄施設からの寄与を含む。					
表2.10-(18) 分析室(I)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (分析室(I)及び分析室(I)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)					■ : 記載場所を2.10から2.3.2に変更
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)			
$2.70 \times 10^1$	$5.4 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-2}$			
表2.10-(19) 廃液処理室(VI)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (廃液処理室(VI)及び廃液処理室(VI)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)					
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)			■ : 記載場所を2.10から2.3.2に変更
2.75	$5.5 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$			



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考																								
<p>表2.10-(20) 実験室(IV)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(IV)及び実験室(IV)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>1.75 \times 10^{-1}</math></td><td><math>3.5 \times 10^{-1}</math></td><td><math>1.7 \times 10^{-1}</math></td></tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	$1.75 \times 10^{-1}$	$3.5 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$		■ : 記載場所を2.10から2.3.3に変更																		
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																								
$1.75 \times 10^{-1}$	$3.5 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$																								
<p>表2.10-(21) 核燃料保管室に係る人が一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (核燃料保管室に貯蔵する核燃料物質及び核燃料保管室周辺の使用施設、貯蔵施設、保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価位置</th><th>人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核燃料保管室</td><td>6.3</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>R I 保管室</td><td><math>4.9 \times 10^{-1}</math></td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>サービスエリア</td><td>—</td><td><math>7.5 \times 10^{-1}</math></td><td>—</td></tr> <tr> <td>廊下</td><td>—</td><td><math>7.6 \times 10^{-1}</math></td><td>—</td></tr> <tr> <td>トラックロック</td><td>—</td><td>—</td><td><math>8.5 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	評価位置	人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	核燃料保管室	6.3	—	—	R I 保管室	$4.9 \times 10^{-1}$	—	—	サービスエリア	—	$7.5 \times 10^{-1}$	—	廊下	—	$7.6 \times 10^{-1}$	—	トラックロック	—	—	$8.5 \times 10^{-2}$		■ : 記載場所を2.10から2.3.4に変更
評価位置	人が一時的に立ち入る場所 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																							
核燃料保管室	6.3	—	—																							
R I 保管室	$4.9 \times 10^{-1}$	—	—																							
サービスエリア	—	$7.5 \times 10^{-1}$	—																							
廊下	—	$7.6 \times 10^{-1}$	—																							
トラックロック	—	—	$8.5 \times 10^{-2}$																							
<p>表2.10-(22) 実験室(III)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(III)及び実験室(III)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.34</td><td><math>1.5 \times 10^{-1}</math></td><td><math>8.9 \times 10^{-3}</math></td></tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	7.34	$1.5 \times 10^{-1}$	$8.9 \times 10^{-3}$		■ : 記載場所を2.10から2.3.8に変更																		
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)																								
7.34	$1.5 \times 10^{-1}$	$8.9 \times 10^{-3}$																								



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考						
<p>表2.10-(23) 実験室(V)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ (実験室(V)及び実験室(V)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>放射線業務従事者 (mSv/年)</th><th>人が常時立ち入る場所 (mSv/週)</th><th>管理区域境界 (mSv/3月)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.92</td><td><math>7.9 \times 10^{-2}</math></td><td><math>1.4 \times 10^{-2}</math></td></tr> </tbody> </table>	放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)	3.92	$7.9 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$		 : 記載場所を2.10から2.3.8に変更
放射線業務従事者 (mSv/年)	人が常時立ち入る場所 (mSv/週)	管理区域境界 (mSv/3月)						
3.92	$7.9 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$						

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>【変更後における障害対策書】</p> <p>図 3-1(1) 遮へい設計区分図（地下1階）（記載省略）</p>  <p>図 3-1(2) 遮へい設計区分図（1階）</p> 	<p>図 2.2-(1) 遮蔽設計区分図（地下1階）（変更なし）</p>  <p>図 2.2-(2) 遮蔽設計区分図（1階）</p> 	<p>下線部：図番号の 変更、記載の適正化</p> <p>■■■：貯蔵施設の 追加に係る記載の 追加、図番号の変 更、記載の適正化、 廃液処理室(VI)を 使用施設の設備に 変更したことに伴 う変更</p>



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 <u>図 3-1(4)</u> 遮へい設計区分図 (3階) (記載省略)	 <u>図 2.2-(4)</u> 遮蔽設計区分図 (3階) (変更なし)	 <u>図 2.2-(3)</u> 遮蔽設計区分図 (2階)

 : 図番号の変更、記載の適正化、分析室(I)を使用施設の設備に変更したことに伴う変更

下線部：図番号の変更、記載の適正化

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 図3-2(1) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (受入セル平面)	 図2.2.1-(1) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (受入セル平面)	 : 記載の適正化、図番号の変更

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）






変更前	変更後	備考
	 <p>図2.2.1-(2) コンクリートセルまわりの線量率評価点（化学セル及びプロセスセル平面）</p>	 <p>：図番号の変更、記載の適正化</p>



図3-2(2)

コンクリートセルまわりの線量率評価点（化学セル及びプロセスセル平面）

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 図3-2(3) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (受入セル側面)	 図2.2.1-(3) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (受入セル側面)	 : 記載の適正化、図番号の変更

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 図3-2(4) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (プロセスセル側面)	 図 2.2.1-(4) コンクリートセルまわりの線量率評価点 (プロセスセル側面)	 : 記載の適正化、図番号の変更

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）




変更前	変更後	備考
		 : 記載の適正化、図番号の変更





図3-2(5) コンクリートセルまわりの線量率評価点（化学セル側面）

図2.2.1-(5) コンクリートセルまわりの線量率評価点（化学セル側面）



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	 <p>図 2.2.1-(6) コンクリートセルまわり、1階使用施設まわりの線量率評価点（管理区域境界）</p>	 : 障害対策書の取込みに伴う記図の追加


バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
  <small>図3-3(1) 廃液貯槽室、廃液処理室等まわりの線量率評価点</small>	  <small>図2.2.2-(1) 廃液貯槽室、廃液処理室等まわりの線量率評価点</small>	 : 液体廃棄設備の一部の使用を終了したことによる記載の変更、図番号の変更

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 <p>廃液処理室(VI) 燃取附属室(VI) 燃取附属室(III) 廃液処理室(V) 実験棟B 1階</p>		 <p>廃液処理室(II) 燃取附属室(IV) 燃取附属室(III) 廃液処理室(I) 補助機械室(B) 実験棟B地下1階</p>
<p><u>廃液処理室(III)-1</u></p> <p>① α廃液蒸発缶 ② 濃縮液受槽</p> <p>■ : 鉄 □ : 普通コンクリート (寸法単位 cm) ○ : 評価点</p> <p>注) : ( )内数値: 人が常時立入る場所の線量率 (<math>\mu\text{Sv}/\text{h}</math>)</p> <p>図3-3(2) 廃液貯槽室、廃液処理室等まわりの線量率評価点</p>		<p>■ : 液体廃棄設備の一部の使用を終了したことに伴う図の削除</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	 <p>図 2.2.2-(2) 廃液貯槽室、廃液処理室等まわりの線量率評価点</p>	 <p>：障害対策書 の取込みに伴う図 の追加</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）



変更前	変更後	備考
  	  図 2.2.3-(1) 鉄セルまわりの線量率評価点 (鉄セル平面)	 : 記載の適正化、図番号の変更







図3-4(1)

鉄セルまわりの線量率評価点(鉄セル平面)

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）


変更前	変更後	備考
図 3-4(2) 鉄セルまわりの線量率評価点（鉄セル断面）（記載省略）	図 2.2.3-(2) 鉄セルまわりの線量率評価点（鉄セル断面）（変更なし）   図 2.2.3-(3) 2階使用施設まわりの線量率評価点（管理区域境界）	下線部：図番号の 変更  ：障害対策書 の取込みに伴う図 の追加

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
 <p>線源 ← 10 → 8 ← 13 ← 10 → 評価点      鉄 (鉄) ポリエチレン遮へい体 (鉄)      (単位 cm)</p> <p>図3-5 鉄セルの遮へい構成及び評価モデル (F-1, F-3)</p>	 <p>線源 ← 10 → 8 ← 13 ← 10 → 評価点      鉄 (鉄) ポリエチレン遮蔽体 (鉄)      (単位 cm)</p> <p>図 2.2.3-(4) 鉄セルの遮蔽構成及び評価モデル (F-1, F-3)</p>	
 <p>線源 ← 30 → 10 → 評価点      鉛 *      含鉛アクリル      (単位 cm)      * 必要に応じ保管容器の鉛遮へいを考慮する。</p> <p>図3-6 グローブボックス及び分析用ボックスの評価モデル</p>	 <p>線源 ← 30 → 10 → 評価点      鉛 *      含鉛アクリル      (単位 cm)      * 必要に応じ保管容器の鉛遮蔽を考慮する。</p> <p>図 2.2.3-(5) グローブボックス及び分析用ボックスの評価モデル</p>	

【変更後における障害対策書引用おわり】

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
図 2.2-(1) 保管廃棄施設の線量率評価点( $\beta \cdot \gamma$ 固体廃棄物保管室) (記載省略)	図 2.3.1-(1) 保管廃棄施設の線量率評価点( $\beta \gamma$ 廃棄物保管室) (変更なし)	下線部：図番号の変更、記載の訂正化
図 2.2-(2) 保管廃棄施設の線量率評価点(固体廃棄物保管室(I)及び(II)) ～ 図 2.9-(2) 実験室(V)の線量率評価点 (記載省略)	図 2.3.1-(2) 保管廃棄施設の線量率評価点(固体廃棄物保管室(I)及び(II)) ～ 図 2.3.8-(2) 実験室(V)の線量率評価点 (変更なし)	下線部：図番号の変更
	 <p>図 2.3.9-(1) 実験室(VI)の線量率評価点</p>  <p>図 2.3.9-(2) 精密測定室の線量率評価点</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ : 評価点</li> <li>● : 線源</li> <li>— : 管理区域境界</li> </ul>	 <p>: 室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る図の追加</p>

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
	 <p>図 2.3.10 アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の線量率評価点</p> <p>■ : 貯蔵施設の追加に係る図の追加</p>	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>3. 火災等による損傷の防止</p> <p>3.1 火災に対する考慮～3.2 爆発に対する考慮（記載省略）</p> <p>3.3 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 保管廃棄施設～(7) 使用を終了し、維持管理する設備（記載省略）</p>	<p>3. 火災等による損傷の防止</p> <p>3.1 火災に対する考慮～3.2 爆発に対する考慮（変更なし）</p> <p>3.3 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 保管廃棄施設～(7) 使用を終了し、維持管理する設備（変更なし）</p> <p><u>(8) 使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室(VI)及び精密測定室</u> 実験室(VI)及び精密測定室は、鉄筋コンクリート造の耐火構造の建築物の内部に位置する。実験室(VI)及び精密測定室において使用する設備・機器は可能な限り接地するとともに、主要な設備・機器の材料は不燃性又は難燃性のものを、主要なケーブルは難燃性のものを用いる。 実験室(VI)及び精密測定室への化学薬品の持込みは最小限とし、発生した廃液は処理を行い速やかに廃棄する。</p> <p><u>(9) 貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設</u> アイソレーションルーム(I)は、鉄筋コンクリート造の耐火構造の建築物の内部に位置する。核燃料物質は、容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、金属容器に収納する。さらに、金属容器をアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設の鉛製の貯蔵箱内で貯蔵する。</p>	室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加
4. 立入りの防止（記載省略）	4. 立入りの防止（変更なし）	記載の適正化
5. 自然現象による影響の考慮（記載省略）	5. 自然現象による影響の考慮（変更なし）	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考												
<p>6. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>6.1 臨界安全に対する考慮（記載省略）</p> <p>6.2 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（記載省略）</p>	<p>6. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>6.1 臨界安全に対する考慮（変更なし）</p> <p>6.2 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（変更なし）</p> <p>(7) <u>使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（VI）及び精密測定室</u> 実験室（VI）及び精密測定室においては、各室を单一ユニットとし、Pu-水系の溶液燃料に対する核的制限値210g（<sup>239</sup>Pu換算）を超えないように質量管理を行う。 実験室（VI）及び精密測定室への核燃料物質の搬入に際しては、核燃料物質の量が測定・評価されていることを確認した後移動する。このように、臨界安全管理は十分になされており、核燃料物質が臨界に達するおそれはない。</p> <p>(8) <u>貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</u> アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設においては、室を单一ユニットとし、Pu-水系の溶液燃料に対する核的制限値210g（<sup>239</sup>Pu換算）を超えないように質量管理を行う。 アイソレーションルーム（I）への核燃料物質の搬入に際しては、核燃料物質の量が測定・評価されていることを確認した後移動する。このように、臨界安全管理は十分になされており、核燃料物質が臨界に達するおそれはない。アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設における核燃料物質の取扱量は次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>貯蔵場所 (单一ユニット)</th> <th>プルトニウム (g)</th> <th>濃縮ウラン (g)</th> <th><sup>235</sup>U<sup>*1</sup> (g)</th> <th><sup>233</sup>U (g)</th> <th>貯蔵方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アイソレーションルーム (I) 内貯蔵施設</td> <td>3.6</td> <td>64.200</td> <td>8.982</td> <td>0.2</td> <td>溶液等で貯蔵</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 濃縮ウランの取扱量の内数</p>	貯蔵場所 (单一ユニット)	プルトニウム (g)	濃縮ウラン (g)	<sup>235</sup> U <sup>*1</sup> (g)	<sup>233</sup> U (g)	貯蔵方法	アイソレーションルーム (I) 内貯蔵施設	3.6	64.200	8.982	0.2	溶液等で貯蔵	室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加
貯蔵場所 (单一ユニット)	プルトニウム (g)	濃縮ウラン (g)	<sup>235</sup> U <sup>*1</sup> (g)	<sup>233</sup> U (g)	貯蔵方法									
アイソレーションルーム (I) 内貯蔵施設	3.6	64.200	8.982	0.2	溶液等で貯蔵									
<p>7. 施設検査対象施設の地盤（記載省略）</p> <p>8. 地震による損傷の防止（記載省略）</p> <p>9. 津波による損傷の防止（記載省略）</p> <p>10. 外部からの衝撃による損傷の防止（記載省略）</p> <p>11. 施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止（記載省略）</p> <p>12. 溢水による損傷の防止（記載省略）</p> <p>13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止（記載省略）</p>	<p>7. <u>使用前検査対象施設の地盤</u>（変更なし）</p> <p>8. 地震による損傷の防止（変更なし）</p> <p>9. 津波による損傷の防止（変更なし）</p> <p>10. 外部からの衝撃による損傷の防止（変更なし）</p> <p>11. <u>使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止</u>（変更なし）</p> <p>12. 溢水による損傷の防止（変更なし）</p> <p>13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止（変更なし）</p>	法令改正に伴う記載の適正化												
		法令改正に伴う記載の適正化												

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
14. 飛散物による損傷の防止（記載省略）	14. 飛散物による損傷の防止（変更なし）	
15. 重要度に応じた安全機能の確保（記載省略）	15. 重要度に応じた安全機能の確保（変更なし）	
16. 環境条件を考慮した設計（記載省略）	16. 環境条件を考慮した設計（変更なし）	
17. 検査等を考慮した設計（記載省略）	17. 検査等を考慮した設計（変更なし）	
18. <u>施設検査対象施設の共用</u> （記載省略）	18. <u>使用前検査対象施設の共用</u> （変更なし）	法令改正に伴う記載の適正化
19. 誤操作の防止（記載省略）	19. 誤操作の防止（変更なし）	
20. 安全避難通路等 施設検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。 (1) 安全避難通路～(3) 可搬式の仮設照明（記載省略）	20. 安全避難通路等 使用前検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。 (1) 安全避難通路～(3) 可搬式の仮設照明（変更なし）	法令改正に伴う記載の適正化
21. 設計評価事故時の放射線障害の防止（記載省略）	21. 設計評価事故時の放射線障害の防止（変更なし）	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>22. 貯蔵施設</p> <p>22.1 概要</p> <p>貯蔵施設は、本施設で使用する核燃料物質を貯蔵するための必要な容量を有する。核燃料保管室は、主に酸化プルトニウムを保管する8室の保管庫を1基、主に酸化ウランを保管する6室の保管庫を3基、その他2室の保管庫を1基の計28室を有し、本施設の核燃料物質を保管できる十分な容量を有している。核燃料物質を搬出入する場合、その他特に必要がある場合を除き、出入口扉は施錠し、許可を受けた者以外の者の立入りを制限する。出入口扉又はその付近には、放射能標識に「貯蔵室」等と記載し、さらに、許可なくして立入りを禁ずる旨を記載した標識を設ける。</p> <p>22.2 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性</p> <p>(1) 貯蔵施設のうち、貯蔵量を増量する核燃料保管室</p> <p>核燃料保管室の貯蔵量は、核的制限値である4.5kg (<sup>239</sup>Pu換算) 以下で管理しており、許可変更後の許可上の最大貯蔵量は4.308kg (<sup>239</sup>Pu換算) となる。令和2年3月16日現在の実在庫量は [ ] kg (<sup>239</sup>Pu換算) であり、プルトニウムの増加分(300g)及び5%未満濃縮ウランの増加分(40kg)を加えた在庫量は [ ] kg (<sup>239</sup>Pu換算) となる。</p> <p>プルトニウムの増加分(300g)は、核燃料保管室内のI型保管庫8室のうち、令和2年3月16日現在空室である2室を用いて貯蔵する。当該2室を含む各室は、核燃料保管室の実効線量評価に基づき、1室当たり200g以下に制限する。</p> <p>5%未満濃縮ウランの増加分(40kg)は、核燃料保管室内のII型保管庫18室において、令和2年3月16日現在空室である8室のうち4室を用いて貯蔵する。当該4室については、当該ウランの貯蔵形態を考慮し、1室当たり12kg以下に制限する。</p> <p>以上より、核燃料保管室における貯蔵能力は、プルトニウム及び5%未満濃縮ウランの増加分に対して十分に余裕がある。</p>	<p>22. 貯蔵施設</p> <p>22.1 概要</p> <p>貯蔵施設は、本施設で使用する核燃料物質を貯蔵するための必要な容量を有する。核燃料物質を搬出入する場合、その他特に必要がある場合を除き、出入口扉は施錠し、許可を受けた者以外の者の立入りを制限する。出入口扉又はその付近には、放射能標識に「貯蔵室」等と記載し、さらに、許可なくして立入りを禁ずる旨を記載した標識を設ける。</p> <p>22.2 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性</p> <p>(1) 貯蔵施設のうち、貯蔵量を増量する核燃料保管室</p> <p>核燃料保管室は、主に酸化プルトニウムを保管する8室の保管庫を1基、主に酸化ウランを保管する6室の保管庫を3基、その他2室の保管庫を1基の計28室を有し、本施設の核燃料物質を保管できる十分な容量を有している。</p> <p>核燃料保管室の貯蔵量は、核的制限値である4.5kg (<sup>239</sup>Pu換算) 以下で管理しており、許可変更後の許可上の最大貯蔵量は4.308kg (<sup>239</sup>Pu換算) となる。令和2年3月16日現在の実在庫量は [ ] kg (<sup>239</sup>Pu換算) であり、プルトニウムの増加分(300g)及び5%未満濃縮ウランの増加分(40kg)を加えた在庫量は [ ] kg (<sup>239</sup>Pu換算) となる。</p> <p>プルトニウムの増加分(300g)は、核燃料保管室内のI型保管庫8室のうち、令和2年3月16日現在空室である2室を用いて貯蔵する。当該2室を含む各室は、核燃料保管室の実効線量評価に基づき、1室当たり200g以下に制限する。</p> <p>5%未満濃縮ウランの増加分(40kg)は、核燃料保管室内のII型保管庫18室において、令和2年3月16日現在空室である8室のうち4室を用いて貯蔵する。当該4室については、当該ウランの貯蔵形態を考慮し、1室当たり12kg以下に制限する。</p> <p>以上より、核燃料保管室における貯蔵能力は、プルトニウム及び5%未満濃縮ウランの増加分に対して十分に余裕がある。</p> <p>(2) 貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム(I)内貯蔵施設</p> <p>アイソレーションルーム内貯蔵施設の貯蔵量は、Pu-水系の溶液燃料に対する核的制限値210g (<sup>239</sup>Pu換算) を超えないように質量管理を行う。許可変更後の許可上の最大貯蔵量は12.982g (<sup>239</sup>Pu換算) である。</p> <p>当該貯蔵施設において、上記の貯蔵量を貯蔵するために想定している必要な容量は、1個当たり約400cm<sup>3</sup>の金属容器30個分(約1.2×10<sup>4</sup>cm<sup>3</sup>)に対して、当該貯蔵施設に設置する貯蔵箱2基の容量は約7.8×10<sup>4</sup>cm<sup>3</sup>である。</p> <p>以上より、アイソレーションルーム内貯蔵施設における貯蔵能力は、想定する貯蔵量に対して十分に余裕がある。</p>	記載の適正化 (22.2に移動)
		記載の適正化 (22.1から移動)

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
<p>23. 廃棄施設</p> <p>23.1 気体廃棄施設</p> <p>23.1.1 廃棄の方法～23.1.3 放出放射能（記載省略）</p> <p>23.1.4 標識 　　気体廃棄施設の排気筒又はその付近及び排気フィルタ表面に放射能標識を付し、さらに、許可なくして触れることを禁ずる旨の標識を設ける。また、排気管には放射能表示を表面に付す。</p> <p>23.1.5 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（記載省略）</p>	<p>23. 廃棄施設</p> <p>23.1 気体廃棄施設</p> <p>23.1.1 廃棄の方法～23.1.3 放出放射能（変更なし）</p> <p>23.1.4 標識 　　気体廃棄施設の排気筒又はその付近及び排気フィルタユニットの表面に放射能標識を付し、さらに、許可なくして触れる 것을禁ずる旨の標識を設ける。また、排気管には放射能表示を表面に付す。</p> <p>23.1.5 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（変更なし）</p> <p>(7) <u>使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（VI）及び精密測定室</u> 　　<u>実験室（VI）及び精密測定室の各室において使用する使用済燃料は、焼き付け、封入して使用するため、気体廃棄物の発生はない。</u></p> <p>(8) <u>貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</u> 　　<u>アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の貯蔵箱に貯蔵する核燃料物質は、容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、さらに金属容器に収納して貯蔵するため、気体廃棄物の発生はない。</u></p>	記載の適正化
<p>23.2 液体廃棄施設</p> <p>23.2.1 廃棄の方法～23.2.4 標識（記載省略）</p> <p>23.2.5 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（記載省略）</p>	<p>23.2 液体廃棄施設</p> <p>23.2.1 廃棄の方法～23.2.4 標識（変更なし）</p> <p>23.2.5 平成25年12月18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 (1) 使用施設の設備へ追加する設備～(6) 使用を終了し、維持管理する設備（変更なし）</p> <p>(7) <u>使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（VI）及び精密測定室</u> 　　<u>実験室（VI）及び精密測定室の各室において使用する使用済燃料は、焼き付け、封入されており、液体廃棄物の発生はない。</u></p> <p>(8) <u>貯蔵施設として追加するアイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</u> 　　<u>本貯蔵施設から液体廃棄物は発生しない。</u></p>	室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加 貯蔵施設の追加することに係る記載の追加
23.3 固体廃棄施設（記載省略）	23.3 固体廃棄施設（変更なし）	室に使用済燃料の最大取扱量を追加することに係る記載の追加 貯蔵施設の追加することに係る記載の追加
24. 汚染を検査するための設備（記載省略）	24. 汚染を検査するための設備（変更なし）	
25. 監視設備（記載省略）	25. 監視設備（変更なし）	
26. 非常用電源設備（記載省略）	26. 非常用電源設備（変更なし）	
27. 通信連絡設備等（記載省略）	27. 通信連絡設備等（変更なし）	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類1）

変更前	変更後	備考
28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（記載省略）	28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（変更なし）	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類2）

変更前	変更後	備考
<p>添付書類2</p> <p>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書</p> <p>(バックエンド研究施設)</p>	<p>添付書類2</p> <p>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書</p> <p>(バックエンド研究施設)</p>	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類2）

変更前	変更後	備考
(記載省略)	(変更なし)	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類3）

変更前	変更後	備考
添付書類3  変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 (バックエンド研究施設)	添付書類3  変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 (バックエンド研究施設)	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類3）

変更前	変更後	備考
(記載省略)	(変更なし)	

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表  
(バックエンド研究施設)  
(別添 1 )

令和 3 年 2 月

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法</u></p> <p><u>(バックエンド研究施設)</u></p>	1 F 燃料デブリ分析を行うための新規追加

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考					
	<p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る使用の方法、核燃料物質の種類等について 1 項から 5 項に示す。1 F 燃料デブリ分析は、本文「2. 使用の目的及び方法」内の「目的番号 1 再処理プロセスに関する研究開発」、「目的番号 2 TRU 廃棄物処分に関する研究開発」及び「目的番号 7 分析」に記載した取扱設備・機器を使用する。使用に当たっては、各使用の方法に準じて実施する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明について、別添 1－添付書類 1 及び別添 1－添付書類 2 に示す。</u></p> <p><u>1. 使用の方法</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目的番号</th><th>使用の方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>1 2</u></td><td> <p><u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等※1 からバックエンド研究施設に搬入された 1 F 燃料デブリ※2 は、表－1 場所別使用の方法、表－2 取扱制限量に従って使用する。1 F 燃料デブリ及び 1 F 燃料デブリの分取・溶解等を行った試料を搬出入又は移送する際は、セル、グローブボックス、フード、室の取扱制限量を超えないことを確認する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る作業フローを図－1 に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u>  <u>※2 化学的に活性な試料として取り扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1) コンクリートセルへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出す。</u>  <u>天井ポートを介して受入セルに搬入する。又はコンクリートセル付属設備である実験室（Ⅲ）サンプリングボックスから、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>2) グローブボックスへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出した後、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>(2) 移送</u></p> <p><u>コンクリートセル及びグローブボックス間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、サンプリングボックスを介して、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>グローブボックス間又はグローブボックス及びフード間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>フード間又はフード及び室間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、ビニール袋等に封入して搬出入を行う。</u></p> <p><u>(3) 試験</u></p> <p><u>1) 前処理</u>  <u>コンクリートセル、グローブボックス、フードにおいて、1 F 燃料デブリ試料の溶解、試薬添加、分取・希釀、化学分離、蒸発・乾固、焼き付け等の前処理を必要に応じて実施する。溶解は、硝酸等を用いた酸溶解、過酸化ナトリウム等を用いたアルカリ融解等により行う。この際、必要に応じてその他の試薬や、電気炉、ホットプレート等の加熱装置を使用する。</u>  <u>試薬添加は、採用する分析法に応じて行う。</u>  <u>分取・希釀は、その後の化学分離、測定に供する量を採取するため、ガラス器具等を用いて分取し、純水、試薬等により希釀する。</u>  <u>化学分離は、イオン交換分離法、溶媒抽出法等により実施する。</u>  <u>蒸発・乾固、焼き付けは、ホットプレート等の加熱装置を使用して実施する。</u></p> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	目的番号	使用の方法	<u>1 2</u>	<p><u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等※1 からバックエンド研究施設に搬入された 1 F 燃料デブリ※2 は、表－1 場所別使用の方法、表－2 取扱制限量に従って使用する。1 F 燃料デブリ及び 1 F 燃料デブリの分取・溶解等を行った試料を搬出入又は移送する際は、セル、グローブボックス、フード、室の取扱制限量を超えないことを確認する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る作業フローを図－1 に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u>  <u>※2 化学的に活性な試料として取り扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1) コンクリートセルへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出す。</u>  <u>天井ポートを介して受入セルに搬入する。又はコンクリートセル付属設備である実験室（Ⅲ）サンプリングボックスから、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>2) グローブボックスへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出した後、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>(2) 移送</u></p> <p><u>コンクリートセル及びグローブボックス間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、サンプリングボックスを介して、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>グローブボックス間又はグローブボックス及びフード間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>フード間又はフード及び室間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、ビニール袋等に封入して搬出入を行う。</u></p> <p><u>(3) 試験</u></p> <p><u>1) 前処理</u>  <u>コンクリートセル、グローブボックス、フードにおいて、1 F 燃料デブリ試料の溶解、試薬添加、分取・希釀、化学分離、蒸発・乾固、焼き付け等の前処理を必要に応じて実施する。溶解は、硝酸等を用いた酸溶解、過酸化ナトリウム等を用いたアルカリ融解等により行う。この際、必要に応じてその他の試薬や、電気炉、ホットプレート等の加熱装置を使用する。</u>  <u>試薬添加は、採用する分析法に応じて行う。</u>  <u>分取・希釀は、その後の化学分離、測定に供する量を採取するため、ガラス器具等を用いて分取し、純水、試薬等により希釀する。</u>  <u>化学分離は、イオン交換分離法、溶媒抽出法等により実施する。</u>  <u>蒸発・乾固、焼き付けは、ホットプレート等の加熱装置を使用して実施する。</u></p>		<u>1 F 燃料デブリ分析を行うため</u>
目的番号	使用の方法						
<u>1 2</u>	<p><u>燃料試験施設、福島第一原子力発電所等※1 からバックエンド研究施設に搬入された 1 F 燃料デブリ※2 は、表－1 場所別使用の方法、表－2 取扱制限量に従って使用する。1 F 燃料デブリ及び 1 F 燃料デブリの分取・溶解等を行った試料を搬出入又は移送する際は、セル、グローブボックス、フード、室の取扱制限量を超えないことを確認する。</u></p> <p><u>1 F 燃料デブリ分析に係る作業フローを図－1 に示す。</u></p> <p><u>※1 1 F 燃料デブリの取扱許可のある施設</u>  <u>※2 化学的に活性な試料として取り扱う。</u></p> <p><u>(1) 搬入</u></p> <p><u>1) コンクリートセルへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出す。</u>  <u>天井ポートを介して受入セルに搬入する。又はコンクリートセル付属設備である実験室（Ⅲ）サンプリングボックスから、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>2) グローブボックスへの搬入</u>  <u>輸送容器から 1 F 燃料デブリを収納した金属容器を取り出した後、バッグインによって搬入する。</u></p> <p><u>(2) 移送</u></p> <p><u>コンクリートセル及びグローブボックス間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、サンプリングボックスを介して、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>グローブボックス間又はグローブボックス及びフード間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、バッグイン、バッグアウト等により行う。</u>  <u>フード間又はフード及び室間での試料の移動は、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納の上、ビニール袋等に封入して搬出入を行う。</u></p> <p><u>(3) 試験</u></p> <p><u>1) 前処理</u>  <u>コンクリートセル、グローブボックス、フードにおいて、1 F 燃料デブリ試料の溶解、試薬添加、分取・希釀、化学分離、蒸発・乾固、焼き付け等の前処理を必要に応じて実施する。溶解は、硝酸等を用いた酸溶解、過酸化ナトリウム等を用いたアルカリ融解等により行う。この際、必要に応じてその他の試薬や、電気炉、ホットプレート等の加熱装置を使用する。</u>  <u>試薬添加は、採用する分析法に応じて行う。</u>  <u>分取・希釀は、その後の化学分離、測定に供する量を採取するため、ガラス器具等を用いて分取し、純水、試薬等により希釀する。</u>  <u>化学分離は、イオン交換分離法、溶媒抽出法等により実施する。</u>  <u>蒸発・乾固、焼き付けは、ホットプレート等の加熱装置を使用して実施する。</u></p>						

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後		備考
	<p><u>12</u> (つづき)</p> <p><u>2) 分析</u> コンクリートセル、グローブボックス、フード、室において、1)にて前処理を実施した試料の分析を行う。 分析は主として、発光分析装置による元素分析、質量分析計による質量分析、放射能測定装置による放射線測定を行う。また、必要に応じて汎用の分析装置をコンクリートセル、グローブボックス、フードに搬入して分析を行う。</p> <p><u>3) 処理</u> 分析後の試料は既許可の方法にて処理する。</p> <p><u>(4) 貯蔵</u> 1 F 燃料デブリ及び1 F 燃料デブリの溶解・分取等を行った試料については、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、さらに開放型の金属容器に収納した上で、アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設の貯蔵箱で貯蔵する。1 F 燃料デブリが直接触れる容器が金属製以外の場合は、当該容器を容易に漏えいするおそれがない構造の金属容器に収納した上で、上記の措置を講ずる。</p> <p><u>(5) 搬出</u></p> <p><u>1) コンクリートセルからの搬出</u> 1 F 燃料デブリをバイアル等の容器に入れ、金属容器に収納し、天井ポートを介して輸送容器内に装荷する。又は1 F 燃料デブリをバイアル等の容器に入れ、実験室（III）サンプリングボックスからバッグアウトにより搬出し、バッグアウトしたものを金属容器に収納し輸送容器内に装荷する。</p> <p><u>2) グローブボックスからの搬出</u> 1 F 燃料デブリをバイアル等の容器に入れ、グローブボックスからバッグアウトにより搬出し、バッグアウトしたものを金属容器に収納し輸送容器内に装荷する。</p> <p><u>3) フード及び室からの搬出</u> 1 F 燃料デブリをバイアル等の容器に入れ、ビニールバッグに封入する等により飛散又は漏洩を防止する措置を施した上で金属容器に収納し、輸送容器内に装荷する。</p> <p>輸送容器の汚染検査を行い、必要に応じてクレーン設備等を用いて車両へ積み込み、施設外へ運搬する。</p> <p><u>【安全対策】</u> 安全対策については、別添1－添付書類1に示す。</p> <p>ただし、上記は平和の目的に限る。</p>		1 F 燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後			備考																			
	<p>2. 核燃料物質の種類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核燃料物質 の種類</th><th>化合物の名称<sup>注1</sup></th><th>主な化学形<sup>注1</sup></th><th>性状 (物理的形態)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">(1) 1F燃料 デブリ</td><td>酸化物</td><td><u>UO<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U, Pu)O<sub>2</sub></u></td><td rowspan="5">固体及び液体</td></tr> <tr> <td>金属 (合金)</td><td><u>U, Pu</u> <u>Fe-Cr-Ni-U-Zr</u> <u>Fe-Cr-Ni-Pu-Zr</u></td></tr> <tr> <td>ケイ酸塩 (MCCI生成物<sup>注2</sup>)</td><td><u>(U, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u></td></tr> <tr> <td>ケイ酸塩 (Mo<sub>2</sub>)</td><td><u>(U, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u></td></tr> <tr> <td>ケイ酸塩 (ガラス)</td><td><u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Gd-O</u> <u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Pu-Gd-O</u></td></tr> <tr> <td>(2) (1)を含む 混合物</td><td>上記化学形とその他構造材との混合物</td><td></td></tr> </tbody> </table>			核燃料物質 の種類	化合物の名称 <sup>注1</sup>	主な化学形 <sup>注1</sup>	性状 (物理的形態)	(1) 1F燃料 デブリ	酸化物	<u>UO<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U, Pu)O<sub>2</sub></u>	固体及び液体	金属 (合金)	<u>U, Pu</u> <u>Fe-Cr-Ni-U-Zr</u> <u>Fe-Cr-Ni-Pu-Zr</u>	ケイ酸塩 (MCCI生成物 <sup>注2</sup> )	<u>(U, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u>	ケイ酸塩 (Mo <sub>2</sub> )	<u>(U, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u>	ケイ酸塩 (ガラス)	<u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Gd-O</u> <u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Pu-Gd-O</u>	(2) (1)を含む 混合物	上記化学形とその他構造材との混合物		1 F 燃料デブリ分析を行うため
核燃料物質 の種類	化合物の名称 <sup>注1</sup>	主な化学形 <sup>注1</sup>	性状 (物理的形態)																				
(1) 1F燃料 デブリ	酸化物	<u>UO<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr)O<sub>2</sub>, (Zr, U, Pu)O<sub>2</sub></u>	固体及び液体																				
	金属 (合金)	<u>U, Pu</u> <u>Fe-Cr-Ni-U-Zr</u> <u>Fe-Cr-Ni-Pu-Zr</u>																					
	ケイ酸塩 (MCCI生成物 <sup>注2</sup> )	<u>(U, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca)O<sub>2</sub></u>																					
	ケイ酸塩 (Mo <sub>2</sub> )	<u>(U, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Al)O<sub>2</sub></u> <u>(U, Pu, Zr, Ca, Gd)O<sub>2</sub></u>																					
	ケイ酸塩 (ガラス)	<u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Gd-O</u> <u>Si-Al-Ca-Fe-Cr-Mg-Na-K-Zr-U-Pu-Gd-O</u>																					
(2) (1)を含む 混合物	上記化学形とその他構造材との混合物																						
	<p>注1 分析の結果得られた知見を基に継続的に見直しを行う。また、安全対策に影響を及ぼすような分析結果が得られた場合については変更許可申請を行う。</p> <p>注2 MCCI生成物 : Molten Core Concrete Interaction (溶融炉心コンクリート相互作用)により生じたもの。コンクリート成分である、カルシウム、ケイ素等を含む。</p>																						
	<p>3. 年間予定使用量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">核燃料物質の種類</th><th colspan="2">年間予定使用量<sup>注1</sup></th></tr> <tr> <th>最大存在量 (Bq)</th><th>延べ取扱量 (Bq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 F 燃料デブリ</td><td><u>1.85 × 10<sup>10</sup></u></td><td><u>1.85 × 10<sup>10</sup></u></td></tr> </tbody> </table>			核燃料物質の種類	年間予定使用量 <sup>注1</sup>		最大存在量 (Bq)	延べ取扱量 (Bq)	1 F 燃料デブリ	<u>1.85 × 10<sup>10</sup></u>	<u>1.85 × 10<sup>10</sup></u>												
核燃料物質の種類	年間予定使用量 <sup>注1</sup>																						
	最大存在量 (Bq)	延べ取扱量 (Bq)																					
1 F 燃料デブリ	<u>1.85 × 10<sup>10</sup></u>	<u>1.85 × 10<sup>10</sup></u>																					
	<p>注1 1 F 燃料デブリの年間予定使用量については、本文「5. 予定使用期間及び年間予定使用量」に記載する核燃料物質の種類のうち、使用済燃料の年間予定使用量の範囲で行う。</p>																						
	<p>4. 使用済燃料の処分の方法</p> <table border="1"> <tr> <td>1 F 燃料デブリの処 分の方法</td><td colspan="2">1 F 燃料デブリの試料及び残材は、福島第一原子力発電所等に搬出する。また、分析後の 1 F 燃料デブリは既許可の方法にて処分する。</td></tr> </table>			1 F 燃料デブリの処 分の方法	1 F 燃料デブリの試料及び残材は、福島第一原子力発電所等に搬出する。また、分析後の 1 F 燃料デブリは既許可の方法にて処分する。																		
1 F 燃料デブリの処 分の方法	1 F 燃料デブリの試料及び残材は、福島第一原子力発電所等に搬出する。また、分析後の 1 F 燃料デブリは既許可の方法にて処分する。																						

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考		
	<p>5. 貯蔵施設の位置</p> <table border="1"> <tr> <td>貯蔵施設の位置</td><td> <p><u>バックエンド研究施設の地理的状況は、本文「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。</u></p> <p><u>1F燃料デブリの貯蔵に係る貯蔵施設は、実験棟B 1階のアイソレーションルーム（I）内に位置する。</u></p> <p><u>貯蔵施設の位置を本文「図4-4(3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）」に示す。</u></p> </td></tr> </table>	貯蔵施設の位置	<p><u>バックエンド研究施設の地理的状況は、本文「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。</u></p> <p><u>1F燃料デブリの貯蔵に係る貯蔵施設は、実験棟B 1階のアイソレーションルーム（I）内に位置する。</u></p> <p><u>貯蔵施設の位置を本文「図4-4(3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）」に示す。</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため
貯蔵施設の位置	<p><u>バックエンド研究施設の地理的状況は、本文「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。</u></p> <p><u>1F燃料デブリの貯蔵に係る貯蔵施設は、実験棟B 1階のアイソレーションルーム（I）内に位置する。</u></p> <p><u>貯蔵施設の位置を本文「図4-4(3) 使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟B 1階）」に示す。</u></p>			

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

備考	表-1 場所別使用の方法											
	前処理					分析						
使用場所	搬出入	移送	溶解	試薬添加	分取・希釈	化学分離	蒸発・乾固	焼き付け	元素分析	放射線測定	質量分析	汎用分析装置による分析装置
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受入セル	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
プロセスセル	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
化學セル	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
サンプリングボックス	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
グローブボックス B-3, B-4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
実験室(IV)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
実験室(V)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
フード H-1, H-2, H-3, H-5, H-6	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
実験室(VI)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
グローブボックス A-1, A-8, A-9	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
フード H-14, H-15, H-16	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
分析室(I)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
グローブボックス D-8, D-9, D-10, D-11, D-13, D-14, D-15, D-17, D-19, D-20, D-21, D-22, D-23	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
フード H-22, H-23, H-24	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
分析室(II)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
グローブボックス D-1, D-2, D-3	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
フード H-17, H-18	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	
グローブボックス D-4	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	
グローブボックス D-5, D-6	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	
グローブボックス C-8	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	
フード H-25	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
精密測定室	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	

：1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考									
	<p style="text-align: center;"><u>表－2 取扱制限量</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th><th style="text-align: center;">核燃料物質の性状</th><th style="text-align: center;">1F燃料デブリの取扱制限量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>プロセスセル、化学セル</u></td><td style="text-align: center;"><u>固体及び液体</u></td><td style="text-align: center;"><u><math>1.85 \times 10^{10}</math> Bq 以下</u></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>実験室(III), (IV), (VI)、 分析室(I), (II), (III), (IV)、 精密測定室、廃液処理室(VI)</u></td><td style="text-align: center;"><u>固体及び液体</u></td><td style="text-align: center;"><u>本文「表2-1 最大取扱量」に 示す各使用場所における使用 済燃料の最大取扱量以下</u></td></tr> </tbody> </table>	場所	核燃料物質の性状	1F燃料デブリの取扱制限量	<u>プロセスセル、化学セル</u>	<u>固体及び液体</u>	<u><math>1.85 \times 10^{10}</math> Bq 以下</u>	<u>実験室(III), (IV), (VI)、 分析室(I), (II), (III), (IV)、 精密測定室、廃液処理室(VI)</u>	<u>固体及び液体</u>	<u>本文「表2-1 最大取扱量」に 示す各使用場所における使用 済燃料の最大取扱量以下</u>	1F燃料デブリ分析 を行うため
場所	核燃料物質の性状	1F燃料デブリの取扱制限量									
<u>プロセスセル、化学セル</u>	<u>固体及び液体</u>	<u><math>1.85 \times 10^{10}</math> Bq 以下</u>									
<u>実験室(III), (IV), (VI)、 分析室(I), (II), (III), (IV)、 精密測定室、廃液処理室(VI)</u>	<u>固体及び液体</u>	<u>本文「表2-1 最大取扱量」に 示す各使用場所における使用 済燃料の最大取扱量以下</u>									

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後					備考
	<p>貯蔵施設</p> <p>セル※2</p> <p>グローブボックス※2</p> <p>フード※2</p> <p>実験室※2</p> <p>廃棄施設</p> <p>福島第一原子力発電所等※1</p> <p>前処理 ・溶解 ・試薬添加 ・分取・希釈 ・化学分離 ・蒸発・乾固 ・焼き付け等</p> <p>前処理 ・溶解 ・試薬添加 ・分取・希釈 ・化学分離 ・蒸発・乾固 ・焼き付け等</p> <p>前処理 ・溶解 ・試薬添加 ・分取・希釈 ・化学分離 ・蒸発・乾固 ・焼き付け等</p> <p>分析 ・その他分析 (汎用分析装置による分析)</p> <p>分析 ・元素分析 ・質量分析 ・その他分析 (汎用分析装置による分析)</p> <p>分析 ・その他分析 (汎用分析装置による分析)</p> <p>分析 ・質量分析 ・放射線測定 ・その他分析 (汎用分析装置による分析)</p> <p>固体</p> <p>液体</p> <p>廃液</p> <p>固型化</p> <p>※3 福島第一原子力発電所等※1</p>					：1F燃料デブリ分析を行うため

※1 1F燃料デブリ取扱許可施設

※2 取扱設備は、別添1の「表1 場所別使用の方法」のとおり

※3 必要に応じてセル、グローブボックス等の使用の設備からも搬出する。

図-1 1F燃料デブリ分析に係る作業フロー

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1－添付書類1</u></p> <p><u>変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和32年法律第166号) 第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。)</u></p> <p><u>(バックエンド研究施設)</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p>1. 閉じ込めの機能</p> <p>本施設で取り扱う1F燃料デブリは既許可の範疇において、使用済燃料として取り扱う。本施設には、放射性物質（使用済燃料は放射性物質の範疇に含まれる。）の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう放射性物質に対する閉じ込め機能を設ける。閉じ込めは、物理的障壁としての閉じ込め障壁と障壁による閉じ込めを補助する気体廃棄施設からなる。</p> <p>非密封の放射性物質はセル、グローブボックス、フード等で取り扱い、これらを物理的障壁とする。また、その内部に設置される試験機器等については、極力セル、グローブボックス、フード等の汚染を防ぐ構造とする。さらに、建家にも閉じ込め障壁としての役割を持たせる。</p> <p>(1) コンクリートセル</p> <p>本施設には、再処理プロセス試験に関連する設備等を設置するプロセスセル及び化学セル、使用済燃料の受入れ及び一時保管等を行う受入セルがある。</p> <p>プロセスセル及び化学セルには、ステンレス鋼ライニングを施し、その床部をドリップトレイとし、万一、放射性溶液がセル内に漏えいした場合においても容易な回収を可能としている。両セルは負圧管理（通常、-147～-294Pa）を行い、空気漏えい率を0.1vol%/h（-294Pa時）以下とする。</p> <p>受入セルは、内面の床及び腰壁にステンレス鋼ライニングを施し、負圧管理（通常、-147～-294Pa）を行う。</p> <p>(2) グローブボックス</p> <p>グローブボックス本体の主要材料はステンレス鋼であり、これに窓等を固定すること、また、グローブポート取付部、グローブボックス間の接続部等はガスケット等の使用により放射性物質の漏えいを防ぎ、グローブボックスは負圧管理（通常、-196～-294Pa）を行い、空気漏えい率を0.1vol%/h（-294Pa時）以下とする。</p> <p>(3) フード</p> <p>フード本体は、前面の窓が開閉可能になっており、窓半開時の風速を0.5m/s以上に維持することによって、放射性物質がフード外へ漏えいすることを防止する。</p> <p>なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取り扱う場合の最大取扱量については、JIS Z 4808-2002及びIAEA Safety Series No. 30等の文献を参考に設定した基準量とし、取り扱う設備、機器及び装置はフード内に収納し、閉じ込め機能を確保する。</p> <p>(4) その他</p> <p>1) サンプリングボックス</p> <p>プロセスセル及び化学セルで取り扱う試料をバッグイン又はバッグアウトによる閉じ込め状態でセル内外へ搬出入するために、化学セルの側壁に接して実験室（III）にサンプリングボックスを設ける。サンプリングボックスは、負圧管理（通常、-147～-294Pa）を行い、空気漏えい率を0.1vol%/h（-294Pa時）以下として、試料搬出入における汚染の拡大を防止する。</p> <p>2) 管理区域内の床及び壁</p> <p>管理区域内の床及び壁は、放射性物質が浸透しにくく、除染作業が容易な樹脂系材料を用いた仕上げを施す。</p> <p>3) 機器・配管</p> <p>機器・配管は、その使用条件（温度、硝酸濃度等）に対し、十分な耐食性を有する材料（ステンレス鋼、チタン系等）を使用する。また、機器・配管の製作・施工に当たっては、十分に実績のある工事の方法を採用し、かつ、厳重な品質管理を行うことにより放射性物質の漏えいを防止する。プロセス機器と熱交換した蒸気の凝縮水及び冷却水は、放射性物質の濃度を監視し、万一の放射性物質の漏えいに対し汚染拡大を防止する。</p> <p>4) アイソレーションルーム（I）内貯蔵施設</p> <p>1F燃料デブリは、容易に漏えいするおそれがない構造の容器に収納した後ビニールバッグにより密封し、さらに開放型の金属容器に収納して貯蔵箱に貯蔵することにより放射性物質の漏えいを防止する。閉じ込め機能は、ビニールバッグの密封により確保する。</p> <p>なお、1F燃料デブリが直接触れる容器が金属製以外の場合は、当該容器を容易に漏えいするおそれがない構造の金属容器に収納した上で、上記の措置を講ずる。</p>	1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p>(5) 気体廃棄施設</p> <p>閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するために槽排気系及び換排気系からなる气体廃棄施設を設け、放射性物質の外部環境への放出を抑制する。</p> <p>1) 槽排気系</p> <p>コンクリートセル、廃液処理室等に設置する試験機器等のうち放射性物質の放出が予想されるものは、その内部を負圧状態に維持し、その排気を2段の高性能フィルタでろ過した後、換排気系の排気と合わせて排気筒から放出する。万一、排風機が故障した場合は、直ちに予備用の排風機に自動的に切換わる。また、商用電源喪失時には、排風機は非常用発電設備から給電される。</p> <p>2) 換排気系</p> <p>換排気系は、セル、グローブボックス、室等の負圧及びフードの開口部風速を維持し、その排気を高性能フィルタでろ過した後、槽排気系の排気と合わせて排気筒から放出する。非密封の放射性物質の取扱いは、負圧を維持したセル、グローブボックス等の閉じ込め障壁で行うので室内への放射性物質の漏えいはないが、万一、放射性物質が室内に飛散した場合でも、施設外に漏えいする事がないよう管理区域の各室は、外気より負圧に保っている。なお、管理区域の出入口となる更衣室入口には、負圧を維持するため、エアロックを設ける。万一、セル及びグローブボックスの排風機が故障した場合は、直ちに予備用の排風機に自動的に切換わる。商用電源喪失時には、非常用発電設備により補助排風機が運転され、給気側のダンパを閉じることにより通常時と同等の負圧が保たれる。セル及びグローブボックスの給気口には高性能フィルタを備えることにより、汚染した空気が作業環境空气中に逆流することを防止する。セル及びグローブボックスの排気口以降の各排気系統にはそれぞれ合計3段の高性能フィルタを設置する。</p> <p>フードについて、万一、排風機が故障した場合は、直ちに予備用の排風機に自動的に切換わる。商用電源喪失時には、非常用発電設備により補助排風機が運転され、閉じられたフードの窓の隙間における風速(0.5m/s以上)を確保する。フードの排気系統には、2段の高性能フィルタを設置する。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリ分析に関する作業は既許可の範疇で実施可能である。</p>	1 F 燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><b>2. 遮蔽</b></p> <p>本施設で取り扱う1F燃料デブリは既許可の範疇において、使用済燃料として取り扱う。本施設においては、各設備の線源強度に応じて必要な遮蔽体を設け、人が常時立ちに入る場所における実効線量について、1週間当たり1mSv以下とし、合理的に達成できる限り低減する。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても、立入時間を制限すること等によりこれを超えないように管理する。</p> <p>手被ばくは、主に核燃料物質等をグローブボックスでグローブ操作により取り扱う際に受ける。このため、グローブボックスでの作業では、計量スプーン、ピペット、鉗子等により線源から手までの距離をとることにより、また、必要に応じて含鉛グローブを使用することにより、手の被ばくは等価線量限度を十分下回るようとする。</p> <p>等価線量が高くなると予想される作業を行う場合には、さらに遮蔽の強化、作業時間の制限を行うことにより、等価線量の低減をはかる。</p> <p>また、各設備の取扱量は、1F燃料デブリ以外の核燃料物質及び1F汚染物も含めた合計値がそれぞれの最大取扱量を超えないよう管理を行う。</p> <p>1F燃料デブリを既許可の範疇において取り扱うことの妥当性を評価するため、1F燃料デブリと既許可の線源による実効線量率を比較した。その結果を以下に示す。</p> <p><b>2.1 1F燃料デブリの線源の設定</b></p> <p>東京電力ホールディングス株式会社から提供された、事故発生時に1F各号機に装荷されていた燃料組成情報を基に、<math>\gamma</math>線発生数及び中性子線発生数が高くなるそれぞれの条件により、ORIGEN 2.2及びSOURCES-4Cを用いて計算を行った。</p> <p>計算条件を表2.1-1、装荷されていたUO<sub>2</sub>燃料の組成を表2.1-2に示す。</p> <p>この条件により得られた、1F燃料デブリ1g当たりの<math>\gamma</math>線エネルギー情報を表2.1-3に、中性子線エネルギー情報を表2.1-4に、1F燃料デブリの比放射能を表2.1-5に示す。</p> <p><b>2.2 エネルギスペクトルの規格化及び実効線量への換算</b></p> <p>既許可の遮蔽評価においては、線源として設備ごとの最大取扱量を設定している。（本文添付書類1「2. 遮蔽」参照。）2.1の計算により得られた<math>\gamma</math>線及び中性子線のエネルギー情報は、1F燃料デブリ1g相当であり、これと比較する既許可の線源は設備ごとに最大取扱量が違うため、それぞれ放射能が異なる。両者の比較を行うために、放射能（<math>3.7 \times 10^{10}</math> Bq）による規格化を行った。</p> <p>規格化された<math>\gamma</math>線エネルギー情報及び中性子線エネルギー情報を表2.2-1及び表2.2-2に示す。</p> <p>これらの規格化されたエネルギー情報及びICRP Publication 74に基づくエネルギー群ごとの実効線量換算係数より、規格化された実効線量率を評価した。この評価結果を表2.2-3に示す。</p> <p><b>2.3 評価結果</b></p> <p>評価の結果、想定される1F燃料デブリの実効線量率は、中性子線において既許可より高くなるが、実効線量率として支配的な<math>\gamma</math>線との合計により、総合的な評価は既許可よりも低くなる。</p> <p>よって、1F燃料デブリの取扱いにおける遮蔽評価は、既許可の遮蔽評価に含まれされることから、1F燃料デブリを既許可の範疇において取り扱うことは妥当である。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリ分析に関する作業は既許可の範疇で実施可能である。</p>	1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考																																																		
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.1-1 計算条件</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>燃料組成※1</th><th>燃焼度※2</th><th>冷却期間※3</th><th>断面積ライブラリ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>γ線</u></td><td></td><td></td><td><u>9年間</u></td><td></td></tr> <tr> <td><u>中性子線</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※1 詳細な燃料組成情報を表 2.1-2 に示す。      ※2 装荷されていたUO<sub>2</sub>燃料のペレット最大燃焼度とした。      ※3 2011年3月から2020年3月とした。</p> <p style="text-align: center;"><u>表 2.1-2 UO<sub>2</sub>燃料の組成</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">核種</th><th rowspan="2">原子量</th><th colspan="2">組成比 (wt%) ※1</th></tr> <tr> <th>高濃縮度燃料</th><th>低濃縮度燃料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><u>U</u></td><td><u><sup>235</sup>U</u></td><td><u>235.04</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u><sup>238</sup>U</u></td><td><u>238.05</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u>O※2</u></td><td><u><sup>16</sup>O</u></td><td><u>15.99</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2"><u>不純物</u></td><td><u><sup>12</sup>C</u></td><td><u>12.00</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u><sup>14</sup>N</u></td><td><u>14.00</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><u>U濃縮度</u> <u>(<sup>235</sup>U / (<sup>235</sup>U + <sup>238</sup>U))</u></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※1 炭素、窒素についてはwtppm。      ※2 酸素原子は全てのU、Pu、Am原子に2つ結合しているものとした。</p>	項目	燃料組成※1	燃焼度※2	冷却期間※3	断面積ライブラリ	<u>γ線</u>			<u>9年間</u>		<u>中性子線</u>					項目	核種	原子量	組成比 (wt%) ※1		高濃縮度燃料	低濃縮度燃料	<u>U</u>	<u><sup>235</sup>U</u>	<u>235.04</u>			<u><sup>238</sup>U</u>	<u>238.05</u>			<u>O※2</u>	<u><sup>16</sup>O</u>	<u>15.99</u>			<u>不純物</u>	<u><sup>12</sup>C</u>	<u>12.00</u>			<u><sup>14</sup>N</u>	<u>14.00</u>			<u>U濃縮度</u> <u>(<sup>235</sup>U / (<sup>235</sup>U + <sup>238</sup>U))</u>					1 F 燃料デブリ分析を行うため
項目	燃料組成※1	燃焼度※2	冷却期間※3	断面積ライブラリ																																																
<u>γ線</u>			<u>9年間</u>																																																	
<u>中性子線</u>																																																				
項目	核種	原子量	組成比 (wt%) ※1																																																	
			高濃縮度燃料	低濃縮度燃料																																																
<u>U</u>	<u><sup>235</sup>U</u>	<u>235.04</u>																																																		
	<u><sup>238</sup>U</u>	<u>238.05</u>																																																		
<u>O※2</u>	<u><sup>16</sup>O</u>	<u>15.99</u>																																																		
<u>不純物</u>	<u><sup>12</sup>C</u>	<u>12.00</u>																																																		
	<u><sup>14</sup>N</u>	<u>14.00</u>																																																		
<u>U濃縮度</u> <u>(<sup>235</sup>U / (<sup>235</sup>U + <sup>238</sup>U))</u>																																																				

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考																																								
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.1-3 1 F 燃料デブリ 1 g 当たりの <math>\gamma</math> 線エネルギー情報</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>上限エネルギー (eV)</th> <th>1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><u><math>1.00 \times 10^7</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>8.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>6.50 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>5.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>4.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>3.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>2.50 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>2.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>1.66 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>1.33 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>1.00 \times 10^6</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>8.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>6.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>4.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>3.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>2.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>1.00 \times 10^5</math></u></td><td></td></tr> <tr><td><u><math>5.00 \times 10^4</math></u></td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td></td></tr> </tbody> </table>	上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)	<u><math>1.00 \times 10^7</math></u>		<u><math>8.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>6.50 \times 10^6</math></u>		<u><math>5.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>4.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>3.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>2.50 \times 10^6</math></u>		<u><math>2.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>1.66 \times 10^6</math></u>		<u><math>1.33 \times 10^6</math></u>		<u><math>1.00 \times 10^6</math></u>		<u><math>8.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>6.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>4.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>3.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>2.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>1.00 \times 10^5</math></u>		<u><math>5.00 \times 10^4</math></u>		合計		1 F 燃料デブリ分析を行うため
上限エネルギー (eV)	1 F 燃料デブリ線源 (photon/s)																																									
<u><math>1.00 \times 10^7</math></u>																																										
<u><math>8.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>6.50 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>5.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>4.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>3.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>2.50 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>2.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>1.66 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>1.33 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>1.00 \times 10^6</math></u>																																										
<u><math>8.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>6.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>4.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>3.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>2.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>1.00 \times 10^5</math></u>																																										
<u><math>5.00 \times 10^4</math></u>																																										
合計																																										

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考																																																
	<p>表 2.1-4 1 F燃料デブリ 1 g当たりの中性子線エネルギー情報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>上限エネルギー (eV)</th> <th>1 F燃料デブリ線源 (n/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><u>1. 50×10<sup>7</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 22×10<sup>7</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 00×10<sup>7</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>8. 18×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>6. 36×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>4. 96×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>4. 06×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>3. 01×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>2. 46×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>2. 35×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 83×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 11×10<sup>6</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>5. 50×10<sup>5</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 10×10<sup>5</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>3. 35×10<sup>3</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>5. 83×10<sup>2</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 01×10<sup>2</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>2. 90×10<sup>1</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 07×10<sup>1</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td><u>3. 06</u></td><td></td></tr> <tr><td><u>1. 12</u></td><td></td></tr> <tr><td><u>4. 14×10<sup>-1</sup></u></td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td></td></tr> </tbody> </table>	上限エネルギー (eV)	1 F燃料デブリ線源 (n/s)	<u>1. 50×10<sup>7</sup></u>		<u>1. 22×10<sup>7</sup></u>		<u>1. 00×10<sup>7</sup></u>		<u>8. 18×10<sup>6</sup></u>		<u>6. 36×10<sup>6</sup></u>		<u>4. 96×10<sup>6</sup></u>		<u>4. 06×10<sup>6</sup></u>		<u>3. 01×10<sup>6</sup></u>		<u>2. 46×10<sup>6</sup></u>		<u>2. 35×10<sup>6</sup></u>		<u>1. 83×10<sup>6</sup></u>		<u>1. 11×10<sup>6</sup></u>		<u>5. 50×10<sup>5</sup></u>		<u>1. 10×10<sup>5</sup></u>		<u>3. 35×10<sup>3</sup></u>		<u>5. 83×10<sup>2</sup></u>		<u>1. 01×10<sup>2</sup></u>		<u>2. 90×10<sup>1</sup></u>		<u>1. 07×10<sup>1</sup></u>		<u>3. 06</u>		<u>1. 12</u>		<u>4. 14×10<sup>-1</sup></u>		合計		1 F燃料デブリ分析を行うため
上限エネルギー (eV)	1 F燃料デブリ線源 (n/s)																																																	
<u>1. 50×10<sup>7</sup></u>																																																		
<u>1. 22×10<sup>7</sup></u>																																																		
<u>1. 00×10<sup>7</sup></u>																																																		
<u>8. 18×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>6. 36×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>4. 96×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>4. 06×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>3. 01×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>2. 46×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>2. 35×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>1. 83×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>1. 11×10<sup>6</sup></u>																																																		
<u>5. 50×10<sup>5</sup></u>																																																		
<u>1. 10×10<sup>5</sup></u>																																																		
<u>3. 35×10<sup>3</sup></u>																																																		
<u>5. 83×10<sup>2</sup></u>																																																		
<u>1. 01×10<sup>2</sup></u>																																																		
<u>2. 90×10<sup>1</sup></u>																																																		
<u>1. 07×10<sup>1</sup></u>																																																		
<u>3. 06</u>																																																		
<u>1. 12</u>																																																		
<u>4. 14×10<sup>-1</sup></u>																																																		
合計																																																		
	<p>表 2.1-5 1 F燃料デブリの比放射能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 F燃料デブリ重量 (g)</th> <th>比放射能 (Bq/g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	1 F燃料デブリ重量 (g)	比放射能 (Bq/g)																																															
1 F燃料デブリ重量 (g)	比放射能 (Bq/g)																																																	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後			備考
	<u>表 2.2-1 3.7×10<sup>10</sup> Bq当たりに規格化されたγ線エネルギー情報 (既許可及び想定される1F燃料デブリ)</u>			1F燃料デブリ分析を行うため
群No.	上限エネルギー (eV)	UO <sub>2</sub> (既許可) (photon/s)	MOX (既許可) (photon/s)	1F燃料デブリ (photon/s)
1	<u>1.00×10<sup>7</sup></u>	<u>2.60×10<sup>-1</sup></u>	<u>1.23</u>	
2	<u>8.00×10<sup>6</sup></u>	<u>1.69</u>	<u>8.02</u>	
3	<u>6.50×10<sup>6</sup></u>	<u>1.04×10<sup>1</sup></u>	<u>4.91×10<sup>1</sup></u>	
4	<u>5.00×10<sup>6</sup></u>	<u>9.80</u>	<u>4.64×10<sup>1</sup></u>	
5	<u>4.00×10<sup>6</sup></u>	<u>1.26×10<sup>5</sup></u>	<u>1.59×10<sup>5</sup></u>	
6	<u>3.00×10<sup>6</sup></u>	<u>1.01×10<sup>6</sup></u>	<u>1.25×10<sup>6</sup></u>	
7	<u>2.50×10<sup>6</sup></u>	<u>5.46×10<sup>7</sup></u>	<u>4.06×10<sup>7</sup></u>	
8	<u>2.00×10<sup>6</sup></u>	<u>2.46×10<sup>7</sup></u>	<u>2.76×10<sup>7</sup></u>	
9	<u>1.66×10<sup>6</sup></u>	<u>1.74×10<sup>8</sup></u>	<u>1.50×10<sup>8</sup></u>	
10	<u>1.33×10<sup>6</sup></u>	<u>3.16×10<sup>8</sup></u>	<u>2.67×10<sup>8</sup></u>	
11	<u>1.00×10<sup>6</sup></u>	<u>2.61×10<sup>9</sup></u>	<u>1.66×10<sup>9</sup></u>	
12	<u>8.00×10<sup>5</sup></u>	<u>4.38×10<sup>9</sup></u>	<u>3.18×10<sup>9</sup></u>	
13	<u>6.00×10<sup>5</sup></u>	<u>4.85×10<sup>9</sup></u>	<u>3.74×10<sup>9</sup></u>	
14	<u>4.00×10<sup>5</sup></u>	<u>4.78×10<sup>8</sup></u>	<u>4.39×10<sup>8</sup></u>	
15	<u>3.00×10<sup>5</sup></u>	<u>8.80×10<sup>8</sup></u>	<u>7.90×10<sup>8</sup></u>	
16	<u>2.00×10<sup>5</sup></u>	<u>2.19×10<sup>9</sup></u>	<u>1.79×10<sup>9</sup></u>	
17	<u>1.00×10<sup>5</sup></u>	<u>3.24×10<sup>9</sup></u>	<u>2.83×10<sup>9</sup></u>	
18	<u>5.00×10<sup>4</sup></u>	<u>1.55×10<sup>10</sup></u>	<u>1.35×10<sup>10</sup></u>	
<u>γ線発生量 (photon/s)</u>		<u>3.47×10<sup>10</sup></u>	<u>2.84×10<sup>10</sup></u>	
<u>放射能 (Bq)</u>		<u>3.7×10<sup>10</sup></u>	<u>3.7×10<sup>10</sup></u>	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考																																																																																																																											
	<p style="text-align: center;"><u>表 2.2-2 <math>3.7 \times 10^{10}</math> Bq当たりに規格化された中性子線エネルギー情報 (既許可及び想定される1F燃料デブリ)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>群 No.</th> <th>上限エネルギー (eV)</th> <th><math>\text{UO}_2</math> (既許可) (n/s)</th> <th><math>\text{MOX}</math> (既許可) (n/s)</th> <th>1F燃料デブリ (n/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><math>1.50 \times 10^7</math></td><td><math>2.22 \times 10^{-1}</math></td><td><math>1.05</math></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td><math>1.22 \times 10^7</math></td><td><math>8.43 \times 10^{-1}</math></td><td><math>3.98</math></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td><math>1.00 \times 10^7</math></td><td><math>2.57</math></td><td><math>1.22 \times 10^1</math></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td><math>8.18 \times 10^6</math></td><td><math>8.52</math></td><td><math>4.02 \times 10^1</math></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td><math>6.36 \times 10^6</math></td><td><math>1.77 \times 10^1</math></td><td><math>8.38 \times 10^1</math></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td><math>4.96 \times 10^6</math></td><td><math>2.34 \times 10^1</math></td><td><math>1.12 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td><math>4.06 \times 10^6</math></td><td><math>5.40 \times 10^1</math></td><td><math>2.58 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td><math>3.01 \times 10^6</math></td><td><math>4.55 \times 10^1</math></td><td><math>2.05 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td><math>2.46 \times 10^6</math></td><td><math>1.08 \times 10^1</math></td><td><math>4.71 \times 10^1</math></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td><math>2.35 \times 10^6</math></td><td><math>5.83 \times 10^1</math></td><td><math>2.53 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td><math>1.83 \times 10^6</math></td><td><math>9.96 \times 10^1</math></td><td><math>4.43 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td><math>1.11 \times 10^6</math></td><td><math>8.95 \times 10^1</math></td><td><math>4.03 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td><math>5.50 \times 10^5</math></td><td><math>6.10 \times 10^1</math></td><td><math>2.78 \times 10^2</math></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td><math>1.10 \times 10^6</math></td><td><math>5.99</math></td><td><math>2.83 \times 10^1</math></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td><math>3.35 \times 10^3</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td><math>5.83 \times 10^2</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td><math>1.01 \times 10^2</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td><math>2.90 \times 10^1</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td><math>1.07 \times 10^1</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td><math>3.06</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td><math>1.12</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td><math>4.14 \times 10^{-1}</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td><math>0.00^*</math></td><td></td></tr> <tr> <td>中性子線発生量 (n/s)</td><td><math>4.78 \times 10^2</math></td><td><math>2.17 \times 10^3</math></td><td></td></tr> <tr> <td>放射能 (Bq)</td><td><math>3.7 \times 10^{10}</math></td><td><math>3.7 \times 10^{10}</math></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※ 既許可の低エネルギー (15~22群) の中性子発生量の合計は全体の0.1%以下で線量評価に寄与しないため、0.00として表記の上、省いた低エネルギーの中性子は、高エネルギー (1~14群) 側に比例配分しており、線量評価値としては僅かに過大評価となる。</p>	群 No.	上限エネルギー (eV)	$\text{UO}_2$ (既許可) (n/s)	$\text{MOX}$ (既許可) (n/s)	1F燃料デブリ (n/s)	1	$1.50 \times 10^7$	$2.22 \times 10^{-1}$	$1.05$		2	$1.22 \times 10^7$	$8.43 \times 10^{-1}$	$3.98$		3	$1.00 \times 10^7$	$2.57$	$1.22 \times 10^1$		4	$8.18 \times 10^6$	$8.52$	$4.02 \times 10^1$		5	$6.36 \times 10^6$	$1.77 \times 10^1$	$8.38 \times 10^1$		6	$4.96 \times 10^6$	$2.34 \times 10^1$	$1.12 \times 10^2$		7	$4.06 \times 10^6$	$5.40 \times 10^1$	$2.58 \times 10^2$		8	$3.01 \times 10^6$	$4.55 \times 10^1$	$2.05 \times 10^2$		9	$2.46 \times 10^6$	$1.08 \times 10^1$	$4.71 \times 10^1$		10	$2.35 \times 10^6$	$5.83 \times 10^1$	$2.53 \times 10^2$		11	$1.83 \times 10^6$	$9.96 \times 10^1$	$4.43 \times 10^2$		12	$1.11 \times 10^6$	$8.95 \times 10^1$	$4.03 \times 10^2$		13	$5.50 \times 10^5$	$6.10 \times 10^1$	$2.78 \times 10^2$		14	$1.10 \times 10^6$	$5.99$	$2.83 \times 10^1$		15	$3.35 \times 10^3$	$0.00^*$	$0.00^*$		16	$5.83 \times 10^2$	$0.00^*$	$0.00^*$		17	$1.01 \times 10^2$	$0.00^*$	$0.00^*$		18	$2.90 \times 10^1$	$0.00^*$	$0.00^*$		19	$1.07 \times 10^1$	$0.00^*$	$0.00^*$		20	$3.06$	$0.00^*$	$0.00^*$		21	$1.12$	$0.00^*$	$0.00^*$		22	$4.14 \times 10^{-1}$	$0.00^*$	$0.00^*$		中性子線発生量 (n/s)	$4.78 \times 10^2$	$2.17 \times 10^3$		放射能 (Bq)	$3.7 \times 10^{10}$	$3.7 \times 10^{10}$		1F燃料デブリ分析を行うため
群 No.	上限エネルギー (eV)	$\text{UO}_2$ (既許可) (n/s)	$\text{MOX}$ (既許可) (n/s)	1F燃料デブリ (n/s)																																																																																																																									
1	$1.50 \times 10^7$	$2.22 \times 10^{-1}$	$1.05$																																																																																																																										
2	$1.22 \times 10^7$	$8.43 \times 10^{-1}$	$3.98$																																																																																																																										
3	$1.00 \times 10^7$	$2.57$	$1.22 \times 10^1$																																																																																																																										
4	$8.18 \times 10^6$	$8.52$	$4.02 \times 10^1$																																																																																																																										
5	$6.36 \times 10^6$	$1.77 \times 10^1$	$8.38 \times 10^1$																																																																																																																										
6	$4.96 \times 10^6$	$2.34 \times 10^1$	$1.12 \times 10^2$																																																																																																																										
7	$4.06 \times 10^6$	$5.40 \times 10^1$	$2.58 \times 10^2$																																																																																																																										
8	$3.01 \times 10^6$	$4.55 \times 10^1$	$2.05 \times 10^2$																																																																																																																										
9	$2.46 \times 10^6$	$1.08 \times 10^1$	$4.71 \times 10^1$																																																																																																																										
10	$2.35 \times 10^6$	$5.83 \times 10^1$	$2.53 \times 10^2$																																																																																																																										
11	$1.83 \times 10^6$	$9.96 \times 10^1$	$4.43 \times 10^2$																																																																																																																										
12	$1.11 \times 10^6$	$8.95 \times 10^1$	$4.03 \times 10^2$																																																																																																																										
13	$5.50 \times 10^5$	$6.10 \times 10^1$	$2.78 \times 10^2$																																																																																																																										
14	$1.10 \times 10^6$	$5.99$	$2.83 \times 10^1$																																																																																																																										
15	$3.35 \times 10^3$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
16	$5.83 \times 10^2$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
17	$1.01 \times 10^2$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
18	$2.90 \times 10^1$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
19	$1.07 \times 10^1$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
20	$3.06$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
21	$1.12$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
22	$4.14 \times 10^{-1}$	$0.00^*$	$0.00^*$																																																																																																																										
中性子線発生量 (n/s)	$4.78 \times 10^2$	$2.17 \times 10^3$																																																																																																																											
放射能 (Bq)	$3.7 \times 10^{10}$	$3.7 \times 10^{10}$																																																																																																																											

表 2.2-3  $3.7 \times 10^{10}$  Bq当たりに規格化された実効線量率評価結果

項目	$\text{UO}_2$ (既許可) ( $\mu\text{Sv/h}$ )	$\text{MOX}$ (既許可) ( $\mu\text{Sv/h}$ )	1F燃料デブリ ( $\mu\text{Sv/h}$ )
$\gamma$ 線	$1.79 \times 10^8$	$1.34 \times 10^8$	
中性子線	$5.79 \times 10^2$	$2.64 \times 10^3$	
合計	$1.79 \times 10^8$	$1.34 \times 10^8$	

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>3. 火災等による損傷の防止</u></p> <p>(1) <u>火災事故防止対策</u></p> <p>本施設で取り扱う1F燃料デブリは既許可の範疇において、使用済燃料として取り扱う。本施設は、鉄筋コンクリート造の耐火構造の建築物であり、1F燃料デブリ分析で使用する設備であるコンクリートセル、グローブボックス、フード等は施設の内部に位置する。コンクリートセルのうち、プロセスセル及び化学セルはステンレス鋼ライニングを、受入セルは内面の床及び腰壁にステンレス鋼ライニングを施している。グローブボックス本体の主要材料はステンレス鋼である。</p> <p>1F燃料デブリ分析において使用する設備・機器は可能な限り接地するとともに、主要な設備・機器の材料は不燃性又は難燃性のものを、主要なケーブルは難燃性のものを用いる。1F燃料デブリ分析においては、ホットプレート、電気炉等の加熱装置を、また、化学薬品として有機溶媒(ノルマルドデカン、リン酸トリプチル(TBP)等)を使用するため、コンクリートセル及び火災の可能性のあるグローブボックスには温度異常に関する警報(設定温度:60°C)を設ける。フードにおいても各試験のためホットプレート等の加熱源を使用するが、周囲に可燃物を配置しないなどの対策を講ずる。コンクリートセル、グローブボックス、フードへの化学薬品の持込みは最小限とし、発生した廃液は処理を行い速やかに廃棄する。また、ウェス、紙等の可燃物の持込みは最小限に抑えるとともに、使用したものは速やかに固体廃棄物として搬出する。爆発性、可燃性及び腐食性の化学薬品の取扱い、可燃性ガス及び有害物質の発生により火災又は爆発が想定される作業においては、ミスト回収装置等を使用するとともに、試料の温度を制御・監視するよう安全対策を講ずる。</p> <p>コンクリートセルのうちプロセスセル及び化学セル、有機溶媒又は加熱源を使用するグローブボックスにはハロゲン化物消火設備を設ける。</p> <p>万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家全体を対象として消火器、屋内消火栓及び自動火災報知設備を、地下1階、1階及び2階を対象として屋外消火栓を、地下1階実験室等及び中地階を対象として連結散水設備を設置する。</p> <p>(2) <u>爆発事故防止対策</u></p> <p>本施設で行う1F燃料デブリ分析において想定される事象について記載する。</p> <p>1) <u>水の放射線分解による水素発生</u></p> <p>本施設において取り扱う1F燃料デブリの最大量は<math>1.85 \times 10^{10}</math> Bqであり、これは令和2年3月時点での1Fの使用済燃料で□g程度に相当する。(「6. 核燃料物質の臨界の防止」参照。)</p> <p>1F燃料デブリには水が含まれている可能性があり、水の放射線分解により気密容器内部に水素が充満している可能性がある。1F燃料デブリと同量の水が含まれているとし、全ての水が放射線分解によって水素ガスとなり、容器開封時にセル内又はグローブボックス内に全量が放出された場合を想定した。</p> <p>このときのグローブボックス内雰囲気の水素濃度は、最も体積の小さいグローブボックスの場合でも0.4vol%となり、空気中における爆発下限界4.0vol%を下回る。さらに、グローブボックス内部が常時換気されていることから速やかに希釈されるため、水素ガス発生による爆発のおそれはない。</p> <p>2) <u>アルカリ融解における異常反応</u></p> <p>1F燃料デブリは、難溶性の酸化物が主成分であり、分析するための前処理として、アルカリ融解や酸溶解により溶液化する。アルカリ融解はナトリウム塩、アンモニウム塩等の融剤とともに、ホットプレート、電気炉等を用いて加熱し、放冷後の融解生成物を溶解する方法である。</p> <p>一般的に融剤や試料中に水分が混在した状態でアルカリ融解を実施すると、激しい化学反応を生じることがある。本作業においては、あらかじめアルカリ融解前に、1F燃料デブリ試料をホットプレート等によって加熱乾燥を行い、水分を除去することにより、アルカリ融解における激しい化学反応を防止する。</p> <p>以上のことから、本1F燃料デブリ分析に関する作業は既許可の範疇で実施可能である。</p> <p>4. <u>立入りの防止</u></p> <p><u>本申請の範囲外</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考									
	<p>5. <u>自然現象による影響の考慮</u>  <u>政令第41条非該当施設に関する記載であるため、該当しない。</u></p> <p>6. <u>核燃料物質の臨界の防止</u>  <u>本施設において1F燃料デブリを使用又は貯蔵する区域では、別添1「表-2 取扱制限量」に示したとおりに設定して管理する。</u>  <u>1F燃料デブリは様々な組成の核燃料物質、構造材等が混合しており、受入時点での燃料組成を明確にすることは困難であることから、本項では、東京電力ホールディングス株式会社から提供された事故発生時に1F各号機に装荷されていた燃料組成情報を基に、事故発生から9年経過した時点（令和2年3月）でのウラン燃料及びMOX燃料の比放射能を算定し、これを1F燃料デブリと見なして評価する。なお、各燃料の燃焼度は、各号機のペレット最大燃焼度とし、比放射能の算定にはORI GEN2.2を用いた。</u>  <u>令和2年3月での1F-ウラン燃料及び1F-MOX燃料の<math>1.85 \times 10^{10}</math> Bq当たりの重量はそれぞれ□g、□gであり、これらの量を1F燃料デブリの取扱制限量である放射能に相当する重量としたとき、各燃料の全量が<sup>239</sup>Puであったと仮定しても最小臨界量に達することはない。さらに、誤操作によって二重装荷があった場合においても同様である。これらから、1F燃料デブリに係る臨界安全は確保できる。</u>  <u>以上のことから、本1F燃料デブリ分析に関する作業は既許可の範疇で実施可能である。</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため									
	<p>表6-1 1F-ウラン燃料及び1F-MOX燃料の比放射能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1F燃料</th> <th>比放射能 (Bq/g)</th> <th><math>1.85 \times 10^{10}</math> Bq当たり の燃料重量 (g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1F-ウラン燃料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1F-MOX燃料</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1F燃料	比放射能 (Bq/g)	$1.85 \times 10^{10}$ Bq当たり の燃料重量 (g)	1F-ウラン燃料			1F-MOX燃料			
1F燃料	比放射能 (Bq/g)	$1.85 \times 10^{10}$ Bq当たり の燃料重量 (g)									
1F-ウラン燃料											
1F-MOX燃料											
	<p>7. <u>使用前検査対象施設の地盤</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>8. <u>地震による損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>9. <u>津波による損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>10. <u>外部からの衝撃による損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>11. <u>使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>12. <u>溢水による損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p>										

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p>13. <u>化学薬品の漏えいによる損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>14. <u>飛散物による損傷の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>15. <u>重要度に応じた安全機能の確保</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>16. <u>環境条件を考慮した設計</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>17. <u>検査等を考慮した設計</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>18. <u>使用前検査対象施設の共用</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>19. <u>誤操作の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>20. <u>安全避難通路等</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>21. <u>設計評価事故時の放射線障害の防止</u>  <u>本施設における設計評価事故は、既許可において以下を評価している。</u>  ① <u>プロセスセル内有機溶媒火災</u>  ② <u>グローブボックス内における火災</u>  ③ <u>核燃料保管室内漏えい</u>  <u>1 F 燃料デブリ分析は、既許可の使用済燃料の範疇で実施する。また、1 F 燃料デブリ分析に伴う施設の年間予定使用量に変更はない。</u>  <u>以上のことから、既許可の設計評価事故について変更はない。</u></p> <p>22. <u>貯蔵施設</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>23. <u>廃棄施設</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>24. <u>汚染を検査するための設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>25. <u>監視設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>26. <u>非常用電源設備</u>  <u>本申請の範囲外</u></p> <p>27. <u>通信連絡設備等</u>  <u>本申請の範囲外</u></p>	1 F 燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止</u>  <u>本申請の範囲外</u></p>	1F燃料デブリ分析 を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>別添1－添付書類2</u></p> <p><u>変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応する災害防止の措置に関する説明書</u></p> <p><u>(バックエンド研究施設)</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため

バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添1）

変更前	変更後	備考
	<p><u>本施設においては、周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が5mSvを超える事故の発生のおそれはないことから、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されない。</u></p>	1F燃料デブリ分析を行うため