

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(健全性)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	設置変更許可審査からの申送り事項 No.83【その他-1】	設置基準 条文 37条	熔融燃料-冷却材相互作用(FCI)	-	FCIに対する更なる安全性向上対策として自主的に設置するコリウムバッファについて、他への悪影響がないことを詳細設計段階で説明する。	自主対策設備として設置するコリウムバッファについて、設計進捗を踏まえ設備概要及び他設備への悪影響がないことを補足説明資料に整理しました。	O2-補-E-01-0200-11_改0 補足-200-11 自主対策設備の悪影響防止についてp.8, p.9	3/18回答	設置変更許可審査からの申送り事項であるため、コメント内容欄には事業者の対応方針を示す。
2	2020/11/17	共通(基本設計方針)	基本設計方針に関する説明資料【第54条 重大事故等対処設備】	p.3	SA環境条件の考え方については、設置変更許可時の説明資料等を踏まえて健全性に係る説明書の説明時に改めて説明すること。	重大事故等対処設備で考慮する自然現象から、環境条件として設定する自然現象選定の考え方につきましては、設置変更許可時の審査資料に整理しています。(O2-他-F-01-0041_改0)	-	2/9回答	