

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-22-0068_改0
提出年月日	2021年2月25日

VI-5-61 計算機プログラム（解析コード）の概要  
• FRAME（面内）

O 2 ③ VI-5-61 R 0

2021年2月

東北電力株式会社

## 目 次

1.	はじめに.....	1
1.1	使用状況一覧.....	2
2.	解析コードの概要.....	3

## 1. はじめに

本資料は、添付書類において使用した計算機プログラム（解析コード）FRAME（面内）について説明するものである。

本解析コードを使用した添付書類を示す使用状況一覧、解析コードの概要を以降に記載する。

### 1.1 使用状況一覧

使用添付書類	バージョン
VI-2-10-2-8-3 VI-2-13-1 VI-3-別添 3-2-4	浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁 区画内））の耐震性についての計算書 地下水位低下設備ドレーンの耐震性についての計算 書 貯留堰の強度計算書
	Ver. 5.0.7
	Ver. 5.0.7
	Ver. 5.0.4

## 2. 解析コードの概要

項目	コード名 FRAME (面内)
使用目的	2 次元骨組構造解析 (断面力算出)
開発機関	株式会社フォーラムエイト
開発時期	1998 年
使用したバージョン	Ver. 5.0.4, Ver. 5.0.7
コードの概要	<p>FRAME (面内) (以下「本解析コード」という。) は、株式会社フォーラムエイトによって開発された、平面骨組構造解析の汎用市販コードである。</p> <p>本解析コードは、微小変位理論による変位法を用いて、2 次元平面骨組モデルの断面力・変位・反力を算出するための構造解析プログラムである。</p>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証(Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>材料力学分野における一般的知見により解を求める能够な体系について、本解析コードを用いて静的解析を実施した解析解と、構造力学公式集に記載の理論式による理論解とを比較し、解析解と理論解が一致することを確認している。</li> <li>本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本解析コードは、国内の建築・土木分野において使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。</li> <li>日本原子力発電株式会社東海第二発電所において、常設低圧代替注水系ポンプ室及び代替淡水貯槽の平面骨組解析 (断面力算出) に本解析コード (ver. 5.0.4) が使用された実績がある。</li> <li>本工事計画において使用するバージョンのうち ver. 5.0.7 は、他プラントの既工事計画において使用されているものと異なるが、バージョンの変更において、本解析の使用範囲の結果に影響の無いことを確認している。</li> <li>本解析コードの理論は、一般的に認知されているものであり、本工事計画で使用する 2 次元骨組モデルによる断面力算定での適用は妥当である。</li> </ul>

検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	・本工事計画における構造に対して行う断面力算定の使用目的に対し、使用用途及び使用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。
---	--