

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(保管場所・アクセスルート)

No.	指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	2021/2/17	その他	女川原子力発電所2号機 第3保管エリアの変更について	全体	第3保管エリアの形状変更が外部事象への評価に影響がないことなど、網羅的に整理して基準適合性を示すこと。	第3保管エリアの形状変更が可搬型重大事故等対処設備保管場所に適用される各条文における適合状況への影響及び設置変更許可申請書記載内容への影響の有無を評価し、基準適合性及び設置変更許可申請への影響はないことを確認した。	O2-他-F-01-0048_改1 女川原子力発電所2号機 第3保管エリアの変更について p.2～15	今回回答	
2	2021/2/17	その他	女川原子力発電所2号機 第3保管エリアの変更について	全体	第4保管エリア及びアクセスルートの変更についても網羅的に整理して基準適合性を示すこと。	第4保管エリア及びアクセスルートの形状変更が可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに適用される各条文における適合状況への影響及び設置変更許可申請書記載内容への影響の有無を確認する。	—	回答準備中	

女川2号工認 記載適正化箇所(保管場所・アクセスルート)

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	その他	女川原子力発電所2号機 第3保 管エリアの変更について	P1	図2-1「第3保管エリアの形状変更について」の変更後の第3保管エリアの図について修正した。	2021/3/4	