

本資料のうち、枠囲みの内容  
は商業機密の観点から公開で  
きません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-3_改2
提出年月日	2021年3月5日

### 補足-600-3 地震時荷重と事故時荷重との組合せについて

## 目 次

	頁
1. はじめに.....	1
2. 基準類における要求.....	2
2.1 新規制基準における要求.....	2
2.2 J E A G 4 6 0 1・補-1984 における要求 .....	4
3. 既工認及び今回の評価内容.....	13
3.1 荷重の組合せ及び対応する許容応力状態.....	14
3.1.1 記号の説明.....	14
3.1.2 クラス1（第一種）の評価.....	15
3.1.3 クラスMC（第二種容器）の評価.....	16
3.1.4 クラス2，3，4（第三種，第四種，第五種）（E C C S機器）の評価.....	18
3.1.5 クラス2，3，4（第三種，第四種，第五種）（E C C S機器以外）の評価.....	19
3.1.6 残留熱除去系ストレーナ，低圧炉心スプレイ系ストレーナ，高圧炉心スプレイ系 ストレーナの評価.....	20
3.2 今回評価で用いた圧力荷重及び機械的荷重.....	21

## 1. はじめに

耐震設計においては、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と地震力を組み合わせた荷重条件に対して、機能を保持することとしている。本資料では、技術基準規則第5条（設置許可基準規則第4条を読み込み）に基づく地震荷重とD B条件におけるその他の荷重との組合せについて説明する。

## 2. 基準類における要求

### 2.1 新規制基準における要求

新規制基準のうち「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）の解釈」の別記 2 のうち、該当部を下記に示す。

#### 設置許可基準規則の解釈（別記 2）

##### 第 4 条(地震による損傷の防止)

3 第 4 条第 1 項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、耐震重要度分類の各クラスに属する設計基準対象施設の耐震設計に当たっては、以下の方針によること。

一 S クラス(津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。)

(省略)

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まること。

6 第 4 条第 3 項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によること。

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの

(省略)

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること。なお、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。

なお、上記の「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」に

については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。

## 2.2 J E A G 4 6 0 1・補-1984 における要求

前項において、新規制基準における要求として設置許可基準規則を示したが、具体的な考え方は原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1・補-1984（以下、「J E A G 4 6 0 1・補-1984」という。）に記載されている。

J E A G 4 6 0 1・補-1984 では、運転状態 I～IV と基準地震動 S<sub>1</sub> 及び S<sub>2</sub> の組合せに対して、許容応力状態 III<sub>AS</sub> 及び IV<sub>AS</sub> の許容限界を適用した評価が求められている。

ここで、運転状態 IV (L) と S<sub>1</sub> との組合せにおいて、<sup>①</sup>原子炉冷却材バウンダリ (ECCS系以外) (図 2-1①に対応、以下同様) については許容応力状態 IV<sub>AS</sub> の許容限界を適用し、<sup>②</sup>原子炉冷却材バウンダリ (ECCS系) 及び<sup>③</sup>原子炉格納容器については許容応力状態 III<sub>AS</sub> の許容限界を適用する。ECCS 機器に対して、許容応力状態 III<sub>AS</sub> の許容限界を適用するのは、これらの設備については、本来運転状態 IV (L) を設計条件としており、この状態が運転状態 I に相当するとし、運転状態 I と基準地震動 S<sub>1</sub> との組合せに対して適用される許容応力状態 III<sub>AS</sub> の許容限界を適用した評価が求められているためである。また、<sup>④</sup>原子炉格納容器については、LOCA後の最終障壁となることから、構造全体としての安全裕度を確認する意味で、LOCA 後最大内圧と基準地震動 S<sub>1</sub> との組合せにおいて、許容応力状態 IV<sub>AS</sub> の許容限界を適用することが求められている。

上記の運転状態と地震の組合せについて、地震の従属事象は、地震時の状態と、事象よって引き起こされるおそれのあるプラントの状態とは組合せが必要であり、地震の独立事象は、事象の発生確率、継続時間及び地震動の発生確率の関係を踏まえ組合せを検討するとの考え方が示されている（図 2-2 参照）。この考え方を、検討整理した結果、運転状態 I～IV の各事象における圧力、温度、機械的荷重と基準地震動 S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub> との組合せについて、考慮すべき組合せの考え方が示されている（図 2-1 参照）。この中で、発生頻度が低い独立事象である LOCA (運転状態 IV) については、基準地震動 S<sub>2</sub> との組合せを要しないが、LOCA 後長時間継続する荷重（運転状態 IV (L)）は、基準地震動 S<sub>1</sub> との組合せが必要となると規定されている。

## 付録 2

### 地震荷重と他の荷重との組合せ及び対応する許容応力状態

本参考資料での検討と JEAG 4601・補-1984 「原子力発電所耐震設計技術指針-許容応力編」での検討を踏まえた結果、地震荷重と他の荷重との組合せ及び対応する許容応力状態は次のとおりである。

耐震クラス	種別 荷重の組合せ	(1)					炉心支持構造物	その他		
		第1種 機支構造器物	第2種 容支構造器物	第3種 機支構造器物	第4種 容管器	第5種 管		ポンプ・弁	炉内構造物	支持構造物
A <sub>S</sub>	D + P + M + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	-	-	-	III <sub>A</sub> S	-	-	-
	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub>	① -	③ -	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	-	-	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S
	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub>	② IV <sub>A</sub> S	③ III <sub>A</sub> S	-	-	-	IV <sub>A</sub> S	-	-	-
	D + P + M + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S	-	-	-	IV <sub>A</sub> S	-	-	-
	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	-	-	IV <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S	-	-	IV <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S	IV <sub>A</sub> S
A	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub>	-	-	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	-	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S	III <sub>A</sub> S
B	D + P <sub>d</sub> + M <sub>d</sub> + S <sub>B</sub>	-	-	B <sub>A</sub> S	B <sub>A</sub> S	B <sub>A</sub> S	-	B <sub>A</sub> S	-	B <sub>A</sub> S
C	D + P <sub>d</sub> + M <sub>d</sub> + S <sub>C</sub>	-	-	-	C <sub>A</sub> S	C <sub>A</sub> S	-	C <sub>A</sub> S	-	C <sub>A</sub> S

注：(1) 各設備の種別は、原則として告示に基づくものとする。

告示で規定されない容器・管にあっては以下による。

1) 耐震A又はA<sub>S</sub>クラスに分類される非常用予備発電装置に付属する容器・管については第3種の規定を準用する。

2) 第5種管に分類されないダクトについても、第5種管の規定を準用する。

② 3) 上記1), 2)以外で告示で規定されない容器・管にあっては第4種の規定を準用する。

(2) なお、ECCS及びそれに関連し、事故時に運転を必要とするものにあってはIII<sub>A</sub>Sとする。

(3) 1) 第2種容器、許容応力状態III<sub>A</sub>Sの荷重の組合せ(D + P<sub>L</sub> + M<sub>L</sub> + S<sub>1</sub>)のP<sub>L</sub>は、LOCA後10<sup>-1</sup>年後の原子炉格納容器内圧を用いる。

③ 2) 原子炉格納容器は、LOCA後の最終障壁となることから、構造体全体としての安全裕度を確認する意味でLOCA後の最大内圧とS<sub>1</sub>地震動(又は静的地震力)との組合せを考慮する。

④ この場合の評価は、許容応力状態IV<sub>A</sub>Sの許容限界を用いて行う。

図 2-1 JEAG 4601・補-1984 の許容応力状態と荷重の組合せの考え方

表 I - 1 運転状態と地震動との組合せの確率的評価

発生確率	1	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-4}$	$10^{-5}$	$10^{-6}$	$10^{-7}$	$10^{-8}$	$10^{-9}$
運転状態の発生確率(1/年)	I	II	III	IV					
基準地震動の発生確率(1/年)			$S_1$	$S_2$					
	從属事象		$S_1$ 従属						
基準地震動 $S_1$ との組合せ	独立事象	1分以内				$S_1 + II$			
	独立事象	1時間以内			$S_1 + II$	$S_1 + III$			
	独立事象	1日以内		$S_1 + II$	$S_1 + III$	$S_1 + IV$			
	独立事象	1年以内	$S_1 + II$	$S_1 + III$	$S_1 + IV$				
基準地震動 $S_2$ との組合せ	從属事象		$S_2$ 従属						
独立事象	1分以内	( $S_2 + II$ は $10^{-9}$ 以下となる)							
独立事象	1時間以内			$S_2 + II$	$S_2 + III$				
独立事象	1日以内		$S_2 + II$	$S_2 + III$					
独立事象	1年以内		$S_2 + II$	$S_2 + III$	$S_2 + IV$				

注 : (1) 発生確率から見て  
 ← 組合せが必要なもの。  
 ← 発生確率が  $10^{-9}$  以下となり組合せが不要となるもの。  
 (2) 基準地震動  $S_2$  の発生確率は  $10^{-4} \sim 10^{-3}$  / サイト・年と推定されるが、ここでは  $5 \times 10^{-4} \sim 10^{-3}$  / サイト・年を用いた。  
 (3) 表に示す発生確率は現在の知見によるものである。

基準地震動  $S_1$  の発生確率 : $10^{-2}/\text{年} \sim 5 \times 10^{-4}/\text{年}$ 基準地震動  $S_2$  の発生確率 : $5 \times 10^{-4}/\text{年} \sim 10^{-5}/\text{年}$ 

## JEAG 4 6 0 1・補-1984 の考え方

- 耐震上想定すべき運転状態と地震動の組合せは、事象の発生頻度及びその状態の継続時間との関連により決定
- 独立事象と組み合わせた発生確率  $10^{-7}/\text{年}$ 以上を目安に組合せを考慮
- JEAG 4 6 0 1・補-1984においては、基準地震動  $S_1$  の発生確率は  $10^{-2}/\text{年} \sim 5 \times 10^{-4}/\text{年}$ 、基準地震動  $S_2$  の発生確率は  $5 \times 10^{-4}/\text{年} \sim 10^{-5}/\text{年}$ とし、組合せを考慮

図 2-2 運転状態と荷重の組合せの考え方

## 今回の評価

今回の評価については、JEAG 4 6 0 1・補-1984 にて想定している基準地震動  $S_1$  及び  $S_2$  の発生確率よりも女川原子力発電所第2号機における弹性設計用地震動  $S_d$  及び基準地震動  $S_s$  の応答スペクトルに相当する一様ハザードスペクトルの年超過確率が小さいこと、また弹性設計用地震動  $S_d$  については基準地震動  $S_1$  を下回らないように設定していることを踏まえたうえで、JEAG 4 6 0 1・補-1984 の基準地震動  $S_1$  及び  $S_2$  を弹性設計用地震動  $S_d$  及び基準地震動  $S_s$  に置き換えて評価を実施しているものである（参考1、参考2参照）。

(参考 1) 女川原子力発電所第 2 号機における弹性設計用地震動  $S_d$  の年超過確率


女川原子力発電所第 2 号機における弹性設計用地震動  $S_d$  の年超過確率は、以下のとおり J E A G 4 6 0 1・補-1984 に想定している基準地震動  $S_1$  の発生確率 ( $10^{-2}$  / 年 ~  $5 \times 10^{-4}$  / 年) より小さい。

(1) 水平方向

図 2-3 より、周期 0.02 秒 ~ 約 0.3 秒は弹性設計用地震動  $S_d - D2H$  が大きく、その応答スペクトルは  $10^{-2} \sim 10^{-4}$  程度、周期約 0.3 秒 ~ 5 秒は弹性設計用地震動  $S_d - D1H$ 、 $S_d - F1H$ 、 $S_d - F2H$  及び  $S_d - N1H$  が大きく、それら応答スペクトルを包括的に見ると  $10^{-3} \sim 10^{-5}$  程度である。


(2) 鉛直方向

図 2-4 より、弹性設計用地震動  $S_d - D1V$ 、 $S_d - D2V$ 、 $S_d - F1V$  及び  $S_d - F2V$  が大きく、それら応答スペクトルを包括的に見ると  $10^{-3} \sim 10^{-5}$  程度である。



女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）本文及び添付書類の一部補正について（令和2年2月26日許可）添付資料8より引用（一部加筆）

図 2-3 一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 S d の応答スペクトルの比較  
(水平方向)



女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）本文及び添付書類の一部補正について（令和2年2月26日許可）添付資料8より引用（一部加筆）

図 2-4 一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 Sd の応答スペクトルの比較  
 (鉛直方向)

(参考 2) 女川原子力発電所第 2 号機における基準地震動  $S_s$  の年超過確率


女川原子力発電所第 2 号機における基準地震動  $S_s$  の年超過確率は、以下のとおり、  
J E A G 4 6 0 1・補-1984 に想定している基準地震動  $S_2$  の発生確率 ( $5 \times 10^{-4}$  / 年 ~  $10^{-5}$  / 年) より小さい。

#### (1) 水平方向

図 2-5 より、周期 0.02 秒～約 0.3 秒では基準地震動  $S_s - D_{2H}$  が大きく、その応答スペクトルは  $10^{-4} \sim 10^{-6}$  程度である。周期約 0.3 秒～5 秒では、基準地震動  $S_s - D_{1H}$ ,  $S_s - F_{1H}$ ,  $S_s - F_{2H}$  及び  $S_s - N_{1H}$  が大きく、それら応答スペクトルを包括的に見ると  $10^{-5} \sim 10^{-6}$  程度（周期約 2 秒～5 秒では  $10^{-6}$  の一様ハザードスペクトルを大きく超えている。）である。

#### (2) 鉛直方向


図 2-6 より、基準地震動  $S_s - D_{1H}$ ,  $S_s - D_{2V}$ ,  $S_s - F_{1V}$  及び  $S_s - F_{2V}$  が大きく、 $10^{-4} \sim 10^{-6}$  程度（周期約 2 秒～5 秒では  $10^{-6}$  の一様ハザードスペクトルを大きく超えている。）である。



女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）本文及び添付書類の一部補正について（令和2年2月26日許可）添付資料6より引用

図 2-5 一様ハザードスペクトルと基準地震動 S<sub>s</sub> の応答スペクトルの比較（水平方向）

- 基準地震動 S<sub>s</sub>-D 1 V
- 基準地震動 S<sub>s</sub>-D 2 V
- - - 基準地震動 S<sub>s</sub>-D 3 V
- 基準地震動 S<sub>s</sub>-F 1 V
- 基準地震動 S<sub>s</sub>-F 2 V
- 基準地震動 S<sub>s</sub>-F 3 V
- 基準地震動 S<sub>s</sub>-N 1 V
- - - 一様ハザードスペクトル



女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）本文及び添付書類の一部補正について（令和2年2月26日許可）添付資料6より引用

図 2-6 一様ハザードスペクトルと基準地震動 S<sub>s</sub> の応答スペクトルの比較（鉛直方向）

### 3. 既工認及び今回の評価内容

既工認では、J E A G 4 6 0 1・補-1984 等の考え方に基づき、各運転状態の事象と  $S_1$  及び  $S_2$  地震動とを組み合わせた評価を実施している。

今回の評価では、既工認と同様に J E A G 4 6 0 1・補-1984 の考え方に基づき、各運転状態 I ~ IV の各事象と弾性設計用地震動  $S_d$  及び基準地震動  $S_s$  とを組み合わせた評価を実施している。

なお、弾性設計用地震動  $S_d$  は基準地震動  $S_s$  の係数倍にて定義していることから、設備の基準地震動  $S_s$  による発生値が、弾性設計用地震動  $S_d$  の評価時に用いる評価基準値（許容応力状態 III<sub>AS</sub>）以下であれば、弾性設計用地震動  $S_d$  による発生値についても、評価基準値（許容応力状態 III<sub>AS</sub>）以下となる。そのため、今回の評価における弾性設計用地震動  $S_d$  による評価については、基準地震動  $S_s$  における地震力を用いて評価 ( $S_s$  による発生値と評価基準値（許容応力状態 III<sub>AS</sub>）による比較) し、評価基準値を満足することを確認した部位については、弾性設計用地震動  $S_d$  における地震力の評価を省略することを可能としている。

### 3.1 荷重の組合せ及び対応する許容応力状態

#### 3.1.1 記号の説明

##### 【J E A G 4 6 0 1・補-1984】

D : 死荷重

P : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態IV, Vは除く）における圧力荷重

$P_D$  : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態I及びII（運転状態III及び地震従属事象として運転状態IVに包絡する状態がある場合にはこれを含む），又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重

$P_L$  : 地震との組合せが独立な運転状態IVの事故直後を除き，その後に生じている圧力荷重

$P_{L^*}$  : 冷却材喪失事故後最大内圧（クラスMC）

$P_{L^{**}}$  : 異物付着による差圧を考慮（残留熱除去系ストレーナ，低圧炉心スプレイ系ストレーナ，高圧炉心スプレイ系ストレーナ）

M : 地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状態で（地震との組合せが独立な運転状態IV, Vは除く）設備に作用している機械的荷重

$M_D$  : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態I及びII（運転状態III及び地震従属事象として運転状態IVに包絡する状態がある場合にはこれを含む），又は当該設備に設計上定められた荷重

$M_L$  : 地震との組合せが独立な運転状態IVの事故直後を除き，その後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重

$M_{L^*}$  : 異物付着による異物荷重を考慮

$S_1^*$  : 基準地震動  $S_1$  により定まる地震力又は静的地震力

$S_2$  : 基準地震動  $S_2$  により定まる地震力

$S_d^*$  : 弹性設計用地震動  $S_d$  により定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力

$S_s$  : 基準地震動  $S_s$  により定まる地震力

$\text{III}_{AS}$  : 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007追補版含む。））JSME S NC1-2005/2007）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。）の供用状態C相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態

$\text{IV}_{AS}$  : 設計・建設規格の供用状態D相当の許容応力を基準として，それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態

### 3.1.2 クラス1(第一種)の評価

クラス1(第一種)					
評価 ケース	(1) J E A G 4 6 0 1・補-1984		(2) 既工認		(3) 今回の評価
	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ
①	D + P + M + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	D + P + M + S <sub>1</sub> *	III <sub>A</sub> S	D + P + M + S d*
②	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub>	IV <sub>A</sub> S* <sup>1</sup>	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub> *	IV <sub>A</sub> S* <sup>1</sup>	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S d*
③	D + P + M + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P + M + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P + M + S s

\*1 : ECCS及びそれに関連し、事故時に運転を必要とするものにあってはIII<sub>A</sub>Sとする。

#### (1) J E A G 4 6 0 1・補-1984における要求

J E A G 4 6 0 1・補-1984においては、ケース①～③の3ケースについての考慮が求められている。

#### (2) 既工認での評価

既工認において、ケース①～③の3ケースについて評価を実施している。なお、ケース②の許容応力状態についてはECCS系においてはIII<sub>A</sub>S、ECCS系以外についてはIV<sub>A</sub>Sを考慮する必要があるが、P ≥ P<sub>L</sub>、M ≥ M<sub>L</sub>であることから、ECCS系(III<sub>A</sub>S)についてはケース①に包絡される。また、ケース②のうちECCS系以外(IV<sub>A</sub>S)については、ケース③に包絡される。

#### (3) 今回の評価

今回の評価においては、ケース①～③の3ケースについて評価を実施している。なお、ケース②の許容応力状態についてはECCS系においてはIII<sub>A</sub>S、ECCS系以外についてはIV<sub>A</sub>Sを考慮する必要があるが、P ≥ P<sub>L</sub>、M ≥ M<sub>L</sub>であることから、ECCS系(III<sub>A</sub>S)についてはケース①に包絡される。また、ケース②のうちECCS系以外(IV<sub>A</sub>S)については、ケース③に包絡される。

### 3.1.3 クラスMC(第二種容器の評価)

クラスMC(第二種)					
評価 ケース	(1) J E A G 4 6 0 1・補-1984		(2) 既工認		(3) 今回の評価
	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ
①	D + P + M + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	D + P + M + S <sub>1</sub> *	III <sub>A</sub> S	D + P + M + S d *
②	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub> * <sup>1</sup>	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub> * <sup>1</sup>	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>L</sub> + M <sub>L</sub> + S d * <sup>1</sup>
③	D + P <sub>L</sub> * + M <sub>L</sub> + S <sub>1</sub>	IV <sub>A</sub> S* <sup>2</sup>	D + P <sub>L</sub> * + L + S <sub>1</sub> *	IV <sub>A</sub> S* <sup>2</sup>	D + P <sub>L</sub> * + M <sub>L</sub> + S d *
④	D + P + M + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P + M + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P + M + S s

注記\*1 :  $P_L$  は、LOC A 後  $10^{-1}$  年後の原子炉格納容器内圧を用いる。

\*2 : LOC A 後最大内圧 ( $P_L*$ ) の組合せについては IV<sub>A</sub>S で評価を行う。

#### (1) J E A G 4 6 0 1・補-1984 における要求


J E A G 4 6 0 1・補-1984においては、ケース①～④の 4 ケースについての考慮が求められている。

#### (2) 既工認での評価

既工認においては、ケース①、③及び④の 3 ケースについて評価を実施している。②については、 $P_L \neq 0$  (大気圧相当),  $M_L = 0$  であることから、ケース①に包絡される。

#### (3) 今回の評価

今回の評価においては、ケース①、③及び④の 3 ケースについて評価を実施している。②については、 $P_L \neq 0$  (大気圧相当),  $M_L = 0$  であることから、ケース①に包絡される。



女川原子力発電所第2号機工事計画認可申請書(第2回申請請分)(平成2年5月24日認可) IV-1-1-1 原子炉格納容器の設計条件に関する説明書 図4-1を引用(一部加筆)

図 原子炉格納容器の圧力変化(再循環配管破断)

3.1.4 クラス2, 3, 4 (第三種, 第四種, 第五種) (ECCS機器) の評価

クラス2, 3, 4 (第三種, 第四種, 第五種) (ECCS機器)		(1) J E A G 4 6 0 1・補-1984		(2) 既工認		(3) 今回の評価	
評価 ケース	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態	許容応力状態
①	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub> *	II <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>d</sub> *	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>s</sub>	III <sub>A</sub> S
②	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>s</sub>	IV <sub>A</sub> S	

(1) J E A G 4 6 0 1・補-1984における要求

J E A G 4 6 0 1・補-1984において、クラス2, 3 及び4 (第三種, 第四種及び第五種) 設備のうちECCS機器は, A クラスの「(i) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後, 炉心から崩壊熱を除去するために必要な設備」として分類されており, ケース①の1ケースについての考慮が求められる。なお, ケース②の組合せについては, As クラスとしての機能を兼ねる場合に考慮する。

○事故(運転状態IV(L))との荷重の組合せの考え方

ECCS機器は, 運転状態IVにおいて機能を要求される設備であり, 運転状態IVが設計条件となることから, 運転状態IVにより定められる最高圧力 (P<sub>D</sub>) 及び設計機械的荷重 (M<sub>D</sub>) を用いた評価を実施している。

(2) 既工認での評価

既工認においては, ケース①及び②の2ケースについて評価を実施している。なお, ケース②については既工認において, As クラスとして分類されている機器について評価を実施している。

(3) 今回の評価

今回の評価においては, 耐震指針の改定により, 従来のAs, A クラスはS クラスに一本化されたことから, ECCS機器についてはケース①及び②の2ケースについて評価を実施している。

3.1.5 クラス2, 3, 4(第三種, 第四種, 第五種)(ECCS機器以外)の評価

クラス2, 3, 4(第三種, 第四種, 第五種)(ECCS機器以外)の評価					
クラス2, 3, 4(第三種, 第四種, 第五種)(ECCS機器以外)			(1)既工認		
評価	(1) J E A G 4601・補-1984	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態
①	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub> *	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>d*</sub>
②	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>s</sub>

(1) J E A G 4601・補-1984における要求  
J E A G 4601・補-1984において、クラス2, 3及び4(第三種, 第四種及び第五種)設備は、ケース①及び②の2ケースについての考慮が求められており、クラス4(第五種)設備については、ケース①の評価が求められている。なお、ケース②の組合せについてはAsクラスの場合に考慮する。

(2) 既工認での評価

既工認については、ケース①及び②の2ケースの評価を実施している。なお、ケース②について既工認の評価において、Asクラスとして分類されている機器について評価を実施している。

(3) 今回の評価

今回の評価においては、耐震指針の改定により、従来のAs, Aクラスは、Sクラスに一本化されたことから、ケース①及び②の2ケースについて評価を実施している。

### 3.1.6 残留熱除去系ストレーナ、低圧炉心スプレイ系ストレーナ、高压炉心スプレイ系ストレーナの評価

クラス 2 (第三種)					
評価 ケース	(1) J E A G 4601・補-1984		(2) 既工認 (改造工事)		(3) 今回の評価
	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ	許容応力状態	荷重の組合せ
①	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub>	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>1</sub> *	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S d *
②	—	—	D + P <sub>L</sub> ** + M <sub>L</sub> * + S <sub>1</sub> *	III <sub>A</sub> S	D + P <sub>L</sub> ** + M <sub>L</sub> * + S d *
③	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S <sub>2</sub>	IV <sub>A</sub> S	D + P <sub>D</sub> + M <sub>D</sub> + S s

(1) J E A G 4 6 0 1・補-1984における要求  
J E A G 4 6 0 1・補-1984において、クラス 2 (第三種) 設備は、ケース①及び③の 2 ケースについての考慮が求められている。  
なお、ケース③の組合せについては As クラスの場合に考慮する。

#### (2) 既工認での評価

既工認においては、「沸騰水型原子力発電設備における非常用炉心冷却設備及び格納容器熱除去設備に係る過装備の性能評価及び構造強度評価について(内規)」(平成 17・10・13 原院第 4 号)に基づき、ケース①～③の 3 ケースについて評価を実施している。

#### (3) 今回の評価

今回の評価においては、「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係る過装備の性能評価等について(内規)」(平成 20・02・12 原院第 5 号)に基づき、ケース①～③の 3 ケースについて評価を実施している。

### 3.2 今回評価で用いた圧力荷重及び機械的荷重

荷重の組合せ評価に用いる圧力荷重（P等）及び機械的荷重（M等）については、J E A G 4 6 0 1・補-1984において、設備種別ごとに整理されている。（下記 J E A G 4 6 0 1・補-1984 抜粋参照のこと。）

整理表にクラス1（第一種）及びクラスMC（第二種）については、圧力荷重（P,  $P_L$ ）及び機械的荷重（M,  $M_L$ ）を考慮し、クラス2, 3, 4（第三種、第四種、第五種）については最高使用圧力（ $P_D$ ）及び設計機械荷重（ $M_D$ ）を考慮した評価を実施することが記載されており、それに基づき適切に評価を実施している。次項以降に、クラス1（第一種）及びクラスMC（第二種）の評価に用いた設備種別ごとの具体的な荷重一覧表を示す。なお、クラス2, 3, 4（第三種、第四種、第五種）については、運転状態によらず最高使用圧力及び設計機械荷重を用いていることから、ここでの記載は省略する。

種別	型式 荷重	BWR	PWR
第1種	P	タービントリップ又は全給水流量喪失により生じている最高圧力による荷重	負荷喪失又は外部電源喪失により生じている最高圧力による荷重
	M	○安全弁吹出時の反力荷重 ○ボルト締付力 ○スクラム反力等	○安全弁吹出時の反力荷重 ○ボルト締付力等
	$P_L$	冷却材喪失事故直後を除き、その後に生じている圧力荷重及び機械的荷重	同左
	$M_L$		
第2種	P	地震と重ね合わせる必要のある事象における最大圧力荷重	地震と重ね合わせる必要のある事象における最大圧力荷重
	M	逃し安全弁開により生じる空気泡振動による荷重	特になし
	$P_L$	冷却材喪失事故直後を除き、その後に生じている圧力荷重及び機械的荷重	同左
	$M_L$		
第3種	$P_d$	最 高 使 用 圧 力	
	$M_d$	設 計 機 械 荷 重	
炉心支持構造物	P	地震と組合わせる必要のある事象における最大差圧	
	M	地震と組合わせる必要のある事象における機械的荷重	
	$P_L$	冷却材喪失事故直後を除き、その後に生じている圧力荷重及び機械的荷重	
	$M_L$		
その他支炉の構成物	$P_d$	最 高 使 用 圧 力	
	$M_d$	設 計 機 梯 荷 重	

● クラス 1

今回クラス 1 容器の評価に用いた数値

- $P = \square \text{ MPa}$  (領域 A, B),  $\square \text{ MPa}$  (領域 C),  $D+M = \square \text{ kN}^*$  (運転状態 II : スクラム (タービントリップ), スクラム (その他のスクラム), スクラム (原子炉給水ポンプ停止), スクラム (逃がし安全弁誤作動))

(\* クラス 1 のうち原子炉圧力容器の下部鏡板の評価に使用する荷重)

運転状態	事象	設計過渡条件 (圧力)		荷重			地震と事象の組合せを 独立事象とした場合 <sup>*1</sup>		地震の 従属事象 としての 適用の 有無 <sup>*2</sup>	備考
		初期 圧力 (MPa)	ピーク時 変動圧力 (MPa)	P <sub>L</sub> (IV) (MPa)	D + M <sub>L</sub> (I ~ III) (kN)	D + M <sub>L</sub> (IV) (kN)	適用の 有無	説明		
I 及び II	ボルト締付け						—		—	
	耐圧試験 (最高使用圧力以下)						—		—	
	起動 (昇温)						S d : △ S s : △	事象の継続時間 は数時間程度。	×	運転状態 I の 出力運転で代 表される。
	起動 (タービン起動)						S d : △ S s : △	同上	×	同上
	夜間低出力運転 (出力 75%)						S d : △ S s : △		×	
	週末低出力運転 (出力 50%)						S d : ○ S s : ○		×	
	制御棒パターン変更						S d : ○ S s : ○		×	
	給水加熱機能喪失 (発電機トリップ)						S d : × S s : ×	事象の継続時間 は数分程度。	△	運転状態 II の タービントリッ ップ, 又は原 子炉給水ポン プ停止で代表 される。
	給水加熱機能喪失 (給水加熱器部分 バイパス)						S d : × S s : ×	同上	△	同上
	スクラム (タービントリップ)						S d : △ S s : ×	最大圧力は 1 分 以内。その後の 状態は他の事象 で考慮される。	○	
	スクラム (その他のスクラム)						S d : × S s : ×	事象の継続時間 は 1 分以内。	△	
	定格出力運転						S d : ○ S s : ○		×	
	停止 (タービン停止)						S d : △ S s : △	事象の継続時間 は数時間程度。	×	
	停止 (高温待機)						S d : △ S s : △	同上	×	
	停止 (冷却)						S d : △ S s : △	同上	×	
	停止 (容器満水)						S d : △ S s : △		×	
	停止 (満水後冷却)						S d : ○ S s : ○	事象の継続時間 は数時間程度。	×	
	ボルト取外し						—		—	
	燃料交換						S d : △ S s : △		×	
	スクラム (原子炉給水ポンプ停止)						S d : △ S s : ×	最大圧力は 1 分 以内。その後の 状態は他の事象 で考慮される。	○	
	スクラム (逃がし安全弁誤作動)						S d : × S s : ×	圧力は低下する。	×	
III	スクラム (過大圧力)						S d : × S s : ×	事象の継続時間 は 1 分以内。	×	
IV	冷却材喪失事故						S d : △ S s : ×	長時間継続する もの。 (*10 <sup>-1</sup> 年以上)	×	

注記 \*1 : 地震と事象の組合せを独立事象とした場合の適用有無は、次に分類される。

○印 : 独立事象として地震と重なる可能性があり、地震と組合せた評価が必要なもの。

△印 : 独立事象として地震と重なる可能性はあるが、発生する荷重が、他の独立事象又は従属事象で代表され、地震と組合せた評価が不要なもの。

×印 : 独立事象として地震と重なる可能性がないもの。

\* 2 : 地震と事象の組合せを従属事象とした場合の適用有無は、次に分類される。

○印 : 地震の従属事象であり、地震と組合せた評価が必要なもの。

△印 : 地震の従属事象であるが○印の事象で代表され地震と組合せた評価が不要なもの。

×印 : 地震の従属事象でないもの。

\* 3 : 大気圧相当を考慮する。

\* 4 : 10<sup>-1</sup>年以上継続する事象に対する値ではなく、冷却材喪失事故直前の値を記載する。

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の範囲から公開できません。

● クラスM C

今回評価で用いた数値

- P = -13.7kPa, M=0kN (運転状態 I)
- P = -13.7kPa, M=0kN (運転状態 II)

運転状態	事象	荷重				地震と事象の組合せを独立事象とした場合 <sup>*1</sup>	地震の従属事象としての適用の有無 <sup>*2</sup>	備考
		P (kPa) (I 及び II)	P <sub>L</sub> (kPa) (IV)	M (kN) (I 及び II)	M <sub>L</sub> (kN) (IV)	適用の有無	説明	
I	起動	-13.7	-	0	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :△	事象の継続時間は時間のオーダー。	× 運転状態 I の出力運転で代表される
	停止	-13.7	-	0	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :△	同上	× 同上
	出力運転	-13.7	-	0	-	S <sub>d</sub> :○ S <sub>s</sub> :○		×
	高温待機	-13.7	-	0	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :△		×
	燃料交換	0	-	0	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :△		×
II	外部電源喪失	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 運転状態 II の主蒸気隔離弁の閉鎖で代表される。
	負荷の喪失	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 同上
	主蒸気隔離弁の閉鎖	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :○ S <sub>s</sub> :×	事象後 30 分程度にわたる主蒸気逃がし安全弁作動	○
	給水制御系の故障	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 運転状態 II の主蒸気隔離弁の閉鎖で代表される。
	圧力制御装置の故障	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 同上
	全給水流量の喪失	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 同上
	ターピントリップ	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		△ 同上
	逃がし安全弁誤作動	-13.7	-	0 <sup>*3</sup>	-	S <sub>d</sub> :△ S <sub>s</sub> :×		×
III	原子炉圧力容器の過大圧力	-	-	-	-	S <sub>d</sub> :× S <sub>s</sub> :×	この事象の継続時間は 1 分以内	×
IV	冷却材喪失事故	-	*4	-	0	S <sub>d</sub> :○ S <sub>s</sub> :×	長時間*継続するもの。 (*10 <sup>-1</sup> 年以上)	×

注記 \*1 : 地震と事象の組合せを独立事象とした場合の適用有無は、次に分類される。

○印：独立事象として地震と重なる可能性があり、地震と組合せた評価が必要なもの。

△印：独立事象として地震と重なる可能性はあるが、発生する荷重が、他の独立事象又は従属事象で代表され、地震と組合せた評価が不要なもの。

×印：独立事象として地震と重なる可能性がないもの。

\* 2 : 地震と事象の組合せを従属事象とした場合の適用有無は、次に分類される。

○印：地震の従属事象であり、地震と組合せた評価が必要なもの。

△印：地震の従属事象であるが○印の事象で代表され地震と組合せた評価が不要なもの。

×印：地震の従属事象でないもの。

\* 3 : 表中はドライウェルでのMの値を示す。サブレッショングレンチは □ kPa, □ kPa となる。

\* 4 : 大気圧相当を考慮する。