2021年3月16日
O2-他-F-01-0051_改0

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表（非常用・常用電源設備）

No.	指摘日	図書種別，図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	備考
1	2020/11/10	共通（基本設計方針）	基本設計方針に関する説明資料【第72条　電源設備】	p.3	【72条20】 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ接続盤が単線結線図上読み取れないため，別途系統構成（単線結線図）を説明すること。	ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ接続盤を単線結線図上に追記した。	O2-エ-C-10-0002_改0 1.4　単線結線図	今回回答	
2									
3									
4									
5									
6									