

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-20-0061_改0
提出年月日	2021年3月19日

VI-3-3-6-2-8-2-1 大容量送水ポンプ(タイプⅡ)の強度評価書

2021年3月

東北電力株式会社

一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果（メーカー規格及び基準）（大容量送水ポンプ（タイプⅡ））

I. 重大事故等クラス3機器の使用目的及び使用環境、材料及び使用条件

種類	使用目的及び使用環境	材料	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
うず巻型	海を水源として、ホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水又はホースを経由して淡水貯水槽 (No. 1) 若しくは淡水貯水槽 (No. 2) に海水を供給するポンプとして使用することを目的とする。使用環境として、屋外で海水を送水する。	ダクタイル鋳鉄	1.2*	50*

注記*：重大事故等時における使用時の値を示す。

II. メーカー規格及び基準に規定されている事項（メーカー仕様）

機器名	使用目的及び想定している使用環境	材料	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	規格及び基準に基づく試験
HS-1200	動力消防ポンプのうち、通常の給水ポンプでは取水が難しい海水域から、効率的に取水することができる可搬消防ポンプとして、送水・排水に使用することを目的とする。使用環境として、屋外で淡水又は海水を送水することを想定している。	ダクタイル鋳鉄	1.4	50	耐圧試験（試験圧力：2.1 MPa, 試験保持時間：3分間）を実施。

III. 確認項目

(a)：規格及び基準が妥当であることの確認（IとIIの使用目的及び使用環境の比較）

当該ポンプは、重大事故等時に海水を送水するために屋外で使用する内燃機関（燃料系含む）を有するポンプである。一方、本メーカー規格及び基準は、内燃機関等を駆動源として遠距離に大量送水する可搬消防ポンプとして使用することを目的とした一般産業品に対する規格であり、当該ポンプは屋外で大量の淡水又は海水を送水することを想定している。重大事故等時における当該ポンプの使用目的及び使用環境は、本規格の使用目的及び想定している使用環境の範囲内である。

(b-2)：材料が適切であること及び使用条件に対する強度の確認（IIと公的な規格等の材料及び試験条件の比較、IとIIの使用条件の比較）

当該ポンプの型式については、「消防法」に基づく「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に適合するものとして承認されており、「消防法」に基づく「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に従った適切な材料が使用されていることを型式評価の結果により確認できる。

当該ポンプの最高使用圧力及び最高使用温度はメーカー仕様の範囲内であり、「消防法」に基づく「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」で規定されている耐圧試験（試験圧力：ポンプ圧力最大値×1.5、試験保持時間：3分間）に合格していることを型式評価の結果により確認でき、当該ポンプの付属機器である燃料タンクについても、鋼製であり最高使用圧力が静水頭に対して水張試験を実施している。よって、当該ポンプは完成品として要求される強度を有している。

IV. 評価結果

上記の重大事故等クラス3機器は、一般産業品としてメーカー規格及び基準に適合し、使用材料の特性を踏まえた上で、燃料タンクを含めた一体構造品の完成品として重大事故等時における使用圧力及び使用温度が負荷された状態において要求される強度を有している。