

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん
原子力防災機材の確認結果について

2. 日時：令和3年2月15日（月）10：00～16：50

3. 場所：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」とい
う。）新型転換炉原型炉ふげん

4. 出席者：

原子力規制庁 敦賀原子力規制事務所
鈴木原子力防災専門官
諏訪上席放射線防災専門官

JAEA 新型転換炉原型炉ふげん

安全・品質保証部 課長 1名

他、関係者 7名

5. 要旨

JAEA 新型転換炉原型炉ふげんの原子力事業者防災業務計画で定める原
子力防災資機材等の備え付け及び保守点検の状況について、現物（原子力防
災資機材）と記録文書等を確認するとともに、担当者からの報告を聴取し、
特に次の事項等について助言した。

- ・ 担架の備付けについて
- ・ 外部の専門業者に委託した点検結果の早期入手
- ・ 保守点検の容易性と破損等の防止を考慮した保管要領
- ・ 除染キットのガーゼ・綿棒の汚れ防止対策等
- ・ 消防ポンプの点検業者から受けた経年劣化による車両更新等の推奨対応
- ・ 「原子力防災資機材」のタグの添付対象

6. その他

配付資料： 無し。