

泊発電所の基準津波に関するコメント回答

(日本海東縁部に想定される地震に伴う津波)

(補足説明資料)

令和3年4月21日
北海道電力株式会社

1. 貯留堰を下回る時間の確認(データ集)	2
1.1 健全地形モデルの解析結果	3
1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果	25
1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果	47
1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果	69

1. 1 健全地形モデルの解析結果

1. 貯留堰を下回る時間の確認 (データ集)	2
1. 1 健全地形モデルの解析結果	3
1. 2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果	25
1. 3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果	47
1. 4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果	69

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(1/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ab	1	3.20m	3.18m	3.65m	2.93m	2.95m	2.35m	-3.22m	0s	0s	-3.12m	33s	33s
		2	4.62m	4.76m	4.48m	4.19m	4.21m	3.64m	-4.70m	127s	127s	-4.65m	197s	516s
		3	4.48m	4.87m	4.43m	4.14m	4.23m	3.24m	-4.10m	52s	52s	-3.96m	154s	154s
		4	3.45m	3.39m	4.00m	3.16m	3.18m	2.79m	-3.13m	0s	0s	-3.06m	68s	68s
		5	2.54m	2.55m	3.50m	2.45m	2.40m	2.16m	-2.37m	0s	0s	-2.20m	0s	0s
		6	4.00m	4.32m	3.79m	3.85m	3.87m	3.10m	-4.35m	100s	100s	-4.23m	160s	160s
		7	3.92m	4.06m	3.71m	3.72m	3.76m	2.59m	-3.63m	0s	0s	-3.49m	95s	95s
		8	3.87m	3.02m	3.21m	2.86m	2.79m	2.46m	-3.24m	0s	0s	-3.03m	54s	54s
	bc	1	4.09m	3.84m	3.90m	3.61m	3.47m	3.14m	-3.30m	0s	0s	-3.18m	90s	90s
		2	5.16m	5.65m	6.05m	4.94m	4.81m	5.05m	-5.33m	186s	186s	-5.27m	280s	485s
		3	5.09m	5.41m	6.03m	5.05m	5.03m	4.30m	-4.47m	94s	94s	-4.41m	183s	520s
		4	4.09m	4.20m	4.98m	3.61m	3.48m	3.89m	-3.77m	0s	0s	-3.48m	109s	109s
		5	3.74m	3.24m	4.03m	2.80m	2.80m	2.55m	-2.91m	0s	0s	-3.05m	27s	27s
		6	4.91m	5.31m	4.71m	4.59m	4.61m	4.21m	-5.61m	223s	223s	-5.41m	365s	365s
		7	4.34m	4.38m	4.56m	4.02m	3.99m	4.02m	-3.91m	15s	15s	-3.84m	274s	310s
		8	5.09m	4.03m	4.89m	3.63m	3.49m	3.88m	-3.68m	0s	0s	-3.33m	82s	82s
	cd	1	5.35m	5.00m	6.29m	4.57m	4.22m	4.25m	-4.72m	39s	39s	-4.51m	79s	612s
		2	6.68m	7.33m	8.40m	5.60m	5.77m	6.64m	-5.95m	168s	502s	-5.84m	199s	545s
		3	5.89m	6.38m	7.28m	5.63m	5.53m	5.77m	-6.27m	185s	525s	-6.24m	247s	576s
		4	5.30m	5.92m	7.78m	4.48m	4.48m	4.98m	-4.71m	59s	426s	-4.36m	125s	507s
		5	5.11m	5.39m	5.09m	4.64m	4.54m	3.88m	-4.66m	43s	359s	-4.52m	110s	607s
		6	7.10m	7.40m	7.68m	6.18m	6.31m	6.84m	-6.57m	204s	524s	-6.28m	250s	563s
		7	6.32m	6.64m	7.04m	6.01m	5.87m	5.73m	-6.32m	216s	544s	-6.15m	282s	610s
		8	7.14m	5.96m	6.13m	5.13m	4.95m	5.05m	-4.84m	78s	78s	-4.81m	153s	526s
de	1	6.54m	5.90m	8.09m	4.72m	4.57m	5.13m	-4.85m	36s	349s	-4.68m	125s	658s	
	2	7.52m	7.72m	9.00m	6.73m	6.75m	7.28m	-6.54m	171s	518s	-6.49m	196s	566s	
	3	6.34m	7.11m	7.61m	5.79m	5.77m	5.84m	-6.93m	188s	667s	-7.07m	375s	707s	
	4	6.29m	6.06m	7.29m	4.88m	4.75m	4.99m	-5.56m	120s	474s	-5.38m	142s	519s	
	5	5.90m	5.88m	8.25m	4.82m	4.60m	5.44m	-5.67m	82s	412s	-5.75m	134s	675s	
	6	8.21m	8.46m	9.19m	6.92m	6.96m	8.08m	-7.63m	194s	555s	-7.49m	256s	625s	
	7	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s	
	8	6.22m	6.29m	7.58m	4.99m	4.95m	5.57m	-6.01m	120s	493s	-5.91m	179s	535s	

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(2/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	ef	1	6.33m	5.54m	7.77m	4.29m	4.43m	5.02m	-4.34m	24s	337s	-4.12m	119s	651s
		2	7.11m	7.46m	8.44m	6.47m	6.39m	5.98m	-6.55m	171s	496s	-6.49m	215s	563s
		3	6.91m	6.90m	8.07m	5.64m	5.49m	5.51m	-6.26m	171s	659s	-6.26m	361s	713s
		4	5.70m	5.75m	6.87m	4.64m	4.62m	4.53m	-4.82m	98s	442s	-4.88m	147s	504s
		5	6.71m	5.76m	8.08m	4.70m	4.51m	5.32m	-4.81m	37s	540s	-4.58m	130s	666s
		6	8.52m	8.79m	8.72m	7.00m	7.05m	6.44m	-7.07m	204s	555s	-7.09m	262s	628s
		7	8.66m	7.12m	7.77m	6.10m	5.87m	5.49m	-7.06m	246s	675s	-7.12m	384s	719s
		8	6.13m	6.08m	6.86m	5.27m	5.18m	4.80m	-5.13m	116s	476s	-4.94m	153s	522s
	fg	1	5.30m	4.98m	5.13m	4.62m	4.42m	3.24m	-3.37m	0s	0s	-3.38m	87s	571s
		2	6.36m	6.51m	5.91m	5.91m	5.59m	4.76m	-5.69m	167s	460s	-5.64m	228s	525s
		3	6.29m	6.18m	5.89m	5.77m	5.68m	4.37m	-4.97m	150s	492s	-4.82m	289s	647s
		4	4.81m	5.00m	5.23m	4.30m	4.36m	3.91m	-3.42m	0s	0s	-3.30m	102s	102s
		5	4.44m	4.75m	4.92m	4.45m	4.29m	3.54m	-3.45m	0s	0s	-3.50m	103s	575s
		6	7.18m	7.00m	5.80m	6.41m	6.07m	5.32m	-6.48m	239s	519s	-6.42m	577s	577s
		7	6.46m	6.60m	5.37m	6.40m	6.13m	4.44m	-5.40m	161s	499s	-5.11m	307s	623s
		8	5.70m	5.49m	5.20m	4.66m	4.69m	4.01m	-3.83m	0s	0s	-3.65m	131s	131s
	gh	1	3.89m	3.56m	3.81m	3.59m	3.43m	2.56m	-3.19m	0s	0s	-3.31m	61s	71s
		2	5.73m	5.38m	4.88m	5.06m	4.87m	4.21m	-5.24m	176s	176s	-5.09m	269s	470s
		3	5.28m	5.39m	5.07m	5.05m	5.12m	3.89m	-4.21m	85s	85s	-4.15m	195s	502s
		4	3.84m	3.56m	4.08m	3.39m	3.45m	3.35m	-3.08m	0s	0s	-3.02m	81s	81s
		5	3.63m	3.60m	3.54m	3.39m	3.29m	2.59m	-3.23m	0s	0s	-3.00m	41s	41s
		6	5.40m	5.14m	4.52m	4.68m	4.63m	4.26m	-5.78m	190s	190s	-5.59m	246s	482s
		7	5.11m	5.42m	4.63m	4.62m	4.73m	3.78m	-4.15m	45s	45s	-3.99m	139s	448s
		8	4.22m	3.57m	3.92m	3.22m	3.18m	3.24m	-3.19m	0s	0s	-3.06m	54s	54s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケース アスペリティ位置: 移動de-南へ10km~30kmと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置	8.66m	7.12m	7.77m	6.10m	5.87m	5.49m	-7.06m	246s	675s	-7.12m	384s	719s
		南へ10km	8.23m	6.90m	6.86m	6.26m	5.99m	5.11m	-6.86m	236s	657s	-6.92m	375s	707s
		南へ20km	7.09m	6.74m	6.25m	6.27m	6.13m	4.92m	-6.40m	217s	557s	-6.26m	368s	699s
		南へ30km	6.81m	6.78m	5.92m	6.33m	6.13m	4.60m	-5.53m	193s	530s	-5.32m	358s	684s
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 敷地北側B(上昇側)最大ケース アスペリティ位置: 移動de-南へ10km~30kmと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置	8.52m	8.79m	8.72m	7.00m	7.05m	6.44m	-7.07m	204s	555s	-7.09m	262s	628s
		南へ10km	7.61m	8.14m	7.92m	6.76m	6.67m	5.93m	-7.22m	215s	560s	-7.18m	268s	625s
		南へ20km	7.54m	7.57m	7.27m	6.55m	6.40m	5.63m	-7.22m	221s	552s	-7.10m	279s	624s
		南へ30km	7.28m	7.14m	6.66m	6.37m	6.28m	5.56m	-7.01m	230s	539s	-6.91m	295s	607s
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	7.22m	7.71m	8.35m	6.52m	6.66m	7.52m	-6.74m	188s	530s	-6.78m	236s	578s
		北へ20km	7.21m	8.26m	9.39m	6.78m	6.57m	7.99m	-7.12m	207s	558s	-7.25m	250s	604s
		北へ10km	7.46m	8.55m	9.39m	6.72m	6.67m	8.42m	-7.60m	203s	557s	-7.51m	253s	618s
		基準位置	8.21m	8.46m	9.19m	6.92m	6.96m	8.08m	-7.63m	194s	555s	-7.49m	256s	625s
		南へ10km	8.72m	9.09m	9.79m	7.46m	7.36m	7.68m	-7.26m	181s	553s	-7.24m	223s	620s
		南へ20km	9.16m	9.51m	10.05m	7.62m	7.62m	7.35m	-6.90m	186s	552s	-6.81m	251s	620s
		南へ30km	9.15m	9.46m	9.51m	7.43m	7.60m	6.94m	-6.99m	195s	552s	-7.04m	254s	622s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	6.06m	7.11m	7.46m	5.93m	5.90m	6.46m	-6.95m	235s	532s	-6.94m	276s	596s
		北へ20km	6.75m	7.20m	8.35m	5.98m	5.98m	6.87m	-7.72m	245s	532s	-7.52m	273s	591s
		北へ10km	7.21m	7.43m	7.73m	5.95m	5.89m	7.07m	-8.13m	243s	542s	-7.92m	273s	716s
		基準位置	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s
		南へ10km	7.40m	8.15m	8.95m	5.80m	5.60m	6.73m	-7.62m	262s	686s	-7.68m	401s	719s
		南へ20km	7.92m	8.69m	9.58m	6.07m	5.83m	6.47m	-7.31m	356s	690s	-7.46m	390s	720s
		南へ30km	8.38m	8.10m	8.74m	5.96m	5.73m	6.13m	-7.28m	277s	686s	-7.32m	387s	721s
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

余白

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース アスペリティ位置: 固定eと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eh												
	固定f	af	5.55m	5.36m	5.42m	4.54m	4.43m	4.05m	-4.04m	30s	30s	-3.89m	259s	632s
		bf	5.79m	6.27m	5.30m	5.16m	5.16m	4.01m	-5.13m	108s	108s	-5.09m	171s	513s
		cf	7.08m	6.05m	6.39m	5.46m	5.46m	5.26m	-4.53m	232s	232s	-4.59m	579s	614s
		df	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース アスペリティ位置: df, efと同じ											
ef														
fh		6.46m	6.60m	5.37m	6.40m	6.13m	4.44m	-5.40m	161s	499s	-5.11m	307s	623s	
fh	5.79m	5.62m	5.62m	4.67m	4.56m	4.34m	-4.27m	48s	48s	-4.17m	212s	642s		
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: 固定eと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eh												
	固定f	af	6.06m	6.47m	6.44m	5.17m	5.31m	4.80m	-5.12m	108s	108s	-4.98m	163s	482s
		bf	6.10m	6.52m	5.82m	5.20m	5.33m	4.33m	-6.02m	200s	200s	-6.03m	272s	520s
		cf	6.91m	6.97m	7.37m	6.09m	6.24m	6.35m	-5.68m	471s	471s	-5.51m	533s	533s
		df	STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: df, efと同じ											
ef														
fh		7.18m	7.00m	5.80m	6.41m	6.07m	5.32m	-6.48m	239s	519s	-6.42m	577s	577s	
fh	6.10m	6.52m	6.27m	5.19m	5.34m	5.62m	-5.70m	150s	150s	-5.71m	227s	491s		
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	6.16m	6.83m	7.75m	5.27m	5.41m	5.81m	-5.64m	117s	484s	-5.62m	192s	543s
		bd	6.22m	6.83m	6.52m	6.17m	5.87m	5.41m	-6.28m	175s	505s	-6.16m	231s	564s
		cd	7.10m	7.40m	7.68m	6.18m	6.31m	6.84m	-6.57m	204s	524s	-6.28m	250s	563s
		de	8.21m	8.46m	9.19m	6.92m	6.96m	8.08m	-7.63m	194s	555s	-7.49m	256s	625s
		df	7.64m	7.71m	8.33m	6.69m	6.70m	6.47m	-6.70m	206s	576s	-6.72m	280s	665s
		dg	7.47m	8.05m	6.51m	6.72m	7.08m	5.99m	-6.59m	204s	543s	-6.52m	253s	602s
	固定e	dh	6.22m	6.84m	7.75m	5.59m	5.79m	6.46m	-5.89m	146s	487s	-5.77m	204s	549s
		ae	7.18m	7.44m	7.19m	6.42m	6.35m	5.83m	-5.72m	118s	446s	-5.41m	158s	501s
		be	7.15m	7.41m	7.17m	6.41m	6.34m	5.29m	-6.52m	187s	475s	-6.28m	227s	531s
		ce	8.79m	8.98m	7.91m	7.01m	7.22m	6.47m	-6.77m	193s	490s	-7.03m	272s	556s
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ											
		ef	8.52m	8.79m	8.72m	7.00m	7.05m	6.44m	-7.07m	204s	555s	-7.09m	262s	628s
		eg	8.29m	8.56m	7.15m	6.88m	6.95m	5.98m	-7.01m	197s	521s	-7.02m	262s	583s
		eh	7.18m	7.45m	7.55m	6.43m	6.36m	6.24m	-6.29m	153s	445s	-6.00m	194s	509s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
	eh													
	af													
	bf													
	cf													
	df													
	ef													
	fg													
	fh													
固定f														
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
	eh													
	af													
	bf													
	cf													
	df													
	ef													
	fg													
	fh													
固定f														
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	ae													
	be													
	ce													
	de													
	ef													
	eg													
	eh													
固定e														

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	5.14m	5.80m	6.37m	4.78m	4.63m	5.11m	-6.38m	166s	485s	-6.30m	273s	614s
		bd	6.70m	6.96m	6.05m	5.86m	5.84m	5.07m	-5.65m	134s	535s	-5.47m	197s	585s
		cd	6.32m	6.64m	7.04m	6.01m	5.87m	5.73m	-6.32m	216s	544s	-6.15m	282s	610s
		de	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s
		df	8.26m	7.45m	7.85m	6.54m	6.19m	6.30m	-7.42m	306s	648s	-7.27m	363s	697s
		dg	7.14m	7.47m	6.02m	6.72m	6.88m	5.84m	-6.64m	211s	562s	-6.59m	269s	611s
	dh	6.02m	6.72m	6.54m	5.48m	5.26m	5.37m	-5.90m	147s	531s	-5.80m	246s	609s	
	固定e	ae	5.87m	5.59m	7.34m	4.74m	4.53m	4.84m	-5.79m	133s	438s	-5.97m	185s	681s
		be	5.59m	5.95m	7.31m	4.85m	4.76m	4.82m	-5.24m	111s	488s	-5.09m	152s	696s
		ce	6.36m	6.18m	7.26m	5.16m	5.22m	5.46m	-5.82m	173s	487s	-5.84m	217s	696s
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ											
		ef	8.66m	7.12m	7.77m	6.10m	5.87m	5.49m	-7.06m	246s	675s	-7.12m	384s	719s
		eg	6.19m	6.70m	7.27m	5.70m	5.76m	5.07m	-6.41m	181s	518s	-6.23m	212s	551s
		eh	6.16m	5.64m	7.32m	4.73m	4.61m	4.83m	-5.26m	118s	473s	-5.47m	170s	687s
STEP1-1 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km		固定d	ad	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ										
bd														
cd														
de														
df														
dg														
dh														
固定e	ae													
	be													
	ce													
	de													
	ef													
	eg													
eh														

余白

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口															
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)															
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間													
STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ce ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動c	北へ30km	7.26m	7.51m	7.16m	6.54m	6.40m	5.17m	-7.24m	213s	501s	-7.04m	250s	552s													
		北へ20km	7.80m	8.06m	7.14m	6.79m	6.76m	5.23m	-7.64m	224s	510s	-7.32m	265s	557s													
		北へ10km	8.60m	8.81m	7.83m	7.02m	7.16m	5.70m	-7.49m	213s	499s	-7.38m	273s	557s													
		基準位置	8.79m	8.98m	7.91m	7.01m	7.22m	6.47m	-6.77m	193s	490s	-7.03m	272s	556s													
		南へ10km	8.32m	8.49m	8.49m	6.83m	6.89m	7.02m	-6.56m	189s	514s	-6.51m	243s	570s													
		南へ20km	7.46m	8.12m	8.69m	6.72m	6.54m	7.49m	-6.98m	202s	555s	-7.20m	246s	601s													
	固定e	南へ30km	7.30m	8.08m	8.86m	6.65m	6.59m	7.92m	-7.47m	203s	558s	-7.46m	254s	618s													
		北へ30km	7.48m	7.96m	7.47m	6.69m	6.85m	6.81m	-6.60m	198s	507s	-6.47m	253s	557s													
		北へ20km	8.42m	8.70m	7.69m	7.00m	7.19m	6.89m	-6.90m	193s	496s	-6.76m	257s	562s													
		北へ10km	8.84m	9.06m	7.73m	7.03m	7.16m	6.68m	-6.92m	193s	492s	-6.98m	256s	557s													
		基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動c 固定eと同じ																								
		南へ10km	8.27m	8.57m	8.07m	6.91m	6.87m	6.43m	-6.81m	241s	490s	-7.03m	281s	553s													
		南へ20km	7.52m	8.10m	7.88m	6.71m	6.64m	6.34m	-6.64m	246s	490s	-6.73m	539s	539s													
		南へ30km	7.19m	7.49m	7.27m	6.48m	6.54m	6.39m	-6.37m	286s	491s	-6.19m	532s	532s													
STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ce ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動c	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																								
		北へ20km																									
		北へ10km																									
		基準位置																									
		南へ10km																									
		南へ20km																									
	固定e	南へ30km																									
		北へ30km																									
		北へ20km																									
		北へ10km																									
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動c 固定eと同じ																									
	南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外																									
	南へ20km	アスペリティが重なるため検討対象外																									
	南へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外																									
	STEP2-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース アスペリティ詳細位置: 移動c 固定eと同じ																							
			北へ20km																								
北へ10km																											
基準位置			8.21m													8.46m	9.19m	6.92m	6.96m	8.08m	-7.63m	194s	555s	-7.49m	256s	625s	
固定e		南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外																								
		南へ20km	アスペリティが重なるため検討対象外																								
		南へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外																								
		固定d	北へ30km													アスペリティが重なるため検討対象外											
			北へ20km													アスペリティが重なるため検討対象外											
			北へ10km													アスペリティが重なるため検討対象外											
基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ																										
移動e	南へ10km	7.90m	8.14m	9.09m	6.85m	6.83m	7.57m	-7.42m	190s	558s	-7.33m	247s	629s														
	南へ20km	7.63m	7.89m	9.10m	6.79m	6.67m	7.09m	-7.09m	189s	562s	-7.05m	259s	644s														
	南へ30km	7.56m	7.75m	8.85m	6.85m	6.55m	6.73m	-6.73m	201s	572s	-6.72m	279s	664s														

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ce ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動c	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
	固定e	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
固定c	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													
	移動e	南へ30km												
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ce ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動c	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
	固定e	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
固定c	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													
	移動e	南へ30km												
STEP2-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
	固定e	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
固定d	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													
	移動e	南へ30km												

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口			
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	
STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	6.34m	6.91m	7.66m	5.36m	5.33m	6.00m	-6.64m	216s	495s	-6.48m	253s	700s
		北へ20km	6.45m	7.31m	8.24m	5.74m	5.75m	6.50m	-7.62m	237s	520s	-7.34m	268s	713s
		北へ10km	6.94m	7.29m	7.80m	5.85m	5.81m	6.99m	-8.07m	243s	546s	-7.88m	276s	720s
	固定e	基準位置	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s
		南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外											
		南へ20km												
	南へ30km													
	移動e	北へ30km	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
基準位置		7.22m	7.33m	8.06m	5.65m	5.60m	6.70m	-7.93m	272s	677s	-7.81m	404s	719s	
南へ10km		7.32m	7.42m	8.47m	5.74m	5.66m	6.14m	-7.62m	348s	678s	-7.72m	391s	714s	
南へ20km		7.66m	7.22m	8.42m	6.07m	5.93m	6.45m	-7.65m	331s	667s	-7.44m	373s	705s	
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
	固定e	基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
	移動e	南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
固定d	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													
移動e	南へ30km													
	南へ10km													

余白

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP3「波源位置」(1/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	9.16m	9.51m	10.05m	7.62m	7.62m	7.35m	-6.90m	186s	552s	-6.81m	251s	620s
	<の字10°	9.70m	9.54m	9.75m	7.80m	7.64m	7.32m	-6.98m	176s	540s	-6.99m	216s	611s
STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP3「波源位置」(2/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	7.46m	8.55m	9.39m	6.72m	6.67m	8.42m	-7.60m	203s	557s	-7.51m	253s	618s
	<の字10°	8.37m	8.68m	9.52m	6.76m	6.90m	7.89m	-7.52m	196s	553s	-7.48m	263s	600s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP3「波源位置」(3/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s
	<の字10°	7.01m	7.37m	8.49m	5.81m	5.72m	6.17m	-7.67m	272s	686s	-7.69m	394s	715s
STEP1-2 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												

余白

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP4「断層面上縁深さ」(1/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.34m	9.15m	9.59m	7.66m	7.32m	7.44m	-6.96m	173s	531s	-6.92m	210s	565s
	1km(基準)	9.70m	9.54m	9.75m	7.80m	7.64m	7.32m	-6.98m	176s	540s	-6.99m	216s	611s
	2km	9.57m	9.91m	10.00m	7.99m	7.80m	7.59m	-7.15m	179s	550s	-7.16m	220s	627s
	3km	9.25m	10.07m	10.16m	8.08m	7.87m	7.70m	-7.22m	185s	558s	-7.27m	226s	637s
	4km	9.31m	10.22m	10.23m	8.13m	7.95m	7.69m	-7.34m	191s	566s	-7.37m	233s	644s
	5km	9.72m	10.33m	10.19m	8.17m	8.05m	7.73m	-7.41m	224s	573s	-7.46m	247s	651s
STEP3 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.07m	9.42m	9.85m	7.43m	7.59m	7.30m	-6.83m	182s	540s	-6.72m	242s	601s
	1km(基準)	9.16m	9.51m	10.05m	7.62m	7.62m	7.35m	-6.90m	186s	552s	-6.81m	251s	620s
	2km	9.35m	9.59m	10.36m	7.78m	7.73m	7.44m	-7.07m	191s	562s	-7.05m	259s	634s
	3km	9.69m	9.73m	10.447m	7.86m	7.86m	7.50m	-7.26m	199s	571s	-7.15m	267s	646s
	4km	9.78m	9.84m	10.449m	7.91m	8.01m	7.56m	-7.30m	229s	578s	-7.34m	279s	656s
	5km	9.86m	10.02m	10.41m	7.96m	8.12m	7.64m	-7.45m	233s	586s	-7.37m	286s	664s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP4「断層面上縁深さ」(2/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	1km (基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	1km (基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.17m	8.69m	9.52m	6.65m	6.51m	8.57m	-7.42m	198s	549s	-7.39m	242s	604s
	1km (基準)	7.46m	8.55m	9.39m	6.72m	6.67m	8.42m	-7.60m	203s	557s	-7.51m	253s	618s
	2km	7.89m	8.50m	9.29m	6.76m	6.74m	8.33m	-7.70m	209s	566s	-7.61m	267s	628s
	3km	8.06m	8.55m	9.23m	6.82m	6.82m	8.34m	-7.77m	216s	573s	-7.71m	278s	636s
	4km	8.27m	8.60m	9.23m	6.88m	7.10m	8.38m	-7.87m	222s	580s	-7.80m	286s	643s
	5km	8.40m	8.69m	9.19m	6.96m	7.22m	8.41m	-7.90m	228s	587s	-7.87m	293s	651s

1.1 健全地形モデルの解析結果

健全地形モデル STEP4「断層面上縁深さ」(3/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.11m	7.42m	7.90m	5.56m	5.58m	6.37m	-7.91m	259s	676s	-7.82m	399s	718s
	1km(基準)	7.25m	7.54m	8.05m	5.73m	5.64m	6.83m	-8.18m	273s	672s	-7.98m	406s	720s
	2km	7.65m	7.73m	8.32m	5.89m	5.70m	6.86m	-8.35m	282s	676s	-8.15m	411s	721s
	3km	7.92m	7.96m	8.67m	6.08m	5.86m	7.00m	-8.47m	291s	683s	-8.29m	417s	725s
	4km	8.16m	8.05m	8.84m	6.31m	6.01m	7.24m	-8.64m	299s	689s	-8.42m	424s	729s
	5km	8.29m	8.08m	8.90m	6.53m	6.16m	7.38m	-8.76m	308s	694s	-8.52m	445s	734s
STEP3 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

1. 貯留堰を下回る時間の確認 (データ集)	2
1.1 健全地形モデルの解析結果	3
1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果	25
1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果	47
1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果	69

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(1/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ab	1	3.04m	2.74m	3.76m	3.13m	2.53m	2.31m	-2.79m	0s	0s	-2.81m	0s	0s
		2	4.70m	4.04m	4.71m	3.82m	3.68m	3.62m	-4.53m	28s	67s	-4.29m	166s	166s
		3	3.64m	3.78m	4.45m	3.48m	3.47m	3.34m	-3.58m	0s	0s	-3.54m	70s	70s
		4	3.78m	3.34m	4.18m	3.08m	3.10m	2.76m	-2.88m	0s	0s	-2.89m	0s	0s
		5	2.58m	2.52m	3.46m	2.34m	2.63m	1.96m	-2.41m	0s	0s	-2.44m	0s	0s
		6	3.68m	3.58m	3.71m	3.72m	3.58m	3.28m	-3.69m	0s	0s	-3.49m	93s	129s
		7	3.71m	3.69m	3.75m	3.26m	3.77m	2.67m	-2.81m	0s	0s	-2.74m	0s	0s
		8	3.43m	3.06m	3.12m	2.94m	3.25m	2.29m	-2.64m	0s	0s	-2.82m	0s	0s
	bc	1	4.03m	3.75m	4.10m	4.09m	3.04m	2.89m	-4.02m	13s	13s	-3.87m	80s	387s
		2	5.20m	5.50m	6.04m	4.71m	4.40m	4.98m	-4.99m	147s	397s	-4.79m	222s	459s
		3	4.54m	4.85m	6.03m	4.35m	4.38m	4.31m	-3.94m	14s	389s	-3.77m	143s	510s
		4	4.72m	4.15m	5.11m	4.35m	4.07m	3.95m	-3.26m	0s	0s	-3.16m	33s	33s
		5	3.79m	3.25m	3.88m	3.47m	2.89m	2.62m	-3.06m	0s	0s	-3.35m	25s	479s
		6	4.85m	4.94m	4.79m	4.30m	4.72m	4.10m	-5.02m	195s	260s	-5.26m	298s	298s
		7	4.31m	4.12m	4.93m	4.34m	4.15m	3.97m	-4.06m	26s	26s	-3.75m	95s	298s
		8	4.78m	4.26m	5.08m	4.41m	4.47m	3.43m	-3.64m	0s	0s	-3.64m	60s	60s
	cd	1	5.51m	5.04m	5.92m	6.36m	4.12m	3.95m	-6.57m	95s	95s	-6.41m	111s	465s
		2	5.93m	7.05m	8.22m	5.72m	5.61m	6.29m	-6.76m	124s	433s	-6.86m	158s	492s
		3	5.49m	6.10m	6.73m	4.99m	5.58m	5.53m	-7.29m	169s	494s	-6.98m	201s	517s
		4	5.11m	5.82m	7.90m	4.95m	5.16m	4.58m	-4.76m	80s	427s	-4.30m	124s	498s
		5	5.07m	4.20m	4.99m	5.11m	3.83m	3.99m	-6.53m	95s	221s	-6.41m	112s	561s
		6	6.63m	7.10m	7.76m	5.77m	5.93m	6.39m	-7.33m	155s	447s	-7.23m	187s	506s
		7	7.01m	7.27m	6.98m	6.96m	6.34m	5.42m	-7.59m	191s	483s	-7.14m	212s	528s
		8	6.72m	6.08m	6.28m	6.34m	5.94m	4.47m	-5.02m	52s	106s	-4.31m	121s	535s
de	1	8.96m	5.85m	7.58m	8.98m	6.98m	4.58m	-7.30m	94s	377s	-7.46m	120s	575s	
	2	8.44m	8.86m	8.79m	6.90m	7.26m	6.93m	-7.68m	149s	499s	-7.70m	216s	562s	
	3	6.14m	7.09m	7.60m	6.21m	5.54m	5.76m	-8.97m	177s	492s	-8.55m	189s	649s	
	4	7.24m	6.06m	7.42m	7.23m	6.07m	4.88m	-6.82m	141s	466s	-6.45m	158s	522s	
	5	8.33m	6.39m	7.93m	8.54m	6.33m	4.89m	-8.18m	116s	537s	-8.24m	128s	570s	
	6	9.92m	9.88m	9.09m	7.49m	8.44m	7.62m	-9.03m	213s	499s	-9.05m	228s	597s	
	7	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s	
	8	7.63m	6.21m	7.18m	7.61m	6.60m	5.22m	-7.80m	164s	473s	-7.64m	179s	527s	

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(2/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ef	1	7.26m	5.68m	7.45m	7.38m	5.29m	4.48m	-6.31m	70s	416s	-6.48m	114s	565s
		2	7.26m	7.78m	8.13m	6.71m	6.66m	5.85m	-6.89m	140s	424s	-6.54m	169s	510s
		3	7.26m	6.64m	7.68m	5.84m	5.05m	5.39m	-7.17m	145s	614s	-7.42m	155s	655s
		4	7.10m	5.75m	7.07m	7.05m	5.82m	4.31m	-4.76m	111s	468s	-5.19m	129s	498s
		5	6.91m	6.25m	7.74m	6.42m	5.63m	4.79m	-6.89m	86s	509s	-7.16m	122s	584s
		6	9.47m	9.52m	8.59m	7.38m	8.19m	6.13m	-7.50m	190s	503s	-7.29m	214s	558s
		7	9.15m	7.10m	7.53m	6.74m	5.60m	5.98m	-8.41m	167s	618s	-8.69m	190s	662s
		8	7.57m	6.08m	6.89m	7.57m	6.54m	4.74m	-5.64m	122s	122s	-6.24m	136s	496s
	fg	1	5.24m	4.24m	4.95m	3.93m	4.27m	2.96m	-4.32m	50s	50s	-4.19m	75s	486s
		2	6.11m	6.12m	6.12m	5.58m	5.43m	4.82m	-5.46m	153s	416s	-5.18m	193s	460s
		3	6.18m	5.89m	5.49m	4.87m	4.94m	4.43m	-5.70m	124s	475s	-5.45m	199s	516s
		4	4.64m	4.59m	5.42m	4.36m	4.73m	3.77m	-3.31m	0s	0s	-3.09m	40s	40s
		5	4.41m	3.89m	4.60m	3.50m	4.01m	3.37m	-3.74m	0s	0s	-3.91m	74s	489s
		6	7.12m	6.81m	5.97m	5.99m	5.91m	5.35m	-5.96m	210s	466s	-5.78m	296s	498s
		7	6.23m	6.15m	5.52m	5.13m	5.07m	4.46m	-5.26m	130s	511s	-4.90m	271s	546s
		8	5.41m	5.22m	5.13m	4.95m	5.20m	3.97m	-3.50m	0s	0s	-3.28m	22s	152s
	gh	1	4.05m	2.88m	3.87m	4.04m	2.96m	2.62m	-3.65m	0s	0s	-3.43m	67s	346s
		2	5.67m	5.02m	4.98m	4.72m	4.52m	4.22m	-5.07m	79s	344s	-4.98m	277s	460s
		3	4.90m	4.82m	5.04m	4.37m	4.56m	3.98m	-4.00m	33s	33s	-3.70m	200s	479s
		4	3.95m	3.52m	4.12m	3.30m	3.25m	3.27m	-2.94m	0s	0s	-3.21m	17s	17s
		5	3.23m	3.21m	3.53m	2.89m	2.97m	2.68m	-3.00m	0s	0s	-2.90m	6s	6s
		6	5.27m	4.99m	4.67m	4.60m	4.72m	4.40m	-5.14m	141s	141s	-4.97m	212s	433s
		7	4.80m	4.67m	4.45m	4.04m	4.07m	3.82m	-3.28m	0s	0s	-3.00m	42s	448s
		8	3.81m	3.53m	3.83m	3.36m	3.70m	3.16m	-2.70m	0s	0s	-2.67m	0s	0s

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	7.02m	7.71m	8.40m	6.52m	6.51m	7.17m	-8.60m	160s	453s	-8.66m	184s	519s
		北へ20km	7.41m	8.00m	9.70m	6.51m	7.08m	7.54m	-9.32m	177s	464s	-9.31m	216s	600s
		北へ10km	8.34m	8.60m	9.07m	6.76m	7.25m	7.90m	-9.61m	187s	498s	-9.70m	235s	598s
		基準位置	9.92m	9.88m	9.09m	7.49m	8.44m	7.62m	-9.03m	213s	499s	-9.05m	228s	597s
		南へ10km	10.36m	10.54m	9.60m	8.15m	9.34m	7.23m	-8.04m	219s	506s	-8.02m	228s	594s
		南へ20km	10.40m	10.63m	9.83m	8.01m	9.21m	7.10m	-7.81m	215s	511s	-7.54m	226s	584s
		南へ30km	10.08m	10.07m	9.39m	7.74m	8.77m	6.76m	-7.75m	207s	514s	-7.49m	219s	566s
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 1 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	7.20m	5.87m	6.51m	7.09m	4.74m	4.02m	-7.46m	98s	98s	-7.52m	109s	505s
		北へ20km	7.86m	5.83m	6.80m	8.01m	5.46m	3.87m	-7.77m	101s	249s	-7.73m	110s	554s
		北へ10km	8.38m	5.72m	7.15m	8.65m	6.28m	4.23m	-7.70m	99s	248s	-7.68m	111s	571s
		基準位置	8.96m	5.85m	7.58m	8.98m	6.98m	4.58m	-7.30m	94s	377s	-7.46m	120s	575s
		南へ10km	9.06m	6.30m	8.05m	9.02m	6.98m	4.87m	-7.00m	87s	373s	-7.15m	114s	578s
		南へ20km	8.71m	6.40m	8.10m	8.86m	6.75m	4.95m	-6.62m	82s	496s	-6.67m	126s	652s
		南へ30km	8.01m	6.19m	7.91m	8.35m	6.10m	4.81m	-6.30m	79s	496s	-6.43m	110s	582s
STEP1-1 1,2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	6.13m	6.98m	7.08m	6.22m	5.68m	6.16m	-8.50m	197s	482s	-8.03m	215s	512s
		北へ20km	6.68m	7.06m	7.98m	6.30m	5.98m	6.39m	-9.45m	207s	490s	-9.06m	224s	701s
		北へ10km	7.35m	7.10m	7.77m	6.62m	6.44m	6.37m	-10.37m	207s	494s	-9.96m	225s	675s
		基準位置	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s
		南へ10km	8.06m	8.13m	8.40m	7.02m	6.33m	6.76m	-10.00m	193s	642s	-9.85m	208s	662s
		南へ20km	8.86m	8.71m	9.02m	7.03m	6.43m	7.01m	-9.33m	174s	645s	-9.44m	201s	668s
		南へ30km	9.12m	8.06m	8.39m	7.01m	6.24m	6.67m	-8.94m	169s	635s	-9.14m	193s	672s
STEP1-1 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

余白

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	5.34m	6.95m	7.52m	5.44m	5.24m	5.49m	-6.34m	149s	457s	-6.22m	165s	471s
		bd	5.69m	6.11m	6.83m	5.62m	5.61m	5.56m	-5.96m	137s	449s	-5.53m	225s	542s
		cd	6.63m	7.10m	7.76m	5.77m	5.93m	6.39m	-7.33m	155s	447s	-7.23m	187s	506s
		de	9.92m	9.88m	9.09m	7.49m	8.44m	7.62m	-9.03m	213s	499s	-9.05m	228s	597s
		df	7.52m	7.75m	8.06m	6.94m	6.83m	6.41m	-7.40m	174s	496s	-7.28m	212s	639s
		dg	7.95m	8.78m	7.39m	6.54m	6.90m	6.21m	-7.61m	170s	484s	-7.44m	215s	545s
		dh	6.33m	6.99m	7.80m	5.65m	5.97m	6.46m	-5.69m	117s	441s	-5.67m	158s	514s
	固定e	ae	7.98m	8.23m	7.14m	6.70m	6.87m	5.26m	-5.97m	98s	395s	-6.08m	165s	457s
		be	7.96m	8.21m	7.11m	6.70m	6.87m	5.32m	-6.09m	158s	412s	-6.04m	231s	479s
		ce	9.44m	9.60m	7.55m	7.50m	8.18m	6.20m	-7.25m	178s	415s	-6.83m	203s	456s
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ											
		ef	9.47m	9.52m	8.59m	7.38m	8.19m	6.13m	-7.50m	190s	503s	-7.29m	214s	558s
		eg	9.09m	9.16m	7.09m	7.05m	7.69m	6.14m	-7.71m	181s	464s	-7.41m	236s	541s
		eh	7.98m	8.24m	7.88m	6.71m	6.89m	5.99m	-6.05m	130s	404s	-5.79m	162s	418s
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
		dh												
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
		dh												
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 1 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	7.12m	4.99m	6.57m	7.06m	4.57m	3.52m	-4.98m	57s	57s	-4.99m	76s	282s
		bd	7.27m	4.10m	6.20m	7.25m	4.69m	3.75m	-5.38m	64s	347s	-5.36m	83s	571s
		cd	5.51m	5.04m	5.92m	6.36m	4.12m	3.95m	-6.57m	95s	95s	-6.41m	111s	465s
		de	8.96m	5.85m	7.58m	8.98m	6.98m	4.58m	-7.30m	94s	377s	-7.46m	120s	575s
		df	5.78m	5.55m	6.61m	5.54m	4.77m	3.97m	-6.06m	75s	278s	-6.01m	101s	578s
		dg	7.21m	5.16m	6.29m	7.26m	4.59m	4.10m	-6.12m	81s	81s	-6.09m	100s	553s
		dh	7.16m	4.66m	6.32m	7.08m	4.48m	4.00m	-5.43m	65s	65s	-5.45m	83s	552s
	固定e	ae	8.01m	4.43m	6.10m	8.30m	5.88m	3.68m	-5.11m	53s	53s	-5.26m	74s	491s
		be	7.95m	4.35m	6.09m	8.27m	6.32m	3.67m	-5.46m	57s	321s	-5.50m	81s	375s
		ce	7.24m	4.80m	6.10m	7.54m	5.00m	3.92m	-6.62m	83s	317s	-6.64m	98s	482s
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ											
		ef	7.26m	5.68m	7.45m	7.38m	5.29m	4.48m	-6.31m	70s	416s	-6.48m	114s	565s
		eg	7.48m	4.48m	6.08m	7.76m	5.29m	3.69m	-6.26m	70s	318s	-6.43m	90s	367s
		eh	7.83m	4.45m	6.03m	8.17m	6.05m	3.67m	-5.45m	58s	58s	-5.54m	81s	341s
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
		dh												
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
		dh												
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置:de ・断層パターン:7 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	固定d	ad	5.41m	5.80m	5.99m	5.22m	4.75m	4.89m	-7.45m	169s	169s	-7.17m	192s	491s	
		bd	5.72m	6.10m	5.79m	5.27m	5.56m	4.88m	-6.36m	149s	496s	-6.11m	182s	560s	
		cd	7.01m	7.27m	6.98m	6.96m	6.34m	5.42m	-7.59m	191s	483s	-7.14m	212s	528s	
		de	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s	
		df	8.56m	7.21m	7.46m	6.78m	6.52m	6.24m	-8.82m	246s	566s	-8.80m	291s	612s	
		dg	6.76m	7.30m	6.54m	6.29m	6.32m	6.00m	-8.22m	194s	505s	-7.79m	209s	550s	
		dh	5.62m	5.83m	6.29m	5.27m	4.78m	5.05m	-6.79m	154s	154s	-6.55m	181s	503s	
	固定e	ae	6.62m	5.75m	6.84m	6.63m	5.43m	5.12m	-6.65m	148s	148s	-6.93m	161s	609s	
		be	6.61m	5.72m	6.81m	6.62m	5.42m	5.10m	-5.60m	137s	461s	-5.74m	145s	528s	
		ce	6.13m	5.98m	6.75m	6.60m	5.40m	5.21m	-6.65m	145s	468s	-6.98m	164s	591s	
		de	アスペリティ位置:固定d-deと同じ												
		ef	9.15m	7.10m	7.53m	6.74m	5.60m	5.98m	-8.41m	167s	618s	-8.69m	190s	662s	
		eg	6.14m	5.99m	6.76m	6.61m	5.40m	5.07m	-7.11m	165s	485s	-7.10m	171s	492s	
		eh	6.76m	5.73m	6.82m	6.63m	5.43m	5.11m	-6.18m	138s	138s	-6.26m	150s	617s	
STEP1-1 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置:de ・断層パターン:7 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	固定d	ad	STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケースと同じ												
		bd													
		cd													
		de													
		df													
		dg													
		dh													
	固定e	ae													
		be													
		ce													
		de													
		ef													
		eg													
		eh													

余白

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口																							
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)																							
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間																					
STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	9.08m	9.25m	8.29m	7.27m	7.84m	6.65m	-7.80m	168s	452s	-8.03m	179s	521s																					
		北へ20km	8.63m	8.84m	8.75m	6.72m	7.44m	7.06m	-8.90m	180s	465s	-9.00m	212s	564s																					
		北へ10km	8.60m	8.70m	8.66m	6.69m	7.33m	7.54m	-9.39m	207s	492s	-9.51m	228s	588s																					
		基準位置	9.92m	9.88m	9.09m	7.49m	8.44m	7.62m	-9.03m	213s	499s	-9.05m	228s	597s																					
		南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外																																
		南へ20km																																	
	南へ30km																																		
	固定e	北へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外																																
		北へ20km																																	
		北へ10km																																	
		基準位置												アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ																					
		南へ10km																							9.22m	9.30m	8.95m	7.22m	8.02m	7.24m	-8.48m	209s	499s	-8.47m	225s
南へ20km		8.57m																							8.48m	8.85m	7.12m	7.40m	6.89m	-7.80m	200s	497s	-7.87m	221s	580s
南へ30km	8.03m	8.28m	8.53m	7.03m	7.13m	6.66m	-7.37m	177s	488s	-7.36m	210s	645s																							
STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																																
		北へ20km																																	
		北へ10km																																	
		基準位置																																	
		南へ10km																																	
		南へ20km																																	
	固定e	南へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																																
		北へ30km																																	
		北へ20km																																	
		北へ10km																																	
		基準位置																																	
		南へ10km																																	
移動e	南へ20km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																																	
	南へ30km																																		
	北へ30km																																		
	北へ20km																																		
	北へ10km																																		
	基準位置																																		
固定d	南へ10km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																																	
	南へ20km																																		
	南へ30km																																		
	北へ30km																																		
	北へ20km																																		
	北へ10km																																		
移動e	基準位置	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ																																	
	南へ10km																																		
	南へ20km																																		
	南へ30km																																		
	北へ30km																																		
	北へ20km																																		

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 1 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	7.28m	5.40m	6.25m	7.48m	5.11m	4.14m	-7.54m	96s	214s	-7.61m	102s	487s
		北へ20km	7.67m	6.01m	6.57m	7.85m	5.58m	4.31m	-7.79m	100s	212s	-7.76m	106s	496s
		北へ10km	8.32m	6.05m	7.08m	8.57m	6.35m	4.28m	-7.70m	97s	522s	-7.72m	108s	568s
		基準位置	8.96m	5.85m	7.58m	8.98m	6.98m	4.58m	-7.30m	94s	377s	-7.46m	120s	575s
	固定e	南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外											
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ												
	南へ10km	8.86m	5.79m	7.53m	8.92m	6.98m	4.54m	-7.16m	89s	543s	-7.45m	128s	576s	
	南へ20km	8.44m	5.59m	7.33m	8.68m	6.15m	4.41m	-6.80m	81s	551s	-7.04m	103s	577s	
	南へ30km	7.60m	5.56m	7.08m	7.61m	4.99m	4.22m	-6.38m	81s	550s	-6.45m	101s	583s	
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
	固定e	南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													
STEP2-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
	固定e	南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口													
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)													
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間											
STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	6.46m	6.72m	7.42m	6.59m	5.39m	5.62m	-7.77m	180s	480s	-7.38m	223s	642s											
		北へ20km	6.56m	7.10m	8.00m	6.59m	5.68m	6.30m	-9.19m	206s	492s	-8.79m	223s	677s											
		北へ10km	7.09m	7.05m	7.27m	6.61m	6.32m	6.33m	-10.21m	207s	494s	-9.77m	224s	669s											
		基準位置	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s											
		南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外																						
	南へ20km																								
	南へ30km																								
	固定e	北へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外																						
		北へ20km																							
		北へ10km																							
基準位置		アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ																							
南へ10km		7.54m													7.26m	7.68m	6.44m	6.31m	6.17m	-10.22m	205s	576s	-9.91m	217s	668s
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	南へ20km	7.64m	7.45m	7.93m	6.03m	5.66m	5.99m	-9.81m	197s	586s	-9.56m	228s	669s											
		南へ30km	8.32m	7.07m	7.91m	5.66m	5.74m	6.32m	-9.15m	192s	591s	-9.23m	300s	609s											
		北へ30km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ																						
		北へ20km																							
		北へ10km																							
	基準位置																								
	南へ10km																								
	固定e	南へ20km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ																						
		南へ30km																							
		北へ30km																							
北へ20km																									
北へ10km																									
移動e	基準位置	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ																							
	南へ10km																								
	南へ20km																								
	南へ30km																								

余白

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP3「波源位置」(1/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	10.40m	10.63m	9.83m	8.01m	9.21m	7.10m	-7.81m	215s	511s	-7.54m	226s	584s
	<の字10°	10.01m	10.47m	9.60m	8.87m	9.16m	7.12m	-8.04m	214s	503s	-7.73m	224s	573s
STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP3「波源位置」(2/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン:1 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	基準	9.06m	6.30m	8.05m	9.02m	6.98m	4.87m	-7.00m	87s	373s	-7.15m	114s	578s
	くの字10°	9.44m	6.11m	7.83m	9.21m	7.31m	4.97m	-7.88m	101s	515s	-7.85m	112s	655s
STEP1-2 1,2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン:6 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	基準	10.36m	10.54m	9.60m	8.15m	9.34m	7.23m	-8.04m	219s	506s	-8.02m	228s	594s
	くの字10°	9.90m	10.34m	9.54m	8.50m	9.23m	7.20m	-7.86m	215s	505s	-7.77m	224s	581s
STEP1-2 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン:6 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	基準	8.34m	8.60m	9.07m	6.76m	7.25m	7.90m	-9.61m	187s	498s	-9.70m	235s	598s
	くの字10°	9.96m	10.00m	9.35m	7.37m	8.43m	7.27m	-8.97m	220s	512s	-9.09m	231s	587s

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP3「波源位置」(3/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s
	<の字10°	7.24m	7.33m	7.95m	5.96m	5.68m	6.12m	-10.22m	200s	583s	-9.79m	211s	667s
STEP1-2 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												

余白

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP4「断層面上縁深さ」(1/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	10.20m	10.35m	9.57m	7.94m	9.01m	7.02m	-7.54m	203s	501s	-7.46m	216s	568s
	1km(基準)	10.40m	10.63m	9.83m	8.01m	9.21m	7.10m	-7.81m	215s	511s	-7.54m	226s	584s
	2km	10.47m	10.69m	10.08m	8.19m	9.38m	7.16m	-7.88m	223s	517s	-7.73m	235s	593s
	3km	10.489m	10.79m	10.18m	8.40m	9.54m	7.19m	-8.03m	229s	522s	-7.99m	241s	600s
	4km	10.48m	10.88m	10.21m	8.58m	9.61m	7.17m	-8.19m	232s	524s	-8.23m	254s	607s
	5km	10.47m	10.92m	10.12m	8.69m	9.6449m	7.16m	-8.36m	234s	526s	-8.32m	255s	612s
STEP3 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP4「断層面上縁深さ」(2/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン: 1 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.40m	6.03m	7.84m	9.24m	7.36m	5.12m	-7.77m	100s	373s	-7.73m	109s	654s
	1km(基準)	9.44m	6.11m	7.83m	9.21m	7.31m	4.97m	-7.88m	101s	515s	-7.85m	112s	655s
	2km	9.38m	6.13m	7.78m	9.19m	7.22m	4.70m	-8.04m	103s	529s	-8.05m	114s	654s
	3km	9.13m	6.10m	7.65m	9.05m	6.98m	4.68m	-8.13m	105s	549s	-8.12m	159s	654s
	4km	8.85m	6.01m	7.46m	8.93m	6.72m	4.64m	-8.10m	108s	549s	-8.08m	162s	652s
	5km	8.56m	5.89m	7.27m	8.79m	6.45m	4.57m	-8.04m	111s	549s	-8.05m	165s	650s
STEP3 1,2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	10.20m	10.29m	9.34m	8.07m	9.10m	7.27m	-8.08m	210s	497s	-8.08m	220s	588s
	1km(基準)	10.36m	10.54m	9.60m	8.15m	9.34m	7.23m	-8.04m	219s	506s	-8.02m	228s	594s
	2km	10.47m	10.68m	9.89m	8.36m	9.52m	7.22m	-8.27m	226s	512s	-8.24m	236s	600s
	3km	10.492m	10.72m	10.01m	8.59m	9.61m	7.23m	-8.58m	231s	516s	-8.51m	242s	608s
	4km	10.47m	10.74m	10.03m	8.69m	9.639m	7.26m	-8.77m	234s	518s	-8.77m	248s	614s
	5km	10.47m	10.76m	9.97m	8.75m	9.6441m	7.30m	-9.01m	237s	520s	-8.94m	262s	619s
STEP3 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.63m	8.46m	9.26m	6.73m	6.98m	8.07m	-9.59m	173s	460s	-9.64m	224s	580s
	1km(基準)	8.34m	8.60m	9.07m	6.76m	7.25m	7.90m	-9.61m	187s	498s	-9.70m	235s	598s
	2km	8.72m	8.82m	9.03m	6.83m	7.46m	7.76m	-9.63m	222s	505s	-9.82m	243s	605s
	3km	8.94m	8.92m	9.09m	7.00m	7.71m	7.79m	-9.76m	227s	507s	-9.91m	249s	609s
	4km	9.06m	9.02m	9.14m	7.21m	7.86m	7.79m	-9.87m	230s	508s	-9.97m	253s	612s
	5km	9.15m	9.10m	9.14m	7.35m	7.95m	7.82m	-9.96m	232s	509s	-10.03m	257s	615s

1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル① STEP4「断層面上縁深さ」(3/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.27m	7.39m	7.90m	6.73m	6.13m	6.15m	-10.20m	201s	490s	-9.73m	212s	657s
	1km(基準)	7.58m	7.53m	8.11m	6.88m	6.43m	6.39m	-10.49m	207s	493s	-9.97m	219s	662s
	2km	8.22m	7.57m	8.23m	6.95m	6.46m	6.66m	-10.74m	212s	635s	-10.31m	225s	664s
	3km	8.72m	7.61m	8.23m	6.83m	6.53m	6.81m	-10.87m	216s	639s	-10.65m	228s	664s
	4km	8.94m	7.75m	8.34m	6.63m	6.66m	6.88m	-11.01m	220s	639s	-10.87m	230s	742s
	5km	9.07m	7.84m	8.47m	6.72m	6.79m	6.92m	-11.07m	224s	637s	-11.01m	232s	742s
STEP3 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 3号炉取水口(下降側) 最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												

1. 貯留堰を下回る時間の確認(データ集)	2
1.1 健全地形モデルの解析結果	3
1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果	25
1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果	47
1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果	69

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(1/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ab	1	3.22m	3.21m	3.70m	3.07m	2.91m	2.37m	-3.09m	0s	0s	-2.85m	0s	0s
		2	4.64m	4.40m	4.64m	3.83m	3.95m	3.56m	-4.53m	113s	113s	-4.45m	214s	462s
		3	4.09m	4.29m	4.46m	3.93m	3.90m	3.27m	-3.75m	0s	0s	-3.82m	140s	140s
		4	3.47m	3.26m	3.98m	3.12m	3.14m	2.81m	-3.08m	0s	0s	-3.29m	64s	64s
		5	3.09m	3.00m	3.55m	2.33m	2.62m	2.16m	-2.06m	0s	0s	-2.18m	0s	0s
		6	3.85m	4.03m	3.79m	3.81m	3.77m	3.10m	-3.97m	9s	42s	-3.92m	174s	174s
		7	4.48m	4.48m	3.64m	3.98m	4.14m	2.63m	-3.28m	0s	0s	-3.24m	54s	54s
		8	3.58m	3.36m	3.16m	2.83m	3.20m	2.49m	-2.91m	0s	0s	-3.07m	27s	27s
	bc	1	4.08m	3.80m	3.88m	3.65m	3.54m	3.15m	-3.47m	0s	0s	-3.67m	62s	347s
		2	5.28m	5.69m	6.16m	4.67m	5.00m	5.07m	-5.29m	179s	179s	-5.17m	250s	466s
		3	5.07m	5.30m	6.09m	4.76m	4.85m	4.30m	-4.58m	73s	73s	-4.61m	182s	510s
		4	4.16m	4.26m	4.98m	3.72m	3.77m	3.87m	-3.85m	0s	0s	-3.88m	97s	97s
		5	3.49m	3.22m	4.04m	2.65m	2.98m	2.57m	-3.12m	0s	0s	-3.26m	57s	297s
		6	5.00m	5.49m	4.81m	4.42m	4.75m	4.21m	-5.38m	212s	212s	-5.23m	323s	457s
		7	4.16m	4.43m	4.69m	3.89m	4.13m	4.02m	-4.05m	33s	33s	-4.15m	244s	299s
		8	4.80m	4.05m	5.00m	3.47m	3.74m	3.93m	-3.67m	0s	0s	-3.65m	78s	78s
	cd	1	5.36m	5.12m	5.95m	5.21m	4.83m	4.09m	-5.92m	67s	67s	-6.26m	100s	577s
		2	7.02m	7.75m	8.53m	5.93m	6.22m	6.67m	-6.68m	155s	463s	-6.73m	192s	509s
		3	7.45m	7.99m	7.41m	6.36m	6.82m	5.68m	-6.98m	168s	482s	-7.16m	217s	685s
		4	5.03m	5.95m	7.66m	4.17m	4.55m	4.99m	-5.21m	54s	435s	-5.26m	107s	504s
		5	5.41m	5.86m	5.23m	5.26m	5.48m	3.76m	-5.86m	73s	373s	-6.25m	142s	602s
		6	8.51m	8.71m	7.85m	6.38m	6.91m	6.85m	-7.43m	164s	464s	-7.50m	222s	527s
		7	8.35m	8.81m	7.02m	6.83m	7.37m	5.71m	-6.88m	186s	509s	-6.93m	239s	550s
		8	6.83m	6.20m	6.16m	4.87m	5.26m	5.05m	-4.59m	74s	456s	-4.68m	147s	525s
de	1	6.50m	5.83m	8.29m	5.31m	5.92m	5.12m	-7.24m	68s	578s	-6.73m	135s	662s	
	2	9.58m	9.59m	9.15m	7.09m	7.86m	7.39m	-7.95m	173s	498s	-7.88m	207s	552s	
	3	7.24m	7.47m	7.61m	6.59m	7.17m	5.82m	-8.19m	159s	634s	-8.50m	196s	711s	
	4	6.34m	6.07m	7.37m	5.60m	5.07m	5.08m	-6.31m	102s	467s	-6.35m	139s	516s	
	5	5.97m	6.01m	8.23m	5.41m	6.51m	5.43m	-7.89m	99s	399s	-7.70m	147s	704s	
	6	10.00m	10.084m	9.18m	7.45m	8.26m	8.10m	-8.45m	191s	538s	-8.48m	228s	582s	
	7	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s	
	8	6.29m	6.49m	7.64m	5.80m	5.37m	5.64m	-7.21m	141s	508s	-7.04m	165s	540s	

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(2/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	ef	1	6.82m	5.53m	7.77m	4.55m	4.83m	5.01m	-5.75m	56s	355s	-5.91m	140s	646s
		2	8.80m	8.80m	8.63m	6.68m	7.17m	6.04m	-7.39m	163s	461s	-7.51m	194s	538s
		3	7.40m	7.09m	8.01m	6.67m	6.53m	5.43m	-6.86m	125s	638s	-7.11m	224s	709s
		4	5.78m	5.69m	6.61m	5.34m	5.05m	4.53m	-5.41m	73s	446s	-5.24m	117s	505s
		5	7.03m	6.24m	8.08m	4.63m	5.54m	5.31m	-6.17m	64s	595s	-6.33m	172s	679s
		6	10.09m	10.079m	8.71m	7.39m	8.44m	6.45m	-8.13m	192s	515s	-8.37m	240s	582s
		7	9.23m	8.24m	7.77m	6.98m	7.04m	5.47m	-7.79m	216s	651s	-8.12m	395s	721s
		8	6.18m	6.85m	6.86m	5.64m	5.84m	4.80m	-5.82m	108s	474s	-5.87m	177s	523s
	fg	1	5.20m	5.45m	5.13m	4.02m	5.09m	3.23m	-3.77m	0s	0s	-4.06m	90s	566s
		2	6.77m	6.97m	6.01m	5.62m	6.03m	4.77m	-5.83m	158s	443s	-5.97m	221s	504s
		3	7.19m	7.72m	5.93m	5.99m	6.34m	4.39m	-5.46m	150s	475s	-5.49m	225s	546s
		4	4.72m	5.41m	5.20m	4.35m	4.36m	3.94m	-3.41m	0s	0s	-3.67m	82s	446s
		5	4.71m	5.06m	4.91m	4.03m	4.84m	3.47m	-3.70m	0s	0s	-3.87m	114s	555s
		6	7.38m	7.56m	5.79m	6.04m	6.74m	5.38m	-6.69m	207s	477s	-6.94m	274s	541s
		7	7.42m	7.75m	5.43m	6.32m	6.66m	4.48m	-5.40m	162s	481s	-5.47m	263s	564s
		8	5.40m	5.29m	5.13m	4.41m	4.76m	4.02m	-3.78m	0s	0s	-3.84m	115s	195s
	gh	1	3.53m	3.41m	3.74m	3.47m	3.32m	2.54m	-3.73m	0s	0s	-3.32m	96s	316s
		2	5.62m	5.36m	4.88m	4.69m	4.91m	4.21m	-5.25m	179s	179s	-5.21m	267s	457s
		3	5.42m	5.85m	5.10m	4.77m	5.12m	3.91m	-3.96m	53s	363s	-3.94m	213s	504s
		4	3.85m	3.55m	4.04m	3.35m	3.40m	3.35m	-2.91m	0s	0s	-3.05m	43s	43s
		5	3.74m	3.73m	3.59m	2.96m	3.21m	2.56m	-2.97m	0s	0s	-2.98m	52s	303s
		6	5.33m	5.18m	4.66m	4.37m	4.66m	4.31m	-5.66m	174s	174s	-5.59m	233s	461s
		7	5.08m	5.48m	4.57m	4.36m	4.72m	3.80m	-3.75m	0s	0s	-3.80m	155s	474s
		8	3.91m	3.53m	3.89m	3.18m	3.31m	3.20m	-3.06m	0s	0s	-3.13m	46s	46s

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: 移動de-南へ10km~30kmと同じ												
		北へ20km													
		北へ10km													
			基準位置	10.09m	10.08m	8.71m	7.39m	8.44m	6.45m	-8.13m	192s	515s	-8.37m	240s	582s
			南へ10km	9.47m	9.42m	7.89m	6.74m	7.70m	5.96m	-8.18m	187s	515s	-8.37m	229s	580s
			南へ20km	8.40m	8.46m	7.26m	6.62m	7.13m	5.65m	-8.00m	180s	499s	-8.30m	242s	569s
			南へ30km	7.60m	7.97m	6.65m	6.29m	6.88m	5.56m	-7.45m	184s	486s	-7.70m	259s	556s
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	8.49m	8.61m	8.37m	7.18m	7.42m	7.48m	-7.77m	168s	491s	-8.01m	212s	548s	
		北へ20km	9.36m	9.25m	9.34m	7.39m	7.87m	8.00m	-8.28m	186s	521s	-8.44m	222s	560s	
		北へ10km	9.77m	9.72m	9.44m	7.05m	8.10m	8.37m	-8.60m	188s	527s	-8.69m	238s	582s	
			基準位置	10.00m	10.08m	9.18m	7.45m	8.26m	8.10m	-8.45m	191s	538s	-8.48m	228s	582s
			南へ10km	10.53m	11.27m	9.77m	8.30m	9.47m	7.70m	-8.40m	186s	533s	-8.59m	233s	583s
			南へ20km	10.47m	11.29m	10.04m	8.52m	9.51m	7.34m	-8.44m	189s	526s	-8.55m	236s	722s
			南へ30km	10.32m	10.94m	9.49m	8.14m	9.10m	6.90m	-8.31m	187s	512s	-8.48m	235s	579s
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
		北へ20km													
		北へ10km													
														基準位置	
														南へ10km	
														南へ20km	
														南へ30km	

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	7.53m	8.05m	7.60m	6.31m	6.86m	6.49m	-7.81m	188s	505s	-7.83m	244s	699s
		北へ20km	7.19m	7.57m	8.34m	6.66m	6.82m	6.83m	-8.90m	224s	517s	-8.93m	254s	729s
		北へ10km	7.62m	7.95m	7.71m	7.00m	7.37m	7.06m	-9.59m	199s	623s	-9.63m	236s	737s
		基準位置	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s
		南へ10km	8.11m	8.21m	8.95m	7.47m	7.60m	6.65m	-9.08m	211s	675s	-9.31m	246s	742s
		南へ20km	8.91m	8.69m	9.58m	7.65m	7.36m	6.51m	-8.72m	204s	680s	-8.76m	242s	732s
		南へ30km	9.15m	8.10m	8.74m	7.37m	7.05m	6.14m	-8.31m	219s	670s	-8.50m	248s	734s
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

余白

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース	固定e	ae	STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: 固定eと同じ												
		be													
		ce													
		de													
		ef													
		eh													
	固定f	af	6.16m	6.31m	6.41m	5.32m	5.62m	4.79m	-4.87m	121s	121s	-5.16m	165s	471s	
		bf	6.20m	6.36m	5.81m	5.36m	5.67m	4.41m	-6.05m	202s	202s	-6.17m	258s	510s	
		cf	7.08m	7.22m	7.43m	6.19m	6.62m	6.29m	-5.99m	291s	433s	-5.76m	499s	499s	
		df	STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: df, efと同じ												
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース	固定d	ef	STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケース アスペリティ位置: df, efと同じ												
		fg	7.38m	7.56m	5.79m	6.04m	6.74m	5.38m	-6.69m	207s	477s	-6.94m	274s	541s	
		fh	6.20m	6.36m	6.26m	5.36m	5.66m	5.68m	-5.63m	166s	166s	-5.88m	206s	473s	
		ad	6.64m	6.82m	7.62m	6.00m	5.87m	5.87m	-5.98m	117s	441s	-6.25m	171s	513s	
		bd	6.64m	7.00m	6.51m	6.00m	6.25m	5.33m	-6.62m	186s	481s	-6.75m	225s	532s	
		cd	8.51m	8.71m	7.85m	6.38m	6.91m	6.85m	-7.43m	164s	464s	-7.50m	222s	527s	
		de	10.00m	10.084m	9.18m	7.45m	8.26m	8.10m	-8.45m	191s	538s	-8.48m	228s	582s	
		df	8.82m	8.83m	8.32m	7.49m	7.45m	6.46m	-7.91m	184s	527s	-8.14m	248s	601s	
		dg	9.31m	9.65m	6.75m	6.79m	7.64m	6.08m	-7.77m	184s	501s	-7.81m	229s	558s	
		dh	6.63m	6.82m	7.53m	6.02m	5.92m	6.55m	-6.44m	149s	466s	-6.44m	201s	520s	
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース	固定e	ae	8.64m	8.71m	7.18m	6.55m	7.01m	5.79m	-6.21m	120s	426s	-6.37m	164s	497s	
		be	8.61m	8.70m	7.15m	6.53m	7.00m	5.49m	-6.80m	182s	474s	-7.10m	224s	516s	
		ce	9.95m	9.92m	7.98m	7.17m	8.22m	6.55m	-7.73m	200s	457s	-7.82m	228s	519s	
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ												
		ef	10.09m	10.079m	8.71m	7.39m	8.44m	6.45m	-8.13m	192s	515s	-8.37m	240s	582s	
		eg	9.53m	9.54m	7.13m	6.75m	7.79m	5.99m	-8.30m	186s	494s	-8.37m	232s	546s	
		eh	8.65m	8.72m	7.88m	6.55m	7.02m	6.27m	-6.64m	158s	453s	-6.99m	201s	508s	
		STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケースと同じ										
				bd											
				cd											
de															
df															
dg															
固定e	dh		STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケースと同じ												
	ae														
	be														
	ce														
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース	固定e	de	STEP1-1 敷地北側A(上昇側) 最大ケースと同じ												
		ef													
		eg													
		eh													

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
eh														
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
	eh													
	固定f	af												
		bf												
		cf												
		df												
		ef												
		fg												
		fh												
fh														
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
eh														

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置:de ・断層パターン:7 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	固定d	ad	5.39m	5.97m	6.32m	4.65m	5.10m	5.14m	-6.88m	160s	475s	-7.04m	195s	643s	
		bd	6.80m	7.27m	6.04m	5.95m	6.73m	5.10m	-6.02m	135s	512s	-6.16m	186s	561s	
		cd	8.35m	8.81m	7.02m	6.83m	7.37m	5.71m	-6.88m	186s	509s	-6.93m	239s	550s	
		de	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s	
		df	8.85m	8.65m	7.85m	7.19m	7.30m	6.32m	-8.01m	294s	648s	-8.20m	371s	711s	
		dg	8.60m	8.70m	6.01m	6.86m	7.40m	5.72m	-7.33m	182s	514s	-7.31m	229s	564s	
	固定e	dh	6.09m	6.39m	6.49m	5.67m	6.21m	5.45m	-6.33m	146s	493s	-6.49m	181s	543s	
		ae	6.32m	5.59m	7.34m	5.98m	5.06m	4.84m	-6.83m	124s	595s	-7.17m	160s	691s	
		be	6.29m	5.56m	7.31m	5.92m	5.50m	4.82m	-6.00m	111s	469s	-6.42m	181s	728s	
		ce	7.16m	7.67m	7.26m	6.87m	6.65m	5.37m	-6.68m	162s	471s	-7.04m	201s	694s	
		De	アスペリティ位置:固定d-deと同じ												
		ef	9.23m	8.24m	7.77m	6.98m	7.04m	5.47m	-7.79m	216s	651s	-8.12m	395s	721s	
		eg	6.78m	7.29m	7.27m	6.59m	6.38m	5.16m	-7.27m	158s	483s	-7.41m	203s	691s	
		eh	6.38m	5.58m	7.32m	5.94m	5.23m	4.83m	-6.32m	112s	598s	-6.58m	147s	700s	
STEP1-1 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置:de ・断層パターン:7 ・波源位置:基準 ・断層面上縁深さ:1km	固定d	ad	STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケースと同じ												
		bd													
		cd													
		de													
		df													
		dg													
	固定e	dh													
		ae													
		be													
		ce													
		de													
		ef													
		eg													
		eh													

余白

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動e	北へ30km	STEP2-1 3号炉取水口(上昇側)最大ケース アスペリティ詳細位置: 移動d 固定と同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置	10.09m	10.08m	8.71m	7.39m	8.44m	6.45m	-8.13m	192s	515s	-8.37m	240s	582s
		南へ10km												
	固定f	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外											
		北へ20km												
		北へ10km												
STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動f	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動e 固定と同じ											
		南へ10km	9.89m	9.86m	8.01m	7.00m	8.10m	6.31m	-8.24m	187s	516s	-8.44m	232s	580s
		南へ20km	9.61m	9.62m	7.38m	6.79m	7.83m	6.13m	-8.42m	183s	513s	-8.59m	232s	564s
		南へ30km	9.77m	9.72m	7.17m	6.84m	7.93m	5.89m	-8.35m	195s	508s	-8.46m	232s	553s
		北へ30km	9.50m	9.56m	8.45m	6.92m	7.87m	7.08m	-7.30m	164s	472s	-7.71m	218s	544s
	移動d	北へ20km	9.50m	9.59m	8.71m	6.68m	7.70m	7.52m	-7.88m	189s	523s	-8.21m	228s	566s
		北へ10km	9.50m	9.54m	8.86m	7.00m	7.71m	7.90m	-8.42m	191s	529s	-8.54m	236s	581s
		基準位置	10.00m	10.08m	9.18m	7.45m	8.26m	8.10m	-8.45m	191s	538s	-8.48m	228s	582s
		南へ10km												
		南へ20km												
固定e	南へ30km	アスペリティが重なるため検討対象外												
	北へ30km													
	北へ20km													
	北へ10km													
	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ												
移動e	南へ10km	9.85m	9.81m	9.08m	7.27m	8.16m	7.57m	-8.29m	187s	532s	-8.55m	229s	584s	
	南へ20km	9.65m	9.61m	9.09m	7.55m	8.21m	7.07m	-8.15m	185s	529s	-8.44m	232s	589s	
	南へ30km	9.17m	9.18m	8.84m	7.90m	7.79m	6.73m	-8.17m	183s	528s	-8.34m	228s	588s	
STEP2-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 敷地北側A(上昇側)最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
	固定e	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: df ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	7.16m	7.44m	7.58m	6.00m	6.49m	6.75m	-6.21m	210s	477s	-6.35m	551s	551s
		北へ20km	8.60m	8.67m	7.94m	6.74m	7.12m	6.61m	-7.12m	210s	503s	-7.42m	274s	591s
		北へ10km	8.75m	8.80m	8.24m	6.84m	7.24m	6.50m	-7.58m	199s	522s	-7.88m	252s	585s
		基準位置	8.82m	8.83m	8.32m	7.49m	7.45m	6.46m	-7.91m	184s	527s	-8.14m	248s	601s
		南へ10km	9.68m	9.69m	8.94m	8.39m	8.45m	6.57m	-8.12m	189s	522s	-8.26m	232s	593s
		南へ20km	10.03m	9.95m	9.21m	8.13m	8.92m	6.62m	-8.23m	193s	522s	-8.33m	230s	586s
	南へ30km	10.17m	10.18m	9.00m	7.60m	8.64m	6.74m	-8.25m	193s	520s	-8.35m	235s	582s	
	固定d	北へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース											
		北へ20km	アスペリティ詳細位置: 移動e 固定dと同じ											
		北へ10km	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定dと同じ											
		基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定dと同じ											
		南へ10km	8.80m	9.03m	7.77m	6.91m	7.28m	6.42m	-7.89m	181s	525s	-7.89m	245s	586s
		南へ20km	8.72m	9.14m	7.40m	6.96m	7.50m	6.57m	-7.86m	180s	526s	-7.94m	239s	577s
		南へ30km	9.21m	9.60m	7.01m	6.92m	7.70m	6.04m	-7.82m	182s	514s	-7.84m	227s	570s
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km		移動e	北へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ										
固定f	北へ20km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	北へ10km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	基準位置	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ10km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ20km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ30km	STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ												
STEP2-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ10km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		基準位置	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		南へ10km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		南へ20km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
	固定e	南へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ10km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		基準位置	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		南へ10km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
移動e	南へ20km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
	南へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
	北へ30km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
	北へ20km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
	北へ10km	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												
	基準位置	STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ												

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	
STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	6.99m	7.41m	7.72m	6.11m	6.35m	5.95m	-7.73m	218s	486s	-7.72m	241s	708s	
		北へ20km	7.12m	7.63m	8.25m	6.52m	6.78m	6.52m	-8.78m	224s	505s	-8.75m	254s	725s	
		北へ10km	7.62m	8.15m	7.78m	6.92m	7.53m	6.96m	-9.52m	203s	527s	-9.50m	237s	735s	
		基準位置	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s	
	固定e	南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外												
		南へ20km													
		南へ30km													
		北へ30km													
		北へ20km													
		北へ10km													
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ													
	南へ10km	7.95m	8.40m	8.06m	7.08m	7.80m	6.70m	-9.23m	221s	641s	-9.46m	256s	743s		
	南へ20km	7.93m	8.22m	8.46m	7.22m	7.54m	6.11m	-8.85m	230s	645s	-9.08m	400s	732s		
	南へ30km	8.50m	8.40m	8.42m	7.10m	7.38m	6.49m	-8.33m	329s	646s	-8.56m	385s	721s		
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ												
		北へ20km													
		北へ10km													
		基準位置													
	固定e	南へ10km													
		南へ20km													
		南へ30km													
		北へ30km													
		北へ20km													
		北へ10km													
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ													
	南へ10km	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ													
	南へ20km	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ													
	南へ30km	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ													

余白

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP3「波源位置」(1/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	10.53m	11.27m	9.77m	8.30m	9.47m	7.70m	-8.40m	186s	533s	-8.59m	233s	583s
	くの字10°	10.73m	11.11m	9.67m	8.33m	9.44m	7.66m	-8.70m	185s	529s	-8.78m	224s	748s
STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	10.47m	11.29m	10.04m	8.52m	9.51m	7.34m	-8.44m	189s	526s	-8.55m	236s	722s
	くの字10°	10.82m	11.13m	9.73m	8.68m	9.35m	7.37m	-8.71m	183s	526s	-8.82m	227s	758s
STEP1-2 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
	くの字10°												

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP3「波源位置」(2/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	9.77m	9.72m	9.44m	7.05m	8.10m	8.37m	-8.60m	188s	527s	-8.69m	238s	582s
	<の字10°	9.88m	10.26m	9.52m	7.47m	8.20m	7.86m	-8.51m	183s	520s	-8.63m	225s	574s

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP3「波源位置」(3/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース	基準	7.62m	7.95m	7.71m	7.00m	7.37m	7.06m	-9.59m	199s	623s	-9.63m	236s	737s
	くの字10°	7.69m	8.34m	8.61m	6.65m	7.51m	6.53m	-9.06m	220s	652s	-9.27m	248s	717s
STEP1-2 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース	基準	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s
	くの字10°	8.05m	8.48m	8.44m	6.88m	7.58m	6.09m	-9.02m	215s	661s	-9.27m	250s	718s

余白

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP4「断層面上縁深さ」(1/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	10.69m	10.93m	9.57m	8.30m	9.36m	7.40m	-8.55m	175s	510s	-8.62m	220s	758s
	1km(基準)	10.82m	11.13m	9.73m	8.68m	9.35m	7.37m	-8.71m	183s	526s	-8.82m	227s	758s
	2km	10.96m	11.32m	9.98m	8.89m	9.62m	7.55m	-8.88m	192s	540s	-9.07m	233s	759s
	3km	11.05m	11.44m	10.14m	8.96m	9.86m	7.67m	-8.97m	206s	547s	-9.24m	237s	750s
	4km	11.10m	11.62m	10.19m	9.00m	10.04m	7.73m	-9.11m	214s	551s	-9.43m	241s	748s
	5km	11.18m	11.71m	10.18m	9.05m	10.14m	7.74m	-9.20m	220s	555s	-9.56m	244s	743s
STEP3 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	10.37m	11.13m	9.83m	8.45m	9.33m	7.25m	-8.20m	182s	512s	-8.27m	232s	741s
	1km(基準)	10.47m	11.29m	10.04m	8.52m	9.51m	7.34m	-8.44m	189s	526s	-8.55m	236s	722s
	2km	10.62m	11.34m	10.34m	8.61m	9.62m	7.44m	-8.62m	196s	536s	-8.87m	240s	730s
	3km	10.76m	11.40m	10.43m	8.74m	9.72m	7.49m	-8.87m	210s	542s	-9.12m	244s	600s
	4km	10.87m	11.42m	10.44m	8.88m	9.80m	7.54m	-8.97m	219s	550s	-9.29m	248s	608s
	5km	11.00m	11.47m	10.39m	8.99m	9.86m	7.58m	-9.02m	225s	555s	-9.37m	253s	617s
STEP3 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 敷地北側A(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP4「断層面上縁深さ」(2/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: くの字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	1km (基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
	1km (基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.54m	9.46m	9.62m	6.89m	7.92m	8.54m	-8.54m	180s	519s	-8.65m	227s	571s
	1km (基準)	9.77m	9.72m	9.44m	7.05m	8.10m	8.37m	-8.60m	188s	527s	-8.69m	238s	582s
	2km	9.86m	9.83m	9.27m	7.31m	8.25m	8.31m	-8.65m	197s	536s	-8.75m	246s	590s
	3km	9.95m	9.90m	9.18m	7.52m	8.36m	8.32m	-8.73m	204s	543s	-8.84m	251s	595s
	4km	10.00m	10.07m	9.12m	7.69m	8.46m	8.37m	-8.87m	210s	548s	-8.92m	255s	600s
	5km	10.03m	10.19m	9.12m	7.82m	8.51m	8.42m	-8.94m	213s	552s	-8.95m	260s	606s

1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル② STEP4「断層面上縁深さ」(3/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.29m	7.61m	7.51m	6.83m	7.20m	6.68m	-9.39m	189s	501s	-9.43m	225s	729s
	1km(基準)	7.62m	7.95m	7.71m	7.00m	7.37m	7.06m	-9.59m	199s	623s	-9.63m	236s	737s
	2km	7.98m	8.18m	8.08m	6.95m	7.55m	7.09m	-9.86m	221s	526s	-9.83m	253s	742s
	3km	8.38m	8.45m	8.46m	6.97m	7.64m	7.34m	-9.98m	228s	527s	-9.96m	258s	744s
	4km	8.71m	8.80m	8.65m	7.01m	7.70m	7.64m	-10.09m	235s	678s	-10.06m	263s	745s
	5km	9.03m	9.03m	8.78m	7.03m	7.74m	7.82m	-10.13m	264s	689s	-10.15m	280s	747s
STEP3 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.76m	8.02m	7.90m	6.79m	7.62m	6.36m	-9.32m	212s	638s	-9.45m	245s	733s
	1km(基準)	7.90m	8.25m	8.05m	6.84m	7.76m	6.78m	-9.56m	220s	643s	-9.70m	255s	744s
	2km	8.41m	8.48m	8.32m	6.88m	7.78m	6.82m	-9.84m	228s	652s	-9.92m	263s	749s
	3km	8.65m	8.71m	8.67m	7.15m	7.78m	6.97m	-10.02m	237s	660s	-10.08m	271s	751s
	4km	8.84m	8.99m	8.84m	7.32m	7.79m	7.21m	-10.08m	246s	699s	-10.18m	278s	752s
	5km	9.17m	9.26m	8.90m	7.36m	7.87m	7.34m	-10.20m	253s	704s	-10.30m	286s	755s

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

1. 貯留堰を下回る時間の確認 (データ集)	2
1.1 健全地形モデルの解析結果	3
1.2 防波堤の損傷を考慮した地形モデル①の解析結果	25
1.3 防波堤の損傷を考慮した地形モデル②の解析結果	47
1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果	69

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(1/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ab	1	3.36m	2.88m	3.71m	2.89m	2.90m	2.33m	-3.05m	0s	0s	-3.01m	6s	48s
		2	4.83m	4.25m	4.70m	4.09m	4.02m	3.63m	-4.56m	59s	59s	-4.38m	163s	401s
		3	3.65m	3.71m	4.44m	3.69m	3.34m	3.29m	-3.54m	0s	0s	-3.28m	68s	68s
		4	3.82m	3.58m	4.11m	3.45m	3.52m	2.81m	-3.14m	0s	0s	-2.72m	0s	0s
		5	2.80m	2.50m	3.65m	2.75m	2.59m	2.01m	-3.14m	0s	0s	-2.95m	17s	17s
		6	3.75m	3.75m	3.74m	3.74m	3.71m	3.30m	-3.45m	0s	0s	-3.45m	40s	127s
		7	3.97m	3.56m	3.69m	4.04m	3.64m	2.67m	-3.05m	0s	0s	-3.02m	30s	30s
		8	3.77m	3.04m	3.06m	3.29m	2.69m	2.27m	-3.38m	0s	0s	-3.10m	24s	24s
	bc	1	4.28m	3.89m	4.20m	3.37m	3.18m	2.89m	-4.87m	71s	71s	-4.78m	77s	302s
		2	5.07m	5.51m	6.05m	4.53m	4.35m	4.95m	-4.77m	69s	435s	-4.59m	264s	465s
		3	4.60m	4.89m	6.02m	4.32m	4.22m	4.32m	-4.44m	94s	94s	-4.38m	148s	503s
		4	4.47m	4.26m	5.10m	4.55m	4.55m	3.95m	-3.83m	0s	0s	-3.25m	44s	446s
		5	3.61m	3.28m	3.86m	2.90m	3.14m	2.63m	-4.42m	20s	20s	-3.94m	51s	442s
		6	4.54m	4.79m	4.79m	4.43m	4.45m	4.14m	-5.68m	76s	246s	-4.87m	288s	449s
		7	4.38m	4.14m	4.90m	4.46m	3.95m	3.94m	-3.81m	0s	0s	-3.94m	147s	297s
		8	5.06m	4.02m	5.05m	4.58m	3.94m	3.47m	-4.26m	21s	21s	-3.50m	40s	268s
	cd	1	5.35m	5.10m	6.01m	4.20m	4.35m	3.96m	-7.65m	88s	260s	-7.32m	102s	509s
		2	6.20m	7.12m	8.28m	6.25m	5.98m	6.35m	-7.22m	121s	427s	-7.01m	160s	455s
		3	5.48m	6.19m	6.98m	5.23m	5.02m	5.59m	-7.67m	164s	486s	-7.42m	191s	660s
		4	5.41m	5.83m	7.88m	5.06m	5.10m	4.58m	-5.62m	105s	482s	-5.53m	115s	496s
		5	5.04m	4.43m	5.01m	4.01m	3.96m	3.99m	-7.37m	89s	251s	-7.27m	104s	543s
		6	6.61m	7.17m	7.84m	6.16m	6.17m	6.45m	-8.03m	164s	453s	-7.49m	170s	474s
		7	7.01m	6.58m	7.20m	6.90m	5.62m	5.49m	-7.48m	183s	479s	-7.48m	211s	511s
		8	7.29m	6.36m	6.36m	6.47m	5.72m	4.54m	-5.44m	112s	112s	-5.46m	118s	514s
de	1	8.08m	6.86m	7.71m	6.94m	5.60m	4.60m	-7.99m	86s	523s	-7.89m	120s	602s	
	2	7.62m	8.89m	8.84m	6.74m	6.89m	7.00m	-8.01m	146s	510s	-7.67m	224s	523s	
	3	6.42m	7.29m	7.54m	6.01m	6.17m	5.93m	-9.42m	173s	625s	-9.03m	221s	661s	
	4	7.10m	6.75m	7.39m	6.19m	6.15m	4.89m	-6.98m	132s	462s	-6.82m	147s	507s	
	5	7.21m	7.10m	7.95m	6.27m	5.97m	4.90m	-8.52m	100s	520s	-8.57m	149s	646s	
	6	8.32m	9.34m	9.42m	7.25m	7.46m	7.82m	-9.38m	226s	588s	-9.23m	231s	634s	
	7	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s	
	8	7.40m	7.05m	7.48m	6.71m	6.44m	5.34m	-7.72m	159s	470s	-7.64m	169s	471s	

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP1-1「東西方向位置・傾斜角及び傾斜方向, アスペリティ位置」(2/2)

○基準波源モデルを対象に, アスペリティ位置及び断層パターンを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
	アスペリティ位置	断層パターン	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
基準波源モデル ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	ef	1	6.53m	5.87m	7.46m	5.87m	5.45m	4.50m	-7.41m	70s	558s	-7.24m	144s	609s
		2	6.71m	7.64m	8.42m	6.46m	6.16m	5.82m	-6.92m	134s	416s	-6.76m	157s	524s
		3	7.00m	7.06m	7.91m	5.67m	5.97m	5.56m	-8.33m	142s	634s	-7.45m	153s	667s
		4	6.98m	6.60m	7.11m	5.96m	6.07m	4.44m	-6.50m	100s	100s	-5.78m	120s	627s
		5	6.77m	6.43m	7.74m	6.17m	5.85m	4.80m	-7.78m	67s	498s	-7.68m	171s	645s
		6	8.52m	9.22m	8.64m	6.96m	7.11m	6.24m	-8.14m	170s	474s	-7.48m	219s	528s
		7	8.97m	7.66m	7.45m	6.25m	6.54m	6.15m	-9.49m	159s	640s	-8.61m	201s	680s
		8	7.40m	7.09m	6.89m	6.68m	6.51m	4.95m	-7.29m	108s	108s	-6.52m	130s	485s
	fg	1	5.25m	3.67m	4.93m	4.07m	3.71m	2.93m	-5.22m	55s	294s	-4.68m	83s	562s
		2	6.10m	6.01m	6.10m	5.45m	5.39m	4.79m	-5.29m	132s	408s	-5.21m	194s	454s
		3	6.24m	5.27m	5.55m	4.76m	4.73m	4.44m	-5.77m	120s	407s	-5.71m	184s	649s
		4	4.89m	4.83m	5.39m	4.72m	4.68m	3.71m	-4.28m	31s	31s	-3.92m	67s	67s
		5	4.44m	3.69m	4.60m	3.87m	3.88m	3.38m	-4.52m	48s	331s	-4.13m	86s	552s
		6	7.13m	6.61m	5.91m	5.88m	5.87m	5.32m	-5.87m	189s	454s	-5.86m	284s	494s
		7	6.21m	5.44m	5.62m	5.16m	5.02m	4.46m	-5.17m	119s	499s	-5.01m	199s	544s
		8	5.65m	5.02m	5.09m	5.05m	4.52m	3.98m	-3.56m	0s	0s	-3.49m	58s	344s
	gh	1	4.30m	3.11m	3.74m	3.25m	3.20m	2.61m	-4.26m	47s	47s	-4.18m	67s	341s
		2	5.63m	5.01m	4.96m	4.62m	4.47m	4.20m	-5.29m	112s	353s	-4.96m	229s	428s
		3	4.91m	4.44m	4.96m	4.36m	4.20m	3.96m	-4.44m	99s	99s	-4.38m	136s	469s
		4	3.85m	3.64m	4.04m	3.39m	3.59m	3.28m	-3.80m	0s	0s	-3.43m	47s	281s
		5	3.21m	3.19m	3.60m	2.90m	3.17m	2.64m	-3.67m	0s	0s	-3.61m	48s	48s
		6	5.33m	4.91m	4.67m	4.61m	4.62m	4.38m	-4.83m	134s	134s	-4.87m	213s	452s
		7	4.98m	4.16m	4.49m	3.88m	3.87m	3.84m	-3.61m	0s	0s	-3.65m	82s	82s
		8	4.13m	3.43m	3.77m	3.75m	3.29m	3.15m	-3.01m	0s	0s	-2.91m	0s	0s

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動ef	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケース アスペリティ位置: 移動de-南へ10km~30kmと同じ												
		北へ20km													
		北へ10km													
			基準位置	8.97m	7.66m	7.45m	6.25m	6.54m	6.15m	-9.49m	159s	640s	-8.61m	201s	680s
			南へ10km	8.42m	6.78m	6.58m	5.47m	5.77m	5.44m	-8.75m	158s	577s	-8.14m	173s	679s
			南へ20km	7.23m	5.80m	6.48m	5.05m	5.13m	4.83m	-7.90m	149s	464s	-7.48m	191s	654s
			南へ30km	6.73m	5.50m	5.72m	5.23m	4.95m	4.61m	-6.62m	139s	451s	-6.35m	208s	650s
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	7.00m	7.78m	8.47m	6.92m	6.66m	7.20m	-8.99m	162s	450s	-8.84m	197s	487s	
		北へ20km	7.52m	8.04m	9.66m	7.24m	7.28m	7.65m	-9.76m	171s	517s	-9.64m	202s	534s	
		北へ10km	7.42m	8.53m	9.46m	7.24m	7.30m	8.09m	-9.96m	228s	508s	-9.88m	239s	526s	
			基準位置	8.32m	9.34m	9.42m	7.25m	7.46m	7.82m	-9.38m	226s	588s	-9.23m	231s	634s
			南へ10km	10.01m	10.15m	9.66m	7.58m	8.62m	7.44m	-8.39m	227s	510s	-8.21m	232s	640s
			南へ20km	10.39m	10.72m	9.89m	7.37m	8.76m	7.14m	-7.94m	220s	509s	-7.54m	229s	522s
			南へ30km	10.00m	10.32m	9.43m	7.32m	7.92m	6.86m	-7.87m	164s	511s	-7.51m	223s	526s
STEP1-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A(上昇側)最大ケースと同じ												
		北へ20km													
		北へ10km													
		基準位置													
		南へ10km													
		南へ20km													
		南へ30km													

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP1-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ詳細位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	6.75m	7.10m	7.32m	6.73m	5.52m	6.32m	-8.46m	192s	367s	-8.26m	222s	658s
		北へ20km	6.73m	7.05m	8.32m	6.52m	6.28m	6.63m	-9.35m	201s	667s	-9.28m	260s	680s
		北へ10km	7.37m	7.22m	7.80m	6.73m	6.74m	6.46m	-10.37m	201s	655s	-10.34m	267s	675s
		基準位置	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s
		南へ10km	7.60m	8.80m	8.37m	6.81m	7.18m	6.89m	-10.19m	191s	652s	-9.93m	229s	793s
		南へ20km	8.16m	9.18m	8.99m	6.85m	7.26m	7.13m	-10.14m	167s	650s	-9.44m	219s	679s
		南へ30km	8.80m	8.63m	8.37m	6.77m	7.11m	6.80m	-9.88m	159s	645s	-9.13m	204s	684s
STEP1-1 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動de	北へ30km	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												

余白

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(1/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定e	ae	STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケース アスペリティ位置: 固定eと同じ											
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
	eh													
	固定f	af	5.62m	4.49m	5.16m	4.44m	4.17m	4.02m	-4.23m	105s	105s	-4.25m	142s	263s
		bf	5.71m	4.99m	5.01m	4.65m	4.49m	3.98m	-4.82m	82s	82s	-4.80m	131s	539s
		cf	7.00m	5.66m	6.21m	6.03m	5.05m	5.01m	-4.95m	99s	381s	-4.75m	473s	603s
df		STEP1-1 3号炉取水口(下降側)最大ケース アスペリティ位置: df, efと同じ												
ef														
fg		6.21m	5.44m	5.62m	5.16m	5.02m	4.46m	-5.17m	119s	499s	-5.01m	199s	544s	
STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	fh	5.81m	4.82m	5.31m	4.49m	4.16m	4.23m	-3.64m	0s	0s	-3.63m	118s	650s
		ad	5.43m	7.04m	7.64m	5.68m	5.38m	5.60m	-6.70m	148s	455s	-6.40m	175s	481s
		bd	6.13m	6.44m	6.64m	6.08m	6.02m	5.60m	-6.18m	141s	476s	-5.76m	202s	538s
		cd	6.61m	7.17m	7.84m	6.16m	6.17m	6.45m	-8.03m	164s	453s	-7.49m	170s	474s
		de	8.32m	9.34m	9.42m	7.25m	7.46m	7.82m	-9.38m	226s	588s	-9.23m	231s	634s
		df	7.21m	7.22m	8.09m	7.02m	6.25m	6.47m	-7.69m	176s	494s	-7.47m	258s	578s
	固定e	dg	7.23m	7.84m	7.20m	6.43m	6.75m	6.27m	-7.86m	176s	487s	-7.64m	191s	536s
		dh	6.25m	7.06m	7.76m	6.12m	6.16m	6.54m	-6.20m	139s	460s	-5.86m	164s	485s
		ae	6.77m	7.94m	7.19m	6.63m	6.36m	5.28m	-6.36m	108s	390s	-6.17m	170s	461s
		be	6.76m	7.93m	7.17m	6.63m	6.34m	5.31m	-6.13m	143s	393s	-5.78m	165s	458s
固定e	ce	8.74m	9.35m	7.39m	7.21m	7.28m	6.19m	-7.26m	166s	396s	-7.01m	181s	473s	
	de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ												
	ef	8.52m	9.22m	8.64m	6.96m	7.11m	6.24m	-8.14m	170s	474s	-7.48m	219s	528s	
	eg	8.06m	8.92m	7.16m	6.96m	6.85m	6.01m	-7.33m	168s	464s	-7.27m	193s	527s	
	eh	6.78m	7.96m	8.16m	6.64m	6.37m	5.96m	-6.05m	124s	386s	-5.83m	151s	416s	
	ad	STEP1-1 敷地北側A(上昇側)最大ケースと同じ												
固定d	bd													
	cd													
	de													
	df													
	dg													
	dh													
固定e	ae													
	be													
	ce													
	de													
	ef													
	eg													
eh														

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(2/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
eh														
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
eh														
STEP1-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケースと同じ											
		bd												
		cd												
		de												
		df												
		dg												
	dh													
	固定e	ae												
		be												
		ce												
		de												
		ef												
		eg												
		eh												
eh														

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-1「アスペリティ数及び位置」(3/3)

○STEP1-1最大ケースを対象に、アスペリティ数及び位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口			
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)			
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	
STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	5.38m	5.85m	6.16m	5.32m	4.46m	5.01m	-7.60m	172s	172s	-7.73m	251s	482s	
		bd	6.15m	6.80m	5.78m	5.97m	5.72m	5.10m	-6.58m	151s	494s	-6.69m	175s	546s	
		cd	7.01m	6.58m	7.20m	6.90m	5.62m	5.49m	-7.48m	183s	479s	-7.48m	211s	511s	
		de	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s	
		df	8.20m	7.28m	7.45m	6.35m	5.83m	6.38m	-8.90m	200s	677s	-8.93m	271s	676s	
		dg	6.75m	6.97m	6.61m	6.25m	6.67m	6.03m	-8.29m	193s	509s	-8.09m	206s	526s	
		dh	5.47m	5.88m	6.49m	5.36m	4.62m	5.21m	-7.01m	157s	157s	-7.15m	172s	497s	
	固定e	ae	6.38m	6.71m	6.84m	5.95m	5.94m	5.26m	-7.73m	144s	144s	-7.05m	188s	337s	
		be	6.37m	6.68m	6.81m	5.93m	5.93m	5.24m	-6.71m	123s	123s	-6.03m	140s	635s	
		ce	6.36m	6.62m	6.74m	5.91m	5.90m	5.20m	-7.81m	141s	449s	-7.10m	157s	637s	
		de	アスペリティ位置: 固定d-deと同じ												
		ef	8.97m	7.66m	7.45m	6.25m	6.54m	6.15m	-9.49m	159s	640s	-8.61m	201s	680s	
		eg	6.37m	6.63m	6.76m	5.92m	5.91m	5.21m	-7.80m	161s	477s	-7.41m	168s	484s	
		eh	6.46m	6.69m	6.87m	5.94m	5.93m	5.25m	-7.03m	135s	135s	-6.46m	148s	631s	
STEP1-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	固定d	ad	STEP1-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ												
		bd													
		cd													
		de													
		df													
		dg													
		dh													
	固定e	ae													
		be													
		ce													
		de													
		ef													
		eg													
		eh													

余白

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(1/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ef ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動e	北へ30km	8.56m	7.37m	8.30m	6.21m	6.24m	6.68m	-8.88m	177s	670s	-8.84m	347s	674s
		北へ20km	8.85m	7.74m	8.60m	6.45m	6.53m	6.15m	-9.51m	163s	666s	-8.94m	205s	677s
		北へ10km	9.00m	7.68m	7.82m	6.23m	6.44m	6.11m	-9.81m	161s	651s	-9.29m	172s	680s
		基準位置	8.97m	7.66m	7.45m	6.25m	6.54m	6.15m	-9.49m	159s	640s	-8.61m	201s	680s
		南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外											
	南へ20km													
	南へ30km													
	北へ30km													
	北へ20km													
	固定f	北へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外											
北へ30km														
北へ20km														
北へ10km														
基準位置														
STEP2-1 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: ce ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動c	北へ30km	6.91m	8.09m	7.16m	6.71m	6.46m	5.24m	-7.06m	185s	413s	-6.76m	187s	474s
		北へ20km	7.99m	8.91m	7.14m	7.11m	7.00m	5.23m	-7.89m	193s	426s	-7.72m	193s	478s
		北へ10km	9.10m	9.735m	7.67m	7.51m	7.53m	5.67m	-7.48m	185s	456s	-7.47m	192s	516s
		基準位置	8.74m	9.35m	7.39m	7.21m	7.28m	6.19m	-7.26m	166s	396s	-7.01m	181s	473s
		南へ10km	7.95m	8.86m	8.33m	7.12m	6.90m	6.75m	-7.97m	148s	454s	-8.15m	207s	492s
	固定e	南へ20km	7.35m	8.30m	8.88m	7.04m	7.05m	7.10m	-9.28m	176s	455s	-9.24m	222s	505s
		南へ30km	7.27m	8.34m	8.93m	7.05m	7.13m	7.69m	-9.79m	211s	492s	-9.72m	231s	517s
		北へ30km	6.90m	7.05m	7.23m	6.85m	6.61m	6.39m	-8.58m	171s	520s	-7.64m	168s	567s
		北へ20km	7.91m	9.15m	7.74m	6.83m	6.91m	6.16m	-8.12m	168s	513s	-7.47m	171s	562s
		北へ10km	8.66m	9.729m	7.55m	7.06m	7.15m	6.05m	-7.57m	166s	397s	-7.06m	172s	546s
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動c 固定eと同じ												
	南へ10km	7.96m	8.51m	7.76m	6.78m	6.82m	6.16m	-7.75m	165s	392s	-7.26m	187s	436s	
	南へ20km	7.16m	7.47m	7.71m	6.50m	6.36m	6.13m	-7.69m	175s	396s	-7.04m	202s	421s	
	南へ30km	6.86m	7.07m	7.61m	6.29m	6.20m	6.34m	-6.79m	201s	408s	-6.39m	264s	564s	
	北へ30km	STEP1-1 防潮堤前面(上昇側) 最大ケース アスペリティ詳細位置: 移動c 固定eと同じ												
北へ20km														
北へ10km														
固定e	基準位置	8.32m	9.34m	9.42m	7.25m	7.46m	7.82m	-9.38m	226s	588s	-9.23m	231s	634s	
	南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外												
	南へ20km													
	南へ30km													
	北へ30km													
北へ20km														
固定d	北へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外												
	基準位置													
	南へ10km													
	南へ20km													
	南へ30km													
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ												
	南へ10km	7.90m	8.78m	8.99m	6.85m	6.87m	7.39m	-8.96m	214s	499s	-8.68m	230s	629s	
	南へ20km	7.03m	7.96m	8.90m	6.76m	6.81m	6.95m	-8.35m	205s	496s	-8.06m	237s	531s	
	南へ30km	7.20m	7.17m	8.56m	7.00m	6.58m	6.66m	-7.72m	180s	487s	-7.58m	247s	584s	

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(2/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1, 2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP2-1 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 敷地北側B (上昇側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
	固定e	南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
	固定e	南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
STEP2-1 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
	固定e	北へ10km												
		基準位置												
		南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP2-2「アスペリティ詳細位置」(3/3)

○STEP2-1最大ケースを対象に、アスペリティ詳細位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ アスペリティ数及び位置		防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
			(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
			水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	6.36m	7.02m	7.66m	5.90m	5.90m	5.72m	-8.36m	178s	178s	-7.85m	211s	677s
		北へ20km	6.35m	7.28m	8.20m	5.91m	5.90m	6.38m	-9.21m	206s	671s	-9.05m	221s	688s
		北へ10km	7.12m	7.04m	7.53m	6.58m	6.54m	6.48m	-10.15m	204s	649s	-10.19m	258s	674s
		基準位置	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s
	固定e	南へ10km	アスペリティが重なるため検討対象外											
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ												
	南へ10km	7.21m	7.75m	7.68m	6.71m	6.61m	6.30m	-10.21m	202s	667s	-10.19m	230s	679s	
	南へ20km	7.13m	7.51m	7.93m	6.22m	6.29m	6.09m	-9.98m	192s	671s	-9.88m	238s	676s	
	南へ30km	7.58m	7.18m	7.91m	5.99m	6.06m	6.46m	-9.48m	188s	674s	-9.39m	364s	670s	
STEP2-1 1, 2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスペリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	移動d	北へ30km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ											
		北へ20km												
		北へ10km												
		基準位置												
	固定e	南へ10km												
		南へ20km												
		南へ30km												
		北へ30km												
		北へ20km												
		北へ10km												
移動e	基準位置	アスペリティ詳細位置: 移動d 固定eと同じ												
	南へ10km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ												
	南へ20km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ												
	南へ30km	STEP2-1 3号炉取水口 (下降側) 最大ケースと同じ												

余白

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP3「波源位置」(1/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	10.39m	10.72m	9.89m	7.37m	8.76m	7.14m	-7.94m	220s	509s	-7.54m	229s	522s
	<の字10°	9.76m	9.14m	9.66m	8.57m	8.72m	7.23m	-7.94m	212s	666s	-7.85m	224s	689s
STEP1-2 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												
STEP1-2 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケースと同じ											
	<の字10°												

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP3「波源位置」(2/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1, 2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1, 2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	10.01m	10.15m	9.66m	7.58m	8.62m	7.44m	-8.39m	227s	510s	-8.21m	232s	640s
	<の字10°	9.68m	9.33m	9.59m	8.34m	8.83m	7.37m	-7.86m	218s	504s	-7.73m	228s	520s
STEP1-2 1, 2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	STEP1-2 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	<の字10°												STEP1-2 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ
STEP1-2 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	基準	7.42m	8.53m	9.46m	7.24m	7.30m	8.09m	-9.96m	228s	508s	-9.88m	239s	
	<の字10°	8.71m	10.33m	9.56m	7.25m	8.27m	7.39m	-9.21m	227s	517s	-9.09m	253s	538s

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP3「波源位置」(3/3)

○STEP1-2最大ケースを対象に、波源位置を変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 波源位置	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP1-2 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース	基準	7.37m	7.22m	7.80m	6.73m	6.74m	6.46m	-10.37m	201s	655s	-10.34m	267s	675s
	くの字10°	6.75m	7.10m	8.29m	5.95m	5.91m	6.07m	-10.26m	199s	670s	-10.27m	264s	673s
STEP1-2 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース	基準	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s
	くの字10°	6.83m	7.56m	8.42m	5.65m	6.11m	6.30m	-10.15m	194s	664s	-10.20m	246s	672s

余白

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP4「断層面上縁深さ」(1/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 防潮堤前面 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	10.21m	10.69m	9.60m	7.29m	8.42m	7.00m	-8.01m	161s	500s	-7.56m	218s	513s
	1km(基準)	10.39m	10.72m	9.89m	7.37m	8.76m	7.14m	-7.94m	220s	509s	-7.54m	229s	522s
	2km	10.44m	10.68m	10.13m	7.57m	8.83m	7.25m	-8.20m	229s	515s	-7.87m	238s	529s
	3km	10.38m	10.53m	10.28m	7.80m	8.86m	7.27m	-8.47m	234s	519s	-8.16m	245s	535s
	4km	10.29m	10.41m	10.29m	7.98m	8.83m	7.25m	-8.67m	238s	522s	-8.41m	251s	647s
	5km	10.25m	10.36m	10.23m	8.13m	8.80m	7.27m	-8.95m	241s	525s	-8.58m	255s	654s
STEP3 敷地北側A (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												
STEP3 敷地北側B (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	STEP3 防潮堤前面(上昇側)最大ケースと同じ											
	1km(基準)												
	2km												
	3km												
	4km												
	5km												

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP4「断層面上縁深さ」(2/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉 取水口	1,2号炉 取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間	水位変動量	貯留堰を 下回る時間	保守性を 考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ20km ・断層パターン: 6 ・波源位置: <の字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.70m	9.33m	9.86m	8.16m	8.75m	7.09m	-7.65m	207s	668s	-7.58m	214s	700s
	1km(基準)	9.76m	9.14m	9.66m	8.57m	8.72m	7.23m	-7.94m	212s	666s	-7.85m	224s	689s
	2km	9.62m	9.33m	9.92m	8.75m	8.85m	7.34m	-8.19m	220s	501s	-8.10m	234s	683s
	3km	9.48m	9.50m	10.06m	8.89m	8.77m	7.39m	-8.35m	228s	507s	-8.29m	241s	527s
	4km	9.47m	9.55m	10.10m	8.84m	8.61m	7.44m	-8.53m	236s	514s	-8.42m	247s	532s
	5km	9.52m	9.64m	10.07m	8.72m	8.45m	7.45m	-8.74m	241s	518s	-8.53m	252s	536s
STEP3 1,2号炉取水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de南へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: <の字10° ・断層面上縁深さ: 1km	0km	9.81m	9.67m	9.56m	8.09m	8.89m	7.03m	-7.99m	212s	500s	-7.83m	218s	511s
	1km(基準)	9.68m	9.33m	9.59m	8.34m	8.83m	7.37m	-7.86m	218s	504s	-7.73m	228s	520s
	2km	9.78m	9.37m	9.86m	8.57m	9.01m	7.56m	-8.20m	227s	510s	-7.98m	238s	527s
	3km	9.73m	9.61m	10.00m	8.76m	9.03m	7.62m	-8.54m	235s	516s	-8.36m	245s	643s
	4km	9.65m	9.71m	10.03m	8.80m	8.86m	7.57m	-8.77m	241s	520s	-8.62m	251s	649s
	5km	9.56m	9.68m	9.99m	8.77m	8.66m	7.56m	-8.95m	246s	599s	-8.79m	255s	653s
STEP3 放水口 (上昇側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 6 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	7.47m	8.61m	9.74m	7.23m	7.33m	8.23m	-9.87m	208s	490s	-9.83m	227s	517s
	1km(基準)	7.42m	8.53m	9.46m	7.24m	7.30m	8.09m	-9.96m	228s	508s	-9.88m	239s	526s
	2km	7.61m	8.55m	9.32m	7.37m	7.29m	7.96m	-10.10m	237s	516s	-10.01m	247s	531s
	3km	7.98m	8.57m	9.36m	7.45m	7.30m	7.98m	-10.20m	244s	593s	-10.15m	254s	535s
	4km	8.23m	8.61m	9.34m	7.45m	7.37m	7.97m	-10.29m	246s	595s	-10.23m	258s	537s
	5km	8.38m	8.60m	9.35m	7.51m	7.39m	8.01m	-10.34m	247s	596s	-10.31m	261s	540s

1.4 防波堤の損傷を考慮した地形モデル③の解析結果

防波堤の損傷を考慮した地形モデル③ STEP4「断層面上縁深さ」(3/3)

○STEP3最大ケースを対象に、断層面上縁深さを変動させた結果は下表のとおりである。

対象ケース	変動パラメータ 断層面上縁深さ	防潮堤前面	敷地北側A	敷地北側B	3号炉取水口	1,2号炉取水口	放水口	3号炉取水口			1,2号炉取水口		
		(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(上昇側)	(下降側)			(下降側)		
		水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間	水位変動量	貯留堰を下回る時間	保守性を考慮した時間
STEP3 3号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de北へ10km ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	6.86m	7.06m	7.47m	6.41m	6.19m	6.42m	-10.14m	198s	651s	-10.12m	267s	670s
	1km(基準)	7.37m	7.22m	7.80m	6.73m	6.74m	6.46m	-10.37m	201s	655s	-10.34m	267s	675s
	2km	7.57m	7.70m	8.32m	6.92m	6.89m	6.63m	-10.77m	207s	658s	-10.72m	268s	678s
	3km	7.80m	7.97m	8.54m	6.98m	6.97m	6.90m	-10.88m	211s	654s	-11.02m	269s	678s
	4km	8.05m	8.09m	8.60m	7.11m	7.08m	7.20m	-10.90m	215s	649s	-11.16m	269s	677s
	5km	8.26m	8.12m	8.59m	7.36m	7.19m	7.34m	-11.01m	219s	645s	-11.28m	269s	677s
STEP3 1,2号炉取水口 (下降側) 最大ケース ・アスベリティ位置: de ・断層パターン: 7 ・波源位置: 基準 ・断層面上縁深さ: 1km	0km	6.93m	7.72m	7.84m	6.57m	6.53m	6.31m	-9.99m	195s	650s	-10.14m	260s	667s
	1km(基準)	7.31m	7.89m	8.05m	6.83m	6.84m	6.54m	-10.32m	202s	652s	-10.42m	239s	674s
	2km	7.76m	8.03m	8.17m	6.85m	6.78m	6.80m	-10.82m	207s	652s	-10.85m	244s	793s
	3km	8.16m	8.05m	8.17m	6.90m	6.80m	6.94m	-10.87m	211s	649s	-11.19m	249s	800s
	4km	8.34m	8.07m	8.34m	7.01m	6.93m	7.02m	-10.96m	214s	647s	-11.32m	251s	804s
	5km	8.60m	8.05m	8.47m	7.13m	7.04m	7.05m	-11.02m	218s	646s	-11.36m	252s	810s