

令和元年度下期放射線管理等報告書(再提出)

関原発 第 73号
令和3年 5月 12日

原子力規制委員会 殿

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
氏 名 関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第136条第1項の規定により次のとおり報告します。

なお、本報告は、令和2年5月14日（関原発 第97号）で報告を行ったもののうち、別紙のとおり訂正が必要になったことから、再報告するものです。

工場又は事業所	名 称	関西電力株式会社 高浜発電所
	所 在 地	福井県大飯郡高浜町田ノ浦1

1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

測定箇所等		種類	全希ガス	^{131}I	^{133}I	全粒子状物質	^3H
排気口又は排気監視設備	1号炉 原子炉格納容器排気筒*1		ND	ND	ND	ND	2.7×10^{11}
	1号炉 原子炉補助建屋排気筒*2		ND	ND	ND	ND	1.1×10^{11}
	2号炉 原子炉格納容器排気筒*3		ND	ND	ND	ND	3.2×10^{11}
	2号炉 原子炉補助建屋排気筒*4		ND	ND	ND	ND	1.3×10^{11}
	3号炉 原子炉格納容器排気筒		ND	ND	ND	ND	2.0×10^{12}
	3号炉 原子炉補助建屋排気筒		ND	ND	ND	ND	2.3×10^{11}
	4号炉 原子炉格納容器排気筒		ND	ND	ND	ND	2.0×10^{12}
	4号炉 原子炉補助建屋排気筒		ND	ND	ND	ND	2.3×10^{11}
	固体廃棄物処理建屋排気筒 (雑个体焼却炉排気筒を含む。)		ND	ND	ND	ND	1.2×10^{10}
	廃樹脂処理建屋排気筒		ND	ND	ND	ND	1.2×10^{10}
	合計		ND	ND	ND	ND	5.4×10^{12}
年間放出管理目標値		3.3×10^{15}	6.2×10^{10}	—	—	—	

(備考)

放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排気量(cm³)を乗じて求めている。

なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。

検出限界濃度は以下のとおり。

全希ガス : 2×10^{-2} (Bq/cm³) 以下
 ^{131}I : 7×10^{-9} (Bq/cm³) 以下
 ^{133}I : 7×10^{-8} (Bq/cm³) 以下
 全粒子状物質 : 4×10^{-9} (Bq/cm³) 以下 (^{60}Co で代表した)

- *1 : H29.1.13~R1.5.15、1号炉原子炉格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。
R1.7.23以降本設排気口における測定値である。
- *2 : H28.12.19~R1.5.15、1号炉原子炉補助建屋排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。
R1.8.6以降本設排気口における測定値である。
- *3 : H29.5.15以降、2号炉原子炉格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。
- *4 : H29.4.27以降、2号炉原子炉補助建屋排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。

②放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

濃度		前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
測定箇所	1号炉 原子炉格納容器排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1 注-3
	1号炉 原子炉補助建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1 注-4
	2号炉 原子炉格納容器排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1 注-5
	2号炉 原子炉補助建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1 注-6
	3号炉 原子炉格納容器排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1
	3号炉 原子炉補助建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1
	4号炉 原子炉格納容器排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1
	4号炉 原子炉補助建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1
	固体廃棄物処理建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-2
	廃樹脂処理建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-2

注-1 : 原子炉格納容器排気筒及び原子炉補助建屋排気筒における濃度は、希ガス濃度である。
 なお、原子炉格納容器排気筒及び原子炉補助建屋排気筒における濃度の検出限界値は、
 $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ 以下である。

注-2 : 固体廃棄物処理建屋排気筒及び廃樹脂処理建屋排気筒における濃度は、粒子状
 放射性物質濃度である。
 なお、固体廃棄物処理建屋排気筒及び廃樹脂処理建屋排気筒における濃度の検出限界値は、
 $4 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ 以下 (^{60}Co で代表) である。
 (固体廃棄物処理建屋排気筒における濃度には、雑固体焼却炉排気筒における濃度を含む。)

注-3 : H29.1.13～R1.5.15、1号炉原子炉格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。
 R1.7.23以降本設排気口における測定値である。

注-4 : H28.12.19～R1.5.15、1号炉原子炉補助建屋排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。
 R1.8.6以降本設排気口における測定値である。

注-5 : H29.5.15以降、2号炉原子炉格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。

注-6 : H29.4.27以降、2号炉原子炉補助建屋排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

測定の箇所等	種類	全核種 (³ Hを除く)	核種別							
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	
排水監視設備 排水口又は	1, 2号炉	排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3, 4号炉	排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
合計		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
年間放出管理目標値		1.4×10^{11}	—	—	—	—	—	—	—	—

(続き)

測定の箇所等	種類	核種別					³ H	
		¹³⁷ Cs	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	アルファ線を放出する放射性物質	ベータ線を放出する放射性物質		
排水監視設備 排水口又は	1, 2号炉	排水口	ND	ND	ND	ND	ND	9.2×10^{11} (—)
	3, 4号炉	排水口	ND	ND	ND	ND	ND	1.2×10^{13} (1.6×10^{10})
合計		ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3×10^{13} (1.6×10^{10})
年間放出管理目標値		—	—	—	—	—	—	—

備考

放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排水量(cm³)を乗じて求めている。

なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。

検出限界濃度は以下のとおり。

放射性液体廃棄物(³H除く)： 2×10^{-2} (Bq/cm³) 以下(⁶⁰Coで代表した)

⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr： 7×10^{-4} (Bq/cm³) 以下(⁹⁰Srで代表した)

ベータ線を放出する放射性物質： 4×10^{-2} (Bq/cm³) 以下

アルファ線を放出する放射性物質： 4×10^{-3} (Bq/cm³) 以下

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

測定の箇所	濃度	前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)			
		平均値	最高値	平均値	最高値		
		排水監視設備 排水口又は	1, 2号炉	排水口	ND	ND	ND
3, 4号炉	排水口		ND	ND	ND	ND	注-1

注-1:排水口における濃度は、³Hを除く値である。

なお、排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(⁶⁰Coで代表)は、

1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.0×10^{-7} Bq/cm³ 以下、
後半の3月間平均で 6.8×10^{-8} Bq/cm³ 以下、
3, 4号炉 排水口 前半の3月間平均で 2.9×10^{-8} Bq/cm³ 以下、
後半の3月間平均で 3.4×10^{-8} Bq/cm³ 以下である。

(但し、³Hの平均排水口濃度(2次系³Hを含む)は、
1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.1×10^{-3} Bq/cm³、
後半の3月間平均で 8.8×10^{-4} Bq/cm³、
3, 4号炉 排水口 前半の3月間平均で 5.9×10^{-3} Bq/cm³、
後半の3月間平均で 5.1×10^{-3} Bq/cm³ である。)

(3) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

①固体廃棄物貯蔵庫内の保管量等

放射性廃棄物の種類 量	ドラム缶		その他		合計 (本相当)
	均質固化体 (本)	充填固化体*5 (本)	雑固体 (本)	(本相当)	
前年度末保管量	5,105	0	33,753	2,975	41,833
当該年度の発生量	57	0	3,666	104	3,827
当該年度の減少量	0	0	2,823	0	2,823
施設内減量	0	0	2,823	0	2,823
施設外減量*6	0	0	0	0	0
当該年度末保管量	5,162	0	34,596	3,079	42,837
貯蔵設備容量					50,600 本相当

備考

*5：当該年度に、固体廃棄物固型化処理建屋内で充填固化体797本を製作している。

*6：当該年度に、施設外減量として固体廃棄物固型化処理建屋から1,136本（充填固化体1,136本）を搬出している。

②その他の設備内の保管量等

放射性廃棄物の種類 量	使用済燃料プール			
	制御棒 (本)	ブランクゲデバイス (本)	中性子源 (本)	パーナブルポイズン*7 (本)
前年度末保管量	323	198	12	862
当該年度の発生量	1	0	0	0
当該年度の減少量	0	0	0	0
施設内減量	0	0	0	0
施設外減量	0	0	0	0
年度末保管量	324	198	12	862

*7：単体で管理されているパーナブルポイズン及び燃料体と一体的に管理されているパーナブルポイズンの合算。

放射性廃棄物の種類 量	タンク等	蒸気発生器保管庫		外部遮蔽壁 保管庫 (m ³)
	イオン交換樹脂 (m ³)	蒸気発生器 (基)	その他*8 (m ³)	
前年度末保管量	120	6	894	1,429
当該年度の発生量	4	0	0	84
当該年度の減少量	0	0	0	0
施設内減量	0	0	0	0
施設外減量	0	0	0	0
当該年度末保管量	124	6	894	1,513

*8：原子炉容器上部蓋を含む

③廃棄物埋設施設への年間搬出量

(単位：体)

	均質固化体	充填固化体	合計	搬出先
搬出量	0	1,136	1,136	日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター
累積搬出量	10,656	22,512	33,168	

2 使用済燃料の貯蔵量等

(単位：体)

貯蔵施設の名称	使用済燃料プール	
	ウラン酸化物	混合酸化物
前年度末貯蔵量	2,807	0
当該年度の発生量	28	0
当該年度の搬出量	0	0
搬出先の名称	—	—
当該年度末貯蔵量	2,835	0
貯蔵施設容量	4,386	

3 放射線業務従事者の線量分布

(1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

放射線業務従事者	線量分布 (人)						
	5mSv以下	5mSvを超え10mSv以下	10mSvを超え15mSv以下	15mSvを超え20mSv以下	20mSvを超え25mSv以下	25mSvを超え30mSv以下	30mSvを超え35mSv以下
職員	574	0	0	0	0	0	0
その他	5,012	65	8	1	0	0	0
合計	5,586	65	8	1	0	0	0

(続き)

放射線業務従事者	線量分布 (人)					総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
	35mSvを超え40mSv以下	40mSvを超え45mSv以下	45mSvを超え50mSv以下	50mSvを超えるもの	合計			
職員	0	0	0	0	574	0.03	0.1	2.1
その他	0	0	0	0	5,086	1.94	0.4	15.2
合計	0	0	0	0	5,660	1.97	0.3	

(2) 女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の3月間の線量分布

放射線業務従事者	線量	線量分布 (人)					総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
		1mSv以下	1mSvを超え2mSv以下	2mSvを超え5mSv以下	5mSvを超えるもの	合計			
前半の3月間 (10月～12月)	職員	4	0	0	0	4	0.00	0.1	0.2
	その他	1	0	0	0	1	X	X	X
	合計	5	0	0	0	5	0.00	0.0	
後半の3月間 (1月～3月)	職員	4	0	0	0	4	0.00	0.0	0.1
	その他	0	0	0	0	0	-	-	-
	合計	4	0	0	0	4	0.00	0.0	

4 一般公衆の実効線量の評価

(1) 気体状の放射性廃棄物による実効線量

放射性希ガスによる実効線量	周辺監視区域外における最大線量		排気口からの方位及び距離		
	*9	$\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位	—	距離
放射性よう素による実効線量	線量目標値評価地点における最大線量		排気口からの方位及び距離		
	*9	$\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位	—	距離
	線量目標値評価地点における最大線量				
	*10	$\mu\text{Sv}/\text{年}$			

気象条件は昭和61年 1月から昭和61年 12月までの1年間における観測データを用いた。計算方法を添付資料に示す。

*9 放射性希ガスの放出量は、検出限界未満である。

*10 放射性よう素の放出量は、検出限界未満である。

(2) 液体状の放射性廃棄物による実効線量

放射性液体廃棄物による実効線量	<1	$\mu\text{Sv}/\text{年}$
-----------------	----	-------------------------

5 運転時間及び熱出力

[発電用原子炉の名称:高浜発電所 1号炉]

項目 月 別	運 転 時 間(h)	熱 出 力	
		平 均(kW)	最 大(kW)
10月	0	0	0
11月	0	0	0
12月	0	0	0
1月	0	0	0
2月	0	0	0
3月	0	0	0
合 計	0	0	0

[発電用原子炉の名称:高浜発電所 2号炉]

項目 月 別	運 転 時 間(h)	熱 出 力	
		平 均(kW)	最 大(kW)
10月	0	0	0
11月	0	0	0
12月	0	0	0
1月	0	0	0
2月	0	0	0
3月	0	0	0
合 計	0	0	0

[発電用原子炉の名称:高浜発電所 3号炉]

項目 月 別	運 転 時 間(h)	熱 出 力	
		平 均(kW)	最 大(kW)
10月	744	2,635,000	2,637,000
11月	720	2,635,000	2,636,000
12月	744	2,634,000	2,637,000
1月	133	451,000	2,635,000
2月	0	0	0
3月	0	0	0
合 計	2,341	1,401,000	2,637,000

[発電用原子炉の名称:高浜発電所 4号炉]

項目 月 別	運 転 時 間(h)	熱 出 力	
		平 均(kW)	最 大(kW)
10月	0	0	0
11月	0	0	0
12月	0	0	0
1月	38	0	0
2月	696	2,458,000	2,636,000
3月	744	2,633,000	2,637,000
合 計	1,478	836,000	2,637,000

(参考資料)

- ・ 排気口から放出される放射性物質(希ガス)は、評価地点までの希釈を考慮した上で「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成27年原子力規制委員会告示第8号)」の別表第1の第5欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため、周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。
- ・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空气中放射性物質濃度を参考として以下に示す。気象条件は標準気象を用いた。

最大濃度地点における地上濃度	前半の3月間平均値 (10月～12月) (Bq/cm ³)	後半の3月間平均値 (1月～3月) (Bq/cm ³)
	—	—

- ・ 排水口から放出される放射性物質(³Hを除く)は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成27年原子力規制委員会告示第8号)」の別表第1の第6欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。

添付資料

高浜発電所周辺の一般公衆の
実効線量計算方法

関西電力株式会社

実効線量の計算方法

1. 放射性気体廃棄物による実効線量計算

(1) 放射性気体廃棄物の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性気体廃棄物の放出量の報告値(第1表)を用いて行う。

(2) 放出条件

放出形態としては連続放出として取り扱う。

排気筒の有効高さは、排気筒地上高さに吹き上げ高さを加算した放出源高さで風洞実験を行い、その結果(第2表)を用いる。

(3) 気象条件

実効線量計算に用いる気象条件は、昭和61年1月から昭和61年12月までの1年間における風向、風速、日射量、放射収支量の観測データを統計処理して用いる。

統計処理は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づいて行う。計算に使用する気象条件を第3表に示す。

(4) 実効線量の計算方法

放射性希ガスによる実効線量及び放射性よう素による実効線量の計算は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(以下「評価指針」という。)に示された方法に基づいて行う。

(5) 計算地点

計算地点は、周辺監視区域外(海側は除く)で放射性希ガスによる実効線量が最大となる地点並びに将来の集落形成を考慮した場合で、放射性希ガスによる実効線量及び放射性よう素による実効線量が最大となる地点とする。

なお、よう素による内部被ばく経路のうち牛乳摂取については、現存する牧草地のうちで年平均地上空気中濃度が最大となる地点で計算する。

各計算地点を第1図に示す。

2. 放射性液体廃棄物による実効線量計算

(1) 放射性物質の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性液体廃棄物の放出量の報告値を用いて行う。

(2) 海水中における核種の濃度

各核種の海水中の濃度は、1年間に放出した核種の放出量を年間の総希釈水量で除した濃度(第4表)とする。

(3) 実効線量の計算方法

放射性液体廃棄物による実効線量の計算は、「評価指針」に示された方法に基づいて行う。

3. 実効線量計算結果

項 目		線量評価結果
放射性希ガス による実効線量	周辺監視区域外 における最大線量	* 1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
	線量目標値評価地点 における最大線量	* 1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
放射性よう素 による実効線量	線量目標値評価地点 における最大線量	* 2 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
放射性液体廃棄物 による実効線量	—————	< 1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
合 計	線量目標値評価地点 における最大線量	< 1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$

* 1 : 放射性希ガスの放出量は、検出限界未満である。

* 2 : 放射性よう素の放出量は、検出限界未満である。

第 1 表 気体廃棄物の年平均放出率

排気筒	希ガス (B q / y)	I - 1 3 1 (B q / y)	I - 1 3 3 (B q / y)
1 号機	N D	N D	N D
2 号機	N D	N D	N D
3 号機	N D	N D	N D
4 号機	N D	N D	N D

第2表 方位別排気筒有効高さ

風 向	風下方位	排 気 筒 有 効 高 さ (m)			
		1 号 機	2 号 機	3 号 機	4 号 機
S	N	7 5	6 5	8 5	8 0
S S W	N N E	6 0	6 0	1 0 0	1 0 0
S W	N E	6 5	9 5	1 2 0	1 2 0
N W	S E	7 0	7 5	8 0	8 0
N N W	S S E	8 0	6 0	7 0	7 5
N	S	8 0	8 0	7 0	7 5
N N E	S S W	7 0	7 0	7 0	7 5
N E	S W	8 5	6 5	4 5	6 0
E N E	W S W	8 5	8 0	4 5	6 0
E	W	1 4 0	1 4 0	6 5	6 0
E S E	W N W	1 0 5	1 0 5	1 0 0	1 0 0
S E	N W	1 0 5	1 0 5	8 5	8 5
S S E	N N W	1 0 0	1 0 0	1 1 5	1 1 0


第3表 方位別大気安定度別風速逆数の総和 (s/m)

風向 / 風下方向		大気安定度					
		A	B	C	D	E	F
S	N	3.72	47.32	15.94	231.10	13.82	192.68
SSW	NNE	2.29	21.49	10.01	114.39	6.68	76.34
SW	NE	1.20	8.63	2.44	47.95	4.20	32.30
WSW	ENE	0.00	8.07	2.08	31.24	0.70	32.99
W	E	1.59	23.20	5.44	138.81	11.06	96.98
WNW	ESE	5.80	82.82	20.85	324.69	17.90	296.95
NW	SE	15.76	154.88	40.23	449.04	21.32	341.30
NNW	SSE	3.69	49.45	24.98	262.82	21.65	186.05
N	S	10.88	96.19	18.19	345.95	11.45	304.75
NNE	SSW	15.93	73.43	10.52	210.02	6.01	152.68
NE	SW	64.80	179.67	14.52	214.92	4.22	157.62
ENE	WSW	22.82	69.86	2.74	85.03	0.00	76.58
E	W	11.27	26.49	1.58	57.17	2.33	44.74
ESE	WNW	14.18	42.18	4.23	95.03	3.36	77.02
SE	NW	6.94	73.25	14.34	232.72	9.25	207.68
SSE	NNW	1.74	66.99	12.23	279.76	16.29	273.36

観測地点：標高 81 m

第4表 液体廃棄物の年間平均排水口濃度

核 種	1・2号機排水口	3・4号機排水口
	総希釈水量 5.5×10^8 (m ³)	総希釈水量 3.1×10^9 (m ³)
	濃 度 (Bq/cm ³)	濃 度 (Bq/cm ³)
Cr-51	N D	N D
Mn-54	N D	N D
Fe-59	N D	N D
Co-58	N D	N D
Co-60	N D	N D
I-131	N D	N D
Cs-134	N D	N D
Cs-137	N D	N D
Sr-89	N D	N D
Sr-90	N D	N D
H-3	1.7×10^{-3}	3.9×10^{-3}



第1図 計算地点

訂正前

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度
 (1) 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位: Bq)

測定箇所等 (Hを除く)	全核種 (Hを除く)					
	⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	¹³⁷ Ba
排水	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
合計	ND	ND	ND	ND	ND	ND
年間放出管理目標値	1.4×10 ¹¹					

測定箇所等 (Hを除く)	核種別					
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	⁹⁰ Zr	アルファ線を放出する放射性物質	ベータ線を放出する放射性物質	H
排水	ND	ND	ND	ND	ND	9.2×10 ¹¹
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	(-)
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	1.2×10 ¹¹ (1.6×10 ¹⁰)
合計	ND	ND	ND	ND	ND	1.3×10 ¹² (1.6×10 ¹⁰)
年間放出管理目標値	1.4×10 ¹¹					

備考
 放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排水量(cm³)を乗じて求めている。
 なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。
 検出限界濃度は以下のとおり。
 放射性液体廃棄物(Hを除く): 2×10⁻² (Bq/cm³) 以下 (⁶⁰Coで代表した)
⁹⁰Sr, ⁹⁰Zr: 7×10⁻⁴ (Bq/cm³) 以下 (⁹⁰Srで代表した)
 ベータ線を放出する放射性物質: 4×10⁻² (Bq/cm³) 以下
 アルファ線を放出する放射性物質: 4×10⁻³ (Bq/cm³) 以下

(2) 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値 (単位: Bq/cm³)

測定箇所	濃度		
	前半の3月間 (10月～12月)	平均値	最高値
排水	ND	ND	ND
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND

注-1:排水口における濃度は、³Hを除く値である。
 なお、排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(⁶⁰Coで代表)は、
 1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.0×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 後半の3月間平均で 6.8×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 前半の3月間平均で 2.9×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 後半の3月間平均で 3.4×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下である。

(但し、³Hの平均排水口濃度(2号炉³Hを含む)は、
 1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.1×10⁻³ Bq/cm³、
 後半の3月間平均で 8.8×10⁻⁴ Bq/cm³、
 前半の3月間平均で 5.9×10⁻⁴ Bq/cm³、
 後半の3月間平均で 5.1×10⁻⁴ Bq/cm³ である。

訂正後

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度
 (1) 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位: Bq)

測定箇所等 (Hを除く)	全核種 (Hを除く)					
	⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	¹³⁷ Ba
排水	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
合計	ND	ND	ND	ND	ND	ND
年間放出管理目標値	1.4×10 ¹¹					

測定箇所等 (Hを除く)	核種別					
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	⁹⁰ Zr	アルファ線を放出する放射性物質	ベータ線を放出する放射性物質	H
排水	ND	ND	ND	ND	ND	9.2×10 ¹¹
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	(-)
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	1.2×10 ¹¹ (1.6×10 ¹⁰)
合計	ND	ND	ND	ND	ND	1.3×10 ¹² (1.6×10 ¹⁰)
年間放出管理目標値	1.4×10 ¹¹					

備考
 放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排水量(cm³)を乗じて求めている。
 なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。
 検出限界濃度は以下のとおり。
 放射性液体廃棄物(Hを除く): 2×10⁻² (Bq/cm³) 以下 (⁶⁰Coで代表した)
⁹⁰Sr, ⁹⁰Zr: 7×10⁻⁴ (Bq/cm³) 以下 (⁹⁰Srで代表した)
 ベータ線を放出する放射性物質: 4×10⁻² (Bq/cm³) 以下
 アルファ線を放出する放射性物質: 4×10⁻³ (Bq/cm³) 以下

(2) 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値 (単位: Bq/cm³)

測定箇所	濃度		
	前半の3月間 (10月～12月)	平均値	最高値
排水	ND	ND	ND
1, 2号炉 排水口	ND	ND	ND
3, 4号炉 排水口	ND	ND	ND

注-1:排水口における濃度は、³Hを除く値である。
 なお、排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(⁶⁰Coで代表)は、
 1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.0×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 後半の3月間平均で 6.8×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 前半の3月間平均で 2.9×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下、
 後半の3月間平均で 3.4×10⁻⁴ Bq/cm³ 以下である。

(但し、³Hの平均排水口濃度(2号炉³Hを含む)は、
 1, 2号炉 排水口 前半の3月間平均で 1.1×10⁻³ Bq/cm³、
 後半の3月間平均で 8.8×10⁻⁴ Bq/cm³、
 前半の3月間平均で 5.9×10⁻⁴ Bq/cm³、
 後半の3月間平均で 5.1×10⁻⁴ Bq/cm³ である。

訂正理由

誤記の修正
 3Hについては、
 年間放出管理目標
 値を定めていない
 ため「-」とす
 る。