

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-20-0700-14_改0
提出年月日	2021年4月23日

補足-700-14【強度計算書における材料記号の記載について】

2021年4月

東北電力株式会社

## 1. はじめに

強度計算書における材料記号（新・旧 J I S）の記載の考え方について整理した。

## 2. 材料記号の記載について

強度計算書における材料欄の材料記号は、次のとおり記載している。

- ① 要目表の材料欄の材料記号を記載する。
- ② ①に加え設計・建設規格で評価を行う箇所の要目表の材料記号が旧 J I S の場合には、設計・建設規格の付録材料図表（新 J I S）との関連を明確にするため、括弧で新 J I S 材の材料記号を併記する。

具体的には下表のとおり。

		要目表記載材料※	
		旧 J I S	新 J I S
強度計算における適用規格	告示 第 5 0 1 号	旧 J I S	新 J I S
	設計・建設 規格	旧 J I S (新 J I S)	新 J I S

※：既設部分については、施設時に使用した材料規格を記載している。

要目表に記載のない材料については、施設時に使用した材料規格を記載している。