

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀廃止措置実証本部に保管している原子力防災関連資機材の確認結果について

2. 日時：令和3年3月5日（金）14：00～16：15

3. 場所：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）敦賀廃止措置実証本部

4. 出席者：

原子力規制庁敦賀原子力規制事務所
鈴木原子力防災専門官
諏訪上席放射線防災専門官

JAEA 敦賀廃止措置実証本部
グループリーダー 1名
他 2名

5. 要 旨

JAEA 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅの原子力事業者防災業務計画で定める「敦賀対策本部の原子力防災関連資機材」及び「原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材」の備え付け並びに保守点検の状況について、現物及び点検記録等を確認し、次の事項等について助言した。

- ・ 検出器について計画的に点検すること
- ・ ガソリン携行缶の更新の必要性を確認すること
- ・ 非常用食料の保管場所について検討すること
- ・ 保守点検の容易性と破損等の防止を考慮した保管要領を検討すること
- ・ 本部用と支援拠点用の保管区分、ケースの表示要領等を検討すること
- ・ 点検記録簿等の整理・保管要領を検討すること

6. その他

配付資料：なし