

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

13:01

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第22404報)

2021年6月8日12時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 本日、新事務本館において、体調不良者が発生し、12時10分、救急車を要請しました。</p> <p>状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発生時刻 11時40分頃</li> <li>・発生場所 新事務本館</li> <li>・体調不良者の所属 当社社員</li> <li>・身体汚染の有無 なし</li> <li>・発生状況 机上業務中に、体調不良を訴えた。</li> </ul> <p>その後、救急医療室の判断により、12時34分、搬送不要と判断されました。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
	※添付の有り・無し
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:35

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第22405報)

2021年6月8日15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第22402報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクLに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 9時55分</li> <li>・排水終了 : 13時17分</li> <li>・排水量 : 499m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り  無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:35

1/3

様式9-1(1/2)  
(第22406報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2021年6月8日15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地下貯水槽(周辺観測孔)分析結果 [採取日 6月7日]</li> <li>地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔)分析結果 [採取日 6月7日]</li> </ul> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/3

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目
		全β (Bq/L)
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—
	A2	2021/06/07 08:46
	A3	2021/06/07 08:50
	A4	2021/06/07 08:56
	A5	—
	A6	—
	A7	—
	A8	—
	A9	—
	A10	—
	A11	—
	A12	—
	A13	—
	A14	—
	A15	—
	A16	—
	A17	—
	A18	—
	A19	—

- ・ 不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・ 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

3/3

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点			採取日時	分析項目
				全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	2021/06/07 08:39	1.5E+02
		南西側	—	—
	vi	北西側	—	—
		南東側	—	—
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
海側観測孔	②	2021/06/07 09:33	3.8E+01	
	⑦	—	—	
	⑧	—	—	

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:35

1/13

様式0-1(1/2)

## 応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 22407報)

2021年6月8日15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1号機原子炉格納容器内水位 [6月8日11時00分現在] 現状の水位は、水位計L3 (T.P.+6, 264mm) 設置位置の付近にある。(原子炉格納容器底部はT.P.+4, 744mmである) ※原子炉への注水は安定して継続実施中 ※原子炉圧力容器底部温度、格納容器ガス管理システムの放射能および敷地境界モニタリングポスト等に有意な変動なし ※1号機については、原子炉格納容器水位に応じた注水量の調整を継続しているため、監視強化を実施しています。なお、水位の変動に伴い格納容器圧力も変化しますが、これまでの監視において外部への影響がないことを確認しています。</li> <li>・プラント関連パラメータ [6月8日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 6月7日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 6月7日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 6月7日]</li> <li>・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 5月21日～5月27日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 6月3日、7日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 5月31日、6月7日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、6月10日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 6月4日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】 ※添付の(有)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2021年6月8日 11:00現在

【原研取組】  
各計測器については、地震やその他の事故状態の影響を受け、通常の使用環境条件下を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系： 2.0 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.5 m <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	給水系： 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.5 m <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	給水系： 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.4 m <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	
原子炉圧力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 21.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H) : 21.3 °C VESSEL DOWN COMMERCIAL (TE-263-69G2) : 21.3 °C (6/8 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 26.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 27.7 °C (6/8 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 24.4 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 23.1 °C (6/8 11:00 現在)	
原子炉格納容器内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 21.3 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 21.3 °C (6/8 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 26.7 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 26.4 °C (6/8 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A) : 25.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 23.3 °C (6/8 11:00 現在)	
原子炉格納容器圧力	1.21 kPa g (6/8 11:00 現在)	2.28 kPa g (6/8 11:00 現在)	0.41 kPa g (6/8 11:00 現在)	
蒸発器入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B) : 15.38 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 14.81 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在) ※4	RPV-A : 6.70 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 6.85 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在) ※4	RPV-A : 8.24 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 8.70 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	20.7 m <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	15.90 Nm <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	17.84 Nm <sup>3</sup> /h (6/8 11:00 現在)	
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.00 vol% (6/8 11:00 現在)	A系 : 0.02 vol% B系 : 0.01 vol% (6/8 11:00 現在)	A系 : 0.08 vol% B系 : 0.07 vol% (6/8 11:00 現在)	
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系 : 指示値 8.90E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.00E-04 B系 : 指示値 1.27E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.40E-04 (6/8 11:00 現在)	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (6/8 11:00 現在)	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> (6/8 11:00 現在)	
使用済燃料プール水温度	- °C ※6 (6/8 11:00 現在)	- °C ※6 (6/8 11:00 現在)	- °C ※6 (6/8 11:00 現在)	
FPC 水位	- m ※6 (6/8 11:00 現在)	6.68 m ※6 (6/8 11:00 現在)	- m ※6 (6/8 11:00 現在)	

(注) 測定に関する事項  
※1 : 原子炉格納容器内の水素濃度は0.00 vol%と表示する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナスイオン表示される場合があります)  
※2 : 原子炉格納容器内の放射能濃度はXe135の放射能濃度を指す。  
※3 : 蒸発器の排気流量は、原子炉格納容器内の排気流量と異なる。  
※4 : 蒸発器の排気流量は、原子炉格納容器内の排気流量と異なる。  
※5 : 4号機使用済燃料プール冷却水一次系ポンプ停止時  
※6 : 作業者に問い合わせる。

3/13

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/06/07 08:50	< 8.2E+00	< 1.1E+01	1.0E+02
2号機サブドレン	2021/06/07 08:41	< 9.2E+00	2.3E+01	5.9E+02
3号機サブドレン	2021/06/07 08:34	< 5.9E+00	< 3.3E+00	< 4.7E+00
4号機サブドレン	2021/06/07 08:23	< 4.7E+00	< 5.2E+00	< 3.8E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。



2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2021/06/07 08:23	< 4.7E+00	< 5.2E+00	< 3.8E+00
プロセス主建屋北東	2021/06/07 07:11	< 4.9E+00	< 4.4E+00	< 3.7E+00
プロセス主建屋南東	2021/06/07 08:16	< 4.1E+00	< 4.2E+00	< 3.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/06/07 07:45	< 4.2E+00	< 4.8E+00	< 4.0E+00
サイトバンカ建屋南西	2021/06/07 07:31	< 5.1E+00	< 4.3E+00	< 4.9E+00
焼却工作建屋西側	2021/06/07 07:40	< 4.6E+00	< 5.0E+00	4.2E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/06/07 07:35	< 4.7E+00	< 5.0E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/06/07 07:26	< 4.2E+00	< 3.0E+00	< 4.4E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/13

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/06/07 07:55	8.5E+00	< 4.1E-01	5.6E+00
物揚場排水路	2021/06/07 08:00	3.7E+00	< 7.6E-01	1.7E+00
K排水路	2021/06/07 06:00	1.9E+01	5.9E-01	1.4E+01
BC排水路	2021/06/07 06:00	< 3.0E+00	< 4.2E-01	< 5.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±0</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/13

2021年6月8日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/05/21 08:00	27.5	0.049	8.0E+00	—	< 5.5E-01	3.9E+00
	2021/05/22 08:10	17.0	0.092	8.6E+00	—	< 7.3E-01	3.9E+00
	2021/05/23 07:42	0.5	0.003	6.3E+00	—	< 4.5E-01	3.9E+00
	2021/05/24 07:35	0.0	0.001	8.5E+00	—	< 4.9E-01	5.4E+00
	2021/05/25 07:15	6.0	0.001	1.3E+01	—	< 5.3E-01	7.8E+00
	2021/05/26 07:10	0.0	0.001	5.2E+00	< 6.0E+00	< 4.6E-01	2.3E+00
	2021/05/27 07:27	9.0	0.001	8.8E+00	—	< 5.8E-01	8.0E+00
物揚場排水路	2021/05/21 08:05	27.5	0.016	1.4E+01	—	< 4.4E-01	6.5E+00
	2021/05/22 08:15	17.0	0.024	1.3E+01	—	< 5.0E-01	4.5E+00
	2021/05/23 07:47	0.5	0.007	5.2E+00	—	< 5.1E-01	2.2E+00
	2021/05/24 07:40	0.0	0.006	3.4E+00	—	< 3.9E-01	1.8E+00
	2021/05/25 07:19	6.0	0.006	3.4E+00	—	< 5.8E-01	1.9E+00
	2021/05/26 07:15	0.0	0.007	4.0E+00	9.0E+00	< 5.0E-01	2.0E+00
	2021/05/27 07:32	9.0	0.006	< 2.9E+00	—	< 6.4E-01	1.6E+00
K排水路	2021/05/21 07:20	27.5	0.027	5.7E+01	—	2.0E+00	4.8E+01
	2021/05/22 07:20	17.0	0.020	7.1E+01	—	1.9E+00	5.9E+01
	2021/05/23 07:22	0.5	0.015	1.2E+02 *1	—	4.3E+00	1.1E+02 *1
	2021/05/24 07:03	0.0	0.010	3.1E+01	—	1.1E+00	2.5E+01
	2021/05/25 07:05	6.0	0.010	2.3E+01	—	6.4E-01	1.7E+01
	2021/05/26 07:05	0.0	0.010	2.3E+01	9.8E+01	< 7.7E-01	2.0E+01
	2021/05/27 07:22	9.0	0.010	1.8E+01	—	< 7.2E-01	1.2E+01
BC排水路	2021/05/21 06:00	27.5	0.155	3.3E+00	—	< 6.3E-01	6.5E-01
	2021/05/22 06:00	17.0	0.071	4.4E+00	—	< 4.5E-01	< 5.7E-01
	2021/05/23 06:00	0.5	0.032	5.8E+00	—	< 5.8E-01	< 6.5E-01
	2021/05/24 06:00	0.0	0.012	6.2E+00	—	< 5.1E-01	< 5.5E-01
	2021/05/25 06:00	6.0	0.011	3.7E+00	—	< 4.3E-01	< 4.9E-01
	2021/05/26 06:00	0.0	0.013	3.8E+00	1.4E+01	< 6.4E-01	9.7E-01
	2021/05/27 06:00	9.0	0.019	< 2.9E+00	—	< 5.4E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・流量以外は既にお知らせ済み。

\*1 降雨の影響により上昇したと考えられる。

7/13

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他の放射性核種						Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Se-75 (Bq/L)	Te-132 (Bq/L)			
No.0-1	2021/05/07 08:55	8.1E+01	< 1.3E+00	< 1.9E+00	< 1.0E+01	< 4.0E+00	1.2E+00	2.8E+01	—		
No.0-1-2	2021/06/07 09:00	2.2E+01	< 3.7E-01	< 4.3E-01	< 3.4E+00	< 1.4E+00	< 4.1E-01	7.6E+00	—		
No.0-2	2021/06/07 08:45	< 1.3E+01	< 2.8E-01	< 2.5E-01	< 2.3E+00	< 8.0E-01	< 2.5E-01	4.0E-01	—		
No.0-3-1	2021/06/07 09:23	< 1.3E+01	< 2.8E-01	< 3.5E-01	< 2.7E+00	< 1.0E+00	< 2.7E-01	1.7E+00	—		
No.0-3-2	2021/06/07 09:30	7.2E+01	< 2.1E-01	< 2.5E-01	< 2.2E+00	< 7.6E-01	< 2.4E-01	4.0E+00	—		
No.0-4	2021/06/07 08:40	1.5E+01	< 2.6E-01	< 3.5E-01	< 2.8E+00	< 1.0E+00	< 3.3E-01	6.9E+00	—		
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-9	2021/06/07 08:33	1.5E+01	—	—	—	—	—	—	7.6E+01		
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

・検査時の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての測定に測定。

8/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										知率 (ppm)										
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他の核種放出核種													
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2	2021/06/07 08:00	3.2E+02	< 3.7E-01	< 3.8E-01	< 3.1E+00	< 1.6E+00	1.1E+00	2.3E+01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2-2	2021/06/07 08:15	1.3E+02	< 1.1E+00	< 1.5E+00	< 1.1E+01	< 5.2E+00	< 1.8E+00	4.6E+01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2-3	2021/06/07 08:20	4.6E+04	< 3.6E-01	< 2.7E-01	< 3.8E+00	< 1.3E+00	< 4.4E-01	4.6E+00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2-5 ※2	2021/06/07 08:25	7.9E+04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2-6		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.2-7	2021/06/07 08:07	4.8E+02	< 2.6E-01	< 3.8E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.5E-01	4.2E+00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.6E+02
No.2-8	2021/06/07 07:55	4.2E+03	< 2.9E-01	< 2.8E-01	< 3.2E+00	< 1.2E+00	< 3.6E-01	1.0E+00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.3		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.3-2		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.3-3		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.3-4		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
No.3-5 ※2		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を意味する。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E±Oとは、O.O×10<sup>±</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、検水制による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてγ測定後に測定。

9/13

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2021/06/03 08:40	5.5E+01	2.4E+04	< 2.1E-01	< 2.3E-01	< 2.1E+00	< 7.4E-01	< 2.7E-01	1.2E+00	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 #1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検出限界の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ No.1-9は、採水割による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてY測定後に測定。

10/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	分析項目 その他の放射性物質					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水											
No.2	2021/06/03 08:25	2.1E+02	3.3E+02	< 2.8E-01	< 3.6E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	7.7E-01		
No.2-2	2021/06/03 08:15	1.6E+02	3.6E+02	< 2.0E+00	< 2.6E+00	< 2.3E+01	< 6.4E+00	2.6E+00	4.2E+01		
No.2-3	2021/06/03 08:20	3.7E+04	3.8E+03	< 3.0E-01	< 3.1E-01	< 2.7E+00	< 1.0E+00	< 3.2E-01	5.7E+00		
No.2-5 *2											
No.2-6											
No.2-7											
No.2-8	2021/06/03 08:30	4.3E+03	5.6E+02	< 3.2E-01	< 4.3E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	7.4E-01		
2,3号観測ポイント 汲み上げ水											
No.3	2021/06/03 08:08	2.1E+02	2.4E+03	< 2.8E-01	< 2.8E-01	< 2.7E+00	< 1.1E+00	7.3E-01	1.2E+01		
No.3-2	2021/06/03 07:47	3.9E+02	6.3E+02	< 2.2E+00	< 2.9E+00	< 2.0E+01	< 6.1E+00	< 1.9E+00	4.7E+00		
No.3-3	2021/06/03 07:41	2.4E+03	1.5E+03	< 4.2E+00	< 5.1E+00	< 3.9E+01	< 1.5E+01	< 6.2E+00	1.3E+02		
No.3-4	2021/06/03 08:03	< 1.3E+01	1.1E+03	< 7.0E-01	< 1.1E+00	< 7.4E+00	< 2.9E+00	< 8.8E-01	4.0E+00		
No.3-5 *2	2021/06/03 07:57	3.3E+01	< 1.1E+02							2.5E+02	
3,4号観測ポイント 汲み上げ水											

\* 核種の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

\* 不等号 (<)：小なりは、検出限界未満 (ND) を表す。

\* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

\* O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

\* H-3以外は既に命知らず済み。

\* No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての数値に測定。

11/13

2021年6月8日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/06/07 08:35	1.3E+01	< 7.3E-01	< 6.5E-01
1F 6号機取水口前	2021/06/07 08:15	< 1.2E+01	< 4.3E-01	< 4.8E-01
1F 物揚場前	2021/06/07 07:50	< 1.2E+01	< 4.0E-01	< 4.7E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/06/07 07:30	< 1.2E+01	< 5.1E-01	1.8E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2021/06/07 07:35	1.4E+01	< 6.5E-01	8.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/06/07 07:10	1.1E+01	< 6.8E-01	< 7.9E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/06/07 06:23	< 1.1E+01	< 3.9E-01	< 4.0E-01
1F 港湾中央	2021/06/07 06:30	1.6E+01	< 4.2E-01	8.1E-01
1F 港湾内東側	2021/06/07 06:28	< 1.2E+01	< 4.9E-01	7.7E-01
1F 港湾内西側	2021/06/07 06:32	< 1.2E+01	< 2.8E-01	7.2E-01
1F 港湾内北側	2021/06/07 06:34	2.1E+01	< 2.7E-01	7.9E-01
1F 港湾内南側	2021/06/07 06:26	< 1.2E+01	< 2.8E-01	4.4E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/06/07 06:10	< 1.1E+01	< 6.3E-01	< 7.3E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/06/07 06:12	< 1.1E+01	< 6.7E-01	< 6.4E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/06/07 06:15	< 1.1E+01	< 6.1E-01	< 7.0E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/06/07 06:17	< 1.1E+01	< 7.9E-01	< 7.9E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/06/07 06:19	2.3E+01 *	< 7.6E-01	< 5.9E-01
告示濃度限度 <sup>*1</sup>			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

\* 核種毎の半減期: Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

\* 不等号 (&lt;:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

\* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

\* 0.0E±0とは, 0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

\* 物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

\* 過去最高値

「海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)」および 2020年8月31日以前公表資料

[福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水]で過去に示した値との比較



12/13

2021年6月8日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/05/31 08:10	1.2E+01	1.3E+00	< 6.3E-01	< 6.0E-01
1F 6号機取水口前	2021/05/31 07:50	1.7E+01	< 2.0E+00	< 3.7E-01	< 5.2E-01
1F 物揚場前	2021/05/31 07:25	1.6E+01	< 1.6E+00	< 6.0E-01	7.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/05/31 07:30	1.6E+01	7.7E+00	< 5.5E-01	4.6E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遙水壁前)	2021/05/31 07:40	1.7E+01	2.7E+01	< 5.0E-01	4.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/05/31 07:00	8.9E+00	1.0E+00	< 5.6E-01	< 5.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/05/31 06:58	< 1.2E+01	< 1.6E+00	< 4.2E-01	< 5.2E-01
1F 港湾中央	2021/05/31 07:05	< 1.2E+01	1.7E+00	< 5.2E-01	< 5.8E-01
1F 港湾内東側	2021/05/31 07:03	< 1.3E+01	< 1.5E+00	< 3.5E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内西側	2021/05/31 07:07	< 1.3E+01	< 1.5E+00	< 3.7E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内北側	2021/05/31 07:09	< 1.3E+01	2.1E+00	< 3.6E-01	3.7E-01
1F 港湾内南側	2021/05/31 07:01	1.5E+01	2.0E+00	< 2.1E-01	3.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/05/31 06:45	1.9E+01	< 9.5E-01	< 7.2E-01	< 8.3E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/05/31 06:47	< 1.3E+01	< 9.6E-01	< 8.0E-01	< 7.9E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/05/31 06:50	< 1.3E+01	< 9.6E-01	< 6.6E-01	< 7.0E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/05/31 06:52	< 1.3E+01	< 9.5E-01	< 8.0E-01	< 7.4E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/05/31 06:54	< 1.3E+01	< 9.5E-01	< 9.5E-01	< 7.5E-01
告示濃度限度 <sup>*1</sup>			6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>+0</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

13/13

2021年6月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 (核種)
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サブドレン)	2021/06/04 07:06	990	東京電力	< 1.7E+00	9.1E+02	< 7.2E-01	< 5.4E-01		検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.4E-01	9.5E+02	< 6.7E-01	< 5.1E-01		検出なし
	通用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水質ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・0.0E±0 とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 通用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/L以下で分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値 [1Bq/L未満] を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])