

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-A-09-0001_改0
提出年月日	2021年6月15日

工事計画に係る説明資料

非常用電源設備のうち非常用発電装置

(8.1.1 常用電源設備との切替方法)

(本文)

2021年 6月

東北電力株式会社

申請範囲

- 8. その他発電用原子炉の附属施設
 - 8.1 非常用電源設備
 - 8.1.1 常用電源設備との切替方法

8. その他発電用原子炉の附属施設

8.1 非常用電源設備

8.1.1 常用電源設備との切替方法

	変 更 前	変 更 後
非常用ディーゼル発電設備	手動及び自動	変更なし
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備	手動及び自動	変更なし
ガスタービン発電設備	—	手動
可搬型代替交流電源設備	—	手動
可搬型代替直流電源設備	—	手動
緊急時対策所ディーゼル発電設備	—	手動
可搬型窒素ガス供給装置発電設備	—	—