

本資料のうち、枠囲みの内容は機密事項を含む可能性があります。そのため公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-22-0011_改0
提出年月日	2021年6月18日

工事計画に係る補足説明資料

補足-900-1 【計算機プログラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料】

（補足-600-39 火災防護設備の耐震性に関する説明書の補足説明資料において使用している計算機プログラム（解析コード））

2021年6月

東北電力株式会社

補足説明資料において使用している解析コードリスト

No.	解析コード名	製造元	使用したバージョン	最新バージョン	対象設備	使用目的	使用実績（先行プラント含む）							関連補足説明資料		備考
							実績	プラント名	対象工認件名	添付書類	バージョン	対象設備	使用目的	原子力産業界 一般産業界	番号	
1	SAP-IV	新日本空調株式会社	1.00	1.00	火災感知器の支持架台	3次元有限要素法（はり要素）による固有値解析及び応力解析								補足-600-39	火災防護設備の耐震性に関する説明書の補足説明資料	

枠囲みの内容は機密事項を含む可能性があるため公開できません。