

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表
 (補足-330-2 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する補足説明資料)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
<p style="text-align: right;">資料5</p> <p>非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書に係る補足説明資料</p>	<p>補足-190-3【非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書に係る補足説明資料】</p>	<p>補足-330-2 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する補足説明資料</p>	<p>工認資料構成の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表
 (補足-330-2 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する補足説明資料)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
<p>目次</p> <p>1. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭について…………… 1</p>	<p>目次</p> <p>補足 1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭について…………… 補足 1-1</p> <p>補足 2 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び常設高圧代替注水系ポンプの有効吸込水頭の評価における原子炉格納容器の背圧の考慮について…………… 補足 2-1</p> <p>補足 3 原子炉隔離時冷却系ストレーナの圧損評価について…………… 補足 3-1</p>	<p>目次</p> <p>1. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備及び圧力低減設備その他の安全設備の有効 NPSH 評価対象ポンプの選定について…………… 1-1</p> <p>2. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭について…………… 2-1</p> <p>別紙 1 有効吸込水頭の評価に用いる水源の水位設定について 別紙 1-1</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>・女川は評価対象ポンプ選定の過程を具体的に記載していることによる相違</p> <p>設計方針の相違</p> <p>・女川の原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧代替注水系タービンポンプは重大事故等時のサプレッションプールを水源として期待していないことによる相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>・女川は水源の水位設定について具体的に記載していることによる相違</p>