

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 | |
| 資料番号 | 02-工-B-19-0317_改0 |
| 提出年月日 | 2021年8月3日 |

VI-2-5-5-2-3 管の耐震性についての計算書
(低圧炉心スプレイ系)

2021年8月

東北電力株式会社

設計基準対象施設

目次

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 概略系統図及び鳥瞰図 | 2 |
| 2.1 概略系統図 | 2 |
| 2.2 鳥瞰図 | 4 |
| 3. 計算条件 | 8 |
| 3.1 計算方法 | 8 |
| 3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 | 9 |
| 3.3 設計条件 | 10 |
| 3.4 材料及び許容応力評価条件 | 16 |
| 3.5 設計用地震力 | 17 |
| 4. 解析結果及び評価 | 19 |
| 4.1 固有周期及び設計震度 | 19 |
| 4.2 評価結果 | 31 |
| 4.2.1 管の応力評価結果 | 31 |
| 4.2.2 支持構造物評価結果 | 33 |
| 4.2.3 弁の動的機能維持評価結果 | 34 |
| 4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果 | 35 |

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-2-1-13-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、低圧炉心スプレイ系の管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果の記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全3モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物






工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。


(3) 弁

機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として、評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図
 2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例











| 記 号 | 内 容 |
|--|--|
|  (太線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 |
|  (細線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管 |
|  (破線) | 工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管 |
|  | 鳥瞰図番号 |
|  | アンカ |



低圧炉心スプレー系概略系統図

2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

| 記号 | 内容 |
|---|--|
|  | <p>工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管</p> |
|  | <p>工事計画記載範囲外の管</p> |
|  | <p>工事計画記載範囲の管のうち，他系統の管であって解析モデルとして本系統に記載する管</p> |
|  | <p>質点</p> |
|  | <p>アンカ</p> |
|  | <p>レストレイント (矢印は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナップについても同様とする。)</p> |
|  | <p>スナップ</p> |
|  | <p>ハンガ</p> |
|  | <p>ガイド</p> |
|  | <p>拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号，矢印は拘束方向を示す。また，<input type="text"/> 内に変位量を記載する。)</p> |



鳥瞰図 LPCS-001

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-002-1/2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 | LPCS-002-2/2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは、「I S A P」及び「S A P - V」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

| 施設名称 | 設備名称 | 系統名称 | 施設分類*1 | 設備分類 | 機器等の区分 | 耐震重要度分類 | 荷重の組合せ*2, *3 | 許容応力状態 |
|-----------|---------------------|-----------|--------|------|--------|---------|-------------------------|--------------------|
| 原子炉冷却系統施設 | 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 | 低圧炉心スプレイ系 | DB | — | クラス1管 | S | I _L +S d | III _A S |
| | | | | | | | II _L +S d | |
| | | | | | | | IV _L (L)+S d | |
| | | | | | | | I _L +S s | |
| 原子炉冷却系統施設 | 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 | 低圧炉心スプレイ系 | DB | — | クラス2管 | S | I _L +S d | III _A S |
| | | | | | | | II _L +S d | |
| | | | | | | | IV _L (L)+S d | |
| | | | | | | | I _L +S s | |
| | | | | | | | II _L +S s | IV _A S |

注記*1：DBは設計基準対象施設，SAは重大事故等対処設備を示す。

*2：運転状態の添字Lは荷重，(L)は荷重が長期間作用している状態を示す。

*3：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 1

| 管名称 | 最高使用圧力 (MPa) | 最高使用温度 (°C) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 材料 | 耐震 重要度分類 | 縦弾性係数 (MPa) |
|-----|-----------------|----------------|------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 8.62 | 302 | 267.4 | 18.2 | STS410 | S | 184760 |

設計条件

管名称と対応する評価点
 評価点の位置は鳥瞰図に示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 1

| 管名称 | 対 応 す る 評 価 点 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 801 | 802 | 901 | | | | | | | | |

配管の質量（付加質量含む）

評価点の質量を下表に示す。

| 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 5 | | 12 | | 22 | | 32 | | 39 | |
| 6 | | 13 | | 23 | | 33 | | 40 | |
| 7 | | 14 | | 24 | | 34 | | 50 | |
| 8 | | 15 | | 25 | | 35 | | 801 | |
| 9 | | 19 | | 29 | | 36 | | 802 | |
| 10 | | 20 | | 30 | | 37 | | 901 | |
| 11 | | 21 | | 31 | | 38 | | | |

弁部の質量を下表に示す。

弁 1 弁 2

| 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|-----|--------|
| 16 | | 26 | |
| 17 | | 27 | |
| 18 | | 28 | |

弁部の寸法を下表に示す。

| 弁NO. | 評価点 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 弁1 | 17 | | | |
| 弁2 | 27 | | | |

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 1

支持点部のばね定数を下表に示す。

| 支持点番号 | 各軸方向ばね定数(N/mm) | | | 各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad) | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------------|---|---|
| | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 6 | | | | | | |
| ** 12 ** | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| ** 15 ** | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| ** 21 ** | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| ** 29 ** | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| ** 34 ** | | | | | | |
| ** 36 ** | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| ** 901 ** | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

O 2 ⑤ VI-2-5-5-2-3(設) R 0

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

| 管名称 | 最高使用圧力 (MPa) | 最高使用温度 (°C) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 材料 | 耐震 重要度分類 | 縦弾性係数 (MPa) |
|-----|----------------------|----------------|------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 427kPa (0.427MPa) | 104 | 508.0 | 9.5 | SGV410 | S | 197680 |
| 2 | 1.37 | 100 | 508.0 | 9.5 | SGV410 | S | 198000 |

設計条件

管名称と対応する評価点
 評価点の位置は鳥瞰図に示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

| 管名称 | 対 応 す る 評 価 点 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 806 | 811 | 812 |
| | 954 | 956 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 59 | 152 | 801 | 802 | 803 | | | | |

配管の質量（付加質量含む）

評価点の質量を下表に示す。

| 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 3 | | 9 | | 55 | | 205 | | 811 | |
| 4 | | 13 | | 56 | | 207 | | 812 | |
| 5 | | 14 | | 57 | | 801 | | 954 | |
| 6 | | 15 | | 58 | | 802 | | 956 | |
| 7 | | 16 | | 59 | | 803 | | | |
| 8 | | 17 | | 152 | | 806 | | | |

注記) : 205, 207はストレーナの質点

弁部の質量を下表に示す。

弁 1

| 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 39 | |
| 901 | |

弁部の寸法を下表に示す。

| 弁NO. | 評価点 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 弁1 | 11 | | | |

O 2 ⑤ VI-2-5-5-2-3(設) R 0

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

支持点部のばね定数を下表に示す。

| 支持点番号 | 各軸方向ばね定数 (N/mm) | | | 各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad) | | |
|-----------|-----------------|---|---|-----------------------|---|---|
| | X | Y | Z | X | Y | Z |
| ** 1 ** | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| ** 56 ** | | | | | | |
| ** 57 ** | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 901 | | | | | | |
| ** 954 ** | | | | | | |
| 956 | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

O 2 ⑤ VI-2-5-5-2-3 (設) R 0

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

3.4 材料及び許容応力評価条件

使用する材料の最高使用温度での許容応力評価条件を下表に示す。

| 材料 | 最高使用温度 (°C) | S m (MPa) | S y (MPa) | S u (MPa) | S h (MPa) |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| STS410 | 302 | 122 | 182 | — | — |
| SGV410 | 100 | — | 201 | 373 | — |
| | 104 | — | 200 | 372 | — |

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。

なお、設計用床応答曲線は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

| 鳥 瞰 図 | 建物・構築物 | 標高(O.P. (m)) | 減衰定数(%) |
|-----------------|----------|--------------|---------|
| L P C S - 0 0 1 | 原子炉しゃへい壁 | | |

設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。

なお、設計用床応答曲線は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

| 鳥 瞰 図 | 建物・構築物 | 標高(O.P. (m)) | 減衰定数(%) |
|-----------------|--------|--------------|---------|
| L P C S - 0 0 2 | 原子炉建屋 | | |

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 1

| モード | 適用する地震動等 | | S d 及び静的震度 | | | S s | | |
|--------|-------------|----------------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----------|-------|
| | 固有周期 (s) | 応答水 平 震 度*1 | 応答水 平 震 度*1 | 応答鉛直震度*1 | | 応答水 平 震 度*1 | 応答鉛直震度*1 | |
| | | | | X 方 向 | Z 方 向 | | Y 方 向 | Z 方 向 |
| 1 次 | | | | | | | | |
| 2 次 | | | | | | | | |
| 3 次 | | | | | | | | |
| 4 次 | | | | | | | | |
| 5 次 | | | | | | | | |
| 6 次*2 | | | | | | | | |
| 動的震度*3 | | | | | | | | |
| 静的震度*4 | | | | | | | | |

注記*1：各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。
 *2：固有周期が0.050s以下であることを示す。
 *3：S d又はS s地震動に基づく設計用最大床応答加速度より定めた震度を示す。
 *4：3.6C_I及び1.2C_Vより定めた震度を示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

各モードに対応する刺激係数


鳥瞰図 LPCS-001

| モード | 固有周期 (s) | 刺激係数* | | |
|-----|-------------|-------|-----|-----|
| | | X方向 | Y方向 | Z方向 |
| 1次 | | | | |
| 2次 | | | | |
| 3次 | | | | |
| 4次 | | | | |
| 5次 | | | | |

注記*: 刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。


代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。




鳥瞰図 LPCS-001

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-001

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-001

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

固有周期及び設計震度

鳥瞰図 LPCS-002

| 適用する地震動等 | | S d 及び静的震度 | | | S s | | |
|----------|-------------|------------|------|----------|----------|------|----------|
| モード | 固有周期 (s) | 応答水平震度*1 | | 応答鉛直震度*1 | 応答水平震度*1 | | 応答鉛直震度*1 |
| | | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 |
| 1 次 | | | | | | | |
| 2 次 | | | | | | | |
| 3 次 | | | | | | | |
| 4 次 | | | | | | | |
| 5 次 | | | | | | | |
| 6 次 | | | | | | | |
| 7 次 | | | | | | | |
| 8 次 | | | | | | | |
| 13 次 | | | | | | | |
| 14 次*2 | | | | | | | |
| 動的震度*3 | | | | | | | |
| 静的震度*4 | | | | | | | |

注記*1：各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。
 *2：固有周期が0.050s以下であることを示す。
 *3：S d又はS s地震動に基づく設計用最大床応答加速度より定めた震度を示す。
 *4：3.6C₁及び1.2C_vより定めた震度を示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 LPCS-002

| モード | 固有周期 (s) | 刺激係数* | | |
|------|-------------|-------|------|------|
| | | X 方向 | Y 方向 | Z 方向 |
| 1 次 | | | | |
| 2 次 | | | | |
| 3 次 | | | | |
| 4 次 | | | | |
| 5 次 | | | | |
| 6 次 | | | | |
| 7 次 | | | | |
| 8 次 | | | | |
| 13 次 | | | | |

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。




鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス1管

| 鳥瞰図 | 許容 応力 状態 | 最大 応力 評価点 | 配管 要素 名称 | 最大応力 区分 | 一次応力評価 (MPa) | | | | 一次+二次応力評価 (MPa) | | 疲労評価 疲労累積係数 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| | | | | | 一次応力 Sprm(Sd) Sprm(Ss) | 許容応力 2.25・Sm 3・Sm | ねじり応力 St(Sd) St(Ss) | 許容応力 0.55・Sm 0.73・Sm | 一次+二次応力 Sn(Sd) Sn(Ss) | 許容応力 | |
| LPCS-001 | III _A S | 14 | ELBOW | Spr m(S d) | 155 | 274 | — | — | — | — | — |
| | III _A S | 10 | ELBOW | S t(S d) | — | — | 57 | 67 | — | — | — |
| | III _A S | 14 | ELBOW | S n(S d) | — | — | — | — | 394 ** | 366 | 0.0396 |
| | III _A S | 14 | ELBOW | U+U S d | — | — | — | — | — | — | 0.0396 |
| | IV _A S | 14 | ELBOW | S p r m(S s) | 211 | 366 | — | — | — | — | — |
| | IV _A S | 10 | ELBOW | S t(S s) | — | — | 83 | 89 | — | — | — |
| | IV _A S | 14 | ELBOW | S n(S s) | — | — | — | — | 599 ** | 366 | 0.3237 |
| | IV _A S | 14 | ELBOW | U+U S s | — | — | — | — | — | — | 0.3237 |

**印は一次+二次応力が許容応力を超えていることを示し、簡易弾塑性解析を行い疲労評価の結果疲労累積係数が1以下であり許容値を満足している。

管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス2以下の管

| 鳥瞰図 | 許容応力 状態 | 最大応力 評価点 | 最大応力 区分 | 一次応力評価 (MPa) | | 一次+二次応力評価 (MPa) | | 疲労評価 |
|----------|--------------------|-------------|------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------|------|
| | | | | 計算応力 Sprm(Sd) Sprm(Ss) | 許容応力 Sy*1 0.9・Su | 計算応力 | 許容応力 | |
| LPCS-002 | III _A S | 3 | Spr m(Sd) | 90 | 200 | — | — | — |
| | IV _A S | 3 | Spr m(Ss) | 137 | 334 | — | — | — |
| | IV _A S | 3 | Sn(Ss) | — | — | 268 | 400 | USs |

注記 *1: オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、Syと1.2・Shのうち大きい方とする。

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果 (荷重評価)

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 評価結果 | |
|---------------|------------|------------|---|------------|------------------|------------------|
| | | | | | 計算 荷重 (kN) | 許容 荷重 (kN) |
| LPCS-002-954S | メカニカルスナッパ | SMS-16-100 | 添付書類「VI-2-1-12-1 配管及び支持構造物の耐 震計算について」参照 | 142 | 368 | |
| LPCS-002-956B | ロッドレストレイント | RTS-16 | | | 150 | 240 |
| LPCS-002-059H | スプリングダハンガ | VS30T-17 | | | 34 | 39 |

支持構造物評価結果 (応力評価)

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 支持点荷重 | | | | | | 評価結果 | | |
|---------------|---------|----|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 反力(kN) | | | モーメント (kN・m) | | | 応力 分類 | 許容 応力 (MPa) | |
| | | | | | F _x | F _y | F _z | M _x | M _y | M _z | | | 計算 応力 (MPa) |
| LPCS-003-019R | レストレイント | ラダ | SGV410 | 100 | 216 | 106 | 133 | - | - | - | - | 89 | 116 |

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

| 弁番号 | 形式 | 要求機能 | 機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 構造強度評価結果 (MPa) | |
|----------|-----------------|---------------|--|-----|--|------|-------------------|------|
| | | | 水平 | 鉛直 | 水平 | 鉛直 | 計算応力 | 許容応力 |
| E21-F003 | ゲート弁 | β (S s) | 6.6 | 2.4 | 20.0 | 20.0 | 136 | 280 |
| E21-F004 | テストダブル チェック弁 | β (S s) | 8.2 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 57 | 259 |

* 応答加速度は、打ち切り振動数を 50Hz として計算した結果を示す。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度が最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果(クラス1管)

| No. | 配管モデル | 許容応力状態 III _A S | | | | | | 許容応力状態 IV _A S | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|------------|------------|------|----|-----|--------------------------|------------|------|----------|-----|------------|------------|------|----|----|--------|---|
| | | 一次応力 | | | 一次応力 | | | 一次+二次応力* | | | 一次+二次応力* | | | | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | | | |
| 1 | LPCS-001 | 14 | 155 | 274 | 1.76 | ○ | 14 | 211 | 366 | 1.73 | ○ | 14 | 599 | 366 | 0.61 | ○ | 14 | 0.3237 | ○ |

注記* : III_ASの一次+二次応力の許容値はIV_ASと同様であることから、地震荷重が大きいIV_ASの一次+二次応力裕度最小を代表とする。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果(クラス 2 以下の管)

| No. | 配管モデル | 許容応力状態 III _A S | | | | | | 許容応力状態 IV _A S | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|------------|------------|------|----|-----|--------------------------|------------|------|----------|-----|------------|------------|------|----|-----|------|----|
| | | 一次応力 | | | 一次応力 | | | 一次応力 | | | 一次+二次応力* | | | 疲労評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 疲労係数 | 代表 |
| 1 | LPCS-002 | 3 | 90 | 200 | 2.22 | ○ | 3 | 137 | 334 | 2.43 | ○ | 3 | 268 | 400 | 1.49 | ○ | — | — | — |
| 2 | LPCS-003 | 39 | 73 | 220 | 3.01 | — | 39 | 96 | 364 | 3.79 | — | 10 | 160 | 440 | 2.75 | — | — | — | — |

注記* : III_AS の一次+二次応力の許容値はIV_ASと同様であることから, 地震荷重が大きいIV_ASの一次+二次応力裕度最小を代表とする。

重大事故等対処設備

目次

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 概略系統図及び鳥瞰図 | 2 |
| 2.1 概略系統図 | 2 |
| 2.2 鳥瞰図 | 4 |
| 3. 計算条件 | 7 |
| 3.1 計算方法 | 7 |
| 3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 | 8 |
| 3.3 設計条件 | 9 |
| 3.4 材料及び許容応力評価条件 | 12 |
| 3.5 設計用地震力 | 13 |
| 4. 解析結果及び評価 | 14 |
| 4.1 固有周期及び設計震度 | 14 |
| 4.2 評価結果 | 20 |
| 4.2.1 管の応力評価結果 | 20 |
| 4.2.2 支持構造物評価結果 | 21 |
| 4.2.3 弁の動的機能維持評価結果 | 22 |
| 4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果 | 23 |

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-2-1-13-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、低圧炉心スプレイ系の管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果の記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全3モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。






(3) 弁


機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として、評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例











| 記 号 | 内 容 |
|--|--|
|  (太線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 |
|  (細線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管 |
|  (破線) | 工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管 |
|  | 鳥瞰図番号 |
|  | アンカ |




低圧炉心スプレー系概略系統図

2.2 鳥瞰図


鳥瞰図記号凡例

| 記号 | 内容 |
|---|---|
|  | <p>工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管</p> |
|  | <p>工事計画記載範囲外の管</p> |
|  | <p>工事計画記載範囲の管のうち，他系統の管であって解析モデルとして本系統に記載する管</p> |
|  | <p>質点</p> |
|  | <p>アンカ</p> |
|  | <p>レストレイント (矢印は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナップについても同様とする。)</p> |
|  | <p>スナップ</p> |
|  | <p>ハンガ</p> |
|  | <p>ガイド</p> |
|  | <p>拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号，矢印は拘束方向を示す。また，<input type="text"/> 内に 変位量を記載する。)</p> |



鳥瞰図 LPCS-002-1/2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 | LPCS-002-2/2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは、「I S A P」及び「S A P-V」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

| 施設名称 | 設備名称 | 系統名称 | 施設分類*1 | 設備分類*2 | 機器等の区分 | 耐震重要度分類 | 荷重の組合せ*3, *4 | 許容応力状態*5 |
|-----------|---------------------|-----------|--------|------------------|------------|---------|--|----------|
| 原子炉冷却系統施設 | 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 | 低圧炉心スプレイ系 | SA | 常設/防止 (DB 拡張) | 重大事故等クラス2管 | — | $V_L(L) + S d$ $V_L(LL) + S s$ $V_L + S s$ | V_{AS} |

注記*1：DBは設計基準対象施設，SAは重大事故等対処設備を示す。

*2：「常設/防止 (DB 拡張)」は常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) を示す。

*3：運転状態の添字Lは荷重，(L)は荷重が長期間作用している状態，(LL)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

*4：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5：許容応力状態 V_{AS} は許容応力状態 IV_{AS} の許容限界を使用し，許容応力状態 IV_{AS} として評価を実施する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

| 管名称 | 最高使用圧力 (MPa) | 最高使用温度 (°C) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 材料 | 耐震 重要度分類 | 縦弾性係数 (MPa) |
|-----|----------------------|----------------|------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 854kPa (0.854MPa) | 200 | 508.0 | 9.5 | SGV410 | — | 191000 |
| 2 | 1.37 | 100 | 508.0 | 9.5 | SGV410 | — | 198000 |

設計条件

管名称と対応する評価点
 評価点の位置は鳥瞰図に示す。

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

| 管名称 | 対 応 す る 評 価 点 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 806 | 811 | 812 |
| | 954 | 956 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 59 | 152 | 801 | 802 | 803 | | | | |

配管の質量（付加質量含む）

評価点の質量を下表に示す。

| 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) | 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 3 | | 9 | | 55 | | 801 | | 954 | |
| 4 | | 13 | | 56 | | 802 | | 956 | |
| 5 | | 14 | | 57 | | 803 | | | |
| 6 | | 15 | | 58 | | 806 | | | |
| 7 | | 16 | | 59 | | 811 | | | |
| 8 | | 17 | | 152 | | 812 | | | |

弁部の質量を下表に示す。

弁 1

| 評価点 | 質量(kg) |
|-----|--------|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 39 | |
| 901 | |

弁部の寸法を下表に示す。

| 弁NO. | 評価点 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 弁1 | 11 | | | |

O 2 ⑤ VI-2-5-5-2-3(重) R 1

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 L P C S - 0 0 2

支持点部のばね定数を下表に示す。

| 支持点番号 | 各軸方向ばね定数(N/mm) | | | 各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad) | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------------|---|---|
| | X | Y | Z | X | Y | Z |
| ** 1 ** | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| ** 56 ** | | | | | | |
| ** 57 ** | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 901 | | | | | | |
| ** 954 ** | | | | | | |
| 956 | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

O 2 ⑤ VI-2-5-5-2-3(重) R 0

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

3.4 材料及び許容応力評価条件

使用する材料の最高使用温度での許容応力評価条件を下表に示す。

| 材料 | 最高使用温度 (°C) | S m (MPa) | S y (MPa) | S u (MPa) | S h (MPa) |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SGV410 | 100 | — | 201 | 373 | — |
| | 200 | — | 189 | 362 | — |

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。

なお、設計用床応答曲線は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

| 鳥 瞰 図 | 建物・構築物 | 標高(O.P. (m)) | 減衰定数(%) |
|-----------------|--------|--------------|---------|
| L P C S - 0 0 2 | 原子炉建屋 | | |

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図 LPCS-002

| モード | 適用する地震動等 | | S d 及び静的震度 | | | | S s | | |
|--------|-------------|--------------|------------|------|--------------|------|----------|------|--|
| | 固有周期 (s) | 応答水平 震度*1 | 応答鉛直震度*1 | | 応答水平 震度*1 | | 応答鉛直震度*1 | | |
| | | | X 方向 | Z 方向 | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 | Y 方向 | |
| 1 次 | | | | | | | | | |
| 2 次 | | | | | | | | | |
| 3 次 | | | | | | | | | |
| 4 次 | | | | | | | | | |
| 5 次 | | | | | | | | | |
| 6 次 | | | | | | | | | |
| 7 次 | | | | | | | | | |
| 8 次 | | | | | | | | | |
| 13 次 | | | | | | | | | |
| 14 次*2 | | | | | | | | | |
| 動的震度*3 | | | | | | | | | |
| 静的震度*4 | | | | | | | | | |

注記*1：各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。
 *2：固有周期が0.050s以下であることを示す。
 *3：S d又はS s地震動に基づく設計用最大床応答加速度より定めた震度を示す。
 *4：3.6C_I及び1.2C_Vより定めた震度を示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 LPCS-002

| モード | 固有周期 (s) | 刺激係数* | | |
|-----|-------------|-------|-----|-----|
| | | X方向 | Y方向 | Z方向 |
| 1次 | | | | |
| 2次 | | | | |
| 3次 | | | | |
| 4次 | | | | |
| 5次 | | | | |
| 6次 | | | | |
| 7次 | | | | |
| 8次 | | | | |
| 13次 | | | | |

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。




鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



鳥瞰図 LPCS-002

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス2以下の管

| 鳥瞰図 | 許容応力 状態 | 最大応力 評価点 | 最大応力 区分 | 一次応力評価 (MPa) | | 一次+二次応力評価 (MPa) | | 疲労評価 |
|----------|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | | 計算応力 Sprm(Ss) | 許容応力 0.9・Su | 計算応力 Sn(Ss) | 許容応力 2・Sy | |
| LPCS-002 | V _A S V _A S | 3 3 | Spr m(S s) S n(S s) | 146 — | 325 — | — 347 | — 378 | — — U S s |

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果 (荷重評価)

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 評価結果 | |
|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | 計算 荷重 (kN) | 許容 荷重 (kN) |
| LPCS-002-954S | メカニカルスナップ | SMS-16-100 | 添付書類「VI-2-1-12-1 | | 124 | 368 |
| LPCS-002-956B | ロッドレストレイント | RTS-16 | 配管及び支持構造物の耐 | | 180 | 240 |
| LPCS-002-059H | スプリングハンガ | VS30T-17 | 震計算について」参照 | | 34 | 39 |

支持構造物評価結果 (応力評価)

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 支持点荷重 | | | | | | 評価結果 | | |
|---------------|---------|----|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-----|
| | | | | | 反力(kN) | | | モーメント (kN・m) | | | 応力 分類 | 許容 応力 (MPa) | |
| | | | | | F _x | F _y | F _z | M _x | M _y | M _z | | | |
| LPCS-003-019R | レストレイント | ラグ | SGV410 | 100 | 222 | 105 | 125 | - | - | - | せん断 | 91 | 116 |

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

| 弁番号 | 形式 | 要求機能 | 機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 構造強度評価結果 (MPa) | |
|-----|----|------|--|----|--|----|-------------------|------|
| | | | 水平 | 鉛直 | 水平 | 鉛直 | 計算応力 | 許容応力 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度が最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果(重大事故等クラス2管であってクラス2以下の管)

| No. | 配管モデル | 許容応力状態 VAS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------------|-------------------|------|----|-----|-------------------|-------------------|------|----|-----|----------------|------|--|--|
| | | 一次応力 | | | | | | 一次+二次応力 | | | | | | 疲労評価 | | |
| | | 評価点 | 計算 応力 (MPa) | 許容 応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算 応力 (MPa) | 許容 応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 疲労 累積 係数 | 代表 | | |
| 1 | LPCS-002 | 3 | 146 | 325 | 2.22 | ○ | 3 | 347 | 378 | 1.08 | ○ | — | — | — | | |
| 2 | LPCS-003 | 39 | 95 | 364 | 3.83 | — | 10 | 162 | 440 | 2.71 | — | — | — | — | | |