

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(非常用取水)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	2021/5/25	VI-1-1-3	取水口及び放水口に関する説明書	P15	取水設備の構造図において、ポンプの位置関係が明確になるよう、図面を提示すること。	取水設備の構造図において、ポンプの位置関係が明確になるよう、図面を追加した。	VI-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書 P15	今回回答	

女川2号工認 記載適正化箇所(非常用取水)

No.	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	VI-1-1-3	取水口及び放水口に関する説明書	P2	「3.取水口、取水路、海水ポンプ室及び貯留堰」について、「女川湾」に面していることが分かるように記載を充実化した。	2021/8/3	
2	VI-1-1-3	取水口及び放水口に関する説明書	P2	先行サイトの記載内容も踏まえ、非常用取水設備として位置付けている貯留堰の記載を適正化した。	2021/8/3	
3	VI-1-1-3	取水口及び放水口に関する説明書	P9	図3-4について、「区分Ⅲ」である旨を記載した。	2021/8/3	
4	比較表(VI-1-1-3)	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書)	P4	「2.基本方針」における適用条文の記載について、他社との差異理由を詳細に記載した。	2021/8/3	
5	比較表(VI-1-1-3)	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書)	P6	「3. 取水口、取水路、海水ポンプ室及び貯留堰」における重大事故対処施設としての取水設備について、他社との差異理由を詳細に記載した。	2021/8/3	