

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-14-1_改4
提出年月日	2021年 8月6日

補足-600-14-1 動的機能維持の詳細評価について  
(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の  
機能維持評価について)

## 目 次

1.	はじめに .....	1
2.	動的機能維持評価において個別検討が必要な設備の検討方針 .....	2
3.	「詳細検討」, 「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出 .....	2
3.1	検討対象設備の整理 .....	2
3.2	「詳細検討」, 「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出 .....	2
3.3	抽出結果 .....	5
4.	「詳細検討」又は「新たな検討」が必要な設備の検討内容詳細 .....	12

別紙 1 「新たな検討」が必要な設備の評価

別紙 2 「詳細検討」が必要な設備の評価

## 1. はじめに

本資料では、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等における動的機能保持に関する評価に係る一部改正（以下「技術基準規則解釈等の改正」という。）を踏まえて、動的機能維持についての検討方針、新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出及び検討結果を示す。

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（P18）

### 第5条（地震による損傷の防止）

3 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、基準地震動による応答に対して、当該機器に要求される機能を保持することをいう。具体的には、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することをいう。

耐震設計に係る工認審査ガイド（P28, 29）

#### 4.6.2 動的機能

##### 【審査における確認事項】

Sクラスの施設を構成する主要設備又は補助設備に属する機器のうち、地震時又は地震後に機能保持が要求される動的機器については、基準地震動 S s を用いた地震応答解析結果の応答値が動的機能保持に関する評価基準値を超えていないことを確認する。

##### 【確認内容】

動的機能については以下を確認する。

- (1) 水平方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価基準値を超えていないこと。（中略）また、適用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いること。
- (2) 鉛直方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が水平方向の動的機能保持に関する評価に係る JEAG4601 の規定を参考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価基準値を超えていないこと。（中略）また、適用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いること。
- (3) 上記(1)及び(2)の評価に当たっては、当該機器が JEAG4601 に規定されている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合（評価方法が JEAG4601 に規定されている場合を除く。）については、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当該分析に基づき抽出した評価項目毎に評価を行い、評価基準値を超えていないこと。

また、当該分析結果に基づき抽出した評価部位について、構造強度評価等の解析のみにより行うことが困難な場合には、当該評価部位の地震応答解析結果の応答値が、加振試験（既往の研究等において実施されたものを含む。）により動的機能保持を確認した加速度を超えないこと。

## 2. 動的機能維持評価において個別検討が必要な設備の検討方針

動的機能維持評価は、原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991（以下「J E A G 4 6 0 1」という。）に従い実施するものとするが、J E A G 4 6 0 1 で定める機能確認済加速度（J E A G 4 6 0 1 に定められた既往研究で機能維持の確認がなされた入力又は応答レベル）と機能維持評価用加速度との比較による評価法には、適用できる機種、型式及び適用範囲（流量、出力）が定められている。

J E A G 4 6 0 1 に基づく機能確認済加速度と機能維持評価用加速度との比較による評価方法が適用できない設備については、以下に示すいずれかの個別検討を実施して動的機能維持評価を行う。本資料では以下の評価方法の詳細も含めて、女川原子力発電所2号機における動的機能維持評価方法をまとめるものである。

- ① 「詳細検討」（基本評価項目の評価）
- ② 「新たな検討」（地震時異常要因分析の実施、基本評価項目の抽出及び評価）
- ③ 加振試験

ここで、基本評価項目とは、地震時に発生する可能性のある異常現象を抽出し、その要因分析を行い、機能維持の評価項目として選定したものである。基本評価項目のうち、既往研究等により十分な耐震性が確認されている項目については評価を省略し、代表評価項目のみを評価することで動的機能維持を確認する。

## 3. 「詳細検討」、「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出

### 3.1 検討対象設備の整理

耐震Sクラス並びに常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備、常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がSクラスのもの）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）より、動的機器を整理し、動的機能が必要な設備を検討対象設備とする。

### 3.2 「詳細検討」、「新たな検討」又は加振試験が必要な設備の抽出

図1に設備の抽出及び検討のフローを示す。

3.1 項に示す検討対象設備について、J E A G 4 6 0 1 の機種、型式及び適用範囲に該当する設備かを確認し、該当する設備については、機能維持評価用加速度がJ E A G 4 6 0 1 及び既往の研究等\*により妥当性が確認されている機能確認済加

速度（At）以内であることの確認を行う。この評価方法で動的機能の健全性が確認できない設備については、検討フローに従い以下3種類の評価方法のいずれかによって評価を実施する。

① 「詳細検討」（基本評価項目の評価）

J E A G 4 6 0 1 の適用範囲内の機器において、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合、J E A G 4 6 0 1 に記載されている基本評価項目（地震時の異常要因分析を踏まえ、設備に要求される機能を保持するために健全性の確認が必要な項目）の評価を行い動的機能の健全性を確認する。

② 「新たな検討」（地震時異常要因分析の実施、基本評価項目の抽出及び評価）

J E A G 4 6 0 1 の適用範囲外の機器において、解析による構造健全性の確認を実施する場合、既往の研究等を参考に地震時異常要因分析を実施し、当該分析に基づき抽出した評価項目の評価を行い動的機能の健全性を確認する。

③ 加振試験

J E A G 4 6 0 1 の適用範囲外の機器において、解析による構造健全性の確認を実施しない場合、加振試験を実施し動的機能の健全性を確認する。

なお、弁については J E A G 4 6 0 1 にて機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超えた場合の詳細検討の具体的手順が定められており、基本評価項目の評価を行う①「詳細検討」とは異なるものの、設備の抽出作業は①「詳細検討」に含めて整理を行う。

上記を整理するために検討対象設備について、J E A G 4 6 0 1 に該当する機種名等を別表1に整理した。

注記＊：電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究（平成10年度～平成13年度）」




図1 動的機能維持評価の検討フロー

### 3.3 抽出結果

別表 1 をもとに、図 1 にて①「詳細検討」、②「新たな検討」及び③加振試験を実施する設備を抽出した結果を表 1 に示す。

#### ①「詳細検討」（基本評価項目の評価）

機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超え、「詳細検討」が必要となる設備として、以下の設備が該当する。これらの設備は、JEAG 4601 に定められた機種、型式及び適用範囲であることを確認していることから、「詳細検討」（基本評価項目の評価）を実施する。

##### [立形ポンプ]

- ・原子炉補機冷却海水ポンプ
- ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ

##### [横形ポンプ]

- ・燃料プール冷却浄化系ポンプ

##### [電動機]

- ・高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機
- ・低圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機
- ・原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機
- ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機
- ・燃料プール冷却浄化系ポンプ用電動機
- ・ほう酸水注入系ポンプ用電動機
- ・非常用ガス処理系排風機用電動機
- ・可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ用電動機

##### [ファン]

- ・非常用ガス処理系排風機
- ・可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ

##### [非常用ディーゼル発電設備]

- ・非常用ディーゼル機関及び発電機
- ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関及び発電機

##### [往復動式ポンプ]

- ・ほう酸水注入系ポンプ

##### [特殊弁]

- ・主蒸気隔離弁
- ・主蒸気逃がし安全弁

##### [一般弁]

- ・弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁、逆止弁）

## ②「新たな検討」（地震時異常要因分析の実施、基本評価項目の抽出及び評価）

「新たな検討」が必要な設備としては、以下の設備が該当し、全て横形スクリュー式ポンプ（以下「スクリュー式ポンプ」という。）である。

- ・非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ
- ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ
- ・ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプ

スクリュー式ポンプは、遠心式横形ポンプやギヤ式ポンプと類似であることから、原子力発電耐震設計特別調査委員会（以下「耐特委」という。）での地震時機能維持評価についての検討<sup>\*1</sup> や電力共通研究<sup>\*2</sup>（以下「電共研」という。）での検討結果を参考とする。また、同電共研においてスクリュー式ポンプの地震時異常要因分析及び評価項目の抽出を行っており、それらの検討を用いることが可能である。

そのため、スクリュー式ポンプは、「新たな検討」として、上記検討を参考に地震時異常要因分析、基本評価項目の抽出及び評価を実施する。

注記 \*1: 耐特委報告書「動的機器の地震時機能維持評価に関する調査報告書(昭和 62 年 2 月)」

\* 2: 電力共通研究「動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究(平成 25 年 3 月)」

## ③加振試験

加振試験を実施する設備として以下の設備を抽出した。

- ・高圧代替注水系タービンポンプ

ポンプ型式はタービン駆動の横形多段遠心式だが、ポンプとタービンが一体となった構造であり（図 2 参照）、J E A G 4 6 0 1 に記載の横形ポンプの構造例とは大きく構造が異なる。また、J E A G 4 6 0 1 に構造例が示されている補助給水ポンプ用タービンはポンプとタービンが一体となった構造であるものの、補助給水ポンプ用タービンとも構造の相違点が多数ある。以上より、本設備は J E A G 4 6 0 1 の適用範囲外と判断し加振試験を実施。詳細は下記資料参照。

補足-600-22 高圧代替注水系タービンポンプの耐震性についての計算書に関する補足説明資料

- ・ガスタービン発電設備 機関・発電機

車両型設備であり（図 3 参照）、解析による評価が困難なことから加振試験を

実施。詳細は下記資料参照。

補足-600-21 ガスタービン発電設備の耐震性についての計算書に関する  
補足説明資料

表 1 「新たな検討」又は「詳細検討」が必要な設備の抽出結果 (1/3)

機種名	設備名称	J E A G 4 6 0 1 の機種、型式、適用範囲に該当するか ○:該当 ×:否 (「新たな検討」又は加振試験による確認が必要) —:対象外	機能確認済加速度 (At) 以下か ○:Yes ×:No (「詳細検討」が必要) —:対象外
立形ポンプ	残留熱除去系ポンプ	○	○
	高圧炉心スプレイ系ポンプ	○	○
	低圧炉心スプレイ系ポンプ	○	○
	原子炉補機冷却海水ポンプ	○	×
	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	○	×
横形ポンプ	高圧代替注水系タービンポンプ	×	—
	(加振試験による確認)		
	原子炉隔離時冷却系ポンプ	○	○
	原子炉補機冷却水ポンプ	○	○
	高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ	○	○
	復水移送ポンプ	○	○
	代替循環冷却ポンプ	○	○
	燃料プール冷却浄化系ポンプ	○	×
	(別紙 2 参照)		
	直流駆動低圧注水ポンプ	○	○
ポンプ駆動用タービン	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	×	—
	(別紙 1 参照)		
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	×	—
	(別紙 1 参照)		
	ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプ	×	—
	(別紙 1 参照)		
	原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン	○	○
電動機	残留熱除去系ポンプ用電動機	○	○
	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機	○	×
	(別紙 2 参照)		
	低圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機	○	×
	(別紙 2 参照)		
	原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機	○	×
	(別紙 2 参照)		
高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機	○	×
	(別紙 2 参照)		
原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	○	○
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ用電動機	高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ用電動機	○	○

表1 「新たな検討」又は「詳細検討」が必要な設備の抽出結果 (2/3)

機種名	設備名称	J E A G 4 6 0 1 の機種、型式、適用範囲に該当するか ○:該当 ×:否(「新たな検討」又は加振試験による確認が必要) —:対象外	機能確認済加速度(At)以下か ○:Yes ×:No(「詳細検討」が必要) —:対象外
電動機	復水移送ポンプ用電動機	○	○
	代替循環冷却ポンプ用電動機	○	○
	燃料プール冷却浄化系ポンプ用電動機	○	× (別紙2参照)
	ほう酸水注入系ポンプ用電動機	○	× (別紙2参照)
	中央制御室送風機用電動機	○	○
	中央制御室排風機用電動機	○	○
	中央制御室再循環送風機用電動機	○	○
	非常用ガス処理系排風機用電動機	○	× (別紙2参照)
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ用電動機	○	× (別紙2参照)
	緊急時対策所非常用送風機用電動機	○	○
	ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプ用電動機	○	○
	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ用電動機	○	○
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ用電動機	○	○
ファン	中央制御室送風機	○	○
	中央制御室排風機	○	○
	中央制御室再循環送風機	○	○
	非常用ガス処理系排風機	○	× (別紙2参照)
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ	○	× (別紙2参照)
	緊急時対策所非常用送風機	○	○
非常用 ディーゼル 発電設備	非常用ディーゼル機関	○	× (別紙2参照)
	非常用ディーゼル発電機	○	× (別紙2参照)
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関	○	× (別紙2参照)
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	○	× (別紙2参照)
往復動式 ポンプ	ほう酸水注入系ポンプ	○	× (別紙2参照)

表1 「新たな検討」又は「詳細検討」が必要な設備の抽出結果（3/3）

機種名	設備名称	J E A G 4 6 0 1 の機種、型式、適用範囲に該当するか ○：該当 ×：否（「新たな検討」又は加振試験による確認が必要） —：対象外	機能確認済加速度（At）以下か ○：Yes ×：No（「詳細検討」が必要） —：対象外
制御棒	制御棒挿入性	○	○ * <sup>1</sup>
特殊弁	主蒸気隔離弁	○	× * <sup>2</sup> (別紙2参照)
	主蒸気逃がし安全弁	○	× (別紙2参照)
	制御棒駆動系スクラム弁	○	○
一般弁	弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁、逆止弁）	○	× * <sup>2</sup> (別紙2参照)
ガスタービン発電設備	ガスタービン発電設備 機関・発電機	× (加振試験による確認)	—

注記 \*1：地震応答解析結果から求めた燃料集合体相対変位が、新たな加振試験により確認された制御棒挿入機能に支障を与えない変位以下となることを確認（詳細について、補足-600-16 参照）。

\*2：機能維持評価用加速度が J E A G 4 6 0 1 及び既往の研究等により妥当性が確認されている機能確認済加速度（At）を超過する一部の弁について「詳細検討」を実施する。




図2 高圧代替注水系タービンポンプ構造図



図3 ガスタービン発電設備構造図

4. 「詳細検討」又は「新たな検討」が必要な設備の検討内容詳細

J E A G 4 6 0 1 に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる機種の範囲から外れ新たに評価項目の検討が必要として 3 項で抽出した設備の検討内容詳細については別紙 1 に示す。また、「詳細検討」が必要として 3 項で抽出した設備の検討内容詳細については別紙 2 に示す。

別表1 檜討対象設備における動的機能維持評価の整理結果（1/6）

施設区分／設備名称	動的機能維持要求の有無	動的機能維持の確認方法	J E A G 4 6 0 1 機種／型式			機能確認済加速度（At）確認 ( $\times 10^{-3} \text{ g/m/s}^2$ )			機能維持評価用加速度がAt 以下か、At超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外	備考				
			機種	型式	容量 0 内は当該設備の 容量	方向	機能確認済用 加速度*1	機能維持評価用 加速度（At）						
<b>核燃料物質の取扱施設及び貯藏施設</b>														
<b>使用済燃料貯藏・冷却淨化設備</b>														
<b>燃料ブール冷却淨化系</b>														
燃料ブール冷却淨化系ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ	単段遠心式	~2400m <sup>3</sup> /h (160m <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	1.65 1.15	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	×	機能維持評価用加速度がAt 以下か、At超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
電動機			横形 ころがり軸受		~950kW (75kW)	水平 鉛直	1.65 1.15	4.7 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
<b>原子炉冷却系系統施設</b>														
原子炉冷却材再循環設備	無	—	—	—	—	—	—	—	—	動的機能維持の要求はないが、地震により軸 固着を生じないことを確認する。				
<b>残留熱除去設備</b>														
原子炉再循環ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	立形ポンプ	ビットバレル形	~1800m <sup>3</sup> /h (1160m <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	0.82 0.57	10.0 1.0	○	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
電動機			立形 ころがり軸受		~1300kW (540kW)	水平 鉛直	0.82 0.57	2.5 1.0	○	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
<b>非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備</b>														
<b>高压炉心スプレイ系</b>														
高压炉心スプレイ系ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	立形ポンプ	ビットバレル形	~1800m <sup>3</sup> /h (1074m <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	0.82 0.57	10.0 1.0	○	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
電動機			立形すべり軸受		~2700kW (1900kW)	水平 鉛直	4.7 0.57	2.5 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
<b>低圧炉心スプレイ系</b>														
低圧炉心スプレイ系ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	立形ポンプ	ビットバレル形	~1800m <sup>3</sup> /h (1074m <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	0.82 0.57	10.0 1.0	○	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
電動機			立形 ころがり軸受		~1300kW (1000kW)	水平 鉛直	4.2 0.57	2.5 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過かの評価 ○：At以下 ×：At超過 -：対象外				
<b>高压代替注水系</b>														
高压代替注水系タービンポンプ	有	加振試験による 確認	—	—	—	水平 鉛直	1.13 0.75	—	—	J E A G 4 6 0 1 の適用範囲外の構造である ため、今回工認の評価のために新たに加振試 験を実施した。				

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表1 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果（2/6）

施設区分／設備名稱	動的機能維持要求の有無	J E A G 4 6 0 1 機種／型式			機能確認済加速度 (At) 確認 (× & 8m/s <sup>2</sup> )			機能維持評価用加速度 $\beta$ At 以下か ○ : At以下 × : At超過 - : 対象外	備考
		機種	型式	容量 ( ) 内は当該設備の 容量)	方向	機能確認済評価用 機能確認済評価用 加速度 <sup>*1</sup> (At)			
<b>低圧代替注水系</b>									
直流水駆動低圧注水ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ 電動機	単段遠心式 横形ころがり軸受	~2400m <sup>3</sup> /h (82m <sup>3</sup> /h) ~950kW (37 kW)	水平 鉛直	0.84 0.58	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	○
<b>原子炉冷却材補給設備</b>									
原子炉隔離時冷却系	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ ポンプ駆動用 タービン	多段遠心式 RCICポンプ用	~700m <sup>3</sup> /h (96.5m <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	0.87 0.6	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	○
原子炉隔離時冷却系ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ 電動機	プラント出力等による構 造、寸法の量いはほん どない。	~2400m <sup>3</sup> /h (100m <sup>3</sup> /h) ~950kW (45kW)	水平 鉛直	0.86 0.59	2.4 1.0	○
<b>補給水系</b>									
復水移送ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ 電動機	単段遠心式 横形ころがり軸受	~2400m <sup>3</sup> /h (1400m <sup>3</sup> /h) ~950kW (235kW)	水平 鉛直	1.11 0.73	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	○
原子炉補機冷却設備								4.7 1.0	○
<b>原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系</b>									
原子炉補機冷却水ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ 電動機	単段遠心式 横形ころがり軸受	~2400m <sup>3</sup> /h (1900m <sup>3</sup> /h) ~7600m <sup>3</sup> /h (235kW)	水平 鉛直	0.82 0.57	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	○
原子炉補機冷却海水ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	立形ポンプ 電動機	立形斜流式 立形ころがり軸受	~1300kW (420kW)	水平 鉛直	10.0 1.61	4.7 1.0	○

別表1 檜討対象設備における動的機能維持評価の整理結果（3/6）

施設区分／設備名称	動的機能維持要求の有無	動的機能維持の確認方法	J E A G 4 6 0 1 機種／型式			機能確認済加速度 (At) 確認 ( $\times 0.8m/s^2$ )			機能維持評価用加速度がAt 以下か ○ : At以下 × : At超過 - : 対象外	備考
			機種	型式	容量 (内は当該設備の 容量)	方向	機能維持評価用 加速度 (At)	機能確認済加速度 (At)		
<b>高压炉心スプレイ補機冷却海水系及び高压炉心スプレイ補機冷却海水系</b>										
高压炉心スプレイ補機冷却水ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ	单段遠心式	~2400m <sup>3</sup> /h (240m <sup>3</sup> /1h)	水平 鉛直	0.82 0.57	3.2(軸直角方向) 1.4(軸方向)	○	
高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	電動機	横形ころがり軸受	~950kW (40kW)	水平 鉛直	0.82 0.57	4.7 1.0	○	
計測制御系統施設										
制御材										
制御棒	有									
ほう酸水注入系										
ほう酸水注入系ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	往復式ポンプ	横形3連往復動式	流量、吐出圧力等ほぼ同 (9.7Nm <sup>3</sup> /h)	水平 鉛直	1.77 1.30	1.6 1.0	×	
放射線管理施設										
換気設備										
中央制御室換気空調系										
中央制御室送風機	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	ファン	遠心直結型ファン	~2900m <sup>3</sup> /min (1333m <sup>3</sup> /min)	水平 鉛直	1.13 0.66	2.3 1.0	○	
中央制御室再循環送風機	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	ファン	遠心直結型ファン	~950kW (110kW)	水平 鉛直	1.13 0.66	4.7 1.0	○	
中央制御室排風機	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	電動機	横形ころがり軸受	~2900m <sup>3</sup> /min (133m <sup>3</sup> /min)	水平 鉛直	1.13 0.66	2.3 1.0	○	

別表1 檜討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 (4/6)

施設区分／設備名称	動的機能維持要求の有無	動的機能維持の確認方法	J E A G 4 6 0 1 機種／型式			機能確認済加速度 (At) 確認 ( $\times 10^3 \text{m/s}^2$ )			機能維持評価用加速度がAt以下 ○: At以下 ×: At超過 -: 対象外	備考
			機種	型式	(内は当該設備の容量 容量)	方向	機能維持評価用 加速度* <sub>1</sub>	機能確認済加速度 (At)		
<b>緊急時対策所換気空調系</b>										
緊急時対策所非常用送風機	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	ファン	遠心直動型ファン	~2500m <sup>3</sup> /min (16.7m <sup>3</sup> /min)	水平 鉛直	1.4 0.93	2.6 1.0	○	
<b>原子炉格納施設</b>										
圧力低減設備その他の安全設備			電動機	横形ころがり軸受	~950kW (3.7kW)	水平 鉛直	1.4 0.93	4.7 1.0	○	
<b>代替循環冷却却系</b>										
代替循環冷却却ポンプ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	横形ポンプ	単段遠心式	~2400m <sup>3</sup> /h (150m <sup>3</sup> /l)	水平 鉛直	0.82 0.57	3.2(輪直角方向) 1.4(輪方向)	○	
放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備			電動機	横形ころがり軸受	~950kW (90kW)	水平 鉛直	0.82 0.57	4.7 1.0	○	
<b>非常用ガス処理系</b>										
非常用ガス処理系排風機	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	ファン	遠心直結型ファン	~2900m <sup>3</sup> /min (41.7m <sup>3</sup> /min)	水平 鉛直	1.81 1.32	2.3 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過のため、 「詳細検討」を実施する。
可燃性ガス濃度制御系			電動機	横形ころがり軸受	~950kW (22kW)	水平 鉛直	1.81 1.32	4.7 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過のため、 「詳細検討」を実施する。
可燃性ガス濃度制御系車両結合装置 プロワ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	ファン	遠心直動型ファン	~2500m <sup>3</sup> /min (4.3m <sup>3</sup> /min)	水平 鉛直	1.77 1.3	2.6 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過のため、 「詳細検討」を実施する。
可燃性ガス濃度制御系車両結合装置 プロワ	有	J E A G 4 6 0 1 による確認	電動機	横形ころがり軸受	~950kW (11kW)	水平 鉛直	1.77 1.3	4.7 1.0	×	機能維持評価用加速度がAt超過のため、 「詳細検討」を実施する。

別表1 檢討対象設備における動的機能維持評価の整理結果（5/6）

施設区分／設備名稱	動的機能維持要求の有無	動的機能維持の確認方法	JEAG 4.6.0.1 機種／型式			機能確認済加速度 (At) 確認 (× < 8m/s <sup>2</sup> )			機能維持評価用加速度がAt 以下の ○ : At以下 × : At超過 - : 対象外	備考				
			機種	型式	容量 (内は当該設備の 容量)	方向	機能確認済評価用 加速度 <sup>*1</sup> (At)							
その他発電用原子炉の附属施設														
非常用電源設備														
非常用発電装置														
非常用ディーゼル発電設備														
非常用ディーゼル機関	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	非常用ディーゼル機関 (中速形)	ガバナ	機関本体	~1550kW (6100kW)	水平 鉛直	1.67 1.17	1.1	×				
非常用ディーゼル発電機	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	電動機	横形すべり軸受	~1400kW (-)	UG形	水平 鉛直	1.67 1.17	1.0	×				
非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	有	「新たな検討」による確認	横形ポンプ	スクリューア式	4m <sup>3</sup> /h	横形ころがり軸受	水平 鉛直	1.65 0.77	2.6 1.0	×				
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	非常用ディーゼル機関 (高速形)	ガバナ	機関本体	~15500kW (30000kW)	水平 鉛直	1.67 1.17	1.1	×				
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	電動機	横形すべり軸受	~1400kW (-)	UG形	水平 鉛直	1.67 1.17	1.0	×				
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	有	「新たな検討」による確認	横形ポンプ	スクリューア式	4m <sup>3</sup> /h	横形ころがり軸受	水平 鉛直	1.18 0.77	2.6 1.0	×				
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	電動機	横形ころがり軸受	~950kW (2.2kW)	横形ころがり軸受	水平 鉛直	1.10 0.77	4.7 1.0	—				
ガスターービン発電機設備	有	ガスターービン発電設備	加振試験による 確認	—	—	—	水平 鉛直	1.19 0.65	1.88 1.14	—				
ガスターービン発電機	有	ガスターービン発電設備	ガスターービン発電機	スクリューア式	3m <sup>3</sup> /h	ガスターービン発電機	水平 鉛直	1.23 0.61	—	—				
ガスターービン発電設備 燃料移送ポンプ	有	ガスターービン発電設備 燃料移送ポンプ	JEAG 4.6.0.1 による確認	電動機	~950kW (1.5kW)	横形ころがり軸受	水平 鉛直	1.23 0.61	4.7 1.0	○				

別表1 檜討対象設備における動的機能維持評価の整理結果（6/6）

施設区分／設備名称	動的機能維持要求の有無	動的機能維持の確認方法	JEAG 4.6.0.1 機種/型式			機能確認済加速度 (At) 確認 ( $\times 9.8m/s^2$ )			機能維持評価用加速度がAt 以下か ○：At以下 ×：At超過 -：対象外	備考
			機種	型式	○ 内は当該設備の 容量	方向	機能維持評価用 加速度* <sub>1</sub>	機能確認済加速度 (At)		
<b>弁</b>										
特殊弁										
主蒸気隔離弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	主蒸気隔離弁	～850A	水平 鉛直	13.67 5.13	10.0 6.2	×	機能維持評価用加速度がAtを超過する弁について「詳細検討」を実施する。(At以下の弁については、詳細評価不要とする。)
主蒸気逃がし安全弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	主蒸気逃し 安全弁	～200A	水平 鉛直	14.31 5.21	9.6 6.1	×	対象弁全てにおいて機能維持評価用加速度がAtを超過するため「詳細検討」を実施する。
制御棒駆動系スラム弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	CRDスラム弁	～50A	水平 鉛直	1.68 1.17	6.0 6.0	○	
<b>一般弁</b>										
グローブ弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	グローブ弁	～500A	水平 鉛直	10.68 2.4	6.0 6.0	×	機能維持評価用加速度がAtを超過する弁について「詳細検討」を実施する。(At以下の弁については、詳細評価不要とする。)
ゲート弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	ゲート弁	～650A	水平 鉛直	8.98 3.09	6.0 6.0	×	機能維持評価用加速度がAtを超過する弁について「詳細検討」を実施する。(At以下の弁については、詳細評価不要とする。)
バタフライ弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	バタフライ弁	～1800A	水平 鉛直	7.07 5.81	6.0 6.0	×	機能維持評価用加速度がAtを超過する弁について「詳細評価不要とする。」
逆止弁* <sub>2</sub>	有	JEAG 4.6.0.1 による確認	弁	逆止弁	～850A	水平 鉛直	10.8 4.17	6.0 6.0	×	機能維持評価用加速度がAtを超過する弁について「詳細評価不要とする。」

注記\*1：機能維持評価用加速度は各設備の耐震性についての計算書より引用している。

\*2：同型式の弁のうち、水平方向の機能維持評価用加速度が最大となつた弁の評価結果を記載している。

「新たな検討」が必要な設備の評価

## 目 次

1. はじめに .....	別紙 1-1
2. 評価項目の抽出方針 .....	別紙 1-1
3. 動的機能維持評価の評価項目の抽出 .....	別紙 1-6
3.1 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目の抽出 .....	別紙 1-8
3.2 耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目..	別紙 1-11
3.3 電共研で検討されたギヤ式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目..	別紙 1-13
3.4 スクリュー式ポンプの基本評価項目の検討 .....	別紙 1-15
4. まとめ .....	別紙 1-19

別紙 1-1 逃がし弁を動的機能維持評価対象外とする考え方について

## 1. はじめに

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプ（以下、3設備をまとめて「燃料移送ポンプ」という。）の動的機能維持評価については、JEAG4601に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる機種の範囲から外れることから、新たに評価項目の検討が必要となる。本資料では、燃料移送ポンプの動的機能維持の評価内容詳細を示す。

## 2. 評価項目の抽出方針

燃料移送ポンプはスクリュー式ポンプであり、JEAG4601に定められた適用範囲から外れ機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できないことから、「新たな検討」（新たに評価項目の検討）が必要となる設備である。

JEAG4601に定められた機能確認済加速度との比較による評価方法が適用できる機種の範囲から外れた設備における動的機能維持の検討方針は、技術基準規則解釈等の改正を踏まえて、公知化された検討として原子力発電耐震設計特別調査委員会（以下「耐特委」という。）での地震時機能維持評価についての検討<sup>\*1</sup>により取り纏められた類似機器における検討及び電力共通研究<sup>\*2</sup>（以下「電共研」という。）にて取り纏められた類似機器の検討をもとに実施する。


具体的には、耐特委では動的機能の評価においては、対象機種ごとに現実的な地震応答レベルでの異常のみならず、破壊に至るような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る異常状態を抽出し、その分析により動的機能上の評価点を検討し、動的機能維持を評価する際に確認すべき事項として、評価項目を選定している。また、電共研の検討では、耐特委及び原子力発電技術機構（以下「NUPEC」という。）での検討を踏まえて、動的機能維持の評価項目を選定している。

今回JEAG4601に定められた適用機種の範囲から外れた設備については、基本的な構造が類似している機種／型式に対する耐特委及び電共研での検討を参考に、型式による構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析を実施し、基本評価項目を選定し動的機能維持評価を実施する。動的機能維持評価のフローを別紙1-1図に示す。

なお、JEAG4601においても、機能維持評価の基本方針として、地震時の異常要因分析を考慮し、動的機能の維持に必要な評価のポイントを明確にすることとなっている。

注記\*1：耐特委報告書「動的機器の地震時機能維持評価に関する調査報告書（昭和62年2月）」

\*2：電力共通研究「動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究（平成25年3月）」



注記\*：対象物の複雑さ等で選択

— 本評価でのフロー

別紙 1-1 図 動的機能維持評価のフロー

地震時異常要因分析を検討するに当たり、別紙 1-1 表に「新たな検討」が必要な設備及び参考とする機種／型式を示すとともに、別紙 1-2 図に今回工認において、「新たな検討」が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポンプを、別紙 1-3 図に参考とする耐特委で検討された遠心式ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプの構造概要図を示す。また、主要仕様を別紙 1-2 表に示す。

スクリュー式ポンプは、容積式の横形ポンプであり、一定容積の液をスクリューにて押し出す構造のポンプである。参考とするギヤ式ポンプは、スクリュー式ポンプと同様の容積式であり、ギヤで一定容積を押し出す構造である。

一方、遠心式ポンプはインペラの高速回転により液を吸込み・吐出するポンプであり、スクリュー式と内部流体の吐出構造が異なるが、ケーシング内にて軸系が回転し内部流体を吐出する機構を有している。


また、スクリュー式ポンプの固定方法については、基礎ボルトで固定した共通の架台の上に、駆動機器である横形ころがり軸受の電動機とスクリュー式ポンプが取付ボルトにより設置され、地震荷重は主ねじ（主軸）、軸受（電動機側、負荷側）を通してケーシングに伝達される。参考とするギヤ式及び遠心式ポンプについても、基礎ボルトで固定した共通の架台の上に取付ボルトで設置し主軸及び軸受を介して荷重伝達する構造であることから、ポンプの基本構造は同じと言える。さらに、電動機からの動力は軸継手を介してポンプ側に伝達することから、作動原理についても同じと言える。

そのため、スクリュー式ポンプについては、遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプを参考として、地震時異常要因分析を実施する。

なお、燃料移送ポンプは新規制基準により新たに動的機能要求が必要となり、評価する設備となる。

別紙 1-1 表 「新たな検討」が必要な設備において参考とする機種／型式

「新たな検討」が必要な設備		参考とする 機種／型式
設備名	機種／型式	
・非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ ・ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプ	横形ポンプ／ スクリュー式	横形ポンプ／ 单段遠心式
		横形ポンプ／ ギヤ式




■ : 接液部


注記：スリーブ内に納められた主ねじ（主軸）と従ねじはかみ合って回転しており、ねじの1リードごとに作られる密閉される空間に入った流体は、ねじ面に沿って吐出側へ移動する。

別紙 1-2 図 燃料移送ポンプ構造概要図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(a) ギヤ式ポンプ



(b) 遠心式ポンプ

別紙 1-3 図 ギヤ式ポンプ及び遠心式ポンプの構造概要図


別紙 1-2 表 スクリュー式ポンプの主要仕様

		非常用ディーゼル 発電設備 燃料移送ポンプ	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	ガスタービン 発電設備 燃料移送ポンプ
容量	m <sup>3</sup> /h/個	4.0	4.0	3.0
吐出圧力	MPa	0.49	0.49	0.5
揚程	m	60	60	61
最高使用 圧力	MPa	0.98	0.98	0.95
最高使用 温度	°C	66	66	50
原動機 出力	kW/個	2.2	2.2	1.5

### 3. 動的機能維持評価の評価項目の抽出

「新たな検討」が必要な設備であるスクリュー式ポンプの動的機能維持評価の評価項目については、電共研で検討されたスクリュー式ポンプに対する地震時異常要因分析を踏まえて基本評価項目を検討する。また、当該検討においては、基本的な構造及びその動作原理が類似である横形ポンプの地震時異常要因分析を参考にするため、耐特委で検討された遠心式ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプに対する地震時異常要因分析による評価項目も踏まえて検討を行う。

スクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価のための基本評価項目の抽出フローを別紙 1-4 図に示す。




別紙 1-4 図 動的機能維持評価のための基本評価項目の抽出フロー


### 3.1 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目の抽出

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図及び基本評価項目は、電共研での検討内容を用いる。電共研では別紙 1-5 図に示すとおり、耐特委における遠心式ポンプ及び NUPPEC における非常用 DG の燃料供給ポンプに対する異常要因分析結果（非常用ディーゼル発電機システム耐震実証試験（1992 年 3 月））を網羅するように、スクリュー式ポンプに対する地震時異常要因分析を行い、基本評価項目を抽出している。

電共研で検討されたスクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図を別紙 1-6 図に示す。同様に、電共研で抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目及び各基本評価項目について動作機能の喪失に至る異常要因を検討した結果を別紙 1-3 表に示す。



別紙 1-5 図 地震時異常要因分析の適用（スクリュー式ポンプ）




別紙 1-6 図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図

別紙 1-3 表 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図から抽出した基本評価項目

No	基本評価項目	異常要因の検討結果
①	基礎ボルト (取付ボルト含む)	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより基礎ボルト（取付ボルトを含む）の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することで機能喪失する。
②	支持脚	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより支持脚の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することで機能喪失する。
③ ④ ⑤	摺動部 (③スリーブ、④主ねじ、 ⑤従ねじのクリアランス)	ポンプ全体系の応答が過大となることで、軸変形が過大となることによりスリーブと主ねじ又は従ねじが接触し、摺動部が損傷に至り回転機能及び移送機能が喪失する。
⑥	軸系	軸応力が過大となり軸が損傷することにより、回転機能及び移送機能が喪失する。
⑦	逃がし弁フランジ部 (漏えい防止)	ケーシングの応答が過大となり逃がし弁フランジ部が変形し、油の外部漏えいに至る。
⑧	メカニカルシール	軸系ねじの応答過大により軸変形に至り、メカニカルシールが損傷することにより、移送機能及び流体保持機能が喪失する。
⑨	軸受	軸変形が過大となり軸受が損傷することで、回転機能及び移送機能が喪失する。
⑩	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失することで、回転機能及び移送機能が喪失する。
⑪	軸継手	電動機の変形過大により軸受部の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで回転機能が喪失する。
⑫	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷することで移送機能及び流体保持機能が喪失する。

### 3.2 耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目

「新たな検討」が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目の検討において、公知化された検討として、参考とする耐特委での遠心式ポンプの地震時異常要因分析図を別紙 1-7 図に、地震時異常要因分析図から抽出される遠心式ポンプの基本評価項目を別紙 1-4 表に示す。




別紙 1-7 図 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図

別紙 1-4 表 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図から抽出された基本評価項目

No	基本評価項目	異常要因の検討結果
①	基礎ボルト (取付ボルト含む)	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより基礎ボルト（取付ボルト含む）の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。また、ポンプ全体系の応答が過大となることで、支持脚の応力が過大となり損傷に至り、ポンプが転倒することにより機能喪失する。
②	支持脚	
③	摺動部 (インペラとライナーリングのクリアランス)	軸変形が過大となり、インペラがライナーリングと接触することで損傷に至り、回転機能及び移送機能が喪失する。
④	軸	軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及び移送機能が喪失する。
⑤	メカニカルシール	軸変形が過大となり、メカニカルシールが損傷することにより流体保持機能が喪失する。
⑥	軸受	軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。
⑦	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失することで、回転機能及び移送機能が喪失する。
⑧	軸継手	被駆動器軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。
⑨	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷することで移送機能及び流体保持機能が喪失する。
⑩	軸冷却水配管	冷却水配管の応答が過大となり、損傷することで軸冷却不能に至り、回転機能が喪失する。

### 3.3 電共研で検討されたギヤ式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価項目

「新たな検討」が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目の検討において、公知化された検討として、参考とする電共研でのギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図を別紙 1-8 図に、地震時異常要因分析図から抽出されるギヤ式ポンプの基本評価項目を別紙 1-5 表に示す。



(電共研の検討結果に下線部を一部加筆)

別紙 1-8 図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図

別紙 1-5 表 ギヤ式ポンプ地震時異常要因分析図から抽出された基本評価項目

No	基本評価項目	異常要因の検討結果
①	基礎ボルト (取付ボルト含む)	ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより基礎ボルト（取付ボルトを含む）の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。
② ③ ④	摺動部 (②主軸又は③従動軸と ④ケーシングのクリアランス)	ポンプ全体系の応答が過大となることで、主軸（主動歯車）及び従動軸（従動歯車）の応答が過大となり軸部の変形により、ギヤがケーシングと接触することで損傷に至り、回転機能及び移送機能が喪失する。
②	軸系	軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及び移送機能が喪失する。
⑤	軸受	軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。
⑥	電動機	電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失することで、回転機能及び移送機能が喪失する。
⑦	軸継手	被駆動機軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。
⑧	ケーシングノズル	接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷することで移送機能及び流体保持機能が喪失する。
⑨	逃がし弁フランジ部 (漏えい防止)	弁の応答が過大となり、弁が損傷することで外部漏えいが発生し、移送機能及び流体保持機能が喪失する。
⑩	逃がし弁本体 (移送機能)	弁の応答が過大となり、弁が誤作動することでポンプ内循環が発生し、移送機能が喪失する。（電共研では、地震慣性力による弁への影響は軽微であり、誤作動は殆ど起こらないとして、検討対象外としている。）

### 3.4 スクリュー式ポンプの基本評価項目の検討

- (1) 既往知見で検討された遠心式ポンプ、ギヤ式ポンプ及びスクリュー式ポンプの基本評価項目の整理

スクリュー式ポンプの要因分析結果について、参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの要因分析結果と同様に整理した結果、スクリュー式ポンプの基本評価項目は別紙 1-6 表に示すとおり一部構造の差異による違いはあるものの、参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプとほぼ同様となった。

別紙 1-6 表 スクリュー式ポンプにおける基本評価項目の整理結果

○：既往知見における評価項目、－：対象外

No	基本評価項目	検討対象 (参照知見)	参考とする機種 (参照知見)		備考
		スクリュー式 ポンプ (電共研)	ギヤ式 ポンプ (電共研)	遠心式 ポンプ (耐特委)	
I	基礎ボルト (取付ボルト含む)	○	○	○	
II	支持脚	○		○	ギヤ式ポンプには 構造上、存在しない
III	摺動部	○	○	○	
IV	軸系	○	○	○	
V	逃がし弁フランジ部 (漏えい防止)	○	○		遠心式ポンプには 構造上、存在しない
VI	逃がし弁本体 (移送機能)	－	－*		遠心式ポンプには 構造上、存在しない
VII	メカニカルシール	○		○	ギヤ式ポンプは ブッシングを使用
VIII	軸受	○	○	○	
IX	電動機	○	○	○	
X	軸継手	○	○	○	
XI	ケーシングノズル	○	○	○	
XII	冷却水配管				試験体が大型ポンプ のため設置

注記＊：電共研では地震時異常要因分析で抽出したものの、地震慣性力による弁への影響は軽微で  
あり、誤作動は殆ど起こらないとして検討対象外としている。

(2) 女川原子力発電所第2号機のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の基本評価項目の検討

女川原子力発電所第2号機のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の基本評価項目の選定に当たっては、別紙1-6表のとおり、既往知見により抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目に、参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの基本評価項目を踏まえた全12項目について検討を行う。

No. I : 基礎ボルト（取付ボルトを含む）

スクリュー式ポンプは参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプと同様に、基礎ボルトで固定された架台の上に、駆動機器及び被駆動機器が取付ボルトで設置されており、地震時に有意な荷重がかかる構造となっていることから、基礎ボルトを動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。

No. II : 支持脚

支持脚については、スクリュー式ポンプと遠心式ポンプとで構造に大きな違いはなく、高い剛性を有するためにケーシング定着部に荷重がかかる構造となっている。

そのため、取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位となることから、取付ボルト及び基礎ボルトを支持脚の評価として代替する。

No. III : 摺動部

摺動部の損傷の観点から、遠心式ポンプの検討において、ケーシングがローターと接触して損傷するライナーリング部（摺動部）の評価を行うのと同様に、スクリュー式ポンプにおいても摺動部の検討を行い、動的機能維持評価の基本評価項目として以下のとおり選定する。

スクリュー式ポンプの摺動部であるスクリューポンプは構造が非常に剛であり、地震応答増幅が小さく、動的機能評価上重要な部分の地震荷重は通常運転荷重に比べて十分小さいと考えられる。また、スリープ部については、剛性の高いケーシング部に設置されており、有意な変形が生じることはない。

スクリューポンプを構成する主ねじ又は従ねじについては、損傷によってスリープと接触することで、回転機能及び移送機能が喪失に至ることが考えられるため、摺動部を動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。

No. IV : 軸系

スクリュー式ポンプは主ねじ及び従ねじを有する構造であり、遠心式ポンプは一軸構造、ギヤ式ポンプは主軸及び従動軸からなる二軸構造となっている。各ポン

ンプによって軸構造は異なるが、軸系の損傷によってポンプとしての機能を喪失することは同様である。

そのため、軸損傷が発生しないことを確認するために、軸系を動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。

#### No. V, VI : 逃がし弁フランジ部（漏えい防止）、逃がし弁本体（移送機能）

逃がし弁フランジ部は取付ボルトによりポンプと結合されており、剛構造であることから地震時においてもフランジ部に変形は生じないため漏洩は生じない。また、逃がし弁本体については過度な地震慣性力によって弁が開くような誤作動及び弁が開かない誤動作が起こった場合でも、地震慣性力は交番荷重であるため、ばね力によってすぐに元の閉状態に戻ることから移送機能に影響を与えない。

以上の考え方から、この2項目については動的機能維持評価において評価対象外とする。なお、評価対象外とする考え方の詳細は別紙1-1に示す。

#### No. VII : メカニカルシール

ポンプにおいてメカニカルシールの役割は流体の保持であり、その役割はスクリュー式ポンプも遠心式ポンプも同じである。当該メカニカルシールが損傷することにより、ポンプの流体保持機能喪失につながるため、動的機能維持の評価項目として選定する。

#### No. VIII : 軸受

ポンプにおける軸受の役割は回転機能の保持であり、その役割はスクリュー式ポンプも参考とする遠心式及びギヤ式ポンプも同じである。軸受が損傷すると、ポンプの機能喪失につながることから、軸受は動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。また、評価においては発生する荷重として、スラスト方向及びラジアル方向の荷重を考慮して評価を行う。

#### No. IX : 電動機

スクリュー式ポンプの電動機は、横向きに設置されるころがり軸受を使用する電動機であり、その構造は耐特委（J E A G 4 6 0 1）で検討されている横型ころがり軸受電動機の適用範囲内である。

そのため、電動機を動的機能維持評価の基本評価項目として選定し、機能確認済加速度との比較により評価を行う。

#### No. X : 軸継手

スクリュー式ポンプは遠心式及びギヤ式ポンプと同様に、軸受でスラスト荷重

を受け持つこと及びフレキシブルカップリングを採用しており、軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発生しない構造となっている。

よって、軸継手は動的機能維持評価の対象外とする。

#### No. XI : ケーシングノズル

スクリュー式ポンプのケーシングノズル部は、遠心式及びギヤ式ポンプと同様に、ポンプケーシングと配管の接続部であるが、ノズル出入口配管のサポートについて適切に配管設計することで、ノズル部に過大な配管荷重が伝わらないようになることが可能である。

よって、ケーシングノズルは動的機能維持評価の対象外とする。

#### No. XII : 軸冷却水配管

耐特委で検討された遠心式ポンプは大型のポンプであり、軸受としてすべり軸受を採用していることから、軸受の冷却が必要となる。このため、地震により軸冷却水配管の損傷に至ればポンプの機能維持に影響を及ぼすため、基本評価項目としている。

一方、スクリュー式ポンプの軸受は内部流体で冷却が可能であるため、軸冷却水配管は有していないことから、軸冷却水配管は動的機能維持評価の対象外とする。

#### 4.まとめ

女川原子力発電所第2号機における規格適用外の動的機能維持が必要な設備のうち、「新たな検討」が必要な設備であるスクリュー式ポンプについて、基本的な構造が類似している耐特委での遠心式ポンプ及び電共研でのギヤ式ポンプにおける検討結果を参考に、型式による構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析を行い、動的機能維持を確認するための基本評価項目の抽出を行った。

その結果、スクリュー式ポンプの基本評価項目は、参考とした遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプとの構造の違いにより一部の評価項目は異なるが、ほぼ同様となった。また、参考とするポンプとの構造及び評価項目の差異を踏まえ、基本評価項目について、女川原子力発電所第2号機のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の基本評価項目について検討した結果、評価項目が異なる部位に対する評価方法は同様であり、既往の評価手法を踏まえた詳細評価が可能であると考えられる。

以上の検討結果から、女川原子力発電所第2号機のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の基本評価項目については、別紙1-7表のとおりに整理し、抽出された基本評価項目に対して、耐震計算を実施する。また、抽出された基本評価項目における許容値の設定を別紙1-8表に、具体的な評価結果について別紙1-9、10、11表に示す。

なお、燃料移送ポンプの評価の詳細は、個別の耐震計算書「VI-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-10-1-2-2-4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-1-2-3-2 ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」にて示す。

別紙 1-7 表 女川原子力発電所第 2 号機のスクリュー式ポンプにおける  
動的機能維持評価の基本評価項目の検討結果

○：評価対象，－：対象外

No	既往知見における 基本評価項目	スクリュー式ポンプ における動的機能維持 評価の基本評価項目	主な理由
I	基礎ボルト (取付ボルト含む)	○	損傷によりポンプ機能喪失
II	支持脚	－	基礎ボルトにて代替評価
III	摺動部	○	損傷によりポンプ機能喪失
IV	軸系	○	損傷によりポンプ機能喪失
V	逃がし弁フランジ部 (漏えい防止)	－	地震により損傷しないため 対象外（別紙 1-1 参照）
VI	逃がし弁本体 (移送機能)	－	地震により誤動作してもすぐ に復旧可能なため対象外（別 紙 1-1 参照）
VII	メカニカルシール	○	損傷によりポンプ機能喪失
VIII	軸受	○	損傷によりポンプ機能喪失
IX	電動機	○	損傷によりポンプ機能喪失
X	軸継手	－	地震により損傷しないため 対象外
XI	ケーシングノズル	－	配管設計により対応可能なた め対象外
XII	軸冷却水配管		構造上、存在しないため 評価不要

別紙 1-8 表 許容値の設定

評価項目	許容値の設定
I 基礎ボルト (取付ボルト含む)	支持機能の確保の観点から、回転機能又は機器全体の振動特性に影響を与えるような有意な変形を伴わない（局所的に塑性化しても、全体としては弾性挙動となるような）IV <sub>AS</sub> を許容値とした。
III 摺動部	主ねじとスリーブの接触による回転機能、移送機能が阻害されるという観点から、主ねじとスリーブの隙間を許容値とした。
IV 軸系	回転機能の確保の観点から、軸（主ねじ）の変形を弹性範囲内に留めるよう III <sub>AS</sub> を許容値とした。
VII メカニカルシール	液体保持機能の確保の観点から、シール回転環の変位可能寸法を許容値とした。
VIII 軸受	回転機能の確保の観点から、メーカが推奨する許容面圧を許容値とした。
IX 原動機	回転機能、移送機能の確保の観点から、J E A G 4 6 0 1 に記載の電動機（横形ころがり軸受）の機能確認済加速度である水平 4.7 [G]、鉛直 1.0 [G] を許容値とした。

別紙 1-9 表 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (1/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値	許容値	評価
I-1 基礎ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b1} = \frac{F_{b1}}{A_{b1}}$ F <sub>b1</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1 本当たり) [N] A <sub>b1</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b1} = \frac{Q_{b1}}{n_1 \cdot A_{b1}}$ Q <sub>b1</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>1</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b1</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I-2 ポンプ取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b2} = \frac{F_{b2}}{A_{b2}}$ F <sub>b2</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1 本当たり) [N] A <sub>b2</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b2} = \frac{Q_{b2}}{n_2 \cdot A_{b2}}$ Q <sub>b2</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>2</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b2</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I-3 原動機取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b3} = \frac{F_{b3}}{A_{b3}}$ F <sub>b3</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1 本当たり) [N] A <sub>b3</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b3} = \frac{Q_{b3}}{n_3 \cdot A_{b3}}$ Q <sub>b3</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>3</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b3</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○

注： I-1～3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平: 1.32 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.92 (×9.8m/s<sup>2</sup>) ]で評価。III～IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平: 1.10 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.77 (×9.8m/s<sup>2</sup>) ]で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記\*1：軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2：ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた，相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3：算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-9 表 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (2/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
III 主ねじ	変位	— (mm)	$\delta_1 = \frac{5 \cdot w \cdot \ell_1^4}{384 \cdot E \cdot I_1} - \frac{(M_A + M_B) \cdot \ell_1^2}{16 \cdot E \cdot I_1}$ <p>w : 地震力を考慮した軸等分布荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>1</sub> : 軸最小径での断面二次モーメント [mm<sup>4</sup>]  M<sub>A</sub> : 支点Aの曲げモーメント [N·mm]  M<sub>B</sub> : 支点Bの曲げモーメント [N·mm]</p>			○
IV 軸系	応力	せん断 (MPa) *2	$\tau_{\max} = \left( \frac{16}{\pi \cdot d^3} \right) \cdot \sqrt{M^2 + T^2}$ <p>d : 曲げモーメントが最大となる箇所の軸径 [mm]  M : 最大曲げモーメント (M<sub>A</sub>, M<sub>B</sub>の大きい方) [N·mm]  T : 軸に作用するねじりモーメント [N·mm]</p>			○
VII メカニカルシール	変位	— (mm)	$\delta_2 = \frac{W_1 \cdot \ell_2^3}{6 \cdot E \cdot I_2} \cdot \left[ \frac{x^3}{\ell_2^3} - \frac{3 \cdot (\ell_1 + \ell_2)}{\ell_2^2} \cdot x + \frac{3 \cdot \ell_1}{\ell_2} + 2 \right]$ <p>W<sub>1</sub> : 地震力を考慮した軸端部荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  <math>\ell_2</math> : 軸端から支点Aまでの距離 (= a) [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>2</sub> : シール面軸径での断面二次モーメント [mm<sup>4</sup>]  x : 軸端からメカニカルシールシール面までの距離 [mm]</p>			○

注：I-1～3は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度（1.2ZPA）[水平：1.32（×9.8m/s<sup>2</sup>），鉛直0.92（×9.8m/s<sup>2</sup>）]で評価。III～IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度（1.0ZPA）[水平：1.10（×9.8m/s<sup>2</sup>），鉛直0.77（×9.8m/s<sup>2</sup>）]で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記\*1：軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2：ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3：算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-9 表 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (3/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
VIII 軸受 <sup>*1</sup>	面圧	⑦-1 ラジアル (原動機側) (MPa)	$P_{R1} = \frac{W_{R1}}{A_{R1}}$ W <sub>R1</sub> : 軸受 A にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R1</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 A の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		⑦-1 ラジアル (負荷側) (MPa)	$P_{R2} = \frac{W_{R2}}{A_{R2}}$ W <sub>R2</sub> : 軸受 B にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R2</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 B の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		⑦-2 スラスト (MPa)	$P_s = \frac{W_s}{A_s}$ W <sub>s</sub> : 軸受にかかる地震時のスラスト荷重 [N] A <sub>s</sub> : スラスト荷重を受ける軸受の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
IX 原動機	加速度	水平 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	1.10	4.7	○
		鉛直 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	0.77	1.0	○

注 : I-1~3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平 : 1.32 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.92 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。III~IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平 : 1.10 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.77 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記 \*1 : 軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2 : ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3 : 算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-10 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (1/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
I -1 基礎ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b1} = \frac{F_{b1}}{A_{b1}}$ $F_{b1}$ : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] $A_{b1}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b1} = \frac{Q_{b1}}{n_1 \cdot A_{b1}}$ $Q_{b1}$ : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] $n_1$ : 基礎ボルトの本数 [-] $A_{b1}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I -2 ポンプ取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b2} = \frac{F_{b2}}{A_{b2}}$ $F_{b2}$ : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] $A_{b2}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b2} = \frac{Q_{b2}}{n_2 \cdot A_{b2}}$ $Q_{b2}$ : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] $n_2$ : 基礎ボルトの本数 [-] $A_{b2}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I -3 原動機取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b3} = \frac{F_{b3}}{A_{b3}}$ $F_{b3}$ : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] $A_{b3}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b3} = \frac{Q_{b3}}{n_3 \cdot A_{b3}}$ $Q_{b3}$ : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] $n_3$ : 基礎ボルトの本数 [-] $A_{b3}$ : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○

注： I -1～3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平: 1.32 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.92 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。Ⅲ～Ⅸは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平: 1.10 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.77 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記 \*1 : 軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2 : ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3 : 算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-2-4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-10 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (2/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
III 主ねじ	変位	— (mm)	$\delta_1 = \frac{5 \cdot w \cdot \ell_1^4}{384 \cdot E \cdot I_1} - \frac{(M_A + M_B) \cdot \ell_1^2}{16 \cdot E \cdot I_1}$ <p>w : 地震力を考慮した軸等分布荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>1</sub> : 軸最小径での断面二次モーメント  [mm<sup>4</sup>]  M<sub>A</sub> : 支点 A の曲げモーメント [N·mm]  M<sub>B</sub> : 支点 B の曲げモーメント [N·mm]</p>			○
IV 軸系	応力	せん断 (MPa) <sup>*2</sup>	$\tau_{max} = \left( \frac{16}{\pi \cdot d^3} \right) \cdot \sqrt{M^2 + T^2}$ <p>d : 曲げモーメントが最大となる箇所の  軸径 [mm]  M : 最大曲げモーメント (M<sub>A</sub>, M<sub>B</sub>の大なる方) [N·mm]  T : 軸に作用するねじりモーメント  [N·mm]</p>			○
VII メカニカルシール	変位	— (mm)	$\delta_2 = \frac{w_1 \cdot \ell_2^3}{6 \cdot E \cdot I_2} \cdot \left[ \frac{x^3}{\ell_2^3} - \frac{3 \cdot (\ell_1 + \ell_2)}{\ell_2^2} \cdot x + \frac{3 \cdot \ell_1}{\ell_2} + 2 \right]$ <p>w<sub>1</sub> : 地震力を考慮した軸端部荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  <math>\ell_2</math> : 軸端から支点 A までの距離 (= a)  [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>2</sub> : シール面軸径での断面二次モーメント [mm<sup>4</sup>]  x : 軸端からメカニカルシールシール面  までの距離 [mm]</p>			○

注：I-1～3は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度(1.2ZPA) [水平: 1.32 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.92 (×9.8m/s<sup>2</sup>)]で評価。III～IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度(1.0ZPA) [水平: 1.10 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.77 (×9.8m/s<sup>2</sup>)]で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記\*1：軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2：ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3：算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-2-4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-10 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (3/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
VIII 軸受 <sup>*1</sup>	面圧	⑦-1 ラジアル (原動機側) (MPa)	$P_{R1} = \frac{W_{R1}}{A_{R1}}$ W <sub>R1</sub> : 軸受 A にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R1</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 A の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		⑦-1 ラジアル (負荷側) (MPa)	$P_{R2} = \frac{W_{R2}}{A_{R2}}$ W <sub>R2</sub> : 軸受 B にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R2</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 B の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
VIII 軸受 <sup>*1</sup>	面圧	⑦-2 スラスト (MPa)	$P_s = \frac{W_s}{A_s}$ W <sub>s</sub> : 軸受にかかる地震時のスラスト荷重 [N] A <sub>s</sub> : スラスト荷重を受ける軸受の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
IX 原動機	加速度	水平 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	1.10	4.7	○
		鉛直 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	0.77	1.0	○

注： I -1～3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平 : 1.32 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.92 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。 III～IX は、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平 : 1.10 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.77 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記 \*1 : 軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\* 2 : ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\* 3 : 算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-2-4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-11 表 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (1/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
I -1 基礎ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b1} = \frac{F_{b1}}{A_{b1}}$ F <sub>b1</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] A <sub>b1</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b1} = \frac{Q_{b1}}{n_1 \cdot A_{b1}}$ Q <sub>b1</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>1</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b1</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I -2 ポンプ取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b2} = \frac{F_{b2}}{A_{b2}}$ F <sub>b2</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] A <sub>b2</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b2} = \frac{Q_{b2}}{n_2 \cdot A_{b2}}$ Q <sub>b2</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>2</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b2</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
I -3 原動機取付ボルト	応力	引張 (MPa)	$\sigma_{b3} = \frac{F_{b3}}{A_{b3}}$ F <sub>b3</sub> : 基礎ボルトに作用する引張力 (1本当たり) [N] A <sub>b3</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		せん断 (MPa)	$\tau_{b3} = \frac{Q_{b3}}{n_3 \cdot A_{b3}}$ Q <sub>b3</sub> : 基礎ボルトに作用するせん断力 [N] n <sub>3</sub> : 基礎ボルトの本数 [-] A <sub>b3</sub> : 基礎ボルトの断面積 [mm <sup>2</sup> ]			○

注： I -1～3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平: 1.32 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.92 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。Ⅲ～Ⅸは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平: 1.10 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.77 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記\*1：軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2：ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3：算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-3-2 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-11 表 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (2/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
III 主ねじ	変位	— (mm)	$\delta_1 = \frac{5 \cdot w \cdot \ell_1^4}{384 \cdot E \cdot I_1} - \frac{(M_A + M_B) \cdot \ell_1^2}{16 \cdot E \cdot I_1}$ <p>w : 地震力を考慮した軸等分布荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>1</sub> : 軸最小径での断面二次モーメント  [mm<sup>4</sup>]  M<sub>A</sub> : 支点 A の曲げモーメント [N·mm]  M<sub>B</sub> : 支点 B の曲げモーメント [N·mm]</p>			○
IV 軸系	応力	せん断 (MPa) <sup>*2</sup>	$\tau_{max} = \left( \frac{16}{\pi \cdot d^3} \right) \cdot \sqrt{M^2 + T^2}$ <p>d : 曲げモーメントが最大となる箇所の 軸径 [mm]  M : 最大曲げモーメント (M<sub>A</sub>, M<sub>B</sub>の大なる方) [N·mm]  T : 軸に作用するねじりモーメント  [N·mm]</p>			○
VII メカニカルシール	変位	— (mm)	$\delta_2 = \frac{w_1 \cdot \ell_2^3}{6 \cdot E \cdot I_2} \cdot \left[ \frac{x^3}{\ell_2^3} - \frac{3 \cdot (\ell_1 + \ell_2)}{\ell_2^2} \cdot x + \frac{3 \cdot \ell_1}{\ell_2} + 2 \right]$ <p>w<sub>1</sub> : 地震力を考慮した軸端部荷重 [N]  <math>\ell_1</math> : 支点間距離 [mm]  <math>\ell_2</math> : 軸端から支点 A までの距離 (= a)  [mm]  E : 縦弾性係数 [MPa]  I<sub>2</sub> : シール面軸径での断面二次モーメント  [mm<sup>4</sup>]  x : 軸端からメカニカルシールシール面  までの距離 [mm]</p>			○

注：I-1～3は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度(1.2ZPA) [水平: 1.32 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.92 (×9.8m/s<sup>2</sup>)]で評価。III～IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動S<sub>s</sub>により定まる設計用最大応答加速度(1.0ZPA) [水平: 1.10 (×9.8m/s<sup>2</sup>), 鉛直 0.77 (×9.8m/s<sup>2</sup>)]で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記\*1：軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\*2：ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\*3：算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-3-2 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 1-11 表 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ評価結果 (3/3)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*3</sup>	発生値 <sup>*3</sup>	許容値 <sup>*3</sup>	評価
VIII 軸受 <sup>*1</sup>	面圧	⑦-1 ラジアル (原動機側) (MPa)	$P_{R1} = \frac{W_{R1}}{A_{R1}}$ W <sub>R1</sub> : 軸受 A にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R1</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 A の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		⑦-1 ラジアル (負荷側) (MPa)	$P_{R2} = \frac{W_{R2}}{A_{R2}}$ W <sub>R2</sub> : 軸受 B にかかる地震時のラジアル荷重 [N] A <sub>R2</sub> : ラジアル荷重を受ける軸受 B の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
		⑦-2 スラスト (MPa)	$P_s = \frac{W_s}{A_s}$ W <sub>s</sub> : 軸受にかかる地震時のスラスト荷重 [N] A <sub>s</sub> : スラスト荷重を受ける軸受の投影面積 [mm <sup>2</sup> ]			○
IX 原動機	加速度	水平 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	1.23	4.7	○
		鉛直 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	—	0.61	1.0	○

注 : I -1～3 は、構造強度評価の対象部位でもあることから、構造強度評価結果を動的機能維持の評価にも適用するため基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.2ZPA) [水平 : 1.32 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.92 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。III～IXは、動的機能維持評価のみの対象であることから基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度 (1.0ZPA) [水平 : 1.10 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ ), 鉛直 0.77 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )] で評価。設計用最大応答加速度は「VI-2-1-7 設計用応答曲線の作成方針」に基づき定めたもの。

注記 \*1 : 軸受が受ける荷重のうちラジアル荷重は原動機側及び負荷側の各軸質量、スラスト荷重は軸系総質量を用いて算出。

\* 2 : ポンプの回転により作用するトルクと地震により発生するモーメントを組み合わせた、相当ねじりモーメントによる最大せん断応力として評価。

\* 3 : 算出式・発生値・許容値については、添付書類「VI-2-10-1-2-3-2 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



## 逃がし弁を動的機能維持評価対象外とする考え方について

## 1. 概要

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプの逃がし弁については、動的機能維持評価を不要としている。以下に、逃がし弁が評価不要な理由を示す。

## 2. 逃がし弁の構造

燃料移送ポンプおよび逃がし弁の構造概要を別紙 1-1-1 図に示す。逃がし弁は、ポンプの吐出側が閉鎖された場合に、ポンプ圧力によるポンプの破損、電動機の過負荷を防ぐために設けられ、燃料移送ポンプ本体上部に横向きで取付けられている。逃がし弁は、シート面に弁をばねで押付けており、ポンプの吐出圧力が逃がし弁のばね荷重を上回った際に開き、吐出圧力が一定以上上昇しない構造となっている。



別紙 1-1-1 図 燃料移送ポンプ及び逃がし弁の構造概要図

### 3. 動的機能維持評価項目

逃がし弁における動的機能維持評価項目は、地震時異常要因分析図から逃がし弁フランジ部の変形による油の外部漏えいが挙げられる。また、その他に地震慣性力により逃がし弁の誤作動が考えられるが、誤作動により弁が開いても油が漏れないこと、一時的に油が吐出側から吸込側へ流れるがポンプ内での循環であるためポンプの損傷はないこと、地震慣性力が無くなると弁が復旧し、通常運転状態へ戻ることから誤作動における動的機能維持の評価は不要と考える。**加えて、吐出圧力が上昇した場合に地震慣性力により一時的に弁が開かない誤作動が考えられるが、地震慣性力が無くなると弁が正常に作動し吐出圧力は通常運転状態に戻ること、地震慣性力は交番荷重であることから、誤作動に対し個別の評価は不要である。**ただし、念のため地震慣性力による誤作動が起こり得るのか確認する。

上記から逃がし弁の動的機能維持評価項目として対応となる以下の項目について、評価対象外とする考え方を4項及び5項にて確認する。

- ・逃がし弁フランジ部の変形による油の外部漏えいについて
- ・逃がし弁の地震慣性力による誤作動について

### 4. 逃がし弁フランジ部の変形による油の外部漏えいについて

逃がし弁は、剛構造であるポンプのケーシングに一体となるようフランジで取り付けられているため燃料移送ポンプと同様に剛構造となり、フランジ部の変形は生じないことから逃がし弁フランジ部の変形による油の外部漏えいは発生しないと考えられる。

### 5. 逃がし弁の地震慣性力による誤作動について

弁の動的機能維持の評価においては、機能維持評価用加速度と機能確認済加速度との比較を行うが、J E A G 4 6 0 1に記載されている逃がし安全弁の構造例は縦向きに取付けられており、評価に使用する機能確認済加速度を、スクリュー式ポンプのように横向きに取付けられている逃がし弁には、そのまま適用することはできないと考える。

そのため、逃がし弁においては水平方向の地震慣性力により作用する力と逃がし弁のばね力との比較により構造強度に問題が無いこと及び誤作動の有無を確認する。また、逃がし弁は燃料移送ポンプと同様に剛構造と考えられることから燃料移送ポンプの機能維持評価用加速度を使用する。

#### 5.1 逃がし弁の動的機能維持について

逃がし弁が開くのに必要な力が、地震により逃がし弁に作用する水平方向の地震慣性力より大きいことを次式で確認する。

評価は、非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプのうち、水平方向地震力が大きいガスタービン発電設備燃料移送ポンプについて確認する。逃がし弁の構造図を別紙1-1-2図に示す。


$$K \delta_0 - P A > mg C_H$$

式中の記号は以下のとおり。

記号	記号の説明	値	単位
K	ばね定数		
$\delta_0$	ばね変位（逃がし弁が開くために必要な変位量）		
P	運転時に逃がし弁の開方向に作用する圧力		
A	圧力Pの受圧部面積		
m	逃がし弁質量		
g	重力加速度	9.80665	$\text{m}/\text{s}^2$
$C_H$	水平方向震度*	1.23	—

注記\*：女川原子力発電所第2号機補正工認対応（工認設計用）基準地震動S s（7波）

により定まる動的機能維持評価用震度（1.0ZPA）[水平：1.23 ( $\times 9.8\text{m}/\text{s}^2$ )，  
鉛直0.61 ( $\times 9.8\text{m}/\text{s}^2$ )]のうち水平方向震度で評価



別紙1-1-2 図 逃がし弁の構造図

## 5.2 評価結果

評価結果を以下に示す。

$$K \delta_0 - P A = \boxed{\phantom{000}}$$

$$mg C_H = \boxed{\phantom{00}} \times 9.80665 \times 1.23 = \boxed{\phantom{000}}$$

よって、 $K \delta_0 - P A > mg C_H$  であることから、逃がし弁が開くのに必要な力は、逃がし弁に作用する地震慣性力より大きいため、逃がし弁の構造強度に問題ないこと及び誤作動は起こらないと言える。

## 6. 結論

4項及び5項の結果から、逃がし弁は動的機能維持評価の対象外とすることは問題ない。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

「詳細検討」が必要な設備の評価

## 目 次

1. はじめに ..... 別紙 2-1
2. 動的機能維持評価の「詳細検討」が必要な設備 ..... 別紙 2-1
3. 動的機能維持評価の「詳細検討」に係る対応方針 ..... 別紙 2-4
4. 動的機能維持評価に係る機種ごとの「詳細検討」 ..... 別紙 2-5

別紙 2-1 立形ポンプの「詳細検討」

別紙 2-2 横形ポンプの「詳細検討」

別紙 2-3 電動機の「詳細検討」

別紙 2-4 ファンの「詳細検討」

別紙 2-5 非常用ディーゼル発電設備（機関）の「詳細検討」

別添-2-5-1 非常用ディーゼル発電設備（機関）の基本評価項目のうち既往知見より  
評価対象外としている設備の確認結果

別添-2-5-2 動的機能維持の基本項目としない評価項目の耐震性について

別添-2-5-3 潤滑油サンプタンク及び潤滑油オイルパンのスロッシング評価について

別紙 2-6 非常用ディーゼル発電設備（発電機）の「詳細検討」

別紙 2-7 往復動式ポンプの「詳細検討」

別紙 2-8 特殊弁及び一般弁の「詳細検討」

別添-2-8-1 弁の動的機能維持評価の詳細検討に適用する試験結果

## 1. はじめに

本資料は、地震時又は地震後に動的機能が要求される機器の動的機能維持評価において、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超えた設備に対する「詳細検討」についてまとめたものである。

## 2. 動的機能維持評価の「詳細検討」が必要な設備

女川原子力発電所第2号機における動的機能維持評価として、「詳細検討」を実施する設備を別紙2-1表に示す。

別紙 2-1 表 動的機能維持評価における「詳細検討」対象設備

機種名	設備名称	型式	仕様 (流量, 出力等)	J E A G 適用範囲
立形ポンプ	原子炉補機冷却海水ポンプ	立形斜流式	1900m <sup>3</sup> /h	~7600m <sup>3</sup> /h
	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	立形斜流式	250m <sup>3</sup> /h	~7600m <sup>3</sup> /h
横形ポンプ	燃料プール冷却浄化系ポンプ	単段遠心式	160m <sup>3</sup> /h	~2400m <sup>3</sup> /h
電動機	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機	立形すべり軸受	1900kW	~2700kW
	低圧炉心スプレイ系ポンプ用原動機	立形ころがり軸受	1000kW	~1300kW
	原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機	立形ころがり軸受	420kW	~1300kW
	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ポンプ用電動機	立形ころがり軸受	60kW	~1300kW
	燃料プール冷却浄化系ポンプ用電動機	横形ころがり軸受	75kW	~950kW
	ほう酸水注入系ポンプ用電動機	横形ころがり軸受	37kW	~950kW
	非常用ガス処理系排風機用電動機	横形ころがり軸受	22kW	~950kW
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ用電動機	横形ころがり軸受	11kW	~950kW
ファン	非常用ガス処理系排風機	遠心直結型ファン	41.7m <sup>3</sup> /h	~2900m <sup>3</sup> /h
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ	遠心直動型ファン	4.3m <sup>3</sup> /h	~2500m <sup>3</sup> /h
非常用 ディーゼル 発電設備	非常用ディーゼル機関	機関本体	6100kW	~15500kW
	非常用ディーゼル発電機	(電動機の評価手法に準じる) *		
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関	機関本体	3000kW	~15500kW
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	(電動機の評価手法に準じる) *		
往復動式 ポンプ	ほう酸水注入系ポンプ	横形3連往復動式	9.78m <sup>3</sup> /h	流量, 吐出圧力 等ほぼ同一
特殊弁	主蒸気隔離弁	主蒸気隔離弁	600A	~850A
	主蒸気逃がし安全弁	安全弁	150A	~200A
一般弁	グローブ弁	グローブ弁	~350A	~500A
	ゲート弁	ゲート弁	~400A	~650A
	バタフライ弁	バタフライ弁	~600A	~1800A
	逆止弁	逆止弁	~450A	~850A

注記\* : 発電機の評価方法については以下に示す J E A G 4 6 0 1 の記載に従い電動機に準じて評価を実施する。なお、電動機の機能確認済加速度 (At) を適用するものではないので J E A G 4 6 0 1 に記載の仕様範囲に依らず、評価の考え方を準用するものである。




図3.5.7-5 非常用ディーゼル発電機の評価手順

(※ J E A G 4 6 0 1 - 1991 追補版より抜粋)

### 3. 動的機能維持評価の「**詳細検討**」に係る対応方針

別紙 2-1 表に示した動的機能維持評価の「**詳細検討**」対象設備は、いずれも J E A G 4 6 0 1 記載の適用機種の範囲に該当する設備であり、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超えたことから、J E A G 4 6 0 1に基づいて「**詳細検討**」を実施する。

「**詳細検討**」における基本評価項目は、J E A G 4 6 0 1に記載の項目に加えて、原子力発電耐震設計特別調査委員会\*（以下「耐特委」という。）で検討された内容も踏まえて選定する。耐特委での検討では、対象機種ごとに、現実的地震応答レベルでの異常のみならず、破壊に至るような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る異常要因を抽出し、その分析により動的機能上の評価点を検討し、機能維持を評価する際に確認すべき事項として、基本評価項目が選定されている。

なお、「**詳細検討**」を実施するに当たっては、J E A G 4 6 0 1及び耐特委報告書以降における知見も確認した上で必要に応じて検討内容へ反映する。

注記\*：耐特委報告書「動的機器の地震時機能維持評価に関する調査報告書（昭和 62 年 2 月）」

4. 動的機能維持評価に係る機種ごとの「**詳細検討**」  
機種ごとの「**詳細検討**」の内容については以下の別紙にそれぞれ示す。

- ・別紙 2-1 立形ポンプの「**詳細検討**」
- ・別紙 2-2 横形ポンプの「**詳細検討**」
- ・別紙 2-3 電動機の「**詳細検討**」
- ・別紙 2-4 ファンの「**詳細検討**」
- ・別紙 2-5 非常用ディーゼル発電設備（機関）の「**詳細検討**」
- ・別紙 2-6 非常用ディーゼル発電設備（発電機）の「**詳細検討**」
- ・別紙 2-7 往復動式ポンプの「**詳細検討**」
- ・別紙 2-8 特殊弁及び一般弁の「**詳細検討**」

## 立形ポンプの「詳細検討」

### 1. 「詳細検討」対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、立形ポンプの機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-1-1 表のとおり。

別紙 2-1-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

設備名称	形式	方向	機能維持評価用 加速度 <sup>*1</sup>	機能確認済 加速度 <sup>*1</sup>	超過の 有無 <sup>*2</sup>
原子炉補機冷却海水 ポンプ	立形斜流式 <sup>*3</sup>	水平方向	11.89	10.0	×
高圧炉心スプレイ補機 冷却海水ポンプ		鉛直方向	1.61	1.0	×
		水平方向	3.18	10.0	○
		鉛直方向	1.61	1.0	×


注記 \*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$

\*2：機能維持評価用加速度が機能維持確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

\*3：原子炉補機冷却海水ポンプ、高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの電動機はころがり軸受を使用している。地震時浮上りの影響は、「補足-600-2 耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について」の「添付 2-2 機器・配管系設備における鉛直方向動的地震力の導入による影響検討について」に記載している。

## 2. 立形ポンプの構造概要

詳細評価が必要となった立形ポンプの構造概要を別紙 2-1-1 図に示す。立形ポンプは、ポンプ軸が縦に配置される構造をしている。ピットバレル形ポンプは据付基礎部上部にディスチャージケーシングと電動機、据付基礎下部はバレルケーシング、コラムパイプ及び軸から構成されている。軸は数か所の水中軸受けにより支持されている。ターボ形（立形斜流式）はバレルケーシングがないが、いずれも振動性状的、動的機能の評価の面からは類似のものであり、基本的な評価の考え方は全機種に共通なものとなる。



別紙 2-1-1 図 立形ポンプの構造概要図

### 3. 立形ポンプの基本評価項目

#### 3.1 J E A G 4 6 0 1に基づく代表評価項目


J E A G 4 6 0 1において代表評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。

- ・基礎ボルト、取付ボルト
- ・バレルケーシング
- ・コラムパイプ
- ・ストッパ
- ・軸受
- ・電動機

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書における立形ポンプの地震時異常要因分析結果を別紙 2-1-2 図に示す。



別紙 2-1-2 図 立形ポンプの地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑨の基本評価項目が抽出されており、これらの基本評価項目について評価することで、回転機能、水力特性機能及び流体保持機能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これら①～⑨の基本評価項目について、全て許容値以下に収まっていれば、動的機能は維持できると考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも許容値を超えれば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっていれば、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えられる。

## ①基礎ボルト、取付ボルトの健全性

ポンプの応答が過大となって発生する転倒モーメントやせん断力により、ポンプを基礎に固定しているボルトや構造物を接合している取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより回転機能、水力特性機能及び流体保持機能が喪失する。

## ②ディスチャージケーシングの健全性

全体系（ディスチャージケーシング）の応答が過大となることにより、揚水部構造部材であり軸及び軸受の支持構造物でもあるディスチャージケーシングの応力が過大となり損傷に至ることにより回転機能、水力特性機能及び流体保持機能が喪失する。

## ③バレルケーシングの健全性

全体系（バレルケーシング）の応答が過大となることにより、揚水部構造部材であるバレルケーシングの応力が過大となり損傷に至ることにより回転機能、水力特性機能及び流体保持機能が喪失する。

## ④コラムパイプの健全性

全体系（コラムパイプ）の応答が過大となることにより、揚水部構造部材であり軸及び軸受の支持構造物でもあるコラムパイプの応力が過大となり損傷に至ることにより回転機能及び水力特性機能が喪失する。

## ⑤軸受の健全性

軸系（回転子）の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで軸の回転が阻害され、回転機能及び水力特性機能が喪失する。

## ⑥軸の健全性

軸系の応答が過大となることで軸応力が過大となり、軸が損傷することにより軸の回転が阻害され、回転機能及び水力特性機能が喪失する。

## ⑦冷却水配管の健全性

冷却水配管の応答が過大となり、損傷することにより流体保持機能が喪失する。

## ⑧メカニカルシール熱交換器の健全性

メカニカルシール熱交換器の応答が過大となり損傷することで流体保持機能が喪失する。

## ⑨電動機の健全性

全体系（電動機）の応答が過大となることで、電動機の構成要素が損傷することにより駆動機能を喪失し、回転機能及び水力特性機能が喪失する。

#### 4. 立形ポンプの「詳細検討」内容

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏ました、女川原子力発電所第 2 号機の立形ポンプの動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について別紙 2-1-2 表に示す。別紙 2-1-2 表に示すとおり、基本評価項目 No. 1~9 に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。

別紙 2-1-2 表 立形ポンプの動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針

No.	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 代表評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	本資料 に記載 *1
1	基礎ボルト 取付ボルト	○	○	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 *2	②
2	ディスチャージ ケーシング	—	○	設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認する。	①
3	バレルケーシン グ	○	○	本評価項目は、設備が対象となる立形斜流式には存在しないことから評価を省略する。	—
4	コラムパイプ	○	○	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 *2	②
5	ストッパ	○	—	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 *2	②
6	軸受	○	○	回転機能保持の観点から、軸受の発生荷重を評価する。軸受については、多質点はりモデルによる応答解析結果を用い、得られた軸受の発生荷重に係数 4.3 を乗じ評価する。 *2	②
7	軸	—	○	回転機能保持の観点から、ポンプ軸の発生応力を評価する。	①
8	冷却水配管	—	○	本評価項目は、設備が対象となる立形斜流式には存在しないことから評価を省略する。	—
9	メカニカルシーグル熱交換器	○	○	本評価項目は、設備が対象となる立形斜流式には存在しないことから評価を省略する。	—
10	電動機	○	○	本評価項目の評価は、別項目で行うため省略する。	②

注記 \*1 : 本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2 : 添付書類「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

## 5. 立形ポンプの許容値の設定

立形ポンプの動的機能維持評価の「**詳細検討**」内容に対する許容値を別紙 2-1-3 表に示す。

立形ポンプの「**詳細検討**」対象設備に対する基本評価項目が許容値以下となることを確認することで、**「詳細検討」**対象設備の動的機能維持が確保されると判断する。

別紙 2-1-3 表 立形ポンプの許容値

No.	基本評価項目	許容値の設定
①	ディスチャージ ケーシング	ポンプ本体の機能維持の観点から、ディスチャージケーシングの発生応力を弾性範囲内に留めるよう $\text{III}_{AS}$ を許容値とした。
②	軸	回転機能の確保の観点から、軸の発生応力を弾性範囲内に留めるよう $\text{III}_{AS}$ を許容値とした。
③	軸受	軸受の機能維持の観点から、メーカー規定の許容値もしくは、「平成 16 年度原子力発電施設耐震信頼性実証に関する報告書 機器耐力その 3 (大型立形ポンプ)」((独) 原子力安全基盤機構) のゴム軸受面圧 7.69MPa 及び樹脂軸受面圧 6.91MPa を許容値として設定した。

## 6. 立形ポンプの「詳細検討」結果

立形ポンプの動的機能維持評価の「詳細検討」対象設備に対する「詳細検討」結果を別紙 2-1-4 表、別紙 2-1-5 表に示す。

「詳細検討」対象設備である各立形ポンプに対する「詳細検討」結果は、いずれも、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、「詳細検討」対象設備である各立形ポンプの動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、各立形ポンプの動的機能維持評価の詳細については、個別の耐震計算書「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に示す。

別紙 2-1-4 表 原子炉補機冷却海水ポンプ 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式	発生値	許容値	評価
①ディスクチャージケーシング	応力	一次一般膜応力	$\sigma_d = \text{Max}(\sigma_{dCH} + \sigma_{dCV} + \sigma_{dZP}, \sigma_{d\theta P})^{*1}$ $\sigma_{dCH}$ : 水平方向地震によりディスクチャージケーシングに生じる応力 $\sigma_{dCV}$ : 自重及び鉛直方向地震によりディスクチャージケーシングに生じる応力 $\sigma_{dZP}$ : ディスクチャージケーシングの内圧による軸方向応力 $\sigma_{d\theta P}$ : ディスクチャージケーシングの内圧による周方向応力	90MPa	153MPa	○
②軸	応力	組合せ	$\sigma_{ps} = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{psb} + \sigma_{psz})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{psb} + \sigma_{psz})^2 + 4(\tau_{pss} + \tau_{pst})^2}^{*1}$ $\sigma_{psb}$ : 軸に生じる曲げ応力 $\sigma_{psz}$ : 自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力 $\tau_{pss}$ : 軸に生じるせん断力 $\tau_{pst}$ : 軸回転により作用するせん断応力	60MPa	169MPa	○
③軸受	荷重	(1段目)	多質点はりモデルによる原子炉補機冷却海水ポンプの応答解析結果を用い、得られた軸受の発生荷重に係数 4.3 を乗じ評価 <sup>*2</sup>	$1.838 \times 10^5$ N	$5.536 \times 10^5$ N	○
	荷重	(2段目)		$5.741 \times 10^4$ N	$2.031 \times 10^5$ N	○
	荷重	(3段目)		$4.243 \times 10^4$ N	$2.031 \times 10^5$ N	○
	荷重	(4段目)		$7.362 \times 10^4$ N	$2.031 \times 10^5$ N	○
	荷重	(5段目)		$4.360 \times 10^4$ N	$2.031 \times 10^5$ N	○
	荷重	(6段目)		$3.534 \times 10^4$ N	$2.031 \times 10^5$ N	○

注記\*1: 算出過程については、「参考資料 2-1-1 原子炉補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価方法」に示す。

\*2: 添付書類「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

別紙 2-1-5 表 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式	発生値	許容値	評価
①ディスクチャージケーシング	応力	一次一般膜応力	$\sigma_d = \text{Max}(\sigma_{dCH} + \sigma_{dCV} + \sigma_{dZP}, \sigma_{d\theta P})^{*1}$ $\sigma_{dCH}$ : 水平方向地震によりディスクチャージケーシングに生じる応力 $\sigma_{dCV}$ : 自重及び鉛直方向地震によりディスクチャージケーシングに生じる応力 $\sigma_{dZP}$ : ディスクチャージケーシングの内圧による軸方向応力 $\sigma_{d\theta P}$ : ディスクチャージケーシングの内圧による周方向応力	66MPa	144MPa	○
②軸	応力	組合せ	$\sigma_{ps} = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{psb} + \sigma_{psz})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{psb} + \sigma_{psz})^2 + 4(\tau_{pss} + \tau_{pst})^2}^{*1}$ $\sigma_{psb}$ : 軸に生じる曲げ応力 $\sigma_{psz}$ : 自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力 $\tau_{pss}$ : 軸に生じるせん断力 $\tau_{pst}$ : 軸回転により作用するせん断応力	37MPa	169MPa	○
③軸受	荷重 (1段目)	多質点はりモデルによる高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの応答解析結果を用い、得られた軸受の発生荷重に係数 4.3 を乗じ評価 <sup>*2</sup>		4.626 × 10 <sup>3</sup> N	7.060 × 10 <sup>3</sup> N	○
	荷重 (2段目)			4.291 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (3段目)			4.510 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (4段目)			4.196 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (5段目)			4.160 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (6段目)			5.535 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (7段目)			4.565 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (8段目)			4.142 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○
	荷重 (9段目)			4.041 × 10 <sup>3</sup> N	2.118 × 10 <sup>4</sup> N	○

注記\*1: 算出過程については、「参考資料 2-1-2 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価方法」に示す。

\*2: 添付書類「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

## 立形ポンプ 詳細評価結果の算出過程

## 参考資料 2-1-1 原子炉補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価方法

## 1. 原子炉補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価

## 1.1 記号の説明

原子炉補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価に使用する記号を参考 2-1-1 表に、機器要目を参考 2-1-2 表に示す。

参考2-1-1表 記号の説明

記号	記号の説明	単位
$A_{ps}$	軸の断面積	$\text{mm}^2$
$A_{ds}$	ディスチャージケーシングの断面積	$\text{mm}^2$
$C_p$	ポンプ振動による震度	—
$C_v$	鉛直方向設計震度	—
$D_d$	ディスチャージケーシングの内径	$\text{mm}$
$g$	重力加速度 ( $=9.80665$ )	$\text{m}/\text{s}^2$
$M_d$	ディスチャージケーシングに作用する曲げモーメント	$\text{N}\cdot\text{mm}$
$M_p$	ポンプ回転により作用するモーメント	$\text{N}\cdot\text{mm}$
$M_{ps}$	軸に作用する曲げモーメント	$\text{N}\cdot\text{mm}$
$P_d$	ディスチャージケーシングの内圧	$\text{MPa}$
$Q_{ps}$	軸に対するせん断力	$\text{N}$
$t_d$	ディスチャージケーシングの厚さ	$\text{mm}$
$W_d$	ディスチャージケーシングの質量	$\text{kg}$
$W_{ps}$	軸の評価部位にかかる質量	$\text{kg}$
$Z_d$	ディスチャージケーシングの断面係数	$\text{mm}^3$
$Z_{ps}$	軸の断面係数	$\text{mm}^3$
$\sigma_d$	ディスチャージケーシングに生じる一次一般膜応力の最大値	$\text{MPa}$
$\sigma_{dCH}$	水平方向地震によりディスチャージケーシングに生じる応力	$\text{MPa}$
$\sigma_{dcv}$	自重及び鉛直方向地震によりディスチャージケーシングに生じる応力	$\text{MPa}$
$\sigma_{dzp}$	ディスチャージケーシングの内圧による軸方向応力	$\text{MPa}$
$\sigma_{d\theta p}$	ディスチャージケーシングの内圧による周方向応力	$\text{MPa}$
$\sigma_{ps}$	軸に生じる組合せ応力の最大値	$\text{MPa}$
$\sigma_{psb}$	軸に生じる曲げ応力	$\text{MPa}$
$\sigma_{psz}$	自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力	$\text{MPa}$
$\tau_{pss}$	軸に生じるせん断力	$\text{MPa}$
$\tau_{pst}$	軸回転により作用するせん断応力	$\text{MPa}$

参考2-1-2表 機器要目

## (1) ディスチャージケーシング

部材	$M_d$ (N・mm)	$Z_d$ (mm <sup>3</sup> )	$W_d$ (Kg)	$A_{d_s}$ (mm <sup>2</sup> )	$P_d$ (Mpa)
ディスチャージケーシング	$5.509 \times 10^8$	$6.677 \times 10^6$	2964	$4.368 \times 10^4$	0.78

部材	$D_d$ (mm)	$t_d$ (mm)
ディスチャージケーシング	610	22

## (2) 軸

部材	$M_{p_s}$ (N・mm)	$Z_{p_s}$ (mm <sup>3</sup> )	$W_{p_s}$ (Kg)	$A_{p_s}$ (mm <sup>2</sup> )	$Q_{p_s}$ (N)
軸	$8.150 \times 10^6$	$1.613 \times 10^5$	818	$1.094 \times 10^4$	$6.274 \times 10^3$

部材	$M_p$ (N・mm)
軸	$5.348 \times 10^6$

## 1.2 評価方法

### 1.2.1 ディスチャージケーシングの計算方法

ディスチャージケーシングの応力は次式により求める。

### (1) 水平方向地震力による応力

多質点モデルを用いて応答計算を行い、得られた各部に働くモーメントにより、曲げ応力は以下のようになる。

## (2) 鉛直方向地震による応力

### (3) 内圧による周方向応力

#### (4) 内圧による軸方向応力

以上の(1)～(4)の各応力から、一次一般膜応力は以下の通り。

$$\sigma_d = \text{Max}(\sigma_{dCH} + \sigma_{dCV} + \sigma_{dZP}, \sigma_{d\theta P}) \quad \dots \dots \dots \text{(参考 2-1-1-5)}$$

一次応力は一次一般膜応力と同様のため省略する。

### 1.2.2 軸の計算方法

軸の応力は次式により求める。

### a. 曲げ応力

多質点はりモデルを用いて応答計算を行い、得られたモーメントにより、曲げ応力は以下のようになる。

#### b. 自重及び鉛直方向地震力による応力

$$\sigma_{\text{p s z}} = \frac{(1 + C_V) \cdot W_{\text{p s}} \cdot g}{A_{\text{p s}}} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (\text{参考 2-1-1-7})$$

### c. せん断応力

#### d. 軸回転により作用するせん断応力

### e. 組合せ応力

$$\sigma_{\text{ps}} = \frac{1}{2} \cdot \left( \sigma_{\text{psb}} + \sigma_{\text{psz}} \right) \\ + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{\text{psb}} + \sigma_{\text{psz}})^2 + 4 \cdot \left( \tau_{\text{pss}} + \tau_{\text{pst}} \right)^2} \quad \cdots (\text{参考 2-1-1-10})$$

## 参考資料 2-1-2 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価方法

### 1. 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価

#### 1.1 記号の説明

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの動的機能維持評価に使用する記号を参考 2-1-3 表に、機器要目を参考 2-1-4 表に示す。

参考2-1-3表 記号の説明

記号	記号の説明	単位
$A_{ps}$	軸の断面積	mm <sup>2</sup>
$A_{ds}$	ディスチャージケーシングの断面積	mm <sup>2</sup>
$C_p$	ポンプ振動による震度	—
$C_v$	鉛直方向設計震度	—
$D_d$	ディスチャージケーシングの内径	mm
$g$	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>
$M_d$	ディスチャージケーシングに作用する曲げモーメント	N·mm
$M_p$	ポンプ回転により作用するモーメント	N·mm
$M_{ps}$	軸に作用する曲げモーメント	N·mm
$P_d$	ディスチャージケーシングの内圧	MPa
$Q_{ps}$	軸に対するせん断力	N
$t_d$	ディスチャージケーシングの厚さ	mm
$W_d$	ディスチャージケーシングの質量	kg
$W_{ps}$	軸の評価部位にかかる質量	kg
$Z_d$	ディスチャージケーシングの断面係数	mm <sup>3</sup>
$Z_{ps}$	軸の断面係数	mm <sup>3</sup>
$\sigma_d$	ディスチャージケーシングに生じる一次一般膜応力の最大値	MPa
$\sigma_{dCH}$	水平方向地震によりディスチャージケーシングに生じる応力	MPa
$\sigma_{dCV}$	自重及び鉛直方向地震によりディスチャージケーシングに生じる応力	MPa
$\sigma_{dZP}$	ディスチャージケーシングの内圧による軸方向応力	MPa
$\sigma_{d\theta P}$	ディスチャージケーシングの内圧による周方向応力	MPa
$\sigma_{ps}$	軸に生じる組合せ応力の最大値	MPa
$\sigma_{psb}$	軸に生じる曲げ応力	MPa
$\sigma_{psz}$	自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力	MPa
$\tau_{ps}$	軸に生じるせん断力	MPa
$\tau_{pst}$	軸回転により作用するせん断応力	MPa

参考2-1-4表 機器要目

## (1) ディスチャージケーシング

部材	$M_d$ (N・mm)	$Z_d$ (mm <sup>3</sup> )	$W_d$ (Kg)	$A_{d_s}$ (mm <sup>2</sup> )	$P_d$ (Mpa)
ディスチャージケーシング	$2.651 \times 10^7$	$5.095 \times 10^5$	2765	$8.972 \times 10^3$	0.78

部材	$D_d$ (mm)	$t_d$ (mm)
ディスチャージケーシング	226	12

## (2) 軸

部材	$M_{p_s}$ (N・mm)	$Z_{p_s}$ (mm <sup>3</sup> )	$W_{p_s}$ (Kg)	$A_{p_s}$ (mm <sup>2</sup> )	$Q_{p_s}$ (N)
軸	$2.812 \times 10^6$	$2.121 \times 10^4$	387	$2.827 \times 10^3$	291.8

部材	$M_p$ (N・mm)
軸	$3.82 \times 10^5$

## 1.2 評価方法

### 1.2.1 ディスチャージケーシングの計算方法

ディスチャージケーシングの応力は次式により求める。

### (1) 水平方向地震力による応力

多質点モデルを用いて応答計算を行い、得られた各部に働くモーメントにより、曲げ応力は以下のようになる。

## (2) 鉛直方向地震による応力

$$\sigma_{dCV} = \frac{(C_v + C_p - 1) \cdot W_d \cdot g}{A_{ds}} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (\text{参考 2-1-2-2})$$

### (3) 内圧による周方向応力

#### (4) 内圧による軸方向応力

以上の(1)～(4)の各応力から、一次一般膜応力は以下の通り。

$$\sigma_d = \text{Max}(\sigma_{dCH} + \sigma_{dCV} + \sigma_{dZP}, \sigma_{d\theta P}) \quad \dots \dots \dots \text{(参考 2-1-2-5)}$$

一次応力は一次一般膜応力と同様のため省略する。

### 1.2.2 軸の計算方法

軸の応力は次式により求める。

### a. 曲げ応力

多質点はりモデルを用いて応答計算を行い、得られたモーメントにより、曲げ応力は以下のようになる。

#### b. 自重及び鉛直方向地震力による応力

$$\sigma_{\text{p s z}} = \frac{(1 + C_v) \cdot W_{\text{p s}} \cdot g}{A_{\text{p s}}} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (\text{参考 2-1-2-7})$$

### c. せん断応力

d. 軸回転により作用するせん断応力

### e. 組合せ応力

$$\sigma_{\text{ps}} = \frac{1}{2} \cdot \left( \sigma_{\text{psb}} + \sigma_{\text{psz}} \right) + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{\text{psb}} + \sigma_{\text{psz}})^2 + 4 \left( \tau_{\text{pss}} + \tau_{\text{pst}} \right)^2}$$

· · · · (参考 2-1-2-10)

## 横形ポンプの「詳細検討」

## 1. 詳細検討対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、横形ポンプの機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-2-1 表のとおり。

別紙 2-2-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果


設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度* <sup>1</sup>	機能確認済加速度* <sup>1</sup>	超過の有無* <sup>2</sup>
燃料プール 冷却浄化系 ポンプ	単段遠心式	水平方向	1.65	軸直角方向 3.2 軸方向 1.4	×
		鉛直方向	1.15	1.0	×

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$


\*2：機能維持評価用加速度が機能維持確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. 横形ポンプの構造概要

詳細評価が必要となった横形ポンプの構造概要を別紙 2-2-1 図に示す。横形ポンプは、既往研究により、軸系及び構造系ともに剛な構造であることが確認されている。



断面 A-A



別紙 2-2-1 図 横形ポンプの構造概要図

### 3. 横形ポンプの基本評価項目

#### 3.1 J E A G 4 6 0 1に基づく基本評価項目

J E A G 4 6 0 1において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。


- ・軸の健全性
- ・軸受の健全性
- ・ロータとケーシングのクリアランスの確保
- ・ケーシングの健全性
- ・取付ボルトの健全性
- ・基礎ボルトの健全性
- ・メカニカルシールの健全性
- ・軸継手の健全性
- ・駆動用電動機の健全性

なお、上記の部位のうち、「軸受、ケーシング、メカニカルシールの健全性」については、「既往研究成果として十分な耐震性が確認されており、以下に述べる標準的な評価手順では評価項目から省略することができる。」とされている。

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書における横形ポンプの地震時異常要因分析結果を別紙 2-2-2 図に示す。



別紙 2-2-2 図 横形ポンプの地震時異常要因分析図（耐特委）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑩の基本評価項目が抽出されており、これらの基本評価項目について評価することで、回転機能及び水力特性機能、流体保持機能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これら①～⑩の基本評価項目について、全て評価基準値以下に収まっていれば、動的機能は維持できると考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも評価基準値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まつていれば、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えられる。

## ①基礎ボルト（取付ボルトを含む）の健全性

ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより基礎ボルト（取付ボルト含む）の応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。

## ②支持脚の健全性

ポンプ全体系の応答が過大となることで、支持脚の応力が過大となり損傷に至り、ポンプが転倒することにより機能喪失する。

## ③摺動部（インペラとライナーリングのクリアランス）の健全性

軸変形が過大となり、インペラがライナーリングと接触することで損傷に至り、回転機能及び移送機能が喪失する。

## ④主軸の健全性

軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能及び移送機能が喪失する。

## ⑤メカニカルシールの健全性

軸変形が過大となり、メカニカルシールが損傷することにより移送機能及び流体保持機能が喪失する。

## ⑥軸受の健全性

軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。

## ⑦電動機の健全性

電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失することで、回転機能及び移送機能が喪失する。

## ⑧軸継手の健全性

被駆動器軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで回転機能及び移送機能が喪失する。

## ⑨ケーシングの健全性

接続配管の応答が過大となり、ケーシングノズルが損傷することで移送機能及び流体保持機能が喪失する。

## ⑩冷却水配管の健全性

冷却水配管の応答が過大となり、損傷することで冷却不能に至り、回転機能が喪失する。

#### 4. 横形ポンプの詳細検討方針

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏ました、女川原子力発電所第 2 号機の横形ポンプの動的機能維持評価に係る詳細検討方針について別紙 2-2-2 表に示す。別紙 2-2-2 表に示すとおり、基本評価項目 No. 1~10 に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。

別紙 2-2-2 表 横形ポンプの動的機能維持評価に係る詳細検討方針

No	基本評価 項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載 箇所 <sup>*1</sup>
1	摺動部（インペラ とライナーリング のクリアランス）	○	○	主軸たわみ量の増大により、インペラとライナーリングの接触が発生し、回転機能及び移送機能喪失に関わるため、主軸のたわみを評価する。 <sup>*2</sup>	②
2	主軸	○	○	回転機能及び移送機能保持の観点から、主軸の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
3	冷却水配管	—	○	冷却水配管の応答が過大となり、損傷することで冷却不能に至り、回転機能喪失に関わるため、冷却水配管の発生応力を評価する。	①
4	電動機	○	○	本評価項目の評価は、別項目で行うため省略する。	②
5	支持脚	—	○	支持脚については、高い剛性を有するためにケーシング定着部に荷重がかかる構造となっている。そのため、取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位となることから、取付ボルト及び基礎ボルトを支持脚の評価として代替する。	—
6	メカニカルシール	○	○	既往研究において、耐震性が十分確認されたため、評価は省略できる。	—
7	軸受	○	○	既往研究において、耐震性が十分確認されたため、評価は省略できる。	—
8	軸継手	○	○	地震荷重については軸受で負担するため軸継手部には有意な応力が発生しないことから、軸継手の評価を省略する。	—
9	ケーシング	○	○	既往研究において、耐震性が十分確認されたため、評価は省略できる。	—
10	取付ボルト、 基礎ボルト	○	○	取付ボルト及び基礎ボルトは構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）

注記 \*1 : 本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2 : 添付書類「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

## 5. 横形ポンプの評価基準値の設定

横形ポンプの動的機能維持評価の詳細検討内容に対する評価基準値を別紙 2-2-3 表に示す。

横形ポンプの詳細検討対象設備に対する基本評価項目が評価基準値以下となることを確認することで、詳細検討対象設備の動的機能維持が確保されると判断する。

別紙 2-2-3 表 横形ポンプの評価基準値

No	基本評価項目	評価基準値の設定
1	摺動部（インペラとライナーリングのクリアランス）	インペラとライナーリングの接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらのクリアランスを評価基準値とした。
2	主軸	回転機能の確保の観点から、運転状態Ⅲを基本として、軸の発生応力を弾性範囲内に留めるようⅢ <sub>AS</sub> を評価基準値とした。
3	冷却水配管	配管損傷の観点から、運転状態Ⅳを基本として、通常材料の実降伏が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態Ⅳ <sub>AS</sub> を評価基準値とした。

## 6. 横形ポンプの詳細検討結果

横形ポンプの動的機能維持評価の詳細検討対象設備に対する詳細検討結果を別紙 2-2-4 表に示す。

詳細検討結果は、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、動的機能維持評価の詳細については、耐震計算書「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」にて示す。

別紙 2-2-4 表 燃料プール冷却浄化系ポンプ 詳細検討結果

評価部位	項目	応力分類	算出式	発生値	許容値	評価
摺動部（インペラ とライナーリン グのクリアラン ス）	変位	—	$\delta = \delta_s + \delta_c^{*1}$ $\delta_s : \text{軸自重に地震力を考慮した等分布荷重により羽車側軸端部による軸のたわみ量 [mm]}$ $\delta_c : \text{地震時に羽車側軸端部にかかる荷重による軸のたわみ量 [mm]}$	0.42mm		○
主軸	応力	せん断	$\tau_{\max} = \frac{1}{2 \cdot Z} \cdot \sqrt{M^2 + T^2}^{*1}$ $Z : \text{軸の断面係数 [mm}^3]$ $M : \text{軸に作用する最大曲げモーメント [N \cdot mm]}$ $T : \text{軸に作用するねじりモーメント [N \cdot mm]}$	28MPa	429MPa	○
冷却水配管	応力	一次 応力	解析による <sup>*2</sup>	98MPa	324MPa	○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

\*2：算出過程については、「参考資料 2-2-1 燃料プール冷却浄化系ポンプの動的機能維持評価方法」に示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 横形ポンプ 詳細評価結果の算出過程

## 参考資料 2-2-1 燃料プール冷却浄化系ポンプの動的機能維持評価方法

## 1. 冷却水配管

## 1.1 冷却水配管の応力評価方法

冷却水配管は、応力解析を行い、発生応力を評価する。解析モデル（3次元はりモデル）を参考 2-2-1 図に示す。

配管、弁及び支持構造物については、添付書類「VI-2-1-13 機器・配管系の耐震計算書作成の方法」により、配管、弁、及び支持構造物を評価部位とする。評価結果は、算出応力と許容応力を踏まえ、評価上厳しい箇所の結果について記載する。

解析コードは、「SOLVER」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。



参考 2-2-1 図 冷却水配管解析モデル

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 電動機の「詳細検討」

## 1. 「詳細検討」対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、電動機の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-3-1 表のとおり。

別紙 2-3-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1</sup>	機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*2</sup>	
高圧炉心スプレイ系 ポンプ用電動機	立形すべり 軸受	水平方向	4.7	2.5	×	
		鉛直方向	0.57	1.0	○	
低圧炉心スプレイ系 ポンプ用電動機	立形ころがり 軸受	水平方向	4.2	2.5	×	
		鉛直方向	0.57	1.0	○	
原子炉補機冷却海水 ポンプ用電動機		水平方向	17.35	2.5	×	
		鉛直方向	1.61	1.0	×	
高圧炉心スプレイ 補機冷却海水 ポンプ用電動機		水平方向	1.40	2.5	○	
		鉛直方向	1.61	1.0	×	
燃料プール冷却浄化系 ポンプ用電動機	横形ころがり 軸受	水平方向	1.65	4.7	○	
ほう酸水注入系 ポンプ用電動機		鉛直方向	1.15	1.0	×	
非常用ガス処理系 排風機用電動機		水平方向	1.77	4.7	○	
		鉛直方向	1.30	1.0	×	
可燃性ガス濃度制御系 再結合装置プロワ用 電動機		水平方向	1.81	4.7	○	
		鉛直方向	1.32	1.0	×	
		水平方向	1.77	4.7	○	
		鉛直方向	1.30	1.0	×	


注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$

\*2：機能維持評価用加速度が機能維持確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。


## 2. 電動機の構造概要

詳細評価が必要となった電動機の構造概要を別紙 2-3-1 図～別紙 2-3-3 図に示す。電動機は、機構的に単純であり、いずれも堅牢なモータフレームと回転子とから構成される。


その型式は大別して軸受種類によってすべり軸受ところがり軸受とに分けられ、さらに設置方向により各々立形と横形に分類されるが、いずれも振動系としては類似のものであり、基本的な評価の考え方は全機種に共通なものとなる。



別紙 2-3-1 図 電動機（立形すべり軸受）の構造概要図



別紙 2-3-2 図 電動機（立形ころがり軸受）の構造概要図



別紙 2-3-3 図 電動機（横形ころがり軸受）の構造概要図

### 3. 電動機の基本評価項目

#### 3.1 JEAG 4601に基づく基本評価項目

JEAG 4601において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。

##### ○部品の健全性

- ・固定子
- ・回転子
- ・端子箱

##### ○回転機能の健全性

- ・軸
- ・軸受
- ・固定子と回転子間のクリアランス

##### ○各要素及び全体支持機能の健全性

- ・モータフレーム
- ・台板への取付ボルト
- ・基礎ボルト


##### ○冷却ファン、クーラユニットの健全性

なお、上記の部位のうち、「固定子、回転子、端子箱、固定子と回転子間のクリアランス、モータフレーム、冷却ファン、クーラユニットの健全性」については、「既往研究成果として十分な耐震性が確認されており、以下に述べる標準的な評価手順では評価項目から省略することができる。」とされている。

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書における電動機の地震時異常要因分析結果を別紙 2-3-4 図に示す。



別紙 2-3-4 図 電動機の地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑧の基本評価項目が抽出されており、これらの基本評価項目について評価することで、回転機能及び駆動特性機能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これら①～⑧の基本評価項目について、全て許容値以下に収まっていれば、動的機能は維持できることと考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも許容値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まつていれば、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えられる。

## ① 端子箱の健全性

端子箱の応答が過大となることにより、端子箱もしくは内部部品<sup>(注)</sup>が損傷し、絶縁不良や受電不能になることにより回転機能及び駆動特性機能が喪失する。

(注) 対象設備の端子箱は締結されたケーブルを囲う箱であり、内部部品はない。

## ② フレームの健全性

全体系（モータフレーム）の応答が過大となることにより、電動機構成部品の支持構造部材であるモータフレーム材の応力が過大となりモータフレームが損傷に至ることにより回転機能が喪失する。

## ③ 取付ボルトの健全性

電動機の応答が過大となって発生する転倒モーメントにより電動機を電動機支え台上に固定している取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより回転機能が喪失する。

## ④ 固定子の健全性

全体系の応答が過大となることにより、固定子自身に作用する加速度が過大となり固定子の損傷に至ることにより回転機能及び駆動特性機能が喪失する。

## ⑤ 軸の健全性

軸系（回転子）の応答が過大となることで軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能が喪失する。

## ⑥ 軸受の健全性

軸系（回転子）の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで軸の回転が阻害され、回転機能が喪失する。

## ⑦ 固定子・回転子の健全性

全体系（モータフレーム）の応答が過大となることによる固定子変形量の増大に加え、軸系（回転子）の応答が過大となることによる回転子変形量の増大により、固定子・回転子の接触が発生し、固定子・回転子が損傷することで回転機能が喪失する。

## ⑧ 軸継手の健全性

被駆動機（ポンプ等）軸と電動機軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで被駆動器への回転運動の伝達機能が喪失する。

#### 4. 電動機の「詳細検討」方針

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏ました、女川原子力発電所第2号機の電動機の動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について別紙2-3-2表に示す。別紙2-3-2表に示すとおり、基本評価項目No.1~6に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。

別紙2-3-2表 電動機の動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載 箇所*1
1	端子箱(取付ボルト)	○	○	電動機の端子箱本体は、箱状の構造物で十分な剛性が確認されていることから、地震加速度の大きさに関わらず取付ボルトに最も荷重が作用する。また、端子箱は締結されたケーブルを囲う箱であり、内部部品はないことから、端子箱取付ボルトの発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
2	モータフレーム	○	○	モータフレームは固定子、軸受を支持する構造物であり、地震時にはこれら構成部材に作用する地震荷重によりモータフレームに有意な荷重が作用することから、モータフレームの発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
3	固定子	○	○	全体系の応答が過大となることにより、固定子自身に作用する加速度が過大となり固定子の損傷に至ることにより回転機能及び駆動特性機能喪失に関わるため、固定子の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
4	軸(回転子)	○	○	回転機能保持の観点から、軸(回転子)の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
5	軸受	○	○	回転機能保持の観点から、軸受の発生荷重を評価する。 <sup>*2</sup>	②
6	固定子と回転子のクリアランス	○	○	全体系(モータフレーム)の応答が過大となることによる固定子変形量の増大に加え、軸系(回転子)の応答が過大となることによる回転子変形量の増大により、固定子・回転子の接触が発生し、回転機能喪失に関わるため、固定子のたわみを評価する。 <sup>*2</sup>	②
7	軸継手	—	○	軸継手はポンプ軸とモータ軸をリジットに接続するタイプであり、相対変位が発生しないこと、及び地震荷重については軸受で負担するため軸継手部には有意な応力が発生しないことから、軸継手の評価を省略する。	—
8	取付ボルト、基礎ボルト	○	○	取付ボルト及び基礎ボルトは構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—(構造強度評価対象)
9	冷却ファン、クーラユニットの健全性	○	—	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機、低圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機、原子炉補機冷却水系等から冷却水が供給される。原子炉補機冷却水系配管等は別途耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—(別設備の構造強度評価対象)

注記\*1: 本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2: 添付書類「VI-2-5-5-1-1 高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-5-2-1 低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書」、「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」にそれぞれ記載。

## 5. 電動機の許容値の設定

電動機の動的機能維持評価の「**詳細検討**」内容に対する許容値を別紙 2-3-3 表、別紙 2-3-4 表に示す。

電動機の「**詳細検討**」対象設備に対する基本評価項目が許容値以下となることを確認することで、「**詳細検討**」対象設備の動的機能維持が確保されると判断する。

別紙 2-3-3 表 電動機（立形ころがり軸受、立形すべり軸受）の許容値

No	基本評価項目	許容値の設定
1	端子箱（取付ボルト）	絶縁、受電機能の確保の観点から、通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態IV <sub>AS</sub> を許容値とした。
2	モータフレーム	電動機本体の機能維持の観点から、フレームの発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
3	固定子	固定子の機能維持の観点から、固定子の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
4	軸（回転子）	回転機能の確保の観点から、軸（回転子）の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
5	軸受	軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受許容荷重を許容値とした。
6	固定子と回転子のクリアランス	軸（回転子）と固定子の接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらのクリアランスを許容値とした。

別紙 2-3-4 表 電動機（横形ころがり軸受）の許容値

No	基本評価項目	許容値の設定
1	端子箱（取付ボルト）	絶縁、受電機能の確保の観点から、通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態IV <sub>AS</sub> を許容値とした。
2	モータフレーム	支持機能の確保の観点から、通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態IV <sub>AS</sub> を許容値とした。
3	固定子	固定子の機能維持の観点から、固定子の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
4	軸（回転子）	回転機能の確保の観点から、軸（回転子）の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
5	軸受	軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受許容荷重を許容値とした。
6	固定子と回転子のクリアランス	軸（回転子）と固定子の接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらのクリアランスを許容値とした。

## 6. 電動機の「詳細検討」結果

電動機の動的機能維持評価の「詳細検討」対象設備に対する「詳細検討」結果を別紙 2-3-5 表～別紙 2-3-12 表に示す。

「詳細検討」対象設備である各電動機に対する「詳細検討」結果は、いずれも、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、「詳細検討」対象設備である各電動機の動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、各電動機の動的機能維持評価の詳細については、耐震計算書「VI-2-5-5-1-1 高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-5-2-1 低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」、「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書」、「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に示す。

別紙 2-3-5 表 高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
端子箱（取付ボルト）	応力	引張り	$\sigma_{b_t} = \frac{F_{b_t}}{A_{b_t}}$ <p><math>F_{b_t}</math> : 端子箱取付ボルトに作用する最大荷重[N]  <math>A_{b_t}</math> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	11MPa	185MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b_t} = \frac{Q_{b_t}}{n_t \cdot A_{b_t}}$ <p><math>Q_{b_t}</math> : 端子箱取付ボルトに作用するせん断力[N]  <math>n_t</math> : 端子箱取付ボルトの本数[-]  <math>A_{b_t}</math> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	3MPa	142MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_m = \sigma_{fm} + \sigma_{fw}$ <p><math>\sigma_{fm}</math> : モータフレームに生じる曲げ応力[MPa]  <math>\sigma_{fw}</math> : 自重及び鉛直方向地震力によりモータフレームに生じる応力[MPa]</p>	25MPa	309MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{(p + s) \cdot L \cdot n_p}$ <p><math>F_k</math> : 固定子に生じる組合せ荷重[N]  <math>p</math> : 固定子の溶接部の開先寸法[mm]  <math>s</math> : 固定子のすみ肉脚長[mm]  <math>L</math> : 固定子の溶接長さ[mm]  <math>n_p</math> : 固定子の溶接数[-]</p>	5MPa	53MPa	○
軸（回転子）	応力	組合せ	$\sigma_s = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{sm} + \sigma_{sw})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{sm} + \sigma_{sw})^2 + 4\tau_s^2}$ <p><math>\sigma_{sm}</math> : 軸に生じる曲げ応力[MPa]  <math>\sigma_{sw}</math> : 自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力[MPa]  <math>\tau_s</math> : ポンプ運転によるねじり応力[MPa]</p>	151MPa	354MPa	○
軸受	荷重	（上部軸受）	解析による	5.715 $\times 10^4$ N		○
	荷重	（下部軸受）	解析による	5.360 $\times 10^4$ N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	解析による	0.83mm	3mm	○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-5-5-1-1 高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-6 表 低圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
端子箱（取付ボルト）	応力	引張り	$\sigma_{b,t} = \frac{F_{b,t}}{A_{b,t}}$ <p>F<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用する最大荷重[N] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	10MPa	185MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b,t} = \frac{Q_{b,t}}{n_t \cdot A_{b,t}}$ <p>Q<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用するせん断力[N] n<sub>t</sub>:端子箱取付ボルトの本数[-] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	2MPa	142MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_m = \sigma_{fm} + \sigma_{fw}$ <p>σ<sub>fm</sub>:モータフレームに生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>fw</sub>:自重及び鉛直方向地震力によりモータフレームに生じる応力[MPa]</p>	24MPa	309MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{(p+s) \cdot L \cdot n_p}$ <p>F<sub>k</sub>:固定子に生じる組合せ荷重[N] p:固定子の溶接部の開先寸法[mm] s:固定子のすみ肉脚長[mm] L:固定子の溶接長さ[mm] n<sub>p</sub>:固定子の溶接数[-]</p>	4MPa	53MPa	○
軸（回転子）	応力	組合せ	$\sigma_s = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{sm} + \sigma_{sw})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{sm} + \sigma_{sw})^2 + 4 \tau_s^2}$ <p>σ<sub>sm</sub>:軸に生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>sw</sub>:自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力[MPa] τ<sub>s</sub>:ポンプ運転によるねじり応力[MPa]</p>	75MPa	430MPa	○
軸受	荷重	(上部軸受)	解析による	2.449 × 10 <sup>4</sup> N		○
	荷重	(下部軸受)	解析による	2.983 × 10 <sup>4</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	解析による	0.99mm	2.4mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-5-5-2-1 低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-7 表 原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式*1	発生値	許容値	評価
端子箱（取付ボルト）	応力	引張り	$\sigma_{b,t} = \frac{F_{b,t}}{A_{b,t}}$ <p>F<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用する最大荷重[N] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	47MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b,t} = \frac{Q_{b,t}}{n_t \cdot A_{b,t}}$ <p>Q<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用するせん断力[N] n<sub>t</sub>:端子箱取付ボルトの本数[-] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	12MPa	146MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_m = \sigma_{f,m} + \sigma_{f,w}$ <p>σ<sub>f,m</sub>:モータフレームに生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>f,w</sub>:自重及び鉛直方向地震力によりモータフレームに生じる応力[MPa]</p>	150MPa	316MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{(p+s) \cdot L \cdot n_p}$ <p>F<sub>k</sub>:固定子に生じる組合せ荷重[N] p:固定子の溶接部の開先寸法[mm] s:固定子のすみ肉脚長[mm] L:固定子の溶接長さ[mm] n<sub>p</sub>:固定子の溶接数[-]</p>	3MPa	54MPa	○
軸（回転子）	応力	組合せ	$\sigma_s = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{s,m} + \sigma_{s,w})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{s,m} + \sigma_{s,w})^2 + 4\tau_s^2}$ <p>σ<sub>s,m</sub>:軸に生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>s,w</sub>:自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力[MPa] τ<sub>s</sub>:ポンプ運転によるねじり応力[MPa]</p>	177MPa	447MPa	○
軸受	荷重	(上部軸受)	解析による	1.023 × 10 <sup>5</sup> N		○
	荷重	(下部軸受)	解析による	8.276 × 10 <sup>4</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	解析による	1.31mm	1.6mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-5-7-1-3 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-8 表 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式*1	発生値	許容値	評価
端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{b,t} = \frac{F_{b,t}}{A_{b,t}}$ <p>F<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用する最大荷重[N] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	11MPa	184MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b,t} = \frac{Q_{b,t}}{n_t \cdot A_{b,t}}$ <p>Q<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトに作用するせん断力[N] n<sub>t</sub>:端子箱取付ボルトの本数[-] A<sub>b,t</sub>:端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	2MPa	142MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_m = \sigma_{fm} + \sigma_{fw}$ <p>σ<sub>fm</sub>:モータフレームに生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>fw</sub>:自重及び鉛直方向地震力によりモータフレームに生じる応力[MPa]</p>	3MPa	45MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{n_p \cdot A_p}$ <p>F<sub>k</sub>:固定子に生じる組合せ荷重[N] n<sub>p</sub>:固定子取付ピンの本数[-] A<sub>p</sub>:ピンの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	5MPa	121MPa	○
軸(回転子)	応力	組合せ	$\sigma_s = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_{sm} + \sigma_{sw})$ $+ \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_{sm} + \sigma_{sw})^2 + 4\tau_s^2}$ <p>σ<sub>sm</sub>:軸に生じる曲げ応力[MPa] σ<sub>sw</sub>:自重及び鉛直方向地震力により軸に生じる応力[MPa] τ<sub>s</sub>:ポンプ運転によるねじり応力[MPa]</p>	16MPa	474MPa	○
軸受	荷重	(上部軸受)	解析による	2.712 × 10 <sup>2</sup> N		○
	荷重	(下部軸受)	解析による	2.809 × 10 <sup>3</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	解析による	0.01mm	0.8mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-5-7-2-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-9 表 燃料プール冷却浄化系ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式*1	発生値	許容値	評価
端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{t,b} = \text{Max}[\sigma_{t,b,x}, \sigma_{t,b,y}]$ $\sigma_{t,b,x}$ : 水平方向地震力が x 方向(横方向)により ボルト 1 本あたりにはたらく引張力[N] $\sigma_{t,b,y}$ : 水平方向地震力が y 方向(長手方向)によ りボルト 1 本あたりにはたらく引張力[N]	5MPa	210MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{t,b} = \frac{Q_{t,b}}{n_t \cdot A_{t,b}}$ $Q_{t,b}$ : ボルトに作用するせん断力[N] $n_t$ : 端子箱取付ボルトの本数[-] $A_{t,b}$ : 端子箱取付ボルトの断面積[mm <sup>2</sup> ]	2MPa	161MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2}$ $\sigma_{s1}$ : 電動機重量による応力[MPa] $\sigma_{s2}$ : 水平方向地震力(横方向)による曲げ応力及 び圧縮応力[MPa] $\sigma_{s4}$ : 鉛直方向地震力による応力[MPa] $\tau_{s2}$ : 水平方向地震力(横方向)によるせん断応力 [MPa]	33MPa	35MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_p = \frac{F}{n_p \cdot A_p}$ $F$ : ピンにはたらく合成荷重[N] $n_p$ : ピンの本数[-] $A_p$ : ピンの断面積[mm <sup>2</sup> ]	15MPa	129MPa	○
軸(回転子)	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \cdot \tau_t^2}$ $\sigma_b$ : 軸にはたらく最大曲げ応力[MPa] $\tau_t$ : 軸に生じるねじり応力[MPa]	127MPa	373MPa	○
軸受	荷重 (軸継手側)	(軸継手側)	$P_{o,r,2} = \text{Max}[P_1, P_2]$ $P_1$ : 静等価ラジアル荷重[N] $P_2$ : 静等価ラジアル荷重[N]	3.919 × $10^3$ N		○
	荷重 (反軸継手側)	(反軸継手側)	$P_{o,r,1} = \text{Max}[P_1, P_2]$ $P_1$ : 静等価ラジアル荷重[N] $P_2$ : 静等価ラジアル荷重[N]	4.126 × $10^3$ N		○
固定子と 回転子の クリアラ ンス	変位	—	$y_{max} = \frac{F_{R1} \cdot \ell_{r,c} \cdot (\ell_{b,L}^2 - \ell_{r,c}^2)^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3 \cdot E \cdot I \cdot \ell_{b,L}}}$ $F_{R1}$ : 地震力により軸に作用する荷重[N] $\ell_{r,c}$ : 軸(回転子)の重心位置[mm] $\ell_{b,L}$ : 反軸継手側・軸継手側(反負荷側・負荷側) 軸受間距離[mm] $E$ : 軸の綫弾性係数[MPa] $I$ : 軸の断面二次モーメント[mm <sup>4</sup> ]	1.44mm	2.00mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-4-3-1-2 燃料プール冷却浄化系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-10 表 ほう酸水注入系ポンプ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{t,b} = \frac{F_{t,b}}{A_{t,b}}$ F <sub>t,b</sub> : ボルトに作用する引張力[N] A <sub>t,b</sub> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm <sup>2</sup> ]	4MPa	202MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{t,b} = \frac{Q_{t,b}}{n_t \cdot A_{t,b}}$ Q <sub>t,b</sub> : ボルトに作用するせん断力[N] n <sub>t</sub> : 端子箱取付ボルトの本数[-] A <sub>t,b</sub> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm <sup>2</sup> ]	1MPa	155MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s,1} + \sigma_{s,2} + \sigma_{s,4})^2 + 3 \cdot \tau_{s,2}^2}$ σ <sub>s,1</sub> : 電動機重量による応力[MPa] σ <sub>s,2</sub> : 水平方向地震力(横方向)による曲げ応力及び圧縮応力[MPa] σ <sub>s,4</sub> : 鉛直方向地震力による応力[MPa] τ <sub>s,2</sub> : 水平方向地震力(横方向)によるせん断応力[MPa]	21MPa	40MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_p = \frac{F}{n_p \cdot A_p}$ F : ピンにはたらく合成荷重[N] n <sub>p</sub> : ピンの本数[-] A <sub>p</sub> : ピンの断面積[mm <sup>2</sup> ]	14MPa	130MPa	○
軸(回転子)	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \cdot \tau_t^2}$ σ <sub>b</sub> : 軸にはたらく最大曲げ応力[MPa] τ <sub>t</sub> : 軸に生じるねじり応力[MPa]	23MPa	456MPa	○
軸受	荷重	(軸継手側)	$P_{o,r,2} = \text{Max}[P_1, P_2]$ P <sub>1</sub> : 静等価ラジアル荷重[N] P <sub>2</sub> : 静等価ラジアル荷重[N]	1.231× 10 <sup>3</sup> N		○
	荷重	(反軸継手側)	$P_{o,r,1} = \text{Max}[P_1, P_2]$ P <sub>1</sub> : 静等価ラジアル荷重[N] P <sub>2</sub> : 静等価ラジアル荷重[N]	1.223× 10 <sup>3</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	$y_{max} = \frac{F_{R1} \cdot \theta_{r,c} \cdot (\theta_{b,L}^2 - \theta_{r,c}^2)^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3 \cdot E \cdot I \cdot \theta_{b,L}}}$ F <sub>R1</sub> : 地震力により軸に作用する荷重[N] θ <sub>r,c</sub> : 軸(回転子)の重心位置[mm] θ <sub>b,L</sub> : 反軸継手側・軸継手側(反負荷側・負荷側)軸受間距離[mm] E : 軸の縦弾性係数[MPa] I : 軸の断面二次モーメント[mm <sup>4</sup> ]	0.06mm	0.65mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-11 表 非常用ガス処理系排風機用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式*1	発生値	許容値	評価
端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{t b} = \frac{F_{t b}}{A_{t b}}$ <p>F<sub>t b</sub> : ボルトに作用する引張力[N] A<sub>t b</sub> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	4MPa	201MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{t b} = \frac{Q_{t b}}{n_t \cdot A_{t b}}$ <p>Q<sub>t b</sub> : ボルトに作用するせん断力[N] n<sub>t</sub> : 端子箱取付ボルトの本数[-] A<sub>t b</sub> : 端子箱取付ボルトの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	2MPa	155MPa	○
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2}$ <p>σ<sub>s1</sub> : 電動機重量による応力[MPa] σ<sub>s2</sub> : 水平方向地震力(横方向)による曲げ応力及び圧縮応力[MPa] σ<sub>s4</sub> : 鉛直方向地震力による応力[MPa] τ<sub>s2</sub> : 水平方向地震力(横方向)によるせん断応力[MPa]</p>	25MPa	40MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_p = \frac{F}{n_p \cdot A_p}$ <p>F : ピンにはたらく合成荷重[N] n<sub>p</sub> : ピンの本数[-] A<sub>p</sub> : ピンの断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	11MPa	129MPa	○
軸(回転子)	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \cdot \tau_t^2}$ <p>σ<sub>b</sub> : 軸にはたらく最大曲げ応力[MPa] τ<sub>t</sub> : 軸に生じるねじり応力[MPa]</p>	16MPa	456MPa	○
軸受	荷重 (軸継手側)		$P_{o r, 2} = \text{Max}[P_1, P_2]$ <p>P<sub>1</sub> : 静等価ラジアル荷重[N] P<sub>2</sub> : 静等価ラジアル荷重[N]</p>	1.033 × 10 <sup>3</sup> N		○
	荷重 (反軸継手側)		$P_{o r, 1} = \text{Max}[P_1, P_2]$ <p>P<sub>1</sub> : 静等価ラジアル荷重[N] P<sub>2</sub> : 静等価ラジアル荷重[N]</p>	1.031 × 10 <sup>3</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	$y_{max} = \frac{F_{R1} \cdot (\ell_{b, L} - \ell_{r, C}) \cdot (\ell_{b, L}^2 - (\ell_{b, L} - \ell_{r, C})^2)^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3 \cdot E \cdot I \cdot \ell_{b, L}}}$ <p>F<sub>R1</sub> : 地震力により軸に作用する荷重[N] ℓ<sub>r, C</sub> : 軸(回転子)の重心位置[mm] ℓ<sub>b, L</sub> : 反軸継手側・軸継手側(反負荷側・負荷側)軸受間距離[mm] E : 軸の縦弾性係数[MPa] I : 軸の断面二次モーメント[mm<sup>4</sup>]</p>	0.05mm	1.00mm	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-3-12 表 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ用電動機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式*1	発生値	許容値	評価
モータフレーム	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2}$ <p> <math>\sigma_{s1}</math> : 電動機重量による応力 [MPa]  <math>\sigma_{s2}</math> : 水平方向地震力（横方向）による曲げ応力及び圧縮応力 [MPa]  <math>\sigma_{s4}</math> : 鉛直方向地震力による応力 [MPa]  <math>\tau_{s2}</math> : 水平方向地震力（横方向）によるせん断応力 [MPa]         </p>	36MPa	40MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_p = \frac{F}{n_p \cdot A_p}$ <p> <math>F</math> : ピンにはたらく合成荷重 [N]  <math>n_p</math> : ピンの本数 [-]  <math>A_p</math> : ピンの断面積 [mm<sup>2</sup>]         </p>	10MPa	110MPa	○
軸（回転子）	応力	組合せ	$\sigma_s = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \cdot \tau_t^2}$ <p> <math>\sigma_b</math> : 軸にはたらく最大曲げ応力 [MPa]  <math>\tau_t</math> : 軸に生じるねじり応力 [MPa]         </p>	100MPa	412MPa	○
軸受	荷重	(軸継手側)	$P_{o,r,2} = \text{Max}[P_1, P_2]$ <p> <math>P_1</math> : 静等価ラジアル荷重 [N]  <math>P_2</math> : 静等価ラジアル荷重 [N]         </p>	1.302 × 10 <sup>3</sup> N		○
	荷重	(反軸継手側)	$P_{o,r,1} = \text{Max}[P_1, P_2]$ <p> <math>P_1</math> : 静等価ラジアル荷重 [N]  <math>P_2</math> : 静等価ラジアル荷重 [N]         </p>	1.120 × 10 <sup>3</sup> N		○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	$y_{max} = \frac{F_{R1} \cdot l_{r,c} \cdot (l_{b,L}^2 - l_{r,c}^2)^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3} \cdot E \cdot I \cdot l_{b,L}}$ <p> <math>F_{R1}</math> : 地震力により軸に作用する荷重 [N]  <math>l_{r,c}</math> : 軸（回転子）の重心位置 [mm]  <math>l_{b,L}</math> : 反軸継手側・軸継手側（反負荷側・負荷側）軸受間距離 [mm]  <math>E</math> : 軸の綫弾性係数 [MPa]  <math>I</math> : 軸の断面二次モーメント [mm<sup>4</sup>]         </p>	0.57mm	1.00mm	○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## ファンの詳細評価

## 1. 「詳細検討」対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、ファンの機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-4-1 表のとおり。

別紙 2-4-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1</sup>	機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*2</sup>
非常用ガス処理系 排風機	遠心直結 型	水平方向	1.81	2.3	○
		鉛直方向	1.32	1.0	×
可燃性ガス濃度制御系 再結合装置プロワ	遠心直動 型	水平方向	1.77	2.6	○
		鉛直方向	1.30	1.0	×


注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$

\*2：機能維持評価用加速度が機能維持確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. ファンの構造概要

原子力発電所で用いられているファンには、遠心式ファン及び軸流式ファンがあり、遠心式ファンは軸振動系の違いから直結型及び直動型に分類される。詳細評価が必要となった遠心式ファンの構造概要を別紙 2-4-1 図、別紙 2-4-2 図に示す。遠心直結型ファンは、電動機とインペラ（羽根車）が水平に伸びた軸により連結され、中間を 2 つの軸受で支持する構造なっている。遠心直動型ファンは、インペラが電動機回転軸端に直接取付けられており、電動機の軸受で荷重及びモーメントを支持する構造となっている。

以上のようにファンは分類されるが、いずれも振動性上大きく逸脱するものではないため、基本的な評価の考え方は共通なものとなる。



別紙 2-4-1 図 ファン（遠心直結型）の構造概要図



別紙 2-4-2 図 ファン（遠心直動型）の構造概要図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

### 3. ファンの基本評価項目

#### 3.1 JEAG 4601に基づく基本評価項目

JEAG 4601において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。

##### ○回転機能の健全性

- ・軸
- ・軸受
- ・インペラとファンケーシング間のクリアランス

##### ○静圧の確保及び密閉機能の健全性

- ・ファンケーシング
- ・軸シール

##### ○各要素及び全体支持機能の健全性

- ・軸系架台
- ・ファンケーシング固定ボルト
- ・電動機固定ボルト
- ・基礎ボルト

##### ○駆動用電動機の健全性


なお、上記の部位のうち、「解析等で剛であることが確認されたものや、軸流ファンのように型式的に剛であることが明白であるものについては適宜評価項目を省略することができる。」とされている。

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書におけるファンの地震時異常要因分析結果を別紙 2-4-3 図に示す。

なお、耐特委報告書では、ファンを構造面から遠心直結型、遠心直動型、及び軸流式の 3 タイプに分類した上で、各タイプの構成要素を全て含んだメカニカルシール付遠心直結型ファンを代表として分析し、基本評価項目を抽出している。



別紙 2-4-3 図 ファンの地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑬の基本評価項目が抽出されており、これらの基本評価項目について評価することで、回転機能及び風量、静圧特性機能、気密性能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これら①～⑬の基本評価項目について、全て許容値以下に収まっていれば、動的機能は維持できると考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について(a)に遠心直結型ファンを、(b)に遠心直動型ファンを個別に記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも許容値を超えると、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まつていれば、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えられる。

(a) 遠心直結型ファンの基本評価項目の検討

①ケーシングの健全性

ケーシングの応答が過大となることにより、ケーシング材の応力が過大となり損傷に至ることで、風量、静圧特性機能及び気密性能が喪失する。

②ケーシング取付ボルトの健全性

ケーシングの応答が過大となることによって、転倒モーメントにより取付ボルトの応力が過大となり損傷に至ることで、回転機能、風量及び静圧特性機能が喪失する。

③軸の健全性

軸系の応答が過大となることで軸応力が過大となり、軸が損傷することで回転機能が喪失する。

④軸受の健全性

軸系の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで軸の回転が阻害され、回転機能が喪失する。

⑤軸受固定ボルトの健全性

軸系の応答が過大となることで軸受固定ボルトの応力が過大となり損傷に至ることで、回転機能が喪失する。

⑥インペラとケーシングとのクリアランスの健全性

ケーシングの応答が過大となることによりケーシング変位及び軸変位が過大になることによりインペラ・ケーシング間の接触が発生しインペラが損傷に至ることにより回転機能及び風量機能及び静圧特性機能、気密機能が喪失する。

⑦ベローズジョイントの健全性

ケーシング及び軸系の応答が過大となることにより、軸受ーケーシング間に過大な相対変位が生じることでベローズジョイントが損傷に至り、気密性能が喪失する。

⑧軸継手の健全性

被軸系と電動機の応答が過大となることにより、軸継手部に過大な相対変位が生じることで軸継手が損傷に至り、回転機能が喪失する。

⑨メカニカルシールの健全性

軸シール部の応答が過大となることにより、メカニカルシールが損傷に至ることで、気密性能が喪失する。

#### ⑩電動機取付ボルトの健全性

電動機の応答が過大となって発生する転倒モーメントにより電動機を電動機固定部に接続する電動機取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り、電動機が転倒することにより回転機能が喪失する

#### ⑪電動機の健全性

電動機の応答が過大となり電動機の機能が喪失し回転機能及び風量、静圧特性機能が喪失する。

#### ⑫基礎ボルトの健全性

ケーシング、軸系及び電動機の応答が過大となることにより、ファンをベースに固定する基礎ボルトが損傷することにより回転機能が喪失する。

#### ⑬フレキシブルダクト継手の健全性

ケーシング及び空調ダクトの応答が過大となることにより、ケーシングダクト間に過大な相対変位が生じることでフレキシブルダクト継手が損傷に至り、風量、静圧特性機能及び気密性能が喪失する。

### (b) 遠心直動型ファンの基本評価項目の検討

別紙 2-4-3 図の各基本評価項目における可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワが機能喪失に至る現象について以下に示す。

#### ①ケーシングの健全性

ケーシングの応答が過大となることによるフレーム材の応力の増大、及びケーシング変位が過大となることにより、インペラ・ケーシング間の接触が発生することでケーシングが損傷に至ることにより風量機能及び静圧特性機能、気密機能が喪失する。

#### ②ケーシング取付ボルトの健全性

ケーシングの応答が過大となることによりケーシング固定部のモーメントが過大となり、ケーシングと電動機を接続するケーシング取付ボルトが損傷することにより回転機能及び風量機能、静圧特性機能が喪失する。

#### ③軸の健全性

軸系の応答が過大となることで軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能が喪失する。

#### ④軸受の健全性

軸系の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで軸の回転が阻害され、回転機能が喪失する。

## ⑤軸受固定ボルトの健全性

軸受固定ボルトは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。

## ⑥インペラとケーシングとのクリアランスの健全性

ケーシングの応答が過大となることによりケーシング変位及び軸変位が過大になることによりインペラ・ケーシング間の接触が発生しインペラが損傷に至ることにより回転機能及び風量機能、静圧特性機能が喪失する。

## ⑦ベローズジョイントの健全性

ベローズジョイントは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。

## ⑧軸継手の健全性

軸受けは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。

## ⑨メカニカルシールの健全性

メカニカルシールは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。

## ⑩電動機取付ボルトの健全性

電動機の応答が過大となって発生する転倒モーメントにより電動機を電動機固定部に接続する電動機取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り、電動機が転倒することにより回転機能が喪失する。

## ⑪電動機本体の健全性

電動機の応答が過大となり電動機の機能が喪失し回転機能及び風量、静圧特性機能が喪失する。

## ⑫基礎ボルトの健全性

ケーシング、軸系及び電動機の応答が過大となることにより、ファンをベースに固定する基礎ボルト<sup>(注)</sup>が損傷することにより回転機能が喪失する。

(注)：可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワは、プレース及びベース取付溶接部で固定されており、基礎ボルトはない。

## ⑬フレキシブルダクト継手の健全性

フレキシブルダクト継手は遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。

#### 4. ファンの「詳細検討」方針

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏ました、女川原子力発電所第 2 号機の電動機の動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について別紙 2-4-2-1 表、別紙 2-4-2-2 表に示す。別紙 2-4-2-1 表、別紙 2-4-2-2 表に示す基本評価項目に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。

別紙 2-4-2-1 表 ファン（遠心直結型）の動的機能維持評価に係る「詳細検討」内容

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載箇所 *1
1	ケーシング	○	○	共通架台上にケーシング取付ボルトを用いて固定されており、地震時にファンケーシングの荷重はケーシング取付ボルトで受け持つことから、クリティカル部位である当該ボルトを代表とし、ファンケーシングの評価は対象外とする。	—
2	ケーシング取付ボルト	○	○	構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）
3	軸	○	○	材料力学等の公式により、主軸の発生応力（曲げ）の評価を実施。 <sup>*2</sup>	②
4	軸受	○	○	材料力学等の公式により、軸受の発生荷重の評価を実施。 <sup>*2</sup>	②
5	軸受固定ボルト	○	○	軸受固定ボルトは軸受の耐力を超える様に設計されており、軸受を代表として評価（計算書省略）。	—
6	インペラとケーシングとのクリアランス	○	○	軸変位量の増大によりインペラ・ケーシング間で接触が発生し、回転機能の喪失に関わるため、インペラとケーシングとのクリアランスを評価する。 <sup>*2</sup>	②
7	ベローズ	—	○	ベローズは遠心直結型ファンに構造上存在しない為、評価対象外とする。	—
8	軸継手	○	○	軸継手は高い剛性を有しており、軸継手部では有意な変位は生じない設計としていることから評価対象外とする。	—
9	メカニカルシール	○	○	メカニカルシールは遠心直結型ファンに構造上存在しない為、評価対象外とする。	—
10	原動機取付ボルト	○	○	構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）
11	原動機	—	○	本評価項目の評価は、別項目で行うため省略する。	②
12	基礎ボルト	○	○	構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）
13	フレキシブルダクト継手	—	○	フレキシブルダクト継手は機器とダクトの接続部にあるが、フレキシブルダクト継手近傍のダクトにサポートを設置し、優位な変位が生じない設計であることを確認している（計算書省略）。	—

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書」に記載。

別紙 2-4-2-2 表 ファン（遠心直動型）の動的機能維持評価に係る「詳細検討」内容  
(可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ)

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載箇 所 <sup>*1</sup>
1	ケーシング	○	○	耐特委でケーシングに要求される機能維持の観点から、風量機能、静圧特性機能維持に関わる部品としてプロワケーシング、及び気密機能維持に関わる部品としてキャンが該当する。上記部品は十分な剛性を有しており、地震時にはケーシング取付ボルトに最も荷重が作用することから、当該ボルトの発生応力を評価する。	—
2	ケーシング取付ボルト	○	○	上記の方針に従い、ケーシング取付ボルトに相当する部品としてキャン取付ボルト及びプロワケーシング取付ボルトの発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
3	軸	○	○	別紙 2-3 「電動機の「詳細検討」」で評価することから、軸の評価を省略する。	②
4	軸受	○	○	別紙 2-3 「電動機の「詳細検討」」で評価することから、軸受の評価を省略する。	②
5	軸受固定ボルト	—	○	軸受固定ボルトは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。	—
6	インペラとケーシングとのクリアランス	○	○	軸変位量の増大によりインペラ・ケーシング間で接触が発生し、回転機能の喪失に関わるため、インペラとケーシングとのクリアランス（隙間）を評価する。 <sup>*2</sup>	②
7	ベローズ	—	○	ベローズは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。	—
8	軸継手	○	○	軸継手は遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。	—
9	メカニカルシール	○	○	メカニカルシールは遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。	—
10	電動機取付ボルト	○	○	耐特委では電動機固定部のボルトが損傷することにより回転機能が喪失するとしており、電動機固定部として、ブラケットとの接続部であるプロワ電動機取付ボルト及びブラケット取付けボルトを評価対象部位とする。電動機のフレームは十分な剛性を有しており、地震時には当該ボルトに最も荷重が作用することから、当該ボルトに発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
11	電動機本体	—	○	別紙 2-3 「電動機の「詳細検討」」で評価することから、電動機本体の評価の記載を省略する。	②
12	基礎ボルト	○	○	耐特委における基礎ボルトに相当するプレース及びベース取付溶接部は構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）
13	フレキシブルダクト継手	—	○	フレキシブルダクト継手は遠心直動型ファンの構成部材にはない為、評価対象外とする。	—

注記 \*1 : 本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2 : 添付書類「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に記載。

## 5. ファンの許容値の設定

ファンの動的機能維持評価の「**詳細検討**」内容に対する許容値を別紙2-4-3-1表、別紙2-4-3-2表に示す。

ファンの「**詳細検討**」対象設備に対する基本評価項目が許容値以下となることを確認することで、「**詳細検討**」対象設備の動的機能維持が確保されると判断する。

別紙2-4-3-1表 ファン（遠心直結型）の許容値  
(非常用ガス処理系排風機)

No.	基本評価項目	許容値の設定
1	軸	回転機能の確保の観点から、軸の発生応力を弹性範囲内に留めるよう許容応力状態Ⅲ <sub>AS</sub> を許容値とした。
2	軸受	軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受基本静定格荷重を許容値とした。
3	インペラとケーシングとのクリアランス	インペラとケーシングの接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらの設計許容隙間を許容値とした。

別紙2-4-3-2表 ファン（遠心直動型）の許容値  
(可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ)

No.	基本評価項目	許容値の設定
1	ケーシング取付ボルト	JEAG4601・補-1984のその他の支持構造物の評価応力状態Ⅳ <sub>AS</sub> を準用し設定した。
		JEAG4601・補-1984のその他の支持構造物の評価応力状態Ⅳ <sub>AS</sub> を準用し設定した。
2	インペラとケーシングとのクリアランス	インペラとケーシングの接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらの設計許容隙間を許容値とした。
3	電動機取付ボルト	JEAG4601・補-1984のその他の支持構造物の評価応力状態Ⅳ <sub>AS</sub> を準用し設定した。
		JEAG4601・補-1984のその他の支持構造物の評価応力状態Ⅳ <sub>AS</sub> を準用し設定した。

## 6. ファンの「詳細検討」結果

ファンの動的機能維持評価の「詳細検討」対象設備に対する「詳細検討」結果を別紙 2-4-4 表、別紙 2-4-5 表に示す。

「詳細検討」対象設備であるファンに対する「詳細検討」結果は、いずれも、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、「詳細検討」対象設備であるプロワの動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、各ファンの動的機能維持評価の詳細については、個別の耐震計算書「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書」、「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に示す。

別紙 2-4-4 表 非常用ガス処理系排風機 「詳細検討」結果

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
軸	応力	曲げ	$\sigma_1 = M_{\max} / Z_2$ $\sigma_1$ : 発生応力 [MPa] $M_{\max}$ : 最大曲げモーメント [N・mm] $Z_2$ : 軸断面係数 [mm <sup>3</sup> ]	76MPa	483MPa	○
軸受	荷重	—	$R = \frac{\ell_4 + L}{L} \cdot P$ $R = \frac{\ell_4}{L} \cdot P$ $R$ : 軸受荷重 [N] $\ell_4$ : 荷重位置 [mm] $L$ : 軸受スパン長さ [mm] $P$ : 合成荷重 [N]	15760N	60000N	○
インペラとケーシングとのクリアランス	変位	—	解析による			○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-9-4-4-1-3 非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-4-5 表 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ 「詳細検討」結果 (1/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
ケーシング 取付ボルト	プロワケーシング取付ボルト	応力 引張り	$\sigma_{b4} = \frac{F_{b4}}{n_{f14} \cdot A_{b4}}$ <p>F<sub>b4</sub>: プロワケーシング取付ボルトに作用する引張力[N]  n<sub>f14</sub>: 引張力を受けるとして期待するプロワケーシング取付ボルトの本数[-]  A<sub>b4</sub>: プロワケーシング取付ボルトの軸断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	11MPa	152MPa	○
		応力 せん断	$\tau_{b4} = \frac{Q_{b4}}{n_4 \cdot A_{b4}}$ <p>Q<sub>b4</sub>: プロワケーシング取付ボルトに作用するせん断力[N]  n<sub>4</sub>: プロワケーシング取付ボルトの本数[-]  A<sub>b4</sub>: プロワケーシング取付ボルトの軸断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	5MPa	117MPa	○
	キャン取付ボルト	応力 引張り	$\sigma_{b3} = \frac{F_{b3}}{n_{f13} \cdot A_{b3}}$ <p>F<sub>b3</sub>: キャン取付ボルトに作用する引張力[N]  n<sub>f13</sub>: 引張力を受けるとして期待するキャン取付ボルトの本数[-]  A<sub>b3</sub>: キャン取付ボルトの軸断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	18MPa	275MPa	○
		応力 せん断	$\tau_{b3} = \frac{Q_{b3}}{n_3 \cdot A_{b3}}$ <p>Q<sub>b3</sub>: キャン取付ボルトに作用するせん断力[N]  n<sub>3</sub>: キャン取付ボルトの本数[-]  A<sub>b3</sub>: キャン取付ボルトの軸断面積[mm<sup>2</sup>]</p>	1MPa	211MPa	○
インペラとケーシングとのクリアランス	変位	—	解析による			○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-4-5 表 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワ 「詳細検討」結果 (2/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価	
電動機 取付ボルト	プロワ電動機 取付ボルト	応力	引張り	$\sigma_{b1} = \frac{F_{b1}}{A_{b1}}$ $F_{b1}$ : プロワ電動機取付ボルトに作用する引張力[N] $A_{b1}$ : プロワ電動機取付ボルトの軸断面積 [mm <sup>2</sup> ]	20MPa	158MPa	○
		応力	せん断	$\tau_{b1} = \frac{Q_{b1}}{n_1 \cdot A_{b1}}$ $Q_{b1}$ : プロワ電動機取付ボルトに作用するせん断力[N] $n_1$ : プロワ電動機取付ボルトの本数[-] $A_{b1}$ : プロワ電動機取付ボルトの軸断面積 [mm <sup>2</sup> ]	14MPa	122MPa	○
	プラケット 取付ボルト	応力	引張り	$\sigma_{b2} = \frac{F_{b2}}{A_{b2}}$ $F_{b2}$ : プラケット取付ボルトに作用する引張力[N] $A_{b2}$ : プラケット取付ボルトの軸断面積 [mm <sup>2</sup> ]	45MPa	158MPa	○
		応力	せん断	$\tau_{b2} = \frac{Q_{b2}}{n_2 \cdot A_{b2}}$ $Q_{b2}$ : プラケット取付ボルトに作用するせん断力[N] $n_2$ : プラケット取付ボルトの本数[-] $A_{b2}$ : プラケット取付ボルトの軸断面積 [mm <sup>2</sup> ]	7MPa	122MPa	○

注記\*1: 算出過程については、添付書類「VI-2-9-4-4-2-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書」に記載。

非常用ディーゼル発電設備（機関）の「**詳細検討**」

1. 「**詳細検討**」対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、非常用ディーゼル発電設備（機関）の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-5-1 表のとおり。

別紙 2-5-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度* <sup>1</sup>	機能確認済加速度* <sup>1</sup>	超過の有無* <sup>2</sup>
非常用ディーゼル発電設備（機関）	非常用ディーゼル機関 機関本体	機関	水平方向	1.67	1.1
			鉛直方向	1.17	1.0
		ガバナ	水平方向	1.67	1.8
			鉛直方向	1.17	1.0
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 機関本体	機関	水平方向	1.67	1.1
			鉛直方向	1.17	1.0
		ガバナ	水平方向	1.67	1.8
			鉛直方向	1.17	1.0

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$


\*2：機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. 非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の構造概要

詳細評価が必要となった非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の構造概要を別紙 2-5-1 図及び別紙 2-5-2 図に示す。

非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関は、ピストンの往復運動をクランク軸の回転運動に変え、発電機に回転力を与える機構である。そのクランクケースにはシリンダ、ピストン、連接棒、クランク軸シリンダ内への燃焼空気吸入用とシリンダ外への燃焼ガス排気用の吸排気弁、及びそれらの動弁機構、各機構へ回転を連結するギヤリング、燃焼用空気を圧縮する過給機等を付属又は内蔵している。また、出力制御のために、ガバナ、ガバナに接続するガバナリンク、燃料加減軸からなる機構及びオーバースピードトリップ装置が備えられている。


非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関は J E A G 4 6 0 1 や耐特委で検討されている非常用ディーゼル発電機と同様の機構、構造であり特有の形状や構成部品の違いはない。



出典：J E A G 4 6 0 1

(女川 2 号非常用ディーゼル機関は 18 気筒であるが、基本構造は同じ)

別紙 2-5-1 図 非常用ディーゼル機関の構造図



出典：(財)原子力工学試験センター原子力発電施設耐震信頼性実証試験に関する調査報告書  
 その6 非常用ディーゼル発電機システム耐震実証試験

別紙2-5-2 図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の構造図

### 3. 非常用ディーゼル発電設備（機関）の基本評価項目

#### 3.1 JEAG 4601に基づく基本評価項目

JEAG 4601において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。

- ガバナリングの健全性
- 機械式オーバースピードトリップ装置の健全性
- 始動弁，主始動弁の健全性
- 燃料噴射ポンプの健全性
- 冷却水ポンプの健全性
- 潤滑油ポンプの健全性
- 過給機の健全性
- 排気管ベローズの健全性
- ピストン，クランク軸，連結棒の健全性
- 基準軸受の健全性
- カム軸の健全性
- ギヤリングの健全性
- 動弁装置の健全性
- ディーゼル機関本体の健全性
- 潤滑油サンプタンクの波高
- ガバナの健全性

なお、上記の部位のうち、「ガバナリング，機械式オーバースピードトリップ装置，始動弁・主始動弁，燃料噴射ポンプ，ピストン，クランク軸，連結棒，基準軸受，カム軸，ギヤリング，動弁装置」については、「高圧の爆発圧力による力，回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料，構造，強度を有しており，地震加速度による影響は非常に小さいこと（中略），評価を省略することができる。」とされている。また、「冷却水ポンプ，潤滑油ポンプ，過給機」については、「地震時においても取付ボルトの強度，回転部のクリアランスに十分な余裕があることが確認されており，評価を省略することができる。」とされている。

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目


耐特委においては、以下の6項目に分類し検討を実施している。

- a. ディーゼル機関本体
- b. 出力制御系
- c. 始動空気系
- d. 燃料油系
- e. 冷却水系
- f. 潤滑油系

a. ディーゼル機関本体

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電機の地震時異常要因分析結果(ディーゼル機関本体)を別紙2-5-3図に示す。



別紙2-5-3図 非常用ディーゼル発電機(ディーゼル機関本体)の地震時異常要因分析図  
(耐特委報告書)

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、以下の①～⑧の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、往復動の継続、回転の継続、往復動と回転動の連続、開閉動作の継続及び本体の固定を確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～⑧について全て許容値以下に収まつていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超えると、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① ピストンの健全性

ピストンの応答が過大となることにより、ピストンピンメタル面圧が増大し損傷に至り機関運転不能となる。

② クランク軸の健全性

クランク軸の応答が過大となることにより、軸受荷重が過大となり損傷に至り機関運転不能となる。

### ③ カム軸の健全性

カム軸の応答が過大となることにより、軸受荷重が過大となり損傷に至り機関運転不能となる。

### ④ ギヤリングの健全性

ギヤリングの応答が過大となることにより、以下の要因により機関運転不能となる。

- ・アイドルギヤ軸受荷重が過大となり軸受損傷。
- ・軸の曲げ荷重が過大となり軸の曲がり発生。
- ・歯車の曲げ応力が過大となり歯の折損。

### ⑤ 連接棒の健全性

連接棒の応答が過大となることにより、軸受荷重が過大となり損傷に至り機関運転不能となる。

### ⑥ 動弁装置の健全性

動弁装置の応答が過大となることにより、以下の要因により機関運転不能となる。

- ・地震慣性力による弁の誤開閉。
- ・バルブレバー軸受の荷重が過大となり軸受損傷。
- ・バルブレバー軸受の損傷に伴うバルブレバー損傷。
- ・プッシュロッドの曲がり発生。

### ⑦ 基準軸受の健全性

クランクケース及びシリンダーライナーの応答が過大となることにより、クランク軸の軸方向移動により基準軸受の損傷に至り機関運転不能となる。


### ⑧ 機関本体の健全性

機関本体（クランクケース・シリンダーライナー含む）の応答が過大となることにより、機関の転倒モーメントが過大となり基礎ボルト及び機関取付ボルトの折損に至り機関運転不能となる。

b. 出力制御系

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電機の地震時異常要因分析結果（出力制御系）を別紙2-5-4図に示す。



別紙2-5-4図 非常用ディーゼル発電機（出力制御系）の地震時異常要因分析図  
(耐特委報告書)

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～③の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、機関回転速度の制御、燃料噴射量の制御及びオーバースピードの保護を確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～③について全て許容値以下に収まっていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① ガバナの健全性

ガバナの応答が過大となることにより、以下の要因により機関運転不能となる。

- ・フライウェイト、レバーが移動し、機関回転乱調による回転速度過大。
- ・取付ボルトの損傷。
- ・ケーシングの破損による油の流出。

② ガバナリンク及び燃料加減軸の健全性

ガバナリンク及び燃料加減軸の異常応答により、地震慣性力によるガバナ側へのトルクが過大となり出力軸トルクを超過するため、燃料制御リンクが誤作動し機関回転変動過大となり機関停止する。


③ オーバースピードトリップ装置の健全性

機械式オーバースピードトリップ装置の異常応答により、地震慣性力による誤動作が発生し機関停止する。

c. 始動空気系

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電設備の地震時異常要因分析結果（始動空気系）を別紙2-5-5図に示す。



別紙2-5-5図 非常用ディーゼル発電機（始動空気系）の地震時異常要因分析図  
(耐特委報告書)

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑥の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、始動機能、燃焼空気の供給及び燃焼ガスの排出を確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～⑥について全て許容値以下に収まつていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① 始動電磁弁の健全性

始動電磁弁の応答が過大となることにより、地震慣性力による作動不能に至り機関始動不能となる。

② 始動弁の健全性

始動弁の応答が過大となることにより、地震慣性力による作動不能に至り機関始動不能となる。

### ③ 過給機の健全性

過給機（ロータ含む）の応答が過大となることにより、以下の要因により燃焼空気の供給機能の喪失に至り機関運転不能となる。

- ・取付ボルトの損傷。
- ・支持脚の損傷。
- ・ロータ変位が過大となりケーシングと接触することによるロータ損傷。
- ・軸受荷重が過大となり軸受損傷。

### ④ 排気管ベローズの健全性

排気管ベローズの応答が過大となることにより、排気管ベローズが破損に至り機関室内に排気ガスが充満することで、室内温度上昇又は燃焼空気不十分（室内吸気の場合）となり機関の正常運転が不能となる。

### ⑤ 空気だめの健全性

空気だめの応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が移動することで配管が破損に至り機関始動不能となる。


### ⑥ 始動空気系配管の健全性

始動空気系配管の応答が過大となることにより、配管又はノズルが破損し制御用空気を喪失することで機関始動不能となる。

d. 燃料油系

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電設備の地震時異常要因分析結果（燃料油系）を別紙2-5-6図に示す。



別紙2-5-6図 非常用ディーゼル発電機（燃料油系）の地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～④の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、燃料供給機能の維持が確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～④について全て許容値以下に収まっていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超えるれば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① 燃料噴射ポンプの健全性

燃料噴射ポンプの応答が過大となることにより、取付ボルトが損傷し燃料噴射不能となり機関運転不能となる。また、プランジャ及びローラガイド部の応答が過大となることにより、プランジャ及びローラガイドが追従不能となり燃料噴射不能となり機関運転不能となる。

② 燃料ディタンクの健全性

燃料ディタンクの応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が移動することで配管が破損し燃料流出が発生し機関運転不能となる。

③ 燃料フィルタの健全性

燃料フィルタの応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が移動す

ることで配管が破損し燃料流出が発生し機関運転不能となる。


#### ④ 燃料油系配管の健全性

燃料油系配管の応答が過大となることにより、ノズル反力が過大となりノズルが破損することで燃料流出が発生し機関運転不能となる。

e. 冷却水系

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電設備の地震時異常要因分析結果（冷却水系）を別紙2-5-7図に示す。



別紙2-5-7図 非常用ディーゼル発電機（冷却水系）の地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～③の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、冷却機能の保持が確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～③について全て許容値以下に収まっていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① 冷却水ポンプの健全性

冷却水ポンプの応答が過大となることにより、取付ボルトが折損し冷却水配管が破損することで冷却水流出が発生し機関運転不能となる。また、軸受荷重が過大になり軸受損傷に至り機関運転不能となる。

② 清水冷却器の健全性

清水冷却器の応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が移動することで配管が破損し冷却水流出が発生し機関運転不能となる。


③ 冷却水系配管の健全性

冷却水系配管の応答が過大となることにより、ノズル反力が過大となりノズルが破損することで冷却水流出が発生し機関運転不能となる。

f. 潤滑油系

(a) 地震時異常要因分析

耐特委における非常用ディーゼル発電設備の地震時異常要因分析結果（潤滑油系）を別紙2-5-8図に示す。



別紙2-5-8図 非常用ディーゼル発電機（潤滑油系）の地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

(b) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑥の評価項目が抽出され、これらの項目について評価することで、潤滑機能の維持が確認できるとされている。これは、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～⑥について全て許容値以下に収まっていれば、動的機能が維持できると考えられる。本項では、上記考えに基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全評価項目の中で、一つでも許容値を超えるれば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっており、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えている。

① 潤滑油ポンプの健全性

潤滑油ポンプの応答が過大となることにより、軸受荷重が過大となり軸受損傷に至り機関運転不能となる。また、取付ボルトが切損し本体が移動することで配管が破損し潤滑油流出が発生し機関運転不能となる。

② 潤滑油サンプタンク（スロッシング）の健全性

潤滑油サンプタンクの応答が過大となることにより、内包する潤滑油の波立ちが過大となりポンプ吸込み不能に至り機関運転不能となる。

③ 潤滑油サンプタンクの健全性

潤滑油サンプタンクの応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が

移動することで配管が破損し潤滑油流出が発生し機関運転不能となる。

④ 潤滑油冷却器の健全性

潤滑油冷却器の応答が過大となることにより、アンカーボルトが折損し本体が移動することで配管が破損し潤滑油流出が発生し機関運転不能となる。

⑤ 潤滑油フィルタの健全性

潤滑油フィルタの応答が過大となることにより、取付ボルトが折損し本体が移動することで配管が破損し潤滑油流出が発生し機関運転不能となる。

⑥ 潤滑油系配管の健全性

潤滑油配管の応答が過大となることにより、ノズル反力が過大となりノズルが破損することで潤滑油流出が発生し機関運転不能となる。

#### 4. 非常用ディーゼル発電設備（機関）の「詳細検討」方針

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏まえた、女川原子力発電所第 2 号機のディーゼル発電設備（機関）の動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について、3 項で検討した 6 つの分類ごとに整理した結果を以下に示す。

なお、（財）原子力工学試験センターで実施された耐震信頼性実証試験\*（以下「耐震信頼性実証試験」という。）の結果を踏まえて評価対象外としている基本評価項目を別添-2-5-1 に、ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として評価を実施している設備を別添-2-5-2 に、潤滑油のスロッシング評価に関連する内容を別添-2-5-3 にそれぞれ詳細を示す。

注記\*：「原子力発電施設耐震信頼性実証試験（平成 4 年 3 月）」（（財）原子力工学試験センター）

#### 4.1 ディーゼル機関本体

ディーゼル機関本体の「詳細検討」方針を別紙 2-5-2 表に示す。

別紙 2-5-2 表 ディーゼル機関本体の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載箇所 <sup>1</sup>
1	ピストン	○	○	ピストンピンメタルは、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
2	クランク軸	○	○	主軸受は、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
3	カム軸	○	○	主軸受は、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
4	ギヤリング	○	○	アイドルギヤ軸受、軸及び歯車は、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
5	連接棒	○	○	クランクピンメタルは、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
6	動弁装置	○	○	バルブレバー軸受、プッシュロッド、バルブレバー及びプッシュロッドの追従性は、高圧の爆発力による力、回転慣性及び熱的荷重に十分耐えられる材料、構造、強度を有しており、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
7	基準軸受	○	○	基準軸受は、往復動の継続、回転の継続、往復動と回転道の連続、開閉動作の継続の観点から、隔壁が回転体のスラスト方向荷重を支持可能であること及びスラスト軸受機能が確保されることを確認するため、動的機能維持の評価項目として選定する。 <sup>2</sup>	②
8	機関本体	○	○	機関本体の健全性は固定部の取付ボルト及び基礎ボルトの構造強度を確認する。ボルト類については、ディーゼル発電設備の構造強度評価の評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	—（構造強度評価対象）

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-

1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

## 4.2 出力制御系

出力制御系の「詳細検討」方針を別紙 2-5-3 表に示す。

別紙 2-5-3 表 出力制御系の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価項目	検討方針	記載箇所 <sup>*1</sup>
1	ガバナ	○	○	ディーゼル機関の回転速度の制御の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 <sup>*2</sup>	②
2	ガバナリンク及び燃料加減軸	○	○	ガバナリンク及び燃料加減軸は、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
3	オーバースピードトリップ装置	○	○	機械式オーバースピードトリップ装置は、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-

1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

### 4.3 始動空気系

始動空気系の「詳細検討」方針を別紙 2-5-4 表に示す。

別紙 2-5-4 表 始動空気系の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価項目	検討方針	記載箇所 <sup>*1</sup>
1	始動電磁弁	—	○	始動電磁弁の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、始動空気系配管の一部として耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添2-5-2）。	— (別添2-5-2)
2	始動弁	○	○	始動弁は、地震加速度による影響は非常に小さいことが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添2-5-1）。	— (別添2-5-1)
3	過給機	○	○	地震時においても取付ボルト、支持脚の強度、回転部のクリアランス及び軸受荷重に十分な余裕があることが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添2-5-1）。	— (別添2-5-1)
4	排気管ベローズ	○	○	燃焼ガスの排出の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 <sup>*2</sup>	②
5	空気だめ	—	○	空気だめの健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	— (別設備の 構造強度評 価対象)
6	始動空気系 配管	—	○	始動空気系配管の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添2-5-2）。	— (別添2-5-2)

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-

1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

#### 4.4 燃料油系

燃料油系の「詳細検討」方針を別紙 2-5-5 表に示す。

別紙 2-5-5 表 燃料油系の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価項目	検討方針	記載箇所*
1	燃料噴射ポンプ	○	○	地震時においても取付ボルトの強度、プランジャーとローラガイドの追従性に十分な余裕があることが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
2	燃料ディタンク	—	○	燃料ディタンクの健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	— (別設備の構造強度評価対象)
3	燃料フィルタ	—	○	燃料フィルタの健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)
4	燃料油系配管	—	○	燃料油系配管の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)

注記＊：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「－」で示す。

#### 4.5 冷却水系

冷却水系の「詳細検討」方針を別紙 2-5-6 表に示す。

別紙 2-5-6 表 冷却水系の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価項目	検討方針	記載箇所*
1	冷却水ポンプ	○	○	地震時においても取付ボルト、回転部のクリアランス及び軸受荷重に十分な余裕があることが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
2	清水冷却器	—	○	清水冷却器の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)
3	冷却水系配管	—	○	冷却水系配管の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)

注記＊：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「－」で示す。

#### 4.6 潤滑油系

潤滑油系の「詳細検討」方針を別紙 2-5-7 表に示す。

別紙 2-5-7 表 潤滑油系の「詳細検討」方針

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価項目	検討方針	記載箇所 <sup>*1</sup>
1	潤滑油ポンプ	○	○	地震時においても取付ボルト、支持脚の強度、回転部のクリアランス及び軸受荷重に十分な余裕があることが確認されている。耐震信頼性実証試験の限界加速度が女川 2 号機の地震加速度に対し、十分な裕度があることを確認し動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-1）。	— (別添-2-5-1)
2	潤滑用サンプタンク (スロッショング)	○	○	潤滑機能維持の観点から動的機能維持の評価項目として選定する。 <sup>*2</sup>	②
3	潤滑油サンプタンク	—	○	潤滑油サンプタンクの健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)
4	潤滑油冷却器	—	○	潤滑油冷却器の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)
5	潤滑油フィルタ	—	○	潤滑油フィルタの健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)
6	潤滑油系配管	—	○	潤滑油系配管の健全性は非常用ディーゼル発電設備（機関）とは別設備として、耐震 S クラスとして評価を実施し構造健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する（別添-2-5-2）。	— (別添-2-5-2)

注記 \*1 : 本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2 : 添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-

1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

## 5. 非常用ディーゼル発電設備（機関）の許容値の設定

非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイディーゼル機関の動的機能維持評価の「**詳細検討**」内容に対する許容値を別紙2-5-8表に示す。

非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイディーゼル機関の基本評価項目が許容値以下となることを確認することで、動的機能維持が確保されると判断する。

別紙2-5-8表 非常用ディーゼル発電設備（機関）の許容値

No	基本評価項目		許容値の設定
1	(ディーゼル機関本体) 非常用ディーゼル機関 基準軸受 <sup>*1</sup>	隔壁強度	クランク軸の回転機能及び支持機能が阻害されるという観点から、隔壁の変形を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を準用し許容値としている。クランク軸及び発電機ロータによる発生応力を弾性範囲内に留めることで、地震時のスラスト方向荷重による隔壁損傷はなく、機関の回転機能は確保される。
		軸受面圧	クランク軸の回転機能及び支持機能が阻害されるという観点から、機能維持の観点で既往の研究で機能維持が確認されている軸受面圧 <sup>*3</sup> を許容値とした。
	(ディーゼル機関本体) 高圧炉心スプレイディーゼル機関 基準軸受 <sup>*1</sup>	スラスト方向加速度	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の据付位置における地震加速度が、当該ディーゼル機関の同一型式の機能確認済加速度以下であることを確認するため、耐震信頼性実証試験で得られている機能確認済加速度を許容値とした。
2	(出力制御系) ガバナ <sup>*2</sup>	ガバナ加速度	据付位置における地震加速度が、当該ガバナの機能確認済加速度以下であることを確認するため、既往の研究 <sup>*4</sup> での機能確認済加速度を許容値とした。
3	(始動空気系) 排気管ベローズ <sup>*2</sup>	地震による伸び	J E A G 4 6 0 1に従い、排気管ベローズの地震による伸びが運転状態の最大伸び量以下であればベローズの健全性が確保されるとの観点から、運転時の排気管ベローズの最大伸び量を許容値とした。
4	(潤滑油系) 潤滑油サンプタンク <sup>*2</sup>	スロッショング	地震時にディーゼル機関に潤滑油が供給可能であることを確認するため、運転時潤滑油液面レベルから潤滑油吸入口上端レベルまでの高さを許容値とした。

注記\*1：非常用ディーゼル機関の基準軸受は既往知見による加振試験データが無いため構造強度評価を実施。高

圧炉心スプレイディーゼル機関の基準軸受は既往知見による加振試験データがあることから試験結果との比較により評価を実施。

\*2：ガバナ、排気管ベローズ及び潤滑油サンプタンクについて、許容値の設定の考え方は非常用ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関に共通。

\*3：耐震信頼性実証試験から得られた限界面圧。

\*4：(独)原子力安全基盤機構 耐震安全部「平成22年度耐震機能限界試験（非常用ディーゼル発電機）ガバナ振動台加振試験」(JNES-SS レポート)に記載の機能確認済加速度

## 6. 非常用ディーゼル発電設備（機関）の評価検討結果

非常用ディーゼル発電設備（機関）の「詳細検討」結果を別紙 2-5-9 表及び別紙 2-5-10 表に示す。

各機関に対する「詳細検討」結果は、いずれも全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、非常用ディーゼル機関の動的機能維持評価の詳細については、耐震計算書「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震計算書」、「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震計算書」に示す。

別紙 2-5-9 表 非常用ディーゼル機関 詳細評価結果

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
基準軸受	隔壁強度	応力	曲げ応力		○
	軸受面圧	荷重	荷重		○
ガバナ	加速度	水平方向			○
		鉛直方向			○
排気管ベローズ	変位	—			○
潤滑油サンプタンク	変位	—			○

別紙 2-5-10 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 詳細評価結果

評価部位	項目	応力分類	発生値	許容値	評価
基準軸受	加速度	水平方向 (スラスト方向)			○
ガバナ	加速度	水平方向			○
		鉛直方向			○
排気管ベローズ	変位	—			○
潤滑油サンプタンク (潤滑油オイルパン)	変位	—			○

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

非常用ディーゼル発電設備（機関）の基本評価項目のうち既往知見より  
評価対象外としている設備の確認結果

## 1. はじめに

女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル発電設備（機関）の動的機能維持評価については、JEAG 4601及び耐特委で検討された基本評価項目について検討する。この基本評価項目のうち、女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル発電設備（機関）と同型式の試験体を用いた加振試験を実施している耐震信頼性実証試験\*で裕度が十分と判断される部位については評価対象外とし耐震計算書の記載対象外としている。

本資料では女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル発電設備（機関）の基本評価項目のうち、耐震信頼性実証試験での知見を用いて評価対象外としている評価項目についてその確認内容をまとめるものである。

注記\*：「原子力発電施設耐震信頼性実証試験（平成4年3月）」((財)原子力工学試験センター)

## 2. 基本評価項目のうち評価対象外とする基本評価項目の選定方法

女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル発電設備（機関）の基本評価項目のうち、耐震信頼性実証試験の知見を適用して評価対象外とする評価部位の選定フローについて別添1-1図に示す。選定フローの各項目についての考え方は以下のとおりである。

①当該設備の工認耐震計算書において評価対象項目であるか、もしくは、他設備として耐震Sクラスの評価を実施しているか

工認耐震計算において、評価対象部位の評価を別途実施している場合には、評価部位の選定対象から除外する。評価対象部位が、当該設備の工認耐震計算書の中で評価対象となっている、もしくは、他の設備またはその一部として耐震Sクラスの評価を実施しているか確認する。

②構造、材料、作動原理が同一で女川2号機への適用性があるか


耐震信頼性実証試験の適用性を確認するため、構造、材料、作動原理の観点で耐震信頼性実証試験と女川2号機の評価部位について比較を行い、同一であるか確認する。

③耐震信頼性実証試験との差異を踏まえても保守的な評価が可能か

耐震信頼性実証試験と差異がある場合でも、その差異は評価上非保守的な作用を及ぼすものではなく、保守的な評価が可能となるか確認する。

④女川2号機での機能維持評価用加速度においても十分に裕度が確保されるか

女川原子力発電所第2号機で設計に適用する機能維持評価用加速度と耐震信頼性実証試験で検証されている限界加速度を比較して十分な裕度が確保されるか確認する。



別添 1-1 図 基本評価項目のうち評価対象外とする基本評価項目の選定フロー

3. 基本評価項目のうち評価対象外とする基本評価項目の選定結果

基本評価項目のうち耐震信頼性実証試験の知見を用いて評価対象外とする基本評価項目の選定結果について、非常用ディーゼル機関の結果を別添 1-1 表に、高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の結果を別添 1-2 表に示す。また、本表で示している各項目の結果の詳細は 4 項に示す。

別添 1-1 表 非常用ディーゼル機関において評価対象外とする基本評価項目の検討結果 (1/2)

分類	基本評価項目	①当該設備の工認耐震計算書において構造強度評価の対象項目であるか、もしくは、他設備として耐震Sクラスの評価を実施しているか、		③耐震信頼性実証試験との差異を踏まえても保守的な評価が可能か <sup>*1</sup>	④女川2号機の機能維持評価用加速度においても十分に裕度が確保されるか <sup>*2</sup>	評価対象外とする基本評価項目
		②構造、材料、作動原理が同一で女川2号機への適用性があるか <sup>*3</sup>				
ディーゼル機関本体	ピストン	Yes	Yes	—	Yes	○
	クラシク軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	カム軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	ギヤリング	Yes	Yes	—	Yes	○
	連接棒	Yes	Yes	—	Yes	○
	動弁装置	Yes	Yes	—	Yes	○
	基準軸受	Yes	Yes	—	No	—
	機関本体	No	—	—	—	—
出力制御系	ガバナ	No	—	—	—	—
	ガバナンク及び燃料加減軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	オーバースピードトリップ装置	Yes	No	Yes	Yes	○
	始動電磁弁	No	—	—	—	—
始動空気系	始動弁	Yes	Yes	—	Yes	○
	過給機	Yes	No	Yes	Yes	○
	排気管ベローズ	No	—	—	—	—
	空気だめ	No	—	—	—	—
	始動空気系配管	No	—	—	—	—
燃料油系	燃料噴射ポンプ	Yes	No	Yes	Yes	○
	燃料ディタンク	No	—	—	—	—
	燃料フィルタ	No	—	—	—	—
	燃料油系配管	No	—	—	—	—

別添 1-1 表 非常用ディーゼル機関において評価対象外とする基本評価項目の検討結果 (2/2)

分類 基本評価項目	①当該設備の工認耐震計算書において構造強度評価の対象項目であるか、もしくは、他設備として耐震 S クラスの評価を実施しているか	②構造、材料、作動原理が同一で女川 2 号機への適用性があるか <sup>*1</sup>	③耐震信頼性実証試験との差異を踏まえても保守的な評価が可能か <sup>*2</sup>	④女川 2 号機の機能維持評価用加速度においても十分に裕度が確保されるか <sup>*3</sup>	評価対象外とする基本評価項目
冷却水系	冷却水ポンプ 清水冷却器 冷却水系配管	Yes No No	Yes — —	Yes — —	Yes ○
	潤滑油ポンプ 潤滑油サンプタンク (スロッキング)	Yes No	No —	Yes —	— ○
潤滑油	潤滑油サンプタンク	No	—	—	—
	潤滑油冷却器	No	—	—	—
	潤滑油フィルタ	No	—	—	—
	潤滑油系配管	No	—	—	—

注記\*1：①が Yes の場合のみ検討対象 (－は検討不要)

\*2：②が No の場合のみ検討対象 (－は検討不要)

\*3：②又は③が Yes の場合のみ検討対象 (－は検討不要)

別添 1-2 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関において評価対象外とする基本評価項目の検討結果 (1/2)

分類	基本評価項目	①当該設備の工認耐震計算書において構造強度評価の対象項目であるか、もしくは、他設備として耐震 S クラスの評価を実施しているか	②構造、材料、作動原理が同一で女川 2 号機への適用性があるか <sup>*1</sup>	③耐震信頼性実証試験との差異を踏まえても保守的な評価が可能か <sup>*2</sup>	④女川 2 号機の機能維持評価用加速度においても十分に裕度が確保されるか <sup>*3</sup>	評価対象外とする基本評価項目
ディーゼル機関本体	ピストン	Yes	Yes	—	Yes	○
	クランク軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	カム軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	ギヤリング	Yes	Yes	—	Yes	○
	連接棒	Yes	Yes	—	Yes	○
	動弁装置	Yes	Yes	—	Yes	○
	基準軸受	Yes	Yes	—	No	—
	機関本体	No	—	—	—	—
出力制御系	ガバナリング及 び燃料加減軸	Yes	Yes	—	Yes	○
	オーバースピードトリップ装置	Yes	Yes	—	Yes	○
	始動電磁弁	No	—	—	—	—
	始動弁	Yes	Yes	—	Yes	○
	過給機	Yes	Yes	—	Yes	○
	排気管ベローズ	No	—	—	—	—
	空気だめ	No	—	—	—	—
	始動空気系配管	No	—	—	—	—
燃料油系	燃料噴射ポンプ	Yes	Yes	—	Yes	○
	燃料ディンク	No	—	—	—	—
	燃料フィルタ	No	—	—	—	—
	燃料油系配管	No	—	—	—	—

別添 1-2 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関において評価対象外とする基本評価項目の検討結果 (2/2)

分類 基本評価項目	①当該設備の工認耐震計算書において構造強度評価の対象項目であるか、もしくは、他設備として耐震 S クラスの評価を実施しているか、	②構造、材料、作動原理が同一で女川 2 号機への適用性があるか <sup>1</sup>	③耐震信頼性実証試験との差異を踏まえても保守的な評価が可能か <sup>2</sup>	④女川 2 号機の機能維持評価用加速度においても十分に裕度が確保されるか <sup>3</sup>	評価対象外とする基本評価項目
冷却水系	冷却水ポンプ 清水冷却器 冷却水系配管	Yes No No	Yes — —	— — —	Yes ○
	潤滑油ポンプ 潤滑油サンプタ ンク (スロッシン グ)	Yes No	Yes —	— —	Yes ○
潤滑油	潤滑油サンプタ ンク	No	—	—	—
	潤滑油冷却器 潤滑油フィルタ 潤滑油系配管	No No No	— — —	— — —	— — —

注記\*1：①が Yes の場合のみ検討対象 (—は検討不要)

\*2：②が No の場合のみ検討対象 (—は検討不要)

\*3：②又は③が Yes の場合のみ検討対象 (—は検討不要)

#### 4. 評価対象外選定方法の詳細について

- (1) 工認耐震計算書の評価対象部位又は別設備として耐震 S クラスの評価実施の有無  
(別添 1-1 表, 1-2 表の①)

別紙 2-5 本文「4. 非常用ディーゼル発電設備（機関）の「**詳細検討**」方針」で整理結果をまとめているが、工認耐震計算書で構造強度を実施している部位（例：機関本体（基礎ボルト、取付ボルト））や個別に耐震 S クラスとして耐震評価を実施している設備（例：燃料フィルタ）については、それぞれの評価結果で耐震健全性を示すことから、耐震信頼性実証試験結果を参考とした本検討の対象とはならない。

- (2) 耐震信頼性実証試験の女川原子力発電所第 2 号機への適用性（別添 1-1 表, 1-2 表の②）

耐震信頼性実証試験の知見について、女川原子力発電所第 2 号機への適用性を確認するため、構造、材料、作動原理の観点で比較、検証する。非常用ディーゼル機関の結果を別添 1-3 表に、高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の結果を別添 1-4 表に示す。また、耐震信頼性実証試験報告書より、検討した部位の構造や検討結果について、中速形の内容を別添 1-2 図、高速形の内容を別添 1-3 図に抜粋する。

なお、女川原子力発電所 2 号機の設備のうち、非常用ディーゼル機関は J E A G 4 6 0 1 で定義されている中速形に該当し、高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関は高速形に該当することから、耐震信頼性実証試験においてもそれぞれに該当する形式を参照している。

別添 1-3 表、別添 1-4 表より、評価項目のほとんどで構造・材料・作動原理が同一であることが確認できたことから、耐震信頼性実証試験の知見について女川原子力発電所第 2 号機への適用性に問題がないと判断した。

ただし、非常用ディーゼル機関における評価部位の仕様については、相違及び同等と分類される評価部位があることから、(3)項において各部位評価に係る適用性の有無を確認する。

##### 【非常用ディーゼル機関】

- 「相違」：オーバースピードトリップ装置  
「同等」：燃料噴射ポンプ、潤滑油ポンプ、過給機

##### 【高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関】

相違箇所なし。

別添 1-3 表 耐震信頼性実証試験（中速形）と女川原子力発電所第 2 号機  
非常用ディーゼル機関の評価部位の仕様比較（1/2）

基本評価 項目	評価部位	評価項目	比較結果*		
			構造	材料	作動原理
基準軸受	クランク軸	軸受隔壁強度	同一	同一	同一
	基準軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
カム軸	カム軸軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
		スラスト軸受荷重	同一	同一	同一
クランク軸	主軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
連接棒	クランクピン軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
ピストン	ピストンピン軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
ギヤリング	ギヤリング	軸受面圧	同一	同一	同一
		軸の強度	同一	同一	同一
		歯車の強度	同一	同一	同一
		アイドルギヤスラスト強度	同一	同一	同一
動弁装置	動弁装置揺腕	バルブレバー軸受	同一	同一	同一
		プッシュロッド強度	同一	同一	同一
		バルブレバー強度	同一	同一	同一
		揺腕スラスト方向強度	同一	同一	同一
		動弁装置の追従性	同一	同一	同一
始動弁	始動弁	弁棒の曲げ	同一	同一	同一
		弁の誤開閉	同一	同一	同一
ガバナリンク装置 及び燃料加減軸	ガバナリンク装置	地震時の抵抗	同一	同一	同一
		燃料加減軸とコントロールラックの動き	同一	同一	同一
オーバースピード トリップ装置	オーバースピード トリップ装置	プランジャーの誤動作	相違	相違	相違
燃料噴射ポンプ	燃料噴射ポンプ	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		プランジャーとローラガイドの追従性	同等	同一	同一
冷却水ポンプ	冷却水ポンプ	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとインペラの干渉	同一	同一	同一

注記\*：各項目の比較結果は以下の 3 つに分類。

「同一」女川 2 号機の評価部位と相違がない項目

「同等」女川 2 号機の評価部位において一部相違があるものの、耐震信頼性実証試験よりも裕度が大きくなる項目

「相違」女川 2 号機の評価部位と明確な相違がある項目

別添 1-3 表 耐震信頼性実証試験（中速形）と女川原子力発電所第 2 号機  
非常用ディーゼル機関の評価部位の仕様比較（2/2）

基本評価 項目	評価部位	評価項目	比較結果*		
			構造	材料	作動原理
潤滑油ポンプ	潤滑油ポンプ	取付ボルト強度	同一	同等	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとの干渉	同一	同一	同一
過給機	過給機	取付ボルト強度	同一	同等	同一
		支持脚の強度	同一	同一	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとの干渉	同一	同一	同一

注記\*：各項目の比較結果は以下の 3 つに分類。

「同一」 女川 2 号機の評価部位と相違がない項目

「同等」 女川 2 号機の評価部位において一部相違があるものの、耐震信頼性実証試験よりも裕度が大きくなる項目

「相違」 女川 2 号機の評価部位と明確な相違がある項目

別添 1-4 表 耐震信頼性実証試験（高速形）と女川原子力発電所第 2 号機  
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の評価部位の仕様比較（1/2）

基本評価 項目	評価部位	評価項目	比較結果*		
			構造	材料	作動原理
基準軸受	クランク軸	軸受隔壁強度	同一	同一	同一
	基準軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
カム軸	カム軸軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
		スラスト軸受荷重	同一	同一	同一
クランク軸	主軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
連接棒	クランクピン軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
ピストン	ピストンピン軸受	軸受面圧	同一	同一	同一
ギヤリング	ギヤリング	軸受面圧	同一	同一	同一
		軸の強度	同一	同一	同一
		歯車の強度	同一	同一	同一
		アイドルギヤスラスト強度	同一	同一	同一
動弁装置	動弁装置揺腕	バルブレバー軸受	同一	同一	同一
		プッシュロッド強度	同一	同一	同一
		バルブレバー強度	同一	同一	同一
		揺腕スラスト方向強度	同一	同一	同一
		動弁装置の追従性	同一	同一	同一
始動弁	始動弁	弁棒の曲げ	同一	同一	同一
		弁の誤開閉	同一	同一	同一
ガバナリンク装置 及び燃料加減軸	ガバナリンク装置	地震時の抵抗	同一	同一	同一
		燃料加減軸とコントロールラックの動き	同一	同一	同一
オーバースピード トリップ装置	オーバースピード トリップ装置	プランジャーの誤動作	同一	同一	同一
燃料噴射ポンプ	燃料噴射ポンプ	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		プランジャーとローラガイドの追従性	同一	同一	同一
冷却水ポンプ	冷却水ポンプ	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとインペラの干渉	同一	同一	同一

注記\*：各項目の比較結果は以下の 3 つに分類。

「同一」女川 2 号機の評価部位と相違がない項目

「同等」女川 2 号機の評価部位において一部相違があるものの、耐震信頼性実証試験よりも裕度が大きくなる項目

「相違」女川 2 号機の評価部位と明確な相違がある項目

別添 1-4 表 耐震信頼性実証試験（高速形）と女川原子力発電所第 2 号機  
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の評価部位の仕様比較（2/2）

基本評価 項目	評価部位	評価項目	比較結果*		
			構造	材料	作動原理
潤滑油ポンプ	潤滑油ポンプ	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとの干渉	同一	同一	同一
過給機	過給機	取付ボルト強度	同一	同一	同一
		支持脚の強度	同一	同一	同一
		軸受荷重	同一	同一	同一
		ケーシングとの干渉	同一	同一	同一

注記\*：各項目の比較結果は以下の 3 つに分類。

「同一」 女川 2 号機の評価部位と相違がない項目

「同等」 女川 2 号機の評価部位において一部相違があるものの、耐震信頼性実証試験よりも裕度が大きくなる項目

「相違」 女川 2 号機の評価部位と明確な相違がある項目

付表6.1-2-1 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位	クランク軸基準軸受	評価項目		実証方法	C	※裕度 = $\frac{\text{限界応力}}{\text{解析応力}}$
		(1) 軸受隔壁強度	シリンドラ数			
解析評価内容		シリンドラ数	1 2	1 6	1 8	
外観形状		軸受反力 ton	47.61	50.51	61.25	
解析式		解析応力 kg/mm <sup>2</sup>	9.31	9.87	11.97	
		裕度※	2.3	2.1	1.7	
		評価値	結果 ○ ○ ○			
		備考				

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)


別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果(1/35)

付表6.1-2-1 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/2)

(耐震信頼性実証試験報告書により抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (2/35)

耐震信頼性実証試験  
非常用ディーゼル発電機システム  
平成2年報告書より抜粋



(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (3/35)

付表6.1-2-2 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/2)

## (耐震性信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 デイーゼル発電機(中速形) の評価部位別の評価結果 (4/35)


付表6.1-2-2 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/2)

評価部位	カム軸受	評価項目		実証方法	C	※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$			
		(2) スラスト軸受	シリコンダク数			12	16	18	
<b>解析評価内容</b>									
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>		評価条件	シリコンダク数	12	16	18	
		評価加速度	$\alpha_h$	2	0.84	0.84	0.84	0.84	
		船直加速度	$\alpha_v$	2	0.38	0.38	0.38	0.38	
		評価加速度	$\alpha$	2	0.84	0.84	0.84	0.84	
		評価値		裕度※	33.5	27.7	25.8		
				結果	○	○	○		
<b>備考</b>									
評価加速度( $\alpha$ )の算出式									
$\alpha = \alpha_h$									
* 敷値は18シリンドラの例である。									
シリンドラ数が減少することによりカム軸全重量が減少するため限界値が増加する。									
<b>解析式</b>		$\alpha_{(h)} = C_0 / (W / s)$							
但し* $C_0$ : 基本静定荷重 カム軸系全重量		22000 kg							
		1012.4 kg							
		許容値 荷重	kg	22000 kg	22000 kg	22000 kg	22000 kg		
		限界値 加速度	s	28.2	23.3	21.7			

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (5/35)

付表6.1-2-3 BWR中速形の評価部位別評価結果

評価部位		主軸受		評価項目(1) 輪受面圧		実証方法 C		※裕度		限界加速度 I 評価加速度											
<b>解析評価内容</b>																					
<b>外観形状</b>																					
評価モデル																					
																					
解析式																					
$\sigma_{\text{max}} = (P_s - P) \cdot S / (W \cdot r)$ <p>但し *   <math>P_s</math> : 評価面圧  <math>P</math> : 通常運転時輪受面圧  <math>S</math> : 輪受寸法面積  <math>W</math> : 輪受 1 個当たりの輪系重量          450 kg/cm<sup>2</sup>          194 kg/cm<sup>2</sup>          444.6 cm<sup>2</sup>          1785kg       </p>																					
シリンドリック	数	1 2	1 6	1 8																	
許容値	面圧	kg/cm <sup>2</sup>	450	450	450																
限界値	加速度	g	63.7	63.7	63.7	63.7															

備考  
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式

$$\alpha = \sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$$

\* 敷値はシリシング歯に關係なく  
同一仕様である。

付表6.1-2-4 BWR中速形の評価部位別評価結果

### (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（7/35）

付表6.1-2-5 BWR中速形の評価部位別評価結果

評価部位	ビストン・ビン軸受	評価項目 (1) 軸受面圧						実証方法 C	※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
		シリンドラ数	1 2	1 6	1 8	評価加速度	評価加速度		
評価部位	ビストン・ビン軸受	評価加速度	2	0.84	0.84	0.84	0.84	評価加速度	評価加速度
評価部位	ビストン・ビン軸受	始直加速度	2	0.38	0.38	0.38	0.38	評価加速度	評価加速度
評価部位	ビストン・ビン軸受	評価加速度	2	0.92	0.92	0.92	0.92	評価加速度	評価加速度
評価部位	ビストン・ビン軸受	裕度※	130	130	130	130	130	評価加速度	評価加速度
評価部位	ビストン・ビン軸受	評価	○	○	○	○	○	評価加速度	評価加速度

### 備考

評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式


$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$$

\* 敷値はシリンドラ数と關係なく同一仕様である。

### 解析式

$$\alpha_{\text{評}} + v_0 = (P_s - P) \cdot S / (W/s)$$

但し \*  $P_s$  : 静止荷重  
 $P$  : 運行荷重  
 $S$  : 軸受面積  
 $W$  : ビストン重量



シリンドラ数	1 2	1 6	1 8	
許容面圧	kg/cm <sup>2</sup>	450	450	450
限界値加速度	g	119.8	119.8	119.8


(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (8/35)

付表6.1-2-6 BW R中速形の評価部位別評価結果(1/4)

評価部位	ギアリング	評価項目(1) 輪受面圧	実証方法		C	※裕度	限界加速度/評価加速度
			シリンドラ数	1 2 1 6 1 8			
解析評価内容			評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	2	0.84	0.84
外観形状			船直加速度 $\alpha_v$	2	0.38	0.38	0.38
			評価加速度 $\alpha$	2	0.92	0.92	0.92
			評価値	裕度*	375	370	365
			評価結果	○ ○ ○ ○			
			備考				

解析モデル



解析式

$$\alpha_{\text{in}} + \nu = (P_s - P) \cdot S / (W \cdot \mu)$$

但し\*  $P_s$  : 新規面圧  
 $P$  : 運転時平均面圧  
 $S$  : 評価加速度  
 $W$  : アイドルギヤ重量  
 120 kg/cm<sup>2</sup>  
 7.7 kg/cm<sup>2</sup>  
 329.7 cm<sup>2</sup>  
 110 kg

評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式

$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$$

\* 数値は18シリンドラの例である。

シリンドラ数が減少することにより通常運転時軸受面圧は減少するため、限界値は増加する。

シリンドラ数	1 2 1 6 1 8
許容面圧	kg/cm <sup>2</sup>
限界値 加速度	2 120 120 120

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (9/35)

付表6.1-2-6 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/4)

評価部位	ギアリング	評価項目(2)軸の強度	実証方法	C	※裕度 = $\frac{\text{設計速度}}{\text{評価速度}}$
解析評価内容					
外観形状	ギヤーリング カムギヤー	解説モデル			
解析式	但し * $\sigma_{\text{v}} = \frac{Z}{M} \cdot \frac{\text{降伏応力}}{\text{カム軸折曲筋係数}} \cdot \frac{35}{98174} \cdot \frac{\text{kg/mm}^2}{2.911 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{mm}}$	$\alpha_{\text{H}} = \frac{(\sigma_{\text{v}} \cdot Z - M)}{(t_1 \cdot t_2 / t)} \cdot (W / r)$			
	Z : 通称遮断曲げモーメント M : アイドルギヤー重量 W : 軸の重量 t : 滑走点までの距離 $t_1$ : 有重点までの距離				
シリコンダ	許容値	降伏応力 $\text{kg/mm}^2$	1.2	1.0	1.8
シリコンダ	限界値	加速度	2	210.6	207.0
シリコンダ					203.8

## (耐震信頼性実証試験報告書による抜粋)

別添1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（10/35）

付表6.1-2-6 BWR中速形の評価部位別評価結果(3/4)

(耐震信頼性実証試験報告書により抜粋)





別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部別別の評価結果（11/35）

付表6.1-2-6 BWR中速形の評価部位別評価結果(4/4)

### (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（12/35）

付表6.1-2-8 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/5)

評価部位		動弁装置		位置		腕		評価項目(1)バルブレバ軸受		評価項目	
<b>解析評価内容</b>											
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>									
											
<b>評価条件</b>		<b>評価方法</b>		<b>C</b>		<b>※裕度</b>		<b>評価加速度</b>		<b>実証方法</b>	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（13/35）

付表6.1-2-8 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/5)

評価項目		(2) ブッシュユーロッド強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
実験方法 C					
評価条件	評価条件	シリンドラ数	2	0.84	0.84
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	2	0.38	0.38	0.38
評価条件	船直加速度 $\alpha_v$	2	0.92	0.92	0.92
評価条件	評価加速度 $\alpha$	2	裕度※	1591	1591
評価		結果	○	○	○
備考					
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式					
$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$					
* 数値はシリンドラ数と関係なく同一仕様である。					
解析式					
$\alpha_{\text{評}} \cdot n = \left[ \frac{\sigma_s \cdot A}{1 + a \cdot (\ell/k)} - R \right] \frac{1}{W/J} - p$					
但し * $\sigma_s$ : 許容屈筋応力 A : ブッシュユーロッド断面積 a : 材質により決まる定数 $\ell$ : ブッシュユーロッド長さ					
$3400 \frac{kg/cm^2}{cm^2} \times \frac{1/A}{1.35 cm} - 1610 \frac{kg}{cm^2}$					
R : 通路過渡部断面積 W : ブッシュユーロッド断面積 I : 断面二次モーメント					
$95.5 \frac{cm}{cm} \times \frac{1/A}{10.6 cm^4} - 7 \frac{kg}{cm^2}$					
評価	荷重	kg	11868	11868	11868
限界値	加速度	2	1464	1464	1464

(耐震性実証試験報告書により抜粋)

別添 1-2 図 デイ一ゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（14/35）

付表6.1-2-8 BWTR中速形の評価部位別評価結果(3/5)

評価部位		動弁装置		評価項目(3)バルブプレバ強度		実証方法C		※裕度		限界加速度I 評価加速度															
<b>解析評価内容</b>																									
<b>外観形状</b>																									
<b>解析モデル</b>																									
<b>解析式</b>																									
$\alpha_{\text{in}} \cdot n = (\sigma_x \cdot Z - M \cdot t) / (W \cdot r)$																									
但し* $\sigma_x$ : 隙央応力 $Z$ : 断面積 $M$ : 断面遮断曲モーメント $t$ : バルブプレバ厚さ $W$ : バルブプレバ重量 $r$ : 半径 $\alpha_{\text{in}}$ : 評価加速度 $n$ : 回転数 $\sigma_x$ : 隙央応力 $Z$ : 断面積 $M$ : 断面遮断曲モーメント $t$ : バルブプレバ厚さ $W$ : バルブプレバ重量 $r$ : 半径																									
$\alpha = \sqrt{\alpha_u^2 + \alpha_v^2}$																									
<b>参考</b> 評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式 * 数値はシリシングダ数と関係なく同一仕様である。																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリシングダ数</th> <th>12</th> <th>16</th> <th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容値</td> <td>降伏応力 kg/mm<sup>2</sup></td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度 g</td> <td>234</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> </tbody> </table>												シリシングダ数	12	16	18	許容値	降伏応力 kg/mm <sup>2</sup>	55	55	55	限界値	加速度 g	234	234	234
シリシングダ数	12	16	18																						
許容値	降伏応力 kg/mm <sup>2</sup>	55	55	55																					
限界値	加速度 g	234	234	234																					

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果(15/35)

付表6.1-2-8 BWR中速形の評価部位別評価結果(4/5)

評価部位	動弁装置	腕置	腕置	評価項目	(4) 摺脱スラスト方向強度	実証方法		C	※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
						シリンドダ数	12	16	
<b>解析評価内容</b>									
外観形状	箱構(バルブレバ)	解説モデル	シリンドヘッド	水平加速度 $\alpha_h$	2	0.84	0.84	0.84	
				鉛直加速度 $\alpha_v$	2	0.38	0.38	0.38	
				評価加速度 $\alpha$	2	0.84	0.84	0.84	
					裕度※	1807	1807	1807	
					評価値	結果	○	○	○
<b>備考</b>									
評価加速度( $\alpha$ ) の算出式									
$\alpha = \alpha_h$									
* 数値はシリンドダ数と関係なく同一仕様である。									
									
<b>解析式</b>									
$\alpha_h = F_v / (W/P)$ <p>但し * <math>P_v</math> : トメツ軽容スラスト荷重  <math>W</math> : バルブレバ重量  <math>3.6 \text{ kg}</math></p>									
シリンドダ数	12	16	18	許容値	荷重	kg	5468	5468	5468
限界値	加速度	2	1518	1518	1518	kg	1518	1518	1518

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果(16/35)

付表6.1-2-8 BWR中遠形の評価部位別評価結果(5/5)

評価部位		動弁装置		腕		評価項目		(5) 動弁装置の追従性		評価	
評価内容	外観形状	構造 (シリンダヘッド)	解説モデル	シリンダ	シリンダヘッド	シリンダ	シリンダヘッド	シリンダ	シリンダヘッド	シリンダ	シリンダヘッド
評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件
評価方法	C	評価方法	シリコンダーナ数	評価方法	水平加速度	評価方法	船直加速度	評価方法	評価方法	評価方法	評価方法
※裕度	○	※裕度	2	※裕度	$\alpha_h$	※裕度	$\alpha_v$	※裕度	$\alpha$	※裕度	$\alpha$
※裕度 =	○	※裕度 =	2	※裕度 =	2	※裕度 =	2	※裕度 =	2	※裕度 =	2
限界加速度	1.2	限界加速度	0.84	限界加速度	0.84	限界加速度	0.38	限界加速度	0.84	限界加速度	0.84
評価加速度	1.2	評価加速度	0.84	評価加速度	0.84	評価加速度	0.84	評価加速度	0.84	評価加速度	0.84

### (耐震信頼性実証試験報告書上より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（17/35）

付表6.1-2-9 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位		始動弁		評価項目(1)弁棒の曲げ		実証方法C		※裕度		限界加速度1 評価加速度											
<b>解析評価内容</b>																					
<b>外観形状</b>																					
<b>解析モデル</b>																					
<b>解析式</b>																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{\theta}{l_2} \left[ \frac{W_1 / \rho \cdot l_1}{16 \cdot E \cdot I} - \frac{l_1}{6 \cdot E I} (2 \cdot W_2 / \rho \cdot l_1 + W_3 / \rho \cdot l_3) \right]^{-1}$																					
$\theta = \alpha_h \cos 22.5^\circ + \alpha_v \sin 22.5^\circ$																					
$\alpha_h : \text{横斜角} \quad \alpha_v : \text{縦斜角}$																					
$W_1, l_1 : \text{シート膜からガイド膜間距離及び長さ}$																					
$W_2, l_2 : \text{ガイド膜からビストン膜間距離及び長さ}$																					
$W_3, l_3 : \text{ビストン膜から弁頭膜間距離及び長さ}$																					
$I : \text{断面二次モーメント} \quad 2465 \text{ mm}^4$																					
$E : \text{剛性係数} \quad 0.025 \text{ GPa}$																					
$\rho : \text{密度} \quad 2.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$																					
$\theta : \text{角度} \quad 22.5^\circ$																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{0.121}{0.239} \text{ kg/mm}^2 = 0.51 \text{ kg/mm}^2$																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{0.106}{0.106} \text{ kg/mm}^2 = 1.0 \text{ kg/mm}^2$																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{23}{23} \text{ kg/mm}^2 = 1.0 \text{ kg/mm}^2$																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{36.4}{36.4} \text{ kg/mm}^2 = 1.0 \text{ kg/mm}^2$																					
$\sigma_{\text{in} \cdot n} = \frac{20.0}{20.0} \text{ kg/mm}^2 = 1.0 \text{ kg/mm}^2$																					

備考 評価部位は傾いて取付けられているので評価

加速度は作用方向に合成したものである。

評価加速度( $\alpha$ )の算出式

$$\alpha = \alpha_h \cos 22.5^\circ + \alpha_v \sin 22.5^\circ$$


\* 数値はシリングダ数と関係なく同一仕様である。

シリングダ数		12		16		18	
許容値	変位	mm	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
限界値	加速度	g	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果(18/35)

付表6.1-2-9 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/2)

評価部位		始動弁		評価項目(2)弁の誤閉		評価方法C		※裕度		限界加速度1 評価加速度											
<b>解析評価内容</b>																					
<b>外観形状</b>																					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">解析モデル</div>  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>																					
評価	シリンドラ数	1	2	1	6	1	8	評価	シリンドラ数	1	2										
条件	水平加速度 $\alpha_h$	2	2	0.84	0.84	0.84	0.84	条件	水平加速度 $\alpha_h$	2	2										
件	鉛直加速度 $\alpha_v$	2	2	0.38	0.38	0.38	0.38	件	鉛直加速度 $\alpha_v$	2	2										
	評価加速度 $\alpha$	2	2	0.67	0.67	0.67	0.67		評価加速度 $\alpha$	2	2										
	裕度※	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2		裕度※	99.2	99.2										
	評価	結果	○	○	○	○	○		評価	結果	○										

#### 備考

評価部位は傾いて取付けられているので評価

加速度は作用方向に合成したものである。

評価加速度( $\alpha$ )の算出式

$$\alpha = \alpha_h \sin 22.5^\circ + \alpha_v \cos 22.5^\circ$$

\* 数値はシリンドラ数と関係なく同一仕様である。

シリンドラ数	1	2	1	6	1	8
許容値	荷重 kg	35	35	35	35	35
限界値	加速度 2	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)



別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (19/35)

付表6.1-2-12 BWR中速形の評価部位別評価結果（1／2）

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部立別の評価結果 (20/35)

付表6.1-2-12 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/2)

評価部位		ガバナリング装置		評価項目		(2)燃料加減軸とコントローラックの動き		実証方法		C		※裕度		限界加速度																			
														$\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$																			
解析評価内容																																	
外観形状																																	
評価モデル																																	
燃料駆動ポンプ																																	
評価式		$\alpha_{\text{評価}} = \frac{24 \cdot E \cdot l \cdot \theta}{W \cdot l^2 \cdot k}$ <p>但し * E : ヤング係数 W : 断面二点モーメント l : 長さ θ : 角度</p> <table border="1"> <tr> <td>許容値</td> <td>ヤング係数</td> <td><math>2.1 \times 10^5</math> kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>最小値</td> <td>断面二点モーメント</td> <td>785 mm<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td>最大値</td> <td>長さ</td> <td>1.0 m</td> </tr> <tr> <td>中間値</td> <td>角度</td> <td><math>2.737 \times 10^{-3}</math> rad</td> </tr> <tr> <td>評価値</td> <td>コントローラック長さ</td> <td>740 mm</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>コントローラック長さ</td> <td>245 mm</td> </tr> </table>														許容値	ヤング係数	$2.1 \times 10^5$ kg/m <sup>2</sup>	最小値	断面二点モーメント	785 mm <sup>4</sup>	最大値	長さ	1.0 m	中間値	角度	$2.737 \times 10^{-3}$ rad	評価値	コントローラック長さ	740 mm	限界値	コントローラック長さ	245 mm
許容値	ヤング係数	$2.1 \times 10^5$ kg/m <sup>2</sup>																															
最小値	断面二点モーメント	785 mm <sup>4</sup>																															
最大値	長さ	1.0 m																															
中間値	角度	$2.737 \times 10^{-3}$ rad																															
評価値	コントローラック長さ	740 mm																															
限界値	コントローラック長さ	245 mm																															
シリンドラ数		1 2		1 6		1 8		評価値		変位		1.0		1.0																			
限界値		加速度		g		12.52		評価値		結果		○		○																			

参考 評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式

$$\alpha = \sqrt{\alpha_H + \alpha_V}$$



なお、変位は1シリンドラでの塊み量を  
求めて評価

\* 数値はシリンドラ数と関係なく同一仕様である。

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果(21/35)

付表6.1-2-20 BWR中速形の評価部位別評価結果

評価部位	オーバースピードトリップ装置	評価項目		(1) ブランジ + の振動動作		※裕度 =	限界加速度 II 評価加速度
		実証方法	C	シリンドラ数	1 2	1 6	1 8
固有振動数(ブランジヤ)	Hz	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	2	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
評価条件	垂直加速度 $\alpha_v$	2	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
評価条件	評価加速度 $\alpha$	2	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
評価	裕度	※	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
評価	結果	○	○	○	○	○	○
解析評価内容		解析モデル					
外観形状							
解析式		$\alpha_{(h+v)} = \frac{K \cdot X_0 - W / g \cdot r \cdot \omega^2}{W / g}$		$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$			
但し*	K : バネ定数	X <sub>0</sub> : バネの初期圧縮量	0.85 kg/mm	17.5 mm	4.25 mm	267.57 rad/sec	*、オーバースピードトリップ装置はジングル拘らず同一型式。
	r : 回転中心から重心までの距離						また、機関定格回転時における裕度は8となつたため、限界加速度 II レベル(始動時の最高回転数)で再評価した。
	$\omega$ : 角速度						
	W : ブランジヤ重量						
シリンドラ数	1 2	1 6	1 8				
許容値荷重 kg	17.4	17.4	17.4				
限界値加速度 g	2.0	2.0	2.0				

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (22/35)

別添 1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果（23/35）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

付表6.1-2-21 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位	燃料噴射ボンブ	評価項目	(1) 取付ボルト強度	限界加速度 I				評価加速度 ※格度 = $\alpha_v / \alpha_H$
				実証方法	C	シリンドラ数	12	
解析評価内容		外観形状		評価条件	水平加速度 $\alpha_H$	2	0.84	0.84
		解析モデル		条件	鉛直加速度 $\alpha_V$	2	0.38	0.38
				条件	評価加速度 $\alpha_v$	2	0.84	0.84
				評価値	評価値	129	129	129
				結果	結果	○	○	○
備考								
評価加速度 ( $\alpha_v$ ) の算出式								
$\alpha_v = \alpha_H$								
解析式								
$\alpha_v = \frac{(a_v - \sigma_v) A + N - (1 + \sigma_v) W + g \sin 13.5^\circ \cdot h + (1 + \sigma_v) W / \rho \cos 13.5^\circ \cdot L / 2}{W / \rho + (g \cos 13.5^\circ \cdot h + g \sin 13.5^\circ \cdot L / 2)}$								
$\alpha_v = \frac{50 \text{ kg/mm}^2}{35.3 \text{ kg/mm}^2}$								
$\alpha_v = \frac{346 \text{ mm}}{140 \text{ mm}}$								
$\alpha_v = \frac{290 \text{ mm}}{50 \text{ mm}}$								
$\alpha_v = \frac{\text{引張りを受けるボルトの本数}}{\text{強度がかかる面積}} = 2$								
$\alpha_v = \frac{\text{強度がかかる面積}}{\text{強度がかかる面積}} = 0.43$								
シリンドラ数								
許容値	降状応力	$\text{kg/mm}^2$	50	50	50	50	50	50
限界値	限界加速度	2	108.4	108.4	108.4	108.4	108.4	108.4

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (24/35)

付表6.1-2-21 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/2)

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別評価結果 (25/35)

付表6.1-2-22 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/3)

評価部位		冷却水ポンプ		評価項目 (1) 取付ボルト強度		実証方法 C		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$															
<b>解析評価内容</b>																							
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>																					
固有振動数(ポンプ軸)	Hz	218	211	1.2	1.6	1.6	1.8																
評価条件				2	0.84	0.84	0.84																
鉛直加速度	$\alpha_H$			2	0.38	0.38	0.38																
評価加速度	$\alpha_V$			2	0.92	0.92	0.92																
評価条件				裕度*	55.8	55.8	55.8																
評価値				結果	○	○	○																
<b>備考</b>																							
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式																							
$\alpha = \sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$																							
なお、冷却水ポンプはシリンドラ数によつて吐出容量は異なるが、これはインペラの径を変更(重量が異なる)しているもので他の端元は同一																							
接付側も機器と同一の鋼製の場合、転倒に対する中立軸の位置は、JE464601の手法で解析する場合とほぼ同様である。																							
<b>解析式</b>																							
$\alpha_H \cdot \alpha_V = \frac{(\sigma_H - \sigma) \cdot A}{(W/f) \cdot h \cdot t_1 / 2 (\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \ell_4 + \ell_5 + \ell_6)}$																							
$\text{但し} * \quad \sigma_H : \text{許容応力} + \text{過剰応力} \\ f : \text{接付部材の剪断強度} \\ W : \text{冷却水ポンプ重心までの距離} \\ h : \text{冷却水ポンプ重心から一番上のボルトまでの距離} \\ \ell_1 : \text{一番下のボルトから上から2番目のボルトまでの距離} \\ \ell_2 : \text{一番下のボルトから上から3番目のボルトまでの距離} \\ \ell_3 : \text{一番下のボルトから上から4番目のボルトまでの距離} \\ \ell_4 : \text{一番下のボルトから上から5番目のボルトまでの距離}$																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリンドラ数</th> <th>1 2</th> <th>1 6</th> <th>1 8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容値</td> <td>降伏応力 <math>\text{kg/mm}^2</math></td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>2</td> <td>51.4</td> <td>51.4</td> </tr> </tbody> </table>										シリンドラ数	1 2	1 6	1 8	許容値	降伏応力 $\text{kg/mm}^2$	24	24	24	限界値	加速度	2	51.4	51.4
シリンドラ数	1 2	1 6	1 8																				
許容値	降伏応力 $\text{kg/mm}^2$	24	24	24																			
限界値	加速度	2	51.4	51.4																			
* 評価はシリンドラ数と関係なく同一仕様である。																							

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (26/35)

付表6.1-2-22 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/3)

(耐震信頼性実証試験報告書により抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部立別の評価結果 (27/35)



付表6.1-2-22 BWR中速形の評価部位別評価結果(3/3)

評価部位		冷却水ポンプ		評価項目		(3) ケーシングとインペラの干涉		解析評価内容																									
外観形状		解析モデル		評価方法		C		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$																									
評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件	評価条件																								
水平加速度 $\alpha_h$	鉛直加速度 $\alpha_v$	評価加速度 $\alpha$	評価加速度 $\alpha$	評価加速度 $\alpha$	評価加速度 $\alpha$	裕度※	結果	○	○																								
許容値	許容値	許容値	許容値	許容値	許容値	裕度※	結果	○	○																								
参考	参考	参考	参考	参考	参考	評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式	$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$																										
<p>インペラ</p>		<p>W<sub>1</sub></p> <p><math>\theta_1</math>, <math>\theta_2</math></p>		<p>シリンダーダ数</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>0.84</td> <td>0.84</td> <td>0.84</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.38</td> <td>0.38</td> <td>0.38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.92</td> <td>0.92</td> <td>0.92</td> </tr> <tr> <td>裕度※</td> <td>95.1</td> <td>86.9</td> <td>82.1</td> </tr> </table>		2				0.84	0.84	0.84	2	0.38	0.38	0.38	2	0.92	0.92	0.92	裕度※	95.1	86.9	82.1	<p>*、冷却水ポンプはシリンド数によって吐出容量は異なるが、これはインペラの径を変更（重量が異なる）しているもので他の純元は同一。歟値は18シリンドの例である。</p>								
2	0.84	0.84	0.84																														
2	0.38	0.38	0.38																														
2	0.92	0.92	0.92																														
裕度※	95.1	86.9	82.1																														
<p>解析式</p> $\alpha_m \cdot n = \Delta t / (\gamma_1 + \epsilon (\theta_1 + \theta_2))$		<p>但し*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\Delta t</math> : インペラとケーシングのクリアランス</li> <li><math>\gamma_1</math> : 冷却水密度</li> <li><math>\epsilon</math> : インペラから定速までの距離</li> <li><math>n</math> : インペラ回転数</li> <li><math>\theta_1</math> : <math>W_1</math>によるたわみ量</li> <li><math>\theta_2</math> : <math>W_1</math>による隙間のたわみ角</li> <li><math>W_1</math> : <math>W_1</math>による隙間のたわみ角</li> <li><math>\gamma</math> : <math>W_1</math>による隙間のたわみ角</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td>許容値</td> <td>変位</td> <td>シリンダ数</td> <td>1 2</td> <td>1 6</td> <td>1 8</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>2</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> </tr> </table>		許容値	変位	シリンダ数	1 2	1 6	1 8	限界値	加速度	2	0.28	0.28	0.28	<table border="1"> <tr> <td>許容値</td> <td>変位</td> <td>シリンダ数</td> <td>1 2</td> <td>1 6</td> <td>1 8</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>2</td> <td>87.5</td> <td>80.0</td> <td>75.6</td> </tr> </table>				許容値	変位	シリンダ数	1 2	1 6	1 8	限界値	加速度	2	87.5	80.0	75.6
許容値	変位	シリンダ数	1 2	1 6	1 8																												
限界値	加速度	2	0.28	0.28	0.28																												
許容値	変位	シリンダ数	1 2	1 6	1 8																												
限界値	加速度	2	87.5	80.0	75.6																												

## (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (28/35)

付表6.1-2-23 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/3)

評価部位 潤滑油ポンプ		評価項目 (1) 取付ボルト強度		実証方法 C		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
評価部位	潤滑油ポンプ	評価項目	(1) 取付ボルト強度	実証方法	C		
解析評価内容							
外観形状							
							
<b>解析モデル</b> 							
評価部位	潤滑油ポンプ	評価項目	(1) 取付ボルト強度	実証方法	C	※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
固有振動数 (ポンプ軸)	H z	283	283	評価値	283	283	
水平加速度 $\alpha_H$	g	0.84	0.84	鉛直加速度 $\alpha_V$	g	0.38	
評価加速度 $\alpha$	g	0.92	0.92	裕度	19.9	19.9	
評価値	裕度	○	○	結果	○	○	
備考							
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式							
$\alpha = \sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$							
潤滑油ポンプはシリンダ部によって吐出容量は異なるが、これはギアポンプのリード角を変更しているもので他の諸元は同一							
取付側も機器と同一の鋼製の場合、転倒に対する中立位置は、JEAG601の手法で解析する場合とほぼ同等であり、従って限界加速度もJEAG601の手法で解析する場合と同等である。							
評価式	$\sigma_{\text{評}} = \frac{(\sigma_p - \sigma) \cdot A}{(W/s) \cdot h \cdot t_1 / 2 (\ell_1^2 + \ell_1 \ell_2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 + \ell_3 \ell_4 + \ell_4^2)}$	但し* $\sigma_p$ : 傷失效力 $\sigma$ : 傷失效力 + 運転応力 $A$ : ボルト断面積 $W$ : 潤滑油ポンプ重量 $t_1$ : 取付側ボルトから最も心までの中距離 $h$ : 中心から一番上のボルトまでの距離 $\ell_1$ : 一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離 $\ell_2$ : 一番下のボルトから二番目のボルトまでの距離 $\ell_3$ : 一番下のボルトから三番目のボルトまでの距離 $\ell_4$ : 一番下のボルトから四番目のボルトまでの距離	24 kg/mm <sup>2</sup> 14.4 kg/mm <sup>2</sup> 178.6 kg 600 kg 300 kg 417.2 kg 357.8 kg 276.5 kg 162.5 kg 47.6 kg	24 kg/mm <sup>2</sup> 14.4 kg/mm <sup>2</sup> 178.6 kg 600 kg 300 kg 417.2 kg 357.8 kg 276.5 kg 162.5 kg 47.6 kg	24 kg/mm <sup>2</sup> 14.4 kg/mm <sup>2</sup> 178.6 kg 600 kg 300 kg 417.2 kg 357.8 kg 276.5 kg 162.5 kg 47.6 kg	24 kg/mm <sup>2</sup> 14.4 kg/mm <sup>2</sup> 178.6 kg 600 kg 300 kg 417.2 kg 357.8 kg 276.5 kg 162.5 kg 47.6 kg	
許容値	降伏応力 $\text{kg/mm}^2$	24	24	限界値	加速度 $g$	18.38	
評価値	降伏応力 $\text{kg/mm}^2$	24	24	限界値	加速度 $g$	18.38	

別添1-2図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別(1)の評価結果 (29/35)

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

付表6.1-2-23 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/3)

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-2 図 デイーゼル発電機（中速形）の評価部立別の評価結果 (30/35)

付表6.1-2-23 BWR中速形の評価部位別評価結果(3/3)


(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別評価結果（31/35）

付表6.1-2-24 BWR中速形の評価部位別評価結果(1/4)

評価部位	過給機	評価項目		(1) 取付ボルト強度		実証方法	C	※裕度	限界加速度II
		シリンドラ数	Hz	評価加速度					評価加速度
固有振動数 (ロータ軸)		67	125	125					
評価加速度 $\alpha_H$		2		0.84	0.84				0.84
偏直加速度 $\alpha_V$		2		0.38	0.38				0.38
評価加速度 $\alpha$		2		0.84	0.84				0.84
裕度	裕度	19.1	12.9	12.9					
評価値	結果	○	○	○					
備考									
評価加速度( $\alpha$ )の算出式 $\alpha = \alpha_H$									
なお、本評価部位はBWR高速形実証試験 入力波の応答曲線の20~30Hz間のピ ークに応答したため、応答大となつたが、 評価用入力波の応答曲線は20Hz以上で ZPAと一致。									
$\sigma_H = \frac{1}{4.610} (\sigma_V + 0.500)$									
$\sigma_V$ : 傾伏応力									
* 評価は18シリンドラの例である。 過給機形式が異なるため限界値は異なる。									

### 解析式



### 解析モデル

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (32/35)

付表6.1-2-24 BWR中速形の評価部位別評価結果(2/4)

評価部位		過給機		評価項目(2)支持脚の強度		実証方法		C		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$											
<b>解析評価内容</b>																					
<b>外観形状</b>																					
<b>解析モデル</b>																					
<b>解析式</b>																					
$\alpha_{\text{th}} = \frac{1}{2} \left[ \frac{(W/s) \cdot h}{2 \cdot z} + W/s \sqrt{(h/2z)^2 + 4(1/z) \cdot s} \right]$																					
$\text{但し} * \quad \begin{aligned} \sigma_y &:= \text{周波数} \\ W &:= \text{過渡時間} \end{aligned} \quad \begin{aligned} h &:= \text{重心高さ} \\ A &:= \text{支持脚断面積} \\ Z &:= \text{支持脚上面面積} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 535 \text{ mm} \\ 255658 \text{ mm}^2 \\ 27156 \text{ mm}^2 \end{aligned}$																					
シリンドラ數		1 2		1 6		1 8		24		24											
許容値		降伏応力		$\text{kg/mm}^2$		24		24		24											
限界値		加速度		g		17.6		14.1		13.8											

備考  
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式

$$\alpha = \alpha_H$$

過給機形式が異なるため限界値は異なる。  
なお、本評価部位はBWR高速形実証試験


入力波の応答曲線の20～30Hz間のピ  
ークに応答したため、応答大となつたが、

評価用入力波の応答曲線は20Hz以上で  
ZPAと一致。  
\* 数値は18シリンドラの例である。

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (33/35)

付表6.1-2-24 BWR中速形の評価部位別評価結果(3/4)

評価部位 過給機		評価項目 (S) 軸受荷重		実証方法 C		※格度 = 限界加速度 / 評価加速度							
<b>解析評価内容</b>													
<b>外観形状</b>													
													
<b>解析モデル</b>													
評価条件		シリンドラ数		1.2	1.6	1.8							
評価水 平 加 速 度 $\alpha_H$		2		0.84	0.84	0.84							
評価船直 加 速 度 $\alpha_V$		2		0.38	0.38	0.38							
評価件 加 速 度 $\alpha$		2		0.84	0.84	0.84							
		評価加速度		裕度※		21.4 14.7 12.7							
評価値		結果 ○ ○ ○											
<b>備考</b>													
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式													
$\alpha = \alpha_H \quad \text{過給機形式が異なるため限界値は異なる。}$													
なお、本評価部位はBWR高速形実証試験 入力波の応答曲線の20~30Hz間のピ ークに応答したため、応答大となつたが、 評価用入力波の応答曲線は20Hz以上で ZPAと一致。 * 数値は18シリンドラの例である。													
<b>解析式</b>													
$\alpha(H) = \frac{C_s / 5 - P_s}{Y_s \cdot (W/s)}$													
但し*		$C_s$ : 軸受基本許容荷重 $P_s$ : 通常運転時荷重 $Y_s$ : 係數 $W$ : ロータ完全空回転		$4537 \text{ kg}$ $471.3 \text{ kg}$ $0.39$ $112 \text{ kg}$									
シリンドラ数		1.2	1.6	1.8									
許容荷重 kg		1860	1860	1860									
限界値 加速度		2	18.0	12.4	10.7								

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機（中速形）の評価部位別の評価結果 (34/35)

付表6.1-2-24 BWR中速形の評価部位別評価結果(4/4)

評価部位		過給機		評価項目		(4)ケーシングとの干渉		実証方法		C		※裕度		限界加速度1 評価加速度															
<b>解析評価内容</b>																													
<b>外観形状</b>																													
<b>解析モデル</b>																													
<b>評価条件</b>																													
評価		水平加速度		$\alpha_H$		2		0.84		0.84		0.84		0.84															
評価		船直加速度		$\alpha_V$		2		0.38		0.38		0.38		0.38															
評価		評価加速度		$\alpha$		2		0.92		0.92		0.92		0.92															
評価		裕度		裕度※		86		108		76		○		○															
<b>備考</b>																													
<b>評価加速度(<math>\alpha</math>)の算出式</b>																													
$\alpha = \sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$																													
過給機形式が異なるため限界値は異なる。																													
なお、本評価部位はBWR高速形実証試験																													
入力波の応答曲線の20~30Hz間のピークに応答したため、応答大となつたが、																													
評価用入力波の応答曲線は20Hz以上で																													
評価		許容値		変位		■		0.56		0.56		0.56		0.56															
限界値		加速度		2		80		100		70		70		70															
* 数値は18シリンドの例である。																													

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-2 図 ディーゼル発電機(中速形)の評価部位別の評価結果 (35/35)

表8.1.3-1 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/2)


## (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果（1/35）

表8.1-3-1 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/2)

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)


別添 1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部別の評価結果（2/35）



別添-2-5-1-50

表8.1-3-2 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位		力ム軸 軸受		評価項目 (1)軸受面圧		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$							
<b>解析評価内容</b>													
外観形状													
解析モデル													
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	鉛直加速度 $\alpha_v$	評価条件	加速度 $\alpha$	裕度	評価結果	○						
評価結果	548 Hz	0.84 g	評価結果	0.38 g	裕度	1959							
備考													
<b>評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</b>													
$\alpha_{(h+v)} = (P_a - P) \cdot S / (W / \rho)$													
$P_a$ : 許容面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	$P$ : 通常運転時軸受面圧	46.2 kg/cm <sup>2</sup>	$S$ : 軸受投影面積	67.2 cm <sup>2</sup>	$W$ : 力ム軸 1 cyl 当り重量	15.04kg						
許容値	面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	限界値	加速度	1803 g								



### 解析式

$$\alpha_{(h+v)} = (P_a - P) \cdot S / (W / \rho)$$

$P_a$  : 許容面圧  
 $P$  : 通常運転時軸受面圧  
 $S$  : 軸受投影面積  
 $W$  : 力ム軸 1 cyl 当り重量

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (4/35)

表8.1-3-2 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/2)

## (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形) の評価部位別の評価結果 (5/35)

表8.1-3-3 BWV R高速形の評価部位別評価結果

評価部位		主軸受		評価項目		(1)軸受面圧		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$
評価部位	主軸受	評価条件	評価結果	水平加速度 $\alpha_h$	垂直加速度 $\alpha_v$	評価加速度 $\alpha$	裕度	
外観形状	解析モデル			0.84	0.38	0.92	72	○
解析内容	解析式	$\alpha_{th} + v_l = (P_a - P) \cdot S / (W/s)$	$P_a$ : 許容面圧 $P$ : 運常運転時軸受面圧 $S$ : 軸受投影面積 $W$ : 軸受1個当たりの軸系重量	450 kg/cm² 249 kg/cm² 207 cm² 625kg	kg/cm² kg/cm² cm²	$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$	備考	評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (6/35)

表8.1-3-4 BWR高速形の評価部位別評価結果

評価部位 クランクピング軸受		評価項目 (1)軸受面圧		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度} - \text{評価加速度}}{\text{評価加速度}}$															
評価内容	解析モデル	評価条件	評価結果																
外観形状		<table border="1"> <tr> <td>水平加速度 <math>\alpha_h</math></td> <td>0.84 <math>\ddot{\gamma}</math></td> </tr> <tr> <td>鉛直加速度 <math>\alpha_v</math></td> <td>0.38 <math>\ddot{\gamma}</math></td> </tr> <tr> <td>評価加速度 <math>\alpha</math></td> <td>0.92 <math>\ddot{\gamma}</math></td> </tr> </table>	水平加速度 $\alpha_h$	0.84 $\ddot{\gamma}$	鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38 $\ddot{\gamma}$	評価加速度 $\alpha$	0.92 $\ddot{\gamma}$	<table border="1"> <tr> <td>裕度</td> <td>※ 28</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td>○</td> </tr> </table>	裕度	※ 28	結果	○	備考  $\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$					
水平加速度 $\alpha_h$	0.84 $\ddot{\gamma}$																		
鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38 $\ddot{\gamma}$																		
評価加速度 $\alpha$	0.92 $\ddot{\gamma}$																		
裕度	※ 28																		
結果	○																		
解析式	$\alpha_{(h+v)} = (P_s - P) \cdot S / \{ (W_1 + W_2) / \ddot{\gamma} \}$	<table border="1"> <tr> <td>許容面圧</td> <td>450 kg/cm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>通常運転時軸受面圧</td> <td>430.7 kg/cm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>軸受投影面積</td> <td>157.5 cm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>ビストン重量</td> <td>52.4 kg</td> </tr> <tr> <td>連接棒重量</td> <td>62.0 kg</td> </tr> </table>	許容面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	通常運転時軸受面圧	430.7 kg/cm <sup>2</sup>	軸受投影面積	157.5 cm <sup>2</sup>	ビストン重量	52.4 kg	連接棒重量	62.0 kg	<table border="1"> <tr> <td>許容値</td> <td>面圧</td> <td>450 kg/cm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>26.57 <math>\ddot{\gamma}</math></td> </tr> </table>	許容値	面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	限界値	加速度	26.57 $\ddot{\gamma}$
許容面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>																		
通常運転時軸受面圧	430.7 kg/cm <sup>2</sup>																		
軸受投影面積	157.5 cm <sup>2</sup>																		
ビストン重量	52.4 kg																		
連接棒重量	62.0 kg																		
許容値	面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>																	
限界値	加速度	26.57 $\ddot{\gamma}$																	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果（7/35）


表8.1-3-5 BWR高速形の評価部位別評価結果

評価部位		ビストンピン軸受		評価項目		(1)軸受面圧		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$
評価内容	外観形状	解析モデル	評価条件	水 平 加 速 度	$\alpha_h$	水 平 加 速 度	$\alpha_v$	
			評価条件	船 舷 加 速 度		0.84	$\varphi$	
			評価条件	評 値 加 速 度		0.38	$\varphi$	
			評価結果	裕 度 ※	52	0.92	$\varphi$	
			評価結果	結 果	○			
			備 考					
			評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式					
								$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$
			解 析 式					
				$\alpha_{(h+v)} = (P_s - P) \cdot S / (W \cdot \varphi)$				
			P <sub>s</sub> :	許容面圧	450	kg/cm <sup>2</sup>		
			P :	通常運転時軸受面圧	431	kg/cm <sup>2</sup>		
			S :	軸受投影面積	133	cm <sup>2</sup>		
			W :	ビストン重量	52.4	kg		
				許 容 値	面 圧	450	kg/cm <sup>2</sup>	
				限 界 値	加 速 度	48.22	$\varphi$	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (8/35)



表8.1-3-6 BWR高遮形の評価部位別評価結果(1/4)

評価項目 (1)軸受面圧		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
解析評価内容			
外観形状	解析モデル		
アイドルギヤ クラシック軸		評価条件	水平加速度 $\alpha_h$
アイドルギヤ		評価条件	直加速度 $\alpha_v$
クラシック軸付歯車		評価結果	評価加速度 $\alpha$
アイドルギヤ		結果	裕度 *
			716
			○
		備考	評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式
			$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$
評価式	$\alpha (W + v) = (P_s - P) \cdot S / (W / \rho)$	許容面圧	450 $\text{kg/cm}^2$
		P <sub>s</sub> :	9.5 $\text{kg/cm}^2$
		P :	100.8 $\text{cm}^2$
		S :	67.32 $\text{kg}$
		W :	659.53 $\rho$
許容値	面圧	450	$\text{kg/cm}^2$
限界値	加速度	659.53	$\rho$

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (9/35)

表8.1-3-6 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/4)

評価部位 キアリング		評価項目 (2軸の強度)		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$							
<b>解析評価内容</b>											
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>		<b>評価条件</b>							
				<b>評価条件</b> $\alpha_h$ : 水平加速度 $\alpha_v$ : 垂直加速度 $\alpha$ : 評価加速度							
				<b>評価結果</b> 裕度 ≈ 6200 結果 ○							
<b>備考</b>		<b>評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</b>		<b>評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</b>							
<b>解析式</b>		$\alpha_{(h+v)} = (\sigma_v \cdot Z - M) / l / (W/\rho)$		$\alpha' = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$							
$\sigma_v : \text{降伏応力}$ $Z : \text{カム軸断面係数}$ $M : \text{通常運動時曲げモーメント}$ $l : \text{荷重点までの距離}$ $W : \text{アイドルギヤ重量}$		$80 \text{ kg/mm}^2$ $269391.5 \text{ mm}^3$ $53750 \text{ kg} \cdot \text{mm}$ $56 \text{ mm}$ $67.3 \text{ kg}$		$\alpha_h : 80 \text{ kg/mm}^2$ $\alpha_v : 3704.09 \text{ g}$							
<table border="1"> <tr> <td>許容値</td> <td>降伏応力</td> <td>80 kg/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>3704.09 g</td> </tr> </table>		許容値	降伏応力	80 kg/mm <sup>2</sup>	限界値	加速度	3704.09 g				
許容値	降伏応力	80 kg/mm <sup>2</sup>									
限界値	加速度	3704.09 g									

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(10/35)

表8.1-3-6 BWR高速形の評価部位別評価結果(3/4)

評価部位 キアリング		評価項目 (3)歯車の強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
解析評価内容					
外観形状					
解析モデル					
アイドルギヤ軸 クランク軸					
アイドルギヤ					
クラシング軸付歯車					
アイドルギヤ					
解析式					
$\alpha_{\text{H}} + v_i = (\sigma_y - \sigma) / (B \cdot W / p)$					
$\sigma_y$ : 階状応力	70	$\text{kg}/\text{mm}^2$			
$\sigma$ : 運動粘応力	8.31	$\text{kg}/\text{mm}^2$			
B : 係数	$9.31 \times 10^{-3}$				
W : アイドルギヤ重量	67.3	kg			
評価結果	○				
備考					
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式					
$\alpha = \alpha_{\text{H}}$					
許容値	降伏応力	70 $\text{kg}/\text{mm}^2$			
限界値	加速度	98.45 $p$			

評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式


$$\alpha_{\text{H}} + v_i = (\sigma_y - \sigma) / (B \cdot W / p)$$

$$\begin{aligned} \sigma_y &: \text{階状応力} & 70 &: & \text{kg}/\text{mm}^2 \\ \sigma &: \text{運動粘応力} & 8.31 &: & \text{kg}/\text{mm}^2 \\ B &: \text{係数} & 9.31 \times 10^{-3} &: & \\ W &: \text{アイドルギヤ重量} & 67.3 &: & \text{kg} \end{aligned}$$

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(11/35)

表8.1-3-6 BWR高速形の評価部位別評価結果(4/4)

評価項目		(4)アリギアラスト強度		評価加速度 ※格度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価部位	ギアリング	評価内容	評価結果	
外観形状	解説モデル	アイドルギヤ軸 クランク軸 トメワ アイドルギヤ 	評価条件 評価結果	評価加速度 α <sub>v</sub> 評価加速度 α 裕度 ※ 結果 ○
解説式	$\alpha_{\text{評}} = F_s / (W/g)$	解説式	評価加速度 (α) の算出式 $\alpha = \alpha_H$	評価加速度 (α) の算出式 $\alpha = \alpha_H$
評価値	2231 kg	評価値	2231 kg	評価値
限界値	19.5 kg	限界値	114.41 g	限界値

## (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (12/35)

表 8.1-3-8 BWR 高速形の評価部位別評価結果 (1/5)

評価部位		動弁装置腕		評価項目		(1) パルブルーベ軸受		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度} - \text{評価加速度}}{\text{評価加速度}}$	
評価内容	外観形状	評価モデル	解説モデル	評価条件	評価加速度	水平加速度	水平加速度		
<p>解析評価内容</p> <p>外観形状</p> <p>評価モデル</p> <p>解説モデル</p> <p>評価条件</p> <p>評価結果</p> <p>裕度</p> <p>結果</p> <p>○</p> <p>備考</p> <p>評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</p> $\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$									
評価部位	動弁装置腕	P <sub>s</sub> : 許容面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	P <sub>a</sub> : 通常運転時軸受面圧	233.4 kg/cm <sup>2</sup>	S : 軸受投影面積	25.2 cm <sup>2</sup>	W : パルブルーベ重量	7.62 kg
評価値	面圧	450 kg/cm <sup>2</sup>	加速度	716.27 g					

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 ディーゼル発電機 (高速形) の評価部位別の評価結果 (13/35)

表8.1-3-8 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/5)

評価部位		動弁装置括腕		評価項目(2)ブッシュュロッド強度		※裕度= $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$						
評価内容	外観形状	解析モデル	評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	垂直加速度 $\alpha_v$							
			評価結果	0.84 $\ddot{\rho}$	0.38 $\ddot{\rho}$							
				0.92 $\ddot{\rho}$	2198							
			結果		○							
備考												
評価加速度( $\alpha$ )の算出式												
$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$												
解析式												
$\alpha_{\text{評}} = \left\{ \frac{\sigma_c \cdot A}{1 + a \cdot (\ell/k)^2} - R \right\} \frac{1}{W/\rho} - 2$												
$\sigma_c :$ 断面屈曲力 $A :$ ブッシュュロッド断面積 $a :$ 材質により決まる定数 $\ell :$ ブッシュュロッド長さ $k :$ $\frac{1}{l} \cdot \frac{A}{R}$ $R :$ 通常遮断荷重 $W :$ ブッシュュロッド重量 $l :$ 断面二次モーメント												
$3400 \text{ kg/cm}^2$ $3.21 \text{ cm}^2$ $1 / 7500$ $60 \text{ cm}$ $0.82 \text{ cm}$ $146.39 \text{ kg}$ $3.076 \text{ kg}$ $2.15 \text{ cm}^4$												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>許容値</td> <td>荷重</td> <td>6366 kg</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>2022.97 <math>\ddot{\rho}</math></td> </tr> </table>							許容値	荷重	6366 kg	限界値	加速度	2022.97 $\ddot{\rho}$
許容値	荷重	6366 kg										
限界値	加速度	2022.97 $\ddot{\rho}$										

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(14/35)



表8.1-3-8 BWR高速形の評価部位別評価結果(3/5)

評価部位		動弁装置懸腕		評価項目(3)バルブレバ強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価内容	外観形状	解析モデル	評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	垂直加速度 $\alpha_v$	
懸腕(バルブレバ)	軸		評価結果	0.84	g	
懸腕(バルブレバ)	軸		評価結果	0.38	g	
懸腕(バルブレバ)	軸		評価結果	0.92	g	
評価結果	評価結果	評価結果	評価結果	29.4		
評価結果	評価結果	評価結果	評価結果	○		
備考		評価加速度( $\alpha$ )の算出式		$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$		
解 析 式		$\alpha_{(H+V)} = (\sigma_y \cdot Z - M) / l / (W/g)$				
$\sigma_y$	降伏応力	80	$\text{kg/mm}^2$			
Z	断面係数	35366	$\text{mm}^3$			
M	通常運動曲げモーメント	145122	$\text{kg} \cdot \text{mm}$			
l	バルブレバ長さ	144	mm			
W	バルブレバ重量	868.75	kg			
許容値	降伏応力	80	$\text{kg/mm}^2$			
限界値	加速度	27.1	g			

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(15/35)

表8.1-3-8 BWR高速形の評価部位別評価結果(4/5)

評価部位	動弁装置懸架	評価項目	(4) 摆腕スラスト方向強度																		
解析評価内容																					
外観形状			解説モデル																		
			揺腕 (バルブルレバ)																		
			W																		
<p style="text-align: right;">△ △</p> <p style="text-align: center;">W</p> <p style="text-align: left;">△ △</p>			排気弁 (吸気弁向う側)																		
<p style="text-align: right;">△ △</p> <p style="text-align: center;">W</p> <p style="text-align: left;">△ △</p>			△ △																		
<p style="text-align: right;">△ △</p> <p style="text-align: center;">W</p> <p style="text-align: left;">△ △</p>			△ △																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価条件</th> <th>水平加速度 <math>\alpha_H</math></th> <th>垂直加速度 <math>\alpha_V</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.84</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>0.36</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>0.84</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>3151</td> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			評価条件	水平加速度 $\alpha_H$	垂直加速度 $\alpha_V$	評価条件	0.84	3	評価結果	0.36	3	評価結果	0.84	3	評価結果	3151		結果	○		備考
評価条件	水平加速度 $\alpha_H$	垂直加速度 $\alpha_V$																			
評価条件	0.84	3																			
評価結果	0.36	3																			
評価結果	0.84	3																			
評価結果	3151																				
結果	○																				
			評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式																		
			$\alpha = \alpha_H$																		
$\alpha_{(H)} = F_a / (W/g)$			$F_a :$ トメツ許容スラスト荷重 $W :$ バルブルレバ重量																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>許容値</th> <th>荷重</th> <th>9000</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>3.4</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2647.05</td> <td>g</td> </tr> </tbody> </table>			許容値	荷重	9000	kg	限界値	加速度	3.4	kg			2647.05	g							
許容値	荷重	9000	kg																		
限界値	加速度	3.4	kg																		
		2647.05	g																		

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (16/35)

表8.1-3-8 BWR高遮形の評価部位別評価結果(5/5)

評価項目 (5)動弁装置の追従性

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果（17/35）


表7.3-9 評価部位別の他機種評価手法のまとめ（5／20）  
(全体システム試験／部分試験結果に基づくもの)

分類	部位名 (設置場所)	評価部位		評価項目		評価用地質入力 の考え方	評価式ある いは方法	特別な配慮事項
		構造	要求機能	項目	許容値			
(1)ディーゼル 機関本体	動弁装置拘束 (機関本体)	上	バルブレバ 強度	降伏応力	(水平震度) 1.227Aに運転振動 分を加えた加速度 を重力加速度で除 した値。 (鉛直震度) 基準地震動の最大 加速振幅の1/2 の値を重力加速度 で除した値。		$\sigma_{\text{許}} = \frac{F_s}{W} \cdot \eta = (\sigma_s \cdot Z - M) / t \quad (\text{W}/t)$ $\sigma^* = F_s / W$ $Z$ : 鉛直震度 $M$ : 加速振幅モーメント $t$ : バルブレバ長さ $W$ : バルブレバ重量	
		上	バルブレバ ストラスト方向 强度	許容ストラスト 荷重	同上		$\sigma_{\text{許}} = F_s / W$ $F_s$ : トメク耐容ストラスト荷重 $W$ : バルブレバ重量	
		上	動弁装置の 追随性	許容荷重 (バネ力)	同上		$K = \sigma_{\text{許}} \cdot \frac{t_1}{t_1 + t_2} \left[ \frac{W/J + W/J \beta}{W/J + W/J \beta} - \frac{t_1}{t_1 + t_2} \right] - b_1 \cdot W/J \beta + b_2 \cdot W/J \beta \cdot \frac{t_1}{t_1 + t_2}$ $K$ : バルブレバ追随性 $b_1$ : バルブレバ追随性遮断力 $b_2$ : バルブレバ追随性遮断力 $t_1$ : バルブレバ追随性遮断力 $t_2$ : バルブレバ追随性遮断力 $W$ : バルブレバ重量 $J$ : バルブレバ慣性モーメント $\beta$ : バルブレバ減衰比	許容部位は傾いて取付け られているので評価加速度 は作用方向に合成する

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果 (18/35)


表8.1-3-9 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位	始動弁	評価項目	(1)弁棒の曲げ																
解析評価内容																			
外観形状			解析モデル																
 弁棒 本体 ピストン			 評価部位は傾いて取付けられているので評価加速度は作用方向に合成したものである。																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価条件</th> <th>水平加速度 <math>\alpha_h</math></th> <th>垂直加速度 <math>\alpha_v</math></th> <th>評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.38 <math>\varphi</math></td> <td>0.75 <math>\varphi</math></td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>			評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	垂直加速度 $\alpha_v$	評価結果	評価条件	0.38 $\varphi$	0.75 $\varphi$	325	評価結果	○	○	○	備考				
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	垂直加速度 $\alpha_v$	評価結果																
評価条件	0.38 $\varphi$	0.75 $\varphi$	325																
評価結果	○	○	○																
<p style="text-align: right;">※裕度 = <math>\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}</math></p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>始動弁</th> <th>評価項目</th> <th>(1)弁棒の曲げ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.38 <math>\varphi</math></td> <td>評価結果</td> <td>0.84 <math>\varphi</math></td> </tr> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.75 <math>\varphi</math></td> <td>評価結果</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>○</td> <td>評価結果</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>				評価部位	始動弁	評価項目	(1)弁棒の曲げ	評価条件	0.38 $\varphi$	評価結果	0.84 $\varphi$	評価条件	0.75 $\varphi$	評価結果	325	評価結果	○	評価結果	○
評価部位	始動弁	評価項目	(1)弁棒の曲げ																
評価条件	0.38 $\varphi$	評価結果	0.84 $\varphi$																
評価条件	0.75 $\varphi$	評価結果	325																
評価結果	○	評価結果	○																
<p style="text-align: right;">※裕度 = <math>\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}</math></p>																			
<p style="text-align: right;">評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</p> $\alpha = \alpha_h \sin 30^\circ + \alpha_v \cos 30^\circ$																			
<p style="text-align: right;">解析式</p> $\alpha(\alpha + v_0) = \frac{\delta}{\ell_0} \left\{ \frac{W_1 / \varphi \cdot \ell_1^2}{16 \cdot E \cdot I} - \frac{\ell_2}{6 \cdot E \cdot I} (2 \cdot W_1 / \varphi \cdot \ell_1 + W_2 / \varphi \cdot \ell_2) \right\}$																			
<p style="text-align: right;"> <math>W_1, \ell_1 :</math> シート部からガイド部間質量及び長さ  <math>W_2, \ell_2 :</math> ガイド部からピストン部間質量及び長さ  <math>W_3, \ell_3 :</math> ピストン部からバネ部間質量及び長さ  <math>\delta :</math> 最小スクリュー  <math>E :</math> ヤング率  <math>I :</math> 断面二次モーメント  <math>\ell_0 :</math> 最小スクリューパーツの運動部長さ         </p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価容値</th> <th>変位</th> <th>加速度</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価容値</td> <td>0.021</td> <td>mm</td> <td>0.021 mm</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>244.17</td> <td><math>\varphi</math></td> <td>201.062 <math>\varphi</math></td> </tr> </tbody> </table>				評価容値	変位	加速度	mm	評価容値	0.021	mm	0.021 mm	限界値	244.17	$\varphi$	201.062 $\varphi$				
評価容値	変位	加速度	mm																
評価容値	0.021	mm	0.021 mm																
限界値	244.17	$\varphi$	201.062 $\varphi$																

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部（立別）の評価結果 (19/35)

表8.1-3-9 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/2)

評価部位		始動弁	評価項目		(2)弁の誤開閉	※裕度 = 限界加速度 1					
<b>解析評価内容</b>											
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>									
<b>評価部位</b>		<b>評価条件</b>		水平加速度 $\alpha_h$	0.84 g	<b>評価加速度</b>					
評価直加速度 $\alpha_v$		評価条件		0.38 g	<b>評価結果</b>						
評価結果		評価結果		0.42 g	<b>評価結果</b>						
評価結果		評価結果		142	<b>評価結果</b>						
評価結果		評価結果		○	<b>評価結果</b>						
<b>備考</b>											
評価部位は傾いて取付けられているので評価加速度は作用方向に合成したものである。											
<b>評価加速度 (<math>\alpha</math>) の算出式</b>											
$\alpha = \alpha_h \cos 30^\circ - (1 - \alpha_v) \sin 30^\circ$											
<b>評容値</b>		<b>荷重</b>		17.15 kg	<b>限界値</b>						
W : ベルト力 W : 弁重量		kg		0.286 kg	加速度						
					59.96 g						

評価部位は傾いて取付けられているので評価加速度は作用方向に合成したものである。

評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式  

$$\alpha = \alpha_h \cos 30^\circ - (1 - \alpha_v) \sin 30^\circ$$

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果 (20/35)

表8.1-3-12 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/2)

		評価項目		評価結果の概要		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価部位	方バナリシク装置	(1)地震時の抵抗	評価条件	固有振動数(加減衰)	43.9 Hz	
解析評価内容	解析モデル	評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	0.84 g		
外観形状	燃料噴射ポンプ 燃料加減輪 W F <sub>x</sub> ← → F <sub>g</sub>	評価条件	鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38 g		
	停止ピストン ガバナ	評価条件	評価加速度 $\alpha$	0.92 g		
		評価結果	裕度	※ 19.7		
			結果	○		
備考		評価加速度( $\alpha$ )の算出式		$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$		
解析式		$\alpha(h+v) = (F_g - F_x) / (W/g)$		$F_g$ : ガバナ駆動力 $F_x$ : リンクを増方向に引っ張った時の実測抵抗 $W$ : リンク重量		
許容値	荷重	152.3 kg	限界値	加速度	18.18 g	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)





別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(21/35)

表8.1-3-12 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/2)

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果（22/35）

表8.1-3-20 BWR高速形の評価部位別評価結果

評価部位		オールスピードトリッガ装置		評価項目	※裕度 = 限界加速度 I							
					評価加速度							
解析評価内容		解析モデル		固有振動数(ブランジャー)	20 Hz以上							
外観形状				評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	0.84 g						
				評価条件	垂直加速度 $\alpha_v$	0.38 g						
				評価条件	評価加速度 $\alpha$	0.84 g						
				評価結果	裕度	97.6						
				評価結果	結果	○						
備考												
解析式		$\alpha_{\text{th}} = \frac{\Delta \ell}{\delta}$		評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式								
		$\Delta \ell : \text{動作するまでの距離}$		$\alpha_{\text{th}} = \frac{1.04}{0.0127} \text{ mm/g}$								
				$\alpha = \alpha_h$								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>許容値</td> <td>変位</td> <td>1.04 mm</td> </tr> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>82 g</td> </tr> </table>		許容値	変位	1.04 mm	限界値	加速度	82 g			
許容値	変位	1.04 mm										
限界値	加速度	82 g										

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (23/35)

表8.1-3-21 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/2)

評価部位		燃料噴射ポンプ		評価項目		(1)取付ボルト強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度} - \text{評価加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価条件	評価結果	水平加速度 $\alpha_h$	0.84 $\mu$	鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38 $\mu$	評価加速度 $\alpha$	0.84 $\mu$	
<b>解析評価内容</b>								
外観形状	解析モデル							
評価条件	評価結果	裕度	※	51.1		裕度	結果	○
評価結果	備考	評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式						
解析式	$\alpha_{(0)} = \frac{(\sigma_v - \sigma) A + N \cdot \ell - (1 + \alpha_v) W / g \sin 30^\circ \cdot h + (1 + \alpha_v) W / g \cos 30^\circ \cdot \ell / 2}{W / g \cdot (\cos 30^\circ \cdot h + \sin 30^\circ \cdot \ell / 2)}$	$\alpha = \alpha_h$						
$\sigma_v$	許伏応力 (静荷応力) + (衝撃荷応力)	50 kg/mm <sup>2</sup>						
$\sigma$		39.5 kg/mm <sup>2</sup>						
A	ボルト断面積	110 mm <sup>2</sup>						
$\ell$	ボルトピッチ	100 mm						
h	重心高さ	197.8 mm						
W	燃料噴射ポンプ重量	27.09kg						
N	引張りを受けるボルトの本数	2						
$\alpha_v$	垂直方向加速度	0.4 $\mu$						
許容値	降伏応力	50 kg/mm <sup>2</sup>						
限界値	加速度	43 $\mu$						

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果 (24/35)

表8.1-3-21 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/2)

評価部位		燃料噴射ポンプ		評価項目		(2)ラジアとローラガイドの追従性		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
<b>解析評価内容</b>									
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>							

表8.1-3-22 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/3)

評価部位 冷却水ポンプ		評価項目 (1)取付ボルト強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価内容	外観形状	解析モデル	固有振動数(ボルト軸)	
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	水平加速度 $\alpha_h$	0.84 g	
評価条件	鉛直加速度 $\alpha_v$	鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38 g	
評価条件	評価加速度 $\alpha$	評価加速度 $\alpha$	0.92 g	
評価結果	裕度	裕度	53.9	
評価結果	結果	○		
備 考				
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式				
$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$				
解析式				
$\alpha_{(h+v)} = \frac{(\sigma_v - \sigma) \cdot A}{(W/g) \cdot h / 2 \ell}$				
$\sigma_v$	降伏応力	24	kg/mm <sup>2</sup>	
$\sigma$	締付応力+運転時応力	14.57	kg/mm <sup>2</sup>	
A	ボルト断面積	144.2	mm <sup>2</sup>	
W	冷却水ポンプ重量	80	kg	
h	取付け面から重心までの距離	157.5	mm	
$\ell$	一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離	230	mm	
許容値	降伏応力	24	kg/mm <sup>2</sup>	
限界値	加速度	49.6	g	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果 (26/35)



表8.1-3-22 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/3)

評価部位 冷却水ポンプ		評価項目 (2)軸受荷重		※裕度 = 評価加速度	
解析評価内容		解析モデル			
外観形状					
解析式				$\alpha(\alpha) = \frac{C_0 \cdot (W_1 + W_2) / 2}{Y_0 \cdot (5 - P_0)}$	
$C_0$ : 軸受基本静止荷重 $P_0$ : 運転時軸受等価荷重 (垂直加速度0.4倍を含む) $Y_0$ : 係數 $W_1$ : (空振重+軸) 重量 $W_2$ : (輪+駆動) 重量					
許容値	荷重	640 kg			
限界値	加速度	28.64 g			

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果（27/35）

表8.1-3-22 BWR高速形の評価部位別評価結果 (3/3)

評価部位 冷却水ポンプ		評価項目 (3)インペラの干渉		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$																												
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	鉛直加速度 $\alpha_v$	評価結果																													
評価条件	0.84 $\ddot{s}$	0.38 $\ddot{s}$	0.92 $\ddot{s}$																													
評価結果	裕度 ※	94.8	結果 ○																													
備考	評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式 $\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$																															
解析モデル																																
外観形状																																
解析式	$\alpha_{(H+V)} = \Delta \ell / (y_1 + \ell (\theta_1 + \theta_2))$ <table> <tr> <td><math>\Delta \ell</math></td><td>インペラとケーシングのクリアランス</td><td>0.22</td><td>mm</td></tr> <tr> <td><math>W_1</math></td><td>(浮置車+軸) 重量</td><td>14.794</td><td>kg</td></tr> <tr> <td><math>W_2</math></td><td>(軸+端車) 重量</td><td>8.698</td><td>kg</td></tr> <tr> <td><math>\ell</math></td><td>インペラから軸受までの距離</td><td>126.3</td><td>mm</td></tr> <tr> <td><math>y_1</math></td><td>によるたわみ量</td><td>-3.766 × 10<sup>-3</sup></td><td>mm</td></tr> <tr> <td><math>\theta_1</math></td><td>による②部のたわみ角</td><td>-1.148 × 10<sup>-8</sup></td><td>rad</td></tr> <tr> <td><math>\theta_2</math></td><td>による②部のたわみ角</td><td>1.101 × 10<sup>-5</sup></td><td>rad</td></tr> </table>				$\Delta \ell$	インペラとケーシングのクリアランス	0.22	mm	$W_1$	(浮置車+軸) 重量	14.794	kg	$W_2$	(軸+端車) 重量	8.698	kg	$\ell$	インペラから軸受までの距離	126.3	mm	$y_1$	によるたわみ量	-3.766 × 10 <sup>-3</sup>	mm	$\theta_1$	による②部のたわみ角	-1.148 × 10 <sup>-8</sup>	rad	$\theta_2$	による②部のたわみ角	1.101 × 10 <sup>-5</sup>	rad
$\Delta \ell$	インペラとケーシングのクリアランス	0.22	mm																													
$W_1$	(浮置車+軸) 重量	14.794	kg																													
$W_2$	(軸+端車) 重量	8.698	kg																													
$\ell$	インペラから軸受までの距離	126.3	mm																													
$y_1$	によるたわみ量	-3.766 × 10 <sup>-3</sup>	mm																													
$\theta_1$	による②部のたわみ角	-1.148 × 10 <sup>-8</sup>	rad																													
$\theta_2$	による②部のたわみ角	1.101 × 10 <sup>-5</sup>	rad																													
許容値	変位	0.22 mm																														
限界値	加速度	87.28 $\ddot{s}$																														

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機 (高速形) の評価部位別の評価結果 (28/35)

表8.1-3-23 BWR高速形の評価部位別評価結果(1/3)

評価項目		(1)取付ボルト強度		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
評価部位	潤滑油ポンプ	固有振動数軸	526 Hz		
評価条件	水平加速度 $\alpha_h$	0.84	✓		
評価条件	鉛直加速度 $\alpha_v$	0.38	✓		
評価条件	評価加速度 $\alpha$	0.92	✓		
評価結果	裕度 ※	108			
評価結果	結果	○			
備考					
評価加速度( $\alpha$ )の算出式					
$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$					
梶付側も機器と同一の鋼製の場合、 転倒に対する中立軸の位置は、 JEAG4601の手法で解析する場合と ほぼ同等であり、従って限界加速度も JEAG4601の手法で解析する場合と 同等である。					
解析式		$\alpha_{H+V} = \frac{(\sigma_v - \sigma) \cdot A}{(W/\varrho) \cdot h \cdot \varrho_1 / 2 (\ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2)}^{-1}$ $\sigma_v : \text{降伏応力}$ $\sigma : \text{降伏応力} + \text{運転荷重力}$ $A : \text{ボルト断面積}$ $W : \text{潤滑油ポンプ重量}$ $h : \text{取付面から重心までの距離}$ $\varrho_1 : \text{一番下のボルトから上から2番目のボルトまでの距離}$ $\varrho_2 : \text{一番下のボルトから下から2番目のボルトまでの距離}$ $\ell_1 : 30 \text{ mm}$ $\ell_2 : 103.8 \text{ mm}^2$ $\ell_3 : 116.9 \text{ kg}$ $W : 168 \text{ mm}$ $h : 305 \text{ mm}$ $\varrho_1 : 210 \text{ mm}$ $\varrho_2 : 95 \text{ mm}$ $kg/mm^2$			
許容値	降伏応力	50	kg/mm <sup>2</sup>		
限界値	加速度	99.6	✓		

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(29/35)


表8.1-3-23 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/3)

評価部位	潤滑油ポンプ*	評価項目		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度 I}}{\text{評価加速度}}$
		(2)軸受荷重		
<b>解析評価内容</b>				
外観形状	潤滑油ポンプ	評価モデル		
解析式		$\alpha_{\text{H}} = \frac{C_o - P_o}{X_o \cdot (W / 2)}$		
		C <sub>o</sub> : 軸受基本静定格荷重 P <sub>o</sub> : 運転時軸受静等価荷重(垂直加速度0.4 gを含む) X <sub>o</sub> : 系数 W : 主動軸重量		
		8650 kg 27.566 kg 0.66 39.38 kg		
評価値	荷重	8650 kg		
限界値	加速度	331.7 g		

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果(30/35)

表8.1-3-23 BWR高速形の評価部位別評価結果(3/3)

評価項目		(3) ケーシングとの干渉																	
評価部位	潤滑油ポンプ	解析モデル																	
解析評価内容																			
外観形状																			
																			
解 析 モ デル																			
																			
解 析 式																			
但し * $W_1$ : 齒車重量 $W_2$ : スクリューアー重量 $W_3$ : スクリューアー重量 $W_4$ : 駆動歯車重量																			
解 析 方 法																			
有限要素法																			
評価加速度																			
※ 評度 = $\frac{\text{現状加速度}}{\text{評価加速度}}$																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>評価条件</th> <th>水 平 加 速 度 <math>\alpha_H</math></th> <th>評価結果</th> <th>水 平 加 速 度 <math>\alpha_v</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.84 <math>\beta</math></td> <td>評価結果</td> <td>0.38 <math>\beta</math></td> </tr> <tr> <td>評価条件</td> <td>0.92 <math>\beta</math></td> <td>評価結果</td> <td>77.3</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>○</td> <td>評価結果</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>		評価条件	水 平 加 速 度 $\alpha_H$	評価結果	水 平 加 速 度 $\alpha_v$	評価条件	0.84 $\beta$	評価結果	0.38 $\beta$	評価条件	0.92 $\beta$	評価結果	77.3	評価結果	○	評価結果	○		
評価条件	水 平 加 速 度 $\alpha_H$	評価結果	水 平 加 速 度 $\alpha_v$																
評価条件	0.84 $\beta$	評価結果	0.38 $\beta$																
評価条件	0.92 $\beta$	評価結果	77.3																
評価結果	○	評価結果	○																
備考																			
評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式																			
$\alpha = \sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_v^2}$																			
解 析 方 法																			
有限要素法																			
評価加速度																			
※ 評度 = $\frac{\text{現状加速度}}{\text{評価加速度}}$																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>許容値</th> <th>変位</th> <th>0.25 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>限界値</td> <td>加速度</td> <td>71.2 <math>\beta</math></td> </tr> </tbody> </table>		許容値	変位	0.25 mm	限界値	加速度	71.2 $\beta$												
許容値	変位	0.25 mm																	
限界値	加速度	71.2 $\beta$																	

## (耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 ディーゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (31/35)

表 8.1-3-24 BWR 高速形の評価部位別評価結果 (1/4)

評価部位	過給機	(1)取付ボルト強度
------	-----	------------

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 デイ一ゼル発電機（高速形）の評価部位別の評価結果 (32/35)

表8.1-3-24 BWR高速形の評価部位別評価結果(2/4)


(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-3 図 デイーゼル発電機（高速形）の評価部立別の評価結果 (33/35)

表8.1-3-24 BWR高速形の評価部位別評価結果(3/4)

評価部位		過給機		評価項目		(3)軸受荷重		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$	
<b>解析評価内容</b>									
<b>外観形状</b>		<b>解析モデル</b>							

表8.1-3-24 BWR高速形の評価部位別評価結果(4/4)

評価部位		過給機		評価項目		(4)ケーシングとの干渉		※裕度 = $\frac{\text{限界加速度}}{\text{評価加速度}}$
評価内容	外観形状	解析モデル	評価条件	水 平 加 速 度 $\alpha_h$	水 平 加 速 度 $\alpha_h$	直 角 加 速 度 $\alpha_v$	直 角 加 速 度 $\alpha_v$	
			評価結果	0.84	0.38	0.92	52.0	
			備考					
			評価加速度 ( $\alpha$ ) の算出式					
				$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$				
			解析式					
				$\alpha_{(h+v)} = \Delta\ell / (\delta \cdot g)$				
				$\Delta\ell : \text{インペラとケーシングのクリアランス } 0.3 \text{ mm}$				
				$\delta : \text{ロータの自重によるたわみ (インペラ部) } 0.00626 \text{ mm}$				
				許容値	変位	0.3	mm	
				限界値	加速度	47.9	g	

(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添1-3 図 ディーゼル発電機(高速形)の評価部位別の評価結果 (35/35)

(3) 耐震信頼性実証試験と女川原子力発電所第2号機の差異を踏まえた適用性の確認

(2) 項の検討の結果、女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル機関において、以下の評価部位に耐震信頼性実証試験の検討内容と相違及び同等と分類される評価部位があるため、それらの分類結果が耐震評価に及ぼす影響を確認した結果を別添1-5表に示す。

別添1-5表 耐震信頼性実証試験と女川原子力発電所第2号機非常用ディーゼル機関の相違点と相違点による耐震評価への影響

比較結果 の分類*	評価部位／評価項目	分類結果の内容	分類結果が耐震評 価に及ぼす影響	評価手法の 適用性
相違	オーバースピードトリップ装置／プランジャの誤動作	中速形用オーバースピードトリップ装置ではなく高速形用オーバースピードトリップ装置を採用	裕度が大きくなる	有
同等	燃料噴射ポンプ／プランジャとローラガイドの追従性	ばね定数増によりローラガイド押付け力が [ ] 増加	裕度が大きくなる	有
	潤滑油ポンプ／取付ボルト強度	取付ボルトに高強度材料採用により降伏応力が [ ] 増加	裕度が大きくなる	有
	過給機／取付ボルト強度	取付ボルトに高強度材料採用により降伏応力が [ ] 増加	裕度が大きくなる	有

注記＊：「同等」女川2号機の評価部位において一部相違があるものの、耐震信頼性実証試験よりも裕度が大きくなる項目

「相違」女川2号機の評価部位と明確な相違がある項目

a. オーバースピードトリップ装置／プランジャの誤動作


女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル機関は、中速形であるが、オーバースピードトリップ装置については高速形に使われている装置を採用している。構造の差異について別添1-4図に示す。オーバースピードトリップ装置に係る耐震評価は、地震慣性力が負荷した際に、慣性力によって誤動作が発生するかを確認している。

耐震信頼性実証試験での中速形と高速形のオーバースピードトリップ装置の検討結果は別添1-2図(22/35), 別添1-2図(23/35)と別添1-3図(23/35)に示すとおりであり、中速形が評価加速度[ ]に対して裕度[ ]なのに対して高速形は評価加速度[ ]に対して裕度が[ ]となっており、高速形のオーバースピードトリップ装置の方が耐震評価における裕度が大きいことが分かる。


女川原子力発電所第2号機では、裕度がより大きい高速形を採用したものであり、その構造は耐震信頼性実証試験で検証している高速形用のオーバースピードトリップ装置と相違ないことから高速形の知見を適用することが可能である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

外観形状




解析モデル




コントロールポート

(高速形)

外観形状



解析モデル



(中速形)


(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-4 図 オーバースピードトリップ装置の概要

b. 燃料噴射ポンプ／プランジャとローラガイドの追従性

燃料噴射ポンプのプランジャについて別添 1-5 図に構造概要を示す。プランジャに係る耐震評価は、プランジャに地震慣性力が負荷した場合にばね反力を上回る慣性力が発生しプランジャとローラガイドの追従性が損なわれないか確認する。

女川原子力発電所第 2 号機の非常用ディーゼル機関で採用している燃料噴射ポンププランジャの耐震信頼性実証試験からの変更点は、ばね定数を [ ] 倍に大きくしているものであり、この変更によって、地震慣性力による誤動作に対する抵抗力が増して裕度が大きくなる変更点となっていることから、本設備に対して耐震信頼性実証試験の知見を適用することが可能である。



(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-5 図 燃料噴射ポンププランジャの概要


c. 潤滑油ポンプ／取付ボルト強度

潤滑油ポンプの取付ボルトについて別添 1-6 図に構造概要を示す。潤滑油ポンプ取付ボルトに係る耐震評価は、ボルトの構造強度評価を実施している。


女川原子力発電所第 2 号機の非常用ディーゼル機関で採用している潤滑油ポンプ取付ボルトの耐震信頼性実証試験からの変更点は、[ ] から [ ] へ材料を変更したことでのボルトの降伏応力を [ ] 倍に向上させたものであり耐震評価においては裕度が大きくなる変更点となっていることから、本設備に対して耐震信頼性実証試験の知見を適用することが可能である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

外観形状



解析モデル



(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)


別添 1-6 図 潤滑油ポンプ取付ボルトの概要

d. 過給機／取付ボルト強度


過給機の取付ボルトについて別添 1-7 図に構造概要を示す。過給機取付ボルトに係る耐震評価は、ボルトの構造強度評価を実施している。

女川原子力発電所第 2 号機の非常用ディーゼル機関で採用している過給機取付ボルトの耐震信頼性実証試験からの変更点は、材料を [ ] から [ ] へ変更したことによるボルトの降伏応力を [ ] 倍に向上させたものであり耐震評価においては裕度が大きくなる変更点となっていることから、本設備に対して耐震信頼性実証試験の知見を適用することが可能である。

外観形状



解析モデル



(耐震信頼性実証試験報告書より抜粋)

別添 1-7 図 過給機取付ボルトの概要

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(4) 女川原子力発電所第2号機における裕度確認

(3) 項までの検討で女川原子力発電所第2号機への適用性が確認できた評価部位について、耐震信頼性実証試験での知見を適用して耐震評価における裕度を確認した結果を、非常用ディーゼル機関は別添1-6表に、高压炉心スプレイ系ディーゼル機関は別添1-7表に示す。

耐震信頼性実証試験では、それぞれの評価部位について限界加速度が算出されていることから、18気筒である女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル機関及び高压炉心スプレイ系ディーゼル機関それぞれに適用する機能維持評価用加速度（水平方向加速度 $1.67\text{m/s}^2$ 、鉛直方向加速度 $1.17\text{m/s}^2$ ）\*と、この限界加速度を比較することで裕度を算出した。

別添1-6表及び別添1-7表に示すとおり、いずれの評価部位も十分大きな裕度を有していることが確認できたことから、動的機能維持評価における基本評価項目の対象外とし耐震計算書の記載対象外とする。

注記\*：機能維持評価用加速度は添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-1-2-2-1 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」より引用

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（1/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
カム軸	軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W: カム軸 1 cyl 当り重量 [kg]</small>	2.04	47.1	23
	スラスト軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $C_0 / (W/g)$ <small>C<sub>0</sub>: 基本静定格荷重 [kgf], W: カム軸系全体重量 [kg]</small>	1.67	21.7	12.9
ピストン・クランク・連接棒	ピストンピン軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W: ピストン重量 [kg]</small>	2.04	119.8	58.7
	主軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>] W: 軸受 1 個当たりの軸系重量 [kg]</small>	2.04	63.7	31.2
	クランクピン軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / \{(W_1 + W_2) / g\}$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>] W<sub>1</sub>: ピストン重量 [kg] W<sub>2</sub>: 連接棒重量 [kg]</small>	2.04	176.2	86.3
ギヤリング	軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>] W: アイドルギヤ重量 [kg]</small>	2.04	336.5	164.9

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ ,  $g$ は重力加速度  $9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（2/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
ギヤリング	軸の強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(\sigma_y \cdot Z - M) / (\ell_1 \cdot \ell_2 / \ell) / (W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgf/mm}^2$ ], $Z$ : カム軸断面係数 [ $\text{mm}^3$ ] $M$ : 通常運転時曲げモーメント [ $\text{kg}\cdot\text{mm}$ ] $W$ : アイドルギヤ重量 [kg], $\ell$ : 軸受間距離 [mm] $\ell_1$ : 荷重点までの距離 [mm], $\ell_2$ : 荷重点までの距離 [mm]		2.04	203.8
	歯車の強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(\sigma_y - \sigma) / (B \cdot W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgf/mm}^2$ ], $\sigma$ : 運転時応力 [ $\text{kgf/mm}^2$ ] $B$ : 係数, $W$ : アイドルギヤ重量 [kg]		2.04	252.7
	アイドルギヤスラスト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $(\sigma_y - \sigma) / (B \cdot W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgf/mm}^2$ ], $\sigma$ : 運転時応力 [ $\text{kgf/mm}^2$ ] $B$ : 係数, $W$ : アイドルギヤ重量 [kg]		1.67	305
動弁装置搖腕	バルブレバー軸受 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ $P_a$ : 許容面圧 [ $\text{kgf/cm}^2$ ] $P$ : 通常運転時軸受面圧 [ $\text{kgf/cm}^2$ ] $S$ : 軸受投影面積 [ $\text{cm}^2$ ] $W$ : バルブレバー重量 [kg]		2.04	1305
	プッシュロッド強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\left\{ \frac{\sigma_c \cdot A}{1 + a \cdot (\ell/k)^2} - R \right\} \frac{1}{W/g} - g$ $\sigma_c$ : 許容座屈応力 [ $\text{kgf/cm}^2$ ], $A$ : プッシュロッド断面積 [ $\text{cm}^2$ ] $a$ : 材質により決まる定数, $\ell$ : プッシュロッド長さ [cm] $k$ : $\sqrt{I/A}$ [cm], $R$ : 通常運転時荷重 [kgf] $W$ : プッシュロッド重量 [kg] $I$ : 断面二次モーメント [ $\text{cm}^4$ ]		2.04	1464

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ ,  $g$ は重力加速度  $9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（3/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式 <sup>1</sup>	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
動弁装置 摆腕	パルプレバー強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(\sigma_y \cdot Z - M) / \ell / (W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ], $Z$ : 断面係数 [ $\text{mm}^3$ ] $M$ : 通常運転時曲げモーメント [ $\text{kgt\cdot mm}$ ] $\ell$ : パルプレバー長さ [mm], $W$ : パルプレバー重量 [kg]	2.04	234	114.7
	揺腕スラスト方向強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $F_a / (W/g)$ $F_a$ : トメワ許容スラスト荷重 [kgf], $W$ : パルプレバー重量 [kg]	1.67	1518	908.9
	動弁装置の追従性 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{K - \alpha_{\max} \cdot \frac{\ell_2}{\ell_1} \left\{ W_2/g + W_1/g \left( \frac{\ell_1}{\ell_2} \right)^2 \right\} - b_2 \cdot W_2/g - b_1 \cdot W_1/g \cdot \frac{\ell_1}{\ell_2}}{a_2 \cdot W_2/g + a_1 \cdot W_1/g \cdot \frac{\ell_1}{\ell_2}}$ $K$ : バネ力 [kgf], $\alpha_{\max}$ : カム運転加速度最大値 [ $\text{m/s}^2$ ] $\ell_1$ : プッシュロッドとパルプレバー軸受間距離 [mm] $\ell_2$ : 弁棒とパルプレバー軸受間距離 [mm] $W_1$ : 弁棒重量 [kg], $W_2$ : プッシュロッドドローラ重量 [kg] $a_1 = \pm \sin \theta_1$ , $a_2 = \pm \sin \theta_2$ , $b_1 = -(1 \pm \alpha_1) \cos \theta_1$ $b_2 = -(1 \pm \alpha_2) \cos \theta_2$ , $\alpha_v$ : 垂直方向加速度 $\theta_1$ : プッシュロッドの傾き [度], $\theta_2$ : 弁棒の傾き [度]	1.67	36.2 <sup>*2</sup>	21.6
始動弁	弁棒の曲げ 評価用加速度 $\alpha_H \cos 22.5^\circ + \alpha_V \sin 22.5^\circ$ 限界加速度 $\frac{\delta}{\ell_2} \left\{ \frac{W_2/g \cdot \ell_2^2}{16 \cdot E \cdot I} - \frac{\ell_2}{6E \cdot I} (2 \cdot W_1/g \cdot \ell_1 + W_2/g \cdot \ell_2) \right\}^{-1}$ $W_1, \ell_1$ : シート部からガイド部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $W_2, \ell_2$ : ガイド部からピストン部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $W_3, \ell_3$ : ピストン部からバネ部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $\delta$ : 最小スキマ [mm], $E$ : ヤング係数 [ $\text{kgt/mm}^2$ ] $I$ : 断面二次モーメント [ $\text{mm}^4$ ]	1.99	20	10.0
	弁の誤開閉 評価用加速度 $\alpha_H \sin 22.5^\circ + \alpha_V \cos 22.5^\circ$ 限界加速度 $K / (W/g)$ $K$ : バネ力 [kgf], $W$ : 弁重量 [kg]	1.72	66.5	38.6

注記\*1:  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ ,  $g$ は重力加速度

$9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

注記\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を  $0.4g$  (NUPEC) から  $1.17g$  (女川 2 号機) へ見直しているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（4/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式 <sup>*1</sup>	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
ガバナリンク装置	地震時の抵抗 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(F_a - F_k) / (W/g)$ <small><math>F_a</math>: ガバナ駆動力 [kgf],  <math>F_k</math>: リンクを増方向に引っ張った時の実測抵抗力 [kgf]  <math>W</math>: リンク重量 [kg]</small>	2.04	12.2	5.9
	燃料加減軸とコントロールラックの動き 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H + \alpha_V}$ 限界加速度 $\frac{24 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{W \cdot \ell^3 \cdot \ell_1}$ <small>E : ヤング係数 [kgf/mm<sup>2</sup>]  I : 断面二次モーメント [mm<sup>4</sup>]  δ : 最小スキマ [mm], W : 単位長さ当たり重量 [kg/mm]  ℓ : コントロールラック間距離 [mm]  ℓ<sub>1</sub> : コントロールラック長さ [mm]</small>			
オーバースピードトリップ装置	プランジャの誤動作 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\Delta \theta / \delta$ <small><math>\Delta \theta</math> : 動作するまでの距離 [mm]  δ : 1gにより移動する距離 [mm]</small>	1.67	58 <sup>*2</sup>	34.7
燃料噴射ポンプ	取付ボルト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma)A \cdot N \cdot \ell - (1 + \alpha_y)W/g \sin 13.5^\circ \cdot h + (1 + \alpha_y)W/g \cos 13.5^\circ \cdot \ell/2}{W/g \cdot (\cos 13.5^\circ \cdot h + \sin 13.5^\circ \cdot \ell/2)}$ <small><math>\sigma_y</math>: 降伏応力 [kgf/mm<sup>2</sup>]  σ : (締付応力) + (運転時応力) [kgf/mm<sup>2</sup>]  A : ボルト断面積 [mm<sup>2</sup>], ℓ : ボルトピッチ [mm]  h : 重心高さ [mm], W : 燃料噴射ポンプ重量 [kg]  N : 引張を受けるボルトの本数, α<sub>y</sub>: 垂直方向加速度</small>	1.67	108.4	64.9
	プランジャとローラガイドの追従性 評価用加速度 $\alpha_H \sin 13.5^\circ + (\alpha_V - 1) \cos 13.5^\circ$ 限界加速度 $\frac{K}{W/g} - \alpha_R$ <small>K : パネ力 [kgf], W : ローラガイド部重量 [kg]  α<sub>R</sub> : ローラガイド部運転時加速度 [mm/sec<sup>2</sup>]</small>	0.56	4.65	8.3

注記 \*1 :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ , gは重力加速度

$9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

\*2 : 高速形と同一のオーバースピードトリップ装置を採用しているが、回転速度が中速形と高速形で相違するためプランジャ作動設定に相違があり、限界加速度も中速形と高速形で相違する。（中速形の限界加速度評価結果は別添 1-35 ページ参照）

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（5/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
	取付ボルト強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma) \cdot A}{(W/g) \cdot h \cdot \ell_1 / 2 \left( \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 + \ell_4^2 + \ell_5^2 \right)^{-1}}$ <p> <math>\sigma_y</math>: 降伏応力 [<math>\text{kgt/mm}^2</math>]  <math>\sigma</math>: 締付応力+運転時応力 [<math>\text{kgt/mm}^2</math>]  <math>A</math>: ボルト断面積 [<math>\text{mm}^2</math>], <math>W</math>: 冷却水ポンプ重量 [kg]  <math>h</math>: 取付面から重心までの距離 [mm]  <math>\ell_1</math>: 一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_2</math>: 一番下のボルトから上から 2 番目のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_3</math>: 一番下のボルトから上から 3 番目のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_4</math>: 一番下のボルトから上から 4 番目のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_5</math>: 一番下のボルトから上から 5 番目のボルトまでの距離 [mm]         </p>	2.04	51.4	25.1
冷却水ポンプ	軸受荷重 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <p> <math>P_a</math>: 許容面圧 [<math>\text{kgt/cm}^2</math>]  <math>P</math>: 通常運転時軸受面圧 [<math>\text{kgt/cm}^2</math>]  <math>S</math>: 軸受投影面積 [<math>\text{cm}^2</math>], <math>W</math>: 軸重量 [kg]         </p>			
	ケーシングとインペラの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\Delta \ell / \{ y_1 + \ell (\theta_1 + \theta_2) \}$ <p> <math>\Delta \ell</math>: インペラとケーシングのクリアランス [mm]  <math>W_1</math>: (羽根車+軸) 重量 [kg], <math>W_2</math>: (軸+歯車) 重量 [kg]  <math>\ell</math>: インペラから軸受までの距離 [mm]  <math>y_1</math>: <math>W_1</math>によるたわみ量 [mm]  <math>\theta_1</math>: <math>W_1</math>による②部のたわみ角 [rad]  <math>\theta_2</math>: <math>W_2</math>による②部のたわみ角 [rad]         </p>	2.04	75.6	37.0

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ ,  $g$ は重力加速度  $9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（6/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式 <sup>*1</sup>	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
潤滑油ポンプ	取付ボルト強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma) \cdot A}{(W/g) \cdot h \cdot \ell_1 / 2 (\ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 + \ell_4^2 + \ell_5^2)^{-1}}$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ] $\sigma$ : 締付応力+運転時応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ] $A$ : ボルト断面積 [ $\text{mm}^2$ ], $W$ : 潤滑油ポンプ重量 [kg] $h$ : 取付面から重心までの距離 [mm] $\ell_1$ : 一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離 [mm] $\ell_2$ : 一番下のボルトから上から 2 番目のボルトまでの距離 [mm] $\ell_3$ : 一番下のボルトから上から 3 番目のボルトまでの距離 [mm] $\ell_4$ : 一番下のボルトから上から 4 番目のボルトまでの距離 [mm] $\ell_5$ : 一番下のボルトから上から 5 番目のボルトまでの距離 [mm]	2.04	18.38	9.0
	軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{C_0 - P_0}{X_0 \cdot (W/g)}$ $C_0$ : 軸受基本静定格荷重 [kgf] $P_0$ : 運転時軸受静等価荷重 [kgf], $X_0$ : 係数 $W$ : 主動軸重量 [kg]			
	ケーシングとの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 — $W_1$ : 動歯車重量 [kg], $W_2$ : スクリュー重量 [kg] $W_3$ : スクリュー重量 [kg], $W_4$ : 歯車重量 [kg]	2.04	176	86.2

注記 \*1 :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ ,  $g$ は重力加速度

$9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

\*2 : 鉛直方向の機能維持評価用加速度を  $0.4g$  (NUPEC) から  $1.17g$  (女川 2 号機) へ見直しているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別添 1-6 表 非常用ディーゼル機関（中速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（7/7）

( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )

評価部位	評価項目及び算出式 <sup>*1</sup>	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
過給機	取付ボルト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{1}{4.610} (\sigma_y + 0.500)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ]	1.67	10.9	6.5
	支持脚の強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{\sigma_y - \sigma}{\frac{1}{2} \left\{ \frac{(W/g) \cdot h}{2 \cdot Z} + W/g \sqrt{\left( h/2Z \right)^2 + 4(1/2/A)^2} \right\}}$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ], $\sigma$ : 運転時応力 [ $\text{kgt/mm}^2$ ] W: 過給機重量 [kg], h: 重心高さ [mm] Z: 支持脚断面係数 [ $\text{mm}^3$ ], A: 支持脚断面面積 [ $\text{mm}^2$ ]	1.67	13.8	8.2
	軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{C_0/5 - P_0}{Y_0 \cdot (W/g)}$ $C_0$ : 軸受基本静定格荷重 [kgf] $P_0$ : 運転時軸受静等価荷重 [kgf], $Y_0$ : 係数 W: ロータ完備品重量 [kg]			
	ケーシングとの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\Delta \ell / (\delta / g)$ $\Delta \ell$ : インペラとケーシングのクリアランス [mm] $\delta$ : ロータの自重によるたわみ (インペラ部) [mm]	2.04	70	34.3

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度  $1.67 \text{m/s}^2$ ,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度  $1.17 \text{m/s}^2$ , gは重力加速度  $9.8 \text{m/s}^2$  を表す。

\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を  $0.4g$  (NUPEC) から  $1.17g$  (女川 2 号機) へ見直しているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（1/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(—)
カム軸軸受	軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W: カム軸 1 cyl 当り重量 [kg]</small>	2.04	1803	883.8
	スラスト軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $S \cdot P_a / (W/g)$ <small>W: カム軸全体重量 [kg], S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>] P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>]</small>			
ピストン・クランク・連結棒	ピストンピン軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W: ピストン重量 [kg]</small>	2.04	48.22	23.6
	主軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>] W: 軸受 1 個当たりの軸系重量 [kg]</small>			
	クランクピン軸受 軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / \{(W_1 + W_2) / g\}$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W<sub>1</sub>: ピストン重量 [kg] W<sub>2</sub>: 連結棒重量 [kg]</small>	2.04	26.57	13.0
ギヤリング	軸受面圧 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ <small>P<sub>a</sub>: 許容面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm<sup>2</sup>] S: 軸受投影面積 [cm<sup>2</sup>], W: アイドルギヤ重量 [kg]</small>	2.04	659.53	323.2

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>, gは重力加速度 9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（2/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(-)
ギヤリング	軸の強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(\sigma_y \cdot Z - M) / \ell / (W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ], Z: カム軸断面係数 [mm <sup>3</sup> ] M: 通常運転時曲げモーメント [kgf·mm] $\ell$ : 荷重点までの距離 [mm], W: アイドルギヤ重量 [kg]	2.04	5704.09	2796.1
	歯車の強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $(\sigma_y - \sigma) / (B \cdot W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ], $\sigma$ : 運転時応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ] B: 係数, W: アイドルギヤ重量 [kg]	1.67	98.45	58.9
	アイドルギヤスラスト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $F_a / (W/g)$ $F_a$ : トメワ許容スラスト荷重 [kgf] W: アイドルギヤ重量 [kg]	1.67	114.41	68.5
動弁装置懸腕	バルブレバー軸受 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(P_a - P) \cdot S / (W/g)$ $P_a$ : 許容面圧 [kgf/cm <sup>2</sup> ] P: 通常運転時軸受面圧 [kgf/cm <sup>2</sup> ] S: 軸受投影面積 [cm <sup>2</sup> ], W: バルブレバー重量 [kg]	2.04	716.27	351.1
	ブッシュロッド強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\left\{ \frac{\sigma_c \cdot A}{1 + a \cdot (\ell/k)^2} - R \right\} \frac{1}{W/g} - g$ $\sigma_c$ : 許容座屈応力 [kgf/cm <sup>2</sup> ] A: ブッシュロッド断面積 [cm <sup>2</sup> ] a: 材質により決まる定数, $\ell$ : ブッシュロッド長さ [cm] $k = \sqrt{I_x/A}$ [cm], R: 通常運転時荷重 [kgf] W: ブッシュロッド重量 [kg], I <sub>x</sub> : 断面二次モーメント [cm <sup>4</sup> ]	2.04	2022.97	991.6
	バルブレバー強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(\sigma_y \cdot Z - M) / \ell / (W/g)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ], Z: 断面係数 [mm <sup>3</sup> ] M: 通常運転時曲げモーメント [kgf·mm] $\ell$ : バルブレバー長さ [mm], W: バルブレバー重量 [kg]	2.04	27.1	13.2

注記\* :  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>, gは重力加速度 9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（3/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*1	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(-)
動弁装置揺腕	揺腕スラスト方向強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $F_a / (W/g)$ $F_a$ : トメワ許容スラスト荷重 [kgf] $W$ : バルブレバー重量 [kg]	1.67	2647.05	1585.0
	動弁装置の追従性 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $K = \alpha_{\max} \cdot \frac{\ell_2}{\ell_1} \left\{ W_2/g + W_1/g \left( \frac{\ell_1}{\ell_2} \right)^2 \right\} - b_2 \cdot W_2/g - b_1 \cdot W_1/g \cdot \frac{\ell_1}{\ell_2}$ $a_2 \cdot W_2/g + a_1 \cdot W_1/g \cdot \frac{\ell_1}{\ell_2}$ $K$ : バネ力 [kgf], $\alpha_{\max}$ : カム運転加速度最大値 [m/s <sup>2</sup> ] $\ell_1$ : プッシュロッドとバルブレバー軸受間距離 [mm] $\ell_2$ : 弁棒とバルブレバー軸受間距離 [mm] $W_1$ : 弁棒重量 [kg], $W_2$ : プッシュロッドドローラ重量 [kg] $\theta_1$ : プッシュロッドの傾き [度], $\theta_2$ : 弁棒の傾き [度] $a_1 = \pm \sin \theta_1$ , $a_2 = \pm \sin \theta_2$ , $b_1 = -(1 \pm \alpha) \cos \theta_1$ , $b_2 = (1 \pm \alpha) \cos \theta_2$ , $\alpha$ : 垂直方向加速度	1.67	38.2*2	22.8
始動弁	弁棒の曲げ 評価用加速度 $\alpha_H \sin 30^\circ + \alpha_V \cos 30^\circ$ 限界加速度 $\frac{\delta}{\ell_0} \left\{ \frac{W_2/g \cdot \ell_2^2}{16 \cdot E \cdot I} - \frac{\ell_2}{6E \cdot I} (2 \cdot W_1/g \cdot \ell_1 + W_3/g \cdot \ell_3) \right\}^{-1}$ $W_b$ , $\ell_1$ : シート部からガイド部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $W_2$ , $\ell_2$ : ガイド部からピストン部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $W_3$ , $\ell_3$ : ピストン部からバネ部間重量 [kg] 及び長さ [mm] $\delta$ : 最小スキマ [mm], $E$ : ヤング係数 [kgf/mm <sup>2</sup> ] $I$ : 断面二次モーメント [mm <sup>4</sup> ] $\ell_0$ : 最小スキマ部分の摺動部長さ [mm]	1.85	244.17	131.9
	弁の誤開閉 評価用加速度 $\alpha_H \cos 30^\circ - (1 - \alpha_V) \sin 30^\circ$ 限界加速度 $K / (W/g)$ $K$ : バネ力 [kgf], $W$ : 弁重量 [kg]	1.54	59.96	38.9
ガバナリンク 装置	地震時の抵抗 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $(F_G - F_k) / (W/g)$ $F_G$ : ガバナ駆動力 [kgf], $F_k$ : リンクを増方向に引っ張った時の実測抵抗力 [kgf] $W$ : リンク重量 [kg]	2.04	18.18	8.9

注記\*1:  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>,  $g$ は重力加速度

9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を 0.4g (NUPEC) から 1.17g (女川 2 号機) へ見直し  
ていること、及び BWR 高速形の評価式に誤記があるため評価部位別の評価式（別添 1-65  
参照）を使用していることから、限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（4/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*1	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(-)
ガバナリンク装置	燃料加減軸とコントロールラックの動き 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\frac{24 \cdot \delta \cdot E \cdot I}{(1 - 2\ell_1/\ell + \ell_1^3/\ell^3) \cdot (W/g) \cdot \ell^2 \cdot \ell_1}$ $\delta$ : ラックみぞクリアランス [mm] $E$ : ヤング係数 [kgf/mm <sup>2</sup> ] $I$ : 断面二次モーメント [mm <sup>4</sup> ] $W$ : 加減軸単位重量 [kg/mm] $\ell_1$ : 加減軸軸受からコントロール間距離 [mm] $\ell$ : 加減軸軸受間距離 [mm]	2.04	39.18	19.2
オーバースピードトリップ装置	プランジャの誤動作 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\Delta\ell/\delta$ $\Delta\ell$ : 動作するまでの距離 [mm], $\delta$ : 1gにより移動する距離 [mm]	1.67	82	49.1
燃料噴射ポンプ	取付ボルト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma)A \cdot N \cdot \ell - (1 + \alpha)W/g \sin 30^\circ \cdot h + (1 + \alpha)W/g \cos 30^\circ \cdot \ell/2}{W/g \cdot (\cos 30^\circ \cdot h + \sin 30^\circ \cdot \ell/2)}$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ] $\sigma$ : (締付応力) + (運転時応力) [kgf/mm <sup>2</sup> ] $A$ : ボルト断面積 [mm <sup>2</sup> ], $\ell$ : ボルトピッチ [mm] $h$ : 重心高さ [mm], $W$ : 燃料噴射ポンプ重量 [kg] $N$ : 引張を受けるボルトの本数, $\alpha_v$ : 垂直方向加速度	1.67	42*2	25.1
	プランジャとローラガイドの追従性 評価用加速度 $\alpha_H \sin 30^\circ + (\alpha_V - 1) \cos 30^\circ$ 限界加速度 $\frac{K}{W/g} - \alpha_R$ $K$ : ベネカ [kgf], $W$ : ローラガイド部重量 [kg] $\alpha_R$ : ローラガイド部運転時加速度 [mm/sec <sup>2</sup> ]	0.99	49.6	50.1
冷却水ポンプ	取付ボルト強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma) \cdot A}{(W/g) \cdot h / 2\ell}$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ] $\sigma$ : 締付応力+運転時応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ] $A$ : ボルト断面積 [mm <sup>2</sup> ], $W$ : 冷却水ポンプ重量 [kg] $h$ : 取付面から重心までの距離 [mm] $\ell$ : 一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離 [mm]	2.04	49.6	24.3

注記\*1:  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>,  $g$ は重力加速度

9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を 0.4g (NUPEC) から 1.17g (女川 2 号機) へ見直し  
ているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（5/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(-)
冷却水ポンプ	軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{C_0/5 - P_0}{Y_0 \cdot (W_1 + W_2)/g}$ <p><math>C_0</math>: 軸受基本静定格荷重 [kgf]  <math>P_0</math>: 運転時軸受静等価荷重 [kgf], <math>Y_0</math>: 係数  <math>W_1</math>: (羽根車+軸) 重量 [kg], <math>W_2</math>: (軸+歯車) 重量 [kg]</p>			
	ケーシングとインペラの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\Delta\theta / \{y_1 + \ell (\theta_1 + \theta_2)\}$ <p><math>\Delta\theta</math>: インペラとケーシングのクリアランス [mm]  <math>W_1</math>: (羽根車+軸) 重量 [kg], <math>W_2</math>: (軸+歯車) 重量 [kg]  <math>\ell</math>: インペラから軸受までの距離 [mm]  <math>y_1</math>: <math>W_1</math>によるたわみ量 [mm]  <math>\theta_1</math>: <math>W_1</math>による②部のたわみ角 [rad]  <math>\theta_2</math>: <math>W_2</math>による②部のたわみ角 [rad]</p>	2.04	87.28	42.7
潤滑油ポンプ	取付ボルト強度 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\frac{(\sigma_y - \sigma) \cdot A}{(W/g) \cdot h \cdot \ell_1 / 2 (\ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2)^{-1}}$ <p><math>\sigma_y</math>: 降伏応力 [kgf/mm<sup>2</sup>]  <math>\sigma</math>: 縮付応力+運転時応力 [kgf/mm<sup>2</sup>]  <math>A</math>: ボルト断面積 [mm<sup>2</sup>], <math>W</math>: 潤滑油ポンプ重量 [kg]  <math>h</math>: 取付面から重心までの距離 [mm]  <math>\ell_1</math>: 一番下のボルトから一番上のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_2</math>: 一番下のボルトから上から 2 番目のボルトまでの距離 [mm]  <math>\ell_3</math>: 一番下のボルトから下から 2 番目のボルトまでの距離 [mm]</p>			
	軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{C_0 - P_0}{X_0 \cdot (W/g)}$ <p><math>C_0</math>: 軸受基本静定格荷重 [kgf]  <math>P_0</math>: 運転時軸受静等価荷重 [kgf]  <math>X_0</math>: 係数, <math>W</math>: 主動軸重量 [kg]</p>			
	ケーシングとの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 — <p><math>W_1</math>: 歯車重量 [kg], <math>W_2</math>: スクリュー重量 [kg]  <math>W_3</math>: スクリュー重量 [kg], <math>W_4</math>: 動歯車重量 [kg]</p>	2.04	71.2	34.9

注記\*1:  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>, gは重力加速度

9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を 0.4g (NUPEC) から 1.17g (女川 2 号機) へ見直し  
ているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

枠囲みの内容は商業機密の  
観点から公開できません。

別添 1-7 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関（高速形）の機能維持評価用加速度と  
耐震信頼性実証試験で検証した限界加速度（6/6）

(×9.8m/s<sup>2</sup>)

評価部位	評価項目及び算出式*1	機能維持評価用加速度	限界加速度	裕度(-)
過給機	取付ボルト強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{1}{2.01}(\sigma_y + 0.295)$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ]	1.67	25	14.9
	支持脚の強度 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{\sigma_y - \sigma}{\frac{1}{2} \left\{ \frac{(W/g) \cdot h}{2 \cdot Z} + W/g \sqrt{\left( h/2Z \right)^2 + 4(1/2/A)^2} \right\}}$ $\sigma_y$ : 降伏応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ], $\sigma$ : 運転時応力 [kgf/mm <sup>2</sup> ] W: 過給機重量 [kg], h: 重心高さ [mm] Z: 支持脚断面係数 [mm <sup>3</sup> ], A: 支持脚断面面積 [mm <sup>2</sup> ]	1.67	462.5	276.9
	軸受荷重 評価用加速度 $\alpha_H$ 限界加速度 $\frac{C_0/5 - P_0}{Y_0 \cdot (W/g)}$ $C_0$ : 軸受基本静定格荷重 [kg] $P_0$ : 運転時軸受静等価荷重 [kgf] $Y_0$ : 槟数, W: ロータ完備品重量 [kg]			
	ケーシングとの干渉 評価用加速度 $\sqrt{\alpha_H^2 + \alpha_V^2}$ 限界加速度 $\Delta \ell / (\delta / g)$ $\Delta \ell$ : インペラとケーシングのクリアランス [mm] $\delta$ : ロータの自重によるたわみ (インペラ部) [mm]	2.04	47.9	23.4

注記\*1:  $\alpha_H$ は水平方向加速度 1.67m/s<sup>2</sup>,  $\alpha_V$ は鉛直方向加速度 1.17m/s<sup>2</sup>, gは重力加速度 9.8m/s<sup>2</sup>を表す。

\*2: 鉛直方向の機能維持評価用加速度を 0.4g (NUPEC) から 1.17g (女川 2 号機) へ見直しているため限界加速度が NUPEC と女川 2 号機で相違する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 潤滑油サンプタンク及び潤滑油オイルパンのスロッシング評価について

### 1. 概要


女川原子力発電所第2号機の非常用ディーゼル発電設備（機関）の動的機能維持の「詳細検討」に係る基本評価項目として、潤滑油サンプタンクのスロッシングを挙げている。

本資料では、非常用ディーゼル機関用の潤滑油サンプタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関用の潤滑油オイルパンについて、基準地震動  $S_s$  に伴い生じる液面変動による動作機能への影響を確認するため、スロッシング解析を実施し、その結果について説明するものである。

### 2. 潤滑油サンプタンクのスロッシング評価

#### 2.1 潤滑油サンプタンクの概要

潤滑油サンプタンクの構造図を別添3-1図に、油面レベルと吸込配管の位置関係を別添3-2図に示す。潤滑油サンプタンクは、A系、B系に各1基ずつ設置される平底たて置円筒容器であり、内部には潤滑油をディーゼル機関に送り出す吸込配管、ディーゼル機関からの戻り配管及び内部を4つの領域に分割する仕切り板（戻り油に含まれる気泡を除去する目的で設置）が設けられている。また、吸込配管端部には、配管の一部が切り欠かれ、金属のメッシュが設置されている。タンク内に貯蔵される潤滑油は、この切り欠き部から吸い込まれ、潤滑油ポンプにより非常用ディーゼル機関へと供給される。



別添 3-1 図 非常用ディーゼル機関の潤滑油サンプタンク概要図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

潤滑油の油面レベルについては、通常時（運転時）は O.P. [ ] m (タンク底部から [ ] mm の位置) にあり、そのレベルを下回らないよう運転される。（別添 3-2 図参照。）

潤滑油の供給に支障をきたす限界液面レベルは、O.P. [ ] m (タンク底部より [ ] mm (吸込口上端)) であり、このレベルを下回ると潤滑油に空気が流入し、潤滑油量が不足し、ディーゼル機関の回転機能に影響を及ぼす要因となる。



別添 3-2 図 液面レベルと吸込配管の位置関係

## 2.2 潤滑油サンプタンクのスロッシングによる液位変動の評価

スロッシングは、地震動の卓越周期と潤滑油サンプタンク内の潤滑油のスロッシング固有周期が一致することによって、サンプタンク内の潤滑油が共振し、液面が大きく揺動する現象である。

よって、潤滑油サンプタンクのスロッシング解析では、スロッシング固有周期と基準地震動 S s の床応答スペクトルを比較して、スロッシング固有周期に対する加速度が最大となる地震動をスロッシング解析に適用する地震動として選定する。

### 2.2.1 潤滑油サンプタンク内のスロッシング固有周期(単純な円筒容器を想定した場合)

潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期は、**単純な円筒容器を想定して以下の固有周期の評価式\***より算出する。

$$T = 2 \pi / \sqrt{\frac{1.841g}{R} \tanh (1.841 \frac{h}{R})}$$

ここで、

g : 重力加速度 [m/s<sup>2</sup>]

h : 液深 [m]

R : タンク半径 [m]

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

上記式において、液深は通常時の液面レベルとし、潤滑油サンプタンク底面より [ ] mm (運転時レベル) とする。潤滑油サンプタンクの半径 ([ ] mm) と液深 ([ ] mm) から固有周期を算出した結果、潤滑油サンプタンクの固有周期は [ ] 秒となる。

\* [出典]機械工学便覧 α. 基礎編 (日本機械学会, 2007)



## 2.2.2 スロッシング解析に適用する地震動の選定(単純な円筒容器を想定した場合)

スロッシング解析に適用する地震動は、基準地震動 S s 7 波のうち潤滑油サンプタンクのスロッシング周期に対する加速度が最大となる基準地震動 S s を選定する。潤滑油サンプタンクは原子炉建屋 1 階に設置されていることから、原子炉建屋 1 階の地震応答を適用する。また、減衰定数については、液体のスロッシング評価に用いる値として、0.5%を適用する。


潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期と基準地震動 S s の床応答スペクトルの比較結果を別添 3-3 図及び別添 3-4 図に示す。スロッシング固有周期で最大加速度となる地震動は、NS, EW 方向共に S s - F 1 となることを確認した。また、S s - F 1 の地震応答において、スロッシング固有周期では原子炉建屋の地震応答解析における基本ケースと材料物性等の不確かさケースに差は見られないことも確認した。

以上より、潤滑油サンプタンクのスロッシング解析に適用する基準地震動 S s としては、S s - F 1 の基本ケースを選定し、別添 3-5 図に示す 3 方向 (NS, EW 及び UD 方向) の時刻歴データを同時入力しスロッシング解析を実施する。位相の組み合わせを確認した結果、同位相とすることで水平 2 方向の加速度成分の合成値が大きくなるため、サンプタンク内の吸込口上方の液面変動が大きくなる。したがって、スロッシング解析の条件としては、同位相で評価することは保守的な設定である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添3-3図 基準地震動S<sub>s</sub>（7波）と潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期の関係  
(NS方向)




別添3-4図 基準地震動S<sub>s</sub>（7波）と潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期の関係  
(EW方向)


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(1) 加速度時刻歴波形 (NS 方向)



(2) 加速度時刻歴波形 (EW 方向)



(3) 加速度時刻歴波形 (UD 方向)

別添 3-5 図 基準地震動 S s – F1 (基本ケース) の時刻歴加速度波形

### 2.2.3 解析方法

潤滑油サンプタンクは別添3-1図にて示したように、平底たて置円筒容器であり、内部には潤滑油をディーゼル機関に送り出す吸込配管と、タンク内部を4つの領域に分割する仕切り板が設置されている。

スロッシング解析においては、内部構造の影響を反映するため、吸込配管と仕切り板を境界条件としてモデル化する。初期条件として、タンク内の潤滑油液面は、通常時レベル (0.P. [ ] m) 状態で設定し、3次元流動解析により液面の変位を算出する。

### 2.2.4 解析条件

潤滑油サンプタンクのスロッシング解析条件について、別添3-1表に示す。また、解析モデル図について、別添3-6図示す。液位変動を評価する箇所として、吸込口の4箇所を選定し、モニター位置 (M1～M4) として設定し、液位については、このモニターポジションにおいて高さ方向に各メッシュの液体体積を積分した値をメッシュの水平面積で割ることで求める。


別添3-1表 3次元流動解析に用いた評価条件

油面レベル	
限界油面	
解析コード	
評価用地震波	
解析時間	
内部構造物	
解析条件	
その他	

注記\*1：添付書類「VI-5-72 計算機プログラム（解析コード）の概要・Fluent」参照

\*2：JIS K 2215 船用内燃機関用潤滑油 3種3号

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



別添 3-6 図 潤滑油サンプタンクの解析モデル図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2.2.5 スロッシング評価結果

基準地震動 S s - F 1 における潤滑油サンプタンクのスロッシング解析結果として、液位変動結果から算出された最大変位量について別添 3-2 表に、最大変位量を示す時刻のセンター図を別添 3-8 図に、モニター箇所における運転時レベルからの液位変動結果を別添 3-9 図に示す。サンプタンクのスロッシング挙動は、サンプタンク内部の仕切り板の高さは通常時油面レベルを超えないこと及びタンク内部は異方性のない円筒形状であることから、スロッシング卓越モードが励起されスロッシング固有周期が支配的な液位変動を起こした結果となっている。

スロッシングによる潤滑油液位の変動は、最大 [ ] mm であり、限界である油面レベル O.P. [ ] m まで十分な高さが確認されたことから、スロッシングが生じても潤滑油の供給機能に影響がないことを確認した。


別添 3-2 表 潤滑油サンプタンクのスロッシングによる液面変位

基準地震動	液面変位量 <sup>*1</sup> [mm]	許容変位量 <sup>*2</sup> (限界油面までの液深) [mm]	評価結果
S s - F 1			

注記 \*1：潤滑油吸込み口周りの最低液位を示すモニター箇所の液位

\*2：許容変位量と通常時油面の関係を別添 3-9 図に示す

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添 3-7 図 液面レベルと吸込配管の位置関係 (S s - F 1)



別添 3-8 図 潤滑油サンプタンクスロッシング解析結果

(S s - F 1 最低液位発生時点)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添 3-9 図 潤滑油サンプタンクのスロッシングによる液位の時間変化 (S s - F 1)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2.2.6 内部構造物の影響を考慮したスロッシング固有周期

潤滑油サンプタンクの内部構造物の影響を考慮した場合には、スロッシングの固有周期は 2.2.1 の単純な円筒タンクとは異なると考えられるため、S s-F 1 によるスロッシング評価の液面変動を高速フーリエ変換することにより、固有周期を算出した（別添 3-10 図）。

内部構造物の影響を考慮した潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期は、秒及び秒となる。




別添 3-10 図 内部構造物の影響を考慮したスロッシング固有周期

## 2.2.7 内部構造物の影響を考慮した場合のスロッシング解析に適用する地震動の選定


内部構造物の影響を考慮した場合の潤滑油サンプタンクのスロッシング固有周期と基準地震動 S s の床応答スペクトルの比較結果を別添 3-3 図及び別添 3-4 図に示す。スロッシング固有周期で最大加速度となる地震動は、周期  秒では基準地震動 S s-F 2、周期  秒では基準地震動 S s-D 1 となる。ここで、各基準地震動の応答加速度を比較すると、基準地震動 S s-F 2 が 0.85g に対し、基準地震動 S s-D 1 が 0.64g であることから、基準地震動 S s-F 2 の基本ケースを選定した。

以上より、内部構造物の影響を考慮した場合の潤滑油サンプタンクのスロッシング解析に適用する基準地震動 S s としては、S s-F 2 の基本ケースを選定し、別添 3-11 図に示す 3 方向 (NS, EW 及び UD 方向) の時刻歴データを同時入力しスロッシング解析を実施する。


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(1) 加速度時刻歴波形 (NS 方向)



(2) 加速度時刻歴波形 (EW 方向)



(3) 加速度時刻歴波形 (UD 方向)

別添 3-11 図 基準地震動 S s – F 2 (基本ケース) の時刻歴加速度波形

## 2.2.8 基準地震動 S s - F 2 による解析方法及び解析条件

基準地震動 S s - F 2 によるスロッシングの解析方法及び解析条件、2.2.3 及び 2.2.4 に示す基準地震動 S s - F 1 の場合と同様である。

## 2.2.9 基準地震動 S s - F 2 によるスロッシング評価結果

基準地震動 S s - F 2 における潤滑油サンプタンクのスロッシング解析結果として、液位変動結果から算出された最大変位量について別添 3-3 表に、最大変位量を示す時刻のコンター図を別添 3-13 図に、モニター箇所における運転時レベルからの液位変動結果を別添 3-14 図に示す。サンプタンクのスロッシング挙動は、サンプタンク内部の仕切り板の高さは通常時油面レベルを超えないこと及びタンク内部は異方性のない円筒形状であることから、スロッシング卓越モードが励起されスロッシング固有周期が支配的な液位変動を起こした結果となっている。

基準地震動 S s - F 2 によるスロッシングによる潤滑油液位の変動は、最大 [ ] mm であり、限界である油面レベル O.P. [ ] m まで十分な高さが確認されたことから、スロッシングが生じても潤滑油の供給機能に影響がないことを確認した。

別添 3-3 表 潤滑油サンプタンクのスロッシングによる液面変位 (S s - F 2)

基準地震動	液面変位量 <sup>*1</sup> [mm]	許容変位量 <sup>*2</sup> (限界油面までの液深) [mm]	評価結果
S s - F 2			

注記 \*1 : 潤滑油吸込み口周りの最低液位を示すモニター箇所の液位

\*2 : 許容変位量と通常時油面の関係を別添 3-12 図に示す

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添 3-12 図 液面レベルと吸込配管の位置関係 (S s - F 2)



別添 3-13 図 潤滑油サンプタンクスロッシング解析結果

(S s - F 2 最低液位発生時点)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添 3-14 図 潤滑油サンプタンクのスロッシングによる液位の時間変化 (S s - F 2)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

### 3. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 潤滑油オイルパンのスロッシング評価

#### 3.1 潤滑油オイルパンの概要

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機設備に設置される潤滑油オイルパンの構造図を別添 3-10 図に示す。潤滑油オイルパンは、ピストンやクランク軸により構成されるディーゼル機関本体の直下に設置されており、内部には潤滑油サンプタンクと同様に、潤滑油の吸込配管（潤滑油出口配管）が設置された構造となっている。



(a) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の概要図




(b) オイルパン断面図及び吸込口詳細図

別添 3-10 図 潤滑油オイルパンの概要図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

潤滑油の油面レベルについては、通常時（運転時）は O.P. [ ] m (オイルパン底部から [ ] mm の位置) にあり、そのレベルを下回らないよう運転される。（別添 3-11 図参照。）

潤滑油の供給に支障をきたすとされる限界液面レベルは、O.P. [ ] m (オイルパン底部より [ ] mm (出口配管上吸込口上端)) であり、このレベルを下回ると潤滑油に空気が流入し、潤滑油量が不足して、ディーゼル機関の回転機能に影響を及ぼす要因となる。



別添 3-11 図 液面レベルと出口配管の位置関係

### 3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のスロッシングによる液位変動の評価

潤滑油オイルパンのスロッシング解析についても、非常用ディーゼル機関設備の潤滑油サンプタンクと同様に、スロッシング固有周期と基準地震動 S s の床応答スペクトルを比較して、スロッシング固有周期に対する加速度が最大となる地震動をスロッシング解析の評価対象として選定し、評価する。

#### 3.2.1 潤滑油オイルパン内のスロッシング固有周期

潤滑油オイルパンのスロッシング周期は、単純な矩形を想定して以下の式\*から固有周期を求める。

$$T = 2 \pi / \sqrt{\frac{1.571g}{\ell} \tanh(1.571 \frac{h}{\ell})}$$

ここで、

g : 重力加速度 [m/s<sup>2</sup>]

h : 液深 [m]

$\ell$  : 代表長さ (タンク幅の 1/2) [m]

上記式において、液深はオイルパン底面より [ ] mm (運転時レベル) とする。タンク幅は、オイルパンの形状を考慮して、長辺方向と短辺方向に分けて算出する。長辺方向については、3つの区画に分割する 2枚の敷居板があるが、敷居板には穴が開いていて内部で繋がっているため、オイルパン全体で振動するモードとして長辺方向全体長さは

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

□ mm とする。短辺方向については、タンク幅□ mm とする。(別添 3-12 図参照)  
上記式において、潤滑油オイルパンの固有周期を算出した結果を別添 3-3 表に示す。

\* [出典] 葉山, 長方形容器におけるスロッシングの非線形応答 (第 1 報, 液面変位の共振応答), 日本機械学会論文集(C 編)49 卷 437 号 (昭 58-1)



別添 3-12 図 潤滑油オイルパンのスロッシング固有周期の考え方

別添 3-3 表 潤滑油オイルパンのスロッシング固有周期

	タンク幅 [m]	代表長さ 1 [m]	液深 h [m]	固有周期 [s]
長辺方向 (NS 方向)				
短辺方向 (EW 方向)				

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


### 3.2.2 スロッシング解析に適用する地震動の選定

スロッシング解析に適用する地震動は、基準地震動 S s 7 波のうち、潤滑油オイルパンのスロッシング周期に対する加速度が最大となる基準地震動 S s を選定する。潤滑油オイルパンは原子炉建屋 1 階 (O.P. 15.0m) に設置されているが、基礎高さ等を考慮するとその設置レベルは O.P. 16.03m であることから、設置レベルを考慮し床応答スペクトルの算出点として上階の原子炉建屋 2 階 (O.P. 22.5m) での床応答スペクトルを用いることとした。**また、減衰定数については、液体のスロッシング評価に用いる値として、0.5%を適用する。**潤滑油オイルパンの長辺方向及び短辺方向のスロッシング固有周期と基準地震動 S s の比較結果を別添 3-13 図、別添 3-14 図に示す。


確認の結果、長辺方向 (NS 方向) のスロッシング固有周期 [ ] 秒に対して最大加速度となる地震動としては S s - D 1 となり、短辺方向 (EW 方向) の固有周期 [ ] 秒に対して最大加速度なる地震動は S s - F 1 となることを確認した。また、S s - D 1, F 1 それぞれの地震応答において、スロッシング固有周期では基本ケースと不確かさケースに差は見られないことも確認した。

以上より、潤滑油オイルパンのスロッシング解析に適用する基準地震動 S s としては、長辺方向の観点で S s - D 1 の基本ケースを、短辺方向の観点で S s - F 1 の基本ケースを選定し、別添 3-15 図、別添 3-16 図に示す 3 方向 (NS, EW 及び UD 方向) の時刻歴データを同時入力しスロッシング解析を実施する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添3-13図 基準地震動Ss(7波)と潤滑油オイルパンのスロッシング固有周期の関係  
(長辺方向, NS方向)




別添3-14図 基準地震動Ss(7波)と潤滑油オイルパンのスロッシング固有周期の関係  
(短辺方向, EW方向)


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(1) 加速度時刻歴波形 (NS 方向)




(2) 加速度時刻歴波形 (EW 方向)




(3) 加速度時刻歴波形 (UD 方向)


別添 3-15 図 基準地震動 S s – F 1 の時刻歴加速度波形



(1) 加速度時刻歴波形 (NS 方向)



(2) 加速度時刻歴波形 (EW 方向)



(3) 加速度時刻歴波形 (UD 方向)

別添 3-16 図 基準地震動 S s – D1 の時刻歴加速度波形

### 3.2.3 解析方法

潤滑油オイルパンは別添 3-10 図にて示したように、内部には潤滑油をディーゼル機関に送り出す出口配管と、タンク内部を 3 つの領域に分割する敷居板が設置されている。スロッシング解析においては、内部構造の影響を反映するため、出口配管と敷居板を境界条件としてモデル化する。初期条件として、タンク内の潤滑油液面は、通常時レベル (O.P. [ ] m) 状態で設定し、3 次元流動解析により液面の変位を算出する。

### 3.2.4 解析条件

潤滑油オイルパンのスロッシング解析条件について、別添 3-4 表に示す。また、解析モデル図について、別添 3-17 図に示す。また実際に液位変動を評価する箇所として吸込口周辺の 10 箇所を選定し、モニター位置 (M1～M10) として設定し、液位については、このモニター位置において高さ方向に各メッシュの液体体積を積分した値をメッシュの水平面積で割ることで求める。


別添 3-4 表 3 次元流動解析に用いた評価条件

オイルパン油面	
オイルパン	
吸入口上端	
解析コード	
評価用地震波	
解析時間	
内部構造物	
解析条件	
その他	

注記 \*1：添付書類「VI-5-72 計算機プログラム（解析コード）の概要・Fluent」参照

\*2：JIS K 2215 船用内燃機関用潤滑油 3 種 4 号

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



別添 3-17 図 潤滑油オイルパンの解析モデル図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

### 3.2.5 スロッシング評価結果

潤滑油オイルパンのスロッシング解析結果として、モニター箇所における運転時レベルからの液位変動結果を別添3-20図及び別添3-21図に、液位変動結果から算出された最大変位量について別添3-5表に示す。

オイルパンのスロッシングは、オイルパン内部は通常時油面レベルを超える高さを持つ敷居板により分割されていること及び短辺方向の一次モードの固有周期における加速度が長辺方向よりも大きく、短辺方向にもスロッシングが生じていることから、**液位変動の周期が短くなりスロッシング卓越振動数のモードが液位変動結果に発現していない。**

スロッシングによる潤滑油液位の変動は、S s-D 1の解析結果より得られた□mmが最大値となっており、限界である油面レベル0.P. □mまで十分な高さが確認されたことから、スロッシングが生じても潤滑油の供給機能に影響がないことを確認した。

別添3-5表 潤滑油オイルパンのスロッシングによる液面変位

基準地震動	液面変位量 <sup>*1</sup> [mm]	許容変位量 <sup>*2</sup> (限界油面までの液深) [mm]	評価結果
S s-D 1			
S s-F 1			

注記\*1：潤滑油吸込み口周りの最低液位を示すモニター箇所の液位

\*2：許容変位量と通常時油面の関係を別添3-18図に示す

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




別添 3-18 図 液面レベルと出口配管の位置関係



別添 3-19 図 潤滑油オイルパンスロッシング解析結果  
(S s - D 1 最低液位発生時点)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



別添 3-20 図 潤滑油オイルパンのスロッシングによる液位の時間変化 (S s - D 1)



別添 3-21 図 潤滑油オイルパンのスロッシングによる液位の時間変化 (S s - F 1)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 非常用ディーゼル発電設備（発電機）の「詳細検討」

### 1. 「詳細検討」対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、発電機の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-6-1 表のとおり。

別紙 2-6-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1</sup>	機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*2</sup>	
非常用ディーゼル発電設備 (発電機)	非常用 ディーゼル 発電機  高圧炉心 スプレイ系 ディーゼル 発電機	横形すべり 軸受	水平方向	1. 67	2. 6	○
			鉛直方向	1. 17	1. 0	×
			水平方向	1. 67	2. 6	○
			鉛直方向	1. 18	1. 0	×

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$


\*2：機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の構造概要


非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の構造概要を別紙 2-6-1 図及び別紙 2-6-2 図に示す。

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、電動機と同様に固定子フレーム、回転子とから構成される。また、非常用ディーゼル発電機は直結側に軸受を有し、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は直結側と反直結側にそれぞれ軸受を有する構造をしている。軸受で回転子を支える構造から型式は横形すべり軸受に分類され、構造の類似性から「詳細検討」の評価項目は電動機に準ずるものとする。

また、非常用ディーゼル発電機の直結側軸受は非常用ディーゼル機関の一部を構成していることから、耐震計算書上の評価結果は添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備機関・発電機の耐震性についての計算書」のうち、非常用ディーゼル機関側に記載する。



別紙 2-6-1 図 非常用ディーゼル発電機の構造概要図



別紙 2-6-2 図 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の構造概要図

### 3. 電動機の基本評価項目

#### 3.1 J E A G 4 6 0 1に基づく基本評価項目

J E A G 4 6 0 1において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。発電機の基本評価項目も電動機に準ずるものとする。

##### ○部品の健全性

- ・固定子
- ・回転子
- ・端子箱

##### ○回転機能の健全性

- ・軸
- ・軸受
- ・固定子と回転子間のクリアランス


##### ○各要素及び全体支持機能の健全性

- ・固定子フレーム
- ・取付ボルト
- ・基礎ボルト

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書における電動機の地震時以上要因分析結果を別紙 2-6-3 図に示す。



別紙 2-6-3 図 電動機の地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑧の基本評価項目が抽出され、これらの基本評価項目について評価することで、回転機能及び駆動特性機能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これらの①～⑧の基本評価項目について、全て許容値以下に収まつていれば、動的機能は維持できると考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも許容値を超えるれば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとする。

## ① 端子箱の健全性

端子箱の応答が過大となることにより、端子箱もしくは内部部品<sup>(注)</sup>が損傷し、絶縁不良になることにより送電機能が喪失する。

(注) 対象設備の端子箱は締結されたケーブルを囲う箱であり、内部部品はない。

## ② フレームの健全性

全体系（フレーム）の応答が過大となることにより、発電機構成部品の支持構造部材であるフレーム材の応力が過大となりフレームが損傷に至ることにより回転機能が喪失する。

## ③ 基礎ボルト及び取付ボルトの健全性

発電機の応答が過大となって発生する転倒モーメントにより基礎ボルト及び取付ボルトに発生する応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより回転機能が喪失する。

## ④ 固定子の健全性

全体系の応答が過大となることにより、固定子自身に作用する加速度が過大となり固定子の損傷に至ることにより送電機能が喪失する。

## ⑤ 軸の健全性

軸系（回転子）の応答が過大となることで軸応力が過大となり、軸が損傷することにより回転機能が喪失する。

## ⑥ 軸受の健全性

軸系（回転子）の応答が過大となることで軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで軸の回転が阻害され、回転機能が喪失する。

## ⑦ 固定子・回転子の健全性

全体系（フレーム）の応答が過大となることによる固定子変形量の増大に加え、軸系（回転子）の応答が過大となることによる回転子変形量の増大により、固定子・回転子の接触が発生し、固定子・回転子が損傷することで回転機能が喪失する。

## ⑧ 軸継手の健全性

被駆動機（発電機）軸と機関軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで被駆動器への回転運動の伝達が喪失する。

#### 4. 電動機の「詳細検討」方針

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏まえた、女川原子力発電所第2号機の電動機の動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について別紙2-6-2表に示す。別紙2-6-2表に示すとおり、基本評価項目No.1～6に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。発電機の「詳細検討」方針も電動機に準ずるものとする。

別紙2-6-2表 電動機における動的機能維持評価の基本評価項目の検討結果（1/2）

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の基本評価項目	耐特委の基本評価項目	検討方針	記載箇所 <sup>*1</sup>
1	端子箱（取付ボルト）	○	○	発電機の端子箱本体は、地震加速度の大きさに関わらず取付ボルトに最も荷重が作用する。また、端子箱は締結されたケーブルを囲う箱であり、内部部品はないことから、端子箱取付ボルトの発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
2	フレーム	○	○	フレームは固定子を支持する構造物であり、地震時にはこれら構成部材に作用する地震荷重によりフレームに有意な荷重が作用することから、フレームの発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
3	固定子	○	○	固定子自身に作用する加速度が過大となり固定子の損傷に至ることにより回転機能及び駆動特性機能喪失に関わるため、固定子の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
4	軸（回転子）	○	○	回転機能保持の観点から、軸（回転子）の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②
5	軸受	○	○	回転機能保持の観点から、軸受の発生荷重を評価する。 <sup>*2</sup>	②

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「-」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

別紙 2-6-2 表 電動機における動的機能維持評価の基本評価項目の検討結果 (2/2)

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の基 本評価項目	検討方針	記載箇所 <sup>*1</sup>
6	固定子と 回転子の クリアラ ンス	○	○	回転子変形量の増大により、固定子・回転子の接触が発生し、回転機能喪失に関わるため、回転子のたわみを評価する。 <sup>*2</sup>	②
7	軸継手	—	○	軸継手は発電機軸と機関軸をリジットに接続するタイプであり、相対変位が発生しないこと、及び地震荷重については軸受で負担するため軸継手部には有意な応力が発生しないことから、軸継手の評価を省略する。	—
8	取付ボル ト、基礎 ボルト	○	○	取付ボルト及び基礎ボルトは構造強度評価対象として耐震計算書で健全性を確認していることから動的機能維持評価の計算書への記載を省略する。	— (構造強 度評価対 象)

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」及び「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

5. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の許容値の設定  
 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の「詳細検討」内容に対する許容値を別紙 2-6-3 表に示す。

別紙 2-6-3 表 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の許容値

No	基本評価項目	許容値の設定
1	端子箱（取付ボルト）	絶縁、受電機能の確保の観点から、通常材料の実降伏点が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態IV <sub>AS</sub> を許容値とした。
2	フレーム	発電機本体の機能維持の観点から、フレームの発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
3	固定子	固定子の機能維持の観点から、固定子の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
4	軸（回転子）	回転機能の確保の観点から、軸（回転子）の発生応力を弾性範囲内に留めるようIII <sub>AS</sub> を許容値とした。
5	軸受	軸受の機能維持の観点から、軸受の許容面圧荷重を許容値とした。
6	固定子と回転子のクリアランス	軸（回転子）と固定子の接触により回転機能が阻害されるという観点から、これらのクリアランスを許容値とした。

6. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の「詳細検討」結果  
発電機の動的機能維持評価の「詳細検討」対象設備に対する「詳細検討」結果を別紙 2-6-4 表、別紙 2-6-5 表に示す。

「詳細検討」対象設備である各発電機に対する「詳細検討」結果は、いずれも、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、「詳細検討」対象設備である各発電機の動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、各発電機の動的機能維持評価の詳細については、耐震計算書「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」、「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に示す。

別紙 2-6-4 表 非常用ディーゼル発電機 「詳細検討」結果 (1/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
界磁用端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{b t i} = \frac{F_{b t i}}{A_{b t i}}$ $F_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用する引張力 $A_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの断面積	2MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b t i} = \frac{Q_{b t i}}{n_{b t i} \cdot A_{b t i}}$ $Q_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 $n_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの本数	1MPa	146MPa	○
線路用端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{b t i} = \frac{F_{b t i}}{A_{b t i}}$ $F_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用する引張力 $A_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの断面積	18MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b t i} = \frac{Q_{b t i}}{n_{b t i} \cdot A_{b t i}}$ $Q_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 $n_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの本数	3MPa	146MPa	○
中性点用端子箱 (取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{b t i} = \frac{F_{b t i}}{A_{b t i}}$ $F_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用する引張力 $A_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの断面積	18MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b t i} = \frac{Q_{b t i}}{n_{b t i} \cdot A_{b t i}}$ $Q_{b t i}$ :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 $n_{b t i}$ :端子箱取付ボルトの本数	3MPa	146MPa	○

別紙 2-6-4 表 非常用ディーゼル発電機 「詳細検討」結果 (2/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
速度検出器 用端子箱(取付ボルト)	応力	引張り	$\sigma_{b t i} = \frac{F_{b t i}}{A_{b t i}}$ <p>F<sub>b t i</sub>:端子箱取付ボルトに作用する引張力 A<sub>b t i</sub>:端子箱取付ボルトの断面積</p>	2MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{b t i} = \frac{Q_{b t i}}{n_{b t i} \cdot A_{b t i}}$ <p>Q<sub>b t i</sub>:端子箱取付ボルトに作用するせん断力 n<sub>b t i</sub>:端子箱取付ボルトの本数</p>	1MPa	146MPa	○
フレーム	応力	組合せ	$\sigma_{f m} = \frac{1}{2} \cdot \sigma_f + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sigma_f^2 + 4 \cdot \tau_f^2}$ <p>σ<sub>f</sub>:フレーム取付脚に生じる曲げ応力 τ<sub>f</sub>:フレーム取付脚に生じるせん断応力</p>	90MPa	316MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{n_{k p} \cdot A_{k p}}$ <p>F<sub>k</sub>:固定子に生じる組合せ荷重 n<sub>k p</sub>:固定子固定ピンの本数 A<sub>k p</sub>:固定子固定ピンの断面積</p>	14MPa	172MPa	○
軸(回転子)	応力	組合せ	$\sigma_{s m} = \frac{1}{2} \cdot \sigma_s + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sigma_s^2 + 4 \cdot \tau_s^2}$ <p>σ<sub>s</sub>:軸に生じる曲げ応力 τ<sub>s</sub>:発電機の回転によるねじり応力</p>	155MPa	316MPa	○
軸受	荷重	(反直結側)	$\sigma_{b i} = \frac{F_{b i}}{S_{b i}}$ <p>F<sub>b i</sub>:軸受に生じる荷重 S<sub>b i</sub>:軸受の投影面積</p>	3MPa	5MPa	○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	$t = \frac{F_s \cdot L_2 \cdot \{L^2 - L_2^2\}^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3} \cdot E \cdot I_s \cdot L}$ <p>F<sub>s</sub>:軸の重心位置に生じる荷重 L<sub>2</sub>:反直結側軸受から軸重心までの距離 L:軸受間の距離 E:軸の縦弾性係数 I<sub>s</sub>:軸の断面二次モーメント</p>	5.11mm		○

注記\*1:添付書類「VI-2-10-1-2-1-1 非常用ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-6-5 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 「詳細検討」結果 (1/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式*	発生値	許容値	評価
界磁用端子箱	応力	引張り	$\sigma_{bti} = \frac{F_{bti}}{A_{bti}}$ F <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用する引張力 A <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの断面積	2MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{bti} = \frac{Q_{bti}}{n_{bti} \cdot A_{bti}}$ Q <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 n <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの本数	1MPa	146MPa	○
線路用端子箱	応力	引張り	$\sigma_{bti} = \frac{F_{bti}}{A_{bti}}$ F <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用する引張力 A <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの断面積	18MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{bti} = \frac{Q_{bti}}{n_{bti} \cdot A_{bti}}$ Q <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 n <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの本数	3MPa	146MPa	○
中性点用端子箱	応力	引張り	$\sigma_{bti} = \frac{F_{bti}}{A_{bti}}$ F <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用する引張力 A <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの断面積	18MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{bti} = \frac{Q_{bti}}{n_{bti} \cdot A_{bti}}$ Q <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 n <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの本数	3MPa	146MPa	○
速度検出器用端子箱	応力	引張り	$\sigma_{bti} = \frac{F_{bti}}{A_{bti}}$ F <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用する引張力 A <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの断面積	2MPa	189MPa	○
	応力	せん断	$\tau_{bti} = \frac{Q_{bti}}{n_{bti} \cdot A_{bti}}$ Q <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトに作用するせん断力 n <sub>bti</sub> :端子箱取付ボルトの本数	1MPa	146MPa	○

注記\*1: 添付書類「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

別紙 2-6-5 表 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 「詳細検討」結果 (2/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
フレーム	応力	組合せ	$\sigma_{f_m} = \frac{1}{2} \cdot \sigma_f + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sigma_f^2 + 4 \cdot \tau_f^2}$ <p><math>\sigma_f</math>:フレーム取付脚に生じる曲げ応力 <math>\tau_f</math>:フレーム取付脚に生じるせん断応力</p>	113MPa	316MPa	○
固定子	応力	せん断	$\tau_k = \frac{F_k}{0.7 \cdot s \cdot l \cdot n_w}$ <p><math>F_k</math>:固定子に生じる組合せ荷重 <math>s</math>:固定子溶接部のすみ肉脚長 <math>l</math>:固定子の溶接長さ</p>	3MPa	54MPa	○
軸 (回転子)	応力	組合せ	$\sigma_{s_m} = \frac{1}{2} \cdot \sigma_s + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sigma_s^2 + 4 \cdot \tau_s^2}$ <p><math>\sigma_s</math>:軸に生じる曲げ応力 <math>\tau_s</math>:発電機の回転によるねじり応力</p>	131MPa	316MPa	○
軸受	荷重	(直結側)	$\sigma_{b_i} = \frac{F_{b_i}}{S_{b_i}}$ <p><math>F_{b_i}</math>:軸受に生じる荷重 <math>S_{b_i}</math>:軸受の投影面積</p>	2MPa	5MPa	○
	荷重	(反直結側)	$\sigma_{b_i} = \frac{F_{b_i}}{S_{b_i}}$ <p><math>F_{b_i}</math>:軸受に生じる荷重 <math>S_{b_i}</math>:軸受の投影面積</p>	2MPa	5MPa	○
固定子と回転子のクリアランス	変位	—	$t = \frac{F_s \cdot L_1 \cdot (L^2 - L_1^2)^{3/2}}{9 \cdot \sqrt{3} \cdot E \cdot I_s \cdot L}$ <p><math>F_s</math>:軸の重心位置に生じる荷重 <math>L_1</math>:直結側軸受から軸重心までの距離 <math>L</math>:軸受間の距離 <math>E</math>:軸の縦弾性係数 <math>I_s</math>:軸の断面二次モーメント</p>	4.41mm		○

注記\*1: 添付書類「VI-2-10-1-2-2-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 機関・発電機の耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 往復動式ポンプの「詳細検討」

## 1. 詳細検討対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、往復動式ポンプの機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は、別紙 2-7-1 表のとおり。

別紙 2-7-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果


設備名称	形式	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1</sup>	機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*2</sup>
ほう酸水注入系 ポンプ	横形 3 連往復動 式	水平方向	1.77	1.6	×
		鉛直方向	1.30	1.0	×

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$





\*2：機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. 往復動式ポンプの構造概要

詳細評価が必要となった往復動式ポンプの構造概要を別紙 2-7-1 図に示す。往復動式ポンプは、既往研究により、軸系及び構造系ともに剛な構造であることが確認されている。



別紙 2-7-1 図 往復動式ポンプの構造概要図(1/2)



別紙 2-7-1 図 往復動式ポンプの構造概要図(2/2)

### 3. 往復動式ポンプの基本評価項目

#### 3.1 J E A G 4 6 0 1に基づく基本評価項目


J E A G 4 6 0 1において基本評価項目として定義されている評価部位は以下のとおりである。

- ・基礎ボルト
- ・ポンプ取付ボルト
- ・減速機取付ボルト
- ・軸継手
- ・クランク軸軸受
- ・コネクティングロッド軸軸受
- ・バルブシート
- ・歯車軸受
- ・減速機歯車
- ・クランク軸
- ・歯車軸

#### 3.2 耐特委で検討された基本評価項目

##### (1) 地震時異常要因分析

耐特委報告書における往復動式ポンプの地震時異常要因分析結果を別紙 2-7-2 図に示す。



別紙 2-7-2 図 往復動式ポンプの地震時異常要因分析図（耐特委報告書）

## (2) 基本評価項目の検討

耐特委報告書においては、地震時異常要因分析図に基づき、①～⑬の基本評価項目が抽出されており、これらの基本評価項目について評価することで、運転機能及び水力特性機能、流体保持機能が確認できるとされており、機能確認済加速度を超える地震加速度レベルにおいても、これら①～⑬の基本評価項目について、全て評価基準値以下に収まっていれば、動的機能は維持できると考えられる。

本項では、上記考え方に基づき、各基本評価項目における機能喪失に至る現象について記述する。

なお、全ての基本評価項目の中で、一つでも評価基準値を超れば、当該機器は機能維持評価用加速度における動的機能が維持できないものとするが、各評価結果が概ね弾性域内に留まっているれば、各異常要因が複合し、新たな損傷モードが発生することはないと考えられる。

### ①基礎ボルトの健全性

ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントにより基礎ボルトの応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。

### ②ポンプ取付ボルトの健全性

ポンプ全体系の応答が過大となることで、転倒モーメントによりポンプ取付ボルトの応力が過大となり損傷に至り、全体系が転倒することにより機能喪失する。

### ③クランク軸軸受の健全性

軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで運転機能が喪失する。

### ④コネクティングロッド軸軸受の健全性

軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで運転機能が喪失する。

### ⑤クロスヘッドガイド摺動部の健全性

クロスヘッドガイド部の面圧が過大となり、クロスヘッドガイド部が損傷することで運転機能が喪失する。

### ⑥バルブシート面の健全性

バルブシート面の面圧が過大となり、バルブシート面が損傷することで水力性能機能が喪失する。

## ⑦吸込・吐出ノズルの健全性

接続配管の応答が過大となり、吸込・吐出ノズルが損傷することで機能喪失する。

## ⑧減速機取付ボルトの健全性

減速機の応答が過大となることで、転倒モーメントにより減速機取付ボルトの応力が過大となり損傷に至り、減速機が転倒することにより機能喪失する。

## ⑨減速機歯車軸軸受の健全性

軸受荷重が過大となり、軸受が損傷することで運転機能が喪失する。

## ⑩減速機歯車の健全性

歯車の面圧が過大となり、歯車が損傷することで運転機能が喪失する。

## ⑪電動機の健全性

電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪失することで、運転機能及び水力性能が喪失する。

## ⑫軸継手の健全性

各入出力軸の相対変位が過大となり、軸継手が損傷することで運転機能が喪失する。

## ⑬油配管の健全性

油配管の応答が過大となり、損傷することで潤滑油切れに至り、運転機能が喪失する。

#### 4. 往復動式ポンプの「詳細検討」内容

J E A G 4 6 0 1 及び耐特委の内容を踏ました、女川原子力発電所第2号機の往復動式ポンプの動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針について別紙2-7-2表に示す。別紙2-7-2表に示すとおり、基本評価項目No.1~15に対して耐震評価を実施し動的機能の健全性確認を実施する。

別紙2-7-2表 往復動式ポンプの動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針(1/2)

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載 箇所 <sup>*1</sup>
1	基礎ボルト	○	○	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 <sup>*2</sup>	②
2	ポンプ取付ボルト	○	○	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 <sup>*2</sup>	②
3	減速機取付ボルト	○	○	本評価項目は、構造強度評価に従い設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している為評価を省略する。 <sup>*2</sup>	②
4	軸継手	○	○	軸変位量の増大により、被駆動器軸と電動機軸の相対変位が過大となり、運転機能の喪失に関わるため、軸方向変位を評価する。 <sup>*2</sup>	②
5	クランク軸軸受	○	○	運転機能保持の観点から、クランク軸軸受の発生荷重を評価する。 <sup>*2</sup>	②
6	コネクティングロッド軸軸受	○	○	運転機能保持の観点から、コネクティングロッド軸軸受の面圧を評価する。 <sup>*2</sup>	②
7	クロスヘッドガイド摺動部	—	○	クロスヘッドガイド摺動部面圧が過大となり、クロスヘッドガイド部が損傷することで、運転機能の喪失に関わるため、クロスヘッドガイド摺動部面圧を評価する。	①
8	バルブシート	○	○	バルブの応答が過大となることで、バルブシート面圧が過大となり、バルブシート面が損傷することにより水力性能が喪失するため、バルブシート面圧を評価する。 <sup>*2</sup>	②
9	歯車軸軸受	○	○	運転機能保持の観点から、歯車軸軸受の発生荷重を評価する。 <sup>*2</sup>	②
10	減速機歯車	○	○	運転機能保持の観点から、歯車の発生荷重を評価する。 <sup>*2</sup>	②
11	クランク軸	○	○	運転機能保持の観点から、材料力学等の公式により、クランク軸の発生応力評価を実施。 <sup>*2</sup>	②
12	歯車軸	○	○	運転機能保持の観点から、歯車軸の発生応力を評価する。 <sup>*2</sup>	②

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

別紙 2-7-2 表 往復動式ポンプの動的機能維持評価に係る「詳細検討」方針(2/2)

No	基本評価項目	J E A G 4 6 0 1 の 基本評価項目	耐特委の 基本評価 項目	検討方針	記載 箇所 <sup>*1</sup>
13	電動機	—	○	本評価項目の評価は、別項目で行うため省略する。 <sup>*2</sup>	②
14	油配管	—	○	油配管の応答が過大となり、損傷することで潤滑油切れに至り、運転機能喪失に関わるため、油配管の発生応力を評価する。	①
15	吸込・吐出ノズル	—	○	吸込・吐出ノズル部はポンプケーシングと配管の接続部であるが、ノズル出入口配管のサポートについて適切に配管設計することで、ノズル部に過大な配管荷重が伝わらないようになることが可能であるためケーシングノズルは動的機能維持評価の対象外とする。	—

注記\*1：本資料で詳述の場合「①」、添付書類に記載の場合「②」、省略の場合を「—」で示す。

\*2：添付書類「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

## 5. 往復動式ポンプの評価基準値の設定

往復動式ポンプの動的機能維持評価の詳細検討内容に対する評価基準値を別紙 2-7-3 表に示す。

往復動式ポンプの詳細検討対象設備に対する基本評価項目が評価基準値以下となることを確認することで、詳細検討対象設備の動的機能維持が確保されると判断する。

別紙 2-7-3 表 往復動式ポンプの評価基準値

No	基本評価項目	評価基準値の設定
1	軸継手	軸継手は、変位可能寸法を許容値とした。
2	クランク軸軸受	クランク軸軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受定格荷重を許容値とした。
3	コネクティングロッド軸軸受	コネクティングロッド軸軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受許容荷重を許容値とした。
4	クロスヘッドガイド摺動部	摺動部の機能維持の観点から、メーカ規定の許容値を評価基準値とした。
5	バルブシート面	バルブシートの機能維持の観点から、メーカ規定の許容面圧を許容値とした。
6	歯車軸軸受	歯車軸軸受の機能維持の観点から、メーカ規定の軸受定格荷重を許容値とした。
7	減速機歯車	減速機歯車の機能維持の観点から、メーカ規定の許容荷重を許容値とした。
8	クランク軸	回転機能の確保の観点から、運転状態Ⅲを基本として、軸の発生応力を弾性範囲内に留めるようⅢ <sub>A</sub> S を評価基準値とした。
9	歯車軸	回転機能の確保の観点から、運転状態Ⅲを基本として、軸の発生応力を弾性範囲内に留めるようⅢ <sub>A</sub> S を評価基準値とした。
10	油配管	配管損傷の観点から、運転状態IVを基本として、通常材料の実降伏が設計値に対し余裕があることを考慮し、概ね降伏点以下と同等とした値として許容応力状態IV <sub>A</sub> S を評価基準値とした。

## 6. 往復動式ポンプの詳細検討結果

往復動式ポンプの動的機能維持評価の詳細検討対象設備に対する詳細検討結果を別紙 2-7-4 表に示す。

詳細検討結果は、全ての評価部位の発生値が許容値を満足しており、動的機能維持が確保されることを確認した。

なお、動的機能維持評価の詳細については、耐震計算書「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」にて示す。

別紙 2-7-4 表 ほう酸水注入系ポンプ 詳細検討結果(1/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
軸継手	変位	—	$\delta = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3$ $\ell_1$ : 軸たわみにて生ずるスプロケット傾きによる変位 [mm] $\ell_2$ : 地震による変位 [mm] $\ell_3$ : 軸受部軸方向クリアランス [mm]	0.54mm		○
クランク軸軸受	荷重	—	$F_R = F' \cdot \frac{(L - L_2)}{L} + F' \cdot \frac{(L - L_1)}{L}$ $F'$ : ラジアル荷重 [N] $L$ : 支点間距離 [m] $L_1$ : 支点から荷重点 1 までの距離 [m] $L_2$ : 支点から荷重点 2 までの距離 [m]	$5.049 \times 10^4$ N		○
コネクティングロッド軸軸受	PV 値	—	$PV\text{値} = P_s \cdot V_s$ $P_s$ : 小端部軸受面圧 [MPa] $V_s$ : 小端部すべり速度 [m/s]	0.5 $N/mm^2 \cdot m/s$		○
クロスヘッドガイド摺動部	PV 値	—	$PV\text{値} = P_c \cdot V_c$ $P_c$ : クロスヘッドガイド部面圧 [MPa] $V_c$ : クロスヘッドガイド部すべり速度 [m/s]	0.2 $N/mm^2 \cdot m/s$		○
バルブシート面	面圧	—	$P = F \cdot \frac{10^{-6}}{A}$ $A$ : シート面投影面積 [ $m^2$ ] $F$ : シート面に作用する荷重 [N]	30 $N/mm^2$		○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 2-7-4 表 ほう酸水注入系ポンプ 詳細検討結果(2/2)

評価部位	項目	応力分類	算出式 <sup>*1</sup>	発生値	許容値	評価
歯車軸軸受	荷重	—	$P_r = X \cdot R_A + Y \cdot F_{a1}$ R <sub>A</sub> : 合成反力 (ラジアル荷重) [N] F <sub>a1</sub> : スラスト荷重 [N] X : ラジアル荷重係数 [-] Y : スラスト荷重係数 [-]	$1.079 \times 10^4$ N		○
減速機歯車	荷重	—	$F_G = F_g \cdot P_r$ F <sub>g</sub> : 歯車に作用する荷重 (通常時) [N] P <sub>r</sub> : 吐出圧力比 [-]	$6.128 \times 10^3$ N		○
クランク軸	応力	組合せ	$\sigma_s = \frac{1}{2} \cdot \sigma_c + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sigma_c^2 + 4 \cdot \tau_c^2}$ τ <sub>c</sub> : ねじり応力 [MPa] σ <sub>c</sub> : 曲げ応力 [MPa]	95 MPa		○
歯車軸	応力	曲げ	$\sigma_G = \frac{M}{Z}$ M : 曲げモーメント [N・mm] Z : 断面係数 [mm <sup>3</sup> ]	48 MPa		○
油配管	応力	一次応力	解析による	73 MPa		○

注記\*1：算出過程については、添付書類「VI-2-6-4-1-1 ほう酸水注入系ポンプの耐震性についての計算書」に記載。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 往復動式ポンプ 詳細評価結果の算出過程

## 参考資料 2-7-1 ほう酸水注入系ポンプの動的機能維持評価方法

## 1. クロスヘッドガイド摺動部

## 1.1 記号の説明


クロスヘッドガイド摺動部評価に使用する記号を参考 2-7-1 表に示す。

参考2-7-1表 クロスヘッドガイド摺動部評価に関する記号の説明

記号	記号の説明	単位
A <sub>c</sub>	クロスヘッドガイド部受投影面積	m <sup>2</sup>
F <sub>c</sub>	クロスヘッドガイド部荷重	N
L	ストローク長	m
N	回転速度	rpm
P <sub>c</sub>	クロスヘッドガイド部面圧	MPa
V <sub>c</sub>	クロスヘッドガイド部すべり速度	m/s

## 1.2 評価方法

軸受評価にあたって軸受面圧、すべり速度及びPV値を求める。



参考 2-7-1 図 クロスベッドガイド部の計算モデル

### ＜クロスヘッドガイド部＞

## 2. 油配管

### 2.1 油配管の応力評価方法

油配管は、応力解析を行い、発生応力を評価する。解析モデル（3次元はりモデル）を参考2-7-2図に示す。

配管、弁及び支持構造物については、添付書類「VI-2-1-13 機器・配管系の耐震計算書作成の方法」により、配管、弁、及び支持構造物を評価部位とする。評価結果は、算出応力と許容応力を踏まえ、評価上厳しい箇所の結果について記載する。

解析コードは、「SOLVER」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。



参考 2-7-2 図 油配管解析モデル

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 特殊弁及び一般弁の詳細検討

## 1. 詳細検討対象設備

機能確認済加速度との比較による動的機能維持評価の結果、特殊弁及び一般弁の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備は別紙 2-8-1 表のとおりであり、これらの弁に対して詳細検討を実施する。

別紙 2-8-1 表 機能確認済加速度との比較による評価結果

分類	弁型式	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1,*2</sup>	機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*3</sup>
特殊弁	主蒸気隔離弁	水平方向	13.67	10.0	×
		鉛直方向	5.13	6.2	○
	主蒸気逃がし安全弁	水平方向	14.31	9.6	×
		鉛直方向	5.21	6.1	○
一般弁	グローブ弁	水平方向	10.68	6.0	×
		鉛直方向	2.40	6.0	○
	ゲート弁	水平方向	8.98	6.0	×
		鉛直方向	3.09	6.0	○
	逆止弁	水平方向	10.80	6.0	×
		鉛直方向	4.17	6.0	○

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$ 、機能維持評価用加速度は J E A G 4 6 0 1 -1991 の駆動部応答加速度のことを使う。

\*2：同型式の弁のうち、水平方向の機能維持評価用加速度が最大となった弁の評価結果を記載している。

\*3：機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

## 2. 特殊弁及び一般弁の評価手順

J E A G 4 6 0 1 に示されている各弁の評価ポイントは、主蒸気隔離弁、主蒸気逃がし安全弁及び一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）においては構造強度、漏えい、作動であり、一般弁（逆止弁）においては開機能の維持又は閉機能の維持である。J E A G 4 6 0 1 ではそれらの評価ポイントに基づいて、各弁に対して以下の通り評価手順が策定されている。

### (1) 主蒸気隔離弁の評価手順

J E A G 4 6 0 1 に記載されている主蒸気隔離弁の評価手順を別紙 2-8-1 図に示す。

### (2) 主蒸気逃がし安全弁の評価手順


J E A G 4 6 0 1 に記載されている主蒸気逃がし安全弁の評価手順を別紙 2-8-2 図に示す。

### (3) 一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）の評価手順


J E A G 4 6 0 1 に記載されている一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）の評価手順を別紙 2-8-3 図に示す。

### (4) 一般弁（逆止弁）の評価手順

J E A G 4 6 0 1 に記載されている一般弁（逆止弁）の評価手順を別紙 2-8-4 図に示す。




別紙 2-8-1 図 J E A G 4 6 0 1 に記載された主蒸気隔離弁の評価手順




別紙 2-8-2 図 J E A G 4 6 0 1 に記載された主蒸気逃がし安全弁の評価手順

配管系動的解析  
(弁機能評価に係る部分)

弁機能評価



別紙 2-8-3 図 J E A G 4 6 0 1 に記載された一般弁（グローブ弁，ゲート弁，バタフライ弁）の評価手順



## 別紙 2-8-4 図 J E A G 4 6 0 1 に記載された一般弁（逆止弁）の評価手順

### 3. 特殊弁及び一般弁の詳細検討方針

別紙 2-8-1 表において、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超える弁に対して詳細検討を行う。

J E A G 4 6 0 1において、駆動部応答加速度（機能維持評価用加速度）が機能確認済加速度を超える場合の対処方法として、以下の記載がある。

- ① 弁の要求機能のうち構造強度、漏えいに関しては、弁最弱部の強度評価に含めて検討できる。
- ② 作動機能に関し、弁駆動装置は解析的な評価が困難であるため、駆動装置単体の機能確認済み加速度を許容値とする。

これらの記載に基づき、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超えた弁に適用する詳細検討として、以下の項目について評価を実施する。

#### 3.1 主蒸気隔離弁、主蒸気逃がし安全弁及び一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）の詳細評価

##### 3.1.1 構造強度評価（弁最弱部）


弁の構造強度の詳細評価として、弁最弱部の強度評価を行う。弁の最弱部として、主蒸気隔離弁においてはヨークロッド付根のアンダーカット部、主蒸気逃がし安全弁においてはクリングスプール、一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）においてはヨーク下部、ボンネット上部、ボンネット下部のいずれかを評価部位とする。各評価部位を別紙 2-8-5 図、別紙 2-8-6 図及び別紙 2-8-7 図に示す。

また、最弱部の評価式の例を以下に示す。


（弁最弱部の評価式の例）

$$\text{最弱部に発生する曲げ応力} : \sigma = (m_1 \cdot \alpha \cdot h) / Z$$


記号	記号の説明	単位
$\sigma$	最弱部に発生する一次応力	MPa
$m_1$	弁駆動部及びヨーク部の質量	kg
$\alpha$	弁駆動部応答加速度	$m/s^2$
$h$	最弱部に作用するモーメント長さ	mm
$Z$	最弱部の断面係数	$mm^3$



別紙 2-8-5 図 主蒸気隔離弁の構造強度評価部位



別紙 2-8-6 図 主蒸気逃がし安全弁の構造強度評価部位



別紙 2-8-7 図 一般弁の構造強度評価部位（電動グローブ弁の例）

### 3.1.2 弁駆動部の動作機能確認済加速度を用いた加速度評価

弁の作動機能の評価として、弁駆動部の応答加速度に対して駆動部の動作機能確認済加速度を用いた評価を行う。駆動部の動作機能確認済加速度とは、例えば電動弁のモータ一部のような弁駆動部単体の動作を確認した加速度であり、弁全体の機能維持を担保する機能確認済加速度とは異なる。

駆動部の動作機能確認済加速度は、電力共通研究<sup>\*1～\*4</sup>（以下「電共研」という）において実施された弁駆動部の加振試験の知見を適用する。電共研の詳細については、別添-2-8-1に示す。また、電共研の成果を発表した公開文献を、6. 参考文献に示す。

3.1.1 の構造強度評価及び3.1.2 の弁駆動部の加速度評価の両方を満足することにより、当該弁が動的機能維持評価を満足することを確認する。

注記\*1：電動弁駆動部の動作機能確認済加速度向上に関する研究（2013年2月～2016年12月）

\*2：空気作動弁駆動部の動作機能確認済加速度向上に関する研究（2017年3月～2021年3月）

\*3：主蒸気逃がし安全弁の機能維持確認済加速度向上に関する研究（2012年12月～2016年3月）

\*4：主蒸気隔離弁の機能維持確認済加速度向上に関する研究（2017年2月～2021年3月）


### 3.1.3 女川2号機の今回工認における弁の動的機能維持評価手順

女川2号機の今回工認における弁の動的機能維持評価については、J E A G 4 6 0 1 - 1991の評価手順を基本としつつ、その後の加振試験による知見を反映した評価を行うことから、女川2号機の今回工認における主蒸気隔離弁、主蒸気逃がし安全弁及び一般弁（グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）の動的機能維持評価の手順を、別紙2-8-8図、別紙2-8-9図及び別紙2-8-10図に示す。

## 3.2 一般弁（逆止弁）の詳細評価

逆止弁については、駆動部単体の応答加速度評価は不要のため、開機能の維持又は閉機能の維持の評価により、動的機能維持を確認する。また、強制開閉装置付きのテスタブル逆止弁は、構造上の最弱部位である操作部本体取付ボルトの強度評価を実施する。評価部位を別紙2-8-11図に示す。

女川2号機の今回工認における一般弁（逆止弁）の詳細評価を含めた評価手順を別紙2-8-12図に示す。




A : 駆動部最大応答加速度


$A_T$  : 機能確認済加速度

$A_{T1}$ ：駆動部の動作機能確認済加速度

## 別紙 2-8-8 図 女川 2 号機の今回工認における主蒸気隔離弁の評価手順




別紙 2-8-9 図 女川 2 号機の今回工認における主蒸気逃がし安全弁の評価手順




$A$  : 駆動部最大応答加速度  
 $A_T$  : 機能確認済加速度  
 $A_{T1}$  : 駆動部の動作機能確認済加速度

別紙 2-8-10 図 女川 2 号機の今回工認における一般弁（グローブ弁，ゲート弁及びバタフライ弁）の評価手順



別紙 2-8-11 図 一般弁（逆止弁）の構造強度評価部位（強制開閉装置付きの場合）



別紙 2-8-12 図 女川 2 号機の今回工認における一般弁（逆止弁）の評価手順

#### 4. 特殊弁及び一般弁の詳細検討に適用する駆動部の動作機能確認済加速度の設定

特殊弁及び一般弁（逆止弁を除く）の動的機能維持評価の詳細検討に適用する加速度を別紙2-8-2表に示す。これらの加速度は別添-2-8-1に示す電共研の成果により得られた値である。

詳細検討対象の特殊弁及び一般弁の機能維持評価用加速度が駆動部の動作機能確認済加速度以下となることで、駆動部の動的機能が維持されることを確認する。

別紙2-8-2表 特殊弁及び一般弁の詳細検討に適用する加速度

弁型式	駆動部の動作機能確認済加速度*	
	水平方向	鉛直方向
主蒸気隔離弁	15.0	15.0
主蒸気逃がし安全弁	20.0	20.0
一般弁（グローブ弁，ゲート弁，バタフライ弁）のうち電動弁	20.0	20.0
一般弁のうち空気作動グローブ弁	20.0	20.0
一般弁のうち空気作動バタフライ弁	15.0	20.0

注記\*：加速度の単位： $\times 9.8\text{m/s}^2$

## 5. 特殊弁及び一般弁の詳細検討結果

特殊弁及び一般弁の動的機能維持評価の詳細検討結果を別紙 2-8-3 表及び別紙 2-8-4 表に示す。全ての弁の機能維持評価用加速度が駆動部の動作機能確認済加速度を満足するとともに、最弱部の構造強度評価においても算出応力が許容応力を満足しており、弁の動的機能が維持されることを確認した。

なお、各弁の動的機能維持評価結果については、当該弁が設置される配管の耐震計算書に示す。

別紙 2-8-3 表 特殊弁及び一般弁の動的機能維持評価 詳細検討結果（加速度評価）

分類	弁型式	弁番号	方向	機能維持評価用加速度 <sup>*1</sup>	駆動部の動作機能確認済加速度 <sup>*1</sup>	超過の有無 <sup>*2</sup>
特殊弁	主蒸気隔離弁	B21-F003D	合成 <sup>*3</sup>	14.90	15.0	○
	主蒸気逃がし安全弁	B21-F001E	合成 <sup>*3</sup>	16.16	20.0	○
一般弁	グローブ弁	E11-F012A	合成 <sup>*3</sup>	10.95	20.0	○
	ゲート弁	E11-F011B	合成 <sup>*3</sup>	7.20	20.0	○
	逆止弁	E11-F005B	合成 <sup>*3</sup>	14.32	20.0 <sup>*4</sup>	○

注記\*1：加速度の単位： $\times 9.8 \text{m/s}^2$

\*2：機能維持評価用加速度が機能維持確認済加速度を超過しない場合を「○」、超過した場合を「×」で示す。

\*3：“合成”とは、機能維持評価用加速度として水平方向と鉛直方向の加速度を合成した値を用いて評価することを示す。評価式を以下に示す。

$$\sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2} \leqq A_{T1}$$

$\alpha_h$ ：機能維持評価用加速度（水平方向）， $\alpha_v$ ：機能維持評価用加速度（鉛直方向）

$A_{T1}$ ：駆動部の動作機能確認済加速度

\*4：逆止弁は当該弁の開機能維持又は閉機能維持のための加速度を示す。加速度算出の考え方を参考資料に示す。

別紙 2-8-4 表 特殊弁及び一般弁の動的機能維持評価 詳細検討結果（構造強度評価）

分類	弁型式	弁番号	評価部位	構造強度評価 (MPa)	
				算出応力	許容応力
特殊弁	主蒸気隔離弁	B21-F003D	ヨーク付根 アンダーカット部	877	963
	主蒸気逃がし 安全弁	B21-F001E	クーリングスプール	146	304
一般弁	グローブ弁	E11-F012A	ヨーク下部	204	367
	ゲート弁	E11-F011B	ヨーク下部	211	367
	逆止弁	E11-F005B	操作部本体取付ボルト	71	259

## 6. 参考文献

- Nishino, K. et al., “Seismic Test Results of The Main Steam Safety Relief Valve for Japanese Boiling Water Reactor Nuclear Power Plants”, PVP2017-65602, American Society of Mechanical Engineers, 2017
- Kojima, N. et al., “Seismic Test Result of Motor-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plant”, PVP2017-65600, American Society of Mechanical Engineers, 2017
- Kojima, N. et al., “Seismic Test Result of Motor-Operated Butterfly Valve Actuators for Nuclear Power Plant”, PVP2018-84219, American Society of Mechanical Engineers, 2018
- Kojima, N. et al., “Seismic Test Analysis Evaluation of Motor-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plant”, PVP2018-84223, American Society of Mechanical Engineers, 2018
- Kojima, N. et al., “Selection of The Test Specimens for Seismic Tests of Air-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plants”, PVP2019-93168, American Society of Mechanical Engineers, 2019
- Matsubara, Y. et al., “Seismic Test Results of Air-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plants (Air-Operated Butterfly Valve (Direct-Coupled Type))”, PVP2019-93194, American Society of Mechanical Engineers, 2019
- Kubota, R. et al., “Seismic Test Results of Air-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plants (Air-Operated Globe Valve (Cylinder Type))”, PVP2019-93485, American Society of Mechanical Engineers, 2019
- Itabashi, H. et al., “Seismic Test Results of The Main Steam Isolation Valve for Japanese Boiling Water Reactor Nuclear Power Plants”, PVP2020-21362, American Society of Mechanical Engineers, 2020
- Fuji, M. et al., “Seismic Test Results of Air-Operated Valve Actuators for Nuclear Power Plants (Air-Operated Globe Valve (Diaphragm Type) and Air Operated Butterfly Valve (Lever Type))”, PVP2020-21125, American Society of Mechanical Engineers, 2020

## 逆止弁の開機能維持または閉機能維持のための加速度の算出方法

## 1. 開機能維持評価

逆止弁の地震時の開機能維持評価に用いる加速度は以下の式により算出される。

配管系の地震応答解析により算出される逆止弁の応答加速度が、以下の式により算出される加速度を下回ることを確認し、開機能維持を評価する。**開機能維持評価に考慮する荷重を別紙 2-8-13 図に示す。**

## 弁体自重による閉方向荷重

$$Wd = W * g * \sin \theta$$

## 地震加速度によって生じる閉方向荷重

$$Ws = W * g * \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$$

流体による閉方向の荷重との関係から、以下式を満足することで開機能が維持される。

$$Wu > Ws + Wd$$

開機能が維持される地震加速度を  $\alpha_a$  とすると、

$$Wu = W * g * \alpha_a + Wd$$

以上より、 $\alpha_a$  は以下式にて表される。

$$\alpha_a = \frac{Wu - Wd}{W * g}$$

なお、式中の記号は以下を示す。

$Wu$  : 流体による閉方向荷重 (N・m)

$Wd$  : 弁体自重による閉方向荷重 (N・m)

$Ws$  : 地震加速度による閉方向荷重 (N・m)


$W$  : 弁体質量 (kg)

$g$  : 重力加速度 (m/s<sup>2</sup>)

$\theta$  : 弁開度 (°)

$\alpha_h$  : 水平方向地震加速度 (配管系の地震応答解析により算出)

$\alpha_v$  : 鉛直方向地震加速度 (配管系の地震応答解析により算出)



別紙 2-8-13 図 逆止弁の開機能維持評価に考慮する荷重

## 2. 閉機能維持評価

逆止弁の地震時の閉機能維持評価に用いる加速度は以下の式により算出される。

配管系の地震応答解析により算出される逆止弁の応答加速度が、以下の式により算出される加速度を下回ることを確認し、閉機能維持を評価する。閉機能維持評価に考慮する荷重を別紙 2-8-14 図に示す。

背圧による閉止力

$$W_s = \frac{\pi}{4} * dm^2 * Pb$$

地震応答加速度により弁体を開く方向の力と弁体自重による閉方向の力の関係は以下の通り。

$$W_o = W * g * \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2} - W * g * \sin \theta_0$$

弁の閉機能が維持される条件は、以下の式で表される。

$$\frac{W_s - W_o}{A_s} > Ps$$

閉機能が維持される地震加速度を  $\alpha_a$  とすると、

$$\frac{W_s - W * g * (\alpha_a - \sin \theta_0)}{A_s} = Ps$$

以上より、 $\alpha_a$  は以下式にて表される。

$$\alpha_a = \frac{\left( \frac{\pi}{4} * dm^2 * Pb \right) - Ps * A_s}{W * g} + \sin \theta_0$$

なお、式中の記号は以下を示す。

$W_s$  : 背圧による閉止力 (N)

$W_o$  : 地震加速度により弁体を開く方向の力（自重による閉方向の力を含む）(N)

$d_m$  : シート平均径(mm)

$P_b$  : 背圧(MPa)

$A_s$  : シート面積 ( $m^2$ )

$P_s$  : シールに必要な最小面圧 (MPa)


$W$  : 弁体質量(kg)

$g$  : 重力加速度( $m/s^2$ )

$\theta_0$ :弁閉時における弁体とアームの重心とロッドを結ぶ線分が鉛直軸となす角度 (°)

$\alpha_h$ :水平方向地震加速度 (配管系の地震応答解析により算出)

$\alpha_v$ :鉛直方向地震加速度 (配管系の地震応答解析により算出)



別紙 2-8-14 図 逆止弁の閉機能維持評価に考慮する荷重

## 弁の動的機能維持評価の「詳細検討」に適用する試験結果

### 1. はじめに

弁の地震時動的機能維持評価に用いる機能確認済加速度は、複数の実機弁を用いた既往の加振試験の結果に基づいて策定されているが、近年の基準地震動の増大により弁の応答加速度も増大していることから、応答加速度が従来評価手法の機能確認済加速度を超過した場合の評価手法について検討が行われていた。

現状の機能確認済加速度の元となった加振試験は試験装置の加振能力により制約されたものであり、実機の機能維持限界はさらに高い実力を有していると考えられる。このため（一財）電力中央研究所において、原子力機器・建屋の耐震限界性能評価に資する  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  共振振動台の開発が行われ、2014年度に重要機器の動的機能確認試験が実施できるレベルにまで整備された。この共振振動台を活用し、電力共通研究により以下の弁を対象として高加速度の加振試験を実施してきている。

- 電動弁駆動部（一般弁：グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁）
- 空気作動弁駆動部（一般弁：グローブ弁、バタフライ弁）
- 主蒸気逃がし安全弁（BWR）
- 主蒸気隔離弁（BWR）

これら研究成果で得られた知見を、新たに一般弁、主蒸気逃がし安全弁及び主蒸気隔離弁の駆動部の動作機能確認済加速度として反映するものである。

## 2. 弁の高加速度加振試験概要

電動弁駆動部、空気作動弁駆動部、主蒸気隔離弁（BWR）及び主蒸気逃がし安全弁（BWR）の高加速度加振試験の概要を以下に示す。

### 2.1 加振装置

加振に使用した共振振動台は、大型振動台と共振振動台で構成され、加振機によって大型振動台に発生する加速度と共振振動台に設置されたバネによる応答増幅により大加速度を実現するものである。加振装置の仕様を表 2.1-1 に、概要図及び外観を図 2.1-1 及び図 2.1-2 に示す。また、共振振動台に関する公開文献を 4. 参考文献に示す。

表2.1-1 加振装置の仕様

項目	大型振動台	共振振動台
振動テーブル	5m×5m	2m×2m
加振方向	水平 1 軸正弦波	水平 1 軸正弦波
駆動方式	電気・油圧サーボ方式	大型振動台直結
搭載質量	定格；60,000kg	定格；10,000kg
最大加速度	$2.0 \times 9.8 \text{m/s}^2$	$20 \times 9.8 \text{m/s}^2$
加振振動数	0.5～40Hz	10Hz




図2.1-1 加振装置概要図（平面図）




図2.1-2 加振装置外観

## 2.2 基本条件

加振試験の基本条件を以下に示す。なお、JEAG4601-1991 及び先行プラントの評価にて適用されている機能確認済加速度の根拠となった既往研究の加振試験における基本条件との比較を、参考資料に記載した。

入力波の種類	正弦波
加振振動数	約 10Hz
加振継続時間	15 秒以上
加振方向	水平（2 方向）、鉛直の 3 方向単軸
目標加速度	電動弁駆動部、空気作動弁駆動部及び主蒸気逃がし安全弁（BWR）は各方向 $20 \times 9.8\text{m/s}^2$ 以上 主蒸気隔離弁（BWR）は各方向 $15 \times 9.8\text{m/s}^2$ 以上

## 2.3 加振波について

使用する共振振動台の特性上、加振波は正弦波となるが、連続正弦波の場合は最大加速度が繰り返し発生するため、地震波に比べ試験体にとっては厳しい条件である。

また、加振振動数は、試験体の固有振動数と弁が設置される配管系の固有振動数および共振振動台の仕様を考慮して設定した。

弁が設置される配管系の固有振動数は約 10Hz～20Hz であり、これらの振動数成分が弁駆動部に作用する。加振入力波の振動数が試験体の固有振動数に比べ小さい場合には、全体に慣性力が加わることになり、機能喪失モードに対して慣性力の影響が支配的と考えられる弁駆動部に対しては適切である。以上を勘案して、加振振動数は約 10Hz とした。

また、加振時間については、実機プラントの弁を例に、基準地震動 Ss による弁駆動部の応答加速度が最大加速度の 0.8 倍以上となる高加速度の発生頻度を確認した結果、発生回数は 40 回

以下、継続時間は 0.5 秒以下であった。10Hz の連続正弦波で 15 秒加振した場合は、高加速度の発生回数 300 回、継続時間は 6 秒であり、十分保守的な条件である。

## 2.4 電動弁駆動部の加振試験

### (1) 電動弁駆動部の試験体選定の考え方

電動弁駆動部はモータ出力を各種ギアを介して弁棒に伝達し、弁を開閉させるものである。国内原子力発電所で使用される電動弁駆動部はメーカ 2 社があり、要求されるトルクに応じた型式が使用されているが、動作機構の基本構造は同じである。電動弁の概要図を図 2.4-1、電動弁駆動機構の構造例を図 2.4-2 に示す。

動的機能維持要求のある電動弁駆動部として使用されている型式を調査し、最終的に IEEE382\* に規定される主要パラメータに従ってグルーピングする手法を用いて全体を網羅するような選定を行い、メーカ 2 社、計 7 体を試験体とした。

女川 2 号機の電動弁で使用している駆動部は全て [ ] 製であり、基本仕様の SMB 型と、基本構造は同じであるが着座時の衝撃緩和等の目的で緩衝用皿バネを組み込んだ SB-D 型がある。また、電源種が交流モータと直流モータ、さらにバタフライ弁等は二次減速機を組み合わせたものがあり、これら全体を網羅するように試験体を選定している。[ ]

[ ] 製の場合、IEEE382 に基づくパラメータによるグルーピングを行うと 4 グループに分類され、各グループより選定した代表 4 体に緩衝用皿バネ有無、電源種を振り分け、さらに二次減速機付きの 1 体を加えた 5 体を試験体とした。

選定した試験体を表 2.4-1 に示す。

注記\* : IEEE382 "Standard for Qualification of Safety-Related Actuators for Nuclear Power Generating Stations" は米国の原子力発電所向け弁駆動部の型式認定試験を定めた規格であり、耐震試験などの要求が規定されている。また、試験体の選定については本規格に基づき許容トルク、許容スラスト、許容システム径、質量の観点で分類し、各分類から代表機種を選定した。

[ ]枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

電動弁駆動部



図 2.4-1 電動弁概要図




図 2.4-2 電動弁駆動機構の構造例

表 2.4-1 電動弁駆動部の加振試験体

試験 体 No.	型式番号	出力 (N·m)	総質量 (kg)	外観
1	SB-00D	360	210	
2	SMB-0	1,000	245	
3	SMB-2	2,700	457	
4	SMB-4	11,500	1,292	
5	SMB-0/HB-3	1,000	372	 二次減速機付き

## (2) 電動弁駆動部の試験方法

前項で選定したそれぞれの試験体について水平 2 方向、鉛直方向の 3 方向について駆動部重心の応答加速度が  $20 \times 9.8\text{m/s}^2$  以上となる加振試験を実施した。

試験は、試験体に設置した加速度センサーの応答加速度を監視しながら加振力を上げていき、応答加速度が目標加速度に到達したところで加振力を 15 秒以上保持し、その間に電動弁駆動部を作動させて状態確認を実施した。試験時の確認項目を表 2.4-2 に示す。電動弁の作動要求は地震中、地震後の両方があることから、加振中及び加振後ともに作動状態の確認を行う。

表 2.4-2 電動弁駆動部加振試験時の確認項目

状態	確認項目
加振前	据付状態目視点検 作動状態確認（作動信号計測）
加振中	作動状態確認（作動信号計測）
加振後	作動状態確認（作動信号計測） 各部目視点検

## (3) 電動弁駆動部の試験結果

駆動部単体の試験体 No. 1～4 については、いずれも加振による有意な損傷はみられず、加振中及び加振前後で開閉信号から計測した作動時間に有意な変動はなく、良好な作動状態であった。

動作機能維持を確認できた加振試験で計測された最大応答加速度を表 2.4-3 に示す。また、試験体 No. 2 (SMB-0) の試験体据付状況を図 2.4-3 に、加振時の駆動部応答加速度波形を図 2.4-4 に、作動信号の計測結果の例を図 2.4-5 に示す。

表 2.4-3 電動弁駆動部加振試験で計測された最大応答加速度（試験体 No. 1～4）

試験体 No.	型式	最大応答加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )		
		X 方向	Y 方向	Z 方向
1	SB-00D	21.9	21.4	20.9
2	SMB-0	20.9	21.6	22.0
3	SMB-2	21.5	21.3	23.4
4	SMB-4	22.7	21.3	23.4




図 2.4-3 電動弁駆動部試験体据付状況




図 2.4-4 X 方向  $20 \times 9.8 m/s^2$  加振時の駆動部応答加速度波形





図 2.4-5 X 方向  $20 \times 9.8\text{m}/\text{s}^2$  加振中の作動信号

また、バタフライ弁等で使用される二次減速機<sup>\*</sup>を持つ駆動部である試験体 No.5 についても加振試験を実施した。駆動部単体の試験体と同様に電動機の軸方向を水平 X 方向とし、直交する Y 方向、鉛直 Z 方向それぞれで実施した。 $3 \times 9.8\text{m}/\text{s}^2$  加振では、3 方向とも良好な結果であり、その後 Y 方向では  $20 \times 9.8\text{m}/\text{s}^2$  加振まで良好な結果であったが、続けて実施した X 方向  $15 \times 9.8\text{m}/\text{s}^2$  加振において、駆動部本体と二次減速機を連結するマウンティングアダプタと呼ばれる部品の二次減速機との締結フランジ部で締結ボルトが折損し、駆動部本体が脱落する事象を確認した。試験体の構造および折損箇所を図 2.4-6 に示す。

注記\*:電動弁駆動部は、電動機が発生する回転トルクを内部のギア等を介して弁棒に伝達する。

ゲート弁やグローブ弁の場合は、弁棒に設けられた台形ねじを介して回転トルクを弁棒の直線運動に変換することで弁の開閉を行う形式であり、駆動部本体を直接搭載する形が一般的である。一方でバタフライ弁やボール弁のような弁棒を約 90 度回転させて弁の開閉を行う形式の弁は、必要な回転速度は低いが必要トルクは大きくなるため、駆動部出力そのままでは適さない場合が多い。そこで駆動部出力トルクを、ギアを介して適切な速度、トルクに変換する機構を持つ二次減速機を組み合わせて使用する形が一般的である。



試験体 No. 5 (SMB-0/HB-3) 外観

図 2.4-6 二次減速機付き試験体構造

駆動部本体のねじりを抑えるため駆動部本体と二次減速機を補強固定する耐震ブラケットと呼ばれる追加部品があり、本事象の対策として有効と考えられたことから、試験結果をもとに  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振に耐えうる耐震ブラケットの設計を行った。耐震ブラケットのイメージ図を図 2.4-7 に示す。また、設計した耐震ブラケットを装備した試験体外観を図 2.4-8 に示す。

耐震ブラケットを装備した試験体について水平 2 方向、鉛直方向の 3 方向について駆動部重心の応答加速度が  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  以上となる加振試験を実施した結果、加振中及び加振前後で開閉信号から計測した作動時間に有意な変動はなく、良好な作動状態であり、動作機能維持を確認した。

二次減速機付きの電動弁駆動部について試験で確認した最大応答加速度を表 2.4-4 に示す。

また女川 2 号機において二次減速機付き駆動部を適用している弁を表 2.4-5 に示す。これらの弁のうち、耐震評価の結果、弁駆動部の応答加速度が 6.0G を超過する弁に対して、耐震ブラケットを用いて駆動部を補強し、本試験結果を適用する。

なお、耐震ブラケットを装備した二次減速機付き電動弁駆動部に対して加振試験を実施した試験体は 1 種類のみであるが、試験結果を踏まえて異なるサイズの駆動部毎に耐震ブラケットの設計を行っていることから、駆動部サイズに合わせて設計した耐震ブラケットを装備することにより、試験を実施していない型式の二次減速機付き電動弁駆動部についても、 $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  以上の加速度に対して動作機能は維持される。




図 2.4-7 耐震プラケットイメージ図



図 2.4-8 二次減速機付き電動弁駆動部（補強後）

表 2.4-4 電動弁駆動部加振試験で計測された最大応答加速度（試験体 No. 5）

試験体 No.	型式	最大応答加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )		
		X 方向	Y 方向	Z 方向
5	SMB-0/HB-3 耐震プラケット無	8.7	22.6	8.1
5	SMB-0/HB-3 耐震プラケット付	23.9	23.4	22.7

表 2.4-5 女川 2 号機における二次減速機付き駆動部適用電動弁

系統	弁番号	弁種類	呼び径	駆動部型式
非常用ガス処理系	T46-F003A	バタフライ弁	300A	SMB-000/HB-1
	T46-F003B	バタフライ弁	300A	SMB-000/HB-1

## 2.5 空気作動弁駆動部の加振試験

### (1) 空気作動弁駆動部の試験体選定の考え方

国内原子力発電所で使用される空気作動弁のうち動的機能維持が求められる弁を調査した結果、表 2.5-1 に示す型式に分類される。

表 2.5-1 空気作動弁の分類

分類	弁型式	駆動部型式	弁棒への伝達方式	弁メーカ	使用口径	
1	グローブ弁	シリンド	直結式		15A～50A	
					25A～50A	
					20A～25A	
2	グローブ弁	ダイヤフラム	直結式		75A～150A	
					65A～150A	
					80A～125A	
3	バタフライ弁	シリンド	直結式		250A～600A	
					200A～700A	
4	バタフライ弁	シリンド	レバー式		700A	
					550A, 600A	
					200A～700A	
					450A	
					75A～500A	

分類毎の基本構造は同じであることから、分類毎にヨーク部等の耐震上最弱と考えられる部位について弁メーカと使用口径の範囲について裕度評価を行い、裕度の少ないものに加え、プラントでの使用状況、試験装置の制約を考慮し、表 2.5-2 に示す 4 体を試験体に選定した。

表 2.5-2 試験体概要

試験体 No.	弁型式	駆動部型式	弁棒への伝達方式	弁メーカ	口径
1	グローブ弁	シリンド	直結式		50A
					150A
					400A
					300A

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

なお、今回女川 2 号機の動的機能維持評価において試験成果を適用する弁種は以下の 2 種類である。それぞれの構造を図 2.5-1、及び図 2.5-2 に示す。

弁型式	駆動部型式	製造メーカー	呼び径
グローブ弁	シリンダ		15A～50A
バタフライ弁	シリンダ		250A～600A




図 2.5-1 空気作動グローブ弁シリンダ型試験体(50A)




図 2.5-2 空気作動バタフライ弁シリンダ型試験体(400A)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## (2) 空気作動弁駆動部の試験方法

4体の試験体それぞれについて水平2方向、鉛直方向の3方向について加振試験を実施した。

女川2号機で使用している空気作動グローブ弁シリンダ型直結式、バタフライ弁シリンダ型直結式の試験結果を以降に示す。

試験は試験体の駆動部に設置した加速度センサーの応答加速度を監視しながら加振力を上げていき、応答加速度が目標加速度に到達したところで15秒以上保持した。空気作動弁の作動要求は全て地震後の作動となることから、加振後に作動試験を実施し、機能を確認した。

また、試験目的は駆動部の動作機能確認であるため、事前の机上評価にて目標加速度に耐えることが困難と評価された駆動部外の部位であるヨークや、駆動部内の付属品取付板等については、あらかじめ補強した試験体にて加振試験を実施した。なお、弁の動的機能維持評価の詳細評価においては、ヨーク及び付属部品取付板等の駆動部外の部位の健全性は構造強度評価にて担保できることから、これらの部位については補強型を用いて試験を行うことで問題はない。

参考として、加振中に作動を行う加振中作動試験、駆動空気源喪失によるフェイルセーフ動作を確認するための加振中エアレス閉試験を実施した。

試験時の確認項目を表2.5-3に示す。

表2.5-3 空気作動弁駆動部加振試験時の確認項目

状態	確認項目
加振前	据付状態目視点検 作動状態確認（作動信号計測）
加振中	作動状態確認（作動信号計測）*
加振後	作動状態確認（作動信号計測） 各部目視点検

注記\*：加振中の作動状態確認は参考として実施

## (3) 空気作動弁駆動部の試験結果

### a. 空気作動グローブ弁シリンダ型直結式の試験結果

空気作動グローブ弁の耐震上クリティカル部位はヨーク部であるが、駆動部の動作機能限界を確認することを目的としたため、実機に比べ強度を上げた補強型ヨークを用いて試験を行った。いずれも加振による有意な損傷はみられず、加振前後の作動時間に有意な変動はなく、良好な作動状態であり、それぞれ $20 \times 9.8\text{m/s}^2$ 以上で動作機能に問題ないことが確認できた。

試験体外観及び試験体据付状況を図2.5-3及び図2.5-4に、加振時の駆動部応答加速度波形を図2.5-5に、作動信号の計測結果の例を図2.5-6に示す。また、試験結果まとめを表2.5-4に示す。




図 2.5-3 空気作動グローブ弁シリンダ型直結式試験体外観




図 2.5-4 空気作動グローブ弁シリンダ型直結式試験体据付状況




図 2.5-5 X 方向  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振時の駆動部応答加速度波形




図 2.5-6 X 方向  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振後の作動信号

表 2.5-4 空気作動グローブ弁シリンダ型直結式試験結果まとめ

試験項目	加振方向	駆動部の最大応答加速度 ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )	作動状態
加振試験	X	22.2	良好
	Y	22.2	良好
	Z	23.6	良好
加振中作動試験*	Y	22.8	良好
加振中エアレス閉試験*	Y	22.9	良好

注記\*：加振中の試験は参考として実施

### b. 空気作動バタフライ弁シリンダ型直結式の試験結果

空気作動バタフライ弁も空気作動グローブ弁と同様に補強型ヨークを用いて試験を行った。また、電磁弁取付板についても折損が想定されたことから補強型取付け板を用いて試験を行った。その結果、水平方向（X, Y 方向）は  $15 \times 9.8\text{m/s}^2$  以上、鉛直方向（Z 方向）は  $20 \times 9.8\text{m/s}^2$  以上で動作機能に問題ないことを確認した。試験体外観を図 2.5-7 に、電磁弁取付板の取付位置及び構造を図 2.5-8 に、試験体据付状況を図 2.5-9 に、加振時の駆動部応答加速度波形を図 2.5-10 に、作動信号の計測結果の例を図 2.5-11 に示す。また、試験結果まとめを表 2.5-5 に示す。

女川 2 号機において動的機能維持要求のある空気作動バタフライ弁を表 2.5-6 に示す。これらの弁のうち、耐震評価の結果、弁駆動部の応答加速度が  $6.0 \times 9.8\text{m/s}^2$  を超過する弁に対しては、電磁弁取付板を補強し、本試験結果を適用する。




図 2.5-7 空気作動バタフライ弁シリンダ型直結式試験体外観




図 2.5-8 空気作動バタフライ弁シリンダ型直結式 電磁弁取付板の取付位置及び構造




図 2.5-9 空気作動バタフライ弁シリンダ型直結式試験体据付状態

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




図 2.5-10 X 方向  $15 \times 9.8\text{m/s}^2$  加振時の駆動部応答加速度波形




図 2.5-11 X 方向  $15 \times 9.8\text{m/s}^2$  加振後の作動信号

表 2.5-5 空気作動バタフライ弁シリンドラ型直結式試験結果まとめ

試験項目	加振方向	最大応答 加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	作動状態
加振後作動試験	X	17.6	良好
	Y	18.8	良好
	Z	22.1	良好
加振中作動試験*	X	17.2	良好
加振中エアレス* 閉試験	X	16.6	良好

注記\*：加振中の試験は参考として実施

表 2.5-6 女川 2 号機における動的機能維持要求のある空気作動バタフライ弁

系統	弁番号	呼び径
非常用ガス処理系	T46-F001A	300A
	T46-F001B	300A

#### (4) 空気作動弁駆動部の試験結果まとめ

前述の2機種以外も含めて、空気作動弁駆動部において加振試験により動作機能を確認した最大応答加速度に基づく駆動部の動作機能確認済加速度を表2.5-7に示す。

表2.5-7 空気作動弁駆動部加振試験結果まとめ

試験 体No.	弁型式	駆動部型式	弁棒への 伝達方式	加振試験の最大応答加速度に基づく 駆動部の動作機能確認済加速度 (×9.8 m/s <sup>2</sup> )		
				X方向	Y方向	Z方向
1	グローブ弁	シリンドラ	直結式	20.0	20.0	20.0
2	グローブ弁	ダイヤフラム	直結式	20.0	20.0	20.0
3	バタフライ弁	シリンドラ	直結式	15.0	15.0	20.0
4	バタフライ弁	シリンドラ	レバー式	20.0	20.0	20.0

## 2.6 主蒸気逃がし安全弁の加振試験

### (1) 主蒸気逃がし安全弁の試験体選定の考え方

国内 BWR 原子力発電所で使用される主蒸気逃がし安全弁は、同一メーカ製であり製作年代および吹出容量により 3 型式が使用されているが、強制作動装置を有するばね安全弁としての基本構造は同じである。

机上評価による耐震裕度も同等であったことから、最も **使用台数が多く** 小型で共振振動台の積載質量制限を満足する型式（改良小型）を試験体とした。試験体型式は、女川 2 号機で使用しているものと同一であり、概略仕様および構造を以下に示す。

表 2.6-1 主蒸気逃がし安全弁試験体（改良小型）概略仕様

全高	約 1,750mm
質量	約 1,600kg
定格吹出し量	約 370,000kg/h




図 2.6-1 主蒸気逃がし安全弁試験体（改良小型）

## (2) 主蒸気逃がし安全弁の試験方法

試験体について、水平2方向、鉛直方向の3方向で駆動部（エアシリンダ）の応答加速度が $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$ 以上となる加振試験を実施した。

主蒸気逃がし安全弁は、駆動部（エアシリンダ）により強制作動させる逃がし弁機能と、本体側ばね安全弁として所定の入口圧力に達した場合に受動的に作動する安全弁機能の二種類の機能を有しており、それぞれ加振中に作動させて機能維持を確認した。

試験設備として、逃がし弁作動用に駆動部付属電磁弁に接続する窒素ガス供給ラインと、ライン途中に実機の自動減圧機能用アクチュエータと同じ容量である200Lのアクチュエータ、安全弁機能作動用に弁本体入口側に接続する窒素ガス供給ラインを設け、それぞれに供給可能な窒素ガスボンベを設置した。

逃がし弁機能、安全弁機能それぞれの試験手順を以下に示す。

### <加振時逃がし弁機能試験>

- ・ アキュムレータを実機の窒素ガス最低供給圧力である1.13MPa[gage]まで加圧し、アクチュエータ上流の止め弁を閉止する。（アクチュエータ圧力のみで作動させる。）
- ・ 弁本体入口側は大気開放状態とする。（弁入口側は加圧せず、シリンダのみで全開させる。）
- ・ 加振を開始し、駆動部応答が目標加速度に到達した状態で電磁弁を作動させ、逃がし弁機能による開閉作動を行う。
- ・ 目標加速度到達から加振継続時間（15秒）経過、もしくは弁全閉を確認し、加振を終了する。

### <加振時安全弁機能試験>

- ・ 弁入口側を窒素ガスにて7MPa[gage]\*以上に加圧し、窒素ガス供給を停止し、圧力保持状態とする。
- ・ 加振を開始し、駆動部応答が目標加速度に到達した状態で窒素ガスをさらに供給し、吹出し圧力まで昇圧させ、安全弁機能による開閉作動を行う。
- ・ 目標加速度到達から加振継続時間（15秒）経過を確認し、加振を終了する。

注記\*：加振時の安全弁作動までの時間短縮の目的と、通常運転状態模擬の観点で、吹き出し圧力より低い圧力にて予め加圧した。

試験時の確認項目を表2.6-2に、試験体の外観および据付状態を図2.6-2及び図2.6-3に示す。

表 2.6-2 主蒸気逃がし安全弁加振試験時の確認項目

状態	確認項目
加振前	弁座漏えい試験 安全弁作動試験（入口圧力計測） 逃がし弁作動試験（作動信号計測） 据付状態目視点検
加振中（試験 1）	加振中安全弁作動（入口圧力計測）
加振中（試験 2）	加振中逃がし弁作動（作動信号計測）
加振後	各部目視点検 逃がし弁作動試験（作動信号計測） 安全弁作動試験（入口圧力計測）




図 2.6-2 主蒸気逃がし安全弁試験体外観




図 2.6-3 主蒸気逃がし安全弁の据付状況

### (3) 主蒸気逃がし安全弁の試験結果

#### a. 逃がし弁機能試験結果

いずれも加振による有意な損傷はみられず、加振中及び加振後で作動時間に有意な変動はなく、良好な作動状態であり、動作機能維持を確認した。

加振試験（逃がし弁機能試験）で確認した最大応答加速度を表 2.6-3、駆動部の応答加速度の例を図 2.6-4 に示す。また作動信号の計測結果の例を図 2.6-5 に示す。

表 2.6-3 加振試験（逃がし弁機能試験）で計測された最大応答加速度

最大応答加速度 ( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )			作動状態
X 方向	Y 方向	Z 方向	
20.0	20.0	20.0	良好




図 2.6-4 Y 方向  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振時の駆動部応答加速度波形




図 2.6-5 Y 方向  $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振時の作動信号

#### b. 安全弁機能試験結果

ばね安全弁として加振中に窒素ガスによる模擬操作を実施したが、高加振状態で発生した弁座漏えいにより入口側圧力が昇圧できず、試験設備の窒素ガス供給量の限界から吹出し作動自体は確認できなかった。弁座漏えいは高加振中の一時的なものであったほか、前述の逃がし弁機能は良好な作動状態であり、弁自体に有意な損傷は確認されていないこと、実機のような十分な蒸気量が供給される条件であれば所定の圧力で動作していたと判断されることから、弁の機能維持に問題はないことを確認した。

安全弁機能試験で確認した最大応答加速度を表 2.6-4、駆動部の応答加速度の例を図 2.6-4 に示す。また、安全弁作動試験で確認した吹出し圧力を表 2.6-5 に示す。表 2.6-5 に示すとおり、加振後の安全弁機能は確認されているため、加振中も安全弁機能は維持されていたと判断した。

高加速度による加振時においては弁座漏えいが発生したが、安全弁機能が維持されていたと判断した根拠について、表 2.6-6 に整理した。

表 2.6-4 加振試験（安全弁作動）で計測された最大応答加速度

最大応答加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )			作動状態
X 方向	Y 方向	Z 方向	
20.0	20.0	20.0	良好




図 2.6-6 Y 方向  $20 \times 9.8\text{m/s}^2$  加振時の駆動部応答加速度波形


表 2.6-5 安全弁吹出し圧力

加振方向及び加速度	加振中 吹出し圧力 (MPa [gage])	加振後 吹出し圧力 (MPa [gage])
X 方向 $3 \times 9.8 \text{m/s}^2$	8.45	8.62
X 方向 $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.20
X 方向 $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.52
Y 方向 $3 \times 9.8 \text{m/s}^2$	8.35	8.55
Y 方向 $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.18
Y 方向 $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.30
Z 方向 $3 \times 9.8 \text{m/s}^2$	7.85	8.31
Z 方向 $10 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.29
Z 方向 $20 \times 9.8 \text{m/s}^2$	—*	8.30


注記\*：弁座漏えいにより入口側圧力が昇圧できず、試験設備の窒素ガス供給量の限界から、吹出し作動自体は確認できなかつた。加振時の弁入口圧力の状況を図 2.6-7 に示す。

表 2.6-6 高加速度加振時（弁座漏えい発生時）における安全弁機能維持の判断根拠

確認事項	要求事項	機能維持の根拠
安全弁としての機能が維持されていること	規定圧力にて吹き出すこと	加振後の安全弁作動試験にて吹出し作動を確認しており、安全弁機能は維持されている。
弁の開作動が可能なこと (逃がし機能維持)	弁開作動が問題なく可能なこと	逃し弁機能の確認試験において、高加速度加振中、加振後も弁が問題なく全開可能であることを確認している。
損傷の有無	高加速度加振時に有意な損傷を受けていないこと	目視点検において有意な損傷は確認されていない。



安全弁作動に至った場合：X 方向  $3 \times 9.8\text{m/s}^2$  加振時の SRV 入口圧力



安全弁作動に至らなかった場合：X 方向  $15 \times 9.8\text{m/s}^2$  加振時の SRV 入口圧力

図 2.6-7 加振時の入口圧力状況

## 2.7 主蒸気隔離弁の加振試験

### (1) 主蒸気隔離弁の試験体選定の考え方

国内 BWR 原子力発電所で使用される主蒸気隔離弁は、プラント出力に応じて呼び径が異なり、400A～700A まで使用されているが、基本構造は全て空気シリンダとスプリング駆動による Y型グローブ弁であり同一である。

机上評価による耐震裕度も同等であったことから、小型で共振振動台の積載質量制限を満足する 500A を試験体とした。試験体の概略仕様を表 2.7-1 に、概略構造を図 2.7-1 に示す。

女川 2 号機で使用している主蒸気隔離弁は呼び径 600A であるが、駆動部には弁本体の呼び径間の相違はなく、試験結果より得られた駆動部の動作機能確認済加速度は共通で適用可能である。弁本体の呼び径の違いについては、弁本体の構造強度評価側にて影響を考慮する。

表 2.7-1 主蒸気隔離弁試験体概略仕様

項目	試験体	女川 2 号機
呼び径	500A	600A
弁高さ	約 2,810mm	約 3,080mm
質量	約 4,100kg	約 5,090kg




図 2.7-1 主蒸気隔離弁試験体 (500A)

## (2) 主蒸気隔離弁の試験方法

製作した試験体について、水平2方向、鉛直の3方向について駆動部（エアシリンダ）の応答加速度が $15 \times 9.8\text{m/s}^2$ 以上となる加振試験を実施した。加振中および加振後に急速閉作動を実施し、作動状態に問題はなく、作動時間も安定していることを確認した。また、加振前および加振後に弁座漏えい試験を実施し、いずれも無漏えいであることを確認した。以上より各方向とも $15 \times 9.8\text{m/s}^2$ 以上で良好な作動性能と、シール性を確認した。

試験時の確認項目を表2.7-2に、試験体の外観および据付状態を図2.7-2及び図2.7-3に示す。

表2.7-2 主蒸気隔離弁加振試験時の確認項目

状態	確認項目
加振前	弁座漏えい試験 据付状態目視点検 作動試験（作動信号計測）
加振中	作動試験（作動信号計測）
加振後	各部目視点検 弁座漏えい試験




図2.7-2 主蒸気隔離弁試験体外観




図 2.7-3 主蒸気隔離弁試験体据付状況

### (3) 主蒸気隔離弁の試験結果

いずれの加振方向でも加振による有意な損傷は見られず、良好な作動状態であり、目標加速度での動作機能維持を確認した。

試験で確認した最大応答加速度を表 2.7-3 に、加振時の駆動部応答加速度波形を図 2.7-4 に、作動信号の計測結果の例を図 2.7-5 に示す。

表 2.7-3 主蒸気隔離弁加振試験で計測された駆動部の最大応答加速度

最大応答加速度 ( $\times 9.8 \text{m/s}^2$ )			作動状況
X 方向	Y 方向	Z 方向	
18.6	16.5	18.8	良好




図 2.7-4 Y 方向目標加速度  $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振時の駆動部応答加速度波形




図 2.7-5 Y 方向目標  $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振時の作動信号\*

注記\*: リミットスイッチ 1 (92%開) の信号にノイズが確認されているが、以下(4)にて説明を記載しているレバー折損時の事象と推定されており、弁作動上の問題はない。

#### (4) 試験時に確認された有意な事象

水平 Y 方向の目標加速度  $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$  加振において、開側リミットスイッチのレバーが折損する事象が確認された。主蒸気隔離弁のリミットスイッチは開側 2 個 (90%開度, 92%開度), 閉側 1 個 (4%開度) 設置されており、開閉状態の検出の他、開側は弁の閉動作時にスクラム信号を発する機能を有している。一方地震時は、今回の試験のような高加速度に到達する前にスクラム信号が出ることから、高加速度加振時にレバーが折損しても影響はない。従って、応答加速度  $15 \times 9.8 \text{m/s}^2$  において主蒸気隔離弁の機能維持に問題ないと評価した。

### 3. 最新知見に基づく駆動部の動作機能確認済加速度

加振試験結果に基づく最新知見を踏まえ、以下の加速度を駆動部の動作機能確認済加速度として採用する。

なお、機能確認済加速度は従来どおりの値とし、駆動部の応答加速度がこれを超えた場合の詳細評価として、弁最弱部の構造強度評価及び駆動部の動作機能確認済加速度による評価を行う。

表 3-1 機能確認済加速度（従来評価値）及び駆動部の動作機能確認済加速度

	型式	方向	機能確認済加速度 (従来評価値) ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	駆動部の動作機能 確認済加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )
一般弁	電動弁 <sup>*1</sup>	水平	6.0	20.0
		鉛直	6.0	20.0
	空気作動グローブ弁シリンダ型	水平	6.0	20.0
		鉛直	6.0	20.0
	空気作動バタフライ弁シリンダ型 <sup>*2</sup>	水平	6.0	15.0
		鉛直	6.0	20.0
特殊弁	主蒸気逃がし安全弁	水平	9.6	20.0
		鉛直	6.1	20.0
	主蒸気隔離弁	水平	10.0	15.0
		鉛直	6.2	15.0

注\*1:二次減速機との組み合わせの型式においては、耐震ブラケットにより補強した場合に限る。

\*2：電磁弁取付板を補強した場合に限る。

### 4. 参考文献

- M. Sakai, et al., “Development of High Acceleration Shaking Table System Using Resonance Vibration”, PVP2016-63752, American Society of Mechanical Engineers, 2016

電共研と既往研究における加振試験の基本条件の相違

女川 2 号機の今回工認の弁の動的機能維持評価に適用する電共研の知見における加振試験と、既往研究における加振試験の基本条件の相違について、本資料に整理した。

比較対象とする既往研究は、 J E A G 4 6 0 1 -1991 に取り込まれた「動的機器の地震時機能維持に関する研究（昭和 55 年度～昭和 57 年度）」と、その後実施された「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究（平成 6 年度～平成 13 年度）」とした。

女川 2 号機の今回工認に適用する電共研と既往研究の加振試験における試験方法、条件等の相違について、表-1 に整理した。一部条件に若干の相違はあるが、今回工認に適用する電共研の知見における試験条件の妥当性は、本資料の 2.3 “加振波について” に記載の通りであり、電共研の知見より得られた駆動部の動作機能確認済加速度の適用に問題はないと考えられる。

表-1 過去の研究と女川 2 号機の今回工認に適用する電共研の加振試験における試験条件等の比較

	J E A G 4 6 0 1 -1991 策定時 「動的機器の地震時機能維持に関する研究 (昭和 55 年度～昭和 57 年度)」	「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法 に関する研究 (平成 6 年度～平成 13 年 度)」	女川 2 号機の今回工認に適用する電 共研の加振試験 (平成 24 年度～令和 2 年度)
入力波の種類	正弦波 (一部、模擬地震波でも実施)	正弦波	正弦波
加振振動数	20Hz 若しくは弁の固有振動数	20Hz 若しくは弁の固有振動数	約 10Hz
加振継続時間	40 秒～90 秒	20～30 秒*, 30～60 秒*	15 秒以上
加振方向	水平 2 方向の単軸毎	水平 (2 方向), 鉛直の 3 方向の単軸毎の 加振に加え, 水平・鉛直同時加振模擬条件 も実施	水平 (2 方向), 鉛直の 3 方向の単軸 毎

注記\*：異なる試験設備を用いており、試験設備によって条件が異なる。