

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-19-0204_改1
提出年月日	2021年9月2日

## VI-2-3-4-3-5 ジェットポンプの耐震性についての計算書

2021年 9月  
東北電力株式会社

## 目次

1.	一般事項	1
1.1	形状・寸法・材料	1
1.2	解析範囲	1
1.3	計算結果の概要	1
2.	計算条件	4
2.1	設計条件	4
2.2	運転条件	4
2.3	材料	4
2.4	荷重の組合せ及び許容応力状態	4
2.5	荷重の組合せ及び応力評価	4
2.6	許容応力	4
3.	外荷重の条件	5
3.1	計算方法	5
3.2	解析モデル	5
3.3	設計震度	5
3.4	計算結果	5
3.4.1	固有周期	5
3.4.2	地震荷重	5
4.	応力計算	6
4.1	応力評価点	6
4.2	差圧による応力	6
4.2.1	荷重条件	6
4.2.2	計算方法	6
4.3	外荷重による応力	6
4.3.1	荷重条件	6
4.3.2	計算方法	6
4.4	応力の評価	6
5.	応力強さの評価	7
5.1	一次一般膜応力強さの評価	7
5.2	一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価	7

## 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点	2
図 3-1	解析モデル	8
表 1-1	計算結果の概要	3
表 5-1	一次一般膜応力強さの評価のまとめ	9
表 5-2	一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ	10

## 1. 一般事項

本計算書は、ジェットポンプの応力計算について示すものである。

ジェットポンプは、原子炉圧力容器内部構造物であるため、添付書類「VI-2-3-4-3-1 原子炉圧力容器内部構造物の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。）に基づき評価する。

ジェットポンプは、設計基準対象施設においては S クラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）に分類される。

以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。

### 1.1 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。

### 1.2 解析範囲

解析範囲を図 1-1 に示す。

### 1.3 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお、応力評価点の選定に当たっては、形状不連続部、溶接部及び厳しい荷重作用点に着目し、応力評価上厳しくなる代表的な評価点を記載する。




図1-1 形状・寸法・材料・応力評価点 (単位: mm)

表1-1 計算結果の概要

(単位：MPa)

部分及び材料	許容応力状態	一次一般膜応力強さ			一次一般膜+一次曲げ応力強さ		
		応力強さ	許容応力	応力評価面	応力強さ	許容応力	応力評価面
ライザ SUS316TP	III <sub>A</sub> S	43	116*1	P01'-P02'	69	174*1	P01-P02
	IV <sub>A</sub> S	49	185*1	P01-P02	94	277*1	P01-P02
	V <sub>A</sub> S	49	183*1	P01-P02	94	275*1	P01-P02
ダイフューザ SUS316L	III <sub>A</sub> S	14	92*1	P03'-P04'	37	139*1	P03'-P04'
	IV <sub>A</sub> S	16	148*1	P03'-P04'	59	223*1	P03'-P04'
	V <sub>A</sub> S	20	145*1	P03'-P04'	61	218*1	P03'-P04'
ライザブレース SUS316	III <sub>A</sub> S	20	161*2	P05-P06	59	241*2	P05-P06
	IV <sub>A</sub> S	27	256*2	P05-P06	82	384*2	P05-P06
	V <sub>A</sub> S	27	254*2	P05-P06	82	381*2	P05-P06

注記\*1：継手効率を乗じた値を示す。

注記\*2：継手効率を乗じた値を示す。

## 2. 計算条件

### 2.1 設計条件

設計条件を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 4.1 節に示す。

### 2.2 運転条件

考慮した運転条件を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 4.2 節に示す。

また、重大事故等時の条件を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 4.3 節に示す。

### 2.3 材料

各部の材料を図 1-1 に示す。

### 2.4 荷重の組合せ及び許容応力状態

荷重の組合せ及び許容応力状態を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 3.3 節に示す。

### 2.5 荷重の組合せ及び応力評価

荷重の組合せ及び応力評価を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 4.4 節に示す。

### 2.6 許容応力

許容応力を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 3.4 節に示す。

溶接部の継手効率を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 3.6 節に示す。

### 3. 外荷重の条件

#### 3.1 計算方法

固有周期，地震荷重は「3.2 解析モデル」に示す解析モデルにより求める。

#### 3.2 解析モデル

解析モデルは，既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)c.に定めるとおりである。

「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)c.に定める解析モデルを図 3-1 に示す。

#### 3.3 設計震度

設計震度を下表に示す。

	設計震度	
	水平方向	鉛直方向
弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	1.14	0.74
基準地震動 $S_s$	2.11	1.28

#### 3.4 計算結果

##### 3.4.1 固有周期

固有周期を下表に示す。

固有周期は，既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)c.に示すとおり 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。

モード	固有周期 (s)	水平方向刺激係数		鉛直方向刺激係数
		X 方向	Y 方向	
1 次		—	—	—

##### 3.4.2 地震荷重

解析により求めた地震荷重を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の表 4-1(4)に示す。



#### 4. 応力計算

##### 4.1 応力評価点

応力評価点の位置を図 1-1 に示す。

なお、各応力評価点の断面性状は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)n.に定めるとおりである。

##### 4.2 差圧による応力

###### 4.2.1 荷重条件 (L02)

各運転状態による差圧は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)n.に定めるとおりである。

なお、重大事故等時の差圧は、「2.2 運転条件」による。

###### 4.2.2 計算方法

差圧による応力の計算は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)n.に定めるとおりである。

なお、各許容応力状態での差圧による応力は、内圧を受ける円筒にモデル化し計算する。

##### 4.3 外荷重による応力

###### 4.3.1 荷重条件 (L04, L14 及び L16)

外荷重を「応力解析の方針」(1)耐震評価編の表 4-1(4)に示す。

###### 4.3.2 計算方法

外荷重による応力の計算は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(1)耐震評価編の参照図書(1)n.に定めるとおりである。

なお、外荷重による各応力は、外荷重と各応力評価断面の断面性状により計算する。

##### 4.4 応力の評価

各応力評価点で計算された応力を分類ごとに重ね合わせて組合せ応力を求め、応力強さを算出する。

応力強さの算出方法は、「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 5.2.2 項に定めるとおりである。

## 5. 応力強さの評価

### 5.1 一次一般膜応力強さの評価

各許容応力状態における評価を表 5-1 に示す。

表 5-1 より、各許容応力状態の一次一般膜応力強さは、「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 3.4 節及び 3.6 節に示す許容応力を満足する。

### 5.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価

各許容応力状態における評価を表 5-2 に示す。

表 5-2 より、各許容応力状態の一次一般膜＋一次曲げ応力強さは、「応力解析の方針」(1)耐震評価編の 3.4 節及び 3.6 節に示す許容応力を満足する。




図3-1 解析モデル

表5-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S		許容応力状態Ⅳ <sub>A</sub> S		許容応力状態Ⅴ <sub>A</sub> S	
	応力強さ	許容応力	応力強さ	許容応力	応力強さ	許容応力
P01 P02	43	116 <sup>*1</sup>	49	185 <sup>*1</sup>	49	183 <sup>*1</sup>
P01' P02'	43	116 <sup>*1</sup>	46	185 <sup>*1</sup>	46	183 <sup>*1</sup>
P03 P04	14	92 <sup>*1</sup>	15	148 <sup>*1</sup>	20	145 <sup>*1</sup>
P03' P04'	14	92 <sup>*1</sup>	16	148 <sup>*1</sup>	20	145 <sup>*1</sup>
P05 P06	20	161 <sup>*2</sup>	27	256 <sup>*2</sup>	27	254 <sup>*2</sup>
P05' P06'	9	161 <sup>*2</sup>	13	256 <sup>*2</sup>	13	254 <sup>*2</sup>

注記\*1：継手効率  を乗じた値を示す。

注記\*2：継手効率  を乗じた値を示す。

表5-2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	許容応力状態Ⅲ <sub>A</sub> S		許容応力状態Ⅳ <sub>A</sub> S		許容応力状態Ⅴ <sub>A</sub> S	
	応力強さ	許容応力	応力強さ	許容応力	応力強さ	許容応力
P01 P02	69	174* <sup>1</sup>	94	277* <sup>1</sup>	94	275* <sup>1</sup>
P01' P02'	48	174* <sup>1</sup>	68	277* <sup>1</sup>	68	275* <sup>1</sup>
P03 P04	36	139* <sup>1</sup>	58	223* <sup>1</sup>	61	218* <sup>1</sup>
P03' P04'	37	139* <sup>1</sup>	59	223* <sup>1</sup>	61	218* <sup>1</sup>
P05 P06	59	241* <sup>2</sup>	82	384* <sup>2</sup>	82	381* <sup>2</sup>
P05' P06'	39	241* <sup>2</sup>	62	384* <sup>2</sup>	62	381* <sup>2</sup>

注記\*1：継手効率  を乗じた値を示す。

注記\*2：継手効率  を乗じた値を示す。

O 2 ③ VI-2-3-4-3-5 R 1 E