

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-19-0330_改2
提出年月日	2021年10月29日

#### VI-2-5-7-1-4 原子炉補機冷却水サージタンクの耐震性についての計算書

2021年10月

東北電力株式会社

## 目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 固有周期	3
3.1 固有周期の計算	3
4. 構造強度評価	4
4.1 構造強度評価方法	4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	4
4.2.2 許容応力	4
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	4
4.3 計算条件	4
5. 評価結果	9
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	9
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	9

## 1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の設計方針に基づき、原子炉補機冷却水サージタンクが設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

原子炉補機冷却水サージタンクは、設計基準対象施設においては S クラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）、常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。

なお、原子炉補機冷却水サージタンクは、添付書類「VI-2-1-13 機器・配管系の計算書作成の方法」に記載の平底たて置円筒形容器と類似の構造であるため、添付書類「VI-2-1-13-3 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

## 2. 一般事項

### 2.1 構造計画

原子炉補機冷却水サージタンクの構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>胴下端を基礎ボルトで基礎に据え付ける。</p>	<p>たて置円筒形 (上面及び下面に平板を有するたて置円筒形容器)</p>	<p>(単位：mm)</p>

### 3. 固有周期

#### 3.1 固有周期の計算

理論式により固有周期を計算する。固有周期の計算に用いる計算条件は、本計算書の【原子炉補機冷却水サージタンクの耐震性についての計算結果】の機器要目に示す。

計算の結果、固有周期は0.05秒以下であり、剛であることを確認した。

固有周期の計算結果を表3-1に示す。

表 3-1 固有周期 (単位：s)

水平方向		
鉛直方向		

#### 4. 構造強度評価

##### 4.1 構造強度評価方法

原子炉補機冷却水サージタンクの構造強度評価は、添付書類「VI-2-1-13-3 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。なお、水平地震動による応力と鉛直地震動による応力の組合せには絶対値和を適用する。

##### 4.2 荷重の組合せ及び許容応力

###### 4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

原子炉補機冷却水サージタンクの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-2 に示す。

###### 4.2.2 許容応力

原子炉補機冷却水サージタンクの許容応力は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき、表 4-3 及び表 4-4 のとおりとする。

###### 4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

原子炉補機冷却水サージタンクの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-5 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-6 に示す。

##### 4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【原子炉補機冷却水サージタンクの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却 系統施設	原子炉補機 冷却設備	原子炉補機 冷却水サージタンク	S	クラス 3 容器*	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ <sub>AS</sub>
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ <sub>AS</sub>

注記\*：クラス 3 容器の支持構造物を含む。

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類* <sup>1</sup>	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却 系統施設	原子炉補機冷却設備 原子炉補機冷却水系	原子炉補機 冷却水サージタンク	常設／防止 (DB 拡張) 常設／緩和 (DB 拡張)	重大事故等 クラス 2 容器* <sup>2</sup>	$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	Ⅳ <sub>AS</sub>
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> として Ⅳ <sub>AS</sub> の許容限界 を用いる。)
原子炉冷却 系統施設	原子炉補機冷却設備 原子炉補機代替冷却水系	原子炉補機 冷却水サージタンク	常設耐震／防止 常設／緩和	重大事故等 クラス 2 容器* <sup>2</sup>	$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	Ⅳ <sub>AS</sub>
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> として Ⅳ <sub>AS</sub> の許容限界 を用いる。)

注記\*1：「常設／防止(DB拡張)」は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)、「常設／緩和(DB拡張)」は常設重大事故緩和設備(設計基準拡張)、「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2：重大事故等クラス2容器の支持構造物を含む。

\*3：「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 4-3 許容応力 (クラス 2, 3 容器及び重大事故等クラス 2 容器)

許容応力状態	許容限界*1, *2			
	一次一般膜応力	一次膜応力+ 一次曲げ応力	一次+二次応力	一次+二次+ ピーク応力
III <sub>AS</sub>	S <sub>y</sub> と0.6・S <sub>u</sub> の小さい方 ただし、オーステナイト系ステンレ ス鋼及び高ニッケル合金について は上記値と 1.2・S との大きい方	左欄の 1.5 倍の値	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は基準地震動 S <sub>s</sub> のみによる 疲労解析を行い、疲労累積係数が 1.0 以下であること。 ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が 2・S <sub>y</sub> 以下であれば、疲労解析は不要。	
IV <sub>AS</sub>	0.6・S <sub>u</sub>	左欄の 1.5 倍の値		
V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> としてIV <sub>AS</sub> の許容 限界を用いる。)			基準地震動 S <sub>s</sub> のみによる疲労解析を行い、疲労累積 係数が1.0以下であること。 ただし、地震動のみによる一次+二次応力の変動値が 2・S <sub>y</sub> 以下であれば、疲労解析は不要。	

注記\*1：座屈による評価は、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

\*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。



表 4-4 許容応力（クラス 2, 3 支持構造物及び重大事故等クラス 2 支持構造物）

許容応力状態	許容限界 <sup>*1, *2</sup> (ボルト等)	
	一次応力	
	引張り	せん断
III <sub>AS</sub>	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
IV <sub>AS</sub>	$1.5 \cdot f_t^*$	$1.5 \cdot f_s^*$
V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> としてIV <sub>AS</sub> の許容限界を用いる。)		

注記\*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-5 使用材料の許容応力評価条件 (設計基準対象施設)

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (R T) (MPa)
		最高使用温度					
胴板	SM400B (厚さ ≤ 16mm)	最高使用温度	70	—	233	383	—
基礎ボルト	SS400 (16mm < 径 ≤ 40mm)	周囲環境温度	50	—	231	394	—

表 4-6 使用材料の許容応力評価条件 (重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (R T) (MPa)
		最高使用温度					
胴板	SM400B (厚さ ≤ 16mm)	最高使用温度	70	—	233	383	—
基礎ボルト	SS400 (16mm < 径 ≤ 40mm)	周囲環境温度	66	—	225	385	—

## 5. 評価結果

### 5.1 設計基準対象施設としての評価結果

原子炉補機冷却水サージタンクの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお、弾性設計用地震動 $S_d$ による動的震度及び静的震度は基準地震動 $S_s$ を下回っており、基準地震動 $S_s$ による発生値が、弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため、弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

### 5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉補機冷却水サージタンクの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

【原子炉補機冷却水サージタンクの耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設  
1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ(m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	比重
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度				
原子炉補機冷却水サージタンク	S	原子炉建屋 OP. 33.20*1 (OP. 33.712)	[Redacted]		—*2	—*2	C <sub>H</sub> =2.70	C <sub>V</sub> =1.78	静水頭	70	50	1.00

注記\*1: 基準床レベルを示す。  
\*2: III<sub>A</sub>Sについては、基準地震動 S<sub>s</sub> で評価する。

1.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	m <sub>e</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	t (mm)	E (MPa)	G (MPa)	φ <sub>g</sub> (mm)	H (mm)	s	n
[Redacted]	[Redacted]	2500	9.0	200000*1	77000*1	1586	2955	15	16

D <sub>c</sub> (mm)	D <sub>bo</sub> (mm)	D <sub>bi</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	M <sub>s</sub> (N・mm)	
					弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
2700	2850	2500	30 (M30)	706.9	—	7.937×10 <sup>8</sup>

S <sub>y</sub> (胴板) (MPa)	S <sub>u</sub> (胴板) (MPa)	S (胴板) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)
233*1 (厚さ ≤ 16mm)	383*1	—	231*2 (16mm < 径 ≤ 40mm)	394*2	231	276



注記\*1: 最高使用温度で算出  
\*2: 周囲環境温度で算出

1.3 計算数値

1.3.1 胴に生じる応力  
(1) 一次一般膜応力

	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動 S <sub>s</sub>		
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	周方向応力	軸方向応力	せん断応力
静水頭による応力	—*	—*	—	σ <sub>φ1</sub> =4	σ <sub>x1</sub> =0	—
鉛直方向地震による引張応力	—*	—	—	σ <sub>φ2</sub> =8	—	—
空質量による圧縮応力	—	—*	—	—	σ <sub>x2</sub> =1	—
鉛直方向地震による軸方向応力	—	—*	—	—	σ <sub>x3</sub> =1	—
水平方向地震による応力	—	—*	—*	—	σ <sub>x4</sub> =18	τ=15
応力の和	引張側	—*	—	σ <sub>φ</sub> =12	σ <sub>xt</sub> =19	—
	圧縮側	—*	—	σ <sub>φ</sub> =-12	σ <sub>xc</sub> =20	—
組合せ応力	引張り	—*	—	—	σ <sub>ot</sub> =30	—
	圧縮	—*	—	—	σ <sub>oc</sub> =25	—

注記\*: III<sub>A</sub>Sについては、基準地震動 S<sub>s</sub> で評価する。



A~A矢視図

(単位: MPa)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(2) 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値

(単位：MPa)

	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	周方向応力	軸方向応力	せん断応力
鉛直方向地震による応力	—*	—*	—	$\sigma_{\phi 2}=8$	$\sigma_{x 3}=1$	—
水平方向地震による応力	—	—*	—*	—	$\sigma_{x 4}=18$	$\tau=15$
応力の和	引張側	—*	—	$\sigma_{2\phi}=8$	$\sigma_{2xt}=19$	—
	圧縮側	—*	—	$\sigma_{2\phi}=-8$	$\sigma_{2xc}=19$	—
組合せ応力 (変動値)	引張り	—*	—*	—	$\sigma_{2t}=57$	—
	圧縮	—*	—*	—	$\sigma_{2c}=51$	—

注記\*：Ⅲ<sub>A</sub>Sについては、基準地震動 S s で評価する。

1.3.2 基礎ボルトに生じる応力

(単位：MPa)

	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
引張応力	—*	$\sigma_b=95$
せん断応力	—*	$\tau_b=45$

注記\*：Ⅲ<sub>A</sub>Sについては、基準地震動 S s で評価する。

1.4 結論

1.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	
鉛直方向	

1.4.2 応力

(単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板	SM400B	一次一般膜	$\sigma_0=30^{*2}$	$S_a=230$	$\sigma_0=30$	$S_a=230$
		一次+二次	$\sigma_2=57^{*2}$	$S_a=466$	$\sigma_2=57$	$S_a=466$
		圧縮と曲げ の組合せ	$\frac{\eta \cdot (\sigma_{x2} + \sigma_{x3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{x4}}{f_b} \leq 1$		$\frac{\eta \cdot (\sigma_{x2} + \sigma_{x3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{x4}}{f_b} \leq 1$	
		(座屈の評価)	0.11 <sup>*2</sup> (無次元)		0.11 (無次元)	
基礎ボルト	SS400	引張り	$\sigma_b=95^{*2}$	$f_{ts}=170^{*1}$	$\sigma_b=95$	$f_{ts}=207^{*1}$
		せん断	$\tau_b=45^{*2}$	$f_{sb}=133$	$\tau_b=45$	$f_{sb}=159$

すべて許容応力以下である。

注記\*1： $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$ より算出

\*2：基準地震動 S s による算出値

2. 重大事故等対処設備  
2.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	比重
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度				
原子炉補機冷却水サージタンク	常設/防止 (DB拡張) 常設/緩和 (DB拡張) 常設耐震/防止 常設/緩和	原子炉建屋 OP. 33.20* (OP. 33.712)			—	—	C <sub>H</sub> =2.70	C <sub>V</sub> =1.78	静水頭	70	66	1.00

注記\*：基準床レベルを示す。

2.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	m <sub>e</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	t (mm)	E (MPa)	G (MPa)	l <sub>g</sub> (mm)	H (mm)	s	n
		2500	9.0	200000*1	77000*1	1586	2955	15	16

D <sub>c</sub> (mm)	D <sub>bo</sub> (mm)	D <sub>bi</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	M <sub>s</sub> (N・mm)	
					弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
2700	2850	2500	30 (M30)	706.9	—	7.937×10 <sup>8</sup>



S <sub>y</sub> (胴板) (MPa)	S <sub>u</sub> (胴板) (MPa)	S (胴板) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)
233*1 (厚さ ≤ 16mm)	383*1	—	225*2 (16mm < 径 ≤ 40mm)	385*2	—	270

注記\*1：最高使用温度で算出  
\*2：周囲環境温度で算出

2.3 計算数値

2.3.1 胴に生じる応力  
(1) 一次一般膜応力

	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動 S <sub>s</sub>		
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	周方向応力	軸方向応力	せん断応力
静水頭による応力	—	—	—	σ <sub>φ1</sub> =4	σ <sub>x1</sub> =0	—
鉛直方向地震による引張応力	—	—	—	σ <sub>φ2</sub> =8	—	—
空質量による圧縮応力	—	—	—	—	σ <sub>x2</sub> =1	—
鉛直方向地震による軸方向応力	—	—	—	—	σ <sub>x3</sub> =1	—
水平方向地震による応力	—	—	—	—	σ <sub>x4</sub> =18	τ=15
応力の和	引張側	—	—	σ <sub>φ</sub> =12	σ <sub>xt</sub> =19	—
	圧縮側	—	—	σ <sub>φ</sub> =-12	σ <sub>xc</sub> =20	—
組合せ応力	引張り	—	—	—	σ <sub>ot</sub> =30	—
	圧縮	—	—	—	σ <sub>oc</sub> =25	—



(単位：MPa)

A~A矢視図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(2) 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値

(単位：MPa)

		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
		周方向応力	軸方向応力	せん断応力	周方向応力	軸方向応力	せん断応力
鉛直方向地震による応力		—	—	—	$\sigma_{\phi 2}=8$	$\sigma_{x3}=1$	—
水平方向地震による応力		—	—	—	—	$\sigma_{x4}=18$	$\tau=15$
応力の和	引張側	—	—	—	$\sigma_{2\phi}=8$	$\sigma_{2xt}=19$	—
	圧縮側	—	—	—	$\sigma_{2\phi}=-8$	$\sigma_{2xc}=19$	—
組合せ応力 (変動値)	引張り		—			$\sigma_{2t}=57$	
	圧縮		—			$\sigma_{2c}=51$	

2.3.2 基礎ボルトに生じる応力

(単位：MPa)

	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
引張応力	—	$\sigma_b=95$
せん断応力	—	$\tau_b=45$

2.4 結論

2.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	
鉛直方向	

2.4.2 応力

(単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板	SM400B	一次一般膜	—	—	$\sigma_0=30$	$S_a=230$
		一次+二次	—	—	$\sigma_2=57$	$S_a=466$
		圧縮と曲げ の組合せ	—		$\frac{\eta \cdot (\sigma_{x2} + \sigma_{x3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{x4}}{f_b} \leq 1$	
		(座屈の評価)	—		0.11 (無次元)	
基礎ボルト	SS400	引張り	—	—	$\sigma_b=95$	$f_{ts}=202^*$
		せん断	—	—	$\tau_b=45$	$f_{sb}=155$

すべて許容応力以下である。

注記\*： $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$ より算出