



施設区分	設工記仕様表上の名称	設計番号	設備・機器名称 機器名	仕様表番号	インターロック・警報 系統回番号	目的	インターロック・警報の 監視対象の運転操作	インターロック・警報により 防止する事象	検出パラメータ 検出端	制御部 制御部名称	インターロック動作 作動端	インターロック・警報 設定値 (★は設定値又は設定条件)
その他の加工施設	緊急停止機構	18.2-F1	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	第5次 表リ-般-4-7 表リ-般-4-8	図リ-般-4-9-1 (2)	火災時の設備の安全停止	燃料開発設備 加熱炉の運転 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉の運転	可燃性ガス爆発	緊急停止ボタン：押	緊急停止ボタン	緊急遮断弁(アンモニア分解ガスA)：閉 緊急遮断弁(アンモニア分解ガスB)：閉 緊急遮断弁(水素ガスA)：閉 緊急遮断弁(水素ガスB)：閉 加熱炉 窒素ガス導入弁：開 加熱炉 アンモニア分解ガス装置弁：閉 加熱炉 水素ガス装置弁：閉 加熱炉 ヒータ電源遮断器：電源遮断 小型雰囲気可変炉 窒素ガス導入弁：開 小型雰囲気可変炉 アンモニア分解ガス装置弁：閉 小型雰囲気可変炉 ヒータ電源遮断器：電源遮断	★緊急停止ボタンの操作
その他の加工施設	地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック	11.5-F1 18.2-F1	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 緊急設備 感震計	第5次 表リ-般-4-7 表リ-般-4-8 表リ-般-4	図リ-般-4-9-1 (4)	可燃性ガス漏えい防止	燃料開発設備 加熱炉の運転 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉の運転	可燃性ガスの漏えい拡大	感震計A (検知部)：設定値超過 感震計B (検知部)：設定値超過	感震計A (表示部) 感震計B (表示部)	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスA)：閉 緊急遮断弁 (水素ガスA)：閉 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスB)：閉 緊急遮断弁 (水素ガスB)：閉	★ 
その他の加工施設	可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック	11.5-F1 18.1-F1 18.2-F1	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	第5次 表リ-般-4-7 表リ-般-4-8	図リ-般-4-9-1 (6)	室内への可燃性ガス漏えいの早期検知	燃料開発設備 加熱炉の運転 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉の運転	可燃性ガス爆発	可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスA) (検知部)：設定値超過の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスA) (検知部)：設定値超過の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (3) (水素ガスA) (検知部)：設定値超過の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (4) (水素ガスA) (検知部)：設定値超過の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (3) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (4) (水素ガスA) (表示部)	可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (3) (水素ガスA) (表示部) 可燃性ガス漏えい検知器 (4) (水素ガスA) (表示部)	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスA)：閉 緊急遮断弁 (水素ガスA)：閉 警報表示・吹鳴	水素ガス ★25 %LEL以下
その他の加工施設	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	12.1-F4 18.2-F1	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	第5次 表リ-他-12	図リ-他-16 (7)	内部溢水の拡大防止 (第1廃棄物貯蔵棟)	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁の開放	内部溢水の拡大	感震計A (検知部)：設定値超過 感震計B (検知部)：設定値超過	感震計A (検知部) 感震計B (検知部)	上水送水用緊急遮断弁A：閉 上水送水用緊急遮断弁B：閉	★ 

施設区分	設工記仕様表上の名称	設計番号	設備・機器名称 機器名	仕様表番号	インターロック・警報 系統図番号	目的	インターロック・警報の 監視対象の運転操作	インターロック・警報によ り 防止する事象	検出パラメータ 検出端	制御部 制御部名称	インターロック動作 作動端	インターロック・警報 設定値 (★は設定値又は設定条件)
その他の加工施設	緊急設備 送水ポンプ 自動停止装置	12.1-F4 18.2-F1	緊急設備 送水ポンプ自動停止装置	第5次 表1-1-13	図1-1-16 (9)	内部溢水の拡大防止 (第2加工棟)	送水ポンプの運転	内部溢水の拡大	感震計 A (検知部) : 設定値超過 感震計 B (検知部) : 設定値超過	(8061)制御盤	循環冷却水ポンプ用電源遮断器(1) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(2) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(3) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(4) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(5) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(6) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(7) : 電源遮断 上水ポンプ用電源遮断器(1) : 電源遮断 上水ポンプ用電源遮断器(2) : 電源遮断	★
放射性廃棄物の廃棄施設	差圧計	18.1-F1	気体廃棄設備No.1系統I系統II系統V 差圧計	表ト-2P設-2-1	図ト-2P設-2-1-3 (2)	第1種管理区域内の室内の負圧監視	—	第1種管理区域の室内が正圧になること	差圧計 (No. A1~No. A5) : 室内負圧値が警報設定値よりも正圧を検知	調節計 (No. A1~No. A5)	警報表示・吹鳴	★-19.6 Pa以下
放射性廃棄物の廃棄施設	差圧計	18.1-F1	気体廃棄設備No.1系統III系統VI 差圧計	表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-3 (2)	第1種管理区域内の室内の負圧監視	—	第1種管理区域の室内が正圧になること	差圧計 (No. B1~No. B3) : 室内負圧値が警報設定値よりも正圧を検知	調節計 (No. B1~No. B3)	警報表示・吹鳴	★-19.6 Pa以下
放射性廃棄物の廃棄施設	差圧計	18.1-F1	気体廃棄設備No.1系統IV 差圧計	表ト-2P設-2-3	図ト-2P設-2-3-3 (2)	第1種管理区域内の室内の負圧監視	—	第1種管理区域の室内が正圧になること	差圧計 (No. C1) : 室内負圧値が警報設定値よりも正圧を検知	調節計 (No. C1)	警報表示・吹鳴	★-19.6 Pa以下
放射性廃棄物の廃棄施設	差圧計	18.1-F1	気体廃棄設備No.1系統VII系統VIII 差圧計	表ト-2P設-2-4	図ト-2P設-2-4-3 (2)	第1種管理区域内の室内の負圧監視	—	第1種管理区域の室内が正圧になること	差圧計 (No. D1~No. D5) : 室内負圧値が警報設定値よりも正圧を検知	調節計 (No. D1~No. D5)	警報表示・吹鳴	★-19.6 Pa以下
放射性廃棄物の廃棄施設	差圧計	18.1-F1	気体廃棄設備No.2系統1系統2系統3系統4 差圧計	表ト-W1設-2-1	図ト-W1設-2-3 (2)	第1種管理区域内の室内の負圧監視	—	第1種管理区域の室内が正圧になること	差圧計 (No. W1) : 室内負圧値が警報設定値よりも正圧を検知	差圧計 (No. W1)	警報表示・吹鳴	★-19.6 Pa以下
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	第1廃液処理設備 貯集沈殿槽No.1 第1廃液処理設備 貯集沈殿槽No.2 第1廃液処理設備 貯集沈殿槽No.3 第1廃液処理設備 貯集沈殿槽No.4 第1廃液処理設備 ろ過水槽No.1 第1廃液処理設備 ろ過水槽No.2 第1廃液処理設備 処理水槽No.1 第1廃液処理設備 処理水槽No.2 第1廃液処理設備 処理水槽No.3 第1廃液処理設備 処理水槽No.4	第5次 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-2 表ト-2P設-3-3 表ト-2P設-3-4 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1 表ト-2P設-3-1	図ト-2P設-3-2 (3) 図ト-2P設-3-2 (4)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	—	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6081の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★2 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6082の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★2 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6083の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★2 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6084の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★2 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6093の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★1 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6094の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★1 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6095の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6096の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)
									液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6097の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)
液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6098の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)									

施設区分	設工記仕様表上の名称	設計番号	設備・機器名称 機器名	仕様表番号	インターロック・警報 系統図番号	目的	インターロック・警報の 監視対象の運転操作	インターロック・警報によ り 防止する事象	検出パラメータ 検出端	制御部 制御部名称	インターロック動作 作動端	インターロック・警報 設定値 (★は設定値又は設定条件)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	分析廃液処理設備 反応槽 分析廃液処理設備 通水貯槽	第5次 表ト-2 P 設-4-1	図ト-2 P 設-4-2 (3)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6100の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-4-2					液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6100-2の構成機器)			★2 cm以上(槽上面基準)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽 開発室廃液処理設備 貯槽	第5次 表ト-2 P 設-5-1	図ト-2 P 設-5-2 (3)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6103の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★4 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-5-3					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6105の構成機器)			★3 cm以上(槽上面基準)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	第2廃液処理設備 集水槽 第2廃液処理設備 凝集槽 第2廃液処理設備 タンク No.1 第2廃液処理設備 タンク No.2 第2廃液処理設備 受水槽 No.1	第5次 表ト-2 P 設-6-1	図ト-2 P 設-6-2 (3) 図ト-2 P 設-7 (3)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6107の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★10 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-6-3					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6109の構成機器)			★3 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-6-5					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6110-2の構成機器)			★7 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-6-7					液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6111-2の構成機器)			★7 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-6-1 2					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6117の構成機器)			★1 cm以上(槽上面基準)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	第2廃液処理設備 集水槽 No.2	第5次 表ト-2 P 設-6-2	図ト-2 P 設-6-3 (2)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6108の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★8 cm以上(槽上面基準)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.1 第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.2 第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.3 第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.4	第5次 表ト-2 P 設-7-1	図ト-2 P 設-7 (3)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6119の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★22 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-7-2					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6120の構成機器)			★22 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-7-3					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6121の構成機器)			★22 cm以上(槽上面基準)
				表ト-2 P 設-7-4					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6122の構成機器)			★22 cm以上(槽上面基準)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	W1廃液処理設備 凝集沈殿槽 W1廃液処理設備 タンク No.1 W1廃液処理設備 タンク No.2 W1廃液処理設備 タンク No.3 W1廃液処理設備 受水槽 W1廃液処理設備 貯留槽 No.1 W1廃液処理設備 貯留槽 No.2 W1廃液処理設備 貯留槽 No.3	第5次 表ト-W1 設-3-2	図ト-W1 設-3-2 (5) 図ト-W1 設-3-2 (6)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	-	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6125の構成機器)	-	警報表示・吹鳴	★29 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-3					液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6126の構成機器)			★2 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-4					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6127の構成機器)			★4 cm以上(槽上面基準) ★4 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-5					液面高検知器 (フロート式) (管理番号: 6128の構成機器)			★3 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-9					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6132の構成機器)			★8 cm以上(槽上面基準) ★2 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-1 0					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6133の構成機器)			★8 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-1 1					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6134の構成機器)			★8 cm以上(槽上面基準)
				表ト-W1 設-3-1 2					液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6135の構成機器)			★8 cm以上(槽上面基準)

施設区分	設工記仕様表上の名称	設計番号	設備・機器名称 機器名	仕様表番号	インターロック・警報 系統図番号	目的	インターロック・警報の 監視対象の運転操作	インターロック・警報により 防止する事象	検出パラメータ 検出端	制御部 制御部名称	インターロック動作 作動端	インターロック・警報 設定値 (★は設定値又は設定条件)
放射性廃棄物の廃棄施設	液面高検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	型式除染機 木洗除染タンク	第5次 表ト-W1 設-6-2	図ト-W1 設-6-2 (2)	液体廃棄物の貯槽外への漏えい防止	—	液体廃棄物の貯槽外への漏えい	液面高検知器 (電極式) (管理番号: 6146の構成機器)	—	警報表示・吹鳴	★3 cm以上(槽上面基準)
放射線管理施設	ダストモニタ (換気用モニタ)	18.1-F1	ダストモニタ (換気用モニタ)	第5次 表チ-設-6-1 表チ-設-6-3	図チ-設-6-1	空気中濃度の上昇の検知	核燃料物質等の取扱い	加工施設の安全性の著しい喪失	第2加工棟 (7006)ダストモニタ (換気用モニタ) ; 管理区域の空気中の放射性物質濃度の異常の検知	第2加工棟 (7011)放射線監視盤 (ダストモニタ)	第2加工棟 (7011)放射線監視盤 (ダストモニタ) ; 警報吹鳴 ↓ 保安棟、第2加工棟 (7037)警報集中表示盤 ; 移報表示	★590 cpm以下
放射線管理施設	ダストモニタ (排気用モニタ)	18.1-F1	ダストモニタ (排気用モニタ)	第5次 表チ-設-6-2 表チ-設-6-3	図チ-設-6-1	排気中の放射性物質の上昇の検知	核燃料物質等の取扱い	加工施設の安全性の著しい喪失	第2加工棟 (7024)ダストモニタ (排気用モニタ) ; 排気口における排気中の放射性物質濃度の著しい上昇の検知	第2加工棟 ; 警報吹鳴、移報 ↓ (7011)放射線監視盤 (ダストモニタ)	第2加工棟 ; 警報吹鳴、移報 (7011)放射線監視盤 (ダストモニタ) ; 警報吹鳴 ↓ 保安棟、第2加工棟 (7037)警報集中表示盤 ; 移報表示	★260 cpm以下
放射線管理施設	ダストモニタ (排気用モニタ)	18.1-F1	ダストモニタ (排気用モニタ)	第5次 表チ-設-7-1 表チ-設-7-2	図チ-設-7-1	排気中の放射性物質の上昇の検知	核燃料物質等の取扱い	加工施設の安全性の著しい喪失	第1廃棄物貯蔵棟 (7025)ダストモニタ (排気用モニタ) ; 排気口における排気中の放射性物質濃度の著しい上昇の検知	第1廃棄物貯蔵棟 (7013)放射線監視盤 (ダストモニタ)	第1廃棄物貯蔵棟 (7013)放射線監視盤 (ダストモニタ) ; 警報吹鳴 ↓ 保安棟、第1廃棄物貯蔵棟 (7037)警報集中表示盤 ; 移報表示	★260 cpm以下
放射線管理施設	ガンマ線エリアモニタ	18.1-F1	ガンマ線エリアモニタ	第3次 追第3次表チ-2-1 第5次 表チ-設-8-1 表チ-設-8-2	図チ-設-8-1	管理区域の線量率の上昇の検知	核燃料物質等の取扱い、貯蔵	加工施設の安全性の著しい喪失	第1加工棟 (7008)ガンマ線エリアモニタ検出器 第2加工棟 (7009)ガンマ線エリアモニタ検出器 ; 管理区域における外部放射線に係る線量当量の異常の検知	(7012)放射線監視盤 (ガンマ線エリアモニタ)	(7012)放射線監視盤 (ガンマ線エリアモニタ) ; 警報吹鳴 ↓ 保安棟、第1加工棟、第2加工棟 (7037)警報集中表示盤 ; 移報表示	★500 μSv/h以下
放射線管理施設	モニタリングポスト	18.1-F1	モニタリングポスト	第4次 追第4次表チ-2-1 追第4次表チ-3-1 追第4次表チ-4-1	第4次 図チ-3-1	敷地周辺 線量率の上昇の検知	核燃料物質等の取扱い、貯蔵	加工施設の安全性の著しい喪失	屋外 (7026)モニタリングポストNo.1 屋外 (7027)モニタリングポストNo.2 ; 周辺監視区域境界付近における空間線量率の異常の検知	(7027-2)放射線監視盤 (モニタリングポスト)	(7027-2)放射線監視盤 (モニタリングポスト) ; 警報吹鳴	★5 μSv/h以下
その他加工施設	緊急設備 漏水検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	緊急設備 漏水検知器	第4次 表ハ-2-1 第5次 表リ-他-1	図リ-他-6 (2) 図リ-他-6 (3) 図リ-他-6 (5) 図リ-他-6 (7) 図リ-他-6 (9)	溢水の拡大防止 (第2加工棟)	—	溢水の拡大	検知番 (No. 1A-(1)~No. 1A-(6)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 1A-(1)~No. 1A-(6))	警報表示・吹鳴	★
									検知番 (No. 1B-(1)~No. 1B-(5)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 1B-(1)~No. 1B-(5))	警報表示・吹鳴	★
									検知番 (No. 1C-(1)~No. 1C-(7)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 1C-(1)~No. 1C-(7))	警報表示・吹鳴	★
									検知番 (No. M2A-(1)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. M2A-(1))	警報表示・吹鳴	★
									検知番 (No. 2A-(1)~No. 2A-(2)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 2A-(1)~No. 2A-(2))	警報表示・吹鳴	★ ★ ★
									検知番 (No. 2B-(1)~No. 2B-(7)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 2B-(1)~No. 2B-(7))	警報表示・吹鳴	★ ★ ★ ★ ★
									検知番 (No. 3A-(1)~No. 3A-(3)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 3A-(1)~No. 3A-(3))	警報表示・吹鳴	★
									検知番 (No. 3B-(1)~No. 3B-(7)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 3B-(1)~No. 3B-(7))	警報表示・吹鳴	★ ★ ★ ★ ★
									検知番 (No. 4A-(1)~No. 4A-(4)) ; 漏水検知	漏水検知器 (No. 4A-(1)~No. 4A-(4))	警報表示・吹鳴	★

施設区分	設工記仕様表上の名称	設計番号	設備・機器名称 機器名	仕様表番号	インターロック・警報 系統図番号	目的	インターロック・警報の 監視対象の運転操作	インターロック・警報によ り 防止する事象	検出パラメータ 検出端	制御部 制御部名称	インターロック動作 作動端	インターロック・警報 設定値 (★は設定値又は設定条件)
その他加工施設	緊急設備 漏水検知器	10.1-F5 12.1-F4 18.1-F1	緊急設備 漏水検知器	第5次 表ト-W1 他-1 表リ-他-1	図リ-他-6 (11)	第1種管理区域から外部 への漏水防止 (第1廃棄物貯蔵棟)	-	第1種管理区域から外部への 漏水	検知帯 (No. W1-(1)~No. W1-(4)) : 漏水検知	漏水検知器 (No. W1-(1)~No. W1-(4))	警報表示・吹鳴	検知帯 (No. W1-(1)) ★ 検知帯 (No. W1-(2)~No. W1-(3)) ★ 検知帯 (No. W1-(4)) ★
その他の加工施設	火災感知設備 自動火災報知設備	18.1-F1	火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器) (受信機)	第5次 表リ-他-1	図リ-他-12 (3)	火災発生の感知	-	消火活動することによる火 災拡大防止	第3廃棄物貯蔵棟 (8009-3) 自動火災報知設 備 (感知器) : 火災による温度、煙の検知、 発信機ボタンの押込の検知 第5廃棄物貯蔵棟 (8009-4) 自動火災報知設 備 (感知器) : 火災による温度の検知	第3廃棄物貯蔵棟 (8009-13) 自動 火災報知設備 (受信機)	第3廃棄物貯蔵棟 (8009-13) 自動火災報知設備 (受 信機) 警報吹鳴、警報表示、移機 ↓ 部品検査設備棟、緊急対策本部室、保安棟 (7037) 警報集中表示盤 警報吹鳴、警報表示	-
その他の加工施設	火災感知設備 自動火災報知設備	18.1-F1	火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器) (受信機)	第5次 表リ-他-1	図リ-他-12 (4)	火災発生の感知	-	消火活動することによる火 災拡大防止	発電機・ポンプ棟 (8009-8) 自動火災報知設 備 (感知器) : 火災による温度の検知 第2加工棟 (8009) 自動火災報知設備 (感知 器) : 火災による温度、煙の検知、発信機ボ タンの押込の検知	第2加工棟 (8009-11) 自動火災報 知設備 (受信機)	第2加工棟 (8009-11) 自動火災報知設備 (受信機) 警報吹鳴、警報表示、移機 ↓ 部品検査設備棟、緊急対策本部室、保安棟 (7037) 警報集中表示盤 警報吹鳴、警報表示	-
その他の加工施設	火災感知設備 自動火災報知設備	18.1-F1	火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器) (受信機)	第5次 表リ-他-1	図リ-他-12 (5)	火災発生の感知	-	消火活動することによる火 災拡大防止	第1廃棄物貯蔵棟 (8009-2) 自動火災報知設 備 (感知器) : 火災による温度、煙の検知、 発信機ボタンの押込の検知	第1廃棄物貯蔵棟 (8009-12) 自動 火災報知設備 (受信機)	第1廃棄物貯蔵棟 (8009-12) 自動火災報知設備 (受 信機) 警報吹鳴、警報表示、移機 ↓ 部品検査設備棟、緊急対策本部室、保安棟 (7037) 警報集中表示盤 警報吹鳴、警報表示	-
その他の加工施設	火災感知設備 自動火災報知設備	18.1-F1	火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器) (受信機)	第5次 表リ-他-1	図リ-他-12 (6)	火災発生の感知	-	消火活動することによる火 災拡大防止	第1加工棟 (8009-5) 自動火災報知設備 (感 知器) : 火災による温度、煙の検知、発信機 ボタンの押込の検知	第1加工棟 (8009-6) 自動火災報 知設備 (受信機)	第1加工棟 (8009-6) 自動火災報知設備 (受信機) 警報吹鳴、警報表示、移機 ↓ 部品検査設備棟、緊急対策本部室、保安棟 (7037) 警報集中表示盤 警報吹鳴、警報表示	-

資料③－F 遮蔽計算に関する壁、屋根等の申請状況の確認結果

1. はじめに

加工事業変更許可申請書に記載した遮蔽計算である直接線、スカイシャイン線による周辺監視区域境界における線量評価に使用した壁、天井等に関する設計仕様が、設工認申請において第1次～第5次の分割申請を通じて漏れなく申請していることを確認するとともに、設工認申請により一部変更した壁、天井等に関する設計仕様を申請書添1参考資料1に記載し、遮蔽評価のインプットに反映していることを確認する。

2. 確認方法

加工事業変更許可申請書の直接線、スカイシャイン線による周辺監視区域境界における線量評価に使用した壁、屋根、床、扉及び設工認申請により一部変更した壁、屋根、床、扉の設計仕様が、第1次～第5次の分割申請を通じて漏れなく申請しているとともに遮蔽評価のインプットに反映していることを確認する。

3. 確認結果

確認結果を下表に示す。遮蔽評価のインプットとなる壁、屋根等を設工認申請書に盛り込んでおり、申請漏れはないことを確認した。

なお、第5次設工認において、全ての建物・構築物の設計仕様をもとに再評価を行い、周辺監視区域境界における実効線量は、約  $9.8 \times 10^{-2}$  mSv/年（加工事業変更許可申請書記載値）以下である約  $9.7 \times 10^{-2}$  mSv/年であったことを確認した。

表 遮蔽計算に関する壁、屋根等の申請状況の確認結果

遮蔽計算に見込む建物・構築物	遮蔽計算に見込む部位	確認結果	申請回数 仕様表
{1001} 第1加工棟	壁、床、扉	○	第3次 表へー2-1
{1002} 第2加工棟	壁、床、屋根、扉	○	第4次 表ハ-2-1
{1004} 第1廃棄物貯蔵棟	壁、床、屋根	○	第5次 表ト-W1建-1
{1005} 第3廃棄物貯蔵棟	壁、床、屋根	○	第5次 表ト-W3建-1
{1006} 第5廃棄物貯蔵棟	壁	○	第4次 表ト-4-1
{1007} 発電機・ポンプ棟	壁	○	第5次 表リ-建-1
{1008} 遮蔽壁 遮蔽壁 No. 1	壁	○	第3次 表リ-2-1
{1009} 遮蔽壁 遮蔽壁 No. 2	壁	○	第5次 表リ-建-2
{1010} 遮蔽壁 遮蔽壁 No. 3	壁	○	第5次 表リ-建-3
{1011} 遮蔽壁 遮蔽壁 No. 4	壁	○	第3次 表リ-2-2
{1012} 防護壁 防護壁 No. 1	壁、扉	○	第3次 表リ-3-1

なお、第1-3貯蔵棟は後半申請の施設であり建物について適合性の確認を行わないことから、第5次申請では直接線、スカイシャイン線の評価には見込まずに、周辺監視区域境界の線量を評価した。

付属書類 1 核燃料物質の臨界防止に関する基本方針書

1. 設計方針
  1. 1 単一ユニットの臨界安全設計
  1. 2 複数ユニットの臨界安全設計
2. 基本仕様
3. 性能、個数、設置場所及び基本図面
4. 評価結果

参考資料



## 1. 設計方針

本加工施設において核燃料物質を取り扱う安全機能を有する施設は、通常時に予想される機器若しくは器具の単一の故障又はその誤作動若しくは操作員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、臨界防止の安全設計を行う。また、溢水に対し没水しない設計とすること及び火災時の消火水等が侵入しない防護措置を講じること等により、当該設備で想定される最も厳しい結果となるような中性子の減速及び反射の条件により、臨界とならない設計とする。

本加工施設で取り扱う核燃料物質は、濃縮度が5%以下の濃縮ウラン(再生濃縮ウランを含む。)、天然ウラン及び劣化ウランであり、このうち濃縮度が5%以下の濃縮ウランを取り扱う設備・機器を臨界安全管理の対象とする。核燃料物質の取扱いを臨界安全管理の単位に区分けした単一ユニット、及び単一ユニットが二つ以上存在する場合(以下「複数ユニット」という。)の具体的な設計方法を以下に示す。

### 1. 1 単一ユニットの臨界安全設計

核燃料物質の取扱い上の単位を単一ユニットとする。主に核燃料物質を取り扱う設備・機器それぞれを単一ユニットとする。なお、臨界防止の安全設計上、複数の設備・機器をまとめて一つの単一ユニットとする場合がある。単一ユニットの設計を以下に示す。

- (i) 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限し得るものについては、その形状寸法について適切な核的制限値を設ける。溶液状のウランを取り扱う設備・機器については、全ての濃度において臨界安全を維持できる形状寸法とする。ただし、少量の溶液の化学分析に用いる最小臨界質量以下のウランを取り扱うものは除く。
- (ii) 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限することが困難な場合は、取り扱う核燃料物質の質量について適切な核的制限値を設ける。質量の核的制限値を設ける場合は二重装荷を想定しても臨界に達するおそれのない質量とする。質量を制限する場合、誤操作等を考慮しても上記の制限値を超えない対策として、信頼性の高いインターロックを設置する。なお、最小臨界質量以下のウランを取り扱う一部の設備・機器については、受け入れる前に、教育・訓練を受けた二人の操作員が核燃料物質の質量を確認し、核的制限値未満であることを確認する。形状寸法、質量のいずれの制限も適用することが困難な場合は、質量又は幾何学的形状の核的制限値を設定し、又はそれらのいずれかと減速条件を組み合わせて制限する。

ここで、本申請の対象には、燃料棒を取り扱う設備・機器がある。燃料棒は被覆管にペレットを1列に挿入した形状であることから、燃料棒を取り扱う設備・機器は形状寸法により制限し得る構造である。したがって、燃料棒を取り扱う設備・機器の臨界安全設計では、核的制限値を設定するに当たって文献値を用いる場合又は臨界計算を用いる場合のいずれにおいても形状寸法制限を適用する。以上のことから、燃料棒を取り扱う設備・機器は減速条件を考慮しない形状寸法を制限し得るものに該当するため、上記(ii)ではなく上記(i)を満足するように設計する。

- (iii) 核燃料物質の収納を考慮しない設備・機器のうち、核燃料物質が入るおそれのある設備・機器についても上記の(i)又は(ii)を満足するように設計する。
- (iv) 核的制限値を設定するに当たって文献値を用いる場合は、取り扱う核燃料物質の化学的組成、濃縮度、均質・非均質の別及び減速条件を考慮した上で、最適な減速条件かつ水全反射条件における値を参照する。また、臨界計算を用いる場合は、取り扱う核燃料物質の化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件、並びに中性子吸収材を考慮し、最も厳しい結果となるよう中性子の減速、吸収及び反射の条件を設定し、かつ、測定又は計算による誤差や誤操作を考慮して十分な裕度を見込む。臨界に達するおそれのない中性子実効増倍係数 ( $K_{eff}+3\sigma$ ) は 0.95 以下とする。
- (v) 核的制限値を定めるに当たって参照する文献値は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コードは、実験値との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。
- (vi) 核的制限値の維持・管理については以下のとおりとし、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものとする。
  - (a) ウラン粉末を受け入れる場合、受け入れる前に、材料証明書により濃縮度、化学的組成、密度及び減速条件を表す水素対ウラン原子数比 (以下「H/U」という。)を確認する。
  - (b) 形状寸法を核的制限値とする設備・機器は、十分な強度を有する設計とすることによって形状寸法を維持し、設備・機器の供用開始前に実施する検査により核的制限値を満足していることを確認する。また、幾何学的形状を核的制限値とする設備・機器は、十分な強度を有する設計とすることによって幾何学的形状を維持し、設備・機器の供用開始前に実施する検査により核的制限値を満足していることを確認する。
  - (c) 減速条件を管理する設備・機器については、H/U をパラメータとして、文献記載値を参照するか、又は臨界計算を実施することにより核的制限値を設定する。その際に用いる H/U の値を、当加工施設における核燃料物質の管理方法を考慮して安全側に設定し、十分裕度を持った減速度管理を行う。
  - (d) 核的制限値を設定する設備・機器は、内部溢水に対し没水しない設計とする。また、減速条件を管理する設備・機器については、内部へ水が侵入しない設計とするとともに、火災時の消火水等が侵入しない対策を講じる。

## 1. 2 複数ユニットの臨界安全設計

本加工施設を、臨界安全管理上の領域に区分する。領域は臨界隔離壁又は距離によって核的に隔離し、各領域間には中性子相互作用がない設計とし、領域ごとに複数ユニットの臨界安全設計を行う。具体的な設計方法を以下に示す。なお、単一ユニット間が次の条件を満たす場合、中性子相互作用を無視し得るため、核的に隔離されているものとする。また、部分的に臨界隔離壁が存在しない箇所における隔離の説明を参考資料 1、領域間の隔離方法を参考資料 2 に示す。

- ① 30.5 cm 以上の厚さのコンクリートで隔離している場合。
- ② 単一ユニット間の距離が、3.7 m 又は関係する単一ユニットの最大寸法のいずれよりも大きい場合。ここで、単一ユニットの最大寸法とは、単一ユニット間の中心を結ぶ直線に直交する面への単一ユニットの投影図における最大寸法をいう。

(i) 単一ユニット相互間は核的に安全な配置であることを立体角法又は臨界計算により確認し、それぞれの単一ユニットをその結果に基づいて配置する。なお、立体角法とは、中性子相互作用を考慮した複数ユニットの未臨界性を単一ユニット間の立体角の総和を求めることにより確認する手法である。また、立体角法の詳細を参考資料 3 に示す。

(ii) 立体角法により核的に安全な配置を定めるに当たっては、単一ユニット間の面間距離を各々 30 cm 以上とし、立体角の総和  $\Omega$  (ステラジアン) が次式を満たすように各単一ユニットの配置を決定する。

$$\Omega \leq 9 - 10 \times K_{eff} \text{ (許容立体角)}$$

ここで、上式における  $K_{eff}$  は、単一ユニットの中性子実効増倍係数であり、立体角法に適用できる  $K_{eff}$  を 0.8 以下とする。臨界計算により核的制限値を設定した場合は最適な減速条件及び  $+3\sigma$  を考慮した上で、単一ユニット間の中性子相互作用を最も厳しく取り扱うものとして反射体なしの中性子実効増倍係数とする。公表された信頼度の十分高い文献を参照して、形状寸法による核的制限値を設定した場合は 0.8 とし、質量による核的制限値を設定した場合は 0.65 とする。

また、臨界計算により核的に安全な配置を定めるに当たっては、信頼性の高い臨界解析コードを用い、最適な減速条件及び水全反射条件で中性子実効増倍係数 ( $K_{eff}+3\sigma$ ) が 0.95 以下となるように各単一ユニットの配置を決定する。

(iii) 核的に安全な配置を定めるに当たって参考とする手引書、文献等は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コードは、実験値との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。

(iv) 核的に安全な配置の維持については以下のとおりとし、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものとする。

(a) 十分な強度を有するように床、壁又は屋根に固定する構造とすることで設備・機器の大きさ、配列及び間隔を維持し、設備・機器の供用開始前に実施する検査により設備・機器の大きさ、配列及び間隔を満足していることを確認する。

(b) 核的に隔離されている領域内でウランを移動する場合には、管理された所定の容器に入れるとともに、当該領域内の他の設備・機器との間に、核的に安全な配置を保持するように通路を定める。運搬台車によるウランの移動について核的に安全であることを確認した結果を参考資料 4 に示す。

(v) 核燃料物質を不連続的に取り扱う設備・機器においては、移動先の設備・機器の核的制

限值を超えない対策として、移動元からの核燃料物質の移動を制限するインターロックを設置する。

- (vi) 核燃料物質を搬送する設備・機器で核的制限値を有するものについては、動力供給が停止した場合に備え、動力供給が停止した場合に核的制限値を逸脱するおそれのある設備・機器に停電時保持機構を設けて核燃料物質を安全に保持するものとする。
- (vii) 核燃料物質を搬送する設備・機器において、搬送元及び搬送先の各々に単一ユニットとしての核的制限値を設定する場合には、それらをつなぐ搬送部の数と直径に応じた中性子相互作用（枝管の取扱い）を考慮することにより、複数ユニットとしての臨界防止上の影響の有無を評価し、搬送部と搬送元及び搬送先の配置を設定する。枝管の取扱いを参考資料 5、搬送時における臨界評価上の確認結果を参考資料 6 に示す。

## 2. 基本仕様

今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界安全評価方法及び臨界管理方法を表1に示す。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
成型施設	粉末缶搬送機 No.2-1 粉末 缶昇降リフト — 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末 缶移載機 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	粉末混合機 No.2-1 粉末投 入機 — 粉末混合機 No.2-1 粉末混 合機 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	粉末搬送機 No.2-1 粉末搬 送容器 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	供給瓶 No.2-1 供給瓶	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	プレス No.2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	焙焼炉 No.2-1 破砕装置	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
成型施設	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	計量設備架台 No. 4 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット採取部 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを搬送する。
	焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部 焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 段積装置部	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証される信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う又は搬送する。
	有軌道搬送装置 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証される信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う又は搬送する。
	連続焼結炉 No. 2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証される信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う又は搬送する。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
成型施設	焼結ボート置台 焼結ボート置台部 焼結ボート置台 焼結ボート解体部	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う又は搬送する。
	ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部 ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ搬送部 ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ保管台部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う。
	センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う。
	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とし、ペレットを取り扱う。
	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット採取部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 2 部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 目視検査部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部 ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 波板移載部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置 センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	計量設備架台 No. 7 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
成型施設	ペレット検査台 No. 1 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	焙焼炉 No. 2-1 運搬台車 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	スクラップ保管ラック F型 運搬台車 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ペレット運搬台車 No. 3 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
被覆施設	X線透過試験機 No. 1 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ヘリウムリーク試験機 No. 1 トレイ挿入部 ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (B) 部 燃料棒検査台 No. 1 石定盤部 燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (C) 部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	燃料棒搬送設備 No. 4 ストックコンベア (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 4 燃料棒移載 (3) 部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒移載 (4) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (2) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (2) 部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (5) 部 燃料棒搬送設備 No. 6 ストックコンベア (2) 部 燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (6) 部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。



表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
組立施設	組立機 No.1 燃料棒挿入装置 (1) —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	組立機 No.1 組立定盤部 組立機 No.1 スウェーijing部	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。
	組立機 No.2 燃料棒挿入装置 (1) —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	組立機 No.2 組立定盤部 組立機 No.2 スウェーijing部	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。
	燃料集合体取扱機 No.1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。
	堅型定盤 No.1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。
	燃料集合体外観検査装置 No.1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
組立施設	2 ton 天井クレーン No. 1 — 2. 8 ton 天井クレーン —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う燃料集合体数を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う燃料集合体数を表2に示す値とする。
	立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (D) 部 立会検査定盤 No. 1 石定盤部 立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (E) 部	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
核燃料物質の貯蔵施設	スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ペレット保管ラック D 型 No. 2-1 —	検証された臨界計算コードにより中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値に基づく計算モデルを設定し、実験値との対比により検証され信頼性の高いことが立証されている KENO V.a コードを用いて中性子実効増倍係数を計算し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。
	ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 1 ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 2	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値とする。

表1 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法

施設名称	設備・機器名称 機器名	評価方法	評価方法の説明	管理方法	管理方法 の説明
核燃料物質の貯蔵施設	ペレット搬送設備 No. 4 ペレットリフター ペレット搬送設備 No. 4 ペレット保管箱受台	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値としペレットを取り扱う又は搬送する。
	ペレット保管ラック E 型 リフター —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備の形状寸法を核的制限値の範囲内に制限する。	設備の形状寸法を表2に示す値としペレットを取り扱う又は搬送する。
	分析試料保管棚 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	開発試料保管棚 —	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
その他の加工施設	分析設備 粉末取扱フード No. 1 粉末取扱フード No. 2 粉末取扱フード No. 3 ドラフトチャンバ No. 1 ドラフトチャンバ No. 2 ドラフトチャンバ No. 3	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。
	燃料開発設備 スクラップ処理装置 試料調整用フード 試料調整用フード No. 1 試料調整用フード No. 2 粉末取扱フード プレス 加熱炉 小型雰囲気可変炉	公表された信頼度の十分高い文献値を基に核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	表2に示す核的制限値を設定し、未臨界であることを確認する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を核的制限値の範囲内に制限する。	設備で取り扱う核燃料物質の質量を表2に示す値とする。

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト — 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度：5 wt%以下</li> <li>・幾何学的形状制限（パレット数） 粉末缶昇降リフトと粉末缶移載機の粉末保管パレット数：6個以下（粉末缶移載機で取り扱う粉末保管容器（保管容器F型）1個を含めた粉末保管容器（保管容器F型）24個以下） 1パレット当たりの粉末保管容器個数：4個以下 粉末保管容器（保管容器F型） 直径：30 cm以下 高さ：22 cm以下 質量：1.1 kgU235以下／粉末保管容器（保管容器F型）</li> <li>・粉末保管容器（保管容器F型）の水密構造 減速条件：H/U<math>\leq</math>1.0（粉末保管容器（保管容器F型）内）</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件：0.736 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.6 g/cm <sup>3</sup>  反射体なし：0.480 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.6 g/cm <sup>3</sup>
粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機 — 粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度：5 wt%以下</li> <li>・質量制限 質量：50 kgU235以下 （粉末投入機で取り扱う粉末保管容器（保管容器F型）1個分（1.1 kgU235を含む））</li> <li>・水密構造 減速条件：H/U<math>\leq</math>1.0（粉末保管容器（保管容器F型）内及び粉末混合機内）</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件：0.867 粉末保管容器内及び粉末混合機内の H/U：1.0 粉末保管容器外及び粉末混合機外の水密度：1.0 g/cm <sup>3</sup>  反射体なし：0.767 粉末保管容器内及び粉末混合機内の H/U：1.0
粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度：5 wt%以下</li> <li>・幾何学的形状制限（容積制限） 幾何学的形状（容積）：50 L以下</li> <li>・粉末搬送容器の水密構造 減速条件：H/U<math>\leq</math>1.0（粉末搬送容器内）</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件：0.615 粉末搬送容器内の H/U：1.0 粉末搬送容器外の水密度：1.0 g/cm <sup>3</sup>  反射体なし：0.389 粉末搬送容器内の H/U：1.0
供給瓶 No. 2-1 供給瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度：5 wt%以下</li> <li>・本体の質量制限 供給瓶本体 質量：50 kgU235以下</li> <li>・粉末取出配管の形状寸法 直径：20 cm以下 長さ：100 cm以下</li> <li>・本体の水密構造 減速条件：H/U<math>\leq</math>1.0（供給瓶本体）</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件：0.874 供給瓶本体内の H/U：1.0 供給瓶本体外の水密度：1.0 g/cm <sup>3</sup>  粉末取出配管内の水密度：0.68 g/cm <sup>3</sup> 粉末取出配管外の水密度：1.0 g/cm <sup>3</sup>  反射体なし：0.770 供給瓶本体内の H/U：1.0 粉末取出配管内の水密度：0.68 g/cm <sup>3</sup>
プレス No. 2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt%以下</li> <li>・形状寸法制限 厚さ：5.0 cm以下</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件：0.747  反射体なし：0.553

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機	・濃縮度 5 wt%以下 ・質量制限 質量：0.75 kgU235 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
焙焼炉 No. 2-1 破砕装置	・濃縮度 5 wt%以下 ・質量制限 質量：0.65 kgU235 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	・濃縮度 5 wt%以下 ・質量制限 質量：0.75 kgU235 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機		
焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
計量設備架台 No. 4 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・質量制限 質量：0.65 kgU235 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペ レット搬送装置 圧粉ペレット搬送部 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペ レット搬送装置 圧粉ペレット採取部 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペ レット搬送装置 圧粉ペレット移載部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
焼結炉搬送機 No. 2-1 ポート 搬送装置 ポート搬送装置部 焼結炉搬送機 No. 2-1 ポート 搬送装置 段積装置部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 高さ：12 cm 以下 幅：31 cm 以下	最適減速条件下での $K_{eff}+3$ $\sigma$  水全反射条件：0.908  反射体なし：0.765
有軌道搬送装置 —		
連続焼結炉 No. 2-1 —		
焼結ポート置台 焼結ポート置台部 焼結ポート置台 焼結ポート解体部		
ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部 ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ搬送部 ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ保管台部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機 センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット移載装置 ペレット検査台部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット移載装置 ペレット移載部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット移載装置 ペレット採取部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット搬送装置 波板搬送コンベア No. 2 部 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペ レット搬送装置 目視検査部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
ペレット搬送設備 No. 2-2 波 板移載装置 入庫前コンベア部 ペレット搬送設備 No. 2-2 波 板移載装置 波板移載部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置 センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク	・濃縮度 5 wt%以下 ・幾何学的形状制限（容積制限） 幾何学的形状（容積）：19 L 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
計量設備架台 No. 7 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
ペレット検査台 No. 1 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
焙焼炉 No. 2-1 運搬台車 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・質量制限 質量：0.75 kgU235 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
スクラップ保管ラック F 型運 搬台車 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
ペレット運搬台車 No. 3 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
X線透過試験機 No. 1 —	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
ヘリウムリーク試験機 No. 1 トレイ挿入部 ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送（B）部 燃料棒検査台 No. 1 石定盤部 燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送（C）部	・濃縮度 5 wt%以下 ・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
燃料棒搬送設備 No. 4 ストックコンベア (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 4 燃料棒移栽 (3) 部	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ : 9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> : 0.8
燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒移栽 (4) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (2) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (1) 部 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (2) 部	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ : 9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> : 0.8
燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移栽 (5) 部 燃料棒搬送設備 No. 6 ストックコンベア (2) 部 燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移栽 (6) 部	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ : 9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> : 0.8
組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1) —	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ : 9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> : 0.8
組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1) —	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ : 9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> : 0.8
組立機 No. 1 組立定盤部	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>体数制限 燃料集合体数 : 1 体以下</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件 : 0.947 (水密度 1.0 g/cm <sup>3</sup> )  反射体なし : 0.684 (水密度 1.0 g/cm <sup>3</sup> )
組立機 No. 1 スウェーピング部		
組立機 No. 2 組立定盤部		
組立機 No. 2 スウェーピング部		
燃料集合体取扱機 No. 1 —		
堅型定盤 No. 1 —		
燃料集合体外観検査装置 No. 1 —		
2 ton 天井クレーン No. 1 —		
2.8 ton 天井クレーン —		
立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (D) 部 立会検査定盤 No. 1 石定盤部 立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (E) 部		

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt%以下</li> <li>・形状寸法制限（棚配列） ペレット保管容器（保管容器G型）を収納する棚の配列 列方向：1 列 横方向：無限個 上下方向：無限個 ペレット保管容器（保管容器G型）の面間距離：10 cm 以上 棚収納部高さ：9.5 cm 以下 ペレット保管容器 縦：27.5 cm 以下 横：27.5 cm 以下</li> <li>・中性子吸収板の吸収効果 吸収板厚さ：0.5 cm 以上 吸収板配列：各棚に 1 枚の吸収板を配置する。 材質：ホウ素入りステンレス鋼（ホウ素の含有率 1.0 wt%以上）</li> </ul>	<p>最適減速条件下での <math>K_{eff} + 3\sigma</math></p> <p>水全反射条件：0.809 (水密度 1.0 g/cm<sup>3</sup>)</p> <p>反射体なし：0.787 (水密度 1.0 g/cm<sup>3</sup>)</p>
スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt%以下</li> <li>・幾何学的形状制限（棚配列） 粉末保管容器（保管容器F型）を収納する棚の配列 列方向：1 列 横方向：無限個 上下方向：無限個 粉末保管容器の面間距離：30.5 cm 以上 粉末保管容器（保管容器F型） 直径：30 cm 以下 高さ：22 cm 以下 質量：1.1 kgU235 以下／粉末保管容器（保管容器F型）</li> <li>・粉末保管容器（保管容器F型）の水密構造 減速条件 H/U ≤ 1.0（粉末保管容器（保管容器F型）内）</li> </ul>	<p>最適減速条件下での <math>K_{eff} + 3\sigma</math></p> <p>水全反射条件：0.594 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.1 g/cm<sup>3</sup></p> <p>反射体なし：0.345 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.1 g/cm<sup>3</sup></p>
スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt%以下</li> <li>・幾何学的形状制限（棚配列） 粉末保管容器（保管容器F型）を収納する棚の配列 列方向：1 列 横方向：無限個 上下方向：無限個 粉末保管容器（保管容器F型）の面間距離：10 cm 以上 粉末保管容器（保管容器F型） 直径：30 cm 以下 高さ：22 cm 以下 質量：1.1 kgU235 以下／粉末保管容器（保管容器F型）</li> <li>・中性子吸収板の吸収効果 吸収板厚さ：0.5 cm 以上 吸収板配列：各棚に 1 枚の吸収板を配置する。 材質：ホウ素入りステンレス鋼（ホウ素の含有率 1.0 wt%以上）</li> <li>・粉末保管容器（保管容器F型）の水密構造 減速条件 H/U ≤ 1.0（粉末保管容器（保管容器F型）内）</li> </ul>	<p>最適減速条件下での <math>K_{eff} + 3\sigma</math></p> <p>水全反射条件：0.563 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.4 g/cm<sup>3</sup></p> <p>反射体なし：0.463 粉末保管容器内の H/U：1.0 粉末保管容器外の水密度：0.7 g/cm<sup>3</sup></p>



表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
ペレット保管ラックD型 No.2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt% 以下</li> <li>・形状寸法制限 (棚配列) ペレット保管容器 (保管容器G型) を収納する棚の配列 列方向: 1 列 横方向: 無限個 上下方向: 無限個 ペレット保管容器 (保管容器G型) の面間距離: 10 cm 以上 棚収納部高さ: 9.5 cm 以下 ペレット保管容器 (保管容器G型) 縦: 27.5 cm 以下 横: 27.5 cm 以下</li> <li>・中性子吸収板の吸収効果 吸収板厚さ: 0.5 cm 以上 吸収板配列: 各棚に 1 枚の吸収板を配置する。 材質: ホウ素入りステンレス鋼 (ホウ素の含有率 1.0 wt%以上)</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件: 0.809 (水密度 1.0 g/cm <sup>3</sup> )  反射体なし : 0.787 (水密度 1.0 g/cm <sup>3</sup> )
ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 No.1 ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 No.2 ペレット搬送設備 No.4 ペレットリフター ペレット搬送設備 No.4 ペレット保管箱受台 (ペレット搬送設備 No.3 ペ レットスタッカクレーン、ペ レット保管ラックB型 No.1 一、保管容器G型 —を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃縮度 5 wt%以下</li> <li>・形状寸法制限 (棚配列) ペレット保管パレット 1 個を収納する棚の配列 (パレット 1 個を搬送するペレット搬送設備 No.3 ペレット スタッカクレーン、ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱 台車、ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 No.1、ペ レット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 No.2、ペレット搬 送設備 No.4 ペレットリフター及びペレット搬送設備 No.4 ペレット保管箱受台を含む) 列方向: 2 列以下 面間距離: 93 cm 以上 上下方向: 10 段以下 中心間距離: 32 cm 以上 ただし、 第1段: 床面から 44 cm 以上 第2段: 第1段から 49 cm 以上 第5段: 第4段から 39 cm 以上 横方向: 無限個 中心間距離: 63 cm 以上 形状寸法制限 (ペレット保管容器 (保管容器G型) 数) 1パレット当たりのペレット保管容器 (保管容器G型) 個数: 4 個以下 ペレット保管容器 (保管容器G型) 幅: 23 cm 以下 長さ: 27.5 cm 以下 高さ: 8 cm 以下 パレット上での配置範囲 長さ: 62 cm 以下 幅: 57 cm 以下 ペレット層数: 7 層以下/ペレット保管容器 (保管容器G 型) ペレットトレイ 厚さ: 0.07 cm 以上 材質: ステンレス鋼</li> <li>・中性子吸収板の吸収効果 中性子吸収板 吸収板長さ: 63 cm 以上 吸収板幅 : 61 cm 以上 吸収板厚さ: 0.5 cm 以上 吸収板配列: 第4段から上方に 20~28 cm の間に設置する。 材質: ホウ素入りステンレス鋼 (ホウ素の含有率 1.0 wt%以上)</li> </ul>	最適減速条件下での $K_{eff} + 3\sigma$  水全反射条件 : 0.911 (水密度 0.05 g/cm <sup>3</sup> )

表2 設備の核的制限値と中性子実効増倍係数

設備・機器名称 機器名	核的制限値	中性子実効増倍係数
ペレット保管ラックE型リフター —	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注1</sup> ：0.8
分析試料保管棚 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>質量制限 質量：0.65 kgU235 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
開発試料保管棚 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>質量制限 質量：0.65 kgU235 以下</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
分析設備 粉末取扱フードNo.1 粉末取扱フードNo.2 粉末取扱フードNo.3 ドラフトチャンバNo.1 ドラフトチャンバNo.2 ドラフトチャンバNo.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>質量制限 質量：0.65 kgU235 以下 (第2分析室に持ち込むウランの総量(分析試料保管棚を除く)を管理する。)</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65
燃料開発設備 スクラップ処理装置 試料調整用フード 試料調整用フードNo.1 試料調整用フードNo.2 粉末取扱フード プレス 加熱炉 小型雰囲気可変炉	<ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮度 5 wt%以下</li> <li>質量制限 質量：0.65 kgU235 以下 (第2開発室に持ち込むウランの総量(開発試料保管棚を除く)を管理する。)</li> </ul>	複数ユニットの評価における 中性子実効増倍係数 <sup>注2</sup> ：0.65

注1：加工事業変更許可申請書添5ニ(イ)の第1表で定めた形状寸法制限値を適用する場合には、複数ユニット評価の中性子実効増倍係数を0.8以下とする。

注2：加工事業変更許可申請書添5ニ(イ)の第2表で定めた形状寸法制限値を適用する場合には、複数ユニット評価の中性子実効増倍係数を0.65以下とする。

### 3. 性能、個数、設置場所及び基本図面

設備・機器の性能、個数、設置場所を表3の仕様表の項に、基本図面を添付図の項に示す。

表3 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器名称	機器名	仕様表	添付図
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト		表ハ-2 P設-2-1	図ハ-2 P設-2-1
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機		表ハ-2 P設-2-2	図ハ-2 P設-2-2
粉末混合機 No.2-1 粉末投入機		表ハ-2 P設-3-1	図ハ-2 P設-3-1
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機		表ハ-2 P設-3-2	図ハ-2 P設-3-2
粉末搬送機 No.2-1	粉末搬送容器	表ハ-2 P設-4-1	図ハ-2 P設-5-1
	粉末搬送容器昇降リフト	表ハ-2 P設-5-1	図ハ-2 P設-5-1
供給瓶 No.2-1	供給瓶	表ハ-2 P設-6-1	図ハ-2 P設-6-1
プレス No.2-1		表ハ-2 P設-7-1	図ハ-2 P設-7-1
焙焼炉 No.2-1	研磨屑乾燥機	表ハ-2 P設-8-1	図ハ-2 P設-8-1
	破碎装置	表ハ-2 P設-8-2	図ハ-2 P設-8-2
	粉末取扱フード	表ハ-2 P設-8-3	図ハ-2 P設-8-3
	粉末取扱機	表ハ-2 P設-9-1	図ハ-2 P設-9-1
	焙焼炉	表ハ-2 P設-9-2	図ハ-2 P設-9-2
計量設備架台 No.4		表ハ-2 P設-10-1	図ハ-2 P設-10-1
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置	圧粉ペレット搬送部	表ハ-2 P設-11-1	図ハ-2 P設-11-1
	圧粉ペレット抜取部	表ハ-2 P設-11-2	図ハ-2 P設-11-2
	圧粉ペレット移載部	表ハ-2 P設-11-3	図ハ-2 P設-11-3
焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置	ボート搬送装置部	表ハ-2 P設-11-4	図ハ-2 P設-11-4
	段積装置部	表ハ-2 P設-11-5	図ハ-2 P設-11-5
有軌道搬送装置		表ハ-2 P設-12-1	図ハ-2 P設-12-1
連続焼結炉 No.2-1		表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1
焼結ボート置台	焼結ボート置台部	表ハ-2 P設-14-1	図ハ-2 P設-14-1
	焼結ボート解体部	表ハ-2 P設-14-2	図ハ-2 P設-14-2
ペレット搬送設備 No.2-1	ペレット移載部	表ハ-2 P設-15-1	図ハ-2 P設-15-1
	SUSトレイ搬送部	表ハ-2 P設-15-2	図ハ-2 P設-15-2
	SUSトレイ保管台部	表ハ-2 P設-15-3	図ハ-2 P設-15-3
センタレス研削装置 No.2-1	ペレット供給機	表ハ-2 P設-16-1	図ハ-2 P設-16-1
	センタレス研削盤	表ハ-2 P設-16-2	図ハ-2 P設-16-2
	ペレット乾燥機	表ハ-2 P設-16-3	図ハ-2 P設-16-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置	ペレット検査台部	表ハ-2 P設-17-1	図ハ-2 P設-17-1
	ペレット移載部	表ハ-2 P設-17-2	図ハ-2 P設-17-2
	ペレット抜取部	表ハ-2 P設-17-3	図ハ-2 P設-17-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置	波板搬送コンベア No.1部	表ハ-2 P設-18-1	図ハ-2 P設-18-1
	波板搬送コンベア No.2部	表ハ-2 P設-18-2	図ハ-2 P設-18-1
	目視検査部	表ハ-2 P設-18-3	図ハ-2 P設-18-3
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置	入庫前コンベア部	表ハ-2 P設-18-4	図ハ-2 P設-18-4
	波板移載部	表ハ-2 P設-18-5	図ハ-2 P設-18-5
センタレス研削装置 No.2-1	研磨屑回収装置	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	研削液タンク	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	配管	表ハ-2 P設-19-2	図ハ-2 P設-19-2
計量設備架台 No.7		表ハ-2 P設-20-1	図ハ-2 P設-20-1
ペレット検査台 No.1		表ハ-2 P設-21-1	図ハ-2 P設-21-1
焙焼炉 No.2-1 運搬台車		表ハ-2 P設-22-1	図ハ-2 P設-22-1
スクラップ保管ラック F型運搬台車		表ハ-2 P設-23-1	図ハ-2 P設-23-1

表3 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器名称	機器名	仕様表	添付図
ペレット運搬台車 No. 3		表ハ-2 P設-24-1	図ハ-2 P設-23-1
X線透過試験機 No. 1		表ニ-2 P設-2-1	図ニ-2 P設-2-1
ヘリウムリーク試験機 No. 1	トレイ挿入部	表ニ-2 P設-3-1	図ニ-2 P設-3-1
	ヘリウムリーク試験部	表ニ-2 P設-3-2	図ニ-2 P設-3-2
燃料棒検査台 No. 1	燃料棒移送 (B) 部	表ニ-2 P設-4-1	図ニ-2 P設-4-1
	石定盤部	表ニ-2 P設-4-2	図ニ-2 P設-4-2
	燃料棒移送 (C) 部	表ニ-2 P設-4-3	図ニ-2 P設-4-3
燃料棒搬送設備 No. 4	ストックコンベア (1) 部	表ニ-2 P設-5-1	図ニ-2 P設-5-1
	燃料棒移載 (3) 部	表ニ-2 P設-5-2	図ニ-2 P設-5-2
燃料棒搬送設備 No. 5	燃料棒移載 (4) 部	表ニ-2 P設-6-1	図ニ-2 P設-6-1
	燃料棒置台 (1) 部	表ニ-2 P設-6-2	図ニ-2 P設-6-2
	燃料棒置台 (2) 部	表ニ-2 P設-6-3	図ニ-2 P設-6-3
	燃料棒コンベア (1) 部	表ニ-2 P設-6-4	図ニ-2 P設-6-4
	燃料棒コンベア (2) 部	表ニ-2 P設-6-5	図ニ-2 P設-6-5
燃料棒搬送設備 No. 6	燃料棒移載 (5) 部	表ニ-2 P設-7-1	図ニ-2 P設-7-1
	ストックコンベア (2) 部	表ニ-2 P設-7-2	図ニ-2 P設-7-2
	燃料棒移載 (6) 部	表ニ-2 P設-7-3	図ニ-2 P設-7-1
組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P設-2-1	図ホ-2 P設-2-1
組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P設-2-2	図ホ-2 P設-2-1
組立機 No. 1	組立定盤部	表ホ-2 P設-3-1	図ホ-2 P設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P設-3-2	図ホ-2 P設-3-1
組立機 No. 2	組立定盤部	表ホ-2 P設-4-1	図ホ-2 P設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P設-4-2	図ホ-2 P設-3-1
燃料集合体取扱機 No. 1		表ホ-2 P設-5-1	図ホ-2 P設-5-1
堅型定盤 No. 1		表ホ-2 P設-6-1	図ホ-2 P設-6-1
燃料集合体外観検査装置 No. 1		表ホ-2 P設-7-1	図ホ-2 P設-7-1
立会検査定盤 No. 1	燃料棒移送 (D) 部	表ホ-2 P設-8-1	図ホ-2 P設-8-1
	石定盤部	表ホ-2 P設-8-2	図ホ-2 P設-8-2
	燃料棒移送 (E) 部	表ホ-2 P設-8-3	図ホ-2 P設-8-3
2 ton 天井クレーン No. 1		表ホ-2 P設-9-1	図ホ-2 P設-9-1
2.8 ton 天井クレーン		表ホ-2 P設-10-1	図ホ-2 P設-10-1
燃料棒運搬台車 No. 1		表ホ-2 P設-11-1	図ホ-2 P設-11-1
スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1		表ヘ-2 P設-2-1	図ヘ-2 P設-2-1
スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P設-3-1	図ヘ-2 P設-3-1
スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1		表ヘ-2 P設-4-1	図ヘ-2 P設-4-1
ペレット保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P設-5-1	図ヘ-2 P設-5-1
ペレット搬送設備 No. 3	ペレット保管箱台車	表ヘ-2 P設-6-1	図ヘ-2 P設-6-1
	ペレット保管箱台車 No. 1	表ヘ-2 P設-6-2	図ヘ-2 P設-6-2
	ペレット保管箱台車 No. 2	表ヘ-2 P設-6-3	図ヘ-2 P設-6-3
ペレット搬送設備 No. 4	ペレットリフター	表ヘ-2 P設-7-1	図ヘ-2 P設-7-1
	ペレット保管箱受台	表ヘ-2 P設-7-2	図ヘ-2 P設-7-2
ペレット保管ラック E 型リフター		表ヘ-2 P設-8-1	図ヘ-2 P設-8-1
分析試料保管棚		表ヘ-2 P設-11-1	図ヘ-2 P設-11-1
開発試料保管棚		表ヘ-2 P設-12-1	図ヘ-2 P設-12-1
分析設備	—	—	図リ-他-15
	粉末取扱フード No. 1	表リ-設-3-1	図リ-設-3-1
	粉末取扱フード No. 2	表リ-設-3-2	図リ-設-3-2

表3 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器名称	機器名	仕様表	添付図
分析設備	粉末取扱フード No. 3	表リ-設-3-3	図リ-設-3-3
	ドラフトチャンバ No. 1	表リ-設-3-4	図リ-設-3-4
	ドラフトチャンバ No. 2	表リ-設-3-5	図リ-設-3-4
	ドラフトチャンバ No. 3	表リ-設-3-6	図リ-設-3-4
燃料開発設備	—	—	図リ-他-15
	スクラップ処理装置	表リ-設-4-1	図リ-設-4-1
	試料調整用フード	表リ-設-4-2	図リ-設-4-2
	試料調整用フード No. 1	表リ-設-4-3	図リ-設-4-3
	試料調整用フード No. 2	表リ-設-4-4	図リ-設-4-4
	粉末取扱フード	表リ-設-4-5	図リ-設-4-5
	プレス	表リ-設-4-6	図リ-設-4-6
	加熱炉	表リ-設-4-7	図リ-設-4-7
	小型雰囲気可変炉	表リ-設-4-8	図リ-設-4-8

#### 4. 評価結果

本申請の対象とする第2加工棟では、7つの臨界安全管理上の領域（第2-1領域、第2-2領域、第2-3領域、第2-4領域、第2-5領域、第2-6領域、第2-7領域）に区分する。臨界安全管理上の領域ごとに複数ユニットの臨界安全評価を行い、単一ユニット相互間が核的に安全な配置であることを確認する。

臨界安全管理上の領域内に単一ユニットが2つ以上存在する場合における核的に安全な配置の設計については、設備の適合性確認として当該領域内に十分な構造強度を有する構造材を用いて設備・機器を固定すること、建物の適合性確認として臨界安全管理上の領域がその境界を臨界隔離壁により隔離されていることにより担保する。

ここで、第2-3領域、第2-5領域、第2-6領域（北側）においては、1つの単一ユニットのみを配置する設計としている。この場合、当該領域内に単一ユニットが2つ以上存在しないことから複数ユニット評価は不要であるが、当該領域内に単一ユニットが2つ以上存在する場合と同様に、十分な構造強度を有する構造材を用いて設備・機器を固定することで核的に安全な配置の設計を担保する。

本申請に係る複数ユニットの臨界安全の評価対象として、臨界計算コードを用いた領域は第2-6領域（南側）、第2-7領域であり、立体角法を用いた領域は第2-2領域、第2-4領域である。

臨界計算コードはKENO V. a コードであり、44群ライブラリと組み合わせて使用した。KENO V. a コードと44群ライブラリの組合せは、添付書類1 添1別表1の(記載 No. 2-6)及び(記載 No. 2-17)に示したとおり、実験値との対比をし、信頼度の十分高いことが立証されたものである。また、立体角法は、添付書類1 添1別表1の(記載 No. 2-15)に示したとおり、TID-7016 Rev. 2を参考としており、公表された信頼度の十分高い評価手法である。

臨界計算による複数ユニットの評価結果を表4、表5に、臨界計算モデルを図1、図2に、立体角法を用いた評価結果を表6、表7に、それぞれ示す。なお、単一ユニットを構成する設備・機器について、表6には第1次設工認において申請済みの設備・機器、表7には第1次、第4次設工認において申請済みの設備・機器を含めて示している。

第2-6領域では、当該領域内をさらに第2-6領域（北側）と第2-6領域（南側）に分け臨界隔離壁により核的に離隔する。これにより、第2-6領域（北側）には1つの単一ユニット「燃料集合体保管ラックC型」(Unit No. 2-6(3))のみを配置する設計とする。したがって、第2-6領域における複数ユニットの評価としては、単一ユニット「燃料集合体保管ラックC型」(Unit No. 2-6(1))及び「燃料集合体保管ラックD型」(Unit No. 2-6(2))からなる第2-6領域（南側）を対象とする。図1に示す臨界計算モデルは、単一ユニット「燃料集合体保管ラックC型」(Unit No. 2-6(1))及び「燃料集合体保管ラックD型」(Unit No. 2-6(2))をモデル化したものである。第2-6領域における燃料集合体搬送時の中性子相互作用については、第2-6領域に最大貯蔵能力分の燃料集合体が存在する場合において評価し、影響のないことを確認している。

第2-4領域では、第2-5領域と隣接する部分のうち臨界隔離壁の開口部があるが、中性子相互作用防止のため第2-4領域の単一ユニットと第2-5領域の単一ユニットが臨界隔離

壁で隠れる位置関係としている。なお、第2－5領域には1つの単一ユニットのみを配置する。

臨界計算コードによる計算結果は十分に未臨界 ( $K_{eff}+3\sigma$  が 0.95 以下) であり、立体角法による評価結果はいずれのユニットも許容立体角を下回ることが分かる。

以上により、本加工施設の設備・機器が核的に安全な配置であることを確認した。また、以上の設計については、臨界安全管理上の領域と臨界隔離壁の位置関係を確認することにより担保する。

表4 臨界計算による第2-6領域(南側)の複数ユニット評価結果

領域	室名	単一ユニット		核燃料物質の種類	減速条件	核的制限値	ユニットの配置	計算モデル	計算結果 ( $K_{eff}+3\sigma$ )	備考
		Unit No.	設備・機器名称							
第2-6領域(南側)	[ ]	2-6(1)	燃料集合体保管ラックC型	燃料集合体保管ラックC型 No.1 注1	濃縮度5%以下の濃縮ウラン	燃料集合体1体を収納する保管用缶の配列 (燃料集合体1体を搬送する天井クレーンを含む) 列方向及び横方向：無限個 保管用缶中心間距離：33.5 cm以上 上下方向：1個 保管用缶 縦 内寸：24.7 cm以下 横 内寸：24.7 cm以下 厚さ：0.1 cm以上 高さ：380 cm以上 材質：ホウ素入りステンレス鋼 (ホウ素の含有率1.0 wt%以上)	(1) 燃料集合体保管ラックC型と燃料集合体保管ラックD型との面間距離(保管用缶の間の面間距離) [ ]以上	図1に計算モデルを示す。  (1)濃縮度5%、ペレット密度100%TDのPWR15×15型燃料集合体が燃料集合体保管ラックC型及び燃料集合体保管ラックD型に収納され、互いに隣接して配置されているとする。	最適減速条件下での $K_{eff}+3\sigma$ 水全反射条件 ：0.946 (水密度：1.0 g/cm <sup>3</sup> )	(1) 燃料集合体保管ラックC型及び燃料集合体保管ラックD型のモデル仕様は、加工事業変更許可申請書に基づく。  (2) 臨界計算コードは、KENO V.aを使用する。
		2-6(2)	燃料集合体保管ラックD型	燃料集合体保管ラックD型 No.1 注1		燃料集合体1体を収納する保管用缶の配列 (燃料集合体1体を搬送する天井クレーンを含む) 列方向：2列 横方向：無限個 保管用缶中心間距離：27.5 cm以上 各列に6個に1個の割合で保管用缶を使用不可とし、使用不可とする位置を1列目と2列目で3個ずつずらす。 上下方向：1個 保管用缶 縦 内寸：23.3 cm以下 横 内寸：23.3 cm以下 厚さ：0.5 cm以上 高さ：380 cm以上 材質：ホウ素入りステンレス鋼 (ホウ素の含有率1.0 wt%以上)	(2)燃料集合体保管ラックC型と燃料集合体保管ラックD型とのユニット間の面間距離を[ ]とする。  燃料集合体内側及び燃料集合体の空間部の水密度を変化させて最適減速条件下の $K_{eff}$ を計算する。			

注1：第4次設工認において申請済み。









図1 第2-6領域(南側)の複数ユニット評価の臨界計算モデル

表5 臨界計算による第2-7領域の複数ユニット評価結果

領域	室名	単一ユニット		核燃料物質の種類	減速条件	核的制限値	ユニットの配置	計算モデル	計算結果 ( $K_{eff}+3\sigma$ )	備考
		Unit No.	設備・機器名称							
第2-7領域	-	2-7(1)	分析設備全体	分析設備	濃縮度5%以下の濃縮ウラン	質量：0.65 kgU235 以下 (第2分析室に持ち込むウランの総量(分析試料保管棚を除く)を管理する。)	(1) 第2-7領域における4つ全てのユニット間の面間距離：  以上	図2に計算モデルを示す。  (1) 4つのユニットはいずれも濃縮度5%、密度100%TDの0.65 kg-U235のUO <sub>2</sub> ペレットを正方格子状に配置した立方体形状の均質燃料とし、互いに隣接して配置されているとする。  (2) 第2-7領域における全てのユニット間の面間距離を  とする。  核燃料物質の状態をPWR15型ペレットとし、ペレットの中心間隔と水密度を変化させることで均質・非均質の影響を考慮し、最適減速条件下の $K_{eff}$ を計算する。	最適減速条件下での $K_{eff}+3\sigma$ 水全反射条件 : 0.827 (水密度: 1.0g/cm <sup>3</sup> )	(1) 臨界計算コードは、KENO V.aを使用する。
		2-7(2)	試料保管棚	分析試料保管棚		質量：0.65 kgU235 以下				
		2-7(3)	実験設備全体	燃料開発設備		質量：0.65 kgU235 以下 (第2開発室に持ち込むウランの総量(開発試料保管棚を除く)を管理する。)				
		2-7(4)	試料保管棚	開発試料保管棚		質量：0.65 kgU235 以下				

それぞれのユニットを濃縮度 5 wt%、密度 100 %TD、  
0.65 kgU235 の  $UO_2$  ペレットが正方格子状に配置した  
体系を均質化した立方体領域でモデル化



反射体：全ての方向に水全反射とする。

図2 第2-7領域の複数ユニット評価の臨界計算モデル

表6 立体角法による第2-2領域の複数ユニット評価結果(1/4)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置 (cm) <sup>注1</sup>			ユニットの大きさ (cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)	
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ				
第2-2領域		2-2(1)	粉末缶リフター 粉末缶受台	粉末缶リフター <sup>注2</sup> 粉末缶受台 <sup>注2</sup>									
		2-2(2)	粉末缶台車	原料搬送設備 No. 2 <sup>注3</sup>									
		2-2(3)	粉末投入台	粉末投入台 <sup>注2</sup>									
		2-2(4)	粉末混合機	粉末混合機 No. 1 <sup>注2</sup>									
		2-2(5)	大型供給瓶	大型供給瓶 <sup>注2</sup>									
		2-2(6)	粉末取出し台	粉末取出し台 <sup>注2</sup>									
		2-2(7)	粉末集塵機	粉末集塵機 (粉末混合機) <sup>注2</sup>									
		2-2(8)	グローブボックス	焙焼炉 No. 1 <sup>注2</sup>									
		2-2(9)	焙焼炉	焙焼炉 No. 1 <sup>注2</sup>									
		2-2(10)	運搬台車	運搬台車 No. 2 <sup>注2</sup>									
		2-2(11)	計量設備架台	計量設備架台 No. 1 <sup>注2</sup>									
		2-2(12)	スクラップ保管ラックC型	スクラップ保管ラックC型 No. 1 <sup>注2</sup>									
		2-2(13)	スクラップ保管ラックD型	スクラップ保管ラックD型 No. 1 <sup>注2</sup>									

注1：加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2：後半申請の施設。

注3：第1次設工認において申請済み。

表6 立体角法による第2-2領域の複数ユニット評価結果(2/4)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置(cm) <sup>注1</sup>			ユニットの大きさ(cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ			
第2-2領域 (続き)		2-2(14)	粉末供給機	粉末供給機 <sup>注2</sup>								
		2-2(15)	粉末集塵機	粉末集塵機(プレス) <sup>注2</sup>								
		2-2(16)	プレス ペレット搬送コンベア	プレス No. 1 <sup>注2</sup> ペレット搬送設備 No. 1 ペレット搬送コンベア <sup>注2</sup> ペレット搬送設備 No. 1 ボート段積装置 <sup>注2</sup>								
		2-2(17)	ボート段積装置 ボート移載装置 ボート搬送装置	ペレット搬送設備 No. 1 ボート段積装置 <sup>注2</sup>								
		2-2(18)	連続焼結炉	連続焼結炉 No. 1 <sup>注2</sup>								
		2-2(19)	センタレス研削盤・洗浄機 解体装置 ペレット供給機 運搬台車 ペレット乾燥機 ペレット搬送設備 No. 1-2 ペレット移載装置 波板搬送装置 ペレット搬送設備 No. 2	センタレス研磨設備 No. 1 <sup>注2</sup> ペレット搬送装置 No. 1 <sup>注2</sup> センタレス研磨設備 No. 1 <sup>注2</sup> 運搬台車 No. 1 <sup>注2</sup> ペレット乾燥機 No. 1 <sup>注2</sup> ペレット搬送設備 No. 1-2 ペレット移載装置 <sup>注2</sup> ペレット搬送装置 No. 1-2 波板搬送装置 <sup>注2</sup> ペレット搬送設備 No. 2 <sup>注2</sup>								
		2-2(20)	研磨屑回収装置	センタレス研削設備 No. 1 <sup>注2</sup>								
		2-2(21)	研磨屑乾燥機	センタレス研削設備 No. 1 <sup>注2</sup>								
		2-2(22)	計量設備架台	計量設備架台 No. 3 <sup>注2</sup>								
		2-2(23)	ペレット一時保管台	ペレット一時保管台 No. 1 <sup>注2</sup>								
		2-2(24)	ペレット保管ラックC型	ペレット保管ラックC型 No. 1 <sup>注2</sup>								

注1:加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2:後半申請の施設。

注3:第1次設工認において申請済み。

表6 立体角法による第2-2領域の複数ユニット評価結果(3/4)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置(cm) <sup>注1</sup>			ユニットの大きさ(cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ			
		第2-2領域 (続き)	2-2(25)	粉末缶昇降リフト 粉末缶移載機	粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機							
	2-2(26)	粉末混合機 粉末搬送機(粉末搬送容器) 粉末投入機	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 粉末搬送機 No. 2-1 粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機									
	2-2(27)	粉末搬送機(粉末搬送容器) 供給瓶	粉末搬送機 No. 2-1 供給瓶 No. 2-1									
	2-2(28)	プレス	プレス No. 2-1									
	2-2(29)	研磨屑乾燥機	焙焼炉 No. 2-1									
	2-2(30)	破碎装置	焙焼炉 No. 2-1									
	2-2(31)	粉末取扱フード	焙焼炉 No. 2-1									
	2-2(32)	粉末取扱機	焙焼炉 No. 2-1									
	2-2(33)	焙焼炉	焙焼炉 No. 2-1									
	2-2(34)	計量設備架台	計量設備架台 No. 4									
	2-2(35)	スクラップ保管ラックF型	スクラップ保管ラックF型 No. 2-1									
	2-2(36)	スクラップ保管ラックD型	スクラップ保管ラックD型 No. 2-1									
	2-2(37)	スクラップ保管ラックE型	スクラップ保管ラックE型 No. 2-1									
	2-2(38)	圧粉ペレット搬送装置	焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置									
	2-2(39)	ボート搬送装置	焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装									

注1:加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2:後半申請の施設。

注3:第1次設工認において申請済み。

表6 立体角法による第2-2領域の複数ユニット評価結果(4/4)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置(cm) <sup>注1</sup>			ユニットの大きさ(cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)	
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ				
第2-2領域 (続き)		2-2(40)	有軌道搬送装置 連続焼結炉 焼結ボート置台	有軌道搬送装置 連続焼結炉 No. 2-1 焼結ボート置台									
		2-2(41)	ペレット移載機 SUSトレイ保管台 ペレット供給機	ペレット搬送設備 No. 2-1 センタレス研削装置 No. 2-1									
		2-2(42)	センタレス研削設備	センタレス研削装置 No. 2-1									
		2-2(43)	ペレット搬送装置 ペレット乾燥機 ペレット検査台 ペレット移載装置 波板移載装置	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置									
		2-2(44)	研磨屑回収装置 運搬台車	センタレス研削装置 No. 2-1 焙焼炉 No. 2-1 運搬台車									
		2-2(45)	研削液タンク	センタレス研削装置 No. 2-1									
		2-2(46)	運搬台車	スクラップ保管ラック F型運搬台車									
		2-2(47)	計量設備架台	計量設備架台 No. 7									
		2-2(48)	ペレット保管ラック D型	ペレット保管ラック D型 No. 2-1									
		2-2(49)	ペレット検査台 運搬台車	ペレット検査台 No. 1 ペレット運搬台車 No. 3									

注1：加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2：後半申請の施設。

注3：第1次設工認において申請済み。

表7 立体角法による第2-4領域の複数ユニット評価結果(1/2)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置 (cm) 注1			ユニットの大きさ (cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)		
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ					
第2-4領域	第2-4領域	2-4(1)	ペレット搬送設備 No. 4	ペレット搬送設備 No. 4										
			ペレット検査台	ペレット検査台 No. 2 注2										
			ペレット編成挿入機	ペレット編成挿入機 No. 1 注2										
			燃料棒解体装置	燃料棒解体装置 No. 1 注2										
			燃料棒搬送設備 No. 1	燃料棒搬送設備 No. 1 注2										
			燃料棒搬送設備 No. 8	燃料棒搬送設備 No. 8 注2										
		2-4(2)	燃料棒トレイ置台	燃料棒トレイ置台 注2										
			脱ガス装置	脱ガス設備 No. 1 注2										
		2-4(3)	第二端栓溶接装置	第二端栓溶接設備 No. 1 注2										
			燃料棒搬送設備 No. 2	燃料棒搬送設備 No. 2 燃料棒移送装置(A) 注2										
			燃料棒搬送設備 No. 3	燃料棒搬送設備 No. 3 燃料棒移栽装置(2) 注2										
			燃料棒搬送設備 No. 9	燃料棒搬送設備 No. 9 注2										
X線透過試験機	X線透過試験機 No. 1													
ヘリウムリーク試験機	ヘリウムリーク試験機 No. 1													
燃料棒検査台	燃料棒検査台 No. 1													
燃料棒搬送設備 No. 4	燃料棒搬送設備 No. 4													
燃料棒搬送設備 No. 5	燃料棒搬送設備 No. 5													
燃料棒搬送設備 No. 6	燃料棒搬送設備 No. 6													
燃料棒搬送設備 No. 9	燃料棒搬送設備 No. 9 注2													

注1：加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2：第1次、第4次設工認において申請済み。



表7 立体角法による第2-4領域の複数ユニット評価結果 (2/2)

領域	室名	単一ユニット		ユニットの位置 (cm) 注1			ユニットの大きさ (cm)			ユニット Keff+3σ	許容 立体角 (ステラジアン)	総立体角 (ステラジアン)
		Unit No.	設備・機器名称	X軸	Y軸	Z軸	ΔX	ΔY	ΔZ			
第2-4領域 (続き)		2-4(4)	ペレット一時保管台	ペレット一時保管台注2								
		2-4(5)	ペレット検査装置	ペレット検査装置 No.5 注2								
		2-4(6)	ペレット編成挿入機 燃料棒搬送設備 No.8	ペレット編成挿入機 No.2-1 注2 燃料棒搬送設備 No.8 注2								
		2-4(7)	燃料棒解体装置	燃料棒解体装置 No.2 注2								
		2-4(8)	計量設備架台	計量設備架台 No.9 注2								
		2-4(9)	計量設備架台	計量設備架台 No.10 注2								
		2-4(10)	ペレット保管ラックE型	ペレット保管ラックE型 No.2-1 注2								
		2-4(11)	ペレット保管ラックE型リフター	ペレット保管ラックE型リフター								
		2-4(12)	燃料棒挿入装置	組立機 No.1 燃料棒挿入装置(1)								
		2-4(13)	燃料棒挿入装置	組立機 No.2 燃料棒挿入装置(1)								
		2-4(14)	組立機	組立機 No.1								
		2-4(15)	組立機	組立機 No.2								
		2-4(16)	燃料集合体取扱機	燃料集合体取扱機 No.1								
		2-4(17)	堅型定盤	堅型定盤 No.1								
		2-4(18)	燃料集合体外観検査装置	燃料集合体外観検査装置 No.1								
		2-4(19)	立会検査定盤	立会検査定盤 No.1								

注1：加工施設内に基準点を定め、これを原点としたユニットの中心座標。

注2：第1次、第4次設工認において申請済み。

複数ユニットの臨界安全設計における開口部の取扱い


複数ユニットの臨界安全評価において、臨界隔離壁の開口部は図 1. 1 (1) ~ (8) に示すとおりであり、各開口部について、位置と取扱いに応じて番号を割り当てている。これらの開口部は以下①から④のいずれかの方法で取り扱っており、各領域間は臨界安全管理上、影響のないものとしている。

- ① 臨界隔離壁で隔離されている場合であって、ある領域の単一ユニットから、他の領域の単一ユニットを見た際、臨界隔離壁により他領域の単一ユニットが隠れる配置であることを確認する。
- ② 単一ユニット間の距離が、3.7 m 又は関係する単一ユニットの最大寸法のいずれよりも大きいことを確認する。
- ③ 臨界隔離壁の開口部を 1 つの単一ユニットとみなし総立体角に加算してその安全性を確認する。
- ④ 臨界計算において開口部が単一ユニットの臨界安全評価に包含する。

上記の開口部の取扱いをまとめた結果を表 1. 1 に示す。開口部の取扱いについて、1 つの開口部を 2 つの方法で取り扱う場合がある。立体角評価を行っている領域と臨界計算を行っている領域を隔てる臨界隔離壁の開口部は、立体角評価を行っている領域から見た場合には仮想ユニットとして取り扱い、臨界計算を行っている領域から見た場合には開口部が評価に包含されるよう取り扱っている。

表 1. 1 臨界安全評価における開口部の取扱い

取扱い	開口部番号
① 臨界隔離壁で隔離されている場合であって、ある領域の単一ユニットから、他の領域の単一ユニットを見た際、臨界隔離壁により他領域の単一ユニットが隠れる配置であることを確認する。	1-3、1-4、1-5、1-8、1-9、1-10 2-1、2-4、2-6、2-7、2-8、2-9、2-11、2-12、2-15、2-16、2-17、2-18、2-19 3-1
② 単一ユニット間の距離が、3.7 m 又は関係する単一ユニットの最大寸法のいずれよりも大きいことを確認する。	1-1、1-6 2-1、2-13、2-14
③ 臨界隔離壁の開口部を 1 つの単一ユニットとみなし総立体角に加算してその安全性を確認する。	1-2、1-7 2-2、2-3、2-5、2-10
④ 臨界計算において開口部が単一ユニットの臨界安全評価に包含する。	1-2、1-7 2-2、2-3、2-5、2-10



3157

図1. 1 (1) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (1階)

3158

図1. 1 (2) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (2階)




図1. 1 (3) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (3階)

3160

図1. 1 (4) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (C通り、D通り)




図1. 1 (5) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (B3通り、C0通り)




図1. 1 (6) 第2加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (B 1 通り、B 2 通り)





図 1. 1 (7) 第 2 加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (B 通り、B 0 通り)



図 1. 1 (8) 第 2 加工棟 臨界隔離壁上の開口部 配置図 (5 通り、6 通り、6 A 通り、7 通り)

## 臨界安全評価上の領域間の隔離について

### 1 概要

本加工施設は臨界安全管理上の領域に区分されており、各領域は臨界隔離壁又は距離によって核的に隔離することとしている。各領域について隔離方法をまとめ、領域が隔離されていることを確認した。なお、第一領域は核燃料物質を輸送容器に収納して保管する区域のみで構成されているため他の単一ユニットとの中性子相互作用生じないが、加工事業許可変更申請書に基づいて他の領域との隔離の確認を行った。

ここで、第二領域の第1－3貯蔵棟は後半申請の対象であるが、前半申請の対象である第一領域及び第2－1領域から第2－7領域との隔離の説明を行う。

また、第2加工棟内に設置された燃料集合体保管区域と単一ユニットの隔離についても併せて確認を行った。

### 2 隔離方法の説明

領域間において次のいずれかの場合が該当する場合に、各領域は隔離されているものとする。

- ① 30.5 cm以上の厚さのコンクリートで隔離している場合。
- ② 領域間の距離が、隔離距離(3.7 mあるいは関係する単一ユニットの最大寸法のうち、最大の値)よりも大きい場合。

ここで、関係する単一ユニットの最大寸法とは、各々の領域における単一ユニット間の中心を結ぶ直線に直交する面への単一ユニットの投影図における最大寸法である。

領域間の隔離は建物の壁による離隔を基本とし、第一領域と第二領域は第1加工棟と第1－3貯蔵棟のコンクリート壁を合わせて30.5 cmとすることで隔離され、第一領域と第2加工棟内の領域は、第2加工棟の北側外壁(厚さ30.5 cm)で離隔されている。第二領域と第2加工棟内の領域は北側外壁及び建物間のコンクリート壁により隔離されている。臨界隔離壁上の開口部等によりコンクリート壁の厚さが30.5 cmを確保できない部分での隔離については2.1に示し、第2－1領域から第2－7領域相互の隔離については2.2に示す。

#### 2.1 臨界隔離壁が存在しない箇所における各領域の隔離について

開口部等によりコンクリート壁の厚さが30.5 cmに満たない箇所については、領域間の距離により隔離を確認することとし、領域間の距離が隔離距離を上回っているか確認する。

図2.1に各建物間の距離を示す。第1加工棟と第1－3貯蔵棟の距離は39 mであり、第1－3貯蔵棟と第2加工棟の距離は42 mである。表2.1に示すとおり第一領域と第二領域間の隔離距離は24.2 mであり、第二領域と第2－1領域、第2－2領域、第2－4領域、第2－7領域間の隔離距離は25.9 mである。建物間距離は各領域の隔離距離をいずれも上回っており、領域間は隔離されていることを確認した。

第一領域と第2加工棟内の各領域との開口部については、第1－1輸送物保管区域と第2加工棟内の単一ユニットの中心間距離での確認を基本としているが、保守的に中心間距離を第1－1輸送物保管区域の中心から第2加工棟の開口部までの距離として、隔離距離

と比較した。一部の開口部については第一領域から見える第2加工棟内の単一ユニットが存在しないことより隔離とした。第1-1輸送物保管区域から第2加工棟の開口部までの距離を図2.3に示し、第2加工棟の北側臨界隔離壁上の開口部の第一領域との隔離の取扱いを図2.4に示した。距離により隔離とする開口部については第1-1輸送物保管区域の中心からの距離は最短箇所では27mであり、表2.1に示す隔離距離をいずれも上回っていることから隔離されている。距離による隔離を行っていない開口部では、第2加工棟内に第一領域から見える単一ユニットは存在せず隔離されていることを確認した。

なお、第2-3領域、第2-5領域及び第2-6領域は境界が第2加工棟内部にのみ存在しており、臨界隔離壁が存在しない部分の隔離は2.2の中で確認している。このため、第一領域及び第二領域とは隔離されている。

## 2.2 第2-1領域から第2-7領域の隔離

第2-1領域から第2-7領域はいずれも第2加工棟内に設定された領域である。第2-1領域から第2-7領域の相互間は臨界隔離壁により隔離されている。開口部等の臨界隔離壁が存在しない箇所については、付属書類1参考資料1に示すとおり隔離されていることを確認している。

## 2.3 第2-4領域内における燃料集合体保管区域の隔離

第2加工棟2階に設定された第2-4領域には、輸送容器を保管する燃料集合体保管区域（第2-1燃料集合体保管区域、第2-2燃料集合体保管区域、第2-3燃料集合体保管区域、第2-4燃料集合体保管区域）が設定されている。当該区域では核燃料物質を輸送容器に収納して保管するため中性子相互作用は発生せず、単一ユニットは存在しない。このため、隔離を確認する必要はないが事業許可で隔離を確認すると記載したため、以下のとおり隔離の確認を行った。

第2-1燃料集合体保管区域及び第2-2燃料集合体保管区域は臨界隔離壁により単一ユニットと隔離されている。

第2-3燃料集合体保管区域及び第2-4燃料集合体保管区域は次のとおり、距離による隔離を確認している。

第2-3燃料集合体保管区域及び第2-4燃料集合体保管区域と単一ユニット間の距離は図2.5に示すとおり最短でそれぞれ37m、13mである。区域と単一ユニット間の距離は表2.2より、単一ユニット及び各領域の隔離距離を上回っており単一ユニットと燃料集合体保管区域は隔離されている。



図 2. 1 各建物間の距離

表 2. 1 各領域の隔離に必要な距離

隔離対象領域	関係する単一ユニットの最大寸法		隔離距離 (m)
	ユニット/区域名称	寸法 (m)	
第一領域	第 1 - 1 輸送物保管区域 <sup>注1</sup>		24.2
第二領域	第 1 - 3 貯蔵容器保管設備 <sup>注2</sup>		12.9
第 2 - 1 領域	原料保管設備 E 型 <sup>注3</sup>		25.9
第 2 - 2 領域	2-2(40) <sup>注2</sup>		18.4
第 2 - 4 領域	2-4(3) <sup>注2</sup>		22.1
第 2 - 7 領域	— <sup>注4</sup>		3.7

注 1：輸送物保管区域の寸法から最大寸法を算出した。

注 2：最大寸法として保守的に単一ユニットの対角線の寸法を用いる。また、関係する単一ユニットは当該領域において最大の最大寸法を持つ単一ユニットとした。

注 3：単一ユニット「原料保管設備 E 型」は横方向の寸法を無限長としていることから、単一ユニットの寸法として設備の寸法を用いた。

注 4：第 2 - 7 領域では、臨界計算により複数ユニット評価を行っている。第 2 - 7 領域の単一ユニットは、立体角法と異なり設備のウランを取り扱う領域を単一ユニットとするものではなく複数の設備をまとめたものである。加えてモデルに含まれる設備・機器の最大寸法はいずれも 3.7 m 未満であることから、代表ユニットの最大寸法を示していない。

表 2. 2 第 2 - 4 領域における隔離に必要な距離

ユニット/領域名称	関係する単一ユニットの最大寸法		隔離距離 (m)
	ユニット/領域名称	寸法 (m)	
第 2 - 1 燃料集合体保管区域 <sup>注1</sup>		—	
第 2 - 2 燃料集合体保管区域 <sup>注1</sup>		—	
第 2 - 3 燃料集合体保管区域		8.6	
第 2 - 4 燃料集合体保管区域		8.6	
2-4(11) <sup>注2</sup>		3.7	
2-4(16) <sup>注2</sup>		5.0	

注 1：臨界隔離壁により単一ユニットと区域は隔離されている。

注 2：最大寸法として保守的に単一ユニットの対角線の寸法を用いる。



図 2. 3 第 2 加工棟と第一領域間の距離 (1)



図 2. 3 第 2 加工棟と第一領域間の距離 (2)



図 2. 4 第 2 加工棟と第一領域間の臨界隔離壁上の開口部の取扱い






図2. 5 第2-4領域における単一ユニットと燃料集合体保管区域の距離

立体角法の詳細


単一ユニット相互間の配置を立体角法により確認する場合、算出法は TID-7016 Rev. 2 に示された方法を用いる。

1. 計算の公式

TID-7016 Rev. 2 に記載された立体角を算出する式は、一般式として次の(1)式で示されている。

$$\Omega = \frac{\text{断面積}}{(\text{距離})^2} \quad (1)$$

立体角を算出する具体的な式は TID-7016 Rev. 2 によればユニットの形状によって数個の式があるが、特殊なものを除き平面の場合の次式を使用する。



$$\Omega = \frac{a b}{q^2} \cos \theta = \frac{a b}{q^2} \cdot \frac{h}{q} = \frac{a b h}{q^3} \quad (2)$$


2. 単一ユニット形状の取扱い

立体角を算出するときの単一ユニットの形状は、設備・機器内に通常の使用状態で存在するウラン存在領域に外接する直方体とする。設備・機器によっては単一ユニットを更に細分化するサブユニットを設ける。

ただし、ウラン存在領域の形状が複雑で複数の直方体で分割できる場合は、分割する直方体の中心位置から立体角を評価した結果とそれらに外接する直方体の中心位置からの結果とを比較し、最も厳しくなる中心位置を用いる。

### 3. 立体角を算出する方法

単一ユニットより他の単一ユニットを張る立体角は、次に示す方法により算出する。




3. 1 単一ユニット形状は2. で述べたとおり、ウランに外接する立方体で置き換えたものとする。

この直方体の中心位置をC (X, Y, Z)、この直方体の大きさを(ΔX, ΔY, ΔZ)とする。

注. (X, Y, Z) は、X, Y, Z軸上での座標位置を示し、(ΔX, ΔY, ΔZ) は、各軸上での、X方向, Y方向, Z方向の大きさを示す。

3. 2 当該単一ユニットAの中心座標を( $X_A, Y_A, Z_A$ )、当該単一ユニットAと相互作用する他の単一ユニットBの中心座標を( $X_B, Y_B, Z_B$ )、単一ユニットBの(X, Y, Z)方向の大きさを(ΔX, ΔY, ΔZ)とする。このとき、立体角の算出方法は次頁のとおりである。なお、当該単一ユニットA及び単一ユニットBの配列モデルの例を下図に示す。



① 単一ユニットAの中心座標よりユニットBのXY面を張る立体角 $\Omega^C$  ( $\Omega^{C'}$ )

①-1 単一ユニットAの $Z_A$ が、 $Z_A > (Z_B + \Delta Z/2) > (Z_B - \Delta Z/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^C$ は、(2)式を用いて(3)式で算出される。

$$\Omega^C = \frac{\Delta X \cdot \Delta Y \cdot \{Z_A - (Z_B + \Delta Z/2)\}}{[(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2 + \{Z_A - (Z_B + \Delta Z/2)\}^2]^{3/2}} \quad (3)$$

①-2 単一ユニットAの $Z_A$ が、 $(Z_B - \Delta Z/2) < Z_A < (Z_B + \Delta Z/2)$  の場合  
ユニットBのXZ面 (又はYZ面) にさえぎられるため、XY面を張る立体角  
はゼロである。

①-3 単一ユニットAの $Z_A$ が、 $Z_A < (Z_B - \Delta Z/2) < (Z_B + \Delta Z/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^{C'}$  は、(2)式を用いて(4)式で算出される。

$$\Omega^{C'} = \frac{\Delta X \cdot \Delta Y \cdot \{(Z_B - \Delta Z/2) - Z_A\}}{[(X_B - X_A)^2 + (Y_B - Y_A)^2 + \{(Z_B - \Delta Z/2) - Z_A\}^2]^{3/2}} \quad (4)$$

② 単一ユニットAの中心座標より単一ユニットBのXZ面を張る立体角 $\Omega^D$  ( $\Omega^{D'}$ )

②-1 単一ユニットAの $Y_A$ が、 $Y_A > (Y_B + \Delta Y/2) > (Y_B - \Delta Y/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^D$ は、(2)式を用いて(5)式で算出される。

$$\Omega^D = \frac{\Delta X \cdot \{Y_A - (Y_B + \Delta Y/2)\} \cdot \Delta Z}{[(X_A - X_B)^2 + \{Y_A - (Y_B + \Delta Y/2)\}^2 + (Z_A - Z_B)^2]^{3/2}} \quad (5)$$

②-2 単一ユニットAの $Y_A$ が、 $(Y_B - \Delta Y/2) < Y_A < (Y_B + \Delta Y/2)$  の場合  
単一ユニットBのYZ面 (又はXY面) にさえぎられるため、XZ面を張る立  
体角はゼロである。

②-3 単一ユニットAの $Y_A$ が、 $Y_A < (Y_B - \Delta Y/2) < (Y_B + \Delta Y/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^{D'}$  は、(2)式を用いて(6)式で算出される。

$$\Omega^{D'} = \frac{\Delta X \cdot \{(Y_B - \Delta Y/2) - Y_A\} \cdot \Delta Z}{[(X_B - X_A)^2 + \{(Y_B - \Delta Y/2) - Y_A\}^2 + (Z_B - Z_A)^2]^{3/2}} \quad (6)$$

③ 単一ユニットAの中心座標より単一ユニットBのYZ面を張る立体角 $\Omega^E$  ( $\Omega^{E'}$ )

③-1 単一ユニットAの $X_A$ が、 $X_A > (X_B + \Delta X/2) > (X_B - \Delta X/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^E$ は、(2)式を用いて(7)式で算出される。

$$\Omega^E = \frac{\{X_A - (X_B + \Delta X/2)\} \cdot \Delta Y \cdot \Delta Z}{[\{X_A - (X_B + \Delta X/2)\}^2 + (Y_A - Y_B)^2 + (Z_A - Z_B)^2]^{3/2}} \quad (7)$$

③-2 単一ユニットAの $X_A$ が、 $(X_B - \Delta X/2) < X_A < (X_B + \Delta X/2)$  の場合  
単一ユニットBのXY面 (又はXZ面) にさえぎられるため、YZ面を張る立体角はゼロである。

③-3 単一ユニットAの $X_A$ が、 $X_A < (X_B - \Delta X/2) < (X_B + \Delta X/2)$  の場合  
立体角 $\Omega^{E'}$  は、(2)式を用いて(8)式で算出される。

$$\Omega^{E'} = \frac{\{(X_B - \Delta X/2) - X_A\} \cdot \Delta Y \cdot \Delta Z}{[\{(X_B - \Delta X/2) - X_A\}^2 + (Y_B - Y_A)^2 + (Z_B - Z_A)^2]^{3/2}} \quad (8)$$

したがって、当該単一ユニットAよりみた単一ユニットBの立体角 $\Omega^{AB}$ は、(9)式で算出される。

$$\Omega^{AB} = \Omega^C (\Omega^{C'}) + \Omega^D (\Omega^{D'}) + \Omega^E (\Omega^{E'}) \quad (9)$$

上記のような算出方法によって当該単一ユニットよりみた近接する単一ユニットの立体角を算出し、その総和 $\Omega^A$ を算出する。

$$\Omega^A = \sum_i \Omega^{A_i} \quad (10)$$

なお、この計算で当該単一ユニットの中心位置に光源をおいたものと仮定したとき、他の単一ユニットの影となる単一ユニットの直方体面の部分の立体角は、他の単一ユニットと重なるので加算しない。

また、当該単一ユニットより立体角を算出する近接する単一ユニットは、当該単一ユニットと近接する単一ユニット間の距離が当該単一ユニットの直方体の中心を結ぶ線に直交する面への単一ユニットの投影の最大寸法と 3.7 m のうちいずれか大きい方の距離以内にあるものとする。

運搬台車によるウランの移動中の評価

1 概要

第2-2領域において、ウランを運搬台車にて移動する際の臨界安全評価について説明する。第2-2領域では立体角法により臨界安全評価を行っており、各単一ユニット近傍に運搬台車の単一ユニットを設置した際の総立体角が許容総立体角を下回るかを確認した。





なお、運搬台車と他の単一ユニット間の面間距離の保持については、設備・機器のウラン取扱い領域の周辺に存在する設備・機器本体の構造によって、ウラン取扱い領域の近接は物理的に不可能であり、仮に運搬台車と設備・機器を密着させたとしても面間距離は保持される。このため、スペーサ等の近接防止策は必要ない。

既認可では、第2-2領域において同時に使用できる運搬台車は1台までとしていたが、本申請では同時に使用できる台数を2台に変更する。運用方法については保安規定に定める。

運搬台車の複数ユニット評価として、既認可においては立体角法により通路上を移動する運搬台車1台が核的に安全であることを確認している。第5次申請において台車2台を用いることは、通路を変更しないことを踏まえ、次のように確認している。同じ種類の台車2台を用いる場合について、台車の総立体角は通路・周囲のユニットの配置に変更がないこと、使用する台車の台数に総立体角が依存しないことから既認可と同様である。異なる種類の台車2台を用いる場合については、ペレット保管容器と粉末保管容器の高さ方向の距離が離れており同種2台が近接する場合よりも核的に安全であることから、同じ種類の台車2台の評価に包含されることを確認している。台車が1台から2台に増えたことにより周囲のユニットの総立体角に与える影響については、2 評価方法に示す。

2 評価方法

第2-2領域では、核燃料物質の移動のため{2087}焙焼炉 No. 2-1 運搬台車、{2089}スクラップ保管ラックF型運搬台車（以下「運搬台車（粉末）」という。）、{2090}ペレット運搬台車 No. 3（以下「運搬台車（ペレット）」という。）を供用する。核燃料物質の搬送中においても核的に安全であることを確認するため、付属書類1で示した複数ユニット評価により決定したユニットの配置に加え、更に運搬台車を接近させることで、許容立体角をみたま限界近接距離（離隔距離）を求めた。離隔距離の算出方法と算出結果を以下に示す。

運搬台車（粉末）は粉末保管容器F型1缶を積載し、2台同時に使用することを想定してのウラン領域の離隔距離を求めた。{2087}焙焼炉 No. 2-1 運搬台車は研磨屑回収釜を積載する設備であり粉末保管容器F型を取り扱わないが、核的制限値を質量管理としており粉末保管容器での評価で代表できるため、粉末保管容器F型を取り扱うモデルに含めている。運搬台車（ペレット）はペレット保管容器G型4缶から2缶の積載に変更するが、変更前4缶（保守的に）を積載し2台同時に使用することを想定してのウラン領域の離隔距離を求めた。今回申請する運搬台車（ペレット）は保管容器2缶を積載するものであるが、保守的であること及び既認可の複数ユニット評価は変更しないものとしていることを踏まえたモデルを設定としたものである。ユニットと運搬台車との間は30 cmとした。運搬台車の高さ方向と設備・機器の高さ

方向が 30 cm 以上ある場合は、水平方向は 0 cm 以上の範囲で離隔距離を求める。

なお、運搬台車の高さ方向と設備・機器の高さ方向が 30 cm 未満の場合は、簡便さと保守的であることを踏まえ、水平方向が 30 cm 以上の範囲で離隔距離を求めることとする。




図 4. 1 上下方向の隔離が30 cm以上の場合

### 3 評価結果

各ユニットの離隔距離について、運搬台車（粉末）と運搬台車（ペレット）のそれぞれについて求め、大きい方の結果を表 4. 1 に示す。結果から、保安規定に基づいて定めた通路が離隔距離を満足することを確認した。

なお、この結果は、運搬台車（粉末）と運搬台車（ペレット）のいずれかを 2 台同時に使用することを評価したものであるが、運搬台車（粉末）と運搬台車（ペレット）の 1 台ずつを同時に使用することの評価を包含するものとなっているため、運搬台車のタイプの組み合わせは制限することなく、2 台以下で使用するものの核的な安全を確認したものとなっている。保安規定に基づいて定めた通路は、得られた離隔距離を全て満たすことを確認している。保安規定に基づいて、通路を所定の運搬台車を用いて搬送することを管理する。

表 4. 1 台車を考慮した際の隔離距離 (1 / 2)

室名	単一ユニット		設備・機器名称	隔離距離 (cm)
	Unit No.			
	2-2(1)	粉末缶リフター 粉末缶受台	粉末缶リフター 粉末缶受台	
	2-2(2)	粉末缶台車	原料搬送設備 No. 2	
	2-2(3)	粉末投入台	粉末投入台	
	2-2(4)	粉末混合機	粉末混合機 No. 1	
	2-2(5)	大型供給瓶	大型供給瓶	
	2-2(6)	粉末取出し台	粉末取出し台	
	2-2(7)	粉末集塵機	粉末集塵機 (粉末混合機)	
	2-2(8)	グローブボックス	焙焼炉 No. 1	
	2-2(9)	焙焼炉	焙焼炉 No. 1	
	2-2(10)	運搬台車	運搬台車 No. 2	
	2-2(11)	計量設備架台	計量設備架台 No. 1	
	2-2(12)	スクラップ保管ラック C 型	スクラップ保管ラック C 型 No. 1	
	2-2(13)	スクラップ保管ラック D 型	スクラップ保管ラック D 型 No. 1	
	2-2(14)	粉末供給機	粉末供給機	
	2-2(15)	粉末集塵機	粉末集塵機 (プレス)	
		プレス	プレス No. 1	
	2-2(16)	ペレット搬送コンベア	ペレット搬送設備 No. 1 ペレット搬送コンベア ペレット搬送設備 No. 1 ボート段積装置	
	2-2(17)	ボート段積装置 ボート移載装置 ボート搬送装置	ペレット搬送設備 No. 1 ボート段積装置	
	2-2(18)	連続焼結炉	連続焼結炉 No. 1	
	2-2(19)	センタレス研削盤・洗浄機 解体装置 ペレット供給機 運搬台車 ペレット乾燥機 ペレット搬送設備 No. 1-2 ペレット移載装置 波板搬送装置 ペレット搬送設備 No. 2	センタレス研磨設備 No. 1 ペレット搬送装置 No. 1 センタレス研磨設備 No. 1 運搬台車 No. 1 ペレット乾燥機 No. 1 ペレット搬送設備 No. 1-2 ペレット移載装置 ペレット搬送装置 No. 1-2 波板搬送装置 ペレット搬送設備 No. 2	
	2-2(20)	研磨屑回収装置	センタレス研削設備 No. 1	
	2-2(21)	研磨屑乾燥機	センタレス研削設備 No. 1	
	2-2(22)	計量設備架台	計量設備架台 No. 3	
	2-2(23)	ペレット一時保管台	ペレット一時保管台 No. 1	
	2-2(24)	ペレット保管ラック C 型	ペレット保管ラック C 型 No. 1	



表 4. 1 台車を考慮した際の隔離距離 (2 / 2)

室名	単一ユニット		設備・機器名称	隔離距離 (cm)
	Unit No.			
	2-2(25)	粉末缶昇降リフト 粉末缶移載機	粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機	
	2-2(26)	粉末混合機 粉末搬送機 (粉末搬送容器) 粉末投入機	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 粉末搬送機 No. 2-1 粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機	
	2-2(27)	粉末搬送機 (粉末搬送容器) 供給瓶	粉末搬送機 No. 2-1 供給瓶 No. 2-1	
	2-2(28)	プレス	プレス No. 2-1	
	2-2(29)	研磨屑乾燥機	焙焼炉 No. 2-1	
	2-2(30)	破砕装置	焙焼炉 No. 2-1	
	2-2(31)	粉末取扱フード	焙焼炉 No. 2-1	
	2-2(32)	粉末取扱機	焙焼炉 No. 2-1	
	2-2(33)	焙焼炉	焙焼炉 No. 2-1	
	2-2(34)	計量設備架台	計量設備架台 No. 4	
	2-2(35)	スクラップ保管ラック F 型	スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1	
	2-2(36)	スクラップ保管ラック D 型	スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1	
	2-2(37)	スクラップ保管ラック E 型	スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1	
	2-2(38)	圧粉ペレット搬送装置	焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置	
	2-2(39)	ボート搬送装置	焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装	
	2-2(40)	有軌道搬送装置 連続焼結炉 焼結ボート置台	有軌道搬送装置 連続焼結炉 No. 2-1 焼結ボート置台	
	2-2(41)	ペレット移載機 S U S トレイ保管台 ペレット供給機	ペレット搬送設備 No. 2-1 センタレス研削装置 No. 2-1	
	2-2(42)	センタレス研削設備	センタレス研削装置 No. 2-1	
	2-2(43)	ペレット搬送装置 ペレット乾燥機 ペレット検査台 ペレット移載装置 波板移載装置	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置	
	2-2(44)	研磨屑回収装置 運搬台車	センタレス研削装置 No. 2-1 焙焼炉 No. 2-1 運搬台車	
	2-2(45)	研削液タンク	センタレス研削装置 No. 2-1	
	2-2(46)	運搬台車	スクラップ保管ラック F 型運搬台車	
	2-2(47)	計量設備架台	計量設備架台 No. 7	
	2-2(48)	ペレット保管ラック D 型	ペレット保管ラック D 型 No. 2-1	
	2-2(49)	ペレット検査台 運搬台車	ペレット検査台 No. 1 ペレット運搬台車 No. 3	

枝管の取扱い

核燃料物質を搬送する設備・機器で搬送元及び搬送先の各々に単一ユニットとしての核的制限値を設定する場合において、それらをつなぐ搬送部の数と直径に応じた中性子相互作用（枝管の取扱い）を考慮することにより、JAERI 1340<sup>\*1</sup>の図3.9に基づいて、複数ユニットとしての臨界防止上の影響の有無を評価した。

※1：JAERI 1340 臨界安全ハンドブック第2版（1999年3月）日本原子力研究所

JAERI 1340の図3.9により、搬送元及び搬送先の設備・機器を主容器、搬送部を枝管の取扱いとした場合、枝管の直径と主容器の直径が図5.1に示す曲線の下側にあれば、枝管の長さに関わらずその枝管は無視できる（無視したことに伴う中性子実効増倍係数の相対的な大きさは0.3%  $\Delta k/k$  以下）。




図5.1 無視できる枝管の直径と本数

主容器及び枝管の直径を設定する設備・機器は、センタレス研削装置 No. 2-1 配管及び燃料棒運搬台車 No. 1 である。核燃料物質を搬送する設備・機器の寸法が、搬送元である主容器の厚さ制限値の範囲内の場合、臨界防止上の影響はないことを踏まえ、主容器及び枝管の直径の設定の対象外とした。対象外とするのは{2072}センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機であり、搬送元である {2071} センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤を主容器と見立てると、主容器は厚さ制限のため水平方向は無限長となり、{2072}ペレット乾燥機を含めた評価と同じものとなる。

主容器に相当する設備・機器の直径及び枝管の本数を表5.1に示す。ここで、主容器の直径は、各主容器の形状寸法の核的制限値又は幾何学的形状の寸法を踏まえた値とした。また、枝管の本数は、各主容器の枝管に対するウランの収納を考慮する枝管の本数であり、ウランの収納を考慮しない戻り側の配管を除いた本数とした。

主容器の直径と枝管の本数に対する図5.1の曲線上の値について、JAERI 1340に示された理論式に基づいて算出した。算出結果を表5.1に合わせて示す。図中に示す各設備の枝管はいずれも直径2.54cm以下である。図5.2に示すように、表5.1の無視できる枝管の直径よりも十分小さいことが分かる。

以上により、複数ユニットとしての臨界防止上の影響はないことを確認した。

表5.1 主容器の直径と枝管の本数

枝管	主容器	主容器の直径	枝管の本数	無視できる枝管の直径
配管	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	2.54	2	2.54
	センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置		4	
	センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク		1	
	センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置		1	
燃料棒運搬台車	組立機 No. 1、組立機 No. 2、燃料集合体外観検査装置 No. 1 (いずれも燃料集合体1体を取り扱う)	2.54	1	2.54



図5.2 無視できる枝管の直径と本数、及び、各主容器及び枝管の直径

領域間を移動する搬送設備の臨界評価上の取扱い

1 概要


第2加工棟の各臨界評価上の領域においては、領域間を移動する搬送設備が設置されている。各設備について搬送中の状態が臨界安全評価上、核的に安全であることを説明する。

2 確認結果

(1) 第2-1領域と第2-2領域間の移動

{5025}原料搬送設備No.2 粉末缶台車は第2-1領域と第2-2領域に設置されており、粉末保管容器F型4個を粉末保管パレットに移載した状態で、第2-1領域と第2-2領域間を搬送する。粉末保管容器F型を搬送する際には、当該設備は粉末保管容器F型4個のみを取り扱い{2042}粉末缶搬送機No.2-1粉末缶昇降リフトへ移動する。

第2-2領域における搬送については移動先の粉末缶搬送機No.2-1粉末缶昇降リフトには核燃料物質は存在していないため、第2-2領域における搬送中の状態は立体角評価に包含されている。

第2-1領域における搬送については、複数ユニット評価において、{5030}原料保管設備D型、{5031}原料保管設備E型を横方向の配列を保守的ににモデル化することによって、臨界評価に包含している。

(2) 第2-2領域と第2-3領域間の移動

{5042}ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車、{5043}ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車No.1は、第2-2領域と第2-3領域に設置されており、保管容器G型4個をペレット保管パレットに移載した状態で、第2-2領域と第2-3領域間を搬送する。当該設備は保管容器G型4個のみを取り扱い{2079}ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 入庫前コンベア部との間で核燃料物質を搬送する。

第2-2領域における搬送の際は、ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 入庫前コンベア部からペレット保管パレットの移動により核燃料物質が減少するため、核的に安全側となる。

第2-3領域における搬送については、単一ユニット評価において{5040}ペレット保管ラックB型No.1の横方向を保守的に無限個としてモデル化することによって、臨界評価に包含している。

(3) 第2-3領域と第2-4領域間の移動

{5045}ペレット搬送設備No.4 ペレットリフターは第2-3領域に設置されており、保管容器G型4個をペレット保管パレットに移載した状態で、第2-3領域と第2-4領域間を搬送する。ペレット保管パレットを搬送する際には、当該設備は保管容器G型4個のみを取り扱う。

第2-3領域における搬送中の状態については、単一ユニット評価において{5040}ペレット保管ラックB型No.1の横方向を保守的に無限個としてモデル化することによって、臨

界評価に包含している。

第2-4領域における搬送については、移動先には核燃料物質は存在していないため、第2-4領域における搬送中の状態は立体角評価に包含されている。

#### (4) 第2-4領域と第2-5領域間の移動

{5051}燃料棒搬送設備 No.7 燃料棒トレイコンベアは第2-4領域に設置されており、保管容器H型1個を第2-4領域と第2-5領域間で搬送する。保管容器H型を搬送する際には、当該設備は保管容器H型1個のみを取り扱う。

第2-4領域における搬送については、核燃料物質が燃料棒搬送設備 No.7 から保管容器H型の移動により核燃料物資が減少するため、核的に安全側となる。

第2-5領域における搬送中の状態については、単一ユニット評価において{5049}燃料棒保管ラックB型 No.1の横方向を保守的に無限個としてモデル化することによって、臨界評価に包含している。

{5052}燃料棒搬送設備 No.7 燃料棒スタッカクレーンは第2-5領域に設置されており、保管容器H型1個を第2-5領域と第2-4領域間で搬送する。保管容器H型を搬送する際には、当該設備は保管容器H型1個のみを取り扱い、{4001}組立機 No.1 燃料棒挿入装置(1)、{4002}組立機 No.2 燃料棒挿入装置(1)との間で核燃料物質を搬送する。

第2-4領域における搬送については、移動先の組立機 No.1 燃料棒挿入装置(1)及び組立機 No.2 燃料棒挿入装置(1)には核燃料物質は存在していないため、第2-2領域における搬送中の状態は立体角評価に包含されている。

第2-5領域における搬送中の状態については、単一ユニット評価において{5049}燃料棒保管ラックB型 No.1の横方向を保守的に無限個としてモデル化することによって、臨界評価に包含している。

#### (5) 第2-4領域と第2-6領域間の移動

{4013}2ton天井クレーン No.1、{4014}2.8ton天井クレーンは第2-4領域に設置されており、燃料集合体1体を第2-4領域と第2-6領域間で搬送する。燃料集合体を搬送する際には、当該設備は燃料集合体1体のみを取り扱う。

第2-4領域における搬送については、移動元である設備では燃料集合体を1体のみを取り扱っており、燃料集合体の移動により核的に安全側となる。

第2-6領域における搬送中の状態については、単一ユニット評価及び複数ユニット評価において{5054}燃料集合体保管ラックC型 No.2、{5053}燃料集合体保管ラックC型 No.1及び{5055}燃料集合体保管ラックD型 No.1の横方向を保守的に無限個としてモデル化することによって、臨界評価に包含している。

附属書類 2 安全機能を有する施設（建物・構築物）の地盤及び地震による損傷の防止に関する  
基本方針書

1. 安全機能を有する施設（建物・構築物）の地盤及び地震による損傷の防止に関する設計方針
  1. 1 基本的な考え方
  1. 2 耐震重要度分類
  1. 3 建物・構築物の耐震設計
    1. 3. 1 基本事項
    1. 3. 2 一次設計における荷重の組合せと許容限界
    1. 3. 3 支持地盤の選択と基礎設計
    1. 3. 4 二次設計
    1. 3. 5 更なる安全性余裕の確保
    1. 3. 6 建物・構築物の設計フロー
    1. 3. 7 使用する解析コード
    1. 3. 8 準拠する規格、規準類
2. 本申請対象の加工施設（建物・構築物）及び建物に付帯する緊急設備
3. 第1廃棄物貯蔵棟の耐震設計
  3. 1 第1廃棄物貯蔵棟の基本仕様
  3. 2 耐震重要度分類
  3. 3 設計用荷重（荷重諸元）
  3. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果
  3. 5 波及的影響に対する考慮
4. 第1廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の耐震設計
  4. 1 設計方針
  4. 2 W1防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面及び耐震設計の結果
5. 第3廃棄物貯蔵棟の耐震設計
  5. 1 第3廃棄物貯蔵棟の基本仕様
  5. 2 耐震重要度分類
  5. 3 設計用荷重（荷重諸元）
  5. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果
  5. 5 波及的影響に対する考慮
6. 第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の耐震設計
  6. 1 設計方針
  6. 2 W3防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面及び耐震設計の結果

7. 発電機・ポンプ棟の耐震設計
  7. 1 発電機・ポンプ棟の基本仕様
  7. 2 耐震重要度分類
  7. 3 設計用荷重（荷重諸元）
  7. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果
  7. 5 変形量とエキスパンションジョイントの有効幅
  7. 6 波及的影響に対する考慮
  
8. 土間コンクリートの設計
  
9. 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の耐震設計
  9. 1 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の基本仕様
  9. 2 耐震重要度分類
  9. 3 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の耐震設計の結果



## 1. 安全機能を有する施設（建物・構築物）の地盤及び地震による損傷の防止に関する設計方針

### 1. 1 基本的な考え方

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。

### 1. 2 耐震重要度分類

安全機能を有する施設は、以下に示す第1類、第2類及び第3類の耐震重要度分類に分類する。なお、本加工施設においては、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務従事者に過度の被ばくを及ぼすおそれのある施設はなく、耐震重要施設あるいはSクラスの設備・機器及び建物はなくない。

#### (1) 第1類

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。

- ・最小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器
- ・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最小臨界質量以上のウランが集合する可能性のある設備・機器

#### (2) 第2類

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であり、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び熱的制限値を有する設備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うことによりウラン加工施設の安全性が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。

#### (3) 第3類

第1類に属する施設及び第2類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される施設をいう。

なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。

## 1. 3 建物・構築物の耐震設計

### 1. 3. 1 基本事項

安全機能を有する施設（建物・構築物）は、以下の方針に基づき耐震設計を行うことで、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。

- ・建物・構築物については、常時作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。（一次設計）
- ・建物・構築物の耐震設計法については、各耐震重要度分類とも原則として静的設計法を基本とし、かつ建築基準法等関連法令によるものとする。
- ・上位の耐震重要度分類に属するものは、下位の耐震重要度分類に属するものの破損によって波及的破損が生じない設計とする。
- ・上位の耐震重要度分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の耐震重要度分類の設計法によるものとする。
- ・静的地震力は、建築基準法施行令第八十八条に規定する地震層せん断力係数  $C_i$  に、当該部分が支える重量を乗じ、更に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。ここで、地震層せん断力係数  $C_i$  は、標準せん断力係数  $C_0$ 、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
- ・保有水平耐力の算定においては、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する構造計算により安全性を確認する。また、必要保有水平耐力については、同条第二号に規定する式で計算した数値に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じた値とする。  
（二次設計）
- ・耐震重要度分類に応じた割り増し係数は以下のとおりとする。
  - 第1類 1.5 以上
  - 第2類 1.25 以上
  - 第3類 1.0 以上
- ・ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第1類とすることに加え、更なる安全性余裕を確保し放射線被ばくのおそれを低減するため、Sクラスに求められる程度の静的地震力（1G程度）に対して、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない設計とする。

## (1) 設計方法

### 1) 一次設計

一次設計では、建築基準法施行令第八十八条第2項の規定により標準せん断力係数  $C_0$  を 0.2 とし、地震地域係数  $Z$  (大阪府の場合 1.0)、建物・構築物の振動特性に応じて地震層せん断力の高さ方向の分布を表す  $A_i$ 、建物・構築物の振動特性と地盤の種類を考慮して算出する  $R_t$  から求めた地震層せん断力係数  $C_i$  に、当該建物・構築物の部分が支える重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じて求めた地上部分に作用する静的地震力と、同条第4項に規定する地下部分に作用する水平震度に当該地下部分の重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じて求めた地下部分に作用する静的地震力を算定し、常時作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

### 2) 二次設計

二次設計では、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する保有水平耐力の確認を行う。この際、標準せん断力係数  $C_0$  は同施行令第八十八条第3項の規定により 1.0 とし、建物の減衰性及び変形能力による地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性係数  $D_s$  と剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数  $F_{es}$  を乗じて求める必要保有水平耐力  $Q_{un}$  に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の保有水平耐力  $Q_u$  が上回る設計とする。

### 3) 更なる安全性余裕の確保

ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第1類とした上記の一次設計、二次設計に加え、更なる安全性余裕を確保し放射線被ばくのおそれを低減するため、Sクラスに求められる程度の静的地震力 (1 G 程度) に対して、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない設計とする。

### 1. 3. 2 一次設計における荷重の組合せと許容限界

建物・構築物の一次設計では、建物・構築物に常時作用する荷重（以下「長期荷重」という。）が作用した場合、並びに長期荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算定する静的地震力（以下「一次地震力」という。）が作用した場合に、構造耐力上主要な部分に生ずる応力度を求め、当該応力度が建築基準法施行令第八十九条から第九十四条、並びに日本建築学会「鋼構造許容応力度設計規準」、「鉄筋コンクリート構造計算規準」等に準じて定める長期及び短期の許容応力度を超えていないことを確認する。長期及び短期の荷重の組合せを表1に示す。

表1 長期及び短期の荷重の組合せ

力の種類	荷重及び外力について 想定する状態	一般の場合	許容限界
長期に生ずる力	常時	G + P	長期許容応力度
短期に生ずる力	地震時	G + P + I · K	短期許容応力度

表1において、G、P、K及びIは、それぞれ次の外力を表すものとする。

G 第八十四条に規定する固定荷重によって生ずる力

P 第八十五条に規定する積載荷重によって生ずる力

K 第八十八条に規定する地震力によって生ずる力

I 加工施設の耐震重要度分類に応じた割り増し係数

第1類 1.5 以上

第2類 1.25 以上

第3類 1.0 以上

#### (1) 固定荷重G

固定荷重は、建築基準法施行令第八十四条に基づき、建物の柱、はり、床、屋根スラブ、壁等、建物本体の自重に加えて、新規制基準に適合するために防護壁、防護柵等の緊急設備を躯体に取り付ける場合は、実態に応じて当該緊急設備の荷重も含む。

躯体部が鉄筋コンクリート造の場合は「鉄筋コンクリート構造計算規準」（日本建築学会）に基づき $\gamma_{RC}$ 、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」（日本建築学会）に基づき $\gamma_{RCC}$ とし、鉄骨造の架構については「日本産業規格（JIS）」による単位体積重量 $\gamma_{S}$ をSI単位系に換算し $\gamma_{S}$ とする。

#### (2) 積載荷重P

積載荷重は、建築基準法施行令第八十五条に基づき、現地調査による設備・機器の重量等により、実態に応じた積載荷重を設定して設計する。

### 1. 3. 3 支持地盤の選択と基礎設計

加工施設の建物・構築物は、設置する地盤の特性に応じた基礎構造とし、自重及び通常時に作用する荷重に加えて、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧が地盤の許容応力度を超えない設計とする。

直接基礎の場合は、必要に応じて地盤改良等を行い、N値 10 以上（小規模の建物は、平板載荷試験により直接地盤の許容応力度を求める場合がある）の地盤に直接支持させ、杭基礎の場合はN値 30 以上の地盤に支持させる設計とする。

建物の基礎形式と支持層の深さの組合せについては、建物に常時作用する荷重（建物自重、収容する設備・機器の重量等）が作用した場合（長期荷重時）、及び、常時作用する荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算出する地震力が作用した場合（短期荷重時）に、建物が地盤に及ぼす荷重から長期及び短期の接地圧を求め、それぞれ平成 13 年国土交通省告示第千百十三号（最終改正 平成 19 年第千二百三十二号）「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を定める件」から求まる長期及び短期の地盤の許容応力度を超えることがない組合せを選択する。

### 1. 3. 4 二次設計

建物については二次設計として、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する保有水平耐力の確認を行う。この際、建築基準法施行令第八十八条の規定により標準せん断力係数  $C_0$  は 1.0 として、建物の減衰性及び変形能力による地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性係数  $D_s$  と剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数  $F_{es}$  を乗じて求める必要保有水平耐力  $Q_{un}$  に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の保有水平耐力  $Q_u$  が上回る設計とする。

### 1. 3. 5 更なる安全性余裕の確保

ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第 1 類とした一次設計、二次設計を実施することに加え、放射線被ばくのおそれを低減するために、以下に示す「更なる安全性余裕」を確保し、S クラスに求められる程度の静的地震力（1 G 程度）に対して、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない設計とする。

#### (1) 過度の変形・損傷の防止

二次設計における保有水平耐力時の層間変形角を、建築基準法施行令第八十二条の二に規定される、一次設計における層間変形角の許容値である 1/200 以下とすることで、建物の大きな変形を抑止し、外壁等の損傷を抑え、閉じ込め機能を維持する設計とする。

#### (2) 終局に至らない設計

二次設計における必要保有水平耐力に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を考慮した保有水平耐力を確保することに加え、確保した保有水平耐力が S クラスに求められる程度の静的地震力（1 G 程度）と同等となる設計とする。

1. 3. 6 建物・構築物の設計フロー

建物・構築物の設計フローを図1に示す。





図1 建物・構築物の設計フロー (1/2)



- (1) 旧耐震建物の場合、仮定した構造特性係数  $D_s$  の妥当性確認は耐震診断で確認する。  
(2)  $Q_u > I \cdot Q_{un}$  が満たせない場合は、「上部構造の想定断面図の決定」（新設建物）、一次設計の「補強方法の検討」（既存建物）に戻る。場合によっては、二次設計を満足する補強を決定後、一次設計の見直しを行う場合もある。

図 1 建物・構築物の設計フロー (2/2)

### 1. 3. 7 使用する解析コード

使用する解析コードは株式会社日建設計の一貫計算プログラム Building 3D とし、3次元モデルによるマトリクス変位法（剛性マトリクス計算により、外力が作用した場合の各節点の変位を求め、変位量から部材に生じる応力を計算する方法）により応力解析を行い、部材に生じる応力が算出された後、断面検定（長期及び短期に生じる応力度がそれぞれ長期及び短期の許容応力度を超えていないことの検証）及び二次設計としての保有水平耐力の確認までを一貫して行う。

なお、Building 3D は国土交通大臣認定の一貫計算プログラムの後継プログラムであり、その使用に当たっては、簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラム間における解析結果の比較検証を行い、妥当性を確認している。

また、簡易な構造の構築物や地盤の許容応力度評価に関しては、手計算で実施する。

### 1. 3. 8 準拠する規格、規準類

建物・構築物の耐震計算は、建築基準法及び関係法令に基づくとともに、以下の規格、規準に準拠する。

- ・（一社）日本建築学会各規準・指針類

- 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

- 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

- 鋼構造許容応力度設計規準

- 建築基礎構造設計指針

- 鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

- 鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

- 各種合成構造設計指針

- ・ 日本産業規格（JIS）

- < 参照する法令、指針類 >

- ・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律及び関係法令

- ・（一財）日本建築防災協会

- 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説



2. 本申請対象の加工施設（建物・構築物）及び建物に付帯する緊急設備

本申請対象施設（建物・構築物）とその耐震重要度分類、収納する主な施設の種別を表2に、本申請対象の第1廃棄物貯蔵棟、第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備とその耐震重要度分類、設置場所を表3に示す。

表2 本申請対象施設（建物・構築物）

建物（主要構造、階数）	耐震重要度分類	主な施設の種別
第1廃棄物貯蔵棟 （鉄筋コンクリート造、3階建て（一部中2階付き））	第2類	放射性廃棄物の廃棄施設
第3廃棄物貯蔵棟 （鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造、3階建て）	第3類	放射性廃棄物の廃棄施設
発電機・ポンプ棟 （鉄筋コンクリート造平屋建て）	第2類（発電機棟） 第3類（ポンプ棟）	その他の加工施設
遮蔽壁 No.2（鉄筋コンクリート造）	第1類	構築物
遮蔽壁 No.3（鉄筋コンクリート造）	第1類	構築物

表3 本申請対象の第1廃棄物貯蔵棟・第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備とその耐震重要度分類、設置場所

付帯する緊急設備名（主要構造）	耐震重要度分類	設置場所
W1防護壁 （鉄筋コンクリート造）	第2類	第1廃棄物貯蔵棟東側屋外
W3防護壁 （鉄筋コンクリート造）	第3類	第3廃棄物貯蔵棟北側屋外

### 3. 第1 廃棄物貯蔵棟の耐震設計

#### 3. 1 第1 廃棄物貯蔵棟の基本仕様

##### (1) 変更内容

第1 廃棄物貯蔵棟の変更内容を本文 表ト-W 1 建- 1 に示す。

##### (2) 位置

第1 廃棄物貯蔵棟の敷地内の位置を本文 図ト- 1 - 1 - 1 に示す。

##### (3) 地盤と基礎構造

第1 廃棄物貯蔵棟を支持する地盤の情報を本文 図ト-W 1 建- 7 に、第1 廃棄物貯蔵棟の基礎構造を本文 図ト-W 1 建- 2 6 (1) に示す。

##### (4) 構造

第1 廃棄物貯蔵棟の構造図を本文 図ト-W 1 建- 2 6 ~ 図ト-W 1 建- 2 8 に示す。

##### (5) 補強概要

第1 廃棄物貯蔵棟の工事概要図を本文 図ト-W 1 建- 8 に示す。

第1 廃棄物貯蔵棟は十分な耐震性が確保されているため、耐震補強は行わない。

#### 3. 2 耐震重要度分類

第1 廃棄物貯蔵棟の耐震重要度分類を本文 表ト-W 1 建- 1 「地震による損傷の防止」欄に示す。

#### 3. 3 設計用荷重 (荷重諸元)

固定荷重については、解析コード内部で、部材種類、断面寸法に応じて自動算出される。実態に応じて設定する積載荷重を表4に示す。

表4 第1 廃棄物貯蔵棟 積載荷重

階	室名	積載荷重 (N/m <sup>2</sup> )		
		床用	はり用	地震用
R階	屋根			
3階	第1 廃棄物貯蔵室			
2階	W 1 - 2 排風機室			
	第1 廃棄物貯蔵室			
中2階	W 1 廃棄物処理室			
	W 1 - 1 排風機室			
1階※1	W 1 廃棄物処理室			

※1 : 第1 廃棄物貯蔵棟の1階 1-2 通り / C-D 通り間は構造スラブであり、上表の積載荷重を考慮。

### 3. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果

#### (1) 地震層せん断力の算定

第1 廃棄物貯蔵棟の耐震設計（一次設計）における耐震設計用荷重（地震層せん断力）を表5に示す。

表5 第1 廃棄物貯蔵棟の耐震設計用荷重（地震層せん断力）

階	層重量 $W_i^{*1}$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	地震 地域 係数 $Z$	$R_t$	$A_i$	$I^{*2} \cdot C_o$	$C_i$ $= Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot I \cdot C_o$	地震層せん断力 (kN) $I \cdot Q_i = C_i \cdot \Sigma W_i$
R階								
3階								
2階								
中2階								
1階								

※1：層重量は表1のG+Pを表し、固定荷重として建物本体重量、積載荷重として収容する設備・機器及び放射性廃棄物等の重量を含んだ数値となる。

※2：耐震重要度分類に応じた割り増し係数I（第2類：1.25）

※3：焼却設備 焼却炉 架台に作用する地震力は第1 廃棄物貯蔵棟で支持するため、焼却設備 焼却炉 架台の支点反力を地震層せん断力に考慮する。

#### (2) 耐震設計（一次設計）の結果

長期及び短期の検定比（＝発生応力度／許容応力度）の最大値の発生箇所とその検定比を表6に示す。各部材ともに検定比は1.0以下であり、長期及び短期において第1 廃棄物貯蔵棟が弾性範囲にとどまることを確認した。

表6 最大検定比発生箇所及び最大検定比

部材 種別	荷重 状態	応力 種別	階	場所	符号	最大検定比
柱	長期	曲げ	3階	D通り-2通り	C2	
		せん断	3階	D通り-2通り	C2	
	短期	曲げ	中2階	B通り-2通り	C1	
		せん断	中2階	D通り-3通り	C2	
はり	長期	曲げ	1階	B通り 1A通り-2通り間	G3	
		せん断	1階	B通り 1通り-1A通り間	G3	
	短期	曲げ	2階	2通り B通り-C通り間	G2	
		せん断	1階	B通り 1通り-1A通り間	G3	
壁	長期	せん断	中2階	2通り C通り-D通り間	W20	
	短期	せん断	1階	3通り C通り-D通り間	W35	

(3) 地盤の評価結果

地盤の許容応力度を、建築基準法施行令第九十三条に基づく平成13年国土交通省告示第千百十三号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を定める件」により算定し、第1廃棄物貯蔵棟の長期及び一次地震力が作用した場合の接地圧が、地盤の許容応力度を超えないことを確認した。


第1廃棄物貯蔵棟を支持する地盤の許容応力（ 1本当たり）を表7に、一次地震力が作用した場合の杭の接地圧と地盤の許容応力の最大検定比を表8に示す。

表7 地盤の許容応力



平成13年国土交通省告示 第千百十三号 第五 一項（二）に掲げる式	地盤の許容応力（杭1本当たり） (kN/本)	
	長期許容支持力度 Ra	短期許容支持力度 Ra'
		

表8 地盤の最大検定比

部材種別	荷重状態	接地圧（杭1本当たり） (kN/本)	最大検定比	場所	符号
杭	長期			A 通り-1 通り	F3°
	短期			A 通り-1 通り	F3°

(4) 杭体の強度評価結果



第1廃棄物貯蔵棟に一次地震力が作用した場合の杭（）の強度評価結果を表9に示す。

表9 杭体の強度評価結果

部材種別	荷重状態	最大曲げモーメント (kN・m)	最大曲げモーメント発生時に 許容応力度範囲となる 軸力の範囲 (kN)	発生軸力 (kN)	判定
杭	短期				○

(5) 二次設計の結果

各階の各方向の保有水平耐力の確認結果を表10～表13に示す。いずれの階も  $Q_u / (1.25 \times Q_{un})$  の比が1.0を超えていることを確認した。

表 1 0 第 1 廃棄物貯蔵棟 + X 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 W <sub>i</sub> (kN)	当該階が 支える重量 ΣW <sub>i</sub> (kN)	D <sub>s</sub>	F <sub>es</sub>	Q <sub>un</sub> (kN)	I	Q <sub>u</sub> (kN)	Q <sub>u</sub> / (I · Q <sub>un</sub> )
R 階								
3 階								
2 階								
中 2 階								
1 階								

表 1 1 第 1 廃棄物貯蔵棟 - X 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 W <sub>i</sub> (kN)	当該階が 支える重量 ΣW <sub>i</sub> (kN)	D <sub>s</sub>	F <sub>es</sub>	Q <sub>un</sub> (kN)	I	Q <sub>u</sub> (kN)	Q <sub>u</sub> / (I · Q <sub>un</sub> )
R 階								
3 階								
2 階								
中 2 階								
1 階								

表 1 2 第 1 廃棄物貯蔵棟 + Y 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 W <sub>i</sub> (kN)	当該階が 支える重量 ΣW <sub>i</sub> (kN)	D <sub>s</sub>	F <sub>es</sub>	Q <sub>un</sub> (kN)	I	Q <sub>u</sub> (kN)	Q <sub>u</sub> / (I · Q <sub>un</sub> )
R 階								
3 階								
2 階								
中 2 階								
1 階								

表 1 3 第 1 廃棄物貯蔵棟 - Y 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 W <sub>i</sub> (kN)	当該階が 支える重量 ΣW <sub>i</sub> (kN)	D <sub>s</sub>	F <sub>es</sub>	Q <sub>un</sub> (kN)	I	Q <sub>u</sub> (kN)	Q <sub>u</sub> / (I · Q <sub>un</sub> )
R 階								
3 階								
2 階								
中 2 階								
1 階								

### 3. 5 波及的影響に対する考慮

第1 廃棄物貯蔵棟は耐震重要度分類第2 類であり、東側に上位の耐震重要度分類第1 類の第2 加工棟が存在する。第1 廃棄物貯蔵棟に耐震重要度分類第1 類の二次設計を行った場合、割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力に対する保有水平耐力の比は表1 0～表1 3 より、



となり、第1 廃棄物貯蔵棟は第1 類に求められる割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を確保していることから、上位の第2 加工棟に波及的影響を及ぼすことはない。

## 4. 第1 廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の耐震設計

### 4. 1 設計方針

竜巻による損傷の防止のための緊急設備 防護壁又は防護柵として、第1 廃棄物貯蔵棟東側屋外に独立した構造のW1 防護壁を、また、内部溢水による損傷の防止のため、緊急設備 堰、密閉構造扉を第1 廃棄物貯蔵棟に設置する。W1 防護壁及び堰、密閉構造扉の耐震重要度分類は防護対象施設である第1 廃棄物貯蔵棟と同様、耐震重要度分類第2 類として設置する。なお、緊急設備 堰、密閉構造扉は、新たに鋼材等で設置する堰はなく、建物躯体の段差部分を堰として流用し、密閉構造扉は壁内に設置するものであり、全て建物の一部であることから第1 廃棄物貯蔵棟の評価結果に包含される。

### 4. 2 W1 防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面及び耐震設計の結果

第1 廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の基本仕様、性能、設置場所、図面、耐震設計の結果を表1 4 に、W1 防護壁の地盤の評価結果を表1 5 に示す。

全て検定比は1.0 以下であり、地震による損傷を防止できることを確認した。

表1 4 W1 防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面、耐震設計の結果

付帯する緊急設備名 (主要構造)	基本仕様・図面	設計用 水平震度	最大検定比 発生部位	最大 検定比
W1 防護壁 (鉄筋コンクリート造)	基本仕様：別表ト-W1 建-1-2 位置：図ト-1-1-1 構造：図ト-W1 建-1 3	$I \cdot Co$ $=1.25 \times 0.2$ $=0.25$	基礎 鉄筋	

表1 5 W1 防護壁の地盤の評価結果

付帯する緊急設備名 (主要構造)	W1 防護壁の 短期最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	地盤の短期許容応力度*1 (kN/m <sup>2</sup> )	最大 検定比
W1 防護壁 (鉄筋コンクリート造)			

※1：平成13 年国土交通省告示第千百十三号 第二（一）に掲げる式より算出。

## 5. 第3廃棄物貯蔵棟の耐震設計

### 5. 1 第3廃棄物貯蔵棟の基本仕様

#### (1) 変更内容

第3廃棄物貯蔵棟の変更内容を本文 表ト-W3建-1に示す。

#### (2) 位置

第3廃棄物貯蔵棟の敷地内の位置を本文 図ト-1-1-1に示す。

#### (3) 地盤と基礎構造

第3廃棄物貯蔵棟を支持する地盤の情報を本文 図ト-W3建-6に、第3廃棄物貯蔵棟の基礎構造を本文 図ト-W3建-18(1)に示す。

#### (4) 構造

第3廃棄物貯蔵棟の構造図を本文 図ト-W3建-18及び図ト-W3建-19に示す。

#### (5) 補強概要

第3廃棄物貯蔵棟の工事概要図を本文 図ト-W3建-7に示す。

第3廃棄物貯蔵棟は十分な耐震性が確保されているため、耐震補強は行わない。

### 5. 2 耐震重要度分類

第3廃棄物貯蔵棟の耐震重要度分類を本文 表ト-W3建-1「地震による損傷の防止」欄に示す。

### 5. 3 設計用荷重（荷重諸元）

固定荷重については、解析コード内部で、部材種類、断面寸法に応じて自動算出される。実態に応じて設定する積載荷重を表16に示す。

表16 第3廃棄物貯蔵棟 積載荷重

階	室名	積載荷重 (N/m <sup>2</sup> )		
		床用	はり用	地震用
R階	屋根			
3階	第3廃棄物貯蔵室			
2階	第3廃棄物貯蔵室			
1階	第3廃棄物貯蔵室	土間コンクリート		

5. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果

(1) 地震層せん断力の算定

第3廃棄物貯蔵棟の耐震設計（一次設計）における耐震設計用荷重（地震層せん断力）を表17に示す。

表17 第3廃棄物貯蔵棟の耐震設計用荷重（地震層せん断力）

階	層重量 $W_i^{*1}$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	地震 地域 係数 Z	$R_t$	$A_i$	$I^{*2} \cdot C_o$	$C_i$ $=Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot I \cdot C_o$	地震層せん断力 (kN) $Q_i^{*2} = C_i \cdot \Sigma W_i$
R階								
3階								
2階								
1階								

※1：層重量は表1のG+Pを表し、固定荷重として建物本体重量、積載荷重として収容する設備・機器及び放射性廃棄物等の重量を含んだ数値となる。

※2：耐震重要度分類に応じた割り増し係数I（第3類：1.00）

(2) 耐震設計（一次設計）の結果

長期及び短期の検定比（＝発生応力度／許容応力度）の最大値の発生箇所とその検定比を表18に示す。各部材ともに検定比は1.0以下であり、長期及び短期においても第3廃棄物貯蔵棟が弾性範囲にとどまることを確認した。

表18 最大検定比発生箇所及び最大検定比

部材 種別	荷重 状態	応力 種別	階	場所	符号	最大検 定比
柱	長期	曲げ	1階	B通り-2通り	C2	
		せん断	2階	C通り-3通り	C1	
	短期	曲げ	1階	C通り-2通り	C1	
		せん断	1階	C通り-2,3通り	C1	
はり	長期	曲げ	R階	2通り A通り-B通り間	Y1	
			R階	3通り B通り-C通り間	Y1	
		せん断	3階	3通り B通り-C通り間	Y1R	
	短期	曲げ	2階	2,3通り A通り-B通り間	Y1L	
			せん断	2、3階	3通り B通り-C通り間	Y1R
		せん断	2、3階	B通り 1通り-2通り間	X1	
壁	長期	せん断	3階	C通り 3通り-4通り間	W20	
			2階	C通り 1通り-2通り間	W20	
			2階	C通り 3通り-4通り間	W20	
	短期	せん断	1階	A通り 2通り-3通り間	W25	
			1階	1通り A通り-B通り間	W25	
			1階	4通り A通り-B通り間	W25	
			1階	1通り B通り-C通り間	W25	
			1階	4通り B通り-C通り間	W25	



(3) 地盤の評価結果

地盤の許容応力度を、建築基準法施行令第九十三条に基づく平成13年国土交通省告示第千百十三号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を定める件」により算定し、第3廃棄物貯蔵棟の長期及び一次地震力が作用した場合の接地圧が、地盤の許容応力度を超えないことを確認した。

第3廃棄物貯蔵棟を支持する地盤の許容応力 ( [ ] 1本あたり) を表19に、一次地震力が作用した場合の杭の接地圧と地盤の許容応力の最大検定比を表20に示す。

表19 地盤の許容応力

平成13年国土交通省告示 第千百十三号 第五 一項 (二) に掲げる式	地盤の許容応力 (杭1本あたり) (kN/本)	
	長期許容支持力度 Ra	短期許容支持力度 Ra'
[ ]		

表20 地盤の最大検定比

部材種別	荷重状態	接地圧 (杭1本あたり) (kN/本)	最大検定比	場所	符号
杭	長期	[ ]	[ ]	A 通り -1 通り	F3
	短期			A 通り -1 通り	F3

(4) 杭体の強度評価結果

第3廃棄物貯蔵棟に一次地震力が作用した場合の杭 ( [ ] ) の強度評価結果を表21に示す。

表21 杭体の強度評価結果

部材種別	荷重状態	最大曲げモーメント (kN・m)	最大曲げモーメント発生時に 許容応力度範囲となる 軸力の範囲 (kN)	発生軸力 (kN)	判定
杭	短期	[ ]	[ ]	[ ]	○

(5) 二次設計の結果

各階の各方向の保有水平耐力の確認結果を表 2 2～表 2 5 に示す。いずれの階も  $Q_u/(1.0 \times Q_{un})$  の比が 1.0 を超えていることを確認した。

表 2 2 第 3 廃棄物貯蔵棟 + X 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u/(I \cdot Q_{un})$
R 階								
3 階								
2 階								
1 階								

表 2 3 第 3 廃棄物貯蔵棟 - X 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u/(I \cdot Q_{un})$
R 階								
3 階								
2 階								
1 階								

表 2 4 第 3 廃棄物貯蔵棟 + Y 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u/(I \cdot Q_{un})$
R 階								
3 階								
2 階								
1 階								

表 2 5 第 3 廃棄物貯蔵棟 - Y 方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u/(I \cdot Q_{un})$
R 階								
3 階								
2 階								
1 階								

5. 5 波及的影響に対する考慮

第3廃棄物貯蔵棟は耐震重要度分類第3類であり、東側に上位の耐震重要度分類第2類の第1廃棄物貯蔵棟が存在する。第3廃棄物貯蔵棟に耐震重要度分類第2類の二次設計を行った場合、割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力に対する保有水平耐力の比は表22～表25より、



となり、第3廃棄物貯蔵棟は第2類に求められる割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を確保していることから、上位の第1廃棄物貯蔵棟に波及的影響を及ぼすことはない。

6. 第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の耐震設計

6. 1 設計方針

竜巻による損傷の防止のための緊急設備 防護壁又は防護柵として、第3廃棄物貯蔵棟北側に、独立した構造のW3防護壁を設置する。W3防護壁の耐震重要度分類は防護対象である第3廃棄物貯蔵棟と同様、耐震重要度分類第3類として設置する。

6. 2 W3防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面及び耐震設計の結果

第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の基本仕様、性能、設置場所、図面、耐震設計の結果を表26に、W3防護壁の地盤に対する評価結果を表27に示す。

検定比は1.0以下であり、地震による損傷を防止できることを確認した。

表26 W3防護壁の基本仕様、性能、設置場所、図面、耐震設計の結果

付帯する緊急設備名 (主要構造)	基本仕様・図面	設計用 水平震度	最大検定比 発生部位	最大 検定比
W3防護壁 (鉄筋コンクリート造)	基本仕様：別表ト-W3建-1-2 位置：図ト-1-1-1 構造：図ト-W3建-12	$I \cdot C_0$ $= 1.0 \times 0.2$ $= 0.20$	基礎 鉄筋	

表27 W3防護壁の地盤の評価結果

付帯する緊急設備名 (主要構造)	W3防護壁の 短期最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	地盤の短期許容応力度 <sup>*1</sup> (kN/m <sup>2</sup> )	最大 検定比
W3防護壁 (鉄筋コンクリート造)			

※1：平成13年国土交通省告示第千百十三号 第二（一）に掲げる式より算出。

## 7. 発電機・ポンプ棟の耐震設計

### 7. 1 発電機・ポンプ棟の基本仕様

#### (1) 変更内容

発電機・ポンプ棟の変更内容を本文 表リー建－1 に示す。

#### (2) 位置

発電機・ポンプ棟の敷地内の位置を本文 図リ－1－1－1 に示す。

#### (3) 地盤と基礎構造

発電機・ポンプ棟を支持する地盤の情報を本文 図リー建－1－4 に、発電機・ポンプ棟の基礎構造について本文 図リー建－1－16 (1) に示す。

#### (4) 構造

発電機・ポンプ棟の構造図を本文 図リー建－1－16 及び図リー建－1－17 に示す。

#### (5) 補強概要

発電機・ポンプ棟の詳細図を本文 図リー建－1－1～図リー建－1－19 に示す。

### 7. 2 耐震重要度分類

発電機・ポンプ棟の耐震重要度分類を本文 表リー建－1 「地震による損傷の防止」欄に示す。

### 7. 3 設計用荷重（荷重諸元）

発電機・ポンプ棟の固定荷重については、解析コード内部で、部材種類、断面寸法に応じて自動算出される。発電機棟の実態に応じて設定する積載荷重を表28に、個別に入力する荷重を表29に、ポンプ棟の実態に応じて設定する積載荷重を表30に、個別に入力する荷重を表31に示す。

表28 発電機棟 積載荷重

階	室名	積載荷重 (N/m <sup>2</sup> )		
		床用	はり用	地震用
R階	屋根			
1階	発電機室・コンプレッサ室	土間コンクリート		

表 2 9 発電機棟 追加荷重

入力荷重名 入力値	箇所 (荷重内容)	内訳
	R階2通り A2-B 通り間 圧縮空気バッファタンク	
	R階1通り A1-B1 通り間 R階 B1 通り 1-3 通り間 屋上目隠しルーバー	
	布基礎 FG1 部	
	布基礎 FG1A 部	

表 3 0 ポンプ棟 積載荷重

階	室名	積載荷重 (N/m <sup>2</sup> )		
		床用	はり用	地震用
R階	屋根			
1階	ポンプ室			
B 1階	地下ピット			

表 3 1 ポンプ棟 追加荷重

入力荷重名 入力値	箇所 (荷重内容)	内訳
	A 通り架構	

## 7. 4 地震層せん断力の算定と耐震設計の結果

### (1) 地震層せん断力の算定

発電機棟の耐震設計（一次設計）における耐震設計用荷重（地震層せん断力）を表32に、ポンプ棟の耐震設計（一次設計）における耐震設計用荷重（地震層せん断力）を表33に示す。

表32 発電機棟の耐震設計用荷重（地震層せん断力）

階	層重量 $W_i^{*1}$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	地震 地域 係数 Z	$R_t$	$A_i$	$I^{*2} \cdot C_o$	$C_i$ $=Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot I \cdot C_o$	地震層せん断力 (kN) $Q_i^{*2} = C_i \cdot \Sigma W_i$
PR R階 IFL+2850 1階								

※1：層重量は表1のG+Pを表し、固定荷重として建物本体重量、積載荷重として収容する設備・機器等の重量を含んだ数値となる。

※2：地震層せん断力は表1のKを表し、耐震重要度分類に応じた割り増し係数I（第2類：1.25）を乗じた数値を「地震によって生ずる力」として解析モデルに入力する。

表33 ポンプ棟の耐震設計用荷重（地震層せん断力）

階	層重量 $W_i^{*1}$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	地震 地域 係数 Z	$R_t$	$A_i$	$I^{*2} \cdot C_o$	$C_i$ $=Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot I \cdot C_o$	地震層せん断力 (kN) $Q_i^{*2} = C_i \cdot \Sigma W_i$
R階 1階 B1階								

※1：層重量は表1のG+Pを表し、固定荷重として建物本体重量、積載荷重として収容する設備・機器等の重量を含んだ数値となる。

※2：地震層せん断力は表1のKを表し、耐震重要度分類に応じた割り増し係数I（第3類：1.00）を乗じた数値を「地震によって生ずる力」として解析モデルに入力する。

※3：地下部分に $A_i$ は適用されないため、建築基準法施行令第八十八条第4項の式より算出。

(2) 耐震設計（一次設計）の結果

発電機棟の長期及び短期の部材種別ごとの最大検定比（＝発生応力度／許容応力度）及び発生箇所を表34に、ポンプ棟の長期及び短期の部材種別ごとの最大検定比（＝発生応力度／許容応力度）及びその発生箇所を表35に示す。

各部材ともに検定比は1.0以下であり、長期及び短期において、発電機・ポンプ棟は弾性範囲にとどまる。

表34 発電機棟 最大検定比発生箇所及び最大検定比

部材種別	荷重状態	応力種別	階	場所	符号	最大検定比
柱	長期	曲げ	R階	A通り 2通り	C4	-
		せん断	R階	A1通り 2通り	M3	
	短期	曲げ	1階	B通り 3通り	C2	
		せん断	R階	A1通り 2通り	M3	
はり	長期	曲げ	R階	2通り B-B1通り	G3	
		せん断	R階	2通り B-B1通り	G3	
	短期	曲げ	PR	2通り A-A1通り	G4A	
		せん断	R階	2通り B-B1通り	G3	
壁	長期	せん断	1FL+2850	1通り B-B1通り	W25	
	短期	せん断	1階	B通り 1-1A通り	W20	

表35 ポンプ棟 最大検定比発生箇所及び最大検定比

部材種別	荷重状態	応力種別	階	場所	符号	最大検定比
柱	長期	曲げ	B1階	A通り 5通り	C1A	-
		せん断	※1			
	短期	曲げ	B1階	A通り 5通り	C1A	
		せん断	※1			
はり	長期	曲げ	1階	A通り 3ex通り-3A通り間	FG2	
		せん断	1階	A通り 3ex通り-3A通り間	FG2	
	短期	曲げ	1階	A通り 3ex通り-3A通り間	FG2	
		せん断	1階	A通り 3ex通り-3A通り間	FG2	
壁	長期	せん断	1階	4通り A-A1通り	W20	
	短期	せん断	1階	4通り A-A1通り	W20	

※1：柱は全て耐震壁付帯柱であるため、検定比は全て長期短期とも0.00になっている。

(3) 地盤・基礎の評価結果

建築基準法施行令第九十三条に基づく平成 13 年国土交通省告示第千百十三号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」により、発電機棟及びポンプ棟の地盤の許容応力度を算定し、発電機棟及びポンプ棟の長期及び一次地震力が作用した場合の接地圧が、各々の地盤の許容応力度を超えないことを確認した。

発電機棟の地盤の許容応力度の算定結果を表 3 6 に、地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比（長期・短期）を表 3 7 に、基礎の最大検定比（長期・短期）を表 3 8 に示す。

また、ポンプ棟の地盤の許容応力度の算定結果を表 3 9 に、地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比（長期・短期）を表 4 0 に、基礎の最大検定比（長期・短期）を表 4 1 に示す。

表 3 6 発電機棟の地盤の許容応力度の算定結果

平成 13 年国土交通省告示第千百十三号 第二（一）項に掲げる式	地盤の許容応力度 (kN/m <sup>2</sup> )
	図リ一建一 1 - 4 (1981-No. 4P より算出)
長期許容支持力度 q <sub>aL</sub>	
短期許容支持力度 q <sub>aS</sub>	

表 3 7 発電機棟の地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比（長期・短期）

部材種別	荷重状態	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	場所
接地圧	長期			A 通り 3 通り
	短期			A 通り 3 通り

表 3 8 発電機棟の基礎の最大検定比（長期・短期）

部材種別	荷重状態	最大検定比	
		曲げ (場所)	せん断 (場所)
基礎 (布基礎)	長期		
	短期		



表 3 9 ポンプ棟の地盤の許容応力度の算定結果

平成 13 年国土交通省告示第千百十三号 第二 (一) 項に掲げる式	地盤の許容応力度 (kN/m <sup>2</sup> )
	図リ-建-1-4 (1981-No. 4P より算出)
長期許容支持力度 qaL	
短期許容支持力度 qaS	

表 4 0 ポンプ棟の地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比 (長期・短期)

部材種別	荷重状態	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	場所
接地圧	長期			A 通り 5 通り
	短期			A 通り 5 通り

表 4 1 ポンプ棟の基礎の最大検定比 (長期・短期)

部材種別	荷重状態	最大検定比	
		曲げ (場所)	せん断 (場所)
基礎 (べた基礎)	長期		
	短期		

(4) 二次設計の結果

発電機・ポンプ棟の各階の各方向の保有水平耐力の確認結果を、発電機棟は表 4 2～4 5 に、ポンプ棟は表 4 6～4 9 に示す。いずれの階も、発電機棟は  $Q_u / (1.25 \times Q_{un})$  の比が 1.0 を、ポンプ棟は  $Q_u / (1.0 \times Q_{un})$  の比が 1.0 を超えていることを確認した。

表 4 2 発電機棟 +X方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1FL+2850								
1階								

表 4 3 発電機棟 -X方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1FL+2850								
1階								

表 4 4 発電機棟 +Y方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1FL+2850								
1階								

表 4 5 発電機棟 -Y方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	I	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1FL+2850								
1階								

表 4 6 ポンプ棟 +X方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	$I$	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1階								

表 4 7 ポンプ棟 -X方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	$I$	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1階								

表 4 8 ポンプ棟 +Y方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	$I$	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1階								

表 4 9 ポンプ棟 -Y方向の保有水平耐力の確認結果

階	層重量 $W_i$ (kN)	当該階が 支える重量 $\Sigma W_i$ (kN)	$D_s$	$F_{es}$	$Q_{un}$ (kN)	$I$	$Q_u$ (kN)	$Q_u / (I \cdot Q_{un})$
R階								
1階								

## 7. 5 変形量とエキスパンションジョイントの有効幅

### (1) エクスパンションジョイント

耐震改修により拡幅するエキスパンションジョイントの有効幅を表50に示す。

表50 エクスパンションジョイントの有効幅

部位	有効幅(mm)	位置
エキスパンションジョイント		A通り 3-4通り間

### (2) 層間変形角の評価結果

発電機・ポンプ棟それぞれの層間変形角、頂部の変形量の算定結果を表51に、発電機・ポンプ棟の変形量、エキスパンションジョイントの有効幅との比較の確認結果を表52に示す。両棟の保有水平耐力時の変形が、エキスパンションジョイントの有効幅以内に納まることを確認した。

表51 発電機・ポンプ棟の層間変形角、頂部の変形量の算定結果

建物	層間変形角	高さ(mm)	頂部の変形量 (mm)
発電機棟			
ポンプ棟			

表52 発電機・ポンプ棟 頂部の変形量

エキスパンションジョイントの有効幅との比較の確認結果

発電機棟の 頂部の変形 (mm)	ポンプ棟の 頂部の変形 (mm)	変形の合計 (mm)	エキスパンションジョイントの 有効幅との比較 (mm)

## 7. 6 波及的影響に対する考慮

発電機・ポンプ棟のうち、発電機棟は耐震重要度分類第2類であり、北側に上位の耐震重要度分類第1類の第2加工棟が存在するが、第2加工棟に対して発電機棟の高さ $\square$ 以上の離隔距離があることから波及的影響を及ぼすことはない。

発電機・ポンプ棟のうち、ポンプ棟は耐震重要度分類第3類であり、北側に上位の耐震重要度分類第1類の第2加工棟が存在するが、第2加工棟に対してポンプ棟の高さ $\square$ 以上の離隔距離があることから波及的影響を及ぼすことはない。

また、西側に上位の耐震重要度分類第2類の発電機棟が存在するが、ポンプ棟に第2類の二次設計を行った場合、割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力に対する保有水平耐力の

比は表46～表49より



となり、ポンプ棟は第2類に求められる割り増し係数を考慮した必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を確保していることから、上位の発電機棟に波及的影響を及ぼすことはない。

#### 8. 土間コンクリートの設計

第1廃棄物貯蔵棟1階(1-2通り間/C-D通り間を除く)、第3廃棄物貯蔵棟1階、発電機棟の1階の床は土間コンクリートを採用している。

土間コンクリートを支持する地盤の許容応力度を表53に示す。

土間コンクリートを支持する地盤については、事業所内の複数箇所では建築基準法施行令第九十三条に基づく平成13年国土交通省告示第千百十三号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」に基づく平板載荷試験を実施し十分な支持力があることを確認している。

表53 土間コンクリートを支持する地盤の許容応力度

平成13年国土交通省告示 第千百十三号 第二(二)に掲げる式	地盤の許容応力度 (kN/m <sup>2</sup> ) *1	
	長期許容応力度 qa	短期許容応力度 qa'
土間コンクリート		

※1 : 100まで載荷を行い、降伏荷重度及び極限支持力度に至っていないこと確認し、保守的に100を極限支持力度と仮定して、100とした。  
また、Dfの項についても保守的に0とした。

## 9. 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の耐震設計

### 9. 1 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の基本仕様

#### (1) 変更内容

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 は、表リー建－2 及び表リー建－3 に示すとおり、変更は行わない。

#### (2) 位置

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の敷地内の位置を本文 図リー建－1－1－1 に示す。

#### (3) 地盤と基礎構造

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 を支持する地盤の情報を本文 図リー建－2－1 に、基礎構造を本文 図リー建－2－2 及び図リー建－2－3 に示す。

#### (4) 構造

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の構造図を、本文 図リー建－2－2 及び図リー建－2－3 に示す。

### 9. 2 耐震重要度分類

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の耐震重要度分類は、本文 表リー建－2 及び表リー建－3 の「地震による損傷の防止」欄に示す。

### 9. 3 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の耐震評価の結果

遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 (以下「遮蔽壁」という。) は同一の断面形状、同一配筋であり、耐震性については単位幅当たりで評価を行うため、共通評価とする。

遮蔽壁の耐震設計の結果を表 5 4 に、最大接地圧を表 5 5 に、地盤の許容応力度を表 5 6 に、地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比 (長期・短期) を表 5 7 に示す。検定比は全て 1.0 以下であり、地震による損傷を防止できることを確認した。

表 5 4 遮蔽壁の耐震設計の結果

構築物名 (主要構造)	設計用 水平震度	最大検定比 発生部位	最大 検定比
遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 (鉄筋コンクリート造)	I・Co =1.5×0.2 =0.3	壁部	
		基礎部	

表 5 5 遮蔽壁（ラップルコンクリート下端）の最大接地圧

荷重状態	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )
長期	
短期	

表 5 6 地盤の許容応力度

平成 13 年国土交通省告示第千百十三号 第二（一）項に掲げる式	地盤の許容応力度 (kN/m <sup>2</sup> )
長期 qa	
短期 qa'	

表 5 7 地盤の許容応力度に対する接地圧の最大検定比（長期・短期）

部材 種別	荷重状態	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	場所
接地圧	長期			基礎南側
	短期			基礎南側

付属書類 3-1 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書



1. 設計方針
  1. 1 概要
  1. 2 設備・機器の耐震重要度分類
    - (1) 第1類
    - (2) 第2類
    - (3) 第3類
  1. 3 設備・機器の耐震設計方法
    - (1) 剛構造の判定
    - (2) 耐震設計評価方法
    - (3) 設備・機器の部材強度評価方法
    - (4) 設備・機器の据付部強度評価方法
    - (5) 固有振動数の評価方法
    - (6) 積載物の高さによるモーメントの考慮
  1. 4 設備・機器を支持する基礎の耐震設計方法
    - (1) 評価対象設備
    - (2) 耐震設計評価方法
    - (3) 基礎の材料及び許容応力度
    - (4) 水平震度
2. 基本仕様
  2. 1 設備・機器の耐震重要度分類
    - (1) 第1類
    - (2) 第2類
    - (3) 第3類
  2. 2 設備・機器の性能、個数、設置場所
  2. 3 設備・機器の基本図面
3. 設備・機器の耐震評価結果

## 1. 設計方針

### 1. 1 概要

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。

### 1. 2 設備・機器の耐震重要度分類

安全機能を有する施設は、以下に示す第1類、第2類及び第3類の耐震重要度分類に分類する。なお、本加工施設においては、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務従事者に過度の被ばくを及ぼすおそれのある施設はなく、耐震重要施設あるいはSクラスの設備・機器及び建物はない。

#### (1) 第1類

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。

- ・最小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器
- ・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最小臨界質量以上のウランが集合する可能性のある設備・機器

#### (2) 第2類

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であり、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び熱的制限値を有する設備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うことによりウラン加工施設の安全性が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。

#### (3) 第3類

第1類に属する施設及び第2類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される施設をいう。

なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。上位の分類の設備・機器と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。また、設工認申請対象設備に対し波及的影響を及ぼすおそれのある一般構造物についても耐震評価を実施する。

## 1. 3 設備・機器の耐震設計方法

### (1) 剛構造の判定

設備・機器の耐震設計法は基本的に静的設計法とし、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を考慮した設計とする。また、一次固有振動数が 20 Hz 以上となる設備・機器（以下「剛構造の設備・機器」という。）と 20 Hz 未満で剛構造とならない設備・機器（以下「柔構造の設備・機器」という。）に分類して設計を行う。

### (2) 耐震設計評価方法

#### ① 剛構造の設備・機器

##### ・一次地震力

剛構造の設備・機器は、各耐震重要度分類とも一次設計を行う。一次地震力は  $C_0$  を 0.2 として求めた当該設備・機器の設置階の地震層せん断力係数  $C_i$  に、当該設備・機器の重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものを 20%増しして求める。常時作用している荷重と一次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の主架構が弾性範囲にとどまる設計とする。一次設計に用いる水平地震力を表 1 (1) に示す。

##### ・二次地震力

剛構造の設備・機器のうち、耐震重要度分類第 1 類の設備・機器は二次設計を行う。二次地震力は、一次地震力に 1.5 を乗じたものとし、常時作用している荷重と二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計とする。二次設計に用いる水平地震力を表 1 (2) に示す。

##### ・更なる安全裕度の確保のための設計用水平震度

耐震重要度分類第 1 類の設備・機器の設計では、更なる安全裕度の確保として、水平震度 1.0 に対しても弾性範囲にとどまる設計とする。更なる安全裕度の確保のための設計用水平震度は、上記の一次設計及び二次設計で用いる地震力を上回るため、一次地震力及び二次地震力を用いた設計は包含される。

以上をまとめ、剛構造の設備・機器における設計用水平震度を表 2 に示す。

#### ② 柔構造の設備・機器

柔構造の設備・機器は、(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」の局部震度法(表 3)における水平震度を用いた地震力を算出し、常時作用する荷重と局部震度法による地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。

なお、局部震度法における水平震度(表 3)は、耐震重要度分類第 1 類の設備・機器に対する更なる安全裕度の確保のために用いる設計用水平震度(1.0)を満足している。

#### ③ 波及的影響の評価

波及的影響の評価は、評価対象設備の配置を考慮し干渉する位置に上位の耐震重要度

分類の設備が存在するときに実施する。上位の耐震重要度分類の設備と同じ耐震重要度分類に応じた水平震度を適用し、強度部材に生じる応力が引張強さを超えず過度の変形が生じないこと、及び、アンカーボルトに生じる荷重が許容荷重を超えず転倒しないことを確認する。

本申請において、波及的影響を考慮した設備は次の設備である。

- ・ 気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) No.3 フィルタユニット
- ・ 気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) No.4 フィルタユニット
- ・ 気体廃棄設備 No.2 系統4 (急冷塔給気) 給気フィルタ
- ・ 気体廃棄設備 No.2 系統3 (フィルタ冷却給気) 給気フィルタ
- ・ 気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (自然給気) 給気フィルタ
- ・ 湿式除染機 水洗除染タンク
- ・ 乾式除染機

これらの設備はいずれも耐震重要度分類第3類の設備であるが、耐震重要度分類第2類の設備の近傍に設置又は構造的に一体となっているため、耐震重要度分類第2類の水平震度で耐震評価を行った。

評価の結果、強度部材に生じる応力が引張強さを超えず過度の変形が生じないこと、及び、アンカーボルトに生じる荷重が許容荷重を超えず転倒しないことを確認しており、波及的影響を及ぼすおそれはない。

なお、本申請においては、上記以外の耐震重要度分類第3類の設備で第1類、第2類の設備・機器に対し波及的影響を考慮するものはなく、また、耐震重要度分類第2類の設備で第1類の設備・機器に対し波及的影響を考慮するものはない。

また、第1次申請から第4次申請での下位の耐震重要度分類に属する設備・機器が、本申請での上位の耐震重要度分類に属する設備・機器に対して波及的影響を考慮及ぼすことはない。逆に本申請で下位の耐震重要度分類に属する設備・機器が、第1次申請から第4次申請までの上位の耐震重要度分類に属する設備・機器に波及的影響を及ぼすことはない。

表 1 (1) 剛構造の一次設計における一次地震力

建物	耐震重要度分類	設置階	Ai	地震層せん断力係数 Ci (Ai×0.2)	割り増し係数	一次地震力
第 2 加工棟	第 1 類	4 階	1.559	0.32	1.5×1.2 =1.8	0.58
		3 階	1.266	0.26		0.47
		2 階	1.000	0.20		0.36
		1 階	1.000	0.20		0.36
	第 2 類	4 階	1.559	0.32	1.25×1.2 =1.5	0.48
		3 階	1.266	0.26		0.39
		2 階	1.000	0.20		0.30
		1 階	1.000	0.20		0.30
	第 3 類	4 階	1.559	0.32	1.0×1.2 =1.2	0.39
		3 階	1.266	0.26		0.32
		2 階	1.000	0.20		0.24
		1 階	1.000	0.20		0.24
第 1 廃棄物貯蔵棟	第 2 類	3 階	1.282	0.26	1.25×1.2 =1.5	0.39
		2 階	1.085	0.22		0.33
		中 2 階	1.000	0.20		0.30
		1 階	1.000	0.20		0.30
	第 3 類	3 階	1.282	0.26	1.0×1.2 =1.2	0.32
		2 階	1.085	0.22		0.27
		中 2 階	1.000	0.20		0.24
		1 階	1.000	0.20		0.24
第 3 廃棄物貯蔵棟	第 3 類	3 階	1.192	0.24	1.0×1.2 =1.2	0.29
		2 階	1.000	0.20		0.24
		1 階	1.000	0.20		0.24
発電機・ポンプ棟	第 2 類	1 階	1.000	0.20	1.25×1.2 =1.5	0.30
	第 3 類	1 階	1.000	0.20	1.0×1.2 =1.2	0.24
屋外	第 1 類	地上	1.000	0.20	1.5×1.2 =1.8	0.36
	第 2 類	地上	1.000	0.20	1.25×1.2 =1.5	0.30
	第 3 類	地上	1.000	0.20	1.0×1.2 =1.2	0.24

Ai : 昭和 55 年建設省告示第 1793 号により算出する建物・構造物の振動特性に応じた地震層せん断力の高さ方向の分布係数

表1 (2) 剛構造の二次設計における二次地震力 (第1類のみ)

建物	設置階	Ai	地震層せん断力 係数 Ci (Ai×0.2)	割り増し係数 (一次)	割り増し係数 (二次)	二次地震力
第2加工棟	4階	1.559	0.32	1.5×1.2 =1.8	1.5	0.87
	3階	1.266	0.26			0.71
	2階	1.000	0.20			0.54
	1階	1.000	0.20			0.54
屋外	地上	1.000	0.20			0.54

表2 剛構造の設備・機器における設計用水平震度

建物	設置階	設計用水平震度		
		耐震重要度分類 第1類	耐震重要度分類 第2類	耐震重要度分類 第3類
第2加工棟	4階	1.0	0.48	0.39
	3階	1.0	0.39	0.32
	2階	1.0	0.30	0.24
	1階	1.0	0.30	0.24
第1廃棄物 貯蔵棟	3階	—	0.39	0.32
	2階	—	0.33	0.27
	中2階	—	0.30	0.24
	1階	—	0.30	0.24
第3廃棄物 貯蔵棟	3階	—	—	0.29
	2階	—	—	0.24
	1階	—	—	0.24
屋外	地上	1.0	0.30	0.24

表3 局部震度法における設計用水平震度

建物	設置階	設計用水平震度		
		耐震重要度分類 第1類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第2類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第3類 <sup>※1※2</sup>
第2加工棟	4階	2.0	1.5	1.0 (1.4)
	3階	1.5	1.0	0.6 (0.8)
	2階	1.5	1.0	0.6 (0.8)
	1階	1.0	0.6	0.4 (0.6)
第1廃棄物 貯蔵棟	3階	—	1.5	1.0 (1.4)
	2階	—	1.0	0.6 (0.8)
	中2階	—	1.0	0.6 (0.8)
	1階	—	0.6	0.4 (0.6)
第3廃棄物 貯蔵棟	3階	—	—	1.0
	2階	—	—	0.6
	1階	—	—	0.4
発電機・ ポンプ棟	1階	—	0.6	0.4
屋外	地上	1.0	0.6	0.4

※1: 「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとして記載。

耐震クラスS＝耐震重要度分類第1類

耐震クラスA＝耐震重要度分類第2類

耐震クラスB＝耐震重要度分類第3類

※2: ( ) 内は防振支持された設備・機器に用いる水平震度であり、以下の設備・機器が該当。

- ・ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ 系統Ⅱ 系統Ⅴ (給気系統) 給気ユニット (201AC)
- ・ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ (給気系統) 給気ユニット (203SU)
- ・ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ 系統Ⅷ (給気系統) 給気ユニット (204AC)
- ・ エアスニファ (管理区域内)

### (3) 設備・機器の部材強度評価方法

設備・機器の部材の強度評価は、株式会社構造システム製の構造解析プログラム「FAP-3」バージョン5（以下「FAP-3」という。）又は汎用構造解析プログラム「NX NASTRAN」<sup>注1</sup>バージョン5mp1（以下「NX NASTRAN」という。）を使用し、組合せ応力（引張／圧縮＋曲げ、垂直＋せん断）が許容限界以内であることを確認する。FAP-3 及び NX NASTRAN の使用に当たっては簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラムと FAP-3 及び NX NASTRAN（以下「解析プログラム」という。）の解析結果が整合していることを確認した。設備・機器の部材強度評価フローを図1に示す。

解析プログラムにおける解析モデルの作成においては、強度部材となる主架構（はり、柱）をモデル化し、強度を担保しないはり、柱についてはモデル化せず、その質量による荷重を受ける主架構に荷重を負荷させることで考慮する。ここで、部材は短期荷重作用時に水平方向に与えられる地震荷重による全体変形に伴うモーメントが支配的であることから、要素節点に着目する。なお、設備に含まれる部材や機器であっても、強度を必要としない又は強度に問題ないと判断できるものについては、剛体としてモデル化する又はその質量による荷重を受ける主架構に荷重を負荷させることで考慮する。ここで、強度を必要としない又は強度に問題ないと判断できるのは次のような場合である。

- ・ウラン及び安全機能を有する機器を支持しない部材又は機器であって、それ自身が安全機能を持たず破損しても安全機能への影響がないもの。

該当する設備事例：

- ・センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機の熱風発生器
- ・X線透過試験機 No. 1 のカメラ及びX線発生装置
- ・ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部のロータリーポンプ
- ・堅型定盤 No. 1 の作業台、タラップ及びガイドシャフト
- ・燃料集合体外観検査装置 No. 1 の固定治具
- ・他の機器又は部材に挟まれた部材又は機器であって、負荷される荷重が専ら圧縮荷重であり、その形状から座屈が想定されないもの。

該当する設備事例：

- ・粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機、供給瓶 No. 2-1 供給瓶のロードセル
- ・燃料集合体取扱機 No. 1 のストップフレーム
- ・隣接する強度部材に荷重を伝達する部材又は機器であって、隣接部材よりも断面が大きく、隣接部材の強度を評価することでその強度を担保できるもの。

該当する設備事例：

- ・ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部のチャンバ
- ・燃料集合体取扱機 No. 1 の台座
- ・部材又は機器単体が明らかに剛であり、据付の安定性も確認できたもの。

該当する設備事例：

- ・粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機の粉末混合機
- ・供給瓶 No. 2-1 供給瓶
- ・プレス No. 2-1 本体
- ・燃料開発設備 加熱炉の加熱炉



なお、一部の設備の評価は、解析プログラムを使用せず、構造計算式にて引張荷重及びせん断荷重の評価を実施する。表 9 に示す本申請での対象設備の耐震計算結果のうち、構造計算式を用いた評価を実施した設備はレールの一部と次の設備である。

- ・センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤部材の一部
- ・連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構（減圧装置（屋外））
- ・ホイストクレーン 2 トンチェンブロック
- ・ホイストクレーン 1 トンチェンブロック（第 1 廃棄物貯蔵棟）

上記の組合せ応力が許容限界以内であることの確認は、鋼構造設計規準 2005 年版\*に基づき、組合せ応力（引張／圧縮＋曲げ）及び組合せ応力（垂直＋せん断）の応力設計比を算出し検定比として評価を行う。

\* 改訂版にあたる鋼構造許容応力度設計規準が 2019 年 11 月に刊行されたが、設備設計はそれ以前から継続的に実施しているため、設計方法の連続性を考慮し鋼構造設計規準 2005 年版を適用している。  
なお、改訂による設計への有意な影響がないことを確認している。

注 1：「NX NASTRAN」の概要及び使用対象設備を注 1 表－1 及び注 1 表－2 に示す

注1表-1 NX NASTRANの概要

項目	コード名
	NX NASTRAN
使用目的	3次元有限要素法（はり要素）による固有値解析及び応力解析
開発機関	The MacNeal-Schwendler Corporation(現 MSC Software Corporation) Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
開発時期	1971年 (The MacNeal-Schwendler Corporation)
使用したバージョン	5mp1
コードの概要	<p>NX NASTRAN（以下「本解析コード」という。）は、航空機の機体強度解析を目的として開発された有限要素法による構造解析用の汎用計算機コードである MSC NASTRAN と同じ機能を持つ汎用構造解析プログラムである。</p> <p>適用モデル（主にはり要素、シェル要素、ソリッド要素）に対して、静的解析（線形、非線形）、動的解析（過渡応答解析、周波数応答解析）、固有値解析、伝熱解析（温度分布解析）、熱応力解析、線形座屈解析等の機能を有している。</p> <p>数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木など様々な分野の構造解析に使用されている。</p>
検証(Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p>【検証(Verification)】</p> <p>本解析コードの検証の内容は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>材料力学及び構造力学分野における一般的知見により解を求めることができる体系について、3次元有限要素法（はり要素）による固有値解析、及び応力解析を行い、解析解が理論モデルによる理論解と一致することを確認している。</li> <li>東京理科大学川井教授の行った二層ラーメン構造の実験及び解析結果並びに別プログラム SOLVER による解析結果と本解析コードによる解析結果とが同等であることを確認している。</li> <li>固有値解析で作成した二層ラーメン構造の解析モデルを使用して自重及び水平 1G を考慮した静的解析を行い、計算された部材応力と支点反力について別プログラム SOLVER による解析結果と本解析コードによる解析結果とが同等であることを確認している。</li> </ul> <p>【妥当性確認(Validation)】</p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本解析コードは、自動車、航空宇宙、防衛、工業製品、学術研究等の様々な分野において使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。</li> <li>東京理科大学川井教授の行った二層ラーメン構造の実験値と本解析コードによる解析結果とが同等であることを確認している（固有値解析）。</li> <li>本申請で行う 3次元有限要素法（はり要素）による固有値解析及び応力解析の用途、適用範囲が、上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。</li> </ul>

注1表-2 NX NASTRANの使用設備

対象設備
連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）（ボンベ架台）〔架台及び支持部〕

耐震計算で使用する材料定数は、表4のとおり設定する。部材の許容限界は、建築基準法施行令第90条、建設省告示第2464号「鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件」及び平成13年国土交通省告示第1024号「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」で定まる値を用いる。鋼材の場合、F値（基準強度）としてSS400の厚さ40mm以下のものを用い、長期荷重時及び短期荷重時について引張応力、曲げ応力及び圧縮応力に対する許容限界を設定する。鋼材以外の材料の場合、及び、鋼材であってもSS400と異なるF値を用いる場合は個別に定める。本申請の対象設備で用いるF値を表5に示す。

表4 材料定数

材料	ヤング率 N/mm <sup>2</sup>	せん断弾性係数 N/mm <sup>2</sup>	出典
鋼・铸鋼・鍛鋼	205000	79000	鋼構造設計規準 2005年版
鋼・铸鋼・鍛鋼 <sup>*1</sup>	193000	74000	日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
鋼・铸鋼・鍛鋼 <sup>*2</sup>	195000	75000	日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
鋼・铸鋼・鍛鋼 <sup>*3</sup>	198000	76000	日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
ステンレス鋼 (SUS304)	195000	75000	日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
アルミニウム合金	69000	27000	機械工学便覧(基礎編・応用編) (1987)

\*1 (連続焼結炉 No. 2-1 プレヒート部、ハイヒート部に接する部材の設計温度) における値

\*2 (焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉本体に接する部材の設計温度) における値

\*3 (焼却設備 焼却炉本体に接する部材の設計温度) における値

表5 本申請で用いるF値

材質	F値 (N/mm <sup>2</sup> )	出典
鋼 (SS400, STK400, STKR400, SSC400)	235	鋼構造設計規準 2005 年版
鋼 (SS400) <sup>※1</sup>	t ≤ 16mm 16mm < t ≤ 40mm	日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
鋼 (SS400) <sup>※2</sup>		日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
鋼 (SS400) <sup>※3</sup>		日本機械学会 発電用原子力設備規格設計・建設規格 第I編 (2005)
鋼 (S35C)	305	JIS G 4051 : 1979
鋼 (STKM13A)	215	JIS G 3445 : 2016
鋼 (JIS E 1103 10 kg レール)	398	JIS E 1103 : 1993 軽レール
鋼 (JIS E 1103 22 kg レール)	445	JIS E 1103 : 1993 軽レール
ステンレス鋼 (SUS304)	205	JIS G 4304 : 2015
アルミニウム合金 (A6063-T6)	165	国土交通省告示第1024号
ボルト (SWCH8R) <sup>※4</sup>	235	JIS G 3507-2 : 2005
ボルト (強度区分 4.6)	240	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 4.8)	240	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 5.6)	300	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 6.8)	420	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 8.8)	560	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 10.9)	700	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 12.9)	840	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (F10T)	465	鋼構造設計規準 2005 年版
ボルト (強度区分 A2-50)	210	JIS B 1054-1 : 2013
ボルト (強度区分 A2-70)	450	JIS B 1054-1 : 2013
ボルト (強度区分 A2-80)	560	JIS B 1054-1 : 2013

※1 (連続焼結炉 No. 2-1 プレヒート部、ハイヒート部に接する部材の設計温度) における値

※2 (焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉本体に接する部材の設計温度) における値

※3 (焼却設備 焼却炉本体に接する部材の設計温度) における値

※4 引張強さ 340 N/mm<sup>2</sup> の 70% (238 N/mm<sup>2</sup>) より低い値を適用




図1 設備・機器の部材強度評価フロー

#### (4) 設備・機器の据付部強度評価方法

設備・機器の据付部の強度評価は、解析プログラムを使用し、支点拘束位置での支点反力が許容限界以内であることを確認する。

据付部の強度が許容限界以内であることの確認は、支点反力から引張荷重及びせん断荷重の評価を行い、据付部の許容限界荷重との比を検定比として評価を行う。アンカーボルトの許容限界荷重は、引張方向については、鋼材としてのボルトの許容応力度により求まる許容引張荷重とコンクリートに対する許容引抜荷重の低い方を適用し、せん断方向については、鋼材としてのボルトの許容応力度により求まる許容せん断荷重とコンクリートに対する許容せん断荷重の低い方を適用する。これらの考え方を適用したアンカーボルトの許容引抜荷重及び許容せん断荷重として、建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版の値を適用する。又は、各種合成構造設計指針・同解説に従い許容限界を設定する。各種合成構造設計指針・同解説に従い許容限界を設定するアンカーボルトを表 6 に示す。

設備に取り付けられているボルト（以下「取付ボルト」という。）や床に据え付けられているボルト（以下「据付ボルト」という。）のように、コンクリートの許容引抜荷重を適用しないボルトの許容限界荷重は、鋼材としてのボルトの許容応力度により求まる許容引張荷重及び許容せん断荷重を適用する。

アンカーボルト、取付ボルト及び据付ボルトの許容応力度については、鋼構造設計規準 2005 年版に基づく値を適用する。ここで、鋼材の場合、F 値として SS400 の厚さ 40 mm 以下のものを用いる。鋼材以外の材料の場合、及び、鋼材であっても SS400 と異なる F 値を用いる場合は個別に定める。本申請の対象設備で用いる F 値を表 5 に示す。

なお、レール、配管、気体廃棄設備、ダストモニタ、放射線監視盤、インターロック（検出端、制御部、作動端）の設備のアンカーボルトの評価は、解析プログラムを使用せず、構造計算式にて引張荷重及びせん断荷重の評価を実施する。

表 6 各種合成構造設計指針・同解説に従い許容限界を設定するアンカーボルト

設備・機器	対象

#### (5) 固有振動数の評価方法

設備・機器の固有振動数の評価は、解析プログラムから得られる固有値を直接使用する。多質点系でモデル化された設備・機器に対し、基本波形で振動していると仮定したときの変位ベクトルをもとに得られる運動方程式を設定する。行列で表される運動方程式において、固有振動数を得るためには行列式がゼロとなる連立方程式から、逐次近似の方法にて求めることができる。

#### (6) 積載物の高さによるモーメントの考慮

解析プログラムにおける解析モデルの作成においては、強度部材となる主架構をモデル化し、積載している機器やワーク等（ペレットや燃料棒、保管容器）については、その重量に設計用水平震度を乗じたものを外荷重として負荷している。ここで、設備の主架構に固定されている積載物で、重心の高さによるモーメントの影響を無視できないものについては、重心高さを考慮した仮想剛体にてモデル化するか、重心高さによるモーメントを水平荷重に上乗せして負荷することでその影響を考慮する。影響を考慮する／しないは、重心の高さによるモーメントによる影響と耐震評価において重量に見込んである保守性<sup>□</sup>を比較し、モーメントによる影響が保守性を上回るか否かで判断する。

### 1. 4 設備・機器を支持する基礎の耐震設計方法

#### (1) 評価対象設備

本申請で屋外に設置する非常用電源設備 No. 2 非常用発電機、非常用電源設備 A 非常用発電機及び緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）は、地盤に基礎を設置しその基礎上に設備を設置するため、基礎の耐震評価を行う。また、発電機・ポンプ棟に設置する非常用電源設備 No. 1 非常用発電機は、建物から独立した基礎を持つため、基礎の耐震評価を行う。

設備・機器を支持する基礎の耐震設計方針は、付属書類 2 の 1. 安全機能を有する施設（建物・構築物）の地盤及び地震による損傷の防止に関する設計方針に従う。

これらの基礎は平板載荷試験<sup>\*1</sup>で十分な支持力があることを確認した表層地盤に鉄筋コンクリート造の直接基礎（べた基礎）で支持する。基礎は非常用電源設備 No. 2 非常用発電機及び非常用電源設備 A 非常用発電機で同一の構造であり、基礎上には非常用発電機本体及び重油タンク部各 1 基をそれぞれ別の基礎に設置する。また、非常用電源設備 No. 1 非常用発電機は N 値 30 以上の地盤で支持された基礎上に設置する。緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）は N 値 15 の地盤で支持された基礎上に設置する。

\*1：建築基準法施行令第九十三条の規定により、国土交通大臣が定めた平成 13 年国土交通省告示第千百十三号に基づく試験を行い確認。

## (2) 耐震設計評価方法

加工施設の技術基準に関する規則及び建築基準法に基づき、基礎及び積載している設備・機器に長期荷重（常時作用する荷重）が作用した場合及び短期荷重（常時作用する荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算定する静的地震力）が作用した場合に、構造耐力上主要な部分に生ずる応力度を求め、当該応力度が同施行令第八十九条から第九十四条及び日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準」に準じて定める長期及び短期の許容応力度を超えていないことを確認する。具体的には以下を確認する。

- 1) 基礎の接地圧が許容応力度以内であることを確認する。
- 2) 配筋に生じる引張力及びせん断力が許容応力度以内であることを確認する。
- 3) 基礎版に生じる曲げモーメント及びせん断力がコンクリートの許容応力度以内であることを確認する。

基礎の構造は単純な長方形平板状の直接基礎であるため、計算式による評価を行い必要な耐震性を確保していることを確認する。

準拠する主な法令、規格及び基準は以下のとおり。




- ・ 建築基準法及び関係法令
- ・ (一社) 日本建築学会各基準・指針類
  - 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説
  - 建築基礎構造設計指針
  - 鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

## (3) 基礎の材料及び許容応力度

非常用電源設備 No. 1 非常用発電機、非常用電源設備 No. 2 非常用発電機、非常用電源設備 A 非常用発電機及び緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）の基礎の材料に関する許容応力度は、鉄筋については建築基準法施行令第九十条 表 2 に基づき設定し、コンクリートについては建築基準法施行令第九十一条に基づき設定する。また、これらのうち非常用電源設備 No. 2 非常用発電機及び非常用電源設備 A 非常用発電機の地盤の許容応力度は、平板載荷試験により得られた極限応力度に基づき表 7 に示す許容応力度を用いる。非常用電源設備 No. 1 非常用発電機及び緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）の地盤の許容応力度は平成 13 年国土交通省告示第千百十三号（最終改正 平成 19 年第千二百三十二号）「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を定める件」で N 値より、算定した基礎の地盤の許容応力度を用いる。算定結果を表 8 に示す。







表7 地盤の許容応力度 (単位 kN/m<sup>2</sup>)

各応力度	採用値
極限応力度 $q_b$	 (平板載荷試験結果)
長期許容応力度 $q_a = 1/3 \times q_b$	
短期許容応力度 $q_a' = 2/3 \times q_b$	

地盤の許容応力度は平成13年国土交通省告示第千百十三号(最終改正平成19年)に基づく平板載荷試験結果により得られた極限応力度  $q_b$  から求めた。

表8 地盤の許容応力度の算定結果

平成13年国土交通省告示第千百十三号 第二(一)項に掲げる式	地盤の許容応力度(kN/m <sup>2</sup> )	
	非常用電源設備 No.1 非常用発電機	緊急設備 緊急遮断弁(都市ガス)
長期許容応力度 $q_a = 1/3 \times q_b$		
短期許容応力度 $q_a' = 2/3 \times q_b$		

(4) 水平震度

非常用電源設備 非常用発電機及び重油タンク部の水平震度は耐震重要度分類第2類の設備・機器として、耐震重要度分類に応じた割り増し係数 1.25 に 20%増しして算定する。水平震度の算定方法は、建築基準法施行令第88条4項に基づく地下部分に作用する地震層せん断力係数(0.1)を用いて設定した。また、基礎に積載する非常用電源設備 非常用発電機及び重油タンク部については、一次固有振動数から柔構造の設備・機器は局部震度法に基づく水平震度 0.6、剛構造の設備・機器は水平震度 0.3 をそれぞれ設定した。

水平震度(基礎):

$$K = 0.1 \times 1.25 \times 1.2 = 0.15$$

水平震度\*1(非常用発電機):

$$K = 0.6、0.3$$

水平震度\*2(重油タンク部):

$$K = 0.3$$

\*1: 非常用電源設備 No.2 非常用発電機、非常用電源設備 A 非常用発電機は  $K=0.6$ 、非常用電源設備 No.1 非常用発電機は  $K=0.3$

\*2: 非常用電源設備 No.2 非常用発電機 重油タンク部、非常用電源設備 A 非常用発電機 重油タンク部は  $K=0.3$

緊急遮断弁基礎の水平震度は、耐震重要度分類第1類の設備・機器として、耐震重要度分類に応じた割り増し係数 1.5 に 20%増しして算定する。水平震度の算定方法は、建築基準法施行令第88条4項に基づく地下部分に作用する地震層せん断力係数(0.1)を用いて設定した。また、基礎に積載する緊急遮断弁の水平震度は第1類設備として更なる安全裕度を考慮した 1.0 G を設定した。

水平震度(基礎):

$$K = 0.1 \times 1.5 \times 1.2 = 0.18$$

水平震度(緊急遮断弁):

$$K = 1.0$$

## 2. 基本仕様

### 2. 1 設備・機器の耐震重要度分類

今回の申請に係る設備・機器は、耐震設計上の重要度分類を行い次のように分類する。なお、気体廃棄設備のダクト及びダクトと一体として耐震評価を行う設備・機器（フィルタユニット（設備排気用）、閉じ込め弁、閉じ込めダンパー、防火ダンパー）の耐震重要度分類は付属書類3-2に示す。また、配管及び配管と一体として耐震評価を行う設備・機器（緊急遮断弁、手動閉止弁）の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。

#### (1) 第1類

##### (第2加工棟)

- ・粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト
- ・粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機
- ・粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機
- ・粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機
- ・粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器
- ・粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフト
- ・供給瓶 No. 2-1 供給瓶
  - \* 粉末取出配管部の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
- ・プレス No. 2-1
- ・焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機
- ・焙焼炉 No. 2-1 破碎装置
- ・焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード
- ・焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機
- ・焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉
- ・計量設備架台 No. 4
- ・焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部
- ・焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット採取部
- ・焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部
- ・焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部
- ・焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 段積装置部
- ・有軌道搬送装置
- ・連続焼結炉 No. 2-1
  - ・自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）
    - \* 窒素ガス配管、窒素ガス導入弁、アンモニア分解ガス装置弁の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
  - ・空気混入防止機構
  - ・失火検知機構
  - ・過加熱防止機構
  - ・冷却水圧力低下検知機構
  - ・圧力逃がし機構

- ・焼結ボート置台 焼結ボート置台部
- ・焼結ボート置台 焼結ボート解体部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ搬送部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ保管台部
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 2 部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 目視検査部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部
- ・ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 波板移載部
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク
- ・計量設備架台 No. 7
- ・ペレット検査台 No. 1
- ・2 ton 天井クレーン No. 1
- ・2.8 ton 天井クレーン
- ・スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1
- ・スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1
- ・スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1
- ・ペレット保管ラック D 型 No. 2-1
- ・ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車
- ・ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 1
- ・ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 2
- ・ペレット搬送設備 No. 4 ペレットリフター
- ・ペレット搬送設備 No. 4 ペレット保管箱受台
- ・ペレット保管ラック E 型リフター
- ・5 ton 天井クレーン
- ・分析試料保管棚
- ・開発試料保管棚
- ・消火設備 自動式の消火設備
- ・緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）
- ・緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）
- ・緊急設備 漏水検知器 \*検知帯は除く
- ・緊急設備 防水カバー \*第 1 類の設備に設置するもの

- ・緊急設備 防護板 \*第1類の設備に設置するもの

(屋外)

- ・緊急設備 感震計
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) ※1
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (水素ガス) ※1
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (プロパンガス) ※1
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス) ※1※2

※1: 緊急遮断弁制御盤の耐震重要度分類を示す。緊急遮断弁本体の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。

※2: 緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス) の緊急遮断弁制御盤は耐震重要度分類第2類の第1廃棄物貯蔵棟の建物壁面に耐震重要度分類第1類で固定する。

(2) 第2類

(第2加工棟)

- ・X線透過試験機 No. 1
- ・ヘリウムリーク試験機 No. 1 トレイ挿入部
- ・ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部
- ・燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (B) 部
- ・燃料棒検査台 No. 1 石定盤部
- ・燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (C) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 4 ストックコンベア (1) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 4 燃料棒移載 (3) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒移載 (4) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (1) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (2) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (1) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (2) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (5) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 6 ストックコンベア (2) 部
- ・燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (6) 部
- ・組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1)
- ・組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1)
- ・組立機 No. 1 組立定盤部
- ・組立機 No. 1 スウェーピング部
- ・組立機 No. 2 組立定盤部
- ・組立機 No. 2 スウェーピング部
- ・燃料集合体取扱機 No. 1
- ・堅型定盤 No. 1
- ・燃料集合体外観検査装置 No. 1
- ・立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (D) 部

- ・立会検査定盤 No. 1 石定盤部
- ・立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (E) 部
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 I (部屋排気系統) 排風機 (301-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 II (部屋排気系統) 排風機 (302-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 III (部屋排気系統) 排風機 (303-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 IV (部屋排気系統) 排風機 (304-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 V (局所排気系統) 排風機 (305-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VI (局所排気系統) 排風機 (306-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VII (部屋排気系統) 排風機 (307-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VIII (局所排気系統) 排風機 (308-F)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 I (部屋排気系統) フィルタユニット (FU-401)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 II (部屋排気系統) フィルタユニット (FU-402)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 III (部屋排気系統) フィルタユニット (FU-403)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 IV (部屋排気系統) フィルタユニット (FU-404)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 V (局所排気系統) フィルタユニット (FU-405)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VI (局所排気系統) フィルタユニット (FU-406)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VII (部屋排気系統) フィルタユニット (FU-407)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VIII (局所排気系統) フィルタユニット (FU-408)
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 I 系統 II 系統 V 差圧計
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 III 系統 VI 差圧計
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 IV 差圧計
- ・気体廃棄設備 No. 1 系統 VII 系統 VIII 差圧計
- ・ダストモニタ (換気用モニタ)
  - \* サンプリング配管の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・放射線監視盤 (ダストモニタ)
- ・ダストモニタ (排気用モニタ)
  - \* サンプリング配管の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・放射線監視盤 (ガンマ線エリアモニタ)
- ・燃料開発設備 スクラップ処理装置
- ・燃料開発設備 試料調整用フード
- ・燃料開発設備 試料調整用フード No. 1
- ・燃料開発設備 試料調整用フード No. 2
- ・燃料開発設備 粉末取扱フード
- ・燃料開発設備 加熱炉
  - ・自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)
    - \* 窒素ガス配管、窒素ガス導入弁、アンモニア分解ガス装置弁、水素ガス装置弁の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・空気混入防止機構
- ・過加熱防止機構
- ・圧力逃がし機構

- ・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉
  - ・空気混入防止機構
  - ・過加熱防止機構
  - ・圧力逃がし機構

(第1 廃棄物貯蔵棟)

- ・気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) No.1 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) No.2 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) No.3 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) No.4 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) No.5 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) No.6 排風機
- ・気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) No.1 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) No.2 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) No.5 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) No.8 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No.2 系統1 系統2 系統3 系統4 差圧計
- ・焼却設備 焼却炉
  - ・失火検知機構
  - ・過加熱防止機構
  - ・圧力逃がし機構

\* 圧力逃がし配管及び圧力逃がし弁の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
- ・焼却設備 バグフィルタ
- ・焼却設備 投入プッシャ
- ・焼却設備 前処理フード
- ・焼却設備 フィルタ処理フード
- ・焼却設備 投入リフタ
- ・焼却設備 急冷塔
- ・ホイストクレーン 2トンチェンブロック
- ・ホイストクレーン 1トンチェンブロック
- ・放射線監視盤 (ダストモニタ)
- ・ダストモニタ (排気用モニタ)

\* サンプリング配管の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。

- ・緊急設備 漏水検知器 \*検知帯は除く
- ・緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器 (都市ガス)
- ・緊急設備 防水カバー \*第2類の設備に設置するもの
- ・緊急設備 防護板 \*第2類の設備に設置するもの

(発電機・ポンプ棟)

- ・非常用電源設備 No.1 非常用発電機

(屋外)

- ・非常用電源設備 No.2 非常用発電機
- ・非常用電源設備 A 非常用発電機

(3) 第3類

(第2加工棟)

- ・気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ (給気系統) 給気ユニット (201AC)
- ・気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ (給気系統) 給気ユニット (202AC)
- ・気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ (給気系統) 給気ユニット (203SU)
- ・気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ (給気系統) 給気ユニット (204AC)
- ・第1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.1
- ・第1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.2
- ・第1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.3
- ・第1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.4
- ・第1 廃液処理設備 遠心分離機 No.1
- ・第1 廃液処理設備 遠心分離機 No.2
- ・第1 廃液処理設備 遠心分離機 No.3
- ・第1 廃液処理設備 遠心分離機 No.4
- ・第1 廃液処理設備 遠心ろ過機 No.1
- ・第1 廃液処理設備 遠心ろ過機 No.2
- ・第1 廃液処理設備 ろ過水槽 No.1
- ・第1 廃液処理設備 ろ過水槽 No.2
- ・第1 廃液処理設備 処理水槽 No.1
- ・第1 廃液処理設備 処理水槽 No.2
- ・第1 廃液処理設備 処理水槽 No.3
- ・第1 廃液処理設備 処理水槽 No.4
- ・分析廃液処理設備 反応槽
- ・分析廃液処理設備 ろ過水貯槽
- ・分析廃液処理設備 スラッジ乾燥機
- ・開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽
- ・開発室廃液処理設備 遠心分離機
- ・開発室廃液処理設備 貯槽
- ・第2 廃液処理設備 集水槽
- ・第2 廃液処理設備 集水槽 No.2
- ・第2 廃液処理設備 凝集槽
- ・第2 廃液処理設備 沈殿槽 No.1
- ・第2 廃液処理設備 タンク No.1
- ・第2 廃液処理設備 沈殿槽 No.2
- ・第2 廃液処理設備 タンク No.2
- ・第2 廃液処理設備 加圧脱水機

- ・第2 廃液処理設備 スラッジ乾燥機
- ・第2 廃液処理設備 ろ過装置 No. 1
- ・第2 廃液処理設備 ろ過装置 No. 2
- ・第2 廃液処理設備 受水槽 No. 1
- ・第2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 1
- ・第2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 2
- ・第2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 3
- ・第2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 4
- ・ハンドフットクロスモニタ
- ・エアスニファ (管理区域内)
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
- ・ガンマ線エリアモニタ 検出器
- ・エアスニファ (排気口)
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備 (放送設備 (スピーカ))
- ・消火設備 屋内消火栓
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類3-3に示す。
- ・分析設備 粉末取扱フード No. 1
- ・分析設備 粉末取扱フード No. 2
- ・分析設備 粉末取扱フード No. 3
- ・分析設備 ドラフトチャンバ No. 1
- ・分析設備 ドラフトチャンバ No. 2
- ・分析設備 ドラフトチャンバ No. 3
- ・燃料開発設備 プレス
- ・緊急設備 防護板
  - \* 第3類の設備に設置するもの

(第1 廃棄物貯蔵棟)

- ・気体廃棄設備 No. 2 系統3 (局所排気系統) No. 3 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統3 (局所排気系統) No. 4 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統4 (局所排気系統) No. 6 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統4 (局所排気系統) No. 7 フィルタユニット
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統1 系統2 系統3 系統4 (給気系統) 給気フィルタ
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統4 (急冷塔給気) 給気フィルタ
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統3 (フィルタ冷却給気) 給気フィルタ
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統1 系統2 系統3 系統4 (自然給気) 給気フィルタ
- ・気体廃棄設備 No. 2 系統1 系統2 系統3 系統4 (給気系統) 給気ファン
- ・W 1 廃液処理設備 蒸発乾固装置
- ・W 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽
- ・W 1 廃液処理設備 タンク No. 1



- ・W 1 廃液処理設備 タンク No. 2
- ・W 1 廃液処理設備 タンク No. 3
- ・W 1 廃液処理設備 ろ過機
- ・W 1 廃液処理設備 圧搾脱水機
- ・W 1 廃液処理設備 スラッジ乾燥機
- ・W 1 廃液処理設備 受水槽
- ・W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 1
- ・W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 2
- ・W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 3
- ・湿式除染機 湿式除染部
- ・湿式除染機 水洗除染タンク
- ・乾式除染機
- ・ハンドフットクロスモニタ
- ・エアスニファ (管理区域内)
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・エアスニファ (排気口)
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備 (放送設備 (スピーカ))
- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備 (所内携帯電話機 (PHS アンテナ))
- ・火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器)
- ・火災感知設備 自動火災報知設備 (受信機)
- ・緊急設備 非常用照明
- ・緊急設備 誘導灯

#### (第3 廃棄物貯蔵棟)

- ・ホイストクレーン 1 トンチェンブロック
- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備 (放送設備 (スピーカ))
- ・火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器)
- ・火災感知設備 自動火災報知設備 (受信機)
- ・緊急設備 非常用照明
- ・緊急設備 誘導灯

#### (発電機・ポンプ棟)

- ・火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器)
- ・緊急設備 非常用照明
- ・緊急設備 誘導灯
- ・緊急設備 送水ポンプ自動停止装置

#### (屋外)

- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備 (所内携帯電話機 (PHS アンテナ))

- ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカー））
- ・消火設備 屋外消火栓
  - \* 配管の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。
- ・緊急設備 上水送水用緊急遮断弁
  - \* 緊急遮断弁制御盤の耐震重要度分類を示す。緊急遮断弁本体の耐震重要度分類は付属書類 3-3 に示す。

## 2. 2 設備・機器の性能、個数、設置場所

各設備・機器の性能、個数、設置場所に係る仕様表番号を表 9 の仕様表の列に示す。

## 2. 3 設備・機器の基本図面

各設備・機器の基本図面に係る図面番号を表 9 の基本図面の列に示す。

## 3. 設備・機器の耐震評価結果

今回の申請に係る設備・機器について、長期荷重時及び短期荷重時における耐震評価を実施した。長期荷重時（常時作用する荷重）については、設備・機器の各部材に発生する長期応力度が長期許容限界以内であることを確認した。短期荷重時については、長期荷重と設計用水平震度を組み合わせた荷重を用いて、設備・機器の各部材に発生する短期応力度が短期許容限界以内であることを確認した。なお、取付ボルトの計算結果の記載を省略するが、全て部材又はアンカーボルトの検定比よりも低いことを確認している。また、設備・機器を支持する基礎については基礎の接地圧が地盤の許容応力度以内であることを確認した。耐震計算結果を表 9 に示す。

なお、耐震重要度分類第 3 類の設備・機器については耐震計算結果の記載を省略するが、強度評価結果が許容限界以内であることを確認した。

また、以下の耐震重要度分類 1、2 類設備については、耐震評価上問題ない<sup>\*</sup>ことが明らかであるため耐震計算結果の記載を省略する。

- ・パイロットバーナ（連続焼結炉 No. 2-1 空気混入防止機構として出入り口扉用に設置するもの）
- ・失火検知器（連続焼結炉 No. 2-1 失火検知機構として出入り口扉用に設置するもの）
- ・冷却水 接点付圧力計（連続焼結炉 No. 2-1 冷却水圧力低下検知機構）
- ・イグナイター（加熱炉 空気混入防止機構及び小型雰囲気可変炉 空気混入防止機構）
- ・バネ式安全弁（加熱炉 圧力逃がし機構及び小型雰囲気可変炉 圧力逃がし機構）
- ・検知部及び可燃性ガス漏えい警報盤（可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）、可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）、可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス））
- ・緊急遮断弁制御盤（緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）、緊急遮断弁（水素ガス）、緊急遮断弁（プロパンガス）、緊急遮断弁（都市ガス））

\*連続焼結炉 No. 2-1 緊急遮断弁制御盤 B は表 9 に示す。

- ・検知部及び表示部（感震計）
- ・差圧計（気体廃棄設備 No. 1 系統 I 系統 II 系統 V 差圧計、気体廃棄設備 No. 1 系統 III 系統

VI 差圧計、気体廃棄設備 No. 1 系統IV 差圧計、気体廃棄設備 No. 1 系統VII系統VIII 差圧計、気体廃棄設備 No. 2 系統 1 系統 2 系統 3 系統 4 差圧計)

- ・自動式の消火設備（消火設備 自動式の消火設備）
- ・漏水検知器、漏水表示盤（緊急設備 漏水検知器）
- ・防水カバー
- ・防護板（連続焼結炉 No. 2-1、プレス No. 2-1 及び焙焼炉 No. 2-1 破砕装置、気体廃棄設備 No. 2 系統 1（部屋排気系統） No. 1 排風機に設置するもの）

※アンカーボルトで天井、壁又は床に固定するか、ボルトで設備に固定する。アンカーボルトは M6 以上のあと施工金属拡張又は接着系とし、材料は SS400 以上の強度を有する鋼又は SUS304 以上の強度を有するステンレス鋼とする。設備固定のボルトは M4 以上とし、材料は SS400 以上の強度を有する鋼又は SUS304 以上の強度を有するステンレス鋼とする。アンカーボルトの短期引抜許容値は 1690 N 以上、短期せん断許容値は 2500 N 以上、ボルトの短期引張許容値は 1930 N 以上、短期せん断許容値は 1110 N 以上であり、これらの設備・機器の質量（30 kg 以下(300 N 以下)）に対して十分な耐荷重がある。

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (1/8)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
							部材	アンカーボルト		
粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト	第1類	1階	1.0	パーティカルリフト本体	柔	有			表ハ-2P 設-2-1	図ハ-2P 設-2-1
パーティカルリフト昇降部				10.0						
周回コンベア部(1)(2)(4)				15.5						
周回コンベア部(3)				15.3						
架台				4.3						
粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機	第1類	1階	1.0	23.5	剛	無			表ハ-2P 設-2-2	図ハ-2P 設-2-2
粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機	第1類	1階	1.0	22.2	剛	無			表ハ-2P 設-3-1	図ハ-2P 設-3-1
粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	第1類	1階	1.0	架台	柔	有			表ハ-2P 設-3-2	図ハ-2P 設-3-2
支持架台				9.9					7.0	
粉末搬送機 No. 2-1	第1類	1階	1.5※1	粉末搬送容器	柔	無			表ハ-2P 設-4-1	図ハ-2P 設-5-1
				粉末搬送容器昇降リフト 本体					10.9	
				フード(A)部			5.1	有		
フード(B)部	21.2	剛								
供給瓶 No. 2-1	第1類	1階	1.0	18.0	柔	有	表ハ-2P 設-6-1	図ハ-2P 設-6-1		
プレス No. 2-1	第1類	1階	1.0	6.0	柔	有	表ハ-2P 設-7-1	図ハ-2P 設-7-1		
焙焼炉 No. 2-1	第1類	1階	1.0	研磨屑乾燥機	柔	有	表ハ-2P 設-8-1	図ハ-2P 設-8-1		
				粉末取扱機			4.4	表ハ-2P 設-9-1	図ハ-2P 設-9-1	
				焙焼炉			6.9	表ハ-2P 設-9-2	図ハ-2P 設-9-2	
				破碎装置 上部				6.3	表ハ-2P 設-8-2	図ハ-2P 設-8-2
				破碎装置 下部			6.3	表ハ-2P 設-8-3	図ハ-2P 設-8-3	
粉末取扱フード 本体	6.9	柔								
粉末取扱フード 計量部	22.0	剛								

※1 粉末搬送容器昇降リフト本体は1階天井に固定。粉末搬送容器は粉末搬送容器昇降リフト本体が支持する容器部分であり、粉末搬送容器昇降リフト本体の耐震評価において荷重として負荷している。

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (2/8)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
							部材	アンカーボルト		
計量設備架台 No. 4	第1類	1階	1.0	17.0	柔	有			表ハ-2P 設-10-1	図ハ-2P 設-10-1
焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置	第1類	1階	1.0	15.0	柔	有			表ハ-2P 設-11-1	図ハ-2P 設-11-1
									表ハ-2P 設-11-2	図ハ-2P 設-11-2
									表ハ-2P 設-11-3	図ハ-2P 設-11-3
焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置	第1類	1階	1.0	13.0	柔	有			表ハ-2P 設-11-4	図ハ-2P 設-11-4
				29.0	剛	無			表ハ-2P 設-11-5	図ハ-2P 設-11-5
有軌道搬送装置	第1類	1階	1.0	1.4	柔	有			表ハ-2P 設-12-1	図ハ-2P 設-12-1
台車 レール				24.9	剛					
連続焼結炉 No. 2-1 入口コンベア部	第1類	1階	1.0	20.8	剛	有			表ハ-2P 設-13-1	図ハ-2P 設-13-1
投入部			1.0	5.4	柔	無				
本体部-1(プレヒート部) <sup>※6</sup>			1.0	7.1	柔	無				
本体部-2(ハイヒート部) <sup>※7</sup>			1.0	4.9	柔	無				
本体部-3(チャンバー出口)			1.0	4.4	柔	無				
取出部			1.0	5.3	柔	無				
出口コンベア部			1.0	15.5	柔	有				
自動窒素ガス切替機構 (ボンベ架台)			1.0	124.7	剛	無				
自動窒素ガス切替機構 (減圧装置 (屋外))			1.0 <sup>※2</sup>	—	柔	有				
自動窒素ガス切替機構 (架台 (屋内))			1.5 <sup>※1</sup>	6.3	柔	有				
排気口 (空気混入防止機構、失火検知機構)			1.0 <sup>※2</sup>	—	柔	無				
圧力逃がし機構	1.0 <sup>※2</sup>	—	柔	無						
制御盤、動力盤、トランス盤、緊急遮断弁制御盤B	1.0 <sup>※2</sup>	—	柔	無						

※1 1階の天井に固定。 ※2 保守的に柔構造設備として水平震度を設定。

※3 一体構造の設備で連続焼結炉 No. 2-1 本体部に直接据え付ける設備は据付ボルト評価のみ実施。

※4 一体構造の設備で床又は壁に直接据え付ける設備はアンカーボルト評価のみ実施。 ※5 評価値は検定比が最大となった設備を掲載した。

※6 連続焼結炉 No. 2-1 本体部-1 (プレヒート部) 及び連続焼結炉 No. 2-1 過加熱防止機構については一体として耐震評価を実施している。

※7 連続焼結炉 No. 2-1 本体部-2 (ハイヒート部) 及び連続焼結炉 No. 2-1 過加熱防止機構については一体として耐震評価を実施している。

表9 耐震計算結果(1) 第2加工棟設備(3/8)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数(Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
								部材	アンカーボルト		
焼結ボート置台	焼結ボート置台部	第1類	1階	1.0	15.5	柔	有			表ハ-2P設-14-1	図ハ-2P設-14-1
	焼結ボート解体部									表ハ-2P設-14-2	図ハ-2P設-14-2
ペレット搬送設備 No. 2-1	SUSトレイ搬送部	第1類	1階	1.0	2.2	柔	有			表ハ-2P設-15-2	図ハ-2P設-15-2
	ペレット移載部									表ハ-2P設-15-1	図ハ-2P設-15-1
	SUSトレイ保管台部									表ハ-2P設-15-3	図ハ-2P設-15-3
センタレス研削装置 No. 2-1	ペレット供給機	第1類	1階	1.0	14.3	柔	有			表ハ-2P設-16-1	図ハ-2P設-16-1
	センタレス研削盤				6.3					表ハ-2P設-16-2	図ハ-2P設-16-2
	ペレット乾燥機				11.1					表ハ-2P設-16-3	図ハ-2P設-16-3
ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置	ペレット検査台部	第1類	1階	1.0	9.8	柔	有			表ハ-2P設-17-1	図ハ-2P設-17-1
	ペレット移載部				14.2					表ハ-2P設-17-2	図ハ-2P設-17-2
	ペレット採取部				9.1					表ハ-2P設-17-3	図ハ-2P設-17-3
ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置	波板搬送コンベア No. 1部	第1類	1階	1.0	7.0	柔	有			表ハ-2P設-18-1	図ハ-2P設-18-1
	波板搬送コンベア No. 2部				11.9					表ハ-2P設-18-2	図ハ-2P設-18-1
	目視検査部				10.3					表ハ-2P設-18-3	図ハ-2P設-18-3
ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置	入庫前コンベア部	第1類	1階	1.0	9.5	柔	有			表ハ-2P設-18-4	図ハ-2P設-18-4
	波板移載部				12.3					表ハ-2P設-18-5	図ハ-2P設-18-5
センタレス研削装置 No. 2-1	研磨屑回収装置	第1類	1階	1.0	7.6	柔剛	有			表ハ-2P設-19-1	図ハ-2P設-19-1
	研削液タンク				65.5						

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (4/8)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面														
							部材	アンカーボルト																
計量設備架台 No. 7	第1類	1階	1.0	16.4	柔	有	-	-	表ハ-2P 設-20-1	図ハ-2P 設-20-1														
ペレット検査台 No. 1	第1類	1階	1.0	5.6	柔	有			-	-	表ハ-2P 設-21-1	図ハ-2P 設-21-1												
本体				13.9																				
計量部	第2類	2階	1.0	3.7	柔	有					-	-	表ニ-2P 設-2-1	図ニ-2P 設-2-1										
X線透過試験機 No. 1	第2類	2階	1.0	17.2	柔	無							-	-	表ニ-2P 設-3-1	図ニ-2P 設-3-1								
ヘリウムリーク試験機 No. 1				ヘリウムリーク試験部		17.8											有							
燃料棒検査台 No. 1	第2類	2階	1.0	13.9	柔	有									-	-	表ニ-2P 設-4-1	図ニ-2P 設-4-1						
				燃料棒移送 (B) 部															0.30	36.2	剛			
				石定盤部															0.30	22.1	剛			
燃料棒移送 (C) 部	第2類	2階	1.0	7.7	柔	有											-	-	表ニ-2P 設-5-1	図ニ-2P 設-5-1				
燃料棒搬送設備 No. 4				第2類		2階															1.0	3.0	柔	有
燃料棒移載 (3) 部																						6.4		柔
燃料棒移送 (1) 部	—	柔	無																					
燃料棒搬送設備 No. 5	第2類	2階	1.0	2.8	柔	有													-	-	表ニ-2P 設-6-1	図ニ-2P 設-6-1		
				燃料棒移載 (4) 部		6.4	柔	有																
				燃料棒置台 (1) 部		—	柔	無																
				燃料棒置台 (2) 部		8.6	柔	有																
				燃料棒コンベア (1) 部		19.4	柔	有																
				燃料棒コンベア (2) 部		12.6	柔	有																

※1 燃料棒移載 (3) 部～(6) 部の装置は、同一設計のため共通評価とした。

※2 レールは積載物に合わせて柔構造の設備として評価した。

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (5/8)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
								部材	アンカーボルト		
燃料棒搬送設備 No. 6	燃料棒移載 (5) 部 架台装置 <sup>※1</sup>	第2類	2階	1.0	2.8	柔	有	-	-	表ニ-2P 設-7-1	図ニ-2P 設-7-1
	レール				6.4	柔	有				
	ストックコンベア (2) 部				-	柔 <sup>※2</sup>	無				
	燃料棒移載 (6) 部 装置 <sup>※1</sup>				5.6	柔	有			表ニ-2P 設-7-2	図ニ-2P 設-7-2
	レール				6.4	柔	有			表ニ-2P 設-7-3	図ニ-2P 設-7-1
					-	柔 <sup>※2</sup>	無				
組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1)		第2類	2階	1.0	7.5	柔	有	-	-	表ホ-2P 設-2-1	図ホ-2P 設-2-1
組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1)										表ホ-2P 設-2-2	図ホ-2P 設-2-1
組立機 No. 1	組立定盤部	第2類	2階	0.30	20.3	剛	有	-	-	表ホ-2P 設-3-1	図ホ-2P 設-3-1
	スウェーピング部									表ホ-2P 設-3-2	図ホ-2P 設-3-1
組立機 No. 2 <sup>※3</sup>	組立定盤部									表ホ-2P 設-4-1	図ホ-2P 設-3-1
	スウェーピング部									表ホ-2P 設-4-2	図ホ-2P 設-3-1
燃料集合体取扱機 No. 1		第2類	2階	1.0	8.6	柔	有	-	-	表ホ-2P 設-5-1	図ホ-2P 設-5-1
堅型定盤 No. 1		第2類	2階	1.0	9.5	柔	有	-	-	表ホ-2P 設-6-1	図ホ-2P 設-6-1
燃料集合体外観検査装置 No. 1		第2類	2階	0.30	20.7	剛	有	-	-	表ホ-2P 設-7-1	図ホ-2P 設-7-1
立会検査定盤 No. 1	燃料棒移送 (D) 部	第2類	2階	1.0	7.4	柔	有	-	-	表ホ-2P 設-8-1	図ホ-2P 設-8-1
	石定盤部 <sup>※4</sup>			0.30	36.2	剛				表ホ-2P 設-8-2	図ホ-2P 設-8-2
	燃料棒移送 (E) 部			1.0	13.3	柔				表ホ-2P 設-8-3	図ホ-2P 設-8-3

※1 燃料棒移載 (3) 部～ (6) 部の装置は、同一設計のため共通評価とした。

※2 レールは積載物に合わせて柔構造の設備として評価した。

※3 「組立機 No. 1」と同一設計であることから共通評価とした。

※4 「燃料棒検査台 No. 1 石定盤部」と同一設計であることから共通評価とした。



表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (6/8)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
								部材	アンカーボルト		
2 ton 天井クレーン No. 1	ガーダ部	第1類	3階	1.5	2.6	柔	有		表ホ-2P 設-9-1	図ホ-2P 設-9-1	
2. 8 ton 天井クレーン	走行レール										表ホ-2P 設-10-1
スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1		第1類	1階	1.0	23.5	剛	無		表ホ-2P 設-2-1	図ホ-2P 設-2-1	
スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1		第1類	1階	1.0	11.4	柔	無		表ホ-2P 設-3-1	図ホ-2P 設-3-1	
スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1		第1類	1階	1.0	20.2	剛	無		表ホ-2P 設-4-1	図ホ-2P 設-4-1	
ペレット保管ラック D 型 No. 2-1 ※2		第1類	1階	1.0	23.5	剛	無		表ホ-2P 設-5-1	図ホ-2P 設-5-1	
ペレット搬送設備 No. 3	ペレット保管箱台車 台車 レール	第1類	1階	1.0	9.8	柔	有		表ホ-2P 設-6-1	図ホ-2P 設-6-1	
ペレット搬送設備 No. 3	ペレット保管箱台車 No. 1 台車 レール	第1類	1階	1.0	13.2	柔	有		表ホ-2P 設-6-2	図ホ-2P 設-6-2	
	ペレット保管箱台車 No. 2 台車 レール				7.3	柔	有		表ホ-2P 設-6-3	図ホ-2P 設-6-3	
ペレット搬送設備 No. 4	ペレットリフター 本体 リフト昇降部	第1類	2階	1.5	6.6	柔	有		表ホ-2P 設-7-1	図ホ-2P 設-7-1	
	ペレット保管箱受台 本体 昇降部				15.9				柔	有	表ホ-2P 設-7-2
ペレット保管ラック E 型リフター		第1類	2階	1.5	3.69	柔	有		表ホ-2P 設-8-1	図ホ-2P 設-8-1	
5 ton 天井クレーン	ガーダ部	第1類	3階	1.5	6.8	柔	有		表ホ-2P 設-10-1	図ホ-2P 設-10-1	
	走行レール										表ホ-2P 設-11-1
分析試料保管棚		第1類	3階	1.5	7.3	柔	無	表ホ-2P 設-12-1	図ホ-2P 設-12-1		
開発試料保管棚※3		第1類	3階	1.5	7.3	柔	無				

※1 台車部又はガーダ部に合わせ柔構造として評価した。

※2 「スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1」と同一設計であることから共通評価とした。

※3 「分析試料保管棚」と同一設計であることから共通評価とした。

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (7/8)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
								部材	アンカーボルト		
気体廃棄設備 No. 1 系統 I (部屋排気系統)	排風機 (301-F)	第2類	4階	1.5	—	柔※2	無			表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 II (部屋排気系統)	排風機 (302-F)									表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 III (部屋排気系統)	排風機 (303-F)									表ト-2P 設-2-2	図ト-2P 設-2-2-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 IV (部屋排気系統)	排風機 (304-F)									表ト-2P 設-2-3	図ト-2P 設-2-3-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 V (局所排気系統)	排風機 (305-F)									表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VI (局所排気系統)	排風機 (306-F)									表ト-2P 設-2-2	図ト-2P 設-2-2-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VII (部屋排気系統)	排風機 (307-F)									表ト-2P 設-2-4	図ト-2P 設-2-4-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VIII (局所排気系統)	排風機 (308-F)									表ト-2P 設-2-4	図ト-2P 設-2-4-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 I (部屋排気系統)	フィルタユニット (FU-401)	第2類	3階	1.0	—	柔※2	無			表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 II (部屋排気系統)	フィルタユニット (FU-402)									表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 III (部屋排気系統)	フィルタユニット (FU-403)									表ト-2P 設-2-2	図ト-2P 設-2-2-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 IV (部屋排気系統)	フィルタユニット (FU-404)									表ト-2P 設-2-3	図ト-2P 設-2-3-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 V (局所排気系統)	フィルタユニット (FU-405)									表ト-2P 設-2-1	図ト-2P 設-2-1-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VI (局所排気系統)	フィルタユニット (FU-406)									表ト-2P 設-2-2	図ト-2P 設-2-2-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VII (部屋排気系統)	フィルタユニット (FU-407)									表ト-2P 設-2-4	図ト-2P 設-2-4-2
気体廃棄設備 No. 1 系統 VIII (局所排気系統)	フィルタユニット (FU-408)									表ト-2P 設-2-4	図ト-2P 設-2-4-2

※1 一体構造の設備で床に直接据付された設備はアンカーボルト評価のみ実施。 ※2 保守的に柔構造設備として水平震度を設定。 ※3 評価値は検定比が最大となった設備を掲載した。

表9 耐震計算結果 (1) 第2加工棟設備 (8/8)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面	
							部材	アンカーボルト			
ダストモニタ (換気用モニタ)	第2類	3階	1.0	—	柔 <sup>※2</sup>	無			表チ設-6-1	図チ設-6-2	
ダストモニタ (排気用モニタ)	第2類	3階	1.0	—	柔 <sup>※2</sup>	無			表チ設-6-2	図チ設-6-3	
放射線監視盤 (ダストモニタ)	第2類	3階	1.0	—	柔 <sup>※2</sup>	無			表チ設-6-3	図チ設-6-4	
放射線監視盤 (ガンマ線エリアモニタ)	第2類	1階	0.6	—	柔 <sup>※2</sup>	無			表チ設-8-2	図チ設-8-3	
燃料開発設備	スクラップ処理装置	第2類	3階	1.0	13.8	柔			有	表リ設-4-1	図リ設-4-1
	試料調整用フード	第2類	3階	1.0	6.9	柔			有	表リ設-4-2	図リ設-4-2
	試料調整用フード No. 1	第2類	3階	1.0	7.3	柔			有	表リ設-4-3	図リ設-4-3
	試料調整用フード No. 2	第2類	3階	1.0	8.6	柔			有	表リ設-4-4	図リ設-4-4
	粉末取扱フード	第2類	3階	1.0	5.1	柔	有	表リ設-4-5	図リ設-4-5		
	加熱炉 <sup>※5</sup>	第2類	3階	1.0	7.0	柔	有	表リ設-4-7	図リ設-4-7		
	自動窒素ガス切替機構 (ボンベ架台)			1.0 <sup>※4</sup>	36.3	剛	無		図リ設-4-9		
小型雰囲気可変炉 <sup>※6</sup>	第2類	3階	1.0	6.1	柔	有	表リ設-4-8	図リ設-4-8			

※1 一体構造の設備で床に直接据付された設備はアンカーボルト評価のみ実施。 ※2 保守的に柔構造設備として水平震度を設定。 ※3 評価値は検定比が最大となった設備を掲載した。

※4 設備自体は耐震重要度分類第2類だが、据付部を第1類として評価した。

※5 加熱炉及び加熱炉 過加熱防止機構については一体として耐震評価を実施している。

※6 小型雰囲気可変炉及び小型雰囲気可変炉 過加熱防止機構については一体として耐震評価を実施している。

表9 耐震計算結果(2) 第1 廃棄物貯蔵棟設備(1/2)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数(Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面															
								部材	アンカーボルト																	
気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統)	No.1 排風機	第2類	中2階	1.0	—	柔 <sup>※2</sup>	無		表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2																
気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統)	No.2 排風機										2階	表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2													
気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統)	No.3 排風機		表ト-W1 設-2-1											図ト-W1 設-2-2												
気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統)	No.4 排風機														表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2										
気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統)	No.5 排風機																表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2								
気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統)	No.6 排風機										表ト-W1 設-2-1								図ト-W1 設-2-2							
気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統)	No.1 フィルタユニット	第2類		中2階	1.0	—	柔 <sup>※2</sup>		無	表ト-W1 設-2-1										図ト-W1 設-2-2						
気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統)	No.2 フィルタユニット											1階	0.6								1.9	柔	表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2		
気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統)	No.5 フィルタユニット		第3類	1階										0.6 <sup>※4</sup>											—	柔 <sup>※2</sup>
気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統)	No.8 フィルタユニット											第3類			1階	1.0 <sup>※4</sup>										
気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統)	No.3 フィルタユニット	第3類	2階	1.0 <sup>※4</sup>	—	柔 <sup>※2</sup>	無		表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2																
気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統)	No.4 フィルタユニット										第3類	2階	1.0 <sup>※4</sup>		—		柔 <sup>※2</sup>	無	表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2						
気体廃棄設備 No.2 系統4 (急冷塔給気)	給気フィルタ	第3類	2階					1.0 <sup>※4</sup>						—							柔 <sup>※2</sup>	無	表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2		
気体廃棄設備 No.2 系統3 (フィルタ冷却給気)	給気フィルタ										第3類	2階				1.0 <sup>※4</sup>									—	柔 <sup>※2</sup>
気体廃棄設備 No.2 系統1 系統2 系統3 系統4 (自然給気)	給気フィルタ	第3類	2階	1.0 <sup>※4</sup>	—	柔 <sup>※2</sup>	無		表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-2																

※1 一体構造の設備で床に直接据付された設備はアンカーボルト評価のみ実施。 ※2 保守的に柔構造設備として水平震度を設定。 ※3 評価値は検定比が最大となった設備を掲載した。

※4 波及的影響考慮のため耐震重要度分類第2類で評価をしている。

表9 耐震計算結果(2) 第1廃棄物貯蔵棟設備(2/2)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数(Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面	
								部材	アンカーボルト			
焼却設備※3	焼却炉※8	第2類	1階※1	0.6	4.9	柔	有			表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-1	
	バグフィルタ										図ト-W1設-5-1-2	
	投入プッシャ										図ト-W1設-5-1-3	
	前処理フード		1階								表ト-W1設-5-2	図ト-W1設-5-2
	フィルタ処理フード										表ト-W1設-5-3	図ト-W1設-5-3
	投入リフタ										表ト-W1設-5-4	図ト-W1設-5-4
	急冷塔										表ト-W1設-5-5	図ト-W1設-5-5
湿式除染機	第3類	1階	0.30	33.6	剛	無			表ト-W1設-5-6	図ト-W1設-5-6		
乾式除染機	第3類	1階	0.6※4	2.5	柔	有			表ト-W1設-5-7	図ト-W1設-5-7		
ホイストクレーン	第3類	1階	0.6※4	7.5	柔	有			表ト-W1設-6-2	図ト-W1設-6-2		
ホイストクレーン	2トンチェンブロック	第2類	中2階	1.0	1.3	柔	無			表ト-W1設-7-1	図ト-W1設-7-1	
ホイストクレーン	1トンチェンブロック	第2類	3階※2	1.5	1.2	柔	無			表ト-W1設-8-1	図ト-W1設-8-2	
ダストモニタ(排気用モニタ)		第2類	1階	0.6	—	柔※6	無			表チ-設-8-2	図ト-W1設-8-3	
放射線監視盤(ダストモニタ)		第2類	1階	0.6	—	柔※6	無			表チ-設-7-1	図チ-設-7-2	
		第2類	1階	0.6	—	柔※6	無			表チ-設-7-2	図チ-設-7-3	

※1 1階床に設置された焼却炉設備架台上に設置している。

※2 1階-2階間搬送用1台、2階-3階間搬送用1台があり、評価は2階-3階間を代表としている。

※3 設備と架台を一体として耐震評価を実施している(急冷塔を除く)。

※4 波及的影響考慮のため耐震重要度分類第2類で評価をしている。

※5 一体構造の設備で床に直接据付された設備はアンカーボルト評価のみ実施。 ※6 保守的に柔構造設備として水平震度を設定。 ※7 評価値は検定比が最大となった設備を掲載した。

※8 焼却炉、焼却炉 失火検知機構及び焼却炉 過加熱防止機構については一体として耐震評価を実施している。

表9 耐震計算結果 (3) 発電機・ポンプ棟設備 (1/2)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
							部材	アンカーボルト		
非常用電源設備 No.1	非常用発電機 本体 重油タンク部	第2類	1階	0.30 0.6	23.1 5.7	剛柔	有		表リ-設-2-1	図リ-設-2-1

表9 耐震計算結果 (3) 発電機・ポンプ棟設備 (2/2)

設備・機器	耐震重要度分類	設置階	水平震度	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比			仕様表	基本図面	
					地盤	配筋	コンクリート			
非常用電源設備 No.1	非常用発電機 基礎	第2類	1階	0.15	無		—*1	—*1	表リ-設-2-1	図リ-設-2-1

※1 基礎は長期・短期ともに浮き上がりを生じず、接地圧が常に全面で正の値を取っており、剛体として扱っても問題ないことから配筋及びコンクリートの評価は省略した。

表9 耐震計算結果 (4) 屋外設備 (1/2)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	固有振動数 (Hz)	剛柔判定	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比		仕様表	基本図面
								部材	アンカーボルト		
非常用電源設備 No. 2	非常用発電機 本体	第2類	地上	0.6	13.0	柔剛	有			表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
	重油タンク部			0.30	58.2						
非常用電源設備 A	非常用発電機 本体 *1	第2類	地上	0.6	13.0	柔剛	有			表リ-設-2-3	図リ-設-2-3
	重油タンク部			0.30	51.3						

※1 「非常用電源設備 No. 2 非常用発電機 本体」と同じ設計条件であることから共通評価とした。

表9 耐震計算結果 (4) 屋外設備 (2/2)

設備・機器		耐震重要度分類	設置階	水平震度	積載物の高さによるモーメント考慮	検定比			仕様表	基本図面
						地盤	配筋	コンクリート		
非常用電源設備 No. 2	非常用発電機 基礎	第2類	地上	0.15	無		—*1	—*1	表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
非常用電源設備 A	重油タンク部 基礎								表リ-設-2-3	図リ-設-2-3
緊急設備	緊急遮断弁 (都市ガス) 基礎	第1類	地上	0.18	無		—*1	—*1	表ト-W1 設-5-1	図リ-他-7

※1 基礎は長期・短期ともに浮き上がりを生じず、接地圧が常に全面で正の値を取っており、剛体として扱っても問題ないことから配筋及びコンクリートの評価は省略した。

付属書類 3-2 地震による損傷の防止（ダクトの耐震性）に関する基本方針書



## 1. 設計方針

- 1. 1 概要
- 1. 2 ダクトの耐震重要度分類
- 1. 3 設計用水平震度
- 1. 4 ダクトの耐震設計方法
  - 1. 4. 1 許容座屈曲げモーメントの算出方法
    - (1) 角ダクト
    - (2) 丸ダクト
  - 1. 4. 2 標準支持間隔の算出方法
    - (1) 直管部
    - (2) 曲がり部
    - (3) 集中質量部
    - (4) 分岐部
  - 1. 4. 3 物性値等
  - 1. 4. 4 設備・機器との接続部
- 1. 5 支持構造物の耐震設計方法

## 2. 基本仕様

- 2. 1 ダクトの耐震重要度分類
- 2. 2 ダクトの性能、設置場所
- 2. 3 ダクトの基本図面

## 3. ダクトの標準支持間隔

## 1. 設計方針

### 1. 1 概要

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。

### 1. 2 ダクトの耐震重要度分類

ダクトの耐震重要度分類は、付属書類 3-1 「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書」に示す耐震重要度分類の考え方を基本とし、以下のとおり設定する。

- ・ 気体廃棄設備のダクトにおいて、第 1 種管理区域の火災区域境界を貫通する部分に設ける防火ダンパーについては、当該第 1 種管理区域を収納する建物と同じ耐震重要度分類（第 2 加工棟については第 1 類）による耐震性を確保する設計とする。
- ・ 気体廃棄設備のダクトのうち、高性能エアフィルタ（排風機室側）と排風機間のダクト、閉じ込め弁及び閉じ込めダンパーについては、その機能を失うことにより環境に対する影響を与えるおそれがあることから、耐震重要度分類第 2 類の耐震性を確保する設計とする。
- ・ 上記以外の気体廃棄設備のダクトは、耐震重要度分類第 3 類の耐震性を確保する設計とする。ただし、損傷により安全機能を維持すべき第 1 類設備・機器及び避難経路に影響する区間の排気ダクトについては、耐震重要度分類第 1 類の耐震性を確保する設計とする（第 1 廃棄物貯蔵棟については、損傷により安全機能を維持すべき第 2 類設備・機器及び避難経路に影響する区間の排気ダクトについては、耐震重要度分類第 2 類の耐震性を確保する設計とする）。
- ・ なお、気体廃棄設備のダクトにおいて、耐震重要度分類が上位の機器に接続する箇所から直近の支持点までの区間については、波及的影響を考慮して接続する機器と同じ耐震重要度分類による耐震性を確保する。

### 1. 3 設計用水平震度

ダクトの評価に使用する設計用水平震度は、(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」の局部震度法（表 1）における水平震度を用いる。

表1 ダクトの設計用水平震度（局部震度法）

建物	設置階	設計用水平震度		
		耐震重要度分類 第1類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第2類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第3類 <sup>※1</sup>
第2加工棟	最上階（4階）	2.0	1.5	1.0
	中間階（3階）	1.5	1.0	0.6
	中間階（2階）	1.5	1.0	0.6
	1階	1.0	0.6	0.4
第1廃棄物 貯蔵棟	最上階（3階）	2.0	1.5	1.0
	中間階（2階）	1.5	1.0	0.6
	1階	1.0	0.6	0.4

※1：「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとして記載。

耐震クラスS＝耐震重要度分類第1類

耐震クラスA＝耐震重要度分類第2類

耐震クラスB＝耐震重要度分類第3類

#### 1. 4 ダクトの耐震設計方法

ダクトの構造は溶接型、スパイラル型及びはぜ折り型の薄板構造であり、その形状は丸ダクト及び角ダクトを用いるものとする。また、ダクトには保温材を施工するものと施工しないものがあるが、ダクトの耐震設計は、薄板構造としての特殊性及びその形状を考慮し、地震時にダクトに生じる曲げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下であることを満足する最大のダクト支持間隔（以下「標準支持間隔」という。）を定め、支持構造物が標準支持間隔以内に設けられていることを確認する「標準支持間隔法」により行う。

標準支持間隔法では、ダクトを直管部、曲がり部、集中質量部及び分岐部の各要素に分類して標準支持間隔を設定する。直管部の標準支持間隔の算出は、ダクトを両端支持の等分布質量連続はりとし見なし評価する。ダクトの曲がり部、集中質量部及び分岐部については、直管部と同等以上の耐震性を有するように、それぞれ直管部の標準支持間隔に対し、各要素に応じた縮小率を乗じることで支持間隔を設定する。

ダクトの重量には補強材、接続材や保温材の重量を考慮する。保温材の重量はその施工状態に応じて、保温材及びその表面化粧用の板金の重量を考慮する。

なお、ダクトに接続される弁、ダンパー類については、ダクトよりも厚肉構造のものを使用するため、発生する曲げモーメントはダクトよりも小さくなることから、これらを集中質量として考慮した集中質量部の評価により包含される。

標準支持間隔法に基づいた支持の設計が困難なダクトについては、支持間隔を片持ちはりとして、自重及び設計用地震力による曲げモーメントをそれぞれ片側支持の等分布荷重のほりモデルで評価する。

## 1. 4. 1 許容座屈曲げモーメントの算出方法

### (1) 角ダクト

角ダクトの許容座屈モーメント  $M_S$  は、薄肉長方形板の座屈荷重式<sup>(注1)</sup>を基に座屈辺の有効幅や安全裕度を考慮して定めた下式<sup>(注2)</sup>により算出する。

$$M_S = S \cdot \lambda \cdot \frac{\pi \cdot t \cdot I}{\sqrt{1 - \nu^2} \cdot b^2} \cdot \sqrt{E \cdot \sigma_y \cdot \gamma}$$

$$I = \frac{t \cdot b^3}{6} + a_e \cdot t \cdot \frac{b^2}{2}$$

$$a_e = \sqrt{k_c} \cdot \frac{\pi \cdot t}{\sqrt{12(1 - \nu^2)}} \cdot \sqrt{\frac{E}{\sigma_y}}$$

ここで、

$S$  : 安全率 (=0.7)

$\lambda$  : 座屈曲げモーメントの補正係数<sup>(注3)</sup>

$I$  : 断面二次モーメント

$t$  : ダクト板厚

$\nu$  : ポアソン比 (=0.3)

$\sigma_y$  : 材料の降伏応力

$E$  : ヤング率


$\gamma$  : 座屈限界曲げモーメントの安全係数 (=0.6 ( $b/t < 1500$ ) 又は 0.5 ( $1500 < b/t$ ))

$a_e$  : ダクトフランジの有効幅

$a$  : フランジ寸法

$b$  : ウェブ寸法

$k_c$  : 圧縮座屈係数 (=4)



(注1) 日本機械学会編「新版機械工学便覧」, A-7.5.1 a. 項, 1987年4月

(注2) 共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究」昭和61年3月

(注3) 共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究」昭和61年3月に示される理論値と実験値との比率から定まる近似曲線(下図)を用いる。



(2) 丸ダクト

丸ダクトの許容座屈モーメント  $M_R$  は、円筒殻の屈伏座屈の式を基に安全裕度を考慮して定めた下式<sup>(注4)</sup>により算出する。

$$M_R = S \cdot \beta \cdot \frac{E}{1-\nu^2} \cdot \frac{D}{2} \cdot t^2$$

ここで、

- $S$  : 安全率 (=0.5)
- $\beta$  : 座屈曲げモーメントの補正係数 (=0.72)
- $E$  : ヤング率
- $\nu$  : ポアソン比 (=0.3)
- $D$  : 丸ダクトの口径
- $t$  : ダクト板厚

(注4) 日本機械学会編「新版機械工学便覧」, A-7.5.3 a. iv. 項, 1987年4月

1. 4. 2 標準支持間隔の算出方法

(1) 直管部


直管部の標準支持間隔の算出に当たっては、ダクトを下図に示すような支持間隔  $l$  で両端支持した等分布荷重単純支持はりに見なしモデル化する。この場合、支持点の拘束はダクトの軸直角方向のみとし、軸方向及び回転に対しては自由とする。また、曲げモーメントの評価においては、鉛直方向に生じる自重による曲げモーメントと水平方向に生じる設計用地震力による曲げモーメントを合成して評価を行う。

このとき、ダクトに生じる曲げモーメントの最大値は支持間隔中央部で生じ、下式で表される。

$$M_{max} = \frac{\alpha \cdot w \cdot l^2}{8} + \frac{w \cdot l^2}{8} = \frac{(\alpha+1) \cdot w \cdot l^2}{8}$$

ここで、

- $\alpha$  : 設計用地震力
- $w$  : ダクトの単位長さ重量
- $l$  : ダクトの支持間隔



上記式より、ダクトに生じる最大曲げモーメント  $M_{max}$  が許容座屈曲げモーメント  $M_{cr}$  (角ダクトの場合は  $M_S$ 、丸ダクトの場合は  $M_R$ ) 以下であることを満足するダクトの標準支持間隔  $L$  は下式で表される。

$$L \leq \sqrt{\frac{8 \cdot M_{cr}}{(1 + \alpha) \cdot w}}$$

なお、支持間隔内でレデューサー等の断面変化（複数分岐する場合も含む）がある場合には、同支持間隔内において存在するダクトのそれぞれの断面性能を用いて評価し、最も小さくなる標準支持間隔を採用する。

## （２） 曲がり部

曲がり部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）1987年版の方法<sup>（注5）</sup>を基に安全裕度を考慮して設定した0.7を用いる。

（注5） 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）」、6.6.3(2)項、1987年8月

## （３） 集中質量部

集中質量部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）1987年版の方法<sup>（注5）</sup>を基に理論式を用いて設定する。直管部標準支持間隔のダクト長さに応じた自重と、重量物による集中荷重の比をとり、地震力がかかった場合の集中荷重及び等分布荷重の合計曲げモーメントが、直管部標準支持間隔の地震力と自重による曲げモーメントより小さくなるようにして直管部標準支持間隔の長さを減じる割合を縮小率とする。

## （４） 分岐部

分岐部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）1987年版の方法<sup>（注5）</sup>を基に設定した0.8を用いる。この値は、分岐部が支持間隔の中央にあるとして設定したものである。なお、分岐部を構成するダクトの寸法が異なる場合は、それぞれの断面性能から許容座屈曲げモーメントを算出し、各ダクトの直管部標準支持間隔を求める。

### 1. 4. 3 物性値等

ダクトの耐震強度評価に用いる物性値を表2、耐震設計に用いる荷重を表3-1～表3-5に示す。

### 1. 4. 4 設備・機器との接続部

気体廃棄設備のダクトと局所排気を接続する設備・機器との接続部は、両端にフレキシブルダクトを設けたダクトとし、地震時におけるダクトと設備・機器の相対変位を吸収し、相互に影響を及ぼし合うことを防止する。当該ダクト部は標準支持間隔法による耐震設計を行い支持構造物にて適切に支持を行う。図1に接続部の構造を示す。

表 2 標準支持間隔の評価に用いる材料物性

材料	降伏応力 (N/mm <sup>2</sup> )	出典
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (SGCC)	205	JIS G 3302 : 2010
ステンレス鋼 (SUS304)	205	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 (2005)
一般構造用圧延鋼材 (SS400)	235	鋼構造設計規準 2005 年版
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	147	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 (2005)
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (STPY400)	225	JIS G 3457 : 2016
配管用ステンレス鋼管 (SUS304TP)	205	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 (2005)

表3-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの耐震設計用荷重 (1/5)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
1	SGCC				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。



表3-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの耐震設計用荷重 (2/5)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
41	SGCC				
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの耐震設計用荷重 (3/5)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
81	SGCC				
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの耐震設計用荷重 (4/5)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
121	SGCC				
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの耐震設計用荷重 (5/5)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
161	SGCC				
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169	SUS304				
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-2 第2加工棟 第1類 丸ダクトの耐震設計用荷重 (1/1)

番号	材質	ダクト口径×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)						
			保温無	保温有	保温+板金				
1	SGCC								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	SUS304								
11									
12									
13									

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-3 第2加工棟 第2類 角ダクトの耐震設計用荷重 (1/2)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
1	SGCC				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表 3 - 3 第 2 加工棟 第 2 類 角ダクトの耐震設計用荷重 (2/2)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
41	SGCC				
42					
43					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表3-4 第1廃棄物貯蔵棟 第2類 角ダクトの耐震設計用荷重 (1/1)

番号	材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
1	SGCC				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	SS400				
14					
15					
16					
17					
18					
19					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。



表 3-5 第1 廃棄物貯蔵棟 第2類 丸ダクトの耐震設計用荷重 (1/1)

番号	材質	ダクト口径×板厚 (mm) *	単位長さ当たりの重量 (kg/m)		
			保温無	保温有	保温+板金
1	SS400				
2					
3	SGP				
4					
5	STPY400				
6					

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。



図 1 接続部の構造

## 1. 5 支持構造物の耐震設計方法

支持構造物の耐震評価は、付属書類3-1「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書」に従い、常時作用する荷重と耐震重要度分類に応じた地震力を組み合わせ、部材については発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。また、据付部については支持拘束位置での支点反力がアンカーボルト等の引抜又は引張、及びせん断に対する許容限界荷重以下となるよう、支持構造物及び固定方法を適切に選定する。

支持構造物の強度評価は、汎用構造解析プログラム「STRUCT」<sup>注1</sup>「SAP-IV」<sup>注2</sup>又は「FAP-3」を使用する。STRUCT 及び SAP-IVの使用に当たっては理論解との一致、及び異なる構造解析プログラムと比較して解析結果が整合していることを確認した。また、「FAP-3」の使用に当たっては付属書類3-1にて簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラムとの解析結果が整合していることを確認した。なお、構造が単純なものについてはプログラムを使用せず構造計算式で実施する。

支持構造物の代表例を図2に示す。

注1：「STRUCT」の概要及び使用対象設備を注1表-1、及び注1表-2に示す

注2：「SAP-IV」の概要及び使用対象設備を注2表-1、及び注2表-2に示す




図2 支持構造物の代表例

注1 表-1 STRUCT の概要

項目 コード名	STRUCT
使用目的	3次元有限要素法（はり要素）による応力解析
開発機関	三和テッキ株式会社
開発時期	1982年
使用したバージョン	2.86
コードの概要	<p>本解析コードは、骨組構造の静解析及び動解析を、はり理論を用いて行う計算機プログラムである。架構等の骨組構造に対し、集中荷重、分布荷重、静的震度等による反力、モーメント、応力の算出が可能である。</p> <p>原子力発電所、火力発電所、化学プラント等での使用実績を有している。</p>
検証(Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証(Verification)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本解析コードと材料力学分野の一般的知見により解を求めることができる体系に対し、静解析の結果がよく一致することを確認した。</li> <li>・本解析コードと数多くの研究機関や企業において使用実績のある応力解析コード MSC. NASTRAN を比較対象として、本工事計画において対象とする構造物の形状の構成要素である片持ちばり、門型はり、斜材付支柱はりの応力解析を検証問題とする解析を行い、本解析コードによる数値解が MSC. NASTRAN による数値解とよく一致することを確認した。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力産業界において、配管支持構造物などの評価に十分な使用実績があり、妥当性は十分に確認されている。</li> <li>・検証結果により、今回の申請で行う応力解析の使用目的に照らして、妥当であることを確認している。</li> </ul>

注1表-2 STRUCTの使用設備

対象設備	
{6020}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) ダクト
{6021}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) ダクト
{6024}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) ダクト
{6028}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込め弁
{6029}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) 閉じ込め弁
{6032}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) 閉じ込め弁
{6036}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ (給気系統) 閉じ込め弁
{6037}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー
{6037-2}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー (ワンスルー運転切替用)
{6037-3}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー (リサイクル運転切替用)
{6038}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー
{6041}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) 閉じ込めダンパー
{6045}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ (給気系統) 閉じ込めダンパー
{6047}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ (給気系統) ダクト
{6022}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) ダクト
{6025}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ (局所排気系統) ダクト
{6030}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) 閉じ込め弁
{6036-2}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ (給気系統) 閉じ込め弁
{6039}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー
{6045-2}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ (給気系統) 閉じ込めダンパー
{6047-2}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ (給気系統) ダクト
{6026}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) ダクト
{6027}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ (局所排気系統) ダクト
{6034}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) 閉じ込め弁
{6035}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ (局所排気系統) 閉じ込め弁
{6036-4}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ (給気系統) 閉じ込め弁
{6043}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー
{6043-2}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー (ワンスルー運転切替用)
{6043-3}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー (リサイクル運転切替用)
{6044}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ (局所排気系統) 閉じ込めダンパー
{6045-4}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ (給気系統) 閉じ込めダンパー
{6047-4}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ (給気系統) ダクト
{8045}	緊急設備 防火ダンパー
{6063}	気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) ダクト
{6067}	気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) 閉じ込め弁
{6072}	気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー
{6064}	気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) ダクト
{6068}	気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) 閉じ込め弁
{6073}	気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) 閉じ込めダンパー
{6065}	気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) ダクト
{6069}	気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) 閉じ込め弁
{6074}	気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) 閉じ込めダンパー
{6066}	気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) ダクト
{6070}	気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) 閉じ込め弁
{6075}	気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) 閉じ込めダンパー
{6071}	気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (給気系統) 閉じ込め弁
{6076}	気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (給気系統) 閉じ込めダンパー
{6079}	気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (給気系統) ダクト
{6071-3}	気体廃棄設備 No.2 系統3 (フィルタ冷却給気) 閉じ込め弁
{6076-3}	気体廃棄設備 No.2 系統3 (フィルタ冷却給気) 閉じ込めダンパー
{6071-2}	気体廃棄設備 No.2 系統4 (急冷塔給気) 閉じ込め弁
{6076-2}	気体廃棄設備 No.2 系統4 (急冷塔給気) 閉じ込めダンパー
{6071-4}	気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (自然給気) 閉じ込め弁
{6076-4}	気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (自然給気) 閉じ込めダンパー

注2表-1 SAP-IVの概要

項目	コード名
	SAP-IV
使用目的	3次元有限要素法（はり要素）による固有値解析及び応力解析
開発機関	米国カリフォルニア大学
開発時期	1973年
使用したバージョン	1.00
コードの概要	<p>SAP-IV（以下「本解析コード」という。）は、任意形状の3次元モデル（主にははり要素及びシェル要素）に対して、有限要素法を用いて静的解析及び動的解析を行うもので、主として、機器の固有値計算並びに自重、運転時荷重及び地震力による応力計算等に用いる。</p> <p>本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の分野において、多くの実績を有している。</p>
検証(Verification)及び妥当性確認(Validation)	<p><b>【検証(Verification)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入力されたデータはインプットデータとして解析結果とともに出力され、入力データと一致することを確認している。</li> <li>・片持ちばりの自重による固定端モーメント及び自由端たわみ、固有振動数を本解析コードの静的解析結果及び固有値解析結果と理論解を比較して検討し、本解析コードによる解析結果が妥当であることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。</li> <li>・原子力産業界において、支持構造物に対する耐震性評価に本解析コードの使用実績があることを確認している。</li> <li>・今回実施するはりモデルの固有値解析及び静的解析という解析の使用目的に照らして、用途及び適用範囲が上述の妥当性確認範囲であることを確認している。</li> </ul>

注2表-2 SAP-IVの使用設備

対象設備
{6022}気体廃棄設備 No.1 系統III(部屋排気系統)ダクト
{6025}気体廃棄設備 No.1 系統VI(局所排気系統)ダクト
{6047-2}気体廃棄設備 No.1 系統III系統VI(給気系統)ダクト
{6033}気体廃棄設備 No.1 系統VI(局所排気系統)閉じ込め弁
{6042}気体廃棄設備 No.1 系統VI(局所排気系統)閉じ込めダンパー
{8045}緊急設備 防火ダンパー


## 2. 基本仕様

### 2. 1 ダクトの耐震重要度分類

今回の申請に係るダクトは、1. 2項に示した設計方針に基づき以下のように耐震重要度を分類した。

第2加工棟に設置する気体廃棄設備 No. 1 のダクトの耐震重要度分類は第3類とする。ただし、高性能エアフィルタ（排風機室側）と排風機間のダクトについては第2類とする。また、損傷によって安全機能を維持すべき第1類設備・機器及び避難経路に影響する区間のダクトについては第1類とする。ここで、第2加工棟の安全機能を維持する第1類設備・機器及び避難経路に影響する区間は、以下と定義する。

#### ○安全機能を維持する第1類設備・機器

- ・連続焼結炉
- ・臨界防止として核的制限値に質量制限を設定している設備
- ・閉じ込め機能として囲い式フードによる負圧・面速を維持している設備
- ・貯蔵設備（ただし、に設置されている試料保管棚については竜巻飛来物からの防護のため防護壁を設置することから対象外とする。）

#### ○避難経路に影響する区間

ダクトの落下により避難経路を遮断し避難が困難となる箇所の直上の区間とする。ただし、2方向以上の避難経路が確保されている場合や、ダクトの幅又は外径が1000 mm未満の場合は、ダクトが通路上に落下しても、遮断されていない方向に避難するか、ダクトを乗り越えて避難することができる\*ため、避難経路には影響しない区間とする。

※消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）の第5条の三では「避難上又は消火活動上有効な開口部」を定めており、この開口部の床面からの高さは同2項の一では「床面から開口部の下端までの高さは一・二メートル以内であること。」と定められている。また安全側の考慮として障害物を越えて避難する場合、腕を障害物の上面に載せて乗り越えることが想定される。一般成人の平均的な肘頭高（立位作業時の基準高さとして広く用いられている、床面から肘下までの高さ）が1000 mm程度であることから、ダクトを乗り越える際の姿勢を確保できる目安として高さ1000 mm設定した。

なお、損傷によって安全機能を維持すべき第1類設備・機器以外の第1類設備・機器上にあるダクトについては耐震重要度を第3類とするが、ダクトの落下による波及的影響を考慮し、耐震重要度分類 第1類相当の支持構造物の固定を行う。

以上の考えに基づき設定したダクトの耐震重要度分類を図3及び図4に示す。

第1廃棄物貯蔵棟に設置する気体廃棄設備 No. 2 のダクトの耐震重要度分類は第3類とする。ただし、高性能エアフィルタ（排風機室側）と排風機間のダクトについては第2類とする。また、損傷によって安全機能を維持すべき第2類設備・機器及び避難経路に影響する区間のダクトについては第2類とする。ここで、第1廃棄物貯蔵棟の安全機能を維持する第2類設備・機器及び避難経路に影響する区間は、以下と定義する。

○安全機能を維持する第2類設備・機器

・焼却設備

○避難経路に影響する区間

・第2加工棟に同じ

なお、損傷によって安全機能を維持すべき第2類設備・機器以外の第2類設備・機器上にあるダクトについては耐震重要度を第3類とするが、ダクトの落下による波及的影響を考慮し、耐震重要度分類 第2類相当の支持構造物の固定を行う。

以上の考えに基づき設定したダクトの耐震重要度分類を図5及び図6に示す。

なお、気体廃棄設備 No. 2 において損傷によって安全機能を維持すべき第2類設備・機器及び避難経路に影響する区間に該当するダクト、波及的影響を考慮し、耐震重要度分類 第2類相当の支持構造物の固定を行うダクトはない。

## 2. 2 ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面

今回の申請に係るダクトについて、ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面を表4に示す。

3282




図3 設備・機器とダクトとの位置関係（第2加工棟）（1/4）



3283




図3 設備・機器とダクトとの位置関係 (第2加工棟) (2/4)

3284




図3 設備・機器とダクトとの位置関係（第2加工棟）（3/4）

3285




図3 設備・機器とダクトとの位置関係（第2加工棟）（4/4）




図4 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第2加工棟）（1/5）



図4 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第2加工棟）（2/5）

3288



図4 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第2加工棟）（3/5）




図4 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第2加工棟）（4/5）




図4 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第2加工棟）（5/5）





図5 設備・機器とダクトとの位置関係（第1廃棄物貯蔵棟）（1/2）



図5 設備・機器とダクトとの位置関係（第1 廃棄物貯蔵棟）（2 / 2）




図6 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第1廃棄物貯蔵棟）（1/3）




図6 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第1廃棄物貯蔵棟）（2/3）



図6 避難経路と避難経路に影響するダクトとの位置関係（第1廃棄物貯蔵棟）（3/3）

表4 ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面 (1/3)

耐震重要度分類	設置建物	管理番号	気体廃棄設備 (系統)	仕様表	基本図面
第1類	第2加工棟	{6020}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) ダクト	表ト-2P設-2-1	図ト-2P設-2-1-1 (2)
		{6021}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-1-1 (3)
		{6024}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-1-1 (4)
		{6047}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ (給気系統) ダクト		図ト-2P設-2-1-1 (5)
		{6026}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ (部屋排気系統) ダクト	表ト-2P設-2-4	図ト-2P設-2-4-1 (2)
		{6027}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ (局所排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-4-1 (3)
		{6047-4}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ (給気系統) ダクト		図ト-2P設-2-4-1 (4)
		{8045}	緊急設備 防火ダンパー	表ト-2P設-2-1 ～ 表ト-2P設-2-4	図ト-2P設-2-1-1 ～ 図ト-2P設-2-4-1

表4 ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面 (2/3)

耐震重要度分類	設置建物	管理番号	気体廃棄設備 (系統)	仕様表	基本図面
第2類	第2加工棟	{6020}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) ダクト	表ト-2P設-2-1	図ト-2P設-2-1-1 (2)
		{6021}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-1-1 (3)
		{6024}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-1-1 (4)
		{6028}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込め弁		図ト-2P設-2-1-1 (2)
		{6037}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー		図ト-2P設-2-1-1 (2)
		{6029}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) 閉じ込め弁		図ト-2P設-2-1-1 (3)
		{6038}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー		図ト-2P設-2-1-1 (3)
		{6032}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) 閉じ込め弁		図ト-2P設-2-1-1 (4)
		{6041}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ (局所排気系統) 閉じ込めダンパー		図ト-2P設-2-1-1 (4)
		{6022}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) ダクト	表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-1 (2)
		{6025}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ (局所排気系統) ダクト		図ト-2P設-2-2-1 (3)
		{6030}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) 閉じ込め弁		図ト-2P設-2-2-1 (2)
		{6039}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ (部屋排気系統) 閉じ込めダンパー		図ト-2P設-2-2-1 (2)
		{6033}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ (局所排気系統) 閉じ込め弁		図ト-2P設-2-2-1 (3)
{6042}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ (局所排気系統) 閉じ込めダンパー	図ト-2P設-2-2-1 (3)			

表4 ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面 (3/3)

耐震重要度分類	設置建物	管理番号	気体廃棄設備（系統）	仕様表	基本図面	
第2類	第2加工棟	{6023}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統）ダクト	表ト-2P設-2-3	図ト-2P設-2-3-1（2）	
		{6031}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統）閉じ込め弁			
		{6040}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統）閉じ込めダンパー			
		{6026}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統）ダクト	表ト-2P設-2-4	図ト-2P設-2-4-1（2）	
		{6027}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統）ダクト			
		{6034}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統）閉じ込め弁			
	{6043}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統）閉じ込めダンパー				
	{6035}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統）閉じ込め弁				
	{6044}	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統）閉じ込めダンパー				
	第2類	第1廃棄物 貯蔵棟	{6063}	気体廃棄設備 No.2 系統1（部屋排気系統）ダクト	表ト-W1設-2-1	図ト-W1設-2-1（1）
			{6064}	気体廃棄設備 No.2 系統2（局所排気系統）ダクト		
			{6065}	気体廃棄設備 No.2 系統3（局所排気系統）ダクト		
{6066}			気体廃棄設備 No.2 系統4（局所排気系統）ダクト			
{6067}			気体廃棄設備 No.2 系統1（部屋排気系統）閉じ込め弁			
{6072}			気体廃棄設備 No.2 系統1（部屋排気系統）閉じ込めダンパー			
{6068}			気体廃棄設備 No.2 系統2（局所排気系統）閉じ込め弁			
{6073}			気体廃棄設備 No.2 系統2（局所排気系統）閉じ込めダンパー			
{6069}			気体廃棄設備 No.2 系統3（局所排気系統）閉じ込め弁			
{6074}			気体廃棄設備 No.2 系統3（局所排気系統）閉じ込めダンパー			
{6070}			気体廃棄設備 No.2 系統4（局所排気系統）閉じ込め弁			
{6075}			気体廃棄設備 No.2 系統4（局所排気系統）閉じ込めダンパー			




### 3. ダクトの標準支持間隔

今回の申請に係るダクトについて、1. 4項に示したダクトの耐震設計方法に基づき定めた標準支持間隔を、ダクトの寸法・種類・耐震重要度分類ごとに表5-1～表5-5に示す。本表に基づく標準支持間隔以内に支持構造物を設置する。

なお、ダクトの耐震設計において、耐震重要度分類境界部については、図7に示すように支持間隔を設定する。

上位の機器が接続されたダクトの耐震重要度分類の設定



防火ダンパーから火災区域境界を接続するダクトの耐震重要度分類の設定




図7 耐震重要度分類境界部の考え方

表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (1/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (2/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表 5 - 1 第 2 加工棟 第 1 類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (3/8)

建物階層		1 階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (4/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表 5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (5/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (6/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (7/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。



表5-1 第2加工棟 第1類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (8/8)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SUS304										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-2 第2加工棟 第1類 丸ダクトの直管部標準支持間隔 (1/1)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト口径×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										
SUS304										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表 5 - 3 第 2 加工棟 第 2 類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (1/2)

建物階層		1 階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-3 第2加工棟 第2類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (2/2)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-4 第1廃棄物貯蔵棟 第2類 角ダクトの直管部標準支持間隔 (1/1)

建物階層		1階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SGCC										
SS400										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

表5-5 第1 廃棄物貯蔵棟 第2類 丸ダクトの直管部標準支持間隔 (1/1)

建物階層		1 階			中間層			最上階		
材質	ダクト寸法×板厚 (mm) *	支持間隔 (m)			支持間隔 (m)			支持間隔 (m)		
		保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金	保温無	保温有	保温+板金
SS400										
SGP										
STPY400										

\*ここでは設計用寸法であり、計算に用いる寸法は公称値とする。

付属書類 3-3 地震による損傷の防止（配管の耐震性）に関する基本方針書

## 1. 設計方針

### 1. 1 概要

### 1. 2 配管の耐震重要度分類

### 1. 3 設計用水平震度

### 1. 4 配管の耐震設計方法

#### 1. 4. 1 標準支持間隔の算出方法

##### (1) 直管部

##### (2) 曲がり部

##### (3) 分岐部

##### (4) 片持ち部

##### (5) 集中質量の考慮

##### (6) 保温材の考慮

#### 1. 4. 2 物性値等

#### 1. 4. 3 詳細解析モデルによる支持間隔の設定

### 1. 5 支持構造物の耐震設計方法

## 2. 基本仕様

### 2. 1 配管の耐震重要度分類

### 2. 2 配管の性能、設置場所

### 2. 3 配管の基本図面

## 3. 配管の標準支持間隔



## 1. 設計方針

### 1. 1 概要

配管の耐震設計は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度に応じて、その配管の耐震重要度分類、仕様、設置場所等を考慮して分類し、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。

### 1. 2 配管の耐震重要度分類

配管の耐震重要度分類は、付属書類3-1「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書」に示す耐震重要度分類の考え方に加えて、以下を考慮して設定する。

- ・連続焼結炉から建物外の緊急遮断弁までのアンモニア分解ガス及びプロパンガスの配管については、耐震重要度分類第1類の耐震性を確保する設計とする。
- ・焼却炉から建物外の緊急遮断弁までの都市ガスの配管、加熱炉から建物外の緊急遮断弁までのアンモニア分解ガス及び水素ガスの配管、及び小型雰囲気可変炉から建物外の緊急遮断弁までのアンモニア分解ガスの配管については、耐震重要度分類第2類の耐震性を確保する設計とする。
- ・連続焼結炉の一般窒素系統とは別に設ける、アンモニア分解ガスの供給圧力低下時に導入する窒素ガスの安全系統については、耐震重要度分類第1類の耐震性を確保する設計とする。
- ・加熱炉及び小型雰囲気可変炉の一般窒素系統とは別に設ける、水素ガス等の供給圧力低下時に導入する窒素ガスの安全系統については、耐震重要度分類第2類の耐震性を確保する設計とする。ただし、燃料開発設備近傍に設ける予備タンクについては、耐震重要度分類第1類の据え付けを行う。
- ・第2-2ペレット室のセンタレス研削設備から研磨屑回収装置までの研磨廃液配管については、耐震重要度分類第1類の耐震性を確保する設計とする。
- ・第2-2混合室の供給瓶について、ウラン取出配管部は耐震重要度分類第1類とし、1.0Gの水平地震力に対して弾性範囲となる設計とする。
- ・支持構造物により直接又は両端直近を支持していない、耐震重要度分類が上位の設備・機器を接続する配管において、接続箇所から直近の支持点までの区間については、接続する設備・機器と同じ耐震重要度分類による耐震性を確保する。

### 1. 3 設計用水平震度

配管の評価に使用する設計用水平震度は、配管を柔構造とみなし、(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」の局部震度法(表1)における水平震度を用いる。

表1 配管の設計用水平震度（局部震度法）

建物	設置階	設計用水平震度		
		耐震重要度分類 第1類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第2類 <sup>※1</sup>	耐震重要度分類 第3類 <sup>※1</sup>
第2加工棟	最上階（4階）	2.0	1.5	1.0
	中間階（3階）	1.5	1.0	0.6
	中間階（2階）	1.5	1.0	0.6
	1階	1.0	0.6	0.4
第1廃棄物 貯蔵棟	最上階（3階）	2.0	1.5	1.0
	中間階（2階）	1.5	1.0	0.6
	1階	1.0	0.6	0.4
屋外	1階（屋外）	1.0	0.6	0.4

※1：「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとして記載。

- 耐震クラスS＝耐震重要度分類第1類
- 耐震クラスA＝耐震重要度分類第2類
- 耐震クラスB＝耐震重要度分類第3類

#### 1. 4 配管の耐震設計方法

配管の耐震設計は、地震時に配管に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下であることを満足する標準支持間隔を定め、支持構造物が標準支持間隔以内に設けられていることを確認する「標準支持間隔法」により行う。

標準支持間隔法では、配管を直管部、曲がり部、分岐部、片持ち部の各要素に分類し、要素ごとに標準支持間隔を設定する。標準支持間隔の算出に当たっては、直管部、曲り部、分岐部については配管を両端支持の等分布荷重のほり、片持ち部については配管を片端支持の等分布荷重のほりと見なし評価する。

なお、配管に接続される弁や配管周囲に保温材がある場合の配管に重量物が負荷される場合の標準支持間隔については、空気調和・衛生工学会「新版 建築設備の耐震設計 施工法」（SHASE-G 0002-2012）に基づいて標準支持間隔を補正することで算出する。配管に接続される弁等については、配管より厚肉構造のものを使用するため、発生する曲げモーメントによる応力度は配管より小さくなることから、これらを重量物として考慮して算出した標準支持間隔の評価に内包される。

また、空気調和・衛生工学会「新版 建築設備の耐震設計 施工法」（SHASE-G 0002-2012）によれば、50A以下の小口径の配管（ガス配管、ボイラ室及び機械室内配管は除く）はたわみ性が容易に得やすい（変位に対する曲げ応力が小さい）ことから耐震措置を講じなくても良いとしている。これを受けて、一般産業施設と同等の安全性が要求されている耐震重要度分類第3類の配管のうち、50A以下の配管については、標準支持間隔法による耐震設計の適用を除外するが、第3類の地震力に対して十分な強度を有する支持構造物により配管を支持する耐震措置を行う。


### 1. 4. 1 標準支持間隔の算出方法

標準支持間隔は、以下に示す配管の発生応力度が許容応力度以下である条件を満たす最大の支持間隔として算出する。

配管の発生応力度は、内圧、鉛直方向に生じる自重による曲げ応力と水平方向に生じる設計用地震力による曲げ応力についてそれぞれ評価を行い、これらを合成することにより算出する。標準支持間隔法に基づいた支持の設計が困難な箇所においては、支持間隔を片持ちはりとして、自重及び設計用地震力による曲げ応力をそれぞれ片端支持の等分布荷重のほりで評価する。


#### (1) 直管部

直管部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように支持間隔  $L$  で両端支持した等分布荷重のほりで見なしモデル化する。この場合、自重及び地震力に対する支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。なお、自重に対する支持モデルについては、空気調和・衛生工学会「新版 建築設備の耐震設計 施工法」(SHASE-G 0002-2012) では連続する配管の影響を模擬して支持部を変位及び回転に対して固定として評価しているが、より保守的となるように支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由として評価する。




#### (2) 曲がり部

曲がり部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように、曲がり部から各支持点までの距離が等辺 ( $L/2$ ) となるような両端支持の等分布荷重のほりで見なしモデル化する。この場合、自重に対する支持点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。また、地震力に対する支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。




(3) 分岐部

分岐部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように分岐点から各支持点までの距離が等辺 ( $L/2$ ) となるような3点支持の等分布荷重のはりとなしモデル化する。この場合、自重に対する支持点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。また、地震力に対する支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。




a) 自重に対する支持



b) 地震力に対する支持

#### (4) 片持ち部

片持ち部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように配管長さ  $L$  を片端支持した等分布荷重のはりとし見なしモデル化する。この場合、自重及び地震に対する支持点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。



#### (5) 集中質量の考慮

弁本体等の集中質量がある場合は、弁本体等を直接支持するか、両端直近を支持することを基本とするが、配管で支持する場合は標準支持間隔を補正する。標準支持間隔に集中質量を考慮する場合の補正式は下式で表される。

$$L' = \frac{-W + \sqrt{W^2 + w^2 L^2}}{w}$$

ここで、

$L'$  : 補正後の配管の標準支持間隔

$L$  : 配管の標準支持間隔

$w$  : 配管の単位長さ重量

$W$  : 弁等の重量

#### (6) 保温材の考慮

配管周りに保温材を巻く場合は、その質量を考慮する。標準支持間隔に保温材を考慮する場合の補正式は下式で表される。

$$L'' = L \sqrt{\frac{w}{w + w_i}}$$

ここで、

$L''$  : 補正後の配管の標準支持間隔

$L$  : 配管の標準支持間隔

$w$  : 配管の単位長さ重量

$w_i$  : 保温材の単位長さ重量

#### 1. 4. 2 物性値等

配管の許容応力度は、部材の許容限界における曲げに対する許容応力度を適用する。配管の耐震強度評価に用いるF値を表2、各配管の使用条件を表3に示す。単位長さ当たりの質量は、配管の質量及び内部流体の質量の合計した値とする。内部流体は、「ガス」「液体」「ウラン廃液」及び「ウラン粉末」に分類し、それぞれ単位長さ当たりの質量を算出する。「ウラン廃液」についてはウラン粉末を含む液体に対して適用する。

表2 標準支持間隔の評価に用いる材料物性

材料	F 値 <sup>※1</sup> N/mm <sup>2</sup>	出典
配管用炭素鋼鋼管 (SGP <sup>※2</sup> )	147	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編 (2005)
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370)	215	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編 (2005)
配管用ステンレス鋼管 (SUS-TP <sup>※3</sup> )	205	日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編 (2005)

※1 40℃における値

※2 めっき管、ライニング管を含む。

※3 SUS304TP及びSUS316TP。F値はそれぞれ同値をとる。比重はそれぞれ7.93、7.98と異なるが、表3における単位長さ当たりの質量設定にて保守性を持たせることにより評価上は同一のものとして扱う。

表 3 ( 1 ) 評価に用いる配管の使用条件 ( 1 / 2 )

管種	配管仕様		最高使用 温度 (°C)	最高使用 圧力 (MPa)	単位長さ当たり質量 (kg/m) ※1		
	呼び厚 (Sch)	呼び口径 (A)			内部流体： ガス	内部流体： 液体	内部流体： ウラン廃液
SGP※2							
STPG370							
SUS-TP							

表3 (1) 評価に用いる配管の使用条件 (2/2)

管種	配管仕様		最高使用温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	単位長さ当たり質量 (kg/m) ※1		
	呼び厚 (Sch)	呼び口径 (A)			内部流体：ガス	内部流体：液体	内部流体：ウラン廃液
SUS-TP							

※1 注記ない内部流体の比重は、気体 (0.0)、液体 (1.0)、ウラン廃液 (2.3) とした。

※2 ガスの圧縮を考慮して内部流体の比重を0.2とした。

表3 (2) 評価に用いる配管の使用条件 (ウラン粉末)

管種	配管仕様		最高使用温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	単位長さ当たり質量 (kg/m) ※
	呼び厚 (Sch)	呼び口径 (A)			内部流体：ウラン粉末
SUS-TP					

※ 注記のない内部流体の比重は、3.5とした。

#### 1. 4. 3 詳細解析モデルによる支持間隔の設定

前述の標準支持間隔法による各要素の標準支持間隔又はその組合せに従って支持間隔を設けることが困難な場合は、有限要素法による多質点系モデルを作成し、応力解析により配管の応力評価を行い、発生する応力度が許容応力度以下となるように支持間隔を設定する。

#### 1. 5 支持構造物の耐震設計方法

支持構造物の耐震評価は、付属書類3-1「地震による損傷の防止 (設備・機器の耐震性) に関する基本方針書」に従い、常時作用する荷重と耐震重要度分類に応じた地震力を組み合わせ、部材については、発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とし、また、据付部については支持拘束位置での支点反力がアンカーボルト等の引抜又は引張、及びせん断に対する許容限界荷重以下となるよう、支持構造物及び固定方法を適切に選定する。

支持構造物の強度評価は、付属書類3-1「地震による損傷の防止 (設備・機器の耐震性) に関する基本方針書」と同様に「FAP-3」又は「NX NASTRAN」<sup>注</sup>を使用する。FAP-3 と NX NASTRAN の使用に当たっては付属書類3-1にて、簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラムとの解析結果が整合していることを確認した。なお、構造が単純なものについてはプログラムを使用せず構造計算式で実施する。

支持構造物の代表例を図1に示す。






図1 支持構造物の代表例

注：「NX NASTRAN」の使用設備を注表に示す。

注表 NX NASTRAN の使用設備

対象設備
{2064-2}連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）
{2064-8}連続焼結炉 No. 2-1 可燃性ガス配管
{6138-4}焼却炉 可燃性ガス配管
{7006}ダストモニタ（換気用モニタ）
{7024}ダストモニタ（排気用モニタ）
{7025}ダストモニタ（排気用モニタ）
{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）
{8042}緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）

## 2. 基本仕様

### 2. 1 配管の耐震重要度分類

今回の申請に関わる配管は、1. 2項に示した設計方針に基づき、次のように耐震重要度を分類する。

#### (1) 第1類

##### (第2加工棟)

- ・供給瓶 No. 2-1 供給瓶 粉末取出配管部
- ・連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む) ※1
- ・連続焼結炉 No. 2-1 可燃性ガス配管※1
- ・センタレス研削装置 No. 2-1 配管

##### (屋外)

- ・緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス)
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (水素ガス)
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス)
- ・緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水)

#### (2) 第2類

##### (第2加工棟)

- ・ダストモニタ (換気用モニタ)
- ・ダストモニタ (排気用モニタ)
- ・燃料開発設備 加熱炉 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)
- ・燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス配管※1
- ・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)
- ・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 可燃性ガス配管

##### (第1廃棄物貯蔵棟)

- ・焼却設備 焼却炉 圧力逃がし機構
- ・焼却設備 焼却炉 可燃性ガス配管※1
- ・ダストモニタ (排気用モニタ)

##### (屋外)

- ・緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水)

#### (3) 第3類

##### (第2加工棟)

- ・第1廃液処理設備 配管
- ・分析廃液処理設備 配管
- ・開発室廃液処理設備 配管
- ・第2廃液処理設備 配管
- ・第2廃液処理設備貯留設備 配管
- ・消火設備 屋内消火栓
- ・エアスニファ (管理区域内)

- ・エアスニファ (排気口)
- (第1 廃棄物貯蔵棟)
- ・W1 廃液処理設備 配管
  - ・エアスニファ (管理区域内)
  - ・エアスニファ (排気口)

(屋外)

- ・消火設備 屋外消火栓<sup>※2</sup>
- ・緊急設備 上水送水用緊急遮断弁<sup>※3</sup>
- ・緊急設備 手動閉止弁 (アンモニア分解ガス)
- ・緊急設備 手動閉止弁 (プロパンガス)
- ・緊急設備 溢水時手動閉止弁

※1 一部で屋外敷設箇所あり。

※2 一部で発電機・ポンプ棟敷設箇所あり。

※3 設工認対象外の上水系統のうち、耐震重要度分類第3類の緊急設備 上水送水用緊急遮断弁を支持する区間の配管を対象とする。なお、上水送水用緊急遮断弁は耐震重要度分類第3類の設備だが、震度5弱の地震に対しても確実に動作させるため、耐震重要度分類第1類の水平震度における標準支持間隔で支持する。

※4 第1 廃棄物貯蔵棟壁面に設置する {8060-2} 緊急設備 溢水時手動閉止弁、第2 加工棟壁面に設置する {8061-2} 緊急設備 溢水時手動閉止弁を含む。

## 2. 2 配管の性能、設置場所

今回の申請に関わる配管について、配管の性能、設置場所に係る仕様表番号を表4の仕様表の列に示す。

## 2. 3 配管の基本図面

今回の申請に関わる配管について、配管の基本図面に係る図面番号を表4の基本図面の列に示す。

## 3. 配管の標準支持間隔

今回の申請に関わる配管について、1. 4項に示した配管の耐震設計方法に基づき定めた標準支持間隔を、配管の寸法・種類・耐震重要度ごとに表5に示す。本表に基づく標準支持間隔以内に支持構造物を設置する。また、配管の耐震設計において、耐震重要度分類が異なる機器を配管で支持する区間については、下図に示すように該当する支持区間については配管又は機器のうち、保守的な方の耐震重要度分類で支持間隔を設定する。




表 4 ( 1 ) 耐震設計の結果

耐震重要度分類	設置場所	管理番号	設備・機器名称	仕様表	基本図面
第 1 類	第 2 加工棟	{2048}	・供給瓶 No. 2-1 供給瓶 粉末取出配管部 ・連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)	表ハ-2 P 設-6-1 表ハ-2 P 設-1 3-1  表ハ-2 P 設-1 3-1	図ハ-2 P 設-6-1 図ハ-2 P 設-1 3-1-1 (1) 図ハ-2 P 設-1 3-1-1 (2)
		{2064-8}			
		{2083}	・センタレス研削装置 No. 2-1 配管	表ハ-2 P 設-1 9-2	図ハ-2 P 設-1 9-2
	屋外 (第 2 加工棟 壁面)	{8039-2}	・緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) ※2	表リ-設-4-7	図リ-設-4-9 (1) 図リ-他-7 (6) 図リ-他-7 (7)
		{8041}	・緊急設備 緊急遮断弁 (水素ガス) ※3	表リ-設-4-7	図リ-設-4-9 (1) 図リ-他-7 (6) 図リ-他-7 (8)
		{8042}	・緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス) ※4	表ト-W 1 設-5-1	図ト-W 1 設-5-1-2 (2) 図リ-他-7 (9)
		{8059}	・緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) ※5	表ハ-2 P 設-1 3-1	図リ-他-1 6 (1) 図リ-他-1 6 (3) 図ハ-2 P 設-1 3-1-1 (3) 図リ-他-7 (3) 図リ-他-7 (5)

※1 耐震重要度分類第 1 類の {8039} 緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) 及び {8041} 緊急設備 緊急遮断弁 (プロパンガス) を支持している区間を含む。

※2 {8025-7} 加熱炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第 1 類の {8039-2} 緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) を支持する区間の配管を対象とする。

※3 {8025-7} 加熱炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第 1 類の {8040} 緊急設備 緊急遮断弁 (水素ガス) を支持する区間の配管を対象とする。

※4 {6138-5} 焼却炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第 1 類の {8042} 緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス) を支持する区間の配管を対象とする。

※5 設工認対象外の循環冷却水 (連続焼結炉) 系統のうち、耐震重要度分類第 1 類の {8059} 緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) を支持する区間の配管を対象とする。

表 4 ( 2 ) 耐震設計の結果

耐震重要度分類	設置場所	管理番号	設備・機器名称	仕様表	基本図面
第 2 類	第 2 加工棟	{7006}	・ダストモニタ (換気用モニタ)	表チー設-6-1	図チー設-1 (4) 図ト-2 P 設-1-2 図ト-2 P 設-2-1-1 図ト-2 P 設-2-4-1
		{7024}	・ダストモニタ (排気用モニタ)	表チー設-6-2	図チー設-1 (4) 図ト-2 P 設-1-2 図ト-2 P 設-2-1-1 図ト-2 P 設-2-2-1 図ト-2 P 設-2-3-1 図ト-2 P 設-2-4-1
		{8025-2}	・燃料開発設備 加熱炉 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)	表リー設-4-7	図リー設-4-9 (1) 図リー設-4-9 (3)
		{8025-7}	・燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス配管	表リー設-4-7	図リー設-4-9 (1)
		{8026-2}	・燃料開発設備 小型雰囲気気可変炉 自動窒素ガス切替機構 (窒素ガス配管含む)	表リー設-4-8	図リー設-4-9 (1) 図リー設-4-9 (3)
		{8026-6}	・燃料開発設備 小型雰囲気気可変炉 可燃性ガス配管	表リー設-4-8	図リー設-4-9 (1) 図リー設-4-9 (2)
	第 1 廃棄物 貯蔵棟壁面	{8059-2}	・緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) ※ <sup>1</sup>	表ト-W 1 設-2-1	図リー他-1 6 (2) 図リー他-1 6 (3) 図リー他-1 6 (4)
	第 1 廃棄物 貯蔵棟	{6138-4} {6138-5} {7025}	・焼却設備 焼却炉 圧力逃がし機構 ・焼却設備 焼却炉 可燃性ガス配管 ・ダストモニタ (排気用モニタ)	表ト-W 1 設-5-1 表ト-W 1 設-5-1 表チー設-7-1	図ト-W 1 設-5 (2) 図ト-W 1 設-5-1-2 (2) 図ト-W 1 設-2-1 (1) 図ト-W 1 設-2-1 (2)
第 3 類※ <sup>2</sup>	第 1 廃棄物 貯蔵棟	{8060}	・緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	表リー他-1 2	図リー他-1 6 (2) 図リー他-1 6 (3) 図リー他-1 6 (5)

※<sup>1</sup> 設工認対象外の循環冷却水 (焼却炉) 系統の内、耐震重要度分類第 2 類の {8059-2} 緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) を支持する区間の配管を対象とする。

※<sup>2</sup> 設工認対象外の上水系統のうち、耐震重要度分類第 3 類の緊急設備 上水送水用緊急遮断弁を支持する区間の配管を対象とする。なお、上水送水用緊急遮断弁は耐震重要度分類第 3 類の設備だが、震度 5 弱の地震に対しても確実に動作させるため、耐震重要度分類第 1 類の水平震度における標準支持間隔で支持する。

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 1 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類 階層	第 1 類			第 2 類		
				1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SGP									

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 2 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SGP									
STPG370									

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 3 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
STPG370									



表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 4 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 5 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 6 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (1) 標準支持間隔 (直管部) (mm) (7/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 8 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (1 / 8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SGP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (2/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SGP									
STPG370									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (3/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
STPG370									



表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (4/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (5 / 8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (6/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (7/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (2) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) (8/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 1 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SGP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 ( 分岐部 ) ( mm ) ( 2 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SGP									
STPG370									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 3 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
STPG370									



表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 4 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 5 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 6 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 7 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表 5 ( 3 ) 標準支持間隔 ( 分岐部 ) ( mm ) ( 8 / 8 )

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第 1 類			第 2 類		
			階層	1 階	中間階	最上階	1 階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (1/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SGP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (2/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類 階層	第1類			第2類		
				1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SGP									
STPG370									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (3/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類 階層	第1類			第2類		
				1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
STPG370									



表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (4/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (5 / 8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (6/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類 階層	第1類			第2類		
				1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (7/8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

表5 (4) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) (8 / 8)

管種	呼び厚	呼び口径	耐震重要度分類	第1類			第2類		
			階層	1階	中間階	最上階	1階	中間階	最上階
SUS-TP									

付属書類4 外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止に関する基本方針書

1. 設計方針
  1. 1 設計竜巻に対する設計
  1. 2 加工施設に大きな影響を及ぼすおそれがある竜巻に対する設計
2. 建物・構築物、設備・機器、配管の基本仕様、性能、個数、設置場所
3. 建物・構築物、設備・機器、配管の基本図面
4. 評価
  4. 1 評価方法
  4. 2 F1 竜巻に対する評価結果
  4. 3 F3 竜巻に対する評価結果

## 1. 設計方針

### 1. 1 設計竜巻に対する設計

安全機能を有する施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」という。）に基づき設定した設計竜巻（以下「F1 竜巻」という。）の発生により、安全機能を損なうことのない設計とする。

具体的に建物本体については、

- ・建物の保有水平耐力が F1 竜巻荷重を上回る設計とする。
- ・局部評価として、建物の外壁、屋根及び外部に面した扉（以下「外部扉」という。）の単位面積当たりの短期許容荷重が、F1 竜巻の風圧力を上回る設計とする。また、F1 竜巻による飛来物が到達する可能性のある外壁及び屋根は、水平貫通限界厚さ以上の厚さを確保する。
- ・F1 竜巻による飛来物が到達する可能性のある外部扉については、飛来物の衝突を防止するために、緊急設備 防護壁又は防護柵等の障壁を設ける設計とする。

屋外に設置する設備・機器については

- ・評価対象となる設備・機器は、屋外に設置された想定飛来物より影響が大きい設備・機器とする。
- ・常時作用する荷重と F1 竜巻における風圧力による水平荷重を組み合わせ、その結果発生する応力に対して部材及びアンカーボルトが弾性範囲にとどまる設計とする。
- ・F1 竜巻における浮き上がり荷重に対しアンカーボルトで据え付けることで設備・機器の固定が失われない設計とする。

屋外に設置する配管については、

- ・常時作用する荷重と F1 竜巻における風圧力による水平荷重を組み合わせ、その結果配管に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下となる設計とする。
- ・支持構造物については発生する応力に対して部材及びアンカーボルトが弾性範囲にとどまることを満足する設計とする。

### 1. 2 加工施設に大きな影響を及ぼすおそれがある竜巻に対する設計

加工事業変更許可申請書では、安全上重要な施設の有無の評価において、「加工施設に大きな影響を及ぼすおそれのある竜巻」としてフジタスケール 3 (F3) の最大風速 92 m/s を想定することとしている。

また、更なる安全向上策として、F3 竜巻が発生した場合に建物が損傷したとしても、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措置を行うとしている。

なお、今回の申請に係る設備・機器において、F3 竜巻に対する防護措置を講じる設備・機器はない。



2. 建物・構築物、設備・機器、配管の基本仕様、性能、個数、設置場所

建物・構築物及び建物に付帯する緊急設備の基本仕様、性能、個数、設置場所について、表1及び表2の仕様表に示す。屋外に設置する設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所について、表3の仕様表に示す。

3. 建物・構築物、設備・機器、配管の基本図面

建物・構築物及び建物に付帯する緊急設備の基本図面について、表1及び表2の添付図に示す。

屋外に設置する設備・機器の基本図面について、表3の添付図の欄に示す。

屋外に設置する配管の基本図面について、表4の添付図の欄に示す。

表1 今回の申請に係る建物・構築物

建物（主要構造、階数）	仕様表	添付図
第1廃棄物貯蔵棟 （鉄筋コンクリート造、3階建て （一部中2階付き））	表ト-W1建-1 別表ト-W1建-1-1～別表ト-W1建-1-6	図ト-W1建-26～図ト-W1建-28、図ト-W1建-9～図ト-W1建-12
第3廃棄物貯蔵棟 （鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造、3階建て）	表ト-W3建-1 別表ト-W3建-1-1～別表ト-W3建-1-4	図ト-W3建-18～図ト-W3建-20、図ト-W3建-8～図ト-W3建-11
発電機・ポンプ棟 （鉄筋コンクリート造、平屋建て）	表リ-建-1 別表リ-建-1-1～別表リ-建-1-4	図リ-建-1-16～図リ-建-1-18、図リ-建-1-7～図リ-建-1-10
遮蔽壁 No.2 （鉄筋コンクリート造）	表リ-建-2 別表リ-建-2-1～別表リ-建-2-2	図リ-建-2-1～図リ-建-2-3
遮蔽壁 No.3 （鉄筋コンクリート造）	表リ-建-3 別表リ-建-3-1～別表リ-建-3-2	図リ-建-2-1～図リ-建-2-3

表2 今回の申請に係る建物に付帯する緊急設備

付帯する緊急設備名（主要構造）	仕様表	添付図
緊急設備 防護壁又は防護柵（W1防護壁） （鉄筋コンクリート造）	表ト-W1建-1 別表ト-W1建-1-2	位置：図ト-W1建-9 構造：図ト-W1建-13
緊急設備 防護壁又は防護柵（W3防護壁） （鉄筋コンクリート造）	表ト-W3建-1 別表ト-W3建-1-2	位置：図ト-W3建-8 構造：図ト-W3建-12

表3 今回の申請に係る屋外に設置する設備・機器

設備・機器名称	仕様表	添付図
非常用電源設備 No. 2 非常用発電機	表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
重油タンク部 (非常用電源設備 No. 2 の付属設備)	表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
非常用電源設備 A 非常用発電機	表リ-設-2-3	図リ-設-2-3
重油タンク部 (非常用電源設備 A の付属設備)	表リ-設-2-3	図リ-設-2-3

表4 今回の申請に係る屋外に設置する配管

設備・機器名称	仕様表	添付図
連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切 替機構 (窒素ガス配管含む) ※1	表ハ-2P設-13-1	図ハ-2P設-13-1-1 (1) 図ハ-2P設-13-1-1 (2)
連続焼結炉 No. 2-1 可燃性ガス配管 ※1※2	表ハ-2P設-13-1	図ハ-2P設-13-1-1 (1) 図ハ-2P設-13-1-1 (2) 図リ-他-7 (3) 図リ-他-7 (4) 図リ-他-7 (5)
焼却炉 可燃性ガス配管※1※3	表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-2 (2) 図リ-他-7 (9)
燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス 配管※1※4※5	表リ-設-4-7	図リ-設-4-9 (1) 図リ-設-4-9 (2) 図リ-他-7 (6) 図リ-他-7 (7) 図リ-他-7 (8)
緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) ※6	表ハ-2P設-13-1	図リ-他-16 (1) 図リ-他-16 (3) 図ハ-2P設-13-1-1 (3) 図リ-他-7 (3) 図リ-他-7 (5)
緊急設備 緊急遮断弁 (冷却水) ※7	表ト-W1設-2-1	図リ-他-16 (2) 図リ-他-16 (3) 図リ-他-16 (4)

※1 屋外部分のみを評価対象とする。

※2 緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス)、緊急設備 緊急遮断弁 (プロパンガス)、緊急設備 手  
動弁閉止弁 (アンモニア分解ガス) 及び緊急設備 手動閉止弁 (プロパンガス) を支持する区間を含む。

※3 緊急設備 緊急遮断弁 (都市ガス) を支持する区間を含む。

※4 緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) 及び緊急設備 緊急遮断弁 (水素ガス) を支持する区間  
を含む。

※5 緊急遮断弁及び可燃性ガス配管は燃料開発設備 小型雰囲気可変炉と共用する。

※6 連続焼結炉 No. 2-1 の付帯機器として第2加工棟屋外壁面に設置する。緊急遮断弁 (冷却水) を支持す  
る区間の配管を評価対象に含む。

※7 気体廃棄設備 No. 2 の付帯機器として第1廃棄物貯蔵棟屋外壁面に設置する。緊急遮断弁 (冷却水) を  
支持する区間の配管を評価対象に含む。

#### 4. 評価

##### 4. 1 評価方法

##### (1) 建物・構築物の評価

##### ①竜巻荷重の評価

竜巻ガイドに基づき、建物全体、外壁、屋根及び外部扉の構造強度評価を実施する。評価に当たって、風圧力算出時の風力係数 C は、建築基準法施行令第八十七条第 2 項及び建設省告示第千四百五十四号（平成 12 年 5 月 31 日）に準拠して算定する。

また、F1 飛来物であるプレハブ小屋の各建物の各部位への到達の可能性を表 5 に示す。

表 5 (1) 第 1 廃棄物貯蔵棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲

階	北面	西面	南面	東面
屋根	—※1			
3 階	—※1	—※1	—※1	—※1
2 階	—※1	—※2	プレハブ小屋	プレハブ小屋
中 2 階	—※1	—※2	プレハブ小屋	プレハブ小屋
1 階	—※1	—※2	プレハブ小屋	プレハブ小屋

※1：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。

※2：第 3 廃棄物貯蔵棟があるため、飛来物は到達しない。

表 5 (2) 第 3 廃棄物貯蔵棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲

階	北面	西面	南面	東面
3 階	—※1	—※1	—※1	—※1
2 階	プレハブ小屋	プレハブ小屋	プレハブ小屋	—※2
1 階	プレハブ小屋	プレハブ小屋	プレハブ小屋	—※2

※1：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。

※2：第 1 廃棄物貯蔵棟があるため、飛来物は到達しない。

表 5 (3) 発電機・ポンプ棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲

階	北面	西面	南面	東面
屋根	プレハブ小屋			
1 階	—※1	—※2	プレハブ小屋	プレハブ小屋

※1：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。

※2：発電機・ポンプ棟の西側には斜面があり、飛来物は到達しない。

表 5 (4) 遮蔽壁 No. 2 及び遮蔽壁 No. 3 の各面の F1 竜巻時の最大想定飛来物

階	北面	西面	南面	東面
1 階	プレハブ小屋	—※1	—※2	—※1

※1：北面からの受風面積が最大となるため北面で評価する。

※2：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。

## ②貫通限界厚さの評価

想定飛来物による貫通限界厚さと、建物の壁厚さ・屋根厚さを比較する。想定飛来物のコンクリートに対する貫通限界厚さを表6に示す。

表6 F1 竜巻飛来物による貫通限界厚さ

飛来物	水平貫通限界厚さ(cm)	鉛直貫通限界厚さ(cm)
プレハブ小屋	10.5	5.3

## (2) 設備・機器の評価

竜巻の水平荷重に対する強度評価は、「FAP-3」を使用し、組合せ応力（引張／圧縮＋曲げ、垂直＋せん断）が許容限界以内であることを確認する。

竜巻の浮き上がり荷重に対する強度評価は、竜巻ガイドに基づき算出した浮き上がり荷重によりアンカーボルトに発生する引抜荷重を評価し、引抜荷重が許容限界以内であることを確認する。

部材及びアンカーボルトの許容限界は、付属書類3-1「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書」において用いているものを適用する。

## (3) 配管の評価

配管の耐震設計と同様に配管に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下であることを満足する標準支持間隔を定め、支持構造物が標準支持間隔以内に設けられていることを確認する「標準支持間隔法」により行う。

評価方法は「付属書類3-3 地震による損傷の防止（配管の耐震性）に関する基本方針書」に従うものとし、配管に作用させる地震荷重を、F1 竜巻における風圧力による水平荷重に置き換えて評価する。支持構造物についても耐震設計方法と同様に行う。

#### 4. 2 F1 竜巻に対する評価結果

##### (1) 第1 廃棄物貯蔵棟

###### ①建物本体

F1 竜巻荷重と保有水平耐力とを比較した結果を表7に示す。F1 竜巻荷重は第1 廃棄物貯蔵棟の保有水平耐力より小さいため、F1 竜巻荷重が作用したとしても、第1 廃棄物貯蔵棟は倒壊しないことを確認した。

表7 F1 竜巻荷重と保有水平耐力の比較

荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{*1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}$		
東西 (X方向)	RFL	-	-	-	-
	3FL				
	2FL				
	中2FL				
南北 (Y方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				
	中2FL				

※1：耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

###### ②局部評価（屋根、外壁、外部扉）

局部評価として、屋根、外壁及び外部扉について評価した結果を表8に示す。各部位において、F1 竜巻荷重が作用したとしても、損傷しないことを確認した。

表8 F1 竜巻荷重に対する屋根、外壁、外部扉の評価結果

階	竜巻荷重の評価			貫通限界厚さの評価		
	屋根	外壁	外部扉	屋根	外壁	外部扉
	荷重 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	最大検定比			
R階	-	-	-	到達せず	到達せず	—
3階				—	損傷なし※2	—
2階				—	損傷なし※2	—
中2階				—	損傷なし※2	到達せず※3
1階				—	損傷なし※2	到達せず※4

※1 吹き上げ荷重により、屋根の固定荷重が低減される程度であり損傷はしない。

※2 貫通限界厚さ以上の壁厚さがあることを確認した。

※3 外部扉の配置から直接外部扉に飛来物（プレハブ小屋）が衝突しない。

※4 W1 防護壁を設置するため、外部扉に飛来物（プレハブ小屋）が到達しない。

##### (2) 第1 廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備

第1 廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備について評価した結果を表9に示す。緊急設備防護壁又は防護柵（W1 防護壁）において、F1 竜巻荷重が作用したとしても損傷しないことを確認した。

表9 F1竜巻荷重に対する第1廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の評価結果

対象	竜巻荷重の評価		貫通限界厚さの評価
	最大検定比発生部位	最大検定比	
緊急設備 防護壁又は防護柵 (W1防護壁)	東面壁 鉄筋		損傷なし*1

※1 水平貫通限界厚さ以上のコンクリート厚さがあることを確認した。

(3) 第3廃棄物貯蔵棟

①建物本体

F1竜巻荷重と保有水平耐力とを比較した結果を表10に示す。F1竜巻荷重は第3廃棄物貯蔵棟の保有水平耐力より小さいため、F1竜巻荷重が作用したとしても、第3廃棄物貯蔵棟は倒壊しないことを確認した。

表10 F1竜巻荷重と保有水平耐力の比較

荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{*1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}$		
東西 (X方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				
南北 (Y方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				

※1：耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

②局部評価（屋根、外壁、外部扉）

屋根、外壁及び外部扉について評価した結果を表11に示す。各部位において、F1竜巻荷重が作用したとしても、損傷しないことを確認した。

表11 F1竜巻荷重に対する屋根、外壁、外部扉の評価結果

階	竜巻荷重の評価			貫通限界厚さの評価		
	屋根	外壁	外部扉	屋根	外壁	外部扉
	荷重 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	最大検定比			
R階				到達せず	到達せず <sup>a</sup>	到達せず <sup>a</sup>
3階				—	損傷なし*2	—
2階				—	損傷なし*2	—
1階				—	損傷なし*2	到達せず*3

※1 吹き上げ荷重により、屋根の固定荷重が低減される程度であり損傷はしない。

※2 貫通限界厚さ以上の壁厚さがあることを確認した。

※3 W3防護壁を設置するため、外部扉に飛来物（プレハブ小屋）が到達しない。

(4) 第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備

第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備について評価した結果を表12に示す。緊急設備防護壁又は防護柵（W3防護壁）において、F1竜巻荷重が作用したとしても損傷しないことを確認した。

表12 F1竜巻荷重に対する第3廃棄物貯蔵棟に付帯する緊急設備の評価結果

対象	竜巻荷重の評価		貫通限界厚さの評価
	最大検定比発生部位	最大検定比	
緊急設備 防護壁又は防護柵 (W3防護壁)	北面壁 鉄筋		損傷なし <sup>※1</sup>

※1 水平貫通限界厚さ以上のコンクリート厚さがあることを確認した。

(5) 発電機・ポンプ棟

①建物本体

F1竜巻荷重と保有水平耐力とを比較した結果を表13及び表14に示す。F1竜巻荷重は発電機・ポンプ棟の保有水平耐力より小さいため、F1竜巻荷重が作用したとしても、発電機・ポンプ棟は倒壊しないことを確認した。

表13 発電機棟 F1竜巻荷重と保有水平耐力の比較

荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{※1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}$		
東西 (X方向)	RFL				
	1FL+2850				
南北 (Y方向)	RFL				
	1FL+2850				

※1：耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

表14 ポンプ棟 F1竜巻荷重と保有水平耐力の比較


荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{※1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}$		
東西 (X方向)	1FL+2850				
南北 (Y方向)	RFL				

※1：耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

②局部評価（屋根、外壁、外部扉）

屋根及び外壁、外部扉について評価した結果を表 1 5 に示す。各部位において、F1 竜巻荷重が作用したとしても、損傷しないことを確認した。

表 1 5 F1 竜巻荷重に対する屋根、外壁、外部扉の評価結果


階	竜巻荷重の評価			貫通限界厚さの評価		
	屋根	外壁 <sup>※4</sup>	外部扉	屋根	外壁	外部扉
	荷重 (kN/m <sup>2</sup> )	最大検定比	最大検定比			
屋根				損傷なし <sup>※2</sup>	—	—
R 階				損傷なし <sup>※2</sup>	損傷なし <sup>※2</sup>	—
1 階				—	損傷なし <sup>※2</sup>	到達せず <sup>※3</sup>

- ※ 1 吹き上げ荷重により、屋根の固定荷重が低減される程度であり損傷はしない。
- ※ 2 貫通限界厚さ以上の壁厚さ又は屋根厚さがあることを確認した。
- ※ 3 外部扉の配置から直接外部扉に飛来物（プレハブ小屋）が衝突しない。
- ※ 4 発電機・ポンプ棟の最大スパン、最大高さの外壁で検討を行う。

(6) 遮蔽壁 No. 2

遮蔽壁 No. 2 について評価した結果を表 1 6 に示す。遮蔽壁 No. 2 は F1 竜巻の風荷重が作用したとしても損傷せず、空力パラメータから遮蔽壁 No. 2 自体が飛来物とならないことを確認した。


表 1 6 F1 竜巻荷重に対する遮蔽壁 No. 2 の評価結果

対象	竜巻荷重の評価		空力パラメータによる確認
	最大検定比発生部位	最大検定比	
遮蔽壁 No. 2	鉄筋		飛来物とはならない

(7) 遮蔽壁 No. 3

遮蔽壁 No. 3 について評価した結果を表 1 7 に示す。遮蔽壁 No. 3 は F1 竜巻の風荷重が作用したとしても損傷せず、空力パラメータから遮蔽壁 No. 3 自体が飛来物とならないことを確認した。

表 1 7 F1 竜巻荷重に対する遮蔽壁 No. 3 の評価結果

対象	竜巻荷重の評価		空力パラメータによる確認
	最大検定比発生部位	最大検定比	
遮蔽壁 No. 3	鉄筋		飛来物とはならない



(8) 屋外の設備・機器

F1 竜巻による竜巻荷重（水平荷重及び浮き上がり荷重）に対する強度評価結果を表 1 8 及び表 1 9 に示す。非常用電源設備において、F1 竜巻荷重が作用したとしても、建物に影響を与える飛来物とならないことを確認した。

表 1 8 水平荷重に対する評価結果（部材、アンカーボルト）

設備・機器名	水平荷重 (N)	評価結果		基本仕様	基本図面
		部位	検定比		
ポンベ架台（屋外）※1※2	[Dashed Box]	アンカー ボルト	[Dashed Box]	表ハ-2 P 設-1 3-1	図ハ-2 P 設-1 3-1 -1 (4)
減圧装置（屋外）※1		アンカー ボルト		表ハ-2 P 設-1 3-1	図ハ-2 P 設-1 3-1 -1 (4)
非常用電源設備 No. 2 非常用発電機		アンカー ボルト		表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
重油タンク部（非常用電 源設備 No. 2 の付属設備）		部材		表リ-設-2-2	図リ-設-2-2
非常用電源設備 A 非常用発電機		アンカー ボルト		表リ-設-2-3	図リ-設-2-3
重油タンク部（非常用電 源設備 A の付属設備）		部材		表リ-設-2-3	図リ-設-2-3

※1 連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）の付属設備。

※2 ポンベ架台は耐震上独立した 2 基で構成される。2 基の構造は鏡面であることから評価結果は片側で代表する。

※3 「非常用電源設備 No. 2 非常用発電機」と同じ設計条件であることから共通評価とした。

表 1 9 浮き上がり荷重に対する評価結果（アンカーボルト）

設備・機器名	浮き上がり荷重 (N)	検定比	基本仕様	基本図面
ポンベ架台（屋外）※1※2	<0※3			
減圧装置（屋外）※1	34	表ハ-2 P 設-1 3-1	図ハ-2 P 設-1 3-1 -1 (4)	
非常用電源設備 No. 2 非常用発電機	<0※3	表リ-設-2-2	図リ-設-2-2	
重油タンク部（非常用電 源設備 No. 2 の付属設備）	<0※3	表リ-設-2-2	図リ-設-2-2	
非常用電源設備 A 非常用発電機	<0※3※4	表リ-設-2-3	図リ-設-2-3	
重油タンク部（非常用電 源設備 A の付属設備）	<0※3	表リ-設-2-3	図リ-設-2-3	

※1 連続焼結炉 No. 2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）の付属設備。

※2 ポンベ架台は耐震上独立した 2 基で構成される。2 基の構造は鏡面であることから評価結果は片側で代表する。

※3 浮き上がりを生じない。

※4 「非常用電源設備 No. 2 非常用発電機」と同じ設計条件であることから共通評価とした。

(9) 屋外の配管

今回の申請に関わる配管について、F1 竜巻による竜巻荷重（水平荷重及び浮き上がり荷重）に対して定めた標準支持間隔を、配管の寸法・種類ごとに表 2 0 に示す。本表に基づく標準支持間隔以内に支持構造物を設置する。

表 2 0 ( 1 ) 標準支持間隔（直管部）(mm) ( 1 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SGP				
STPG370				
SUS-TP				

表 2 0 ( 1 ) 標準支持間隔 (直管部) (mm) ( 2 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SUS-TP				

表 2 0 ( 2 ) 標準支持間隔 (曲がり部) (mm) ( 1 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SGP				

表 2 0 ( 2 ) 標準支持間隔 ( 曲がり部 ) ( mm ) ( 2 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
STPG370				
SUS-TP				

表 2 0 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 1 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SGP				
STPG370				
SUS-TP				

表 2 0 ( 3 ) 標準支持間隔 (分岐部) (mm) ( 2 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SUS-TP				

表 2 0 ( 4 ) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) ( 1 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SGP				
STPG370				

表 2 0 ( 4 ) 標準支持間隔 (片持ち部) (mm) ( 2 / 2 )

管種	呼び厚	呼び口径	内部流体	
			気体	液体
SUS-TP				

#### 4. 3 F3 竜巻に対する評価結果

第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟の F3 竜巻荷重と保有水平耐力を比較した結果を表 2 1 及び表 2 2 に示す。F3 竜巻荷重は、第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟の保有水平耐力よりも小さいため、F3 竜巻荷重が作用したとしても、第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟は倒壊しないことを確認した。

表 2 1 第1 廃棄物貯蔵棟 F3 竜巻荷重と保有水平耐力の比較

荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{※1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}^{※2}$		
東西 (X 方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				
	中 2FL				
南北 (Y 方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				
	中 2FL				

※ 1 : 耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

※ 2 : F3 飛来物として、路線バスの衝撃荷重 4608 kN を考慮。

表 2 2 第3 廃棄物貯蔵棟 F3 竜巻荷重と保有水平耐力の比較

荷重方向	作用位置	竜巻荷重 (kN)		保有水平耐力 $Q_u^{※1}$ (kN)	検定比 $\max(W_{T1}, W_{T2})/Q_u$
		$W_{T1}$	$W_{T2}^{※2}$		
東西 (X 方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				
南北 (Y 方向)	RFL				
	3FL				
	2FL				

※ 1 : 耐震計算における正負方向の小さい方の保有水平耐力を示す。

※ 2 : F3 飛来物として、路線バスの衝撃荷重 4608 kN を考慮。



## 5. F3 竜巻で想定する第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟の損傷の程度

いずれの建物も外壁が水平貫通限界厚さ以下であることから、竜巻飛来物である路線バスが外壁を貫通した上、そのままの形状で建物内に侵入して、一定本数の固体廃棄物ドラム缶（300本）に直接的に影響（DR=1）し、またその他全ての固体廃棄物ドラム缶（第1廃棄物貯蔵棟：1450本、第3廃棄物貯蔵棟：3100本）が間接的に影響（DR=0.01）を受け、これらの固体廃棄物ドラム缶は閉じ込め機能を全て喪失する程度（LPF=1）の損傷があるものとして評価している。

しかし、これらの建物の床厚さは鉛直貫通限界厚さ以上であり、竜巻飛来物の影響が階を跨いで固体廃棄物ドラム缶に及ぼすことはないが、保守的に全ての階の全ての固体廃棄物ドラム缶が直接的又は間接的に影響を受けることとしている。

なお、第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟に対する竜巻の影響による公衆被ばくの線量は、それぞれ  $1.7 \times 10^{-1}$  mSv、 $1.9 \times 10^{-2}$  mSv である。

付属書類 5 外部からの衝撃（積雪及び降下火砕物）による損傷の防止に関する基本方針書

1. 設計方針
  
2. 基本仕様、性能、個数及び設置場所
  2. 1 第1 廃棄物貯蔵棟
  2. 2 第3 廃棄物貯蔵棟
  2. 3 発電機・ポンプ棟
  
3. 基本図面
  3. 1 第1 廃棄物貯蔵棟
  3. 2 第3 廃棄物貯蔵棟
  3. 3 発電機・ポンプ棟
  
4. 評価
  4. 1 評価方法
  4. 2 評価結果
    4. 2. 1 第1 廃棄物貯蔵棟の評価結果
    4. 2. 2 第3 廃棄物貯蔵棟の評価結果
    4. 2. 3 発電機・ポンプ棟の評価結果

## 1. 設計方針

加工施設の建物は、収納する設備・機器及び核燃料物質等を積雪や火山活動（降下火砕物）から防護するために、想定する積雪荷重又は火災降下物荷重を上回る屋根の強度を確保する設計とする。

この際、積雪荷重については、建築基準法施行令第八十六条第1項～第3項及び大阪府建築基準法施行細則第三十条の二に基づき 29 cm の積雪を想定する。また、降下火砕物荷重については、降雨等により吸水した場合を考慮し、湿潤密度の 1.5 g/cm<sup>3</sup>とした上で、屋根の許容堆積量を 12 cm とする設計とする。

また、上記対策に加えて気中の降下火砕物の状態を踏まえ、加工施設で降下火砕物が観測された時点で速やかに除去する措置を講じることで、更なる安全を確保する。また当該措置を実施するに当たり、昇降設備のない屋根には梯子等を設置するとともに、必要な防護具や資機材を常備することとする。

## 2. 基本仕様、性能、個数及び設置場所

### 2. 1 第1廃棄物貯蔵棟

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表ト-W1建-1」に示す。

### 2. 2 第3廃棄物貯蔵棟

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表ト-W3建-1」に示す。

### 2. 3 発電機・ポンプ棟

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表リ-建-1」に示す。

## 3. 基本図面

### 3. 1 第1廃棄物貯蔵棟

構造を「図ト-W1建-26及び図ト-W1建-27」に示す。

### 3. 2 第3廃棄物貯蔵棟

構造を「図ト-W3建-18及び図ト-W3建-19」に示す。

### 3. 3 発電機・ポンプ棟

構造を「図リ-建-1-16及び図リ-建-1-17」に示す。

#### 4. 評価

##### 4. 1 評価方法

積雪及び降下火砕物による荷重を表1に示す。積雪による荷重は580 N/m<sup>2</sup>、降下火砕物による荷重は1800 N/m<sup>2</sup>であり、積雪に対する評価は降下火砕物の評価に包含されるため、降下火砕物による評価を実施する。

表1 積雪及び降下火砕物による荷重

堆積物	荷重	備考
積雪	29 cm×20 N/m <sup>2</sup> /cm = 580 N/m <sup>2</sup>	大阪府建築基準法施行細則第三十条の二に定める積雪深度は29 cm。密度については建築基準法施行令第八十六条第2項に基づき、積雪量1 cmごとに1 m <sup>2</sup> につき20 Nとする。
降下火砕物	12 cm×100 <sup>2</sup> cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ×1.5 g/cm <sup>3</sup> ×0.0098 N/g ≒ 1800 N/m <sup>2</sup>	降下火砕物の湿潤密度を1.5 g/cm <sup>3</sup> 、堆積厚さを12 cmとする。

##### 4. 2 評価結果

###### 4. 2. 1 第1廃棄物貯蔵棟の評価結果

第1廃棄物貯蔵棟の降下火砕物堆積時の評価結果を表2に示す。

全ての部位が検定比1.0以下であり、降下火砕物による損傷を防止できることを確認した。

表2 第1廃棄物貯蔵棟 積雪又は降下火砕物に対する損傷評価結果

主要構造	基本仕様	図面	最大検定比発生部位	最大検定比
屋根	別表ト-W1建-1-5	位置：図ト-W1建-14 構造：図ト-W1建-26(4)	鉄筋	
小ばり	別表ト-W1建-1-5	位置：図ト-W1建-26、 図ト-W1建-27 構造：図ト-W1建-28(4)	鉄筋	
大ばり・柱	別表ト-W1建-1-5	位置：図ト-W1建-26、 図ト-W1建-27 構造：図ト-W1建-28(2)、 図ト-W1建-28(3)	鉄筋	

#### 4. 2. 2 第3廃棄物貯蔵棟の評価結果

第3廃棄物貯蔵棟の降下火砕物堆積時の評価結果を表3に示す。

全ての部位が検定比 1.0 以下であり、降下火砕物による損傷を防止できることを確認した。

表3 第3廃棄物貯蔵棟 積雪又は降下火砕物に対する損傷評価結果

主要構造	基本仕様	図面	最大検定比 発生部位	最大検定比
屋根	別表ト-W3建-1-3	位置：図ト-W3建-13 構造：図ト-W3建-18(3)	鉄筋	
小ばり	別表ト-W3建-1-3	位置：図ト-W3建-18、 図ト-W3建-19 構造：図ト-W3建-20(4)	鉄骨	
大ばり・柱	別表ト-W3建-1-3	位置：図ト-W3建-18、 図ト-W3建-19 構造：図ト-W3建-20(3)、 図ト-W3建-20(4)	鉄骨	

#### 4. 2. 3 発電機・ポンプ棟の評価結果

発電機・ポンプ棟の降下火砕物堆積時の評価結果を表4に示す。

全ての部位が検定比 1.0 以下であり、降下火砕物による損傷を防止できることを確認した。

表4 発電機・ポンプ棟 積雪又は降下火砕物に対する損傷評価結果

主要構造	基本仕様	図面	最大検定比 発生部位	最大検定比
発電機棟 屋根	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-12 構造：図リ-建-1-16(2)	鉄筋	
発電機棟 小ばり	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-16、 図リ-建-1-17 構造：図リ-建-1-18(3)	鉄筋	
発電機棟 大ばり	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-16、 図リ-建-1-17 構造：図リ-建-1-18(3)	鉄筋	
ポンプ棟 屋根	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-12 構造：図リ-建-1-16(2)	鉄筋	
ポンプ棟 小ばり	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-16、 図リ-建-1-17 構造：図リ-建-1-18(3)	鉄筋	
ポンプ棟 大ばり	別表リ-建-1-3	位置：図リ-建-1-16、 図リ-建-1-17 構造：図リ-建-1-18(3)	鉄筋	

※屋根スラブを支持する大ばりについては、はり下部に耐震壁が付くため個別の応力度評価は省略するが、十分に安全である。

付属書類6 外部からの衝撃（外部火災・爆発）による損傷の防止に関する基本方針書

1. 設計方針
2. 基本仕様等
3. 外部火災の影響評価に関する基本図面
4. 評価
  4. 1 外部火災影響評価（危険距離、危険限界距離）
    4. 1. 1 評価方法
    4. 1. 2 評価結果



## 1. 設計方針

本申請に係る第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する安全設計は、以下のとおりとする。

- ・各建物は、想定する森林火災に対して、その影響を受けないように、火災源となる森林からの離隔距離が、危険距離以上となる設計とする。
- ・各建物は、想定する近隣工場等の火災に対して、その影響を受けないように、火災源となる近隣工場等からの離隔距離が、危険距離以上となる設計とする。
- ・各建物は、想定する近隣工場等の爆発に対して、その影響を受けないように、爆発源となる近隣工場等からの離隔距離が、危険限界距離以上となる設計とする又は第一種保安物件に対する第一種設備距離の2倍以上を確保する。

## 2. 基本仕様等

第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する基本仕様等を表1 に示す。

表1 第1 廃棄物貯蔵棟及び第3 廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する基本仕様等

施設名称	基本仕様	性能	個数	設置場所
第1 廃棄物貯蔵棟	(森林火災) 火災源の危険距離 $\leq$ 離隔距離 (近隣工場等の火災) 火災源の危険距離 $\leq$ 離隔距離 (近隣工場等の爆発) 爆発源の危険限界距離 $\leq$ 離隔距離 又は 第一種保安物件に対する第一種設備距離の2倍 $\leq$ 離隔距離	—	1	図ト-1-1-1
第3 廃棄物貯蔵棟	(森林火災) 火災源の危険距離 $\leq$ 離隔距離 (近隣工場等の火災) 火災源の危険距離 $\leq$ 離隔距離 (近隣工場等の爆発) 爆発源の危険限界距離 $\leq$ 離隔距離 又は 第一種保安物件に対する第一種設備距離の2倍 $\leq$ 離隔距離	—	1	図ト-1-1-1

### 3. 外部火災の影響評価に係る基本図面

外部火災の影響評価に係る基本図面を表2に示す。

表2 外部火災の影響評価に係る基本図面

項目	図番号
防護対象施設と敷地内の竹林、隣接B事業所雑木林及び敷地内の危険物施設の位置	図ト-W1建-15
防護対象施設と敷地内の高圧ガス貯蔵施設の位置	図ト-W1建-16
敷地内の燃料輸送車両の走行経路と火災発生位置	図ト-W1建-17
敷地内の高圧ガス輸送車両の走行経路と爆発位置	図ト-W1建-18

### 4. 評価

#### 4.1 外部火災影響評価（危険距離、危険限界距離）

##### 4.1.1 評価方法

外部火災の危険距離、危険限界距離の評価は、原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「外部火災ガイド」という。）を参考とした。評価においては、以下に示す保守的な条件とした。

- ・加工施設と火災源、爆発源となる各施設との間には、建物等の障壁が存在するが、評価では考慮しない。
- ・火災源となる各施設の安全対策は考慮せず、貯蔵されている可燃物やガスが全て火災・爆発に寄与するものとする。
- ・外壁温度の計算においては、除熱を考慮しない。
- ・予備的放水等の人的対策は期待しない。

森林火災の影響評価は以下の方法によるものとした。

- ・外部火災ガイド附属書Aに記載されている森林火災シミュレーション解析コードFARSITEで使用されている式を用いて、火災の評価を行った。
- ・火災の評価は、FARSITEで考慮されている地表を伝播する火災（地表火）及び樹冠を伝播する火災（樹冠火）について評価することにより行った。
- ・FARSITEで使用されている式で使用する物性値等の入力パラメータは、外部火災ガイド附属書Aで引用している文献等を参考とした。
- ・植生、地形、気象データ等について実地調査を行った。
- ・地表火及び樹冠火の評価結果から、防護対象施設の外壁温度の影響評価を行った。

近隣工場等の火災、近隣工場等の爆発の影響評価は以下の方法によるものとした。

- ・外部火災ガイド附属書Bに記載されている式を用いて、火災、爆発の評価を行った。
- ・外部火災ガイド附属書Bに記載されている式で使用する物性値等の入力パラメータは、外部火災ガイド附属書Bで引用している文献等を参考にした。
- ・近隣工場等の火災源、爆発源で貯蔵されている危険物、高圧ガスの貯蔵量は実地調査及び公設消防より開示を受けたデータに基づいて把握し、影響評価に用いた。

#### 4. 1. 2 評価結果

危険距離、危険限界距離の評価結果と、第1廃棄物貯蔵棟に対する火災源、爆発源からの離隔距離を表3に、危険距離、危険限界距離の評価結果と、第3廃棄物貯蔵棟に対する火災源、爆発源からの離隔距離を表4に示す。

第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟は想定する森林火災に対して、火災源となる森林からの離隔距離が危険距離以上となっていること、想定する近隣工場等の火災に対して、火災源となる近隣工場等からの離隔距離が危険距離以上となっていること及び想定する近隣工場等の爆発に対して、爆発源となる近隣工場等からの離隔距離が危険限界距離以上又は第一種保安物件に対する第一種設備距離の2倍以上あり、外部火災の影響を受けるおそれがないことを確認した。

緊急設備 防護壁又は防護柵（W1防護壁）及び緊急設備 防護壁又は防護柵（W3防護壁）は、想定する森林火災に対して火災源となる森林並びに想定する近隣工場等の火災に対して火災源となる近隣工場等に最も近い建物より離れた位置に設置するため、危険距離以上の離隔距離が確保される。また、緊急設備 防護壁又は防護柵（W1防護壁）及び緊急設備 防護壁又は防護柵（W3防護壁）は、想定する近隣工場等の爆発に対して、爆発源となる近隣工場等に最も近い建物より離れた位置に設置するため、危険限界距離以上の離隔距離が確保される又は第一種設備距離の2倍以上の離隔距離が確保される。

なお、本設工認申請の対象施設は、航空機落下火災に対する防護施設ではない。

表3 第1廃棄物貯蔵棟に対する火災源、爆発源からの離隔距離

<火災>

区分	火災源		危険距離(m)	離隔距離(m)	備考
森林火災	敷地内竹林		6.2	29	竹林の管理を行う。
	隣接B事業所雑木林		19.9	30	—
近隣の危険物施設	石油コンビナート関西空港地区	JetA-1 200000 m <sup>3</sup>	841	9100	—
	A事業所-1		2.0	252	—
	A事業所-2		5.5	271	—
	A事業所-3		2.3	276	—
	A事業所-4		3.9	280	—
	A事業所-5		0.8	206	—
	A事業所-6		3.6	263	—
	A事業所-7		7.9	157	—
	A事業所-8		3.1	338	—
	B事業所		11	142	—
	C事業所		17	301	—
D事業所		12	340	—	
E事業所		8.4	612	—	
敷地外危険物運搬	敷地南側町道	ガソリン 15.3 t	12.4	34	—
敷地内危険物施設	危険物貯蔵棟	重油 4.8 m <sup>3</sup>	2.4	24	—
	発電機用重油タンク(1)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	47	非常用電源設備 No.2 非常用発電機 重油タンク部
	発電機用重油タンク(2)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	21	非常用電源設備 No.1 非常用発電機 重油タンク部
	発電機用重油タンク(3)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	76	非常用電源設備A 非常用発電機 重油タンク部
	危険物少量保管所(1)	ガソリン 0.7 m <sup>3</sup>	2.5	46	—
	危険物少量保管所(2)	メタノール 1.1 m <sup>3</sup>	1.0	58	—
	危険物少量保管所(3)	メタノール 0.02 m <sup>3</sup>	0.2	28	—
敷地内危険物運搬	燃料輸送車両(重油)	重油 200 L	0.8	3	運搬経路を管理する。

<爆発>

区分	爆発源		危険限界距離(m)	離隔距離(m)	備考
敷地外高圧ガス運搬	敷地南側町道	プロパンガス 9 t	58	34	第一種保安物件に対する第一種設備の第一種設備距離の2倍(17 m×2=34 m)以上の離隔距離(34 m)を有しているため外壁が破損するおそれはない。
敷地内高圧ガス施設	ボンベ置場(1)	水素ガス、プロパンガス、PRガス 0.297 t	32	60	ボンベ置場(1)移設位置確定後の評価
	ボンベ置場(2)	水素ガス 0.0011 t	9	31	—
	ボンベ置場(3)	水素ガス 0.0011 t	9	80	—
	第1高圧ガス貯蔵施設	液化アンモニア 10 t	26	54	第1高圧ガス貯蔵施設移設位置確定後の評価
敷地内高圧ガス運搬	第1高圧ガス貯蔵施設へ運搬する燃料輸送車両(液化アンモニア)	液化アンモニア 8.5 t	26	54	第1高圧ガス貯蔵施設移設位置確定後の評価 運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(1)へ運搬する燃料輸送車両(プロパンガスボンベ)	プロパンガス 0.1 t	19	60	ボンベ置場(1)移設位置確定後の評価 運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(2)へ運搬する燃料輸送車両(水素ボンベ)	水素ガス 0.0011 t	9	25	運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(3)へ運搬する燃料輸送車両(水素ボンベ)	水素ガス 0.0011 t	9	80	運搬経路を管理する。

表4 第3廃棄物貯蔵棟に対する火災源、爆発源からの離隔距離

<火災>

区分	火災源		危険距離(m)	離隔距離(m)	備考
森林火災	敷地内竹林		6.2	7	竹林の管理を行う。
	隣接B事業所雑木林		19.9	30	—
近隣の危険物施設	石油コンビナート関西空港地区	JetA-1 200000 m <sup>3</sup>	841	9100	—
	A事業所-1		2.0	265	—
	A事業所-2		5.5	285	—
	A事業所-3		2.3	290	—
	A事業所-4		3.9	295	—
	A事業所-5		0.8	225	—
	A事業所-6		3.6	283	—
	A事業所-7		7.9	140	—
	A事業所-8		3.1	338	—
	B事業所		11	153	—
	C事業所		17	321	—
	D事業所		12	322	—
E事業所		8.4	623	—	
敷地外危険物運搬	敷地南側町道	ガソリン 15.3 t	12.4	39	—
敷地内危険物施設	危険物貯蔵棟	重油 4.8 m <sup>3</sup>	2.4	21	—
	発電機用重油タンク(1)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	55	非常用電源設備 No.2 非常用発電機 重油タンク部
	発電機用重油タンク(2)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	30	非常用電源設備 No.1 非常用発電機 重油タンク部
	発電機用重油タンク(3)	重油 0.4 m <sup>3</sup>	1.3	59	非常用電源設備 A 非常用発電機 重油タンク部
	危険物少量保管所(1)	ガソリン 0.7 m <sup>3</sup>	2.5	40	—
	危険物少量保管所(2)	メタノール 1.1 m <sup>3</sup>	1.0	47	—
	危険物少量保管所(3)	メタノール 0.02 m <sup>3</sup>	0.2	28	—
敷地内危険物運搬	燃料輸送車両(重油)	重油 200 L	0.8	3	運搬経路を管理する。

<爆発>

区分	爆発源		危険限界距離(m)	離隔距離(m)	備考
敷地外高圧ガス運搬	敷地南側町道	プロパンガス 9 t	58	39	第一種保安物件に対する第一種設備の第一種設備距離の2倍(17 m×2=34 m)以上の離隔距離(39 m)を有しているため外壁が破損するおそれはない。
敷地内高圧ガス施設	ボンベ置場(1)	水素ガス、プロパンガス、PRガス 0.297 t	32	40	ボンベ置場(1)移設位置確定後の評価
	ボンベ置場(2)	水素ガス 0.0011 t	9	35	—
	ボンベ置場(3)	水素ガス 0.0011 t	9	63	—
	第1高圧ガス貯蔵施設	液化アンモニア 10 t	26	35	第1高圧ガス貯蔵施設移設位置確定後の評価
敷地内高圧ガス運搬	第1高圧ガス貯蔵施設へ運搬する燃料輸送車両(液化アンモニア)	液化アンモニア 8.5 t	26	35	第1高圧ガス貯蔵施設移設位置確定後の評価 運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(1)へ運搬する燃料輸送車両(プロパンガスボンベ)	プロパンガス 0.1 t	19	40	ボンベ置場(1)移設位置確定後の評価 運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(2)へ運搬する燃料輸送車両(水素ボンベ)	水素ガス 0.0011 t	9	30	運搬経路を管理する。
	ボンベ置場(3)へ運搬する燃料輸送車両(水素ボンベ)	水素ガス 0.0011 t	9	63	運搬経路を管理する。

付属書類 7-1 閉じ込めの機能（落下防止構造）に関する基本方針書

1. 設計方針
  1. 1 基本方針
  1. 2 評価方法
  
2. 基本仕様
  2. 1 本申請対象設備の落下防止構造
  2. 2 設備・機器の性能、個数、設置場所
  2. 3 設備・機器の基本図面
  
3. 落下防止構造の評価結果

## 1. 設計方針

### 1. 1 基本方針

落下防止構造については、加工事業変更許可申請書において次の設計を行うとしている。

- ウラン粉末を容器から取り出して取り扱う設備には、囲い式フードを設ける。
- ウラン粉末を内包する容器等を取り扱う設備には、脱落のおそれのある箇所にガイド等の落下防止構造を設ける。
- ペレットを取り扱う設備では、落下のおそれのある箇所に落下を防止するガイド等を設ける又はペレットが落下しないように波板等に載せて取り扱う。
- 燃料棒や燃料集合体を取り扱う設備では、転倒や脱落の可能性のある部分にガイド等の転倒や落下を防止する構造を設ける。




本申請対象設備で取り扱うウランの状態は粉末、ペレット、燃料棒、燃料集合体であり、設備内において直接、又は容器等（保管容器F型、ペレットトレイ、ペレット保管容器、保管容器G型、燃料棒トレイ、焼結ボート、SUSトレイ）に積載、収納された状態で取り扱う。本申請対象設備の落下防止構造は、これらの形状を考慮し、以下の方針により設計を行う。


- ① 粉末を直接取り扱う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲に囲い式フードを設置し、設備外への粉末の飛散を防止する。
- ② 粉末を保管容器F型に内包して取り扱う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲にストッパ、ガイド、落下防止板、扉又は機械的保持具を設置し、設備外への容器の脱落を防止する。また、粉末を研磨屑回収釜に内包して運搬する{2087}焙焼炉 No. 2-1 運搬台車においては、研磨屑回収釜の落下防止板を設置する。
- ③ ペレットを直接、又はペレットトレイ、焼結ボート、SUSトレイに積載して取り扱う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲に設備カバー、ストッパ、ガイド、ピン、落下防止板又は機械的保持具を設置し、設備外へのペレットの脱落を防止する。なお、{2071}センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤においては、ペレットを取り扱う範囲に囲い式フードを設置し、設備外への脱落を防止する。
- ④ ペレット保管容器及び保管容器G型を取り扱う設備においては、水平方向の移動を防止するために、ストッパ、ガイド、落下防止板、扉又はシャッタを設置する。
- ⑤ 燃料棒を取り扱う設備においては、ガイドローラや溝型形状（R型、V型、波型等）のトレイで燃料棒を支持する又はストッパを設けることにより、径方向の脱落を防止する。
- ⑥ 容器等の重量の大きい積載物（多量の粉末、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を積載する場合も含む）の水平移動及び転倒を防止するストッパ、ガイド、ピン、固定治具及び落下防止板については計算により強度を確認する。なお、燃料集合体を除きこれらの積載物は高さに対し幅が大きく、水平方向の加速度（評価対象設備の耐震重要度分類に応じた水平震度）を考慮しても転倒のおそれがないことから、積載物の重心位置を考慮する等、転倒防止の観点から必要となる設置高さに係る要求はない。
- ⑦ 容器等の重量の大きい積載物を取り扱う設備でレール上を走行するものは、転倒することで積載物が落下してしまうものを対象に、転倒又は落下防止構造を設ける設計とし、



計算によりその強度を確認する。

ここで、⑥及び⑦に関し、本申請において強度計算を行う対象物については以下の考えに基づき選定した。

ストッパ、ガイドは核燃料物質の積載物を直接支持することから、主としてステンレス鋼（SUS304）を用いる。ストッパやガイドには主としてせん断荷重が作用するが、SUS304の短期許容せん断応力度は $118\text{ N/mm}^2$ である。本申請対象設備において取り扱う積載物のうち焼結ボルトを例にとると、水平震度1.5を考慮しても $10\text{ mm}^2$ 程度の断面積（例えば、厚さ $1\text{ mm}$ ×幅 $10\text{ mm}$ の板やM5ボルト（ $14\text{ mm}^2$ ））があれば弾性範囲内に収まる。すなわち、焼結ボルト1組程度の重量であれば詳細な計算確認を行わずとも水平移動を防止できることが明らかであることから、ここでは、積載物が単一状態でを超える、燃料集合体、集合体輸送容器、粉末保管パレット、ペレット保管パレット※と複数状態でを超える焼結ボルト、保管容器F型、ペレット保管容器、保管容器G型、燃料棒を支持するストッパ、ガイド、扉、シャッタ、ピン、固定治具、転倒防止構造及び落下防止構造を強度計算の対象とした。

※四隅のストッパで保持し搬送する設備（ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車など）の場合、水平移動を2個のストッパで防止することから1個当たりが以下となるため、対象から除外する。

## 1. 2 評価方法

各設備に備える落下防止構造が十分な強度を有しているかの確認については、構造計算式に基づく強度計算により行う。

強度計算では、落下防止機能の確保のために強度が要求される部材及びボルトに対し、積載物等の重量に各設備の耐震重要度分類に応じた水平震度を考慮した荷重を負荷し、発生する応力又は荷重が弾性範囲にとどまることを確認する。許容限界には、F値としてSUS304の $205\text{ N/mm}^2$ を適用し、ステンレス鋼材以外の材料の場合（例 炭素鋼）及びステンレス鋼材であってもSUS304と異なるF値を用いる場合は、個別に定める。本申請の対象設備で用いているF値を付属書類3-1 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書 表5に示す。

積載物が滑り落ちる際は摩擦力が生じるため、落下防止構造への荷重は摩擦力の分だけ軽減されるが、本計算ではその効果を考慮せずに保守的な評価を行う。

なお、設備内において類似の構造を有し、荷重条件や寸法条件により評価を包含できるものについては、代表断面による強度評価を行う。

## 2. 基本仕様

### 2. 1 本申請対象設備の落下防止構造

本申請対象設備の落下防止構造を表 1 に示す。

### 2. 2 設備・機器の性能、個数、設置場所

各設備・機器の性能、個数、設置場所に係る仕様表番号を付属書類 3-1 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書 表 9 の仕様表の列に示す。

### 2. 3 設備・機器の基本図面

各設備・機器の基本図面に係る図面番号を付属書類 3-1 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書 表 9 の基本図面の列に示す。

表1 本申請対象設備の落下防止構造 (1/5)

施設区分	本申請における設備・機器名称 機器名	積載物 落下防止構造 (1箇所) にかかる重量/積載重量	落下防止構造	強度計算番号
成型施設	{2042} 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト —	保管容器F型 粉末保管パレット 	ストッパ ガイド	No. 1
	{2043} 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機 —	保管容器F型 	機械的保持具	—
	{2044} 粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機 —	保管容器F型 	ストッパ	—
	{2053} 焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	保管容器F型 	落下防止板	—
	{2057} 計量設備架台 No. 4 —	保管容器F型 保管容器G型 	落下防止板	—
	{2058} 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部	圧粉ペレット 保管容器G型 	設備カバー ストッパ	—
	{2059} 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット採取部	圧粉ペレット 	設備カバー	—
	{2060} 焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部	圧粉ペレット 	設備カバー	—
	{2061} 焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部	圧粉ペレット 焼結ボート 	設備カバー ストッパ ガイド	No. 2
	{2062} 焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 段積装置部	圧粉ペレット 焼結ボート 	設備カバー 機械的保持具	—
	{2063} 有軌道搬送装置 —	圧粉ペレット 焼結ボート 	設備カバー ストッパ	—
	{2064} 連続焼結炉 No. 2-1 —	圧粉ペレット 焼結ボート 	炉殻 ストッパ ガイド	No. 3
	{2065} 焼結ボート置台 焼結ボート置台部	ペレット 焼結ボート 	設備カバー ストッパ	—
	{2066} 焼結ボート置台 焼結ボート解体部	ペレット 焼結ボート SUSトレイ 	設備カバー 機械的保持具	—
	{2067} ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部	ペレット 焼結ボート SUSトレイ 	設備カバー 機械的保持具 ピン	—
	{2068} ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ搬送部	ペレット 焼結ボート SUSトレイ 	設備カバー 機械的保持具	—


※1 設備カバー又は囲い式フードを落下防止機能とする設備・機器は、最大取扱量を記載している。  
 ※2 評価除外となる  以下だが、使用されているボルトが 1.1 基本方針より小径のため評価対象とした。

表1 本申請対象設備の落下防止構造 (2/5)

施設区分	本申請における設備・機器名称 機器名	積載物 落下防止構造 (1箇所) にかかる重量/積載重量	落下防止構造	強度計算番号
成型施設	{2069} ペレット搬送設備 No. 2-1 SUSトレイ保管台部	ペレット SUSトレイ	設備カバー ピン	—
	{2070} センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機	ペレット	設備カバー	—
	{2071} センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	ペレット	囲い式フード	—
	{2072} センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機	ペレット	設備カバー	—
	{2073} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部	ペレット	設備カバー	—
	{2074} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部	ペレット	設備カバー	—
	{2075} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット採取部	ペレット ペレットトレイ	設備カバー	—
	{2076} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部	ペレット ペレットトレイ	設備カバー	—
	{2077} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 2 部	ペレット ペレットトレイ	設備カバー	—
	{2078} ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 目視検査部	ペレット ペレットトレイ	設備カバー	—
	{2079} ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部	ペレットトレイ 保管容器G型 ペレット保管パレット	設備カバー ストッパ シャッタ ガイド	No. 4
	{2080} ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 波板移載部	ペレットトレイ 保管容器G型	設備カバー 機械的保持具	—
	{2084} 計量設備架台 No. 7 —	ペレット 保管容器G型	落下防止板	—
	{2085} ペレット検査台 No. 1 —	ペレット 保管容器G型	設備カバー ストッパ 落下防止板	No. 5
	{2087} 焙焼炉 No. 2-1 運搬台車 —	研磨屑回収釜	落下防止板	—
{2089} スクラップ保管ラック F型運搬台車 —	保管容器G型	ストッパ	—	

※1 設備カバー又は囲い式フードを落下防止機能とする設備・機器は、最大取扱量を記載している。

表1 本申請対象設備の落下防止構造 (3/5)

施設区分	本申請における設備・機器名称 機器名	積載物 落下防止構造 (1箇所) にかかる重量/積載重量	落下防止構造	強度計算番号
成型施設	{2090} ペレット運搬台車 No. 3 —	保管容器G型 	ストッパ	—
被覆施設	{3032} X線透過試験機 No. 1 —	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3033} ヘリウムリーク試験機 No. 1 トレイ挿入部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3034} ヘリウムリーク試験機 No. 1 ヘリウムリーク試験部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3035} 燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (B) 部	燃料棒 	ガイドローラ ストッパ (燃料棒一時置台)	—
	{3037} 燃料棒検査台 No. 1 燃料棒移送 (C) 部	燃料棒 	ガイドローラ	—
	{3038} 燃料棒搬送設備 No. 4 ストックコンベア (1) 部	燃料棒 	溝型トレイ ガイドローラ	—
	{3039} 燃料棒搬送設備 No. 4 燃料棒移載 (3) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3040} 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒移載 (4) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3041} 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (1) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3042} 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒置台 (2) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3043} 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (1) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—
	{3044} 燃料棒搬送設備 No. 5 燃料棒コンベア (2) 部	燃料棒 	ガイドローラ	—
	{3045} 燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (5) 部	燃料棒 	トレイ	—
	{3046} 燃料棒搬送設備 No. 6 ストックコンベア (2) 部	燃料棒 	溝型トレイ ガイドローラ	—
	{3047} 燃料棒搬送設備 No. 6 燃料棒移載 (6) 部	燃料棒 	溝型トレイ	—

表1 本申請対象設備の落下防止構造 (4/5)

施設区分	本申請における設備・機器名称 機器名	積載物 落下防止構造 (1箇所) にかかる重量/積載重量	落下防止構造	強度計算番号	
組立施設	{4001} 組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1) —	燃料棒 	ガイドローラ	—	
	{4002} 組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1) —	燃料棒 	ガイドローラ	—	
	{4003} 組立機 No. 1 組立定盤部 {4004} 組立機 No. 1 スウェーピング部	燃料集合体 	ストoppa 回転防止ピン	No. 6	
	{4005} 組立機 No. 2 組立定盤部 {4006} 組立機 No. 2 スウェーピング部	燃料集合体 	ストoppa 回転防止ピン	No. 7	
	{4007} 燃料集合体取扱機 No. 1 —	燃料集合体 	ストoppa 回転防止ピン	No. 8	
	{4008} 堅型定盤 No. 1 —	燃料集合体 	固定治具 ヒンジピン 位置決めピン	No. 9	
	{4009} 燃料集合体外観検査装置 No. 1 —	燃料集合体 	ストoppa	No. 10	
	{4010} 立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (D) 部	燃料棒 	ガイドローラ	—	
	{4011} 立会検査定盤 No. 1 石定盤部	燃料棒 	ストoppa	No. 11	
	{4012} 立会検査定盤 No. 1 燃料棒移送 (E) 部	燃料棒 	ガイド	—	
	{4013} 2 ton 天井クレーン No. 1 —	燃料集合体 	ガード落下防止構造 トオリ落下防止構造	No. 12	
	{4014} 2. 8 ton 天井クレーン —	燃料集合体 	ガイド	—	
	{4015} 燃料棒運搬台車 No. 1 —	燃料棒 	ガイド	—	
	貯蔵施設	{5036} スクラップ保管ラック F型 No. 2-1 —	保管容器 G型 	扉	No. 12
		{5039} ペレット保管ラック D型 No. 2-1 —	保管容器 G型 	扉	No. 12

※1 組立治具の重量を含め評価している。

※2 積載物はクレーンで吊り下げられており、鋼構造設計規準に従い、設備・機器の重量にて評価している。


※3 評価除外となる  以下だが、形状が縦長でモーメントが発生するため評価対象とした。

表1 本申請対象設備の落下防止構造 (5/5)

施設区分	本申請における設備・機器名称 機器名	積載物 落下防止構造 (1箇所) にかかる重量/積載重量	落下防止構造	強度計算番号
貯蔵施設	{5037} スクラップ保管ラックD型 No. 2-1 —	保管容器F型 	扉	No. 13
	{5038} スクラップ保管ラックE型 No. 2-1 —			
	{5042} ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車	ペレット保管パレット 保管容器G型 	ストッパ	—
	{5043} ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 1	ペレット保管パレット 保管容器G型 	ガイド 転倒防止構造	No. 14
	{5044} ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 2	ペレット保管パレット 保管容器G型 	ストッパ ガイド 転倒防止構造	No. 15
	{5045} ペレット搬送設備 No. 4 ペレットリフター	ペレット保管パレット 保管容器G型 	ストッパ	—
	{5046} ペレット搬送設備 No. 4 ペレット保管箱受台	ペレット保管パレット 保管容器G型 	ストッパ	—
	{5048} ペレット保管ラックE型リフター —	ペレット保管容器 	ストッパ	No. 16
	{5060} 5 ton 天井クレーン —	集合体輸送容器 	ガーダ落下防止構造 トロリ落下防止構造	No. 17
	{5061} 分析試料保管棚 —	保管容器F型 保管容器G型 	ストッパ	No. 18
	{5062} 開発試料保管棚 —			
その他の加工施設	{8025} 燃料開発設備 加熱炉	ペレット 	加熱炉	—
	{8026} 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	ペレット 	炉心管	—

※1 転倒防止構造の評価では設備・機器の重量を含め評価している。

※2 積載物はクレーンで吊り下げられており、鋼構造設計規準に従い、設備・機器の重量にて評価している。

※3 設備・機器を落下防止機能とするため、最大取扱量を記載している。



### 3. 落下防止構造の評価結果

各設備の落下防止構造の強度計算結果を表2に示す。検定比は全て1以下であり、落下防止のために設置する落下防止構造は十分な強度を有していることを確認した。

表2 各設備の落下防止構造の強度計算結果 (1/2)

強度計算番号	本申請における設備・機器名称 機器名	水平震度*1 (設置階)	積載物	落下防止構造*2	検定比*3
No. 1	{2042} 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト —	1.0 (1階)	保管容器F型 最大4個積載 粉末保管パレット 最大1個積載	ストッパ1 ストッパ2 ガイド1 ガイド2 ガイド3	
No. 2	{2061} 焼結炉搬送機 No. 2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部	1.0 (1階)	焼結ボート 最大10組積載	ストッパ	
No. 3	{2064} 連続焼結炉 No. 2-1 — 入口コンベア部	1.0 (1階)	焼結ボート 最大2組積載	ストッパ	
	出口コンベア部		焼結ボート 最大3組積載	ストッパ	
No. 4	{2079} ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部	1.0 (1階)	保管容器G型 最大4個積載 ペレット保管パレット 最大1個積載	シャッタ	
No. 5	{2085} ペレット検査台 No. 1 —	1.0 (1階)	保管容器G型 最大3個積載	ストッパ1 ストッパ2	
No. 6	{4003} 組立機 No. 1 組立定盤部	0.3 (2階)	燃料集合体 最大1体積載	ストッパ 回転防止ピン	
	{4004} 組立機 No. 1 スウェーピング部				
	{4005} 組立機 No. 2 組立定盤部				
	{4006} 組立機 No. 2 スウェーピング部				
No. 7	{4007} 燃料集合体取扱機 No. 1 —	1.0 (2階)	燃料集合体 最大1体積載	ストッパ1 ストッパ2 回転防止ピン	
No. 8	{4008} 堅型定盤 No. 1 —	1.0 (2階)	燃料集合体 最大1体積載	固定治具 ヒンジピン 位置決めピン	

※1 「付属書類3-1 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書」参照

※2 1.1 基本方針に示すとおり、積載物が単一状態でを超える、燃料集合体、集合体輸送容器、粉末保管パレット、ペレット保管パレットと複数状態でを超える焼結ボート、保管容器F型、ペレット保管容器、保管容器G型、燃料棒を支持するストッパ、ガイドを強度計算の対象とする。



※3 強度が要求される落下防止構造の部材及びボルトの検定比のうち最大の値を記載する。



表2 各設備の落下防止構造の強度計算結果 (2/2)

強度計算番号	本申請における設備・機器名称 機器名	水平震度※1 (設置階)	積載物	落下防止構造※2	検定比※3
No. 9	{4009} 燃料集合体外観検査装置 No. 1 —	0.3 (2階)	燃料集合体 最大1体積載	ストッパ	
No. 10	{4011} 立会検査定盤 No. 1 石定盤部	0.3 (2階)	燃料棒 最大25本積載	ストッパ	
No. 11	{4013} 2 ton 天井クレーン No. 1 — {4014} 2.8 ton 天井クレーン —	1.5 (3階)	燃料集合体 最大1体搬送	ガーダ落下防止構造 トロリ落下防止構造	
No. 12	{5036} スクラップ保管ラックF型 No. 2-1 — {5039} ペレット保管ラックD型 No. 2-1 —	1.0 (1階)	保管容器G型 最大24個積載	扉	
No. 13	{5037} スクラップ保管ラックD型 No. 2-1 — {5038} スクラップ保管ラックE型 No. 2-1 —	1.0 (1階)	保管容器F型 最大4個積載  保管容器F型 最大32個積載	扉	
No. 14	{5043} ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 1	1.0 (1階)	ペレット保管パレット 1枚積載 保管容器G型 最大4個積載	転倒防止構造 ガイド1 ガイド2 ガイド3	
No. 15	{5044} ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 2	1.0 (1階)	ペレット保管パレット 1枚積載 保管容器G型 最大4個積載	ストッパ ガイド1 ガイド2 転倒防止構造	
No. 16	{5048} ペレット保管ラックE型リフター —	1.5 (2階)	ペレット保管容器 最大8個積載	ストッパ1 ストッパ2	
No. 17	{5060} 5 ton 天井クレーン —	1.5 (3階)	集合体輸送容器 最大1個搬送	ガーダ落下防止構造 トロリ落下防止構造	
No. 18	{5061} 分析試料保管棚 — {5062} 開発試料保管棚 —	1.5 (3階)	保管容器F型又は保管容器G型 最大4個積載	ストッパ	

※1 「付属書類3-1 地震による損傷の防止(設備・機器の耐震性)に関する基本方針書」参照

※2 1.1基本方針に示すとおり、積載物が単一状態でを超える、燃料集合体、集合体輸送容器、粉末保管パレット、ペレット保管パレットと複数状態でを超える焼結ポート、保管容器F型、ペレット保管容器、保管容器G型、燃料棒を支持するストッパ、ガイドを強度計算の対象とする。

※3 強度が要求される落下防止構造の部材及びボルトの検定比のうち最大の値を記載する。

付属書類 7-2 閉じ込めの機能（液体の漏えい発生及び拡大防止）に関する基本方針書

## 1. 設計方針

## 2. 基本仕様

### 2. 1 液面高検知器の基本仕様

2. 1. 1 液面高検知器を設置する設備・機器

2. 1. 2 液面高検知器の設置位置

### 2. 2 設備・機器周辺部の堰及び溢水防護区画の堰並びに地下貯槽ピットの基本仕様

2. 2. 1 設備・機器の周辺部の堰による漏えいの拡大防止

2. 2. 2 溢水防護区画境界の堰による漏えいの拡大防止

2. 2. 3 地下貯槽ピットに収納することによる漏えいの拡大防止

## 1. 設計方針

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器のうち、通常時において、上部に開口部があり液体状の核燃料物質等が溢れ出るおそれがある設備・機器には、操作員の未然の処置により設備・機器からの漏えいの発生を防止できるよう液面高検知器を設置する。

また、設備・機器の閉じ込め機能が喪失した場合に漏えいの拡大を防止するため、液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器は、周辺部に設けた堰と建物の壁により構成される液溜内に設置する、若しくは第1種管理区域内から外部へ通じる経路上の扉付近に設けた堰と建物の壁等を境界とした溢水防護区画内に設置することにより施設外への漏えいの拡大を防止する、又は地下貯槽ピット内に収納し周囲の床面より低い場所に設置する。

## 2. 基本仕様

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器について、漏えいの発生及び拡大防止のための基本仕様を以下に示す。

### 2. 1 液面高検知器の基本仕様

#### 2. 1. 1 液面高検知器を設置する設備・機器

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器のうち、通常時において、上部に開口部があり液体状の核燃料物質等が溢れ出るおそれがある貯槽を有する設備・機器には、所定の液面を超えた場合に警報を発する液面高検知器を設置する。なお、上部に開口部のある貯槽のうち、オーバーフロー配管等により常時下流設備へ移送する設備については、移送先の設備・機器に液面高検知器を設置することで、異常を検知する。液体状の核燃料物質等を取り扱う貯槽と液面高検知器設置の有無を表1-1に示す。

#### 2. 1. 2 液面高検知器の設置位置

液面高検知器の設置高さは、高水位検知から操作員が移送停止するまでの水位上昇又は一定水量を移送する設備においては移送による水位上昇により、貯槽外へ漏えいしない高さを確保する。

操作員が移送停止するまでの時間を考慮しても液面高の検知位置から設備・機器の開口部までの必要な高さ以上を確保することで液体が溢れ出ることを防止する。

液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの必要高さとその設定根拠を表1-2に示す。

## 2. 2 設備・機器周辺部の堰及び溢水防護区画の堰並びに地下貯槽ピットの基本仕様

### 2. 2. 1 設備・機器の周辺部の堰による漏えいの拡大防止

液溜を構成する堰は、液溜内に設置する液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器の単一の機器の破損に伴う液体状の核燃料物質等の漏えいが液溜の外へ拡大することを防止するために十分な高さを確保する。

液溜内の最大保有水量を有する設備・機器から全量漏えいすることを想定し、漏えい量を液溜の面積で除することにより、閉じ込めの機能に必要な堰の高さを算出し、液溜を構成する堰の高さが十分であることを確認した。

液溜内の液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器及びこれらの設備・機器からの漏えいの拡大を防止する閉じ込めの機能を有する堰を表 2-1 に示す。

### 2. 2. 2 溢水防護区画境界の堰による漏えいの拡大防止

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器からの漏えいは、第 1 種管理区域内から外部へ通じる経路上の扉付近等に設ける堰（緊急設備 堰、密閉構造扉）により溢水防護区画外への溢水の流出が防止されるため、施設外に拡大することはない。

緊急設備 堰、密閉構造扉の堰は、溢水防護区画内の核燃料物質等を取り扱う設備・機器以外の機器を含む溢水源からの溢水が第 1 種管理区域外へ流出することを防止するために十分な高さ、すなわち溢水防護区画の最大没水水位以上の高さを有しているため、単一の液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器の損傷による液体状の核燃料物質等の漏えいの第 1 種管理区域外への拡大を防止できる。

第 1 種管理区域内から外部へ通じる経路上の扉付近等に設ける堰により漏えいの拡大を防止する設備・機器及びこれらの設備・機器からの液体状の核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する堰を表 2-2 に示す。

### 2. 2. 3 地下貯槽ピットに収納することによる漏えいの拡大防止

地下貯槽ピットに収納する液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器を表 2-3 に示す。

### 2. 2. 4 液溜の配置

第 2 加工棟に設置する堰及び建物の壁等により構成される液溜①～④の配置を本資料の図 2 に示す。

なお、第 1 廃棄物貯蔵棟の液溜⑤については、ト. 放射性廃棄物の廃棄施設の添付図 図ト-W1 建-21 に示す。

表 1 - 1 ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無 (1 / 3)

設置場所	設備・機器名称	貯槽の有無 (有:○、無:—)	液面高検知器設置個数	備考
第 2 加工棟	{2071} センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	—	—	—
第 2 - 2 ペレット室	{2081} センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置	○	—	上部に開口部なし。 装置内を循環し、手動で給水する。
	{2082} センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク	○	—	上部に開口部なし。 装置内を循環し、手動で給水する。
	{2083} センタレス研削装置 No. 2-1 配管	—	—	—
	{6081} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 1	○	1	—
	{6082} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 2	○	1	—
	{6083} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 3	○	1	—
	{6084} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 4	○	1	—
	{6087} 第 1 廃液処理設備 遠心分離機 No. 1	—	—	—
	{6088} 第 1 廃液処理設備 遠心分離機 No. 2	—	—	—
	{6089} 第 1 廃液処理設備 遠心分離機 No. 3	—	—	—
	{6090} 第 1 廃液処理設備 遠心分離機 No. 4	—	—	—
	{6091} 第 1 廃液処理設備 遠心ろ過機 No. 1	—	—	—
	{6092} 第 1 廃液処理設備 遠心ろ過機 No. 2	—	—	—
	{6093} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 1	○	1	—
	{6094} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 2	○	1	—
	{6095} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 1	○	1	—
	{6096} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 2	○	1	—
	{6097} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 3	○	1	—
	{6098} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 4	○	1	—
	{6099} 第 1 廃液処理設備 配管	—	—	—

表 1-1 ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無 (2/3)

設置場所	設備・機器名称	貯槽の有無 (有：○、無：—)	液面高検知器設置個数	備考
第2加工棟 第2分析室	{6100}分析廃液処理設備 反応槽	○	1	—
	{6100-2}分析廃液処理設備 ろ過水貯槽	○	1	—
	{6101}分析廃液処理設備 スラッジ乾燥機	—	—	—
	{6102}分析廃液処理設備 配管	—	—	—
第2開発室	{6103}開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽	○	1	—
	{6104}開発室廃液処理設備 遠心分離機	—	—	—
	{6105}開発室廃液処理設備 貯槽	○	1	—
	{6106}開発室廃液処理設備 配管	—	—	—
	{8021}燃料開発設備 試料調整用フード No. 1	○	—	装置内を循環し、手動で給水する。
第2廃棄物処理室	{6107}第2廃液処理設備 集水槽	○	1	—
	{6108}第2廃液処理設備 集水槽 No. 2	○	1	—
	{6109}第2廃液処理設備 凝集槽	○	1	—
	{6110}第2廃液処理設備 沈殿槽 No. 1	○	—	常時下流設備へ移送する。
	{6110-2}第2廃液処理設備 タンク No. 1	○	1	—
	{6111}第2廃液処理設備 沈殿槽 No. 2	○	—	常時下流設備へ移送する。
	{6111-2}第2廃液処理設備 タンク No. 2	○	1	—
	{6112}第2廃液処理設備 加圧脱水機	—	—	—
	{6113}第2廃液処理設備 スラッジ乾燥機	—	—	—
	{6114}第2廃液処理設備 ろ過装置 No. 1	—	—	—
	{6115}第2廃液処理設備 ろ過装置 No. 2	—	—	—
	{6117}第2廃液処理設備 受水槽 No. 1	○	1	—
	{6118}第2廃液処理設備 配管	—	—	—
	{6119}第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 1	○	1	—
	{6120}第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 2	○	1	—
	{6121}第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 3	○	1	—
	{6122}第2廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 4	○	1	—
{6123}第2廃液処理設備貯留設備 配管	—	—	—	

表 1 - 1 ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無 (3 / 3)

設置場所	設備・機器名称	貯槽の有無 (有:○、無:—)	液面高検知器設置個数	備考
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室	{6124} W 1 廃液処理設備 蒸発乾固装置	○	—	操作により給水する。
	{6125} W 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽	○	1	—
	{6126} W 1 廃液処理設備 タンク No. 1	○	1	—
	{6127} W 1 廃液処理設備 タンク No. 2	○	2	—
	{6128} W 1 廃液処理設備 タンク No. 3	○	1	—
	{6129} W 1 廃液処理設備 ろ過機	—	—	—
	{6130} W 1 廃液処理設備 圧搾脱水機	—	—	—
	{6131} W 1 廃液処理設備 スラッジ乾燥機	—	—	—
	{6132} W 1 廃液処理設備 受水槽	○	2	—
	{6133} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 1	○	1	—
	{6134} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 2	○	1	—
	{6135} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 3	○	1	—
	{6136} W 1 廃液処理設備 配管	—	—	—
	{6145} 湿式除染機 湿式除染部	○	—	手動で給水する。
	{6146} 湿式除染機 水洗除染タンク	○	1	—



表 1 - 2 液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの高さ と 設定根拠 ( 1 / 2 )

設置場所	液面高検知器を設置する設備・機器	検知位置から開口部までの必要高さ <sup>(1)</sup>	操作員の配置 <sup>(2)</sup>	停止時間(min) <sup>(2)</sup>	想定流量
第 2 加工棟 第 2 分析室	{6100} 分析廃液処理設備 反応槽	4 cm	あり(操作中)	1	5 L/min
	{6100-2} 分析廃液処理設備 ろ過水貯槽	2 cm	あり(室内)	5	0.5 L/min
第 2 加工棟 第 2 開発室	{6103} 開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽	4 cm	あり(室内)	5	1 L/min
	{6105} 開発室廃液処理設備 貯槽	3 cm	あり(室内)	5	1 L/min
第 2 加工棟 第 2 廃棄物処理室	{6107} 第 2 廃液処理設備 集水槽	10 cm	あり(管理区域内)	10	12 L/min
	{6108} 第 2 廃液処理設備 集水槽 No. 2	8 cm	あり(管理区域内)	10	8.4 L/min
	{6109} 第 2 廃液処理設備 凝集槽	3 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6110-2} 第 2 廃液処理設備 タンク No. 1	7 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6111-2} 第 2 廃液処理設備 タンク No. 2	7 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6117} 第 2 廃液処理設備 受水槽 No. 1	1 cm	あり(管理区域内)	10	8.4 L/min
	{6119} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 1	22 cm	なし	120	1.7 L/min
	{6120} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 2	22 cm	なし	120	1.7 L/min
	{6121} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 3	22 cm	なし	120	1.7 L/min
	{6122} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 4	22 cm	なし	120	1.7 L/min
第 2 加工棟 第 2 - 1 ペレット室 第 2 - 2 ペレット室	{6081} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 1	2 cm	あり(管理区域内)	10	1 L/min
	{6082} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 2	2 cm	あり(管理区域内)	10	1 L/min
	{6083} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 3	2 cm	あり(管理区域内)	10	1 L/min
	{6084} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 4	2 cm	あり(管理区域内)	10	1 L/min
	{6093} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 1	1 cm	あり(室内)	5	0.7 L/min
	{6094} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 2	1 cm	あり(室内)	5	0.7 L/min

表 1 - 2 液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの高さ と 設定根拠 ( 2 / 2 )

設置場所	液面高検知器を設置する設備・機器	検知位置から開口部までの必要高さ <sup>(1)</sup>	操作員の配置 <sup>(2)</sup>	停止時間(min) <sup>(2)</sup>	想定流量
第 2 加工棟 第 2 - 1 ペレット室 第 2 - 2 ペレット室	{6095} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 1	4 cm	あり(室内)	5	6 L/min
	{6096} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 2	4 cm	あり(室内)	5	6 L/min
	{6097} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 3	4 cm	あり(室内)	5	6 L/min
	{6098} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 4	4 cm	あり(室内)	5	6 L/min
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室	{6125} W 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽	29 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6126} W 1 廃液処理設備 タンク No. 1	2 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6127} W 1 廃液処理設備 タンク No. 2 <sup>(3)</sup>	4 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
		4 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6128} W 1 廃液処理設備 タンク No. 3	3 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6132} W 1 廃液処理設備 受水槽 <sup>(3)</sup>	8 cm	なし	120	0.2 L/min
		2 cm	あり(室内)	5	3.4 L/min
	{6133} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 1	8 cm	—	—	150 L/バッチ
	{6134} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 2	8 cm	—	—	150 L/バッチ
	{6135} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 3	8 cm	—	—	150 L/バッチ
{6146} 湿式除染機 水洗除染タンク	3 cm	あり(操作中)	1	15 L/min	

- (1) : 高水位検知から操作員が移送を停止するまでの水位上昇を示す。  
 (2) : 検知警報が吹鳴し操作員がポンプ等の移送装置を停止するまでの時間

操作員による移送操作	操作員の配置	移送停止までの時間 (min)
あり	貯槽設備の操作中	1
	貯槽が設置された室内	5
	貯槽が設置された管理区域内	10
なし	なし(警報発報後に操作員を呼び出して操作する)	120

- (3) : 槽の内部は仕切りがあり、槽ごとに個別に液面高検知器を設置

表 2 - 1 液溜内に設置する設備・機器及び液溜を構成する堰の高さ (1 / 3)

設置場所	液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器	設備・機器の保有水量 (設備ごと) <sup>(1)</sup>	設備・機器の保有水量 (液溜内最大)	液溜の床面積	閉じ込めの機能に必要な堰の高さ	溢水防護区画名称	閉じ込めの機能を有する堰 (高さ)
第 2 加工棟 第 2 廃棄物処理室 (液溜①)	{6107} 第 2 廃液処理設備 集水槽		1.5 m <sup>3</sup>		41 mm 以上	A1-3 (最大没水水位 : <12.0 cm)	{8051} 緊急設備 堰、 密閉構造扉 <sup>(2)</sup> ・既設溢水対策 1 4 堰
	{6109} 第 2 廃液処理設備 凝集槽						
	{6110} 第 2 廃液処理設備 沈殿槽 No. 1						
	{6110-2} 第 2 廃液処理設備 タンク No. 1						
	{6111} 第 2 廃液処理設備 沈殿槽 No. 2						
	{6111-2} 第 2 廃液処理設備 タンク No. 2						
第 2 加工棟 第 2 廃棄物処理室 (液溜②)	{6108} 第 2 廃液処理設備 集水槽 No. 2		0.50 m <sup>3</sup>		46 mm 以上 <sup>(3)</sup>	A1-3 (最大没水水位 : <12.0 cm)	{8051} 緊急設備 堰、 密閉構造扉 <sup>(2)</sup> ・既設溢水対策 1 3 堰 ・既設溢水対策 1 5 堰

(1) 下線部は液溜内の最大の保有水量

(2) 第 4 次設工認申請にて申請済みの堰

(3) 液溜②の床には、地下貯槽ピットへの溢水の流出経路があるが、閉じ込めの機能に必要な堰の高さの算出においては、保守的に地下貯槽ピットへの流出は考慮しない。

表 2 - 1 液溜内に設置する設備・機器及び液溜を構成する堰の高さ (2 / 3)

設置場所	液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器	設備・機器の保有水量 (設備ごと) <sup>(1)</sup>	設備・機器の保有水量 (液溜内最大)	液溜の床面積	閉じ込めの機能に必要な堰の高さ	溢水防護区画名称	閉じ込めの機能を有する堰 (高さ)
第 2 加工棟 第 2 - 1 ペレット室 第 2 - 2 ペレット室 (液溜③)	{6081} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 1		0.55 m <sup>3</sup>		13 mm 以上	A1-1 (最大没水水位 : 7.6 cm)	{6081} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 1 の構成機器 ・堰  mm)
	{6082} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 2						
	{6083} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 3						
	{6084} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 4						
	{6093} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 1						
	{6094} 第 1 廃液処理設備 ろ過水槽 No. 2						
	{6095} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 1						
	{6096} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 2						
	{6097} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 3						
	{6098} 第 1 廃液処理設備 処理水槽 No. 4						
	{6081} 第 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽 No. 1 (その他の構成機器) 流し						
	{2081} センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置						
	{2081} センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置 (その他の構成機器) 循環水タンク 1						
{2081} センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置 (その他の構成機器) 循環水タンク 2							
第 2 加工棟 第 2 分析室 (液溜④)	{6100} 分析廃液処理設備 反応槽		0.030 m <sup>3</sup>		3 mm 以上	C1-1 (最大没水水位 : 15.2 cm)	{6100} 分析廃液処理設備 反応槽の構成機器 ・堰  mm)
	{6100-2} 分析廃液処理設備 ろ過水貯槽						

(1) 下線部は液溜内の最大の保有水量

表 2 - 1 液溜内に設置する設備・機器及び液溜を構成する堰の高さ (3 / 3)

設置場所	液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器	設備・機器の保有水量 (設備ごと) <sup>(1)</sup>	設備・機器の保有水量 (液溜内最大)	液溜の床面積	閉じ込めの機能に必要な堰の高さ	溢水防護区画名称	閉じ込めの機能を有する堰 (高さ)
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室 (液溜⑤)	{6124} W 1 廃液処理設備 蒸発乾固装置		1.08 m <sup>3</sup>		10 mm 以上 <sup>(2)</sup>	E1 (最大没水水位 : <1 cm)	{8064-2} 緊急設備 堰、密閉構造扉 ・既設溢水対策 1 堰 (  mm ) ・既設溢水対策 2 堰 (  mm ) 建物の段差構造による 堰 ・堰 (  mm )
	{6125} W 1 廃液処理設備 凝集沈殿槽						
	{6126} W 1 廃液処理設備 タンク No. 1						
	{6127} W 1 廃液処理設備 タンク No. 2						
	{6128} W 1 廃液処理設備 タンク No. 3						
	{6145} 湿式除染機 湿式除染部						
	{6146} 湿式除染機 水洗除染タンク						

(1) 下線部は液溜内の最大の保有水量

(2) 液溜⑤の床には、地下貯槽ピットへの溢水の流出経路があるが、閉じ込めの機能に必要な堰の高さの算出においては、保守的に地下貯槽ピットへの流出は考慮しない。

表 2-2 溢水防護区画境界の堰により漏えいの拡大を防止する設備・機器及び堰の高さ

設置場所	液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器	溢水防護区画名称	閉じ込めの機能を有する堰（高さ）
第 2 加工棟 第 2-2 ペレット室 (1 階)	{2082} センタレス研削装置 No. 2-1 研削液タンク	A1-1 (最大没水水位：7.6 cm)	{8051} 緊急設備 堰、密閉構造扉 <sup>(1)</sup> ・溢水対策 3 堰 (200 mm) ・溢水対策 4 堰 (200 mm) ・既設溢水対策 1 堰 (200 mm)
第 2 加工棟 第 2 開発室 (3 階)	{6103} 開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽	C1-1 (最大没水水位：15.2 cm)	{8051} 緊急設備 堰、密閉構造扉 <sup>(1)</sup> ・溢水対策 1 8 堰 (200 mm) ・溢水対策 2 7 堰 (200 mm) ・溢水対策 2 8 堰 (200 mm)
	{6105} 開発室廃液処理設備 貯槽		
	{8021} 燃料開発設備 試料調整用フード No. 1		

(1) 第 4 次設工認申請にて申請済みの堰。

表 2-3 地下貯槽ピットに収納する設備・機器

設置場所	液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器
第 2 加工棟 第 2 廃棄物処理室	{6117} 第 2 廃液処理設備 受水槽 No. 1
	{6119} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 1
	{6120} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 2
	{6121} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 3
	{6122} 第 2 廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No. 4
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室	{6132} W 1 廃液処理設備 受水槽
	{6133} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 1
	{6134} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 2
	{6135} W 1 廃液処理設備 貯留槽 No. 3



図 2 ( 1 ) 液溜の配置図 第 2 加工棟 ( 1 階 )




図 2 ( 2 ) 液溜の配置図 第 2 加工棟 ( 3 階 )



付属書類 7-3 閉じ込めの機能（粉末漏えい事象を踏まえた設計）に関する基本方針書

1. 設計方針

2. 基本仕様

2. 1 閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計

2. 2 酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造

3. 性能、個数、設置場所及び基本図面

## 1. 設計方針

第1種管理区域においてウランを内包し、ウランが空気中へ飛散するおそれがある設備・機器は、取り扱うウランの飛散による室内空気の汚染を防止するため、囲い式フード等を設けて局所排気を行い、その内部を室内に対して9.8 Pa (1 mm 水柱) 以上の負圧とするか、又はその開口部での風速が0.5 m/秒以上となる設計とする。

平成29年に発生したウラン粉末の漏えい事象<sup>※1</sup>では、設計及び施工上の問題点、並びに保守管理上の問題点が事象の原因となった<sup>※2</sup>。

本申請においては、新規規制基準に適合するために設備・機器の改造等を実施するが、当該事象を踏まえ、閉じ込め機能を有する囲い式フード等は次の設計方針に基づき設計する。

- ・各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計とする。
- ・通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造とする。

※1 熊取事業所第2加工棟における酸化ウラン粉末の漏えいについて(熊原第17-055号(平成29年11月1日))

※2 当該事象が発生した粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機及び粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機については、改造に係る設工認を平成29年11月28日に申請(熊原第17-072号)し、平成30年1月23日に認可(原規規発第1801233号)を取得した後、設備の改造を行った。

## 2. 基本仕様

設計方針を踏まえ、閉じ込め機能を有する囲い式フード等の基本仕様は次のとおりとする。

### 2. 1 閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計

- ①フードパネル等の閉じ込め境界を構成する部品には配線導入口を設けない構造とする。  
設計上必要である場合は、配線導入口にシールを施すとともに1箇所複数の配線を貫通させない等の措置を講じる。
- ②フードパネル等は、主要な構造材に直接ボルト等で固定する構造とし、がたつきが発生し得る構造を避ける。(金具を押し付けることによってフードパネル等を固定する等を避ける。)
- ③フードパネル等に突き合わせ接合が必要な場合は、裏面又は表面から当て板をすることにより補強する構造とする。
- ④フードパネル等の接合部に接着剤を用いる場合、フードパネル等の材質(例:ポリカーボネート等)に応じた専用接着剤を使用する。

### 2. 2 酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造

- ①囲い式フード等の閉じ込め機能を安全機能とする設備・機器は、通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造とする。設計上このような部位が発生する場合は、当該部位を定期的に点検することを保安規定に定めて管理する。

### 3. 性能、個数、設置場所及び基本図面

本申請対象のうち、囲い式フード等の閉じ込め機能を有する設備・機器の性能、個数、設置場所を表1の仕様表の項に、基本図面を添付図の項に示す。

また、閉じ込めの機能を維持するための設計仕様を表2に示す。

表1 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器名称 機器名	仕様表	添付図
粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機	表ハ-2 P 設-2-2	図ハ-2 P 設-2-2
粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機 ー	表ハ-2 P 設-3-1	図ハ-2 P 設-3-1
粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 ー	表ハ-2 P 設-3-2	図ハ-2 P 設-3-2
粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフト	表ハ-2 P 設-5-1	図ハ-2 P 設-5-1
供給瓶 No. 2-1 供給瓶	表ハ-2 P 設-6-1	図ハ-2 P 設-6-1
プレス No. 2-1	表ハ-2 P 設-7-1	図ハ-2 P 設-7-1
焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機	表ハ-2 P 設-8-1	図ハ-2 P 設-8-1
焙焼炉 No. 2-1 破碎装置	表ハ-2 P 設-8-2	図ハ-2 P 設-8-2
焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	表ハ-2 P 設-8-3	図ハ-2 P 設-8-3
焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機	表ハ-2 P 設-9-1	図ハ-2 P 設-9-1
焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉	表ハ-2 P 設-9-2	図ハ-2 P 設-9-2
センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	表ハ-2 P 設-16-2	図ハ-2 P 設-16-2
焼却設備 焼却炉	表ト-W 1 設-5-1	図ト-W 1 設-5-1-1 図ト-W 1 設-5-1-2 図ト-W 1 設-5-1-3
焼却設備 バグフィルタ	表ト-W 1 設-5-2	図ト-W 1 設-5-2
焼却設備 投入プッシャ	表ト-W 1 設-5-3	図ト-W 1 設-5-3
焼却設備 前処理フード	表ト-W 1 設-5-4	図ト-W 1 設-5-4
焼却設備 フィルタ処理フード	表ト-W 1 設-5-5	図ト-W 1 設-5-5
焼却設備 投入リフタ	表ト-W 1 設-5-6	図ト-W 1 設-5-6
湿式除染機 湿式除染部	表ト-W 1 設-6-1	図ト-W 1 設-6-1
湿式除染機 水洗除染タンク	表ト-W 1 設-6-2	図ト-W 1 設-6-2
乾式除染機 ー	表ト-W 1 設-7-1	図ト-W 1 設-7-1
分析設備 粉末取扱フード No. 1	表リ-設-3-1	図リ-設-3-1
分析設備 粉末取扱フード No. 2	表リ-設-3-2	図リ-設-3-2
分析設備 粉末取扱フード No. 3	表リ-設-3-3	図リ-設-3-3
燃料開発設備 スクラップ処理装置	表リ-設-4-1	図リ-設-4-1
燃料開発設備 試料調整用フード	表リ-設-4-2	図リ-設-4-2
燃料開発設備 試料調整用フード No. 1	表リ-設-4-3	図リ-設-4-3
燃料開発設備 試料調整用フード No. 2	表リ-設-4-4	図リ-設-4-4
燃料開発設備 粉末取扱フード	表リ-設-4-5	図リ-設-4-5
燃料開発設備 プレス	表リ-設-4-6	図リ-設-4-6

表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 (下線は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造								⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位	(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考	
		①配線導入部		②がたつき の発生し得る 構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無				有の場合 の措置
		有無	有の場合 の措置		有無	有の場合 の措置	有無	有の場合 の措置					
{2043} 粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機 —	・老朽化対策のため、ロボットを更新する。	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{2044} 粉末混合機 No. 2-1 粉 末投入機 —	・耐震補強を行う。 ・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u> ・内部溢水対策のため、 <u>囲い式フードの形状を変更し、防水カバー、投入口蓋を追加する。</u>	有	実施	無	無	—	無	—	無(※)	—	無	(※)平成30年に行った設備改造により対策済み。	
{2045} 粉末混合機 No. 2-1 粉 末混合機 —	・耐震補強を行う。 ・電源遮断時に閉止する機構とするため、 <u>投入口の閉じ込め弁を変更する。</u>	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{2047} 粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降 リフト	・耐震補強を行う。 ・内部溢水対策のため、防水カバーを追加する。 ・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{2048} 供給瓶 No. 2-1 供給瓶	・最大取扱量を変更する。 ・火災対策のため、 <u>設備カバーを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u> ・内部溢水対策のため、投入口蓋を追加する。	無	—	無	無	—	有	実施	無	—	無	—	

表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 (下線は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造								⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位	(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考	
		①配線導入部		②がたつき の発生し得る 構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無				有の場合 の措置
		有無	有の場合 の措置		有無	有の場合 の措置	有無	有の場合 の措置					
{2050} プレス No. 2-1 —	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、油圧ユニットの作動油タンクにオイルパンを設け、作動油タンク周辺に防護板を設置する。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{2051} 焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>視認性確保のため<u>囲い式フードにポリカーボネート製の扉を追加する(※)</u></li> </ul>	無	—	無	有	実施	無	—	無(※)	—	無	(※) 本申請において、目視確認のためのポリカーボネート製の扉を追加する改造を行う。	
{2052} 焙焼炉 No. 2-1 破砕装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、<u>囲い式フード及び設備カバーを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>火災対策のため、油圧ユニットの作動油タンクにオイルパンを設け、作動油タンク周辺に防護板を設置する。</li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	
{2053} 焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードの一部を撤去する。それに伴い局所排気管の一部を撤去し、残る囲い式フードの一部を閉塞する。</u></li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{2054} 焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>供給制限機構を追加する。</li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	

表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 ( <u>下線</u> は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造								⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位	(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考	
		①配線導入部		②がたつき の発生し得る 構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無				有の場合 の措置
		有無	有の場合 の措置		有無	有の場合 の措置	有無	有の場合 の措置					
{2055} 焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さ制限棒を追加する。</li> <li>焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機の臨界防止対策のために質量を計量する上皿電子天秤を追加する。</li> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	有	(※)	無	(※) 目視不可で粉末堆積可能性のある部位について、定期的に点検することを保安規定に定めて管理する。	
{2071} センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>研削個数超過防止インターロックを追加する。</li> <li>センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置への回転数低下時研削停止インターロック追加に伴い、ペレット供給停止の制御及び制御盤を追加する。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	

表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 (下線は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造						⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位		(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考		
		①配線導入部		②がたつき の発生し得る 構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無			有の場合 の措置	
		有無	有の場合 の措置		有無	有の場合 の措置	有無	有の場合 の措置					
{6138} 焼却設備 焼却炉	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>老朽化対策のため、<u>焼却炉の点検口を更新する。</u></li> <li>火災爆発対策のため、可燃性ガス漏えい検知器(都市ガス)を2系統で設置し、緊急遮断弁と連動させる。</li> <li>緊急遮断弁の設置に伴い第1廃棄物貯蔵棟の屋外に直接基礎(べた基礎)を設置する。</li> <li>内部溢水対策のため、防水カバーを追加する。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—			
{6139} 焼却設備 バグフィルタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6140} 焼却設備 投入プッシャ	変更なし	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6141} 焼却設備 前処理フード	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>開口部の形状を変更する。</u></li> <li>耐震補強を行う。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6142} 焼却設備 フィルタ処理フード	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> </ul>	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6143} 焼却設備 投入リフタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	



表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 (下線は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造								⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位	(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考	
		①配線導入部		②がたつきの発生し得る構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無				有の場合の措置
		有無	有の場合の措置		有無	有の場合の措置	有無	有の場合の措置					
{6145} 湿式除染機 湿式除染部	変更なし	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6146} 湿式除染機 水洗除染タンク	・火災対策のため、タンク蓋を不燃性又は難燃性材料に変更する。	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{6147} 乾式除染機 —	変更なし	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{8013} 分析設備 粉末取扱フード No.1	・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u>	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{8014} 分析設備 粉末取扱フード No.2	・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u>	無	—	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{8015} 分析設備 粉末取扱フード No.3	・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{8019} 燃料開発設備 スクラップ処理装置	・耐震補強を行う。 ・火災対策のため、 <u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	

表2 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様

管理番号 設備・機器名称 機器名	本申請における変更内容 ( <u>下線</u> は閉じ込め機能の維持に係るもの)	閉じ込め境界の構造								⑤目視不可で粉末堆積可能性のある部位	(左記より) 閉じ込め機能への影響 有無	備考	
		①配線導入部		②がたつきの発生し得る構造の有無	③突き合わせ接合		④接着剤による接合		有無				有の場合の措置
		有無	有の場合の措置		有無	有の場合の措置	有無	有の場合の措置					
{8020} 燃料開発設備 試料調整用フード	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>使用予定のない設備の一部を撤去し、移設する。</li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	
{8021} 燃料開発設備 試料調整用フード No. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強を行う。</li> <li>火災対策のため、<u>囲い式フード及び設備カバーを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	
{8022} 燃料開発設備 試料調整用フード No. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> </ul>	有	実施	無	無	—	無	—	無	—	無	—	
{8023} 燃料開発設備 粉末取扱フード	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>使用予定のない設備の一部を撤去し、部材を追加する。</li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	
{8024} 燃料開発設備 プレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災対策のため、<u>囲い式フードを不燃性又は難燃性材料に変更する。</u></li> <li>火災対策のため、油圧ユニットの作動油タンクにオイルパンを設け、作動油タンク周辺に防護板を設置する。</li> </ul>	有	実施	無	有	実施	無	—	無	—	無	—	

付属書類 8-1 火災等による損傷の防止（火災影響評価）に関する基本方針書

## 1. 設計方針

## 2. 基本仕様

### 2. 1 消火器の設置

### 2. 2 火災区域、火災区画の設定

#### 2. 2. 1 火災区域、火災区画の設定方針

#### 2. 2. 2 火災区画の耐火性能

#### 2. 2. 3 等価時間の評価

## 1. 設計方針

火災等による損傷の防止に関して、加工施設は、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準 (NFPA801)」<sup>※1</sup>を踏まえ、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」<sup>※2</sup> (以下「内部火災ガイド」という。)等に沿って火災影響評価を行い、火災の発生を想定しても、以下のとおり、安全性を損なわないことを確認した設計とする。

- ・ 消防法の関連法令に基づく設置基準に対して、加工施設に設置する消火器の本数が裕度を持ったものであること。
- ・ 火災区画内における火災の継続時間を示す指標に相当する等価時間が、壁、扉、床等の耐火時間を超えないことから、火災が隣接する区画に延焼しないこと。

※1 NFPA 801, Standard for Fire Protection Facilities Handling Radioactive Materials 2014 Edition

※2 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド、原子力規制委員会、平成 29 年 8 月

## 2. 基本仕様

### 2. 1 消火器の設置

第 1 廃棄物貯蔵棟、第 3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟には消火を行う設備として消火器を設置する。

第 1 廃棄物貯蔵棟、第 3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟に設置する消火器は、消防法施行令第十条、消防法施行規則第六条に基づく設置基準に対し、消防法で定められる能力単位を十分上回る能力単位を満足する本数を設置するとともに、防火対象物の各部分から歩行距離 20 m 以下となるように配置する。

第 1 廃棄物貯蔵棟、第 3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟に要求される必要能力単位と設置する消火器の本数を表 1-1、表 1-2 及び表 1-3 に示す。

表 1-1 第 1 廃棄物貯蔵棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度

必要能力単位 <sup>※3</sup>	設置する消火器本数	設置する消火器の能力単位 (合計)	仕様表	基本図面
	ABC-10 型			
7	21 本	63	表ト-W1 建-1	図リ-他-1 (5) 図リ-他-1 (6)

※3 消防法施行規則第六条による。

表 1-2 第 3 廃棄物貯蔵棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度

必要能力単位 <sup>※3</sup>	設置する消火器本数	設置する消火器の能力単位 (合計)	仕様表	基本図面
	ABC-10 型			
6	6 本	18	表ト-W3 建-1	図リ-他-2 (5) 図リ-他-2 (6)

※3 消防法施行規則第六条による。

表 1-3 発電機・ポンプ棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度

必要能力単位※ <sup>3</sup>	設置する消火器本数	設置する消火器の 能力単位（合計）	仕様表	基本図面
	ABC-10 型			
2	4 本※ <sup>4</sup>	12	表リ-建-1	図リ-他-3

※<sup>3</sup> 消防法施行規則第六条による。

※<sup>4</sup> {8001}非常用電源設備 No.1 非常用発電機に必要な消火器 1 本を含む。

## 2. 2 火災区域、火災区画の設定

### 2. 2. 1 火災区域、火災区画の設定方針

建物内の耐火壁、耐火性を有する扉、防火ダンパー等によって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上の区画として火災区域を設定する。さらに、必要に応じて核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設定する。具体的には、同一の火災区域内にウランを非密封で取り扱う管理区域である第1種管理区域とそれ以外の区域（第2種管理区域、非管理区域）が存在する場合は、第1種管理区域境界の壁を耐火性を有するものとし、第1種管理区域とそれ以外の区域を別の火災区画として設定する。

火災区域及び火災区画の設定の考え方を図 2-1 に示す。火災区域境界の耐火壁のほか、火災区域内をさらに細分化できる耐火性能を有する障壁等を設けない場合は、火災区画境界は火災区域境界と同一とする。

今回の設工認申請対象である第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟は、建築基準法に基づく防火区画を設けないため、建物全体を1つの火災区域とする。

第1 廃棄物貯蔵棟においては同一の火災区域内に第1種管理区域とそれ以外の区域を含むため、第1種管理区域境界に耐火性を有する壁を設け、第1種管理区域とそれ以外の区域を別の火災区画に設定し、火災区画W1（I）及びW1（II）を設ける。

その他の火災区域については、火災区域と同一の境界を持つ火災区画を火災区域内に設定する。

第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区域及び火災区画をそれぞれ、図 2-2、図 2-3 及び図 2-4 に示す。




図 2 - 1 火災区域及び火災区画の設定の考え方




図 2 - 2 第 1 廃棄物貯蔵棟の火災区域及び火災区画





図 2 - 3 第 3 廃棄物貯蔵棟の火災区域及び火災区画



図 2 - 4 発電機・ポンプ棟の火災区域及び火災区画

## 2. 2. 2 火災区画の耐火性能

第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画の境界は、各火災区画の等価時間が火災区画の耐火時間を超えない設計とする。

第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画に係る耐火仕様を表2-1、表2-2及び表2-3に示す。第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の各火災区画は1時間以上の耐火時間を有する。

表2-1 第1 廃棄物貯蔵棟の火災区画の耐火仕様

部位	仕様	耐火時間	出典
鉄筋コンクリートの壁 鉄筋コンクリートの床	厚さ 100 mm 以上	2時間耐火構造	建設省告示第 1399 号 「耐火構造の構造方法を定める件」
防火戸（特定防火設備）	骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面に厚さが 0.5 mm 以上の鉄板又は鋼板を貼ったもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	建設省告示第 1369 号 「特定防火設備の構造方法を定める件」
防火板	鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが 1.5 mm 以上のもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	— (建設省告示第 1369 号「防火戸、防火シャッタの構造を定める件」を参考)
ガラリ (防火ダンパー付)	鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが 1.5 mm 以上のもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	— (建設省告示第 2565 号「防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件」を参考)

表2-2 第3 廃棄物貯蔵棟の火災区画の耐火仕様

部位	仕様	耐火時間	出典
鉄筋コンクリートの壁 鉄筋コンクリートの床	厚さ 100 mm 以上	2時間耐火構造	建設省告示第 1399 号 「耐火構造の構造方法を定める件」
防火戸（特定防火設備）	骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面に厚さが 0.5 mm 以上の鉄板又は鋼板を貼ったもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	建設省告示第 1369 号 「特定防火設備の構造方法を定める件」
防火板	鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが 1.5 mm 以上のもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	— (建設省告示第 1369 号「防火戸、防火シャッタの構造を定める件」を参考)

表2-3 発電機・ポンプ棟の火災区画の耐火仕様

部位	仕様	耐火時間	出典
鉄筋コンクリートの壁 鉄筋コンクリートの床	厚さ 100 mm 以上	2時間耐火構造	建設省告示第 1399 号 「耐火構造の構造方法を定める件」
防火戸（特定防火設備）	骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面に厚さが 0.5 mm 以上の鉄板又は鋼板を貼ったもの	1時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造	建設省告示第 1369 号 「特定防火設備の構造方法を定める件」

## 2. 2. 3 等価時間の評価

加工施設内で火災が発生しても安全機能を有する設備・機器及び建物に火災による影響が及ばず、火災が拡大しないことを確認する。

本資料では、加工事業変更許可申請書で示した火災区画の評価のうち、第1廃棄物貯蔵棟、第3廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災影響評価の結果を示す。

### (1) 評価方法

影響評価の具体的方法については、内部火災ガイドを参考に以下のとおり等価時間を算出し、耐火時間を下回っていることを確認する。

### (2) 可燃物量の調査

現地調査を実施し、火災区画ごとに存在する可燃物の量を調査した。調査に当たっては、不燃物以外のものは、可燃物として扱い可燃物量に計上する。したがって、可燃物量には、難燃性物質を含む可燃性物質の量が計上されている。また、保守的に可燃物量を多く見積もるよう調査した。

第1廃棄物貯蔵棟については、火災区画の変更があったが、本申請に先立って、現存の第1廃棄物貯蔵棟の可燃物量を再調査し、加工事業変更許可申請書に記載した可燃物量を超えていないことを確認していることから、本申請における等価時間の評価には、加工事業変更許可申請書に示した可燃物量を火災区画変更に伴う可燃物の移動を考慮し見直した値を評価に用いる。

第1廃棄物貯蔵棟、第3廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画の床面積及び可燃物量を表2-4に示す。

### (3) 等価時間の評価

内部火災ガイド及びNFPAハンドブック(NFPA FIRE PROTECTION HANDBOOK)機器仕様表を参考に、可燃物の熱含有量を決定し火災区画ごとの発熱量の合計を求め、火災区画の床面積から等価時間を算出する。

### (4) 評価結果

等価時間の評価結果を表2-5に示す。いずれの火災区画についても、等価時間は耐火時間を下回っており、隣接する火災区画に延焼するおそれはない。

表 2-4 第1 廃棄物貯蔵棟、第3 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画の床面積と可燃物量

火災区画	床面積 <sup>(1)</sup> (m <sup>2</sup> )	可燃性物質ごとの重量 (kg)											発熱量 (合計) (MJ)	火災荷重 (MJ/m <sup>2</sup> )
		電気・計装 盤等の可 燃物類	油類	ケーブル	水素ガス	プロパン ガス	設備・電 化製品等 の可燃物 類	ポリカー ボネート	ポリ塩化 ビニル	アルコー ル類	作業服等 繊維類	その他可 燃物類		
W1 (I)	219	110	0	2470	0	0	0	380	30	10	90	890	83560	382
W1 (II)	615	300	0	370	0	0	0	0	10	10	0	280	26300	43
W3	816	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3
DG/P	99	190	0	60	0	0	0	0	0	10	0	20	10140	103

(1) 火災区画の床面積は、等価時間の評価において保守的な結果となるよう、床面積の小數第一位を切り捨てた値とした。

表 2-5 等価時間の評価結果

建物名称	火災区域 名称	部屋名称	管理区域 区分	火災区画 名称	火災区画 床面積 (m <sup>2</sup> )	等価時間 (h)	耐火時間 (h)	仕様表	基本図面
第1 廃棄物貯蔵棟	W1		第1種 管理区域	W1 (I)	219	0.42	1.00	表ト-W1建-1	図ト-W1建-20
			非管理区域	W1 (II)	615	0.05	1.00		
			第2種 管理区域						
第3 廃棄物貯蔵棟	W3		第2種 管理区域	W3	816	0.01	1.00	表ト-W3建-1	図ト-W3建-14
発電機・ポンプ棟	DG/P		非管理区域	DG/P	99	0.11	1.00	表リ-建-1	図リ-建-1-13

付属書類 8-2 火災等による損傷の防止（爆発の発生防止及び火災等による影響を軽減する機能）に関する基本方針書

## 1. 設計方針

- 1. 1 爆発の発生防止に関する安全設計
- 1. 2 火災等による影響を軽減する機能に関する安全設計

## 2. 基本仕様

- 2. 1 可燃性ガスを使用する設備・機器
- 2. 2 爆発の発生防止
  - 2. 2. 1 設備・機器の発火及び異常な温度の上昇防止に関する安全設計
  - 2. 2. 2 炉内への空気の混入防止に関する安全設計
  - 2. 2. 3 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止に関する安全設計
  - 2. 2. 4 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止に関する安全設計
  - 2. 2. 5 室内で火災が発生した時の爆発防止に関する安全設計
- 2. 3 火災等による影響を軽減する機能
  - 2. 3. 1 設備内部を可燃性ガスで置換して使用する設備の圧力逃がし機構の設計
  - 2. 3. 2 設備内部で可燃性ガスを燃焼させて使用する設備の圧力逃がし機構の設計

## 3. 可燃性ガスを使用する設備・機器の安全設計の結果

## 1. 設計方針

### 1. 1 爆発の発生防止に関する安全設計

本加工施設において、安全機能を有する設備・機器のうち、可燃性ガスを使用する設備・機器は、発火及び異常な温度上昇の防止対策及び可燃性ガスの漏えい防止対策を講じる。

また、炉内の還元雰囲気用として爆発性の水素ガス又はアンモニア分解ガス（水素3：窒素1の混合ガス）を使用する設備・機器については、炉内への空気の混入防止の措置を講じる。これにより、可燃性ガスが漏えいした場合や、可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した場合であっても爆発の発生を防止する。

ウラン粉末を取り扱う設備・機器を収納する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮し、可燃性ガスの取り扱いに関し、安全機能を有する設備・機器と同様の対策を実施する。

また爆発防止対策として、可燃性ガスの緊急遮断弁、感震計、可燃性ガス漏えい検知器及び失火検知器の二重化等により安全機能を強化する。

（関係する基本設計を付属書類10に示す）

### 1. 2 火災等による影響を軽減する機能に関する安全設計

可燃性ガスを使用する設備・機器のうち、設備内部を可燃性ガスで置換して還元雰囲気として使用する設備は、設備内部に空気が侵入して設備内部で爆発が起こった場合であっても炉体の損傷を防止するために圧力逃がし機構を設け、爆発による影響を軽減する。

可燃性ガスを使用する設備・機器のうち、設備内部を可燃性ガスで置換する目的ではなく、可燃性固体廃棄物を焼却するために燃焼させて使用する設備は、異常燃焼等による設備内部で異常な圧力上昇が発生した場合に、ウランを含む燃焼排ガス及び未燃焼可燃性ガスが工程室内へ漏えいすることを防止するために圧力逃がし機構を設け、異常圧力による影響を軽減する。

## 2. 基本仕様

### 2. 1 可燃性ガスを使用する設備・機器

本加工施設において、可燃性ガスを使用する設備・機器を表1に示す。

表1 可燃性ガスを使用する設備・機器及び可燃性ガスの種類と使用目的

施設名称	設備・機器名称	設置場所	可燃性ガス	可燃性ガスの使用目的
成型施設	連続焼結炉No. 2-1	第2加工棟 第2-2ペレット室	アンモニア分解ガス (水素3：窒素1)	還元雰囲気として設備内部を置換して使用
			プロパンガス	パイロットバーナ燃料として設備外部で燃焼させて使用
放射性廃棄物の廃棄施設	焼却設備 焼却炉	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	都市ガス	燃焼用バーナ燃料として設備内部で燃焼させて使用
その他の加工施設	燃料開発設備 加熱炉	第2加工棟 第2開発室	アンモニア分解ガス 水素ガス	還元雰囲気として設備内部を置換して使用
	燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	第2加工棟 第2開発室	アンモニア分解ガス	還元雰囲気として設備内部を置換して使用



## 2. 2 爆発の発生防止

### 2. 2. 1 設備・機器の発火及び異常な温度の上昇防止に関する安全設計

可燃性ガスを使用する設備・機器には、発火及び異常な温度上昇を防止するために、熱的制限値を設定し、これを超えることのないよう設計する。最高使用温度を超えない範囲で設備・機器内部の温度の異常な上昇を検知し、自動的に警報を発するとともに熱源を遮断する過加熱防止機構を設ける。

過加熱防止機構を設ける可燃性ガスを使用する設備・機器の最高使用温度及び過加熱防止設定温度を表2に示す。

表2 可燃性ガスを使用する設備・機器の最高使用温度及び過加熱防止設定温度

設備・機器名称	最高使用温度 (°C)	過加熱防止設定温度 (°C)	過加熱防止機構
連続焼結炉 No. 2-1	1850 (熱的制限値)		・炉内温度を測定する〔熱電対〕及び熱電対のアナログ信号を温度に変換・過加熱温度を設定する〔過加熱設定器〕からなる過加熱防止機構を設け、過加熱設定器の信号を受けてヒータ電源を遮断する〔ヒータ電源遮断器〕を連動させ、測定温度が過加熱防止設定温度に達した場合に〔制御盤〕で警報を発するとともにヒータ電源を遮断する。
焼却設備 焼却炉			炉内温度を測定する〔熱電対〕及び熱電対のアナログ信号を温度に変換・過加熱温度を設定する〔過加熱設定器〕、過加熱設定器の信号を受けて都市ガスバーナを遮断する〔燃烧用バーナ電磁弁〕を設け、測定温度が過加熱防止設定温度に達した場合に〔警報盤(制御盤)〕で警報を発するとともに燃烧用バーナ電磁弁を遮断する。
燃料開発設備 加熱炉			炉内温度を測定する〔熱電対〕及び熱電対のアナログ信号を温度に変換・過加熱温度を設定する〔過加熱設定器〕、過加熱設定器の信号を受けてヒータ電源を遮断する〔ヒータ電源遮断器〕を設け、測定温度が過加熱防止設定温度に達した場合に〔警報盤(制御盤)〕で警報を発するとともにヒータ電源を遮断する。
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉			炉内温度を測定する〔熱電対〕及び熱電対のアナログ信号を温度に変換・過加熱温度を設定する〔過加熱設定器〕、過加熱設定器の信号を受けてヒータ電源を遮断する〔ヒータ電源遮断器〕を設け、測定温度が過加熱防止設定温度に達した場合に〔警報盤(制御盤)〕で警報を発するとともにヒータ電源を遮断する。

## 2. 2. 2 炉内への空気の混入防止に関する安全設計

爆発性の水素ガス又はアンモニア分解ガスを炉内の還元雰囲気用として使用する設備・機器については、炉内へ空気（酸素）が混入することにより、還元雰囲気ガスが酸素と接触し爆発的燃焼が発生するおそれがある。このため設備・機器内への空気混入による爆発を防止するために、機構①〔還元雰囲気ガスの供給圧を常時監視し設備・機器内を工程室内よりも正圧に維持する機構〕、機構②〔炉内の開口部において適切に可燃性ガスを燃焼させることにより空気の混入を防止する機構〕等を設ける。

還元雰囲気ガス（水素ガス又はアンモニア分解ガス）の供給圧力低下時には、炉内に窒素ガスを導入することにより正圧を維持する。なお、導入時に使用する窒素ガス配管系統は、通常の昇温時、降温時に使用する一般窒素ガス配管系統とは別に、耐震重要度分類第1類（1.0 G）の安全系を設ける。

水素ガス又はアンモニア分解ガスを使用する設備・機器に講じる空気の混入防止の安全設計を表3に示す。

燃焼用バーナで都市ガスと空気を混合燃焼させている焼却設備 焼却炉は、炉内へ燃焼用空気を送風しているため、空気の混入防止対策は不要な設備である。

表3 空気の混入防止の安全設計（1/2）

設備・機器名称	対象機構	空気の混入防止
連続焼結炉 No. 2-1	機構①	<ul style="list-style-type: none"> <li>還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力計〕の圧力監視機器により、アンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると警報を発生し、自動窒素ガス切替機構を構成する炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕を開放して窒素ガスを導入し、炉内を正圧に維持する。</li> <li>自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する。</li> <li>〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管を含む）及び〔可燃性ガス配管〕は耐震重要度分類1類で固定する。</li> <li>炉内を正圧に維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕を閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。</li> </ul>
	機構②	<ul style="list-style-type: none"> <li>焼結ボートの通過時に扉が開放するため、連続焼結炉 No. 2-1 の出入口にプロパンガスを利用した〔パイロットバーナ〕により着火される〔フレームカーテン〕を設け、燃焼させることにより空気の混入を遮断する。</li> <li>上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガスの排気ガスを燃焼させる〔パイロットバーナ〕を設け、空気の混入を遮断する。</li> <li>〔パイロットバーナ〕には〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場合にプロパンガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を設ける。また〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分解ガスの供給を遮断する。</li> <li>〔失火検知器〕及び〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は二重化を行い、それぞれ独立した制御により安全機構の信頼性を高め、安全機能を強化する。</li> </ul>

表3 空気の混入防止の安全設計（2/2）

設備・機器名称	対象機構	空気の混入防止
燃料開発設備 加熱炉	機構①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路及び水素ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力計〕の圧力監視機器によりアンモニア分解ガス及び水素ガスの供給圧力が低下すると警報を発生し、炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕を開放して窒素ガスを導入して正圧を維持する。</li> <li>・自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する（本機能及び配管は小型雰囲気可変炉と共用とする）。</li> <li>・〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）のうち、〔窒素ガスポンプ〕を固定する〔ポンベ架台〕を耐震重要度分類1類で固定し、〔窒素ガス配管〕を加熱炉と同じ耐震重要度分類2類で固定する。</li> <li>・炉内を正圧に維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕及び〔水素ガス装置弁〕を閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。</li> </ul>
	機構②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガス及び水素ガスの排気ガスを燃焼させる電気式の〔イグナイター〕を設け、空気の混入を遮断する。</li> </ul>
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	機構①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力計〕の圧力監視機器によりアンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると警報を発生し、炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕を開放して窒素ガスを導入して正圧を維持する（本機能及び配管は加熱炉と共用とする）。</li> <li>・自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する（本機能及び配管は加熱炉と共用とする）。</li> <li>・〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）のうち、〔窒素ガスポンプ〕を固定する〔ポンベ架台〕を耐震重要度分類1類で固定し、〔窒素ガス配管〕を小型雰囲気可変炉と同じ耐震重要度分類2類で固定する。</li> <li>・炉内を正圧を維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕を閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。</li> </ul>
	機構②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガスの排気ガスを燃焼させる電気式の〔イグナイター〕を設け、空気の混入を遮断する。</li> </ul>

## 2. 2. 3 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止に関する安全設計

炉内の雰囲気用として水素ガス又はアンモニア分解ガス使用する設備・機器は、炉内への空気の混入防止対策として工程室内よりも炉内を正圧に維持している。このため、炉の開口部からは可燃性ガス（水素ガス又はアンモニア分解ガス）が放出される。放出された可燃性ガスが工程室内へ漏えいすることを防止するために、開口部で可燃性ガスを適切に燃焼させてから排出する機構を設ける設計とする。

可燃性ガスを使用する設備・機器に講じる可燃性ガスの漏えい防止の安全設計を表4に示す。

燃焼用バーナで都市ガスを燃焼させている焼却設備 焼却炉は、あらかじめ可燃性ガスを空気と混合し炉内へ燃焼した状態で放出している。また気体廃棄設備（局所排気設備）に接続し、炉内を工程室内より負圧に維持しているため、可燃性ガスの漏えい防止は不要である。

表4 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止の安全設計

設備・機器名称	使用する可燃性ガス	設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止
連続焼結炉 No. 2-1	アンモニア分解ガス (水素3：窒素：1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>炉内を正圧に維持し、開口部からはアンモニア分解ガスが放出されるため以下の対策を実施する。</li> <li>開口部である連続焼結炉 No. 2-1 の出入口にプロパンガスを利用した〔パイロットバーナ〕により着火される〔フレームカーテン〕を設け、空気の混入を遮断するとともに炉内から排出されるアンモニア分解ガスを燃焼させる。</li> <li>開口部である上部の排気口にプロパンガスを利用した〔パイロットバーナ〕を設置して炉内から排出されるアンモニア分解ガスを燃焼させる。</li> </ul>
	プロパンガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>〔パイロットバーナ〕によりプロパンガスの燃焼を維持させる。これには〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場合にプロパンガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を設ける。また〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分解ガスの供給を遮断する。</li> <li>〔失火検知器〕及び〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は二重化を行い、それぞれ独立した制御をさせて安全機構の信頼性を高め、安全機能を強化する。</li> </ul>
焼却設備 焼却炉	都市ガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>炉内は気体廃棄設備（局所排気設備）により負圧が維持され、都市ガス及びウランを含む燃焼排ガスは局所排気ダクトに放出される。</li> <li>〔燃焼用バーナ〕により都市ガスの燃焼を維持させる。〔燃焼用バーナ〕の失火を監視する〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場合には〔燃焼用バーナ電磁弁〕を閉止して都市ガス供給を自動的に停止する。</li> </ul>
燃料開発設備 加熱炉	アンモニア分解ガス 水素ガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>炉内を正圧に維持し、開口部からは可燃性ガス（水素ガス又はアンモニア分解ガス）が放出されるため、開口部である排気口に電気式の〔イグナイター〕を設置し、炉内を通過したアンモニア分解ガス及び水素ガスの排気ガスを燃焼させる。</li> <li>プロパンガスを用いた〔パイロットバーナ〕及び〔失火検知機構〕による燃焼・監視の機構を電気式の〔イグナイター〕に変更し、プロパンガスの燃焼維持に係る設計を変更し不要とした。</li> </ul>
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	アンモニア分解ガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>炉内を正圧に維持し、開口部からはアンモニア分解ガスが放出されるため、開口部である排気口に電気式の〔イグナイター〕を設置し、炉内から排出されるアンモニア分解ガスを燃焼させる。</li> </ul>

## 2. 2. 4 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止に関する安全設計

可燃性ガスの室内への漏えいによる爆発の発生を防止するため、可燃性ガスを使用する設備・機器及び当該設備・機器へ可燃性ガスを供給するための屋内配管周辺に可燃性ガスの検出器を設置することにより、可燃性ガスの漏えいを常時監視し、早期に漏えいを検知する。

漏えいを検知した場合に、警報を発するとともに屋外に設置する緊急遮断弁を自動的に閉止する機構を設ける。これに加え、設備・機器については設備を自動的に停止させるインターロックを設ける。

また、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とする。

屋内配管については、可燃性ガス漏えい検知器により緊急遮断弁が閉止された後、配管内に残留する可燃性ガスが配管の損傷等により工程室内に漏えいしたとしても、爆発下限界濃度に達しない設計とする。(添付説明書1-1)

漏えい検知器、制御盤、感震計、緊急遮断弁及び機器間の信号線については、耐震重要度分類第1類とするか、断線した場合に緊急遮断弁を自動で閉止するフェールセーフ設計とする。

可燃性ガス(アンモニア分解ガス、水素ガス、プロパンガス及び都市ガス)を取り扱う設備・機器は、可燃性ガスが漏えいした場合においても工程室内に滞留しないように、換気を行う第1種管理区域に設置する。

また、連続焼結炉 No. 2-1 についてはアンモニア分解ガスを炉内に閉じ込めるために炉体パッキンを冷却保護している冷却水の圧力が低下した場合に自動的に警報を発してヒータ電源を遮断する冷却水圧力低下検知機構を設置する。

可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計を表5に示す。

表5 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（1／3）

設備・機器名称	使用する可燃性ガス	室内への漏えい時の爆発防止
連続焼結炉 No. 2-1	アンモニア分解ガス (水素3：窒素：1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕を連続焼結炉 No. 2-1 の出入口及び室内配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的にアンモニア分解ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を設ける。</li> <li>・第2加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時において震度5弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。</li> <li>・アンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力計〕の圧力監視機器により、アンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると警報を発し、自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕を開放して窒素ガスを導入し、炉内の正圧を維持する。</li> <li>・炉内を正圧に維持するとともに〔アンモニア分解ガス装置弁〕を閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設け、安全に設備を自動的に停止させる。</li> <li>・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。</li> <li>・アンモニア分解ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕閉止後に、配管内に残留するアンモニア分解ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書1-1）</li> <li>・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。</li> <li>・冷却水配管に冷却水圧力低下検知機構を構成する〔接点付圧力計（冷却水圧力）〕を設け、接点付圧力計（冷却水圧力）の信号を受けてヒータ電源を遮断する〔ヒータ電源遮断器〕を連動させ、冷却水の圧力低下を検知した場合に〔制御盤〕で警報を発するとともにヒータ電源を遮断する。</li> <li>・アンモニア分解ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第2加工棟の第1種管理区域の第2-2ペレット室に設置する。</li> </ul>

表5 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（2／3）

設備・機器名称	使用する可燃性ガス	室内への漏えい時の爆発防止
連続焼結炉No. 2-1	プロパンガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロパンガスが空気より比重が大きいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）〕を連続焼結炉 No. 2-1 の出入口及び室内配管経路の下部にあたる床付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的にプロパンガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を設ける。</li> <li>・第2加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時において震度5弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。</li> <li>・〔パイロットバーナ〕を監視する〔失火検知器〕が失火を検知し〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を自動的に作動させる。また〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分解ガスの供給を遮断する。</li> <li>・〔可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）〕、〔感震計〕、〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕、〔失火検知器〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。</li> <li>・プロパンガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕閉止後に、配管内に残留するプロパンガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書1-1）</li> <li>・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。</li> <li>・プロパンガスを取り扱う設備は、換気を行っている第2加工棟の第1種管理区域の第2-2ペレット室に設置する。</li> </ul>
焼却設備 焼却炉	都市ガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市ガス（メタンガスを対象とする）が空気より比重が小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）〕を焼却炉及び配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的に都市ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（都市ガス）〕を設ける。</li> <li>・第2加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時において震度5弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（都市ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。</li> <li>・〔可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急遮断弁（都市ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。</li> <li>・都市ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（都市ガス）〕閉止後に、配管内に残留する都市ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書1-1）</li> <li>・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に〔緊急遮断弁（都市ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。</li> <li>・都市ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第1廃棄物貯蔵棟の第1種管理区域のW1廃棄物処理室に設置する。</li> </ul>

表5 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（3／3）

設備・機器名称	使用する可燃性ガス	室内への漏えい時の爆発防止
燃料開発設備 加熱炉	アンモニア分解ガス (水素3：窒素：1)  水素ガス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕を加熱炉及び配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的にアンモニア分解ガス及び水素ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕を設ける。</li> <li>・第2加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時において震度5弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。（小型雰囲気可変炉と共用）</li> <li>・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。</li> <li>・可燃性ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕閉止後に、配管内に残留する可燃性ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書1-1）</li> <li>・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。（小型雰囲気可変炉と共用）</li> <li>・アンモニア分解ガス及び水素ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第2加工棟の第1種管理区域の第2開発室に設置する。</li> </ul>
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	アンモニア分解ガス (水素3：窒素：1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕を小型雰囲気可変炉及び配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的にアンモニア分解ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を設ける。（加熱炉と共用）</li> <li>・第2加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時において震度5弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。（加熱炉と共用）</li> <li>・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。（加熱炉と共用）</li> <li>・可燃性ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕閉止後に、配管内に残留する可燃性ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（加熱炉と共用）（添付説明書1-1）</li> <li>・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。（加熱炉と共用）</li> <li>・アンモニア分解ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第2加工棟の第1種管理区域の第2開発室に設置する。</li> </ul>



2. 2. 5 室内で火災が発生した時の爆発防止に関する安全設計

可燃性ガスを使用する設備・機器には、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した際に、緊急停止ボタンの操作を行う等、手で供給電源を遮断することにより、熱源を停止し、上記フェールセーフ機能を作動させ、爆発の発生を防止する。

表 6 - 1 連続焼結炉No. 2-1の火災発生時の爆発防止の安全設計

事象	対象となる機構又は機器	火災発生時の爆発防止
電源遮断時にフェールセーフとなる機能	自動窒素ガス切替機構	自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕は通電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に閉状態であっても、断線などの制御の喪失や電源遮断されたときには閉状態を維持せず開放され、炉内を正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。また、炉内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留している可燃性ガス（アンモニア分解ガス）を排気する。
	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）	〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に開状態であっても、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには開状態を維持せず閉止され、〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕以降の経路へのアンモニア分解ガスの供給を遮断する。
	緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）	〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に開状態であっても、断線などの制御の喪失や電源を遮断されたときには開状態を維持せず閉止され、〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕以降の経路へのプロパンガスの供給を遮断する。
	ヒータ（ヒータ電源遮断器）	〔ヒータ〕は商用電源系統に接続されており、電源の遮断によりヒータは発熱を停止する。 また〔ヒータ電源遮断器〕についても制御用電源の通電時に閉路（通電）となる仕様である。よって、断線などの制御の喪失や電源を遮断されたときには閉路を維持せず開路となり、ヒータへの電源を遮断する。
手で操作する機能	緊急停止機構（緊急停止ボタン）	設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容易に操作を行うことができる設備近傍に設置された連続焼結炉 No. 2-1 の制御盤に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 緊急停止ボタンは〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕、〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕と連動させ、アンモニア分解ガスとプロパンガスの供給を遮断する。 アンモニア分解ガスの供給停止により、自動窒素ガス切替機構のアンモニア分解ガス〔接点付圧力計〕が圧力の低下を検知し、〔窒素ガス導入弁〕を開放して炉内に窒素ガスを導入し、正圧を維持する。 また自動窒素ガス切替機構と連動した〔ヒータ電源遮断器〕によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させる。

表 6-2 焼却設備 焼却炉の火災発生時の爆発防止の安全設計

事象	対象となる機構又は機器	火災発生時の爆発防止
電源遮断時にフェールセーフとなる機能	緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）	〔緊急遮断弁（都市ガス）〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に開状態であっても、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには開状態を維持せず閉止され、緊急遮断弁（都市ガス）以降の経路への都市ガスの供給を遮断する。また、炉内を工程室より負圧に維持している気体廃棄設備（局所排気設備）は、非常用電源系に接続しており、商用電源が遮断されても炉内の負圧を維持し、都市ガス及び燃烧排ガスは局所排気ダクトに放出される。
	燃烧用バーナ 電磁弁	〔燃烧用バーナ 電磁弁〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に開状態であっても、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには開状態を維持せず閉止され、燃烧用バーナ 電磁弁以降の経路への都市ガスの供給を遮断する。
	圧力逃がし弁	〔圧力逃がし弁〕は通電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に閉状態であっても、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには閉状態を維持せず開放され、炉内の圧力上昇を抑制する。
手動で操作する機能	緊急停止機構（緊急停止ボタン）	設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容易に操作を行うことができる設備近傍に設置された焼却炉の操作盤に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 緊急停止ボタンは〔燃烧用バーナ 電磁弁〕と連動させ、都市ガスの供給を遮断することによって燃烧が止まり、安全に設備が停止する。

表 6-3 燃料開発設備 加熱炉の火災発生時の爆発防止の安全設計（1/2）

事象	対象となる機構又は機器	火災発生時の爆発防止
電源遮断時にフェールセーフとなる機能	自動窒素ガス切替機構（小型雰囲気可変炉と共用）	自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕は通電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電源遮断されたときには開放され、炉内を正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。また、炉内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留している可燃性ガス（アンモニア分解ガス及び水素）を排気する。
	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）（小型雰囲気可変炉と共用）	〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断弁以降の経路へのアンモニア分解ガスの供給を遮断する。
	緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）	〔緊急遮断弁（水素ガス）〕は通電時（制御部によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断弁以降の経路への水素ガスの供給を遮断する。
	ヒータ（ヒータ電源遮断器）	〔ヒータ〕は商用電源系統に接続されており、電源の遮断によりヒータは発熱を停止する。 また〔ヒータ電源遮断器〕についても制御用電源の通電時に閉路（通電）となる仕様である。よって、断線などの制御の喪失や電源を遮断されたときには開路となり、ヒータへの電源を遮断する。

表 6-3 燃料開発設備 加熱炉の火災発生時の爆発防止の安全設計 (2/2)

事象	対象となる機構又は機器	火災発生時の爆発防止
手動で操作する機能	緊急停止機構 (緊急停止ボタン)	設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容易に操作を行うことができる設備近傍に設置された加熱炉の警報盤に [緊急停止ボタン] を設ける。 緊急停止ボタンは [緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス)]、[緊急遮断弁 (水素ガス)] と連動させ、アンモニア分解ガスと水素ガスの供給を遮断する。 アンモニア分解ガス及び水素ガスの供給停止により、自動窒素ガス切替機構のアンモニア分解ガス [圧力スイッチ] 及び水素ガス [接点付圧力計] が圧力の低下を検知し、[窒素ガス導入弁] を開放して炉内に窒素ガスを導入し、正圧を維持する。 また自動窒素ガス切替機構と連動した [ヒータ電源遮断器] によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させる。

表 6-4 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉の火災発生時の爆発防止の安全設計

事象	対象となる機構又は機器	火災発生時の爆発防止
電源遮断時にフェールセーフとなる機能	自動窒素ガス切替機構 (加熱炉と共用)	自動窒素ガス切替機構を構成する [窒素ガス導入弁] は通電時 (制御部によって閉の指令が作動した場合) に閉となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電源遮断されたときには開放され、炉内を正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。また、炉内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留している可燃性ガス (アンモニア分解ガス) を排気する。
	緊急設備 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス) (加熱炉と共用)	[緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス)] は通電時 (制御部によって開の指令が作動した場合) に開となる仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断弁以降の経路へのアンモニア分解ガスの供給を遮断する。
	ヒータ (ヒータ電源遮断器)	[ヒータ] は商用電源系統に接続されており、電源の遮断によりヒータは発熱を停止する。 また [ヒータ電源遮断器] についても制御用電源の通電時に閉路 (通電) となる仕様である。よって、断線などの制御の喪失や電源を遮断されたときには開路となり、ヒータへの電源を遮断する。
手動で操作する機能	緊急停止機構 (緊急停止ボタン)	同火災区域内で火災が発生した際に、容易に操作を行うことができる設備に設置された小型雰囲気可変炉の警報盤に [緊急停止ボタン] を設ける。 緊急停止ボタンは [緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス)] と連動させ、アンモニア分解ガスの供給を遮断する。 アンモニア分解ガスの供給停止により、自動窒素ガス切替機構のアンモニア分解ガス [圧力スイッチ] が圧力の低下を検知し、[窒素ガス導入弁] を開放して炉内に窒素ガスを導入し、正圧を維持する。 また自動窒素ガス切替機構と連動した [ヒータ電源遮断器] によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させる。

## 2. 3 火災等による影響を軽減する機能

可燃性ガスを使用する設備・機器のうち、設備内部を可燃性ガス（アンモニア分解ガス又は水素ガス）で置換して使用する設備は連続焼結炉No. 2-1、燃料開発設備 加熱炉、及び燃料開発設備 小型零囲気可変炉である。また、設備内部で可燃性ガス（都市ガス）を燃焼させて使用する設備は焼却炉であり、それぞれの圧力逃がし機構の設計を以下に示す。

### 2. 3. 1 設備内部を可燃性ガスで置換して使用する設備の圧力逃がし機構の設計

連続焼結炉 No. 2-1、燃料開発設備 加熱炉及び燃料開発設備 小型零囲気可変炉は、炉内を工程室内よりも正圧（運転時圧力  $\square\square\square$  Pa）に維持し、炉内に空気が混入することを防止している。

運転状態からの炉内爆発へ発展する事象の想定として、アンモニア分解ガス供給設備の故障に伴い、連続焼結炉内のアンモニア分解ガス圧力が低下し、かつ接点付圧力計（アンモニア分解ガス）の故障により、自動窒素ガス切替機構等の各種安全機能が喪失することによって炉内正圧が維持できなくなり、開口部より炉内へ空気が混入して爆発した場合に備え、運転圧力よりも高く、想定爆発圧力より低い圧力で作動し、外部電源や動力を使用しないバネ式の安全弁による圧力逃がし機構を設け、炉体の損傷を防止し爆発による影響を軽減する。

圧力逃がし機構の設計を表 7 に示す。

また、第 2 加工棟の気体廃棄設備 No. 1 の排風機は、可燃性ガスを取り扱う設備を設置する工程室の影響を受けない第 2 排風機室に設置するとともに、排気系統のフィルタユニットは第 2 フィルタ室に設置することにより、ウランの除去を継続し、連続焼結炉 No. 2-1、燃料開発設備 加熱炉及び燃料開発設備 小型零囲気可変炉が炉内爆発を生じた場合であっても、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。

表 7 圧力逃がし機構の設計

施設名称	設備・機器名称	想定爆発圧力	作動圧力	耐圧強度 (代表部位*)	必要吹き出し能力	吹き出し能力	添付説明書
成型施設	連続焼結炉 No. 2-1	$\square\square\square$ MPa	$\square\square\square$ Pa				2-1
その他の加工施設	燃料開発設備 加熱炉	0.23 MPa					2-2
	燃料開発設備 小型零囲気可変炉	0.23 MPa					2-3

※爆風圧の影響を受ける炉体の部位において最も耐圧強度の小さい部位（添付説明書 2-1～添付説明書 2-3 参照）

### 2. 3. 2 設備内部で可燃性ガスを燃焼させて使用する設備の圧力逃がし機構の設計

焼却設備 焼却炉は、気体廃棄設備（局所排気設備）により炉内を工程室内より負圧（運転時圧力  $\square\square\square$  Pa）に維持している。

設備が燃焼運転中に気体廃棄設備（局所排気設備）が停止し、負圧の維持、及び排気ができなくなった場合、又は異常燃焼等による圧力上昇に備え、設備に圧力検出器を設けて炉内圧を監視し、制御部によって開閉動作を行う圧力逃がし弁（電磁弁）により炉内の異

常な圧力の上昇を防止し、ウランを含む燃焼排ガス及び未燃焼の都市ガスが工程室内に漏えいすることを防止する。

圧力逃がし機構の設計を表 8、図 1 及び図 2 に示す。

表 8 圧力逃がし機構の設計 (1 / 2)

設計のステップ	設計の説明
1. 炉内圧力上昇の原因の推定	<p>焼却炉は炉内で都市ガスを空気と混合し、助燃材及びパイロットバーナの燃料として使用して固体廃棄物の焼却、及び生成した燃焼ガスを処理する。</p> <p>通常運転中は 2 次燃焼室に接続された気体廃棄設備 No. 2 系統 3 (局所排気系統) につながる冷却塔への経路により、炉内は負圧に維持されている。</p> <p>上記状態において炉内が正圧に達する事象が発生原因として以下を想定する。</p> <p>①局所排気系統の機能の喪失</p> <p>②局所排気系統は健全であるが、フィルタ閉塞による負圧維持機能の喪失</p> <p>③局所排気系統による負圧維持機能を上回る異常燃焼による圧力上昇</p>
2. 原因可能性のある個別事象	<p>①局所排気系統の機能の喪失</p> <p>(1) 負圧を維持する気体廃棄設備 No. 2 系統 3 (局所排気系統) No. 3 排風機又は No. 4 排風機が停止</p> <p>②局所排気系統は健全であるが、フィルタ閉塞による負圧維持機能の喪失</p> <p>(1) バグフィルタの閉塞</p> <p>(2) 気体廃棄設備 No. 2 系統 3 (局所排気系統) No. 3 フィルタユニット又は No. 4 フィルタユニットの閉塞</p> <p>(3) 気体廃棄設備 No. 2 系統 3 (局所排気系統) No. 5 フィルタユニットの閉塞</p> <p>③局所排気系統による負圧維持機能を上回る異常燃焼による圧力上昇</p> <p>(1) 固体廃棄物の通常運用量又は種類を超えた焼却作業</p>
3. 事象の発展可能性の抽出	<p>【①(1)】</p> <p>焼却炉の運転条件は気体廃棄設備 No. 2 系統 3 (局所排気系統) No. 1～No. 6 排風機の運転になっており、No. 3 排風機又は No. 4 排風機が停止すると運転を停止するため、圧力逃がし機構の作動によらず設備の損傷に至る事象に進展しない。</p> <p>【②(1)】</p> <p>焼却炉より流入する焼却灰の一部がフィルタにトラップされ、フィルタを閉塞させる可能性がある。閉塞させたまま運転を継続した場合、差圧が上昇しフィルタの破損が生じる可能性がある。しかしながら系統の後段に No. 3 フィルタユニット又は No. 4 フィルタユニットがあるため閉じ込め機能の喪失には至らない。</p> <p>【②(2)】</p> <p>バグフィルタによりトラップできなかった微小な焼却灰がフィルタにトラップされ、フィルタを閉塞させる可能性がある。閉塞させたまま運転を継続した場合、差圧が上昇しフィルタの破損が生じる可能性がある。しかしながら系統の後段に No. 5 フィルタユニットがあるため閉じ込め機能の喪失には至らない。</p> <p>【②(3)】</p> <p>No. 3 フィルタユニット又は No. 4 フィルタユニットに微小な焼却灰はトラップされるため、流入はわずかであり、フィルタを閉塞させる可能性は低い。</p> <p>【③(1)】</p> <p>ソフト対策により固体廃棄物の量及び種類は管理されるため、異常な燃焼による圧力上昇の可能性は低い。また異常な燃焼を生じ、温度が上昇した場合に過加熱防止機構により設備は安全に停止するため、圧力逃がし機構の作動によらず設備の損傷に至る事象に進展しない。</p>
4. 防護及び維持の対象の選定	<p>上記 3 項での抽出結果である【②(2)】【②(3)】の事象により圧力逃がし弁の防護対象は「バグフィルタ」及び「No. 3 フィルタユニット」「No. 4 フィルタユニット」であり、これらのフィルタの閉塞状態における設備 (フィルタ) の損傷を防ぎ、かつ負圧の維持を行うことを目的とする。</p>

表8 圧力逃がし機構の設計（2/2）

設計のステップ	設計の説明
5. 圧力逃がし機構の設計の要求事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力逃がし弁は〔バグフィルタ〕〔No.3 フィルタユニット〕〔No.4 フィルタユニット〕の閉塞を想定するものであるから、少なくともバグフィルタより焼却炉側に設置し、圧力を逃すものでなくてはならない。</li> <li>・ウランを含む燃焼排ガス及び未燃焼の都市ガスを放出するものであるから、圧力の逃し先は局所排気系統に接続されたフィルタユニットより前段位置に設置しなければならない。</li> <li>・圧力逃がし弁は通常の経路ではない緊急の経路であるから、通常運転時は閉止されており、事象の発生をもって開放されるものでなくてはならない。</li> </ul>
6. 圧力逃がし機構の設計結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力逃がし弁の入口側の接続は、焼却炉の位置的に上部となる二次燃焼室とし、排出先はNo.5 フィルタユニットの前に接続する。これにより炉内ガスを排気することが可能であり、フィルタユニットによる閉じ込め機能を満足し〔バグフィルタ〕〔No.3 フィルタユニット〕〔No.4 フィルタユニット〕の損傷を防止する。</li> <li>・圧力逃がし弁とNo.5 フィルタユニットの間の経路には、緩和を目的としてNo.5 フィルタユニットに炉内ガスを直接吹出さないためのフィルタを設置する。</li> <li>・圧力逃がし弁の制御を行うための検知器は圧力計とし、大気圧以上の圧力（設定圧力100 Pa（ゲージ圧）以下）を検知した場合に炉内の負圧が保たれていないと判断し、圧力逃がし弁を開放する制御部を設ける。</li> </ul>



図1 焼却炉の圧力逃がし機構の概要




図2 圧力逃がし機構の接続排気経路

3. 可燃性ガスを使用する設備・機器の安全設計の結果

可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける安全設計の結果を表9に示す。

表9 可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける爆発の発生防止及び火災等による影響を軽減する機能に係る安全設計の結果(1/2)

施設名称	設備・機器名称		設置場所	設計結果の記述位置	
	対象設備	安全機構		仕様表	基本図面
成型施設	連続焼結炉 No. 2-1	失火検知機構	第2加工棟 第2-2ペレット室	表ハ-2P設-13-1 表リ-他-4	図ハ-2P設-13-1 図ハ-2P設-13-1-1 図ハ-2P設-13-1-2 図リ-他-7 図リ-他-8(1)
		過加熱防止機構			
		圧力逃がし機構			
		緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器(水素ガス)			
		緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器(プロパンガス)			
		空気混入防止機構			
		自動窒素ガス切替機構(窒素ガス配管含む)	第2加工棟 第2-2ペレット室		
		可燃性ガス配管	屋外 第2加工棟北外壁面		
		緊急設備 緊急遮断弁(アンモニア分解ガス)	屋外 第2加工棟北外壁面		
		緊急設備 緊急遮断弁(プロパンガス)	屋外 第2加工棟北外壁面		
		緊急設備 感震計	屋外 第2加工棟北外壁面		
緊急停止機構	第2加工棟 第2-2ペレット室				
放射性廃棄物の廃棄施設	焼却設備 焼却炉	失火検知機構	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	表ト-W1設-5-1 表リ-他-4	図ト-W1設-5 図ト-W1設-5-1-1 図ト-W1設-5-1-2 図ト-W1設-5-1-3 図リ-他-7 図リ-他-8(3)
		過加熱防止機構			
		圧力逃がし機構			
		緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器(都市ガス)			
		可燃性ガス配管	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室、W1-2排風機室 屋外 第1廃棄物貯蔵棟東側基礎		
		緊急設備 緊急遮断弁(都市ガス)	屋外 第1廃棄物貯蔵棟東側基礎		
		緊急設備 感震計	屋外 第2加工棟北外壁面		
緊急停止機構	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室				



表9 可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける爆発の発生防止及び火災等による影響を軽減する機能に係る安全設計の結果(2/2)

施設名称	設備・機器名称		設置場所	設計結果の記述位置	
	対象設備	安全機構		仕様表	基本図面
その他の加工施設	加熱炉	過加熱防止機構	第2加工棟 第2開発室	表リ-設-4-7 表リ-他-4	図リ-設-4-7 図リ-設-4-7-1 図リ-設-4-9 図リ-設-4-9-1 図リ-他-7 図リ-他-8(2)
		圧力逃がし機構			
		空気混入防止機構			
		自動窒素ガス切替機構(窒素ガス配管含む)			
		緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器(水素ガス)	第2加工棟 第2開発室 屋外 第2加工棟南側		
		可燃性ガス配管	第2加工棟 第2開発室 屋外 第2加工棟西外壁面、南側壁面		
		緊急設備 緊急遮断弁(アンモニア分解ガス)	屋外 第2加工棟西外壁面		
		緊急設備 緊急遮断弁(水素ガス)			
		緊急設備 感震計	屋外 第2加工棟北外壁面		
		緊急停止機構	第2加工棟 第2開発室		
	小型雰囲気可変炉	過加熱防止機構	第2加工棟 第2開発室	表リ-設-4-8 表リ-他-4	図リ-設-4-8 図リ-設-4-8-1 図リ-設-4-9 図リ-設-4-9-1 図リ-他-7 図リ-他-8(2)
		圧力逃がし機構			
		緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器(水素ガス)			
		空気混入防止機構			
		自動窒素ガス切替機構(窒素ガス配管含む)			
		可燃性ガス配管	第2加工棟 第2開発室 屋外 第2加工棟西外壁面		
		緊急設備 緊急遮断弁(アンモニア分解ガス)	屋外 第2加工棟西外壁面		
		緊急設備 感震計	屋外 第2加工棟北外壁面		
緊急停止機構	第2加工棟 第2開発室				

工程室内への可燃性ガス漏えい時における漏えい体積、濃度の評価

屋内配管について、可燃性ガス漏えい検知器により緊急遮断弁を閉止した後、配管内に残留する可燃性ガスが配管の損傷等により工程室内に漏えいした場合において、漏えい時の可燃ガスの体積と滞留部体積から、可燃性ガスの濃度が爆発限界以下であることを確認し、可燃性ガスの屋内配管の設計が妥当であることを確認する。

可燃性ガス漏えい検知器は、それぞれの可燃性ガスに対して添説 1-1-1 表に示す警報設定値を設定している。

可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する工程室のガス滞留部の体積を  $V$ 、漏えい可燃性ガス体積を  $V'$ （このうち、警報発報時の漏えいした可燃性ガス体積を  $V_1'$ 、緊急遮断弁より設備側の配管内の可燃性ガス体積を  $V_2'$ 、警報発報から緊急遮断弁閉止まで漏えいする可燃性ガス体積を  $V_3'$  とする。）としたとき、可燃性ガス濃度  $A$  は、

$$A = \frac{V'}{V} \times 100 = \frac{V_1' + V_2' + V_3'}{V} \times 100$$

となる。

ここで、

$$V_1' = \frac{\text{可燃性ガス警報設定値 (濃度換算)}}{100} \times V$$

添説 1-1-1 表 可燃性ガス警報設定値

	爆発限界濃度	可燃性ガス警報設定値 (緊急遮断弁作動設定値)
水素ガス	4.0 vol%	0.80 vol%
プロパンガス	1.8 vol%	0.45 vol%
都市ガス	5.0 vol%	1.25 vol%

可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する工程室のガス滞留部の体積を添説 1-1-2 表に示す。

添説 1-1-2 表 各工程室のガス滞留部の体積

	可燃性ガス	滞留箇所*	滞留部の体積V (m <sup>3</sup> )
第2加工棟 第2-2ペレット室	水素ガス	天井	313.13
	プロパンガス	床	313.13
第2加工棟 第2開発室	水素ガス	天井	5.30
第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	都市ガス	天井	23.10

\*空気より軽い水素ガス、及び都市ガス(メタンガス)は、工程室の上方に滞留するが、平成27年度 水素ネットワーク構築導管保安技術調査(水素拡散挙動調査)報告書より、換気口のある空間にガスが滞留する場合、平衡状態では上部から150 mmと630 mmの位置で同等の濃度になることから、天井面から60 cm(600 mm)の深さのほりではガスが拡散するが、保守的に天井面から60 cmの深さの天井ほりに拡散を妨げられ、壁又は天井ほりに囲まれた領域に滞留するものとした。ただし、第2-2ペレット室については、天井ほりに設けられた貫通スリーブを考慮する。空気より重く、工程室の下方に滞留するプロパンガスについては、床面には拡散を妨げる障壁がないため、床一面に拡散するものとした。

配管内における保有体積 $V_2'$ は、緊急遮断弁より下流から設備までの配管について全て室内に漏えいする場合を仮定する。可燃ガス割合を $k$ (%)、配管長を $L$ (m)、配管の流路面積を $A$ (m<sup>2</sup>)、管内の内圧(ゲージ圧)を $P_i$ (MPa)、大気圧を $P_m$ (=0.1014 MPa)とした時の配管内における保有体積 $V_2'$ は以下の式による。

$$V_2' = \frac{k}{100} \times L \times A \times \frac{P_i + P_m}{P_m}$$

また、漏えい箇所からの漏えい量 $V_3'$ は、管路中の配管に亀裂が発生し管外に内部ガスが漏えいする場合を仮定する。亀裂は、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドより、内圧1.9 MPa以下の配管においては配管内径 $D_i$ の1/2の長さで配管肉厚 $t$ の1/2の幅を有する矩形面積 $A_t$ の貫通クラックとする。漏えい時間 $\tau$ は、検知時間から緊急遮断弁動作までの時間0.1秒の10倍である1秒間とする。ガス密度 $\gamma$ とした時、亀裂から漏えいする可燃性ガス体積 $V_3'$ は以下の式による。

$$V_3' = \frac{k}{100} \times A_t \times \tau \sqrt{\frac{2P_i}{\gamma}}$$

$$A_t = \frac{D_i}{2} \times \frac{t}{2}$$

可燃性ガス配管の内圧等の使用条件を添説 1-1-3 表に、各工程室における可燃性ガス配管の配管径及び配管長を添説 1-1-4 表に示す。

可燃性ガス漏えい時における漏えい体積の評価結果を添説 1-1-5 表に、漏えい濃度の評価結果を添説 1-1-6 表に示す。

添説 1-1-3 表 可燃性ガスの使用条件

可燃性ガス	ガス密度* $\gamma$ (kg/m <sup>3</sup> )	可燃性ガス割合 k (%)	内圧 P <sub>i</sub> (MPa)
水素ガス (アンモニア分解ガス)	0.0899	75	0.2
水素ガス	0.0899	100	0.4
プロパンガス	2.02	100	0.01
都市ガス	0.717	100	0.01

\* 理科年表平成 15 年 丸善(株) 国立天文台編

添説 1-1-4 表 各工程室における評価上の可燃性ガス配管の配管径及び配管長

部屋名	可燃性ガス	配管径	配管長 (m)
第 2 加工棟 第 2-2 ペレット室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	15A	132
		25A	37
	プロパンガス	8A	31
		20A 25A	14 11
第 2 加工棟 第 2 開発室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	15A	95
	水素ガス	15A	93
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室	都市ガス	15A	5
		20A	5
		50A	5
		80A	33

添説 1-1-5 表 可燃性ガス漏えい時の漏えい体積の評価結果

工程室名	可燃性ガス	ガス漏えい検知までの 漏えい体積 V <sub>1</sub> ' (m <sup>3</sup> )	ガス漏えい検知後の 漏えい体積 V <sub>2</sub> ' + V <sub>3</sub> ' (m <sup>3</sup> )	漏えい体積 V' (=V <sub>1</sub> ' + V <sub>2</sub> ' + V <sub>3</sub> ') (m <sup>3</sup> )
第 2 加工棟 第 2-2 ペレット 室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	2.505	0.114	2.619
	プロパンガス	1.409	0.019	1.428
第 2 加工棟 第 2 開発室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	0.042	0.061	0.103
	水素ガス	0.042	0.127	0.170
第 1 廃棄物貯蔵棟 W 1 廃棄物処理室	都市ガス	0.306	0.214	0.521

添説 1-1-6 表 可燃性ガス漏えい時の漏えい濃度の評価結果

工程室名	可燃性ガス	滞留体積V (m <sup>3</sup> )	漏えい体積V' (m <sup>3</sup> )	漏えい濃度 (vol%)	爆発下限濃度 (vol%)
第2加工棟 第2-2ペレット室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	313.13	2.619	0.9	4.0
	プロパンガス	313.13	1.428	0.5	1.8
第2加工棟 第2開発室	水素ガス (アンモニア分解ガス)	5.30	0.103	2.0	4.0
	水素ガス	5.30	0.170	3.3	4.0
第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	都市ガス	23.10	0.521	2.3	5.0

連続焼結炉 No. 2-1 の爆発による炉体の損傷防止の設計

本資料は、連続焼結炉 No. 2-1 で爆発が発生した場合、圧力逃がし機構により軽減した爆発圧力に対して設備が健全であること及び設置するバネ式安全弁の設計方針が妥当であることを示すものである。



添説-2-1-1 図 連続焼結炉 No. 2-1 における圧力逃がし機構の位置

1. 想定爆発圧力

1-1 爆発について

連続焼結炉 No. 2-1 は炉内爆発を防止するために複数の安全機能を有しているが、万が一複数の安全機能が喪失し、運転状態の炉内で正圧が失われた場合（炉内への供給ガス圧力が低下した後に安全機能である窒素ガス置換機構が作動しない場合）でも連続焼結炉 No. 2-1 は、1000°C の高温状態で運転しており、水素の発火温度 571 °C<sup>※1</sup> を超えている。炉内の水素ガスはアンモニア分解ガス（水素ガス 75%、窒素ガス 25%）で供給している。空気中の水素の燃焼範囲は 4~75 vol%、爆轟範囲は 18.3~59 vol% であり<sup>※1</sup>、運転状態の炉内に空気が混入した場合、空気と水素ガスの境界面で水素が発火し爆燃（拡散燃焼）が発生するため、爆轟等の急激な圧力上昇は発生しない。

1-2 爆発規模（圧力）の想定

連続焼結炉 No. 2-1 の扉は炉殻の傾斜面に添ってローラチェーンで吊り上げる構造としており、扉面の法線方向には固定していない。よって、爆発時には扉が浮き上がるように設計しており、炉内爆発時には内圧逃がし機構と同様に圧力を開放する。一部に開放状態又は壊れやすい部分がある場合で爆発が発生した場合の爆発圧力は、密閉容器中で発生する爆発圧力に比べてはるかに小さく以下の開放ダクトの爆発式で与えられる。<sup>※2※3</sup>

$K = \text{ダクトの断面積} / \text{ダクトの放出面積}$   
として、

①  $K = 1$  の場合

$$\text{発生圧力 } P = 0.07 L / D$$

$L$  : ダクト長さ (炉長とする)、 $D$  : ダクト直径

②  $K = 2 \sim 32$  の場合

$$\text{発生圧力 } P = 1.8 K$$

$P$  の単位は、 $\text{lb/in}^2$

$K = \text{[ ]}$  であるので②式となり

$$P = 1.8 K$$

$$P = \text{[ ] MPa} = \text{[ ] kPa}$$

連続焼結炉 No. 2-1 内の爆発時の発生圧力は  $\text{[ ] kPa}$   $\text{[ ] MPa}$  (ゲージ圧) となる。

#### (参考文献)

※1 : 水素ガスハンドブック 日本産業・医療ガス協会 H20

※2 : 水素の有効利用ガイドブック (独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 H20

※3 : 安全工学便覧 安全工学協会 1980

## 2. 爆発時の連続焼結炉 No. 2-1 の強度評価

連続焼結炉 No. 2-1 本体の炉殻は装置長手方向に分割しており、ボルトにより各炉殻同士を固定する構造である。またプレヒート部とハイヒート部の上部にはメンテナンス用の大型ハッチがあり、この箇所においてもハッチパネルをボルトで固定する。また圧力逃がし機構であるバネ式安全弁はプレヒート部及びチャンバー出口部の炉殻にボルトで固定する。

炉内爆発時に炉殻が損傷した場合に、大規模な内部開放を生じる箇所を選定し、固定しているボルト及び炉殻、ハッチパネル自体が健全なこと、また圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の据付について評価を行う。



添説－２－１－２ 図 連続焼結炉 No. 2-1 の炉殻フランジの固定の方法



添説－２－１－３ 図 上部ハッチパネルの固定の方法





添説－２－１－４図 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の固定の方法（作動状態）

## 2-1 炉殻の評価

連続焼結炉 No. 2-1 内で爆発が起こった場合は、炉殻内に一様に圧力がかかり、胴体は円筒型に近いモデルとなる。このため、焼結炉炉殻の耐圧強度は内面に圧力を受ける円筒型の胴として、板材の応力を評価する。評価は、JISB8267「圧力容器の設計」に基づき実施する。

附属書 E [圧力容器の胴及び鏡板] E.2.2 (円筒胴の設計厚さ) において、設計圧力が材料の引張応力の 0.385 以下 (溶接継手効率が 1 の場合) については次の式が成り立つ。

$$t = \frac{PD_i}{2\sigma_a\eta - 1.2P}$$

式を変形して、

$$P = \frac{2t\sigma_a\eta}{D_i + 1.2t}$$

ここで、

P (MPa) : 最高使用圧力

t (mm) : 胴の厚さ [ ] (mm)

D<sub>i</sub> (mm) : 胴の内径 [ ] (mm)

σ<sub>a</sub> (MPa) : 材料の降伏応力 [ ] (MPa) [ ] (175 °C)

出典 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 (2005)


η : 長手継手の効率又は連続した穴がある場合における当該部分の効率 [1]

$$P = [ ] \text{ (MPa)} > [ ] \text{ (MPa)}$$

よって、爆発圧力よりも炉殻の最高使用圧力が上回っており、爆発時に炉殻の損傷は生じない。

## 2-2 固定ボルトの評価

炉殻内部に一様に内圧を受けるとし、フランジ部における最高使用圧力 P (MPa) は、ボルトの許容耐力と等価とすると次の式で表される。



$$P \times A = S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

A (mm<sup>2</sup>) : フランジ部断面の内側断面積

S (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 [200 N/mm<sup>2</sup>] (☐☐☐☐ 175 °C)

出典 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 (2005)

(ボルトは強度区分 8.8 であるが、保守的に ☐☐☐☐ の値を用いている)

ボルト有効断面積 : 58 mm<sup>2</sup> (M10 ボルト JISB1082 記載の有効断面積)

添説-2-1-1 表 爆発時の発生応力評価 (連続焼結炉 No. 2-1 固定ボルト)

評価箇所	内側断面積	ボルト本数	最高使用圧力	判定
プレヒート部入口側フランジ				> ☐☐☐☐ MPa (爆発圧力) により安全
ハイヒート部-プレヒート間フランジ				
ハイヒート部-チャンバー出口部間フランジ				
プレヒート部ハッチパネル				
ハイヒート部ハッチパネル				

よって、全ての箇所では爆発圧力よりも最高使用圧力が上回っており、爆発時にフランジ固定ボルトの損傷は生じない。


### 2-3 ハッチパネルの評価

ハッチパネルは4辺をボルトにより固定しているため、等分布荷重を受ける4辺単純支持板のモデルとして評価<sup>※4</sup>を実施する。

ハッチパネルに発生する応力式を以下に示す。

$$\sigma_{x\max} = M_{x\max} / t^2 = \beta P_0 a^2 / t^2$$


$$\sigma_{y\max} = M_{y\max} / t^2 = \beta_1 P_0 a^2 / t^2$$

$P_0$  (MPa) : 爆発圧力 [  MPa ]









$a$  (mm) : ハッチパネルの短辺長さ

$\beta$  :  $(b/a)$  の比による係数 [ 1.0 : 0.0479   1.1 : 0.0554   1.2 : 0.0627 ] (値間内は線形補間)

$\beta_1$  :  $(b/a)$  の比による係数 [ 1.0 : 0.0479   1.1 : 0.0493   1.2 : 0.0501 ] (値間内は線形補間)



添説-2-1-2表 爆発時の発生応力評価 (連続焼結炉 No. 2-1 ハッチパネル)

評価箇所	パネル寸法(mm)	最大発生応力 $\sigma_{\max}$	判定
 プレヒート部ハッチパネル 1			 MPa (  175 °C の許容 応力) により安全 出典：日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編(2005)
 プレヒート部ハッチパネル 2			
 ハイヒート部ハッチパネル 1			
 ハイヒート部ハッチパネル 2,3			
 ハイヒート部ハッチパネル 4			

よって、ハッチパネルは爆発時に損傷を生じない。

(参考文献)

※4：構造力学公式集 土木学会 昭和61年版

## 2-4 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の据付評価

炉内爆発による爆発圧力は作動初期には圧力逃がし機構と炉殻を接続する導管の内径に相当する面積が安全弁フランジに作用して上昇を始めるが、最終的には安全弁フランジ全面において爆発圧力を受けるものとする。

添説-2-1-4図に示すように、安全弁フランジに作用した爆発圧力に対して、圧力逃がし機構を炉殻に固定し耐えるのはスライド軸の両端のボルト（ネジ部）であり、ボルトには引張力が生じる。よって、爆発圧力を受けた安全弁フランジによって発生する力が、ボルトの耐力を上回らなければ爆発圧力に耐えるとして以下の式が成り立てば良い。

$$P \times A < S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

P (MPa) : 想定爆発圧力 [ ] MPa]

A (mm<sup>2</sup>) : 安全弁フランジの面積 [ ] mm<sup>2</sup>]

S (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 [ ] N/mm<sup>2</sup>] [ ] 175 °C)

出典 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編(2005)

ボルト有効断面積 : [ ] mm<sup>2</sup> [ ] ボルト JISB1082 記載の有効断面積)


ボルト本数 : 4 本

$$[P \times A = \text{ } \text{N}] < [S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数} = \text{ } \text{N}]$$

よって、バネ式安全弁の据付の耐力は想定爆発圧力によって生じる力に対して十分に大きく、炉内爆発時において損傷することはない。

### 3. 爆風圧の検討

爆発時に開放する圧力逃がし機構は作動時においても放出方向において炉内で爆発が生じた場合に、爆発による閉じ込め機能の不全を生じないことを確認するために、開口部及び圧力逃がし機構より放出した爆風が壁及び天井、防火ダンパー、局所排気ダクトに接続するフィルタユニット、並びに連続焼結炉 No. 2-1 の開口部に面したウランを積載する焼結ボートに及ぼす影響について検討する。



添説－2－1－5図 爆風圧による影響評価の概要

### 3-1 開口部及び圧力逃がし機構からの爆風圧による影響

#### 3-1-1 爆風圧による建物の閉じ込め機能への影響評価

高圧ガス保安法では爆轟発生時の TNT 等価法に基づく爆風圧と距離の関係が以下の式に定められる。本設備では水素ガスの爆轟は発生しないと考えられるが、保守的に本式を用いて爆風圧が影響を及ぼす距離の評価を行う。

$$L = 0.04 \lambda \sqrt[3]{KW_G}$$

$\lambda$  (m/kg<sup>1/3</sup>) : 換算距離

$$P < 0.035 \quad : \lambda = 2.7944P^{-0.71448}$$

$$0.035 \leq P < 0.2 \quad : \lambda = 2.4311P^{-0.75698}$$

$$0.2 \leq P < 0.65 \quad : \lambda = 3.143P^{-0.59261}$$



$$P \geq 0.65 \quad : \lambda = 3.2781P^{-0.48551}$$


L (m) : 爆発中心からの距離

W<sub>G</sub> (kg) : 可燃性ガスの流出量

K (-) : 可燃性ガスの換算係数 [2860 : 水素]

P (kgf/cm<sup>2</sup>) : 爆発圧力

開口部及び圧力逃がし機構の開口の中心から開口部寸法相当の距離 L<sub>1</sub> (  m ) だけ離れた地点で爆発圧力を想定爆発圧力 P<sub>1</sub> (  MPa ) とする。上式を用いて、この地点における水素ガス量 W<sub>G</sub> を求め、その圧力が安全限界圧力 P<sub>2</sub> (2.1 kPa) ※<sup>5</sup> となる距離 L<sub>2</sub> を評価する。

評価の結果、L<sub>2</sub> は  m となる。この範囲内には壁・天井及び防火ダンパーは存在しないため、爆風圧による建物の閉じ込め機能への影響はない。



添説-2-1-6 図 TNT 等価法による水素ガスの流出量の算出モデル

#### (参考文献)

※5 : 石油コンビナートの防災アセスメント指針 消防庁特殊災害室 平成 25 年 3 月。同指針において、爆風圧に対する「安全限界」(この値以下では 0.95 の確率で大きな被害はない)あるいは「推進限界」(物が飛ばされる限界)の目安として 2.1 kPa が示されている。ここではこの圧力を安全限界圧力 P<sub>2</sub> として用いる。

### 3-1-2 爆風圧による焼結ボートへの影響評価

炉内爆発による爆風圧力がペレットを積載する焼結ボートへ及ぼす力を評価する。添説-2-1-7図に開口部から放出する爆風圧力が焼結ボートへ作用するイメージを示す。焼結ボートが滞留又は待機する位置は開口部より離れた位置であり、開口部直近の爆風圧力より小さくなるが、開口部直近で搬送途中に爆発が発生する場合を考慮して、爆風圧力がそのまま焼結ボートに作用すると仮定すると、以下の評価により移動距離は約 $1.5$  cmと算出される。

$$L = \frac{0.5 \times V^2}{\mu \times 9.8}$$

L：爆風圧による焼結ボートの移動量 [ $1.5$  cm]

V：爆風圧による焼結ボート移動の初速度 [ $a \times t = 1.5$  m/s]

t：爆風圧の継続時間 [0.02 s] <sup>※6</sup>

$\mu$ ：焼結ボートと積載面との摩擦係数（鉄-モリブデン） [0.4] <sup>※7</sup>

a：爆風圧による焼結ボート移動の加速度 [ $F/m = 1.5$  m/s<sup>2</sup>]

m：焼結ボートの自重 [ $1.5$  kg]

F：焼結ボートが爆風圧で受ける力 [ $A \times P = 1.5$  N]

A：焼結ボートの受圧面積（安全側にトレイの外寸を含む最大寸法） [ $1.5$  mm<sup>2</sup>]

P：爆風圧 [ $1.5$  MPa]

焼結ボートは連続的に設備内及び設備間を水平移動するものであり、炉内爆発時に発生する開口部からの爆風圧力を受けても設備上の移動にとどまり、設備のガイド並びにストップパによって設備内に保たれる。また焼結ボート内部のペレットは爆風圧を受けても焼結ボート内にとどまり飛散しないことから核燃料物質への影響はない。



添説-2-1-7図 開口部から放出する焼結ボートへの爆風圧力のイメージ



(参考文献)

- ※6:平成25年度 経済産業省委託費 石油精製業保安対策事業 高圧ガスの危険性評価のための調査研究報告書 (独)産業技術総合研究所 平成26年3月  
〔図2.1.23 実験2-5における爆風圧時間変化(水素-空気、500 mm直方体)〕の読取り値を採用した。
- ※7:機械工学便覧 日本機械学会 2007年11月25日初版2刷発行  
〔第4章 摩擦 表4・1 鉄と各種純物質との摩擦係数 0.47〕から表面の汚れ等を考慮し、安全側に0.4を採用した。

### 3-1-3 爆風圧による扉への影響評価

連続焼結炉 No. 2-1 の扉は添説-2-1-8 図に示すように、炉殻側の面が傾斜となっており、扉をローラチェーンで吊り上げて自重で傾斜面に接触させ、開口部を閉じている。

扉が閉まった状態で炉内爆発が生じた際は、爆発圧力  $0.15 \text{ MPa}$  によって扉に生じる力  $100 \text{ kN}$  に対して、扉自重による傾斜面に対する垂直抗力が  $10 \text{ kN}$  程度であることから、爆発発生時には容易に扉が浮き上がって開放し、圧力を炉外に逃す。

このとき、扉自体は爆風圧を受けて前方に押し出されるが、設備と扉を接続するローラチェーンにより設備側に留まる。ローラチェーンの引張強さ  $100 \text{ kN}$  (JISB1801 [呼び番号  $100 \text{ kN}$  列] の最小引張強さ) であることからローラチェーンは破損せず、扉が飛来物となることはない。



添説-2-1-8 図 連続焼結炉 No. 2-1 の扉の挙動

### 3-2 圧力逃がし機構からダクト内を経由する爆風圧によるフィルタユニットへの影響

圧力逃がし機構は、添説-2-1-9図に示すように、炉内で発生した爆発圧力により安全弁フランジを押し上げるが、そのまま直上に圧力を放散せず、安全弁フランジにより角度を変えて概ね水平方向に爆風圧力を放出させる。圧力逃がし機構の直上には局所排気ダクトに接続されたフードが存在するが、上記圧力逃がし機構の構造により爆風は直接にはフードに放散せず、周辺に発散させて圧力を減じてから排出する。



添説-2-1-9図 圧力逃がし機構からの爆風の方向

爆風源から最も近い局所排気ダクトに接続されたフィルタユニットへの影響を評価するため、保守的に爆発により放散したガスが圧力を保ったまま直接ダクトに侵入した場合を想定する。添説-2-1-10図に評価の概要を示す。圧力逃がし機構から放散したガスが形成する仮想半球状の等圧面内部の領域  $V_G$  のうち、ダクトの開口部から体積  $V_1$  のガスが、その爆発圧力  $P_1$  のままダクト内に侵入すると仮定し、ダクト内部で大気圧  $P_2$  まで減少するまでの距離  $L_2$  をボイル=シャルルの法則によって求める。

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \quad \text{より}$$

$P_1$  (Pa) : 爆発圧力 [添説-2-1-9図(絶対圧)]

$V_G$  (m<sup>3</sup>) : 圧力逃がし機構から吹出すガスの体積 [=  $nRT / P_1$ ]

$n$  (mol) : ガスのモル数 [添説-2-1-10図(4項の評価における吹出しガス重量  $G_g$  より)]

$R$  (Pa\*m<sup>3</sup>/(K\*mol)) : 気体定数

$T$  (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度

$L_1$  (m) : ガス四角柱の長さ [添説-2-1-10図( $V_G$ の半径)]

$A_1$  (m<sup>2</sup>) : ダクトの開口面積 [添説-2-1-10図]

$V_1$  (m<sup>3</sup>) : ダクトへの侵入ガス体積 [=  $A_1 \times L_1$ ]

$P_2$  (Pa) : 大気圧 (絶対圧)


$V_2$  (m<sup>3</sup>) : 大気圧と等価となる体積 [=  $P_1 \times V_1 / P_2$ ]

$A_2$  (m<sup>2</sup>) : フィルタユニットまでの経路で最小となる面積 [添説-2-1-10図]

$L_2$  (m) : 大気圧まで減少するのに必要な距離 [=  $V_2 / A_2 =$ 添説-2-1-10図]

上記評価により爆発圧力が大気圧まで減衰する距離は  $2.5\text{m}$  となり、圧力逃がし機構に面するダクト入口からフィルタユニットまでの距離は  $2.5\text{m}$  以上離れていることから、フィルタユニットが損傷することはない。

また圧力逃がし機構からの焼結ポートへの影響は、扉により直接見えない位置関係にあるが、扉がなかったとしても開口部からの爆風圧による影響評価に包含され、影響を及ぼすことはない。



添説-2-1-10 図 ダクト内の爆発圧力減少距離の評価概要

#### 4. 連続焼結炉 No. 2-1 の圧力逃がし機構の妥当性評価

爆発時において内部ガスは扉 2 箇所及び圧力逃がし機構 2 箇所より放出する。本評価は保守的に圧力逃がし機構 1 箇所のみが作動する場合を想定し評価を行った。連続焼結炉 No. 2-1 に設置するバネ式安全弁の設計については、以下に示すような評価においても、爆発が発生した場合でも内部のガスを逃がすのに十分な能力を備えている。



添説－2－1－1 1 図 連続焼結炉 No. 2-1 の圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の構造

連続焼結炉 No. 2-1 は高圧ガスを取り扱う設備ではないが、バネ式安全弁を採用しており、その吹出し量の評価を「液化石油ガス保安規則関係例示基準」<sup>※8</sup>の〔17. 圧力計及び許容圧力以下に戻す安全装置〕に基づいて行う。

上記基準では、圧力逃がし機構の吹き出し量は次式( $p_2/p_1$  が  $k$  で決まる値 0.526 を超える場合)で決定するとされている。

$$W = 5580Kp_1A \sqrt{\frac{k}{k-1} \left\{ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{2}{k}} - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right\}} \sqrt{\frac{M}{ZT}}$$

W (kg/hr) : 吹き出し量

K : 吹き出し係数 [0.66]

k : 断熱指数 [1.41 (水素)]

A (cm<sup>2</sup>) : 吹き出し面積 (圧力逃がし機構の断面積 [□□□cm<sup>2</sup>])

p<sub>1</sub> (MPa) : 吹き出し量決定圧力 [=連続焼結炉の設計圧□□□ (絶対圧)]

p<sub>2</sub> (MPa) : 大気圧を含む背圧 [=大気圧 (絶対圧)]

M : ガスの分子量 [2]<sup>※1</sup>

T (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度<sup>※2</sup>

Z : 圧縮係数 [1.0]

この評価により、連続焼結炉の圧力逃がし機構の吹き出し量は約□□□kg/hr となる。

爆発時には水素が密閉空間で断熱膨張するという保守的な想定をする。爆轟時の断熱火炎温

度は 2045 °C 程度であることから、本評価では水素の温度が密閉空間で 2045 °C 上昇する<sup>注3</sup>と仮定した場合、上限とする炉内の圧力<sup>注4</sup>と等価な水素量は 86 g となる。

爆燃発生前の連続焼結炉 No. 2-1 内の水素は 1.2 kg であることから、爆燃時には 1.2 kg の水素が圧力逃がし機構から吹き出せば連続焼結炉 No. 2-1 が破損することはない。運転状態である水素 75%—窒素 25%の状態から空気が炉内に侵入し、爆発状態となるのは水素 57%—窒素 19%—空気 24%になる場合であり、文献によると爆発の最高圧力に達する時間は 0.088 sec となる<sup>注5</sup>。以上より、連続焼結炉 No. 2-1 に必要とされる圧力逃がし機構の吹き出し能力は 1.2 kg/hr となり、前述のとおり連続焼結炉 No. 2-1 の圧力逃がし機構の能力は保守的に評価しても 1.2 kg/hr と十分な能力を有していることから、連続焼結炉 No. 2-1 の圧力逃がし機構は炉内爆発の影響緩和として十分な能力をもっている。

注1：炉内のガスは水素と窒素の混合雰囲気下であるが、評価では 100 %の水素雰囲気であるとした。爆発後の水素は消費され、理論的には吹き出すガス分子量は水分子の 18 となるが、炉内全ての水素が 0 にならず、そのまま吹き出すという保守的な想定として 2 とした。

注2：T は本評価では保守的に炉内の通常運転温度(1800 °C)からさらに 2045 °C 上昇するとして 4118 K とした。

注3：連続焼結炉 No. 2-1 では爆轟は発生し得ないが、爆燃時よりも爆轟時のほうが断熱火炎温度は高いことから、2000 K は非常に保守的な評価といえる。

注4：ここでは少なくとも炉の耐力は爆発圧力以上であることから、爆発圧力を採用している。

注5：文献<sup>※9</sup>では、密閉された球状試験空間 (1 m<sup>3</sup>) での爆発試験において水素 74%—空気 26%の爆発圧力最高到達時間は 88 ms となっており、実際の炉内水素ガスは窒素に置換されているためより爆発速度は下がる方向にあるため 0.088 sec を使用することは十分に保守性を持った評価といえる。

#### (参考文献)

※8：「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について 別添 液化石油ガス保安規則関係例示基準」(経済産業省) 平成30年3月30日

※9：「水素混合ガスの安全性に関する研究(Ⅱ)」(動力炉・核燃料開発事業団 委託研究成果報告書) 1997年3月 社団法人産業安全技術協会

## 加熱炉の爆発による炉体の損傷防止の設計


本資料は、加熱炉で爆発が発生した場合、圧力逃がし機構により軽減した爆発圧力に対して設備が健全であること及び設置するバネ式安全弁の設計方針が妥当であることを示すものである。



添説-2-2-1 図 加熱炉における圧力逃がし機構の位置

### 1. 想定爆発圧力

#### 1-1 爆発について

加熱炉は炉内爆発を防止するために複数の安全機能を有しているが、万が一複数の安全機能が喪失し、運転状態の炉内で正圧が失われた場合（炉内への供給ガス圧力が低下した後に安全機能である窒素ガス置換機構が作動しない場合）でも加熱炉は、℃までの高温状態で運転しており、水素の発火温度 571 °C<sup>\*1</sup>を超えている。炉内の水素ガスはアンモニア分解ガス（水素ガス 75%、窒素ガス 25%）又は水素ガス（窒素との混合の場合もある）で供給している。空気中の水素の燃焼範囲は 4~75 vol%、爆轟範囲は 18.3~59 vol%であり<sup>\*1</sup>、運転状態の炉内に空気が混入した場合、空気と水素ガスの境界面で水素が発火し爆燃（拡散燃焼）が発生するため、爆轟等の急激な圧力上昇は発生しない。

#### 1-2 爆発規模（圧力）の想定

設備の運転は常温状態においては窒素ガスでパージを行い、炉内から空気を追い出した後に炉内温度を上昇させる。昇温途中で窒素ガスの導入を停止し、水素-窒素混合ガスを導入して運転温度まで到達させる。よって、定常運転状態においては水素-窒素混合ガスの分圧状態が保たれる。

爆発事象はこの運転状態から炉内に空気が混入し、爆発限界に至った場合の圧力を想定する。爆発圧力は「水素混合ガスの安全性に関する研究（Ⅱ）」<sup>\*2</sup>の「水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線」を用いる（添説-2-2-2 図、添説-2-2-3 図）。添説-2-2-2 図

に示すように運転状態の炉内雰囲気は爆発上限界の上部に存在する。一方、加熱炉の運転温度は□□□℃以下で調整しており、水素の自然着火温度は527℃であるので、炉内に空気が侵入し、爆発上限界に至ると着火源有無によらず爆発する。その場合の圧力は添説-2-2-3図の等圧線によって求めることができ、2.3 kg/cm<sup>2</sup>G(0.23 MPa ゲージ圧)となる。




図3-13 水素-空気-窒素系の近似的な爆発圧力等圧線  
(2 kg/cm<sup>2</sup>G以上)

添説-2-2-2図 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線 (出典: ※2)




図3-14 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線  
(その1)

添説-2-2-3図 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線 (出典: ※2)

(参考文献)

- ※1: 水素ガスハンドブック 日本産業・医療ガス協会 H20
- ※2: 「水素混合ガスの安全性に関する研究(II)」(動力炉・核燃料開発事業団 委託研究成果報告書) 1997年3月 社団法人産業安全技術協会



## 2. 爆発時の加熱炉の強度評価

加熱炉は上下方向に分割しており、ボルトにより炉胴体と蓋のフランジ同士を固定する構造としている。固定するボルト及び炉体について評価を行う。

### 2-1 炉体の評価

加熱炉内で爆発が起こった場合は、炉体内に一様に圧力がかかり、炉胴体は円筒モデルとなる。このため、加熱炉の耐圧強度は、内面に圧力を受ける円筒型の胴として、板材の応力を評価する。評価は、JISB8267「圧力容器の設計」に基づき実施する。

附属書 E [圧力容器の胴及び鏡板] E.2.2 (円筒胴の設計厚さ) において、設計圧力が材料の引張応力の 0.385 以下 (溶接継手効率が 1 の場合) については次の式が成り立つ。

$$t = \frac{PD_i}{2\sigma_a\eta - 1.2P}$$

式を変形し

$$P = \frac{2t\sigma_a\eta}{D_i + 1.2t}$$

ここで、

P (MPa) : 最高使用圧力 [ ] MPa]

t (mm) : 胴の厚さ [ ] mm (外殻)]

Di (mm) : 胴の内径 [ ] mm]

$\sigma_a$  : 材料の降伏応力 [ ] MPa] [ ] 室温) 出典 鋼構造設計規準2005年版

$\eta$  : 長手継手の効率又は連続した穴がある場合における当該部分の効率 [ 1 ]

$P = \frac{2t\sigma_a\eta}{D_i + 1.2t}$  (MPa) > 0.23 (MPa)

よって、爆発圧力よりも炉体の最高使用圧力が上回っており、爆発時に炉体の損傷は生じない。

### 2-2 固定ボルトの評価

炉体内部に一様に内圧を受けるとし、フランジ部における最高使用圧力 P (MPa) は、ボルトの許容耐力と等価とすると次の式で表される。

$$P \times A = S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

A (mm<sup>2</sup>) : 加熱炉本体の内側の断面積

S (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 [ ] N/mm<sup>2</sup>] [ ] 室温)

出典 JISG4304:2015

ボルト有効断面積 : [ ] mm<sup>2</sup>] [ ] JISB1082 記載の有効断面積)

添説-2-2-1表 爆発時の発生応力評価 (加熱炉 固定ボルト)

評価箇所	内側断面積	ボルト本数	最高使用圧力	判定
フランジ固定部				> 0.23 MPa (爆発圧力) に より安全

よって、爆発圧力よりも最高使用圧力が上回っており、爆発時にフランジ固定ボルトの損傷は生じない。

### 2-3 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の据付評価

炉内爆発による爆発圧力は作動初期には圧力逃がし機構と炉殻を接続する導管の内径に相当する面積が安全弁フランジに作用して上昇を始めるが、最終的には安全弁フランジ全面において爆発圧力を受けるものとする。



添説-2-2-4図 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の固定の方法（作動状態）

添説-2-2-4図に示すように、安全弁フランジに作用した爆発圧力に対して、圧力逃がし機構を炉殻に固定し耐えるのは固定ボルト及び据付ボルトであり、ボルトには引張力が生じる。よって、爆発圧力を受けた安全弁フランジによって発生する力が、ボルト（固定ボルト及び据付ボルトは同一仕様であり、どちらか片方の評価で代表できる）の耐力を上回らなければ爆発圧力に耐えるとして以下の式が成り立てば良い。

$$P \times A < S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

P (MPa) : 想定爆発圧力 [0.23 MPa]

A (mm<sup>2</sup>) : 安全弁フランジの面積 [ ] mm<sup>2</sup>

S (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 [ ] N/mm<sup>2</sup> [ ] 室温)

出典 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編(2005)

ボルト有効断面積 [ ] mm<sup>2</sup> ( [ ] ボルト JISB1082 記載の有効断面積)


ボルト本数 [ ] 本

$$[P \times A = [ ] \text{ N}] < [S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数} = [ ] \text{ N}]$$

よって、バネ式安全弁の据付の耐力は想定爆発圧力によって生じる力に対して十分に大きく、炉内爆発時において損傷することはない。

### 3. 加熱炉の圧力逃がし機構の妥当性評価

爆発時において内部ガスは圧力逃がし機構 1 箇所より放出する。本評価は圧力逃がし機構が作動する場合を想定し評価を行った。加熱炉に設置するバネ式安全弁の設計については、以下に示すような評価においても、爆発が発生した場合でも内部のガスを逃がすのに十分な能力を備えている。



添説－2－2－5 図 加熱炉の圧力逃がし機構の構造

加熱炉は高圧ガスを取り扱う設備ではないが、バネ式安全弁を採用しており、その吹き出し量の評価を「液化石油ガス保安規則関係例示基準」<sup>※3</sup>の〔17. 圧力計及び許容圧力以下に戻す安全装置〕に基づいて行う。

上記基準では、圧力逃がし機構の吹き出し量は次式 ( $p_2/p_1$  が  $k$  で決まる値 0.526 以下の場合) で決定するとされている。

$$W = CKp_1A \sqrt{\frac{M}{ZT}}$$

W (kg/hr) : 吹き出し量

K : 吹き出し係数 [0.66]

k : 断熱指数 [1.41]

A (cm<sup>2</sup>) : 吹き出し面積 (圧力逃がし機構の断面積 [0.1 cm<sup>2</sup>])

$p_1$  (MPa) : 吹き出し量決定圧力 [=加熱炉の設計圧 0.3313 (絶対圧)]

$p_2$  (MPa) : 大気圧を含む背圧 [=大気圧 (絶対圧)]

M : ガスの分子量 [2] <sup>※1</sup>

T (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度<sup>※2</sup>

Z : 圧縮係数 [1.0]

C : ガス性質係数 [2705]

この評価により、加熱炉の圧力逃がし機構の吹き出し量は約 0.1 kg/hr となる。

爆発時には水素が密閉空間で断熱膨張するという保守的な想定をする。爆轟時の断熱火炎温

度は 2045 °C 程度であることから、本評価では水素の温度が密閉空間で 2045 °C 上昇する<sup>注3</sup>と仮定した場合、上限とする炉内の圧力<sup>注4</sup>と等価な水素量は $\square\square\square$  g となる。

爆燃発生前の加熱炉内の水素は $\square\square\square$  g であることから、爆燃時には $\square\square\square$  g の水素が圧力逃がし機構から吹き出せば加熱炉が破損することはない。運転状態である水素 75%—窒素 25%の状態から空気が炉内に侵入し、爆発状態となるのは水素 57%—窒素 19%—空気 24%になる場合であり、文献によると爆発の最高圧力に達する時間は 0.088 sec となる<sup>注5</sup>。以上より、加熱炉に必要とされる圧力逃がし機構の吹き出し能力は $\square\square\square$  kg/hr となり、前述のとおり加熱炉の圧力逃がし機構の能力は保守的に評価しても $\square\square\square$  kg/hr と十分な能力を有していることから、加熱炉の圧力逃がし機構は炉内爆発の影響緩和として十分な能力をもっている。

また圧力の放出先にはウランの取扱箇所、及び損傷のおそれのある設備・機器はない。

注1：炉内のガスは水素と窒素の混合雰囲気下であるが、評価では 100 % の水素雰囲気であるとした。爆発後の水素は消費され、理論的には吹き出すガス分子量は水分子の 18 となるが、炉内全ての水素が 0 にならず、そのまま吹き出すという保守的な想定として 2 とした。

注2：T は本評価では保守的に炉内の通常運転温度 ( $\square\square\square$  °C) からさらに 2045 °C 上昇するとして  $\square\square$  K とした。

注3：加熱炉では爆轟は発生し得ないが、爆燃時よりも爆轟時のほうが断熱火炎温度は高いことから、2000 K は非常に保守的な評価といえる。

注4：ここでは爆発圧力ではなく、小型压力容器程度の耐力を少なくとも持つとし、それよりも低い  $\square$  MPa (ゲージ圧)、 $\square\square\square$  MPa (絶対圧) とした。


注5：文献<sup>※2</sup>では、密閉された球状試験空間 (1 m<sup>3</sup>) での爆発試験において水素 74%—空気 26%の爆発圧力最高到達時間は 88 ms となっており、実際の炉内水素ガスは窒素に置換されているためより爆発速度は下がる方向にあるため 0.088 sec を使用することは十分に保守性を持った評価といえる。

#### (参考文献)

※3：「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について 別添 液化石油ガス保安規則関係例示基準」(経済産業省) 平成 30 年 3 月 30 日

#### 4. 爆風圧の検討

爆発時に開放する圧力逃がし機構は作動時においても放出方向において炉内で爆発が生じた場合に、爆発による閉じ込め機能の不全を生じないことを確認するために、開口部及び圧力逃がし機構より放出した爆風が壁・天井・防火ダンパー、及び局所排気ダクトに接続されたフィルタユニットに及ぼす影響について検討する。



添説－２－２－６図 爆風圧による影響評価の概要

#### 4-1 圧力逃がし機構からの爆風圧による影響

##### 4-1-1 爆風圧による建物の閉じ込め機能への影響評価

高圧ガス保安法では爆轟発生時の TNT 等価法に基づく爆風圧と距離の関係が以下の式に定められる。本設備では水素ガスの爆轟は発生しないと考えられるが、保守的に本式を用いて爆風圧が影響を及ぼす距離の評価を行う。

$$L = 0.04 \lambda \sqrt[3]{KW_G}$$

$\lambda$  (m/kg<sup>1/3</sup>) : 換算距離

$$P < 0.035 \quad : \lambda = 2.7944P^{-0.71448}$$

$$0.035 \leq P < 0.2 \quad : \lambda = 2.4311P^{-0.75698}$$

$$0.2 \leq P < 0.65 \quad : \lambda = 3.143P^{-0.59261}$$


$$P \geq 0.65 \quad : \lambda = 3.2781P^{-0.48551}$$


L (m) : 爆発中心からの距離

$W_G$  (kg) : 可燃性ガスの流出量

K (-) : 可燃性ガスの換算係数 [2860 : 水素]

P (kgf/cm<sup>2</sup>) : 爆発圧力

圧力逃がし機構の開口の中心から開口部寸法相当の距離  $L_1$  (  m) だけ離れた地点で爆発圧力を想定爆発圧力  $P_1$  (0.23 MPa) とする。上式を用いて、この地点における水素ガス量  $W_G$  を求め、その圧力が安全限界圧力  $P_2$  (2.1 kPa) ※4 となる距離  $L_2$  を評価する。

評価の結果、 $L_2$  は  m となる。この範囲内には壁・天井及び防火ダンパーは存在しないため、爆風圧による建物の閉じ込め機能への影響はない。



添説-2-2-7 図 TNT 等価法による水素ガスの流出量の算出モデル

#### (参考文献)

※4 : 石油コンビナートの防災アセスメント指針 消防庁特殊災害室 平成 25 年 3 月。同指針において、爆風圧に対する「安全限界」(この値以下では 0.95 の確率で大きな被害はない)あるいは「推進限界」(物が飛ばされる限界)の目安として 2.1 kPa が示されている。ここではこの圧力を安全限界圧力  $P_2$  として用いる。

#### 4-1-2 圧力逃がし機構からダクト内を経由する爆風圧によるフィルタユニットへの影響

圧力逃がし機構は、炉内で発生した爆発圧力により安全弁フランジを押し上げ、安全弁フランジと本体円筒内部の間隙を抜け、圧力を減じながら直上に圧力を放散させる。

圧力逃がし機構の直上及び直近には局所排気ダクトに接続されたフードは存在せず、圧力を減じたガスの一部が排気口上部のフードに到達するのみであるが、保守的に爆発により放散したガスが圧力を保ったまま直接局所排気ダクトに侵入した場合を想定し、局所排気ダクトに接続されたフィルタユニットへの影響を評価する。添説-2-2-8図に評価の概要を示す。圧力逃がし機構から放散したガスが形成する仮想半球状の等圧面内部の領域  $V_G$  のうち、ダクトの開口部から体積  $V_1$  のガスが、その爆発圧力  $P_1$  のままダクト内に侵入すると仮定し、ダクト内部で大気圧  $P_2$  まで減少するまでの距離  $L_2$  をボイル＝シャルルの法則によって求める。

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \quad \text{より}$$

$P_1$  (Pa) : 爆発圧力 [331300 (絶対圧)]

$V_G$  ( $m^3$ ) : 圧力逃がし機構から吹出すガスの体積 [=  $nRT / P_1$ ]

$n$  (mol) : ガスのモル数 [ ] (3項の評価における吹出しガス重量 [ ]  $g$  より)

$R$  ( $Pa \cdot m^3 / (K \cdot mol)$ ) : 気体定数

$T$  (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度

$L_1$  (m) : ガス四角柱の長さ [ ] ( $V_G$  の半径)

$A_1$  ( $m^2$ ) : ダクトの開口面積 [ ]

$V_1$  ( $m^3$ ) : ダクトへの侵入ガス体積 [=  $A_1 \times L_1$ ]


$P_2$  (Pa) : 大気圧 (絶対圧)

$V_2$  ( $m^3$ ) : 大気圧と等価となる体積 [=  $P_1 \times V_1 / P_2$ ]

$A_2$  ( $m^2$ ) : フィルタユニットまでの経路で最小となる面積 [ ]

$L_2$  (m) : 大気圧まで減少するのに必要な距離 [=  $V_2 / A_2 =$  ]

上記評価により爆発圧力が大気圧まで減衰する距離は [ ] m となり、圧力逃がし機構に面するダクト入口からフィルタユニットまでの距離は [ ] m 以上離れていることから、フード内部へ爆発圧力が放散し、当該局所排気系統に接続されたフィルタユニットが損傷することはない。



添説－２－２－８ 図 ダクト内の爆発圧力減少距離の評価概要



小型雰囲気可変炉の爆発による炉体の損傷防止の設計


本資料は、小型雰囲気可変炉で爆発が発生した場合、圧力逃がし機構により軽減した爆発圧力に対して設備が健全であること及び設置するバネ式安全弁の設計方針が妥当であることを示すものである。



添説-2-3-1 図 小型雰囲気可変炉における圧力逃がし機構の位置

1. 想定爆発圧力

1-1 爆発について

小型雰囲気可変炉は炉内爆発を防止するために複数の安全機能を有しているが、万が一複数の安全機能が喪失し、運転状態の炉内で正圧が失われた場合（炉内への供給ガス圧力が低下した後安全機能である窒素ガス置換機構が作動しない場合）でも小型雰囲気可変炉は、℃までの高温状態で運転しており、水素の発火温度 571 °C<sup>※1</sup>を超えている。炉内の水素ガスはアンモニア分解ガス（水素ガス 75%、窒素ガス 25%）で供給している。空気中の水素の燃焼範囲は 4~75 vol%、爆轟範囲は 18.3~59 vol%であり<sup>※1</sup>、運転状態の炉内に空気が混入した場合、空気と水素ガスの境界面で水素が発火し爆燃（拡散燃焼）が発生するため、爆轟等の急激な圧力上昇は発生しない。

1-2 爆発規模（圧力）の想定

設備の運転は常温状態においては窒素ガスでパージを行い、炉内から空気を追い出した後に炉内温度を上昇させる。昇温途中で窒素ガスの導入を停止し、水素-窒素混合ガスを導入して運転温度まで到達させる。よって、定常運転状態においては水素-窒素混合ガスの分圧状態が保たれる。爆発事象はこの運転状態から炉内に空気が混入し、爆発限界に至った場合の圧力を想定する。爆発圧力は「水素混合ガスの安全性に関する研究（II）」<sup>※2</sup>の「水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線」を用いる（添説-2-3-2 図、添説-2-3-3 図）。添説-2-3-2 図に示すように運転状態の炉内雰囲気は爆発上限界の上部に存在する。一方、

小型雰囲気可変炉の運転温度は $\square\square\square$ °C以下で調整しており、水素の自然着火温度は527 °Cであるので、炉内に空気が侵入し、爆発上限界に至ると着火源有無によらず爆発する。その場合の圧力は添説-2-3-3図の等圧線によって求めることができ、2.3 kg/cm<sup>2</sup>G(0.23 MPaゲージ圧)となる。




図3-13 水素-空気-窒素系の近似的な爆発圧力等圧線 (2 kg/cm<sup>2</sup>G以上)

添説-2-3-2図 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線 (出典: ※2)




図3-14 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線 (その1)

添説-2-3-3図 水素-空気-窒素系の爆発圧力等圧線 (出典: ※2)

(参考文献)

- ※1: 水素ガスハンドブック 日本産業・医療ガス協会 H20
- ※2: 「水素混合ガスの安全性に関する研究 (II)」 (動力炉・核燃料開発事業団 委託研究成果報告書) 1997年3月 社団法人産業安全技術協会

## 2. 爆発時の小型雰囲気可変炉の強度評価

小型雰囲気可変炉の可燃ガス置換部分はサンプル加熱部における [ ] 炉心管と、固定及び計装を取り付ける金属円筒部から構成され、ボルトによりフランジ同士を固定する構造である。固定するボルト及び炉心管自体について評価を行う。

### 2-1 炉心管の評価

小型雰囲気可変炉内で爆発が起こった場合は、炉心管内に一様に圧力がかかり、炉心管胴体は円筒モデルとなる。このため、小型雰囲気可変炉の耐圧強度は、内面に圧力を受ける円筒型の胴として、板材の応力を評価する。構造的に最も弱い箇所は [ ] 部であることから、この部分を代表として評価を行う。評価は、JISB8267「圧力容器の設計」に基づき実施する。

附属書 E [圧力容器の胴及び鏡板] E.2.2 (円筒胴の設計厚さ) において、設計圧力が材料の引張応力の 0.385 以下 (溶接継手効率が 1 の場合) については次の式が成り立つ。

$$t = \frac{PD_i}{2\sigma_a\eta - 1.2P}$$

式を変形し

$$P = \frac{2t\sigma_a\eta}{D_i + 1.2t}$$

ここで、

P (MPa) : 最高使用圧力

t (mm) : 胴の厚さ [ ] ( [ ] )

Di (mm) : 胴の内径 [ ] mm

$\sigma_a$  (MPa) : 材料の引張強さ [ ] MPa<sup>注1)</sup> [ ] °C<sup>注2)</sup>

$\eta$  : 長手継手の効率又は連続した穴がある場合における当該部分の効率 [ 1 ]

$P = \frac{2t\sigma_a\eta}{D_i + 1.2t}$  (MPa) > 0.23 (MPa)

よって、爆発圧力よりも [ ] の最高使用圧力が上回っており、爆発時に炉心管 ( [ ] ) の損傷は生じない。

## 2-2 固定ボルトの評価

内部に一様に内圧を受けるとし、フランジ固定部における最高使用圧力  $P$  は、ボルトの許容耐力と等価とすると次の式で表される。

$$P \times A = S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

$A$  (mm<sup>2</sup>) : 小型雰囲気可変炉の内側の断面積

$S$  (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 (□□□□ N/mm<sup>2</sup>) (□□□□ 室温<sup>注3</sup>)

出典 JISG4304:2015

ボルト有効断面積 : (□□□□ mm<sup>2</sup>) (□□□□ JISB1082 記載の有効断面積)

添説-2-3-1表 爆発時の発生応力評価 (小型雰囲気可変炉 固定ボルト)

評価箇所	内側断面積	ボルト本数	最高使用圧力	判定
フランジ固定部	□□□□	□□□□	□□□□	>0.23 MPa (爆発圧力) に より安全

よって、爆発圧力よりも最高使用圧力が上回っており、爆発時にフランジ固定ボルトの損傷は生じない。

注1: 小型雰囲気可変炉で使用するセラミックスは□□□□であり、高温での引張強度を次の考えに基づき設定した。

一般的に曲げ強度は引張強度と相関があり、脆性材料であるセラミック材の曲げ強度と引張強度の相関の例として、文献<sup>※3</sup>Table IIIには Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> の各温度における曲げ強度が示され、文献<sup>※4</sup>Table III 及び Fig. 6 においては Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> の各温度における引張強度が示されている。両文献の相関を見ると、曲げ強度は引張強度に対して最大で約 1.8 倍となっている。

引用文献<sup>※3</sup>Table II には□□□□の 1400 °C における曲げ強度 127.8 MPa が示されており、□□□□の曲げ強度の値のバラつきが最大で 10% 程度生じていることから、曲げ強度と引張強度の関係を安全側に 2 倍とした。この相関関係を用いて□□□□の 1400 °C における引張強度を曲げ強度 (127.8 MPa) の約半分である□□□□としている。

注2: 加熱部の通常運転温度は□□□°C であるが、□□□□が高温にさらされている箇所は、頑丈な電気炉で覆われている。よって、炉内爆発により破損が想定される箇所は電気炉外に露出し、大気にさらされている電気炉境界部分であるが、電気炉の大气との境界周辺は最高温度に達する箇所より大幅に低いことから□□□°C の設定は設計温度として妥当である。

注3: サンプル加熱部は電気炉内面で露出しておらず、固定ボルトの位置は加熱部から離れており直接的な熱の影響が少ない。また炉心管にはセラミックの□□□□を用いていることから、ボルト固定部までの間接的な熱の影響が少ない。よって室温での考慮は妥当である。

### (参考文献)

※3: セラミックスの室温・高温曲げ強度特性と破壊起点形態の関係 「材料」

J. Soc. Mat. Sci., Japan), Vol. 46, No. 3, pp. 276-281, Mar. 1997

※4: 構造用セラミックスの引張強さ (資料) 材料/日本材料学会 [編] 1986-10

### 2-3 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の据付評価

炉内爆発による爆発圧力は作動初期には圧力逃がし機構と炉殻を接続する導管の内径に相当する面積が安全弁フランジに作用して上昇を始めるが、最終的には安全弁フランジ全面において爆発圧力を受けるものとする。



添説-2-3-4 図 圧力逃がし機構（バネ式安全弁）の固定の方法（作動状態）

添説-2-3-4 図に示すように、安全弁フランジに作用した爆発圧力に対して、圧力逃がし機構を炉殻に固定し耐えるのは据付ボルトであり、ボルトには引張力が生じる。よって、爆発圧力を受けた安全弁フランジによって発生する力が、ボルトの耐力を上回らなければ爆発圧力に耐えるとして以下の式が成り立てば良い。

$$P \times A < S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数}$$

P (MPa) : 想定爆発圧力 [0.23 MPa]

A (mm<sup>2</sup>) : 安全弁フランジの面積 [ ] mm<sup>2</sup>

S (N/mm<sup>2</sup>) : 材料の降伏応力 [ ] N/mm<sup>2</sup> [ ] 室温)

出典 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第I編(2005)

ボルト有効断面積 : [ ] mm<sup>2</sup> [ ] ボルト JISB1082 記載の有効断面積)

ボルト本数 : 2 本

$$[P \times A = \text{ } \text{N}] < [S \times \text{ボルト有効断面積} \times \text{ボルト本数} = \text{ } \text{N}]$$

よって、バネ式安全弁の据付の耐力は想定爆発圧力によって生じる力に対して十分に大きく、炉内爆発時において損傷することはない。

### 3. 小型雰囲気可変炉の圧力逃がし機構の妥当性評価

爆発時において内部ガスは圧力逃がし機構 1 箇所より放出する。本評価は圧力逃がし機構が作動する場合を想定し評価を行った。小型雰囲気可変炉に設置するバネ式安全弁の設計については、以下に示すような評価においても、爆発が発生した場合でも内部のガスを逃がすのに十分な能力を備えている。



添説-2-3-5 図 小型雰囲気可変炉の圧力逃がし機構の構造

小型雰囲気可変炉は高圧ガスを取り扱う設備ではないが、バネ式安全弁を採用しており、その吹き出し量の評価を「液化石油ガス保安規則関係例示基準」<sup>※5</sup>の「17. 圧力計及び許容圧力以下に戻す安全装置」に基づいて行う。

上記基準では、圧力逃がし機構の吹き出し量は次式 ( $p_2/p_1$  が  $k$  で決まる値 0.526 以下の場合) で決定するとされている。

$$W = CKp_1A \sqrt{\frac{M}{ZT}}$$

W (kg/hr) : 吹き出し量

K : 吹き出し係数 [0.66]

k : 断熱指数 [1.41]

A (cm<sup>2</sup>) : 吹き出し面積 (圧力逃がし機構の断面積 [0.1] cm<sup>2</sup>)

$p_1$  (MPa) : 吹き出し量決定圧力 [=小型雰囲気可変炉の設計圧 0.3313 (絶対圧)]

$p_2$  (MPa) : 大気圧を含む背圧 [=大気圧 (絶対圧)]

M : ガスの分子量 [2] <sup>※1</sup>

T (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度<sup>※2</sup>

Z : 圧縮係数 [1.0]

C : ガス性質係数 [2705]

この評価により、小型雰囲気可変炉の圧力逃がし機構の吹き出し量は約 0.1 kg/hr となる。

爆発時には水素が密閉空間で断熱膨張するという保守的な想定をする。爆轟時の断熱火炎温度は 2045 °C 程度であることから、本評価では水素の温度が密閉空間で 2045 °C 上昇する<sup>※3</sup>と仮定した場合、上限とする炉内の圧力<sup>※4</sup> 水素量は 0.1 g となる。

爆燃発生前の小型雰囲気可変炉内の水素は $\square\square\square$  g であることから、爆燃時には $\square\square\square$  g の水素が圧力逃がし機構から吹き出せば小型雰囲気可変炉が破損することはない。運転状態である水素 75%—窒素 25%の状態から空気が炉内に侵入し、爆発状態となるのは水素 57%—窒素 19%—空気 24%になる場合であり、文献によると爆発の最高圧力に達する時間は 0.088 sec となる<sup>注 5</sup>。以上より、小型雰囲気可変炉に必要なとされる圧力逃がし機構の吹き出し能力は $\square\square\square$  kg/hr となり、前述のとおり小型雰囲気可変炉の圧力逃がし機構の能力は保守的に評価しても $\square\square$  kg/hr と十分な能力を有していることから、小型雰囲気可変炉の圧力逃がし機構は炉内爆発の影響緩和として十分な能力をもっている。

また圧力の放出先にはウランの取扱箇所、及び損傷のおそれのある設備・機器はない。

注 1：炉内のガスは水素と窒素の混合雰囲気下であるが、評価では 100%の水素雰囲気であるとした。爆発後の水素は消費され、理論的には吹き出すガス分子量は水分子の 18 となるが、炉内全ての水素が 0 にならず、そのまま吹き出すという保守的な想定として 2 とした。

注 2：T は本評価では保守的に炉内の通常運転温度( $\square\square\square$  °C)からさらに 2045 °C 上昇するとして $\square\square$  K とした。

注 3：小型雰囲気可変炉では爆轟は発生し得ないが、爆燃時よりも爆轟時のほうが断熱火炎温度は高いことから、2000 K は非常に保守的な評価といえる。

注 4：ここでは爆発圧力ではなく、小型压力容器程度の耐力を少なくとも持つとし、それよりも低い $\square$  MPa (ゲージ圧) $\square\square$  MPa (絶対圧)]とした。

注 5：文献<sup>\*2</sup>では、密閉された球状試験空間 (1 m<sup>3</sup>) での爆発試験において水素 74%—空気 26%の爆発圧力最高到達時間は 88 ms となっており、実際の炉内水素ガスは窒素に置換されているためより爆発速度は下がる方向にあるため 0.088 sec を使用することは十分に保守性を持った評価といえる。

#### (参考文献)

※5：「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について 別添 液化石油ガス保安規則関係例示基準」(経済産業省)平成 30 年 3 月 30 日

#### 4. 爆風圧の検討

爆発時に開放する圧力逃がし機構は作動時においても放出方向において炉内で爆発が生じた場合に、爆発による閉じ込め機能の不全を生じないことを確認するために、開口部及び圧力逃がし機構より放出した爆風が壁・天井・防火ダンパー、及び局所排気ダクトに接続されたフィルタユニットに及ぼす影響について検討する。



添説－2－3－6 図 爆風圧による影響評価の概要



#### 4-1 圧力逃がし機構からの爆風圧による影響

##### 4-1-1 爆風圧による建物の閉じ込め機能への影響評価

高圧ガス保安法では爆轟発生時の TNT 等価法に基づく爆風圧と距離の関係が以下の式に定められる。本設備では水素ガスの爆轟は発生しないと考えられるが、保守的に本式を用いて爆風圧が影響を及ぼす距離の評価を行う。

$$L = 0.04 \lambda \sqrt[3]{KW_G}$$

$$P < 0.035 \quad : \quad \lambda = 2.7944P^{-0.71448}$$

$$0.035 \leq P < 0.2 \quad : \quad \lambda = 2.4311P^{-0.75698}$$

$$0.2 \leq P < 0.65 \quad : \quad \lambda = 3.143P^{-0.59261}$$

$$P \geq 0.65 \quad : \quad \lambda = 3.2781P^{-0.48551}$$

L (m) : 爆発中心からの距離

$\lambda$  (m/kg<sup>1/3</sup>) : 換算距離

W<sub>G</sub> (kg) : 可燃性ガスの流出量

K (-) : 可燃性ガスの換算係数 [2860 : 水素]

P (kgf/cm<sup>2</sup>) : 爆発圧力

圧力逃がし機構の開口の中心を起爆点とし、起爆点から開口端部を包含する距離 L<sub>1</sub> (0.5 m) の地点で爆発圧力 P<sub>1</sub> (2.35 kgf/cm<sup>2</sup>) となる等価の水素ガス量 W<sub>G</sub> を求め、爆発圧力が安全限界圧力 P<sub>2</sub> (0.02 kgf/cm<sup>2</sup>) ※6 となる距離 L<sub>2</sub> を上式を用いて評価する。

評価の結果、L<sub>2</sub> は 0.5 m となる。開口部及び圧力逃がし機構から 0.5 m の範囲内には壁・天井及び防火ダンパーは存在せず、十分に離れているため、周辺の建物及び防火ダンパーに影響はない。



添説-2-3-7 図 TNT 等価法による水素ガスの流出量の算出モデル

#### (参考文献)

※6 : 石油コンビナートの防災アセスメント指針 消防庁特殊災害室 平成 25 年 3 月

(同指針において爆風圧による被害として 2.1 kPa を「安全限界」(この値以下では 0.95 の確率で大きな被害はない)「推進限界」(物が飛ばされる限界)とされており、この値を安全となる圧力としている)

#### 4-1-2 圧力逃がし機構からダクト内を経由する爆風圧によるフィルタユニットへの影響

圧力逃がし機構は、炉内で発生した爆発圧力により安全弁フランジを押し上げ、概ね水平方向に圧力を放散させる。

圧力逃がし機構の直上及び直近には局所排気ダクトに接続されたフードは存在せず、圧力を減じたガスの一部が排気口上部のフードに到達するのみであるが、保守的に爆発により放散したガスが圧力を保ったまま直接局所排気ダクトに侵入した場合を想定し、局所排気ダクトに接続されたフィルタユニットへの影響を評価する。添説-2-3-8図に評価の概要を示す。圧力逃がし機構から放散したガスが形成する仮想半球状の等圧面内部の領域  $V_G$  のうち、ダクトの開口部から体積  $V_1$  のガスが、その爆発圧力  $P_1$  のままダクト内に侵入すると仮定し、ダクト内部で大気圧  $P_2$  まで減少するまでの距離  $L_2$  をボイル=シャルルの法則によって求める。

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \quad \text{より}$$

$P_1$  (Pa) : 爆発圧力 [331300 (絶対圧)]

$V_G$  (m<sup>3</sup>) : 圧力逃がし機構から吹出すガスの体積 [=  $nRT / P_1$ ]

$n$  (mol) : ガスのモル数 [  $\frac{G}{M}$  ] (3項の評価における吹出しガス重量  $G$  [g] より)

$R$  (Pa·m<sup>3</sup>/(K·mol)) : 気体定数

$T$  (K) : 吹き出し量決定圧力におけるガスの温度

$L_1$  (m) : ガス四角柱の長さ [  $\frac{V_G}{A_1}$  ( $V_G$  の半径) ]

$A_1$  (m<sup>2</sup>) : ダクトの開口面積 [  $\frac{V_G}{L_1}$  ]

$V_1$  (m<sup>3</sup>) : ダクトへの侵入ガス体積 [=  $A_1 \times L_1$ ]


$P_2$  (Pa) : 大気圧 (絶対圧)

$V_2$  (m<sup>3</sup>) : 大気圧と等価となる体積 [=  $P_1 \times V_1 / P_2$ ]

$A_2$  (m<sup>2</sup>) : フィルタユニットまでの経路で最小となる面積 [  $\frac{V_2}{L_2}$  ]

$L_2$  (m) : 大気圧まで減少するのに必要な距離 [=  $V_2 / A_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2 \times A_2}$  ]

上記評価により爆発圧力が大気圧まで減衰する距離は  $\frac{P_1 \times V_1}{P_2 \times A_2}$  m となり、圧力逃がし機構に面するダクト入口からフィルタユニットまでの距離は  $\frac{P_1 \times V_1}{P_2 \times A_2}$  m 以上離れていることから、フード内部へ爆発圧力が放散し、当該局所排気系統に接続されたフィルタユニットが損傷することはない。



添説－２－３－８ 図 ダクト内の爆発圧力減少距離の評価概要

付属書類 8-3 火災等による損傷の防止（油火災影響評価）に関する基本方針書

## 1. 設計方針

### 1. 1 油火災に対する安全設計

#### 1. 1. 1 防護板の耐火性能

## 2. 基本仕様

### 2. 1 評価対象設備

### 2. 2 対象設備・機器の性能、個数、設置場所

### 2. 3 対象設備・機器の基本図面

## 3. 評価

### 3. 1 評価の前提条件

### 3. 2 評価方法

### 3. 3 評価結果

## 1. 設計方針

火災等による損傷の防止に関して、油圧ユニットの作動油タンクを有する設備・機器は、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準 (NFPA801)」<sup>※1</sup>を踏まえ、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」<sup>※2</sup>（以下「外部火災ガイド」という。）等に沿って燃焼継続時間の計算を行い、油火災の発生を想定しても、以下のとおり、安全性を損なわない設計とする。

- ・油火災における火災の燃焼継続時間が、防護板の耐火時間を超えない設計とし、油の飛散及び油火災による火炎の伝播を防止する。

※1 NFPA 801, Standard for Fire Protection Facilities Handling Radioactive materials 2014 Edition

※2 原子力規制委員会 平成 25 年 6 月 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド

### 1. 1 油火災に対する安全設計

対象設備の油火災に対する安全設計として以下の対策を行う。

- ・油圧ユニットの作動油タンクにオイルパンを設置し、油の漏えいによる火災発生を防止する。
- ・オイルパンは、作動油タンク内包量を溜めることができる設計とする。
- ・油圧ユニットの作動油タンクの周辺には、油の漏えい時に、油の飛散を防止するとともに、火災が発生した場合に火炎の伝播を防止するため、耐火性を有した防護板を設置する。
- ・作動油タンクを有する設備・機器の囲い式フードは、火災源である作動油タンクのオイルパンに面している部位（オイルパンを防護板で覆う場合を除く）を防護板と同じ性能を有する金属製の板とすることで、囲い式フード内部への火炎の伝播を防止する。

#### 1. 1. 1 防護板の耐火性能

「特定防火設備の構造方法を定める件（平成 12 年 5 月 25 日建設省告示第 1369 号）」では、加熱開始後 1 時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造として、鉄製で鉄板の厚さが 1.5 mm 以上であることが定められている。

このため、作動油タンク等の火災源の燃焼継続時間が 1 時間未満であれば、金属製で厚さ 1.5 mm 以上の防護板を設置することで、設備・機器への火炎の伝播を防止することができる。

## 2. 基本仕様

### 2. 1 評価対象設備

ウランを非密封で取り扱う設備・機器を収容する火災区域内に設置する、油圧ユニットの作動油タンクを有する設備・機器を評価対象とする。今回の申請において、油火災影響評価の対象となる作動油タンクを有する設備・機器を表1に示す。

### 2. 2 対象設備・機器の性能、個数、設置場所

評価対象となる作動油タンクを有する設備・機器の性能、個数、設置場所について、表1の仕様表の列に示す。

### 2. 3 対象設備・機器の基本図面

評価対象となる作動油タンクを有する設備・機器の基本図面について、表1の添付図の列に示す。

表1 作動油タンクを有する設備・機器

設備・機器名称	仕様表	添付図
プレス No. 2-1	表ハ-2 P 設-7-1	図ハ-2 P 設-7-1
焙焼炉 No. 2-1 破碎装置	表ハ-2 P 設-8-2	図ハ-2 P 設-8-2
燃料開発設備 プレス	表リ-設-4-6	図リ-設-4-6

## 3. 評価

油火災が発生しても火災の燃焼継続時間が1時間を下回り、火災が拡大せず、作動油タンクを有する設備・機器への火災の伝播を防止できることを確認する。

### 3. 1 評価の前提条件

- ・評価方法は、外部火災ガイドに従う。
- ・油圧油は容易に燃焼しないが、評価に使用する燃焼速度は、保守的に灯油の物性値を用いる。灯油の仕様を表2に示す。
- ・オイルパンの容量は作動油タンクの容量よりも大きいため、評価に使用する燃料量は、保守的にオイルパンの最大容量とする。「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」<sup>※3</sup>に基づき、燃焼する火災源の油量はこの容量の10%とする。

※3 原子力規制委員会 平成25年10月 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド

表2 灯油の仕様

火災源	質量低下速度 <sup>※4</sup> M [kg/m <sup>2</sup> /s]	燃料密度 <sup>※4</sup> $\rho_r$ [kg/m <sup>3</sup> ]
灯油	0.039	820

※4 U.S. Nuclear Regulatory Commission 2004 NUREG-1805

### 3. 2 評価方法

影響評価の具体的方法については、外部火災ガイドを参考に以下のとおり燃焼継続時間を算出し、防護板の耐火時間を下回っていることを確認する。

外部火災ガイドの附属書に掲載されている以下の式により、オイルパンの投影面積から燃焼半径を求め、燃焼継続時間を算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R : 燃焼半径 [m]

S : 投影面積 (=オイルパンの幅×オイルパンの奥行) [m<sup>2</sup>]

$$t = \frac{V}{\pi \cdot R^2 \cdot v}$$

$$v = \frac{M}{\rho}$$

t : 燃焼継続時間 [s]

V : 燃料量 [m<sup>3</sup>]

R : 燃焼半径 [m]

v : 燃焼速度 [m/s]

M : 質量低下速度 [kg/m<sup>2</sup>・s]

ρ : 燃料密度 [kg/m<sup>3</sup>]

### 3. 3 評価結果

燃焼継続時間の評価結果を表3に示す。いずれの設備・機器についても燃焼継続時間は1時間未満であり、金属製で厚さ1.5mm以上の防護板の耐火時間を下回っていることから、作動油タンクを有する設備・機器への火炎の伝播を防止できることを確認した。

表3 燃焼継続時間評価結果

設備機器・名称 機器名	火災源	オイルパン寸法 [m]	燃料量 <sup>※5</sup> V [m <sup>3</sup> ]	燃焼半径 R [m]	燃焼 継続時間 t [h]	防護板の 耐火時間 [h]
		幅 × 奥行 × 高さ				
プレス No. 2-1	作動油タンク 		0.147	0.382	0.187	1.00
焙焼炉 No. 2-1 破砕装置	作動油タンク 		0.015	0.249	0.044	1.00
燃料開発設備 プレス	作動油タンク A 		0.152	0.550	0.093	1.00
	作動油タンク B 		0.069	0.412	0.076	1.00

※5 オイルパン寸法より算出した、オイルパンの最大容量



付属書類 9 - 1 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する基本方針書

1. 溢水に対する設計の基本方針
  1. 1 臨界防止機能の維持
  1. 2 閉じ込めの機能の維持
2. 基本仕様
  2. 1 防護対象設備の設定
  2. 2 溢水評価に係る建物の性能、個数、設置場所、基本図面
  2. 3 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面
3. 溢水評価
  3. 1 溢水源・溢水量の想定
  3. 2 没水評価における溢水防護区画の設定
  3. 3 溢水経路の設定
  3. 4 溢水量の算出
  3. 5 没水水位評価結果
4. 第2加工棟及び第1廃棄物貯蔵棟における溢水に対する安全設計
  4. 1 没水に対する安全設計
  4. 2 被水に対する安全設計
  4. 3 蒸気に対する安全設計
5. 本申請における内部溢水対策
  5. 1 臨界防止機能の維持
  5. 2 閉じ込めの機能の維持
  5. 3 電気火災の発生防止
6. 地下貯槽ピット部の建築躯体の損傷の有無について
  6. 1 第2加工棟
  6. 2 第1廃棄物貯蔵棟

添付説明書 1 遮水板及び防水カバーによる被水防止設計

## 1. 溢水に対する設計の基本方針

本加工施設において、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（以下「内部溢水ガイド」という。）を参考に、系統における単一の機器の破損等により生じる溢水、異常拡大防止のための放水による溢水、及び地震に起因する機器の破損等により生じる溢水を考慮した影響評価を行い、加工施設内に溢水が発生した場合においても、臨界防止機能と閉じ込めの機能を損なわないための安全設計を行う。

### 1. 1 臨界防止機能の維持

臨界防止に関して、ウランを取り扱う設備・機器は、加工施設内における溢水を考慮しても、臨界に達しない設計とする。ウランを取り扱う設備・機器は、内部溢水に対して没水しない設計とする。そのうち、減速条件を管理する設備・機器は、被水を防止する又は内部へ水が侵入しない設計とする。

### 1. 2 閉じ込めの機能の維持

閉じ込めの機能に関して、第1種管理区域から外部へウランを流出させないため、ウランを含む溢水の流出及び没水や被水による気体廃棄設備の機能喪失を防止する。溢水の影響拡大防止対策として、第1種管理区域内においてウランを飛散させないため、粉末状のウランを取り扱う設備・機器の没水や被水を防止するとともに、外部からの溢水の侵入による第1種管理区域内の溢水量の増加を防止する。また、第1種管理区域の閉じ込めの機能に影響するおそれがある連続焼結炉の火災・爆発を生じさせないため、電気・計装盤の没水や被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止する。

## 2. 基本仕様

### 2. 1 防護対象設備の設定

本申請の第2加工棟、第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟において、以下の考え方により防護対象設備を設定した。

- (i) 臨界防止について、ウランを取り扱う全ての設備・機器を防護対象とする。なお、これらの設備・機器については、最適臨界条件において未臨界となる設計としている。また、最適臨界条件とは各設備の位置、構造及び取り扱う核燃料物質の性状、取扱量を考慮した上で、濃縮度を上限値とし、中性子の減速、吸収及び反射の条件を最も厳しい結果となるよう設定した条件である。
- (ii) 閉じ込めの機能の喪失防止について、第2加工棟の第1種管理区域において、粉末状のウランを取り扱う設備・機器を防護対象とする。
- (iii) 高温で水素ガスを取り扱う連続焼結炉の火災・爆発の発生防止の制御に必要な電気・計装盤及び第1種管理区域の負圧を維持するための気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）を防護対象とする。

このように選定した溢水に対する防護対象設備を表1に示す。

表1 溢水に対する防護対象設備

建物		管理区域 区分	主な設備・機器	溢水源 有無	防護対象設備
第2加工棟	1階	第1種	成型施設、貯蔵施設、液体 廃棄設備	有	ウランを取り扱う設備・機器、 連続焼結炉
	2階	第1種	被覆施設、貯蔵施設	有	ウランを取り扱う設備・機器
		第2種	組立施設、貯蔵施設	有	ウランを取り扱う設備・機器
	3階	第1種	試験開発設備、分析設備	有	ウランを取り扱う設備・機器
			気体廃棄設備	無	気体廃棄設備
	第2種	一般設備	有	—	
4階	第2種	気体廃棄設備	有	気体廃棄設備	
第1廃棄物貯蔵棟	1階	第1種	固体廃棄物処理設備	有	ウランを取り扱う設備・機器
	中2階	第2種	気体廃棄設備	有	気体廃棄設備
	2階	第2種	気体廃棄設備、固体廃棄設 備	有	気体廃棄設備
	3階	第2種	固体廃棄設備	無	—
第3廃棄物貯蔵棟	1～3 階	第2種	固体廃棄設備	無	—

2. 2 溢水評価に係る建物の性能、個数、設置場所、基本図面

本申請において溢水評価の対象とする第2加工棟、第1廃棄物貯蔵棟の基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図面について、表2に示す。

表2 今回の申請に係る建物・構築物

建物	仕様表	添付図
第2加工棟	第4次申請(表ハ-2-1、別表ハ-2-1-1～別表ハ-2-1-2、別表ハ-2-1-8)	第4次申請(図ハ-2-1-1-46～図ハ-2-1-1-53、図ハ-2-1-3-22～図ハ-2-1-3-48)
第1廃棄物貯蔵棟	表ト-W1建-1、別表ト-W1建-1-1	図ト-W1建-21、図ト-W1建-22、図ト-W1建-10～図ト-W1建-12

2. 3 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面

本申請において防護対象設備とする設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図面について、表3に示す。

表3 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器		仕様表	添付図
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト		表ハ-2 P設-2-1	図ハ-2 P設-2-1
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機		表ハ-2 P設-2-2	図ハ-2 P設-2-2
粉末混合機 No.2-1 粉末投入機		表ハ-2 P設-3-1	図ハ-2 P設-3-1
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機		表ハ-2 P設-3-2	図ハ-2 P設-3-2
粉末搬送機 No.2-1	粉末搬送容器	表ハ-2 P設-4-1	図ハ-2 P設-5-1
	粉末搬送容器昇降リフト	表ハ-2 P設-5-1	図ハ-2 P設-5-1
供給瓶 No.2-1	供給瓶	表ハ-2 P設-6-1	図ハ-2 P設-6-1
プレス No.2-1		表ハ-2 P設-7-1	図ハ-2 P設-7-1
焙焼炉 No.2-1	研磨屑乾燥機	表ハ-2 P設-8-1	図ハ-2 P設-8-1
	破砕装置	表ハ-2 P設-8-2	図ハ-2 P設-8-2
	粉末取扱フード	表ハ-2 P設-8-3	図ハ-2 P設-8-3
	粉末取扱機	表ハ-2 P設-9-1	図ハ-2 P設-9-1
	焙焼炉	表ハ-2 P設-9-2	図ハ-2 P設-9-2
計量設備架台 No.4		表ハ-2 P設-10-1	図ハ-2 P設-10-1
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置	圧粉ペレット搬送部	表ハ-2 P設-11-1	図ハ-2 P設-11-1
	圧粉ペレット採取部	表ハ-2 P設-11-2	図ハ-2 P設-11-2
	圧粉ペレット移載部	表ハ-2 P設-11-3	図ハ-2 P設-11-3
焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置	ボート搬送装置部	表ハ-2 P設-11-4	図ハ-2 P設-11-4
	段積装置部	表ハ-2 P設-11-5	図ハ-2 P設-11-5
有軌道搬送装置		表ハ-2 P設-12-1	図ハ-2 P設-12-1
連続焼結炉 No.2-1		表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13
焼結ボート置台	焼結ボート置台部	表ハ-2 P設-14-1	図ハ-2 P設-14-1
	焼結ボート解体部	表ハ-2 P設-14-2	図ハ-2 P設-14-2
ペレット搬送設備 No.2-1	ペレット移載部	表ハ-2 P設-15-1	図ハ-2 P設-15-1
	SUSトレイ搬送部	表ハ-2 P設-15-2	図ハ-2 P設-15-2
	SUSトレイ保管台部	表ハ-2 P設-15-3	図ハ-2 P設-15-3
センタレス研削装置 No.2-1	ペレット供給機	表ハ-2 P設-16-1	図ハ-2 P設-16-1
	センタレス研削盤	表ハ-2 P設-16-2	図ハ-2 P設-16-2
	ペレット乾燥機	表ハ-2 P設-16-3	図ハ-2 P設-16-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置	ペレット検査台部	表ハ-2 P設-17-1	図ハ-2 P設-17-1
	ペレット移載部	表ハ-2 P設-17-2	図ハ-2 P設-17-2
	ペレット採取部	表ハ-2 P設-17-3	図ハ-2 P設-17-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置	波板搬送コンベア No.1部	表ハ-2 P設-18-1	図ハ-2 P設-18-1
	波板搬送コンベア No.2部	表ハ-2 P設-18-2	図ハ-2 P設-18-1
	目視検査部	表ハ-2 P設-18-3	図ハ-2 P設-18-3
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置	入庫前コンベア部	表ハ-2 P設-18-4	図ハ-2 P設-18-4
	波板移載部	表ハ-2 P設-18-5	図ハ-2 P設-18-5
センタレス研削装置 No.2-1	研磨屑回収装置	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	研削液タンク	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	配管	表ハ-2 P設-19-2	図ハ-2 P設-19-2
計量設備架台 No.7		表ハ-2 P設-20-1	図ハ-2 P設-20-1
ペレット検査台 No.1		表ハ-2 P設-21-1	図ハ-2 P設-21-1
焙焼炉 No.2-1 運搬台車		表ハ-2 P設-22-1	図ハ-2 P設-22-1
スクラップ保管ラック F型運搬台車		表ハ-2 P設-23-1	図ハ-2 P設-23-1
ペレット運搬台車 No.3		表ハ-2 P設-24-1	図ハ-2 P設-23-1
X線透過試験機 No.1		表ニ-2 P設-2-1	図ニ-2 P設-2-1

設備・機器		仕様表	添付図
ヘリウムリーク試験機 No. 1	トレイ挿入部	表ニ-2 P 設-3-1	図ニ-2 P 設-3-1
	ヘリウムリーク試験部	表ニ-2 P 設-3-2	図ニ-2 P 設-3-2
燃料棒検査台 No. 1	燃料棒移送 (B) 部	表ニ-2 P 設-4-1	図ニ-2 P 設-4-1
	石定盤部	表ニ-2 P 設-4-2	図ニ-2 P 設-4-2
	燃料棒移送 (C) 部	表ニ-2 P 設-4-3	図ニ-2 P 設-4-3
燃料棒搬送設備 No. 4	ストックコンベア (1) 部	表ニ-2 P 設-5-1	図ニ-2 P 設-5-1
	燃料棒移載 (3) 部	表ニ-2 P 設-5-2	図ニ-2 P 設-5-2
燃料棒搬送設備 No. 5	燃料棒移載 (4) 部	表ニ-2 P 設-6-1	図ニ-2 P 設-6-1
	燃料棒置台 (1) 部	表ニ-2 P 設-6-2	図ニ-2 P 設-6-2
	燃料棒置台 (2) 部	表ニ-2 P 設-6-3	図ニ-2 P 設-6-3
	燃料棒コンベア (1) 部	表ニ-2 P 設-6-4	図ニ-2 P 設-6-4
	燃料棒コンベア (2) 部	表ニ-2 P 設-6-5	図ニ-2 P 設-6-5
燃料棒搬送設備 No. 6	燃料棒移載 (5) 部	表ニ-2 P 設-7-1	図ニ-2 P 設-7-1
	ストックコンベア (2) 部	表ニ-2 P 設-7-2	図ニ-2 P 設-7-2
	燃料棒移載 (6) 部	表ニ-2 P 設-7-3	図ニ-2 P 設-7-1
組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P 設-2-1	図ホ-2 P 設-2-1
組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P 設-2-2	図ホ-2 P 設-2-1
組立機 No. 1	組立定盤部	表ホ-2 P 設-3-1	図ホ-2 P 設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P 設-3-2	図ホ-2 P 設-3-1
組立機 No. 2	組立定盤部	表ホ-2 P 設-4-1	図ホ-2 P 設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P 設-4-2	図ホ-2 P 設-3-1
燃料集合体取扱機 No. 1		表ホ-2 P 設-5-1	図ホ-2 P 設-5-1
堅型定盤 No. 1		表ホ-2 P 設-6-1	図ホ-2 P 設-6-1
燃料集合体外観検査装置 No. 1		表ホ-2 P 設-7-1	図ホ-2 P 設-7-1
立会検査定盤 No. 1	燃料棒移送 (D) 部	表ホ-2 P 設-8-1	図ホ-2 P 設-8-1
	石定盤部	表ホ-2 P 設-8-2	図ホ-2 P 設-8-2
	燃料棒移送 (E) 部	表ホ-2 P 設-8-3	図ホ-2 P 設-8-3
2 ton 天井クレーン No. 1		表ホ-2 P 設-9-1	図ホ-2 P 設-9-1
2.8 ton 天井クレーン		表ホ-2 P 設-10-1	図ホ-2 P 設-10-1
燃料棒運搬台車 No. 1		表ホ-2 P 設-11-1	図ホ-2 P 設-11-1
スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-2-1	図ヘ-2 P 設-2-1
スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-3-1	図ヘ-2 P 設-3-1
スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-4-1	図ヘ-2 P 設-4-1
ペレット保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-5-1	図ヘ-2 P 設-5-1
ペレット搬送設備 No. 3	ペレット保管箱台車	表ヘ-2 P 設-6-1	図ヘ-2 P 設-6-1
	ペレット保管箱台車 No. 1	表ヘ-2 P 設-6-2	図ヘ-2 P 設-6-2
	ペレット保管箱台車 No. 2	表ヘ-2 P 設-6-3	図ヘ-2 P 設-6-3
ペレット搬送設備 No. 4	ペレットリフター	表ヘ-2 P 設-7-1	図ヘ-2 P 設-7-1
	ペレット保管箱受台	表ヘ-2 P 設-7-2	図ヘ-2 P 設-7-2
ペレット保管ラック E 型リフター		表ヘ-2 P 設-8-1	図ヘ-2 P 設-8-1
5 ton 天井クレーン		表ヘ-2 P 設-10-1	図ヘ-2 P 設-10-1
分析試料保管棚		表ヘ-2 P 設-11-1	図ヘ-2 P 設-11-1
開発試料保管棚		表ヘ-2 P 設-12-1	図ヘ-2 P 設-12-1

### 3. 溢水評価

#### 3. 1 溢水源・溢水量の想定

防護対象設備を収納する建物の想定する溢水源を表4に示す。上水、循環水（空調）、循環冷却水（連続焼結炉）、循環冷却水（焼却炉）、循環冷却水（一般）、排水及び蒸気の配管系統を溢水源として想定する。

第2加工棟の上水、循環冷却水（連続焼結炉）及び循環冷却水（一般）の配管系統への給水は、地上及び地下に設置する水槽から給水ポンプにて直接設備・機器に給水する。屋上には循環水（空調）の高置水槽及び消火栓配管の満水保持（空気だまり防止）用の高置水槽を設置するが、給水用の水槽は設置しない。第1廃棄物貯蔵棟への上水の配管系統への給水は、上水を直接設備・機器に給水する。循環冷却水（焼却炉）には水槽はなく配管のみの系統であり、配管内の循環冷却水が減少した場合は、上水から給水する。

その他、設備・機器の容器（水槽）についても、溢水源として想定する。

また、第1廃棄物貯蔵棟W1廃棄物処理室（第1種管理区域）には蒸気配管を設置するため、蒸気配管を溢水源として想定する。

#### 3. 2 没水評価における溢水防護区画の設定

防護対象設備のある第2加工棟、第1廃棄物貯蔵棟について、前述2. 1で選定した区域、設備に対して、次項3. 3に示す溢水経路を考慮し、表4に示す没水評価のための溢水防護区画を設定した。

第1種管理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設備・機器及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、閉じ込めの観点からウランが存在する溢水防護区画内の溢水が第1種管理区域外へ流出することを防止する。

第2種管理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設備・機器の没水及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、第1種管理区域内へ流出することを防止する。

溢水防護区画の設定に当たっては、没水水位の評価が保守的になるように、溢水源がなく核燃料物質等の取り扱いがない又は輸送物のみの取り扱いの区域は除外し設定した。溢水防護区画の位置を図1に示す。

表4 溢水源及び没水評価における溢水防護区画（1/2）

建物	管理区域区分	部屋名	溢水源							上階から流入	溢水防護区画
			容器(水槽)	上水	循環水(空調)	循環冷却水(連続焼結炉)	循環冷却水(一般)	排水	消火栓		
第2加工棟	1階	第1種 第2-1混合室 第2-1ペレット室 第2-2混合室 第2-2ペレット室 第2-1貯蔵室 第2-2貯蔵室 第2ペレット保管室	有	有	—	有	有	—	有	有(B1)	A1-1
			有	有	—	—	—	—	有	— <sup>(1)</sup>	A1-2
			有	有	—	—	—	有	—	—	A1-3
	2階	第1種 第2-1燃料棒加工室(挿入) 第2-1燃料棒加工室(溶接) 第2-2燃料棒加工室(貯蔵) 第2-2燃料棒加工室(挿入)	有	有	—	—	有	—	有	—	B1
			有	有	—	—	有	—	有	有(C1-1)	B2
	3階	第1種 第2開発室 第2分析室	有	有	—	—	有	有	有	—	C1-1
			—	—	—	—	—	—	—	—	C1-2
		第2種 事務所(第2機械室、第2-2事務室、第2-3事務室、第2-2作業支援室)	—	有	—	—	—	有	有	—	C2
	4階	第2種 第2排風機室	有	有	有	—	—	—	有	—	D2

(1) 洗濯室(中2階)の容器(水槽)は、通路の溢水源として評価する。

表4 溢水源及び没水評価における溢水防護区画（2/2）

建物	管理区域区分	部屋名	溢水源						上階から流入	溢水防護区画
			容器(水槽)	上水	循環冷却水(焼却炉)	循環水(蒸気)	排水	消火栓		
第1廃棄物貯蔵棟	1階	第1種 W1廃棄物処理室	有	有	有	有	有	—	E1	
	中2階	第2種 W1-1排風機室	—	—	—	—	—	有(G2)	F2	
	2階	第2種 第1廃棄物貯蔵室 W1-2排風機室	—	—	有	—	—	—	G2	
	3階	第2種 第1廃棄物貯蔵室	—	—	—	—	—	—	—	



### 3. 3 溢水経路の設定

内部溢水ガイドを参考に、防護対象設備の存在する溢水防護区画の水位が最も高くなるよう保守的に溢水経路を設定した。

溢水経路を図1に示す。床面開口部及び床貫通部については、表5に示す床面開口部又は床貫通部から他の溢水防護区画への水の流出を考慮するものとした。ただし、2階及び3階の第2種管理区域においては、階段開口部から水が流出する構造であるが、没水水位を保守的に評価するため水の流出はないものとした。

壁貫通部については、第2加工棟1階の運搬台車用壁開口部において水の流出を考慮するものとした。

表5 評価において考慮した床面開口部又は床貫通部

建物	場所	床面開口部又は床貫通部	流出先	障壁
第2加工棟	第2-1燃料棒加工室 (第1種管理区域)	階段開口部	第2-1混合室及び第2-1貯蔵室 (第1種管理区域)	段差6.5 cm
		リフター昇降用開口部	第2ペレット保管室 (第1種管理区域)	—
	第2廃棄物処理室 (第1種管理区域)	床架台開口部(パンチング メタル)及び地下貯槽ピット 蓋開口部	地下貯槽ピット (第1種管理区域)	—
	通路 (第1種管理区域)	床開口部(グレーチング) 及び配管溝貫通孔	地下貯槽ピット (第1種管理区域)	—
第1廃棄物 貯蔵棟	第1廃棄物貯蔵室 (第2種管理区域)	荷降ろし用開口部	W1廃棄物搬出入室 (第2種管理区域)	—
		階段開口部	W1-1排風機室 (第2種管理区域)	—
	W1-1排風機室 (第2種管理区域)	階段開口部	W1廃棄物搬出入室 (第2種管理区域)	—
	W1廃棄物処理室 (第1種管理区域)	床開口部(グレーチング)	地下貯槽ピット (第1種管理区域)	—




図1 没水評価における溢水防護区画及び溢水経路（1／2）（第2加工棟 平面図）



図1 没水評価における溢水防護区画及び溢水経路（2／2）（第1廃棄物貯蔵棟 平面図）

### 3. 4 溢水量の算出

内部溢水ガイドを参考に、次の発生要因別に溢水量を算出した。

- ・ 系統における単一の機器の破損等により生じる溢水
- ・ 異常拡大防止のための放水による溢水
- ・ 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水

系統における単一の機器の破損及び地震に起因する機器の破損における最大溢水量を、表6（1）及び表6（2）に示す。算出に当たって、漏水箇所の隔離時間をそれぞれ35分及び15分とした。また、地震に起因する機器の破損においては、水を内包する全ての配管・容器が破損し、溢水源となることを想定する。

溢水源となる配管保有水及び容器類の溢水量を表6（3）及び表6（4）に示す。配管と接続されており、配管の系統の一部となっている容器類については、配管破断時の溢水量に含んで評価する。

放水による最大溢水量は、第2加工棟内においては屋内消火栓を設置しているが、第1廃棄物貯蔵棟とともに屋外消火栓の放水を保守的に放水流量700 L/minと仮定し、火災の継続時間を示す指標である「付属書類8-1 火災等による損傷の防止（火災影響評価）に関する基本方針書」で評価した等価時間の放水を溢水量として設定する。

表6（1） 単一の機器の破損（配管破断）による系統毎の最大溢水量（1/2）

建物	溢水防護区画	上水	循環水（空調）	循環冷却水（連続焼却炉）	循環冷却水（一般）	消火栓水	最大溢水量（m <sup>3</sup> ）	
		溢水量（m <sup>3</sup> ）	溢水量（m <sup>3</sup> ）	溢水量（m <sup>3</sup> ）	溢水量（m <sup>3</sup> ）	溢水量（m <sup>3</sup> ）		
第2加工棟	1階	A1-1	2.6	—	2.7	8.9	5.7	8.9
		A1-2	2.6	—	—	—	5.7	5.7
		A1-3	2.6	—	—	—	—	2.6
	2階	B1	2.3	—	—	5.6	4.6	5.6
		B2	2.3	—	—	5.6	4.6	5.6
	3階	C1-1	2.1	—	—	3.0	3.7	3.7
		C2	2.1	—	—	—	3.7	3.7
	4階	D2	1.1	9.8	—	—	2.9	9.8

表6（1） 単一の機器の破損（配管破断）による系統毎の最大溢水量（2/2）

建物	溢水防護区画	上水	循環冷却水（焼却炉）	最大溢水量（m <sup>3</sup> ）
		溢水量（m <sup>3</sup> ）	溢水量（m <sup>3</sup> ）	
第1廃棄物貯蔵棟	1階	E1	1.2	1.3
	2階	G2	—	1.2

表6(2) 地震に起因する機器の破損等による系統ごとの最大溢水量(1/2)

建物	溢水防護区画	上水	循環冷却水 (連続焼結炉)	循環冷却水 (一般)	
		溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	
第2加工棟	1階	A1-1	8.4	3.3	25.6
		A1-2	8.4	—	—
		A1-3	8.4	—	—
	2階	B1	8.3	—	24.6
		B2	8.3	—	24.6
	3階	C1-1	8.2	—	24.2
		C2	8.2	—	—
	4階	D2	8.1	—	—

表6(2) 地震に起因する機器の破損等による系統ごとの最大溢水量(2/2)

建物	溢水防護区画	上水	循環冷却水 (焼却炉)	
		溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	
第1廃棄物貯蔵棟	1階	E1	3.3	0.9
	2階	G2	—	0.9

表6(3) 各系統の階層毎の配管保有水の最大溢水量(1/2)

建物	溢水防護区画	上水	循環水 (空調)	循環冷却水 (連続焼結炉)	循環冷却水 (一般)	排水	消火水	
		溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	
第2加工棟	1階	A1-1	0.1	—	0.3	1.0	—	0.5
		A1-2	0.1	—	—	—	—	0.5
		A1-3	0.1	—	—	—	1.1	—
	2階	B1	0.1	—	—	0.4	—	0.2
		B2	0.1	—	—	0.4	—	0.2
	3階	C1-1	0.1	—	—	0.2	0.2	0.1
		C2	0.1	—	—	—	—	0.1
	4階	D2	0.1	2.7	—	—	—	0.7

表6(3) 各系統の階層毎の配管保有水の最大溢水量(2/2)

建物	溢水防護区画	上水	循環冷却水 (焼却炉)	排水
		溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )
第1廃棄物貯蔵棟	1階	E1	0.1	0.2
	2階	G2	—	—

表 6 (4) 溢水源となる容器類の溢水量

建物		溢水 防護 区画	容器 溢水 (m <sup>3</sup> )
第 2 加工棟	1 階	A1-1	0.70
		A1-2	0.50
		A1-3	4.10
	2 階	B1	0.10
		B2	1.00
	3 階	C1-1	1.95
		C1-2	—
		C2	—
	4 階	D2	—
	屋上	—	0.64
第 1 廃棄物貯蔵棟	1 階	E1	4.50

詳細は、参考資料に示す。

### 3. 5 没水水位評価結果

発生要因別の没水評価の結果を表7（1）～（3）に示す。没水評価の前提となる溢水の流出の流量評価を表8に示す。また、各溢水防護区画の位置を図1、溢水評価で考慮する液溜の配置を図2、溢水の開口部からの流出の経路の概略図を図3に示す。

没水水位の評価に当たっては、以下を考慮し行った。

#### (1) 溢水防護区画 A1-1

A1-1 では、図2（1）に示すとおり液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器からの漏えいの拡大を防止する堰（以下「閉じ込めの機能を有する堰」という。）を配置しており、当該堰による液溜③内の容器類からの溢水量は液溜容量より十分少なく、液溜③に閉じ込められるものとするが、配管からの溢水又は放水による溢水は、閉じ込め機能を有する堰を超えて液溜③から A1-1 に全て流入する、として評価した。

また、A1-1 の没水水位が閉じ込め機能を有する堰の高さを超える場合は、液溜③に流出するものとしたが、評価の結果、没水水位は閉じ込めの機能を有する堰の高さ以下であったため、流出に至っていない。

A1-1 の没水水位評価に当たっては、液溜③の床面積は除いて没水水位を評価した。なお、液溜③の没水水位は、閉じ込めの機能を有する堰の高さとする。

#### (2) 溢水防護区画 A1-2

A1-2 での溢水は、図2（1）に示す床に配置した開口部（グレーチング）から床下の配管溝を経て地下貯槽ピットに流出するものとして評価した。

地下貯槽ピットは6個のピットからなり、それぞれ地下貯槽貫通孔によって連結されている。溢水が流出する地下貯槽ピットの容量（地下貯槽ピット内の槽が満水とした場合の残りの空間）は、総量が約 100 m<sup>3</sup>となる。

#### (3) 溢水防護区画 A1-3

A1-3 では、図2（1）に示すとおり堰によって形成された2つの液溜を配置しており、全ての溢水はこの液溜①及び液溜②に流入するものとした。液溜②の床下には地下貯槽ピットを配置しており、開口部から地下貯槽ピットに流出するものとした。また、液溜①から溢れた溢水は、開口部（パンチングメタル）から液溜②に流出し、さらに液溜②の開口部から地下貯槽ピットに流出するものとした。

A1-3 の没水評価に当たっては、液溜の床面積のみで没水水位を評価した。

なお、A1-3 の液溜を構成する堰は、閉じ込めの機能を有する堰と兼ねており、当該堰による液溜内の容器類からの溢水は液溜に閉じ込められる容量を有している。

#### (4) 溢水防護区画 B1

B1 では、階段開口部から1階 A1-1 に流出するものとした。B1 の没水評価に当たっては、最大没水水位は開口部段差とした。

(5) 溢水防護区画 B2

B2 では、全ての溢水が、当該区域にとどまるとして評価した。

(6) 溢水防護区画 C1-1

C1-1 では、図 2 (2) に示す閉じ込めの機能を有する堰を配置しており、当該堰による液溜④内の容器類からの溢水量は液溜④に閉じ込められるが、配管からの溢水又は放水による溢水を考慮した溢水評価においては、C1-1 の没水水位は堰高さを超えるため、閉じ込めの機能を有する堰は考慮せず流入出するものとして評価した。

(7) 溢水防護区画 C1-2

C1-2 では、溢水源がないため放水による溢水のみとし、溢水は当該区域にとどまるとして評価した。

(8) 溢水防護区画 C2

C2 では、防護対象設備はないが、C1-2 への影響を評価するために、全ての溢水が当該区域にとどまるとして評価した。

(9) 溢水防護区画 D2

D2 では、全ての溢水が当該区域にとどまるとして評価した。

(10) 溢水防護区画 E1

E1 での溢水は、図 2 (3) に示す床に配置した開口部（グレーチング）から床下の地下貯槽ピットに流出するものとして評価した。

溢水が流出する地下貯槽ピットは単一のピットからなり、地下貯槽ピットの容量（地下貯槽ピット内の槽が満水とした場合の残りの空間）は、総量が約 24.4 m<sup>3</sup>となる。


(11) 溢水防護区画 F2

F2 では、階段開口部から 1 階に流出するものとした。


(12) 溢水防護区画 G2

G2 では、階段開口部から中 2 階に流出するものとした。






(1) 第2加工棟 1階 第1種管理区域



(2) 第2加工棟 3階 第1種管理区域

- : 閉じ込めの機能を有する堰
- == : 溢水防護区画の堰を兼ねる閉じ込めの機能を有する堰
- : 液溜
- : 開口部 (グレーチング又はパンチングメタル)
- : 溢水防護区画

図2 溢水評価で考慮する液溜の配置 (1 / 2)



(3) 第1廃棄物貯蔵棟 1階 第1種管理区域

- : 閉じ込めの機能を有する堰
- == : 溢水防護区画の堰を兼ねる閉じ込めの機能を有する堰
- (dashed border) : 液溜
- (dotted border) : 開口部 (グレーチング又はパンチングメタル)
- (solid border) : 溢水防護区画

図2 溢水評価で考慮する液溜の配置 (2 / 2)




図3 (1) A1-2 床開口部及び配管溝貫通孔からの溢水の流出の経路の概略図




図3 (2) A1-3 床架台開口部及び地下貯槽ピット蓋開口部からの溢水の流出の経路の概略図




図 3 ( 3 ) 地下貯槽ピット間の貫通孔からの溢水の流出の経路の概略図




図 3 ( 4 ) B1 階段開口部からの溢水の流出の経路の概略図




図3 (5) E1 床開口部からの溢水の流出の経路の概略図




図3 (6) F2 及び G2 階段開口部からの溢水の流出の経路の概略図

表7(1) 没水評価(系統における単一の機器の破損等の溢水)

建物	階層	管理区域 区分	溢水防護 区画	床面積 (m <sup>2</sup> )	溢水量 (m <sup>3</sup> )	最大没水 水位 *1 (cm)
第2加工棟	1階	第1種	A1-1	1046.7	8.9	1.7
			A1-2	27.8	5.7	<1 ① (41.0)
			A1-3	46.7 *2	2.6	11.2
	2階	第1種	B1	358.8	5.6	3.1
		第2種	B2	1194.1	5.6	0.9
	3階	第1種	C1-1	463.6	3.7	1.6
			C1-2	373.8	—	—
		第2種	C2	340.4	3.7	2.2
	4階	第2種	D2	391.6	9.8	5.0
	第1廃棄物 貯蔵棟	1階	第1種	E1	108.5	1.3
中2階		第2種	F2	41.4	1.2	<1 ③ (5.7)
2階		第2種	G2	218.8	1.2	<1 ④ (1.1)

\*1 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を2倍にすることで考慮した。また、参考として、( )内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。

\*2 A1-3は、周囲より一段低くなった堰内(液溜)の面積のみとする。堰内(液溜)のFLは±0~2cmであり、液溜容量の算出に当たっては保守的にFL0として堰高さは11cmとした。

- ① 溢水量5.7m<sup>3</sup>であり、地下貯槽ピット(100m<sup>3</sup>)には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量は、床開口部(グレーチング)及び配管溝貫通孔それぞれ4.35m<sup>3</sup>/min及び6.88m<sup>3</sup>/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔1.37m<sup>3</sup>/minであり、消火栓配管からの溢水量0.12m<sup>3</sup>/minに比べ十分大きく、没水水位1cmを超えることはない。
- ② 溢水量1.3m<sup>3</sup>であり、地下貯槽ピット(24.4m<sup>3</sup>)には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量は、床開口部(グレーチング)から地下貯槽ピットへの流出量4.35m<sup>3</sup>/min(没水水位1cm時)は、冷却水配管からの溢水量0.037m<sup>3</sup>/minに比べ十分多く、没水水位1cmを超えることはない。
- ③ 階段開口部からの流出量0.21m<sup>3</sup>/min(没水水位1cm時)は、上階での冷却水配管からの溢水量0.033m<sup>3</sup>/minに比べ十分多く、没水水位1cmを超えることはない。
- ④ 階段開口部からの流出量0.21m<sup>3</sup>/min(没水水位1cm時)は、冷却水配管からの溢水量0.033m<sup>3</sup>/minに比べ十分多く、没水水位1cmを超えることはない。

表 7 ( 2 ) 没水評価 (放水)

建物	階層	管理区域 区分	溢水防護 区画	床面積 ( $m^2$ )	溢水量 *1 ( $m^3$ )	最大没水 水位 *2 (cm)
第 2 加工棟	1 階	第 1 種	A1-1	1046.7	22.7	4.3
			A1-2	27.8	22.7	<1 ① (163.2)
			A1-3	46.7 *3	22.7	<12 ② (97.1)
	2 階	第 1 種	B1	358.8	22.7	<7.5 ③ 12.6
		第 2 種	B2	1194.1	16.0	2.7
	3 階	第 1 種	C1-1	463.6	25.2	10.9
			C1-2	373.8	7.6	4.0
		第 2 種	C2	340.4	12.6	7.4
	4 階	第 2 種	D2	391.6	2.5	1.3
第 1 廃棄物 貯蔵棟	1 階	第 1 種	E1	108.5	17.6	<1 ④ (32.5)
	中 2 階	第 2 種	F2	41.4	2.1	<3 ⑤ (10.1)
	2 階	第 2 種	G2	218.8	2.1	<3 ⑥ (1.9)

\*1 複数の火災区画を含んでいる溢水防護区画の場合は、最大の等価時間にて算出する。

\*2 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を 2 倍にすることで考慮した。また、参考として、( ) 内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。

\*3 A1-3 は、周囲より一段低くなった堰内 (液溜) の面積のみとする。堰内 (液溜) の FL は  $\pm 0 \sim -2$  cm であり、液溜容量の算出に当たっては保守的に FL 0 として堰高さは 11 cm とした。

- ① 溢水量  $22.7 m^3$  であり、地下貯槽ピット ( $100 m^3$ ) には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量は、床開口部 (グレーチング) 及び配管溝貫通孔それぞれ  $4.35 m^3/min$  及び  $6.88 m^3/min$ 、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔  $1.37 m^3/min$  であり、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分大きく、没水水位 1 cm を超えることはない。
- ② 当該溢水防護区画の堰高さ 11 cm を超える溢水は、床架台開口部から地下貯槽ピットに流入するが、溢水量  $22.7 m^3$  であり、地下貯槽ピット ( $100 m^3$ ) には十分容量がある。床架台開口部からの流出量は、床架台開口部 (パンチングメタル) 及び地下貯槽ピット蓋開口部それぞれ  $6.53 m^3/min$  及び  $1.74 m^3/min$ 、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔  $1.37 m^3/min$  であり、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分大きく、没水水位 12 cm (FL 0) (最大深さ 14 cm (FL -2 cm)) を超えることはない。
- ③ 階段開口部からの流出量  $87.1 m^3/min$  (没水水位 1 cm 時) は、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分大きく、階段開口部の段差 6.5 cm を超える没水は 1 階へ流出するため、没水水位 7.5 cm を超えることはない。
- ④ 溢水量  $17.6 m^3$  であり、地下貯槽ピット ( $24.4 m^3$ ) には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量  $4.35 m^3/min$  (没水水位 1 cm 時) は、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。
- ⑤ 階段開口部からの流出量  $1.13 m^3/min$  (没水水位 3 cm 時) は、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分多く、没水水位 3 cm を超えることはない。
- ⑥ 階段開口部からの流出量  $1.13 m^3/min$  (没水水位 3 cm 時) は、放水量  $0.7 m^3/min$  に比べ十分多く、没水水位 3 cm を超えることはない。

表 7 (3) 没水評価 (地震時における溢水)

建物	階層	管理区域 区分	溢水 防護 区画	床面積 ( $\text{m}^2$ )	溢水量 ( $\text{m}^3$ )	最大没水 水位 *1 (cm)
第2加工棟	1階	第1種	A1-1	1046.7	39.6	7.6
			A1-2	27.8	10.4	<1 ① (74.9)
			A1-3	46.7 *2	13.5	<12 ② (57.8)
	2階	第1種	B1	358.8	34.0	<7.5 ③ (18.9)
			B2	1194.1	34.9	5.8
	3階	第1種	C1-1	463.6	35.3	15.2
			C1-2	373.8	—	—
		第2種	C2	340.4	9.0	5.3
	4階	第2種	D2	391.6	11.9	6.1
第1廃棄物 貯蔵棟	1階	第1種	E1	108.5	8.9	<1 ④ (16.4)
	中2階	第2種	F2	41.4	0.9	<1 ⑤ (4.5)
	2階	第2種	G2	218.8	0.9	0.8

\*1 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を2倍にすることで考慮した。また、参考として、( ) 内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。

\*2 A1-3 は、周囲より一段低くなった堰内 (液溜) の面積のみとする。堰内 (液溜) のFLは  $\pm 0 \sim -2$  cm であり、液溜容量の算出に当たっては保守的にFL 0として堰高さは11 cmとした。

- ① 溢水量  $10.4 \text{ m}^3$  であり、地下貯槽ピット ( $100 \text{ m}^3$ ) には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量は、床開口部 (グレーチング) 及び配管溝貫通孔それぞれ  $4.35 \text{ m}^3/\text{min}$  及び  $6.88 \text{ m}^3/\text{min}$ 、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔  $1.37 \text{ m}^3/\text{min}$  であり、消火栓配管及び上水配管からの溢水量  $0.54 \text{ m}^3/\text{min}$  に比べ十分大きく、没水水位 1 cm を超えることはない。
- ② 当該溢水防護区画の堰高さ 11 cm を超える溢水は、床架台開口部から地下貯槽ピットに流入するが、溢水量  $13.5 \text{ m}^3$  であり地下貯槽ピット ( $100 \text{ m}^3$ ) には十分容量がある。床架台開口部からの流出量は、床架台開口部 (パンチングメタル) 及び地下貯槽ピット蓋開口部それぞれ  $6.53 \text{ m}^3/\text{min}$  及び  $1.74 \text{ m}^3/\text{min}$ 、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔  $1.37 \text{ m}^3/\text{min}$  であり、開口消火栓配管及び上水配管からの溢水量  $0.54 \text{ m}^3/\text{min}$  に比べ十分大きく、没水水位 12 cm (FL 0 (最大深さ 14 cm (FL -2 cm))) を超えることはない。
- ③ 階段開口部からの流出量  $87.1 \text{ m}^3/\text{min}$  (没水水位 1 cm 時) は、一般冷却水配管及び上水配管からの溢水量  $2.14 \text{ m}^3/\text{min}$  に比べ十分大きく、階段開口部の段差 6.5 cm を超える没水は 1 階へ流出するため、没水水位 7.5 cm を超えることはない。
- ④ 溢水量  $8.9 \text{ m}^3$  であり、地下貯槽ピット ( $24.4 \text{ m}^3$ ) には十分容量がある。床開口部から地下貯槽ピットへの流出量  $4.35 \text{ m}^3/\text{min}$  (没水高さ 1 cm 時) は、冷却水配管及び上水配管からの溢水量  $0.277 \text{ m}^3/\text{min}$  に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。
- ⑤ 階段開口部からの流出量  $0.21 \text{ m}^3/\text{min}$  (没水高さ 1 cm 時) は、上階での冷却水配管からの溢水量  $0.06 \text{ m}^3/\text{min}$  に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。



表8 溢水の流出入の流量評価

		流量評価			判定基準
溢水防護 区域	部位	流路断面積 (m <sup>2</sup> )	水頭 (cm)	流出流量 (m <sup>3</sup> /min)	最大流入量 (m <sup>3</sup> /min)
A1-2	床開口部 (グレーチング)	0.20	1	4.35	0.70 (放水)
A1-2	配管溝貫通孔	0.05	40 *1	6.88	0.70 (放水)
A1-3	床架台開口部 (パンチングメタル)	0.30	1	6.53	0.70 (放水)
A1-3	地下貯槽ピット蓋 開口部	0.08	1	1.74	0.70 (放水)
A1-2 A1-3	地下貯槽ピット 貫通孔	0.01	40 *1	1.37	0.70 (放水)
B1	階段開口部	4.00	1	87.1	2.14 *2
E1	床開口部 (グレーチング)	0.20	1	4.35	0.70 (放水)
F2	階段開口部	0.01	1	0.21	0.06 *3
		0.03	3	1.13	0.70 (放水)
G2	階段開口部	0.01	1	0.21	0.033 *3
		0.03	3	1.13	0.70 (放水)

\*1 貫通孔（下端）のFLからの位置は60～95 cmのため、保守的に40 cmとした。

\*2 一般冷却水配管及び上水配管からの溢水量

\*3 冷却水配管からの溢水量

#### 4. 第2加工棟及び第1廃棄物貯蔵棟における溢水に対する安全設計

没水、被水及び蒸気に対して、1.に記載した基本方針の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。

##### 4. 1 没水に対する安全設計

- (a) 第1種管理区域内の溢水が、第1種管理区域から外部へ漏えいすることを防止するため、第1種管理区域の境界部分の扉については、密閉構造の扉又は没水水位より高い堰等を設置する。
- (b) 第1種管理区域内の液体廃棄設備の貯槽類その他の溢水が施設外へ漏えいすることを防止するため、第2加工棟第2廃棄物処理室及び第1廃棄物貯蔵棟W1廃棄物処理室には、溢水を受ける地下貯槽ピット及び流入する経路を設ける。
- (c) 溢水の拡大を防止するため、建物の上階から下階への配管貫通部をシールする。
- (d) 溢水の水位抑制のため、溢水防護区画内の扉は密閉構造ではない扉とするとともに、堰の高さを制限することにより、溢水が流出入する構造とする。
- (e) 臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、ウランを取り扱う設備・機器を没水水位より上に設置する。
- (f) 没水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤は没水水位より高く設置する。
- (g) 閉じ込めの機能の喪失を防止するため、気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）は没水水位より高く設置する。
- (h) 溢水の拡大を防止するため、溢水の発生を検知する漏水検知器を溢水防護区画内の溢水源の近傍又は溢水経路に設置する。
- (i) 溢水量抑制のため、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、地上又は地下に設置された水槽から第2加工棟の設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第1廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。
- (j) さらなる溢水防止対策として、上記(i)につき、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5弱相当）を検知した時点で、第2加工棟の設備・機器への給水ポンプを自動停止及び第1廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の緊急遮断弁を自動閉止させる機能を設置する。この緊急遮断弁の自動閉止の機能は、二重化して設置する設計とする。

##### 4. 2 被水に対する安全設計

- (a) 臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器において、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所については、配管側に遮水板又は設備側に防水カバーを設置する。更に、浸水防止の確実性を高めるため、第2ラインの粉末混合機及び供給瓶については、多重の対策とする。（付属書類9-2基本方針書）
- (b) 被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤において、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵

入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。

- (c) 閉じ込めの機能の維持のため、気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフィルタにおいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。
- (d) 被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より高い位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する又は電源を遮断する措置を講じる。
- (e) 上記(a)～(d)の被水対策のうち、防水カバー又は遮水板を設置する場合において、溢水源となる配管系統が上水、循環冷却水（連続焼結炉）、循環冷却水（一般）、循環冷却水（焼却炉）のいずれか※に該当する場合、その配管系統に手動の遮断弁を設置することにより防護対象設備が被水する時間を制限し、防水カバー又は遮水板による被水防止対策の確実性を高める設計とする。この遮断弁の耐震重要度分類は防護対象設備と同類とする。

※当該配管系統は多量の水源を建物外に有しているため、漏水を隔離するまで被水が継続する系統である。なお、これら系統の溢水量の評価においては、漏水の隔離時間を考慮して最大溢水量を設定する（3.4参照）。

前記の被水に対する安全設計のうち、遮水板及び防水カバーによる被水防止設計について添付説明書1に示す。

#### 4.3 蒸気に対する安全設計

- (a) 蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。

第1廃棄物貯蔵棟W1廃棄物処理室（第1種管理区域）に設置している蒸気乾固装置の熱源として、屋外に設置する電気ボイラから蒸気配管を通じて供給する。

この電気ボイラは、貫流型の約0.4MPa、45kg/hの仕様の簡易ボイラであり、蒸気配管も配管径10Aであることから、万一漏えいしても影響は小さい。また、蒸気配管を設置する当該溢水防護区画には、蒸気によって閉じ込めの安全機能を損なう防護対象設備はなく、蒸気が拡散し、他の溢水防護区画へ侵入する開口部はない。

#### 5. 本申請における内部溢水対策

没水評価の結果から、内部溢水対策を行うための溢水防護区画（第4次設工認申請書本文添付図 図ハ-2-1-1-46～50）を新たに設定し、以下の対策を行う。溢水防護区画の最大没水水位と溢水対策を表9に示す。

##### 5.1 臨界防止機能の維持

本申請の防護対象設備は、溢水防護区画A1-1、B1及びB2の設備・機器である。

溢水防護区画 A1-1 及び B1 の最大没水水位はそれぞれ 7.6 cm、7.5 cm であり、当該区画内の設備・機器のウランの取り扱いは、この高さ以上とする。

溢水防護区画 B2 は、第 2 種管理区域であり溢水を閉じ込めた管理としていないが、全て区画内に滞留したとしても最大没水水位 5.8 cm であり、当該区画内の設備・機器のウランの扱扱いは、この高さ以上とする。また第 2 集合体保管室への溢水の流入を防止するため、8 cm 以上の堰を設置する。

## 5. 2 閉じ込めの機能の維持

第 1 種管理区域から外部へウランを流出させないため、以下に示すウランを含む溢水の流出防止だけでなく、第 1 種管理区域外からの溢水の流入による第 1 種管理区域内の溢水量の増加防止の対策を講じる。

- ・第 1 種管理区域において、溢水経路を含む溢水防護区画から他の溢水防護区画及び溢水防護区画外への溢水の流出する経路に密閉構造（エアタイト扉（PAT 仕様））扉、最大没水水位以上の堰を設置する。
- ・第 2 種管理区域において、第 1 種管理区域の溢水防護区画への溢水の流出経路に最大没水水位以上の堰を設置する。
- ・地下貯槽ピットへの溢水の流出する経路を確保するため、開口部を設置する。
- ・溢水の拡大を防止するため、建物の上階から下階への配管貫通部をシールする。

## 5. 3 電気火災の発生防止

- ・ウランを取り扱う設備に接続する電気・計装盤で被水のおそれのあるものについては、導通部が没水水位より高い位置になる高さに配置し、漏電遮断器を没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する措置を講じる。

表9 溢水防護区画の最大没水水位と溢水対策

建物	階層	管理区域区分	溢水防護区画	溢水防護区画の最大没水水位 (cm)	本申請における溢水対策
第2加工棟	1階	第1種	A1-1	7.6	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 堰高さ：10 cm以上 ウラン取り扱い高さ：10 cm以上 焼結設備制御系：10 cm以上 分電盤：8 cm以上
				液溜 <22.0	分電盤：22 cm以上
			A1-2	<1	堰高さ：10 cm以上 分電盤：1 cm以上 床開口部グレーチング：流路断面積 0.20 m <sup>2</sup> 以上 配管溝貫通孔：流路断面積 0.05 m <sup>2</sup> 地下貯槽ピット貫通孔：流路断面積 0.01 m <sup>2</sup>
			A1-3	<12	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 分電盤：14 cm以上 床架台開口部（パンチングメタル） ：流路断面積 0.30 m <sup>2</sup> 以上 地下貯槽ピット蓋開口部：流路断面積 0.08 m <sup>2</sup> 地下貯槽ピット貫通孔：流路断面積 0.01 m <sup>2</sup>
	2階	第1種	B1	<7.5	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 堰高さ：15 cm以上 ウラン取り扱い高さ：20 cm以上 分電盤：8 cm以上
			B2	5.8	堰高さ：8 cm以上 *1 ウラン取り扱い高さ：20 cm以上
	3階	第1種	C1-1	15.2	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 堰高さ：16 cm以上 ウラン取り扱い高さ：20 cm以上 分電盤：16 cm以上
				C1-2	4.0
		第2種	C2	7.4	分電盤：8 cm以上
	4階	第2種	D2	6.1	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 堰高さ：8 cm以上 気体廃棄設備高さ：7.5 cm以上 分電盤：7 cm以上
第1廃棄物貯蔵棟	1階	第1種	E1	<1	扉：エアタイト扉（PAT仕様） 堰高さ：5.5 cm以上 気体廃棄設備高さ：12 cm以上 分電盤：5 cm以上 床開口部グレーチング：流路断面積 0.20 m <sup>2</sup> 以上
	中2階	第2種	F2	<3	気体廃棄設備高さ：6 cm以上 分電盤：5 cm以上
	2階	第2種	G2	<3	気体廃棄設備高さ：11 cm以上 分電盤：5 cm以上

\*1 B2 から第2集合体保管室への流出を防止する。

## 6. 地下貯槽ピット部の建築躯体の損傷の有無について

### 6. 1 第2加工棟

地下貯槽ピットに溢水の流入が生じた場合、地下貯槽ピットを構成する基礎スラブ、基礎はりに水圧が作用するが、基礎スラブについては支持地盤から上向きに接地圧が作用している状態に対して水圧で下向きに押し返すことになるため、基礎スラブの曲げ応力度は小さくなる。また、基礎ばりについては、はり幅 $\square\square\square$ mm、はり成 $\square\square\square$ mmの剛性の高い断面であり、はり下端は基礎スラブで、はり上端は1階床スラブで変形を拘束しており、水圧による曲げによって損傷するものではないことから、地下貯槽ピット部の建築躯体に損傷は生じない。

### 6. 2 第1廃棄物貯蔵棟

地下貯槽ピットに溢水の流入が生じた場合、地下貯槽ピットを構成する床、壁に水圧が作用するが、地盤から作用している土圧を水圧が逆向きに押し返すことになり、躯体に作用する外力が相殺され、長期荷重よりも小さくなることから、地下貯槽ピット部の建築躯体に損傷は生じない。

溢水源となる容器類の溢水量

【第2加工棟】

溢水防護 区域	設置場所	容器	種別	個数	容量 (m <sup>3</sup> )	備考
A1-1	第2-1混合室 第2-1ペレット室	空調ドレン廃水タンク	一般	3	0.30	—
		連続焼結炉(炉体) *1	認可	1	0.02	—
		センタレス循環水タンク	認可	1	0.02	—
		研削屑回収釜	認可	1	0.02	—
		凝集沈殿槽	認可	4	1.70 *2	堰を設けた区域(液溜③ 容積: 8.9 m <sup>3</sup> )に設置。 *3
		ろ過水槽	認可	2	0.40 *2	
		処理水槽	認可	4	1.00 *2	
	考慮する溢水の合計				0.36	
	第2-2混合室 第2-2ペレット室	空調ドレン廃水タンク	一般	2	0.20	—
		センタレス研削液タンク	認可	1	0.01	—
		連続焼結炉(炉体)	認可	1	0.02	—
		流しタンク	認可	1	0.18	堰を設けた区域(液溜③ 容積: 8.9 m <sup>3</sup> )に設置。 *3
		循環水タンク1	認可	1	0.01 *2	
		循環水タンク2	認可	1	0.02 *2	
研削液回収釜		認可	1	0.02 *2		
考慮する溢水の合計				0.23	→0.30として評価	
A1-2	洗濯室	洗濯機水槽	一般	4	0.50	—
		考慮する溢水の合計				0.50
A1-3	第2廃棄物処理室	集水槽No.1	認可	1	0.80	堰を設けた区域(液溜① 容積: 4.1 m <sup>3</sup> )に設置。
		凝集槽	認可	1	0.24	
		凝集沈殿槽	認可	1	1.50	
		沈殿槽	認可	1	0.40	
		薬剤タンク	認可	2	0.40	
		タンクNo.1	認可	1	0.14	
		タンクNo.2	認可	1	0.10	
		集水槽No.2	認可	1	0.50	堰を設けた区域(液溜② 容積: 1.2 m <sup>3</sup> )に設置。
考慮する溢水の合計				4.10	→4.10として評価	
B1	第2-1燃料棒加工室	脱ガス炉 チャンバ *1	認可	5	0.10	—
		考慮する溢水の合計				0.10
B2	第2部品室	フィルム現像処理槽	一般	1	0.07	—
		現像液・定着液タンク	一般	2	0.16	—
		純水装置給水タンク	一般	1	0.20	—
		純水加熱槽	一般	1	0.20	—
		部品洗浄設備	一般	1	0.33	—
		考慮する溢水の合計				0.96
C1-1	第2分析室	廃液処理設備	認可	1	0.08	堰を設けた区域(液溜④ 容積: 1.1 m <sup>3</sup> )に設置。
		スクラパー	認可	1	1.00	
		流しシンク水槽	認可	1	0.07	—
		機器冷却水循環装置	一般	8	0.10	—
		考慮する溢水の合計				1.25
	第2開発室	廃液処理設備	認可	1	0.15	—
		流しシンク水槽	認可	1	0.10	—
		機器冷却水循環装置	一般	2	0.35	—
		研磨機	認可	2	0.04	—
		センタレス研削盤	認可	1	0.03	—
		考慮する溢水の合計				0.67
	—	屋上	冷温水高置水槽 *1	一般	1	0.32
消火栓高置水槽 *1			認可	1	0.32	—
考慮する溢水の合計						0.64

\*1 配管と接続されて配管システムの一部となっているため、配管破断時の溢水量に含んで評価する。

\*2 堰内のため、周囲の区域への漏水はないとする。

\*3 堰を設けた区域は、第2-1ペレット室及び第2-2ペレット室に跨っており、一つの液溜(8.9 m<sup>3</sup>)とする。

【第1 廃棄物貯蔵棟】

溢水防護 区域	設置場所	容器	種別	個数	容量 (m <sup>3</sup> )	備考
E1	W1 廃棄物処理室	凝集沈殿槽	認可	1	0.49	堰を設けた区域（液溜⑤ 容積：5.4 m <sup>3</sup> ）に設置。
		薬剤タンク	認可	2	0.31	
		タンク No. 1	認可	1	0.37	
		タンク No. 2	認可	2	1.08	
		タンク No. 3	認可	1	0.22	
		湿式除染機	認可	1	0.13	
		水洗除染タンク	認可	1	0.26	
		焼却炉ジャケット	認可	1	1.10	
		考慮する溢水の合計				4.42



## 遮水板及び防水カバーによる被水防止設計

本資料では、付属書類 9-1 に記載した加工施設内における溢水に対する被水対策のうち、遮水板及び防水カバーによる被水防止設計について示す。

### 1. 遮水板及び防水カバーの設計

被水対策は防護対象となる設備の構造のほか、溢水源との距離や位置関係を考慮して遮水板又は防水カバー、あるいはこれらの組み合わせにより行う。

遮水板又は防水カバーによる被水対策の設計内容を下記に示す。


#### (1) 遮水板

遮水板による被水対策は、柔軟性のあるシートを配管に巻き付け熱溶着により固定し、配管の周方向を被覆することにより行う（添説-1-1 図）。

遮水板による被水対策は、配管の腐食等によるピンホールや亀裂に伴い生じる飛散距離の大きい飛水から防護することを主目的としている。このため、地震等によって遮水板により被覆している配管自体が破断するような事象に対しての機能維持を期待せず、配管と同じ耐震重要度分類として扱う。なお、遮水板の材質には火災時の延焼を防止するため、建築基準法第 2 条第 9 号及び同法施行令第 108 条の 2 の規定に適合する不燃材料を使用する。

#### (2) 防水カバー

防水カバーによる被水対策は、防護対象とする設備の開口部に金属製のカバーを設けることにより行う。制御盤等の開口部やモータへの設置に当たっては、排熱等の機能を阻害しないよう配慮し設計を行う。防水カバーは、防護対象設備と同じ耐震重要度分類とする。



添説-1-1 図 遮水板の固定方法

## 2. 被水防護対象設備の設定

付属書類 9-1 に記載した加工施設内における溢水に対する設計の基本方針では、被水対策としてウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計としている。

- (a) 臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器において、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所については、配管側に遮水板又は設備側に防水カバーを設置する。更に、浸水防止の確実性を高めるため、第2ラインの粉末混合機及び供給瓶については、多重の対策とする。(付属書類 9-2 基本方針書)
- (b) 被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤において、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。
- (c) 閉じ込めの機能の維持のため、気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフィルタにおいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。
- (d) 被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より高い位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する又は電源を遮断する措置を講じる。
- (e) 上記(a)～(d)の被水対策のうち、防水カバー又は遮水板を設置する場合において、溢水源となる配管系統が上水、循環冷却水(連続焼結炉)、循環冷却水(一般)、循環冷却水(焼却炉)のいずれか<sup>\*</sup>に該当する場合、その配管系統に手動の遮断弁を設置することにより防護対象設備が被水する時間を制限し、防水カバー又は遮水板による被水防止対策の確実性を高める設計とする。この遮断弁の耐震重要度分類は防護対象設備と同類とする。

※当該配管系統は多量の水源を建物外に有しているため、漏水を隔離するまで被水が継続する系統である。なお、これら系統の溢水量の評価においては、漏水の隔離時間を考慮して最大溢水量を設定する(付属書類 9-1 3.4 参照)。

本申請の第2加工棟及び第1廃棄物貯蔵棟の設備・機器に対し、以下の考え方により防護対象設備を設定した。

- (1) 基本方針(a)の粉末状のウランを取り扱う設備・機器については、焼却設備 焼却炉の囲い式フードに被水し水の侵入のおそれのある開口部(給気口)があるため、被水対策として金属製の防水カバーを設置する。また、浸水防止の確実性を高めるための更なる多重対策を行う対象としている粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機及び供給瓶 No. 2-1 供給瓶を遮水板又は防水カバーによる防護対象設備とする。なお、防水カバーは粉末混合機及び供給瓶の投入口を設けている、粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機及び粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフトに設置する。
- (2) 基本方針(b)の連続焼結炉の電気・計装盤については、連続焼結炉 No. 2-1 の運転及び制御に必要な動力盤、トランス盤、制御盤を対象とする。このうち、トランス盤について

は、被水し水の侵入のおそれのある開口部はなく、被水対策を必要としないことを確認している。

- (3) 基本方針(c)の気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフィルタについては、負圧維持の観点から局所排風機の制御盤及びこれらのモータ、閉じ込めの観点から全てのフィルタユニットを防護対象とする。局所排風機の制御盤及びモータについては、溢水源となる配管との位置関係、構造等を考慮し、遮水板による被水対策のみで十分と判断している。なお、これらの一部には配管破断による被水が考えられるものがあるが、当該モータについては屋外仕様（防水仕様）となっていること、制御盤については開口部が上部から水が侵入しにくい構造となっていることから防水カバーの設置は不要であることを確認している。また、フィルタユニットについては、被水し水の侵入のおそれのある開口部はないことから被水対策を必要としない。なお、気体廃棄設備 No. 1 のフィルタユニットを設置している第2フィルタ室、気体廃棄設備 No. 2 の排風機 No. 2 を設置しているW 1 - 1 排風機室には被水源はない。また、気体廃棄設備 No. 2 の排風機 No. 3～排風機 No. 6 を設置しているW 1 - 2 排風機室には被水源はないが、隣室の第1 廃棄物貯蔵室に被水源があることから、これを考慮する。
- (4) 基本方針(d)の被水し水の侵入のおそれのあるウランを取り扱う設備・機器の電気・計装盤については、漏電遮断器を電気・計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに電源を遮断する措置を講じることから、防水カバーによる被水防止対策は行わない。

防護対象設備と当該設備の被水対策を添説-1-1表に示す。

添説-1-1表 防護対象設備

設備名	設置場所	被水源の配管系統	被水対策の要否			
			遮水板	防水カバー	遮断弁	
粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	第2加工棟	空調ドレン水 消火水	要	要	不要	
供給瓶 No. 2-1 供給瓶	第2-2混合室		要	要		
連続焼結炉 No. 2-1	動力盤	第2加工棟 第2-2ペレット室	循環冷却水(連続焼結炉)	不要	要	要
	トランス盤		不要	不要 <sup>(1)</sup>		
	制御盤		不要	要		
気体廃棄設備 No. 1	排風機 (305-F)	第2加工棟 第2排風機室	循環水(空調)	要	不要 <sup>(2)</sup>	要
	排風機 (306-F)		要	不要 <sup>(2)</sup>		
	排風機 (308-F)		要	不要 <sup>(2)</sup>		
	制御盤		要	不要 <sup>(1)</sup>		
	フィルタユニット (FU-401)	第2加工棟 第2フィルタ室	無	—	—	不要
	フィルタユニット (FU-402)			—	—	
	フィルタユニット (FU-403)			—	—	
	フィルタユニット (FU-404)			—	—	
	フィルタユニット (FU-405)			—	—	
	フィルタユニット (FU-406)			—	—	
フィルタユニット (FU-407)	—			—		
フィルタユニット (FU-408)	—			—		
気体廃棄設備 No. 2	No. 2 排風機	第1廃棄物貯蔵棟 W1-1排風機室	無	—	—	不要
	制御盤			—	—	
	No. 3 排風機	第1廃棄物貯蔵棟 W1-2排風機室	循環冷却水(焼却炉)	要	不要 <sup>(3)</sup>	要
	No. 4 排風機			要	不要 <sup>(3)</sup>	
	No. 5 排風機			要	不要 <sup>(3)</sup>	
	制御盤			不要 <sup>(3)</sup>	不要 <sup>(3)</sup>	
	No. 1 フィルタユニット	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	循環冷却水(焼却炉)	不要	不要 <sup>(1)</sup>	不要
	No. 2 フィルタユニット			不要	不要 <sup>(1)</sup>	
	No. 5 フィルタユニット			不要	不要 <sup>(1)</sup>	
	No. 8 フィルタユニット			不要	不要 <sup>(1)</sup>	
No. 3 フィルタユニット	不要			不要 <sup>(1)</sup>		
No. 4 フィルタユニット	不要	不要 <sup>(1)</sup>				
焼却設備	焼却炉	第1廃棄物貯蔵棟 W1廃棄物処理室	循環冷却水(焼却炉)	不要	要	要

(1)構造上開口部を有しない又は被水し水の侵入のおそれのある開口部がない

(2)防水仕様(屋外用)を使用している

(3)被水源から離れており、被水のおそれがない

3. 被水対策に遮水板及び防水カバーの性能、個数、設置場所、基本図面

遮水板及び防水カバーの基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図面について、添説－１－２表に示す。

添説－１－２表 遮水板及び防水カバーの基本仕様

	設置箇所	仕様表	添付図
防水 カバー	{2044} 粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機	表ハ－２ P 設－３－１ 表リ－他－１	図ハ－２ P 設－３－１ (４)
	{2047} 粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフト	表ハ－２ P 設－５－１ 表リ－他－１	図ハ－２ P 設－５－１ (４)
	{2064} 連続焼結炉 No. 2-1	表ハ－２ P 設－１ ３－１ 表リ－他－１	図ハ－２ P 設－１ ３－１ (１ ５) 図ハ－２ P 設－１ ３－１ (１ ６)
	{6138} 焼却設備 焼却炉	表ト－W １ 設－５－１ 表リ－他－１	図ト－W １ 設－５－１－１ (２)
遮水板	{1002} 第 2 加工棟 第 2－２ 混合室 第 2－２ ペレット室	追第 4 次 表ハ－２－１ 表ハ－２ P 設－３－２ 表ハ－２ P 設－６－１	図リ－他－１ ３ (１) 図リ－他－１ ３ (３)
	{1002} 第 2 加工棟 第 2 排風機室	追第 4 次 表ハ－２－１ 表ト－２ P 設－２－１ 表ト－２ P 設－２－２ 表ト－２ P 設－２－３ 表ト－２ P 設－２－４	図リ－他－１ ３ (１) 図リ－他－１ ３ (３)
	{1002} 第 1 廃棄物貯蔵棟 第 1 廃棄物貯蔵室	表ト－W １ 建－１ 表ト－W １ 設－２－１	図リ－他－１ ３ (２) 図リ－他－１ ３ (３)

付属書類 9-2 加工施設内における溢水に対する臨界防止設計に関する基本方針書

1. 臨界防止設計
2. 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面
3. 溢水の影響
  3. 1 形状寸法、幾何学的形状の制限について
  3. 2 質量の制限について
  3. 3 減速条件の管理について
  3. 4 水の侵入防止の設計及び管理並びに没水及び浸水の影響評価について

## 1. 臨界防止設計

粉末状のウラン、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機器は、以下に示すとおり、没水しても未臨界を維持するように設計する。

(減速条件を管理しない設備・機器)

- ・粉末状のウランを形状寸法、幾何学的形状（容積を含む）又は質量を制限して取り扱う設備・機器は、粉末状のウランが水没状態であっても臨界に達するおそれのない設計とする。
- ・ペレットを取り扱う設備・機器は、ペレットが水没状態であっても臨界に達するおそれのない設計とする。
- ・燃料棒又は燃料集合体を取り扱う設備・機器は、燃料棒及び燃料集合体が水没状態であっても臨界に達するおそれのない設計とする。

(減速条件を管理する設備・機器)

- ・粉末状のウランを取り扱う設備・機器は、設備・機器が水没状態であっても臨界に達するおそれのない設計とする。

## 2. 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面

本申請において防護対象設備とする設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図面について、表1に示す。



表1 設備・機器の仕様表及び添付図

設備・機器		仕様表	添付図
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト		表ハ-2 P設-2-1	図ハ-2 P設-2-1
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機		表ハ-2 P設-2-2	図ハ-2 P設-2-2
粉末混合機 No.2-1 粉末投入機		表ハ-2 P設-3-1	図ハ-2 P設-3-1
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機		表ハ-2 P設-3-2	図ハ-2 P設-3-2
粉末搬送機 No.2-1	粉末搬送容器	表ハ-2 P設-4-1	図ハ-2 P設-5-1
	粉末搬送容器昇降リフト	表ハ-2 P設-5-1	図ハ-2 P設-5-1
供給瓶 No.2-1	供給瓶	表ハ-2 P設-6-1	図ハ-2 P設-6-1
プレス No.2-1		表ハ-2 P設-7-1	図ハ-2 P設-7-1
焙焼炉 No.2-1	研磨屑乾燥機	表ハ-2 P設-8-1	図ハ-2 P設-8-1
	破砕装置	表ハ-2 P設-8-2	図ハ-2 P設-8-2
	粉末取扱フード	表ハ-2 P設-8-3	図ハ-2 P設-8-3
	粉末取扱機	表ハ-2 P設-9-1	図ハ-2 P設-9-1
	焙焼炉	表ハ-2 P設-9-2	図ハ-2 P設-9-2
計量設備架台 No.4		表ハ-2 P設-10-1	図ハ-2 P設-10-1
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置	圧粉ペレット搬送部	表ハ-2 P設-11-1	図ハ-2 P設-11-1
	圧粉ペレット採取部	表ハ-2 P設-11-2	図ハ-2 P設-11-2
	圧粉ペレット移載部	表ハ-2 P設-11-3	図ハ-2 P設-11-3
焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置	ボート搬送装置部	表ハ-2 P設-11-4	図ハ-2 P設-11-4
	段積装置部	表ハ-2 P設-11-5	図ハ-2 P設-11-5
有軌道搬送装置		表ハ-2 P設-12-1	図ハ-2 P設-12-1
連続焼結炉 No.2-1		表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13
焼結ボート置台	焼結ボート置台部	表ハ-2 P設-14-1	図ハ-2 P設-14-1
	焼結ボート解体部	表ハ-2 P設-14-2	図ハ-2 P設-14-2
ペレット搬送設備 No.2-1	ペレット移載部	表ハ-2 P設-15-1	図ハ-2 P設-15-1
	SUSトレイ搬送部	表ハ-2 P設-15-2	図ハ-2 P設-15-2
	SUSトレイ保管台部	表ハ-2 P設-15-3	図ハ-2 P設-15-3
センタレス研削装置 No.2-1	ペレット供給機	表ハ-2 P設-16-1	図ハ-2 P設-16-1
	センタレス研削盤	表ハ-2 P設-16-2	図ハ-2 P設-16-2
	ペレット乾燥機	表ハ-2 P設-16-3	図ハ-2 P設-16-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置	ペレット検査台部	表ハ-2 P設-17-1	図ハ-2 P設-17-1
	ペレット移載部	表ハ-2 P設-17-2	図ハ-2 P設-17-2
	ペレット採取部	表ハ-2 P設-17-3	図ハ-2 P設-17-3
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置	波板搬送コンベア No.1部	表ハ-2 P設-18-1	図ハ-2 P設-18-1
	波板搬送コンベア No.2部	表ハ-2 P設-18-2	図ハ-2 P設-18-1
	目視検査部	表ハ-2 P設-18-3	図ハ-2 P設-18-3
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置	入庫前コンベア部	表ハ-2 P設-18-4	図ハ-2 P設-18-4
	波板移載部	表ハ-2 P設-18-5	図ハ-2 P設-18-5
センタレス研削装置 No.2-1	研磨屑回収装置	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	研削液タンク	表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1
	配管	表ハ-2 P設-19-2	図ハ-2 P設-19-2
計量設備架台 No.7		表ハ-2 P設-20-1	図ハ-2 P設-20-1
ペレット検査台 No.1		表ハ-2 P設-21-1	図ハ-2 P設-21-1
焙焼炉 No.2-1 運搬台車		表ハ-2 P設-22-1	図ハ-2 P設-22-1
スクラップ保管ラック F型運搬台車		表ハ-2 P設-23-1	図ハ-2 P設-23-1
ペレット運搬台車 No.3		表ハ-2 P設-24-1	図ハ-2 P設-23-1
X線透過試験機 No.1		表ニ-2 P設-2-1	図ニ-2 P設-2-1

設備・機器		仕様表	添付図
ヘリウムリーク試験機 No. 1	トレイ挿入部	表ニ-2 P 設-3-1	図ニ-2 P 設-3-1
	ヘリウムリーク試験部	表ニ-2 P 設-3-2	図ニ-2 P 設-3-2
燃料棒検査台 No. 1	燃料棒移送 (B) 部	表ニ-2 P 設-4-1	図ニ-2 P 設-4-1
	石定盤部	表ニ-2 P 設-4-2	図ニ-2 P 設-4-2
	燃料棒移送 (C) 部	表ニ-2 P 設-4-3	図ニ-2 P 設-4-3
燃料棒搬送設備 No. 4	ストックコンベア (1) 部	表ニ-2 P 設-5-1	図ニ-2 P 設-5-1
	燃料棒移載 (3) 部	表ニ-2 P 設-5-2	図ニ-2 P 設-5-2
燃料棒搬送設備 No. 5	燃料棒移載 (4) 部	表ニ-2 P 設-6-1	図ニ-2 P 設-6-1
	燃料棒置台 (1) 部	表ニ-2 P 設-6-2	図ニ-2 P 設-6-2
	燃料棒置台 (2) 部	表ニ-2 P 設-6-3	図ニ-2 P 設-6-3
	燃料棒コンベア (1) 部	表ニ-2 P 設-6-4	図ニ-2 P 設-6-4
	燃料棒コンベア (2) 部	表ニ-2 P 設-6-5	図ニ-2 P 設-6-5
燃料棒搬送設備 No. 6	燃料棒移載 (5) 部	表ニ-2 P 設-7-1	図ニ-2 P 設-7-1
	ストックコンベア (2) 部	表ニ-2 P 設-7-2	図ニ-2 P 設-7-2
	燃料棒移載 (6) 部	表ニ-2 P 設-7-3	図ニ-2 P 設-7-1
組立機 No. 1 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P 設-2-1	図ホ-2 P 設-2-1
組立機 No. 2 燃料棒挿入装置 (1)		表ホ-2 P 設-2-2	図ホ-2 P 設-2-1
組立機 No. 1	組立定盤部	表ホ-2 P 設-3-1	図ホ-2 P 設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P 設-3-2	図ホ-2 P 設-3-1
組立機 No. 2	組立定盤部	表ホ-2 P 設-4-1	図ホ-2 P 設-3-1
	スウェーピング部	表ホ-2 P 設-4-2	図ホ-2 P 設-3-1
燃料集合体取扱機 No. 1		表ホ-2 P 設-5-1	図ホ-2 P 設-5-1
堅型定盤 No. 1		表ホ-2 P 設-6-1	図ホ-2 P 設-6-1
燃料集合体外観検査装置 No. 1		表ホ-2 P 設-7-1	図ホ-2 P 設-7-1
立会検査定盤 No. 1	燃料棒移送 (D) 部	表ホ-2 P 設-8-1	図ホ-2 P 設-8-1
	石定盤部	表ホ-2 P 設-8-2	図ホ-2 P 設-8-2
	燃料棒移送 (E) 部	表ホ-2 P 設-8-3	図ホ-2 P 設-8-3
2 ton 天井クレーン No. 1		表ホ-2 P 設-9-1	図ホ-2 P 設-9-1
2.8 ton 天井クレーン		表ホ-2 P 設-10-1	図ホ-2 P 設-10-1
燃料棒運搬台車 No. 1		表ホ-2 P 設-11-1	図ホ-2 P 設-11-1
スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-2-1	図ヘ-2 P 設-2-1
スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-3-1	図ヘ-2 P 設-3-1
スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-4-1	図ヘ-2 P 設-4-1
ペレット保管ラック D 型 No. 2-1		表ヘ-2 P 設-5-1	図ヘ-2 P 設-5-1
ペレット搬送設備 No. 3	ペレット保管箱台車	表ヘ-2 P 設-6-1	図ヘ-2 P 設-6-1
	ペレット保管箱台車 No. 1	表ヘ-2 P 設-6-2	図ヘ-2 P 設-6-2
	ペレット保管箱台車 No. 2	表ヘ-2 P 設-6-3	図ヘ-2 P 設-6-3
ペレット搬送設備 No. 4	ペレットリフター	表ヘ-2 P 設-7-1	図ヘ-2 P 設-7-1
	ペレット保管箱受台	表ヘ-2 P 設-7-2	図ヘ-2 P 設-7-2
ペレット保管ラック E 型リフター		表ヘ-2 P 設-8-1	図ヘ-2 P 設-8-1
分析試料保管棚		表ヘ-2 P 設-11-1	図ヘ-2 P 設-11-1
開発試料保管棚		表ヘ-2 P 設-12-1	図ヘ-2 P 設-12-1

### 3. 溢水の影響

臨界防止設計において核的制限値として考慮する形状寸法、幾何学的形状、質量、減速条件に対し、各々が溢水により受ける影響は、以下の表2のとおり整理できる。

表2 形状寸法、幾何学的形状、質量、減速条件に対する溢水の影響

核的制限値	溢水の影響	
	減速条件を管理しない設備・機器	減速条件を管理する設備・機器
形状寸法、幾何学的形状	没水により、設備・機器の形状が変化しないため、ウランに対する形状寸法、幾何学的形状は影響を受けない。	
質量	ウラン取扱い中の設備・機器の没水時には、追加のウラン投入は行わないため、没水により質量は影響を受けない。	
減速条件	没水によるウランの減速条件への影響は、臨界安全評価において考慮済みであり影響を受けない。	水密構造とし、没水したとしても浸水しない対策をとることによりウランの減速条件が影響を受けることがない設計とする、又は浸水して減速条件が影響を受けたとしても臨界に達しない設計とする。

粉末状のウラン、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機器について、これらの影響を考慮して臨界評価を行った結果を表3-1から表3-4に示す。これらの設備・機器は、以下のとおり没水しても臨界に達するおそれのない設計であり、溢水に対する新たな安全対策を必要としない。

- ・粉末状のウランを取り扱う設備・機器のうち、減速条件を管理するため水密構造とした設備・機器は、没水時にも減速条件は影響を受けない。また没水時も形状寸法、幾何学的形状及び質量は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界に達するおそれはない。
- ・粉末状のウランを取り扱う設備・機器のうち取り扱うウランの質量が少ない場合や形状寸法、幾何学的形状を制限するもの、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機器は、没水による浸水を考慮した設計を行っている。また没水時にも形状寸法及び質量は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界に達するおそれはない。

各工程の臨界防止設計、水の侵入防止の設計及び管理、並びに没水及び浸水の影響評価は、以下のとおりである。

#### 3. 1 形状寸法、幾何学的形状の制限について

核的制限値として形状寸法又は幾何学的形状を設定する場合、粉末状のウランやペレットの場合は、設備・機器の形状によってウランの存在する領域を制限し、また、燃料棒や燃料集合体の場合は、それ自体の幾何学的形状と設備・機器の構造によってウランの存在する領域を制限する（表3-1の設備・機器、表3-2の設備・機器のうち粉末搬送機 No. 2-1 粉

末搬送容器及び供給瓶 No. 2-1（下部の粉末取出配管）、表 3-3 の設備・機器及び表 3-4 の設備・機器のうちセンタレス研削装置 No. 2-1（配管）、センタレス研削装置 No. 2-1（研磨屑回収装置、研削液タンク）。

### 3. 2 質量の制限について

設備・機器の形状寸法の制限が困難な場合は、核的制限値として取り扱うウランの質量を制限する（表 3-2 の設備・機器のうち粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器及び供給瓶 No. 2-1（下部の粉末取出配管）以外、及び表 3-4 の設備・機器のうちセンタレス研削装置 No. 2-1（配管）配管、センタレス研削装置 No. 2-1（研磨屑回収装置、研削液タンク）以外）。

本加工施設において取り扱うウランは、事業所外からの搬入に先立って、材料証明書により濃縮度、減速条件、核種含有量等の受入仕様を満たしていることを確認する。

粉末入荷開梱工程において、粉末保管容器に収納し入荷した粉末状のウランは、秤量器により質量を測定し粉末保管容器ごとにウラン量を登録して管理する。

ウラン量を登録した粉末保管容器の粉末状のウランを粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機に投入することによって、質量による制限を担保するが、更に、粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機に設置した秤量器による計測値が設定値を超えるとインターロックが働き投入口の閉じ込め弁が閉じる構造により、質量による制限を担保する。粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機から供給瓶 No. 2-1 供給瓶へは粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器、粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフトにより粉末状のウランを搬送するが、供給瓶 No. 2-1 供給瓶においても粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機と同様のインターロックにより質量による制限を担保する（粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器昇降リフトは搬送用機器であり、核的制限値はない）。

焙焼炉 No. 2-1 破碎装置、焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フードについては、粉末状のウランを粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、核的制限値逸脱を防止する自動錠機構を持つ管理システムにより質量制限を担保する。

分析試料保管棚、分析試料保管棚以外の分析設備全体、開発試料保管棚、及び開発試料保管棚以外の実験設備全体については、ウランを粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、挿入後のウラン量が核的制限値内であることを挿入する前に照会し取り扱う管理とすることにより、質量制限を担保する。

焙焼炉 No. 2-1 運搬台車（研磨屑又は粉末スクラップ）については、センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤にて研削するペレットの個数を計測し、規定の数量に達するとセンタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤の供給コンベア及びペレットを供給しているセンタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機からのペレット供給を停止する研削個数超過防止インターロックによって、質量制限値未満のウランを収納した研磨屑回収釜をセンタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置から回収し焙焼炉 No. 2-1 運搬台車で運搬することにより質量制限を担保する。焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機については質量制限を担保した焙焼炉 No. 2-1 運搬台車を用いて運搬した研磨屑を挿入することにより、質量制限を担保する。

### 3. 3 減速条件の管理について

粉末入荷開梱工程及び粉末調整工程の表 3-1 の設備・機器及び表 3-2 の設備・機器のうち供給瓶 No. 2-1（下部の粉末取出配管）以外の設備・機器が、減速条件を管理する設備・

機器に該当する。

粉末状のウランの減速条件を管理する指標を H/U とし、H/U=1 を上限に設定する。

H/U=1 を粉末状のウランの水分含有量に換算すると約 3 wt%に相当し、実績値の最大 0.5 wt%に比較して十分に大きい。なお、粉末状のウランの取扱いの実績により、工程でのウランの水分含有量の変動は 1.5 wt%未満であり、粉末状のウランの水分含有量が工程中に多少変動したとしても、H/U=1 を逸脱することがない。本加工施設の場合は、ペレットを研磨し研磨屑を回収する工程以外の主要な工程は全て乾式工程である。

粉末入荷開梱工程においては、粉末状のウランを水密性を有する粉末保管容器に収納して取り扱い、水の侵入防止を確実にすることで、減速条件の制限を満足した状態を維持する。更に H/U $\leq$ 1 を維持するため、以下の措置を行う。

- ・粉末入荷開梱工程から粉末調整工程の投入口（粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機）へ粉末状のウランを投入するまで粉末保管容器の開封は行わない。
- ・粉末状のウランを粉末調整工程に投入して以降は水密性を有する設備・機器<sup>\*</sup>により粉末状のウランを取り扱う。

※粉末保管容器と同様の水密検査、又は気密検査により、同等の性能を確認

圧縮成型工程、焼結研磨工程、挿入・溶接工程、燃料集合体組立工程等（表 3-3 及び表 3-4）は減速条件を管理しない設備・機器とする。

### 3. 4 水の侵入防止の設計及び管理並びに没水及び浸水の影響評価について

減速条件を管理する設備・機器は、前述のとおり粉末調整工程の主要な設備・機器である。これらの設備・機器に対し没水及び浸水の臨界への影響を評価した。その結果、これらの設備・機器は、以下のように没水及び浸水におけるウランの減速条件の影響を考えたとしても臨界に達するおそれはない。

- ・没水及び浸水を想定した減速条件とする設備・機器

粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機と供給瓶 No. 2-1 供給瓶以外の設備・機器は、粉末状のウランへの浸水を考慮した臨界計算で確認した結果により、臨界に達するおそれはない。

- ・浸水防止対策により被水・没水を想定した減速条件とする設備・機器

粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機と供給瓶 No. 2-1 供給瓶は、いずれも水の侵入を防止する対策を踏まえて減速条件を管理した粉末状のウランを取り扱う。これにより、通常時及び溢水時において粉末状のウランと水が接触するおそれはない。

更に、浸水防止の確実性を高めるため、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて、以下に示す多重の対策とする。

〔第 2 ライン 粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機〕

- ①設備・機器の本体及び配管部は耐震重要度分類第 1 類とし、1.0 G の水平地震力に対して弾性範囲となる設計とする。したがって、形状寸法は地震による影響を受けるおそれ

はない。

- ②火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり得る可燃物を少なくする。
- ③当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。
- ④没水による当該設備・機器への水の侵入を防止するため、当該設備・機器の設置場所は溢水評価による没水高さよりも高い位置とする。
- ⑤ウラン取り扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は水密バルブとする。
- ⑥溢水による被水を防止するため、粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機より低い位置の溢水源となり得る配管に遮水板を設置する。
- ⑦ウランの投入側の閉じ込め弁への被水を防止するため、ウラン投入時以外は、閉じ込め弁の上部に蓋を設置する。
- ⑧万一の溢水に対しても水の侵入を防止するため、投入口の漏水検知により投入側の閉じ込め弁を閉止する構造とする。
- ⑨ウランの投入側の閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を極力低減するため、ウラン投入時の閉じ込め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能を持つフットペダル式とし、ウラン投入時のみ作業者によって閉じ込め弁を開放する構造とする。
- ⑩火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め弁と投入口の蓋を閉じる。

〔第2ライン 供給瓶 No. 2-1 供給瓶〕

- ①設備・機器の本体及び配管部は耐震重要度分類第1類とし、1.0 G の水平地震力に対して弾性範囲となる設計とする。したがって、形状寸法は地震による影響を受けるおそれはない。
- ②火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり得る可燃物を少なくする。
- ③当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。
- ④没水による当該設備・機器への水の侵入を防止するため、当該設備・機器の設置場所は溢水評価による没水高さよりも高い位置とする。
- ⑤ウラン取り扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は水密バルブとする。

- ⑥溢水による被水を防止するため、供給瓶 No. 2-1 供給瓶より低い位置の溢水源となり得る配管に遮水板を設置する。
- ⑦粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器により供給瓶 No. 2-1 供給瓶へのウランを搬送する際には、投入側の閉じ込め弁は粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器接続時にのみ弁が開く構造とすることで水密構造を開放しない。未接続時は被水による水の侵入を防止するため、更に接続部に蓋を設置する。
- ⑧火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁と接続部の蓋を閉じる。

これらの対策により溢水又は火災による水消火に対しても減速条件の制限を維持し、また没水時も形状寸法及び質量は影響を受けないため臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、設計基準事故及び設計基準を超える条件においても、臨界に達するおそれはない。

表 3 - 1 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（粉末入荷開梱工程、粉末搬出工程）

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
<p>貯蔵施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 粉末缶移載装置 No. 1-1</li> <li>・ 粉末缶移載装置 No. 1-2</li> <li>・ 粉末缶移載装置 No. 2-1</li> <li>・ 粉末缶移載装置 No. 2-2</li> <li>・ 粉末缶搬送コンベア No. 1</li> <li>・ 粉末缶搬送コンベア No. 2</li> <li>・ 原料搬送設備 No. 2</li> <li>・ 原料保管設備 E 型原料搬送設備</li> <li>・ 原料保管設備 D 型 No. 1</li> <li>・ 原料保管設備 E 型 No. 1</li> <li>・ スクラップ保管ラック D 型 No. 2-1</li> <li>・ スクラップ保管ラック E 型 No. 2-1</li> </ul>	<p>幾何学的形状 (粉末保管容器(保管容器 F 型)の個数、配列を制限する設備・機器の構造)</p>	<p><math>H/U \leq 1.0</math> (粉末保管容器内)</p>	<p>[幾何学的形状] 金属製の粉末保管容器を含む貯蔵施設の設備・機器 [減速条件] 粉末保管容器はパッキン付きの蓋をリングバンドで締め付ける水密構造とし、成績書により事前に <math>H/U \leq 1.0</math> を確認済みの粉末状のウランを収納する。粉末調整工程の投入口へ投入するまで開封せず <math>H/U \leq 1.0</math> を維持する。</p>	<p>未臨界 (<math>k_{eff} + 3\sigma &lt; 0.95</math>) [評価における減速条件] 粉末保管容器への水の侵入 (水密度 <math>1 \text{ g/cm}^3</math>) と粉末保管容器外部、設備・機器の没水の想定を含む水全反射条件とした。 [評価結果] 臨界計算の結果、臨界に達するおそれはないことを確認した。 ・ 臨界計算コード: KENO V. a</p>



表 3-2 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（粉末調整工程 第 2 ライン）

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
第 2 ライン ・粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶昇降リフト	幾何学的形状 （粉末保管容器の個数、 配列を制限する設 備・機器の構造）	$H/U \leq 1.0$ （粉末保管容 器内）	〔幾何学的形状〕粉末保管容器 4 個以下（粉末 缶移載機の粉末保管容器 1 個を含む）を積載し た粉末保管パレット 6 個以下を取り扱う構造 （粉末保管容器のウラン量は、1 個当たり 1.1 kgU235 以下）。  〔減速条件〕粉末状のウランを収納した水密構 造の粉末保管容器を開封せずに貯蔵施設から 出庫し取り扱う構造。	未臨界（ $keff+3\sigma < 0.95$ ） 〔評価における減速条件〕 粉末保管容器への水の侵入（水密度 1 g/cm <sup>3</sup> ）と粉末保管容器 外部、設備・機器の没水の想定を含む水全反射条件とした。 〔評価結果〕 粉末保管容器に収納した粉末状のウランの取扱いを踏まえて、 設備・機器の幾何学的形状、質量（粉末保管容器の個数及び配 列、内包するウラン量）と粉末保管容器への浸水を想定した減 速条件で臨界計算を実施した。その結果、臨界に達するおそれ はないことを確認した。 ・臨界計算コード：KENO V. a
第 2 ライン ・粉末缶搬送機 No. 2-1 粉末缶移載機		$H/U \leq 1.0$ （設備・機器 内）	〔幾何学的形状〕粉末保管容器 1 個を取り扱 い、搬送・投入する構造（粉末保管容器のウラ ン量は、1 個当たり 1.1 kgU235 以下）。  〔減速条件〕囲い式フード内において粉末保管 容器 1 個を取り扱い、 $H/U \leq 1.0$ 確認済みの粉 末状のウランを取り扱う構造。	
第 2 ライン ・粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 ・粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機 ・供給瓶 No. 2-1	質量 50 kgU235 以下	$H/U \leq 1.0$ （設備・機器 内）	〔質量〕設備・機器内の粉末状のウラン量（粉 末搬送機 No. 2-1 のウラン量を含む）が質量制 限值を超えないように、秤量器による計測値が 設定値を超えるとインターロックが働き投入 口の閉じ込め弁が閉じる構造。  〔減速条件〕 $H/U \leq 1.0$ 確認済みの粉末状のウ ランを、金属製の水密構造の設備・機器におい て取り扱う構造。	未臨界（ $keff+3\sigma < 0.95$ ） 〔評価における減速条件〕 水の侵入を防止する対策を踏まえ、臨界安全設計における評価 条件と同条件（ $H/U \leq 1.0$ 、水全反射）とした。 〔評価結果〕 溢水により減速条件、幾何学的形状、質量は影響を受けないた め、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界の おそれはない。 ・臨界計算コード：KENO V. a

表 3-2 臨界防止設計と溢水に対する評価結果 (続き) (粉末調整工程 第 2 ライン)

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
第 2 ライン ・ 粉末搬送機 No. 2-1	幾何学的形状 (容積) 50 L 以下	$H/U \leq 1.0$ (粉末搬送容器内)	[容積] 容積制限以下の粉末搬送容器により粉末状のウランを取り扱う構造 (粉末搬送機 No. 2-1 は粉末搬送容器 1 個を装備し、粉末搬送容器により粉末状のウランを粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機から供給瓶 No. 2-1 へ搬送するものである)。  [減速条件] $H/U \leq 1.0$ 確認済みの粉末状のウランを、金属製の粉末搬送容器により取り扱う構造。	未臨界 ( $keff+3\sigma < 0.95$ ) [評価における減速条件] 粉末搬送容器 (容積 33 L) への水の侵入 (水密度 $1 \text{ g/cm}^3$ ) と被水 (2.5 cm 水反射) [評価結果] 粉末搬送容器への浸水と被水を想定した減速条件と粉末搬送容器の幾何学的形状に基づいて臨界計算を実施した結果、臨界に達するおそれはないことを確認した。 ・ 臨界計算コード: KENO V. a
第 2 ライン ・ 供給瓶 No. 2-1 (下部の粉末取出配管)	形状寸法 (直径、長さ)	なし	[形状寸法] 粉末取出配管は金属製とし、最適な減速条件及び水反射の条件で $keff+3\sigma < 0.95$ となるように決定した直径及び長さの円筒形状の構造とする。	未臨界 ( $keff+3\sigma < 0.95$ ) [評価結果] 溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 ・ 臨界計算コード: KENO V. a

表 3-3 臨界防止設計と溢水に対する評価結果

(圧縮成型工程、焼結研磨工程、挿入・溶接工程、ペレット搬入・搬出工程、燃料棒搬入・搬出工程、燃料棒検査工程、燃料棒解体工程、燃料集合体組立・検査工程、燃料集合体梱包・出荷工程、燃料集合体解体工程、燃料集合体搬入工程)

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>・焼結炉搬送機 No. 2-1 圧粉ペレット搬送装置</li> <li>・ペレット搬送設備 No. 2-1</li> <li>・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置</li> <li>・ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置</li> <li>・ペレット搬送設備 No. 2-2 波板移載装置</li> <li>・スクラップ保管ラック F 型運搬台車</li> <li>・ペレット運搬台車 No. 3</li> <li>・センタレス研削装置 No. 2-1 (センタレス研削盤、ペレット乾燥機)</li> <li>・ペレット一時保管台</li> <li>・ペレット検査台 No. 1</li> <li>・ペレット検査装置 No. 5</li> <li>・ペレット編成挿入機 No. 1</li> <li>・ペレット編成挿入機 No. 2-1</li> <li>・ペレット保管ラック E 型リフター</li> <li>・第二端栓溶接設備 No. 1</li> <li>・X線透過試験機 No. 1</li> <li>・ヘリウムリーク試験機 No. 1</li> <li>・燃料棒検査台 No. 1</li> <li>・立会検査定盤 No. 1</li> <li>・組立機 No. 1 燃料棒挿入装置</li> <li>・組立機 No. 2 燃料棒挿入装置</li> <li>・燃料棒搬送設備</li> <li>・燃料棒解体装置 No. 1</li> <li>・燃料棒解体装置 No. 2</li> <li>・焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉</li> <li>・計量設備架台</li> </ul>	形状寸法 (厚さ 9.8 cm 以下)	なし	〔形状寸法〕金属製の設備・機器	未臨界 (TID-7016 Rev. 2 に基づく) [評価結果] 溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタレス研削装置 No. 2-1 (ペレット乾燥機)</li> <li>・燃料棒運搬台車 No. 1</li> </ul>	(直径 2.54 cm 以下の枝管の取扱い)	なし	〔形状寸法〕臨界安全ハンドブック第 2 版に示された制限値を設定し、ペレット一列又は燃料棒 1 本を取り扱う設備・機器で寸法を制限する。	未臨界 (臨界安全ハンドブック第 2 版に基づく) [評価結果] 溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。

表 3-3 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（続き）

（圧縮成型工程、焼結研磨工程、挿入・溶接工程、ペレット搬入・搬出工程、燃料棒搬入・搬出工程、燃料棒検査工程、燃料棒解体工程、燃料集合体組立・検査工程、燃料集合体梱包・出荷工程、燃料集合体解体工程、燃料集合体搬入工程）

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
・プレス No. 2-1	形状寸法 (厚さ)	なし	〔形状寸法〕 金属製の設備・機器	未臨界（臨界安全設計の臨界計算に基づく） 〔評価結果〕
・焼結炉搬送機 No. 2-1 ポート搬送装置 ・連続焼結炉 No. 2-1 ・有軌道搬送装置 ・焼結ポート置台 ・ペレット搬送設備 No. 2-1	形状寸法 (厚さ、幅)			溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 ・臨界計算コード：KENO V.a
・脱ガス設備 No. 1 ・燃料棒トレイ置台 ・組立機 No. 1 ・組立機 No. 2 ・燃料集合体取扱機 No. 1 ・2 ton 天井クレーン ・2.8 ton 天井クレーン ・縦型定盤 No. 1 ・燃料集合体外観検査装置 No. 1 ・ペレット保管ラック B 型 No. 1 ・ペレット保管ラック E 型 No. 2-1 ・燃料棒保管ラック B 型 No. 1 ・燃料棒保管ラック B 型 No. 2 ・燃料集合体保管ラック C 型 No. 1 ・燃料集合体保管ラック C 型 No. 2 ・燃料集合体保管ラック D 型 No. 1 ・スクラップ保管ラック F 型 No. 2-1 ・ペレット保管ラック D 型 No. 2-1 ・ペレット搬送設備 No. 3 ・ペレット搬送設備 No. 4	形状寸法 (厚さ、幅、ペレット保管箱、棒又は燃料集合体の所定の形状寸法と、配置については設備・機器の構造による)			

表 3-4 臨界防止設計と溢水に対する評価結果

(研磨屑乾燥工程、焙焼工程、破碎工程、分析工程、開発試験工程、その他の工程 (少量サンプルの取扱い))

設備・機器	核的制限値	減速条件	核的制限値の維持方法	溢水に対する臨界防止の評価結果
・センタレス研削装置 No. 2-1 (配管)	(直径 2.54 cm 以下の枝管の取扱い)	なし	[形状寸法] 臨界安全ハンドブック第 2 版に示された制限値を設定し、粉末状のウランを収納する配管で寸法を制限する。	未臨界 (臨界安全ハンドブック第 2 版に基づく) [評価結果] 溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。
・センタレス研削装置 No. 2-1 (研磨屑回収装置、研削液タンク)	幾何学的形状 (容積) 19 L 以下	なし	[容積] 金属製の設備・機器 研磨屑回収装置は所定の回転数以上とし、研磨屑回収後の研磨廃液ウラン濃度を推定臨界下限濃度以下とするために、所定の回転数未滿でセンタレス研削盤を停止するインターロックによる制限とする。	未臨界 (TID-7016 Rev. 2 に基づく) [評価結果] 溢水に対して幾何学的形状 (容積) は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。
・焙焼炉 No. 2-1 破碎装置 ・焙焼炉 No. 2-1 (粉末取扱フード、粉末取扱機)	質量 (均質 : 0.75 kgU235 以下、非均質 : 0.65 kgU235 以下)	なし	[質量] ウランを粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、核的制限値逸脱を防止する自動錠機構を持つ管理システム	未臨界 (TID-7016 Rev. 2 に基づく) [評価結果] 溢水に対して質量は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。
・分析試料保管棚 ・分析試料保管棚以外の分析設備全体 ・開発試料保管棚 ・開発試料保管棚以外の実験設備全体 ・計量設備架台		なし	[質量] ウランを粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、事前に核的制限値内であることを照会し解錠する管理とする。	
・焙焼炉 No. 2-1 (研磨屑乾燥機) ・焙焼炉 No. 2-1 運搬台車		なし	[質量] センタレス研削盤に研磨を停止する質量制限値逸脱防止機構を備え、質量制限値逸脱防止機構が作動しない研磨屑回収頻度で、質量制限値未滿のウランを研磨屑回収装置から回収する。	

付属書類 10 安全機能となるインターロックに関する基本方針書

1. 設計方針
  1. 1 概要
  1. 2 安全機能に関するインターロックの設計方針
    1. 2. 1 臨界防止に関するインターロックの設計方針
    1. 2. 2 閉じ込めに関するインターロックの設計方針
    1. 2. 3 火災爆発防止に関するインターロックの設計方針
    1. 2. 4 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計方針
2. 基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面
3. 安全機能となるインターロックの設計
  3. 1 臨界防止に関するインターロックの設計
  3. 2 閉じ込めに関するインターロックの設計
  3. 3 火災爆発防止に関するインターロックの設計
  3. 4 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計

## 1. 設計方針

### 1. 1 概要

本加工施設において、安全機能を有する施設には、誤操作及び設備・機器の故障その他の要因により加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に作動するインターロック機構を設けることで、核燃料物質等を外部に放出する可能性がある事象が発生することを防止し、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないように設計する。

インターロック機構は、損傷時の影響に応じて、多重性又は多様性、耐震性による高い信頼性を確保する設計とする。

安全機能となるインターロック機構の具体的な設計方法を以下に示す。

### 1. 2 安全機能に関するインターロックの設計方針

#### 1. 2. 1 臨界防止に関するインターロックの設計方針

- (1) 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限することが困難な場合は、取り扱う核燃料物質の質量について適切な核的制限値を設ける。質量の核的制限値を設ける場合は二重装荷を想定しても臨界に達するおそれのない質量とする。質量を制限する場合、誤操作等を考慮しても上記の制限値を超えない対策として、信頼性の高いインターロックを設置する。
- (2) 核燃料物質を不連続的に取り扱う設備・機器においては、移動先の設備・機器の核的制限値を超えない対策として、移動元からの核燃料物質の移動を制限するインターロックを設置する。
- (3) ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止するとともに被水防止の蓋を設置する等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化する。

#### 1. 2. 2 閉じ込めに関するインターロックの設計方針

- (1) 第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、給気系統と排気系統の間にインターロックを設け、起動時には排気系統が給気系統より先に起動し、停止時には給気系統が排気系統より先に停止する設計とする。
- (2) 第1廃棄物貯蔵棟の気体廃棄設備には、焼却設備の排気系における冷却機能を確保するため、排風機の故障を検知して予備の排風機を自動的に起動する機構を設け、焼却設備の焼却炉から排出されて焼却設備の急冷塔を通過した排気をろ過する高性能エアフィルタの健全性を維持する。
- (3) 操作員の操作がなくても閉じ込め機能喪失を防止できるように、気体廃棄設備に送排風機異常、ダンパー開度異常、室内負圧異常時のインターロックを設ける。

#### 1. 2. 3 火災爆発防止に関するインターロックの設計方針

- (1) 操作員の操作がなくてもアンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力低下異常による火災・爆発を防止できるように、可燃性ガスを使用する設備においてアンモニア



分解ガス又は水素ガスの供給圧力が設定値にまで低下すれば、警報を発生し自動的に電気ヒータ電源を遮断して、アンモニア分解ガス及び水素ガスから窒素ガスに自動で切り替わる自動窒素ガス切替機構を設ける。

- (2) 連続焼結炉に設置するプロパンガスによるパイロットバーナは失火センサで監視し、失火（パイロットバーナの炎の喪失）を検出した場合はプロパンガスの供給を自動的に閉止する構造とする。失火検知器の二重化により、当該施設の安全機能を強化する。また、焼却炉に設置する燃焼用バーナへの着火ミス又は燃焼用バーナの失火が起こると都市ガスを遮断する構造とする。
- (3) 可燃性ガスを使用する設備・機器には、発火及び異常な温度上昇を防止するために、熱的制限値を設定し、これを超えることのないよう設計する。設備・機器内部の温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発生し、熱源を遮断する過加熱防止機構を設ける。
- (4) 連続焼結炉を冷却保護するための冷却水の圧力が低下した場合に、自動的に警報を発生し、ヒータ電源を遮断する冷却水圧力低下検知機構を設置する。
- (5) 可燃性ガスの漏えいを検知した場合に、警報を発生するとともに屋外に設置する緊急遮断弁を自動的に閉止する機構を設ける。これに加え、設備・機器については設備を自動的に停止させるインターロックを設ける。また、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5弱相当の計測震度）を検知した時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とする。可燃性ガス漏えい検知器、制御盤、感震計、緊急遮断弁間の信号線は、耐震重要度分類第1類の耐震性を確保するか、断線した場合に緊急遮断弁を自動で閉止するフェールセーフの設計とする。
- (6) 安全機能を有する設備・機器のインターロックの制御系については、火災発生時に当該設備・機器を安全に停止し、当該設備を監視、制御する必要がない状態にするとともに、制御系が火災により機能を喪失したとしても、設備・機器がフェールセーフとなることで爆発を防止する。また、可燃性ガスを使用する設備・機器には、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。

#### 1. 2. 4 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計方針

- (1) 溢水防止対策として、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5弱相当）を検知した時点で、第2加工棟の設備・機器への給水ポンプの自動停止及び第1廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の緊急遮断弁を自動閉止させる機能を設置する。この緊急遮断弁の自動閉止の機能は、二重化して設置する設計とする。

## 2. 基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

本加工施設において安全機能となるインターロックの基本仕様、性能を表1に、個数、設置場所を表1の仕様表番号の項に、基本図面を表1の図面番号の項に示す。

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
質量インターロック	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 ロードセル (検知部) (1)-(3) : 設定値超過	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 投入口の閉じ込め弁 (水密) : 閉	■ kg 以下	第5次 表ハ-2 P設-3-2	図ハ-2 P設-3-2-1 (1) 図ハ-2 P設-3-2-1 (2)
水検知時 投入口の閉じ込め弁閉止機構	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機 水検知器 (検知部) : 水検知	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 投入口の閉じ込め弁 (水密) : 閉	水の侵入検知	第5次 表ハ-2 P設-3-2	図ハ-2 P設-3-2-1 (3) 図ハ-2 P設-3-2-1 (4)
質量インターロック	供給瓶 No. 2-1 供給瓶	供給瓶 No. 2-1 供給瓶 ロードセル (検知部) (1)-(3) : 設定値超過	供給瓶 No. 2-1 供給瓶 投入口の閉じ込め弁 (水密) : 閉	■ kg 以下	第5次 表ハ-2 P設-6-1	図ハ-2 P設-6-1-1 (1) 図ハ-2 P設-6-1-1 (2)
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 破碎装置	挿入作業開始ボタン : 設定値超過	破碎装置 電気式の錠 : 施錠	■ kg 以下	第5次 表ハ-2 P設-8-2	図ハ-2 P設-8-2-1 (1) 図ハ-2 P設-8-2-1 (2)
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フ ード	挿入作業開始ボタン : 設定値超過	粉末取扱フ ード 電気式の錠 : 施錠	■ kg 以下	第5次 表ハ-2 P設-8-3	図ハ-2 P設-8-3-1 (1) 図ハ-2 P設-8-3-1 (2)
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機	上皿電子天秤 : 設定値超過	粉末取扱機 リフター : 停止	■ kg 以下	第5次 表ハ-2 P設-9-1 表ハ-2 P設-9-2	図ハ-2 P設-9-1-1 (1) 図ハ-2 P設-9-1-1 (2)
自動窒素ガス切替機構	連続焼結炉 No. 2-1	アンモニア分解ガス 接点付圧力計 (検知部) : 設定値以下	窒素ガス導入弁 : 開 アンモニア分解ガス装置弁 : 閉 プレヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断 ハイヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断	アンモニア分解ガス供給圧力 ■ MPa 以上 ■ MPa 以下	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (1) 図ハ-2 P設-13-1-2 (2)
失火検知機構	連続焼結炉 No. 2-1	失火検知器 (1) A : 失火を検知 失火検知器 (2) A : 失火を検知 失火検知器 (3) A : 失火を検知 失火検知器 (4) A : 失火を検知	緊急遮断弁 (プロパンガス A) : 閉 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス A) : 閉	火炎の検知不可	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (3) 図ハ-2 P設-13-1-2 (4)
		失火検知器 (1) B : 失火を検知 失火検知器 (2) B : 失火を検知 失火検知器 (3) B : 失火を検知 失火検知器 (4) B : 失火を検知	緊急遮断弁 (プロパンガス B) : 閉 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス B) : 閉			
過加熱防止機構	連続焼結炉 No. 2-1	熱電対 (1) : 設定値超過 熱電対 (2) : 設定値超過 熱電対 (3) : 設定値超過 熱電対 (4) : 設定値超過 熱電対 (5) : 設定値超過	プレヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断 ハイヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断	■ °C 以下	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (5) 図ハ-2 P設-13-1-2 (6)
冷却水圧力低下検知機構	連続焼結炉 No. 2-1	冷却水 接点付圧力計 (検知部) : 設定値以下	プレヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断 ハイヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断	冷却水圧力 ■ MPa 以上 ■ MPa 以下	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (7) 図ハ-2 P設-13-1-2 (8)
緊急停止機構	連続焼結炉 No. 2-1	緊急停止ボタン : 押	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス A) : 閉 緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス B) : 閉 窒素ガス導入弁 : 開 アンモニア分解ガス装置弁 : 閉 プレヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断 ハイヒート用ヒータ電源遮断器 : 電源遮断	緊急停止ボタンの操作	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (10) 図ハ-2 P設-13-1-2 (11)
地震発生時 可燃性ガス遮断インターロッ ク	連続焼結炉 No. 2-1	感震計 A (検知部) : 設定値超過	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス A) : 閉 緊急遮断弁 (プロパンガス A) : 閉	計測震度 ■ 以下	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (12) 図ハ-2 P設-13-1-2 (13)
		感震計 B (検知部) : 設定値超過	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガス B) : 閉 緊急遮断弁 (プロパンガス B) : 閉			

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック	連続焼結炉 No. 2-1	可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知	緊急遮断弁(アンモニア分解ガスA) : 閉	アンモニア分解ガス 25 %LEL 以下 プロパンガス 25 %LEL 以下	第5次 表ハ-2 P設-13-1	図ハ-2 P設-13-1-2 (14) 図ハ-2 P設-13-1-2 (15) 図ハ-2 P設-13-1-2 (16) 図ハ-2 P設-13-1-2 (17)
		可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知	緊急遮断弁((アンモニア分解ガスB) : 閉			
		可燃性ガス漏えい検知器 (1) (プロパンガスA) (検知部) : 設定値超のプロパンガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (プロパンガスA) (検知部) : 設定値超のプロパンガス漏えい検知	緊急遮断弁(プロパンガスA) : 閉			
		可燃性ガス漏えい検知器 (1) (プロパンガスB) (検知部) : 設定値超のプロパンガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (プロパンガスB) (検知部) : 設定値超のプロパンガス漏えい検知	緊急遮断弁(プロパンガスB) : 閉			
研削個数超過防止インターロック	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	センタレス研削盤 供給コンベア ペレット研削 個数カウンタA : 設定値超過 センタレス研削盤 供給コンベアペレット研削 個数カウンタB : 設定値超過	ペレット供給機 円盤形フィーダ、搬送コンベア : 停止 センタレス研削盤 供給コンベア : 停止	個以下	第5次 表ハ-2 P設-16-2	図ハ-2 P設-16-2-1 (1) 図ハ-2 P設-16-2-1 (2)
回転数低下時研削停止 インターロック	センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置	研磨屑回収装置 回転数カウンタ : 設定値未満	ペレット供給機 円盤形フィーダ、搬送コンベア : 停止 センタレス研削盤 供給コンベア : 停止	rpm 以上	第5次 表ハ-2 P設-19-1	図ハ-2 P設-19-1-1 (1) 図ハ-2 P設-19-1-1 (2)
送排風機の起動停止インター ロック	気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、系統 II、系統 V、給気系統)	[気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、II、V、給気系統) 起動時] 起動ボタン : 押	① {6005} 排風機 (局所排気) : 起動 →② {6001} 排風機 (部屋排気) : 起動 AND {6002} 排風機 (部屋排気) : 起動 →③ {6046} 給気ユニット : 起動	気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、II、V、給気系統) の起動ボタンの操作	第5次 表ト-2 P設-2-1	図ト-2 P設-2-1-4 (1) 図ト-2 P設-2-1-4 (2)
		[気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、II、V、給気系統) 停止時] 停止ボタン : 押	① {6046} 給気ユニット : 停止 →② {6001} 排風機 (部屋排気) : 停止 OR {6002} 排風機 (部屋排気) : 停止 →③ {6005} 排風機 (局所排気) : 停止	気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、II、V、給気系統) の停止ボタンの操作		
送排風機異常時インター ロック	気体廃棄設備 No. 1 (系統 I、系統 II、系統 V、給気系統)	[気体廃棄設備 No. 1 系統 V (局所排気系統) 排風機異常時] {6005} 排風機 (局所排気) : 故障	① {6041} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6001} 排風機 (部屋排気) : 停止 →② {6037} 閉じ込めダンパー : 閉 {6037-2} 閉じ込めダンパー : 閉 {6037-3} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6002} 排風機 (部屋排気) : 停止 →② {6038} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6046} 給気ユニット停止 →② {6045} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6045} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6005} 排風機 (局所排気) の故障検知	第5次 表ト-2 P設-2-1	図ト-2 P設-2-1-4 (3) 図ト-2 P設-2-1-4 (4)
		[気体廃棄設備 No. 1 系統 I (部屋排気系統) 排風機異常時] {6001} 排風機 (部屋排気) : 故障	① {6037} 閉じ込めダンパー : 閉 {6037-2} 閉じ込めダンパー : 閉 {6037-3} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6002} 排風機 (部屋排気) : 停止 →② {6038} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6046} 給気ユニット停止 →② {6045} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6045} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6001} 排風機 (部屋排気) の故障検知		
		[気体廃棄設備 No. 1 系統 II (部屋排気系統) 排風機異常時] {6002} 排風機 (部屋排気) : 故障	{6038} 閉じ込めダンパー : 閉	{6002} 排風機 (部屋排気) の故障検知		
		[気体廃棄設備 No. 1 系統 I 系統 II 系統 V (給気系統) 給気ユニット異常時] {6046} 給気ユニット : 故障	{6045} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6045} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6046} 給気ユニットの故障検知		

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
ダンパー開度異常時インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅰ、系 統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、 給気系統) 排風機(局所排気) 起動後] {6005} 排風機(局所排気) : 起動	①{6041} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6005} 排風機(局所排気) : 起動 AND {6041} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6001} 排風機(部屋排気) : 起動 {6002} 排風機(部屋排気) : 起動	{6005} 排風機(局所排気) の起 動及び{6041} 閉じ込めダンパ ーの開動作検知	第5次 表ト-2P設-2-1	図ト-2P設-2-1-4 (5) 図ト-2P設-2-1-4 (6)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、 給気系統) 排風機(部屋排気) 起動後] {6001} 排風機(部屋排気) : 起動 {6002} 排風機(部屋排気) : 起動	①{6037} 閉じ込めダンパー : 開 {6037-2} 閉じ込めダンパー : 開 {6038} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6001} 排風機(部屋排気) : 起動 AND {6002} 排風機(部屋排気) : 起動 AND {6037} 閉じ込めダンパー : 開 AND {6037-2} 閉じ込めダンパー : 開 AND {6038} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6046} 給気ユニット : 起動	{6001} 排風機(部屋排気) の起 動、{6002} 排風機(部屋排気) の 起動、{6037} 閉じ込めダンパー の開動作検知、{6037-2} 閉じ込 めダンパーの開動作検知及び {6038} 閉じ込めダンパーの開 動作検知		
室内負圧異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅰ、系 統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統)	{6048} 差圧計 : 設定値超過	①{6046} 給気ユニット : 停止 ②{6045} 閉じ込めダンパー(1) : 閉 {6045} 閉じ込めダンパー(2) : 閉	-19.6 Pa 以下	第5次 表ト-2P設-2-1	図ト-2P設-2-1-4 (7) 図ト-2P設-2-1-4 (8)
送排風機の起動停止インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系 統) 起動時] 起動ボタン : 押	①{6006} 排風機(局所排気) : 起動 →②{6003} 排風機(部屋排気) : 起動 →③{6046-2} 給気ユニット : 起動	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統) の起動ボタン の操作	第5次 表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-4 (1) 図ト-2P設-2-2-4 (2)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系 統) 停止時] 停止ボタン : 押	①{6046-2} 給気ユニット : 停止 →②{6003} 排風機(部屋排気) : 停止 →③{6006} 排風機(局所排気) : 停止	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統) の停止ボタン の操作		
送排風機異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ(局所排気系統) 排 風機異常時] {6006} 排風機(局所排気) : 故障	①{6042} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6003} 排風機(部屋排気) : 停止 →②{6039} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6046-2} 給気ユニット : 停止 →②{6045-2} 閉じ込めダンパー : 閉	{6006} 排風機(局所排気) の故 障検知	第5次 表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-4 (3) 図ト-2P設-2-2-4 (4)
		[気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ(部屋排気系統) 排 風機異常時] {6003} 排風機(部屋排気) : 故障	①{6039} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6046-2} 給気ユニット : 停止 →②{6045-2} 閉じ込めダンパー : 閉	{6003} 排風機(部屋排気) の故 障検知		
		[気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ(給気系統) 給気ユニット異常時] {6046-2} 給気ユニット : 故障	{6045-2} 閉じ込めダンパー : 閉	{6046-2} 給気ユニットの故障 検知		
ダンパー開度異常時インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系 統) 排風機(局所排気) 起動後] {6006} 排風機 (局所排気) : 起動	①{6042} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6006} 排風機(局所排気) : 起動 AND {6042} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6003} 排風機(部屋排気) : 起動	{6006} 排風機(局所排気) の起 動及び{6042} 閉じ込めダンパ ーの開動作検知	第5次 表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-4 (5) 図ト-2P設-2-2-4 (6)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系 統) 排風機(部屋排気) 起動後] {6003} 排風機(部屋排気) : 起動	①{6039} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6003} 排風機(部屋排気) : 起動 AND {6039} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6046-2} 給気ユニット : 起動	{6006} 排風機(局所排気) の起 動及び{6039} 閉じ込めダンパ ーの開動作検知		
室内負圧異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅲ、系 統Ⅵ、給気系統)	{6048-2} 差圧計 : 設定値超過	①{6046-2} 給気ユニット : 停止 →②{6045-2} 閉じ込めダンパー : 閉	-19.6 Pa 以下	第5次 表ト-2P設-2-2	図ト-2P設-2-2-4 (7) 図ト-2P設-2-2-4 (8)
送排風機の起動停止インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給 気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給気系統) 起動 時] 起動ボタン : 押	①{6004} 排風機(部屋排気) : 起動 →②{6046-3} 給気ユニット : 起動	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給 気系統) の起動ボタンの操作	第5次 表ト-2P設-2-3	図ト-2P設-2-3-4 (1) 図ト-2P設-2-3-4 (2)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給気系統) 停止 時] 停止ボタン : 押	①{6046-3} 給気ユニット : 停止 →②{6004} 排風機(部屋排気) : 停止	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給 気系統) の停止ボタンの操作		
送排風機異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統Ⅳ、給 気系統)	[気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ(部屋排気系統) 排 風機異常時] {6004} 排風機(部屋排気) : 故障	①{6040} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6046-3} 給気ユニット : 停止 →②{6045-3} 閉じ込めダンパー : 閉	{6004} 排風機(部屋排気) の故 障検知	第5次 表ト-2P設-2-3	図ト-2P設-2-3-4 (3) 図ト-2P設-2-3-4 (4)
		[気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ(給気系統) 給気 ユニット異常時] {6046-3} 給気ユニット : 故障	{6045-3} 閉じ込めダンパー : 閉	{6046-3} 給気ユニットの故障		

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
ダンパー開度異常時インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統IV、給 気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統IV、給気系統) 排風 機(部屋排気) 起動後] {6004} 排風機(局所排気) : 起動	①{6040} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6004} 排風機(部屋排気) : 起動 AND {6040} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6046-3} 給気ユニット : 起動	{6004} 排風機(部屋排気) の起 動及び{6040} 閉じ込めダンパ ーの開動作検知	第5次 表ト-2 P設-2-3	図ト-2 P設-2-3-4 (5) 図ト-2 P設-2-3-4 (6)
室内負圧異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統IV、給 気系統)	{6048-3} 差圧計 : 設定値超過	①{6046-3} 給気ユニット : 停止 →②{6045-3} 閉じ込めダンパー : 閉	-19.6 Pa 以下	第5次 表ト-2 P設-2-3	図ト-2 P設-2-3-4 (7) 図ト-2 P設-2-3-4 (8)
送排風機の起動停止インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系統VIII、給気系 統) 起動時] 起動ボタン : 押	①{6008} 排風機(局所排気) : 起動 →②{6007} 排風機(部屋排気) : 起動 →③{6046-4} 給気ユニット : 起動	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統) の起動ボタ ンの操作	第5次 表ト-2 P設-2-4	図ト-2 P設-2-4-4 (1) 図ト-2 P設-2-4-4 (2)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系統VIII、給気系 統) 停止時] 停止ボタン : 押	①{6046-4} 給気ユニット : 停止 →②{6007} 排風機(部屋排気) : 停止 →③{6008} 排風機(局所排気) : 停止	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統) の停止ボタ ンの操作		
送排風機異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 系統VIII (局所排気系統) 排 風機異常時] {6008} 排風機(局所排気) : 故障	①{6044} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6046-4} 給気ユニット : 停止 →②{6045-4} 閉じ込めダンパー : 閉 ①{6007} 排風機(部屋排気) : 停止 →②{6043} 閉じ込めダンパー : 閉 {6043-2} 閉じ込めダンパー : 閉 {6043-3} 閉じ込めダンパー : 閉	{6008} 排風機(局所排気) の故 障検知	第5次 表ト-2 P設-2-4	図ト-2 P設-2-4-4 (3) 図ト-2 P設-2-4-4 (4)
		[気体廃棄設備 No.1 系統VII (部屋排気系統) 排 風機異常時] {6007} 排風機(部屋排気) : 故障	①{6043} 閉じ込めダンパー : 閉 {6043-2} 閉じ込めダンパー : 閉 {6043-3} 閉じ込めダンパー : 閉 ②{6046-4} 給気ユニット : 停止 →{6045-4} 閉じ込めダンパー : 閉	{6007} 排風機(部屋排気) の故 障検知		
		[気体廃棄設備 No.1 系統VII系統VIII (給気系統) 給気ユニット異常時] {6046-4} 給気ユニット : 故障	閉じ込めダンパー {6045-4} : 閉	{6046-4} 給気ユニットの故障 検知		
ダンパー開度異常時インター ロック	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統)	[気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系統VIII、給気系 統) 排風機(局所排気) 起動後] {6008} 排風機 (局所排気) : 起動	①{6044} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6008} 排風機(局所排気) : 起動 AND {6044} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6007} 排風機(部屋排気) : 起動	{6008} 排風機(局所排気) の起 動及び{6044} 閉じ込めダンパ ーの開動作検知	第5次 表ト-2 P設-2-4	図ト-2 P設-2-4-4 (5) 図ト-2 P設-2-4-4 (6)
		[気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系統VIII、給気系 統) 排風機(部屋排気) 起動後] {6007} 排風機(部屋排気) : 起動	①{6043} 閉じ込めダンパー : 開 {6043-2} 閉じ込めダンパー : 開 →②{6007} 排風機(部屋排気) : 起動 AND {6043} 閉じ込めダンパー : 開 {6043-2} 閉じ込めダンパー : 開 →③{6046-4} 給気ユニット : 起動	{6007} 排風機(局所排気) の起 動、{6043} 閉じ込めダンパー及 び{6043-2} 閉じ込めダンパー の開動作検知		
室内負圧異常時インターロッ ク	気体廃棄設備 No.1 (系統VII、系 統VIII、給気系統)	{6048-4} 差圧計 : 設定値超過	①{6046-4} 給気ユニット : 停止 →②{6045-4} 閉じ込めダンパー : 閉	-19.6 Pa 以下	第5次 表ト-2 P設-2-4	図ト-2 P設-2-4-4 (7) 図ト-2 P設-2-4-4 (8)
送排風機の起動停止インター ロック	気体廃棄設備 No.2 (系統1、系 統2、系統3、系統4、給気系 統)	[気体廃棄設備 No.2 (系統1、系統2、系統3、 系統4、給気系統) 起動時] 起動ボタン : 押	①{6051} 排風機(局所排気) : 起動 OR {6052} 排風機(局所排気) : 起動 →②{6053} 排風機(局所排気) : 起動 →③{6050} 排風機(局所排気) : 起動 →④{6049} 排風機(部屋排気) : 起動 →⑤{6078} 給気ファン : 起動	気体廃棄設備 No.1 (系統1、系 統2、系統3、系統4、給気系 統) の起動ボタンの操作	第5次 表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-4 (1) 図ト-W1 設-2-4 (2)
		[気体廃棄設備 No.2 (系統1、系統2、系統3、 系統4、給気系統) 停止時] 停止ボタン : 押	①{6078} 給気ファン : 停止 →②{6049} 排風機(部屋排気) : 停止 →③{6050} 排風機(局所排気) : 停止 →④{6053} 排風機(局所排気) : 停止 →⑤{6051} 排風機(局所排気) : 停止 {6052} 排風機(局所排気) : 停止	気体廃棄設備 No.1 (系統1、系 統2、系統3、系統4、給気系 統) の停止ボタンの操作		
故障時の排風機起動機構	気体廃棄設備 No.2 (系統1、系 統2、系統3、系統4、給気系 統)	{6053} 排風機(局所排気) : 故障	{6054} 排風機(局所排気) : 起動	{6053} 排風機(局所排気) の故 障検知	第5次 表ト-W1 設-2-1	図ト-W1 設-2-4 (3) 図ト-W1 設-2-4 (4)



表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
送排風機異常時インターロック	気体廃棄設備 No.2 (系統1、系統2、系統3、系統4、給気系統)	[気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) 排風機異常時] {6049} 排風機 (部屋排気) : 故障	① {6072} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6078} 給気ファン : 停止 →② {6076} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6076} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6049} 排風機 (部屋排気) の故障検知	第5次 表ト-W1設-2-1	図ト-W1設-2-4 (5) 図ト-W1設-2-4 (6)
		[気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) 排風機異常時] {6050} 排風機 (局所排気) : 故障	① {6073} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6049} 排風機 (部屋排気) : 停止 →② {6072} 閉じ込めダンパー : 閉 ① {6078} 給気ファン : 停止 →② {6076} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6076} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6050} 排風機 (局所排気) の故障検知		
		[気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) 排風機異常時] {6051} 排風機 (局所排気) : 故障	{6052} 排風機 (局所排気) : 起動	{6051} 排風機 (局所排気) の故障検知		
		[気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) 排風機異常時] {6052} 排風機 (局所排気) : 故障	{6051} 排風機 (局所排気) : 起動	{6052} 排風機 (局所排気) の故障検知		
		[気体廃棄設備 No.2 系統1系統2系統3系統4 (給気系統) 給気ファン異常時] {6078} 給気ファン : 故障	{6076} 閉じ込めダンパー (1) : 閉 {6076} 閉じ込めダンパー (2) : 閉	{6078} 給気ファンの故障検知		
ダンパー開度異常時インターロック	気体廃棄設備 No.2 (系統1、系統2、系統3、系統4、給気系統)	[気体廃棄設備 No.2 系統3 (局所排気系統) 排風機 (局所排気) 起動後] {6051} 排風機 (局所排気) : 起動 {6052} 排風機 (局所排気) : 起動	① 閉じ込めダンパー {6074} : 開 →② {6051} 排風機 (局所排気) : 起動 OR {6052} 排風機 (局所排気) : 起動 AND {6074} 閉じ込めダンパー : 開 →③ {6053} 排風機 (局所排気) : 起動 {6076-3} 閉じ込めダンパー : 開	{6051} 排風機 (局所排気) の起動、{6052} 排風機 (局所排気) の起動及び {6074} 閉じ込めダンパーの開動作検知	第5次 表ト-W1設-2-1	図ト-W1設-2-4 (7) 図ト-W1設-2-4 (8)
		[気体廃棄設備 No.2 系統4 (局所排気系統) 排風機 (局所排気) 起動後] {6053} 排風機 (局所排気) : 起動	① {6075} 閉じ込めダンパー : 開 →② {6053} 排風機 (局所排気) : 起動 AND {6075} 閉じ込めダンパー : 開 →③ {6076-4} 閉じ込めダンパー (1) : 開 {6076-4} 閉じ込めダンパー (2) : 開 {6076-4} 閉じ込めダンパー (3) : 開 {6076-4} 閉じ込めダンパー (4) : 開 {6076-4} 閉じ込めダンパー (5) : 開 {6076-4} 閉じ込めダンパー (6) : 開 →④ {6053} 排風機 (局所排気) : 起動 AND {6075} 閉じ込めダンパー : 開 AND {6076-4} 閉じ込めダンパー (1) : 開 OR {6076-4} 閉じ込めダンパー (2) : 開 OR {6076-4} 閉じ込めダンパー (3) : 開 OR {6076-4} 閉じ込めダンパー (4) : 開 OR {6076-4} 閉じ込めダンパー (5) : 開 OR {6076-4} 閉じ込めダンパー (6) : 開 →⑤ {6050} 排風機 (局所排気) : 起動	{6050} 排風機 (局所排気) の起動 {6053} 排風機 (局所排気) の起動、{6075} 閉じ込めダンパーの開動作検知及び {6076-4} 閉じ込めダンパー (1)-(6) のいずれかの開動作検知		
		[気体廃棄設備 No.2 系統2 (局所排気系統) 排風機 (局所排気) 起動後] {6050} 排風機 (局所排気) : 起動	① {6073} 閉じ込めダンパー : 開 →② {6050} 排風機 (局所排気) : 起動 AND {6073} 閉じ込めダンパー : 開 →③ {6049} 排風機 (部屋排気) : 起動	{6050} 排風機 (局所排気) の起動及び {6073} 閉じ込めダンパーの開動作検知		
		[気体廃棄設備 No.2 系統1 (部屋排気系統) 排風機 (部屋排気) 起動後] {6049} 排風機 (部屋排気) : 起動	① {6072} 閉じ込めダンパー : 開 →② {6049} 排風機 (局所排気) : 起動 AND {6072} 閉じ込めダンパー : 開 →③ {6078} 給気ファン : 起動	{6049} 排風機 (部屋排気) の起動及び {6072} 閉じ込めダンパーの開動作検知		

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
室内負圧異常時インターロック	気体廃棄設備 No.2 (系統1、系統2、系統3、系統4、給気系統)	{6080} 差圧計：設定値超過	①{6078} 給気ファン：停止 →②{6076} 閉じ込めダンパー(1)：閉 {6076} 閉じ込めダンパー(2)：閉	-19.6 Pa 以下	第5次 表ト-W1設-2-1	図ト-W1設-2-4 (9) 図ト-W1設-2-4 (10)
失火検知機構	焼却設備 焼却炉	失火検知器(1)：燃焼用バーナへの着火ミス又は燃焼用バーナの失火を検知 失火検知器(2)：燃焼用バーナへの着火ミス又は燃焼用バーナの失火を検知	燃焼用バーナ電磁弁(1)：閉 燃焼用バーナ電磁弁(2)：閉	火災の検知不可	第5次 表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-3 (1) 図ト-W1設-5-1-3 (2)
過加熱防止機構	焼却設備 焼却炉	熱電対：設定値超過	燃焼用バーナ電磁弁(1)：閉 燃焼用バーナ電磁弁(2)：閉	■℃以下	第5次 表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-3 (3) 図ト-W1設-5-1-3 (4)
緊急停止機構	焼却設備 焼却炉	緊急停止ボタン：押	燃焼用バーナ電磁弁(1)：閉 燃焼用バーナ電磁弁(2)：閉	緊急停止ボタンの操作	第5次 表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-3 (6) 図ト-W1設-5-1-3 (7)
地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック	焼却設備 焼却炉	感震計A (検知部)：設定値超過	緊急遮断弁(都市ガスA)：閉	計測震度■以下	第5次 表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-3 (8) 図ト-W1設-5-1-3 (9)
		感震計B (検知部)：設定値超過	緊急遮断弁(都市ガスB)：閉			
可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック	焼却設備 焼却炉	可燃性ガス漏えい検知器(1)(都市ガスA)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器(2)(都市ガスA)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器(3)(都市ガスA)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知	緊急遮断弁(都市ガスA)：閉	都市ガス 25 %LEL 以下	第5次 表ト-W1設-5-1	図ト-W1設-5-1-3 (10) 図ト-W1設-5-1-3 (11)
		可燃性ガス漏えい検知器(1)(都市ガスB)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器(2)(都市ガスB)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器(3)(都市ガスB)(検知部)：設定値超の都市ガス漏えい検知	緊急遮断弁(都市ガスB)：閉			
自動窒素ガス切替機構	燃料開発設備 加熱炉	アンモニア分解ガス 圧力スイッチ (検知部)：アンモニア分解ガス供給圧力低下の検知 水素ガス 接点付圧力計 (検知部)：水素ガス供給圧力低下の検知	窒素ガス導入弁：開 アンモニア分解ガス装置弁：閉 水素ガス装置弁：閉 ヒータ電源遮断器：電源遮断	アンモニア分解ガス供給圧力 ■MPa 以上 ■MPa 以下 水素ガス供給圧力 ■MPa 以上 ■MPa 以下	第5次 表リ-設-4-7	図リ-設-4-7-1 (1) 図リ-設-4-7-1 (2)
過加熱防止機構	燃料開発設備 加熱炉	熱電対：設定値超過	ヒータ電源遮断器：電源遮断	■℃以下	第5次 表リ-設-4-7	図リ-設-4-7-1 (4) 図リ-設-4-7-1 (5)
自動窒素ガス切替機構	燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	アンモニア分解ガス 圧力スイッチ (検知部)：アンモニア分解ガス供給圧力低下の検知	窒素ガス導入弁：開 アンモニア分解ガス装置弁：閉 ヒータ電源遮断器：電源遮断	アンモニア分解ガス供給圧力 ■MPa 以上 ■MPa 以下	第5次 表リ-設-4-8	図リ-設-4-8-1 (1) 図リ-設-4-8-1 (2)
過加熱防止機構	燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	熱電対：設定値超過	ヒータ電源遮断器：電源遮断	■℃以下	第5次 表リ-設-4-8	図リ-設-4-8-1 (4) 図リ-設-4-8-1 (5)
緊急停止機構	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	緊急停止ボタン：押	緊急遮断弁(アンモニア分解ガスA)：閉 緊急遮断弁(アンモニア分解ガスB)：閉 緊急遮断弁(水素ガスA)：閉 緊急遮断弁(水素ガスB)：閉 加熱炉 窒素ガス導入弁：開 加熱炉 アンモニア分解ガス装置弁：閉 加熱炉 水素ガス装置弁：閉 加熱炉 ヒータ電源遮断器：電源遮断 小型雰囲気可変炉 窒素ガス導入弁：開 小型雰囲気可変炉 アンモニア分解ガス装置弁：閉 小型雰囲気可変炉 ヒータ電源遮断器：電源遮断	緊急停止ボタンの操作	第5次 表リ-設-4-7 表リ-設-4-8	図リ-設-4-9-1 (1) 図リ-設-4-9-1 (2)
地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	感震計A (検知部)：設定値超過	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスA)：閉 緊急遮断弁 (水素ガスA)：閉	計測震度■以下	第5次 表リ-設-4-7 表リ-設-4-8	図リ-設-4-9-1 (3) 図リ-設-4-9-1 (4)
		感震計B (検知部)：設定値超過	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスB)：閉 緊急遮断弁 (水素ガスB)：閉			

表1 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面

安全機構及び インターロック名称	設備・機器名称 機器名	検出端	作動端	インターロック設定値	仕様表番号	図面番号
可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロッ ク	燃料開発設備 加熱炉 燃料開発設備 小型雰囲気可変 炉	可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (3) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (4) (水素ガスA) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスA) : 閉 緊急遮断弁 (水素ガスA) : 閉	水素ガス 25 %LEL 以下	第5次 表リ-設-4-7 表リ-設-4-8	図リ-設-4-9-1 (5) 図リ-設-4-9-1 (6)
		可燃性ガス漏えい検知器 (1) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (2) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (3) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知 可燃性ガス漏えい検知器 (4) (水素ガスB) (検知部) : 設定値超の水素ガス漏えい検知	緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスB) : 閉 緊急遮断弁 (水素ガスB) : 閉			
緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	感震計A (検知部) : 設定値超過	上水送水用緊急遮断弁A : 閉	計測震度  以下	第5次 表リ-他-12	図リ-他-16 (6) 図リ-他-16 (7)
		感震計B (検知部) : 設定値超過	上水送水用緊急遮断弁B : 閉			
緊急設備 送水ポンプ自動停止装置	緊急設備 送水ポンプ自動停止装置	感震計A (検知部) : 設定値超過 感震計B (検知部) : 設定値超過	循環冷却水ポンプ用電源遮断器(1) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(2) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(3) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(4) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(5) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(6) : 電源遮断 循環冷却水ポンプ用電源遮断器(7) : 電源遮断 上水ポンプ用電源遮断器(1) : 電源遮断 上水ポンプ用電源遮断器(2) : 電源遮断	計測震度  以下	第5次 表リ-他-13	図リ-他-16 (8) 図リ-他-16 (9)



### 3. 安全機能となるインターロックの設計

#### 3. 1 臨界防止に関するインターロックの設計

以下の設備・機器において、移動先の設備・機器の核的制限値を超えない対策として、移動元からの核燃料物質の供給を停止するインターロックを設置する。

質量を制限する場合、誤操作等を考慮しても核的制限値を超えない対策として、信頼性の高いインターロックを設置する。

また、粉末混合機No. 2-1 粉末混合機への水の侵入を防止するために、水の侵入を検知した時、投入口の閉じ込め弁を閉止し、水密構造を維持する安全機構を設置する。

臨界防止に関するインターロックを表2に示す。

表2 臨界防止に関するインターロック

インターロック名称	設備・機器名称 機器名	インターロック 設定値
質量インターロック	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	■ kg
水検知時 投入口の閉じ込め弁閉止機構	粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機	■
質量インターロック	供給瓶 No. 2-1 供給瓶	■ kg
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 破碎装置	■ kg
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード	■ kg
供給制限機構	焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機	■ kg
研削個数超過防止インターロック	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	■個
回転数低下時研削停止インターロック	センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置	■ rpm

各インターロックの設定値に関する根拠は以下のとおりである。

#### ○粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機

粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機から粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機へ移動する核燃料物質の質量は、粉末混合機に設置したロードセルで計量し、質量が設定値である■ kg (粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機及び粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機での最大取扱量■ kg から粉末投入機内で取り扱う粉末保管容器 1 個分とロードセルの計器誤差を差し引いた値) を超える場合は、粉末混合機 投入口の閉じ込め弁を閉止する。本質量インターロックで粉末投入機及び粉末混合機の核的制限値の逸脱を防止する。

なお、粉末投入機に移動する核燃料物質を内包する粉末保管容器は、事前に計量登録された容器であり、粉末投入機への移動は人的管理によるダブルチェックにより管理する。

粉末投入機及び粉末混合機の核的制限値 (質量制限) は、粉末投入機で取り扱う粉末保管容器 1 個分 (1.1 kgU235、二酸化ウラン換算で 25 kgUO<sub>2</sub>) を含めて 50 kgU235 以下であり、二酸化ウランに換算すると 1130 kgUO<sub>2</sub> 以下となる。本質量インターロック設定値に、粉末投入機で取り扱う粉末保管容器 1 個分を含めると■ kg であり、核的制限値に対してさらに粉末保管容器が 4 缶以上の裕度を確保した値としており、計器誤差、設計裕度を十分考慮しても、核的制限値に対して裕度を確保した値としている。

万が一、インターロックが作動した場合でも、新たに粉末混合機に二酸化ウランが投入されることはなく、さらに人的管理によるダブルチェックにより粉末投入機への粉末保管容器の移動を管理するため、核的制限値を超えることはない。

また、減速条件を管理する粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機への水の侵入を防止するために粉末混合機 No. 2-1 粉末投入機内部に電極式の水検知器を設置する。水検知器が水を検知した際は、粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機 投入口の閉じ込め弁を閉止する。

#### ○供給瓶 No. 2-1 供給瓶

供給瓶 No. 2-1 供給瓶へ移動する核燃料物質の質量は、ロードセルで計量し、質量が設定値である  $1.5 \text{ kg}$  を超える場合は、供給瓶 投入口の閉じ込め弁を閉止する。本質量インターロックで供給瓶の核的制限値の逸脱を防止する。

なお、供給瓶へ移動する核燃料物質は、質量インターロックで最大取扱量である  $2.5 \text{ kg}$  以下を管理した粉末混合機 No. 2-1 粉末混合機を移動元とし、粉末搬送機 No. 2-1 粉末搬送容器を使用して全量を供給瓶へ移動する。

供給瓶の核的制限値（質量制限）は  $50 \text{ kgU235}$  以下であり、二酸化ウランに換算すると  $1130 \text{ kgUO}_2$  以下となる。本質量インターロック設定値は  $1.5 \text{ kg}$  であり、さらに粉末保管容器が 4 缶以上の裕度を確保した値としており、計器誤差、設計裕度を十分考慮しても、核的制限値に対して裕度を確保した値としている。

万が一、インターロックが作動した場合でも、新たに供給瓶に二酸化ウランが投入されることはない。

#### ○焙焼炉 No. 2-1 破碎装置、焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フード

焙焼炉 No. 2-1 破碎装置、焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フードへの核燃料物質の移動は、事前に計量登録された粉末保管容器とし、移動しようとする質量が核的制限値を超える場合は、装置の扉開閉装置に設置された電気式の錠が開錠しない。本機構で焙焼炉 No. 2-1 破碎装置、焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱フードの核的制限値の逸脱を防止する。

なお、破碎装置、粉末取扱フードに移動する核燃料物質を内包する粉末保管容器は、事前に計量登録された容器であり、装置への移動は人的管理によるダブルチェックにより管理する。

各設備の核的制限値（質量制限）は、破碎装置： $0.65 \text{ kgU235}$  以下、粉末取扱フード： $0.75 \text{ kgU235}$  以下であり、二酸化ウランに換算すると破碎装置： $14.7 \text{ kgUO}_2$  以下、粉末取扱フード： $17 \text{ kgUO}_2$  以下となる。各設備のインターロック設定値は、破碎装置： $0.5 \text{ kg}$  以下、粉末取扱フード： $0.5 \text{ kg}$  以下であり、計器誤差、設計裕度を十分考慮しても、核的制限値に対して裕度を確保した値としている。

#### ○焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機

焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉から焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機へ移動する焙焼容器は、移動元となる焙焼炉 No. 2-1 焙焼炉に設置した上皿電子天秤で計量し、当該容器を粉末取扱機に搬送する。移動しようとする当該容器内の酸化ウラン粉末の質量の合計値が核的制限値を超える場合は、当該容器が粉末取扱機のリフターで上昇しないようにリフターの運転を停止する。本機構で粉末取扱機の核的制限値の逸脱を防止する。

なお、粉末取扱機への核燃料物質の移動は、人的管理によるダブルチェックにより管理する。

粉末取扱機の核的制限値(質量制限)は 0.75 kgU235 以下であり、二酸化ウランに換算すると 17 kgUO<sub>2</sub> 以下\*となる。インターロック設定値は安全側に  $\square\square\square$  kg としており、計器誤差、設計裕度を十分考慮しても、核的制限値に対して裕度を確保した値とする。

万が一、機構が作動した場合でも、粉末取扱機のリフターが移動しないため、新たに粉末取扱機に核燃料物質が投入されることはなく、さらに人的管理によるダブルチェックにより粉末取扱機への投入を管理しているため、核的制限値を超えることはない。

※：粉末取扱機に投入される核燃料物質は八酸化三ウランであるが、二酸化ウランで換算する方が安全側となるため、インターロック設定値の設定には二酸化ウランで換算した重量で設計する。

#### ○センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤

センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤は、光電センサによりペレットの研削個数をカウントし、規定数量の  $\square\square\square$  個に達した場合は、ペレットを供給しているセンタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機の円盤形フィーダ及び搬送コンベア、並びに研磨屑の発生源であるセンタレス研削盤の供給コンベアを停止する研削個数超過防止インターロックを設置する。本インターロックにより、移動先となる焙焼炉 No. 2-1 運搬台車の質量制限の逸脱を防止する。本インターロックの設定値に関する根拠は添付説明書 1 に示す。

なお、ペレット研削個数カウンタは二重化し、値の大きい方のカウント数量が到達した際に停止する。

#### ○センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置

センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置は、近接センサにより研磨屑回収釜の回転数をカウントし、回転数が  $\square\square\square$  rpm 未滿を検知した場合は、ペレットを供給しているペレット供給機の円盤形フィーダ及び搬送コンベア、並びに研磨屑の発生源であるセンタレス研削盤の供給コンベアを停止する回転数低下時研削停止インターロックを設置する。

本インターロックにより、研磨屑回収後の装置が排出する廃水を推定臨界下限濃度以下とし、廃水の移動先となる第 1 廃液処理設備 配管の臨界管理を不要とする。本インターロックの設定値に関する根拠は添付説明書 2 に示す。

### 3. 2 閉じ込めに関するインターロックの設計

気体廃棄設備には、第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐために給気系統と排気系統の間にインターロックを設ける。また、操作員の操作がなくても閉じ込め機能喪失を防止するインターロックを設ける。気体廃棄設備に設置するインターロックについて表3に示す。

表3 気体廃棄設備に設置するインターロック

設備・機器名称	インターロック名称
気体廃棄設備 No. 1	送排風機の起動停止インターロック 送排風機異常時インターロック ダンパー開度異常時インターロック 室内負圧異常時インターロック
気体廃棄設備 No. 2	送排風機の起動停止インターロック 故障時の排風機起動機構 送排風機異常時インターロック ダンパー開度異常時インターロック 室内負圧異常時インターロック

#### ○送排風機の起動停止インターロック（気体廃棄設備 No. 1、気体廃棄設備 No. 2）

給排気設備の起動時は、局所排気系統の排風機の起動後に、部屋排気系統の排風機を起動、その後、給気系統の給気ユニット又は給気ファンを起動する。停止時は、給気系統の給気ユニット又は給気ファンの停止後に、部屋排気系統の排風機を停止し、その後、局所排気系統の排風機を停止する。

本送排風機の起動停止インターロックにより、第1種管理区域の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウランを取り扱う設備・機器からの飛散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防止し、設備の閉じ込め機能を維持する。

#### ○送排風機異常時インターロック（気体廃棄設備 No. 1、気体廃棄設備 No. 2）

局所排気系統の排風機の故障を検知した場合、局所排気系統の閉じ込めダンパーを閉止するとともに、部屋排気系統の排風機及び給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転を停止する。また、部屋排気系統の排風機及び給気系統の給気ユニット又は給気ファンの停止に伴い、各系統の閉じ込めダンパーを閉止する。

部屋排気系統の排風機の故障を検知した場合、部屋排気系統の閉じ込めダンパーを閉止するとともに、給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転を停止する。また、部屋排気系統の排風機及び給気系統の給気ユニットの停止に伴い、各系統の閉じ込めダンパーを閉止する。

給気系統の給気ユニット又は給気ファンの故障を検知した場合、給気系統の閉じ込めダンパーを閉止する。

本送排風機異常時インターロックにより、機器故障時に操作員の操作がなくても第1種

管理区域の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウランを取り扱う設備・機器からの飛散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防止し、設備の閉じ込め機能を維持する。

○ダンパー開度異常時インターロック（気体廃棄設備 No. 1、気体廃棄設備 No. 2）

局所排気系統の排風機起動後に運転する部屋排気系統の排風機は、局所排気系統の排風機の運転及び局所排気系統の閉じ込めダンパーの開動作を検知後に運転を開始する。部屋排気系統の起動後に運転する給気系統の給気ユニット又は給気ファンは、部屋排気系統の排風機の運転及び部屋排気系統の閉じ込めダンパーの開動作を検知後に運転を開始する。

本ダンパー開度異常時インターロックにより、操作員の操作がなくても第1種管理区域の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウランを取り扱う設備・機器からの飛散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防止し、設備の閉じ込め機能を維持する。

○室内負圧異常時インターロック（気体廃棄設備 No. 1、気体廃棄設備 No. 2）

各系統で最大容積の室内を監視している差圧計が-19.6 Pa よりも正圧を検知した場合、給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転を停止するとともに当該給気系統の閉じ込めダンパーを閉止する。本インターロックの検出端となる差圧計について表4に示す。

本室内負圧異常時インターロックにより、操作員の操作がなくても第1種管理区域の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。

表4 室内負圧異常時インターロックの概要

設備・機器名称 機器名	検出端の差圧計を設置する部屋
気体廃棄設備 No. 1（系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統）	第2-1ペレット室
気体廃棄設備 No. 1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系統）	第2分析室
気体廃棄設備 No. 1（系統Ⅳ、給気系統）	第2フィルタ室
気体廃棄設備 No. 1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系統）	第2-2ペレット室
気体廃棄設備 No. 2（系統1、系統2、系統3、系統4、給気系統）	W1廃棄物処理室

○故障時の排風機起動機構（気体廃棄設備 No. 2）

気体廃棄設備 No. 2の急冷塔の冷却機能を有する系統4（局所排気系統）に設置するNo.5排風機の故障を検知した場合は、予備のNo.6排風機が起動する。本故障時の排風機起動機構により、操作員の操作がなくても急冷塔の冷却機能を維持することで、焼却設備からの排気を処理するフィルタユニットが排熱により損傷することを防止する。

### 3. 3 火災爆発防止に関するインターロックの設計

#### 3. 3. 1 自動窒素ガス切替機構

連続焼結炉 No. 2-1 及び小型雰囲気可変炉は炉内にアンモニア分解ガスを、加熱炉は炉内にアンモニア分解ガス又は水素ガスを常時供給している。これらの設備でアンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力が低下すると、炉内が大気圧より低い圧力となって空気が侵入し、炉内爆発が起こるおそれがある。

これを防止するため、連続焼結炉 No. 2-1、加熱炉、小型雰囲気可変炉は炉内が大気圧より正圧 (>0 Pa) となるようアンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力を制御する。各設備において供給するアンモニア分解ガス又は水素ガスの圧力制御範囲が設定値を逸脱するおそれが出た場合は、アンモニア分解ガス及び水素ガスの供給を遮断して窒素ガスを導入するとともに、自動的にヒータ電源を遮断する自動窒素ガス切替機構を設置する。本インターロックにより、雰囲気ガスとして可燃性ガスを使用している設備内を正圧に保ち、空気の混入を防止することで爆発を防止する。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。

本インターロックにおける各設備の供給ガス、通常運転時の使用ガス圧力、供給ガス圧力が大気圧にならない最低必要圧力を考慮したインターロック設定範囲及び可燃性ガスの供給圧力を監視する機器を表5に示す。

表5 各設備における自動窒素ガス切替機構の概要

設備・機器名称 機器名	供給ガス種	使用ガス圧力 (通常運転時)	インターロック設定範囲	ガス供給圧力 監視機器
連続焼結炉 No. 2-1	アンモニア分解ガス	MPa	MPa	接点付圧力計 (ブルドン管式)
燃料開発設備 加熱炉	アンモニア分解ガス	MPa	MPa	圧力スイッチ (ベローズ式)
	水素ガス	MPa	MPa	接点付圧力計 (ブルドン管式)
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	アンモニア分解ガス	MPa	MPa	圧力スイッチ (隔膜式)

インターロック設定値は、運転上のガス圧力下限より低く、供給ガス圧力が大気圧にならない最低必要圧力よりもはるかに高い。供給ガス圧力が警報設定値以下になると、警報が発報するとともにインターロックが作動し、供給ガス圧力が大気圧になる前に窒素ガスに切り替わることで設備内を正圧に保持できるよう設定する。

### 3. 3. 2 失火検知機構

連続焼結炉No. 2-1は、パイロットバーナを失火検知器にて監視し、失火（パイロットバーナの炎の喪失）により炎からの紫外線放出が途切れることを検出した場合は警報を発し、プロパンガス及びアンモニア分解ガスの供給を自動的に閉止する失火検知機構を設ける。本インターロックにより、炉周辺におけるプロパンガスの漏えいによる爆発を防止し、連続焼結炉No. 2-1はアンモニア分解ガスの供給圧力が低下するため、自動窒素ガス切替機構（炉内への空気混入を防止するために窒素ガスを導入し炉内を正圧に保つ、炉体のヒータ電源を遮断し加熱を停止）が作動することで設備を安全に停止し、爆発を防止する。また、可燃性ガスの緊急遮断弁及び失火検知器の二重化により、当該施設の安全機能を強化する。

焼却炉は固体廃棄物を焼却減容するために、都市ガスを燃料とした燃焼用バーナを設置する。燃焼用バーナへの着火ミスにより炎から紫外線が放出されない又は燃焼用バーナの失火（燃焼用バーナの炎の喪失）により炎からの紫外線放出が途切れると、都市ガス供給を自動的に停止する失火検知機構を設置する。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。また、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。

加熱炉はプロパンガスを燃焼させるパイロットバーナを電気式パイロットバーナ（イグナイター）へ変更する。そのため、加工事業変更許可申請書で設置するとしていた失火検知機構及び可燃性ガス配管（プロパンガス）を撤去する。

加熱炉の失火検知機構はパイロットバーナに用いているプロパンガスの漏えい、滞留防止のための機構である。パイロットバーナの撤去に伴いプロパンガスの使用を廃止するため、プロパンガスの漏えいを考慮する必要はない。また、加熱炉はアンモニア分解ガス及び水素ガスの供給量が少なく、炉内から排出される高温のアンモニア分解ガス又は水素ガスは自燃するため、失火検知機構の撤去による可燃性ガスの供給停止はしない設計とする。

### 3. 3. 3 過加熱防止機構

連続焼結炉 No. 2-1、加熱炉、小型雰囲気可変炉は高温加熱設備であり、加熱制御が逸脱した場合、機器本体が損傷し、閉じ込め機能を損なうおそれがあることから、炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的にヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設置する。焼却炉は、燃焼用バーナを用いた焼却設備であり、燃焼制御が逸脱した場合、機器本体が損傷し、閉じ込め機能を損なうおそれがあることから、炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的にバーナへの都市ガスの供給を遮断する過加熱防止機構を設ける。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。

本インターロックの各設備の熱的制限値又は最高使用温度とインターロック設定値を表6に示す。

表6 過加熱防止機構の概要

設備・機器名称 機器名	熱的制限値又は最高使用温度	インターロック設定値
連続焼結炉 No. 2-1	1850 °C	1750 °C
燃料開発設備 加熱炉	1750 °C	1650 °C
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	1650 °C	1550 °C
焼却設備 焼却炉	1550 °C	1450 °C

インターロック設定値は、熱的制限値又は最高使用温度より低く、警報及びインターロックが作動しても、熱的制限値又は最高使用温度を超えないよう、計器誤差、設計裕度を十分考慮して設定している。

### 3. 3. 4 冷却水圧力低下検知機構

連続焼結炉 No. 2-1 は高温で加熱する設備であり、炉体パッキンを冷却水で冷却する構造である。冷却水が通水されない場合、炉体パッキンが損傷し、水素ガスの漏えいを起こすおそれがあることから、冷却水の圧力を監視し、圧力が低下した際に自動的にヒータ電源を遮断する冷却水圧力低下検知機構を設置する。本インターロックにより、炉体の異常な温度上昇を防止する。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで炉体の異常な温度上昇を防止する。

本インターロックの設備における通常運転時の使用水圧、供給水圧が設備の炉体高さ $h$  (水柱 $h$ は $h$  MPa) よりも高い水頭圧力となるインターロック設定範囲及び供給水圧を監視する機器を表7に示す。

表7 冷却水圧力低下検知機構の概要

設備・機器名称 機器名	使用水圧 (通常運転時)	インターロック設定範囲	供給水圧 監視機器
連続焼結炉 No. 2-1	$h$ MPa	$h$ MPa	接点付圧力計 (ブルドン管式)

インターロック設定値の状態では、冷却水を通水しているが、自動的に警報を発報し、ヒータ電源を遮断するよう設定している。

### 3. 3. 5 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック

連続焼結炉 No. 2-1、加熱炉、小型雰囲気可変炉、焼却炉、可燃性ガス配管を設置する部屋には、部屋内での可燃性ガスの漏えいを検知する可燃性ガス漏えい検知器を設置する。可燃性ガスの漏えいを検知した場合は、可燃性ガスを使用する設備に可燃性ガスを供給する配管系統に設置する緊急遮断弁を閉止し、可燃性ガスの供給を遮断するインターロックを設置する。本インターロックにより、可燃性ガスの漏えい時には可燃性ガスの加工施設内への供給を遮断し、設備及び加工施設(建物)の爆発を防止する。



緊急時に確実に動作するように可燃性ガス漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した2系統の多重化を行う。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。また、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。

本インターロックの各設備における供給ガス、可燃性ガスの爆発下限界、インターロック設定値及び可燃性ガス漏えい検知器の検知方式を表8に示す。

表8 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロックの概要

設備・機器名称 機器名	供給ガス種	爆発下限界 (検知ガス種)	インターロック 設定値	可燃性ガス漏えい検知器 検知方式
連続焼結炉 No. 2-1	アンモニア分解ガス (水素 75%)	4.0 vol% (水素ガス)	0.8 vol%	ガス拡散式
	プロパンガス <sup>(1)</sup>	1.8 vol% (イソブタンガス)	0.45 vol%	ガス拡散式
燃料開発設備 加熱炉	アンモニア分解ガス (水素 75%)	4.0 vol% (水素ガス)	0.8 vol%	ポンプ吸引式
	水素ガス	4.0 vol% (水素ガス)	0.8 vol%	ポンプ吸引式
燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	アンモニア分解ガス (水素 75%)	4.0 vol% (水素ガス)	0.8 vol%	ポンプ吸引式
焼却設備 焼却炉	都市ガス <sup>(2)</sup>	5.0 vol% (メタンガス)	1.25 vol%	ガス拡散式

(1) 工業用のプロパンガスは、プロパンガスとブタンガスを主成分とした液化石油ガスである。混合ガスの主成分のうち、爆発下限界濃度のより低いイソブタンガスで代表する。

(2) 都市ガスは、9割がメタンガスを主成分とした液化天然ガスであるため、メタンガスの爆発下限界濃度で代表する。

可燃性ガス漏えい検知器は、一般高圧ガス保安規則関係例示基準 23項に従い、インターロック設定値は可燃性ガスの爆発下限界の1/4以下の値で設定し、同項に従い点検を実施した機器を使用する。

### 3. 3. 6 地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック

可燃性ガスの漏えい時に自動的に当該ガス種の供給を遮断する緊急遮断弁には、震度5弱相当の計測震度を検知した際に緊急遮断弁開信号を遮断する感震計を設ける。本インターロックにより、地震時に加工施設内へ導入する可燃性ガスを遮断し、設備及び加工施設(建物)の爆発を防止する。

緊急時に確実に動作するように感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した2系統の多重化を行う。

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。

本インターロックの設定値に関する根拠を添付説明書3に示す。

### 3. 4 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計

#### 3. 4. 1 地震発生時 上水遮断インターロック

感震計により震度5弱相当の計測震度を検知した場合は、第1廃棄物貯蔵棟に送水している上水を遮断する緊急遮断弁を設置する。感震計は気象庁告示第四号に基づく演算を行う機器を使用する。本インターロックの設定値に関する根拠を添付説明書3に示す。

本インターロックにより、第1廃棄物貯蔵棟に送水している上水を遮断し、地震時の配管破損等による加工施設内へ流入する溢水を削減し、没水高さを抑制する。

緊急遮断弁の本体は非通電時閉型とすることにより、電源供給が遮断した場合は加工施設への給水を遮断する。また、感震計と緊急遮断弁間の信号線が断線した場合、緊急遮断弁が閉となることで加工施設への給水を遮断する。

確実に動作するよう、緊急遮断弁の自動閉止の機能を二重化するため、感震計、制御部及び緊急遮断弁は2系統の多重化を行う。

#### 3. 4. 2 送水ポンプ自動停止装置

感震計により震度5弱相当の計測震度を検知した場合は、第2加工棟の設備・機器へ送水しているポンプを自動停止させる、送水ポンプ自動停止装置を設置する。感震計は気象庁告示第四号に基づく演算を行う機器を使用する。本インターロックの設定値に関する根拠を添付説明書3に示す。

なお、送水ポンプは、発電機・ポンプ棟に設置されており、ポンプを停止することで、第2加工棟への設備・機器への給水を停止する。本インターロックにより、地震時の配管破損等による加工施設内へ流入する溢水を削減し、没水高さを抑制する。また、感震計と送水ポンプ間の信号線が断線した場合、ポンプが停止することで加工施設への給水を遮断する。

研削個数超過防止インターロック設定値の設定根拠

センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機、並びにセンタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤に設置する研削個数超過防止インターロックは、図 1 に示すように、センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置で回収する研磨屑の質量を制限し、焙焼炉 No. 2-1 運搬台車及び焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機の質量制限を担保するための機能である。

湿式のセンタレス研削盤にて発生するウラン研磨屑は、研磨屑回収装置の研磨屑回収釜で回収されるが水気を含んでいるため、回収されたウラン研磨屑の重量を正確に測定することは困難である。そのため、センタレス研削盤で研削するペレット 1 個当たりの研削重量を安全側に多く見積もり、研削個数の監視と制限をもって管理を行うものである。

研削個数超過防止インターロックの設定値の設定根拠を以下に示す。



図 1. 研磨屑の移動経路

焙焼炉 No. 2-1 運搬台車及び焙焼炉 No. 2-1 研磨屑乾燥機の核的制限値(質量制限)はそれぞれ 0.75 kgU<sub>235</sub> 以下であり、二酸化ウランに換算すると 17 kgUO<sub>2</sub> 以下となる。

17 kgUO<sub>2</sub> に相当するペレット研削個数は、        個<sup>\*1</sup> であり、インターロック設定値は安全側に         個に設定した。インターロックが作動した場合、上流のペレット供給機の円盤形フィーダ及び搬送コンベアが直ちに停止し、その後、センタレス研削盤の供給コンベアが停止するため、センタレス研削盤への新たなペレット供給はなくなる。さらに、個数カウンタはセンタレス研削盤の供給コンベアの入口に設置しており、供給コンベア上にある個数カウント後のペレットがセンタレス研削盤内を通過しても、廃液中のウラン重量が 17 kgUO<sub>2</sub> を超えることはない。

ペレット研削個数の検出機構は、光電センサ※2によりペレットの通過を ON-OFF 信号として十分な反応性を持つ制御機器に入力し、内部制御により変換した個数カウントの積算値と設定値の比較を行うものである。個数カウントの積算値が設定値を超えた場合、インターロックが動作する。このインターロックは、光電センサ及び光電センサから制御機器までの信号線を 2 重化しており、インターロックの作動を確実にしている。

また、光電センサの故障又は光電センサから制御機器までの信号線が断線した場合、センタレス研削盤へのペレット供給を停止するフェールセーフとしている。

以上より、研削個数超過防止インターロックの設定値であるペレット研削個数は  $\square\square\square\square$  個に設定した。

※1：センタレス研削盤では、燃焼度及び燃料タイプの異なるペレットを研削しており、ペレット 1 個当たりの研削重量が異なるため、過去のペレット製造データを用いて、燃焼度及び燃料タイプごとにペレット 1 個当たりの研磨重量を算出した。また、研磨重量は、研磨前直径、研磨後直径、高さ、焼結密度のそれぞれの平均及び標準偏差を評価することでバラつきを考慮し、バラつきが最も大きい場合の研磨重量を評価した。算出結果を表 1 に示す。インターロック設定値の算出には、ペレット 1 個当たりの研磨重量が最大である、燃焼度：55 GWd/t、タイプ：14, 15 型のペレットを用いた。よってペレットの種類によらず、インターロックの設定値は単一であるため、設定の切替忘れなどの人的リスクは生じない。

※2：光電センサは、ペレット研削個数の確実な検出のために、ペレットを個別に搬送するセンタレス研削盤の供給コンベアの入口に設置する。

表 1. 研削個数超過防止インターロック設定値算出表

燃料集合体タイプ (燃焼度)	55 GWd/t		48 GWd/t			
ペレットタイプ	17 型	14, 15 型	17 型 (薄肉)	17 型 (厚肉)		
測定データ数						
研磨前直径 [mm]					(平均+3 $\sigma$ )	
研磨後直径 [mm]					(平均-3 $\sigma$ )	
高さ [mm]					(平均+3 $\sigma$ )	
焼結密度 [%TD]※3					(平均+3 $\sigma$ )	
計算研磨重量 [g/個]						
17.0 kg-UO <sub>2</sub> 相当の研磨個数 (個)						
インターロック設定値	(最も少ないペレット個数で研磨重量が最大となるのが、55 GWd/t 14, 15 型の研磨重量 $\square\square\square$ g/個の時であり、ペレット $\square\square\square$ 個に換算すると研磨重量は $\square\square\square$ g-UO <sub>2</sub> となる)					

※3：理論密度 10.96 [g/cm<sup>3</sup>]

回転数低下時研削停止インターロック設定値の設定根拠

センタレス研削装置 No. 2-1 研磨屑回収装置に設置する回転数低下時研削停止インターロックは、図 1 に示すように、研磨屑回収後の研磨廃液ウラン濃度を推定臨界下限濃度以下に維持するための機能である。

研磨屑回収後の研磨廃液のウラン濃度は常時測定することが困難であるため、研磨屑回収釜の研磨屑の回転数による回収効率から、廃液中のウラン濃度が推定臨界下限濃度以下となる回転数をもとめ、回転数の監視と制限をもって管理を行うものである。

回転数低下時研削停止インターロックの設定値の設計根拠を以下に示す。



図 1 研磨屑を含む廃液の移動経路

研磨屑回収装置の通常の運転条件は  $\square\square\square$  rpm(回転数仕様値)であり、この場合の研磨屑分離効率は  $\square\square\square$  とされる。また、研磨屑回収後の廃液の放射性物質濃度実績値(凝集沈殿処理前の段階で定期的に測定)は平均  $\square\square\square$  Bq/cc である。ここで、安全側に研磨屑回収後の廃液の放射性物質濃度を  $\square\square\square$  Bq/cc とし、ウランの比放射能を  $1.44 \times 10^5$  Bq/gU(事業許可申請書記載値)とした場合、廃液中のウラン濃度は  $\square\square\square$  gU/L となり、推定臨界下限濃度 11.5 gU/L(臨界安全ハンドブック第 2 版記載値)より十分に低い値である。

$$\square\square\square \text{ (Bq/cc)} \div 1.44 \times 10^5 \text{ (Bq/gU)} \times 10^3 \text{ (L/cc)} = \square\square\square \text{ (gU/L)}$$

ここで、過去の運転実績及び化学工学便覧<sup>\*1</sup>の評価式から、研磨屑回収装置の研磨屑の分離効率を確認する。図 2 に示すとおり、研磨屑回収釜の回転数に依存する。



図2 研磨屑回収装置の研磨屑分離効率の回転数依存性

研磨屑の分離効率が $\square\square\square$ 以上となるのは、研磨屑回収釜の回転数が $\square\square\square$  rpm 以上の場合であることから、インターロック設定値は安全側に $\square\square\square$  rpm に設定した。インターロックが作動した場合、センタレス研削盤へのペレット供給が停止し、研磨屑回収釜へのウラン研磨屑を含んだ廃液の流入が停止する。<sup>※2</sup>さらに、インターロック動作後も研磨屑回収釜の回転は継続するため、廃液中のウラン濃度が推定臨下限濃度を超えることはない。

研磨屑回収釜の回転数の検出機構は、研磨屑回収装置に取付けられた近接センサにより ON-OFF 信号を十分な反応性を持つ制御機器に入力し、内部制御により変換した回転数カウントの値と設定値の比較を行うものである。回転数カウントの値が設定値を下回った場合、インターロックが動作する。このインターロックは、近接センサの故障又は近接センサから制御機器までの信号線が断線した場合、センタレス研削盤へのペレット供給を停止し、研磨屑を含む廃液が研磨屑回収装置へ流入することを制限するフェールセーフとしており、インターロックの作動を確実にしている。

以上より、回転数低下時研削停止インターロックの設定値である研磨屑回収釜の回転数は $\square\square\square$  rpm に設定した。

※1：化学工学便覧 化学工学会編 改訂五版，丸善，1988

※2：インターロック動作後、上流のペレット供給機の円盤形フィーダ及び搬送コンベアが直ちに停止し、その後、センタレス研削盤の供給コンベアが停止するため、センタレス研削盤への新たなペレットの供給はなくなる。

### 感震計設定値の設定根拠

地震発生時可燃性ガス遮断インターロック及び送水ポンプ自動停止装置に使用する感震計は、感震計により測定した加速度を基に、気象庁震度階級表（平成8年気象庁告示第四号）に定める計算方法により計測震度を求め、同告示に定める震度階級5弱相当の計測震度 $0.15\text{G}$ （相当加速度約 $1.5\text{gal}$ ）<sup>※1</sup>を検知した場合に作動する設定とする。

加工事業変更許可申請書では、地域特性を考慮した想定地震として大阪府防災計画<sup>※2</sup>において評価されている各地震動の中から中央構造線活断層帯地震（熊取事業所における最大地表面加速度 $647\text{gal}$ ）を抽出している。本地震動の前記告示に基づく計測震度は $0.15\text{G}$ （相当加速度 $1.5\text{gal}$ ）<sup>※1</sup>であり、震度階級6弱に相当する。

本申請書における建物・構築物及び設備・機器の耐震設計では、耐震重要度分類に応じて本想定地震に対し保守性を考慮した地震力を設定し、評価を行っている。

一方、可燃性ガスの緊急遮断弁の閉止及び送水ポンプ自動停止装置による送水の停止に使用する感震計は、これらの建物・構築物及び設備・機器に求められる地震力が作用する前に可燃性ガスの供給及び送水を停止できるよう、震度6弱の想定地震に対し十分小さい震度5弱相当の計測震度 $0.15\text{G}$ （相当加速度約 $1.5\text{gal}$ ）が作用した時点で作動する設計とする。

※1 告示に定める式を用いて計測震度から逆算した加速度。加速度の方向や揺れの周期、継続時間を考慮した値。

※2 「大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）平成19年3月」

付属書類 1 1 遮蔽に関する基本方針書



1. 設計方針
  1. 1 周辺監視区域等の設定
  1. 2 貯蔵等の管理
  
2. 基本図面
  
3. 敷地周辺における線量評価
  3. 1 評価方法
  3. 2 評価結果

## 1. 設計方針

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。

放射線防護上の遮蔽のために壁、屋根、遮蔽壁等を設け、かつ、再生濃縮ウランを貯蔵及び保管廃棄する領域を管理することにより、通常時における貯蔵施設及び放射性廃棄物の保管廃棄施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域境界での線量を、線量告示に定める線量限度年間 1 mSv より十分に低減する設計とする。

線量評価においては、貯蔵施設に最大貯蔵能力の酸化ウランを貯蔵し、保管廃棄施設に最大保管廃棄能力の放射性廃棄物を保管しているものとする。また、再生濃縮ウランについては、貯蔵施設の最大貯蔵能力及び保管廃棄施設の最大保管廃棄能力に相当する量が存在するものとする。線量評価の計算に当たっては、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」を参考にする。

本設工認申請書において、安全機能を有する施設の明確化に伴い遮蔽機能を期待する建物及び構築物の壁、屋根の見直しを行い、建物及び構築物の詳細設計を反映した外部被ばく線量の再評価を行った。

また、後半申請である第 1 - 3 貯蔵棟の建物、貯蔵施設については、外部被ばく線量評価から除外した。

### 1. 1 周辺監視区域等の設定

管理区域の周辺に周辺監視区域を設定し、周辺監視区域境界における線量が、線量告示に定める線量限度を超えないようにする。

また、東西及び北側の敷地境界に隣接して、住友電気工業株式会社との「賃貸借契約書」により人の居住を制限する区域を設け、敷地境界外の人々の居住する可能性のある区域における公衆の外部被ばくを合理的に達成可能な限り低くする。

周辺監視区域等の設定について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はない。

### 1. 2 貯蔵等の管理

周辺監視区域境界及び敷地境界外の人々の居住する可能性のある区域において、本加工施設のウランの貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量を合理的に達成可能な限り低くするために、必要に応じて建物等に放射線遮蔽を講じる。また、相対的に線量の高い再生濃縮ウランの貯蔵等については、その影響が低くなるようにするため、設備内のより低い位置、かつ、周辺監視区域境界から遠ざける位置に配置する。

貯蔵等の管理について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はない。

## 2. 基本図面

添付図 図ト-W1建-29、図ト-W3建-21、図リ-建-1-19、  
図リ-建-2-2

## 3. 敷地周辺における線量評価

酸化ウラン粉末、燃料集合体等の貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量は、周辺監視区域境界及び敷地境界外の人の居住する可能性のある区域について、十分な安全裕度の条件を設定して評価する。

### 3. 1 評価方法

周辺監視区域境界及び敷地境界外の人の居住する可能性のある区域における線量の評価に当たっては、直接線及びスカイシャイン線について以下に示す方法により計算する。なお、中性子線による影響は、ガンマ線による影響よりも十分に小さく、公衆の線量評価に影響を与えないため、評価に含まない。

#### (1) ガンマ線源

① 第1加工棟の[ ]に年間平均の最大貯蔵能力に見合うウランを保管するものとする。なお、[ ]、当該領域のその他の期間及びその他の領域には濃縮ウランを貯蔵するものとする。

第2加工棟に設置する貯蔵設備に最大貯蔵能力に見合うウランを貯蔵するものとする。なお、[ ]では原料保管設備E型の[ ]に、[ ]では当該室西側の燃料棒保管ラックB型の[ ]に、[ ]では当該室北側の燃料集合体保管ラックC型の[ ]に、[ ]では試料保管棚の[ ]、その他の範囲には濃縮ウランを貯蔵するものとする。

第1加工棟、第1廃棄物貯蔵棟、第3廃棄物貯蔵棟及び第5廃棄物貯蔵棟については、各貯蔵室に最大保管廃棄能力に見合う放射性廃棄物を保管廃棄するものとする。第1廃棄物貯蔵棟2階[ ]には200 Lドラム缶に[ ]の放射性廃棄物、第3廃棄物貯蔵棟1階には200 Lドラム缶に平均[ ]の放射性廃棄物、第1加工棟、第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟の上記以外には200 Lドラム缶に平均[ ]の放射性廃棄物をそれぞれ保管廃棄するものとする。さらに、第1廃棄物貯蔵棟2階[ ]を含む放射性廃棄物を保管廃棄するものとする。第5廃棄物貯蔵棟には200 Lドラム缶に平均[ ]の放射性廃棄物を保管廃棄するものとする。

第1-3貯蔵棟に設置する貯蔵設備は、後半申請の対象設備であり核燃料物質を貯蔵しない措置を講じることから、本評価では線源から除外した。

② U232 の子孫核種の蓄積に着目して、スクラップウラン及び廃棄物の貯蔵については 10 年後、その他の貯蔵については 2 年後のガンマ線源強度 (18 群のエネルギースペクトル) を ORIGEN2/82 コードを用いて算出する。

(2) 計算コード

直接線については点減衰核積分コード QAD、スカイシャイン線については一回散乱計算コード G33 を用いる。使用するライブラリは、DLC-136/PHOTX である。

計算コードについて、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はない。

(3) 計算モデル

最大貯蔵能力に見合うウラン及び最大保管廃棄能力に見合う放射性廃棄物を貯蔵又は保管廃棄するものとして、線源を保守的に一様希釈モデルとし、一部は線源の構造に基づく詳細モデルを適用し、建物のコンクリート構造物、空気等の遮蔽体を考慮した計算モデルを用いる。

建物の計算モデル化に当たっては、壁、床のみとし、柱、はりとは考慮せず、壁の厚さ、構造を保守的に遮蔽モデル化している。また、物を搬出入するような大きい扉は、コンクリートを充填した扉 (第 2 加工棟) 及び評価点に近い扉 (1 箇所、第 1 加工棟) を除き、扉の遮蔽効果を見込まず開口部として遮蔽モデル化している。ここで、非常口等人が通るような扉は線量への影響が小さく、前述のように保守的な評価を行っているため開口部として考慮していない。

評価に用いるコンクリート、鉄の密度は、それぞれ  $2.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  とする。建物の壁、床等及びコンクリート充填扉には、構造上鉄骨、鉄筋、鉄板も含まれるが、保守的に全てコンクリートとして評価する。

線量の算出地点は、図 1 に示す周辺監視区域境界の 15 地点及び敷地境界外の人の居住する可能性のある区域の直近の 10 地点とする。

線量の算出地点について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はない。

直接ガンマ線の評価に用いた事業所全体、第 1 加工棟、第 2 加工棟、第 1 廃棄物貯蔵棟、第 3 廃棄物貯蔵棟、第 5 廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の壁厚等のモデル図を図 2、図 3、図 4、図 5、図 6、図 7 及び図 8 に示す。

本設工認申請書においては、安全機能を有する施設の建物及び構築物のみを遮蔽機能を有する壁、屋根として考慮の対象とし、詳細設計を反映した壁、屋根の厚みを用いて外部被ばく線量の再評価を行った。変更箇所は、図 2、図 3 及び図 4 並びに表 1 に示す。

具体的な変更箇所を以下に示す。

< 第 1 - 3 貯蔵棟 >










- ① 第 1 - 3 貯蔵棟を除外した。



< 一般施設 >

- ② 評価モデル上、第 1 使用棟及び第 2 高圧ガス貯蔵施設壁の除外。






- ③ 東側建物の RC 壁及び ALC 壁を除外。

<第 1 加工棟> (丸数字は図 3 に図示する丸数字に合わせている。)

- ④ 第 1-1 輸送物搬出入室東壁の扉開口部に RC 壁を設置したことにより新たに考慮。
- ⑤ 第 1 事務室東壁の窓開口部を RC にて閉止したことにより新たに RC 壁として考慮。
- ⑥ 防護壁 No. 1 の詳細設計により防護扉位置及び構造を変更。
- ⑦ と第 1-1 輸送物搬出入室間壁の扉形状変更により隙間を RC 壁に変更することにより新たに考慮。
- ⑧ 評価モデル上、壁厚 としていた第 1-1 輸送物搬出入室北壁を実態に合わせて壁厚 に変更。
- ⑨ モデルを簡略化 (注) するため 壁としていた と を、実態に合わせて に変更。  
(注：周囲の見込んでいない壁も考慮して保守的に としてモデル化。)
- ⑩ 外部扉を鋼板 として考慮。

また、加工事業変更許可申請書においては、折板屋根及び湾曲瓦棒葺き屋根は、鋼板の板厚 に対し、鋼板を支持する構造材等の遮蔽効果を考慮し、板厚 と記載している。ただし、線量評価においては保守的に板厚を 0 cm としており、屋根の鋼板の遮蔽効果を見込んでいない。

<第 2 加工棟> (丸数字は図 4 に図示する丸数字に合わせている。)

- ⑪ 第 2-1 作業支援室の扉開口部を RC にて閉止したことにより RC 壁として考慮。
- ⑫ の試料保管棚の防護壁の詳細設計により防護扉位置及び構造を変更。
- ⑬ 評価モデル上、壁厚 としていた と 間の 3 階壁を実態に合わせて壁厚 に変更。

### 3. 2 評価結果

本申請での評価の結果、加工事業変更許可申請書での評価結果から最大点の変更がないものの最大値は若干低くなり、周辺監視区域境界における実効線量は算出地点⑥において約  $9.7 \times 10^{-2}$  mSv/年、敷地境界外の人々の居住する可能性のある区域における公衆の実効線量は算出地点⑤において約  $3.8 \times 10^{-2}$  mSv/年となった。

なお、今回の線量評価において遮蔽効果を見込んでいない壁、屋根であっても、実際には線量の低減に寄与している。

表1 スカイシャイン線の計算に使用した天井厚（設計確認値）

施設	設置場所	貯蔵設備	天井材質	天井厚 (cm)
第1加工棟		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
		(固体廃棄物保管)	鉄	
第2加工棟		輸送物保管区域	鉄	
		原料貯蔵設備	コンクリート	
		原料貯蔵設備	コンクリート	
		ペレット貯蔵設備	コンクリート	
		ペレット貯蔵設備	コンクリート	
		燃料棒貯蔵設備	コンクリート	
		燃料集合体貯蔵設備	コンクリート	
		燃料集合体保管区域	コンクリート	
		燃料集合体保管区域	コンクリート	
		開発試料貯蔵設備	コンクリート	
第1廃棄物貯蔵棟		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
第3廃棄物貯蔵棟		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
		(固体廃棄物保管)	コンクリート	
第5廃棄物貯蔵棟		(液体廃棄物保管)	鉄	

3593




図1 敷地周辺におけるガンマ線量の評価地点



図2 熊取事業所の加工施設の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等






図3 第1加工棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図




図4 第2加工棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図




図5 第1廃棄物貯蔵棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図




図6 第3廃棄物貯蔵棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図



図7 第5廃棄物貯蔵棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図




図8 発電機・ポンプ棟の直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等の詳細図



1. 設計方針
2. 基本仕様
3. 性能、個数及び設置場所
4. 基本図面
5. 評価
  - (1) 評価方法
  - (2) 評価条件
  - (3) 評価結果



## 1. 設計方針

第2加工棟の燃料集合体保管区域に貯蔵する集合体輸送容器は、加工事業変更許可申請書において、輸送容器自体の安全設計ではなく、輸送容器の滑りや転倒により周辺の設備・機器等の他の施設への影響を防ぐため、耐震重要度分類第1類相当の固定措置を講じるとしている。

固定措置は、他の施設への影響を防止することを目的とし、ハード的な対応だけでなく、段積みの管理等ソフト対応を含めた措置を行う。本設工認申請書における第2加工棟の燃料集合体保管区域では、集合体輸送容器の固定措置として、1段置きで管理する又は2段積みにした集合体輸送容器に対しラッシングベルトによる転倒防止策を講じる。

集合体輸送容器は床に固定しないため、床面の水平震度を用いて上記管理に係る評価を行う。耐震重要度分類第1類の場合、第2加工棟の燃料集合体保管区域の設置階（2階）における水平震度は0.36である。

床面（コンクリート）と集合体輸送容器脚部（鉄）の摩擦係数は0.5～0.6であり、0.36よりも大きいことから滑りは生じない。

集合体輸送容器1段置きの場合：

安定モーメントが転倒モーメントを上回り安定度が1を超えるため転倒は生じない。

集合体輸送容器2段積みの場合：

安定モーメントが転倒モーメントよりも小さく安定度が1を下回ることからラッシングベルトによる転倒防止策を講じる。床面にアンカーボルトで固定したベルト連結用治具及び集合体輸送容器をラッシングベルトで連結することで集合体輸送容器の転倒を防止する。このため、ラッシングベルト及びベルト連結用治具のアンカーボルトに生じる荷重が許容荷重を超えないことを確認する。

## 2. 基本仕様

集合体輸送容器を1段置きで管理する又は2段積みにした集合体輸送容器に対しラッシングベルトによる転倒防止策を講じる。

## 3. 性能、個数及び設置場所

性能、個数及び設置場所を表へー2P設-9-1～表へー2P設-9-4及び図へー2P設-9-1に示す。

## 4. 基本図面

集合体輸送容器の概略図を図1に、2段積みにした集合体輸送容器に対するラッシングベルトによる転倒防止策を図2に示す。



図1 集合体輸送容器の概略図



図2 2段積みにした集合体輸送容器に対するラッシングベルトによる転倒防止策




## 5. 評価

2段積み集合体輸送容器の転倒防止策として用いるラッシングベルト及びベルト連結用治具のアンカーボルトに生じる荷重が許容荷重を超えず、2段積み集合体輸送容器の転倒を防止できることを確認する。



### (1) 評価方法

集合体輸送容器はラッシングベルトによって転倒を防止する。ラッシングベルトには2段積み集合体輸送容器の転倒モーメントに応じた引張荷重がかかり、ベルト連結用治具のアンカーボルトにはラッシングベルトからの引張荷重を受けた引抜荷重がかかる。これらの荷重を墓石転倒モデルにより評価し、許容荷重を超えないことを確認する。

### (2) 評価条件

- ・水平震度：0.36（耐震重要度分類第1類相当）
- ・段積み数：2段
- ・集合体輸送容器重量：
- ・ラッシングベルトの許容引張荷重：
- ・ベルト連結用治具のアンカーボルト許容引抜荷重：

### (3) 評価結果

評価の結果、ラッシングベルトに作用する引張荷重はであり、ラッシングベルトの許容引張荷重よりも十分に小さい。また、ベルト連結用治具のアンカーボルトに作用する引抜荷重はであり、ベルト連結用治具のアンカーボルトの許容引抜荷重よりも十分に小さい。このことから、2段積み集合体輸送容器の転倒を防止できることを確認した。

付属書類 1 3 その他許可で求める仕様（放射性廃棄物ドラム缶）の転倒防止策  
に関する基本方針書

1. 設計方針
2. 基本仕様
3. 性能、個数及び設置場所
4. 基本図面
5. 評価
  5. 1 転倒評価
    5. 1. 1 評価方法
    5. 1. 2 評価結果
  5. 2 ボルトの評価
    5. 2. 1 評価方法
    5. 2. 2 評価結果

## 1. 設計方針

廃棄物保管区域で保管廃棄に用いるドラム缶等の金属製容器は、加工事業変更許可申請書では、更なる安全対策として耐震重要度分類第1類相当の転倒防止策を講じるとしている。

本設工認申請書における第1廃棄物貯蔵棟及び第3廃棄物貯蔵棟では保管廃棄に用いる200Lドラム缶は3段積み以下で固縛し転倒防止策を講じる。

耐震重要度分類第1類相当の転倒防止策として、耐震重要度分類第1類相当（水平震度1.0G）の地震力により金属容器が転倒するおそれがないように以下の設計の固縛、配列とする。

ドラム缶1段置き	: ラッシングベルトにて固縛し、転倒しない配列。
ドラム缶2段及び3段積み	: スキッド、パレット、ワイヤスリング等を用いて固縛し、さらに隣り合うそれぞれのパレットをボルトにて連結し、転倒しない配列。

耐震重要度分類第1類相当（水平震度1.0G）の地震力で転倒評価を行い、評価結果から得られた転倒しない配列とする。

ここで、200Lドラム缶は、竜巻による飛散防止策（参考資料1に示す。）を兼ねて転倒防止策として固縛を行うが、この固縛は参考資料2に示す水平震度1.0（耐震重要度分類第1類）相当の加振試験で性能を確認した方法により行う。

図1～図3にドラム缶固縛に関する基本図面を示す。



また、転倒しない配列の前提条件はパレット同士がボルトにて連結していることとなるため、耐震重要度分類第1類相当の地震力によりボルトに作用するせん断荷重が、ボルトの許容せん断荷重を超えないことを評価し、その仕様のボルトを用いる。

ドラム缶は床に固定しないため、床面の水平震度を用いて転倒評価を行う。放射性廃棄物の施設は耐震重要度分類第2類又は第3類であるが、保守的に耐震重要度分類第1類として扱っても1階～3階の水平地震力は0.36である。床面（コンクリート）とスキッド（鉄）の摩擦係数は0.5～0.6であり、0.36よりも大きいことから滑りは生じない。ここで、転倒評価及び固縛評価においては、更に保守的に設置階を問わず水平震度1.0として評価を行い、転倒しないこと及び連結しているボルトの強度に問題のないことを確認する。

## 2. 基本仕様

200Lドラム缶の固縛方法は、2段以上の段積みを行う場合、スキッド又はパレットごとにドラム缶4本を積載し、ワイヤスリング等を用いて1体（固縛体）として、隣り合うそれぞれのパレットをボルト（1パレットにつき1箇所）にて連結する。

## 3. 性能、個数及び設置場所

保管廃棄設備  廃棄物保管区域及び保管廃棄設備  廃棄物保管区域における性能、個数及び設置場所を「表ト-W1設-4-1」及び「表ト-W3設-1」に示す。

4. 基本図面




図1 放射性廃棄物ドラム缶固縛 概略図




図2 放射性廃棄物ドラム缶用パレット、スキッド 概略図





図3 放射性廃棄物ドラム缶 パレット連結図 (代表例)

## 5. 評価

### 5. 1 転倒評価

#### 5. 1. 1 評価方法

ドラム缶等の金属製容器の自重  $M$  による安定モーメントと地震力による転倒モーメントの比較で行う。安定モーメントが転倒モーメントより大きい場合（安定度 $>1$ ）、転倒しないとする。

#### 5. 1. 2 評価結果

転倒評価の結果、2段積みの場合は2行×2列以上、又は3段積みの場合は3行×3列以上の配列では転倒しない。

### 5. 2 ボルトの評価

#### 5. 2. 1 評価方法



耐震重要度分類第1類相当の地震力を想定した場合に、連結したボルト1本あたりに作用するせん断荷重が、ボルトの許容せん断荷重を超えないことを確認する。

耐震重要度分類第1類相当の転倒防止策は、水平震度 1.0 G（耐震重要度分類第1類相当）の地震力に耐える固縛とドラム缶の固縛体の連結維持が前提条件となる。固縛措置は加振試験により妥当性を確認しているため、パレットを連結するボルトが水平震度 1.0 G 相当の地震力によって許容せん断荷重を超えないことを示す。


##### (1) 評価モデル

転倒評価では、パレット同士をボルトで連結したドラム缶の固縛体の束を1つの物体とみなして安定度を評価するが、内部では安定度が1を下回る束単位での転倒によりパレット境界にせん断力が生じており、これに対しボルトが破断や変形することなく支持されていることが前提となる。ある列が転倒を生じる際の隣接する列との境界に位置するボルトに生じるせん断力は、墓石転倒モデルにより評価を行う。

##### (2) 評価条件

- ・水平震度：1.0（耐震重要度分類第1類相当）
- ・段積み数：3段
- ・ドラム缶重量：
- ・ボルト：短期許容せん断荷重 

#### 5. 2. 2 評価結果

評価結果、水平震度 1.0 G 相当の地震力を負荷した場合の連結したボルト1本あたりのせん断荷重は、200 L ドラム缶の場合は  であり、連結したボルトの短期許容せん断荷重に対して十分余裕があり固縛機能を維持し、ドラム缶の転倒を防止できる。


放射性廃棄物の飛散対策

(加工事業変更許可申請書 別添 5 ト(ロ) - 5 抜粋)

第 1 廃棄物貯蔵棟、第 3 廃棄物貯蔵棟、第 5 廃棄物貯蔵棟及び第 1 加工棟に保管する放射性固体廃棄物を収納したドラム缶等の金属容器について、以下により飛散防止の策を講じる。評価の例を下表に示す。

- ① 2 段又は 3 段積みのドラム缶については、重量から空力パラメータを評価し、0.0032 以下\*1 となるよう専用治具を用いて固縛及び連結を行う (添図 5-1-1)。
- ② 平積みのドラム缶及び大型金属容器については、重量から空力パラメータを評価し、0.0032 以下\*1 となるようラッシングベルトにて固縛を行う (添図 5-1-2)。
- ③ 空力パラメータを評価し、0.0032 以上\*1 となる場合は、床に対しても固定を講じる (添図 5-1-3)。


\*1 : F3 の風荷重 (92 m/s) にて評価する。92 m/s での空力パラメータは 0.00334 となるが、保守的に 0.0032 をしきい値とする。



添図 5-1-1 段積み時の固縛対策



添図 5-1-2 平積み時の固縛対策 (固縛のみ)



添図 5-1-3 平積み時の固縛対策 (固縛及び固定)

廃棄物を保管廃棄するドラム缶に対する考慮

(加工事業変更許可申請書 別添 5 ヌ(イ) - 1 抜粋)

ドラム缶を段積みして保管する場合は、当社が外部試験機関で実施した添表 1 - 2 に示す加振試験により実証した最上段のドラム缶をパレット及び金属治具により固縛する方法 (添図 1 - 3) によって、地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように対策を講じる。さらにパレットを連結させて転倒耐力を高める対策を講じる。これら最上段のドラム缶の固縛及びパレット連結の対策による効果については、電力中央研究所でも報告されている。<sup>\*1\*2</sup>

また、ドラム缶の蓋をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納し、固体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。

評価においては、保守的にドラム缶の落下転倒する割合を 10 % とし、転倒したドラム缶のうち蓋が開く割合を 10 % とし、蓋が開いたドラム缶から固体廃棄物が漏えいする割合を 10 % とし、 $DR=0.1 \times 0.1 \times 0.1=0.001$  を設定する。

なお、新潟県中越沖地震時の当該地域施設において、落下、転倒防止対策を講じる前のドラム缶約 26000 本のうち、転倒したドラム缶は 438 本 (1.7 %) で、そのうち 41 本 (9.4 %) で蓋が開いたことが確認されているが、倉庫内の空気中放射性物質濃度から放射性物質が検出されていないこと (0 %) から、DR の設定条件に十分な保守性を見込んでいると考える。<sup>\*3</sup>

一段積みする場合においても、ラッシングベルト等により複数本まとめて固縛する方法 (添図 1 - 2) によって、転倒を防止する対策を講じる。


添表 1 - 2 ドラム缶耐震試験結果

	試験 1	試験 2
試験装置	大型三次元試験台	同左
試験体	3 段 × 2 列 × 2 行	同左
固縛方法	最上段のみ固定	3 段全体固定
使用波形	・兵庫県南部地震波 (神戸海洋気象台、891 gal)	・兵庫県南部地震波 (神戸海洋気象台、891 gal) ・新潟県中越沖地震波 (柏崎、813 gal) ・新潟県中越地震波 (小千谷、1500 gal)
加振軸	3 軸同時加振	同左
試験結果	最大加振力 (2 回) において落下・転倒なし。	最大加振力 (各 1 回) において落下・転倒なし。

\*1 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討 (その 1)」、N10019

\*2 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討 (その 2)」、N10020

\*3 新潟県 「新潟県中越沖地震記録誌」第 7 章



添図 1-2 最上段のみ固定時の固縛方法

添図 1-3 3段全体の固定時の固縛方法

付属書類 1 4 適合性確認を先送りする施設の先行使用する施設への波及的影響  
に関する説明書

1. 概要
2. 後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無の確認
3. 加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更有無の確認
  3. 1 確認方法
  3. 2 確認結果
4. まとめ





## 1. 概要

本説明書は、第1次から第5次までに設工認申請した施設（以下「前半申請の施設」という。）を、次回以降に設工認申請をする施設（以下「後半申請の施設」という。）の適合性の確認の完了前に先行使用するに当たって講じる施設の保全に関する措置（以下「後半申請の施設に対する保全措置」という。）を示す。また、前半申請の施設に対する波及的影響がないこと（新規規制基準への適合性と安全機能の維持に影響しないこと）及び加工事業変更許可申請書に示した安全設計の基本的方針に変更がないことを示す。

## 2. 後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無の確認

後半申請の対象施設は、第2加工棟の第2-1混合室、第2-1ペレット室の成型施設及び核燃料物質の貯蔵施設、第1-3貯蔵棟の建物並びに第1-3貯蔵棟内の貯蔵施設、放射線管理施設及びその他の加工施設とする（申請書別紙 八、一部施設の先行使用について に示した対象施設参照）。後半申請の施設の範囲を図1～3に示す。

前半申請の施設を先行使用するに当たって、前半申請の施設の加工施設技術基準への適合状況に波及的影響を及ぼさないよう、以下に示す保全措置を講じる。

- ・前半申請の施設である{5025}原料搬送設備 No. 2 粉末缶台車(第1次設工認にて認可)は、にわたって設置している設備であるが、後半申請の施設を設置しているに核燃料物質を搬送することがないように電源を遮断する措置を保安規定に定めて管理する。
- ・前半申請の施設である{5042}ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車（第5次設工認にて申請）は、にわたって設置している設備であるが、後半申請の施設を設置しているに核燃料物質を搬送することがないように電源を遮断する措置を保安規定に定めて管理する。
- ・後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。
- ・後半申請の施設のうち、可燃性ガス（アンモニア分解ガス、プロパンガス）を用いる設備（{2024}連続焼結炉 No. 1）は、前半申請の施設（第2加工棟建物）の火災等による損傷の防止のため、当該設備に可燃性ガスが流入しない措置として、{2064}連続焼結炉 No. 2-1 と共用している既設の{2064-8}可燃性ガス配管（アンモニア分解ガス、プロパンガス）について、図ハ-2 P 設-1 3-1-1（6）に示す{2024}連続焼結炉 No. 1 までの区間を含めて撤去する。なお、{2064}連続焼結炉 No. 2-1 で使用する可燃性ガス配管については、{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）及び{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）から{2064}連続焼結炉 No. 2-1 までの区間を新たに設置し、前半申請にて適合性を確認する（図ハ-2 P 設-1 3-1-1（2））。また、{2024}連続焼結炉 No. 1 で使用する可燃性ガス配管については、{2024-8}可燃性ガス配管として後半申請にて新たに設置する。
- ・後半申請の施設に接続している{6024}気体廃棄設備 No. 1 系統V（局所排気系統）ダクトについて、図ト-2 P 設-2-1-1（4）に示す位置で後半申請の施設から切り離し、切り離れた開口部には、閉止板又はメッシュ板を設置する。閉止板又はメッシュ板から気体廃棄設備側を{6024}気体廃棄設備 No. 1 系統V（局所排気系統）ダクトの設工認対象として、適合性を確認する。



- ・後半申請の施設に接続している上水配管、連続焼結炉 No. 1 用の循環冷却水配管は、溢水のリスクを低減させるため、図 4 に示す位置でバルブを閉止する。  
なお、内部溢水の評価において、後半申請の施設を設置している第 2-1 混合室、第 2-1 ペレット室と前半申請の施設を設置している第 2-2 混合室、第 2-2 ペレット室等と同じ溢水防護区画であり、当該区画内の全ての配管に対して損傷個所を特定せずに保守的に評価しているため、後半申請の施設の範囲での溢水によって前半申請の施設が溢水により影響することはない。
- ・後半申請の施設である {2039} センタレス研削設備 No. 1 研磨屑回収装置に接続している廃水配管（{6099} 第 1 廃液処理設備 配管）は図ト-2 P 設-3-4 に示す位置で切り離して閉止し、閉止部から {2039} センタレス研削設備 No. 1 研磨屑回収装置までの区間の廃水配管を撤去する。
- ・第 1-3 貯蔵棟内の {7010} ガンマ線エリアモニタ 検出器、{8009-7} 火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、{8010-6} 消火設備 消火器、{8028} 緊急設備 避難通路、{8030} 緊急設備 非常用照明は、後半申請において適合確認を行うまでの間、その安全機能を維持することを保安規定に定める。

後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無を加工施設技術基準に示される条項ごとに整理した結果を表 1、表 2 に示す。

表 1、表 2 に示した施設の保全に関する措置のうち、ハード対策の措置は使用前事業者検査により確認し、ソフト対策の措置は保安規定に定めて管理する。

表1 第2加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
核燃料物質の臨界防止	後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないことを保安規定に定める。	複数ユニットの評価では、後半申請の施設の各ユニットが既認可の状態が存在するものとして、評価に含めているが、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないため、後半申請の施設で核燃料物質が臨界に至るおそれはなく、前半申請の施設の核燃料物質との中性子相互作用は生じない。
安全機能を有する施設の地盤	{1002}第2加工棟 <sup>*4</sup> の地盤に対する支持性能の評価で、後半申請の施設の重量を見込んで設計した。	第2加工棟の地盤に対する支持性能の評価で、後半申請の施設の重量を見込んで設計しているため、第2加工棟を支持する地盤は、第2加工棟を十分に支持できる。
地震による損傷の防止	<p>&lt;建物への影響&gt;                      {1002}第2加工棟<sup>*4</sup>の耐震性の評価で、後半申請の施設の重量を見込んで設計した。</p> <p>&lt;前半申請の施設への影響&gt;                      後半申請の施設を設置する第2-1混合室、第2-1ペレット室の範囲に、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行う前半申請の施設を設置しない。</p> <p>&lt;前半申請の施設との取り合い部の隔離&gt;                      ① {6024}気体廃棄設備 No.1 系統V (局所排気系統) ダクト                      {6024}気体廃棄設備 No.1 系統V (局所排気系統) ダクトは、図ト-2 P設-2-1-1 (4) に示す位置で後半申請の施設と隔離する。</p> <p>② 可燃性ガス配管                      可燃性ガス配管は図ハ-2 P設-1 3-1-1 (6) に示す{2024}連続焼結炉 No.1 までの区間を撤去する。</p> <p>③ {6099}第1廃液処理設備 配管                      {6099}第1廃液処理設備 配管は図ト-2 P設-3-4 に示す位置で切り離して閉止し、閉止部から{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑回収装置までの区間を撤去する。</p>	<p>第2加工棟の耐震評価で、後半申請の施設の重量を見込んで設計したため、第2加工棟が地震により破損するおそれはない。</p> <p>核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行う前半申請の施設は、後半申請の施設を設置する第2-1混合室、第2-1ペレット室の範囲外に設置するため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>① {6024}気体廃棄設備 No.1 系統V (局所排気系統) ダクトは、後半申請の施設と隔離するため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>② 配管を撤去するため前半申請の施設を破損させるおそれはない。</p> <p>③ {6099}第1廃液処理設備 配管は、後半申請の施設と隔離するため、後半施設からの波及的影響はない。</p>
津波による損傷の防止	加工事業変更許可申請書に示した評価に基づき、本加工施設の敷地は海拔約48mに位置し、想定する津波高さ6mに対して余裕があることから、津波の影響が及ぶおそれはない。	本加工施設では津波による損傷が発生するおそれはない。
外部からの衝撃による損傷の防止	外部からの衝撃による影響は{1002}第2加工棟 <sup>*4</sup> で防護する。	外部からの衝撃に対して第2加工棟で防護していることから、建物内の設備・機器への波及的影響はない。
加工施設への人の不法な侵入等の防止	不法侵入に対しては、{1002}第2加工棟 <sup>*4</sup> の壁、扉等を堅固にすることで防護する。また、加工施設及び核燃料物質の防護のために必要な操作に係る情報システムに接続する設備・機器は、外部と物理的に遮断している。	加工施設への人の不法な侵入等に対して第2加工棟で防護していることから、建物内の設備・機器への波及的影響はない。

表1 第2加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
閉じ込めの機能	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。また、後半申請の施設を設置している第2-1混合室、第2-1ペレット室は、第1種管理区域として管理する。	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないため、後半申請の施設から核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物が漏えいするおそれはなく、後半申請の施設からの波及的影響はない。
火災等による損傷の防止	第2加工棟内の後半申請の施設を設置する第2-1混合室、第2-1ペレット室の消火設備（{8010}消火設備 消火器 <sup>*4</sup> 、{8012}消火設備 屋内消火栓 <sup>*4</sup> ）、火災感知設備（{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） <sup>*4</sup> ）は、第4次申請で適合性を確認した。 可燃性ガス配管は図ハ-2 P設-1 3-1-1（6）に示す{2024}連続焼結炉 No.1 までの区間を撤去する。	第2加工棟内全体で消火設備、火災感知設備の適合性を確認し、後半申請の施設で発生する火災に対応することから、前半申請の施設への波及的影響はない。  後半申請の施設で可燃性ガスの爆発が発生するおそれはなく、後半申請の施設からの波及的影響はない。
加工施設内における溢水による損傷の防止	{6099}第1廃液処理設備 配管は図ト-2 P設-3-4に示す位置で切り離して閉止し、閉止部から{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑回収装置までの区間を撤去する。 また、溢水のリスクを低減させるため、後半申請の施設に接続している上水配管、連続焼結炉 No.1 用の循環冷却水配管について図4に示す位置でバルブを閉止する措置を講じる。	内部溢水の評価において、後半申請の施設を設置している第2-1混合室、第2-1ペレット室を含む溢水防護区画内の全ての配管に対して保守的に評価しているため、後半申請の施設の範囲での溢水によって前半申請の施設が溢水により影響することはない。  {6099}第1廃液処理設備 配管は、後半申請の施設と離隔するため、後半申請の施設からの波及的影響はない。  なお、後半申請の施設を設置している第2-1混合室、第2-1ペレット室の{8052}緊急設備 漏水検知器は、第5次設工認で適合性を確認する。
安全避難通路等	第2加工棟内の後半申請の施設で安全避難通路等の機能を有する施設はない。 後半申請の施設を設置する第2-1混合室、第2-1ペレット室に{8027}緊急設備 避難通路 <sup>*4</sup> 、{8029}緊急設備 非常用照明 <sup>*4</sup> 、{8029-4}緊急設備 誘導灯 <sup>*4</sup> を設けることとし、第4次申請で適合性を確認した。	後半申請の施設を設置する第2-1混合室、第2-1ペレット室の安全避難通路は前半申請の施設で適合性を確認しているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。 また、後半申請施設が破損し第2-1混合室、第2-1ペレット室の安全避難通路が使用できなくなったとしても、第2加工棟の各部屋から第2-1混合室、第2-1ペレット室を経由しない安全避難通路を確保している。

表1 第2加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
安全機能を有する施設	<p>(第1項) 後半申請の施設で、本加工施設で想定する設計基準事故が発生する施設はない。</p> <p>(第2項) 後半申請の施設に対して、維持することが必要な安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理について、保安規定に定める。</p> <p>(第3項) 可燃性ガス配管は図ハ－2 P設－1 3－1－1 (6) に示す{2024}連続焼結炉 No.1 までの区間を撤去する。</p> <p>(第4項) 前半申請の施設や他の原子力施設と共用するものはない。</p>	<p>後半申請の施設で設計基準事故は発生しないため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>保安規定に基づいて必要な安全機能を維持することから、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>{2024}連続焼結炉 No.1 で爆発が発生するおそれはなく、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>前半申請の施設や他の原子力施設と共用するものはないため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p>
材料及び構造	加工施設技術基準第十五条に示される「容器等」について、該当するものはない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
搬送設備	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わない。{5025}原料搬送設備 No.2 粉末缶台車*1、{5042}ペレット搬送設備 No.3 ペレット保管箱台車 (第5次設工認で申請) は、それぞれに設備の一部を設置しているが、に核燃料物質を搬送しないよう電源を遮断する措置を講じる。	後半申請の施設の搬送設備の機能により、前半申請の施設の安全を担保しているものはないため、後半申請の施設からの波及的影響はない。
核燃料物質の貯蔵施設	加工施設で崩壊熱を生じる核燃料物質を用いない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
警報設備等	第2加工棟内の後半申請の施設を設置する第2－1混合室、第2－1ペレット室の{8009}火災感知設備 自動火災報知設備 (感知器)、{8052}緊急設備 漏水検知器は、前半申請の警報設備等の機能を有する施設として、適合性を確認する。	火災、内部溢水に関する警報設備は前半申請で適合性を確認するため、後半申請の施設及び第2－1混合室、第2－1ペレット室で火災、内部溢水が発生しても前半申請の施設と同様に拡大防止策を講じることができる。
放射線管理施設	第2加工棟内の後半申請の施設で放射線管理施設はない。後半申請の施設を設置している第2－1混合室、第2－1ペレット室の放射線管理施設は、前半申請の放射線管理施設の機能を有する施設として、適合性を確認する。	第2加工棟内の放射性管理施設は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。
廃棄施設	後半申請の施設で廃棄施設の機能を有する施設はない。	第2加工棟内の廃棄施設の機能を有する施設は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。
核燃料物質等による汚染の防止	後半申請の施設の囲い式フード内の汚染を除去 (クリーンアップ) し、核燃料物質がない状態を維持する。	後半申請の施設から核燃料物質が漏えいし、前半申請の施設を汚染するおそれはない。
遮蔽	後半申請の施設で遮蔽の機能を有する施設はない。第2加工棟の建物の遮蔽の機能は、前半申請で適合性を確認する。	第2加工棟内の遮蔽の機能を有する施設は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。

表1 第2加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
換気設備	後半申請の施設で換気設備の機能を有する施設はない。後半申請の施設を設置している第2-1混合室、第2-1ペレット室は、第2加工棟建物、気体廃棄設備 No.1 で換気設備の機能について適合性を確認する。	第2加工棟内の換気設備は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。
非常用電源設備	後半申請の施設で非常用電源設備はない。	本加工施設の非常用電源設備は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。
通信連絡設備	第2加工棟内の後半申請の施設で通信連絡設備はない。後半申請の施設を設置している第2-1混合室、第2-1ペレット室の所内通信連絡設備は、第4次申請、第5次設工認で適合性を確認する。	本加工施設の通信連絡設備の機能を有する施設は、全て前半申請の施設としているため、後半申請の施設からの波及的影響はない。

※の注釈は以下を示す。

※n：当該施設は、n次申請において次回以降の申請で適合性を確認した。

表2 第1-3貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
核燃料物質の臨界防止	後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないことを保安規定に定める。 第1-3貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しない。	第1-3貯蔵棟内では、一つの単一ユニットを設定しているが、前半申請の施設との中性子相互作用は、第2加工棟の臨界隔離壁で隔離する設計であり、中性子相互作用は生じない。また、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないため、核燃料物質が臨界に至るおそれはない。
安全機能を有する施設の地盤	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。 第1-3貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しない。	第1-3貯蔵棟を支持する地盤が、第1-3貯蔵棟を十分に支持できないことがあったとしても、後半申請の施設からの波及的影響はない。
地震による損傷の防止	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。 第1-3貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しない。	第1-3貯蔵棟が地震によって損傷しても、後半申請の施設からの波及的影響はない。
津波による損傷の防止	加工事業変更許可申請書に示した評価に基づき、本加工施設の敷地は海拔約48mに位置し、想定する津波高さ6mに対して余裕があることから、津波の影響が及ぶおそれはない。	本加工施設では津波による損傷が発生するおそれはない。
外部からの衝撃による損傷の防止	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。第1-3貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しない。	第1-3貯蔵棟が外部からの衝撃によって損傷しても、後半申請の施設からの波及的影響はない。
加工施設への人の不法な侵入等の防止	保安規定に基づく加工施設への人の不法な侵入等の防止に係る保全措置は第1-3貯蔵棟を含める。	保安規定に基づく加工施設への人の不法な侵入等の防止に係る保全措置は第1-3貯蔵棟を含むため、波及的影響は生じない。
閉じ込めの機能	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。	後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないことから、核燃料物質が漏えいするおそれはない。
火災等による損傷の防止	後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定に定める。 第1-3貯蔵棟内の{8009-7}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、{8010-6}消火設備 消火器は保安規定に基づいて安全機能を維持する。	後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないことから、火災が発生しても核燃料物質に波及的影響が及ぶおそれはない。第1-3貯蔵棟内の火災感知設備、消火設備は保安規定に基づいて安全機能を維持するため、火災が発生しても拡大防止策を講じることができる。
加工施設内における溢水による損傷の防止	第1-3貯蔵棟は、内部に溢水源がない。	第1-3貯蔵棟は、内部に溢水源がないため、内部溢水による損傷が発生するおそれはない。
安全避難通路等	第1-3貯蔵棟の{8028}緊急設備 避難通路及び{8030}緊急設備 非常用照明は、その安全機能を維持することを保安規定に定める。	第1-3貯蔵棟の避難通路及び非常用照明は、保安規定に基づいて安全機能を維持することから、第1-3貯蔵施設から退避する必要が生じた場合に安全に避難することができる。

表2 第1-3貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
安全機能を有する施設	<p>(第1項) 後半申請の施設で、本加工施設で想定する設計基準事故が発生する施設はない。</p> <p>(第2項) 後半申請の施設に対して、維持することが必要な安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理について、保安規定に定める。</p> <p>(第3項) 第1-3貯蔵棟内に、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物となり得る施設を設置しない。</p> <p>(第4項) 後半申請の施設で、前半申請の施設やほかの原子力施設と共用するものはない。</p>	<p>後半申請の施設で設計基準事故は発生しないため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>保安規定に基づいて必要な安全機能を維持することから、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p> <p>クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物となり得る施設がないため、核燃料物質に影響することはない。</p> <p>前半申請の施設や他の原子力施設と共用するものはないため、後半申請の施設からの波及的影響はない。</p>
材料及び構造	加工施設技術基準第十五条に示される「容器等」に該当するものはない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
搬送設備	第1-3貯蔵棟の後半申請の施設で搬送設備の機能を有する施設はない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
核燃料物質の貯蔵施設	加工施設で崩壊熱を生じる核燃料物質を用いない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
警報設備等	第1-3貯蔵棟の後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わない。第1-3貯蔵棟内の{7010}ガンマ線エリアモニタ 検出器、{8009-7}火災感知設備 自動火災報知設備(感知器)は、その安全機能を維持することを保安規定に定める。	第1-3貯蔵棟内のガンマ線エリアモニタ、自動火災報知設備は保安規定に基づいて安全機能を維持するため、後半申請の施設でガンマ線エリアモニタ、火災感知設備の警報が吹鳴した場合に拡大防止策を講じることができる。
放射線管理施設	第1-3貯蔵棟内の{7010}ガンマ線エリアモニタ 検出器は、その安全機能を維持することを保安規定に定める。	第1-3貯蔵棟の放射線管理施設の安全機能を維持することから、後半申請の施設からの波及的影響はない。
廃棄施設	後半申請の施設で廃棄施設の機能を有する施設はない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
核燃料物質等による汚染の防止	保安規定に基づいて、第1-3貯蔵棟の後半申請の施設は、放射性物質による汚染の発生のおそれがない第2種管理区域として管理する。第1-3貯蔵棟の後半申請の施設では、核燃料物質を取り扱い又は貯蔵を行わないことから核燃料物質等による汚染の発生のおそれはない。	核燃料物質等による汚染の発生のおそれはない。
遮蔽	後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び貯蔵を行わないことを保安規定に定める。	本設工認における遮蔽の評価では、第1-3貯蔵棟に核燃料物質の貯蔵がなく、第1-3貯蔵棟の壁、屋根の遮蔽の機能を期待しない条件で評価を行い、工場等周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回ることを確認しており、後半申請の施設からの波及的影響はない。
換気設備	後半申請の施設で換気設備はない。	— (技術基準の要求の対象外である。)
非常用電源設備	後半申請の施設で非常用電源設備はない。	— (技術基準の要求の対象外である。)

表2 第1－3貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無

技術基準に基づく仕様	後半申請の施設に対する保全措置	前半申請の施設への波及的影響有無
通信連絡設備	第1－3貯蔵棟に設置する{8007-2}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））は後半申請の施設であるが、周辺監視区域内に設置するほかの放送設備により聴取可能とする。また、第1－3貯蔵棟では必要に応じて可搬式の通信連絡設備を携帯する。	第1－3貯蔵棟との通信連絡が可能としている。



### 3. 加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更有無の確認

#### 3. 1 確認方法

設工認申請書の添付書類1「加工事業変更許可との対応に関する説明書」に加工事業変更許可の基本的設計方針を事業許可基準規則の条項ごとに整理した表（添1別表1）を添付している。添1別表1に示した記載事項の番号ごとに、加工事業変更許可申請書に示した安全設計の基本方針からの変更の有無を確認した。

#### 3. 2 確認結果

添1別表1に示した基本方針に対して変更有無を確認した結果を表3に示す。変更がないことを判断した理由について、以下の①～④に分類して示す。

- ①後半申請の施設に対して、後半申請の設工認で適合性を説明するもので、後半申請の施設で適合性の確認を先送ることになったことによる基本方針からの変更がないもの
- ②加工施設の立地により安全性を確認するもの又は加工事業変更許可申請書の評価で対応するものであり、基本方針からの変更がないもの
- ③保安規定に定め又は保全計画に基づいて安全機能を維持するため、基本方針からの変更がないもの
- ④基本方針に該当する施設は全て前半申請であり、後半申請の施設で適用するものがないため、変更がないもの

表3のとおり、加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更はないことを確認した。

表3 加工事業変更許可申請書に記載した基本方針からの変更有無の確認結果

許可基準規則	理由	加工事業変更許可申請書に記載した基本方針 (添1別表1に示した記載番号)	基本方針からの変更
(第一条) 定義、安全上重要な施設	①	1-1、1-2、1-4、1-6、1-17	なし (1-7は欠番)
	②	1-3	
	③	1-5、1-8、1-9、1-10、1-15、1-16	
	④	1-11、1-12、1-13、1-14	
(第二条) 核燃料物質の臨界防止	①	2-1、2-2、2-3、2-5、2-6、2-8、2-9、2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15、2-17、2-18、2-19、2-20、2-21、2-22	なし (2-4は適用対象なし)
	②	—	
	③	2-7	
	④	2-16	
(第三条) 遮蔽等	①	3-1、3-2、3-3	なし
	②	—	
	③	3-4、3-5、3-6	
	④	—	
(第四条) 閉じ込めの機能	①	4-1、4-2、4-4、4-6、4-7、4-21、4-26、4-28	なし (4-3、4-8、4-13、4-14は欠番)
	②	—	
	③	4-20	
	④	4-5、4-9、4-10、4-11、4-12、4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-22、4-23、4-24、4-25、4-27	
(第五条) 火災等による損傷の防止	①	5-1、5-3、5-4、5-5、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-13、5-14、5-15、5-17、5-21、5-22、5-23、5-24、5-25、5-26、5-28、5-29、5-30、5-31、5-32、5-36、5-37、5-38、5-39、5-40、5-44	なし (5-42、5-43、5-46は欠番)
	②	—	
	③	5-2、5-12、5-16、5-18、5-27、5-41	
	④	5-6、5-19、5-20、5-33、5-34、5-35、5-45	
(第六条) 安全機能を有する施設の地盤	①	6-1、6-2、6-3、6-4	なし
	②	—	
	③	—	
	④	—	
(第七条) 地震による損傷の防止	①	7-1、7-2、7-3、7-4、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11、7-13、7-14、7-15、7-16、7-17、7-18	なし (7-5、7-12は適用対象なし)
	②	7-22	
	③	—	
	④	7-19、7-20、7-21	
(第八条) 津波による損傷の防止	①	—	なし
	②	8-1	
	③	—	
	④	—	
(第九条) 外部からの衝撃による損傷の防止	①	9-1、9-3、9-9、9-20、9-25、9-29、9-30、9-31、9-38、9-41、9-42、9-45	なし (9-13は適用対象なし、9-21、9-36は欠番)
	②	9-2、9-17、9-27、9-37、9-44	
	③	9-4、9-14、9-15、9-16、9-23、9-24、9-26、9-33、9-34、9-35、9-39、9-40、9-43	
	④	9-5、9-6、9-7、9-8、9-10、9-11、9-12、9-18、9-19、9-22、9-28、9-32、9-46	
(第十条) 加工施設への人の不法な侵入等の防止	①	10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7	なし (10-8、10-10は欠番)
	②	—	
	③	10-9、10-11	
	④	—	
(第十一条) 溢水による損傷の防止	①	11-1、11-2、11-4、11-5、11-10、11-11、11-16、11-17、11-18、11-20	なし (11-24、11-25は欠番)
	②	—	
	③	11-14、11-21、11-23	
	④	11-3、11-6、11-7、11-8、11-9、11-12、11-13、11-15、11-19、11-22	
(第十二条) 誤操作の防止	①	12-1、12-4	なし (12-2、12-3は欠番)
	②	—	
	③	—	
	④	—	

表3 加工事業変更許可申請書に記載した基本方針からの変更有無の確認結果

許可基準規則	理由	加工事業変更許可申請書に記載した基本方針 (添1別表1に示した記載番号)	基本方針からの変更
(第十三条) 安全避難通路等	①	13-1	なし
	②	—	
	③	—	
	④	13-2	
(第十四条) 安全機能を有する施設	①	14-1、14-2、14-3、14-8、14-11、14-12	なし (14-9、14-10は欠番)
	②	—	
	③	14-6	
	④	14-4、14-5、14-7	
(第十五条) 設計基準事故の拡大の防止	①	15-1、15-2、15-3、15-4、15-6、15-7、15-8、15-9、15-10、15-11、15-12、15-13、15-14、15-17、15-21、15-22、15-23、15-24、15-26、15-27、15-28、15-46、15-47、15-48	なし
	②	—	
	③	15-18	
	④	15-5、15-15、15-16、15-19、15-20、15-25、15-29、15-30、15-31、15-32、15-33、15-34、15-35、15-36、15-37、15-38、15-39、15-40、15-41、15-42、15-43、15-44、15-45、15-49、15-50、15-51、15-52、15-53、15-54、15-55、15-56、15-57、15-58、15-59、15-60	
(第十六条) 核燃料物質の貯蔵施設	①	16-1	なし
	②	—	
	③	16-2	
	④	16-3	
(第十七条) 廃棄施設	①	17-6	なし (17-8、17-11は欠番)
	②	—	
	③	17-10、17-12	
	④	17-1、17-2、17-3、17-4、17-5、17-7、17-9	
(第十八条) 放射線管理施設	①	18-1、18-2、18-4	なし (18-6、18-7、18-8は欠番)
	②	—	
	③	18-5、18-9、18-10	
	④	18-3	
(第十九条) 監視設備	①	19-1、19-5	なし (19-6、19-8は欠番)
	②	—	
	③	19-7、19-9	
	④	19-2、19-3、19-4	
(第二十条) 非常用電源設備	①	20-6	なし
	②	—	
	③	20-3	
	④	20-1、20-2、20-4、20-5	
(第二十一条) 通信連絡設備	①	21-1、21-3	なし
	②	—	
	③	—	
	④	21-2、21-4	
(第二十二条) 重大事故等の拡大の防止等	①	—	なし
	②	22-4、22-5、22-6、22-7、22-8	
	③	22-1、22-2、22-3、22-9、22-10、22-11、22-12、22-13、22-14、22-15、22-16、22-17、22-18、22-19、22-20、22-21	
	④	—	
その他事業許可基準規則以外関連	①	23-1、23-2、23-3、23-4、23-5、23-6、23-7、23-13、23-19、23-28、23-31、23-34、23-36	なし
	②	—	
	③	23-15、23-35、23-37、23-38、23-39、23-40	
	④	23-8、23-9、23-10、23-11、23-12、23-14、23-16、23-17、23-18、23-20、23-21、23-22、23-23、23-24、23-25、23-26、23-27、23-29、23-30、23-32、23-33	

#### 4. まとめ

2. に示した後半申請の施設に対する保全措置を講じることにより、前半申請の施設への波及的影響はなく、加工事業変更許可申請書に示した基本方針に変更はないことを確認した。




図1 後半申請の施設の範囲

3632



図2 後半申請の施設の範囲 (第2加工棟)



3633

図2 後半申請の施設の範囲（第2加工棟）（続き）




図3 後半申請の施設の範囲（第1－3貯蔵棟）





図4 後半申請の施設の配管に対する措置