

14:50 1/10

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第23246報)

2022年2月19日14時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

| | |
|----------------|--|
| 原子力事業所の名称及び場所 | 福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原23 |
| 特定事象の発生箇所(注1) | 福島第一原子力発電所 |
| 特定事象の発生時刻(注1) | 2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示) |
| 特定事象の種類(注1) | 非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。 |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <ul style="list-style-type: none"> プラント関連パラメータ [2月19日11時00分現在] サブドレン等 分析結果 [採取日 2月18日] 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 2月18日] 構内排水路 分析結果 [採取日 2月18日] 護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 2月16日、2月18日] 海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 2月18日] 発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p> |
| その他の事項の対応(注3) | なし |

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

7/10

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年2月19日 11:00現在

(重要事項) 各計測部については、地震やその他の異常事態の影響を受け、通常の使用履歴を越えておられるものもあり、正しく検定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況に応じて計測器の検定状況を把握するために、このよう計測器の不確かさも考慮したうえで、建設の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 |
|--------------------------------|--|--|---|-----|
| 原子炉注水状況 | 給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (2/19 11:00 現在) | 給水系: 1.7 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h (2/19 11:00 現在) | 給水系: 1.7 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h (2/19 11:00 現在) | |
| 原子炉圧力容器 底部温度 | VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 13.9 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 13.3 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 13.4 °C (2/19 11:00 現在) | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 21.0 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 23.7 °C (2/19 11:00 現在) | スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.7 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.3 °C (2/19 11:00 現在) | |
| 原子炉格納容器 内温度 | HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 13.5 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 13.4 °C (2/19 11:00 現在) | RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 21.5 °C (2/19 11:00 現在) | 格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.2 °C (2/19 11:00 現在) | |
| 原子炉格納容器 圧力 | 0.30 kPa _g (2/19 11:00 現在) | 2.53 kPa _g (2/19 11:00 現在) | 0.44 kPa _g (2/19 11:00 現在) | |
| 窒素封入流量 ※3 | RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.66 Nm ³ /h (JP-A): 14.36 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/19 11:00 現在) | RPV-A: 6.51 Nm ³ /h RPV-B: 6.54 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/19 11:00 現在) | RPV-A: 8.44 Nm ³ /h RPV-B: 8.78 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/19 11:00 現在) | ※4 |
| 原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量 | 21.3 m ³ /h (2/19 11:00 現在) | 17.79 Nm ³ /h (2/19 11:00 現在) | 18.00 Nm ³ /h (2/19 11:00 現在) | |
| 原子炉格納容器 水素濃度 ※1 | A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (2/19 11:00 現在) | A系: 0.06 vol% B系: 0.06 vol% (2/19 11:00 現在) | A系: 0.09 vol% B系: 0.08 vol% (2/19 11:00 現在) | |
| 原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2 | A系: 指示値 6.2E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 4.03E-04 B系: 指示値 1.26E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.15E-04 (2/19 11:00 現在) | A系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm ³ (2/19 11:00 現在) | A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ (2/19 11:00 現在) | |
| 使用済燃料プール 水温度 | 18.9 °C (2/19 11:00 現在) | 18.1 °C (2/19 11:00 現在) | - °C (2/19 11:00 現在) | ※5 |
| FPC 及び P-Y 切 水位 | 3.64 m (2/19 11:00 現在) | 4.31 m (2/19 11:00 現在) | - m (2/19 11:00 現在) | ※6 |

(計測器に依存する事項)
 ※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は0.00vol%と表示する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度により0.01vol%と表示される場合があるため)
 ※2: 原子炉格納容器内の放射能濃度はXe135濃度を表す。
 ※3: 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、計測精度により0.00Nm³/hと表示する。
 ※4: 窒素封入停止中
 ※5: 全原子炉出力停止後、原子炉格納容器内の水素濃度は、圧力で調整可能な状態にある。
 ※6: 計測器の指示値が、原子炉格納容器内の放射能濃度を表す。
 ※7: 作業者の指示による、原子炉格納容器内の放射能濃度を表す。

3/10

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Y)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|----------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | I-131 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機サブドレン | 2022/02/18 07:35 | < 5.6E+00 | < 5.5E+00 | 1.1E+02 |
| 2号機サブドレン | 2022/02/18 07:25 | < 2.2E+01 | 1.4E+02 | 5.0E+03 |
| 3号機サブドレン | 2022/02/18 07:40 | < 3.9E+00 | < 3.0E+00 | < 3.4E+00 |
| 4号機サブドレン | 2022/02/18 07:46 | < 4.9E+00 | < 5.5E+00 | < 3.8E+00 |
| 5号機サブドレン | 2022/02/18 08:31 | < 4.6E+00 | < 4.8E+00 | < 4.8E+00 |
| 6号機サブドレン | 2022/02/18 08:55 | < 4.6E+00 | < 4.8E+00 | < 4.6E+00 |
| 構内深井戸 | - | - | - | - |

- ・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。
- ・(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

4/10

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (Y)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | I-131 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 4号T/B建屋南東 | 2022/02/18 07:46 | < 4.9E+00 | < 5.5E+00 | < 3.8E+00 |
| プロセス主建屋北東 | 2022/02/18 08:28 | < 4.4E+00 | < 4.6E+00 | < 3.8E+00 |
| プロセス主建屋南東 | 2022/02/18 07:52 | < 5.1E+00 | < 3.5E+00 | < 4.3E+00 |
| 雑固体廃棄物減容処理建屋南 | 2022/02/18 08:20 | < 4.8E+00 | < 4.4E+00 | < 3.8E+00 |
| サイトバンカ建屋南西 | — | — | — | — |
| 焼却工作建屋西側 | 2022/02/18 08:24 | < 5.6E+00 | < 7.4E+00 | 5.2E+01 |
| 雑固体廃棄物減容処理建屋北 | 2022/02/18 08:10 | < 4.8E+00 | < 4.5E+00 | < 4.8E+00 |
| サイトバンカ建屋南東 | 2022/02/18 08:00 | < 3.7E+00 | < 3.3E+00 | < 4.3E+00 |

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O、O±Oとは、 $O.O \times 10^0$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2022/02/18 07:36 | 4.0E+00 | < 7.1E-01 | 2.0E+00 |
| 物揚場排水路 | 2022/02/18 07:42 | < 3.3E+00 | < 4.2E-01 | 7.4E-01 |
| K排水路 | 2022/02/18 06:00 | 7.4E+00 | < 5.6E-01 | 3.2E+00 |
| BC排水路 | 2022/02/18 06:00 | < 3.3E+00 | < 6.8E-01 | < 5.8E-01 |
| 5,6号機排水路※1 | — | — | — | — |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は1 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/10

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所2号機

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 全β (Bq/L) | その他γ線放射核種 | | | | | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | 塩素 (ppm) |
|----------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | | | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sb-125 (Bq/L) | | | | |
| No.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1 | 2022/02/18 07:45 | 2.4E+04 | < 2.8E-01 | < 2.8E-01 | < 3.2E+00 | < 1.6E+00 | 1.4E+00 | 4.0E+01 | - | |
| No.1-5 | 2022/02/18 07:22 | 1.0E+06 | < 5.7E+01 | < 4.1E+01 | < 2.1E+03 | < 1.1E+03 | 8.9E+03 | 2.6E+05 | - | |
| No.1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1-9 | 2022/02/18 07:53 | < 1.4E+01 | - | - | - | - | - | - | 8.4E+01 | |
| No.1-11 | 2022/02/18 08:00 | 2.6E+01 | < 3.0E-01 | < 3.7E-01 | < 2.4E+00 | < 9.5E-01 | < 5.2E-01 | 1.7E+00 | - | |
| No.1-12 | 2022/02/18 07:26 | 8.8E+02 | < 9.3E-01 | < 1.4E+00 | < 1.9E+01 | < 8.3E+00 | 1.1E+01 | 3.2E+02 | - | |
| No.1-14 | 2022/02/18 07:30 | 3.5E+04 | < 4.0E-01 | < 3.8E-01 | < 5.3E+00 | < 1.7E+00 | < 5.3E-01 | 4.4E+00 | - | |
| No.1-15 | 2022/02/18 07:34 | 2.3E+04 | < 2.5E-01 | < 2.2E-01 | < 5.0E+00 | < 2.6E+00 | 6.2E+00 | 1.6E+02 | - | |
| No.1-17 | 2022/02/18 07:50 | 6.5E+04 | < 3.7E-01 | < 3.4E-01 | < 3.2E+00 | < 1.3E+00 | < 4.0E-01 | 1.8E+00 | - | |

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βはサンプリングとしてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|---|---|
| | | 全β (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | その他γ線放射線 Ru-106 (Bq/L) | Sb-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | 塩素 (ppm) | | | |
| 1,2号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-5 *2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-5 | 2022/02/18 08:18 | 5.9E+02 | < 2.7E-01 | < 4.3E-01 | < 3.7E+00 | < 1.1E+00 | < 3.8E-01 | 9.7E-01 | - | - | - | - |
| No.2-7 | 2022/02/18 08:10 | 3.8E+02 | < 2.8E-01 | < 2.3E-01 | < 2.4E+00 | < 9.0E-01 | < 2.7E-01 | 7.8E+00 | 5.1E+02 | - | - | - |
| No.2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,3号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-5 *2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,4号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

検査毎の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不詳号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

O.OE±0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31 、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1 、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

*2 No.2-5, No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

8/10

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | | | | 塩素 (ppm) | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sb-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | その他放射性核種 | | | | | | | | | | | | | |
| No.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| No.0-1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1-9 ^{M1} | 2022/02/15 07:00 | 3.3E+01 | 7.0E+02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1E+01 |
| No.1-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

・検体の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および検出中止の項目は「-」と記す。
 ・O.O.E±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。
 ・H-3以外は既に告知済み。
 ※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

9/10

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | | | | 塩素 (ppm) | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|----------|---|---|---|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sb-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | その他/超検出限界 | | | | | |
| 1,2号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-5 *2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.2-6 | 2022/02/16 07:10 | 5.9E+02 | 4.9E+02 | < 3.0E-01 | < 3.8E-01 | < 3.5E+00 | < 1.5E+00 | < 4.0E-01 | 5.2E+00 | - | - | - | - | - | - |
| No.2-7 | 2022/02/16 07:05 | 3.8E+02 | 1.1E+03 | < 2.5E-01 | < 3.0E-01 | < 2.2E+00 | < 8.6E-01 | < 2.4E-01 | 2.2E+00 | 5.0E+02 | - | - | - | - | - |
| No.2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,3号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.3-5 *2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,4号観測ポイント 汲み上げ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

・検体の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不平等 (<: 4桁目) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

・H-3以外は国にお知らせ済み。

※2 No.2-5, No.3-5は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての過後に測定。

10/10

2022年2月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内、放水口付近> (全β・γ)

| 試料名称 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1F 5,6号機放水口北側 (T-1) | 2022/02/18 08:20 | — | < 6.3E-01 | < 6.5E-01 |
| 1F 6号機取水口前 | 2022/02/18 08:05 | 1.9E+01 | < 5.7E-01 | < 5.5E-01 |
| 1F 物揚場前 | 2022/02/18 07:30 | 1.6E+01 | < 6.8E-01 | < 5.7E-01 |
| 1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側) | 2022/02/18 07:50 | 1.7E+01 | < 5.3E-01 | 1.3E+00 |
| 1F 1~4号機取水口内南側 (溢水壁前) | 2022/02/18 07:55 | < 1.3E+01 | < 4.9E-01 | 1.8E+00 |
| 1F 南放水口付近 (T-2) ※ | 2022/02/18 06:48 | 7.1E+00 | < 6.7E-01 | < 5.9E-01 |
| 1F 港湾口 (T-0) | 2022/02/18 06:18 | < 1.3E+01 | < 6.2E-01 | < 4.3E-01 |
| 1F 港湾中央 | 2022/02/18 06:14 | < 1.3E+01 | < 4.3E-01 | < 5.6E-01 |
| 1F 港湾内東側 | 2022/02/18 06:16 | < 1.4E+01 | < 2.9E-01 | 3.8E-01 |
| 1F 港湾内西側 | 2022/02/18 06:12 | < 1.4E+01 | < 2.8E-01 | < 4.0E-01 |
| 1F 港湾内北側 | 2022/02/18 06:10 | < 1.4E+01 | < 3.0E-01 | < 3.1E-01 |
| 1F 港湾内南側 | 2022/02/18 06:20 | < 1.4E+01 | < 2.4E-01 | < 2.9E-01 |
| 1F 北防波堤北側 (T-0-1) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口北東側 (T-0-1A) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口東側 (T-0-2) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口南東側 (T-0-3A) | — | — | — | — |
| 1F 南防波堤南側 (T-0-3) | — | — | — | — |
| 告示濃度限度 ^{※1} | | | 6.0E+01 | 9.0E+01 |
| WHO飲料水水質ガイドライン | | | 1.0E+01 | 1.0E+01 |

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。