

本原原発第41号
2022年3月31日

原子力規制委員会
原子力規制庁
緊急事案対策室長 殿

中部電力株式会社
専務執行役員 原子力本部
原子力部長 伊原 一郎

「浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」における読み替えについて

弊社から2021年8月20日付け本原原発第18号にて届け出ました「浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」（以下、「防災業務計画」という。）につきましては、浜岡3～5号機のSPDSパラメータの伝送開始に伴い、「防災業務計画」の見直しが必要となりました。

つきましては、「原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等について」に基づく軽易な変更扱いとして、2022年3月31日から次回修正までの期間、添付資料のとおり読み替えることにより運用いたしますのでご連絡申し上げます。

添付資料：浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 読み替え表

以 上

浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 読み替え表

現行 (2021年8月20日付け修正届出)			読み替え後			理由等
(参考2) SPDSデータ項目 (6/14)			(参考2) SPDSデータ項目 (6/14)			浜岡3号機のSPDSパラメータの伝送開始に伴う読み替え
3号機 (4/4)			3号機 (4/4)			
No.	常時伝送項目	工学単位	No.	常時伝送項目	工学単位	
106	SRNMDレベル	%PWR	106	SRNMDレベル	%PWR	
107	SRNMEレベル	%PWR	107	SRNMEレベル	%PWR	
108	SRNMFレベル	%PWR	108	SRNMFレベル	%PWR	
109	SRNMGレベル	%PWR	109	SRNMGレベル	%PWR	
110	SRNMHレベル	%PWR	110	SRNMHレベル	%PWR	
111	SRNM(A)対数計数率	cps	111	SRNM(A)対数計数率	cps	
112	SRNM(B)対数計数率	cps	112	SRNM(B)対数計数率	cps	
113	SRNM(C)対数計数率	cps	113	SRNM(C)対数計数率	cps	
114	SRNM(D)対数計数率	cps	114	SRNM(D)対数計数率	cps	
115	SRNM(E)対数計数率	cps	115	SRNM(E)対数計数率	cps	
116	SRNM(F)対数計数率	cps	116	SRNM(F)対数計数率	cps	
117	SRNM(G)対数計数率	cps	117	SRNM(G)対数計数率	cps	
118	SRNM(H)対数計数率	cps	118	SRNM(H)対数計数率	cps	
119	SRNM A 計数率 高高	—	119	SRNM A 計数率 高高	—	
120	SRNM B 計数率 高高	—	120	SRNM B 計数率 高高	—	
121	SRNM C 計数率 高高	—	121	SRNM C 計数率 高高	—	
122	SRNM D 計数率 高高	—	122	SRNM D 計数率 高高	—	
123	SRNM E 計数率 高高	—	123	SRNM E 計数率 高高	—	
124	SRNM F 計数率 高高	—	124	SRNM F 計数率 高高	—	
125	SRNM G 計数率 高高	—	125	SRNM G 計数率 高高	—	
126	SRNM H 計数率 高高	—	126	SRNM H 計数率 高高	—	
127	SGTS(A)動作	—	127	SGTS(A)動作	—	
128	SGTS(B)動作	—	128	SGTS(B)動作	—	
129	主蒸気管放射能高A1	—	129	主蒸気管放射能高A1	—	
130	主蒸気管放射能高A2	—	130	主蒸気管放射能高A2	—	
131	主蒸気管放射能高B1	—	131	主蒸気管放射能高B1	—	
132	主蒸気管放射能高B2	—	132	主蒸気管放射能高B2	—	
133	放水口モニタ指示	cps	133	放水口モニタ指示	cps	
134	原子炉ウェル付近(H)※	mSv/h	134	原子炉ウェル付近(H)	mSv/h	
135	原子炉ウェル付近(LL)※	mSv/h	135	原子炉ウェル付近(LL)	mSv/h	
※令和3年度末伝送開始予定						

浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 読み替え表

現行 (2021年8月20日付け修正届出)	読み替え後	理由等																																																																																																																																																																																										
<p>(参考2) SPDSデータ項目 (10/14)</p> <p>4号機 (4/4)</p> <table border="1" data-bbox="166 474 1210 1717"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>常時伝送項目</th> <th>工学単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>106</td><td>SRNMDレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>107</td><td>SRNMEレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>108</td><td>SRNMFレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>109</td><td>SRNMGレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>110</td><td>SRNMHレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>111</td><td>SRNM (A) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>112</td><td>SRNM (B) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>113</td><td>SRNM (C) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>114</td><td>SRNM (D) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>115</td><td>SRNM (E) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>116</td><td>SRNM (F) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>117</td><td>SRNM (G) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>118</td><td>SRNM (H) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>119</td><td>SRNM A 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>120</td><td>SRNM B 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>121</td><td>SRNM C 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>122</td><td>SRNM D 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>123</td><td>SRNM E 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>124</td><td>SRNM F 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>125</td><td>SRNM G 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>126</td><td>SRNM H 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>127</td><td>SGTS (A) 動作</td><td>—</td></tr> <tr><td>128</td><td>SGTS (B) 動作</td><td>—</td></tr> <tr><td>129</td><td>主蒸気管放射能高A 1</td><td>—</td></tr> <tr><td>130</td><td>主蒸気管放射能高A 2</td><td>—</td></tr> <tr><td>131</td><td>主蒸気管放射能高B 1</td><td>—</td></tr> <tr><td>132</td><td>主蒸気管放射能高B 2</td><td>—</td></tr> <tr><td>133</td><td>放水口モニタ指示</td><td>cps</td></tr> <tr><td>134</td><td>原子炉ウェル付近 (H) ※</td><td>mSv/h</td></tr> <tr><td>135</td><td>原子炉ウェル付近 (LL) ※</td><td>mSv/h</td></tr> </tbody> </table> <p>※令和3年度末伝送開始予定</p>	No.	常時伝送項目	工学単位	106	SRNMDレベル	%PWR	107	SRNMEレベル	%PWR	108	SRNMFレベル	%PWR	109	SRNMGレベル	%PWR	110	SRNMHレベル	%PWR	111	SRNM (A) 対数計数率	cps	112	SRNM (B) 対数計数率	cps	113	SRNM (C) 対数計数率	cps	114	SRNM (D) 対数計数率	cps	115	SRNM (E) 対数計数率	cps	116	SRNM (F) 対数計数率	cps	117	SRNM (G) 対数計数率	cps	118	SRNM (H) 対数計数率	cps	119	SRNM A 計数率 高高	—	120	SRNM B 計数率 高高	—	121	SRNM C 計数率 高高	—	122	SRNM D 計数率 高高	—	123	SRNM E 計数率 高高	—	124	SRNM F 計数率 高高	—	125	SRNM G 計数率 高高	—	126	SRNM H 計数率 高高	—	127	SGTS (A) 動作	—	128	SGTS (B) 動作	—	129	主蒸気管放射能高A 1	—	130	主蒸気管放射能高A 2	—	131	主蒸気管放射能高B 1	—	132	主蒸気管放射能高B 2	—	133	放水口モニタ指示	cps	134	原子炉ウェル付近 (H) ※	mSv/h	135	原子炉ウェル付近 (LL) ※	mSv/h	<p>(参考2) SPDSデータ項目 (10/14)</p> <p>4号機 (4/4)</p> <table border="1" data-bbox="1472 474 2516 1717"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>常時伝送項目</th> <th>工学単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>106</td><td>SRNMDレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>107</td><td>SRNMEレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>108</td><td>SRNMFレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>109</td><td>SRNMGレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>110</td><td>SRNMHレベル</td><td>%PWR</td></tr> <tr><td>111</td><td>SRNM (A) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>112</td><td>SRNM (B) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>113</td><td>SRNM (C) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>114</td><td>SRNM (D) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>115</td><td>SRNM (E) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>116</td><td>SRNM (F) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>117</td><td>SRNM (G) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>118</td><td>SRNM (H) 対数計数率</td><td>cps</td></tr> <tr><td>119</td><td>SRNM A 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>120</td><td>SRNM B 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>121</td><td>SRNM C 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>122</td><td>SRNM D 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>123</td><td>SRNM E 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>124</td><td>SRNM F 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>125</td><td>SRNM G 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>126</td><td>SRNM H 計数率 高高</td><td>—</td></tr> <tr><td>127</td><td>SGTS (A) 動作</td><td>—</td></tr> <tr><td>128</td><td>SGTS (B) 動作</td><td>—</td></tr> <tr><td>129</td><td>主蒸気管放射能高A 1</td><td>—</td></tr> <tr><td>130</td><td>主蒸気管放射能高A 2</td><td>—</td></tr> <tr><td>131</td><td>主蒸気管放射能高B 1</td><td>—</td></tr> <tr><td>132</td><td>主蒸気管放射能高B 2</td><td>—</td></tr> <tr><td>133</td><td>放水口モニタ指示</td><td>cps</td></tr> <tr><td>134</td><td>原子炉ウェル付近 (H)</td><td>mSv/h</td></tr> <tr><td>135</td><td>原子炉ウェル付近 (LL)</td><td>mSv/h</td></tr> </tbody> </table>	No.	常時伝送項目	工学単位	106	SRNMDレベル	%PWR	107	SRNMEレベル	%PWR	108	SRNMFレベル	%PWR	109	SRNMGレベル	%PWR	110	SRNMHレベル	%PWR	111	SRNM (A) 対数計数率	cps	112	SRNM (B) 対数計数率	cps	113	SRNM (C) 対数計数率	cps	114	SRNM (D) 対数計数率	cps	115	SRNM (E) 対数計数率	cps	116	SRNM (F) 対数計数率	cps	117	SRNM (G) 対数計数率	cps	118	SRNM (H) 対数計数率	cps	119	SRNM A 計数率 高高	—	120	SRNM B 計数率 高高	—	121	SRNM C 計数率 高高	—	122	SRNM D 計数率 高高	—	123	SRNM E 計数率 高高	—	124	SRNM F 計数率 高高	—	125	SRNM G 計数率 高高	—	126	SRNM H 計数率 高高	—	127	SGTS (A) 動作	—	128	SGTS (B) 動作	—	129	主蒸気管放射能高A 1	—	130	主蒸気管放射能高A 2	—	131	主蒸気管放射能高B 1	—	132	主蒸気管放射能高B 2	—	133	放水口モニタ指示	cps	134	原子炉ウェル付近 (H)	mSv/h	135	原子炉ウェル付近 (LL)	mSv/h	<p>浜岡4号機のSPDSパラメータの伝送開始に伴う読み替え</p>
No.	常時伝送項目	工学単位																																																																																																																																																																																										
106	SRNMDレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
107	SRNMEレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
108	SRNMFレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
109	SRNMGレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
110	SRNMHレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
111	SRNM (A) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
112	SRNM (B) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
113	SRNM (C) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
114	SRNM (D) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
115	SRNM (E) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
116	SRNM (F) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
117	SRNM (G) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
118	SRNM (H) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
119	SRNM A 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
120	SRNM B 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
121	SRNM C 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
122	SRNM D 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
123	SRNM E 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
124	SRNM F 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
125	SRNM G 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
126	SRNM H 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
127	SGTS (A) 動作	—																																																																																																																																																																																										
128	SGTS (B) 動作	—																																																																																																																																																																																										
129	主蒸気管放射能高A 1	—																																																																																																																																																																																										
130	主蒸気管放射能高A 2	—																																																																																																																																																																																										
131	主蒸気管放射能高B 1	—																																																																																																																																																																																										
132	主蒸気管放射能高B 2	—																																																																																																																																																																																										
133	放水口モニタ指示	cps																																																																																																																																																																																										
134	原子炉ウェル付近 (H) ※	mSv/h																																																																																																																																																																																										
135	原子炉ウェル付近 (LL) ※	mSv/h																																																																																																																																																																																										
No.	常時伝送項目	工学単位																																																																																																																																																																																										
106	SRNMDレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
107	SRNMEレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
108	SRNMFレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
109	SRNMGレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
110	SRNMHレベル	%PWR																																																																																																																																																																																										
111	SRNM (A) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
112	SRNM (B) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
113	SRNM (C) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
114	SRNM (D) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
115	SRNM (E) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
116	SRNM (F) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
117	SRNM (G) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
118	SRNM (H) 対数計数率	cps																																																																																																																																																																																										
119	SRNM A 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
120	SRNM B 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
121	SRNM C 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
122	SRNM D 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
123	SRNM E 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
124	SRNM F 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
125	SRNM G 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
126	SRNM H 計数率 高高	—																																																																																																																																																																																										
127	SGTS (A) 動作	—																																																																																																																																																																																										
128	SGTS (B) 動作	—																																																																																																																																																																																										
129	主蒸気管放射能高A 1	—																																																																																																																																																																																										
130	主蒸気管放射能高A 2	—																																																																																																																																																																																										
131	主蒸気管放射能高B 1	—																																																																																																																																																																																										
132	主蒸気管放射能高B 2	—																																																																																																																																																																																										
133	放水口モニタ指示	cps																																																																																																																																																																																										
134	原子炉ウェル付近 (H)	mSv/h																																																																																																																																																																																										
135	原子炉ウェル付近 (LL)	mSv/h																																																																																																																																																																																										

浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 読み替え表

現行 (2021年8月20日付け修正届出)			読み替え後			理由等
(参考2) SPDSデータ項目 (14/14)			(参考2) SPDSデータ項目 (14/14)			
5号機 (4/4)			5号機 (4/4)			
No.	常時伝送項目	工学単位	No.	常時伝送項目	工学単位	
106	SRNM (E) 線形%出力	%PWR	106	SRNM (E) 線形%出力	%PWR	
107	SRNM (F) 線形%出力	%PWR	107	SRNM (F) 線形%出力	%PWR	
108	SRNM (G) 線形%出力	%PWR	108	SRNM (G) 線形%出力	%PWR	
109	SRNM (H) 線形%出力	%PWR	109	SRNM (H) 線形%出力	%PWR	
110	SRNM (J) 線形%出力	%PWR	110	SRNM (J) 線形%出力	%PWR	
111	SRNM (L) 線形%出力	%PWR	111	SRNM (L) 線形%出力	%PWR	
112	SRNM (A) 対数計数率出力	s ⁻¹	112	SRNM (A) 対数計数率出力	s ⁻¹	
113	SRNM (B) 対数計数率出力	s ⁻¹	113	SRNM (B) 対数計数率出力	s ⁻¹	
114	SRNM (C) 対数計数率出力	s ⁻¹	114	SRNM (C) 対数計数率出力	s ⁻¹	
115	SRNM (D) 対数計数率出力	s ⁻¹	115	SRNM (D) 対数計数率出力	s ⁻¹	
116	SRNM (E) 対数計数率出力	s ⁻¹	116	SRNM (E) 対数計数率出力	s ⁻¹	
117	SRNM (F) 対数計数率出力	s ⁻¹	117	SRNM (F) 対数計数率出力	s ⁻¹	
118	SRNM (G) 対数計数率出力	s ⁻¹	118	SRNM (G) 対数計数率出力	s ⁻¹	
119	SRNM (H) 対数計数率出力	s ⁻¹	119	SRNM (H) 対数計数率出力	s ⁻¹	
120	SRNM (J) 対数計数率出力	s ⁻¹	120	SRNM (J) 対数計数率出力	s ⁻¹	
121	SRNM (L) 対数計数率出力	s ⁻¹	121	SRNM (L) 対数計数率出力	s ⁻¹	
122	SRNM (A) 高高	—	122	SRNM (A) 高高	—	
123	SRNM (B) 高高	—	123	SRNM (B) 高高	—	
124	SRNM (C) 高高	—	124	SRNM (C) 高高	—	
125	SRNM (D) 高高	—	125	SRNM (D) 高高	—	
126	SRNM (E) 高高	—	126	SRNM (E) 高高	—	
127	SRNM (F) 高高	—	127	SRNM (F) 高高	—	
128	SRNM (G) 高高	—	128	SRNM (G) 高高	—	
129	SRNM (H) 高高	—	129	SRNM (H) 高高	—	
130	SRNM (J) 高高	—	130	SRNM (J) 高高	—	
131	SRNM (L) 高高	—	131	SRNM (L) 高高	—	
132	SGTS (A) 作動 (1系)	—	132	SGTS (A) 作動 (1系)	—	
133	SGTS (A) 作動 (2系)	—	133	SGTS (A) 作動 (2系)	—	
134	SGTS (B) 作動 (1系)	—	134	SGTS (B) 作動 (1系)	—	
135	SGTS (B) 作動 (2系)	—	135	SGTS (B) 作動 (2系)	—	
136	区分Ⅰ主蒸気管放射能高高	—	136	区分Ⅰ主蒸気管放射能高高	—	
137	区分Ⅱ主蒸気管放射能高高	—	137	区分Ⅱ主蒸気管放射能高高	—	
138	区分Ⅲ主蒸気管放射能高高	—	138	区分Ⅲ主蒸気管放射能高高	—	
139	区分Ⅳ主蒸気管放射能高高	—	139	区分Ⅳ主蒸気管放射能高高	—	
140	放水口モニタ指示	cps	140	放水口モニタ指示	cps	
141	原子炉ウェル付近 (H) ※	mSv/h	141	原子炉ウェル付近 (H)	mSv/h	
142	原子炉ウェル付近 (LL) ※	mSv/h	142	原子炉ウェル付近 (LL)	mSv/h	

※令和3年度末伝送開始予定