

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所の原子力防災資機材以外の資機材の確認に関する説明について

2. 日 時：令和4年5月24日（火） 11：05～12：00

3. 場 所：川内原子力規制事務所 打ち合わせスペース

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：中野上席放射線防災専門官
宮本原子力防災専門官

九州電力株式会社川内原子力発電所：防災課 副長
担当2名

5. 要 旨

九州電力株式会社から川内原子力発電所の防災業務計画に定めている原子力防災資機材以外の資機材のうち、酸素及び二酸化炭素の濃度計並びに発電機車の保管状況、保守点検状況等について説明を受けた。

原子力規制庁からは、各資機材の維持、管理状況を現場で確認するとともに、濃度異常時の対応要領、発電機車の固定要領について確認した。また、これら資機材は防災業務計画の届出後1年以内に変更（保管場所）のあった物に該当するため、保守点検のための手順書等の整備、点検頻度等の規定状況等について確認した。

6. その他

配布資料なし。