

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23756報)

2022年 7月 8日 7時 50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第23751報他でお知らせした物揚場付近の海面に確認された油の漏えいについて、その後の状況をお知らせいたします。</p> <p>油の漏えいの原因となった発電所構内物揚場付近に駐車していたトレーラー近傍にある発電所構内物揚場排水路開口部から排水路出口を繋ぐ暗渠において、漏えいした油が付着していることを確認しました。</p> <p>そのため、準備が整い次第、洗浄作業を実施します。</p> <p>なお、発電所構内物揚場排水路出口付近には土嚢と吸着マットを設置しているため、引き続き漏えいした油はその上流側に留まっており、海側への漏えいは確認されていません。</p> <p>【公表区分：C統】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23757報)

2022年 7月 8日 14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [7月8日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 7月7日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 7月6日、7月7日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 6月1日、6月3日、6月10日、7月5日、7月7日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 6月20日、7月7日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、7月9日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 7月4日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年7月8日 11:00現在

【重要事項】  
各計測機については、異常やその後の事後処理の発生を受けて、通常の使用状態を  
超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。  
プラントの稼働を妨げず、このようば計測値の不確かさも考慮したうえで、最終  
の計測値から得られる情報を活用して適切な判断にも留意して観測している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系 : 2.4 m <sup>3</sup> /h CS系 : 1.6 m <sup>3</sup> /h	給水系 : 1.7 m <sup>3</sup> /h CS系 : 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系 : 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系 : 2.1 m <sup>3</sup> /h	※7 ※7
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 24.4 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 28.7 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 23.9 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 31.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 37.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 28.2 °C RPV底部ハット上部温度 (TE-2-3-69H1) : 28.2 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 23.9 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 23.9 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 31.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 31.6 °C	PCV温度 (TE-16-002) : 26.2 °C 格納容器空調機排気温度 (TE-16-114F#1) : 27.3 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.16 kPa g	4.09 kPa g	0.46 kPa g	
窒素注入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B) : 15.25 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 14.42 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 12.47 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 8.12 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 8.41 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.9 m <sup>3</sup> /h	14.12 Nm <sup>3</sup> /h	21.38 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.00 vol%	A系 : 0.13 vol% B系 : 0.15 vol%	A系 : 0.10 vol% B系 : 0.10 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系 : 指示値 7.64E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.85E-04 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 7.50E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.97E-04 Ba/cm <sup>3</sup>	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 Ba/cm <sup>3</sup> ※6 検出限界値 Ba/cm <sup>3</sup> ※6	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup>	
使用済燃料プール 水温度	31.6 °C	30.3 °C		※5
FPC 炉内冷却 水粒	4.01 m	3.16 m	m	※6 67.0 X100mm

※1 : 指示値より2.00倍の100%値と算出する。(本装置は0%値で指示され、計測値によりマウス指示される値は0%値とする。)

※2 : 指示値は原子炉格納容器内ガス管理システムA/Bの体積濃度を表す。原子炉格納容器内ガス管理システムA/Bの体積濃度を表す。

※3 : 指示値は原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。

※4 : 指示値は原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。

※5 : 指示値は原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。

※6 : 指示値は原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。

※7 : 指示値は原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。原子炉格納容器内窒素注入流量を示す。

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (V)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2022/07/07 08:02	< 4.2E+00	< 4.1E+00	< 3.7E+00
プロセス主建屋北東	2022/07/07 08:40	< 4.4E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
プロセス主建屋南東	2022/07/07 08:47	< 4.8E+00	< 2.8E+00	< 3.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2022/07/07 08:33	< 4.7E+00	< 4.3E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2022/07/07 08:38	< 4.4E+00	< 3.3E+00	2.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2022/07/07 08:28	< 3.7E+00	< 4.6E+00	< 5.1E+00
サイトバンカ建屋南東	2022/07/07 08:18	< 3.9E+00	< 4.6E+00	< 4.0E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/13

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/07/06 07:58	5.3E+00	< 7.8E+00	< 6.2E-01	3.9E+00
物揚場排水路	2022/07/06 07:53	< 3.0E+00	< 7.8E+00	< 6.9E-01	1.1E+00
K排水路	2022/07/06 06:00	5.5E+00	1.2E+02	< 6.0E-01	5.0E+00
BC排水路	2022/07/06 06:00	< 3.0E+00	< 7.8E+00	< 4.1E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は14.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

5/13

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/07/07 07:30	7.4E+00	< 5.1E-01	5.0E+00
物置場排水路	2022/07/07 07:35	8.6E+00	< 4.3E-01	4.8E+00
K排水路	2022/07/07 06:00	5.8E+01	1.0E+00	5.1E+01
BC排水路	2022/07/07 06:00	4.2E+00	< 6.1E-01	9.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は7 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Sr・Y・塩素)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他(総放出核種)	
No.1	2022/06/03 06:50	2.0E+04	3.0E+04	2.0E+04	< 2.8E-01	< 3.0E-01	< 3.4E+00	< 1.5E+00	1.9E+00	6.7E+01	—	—
No.1-6	2022/06/03 06:21	9.9E+05	1.4E+03	6.2E+05	< 5.4E+01	< 4.7E+01	< 2.2E+03	< 1.2E+03	8.3E+03	2.7E+05	—	—
No.1-8	2022/06/10 07:15	1.8E+04	4.9E+03	1.3E+04	< 2.3E+00	< 2.2E+00	< 3.0E+01	< 1.3E+01	8.1E+00	2.9E+02	—	—
No.1-9 ※1	2022/06/01 07:15	2.0E+01	5.7E+02	1.5E+01	—	—	—	—	—	—	—	7.2E+01
No.1-11	2022/06/03 07:22	1.7E+01	8.8E+02	8.2E+00	< 2.8E-01	< 3.4E-01	< 2.7E+00	< 9.4E-01	< 3.0E-01	2.7E+00	—	—
No.1-12	2022/06/03 06:45	1.1E+03	2.2E+04	7.5E+02	< 1.0E+00	< 1.2E+00	< 1.9E+01	< 9.6E+00	1.1E+01	3.6E+02	—	—
No.1-14	2022/06/03 06:24	3.9E+04	1.7E+03	2.9E+04	< 6.0E-01	< 4.6E-01	< 6.6E+00	< 2.1E+00	< 6.5E-01	5.0E+00	—	—
No.1-16	2022/06/03 06:40	1.5E+04	< 1.2E+02	1.4E+04	< 2.8E-01	< 3.8E-01	< 5.4E+00	< 2.7E+00	5.5E+00	1.8E+02	—	—
No.1-17	2022/06/03 06:54	1.3E+05	1.1E+04	1.3E+05	< 3.7E-01	< 2.6E-01	< 4.3E+00	< 1.6E+00	< 4.7E-01	6.6E+00	—	—

核種毎の半減期：H-3(約12年), Sr-90(約29年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

Sr-90以外は既にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/13

7/13

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所環境管理センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	その他観測対象			
No.0-1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2022/07/05 07:30	7.8E+03	3.3E+04	< 3.9E+01	< 3.0E-01	< 4.2E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	1.3E+00	4.1E+01	-
No.1-6	2022/07/05 06:55	9.0E+05	9.8E+02	< 5.2E+01	< 4.9E+01	< 1.0E+03	< 1.1E+03	< 1.1E+03	7.1E+03	2.3E+05	-
No.1-8	2022/07/05 07:53	1.3E+04	4.6E+03	< 1.8E+00	< 2.5E+00	< 3.2E+01	< 1.4E+01	< 1.4E+01	8.0E+00	2.6E+02	-
No.1-9 *1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	2022/07/05 08:00	1.5E+02	6.9E+02	< 2.4E-01	< 3.2E-01	< 2.3E+00	< 1.2E+00	< 1.2E+00	4.6E-01	1.3E+01	-
No.1-12	2022/07/05 06:50	2.0E+03	1.6E+04	< 9.8E-01	< 1.9E+00	< 3.0E+01	< 1.9E+01	< 1.9E+01	2.5E+01	8.4E+02	-
No.1-14	2022/07/05 07:05	4.9E+04	1.7E+03	< 6.6E-01	< 4.1E-01	< 7.7E+00	< 2.8E+00	< 2.8E+00	1.5E+00	4.6E+01	-
No.1-16	2022/07/05 07:00	2.2E+04	2.3E+02	< 2.9E-01	< 2.6E-01	< 4.2E+00	< 2.2E+00	< 2.2E+00	2.0E+00	1.1E+02	-
No.1-17	2022/07/05 07:35	7.1E+04	9.2E+03	< 4.0E-01	< 3.7E-01	< 6.3E+00	< 2.8E+00	< 2.8E+00	3.1E+00	1.0E+02	-

・検査日の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検出 (<: 小送り) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および測定中止の項目は「-」と記す。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・H-3以外は既に通知済済み。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y値は実値せず。全βは参考値としてY値は測定。



8/3

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/g)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
1,2号機ウエルポイント 汲み上げ水	2022/07/05:08:05	1.4E+05	1.5E+04	< 7.3E-01	< 3.9E-01	< 7.0E+00	< 2.0E+10	< 1.2E+00	5.1E+00	→
No.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 81		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 82		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約2年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不審号 (<:小値) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および検出停止の項目は「-」と記す。  
 ・O.E±Oとは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ・H-3以外は既に検出済み。  
 ※ 2 No.2-5、No.3-5は、果水層による採取であるため、測定は実施せず、全βは参考値としての結果に測定。

9/B

2022年7月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所2号機

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目						塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2022/07/07 08:16	1.5E+01	< 3.2E-01	< 4.1E-01	< 3.1E+09	< 1.3E+00	< 3.1E-01	4.7E-01
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 #1	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-

・検出限界未満: Mn-54(約370日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約2年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不検出 (<: 小文字) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.O±0とは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

※1: No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず、全βは参考値としての測定。

10/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)			
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他(検出限未満)						
1,2号機ウエルポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2022/07/07 07:24	2.0E+02	< 2.3E-01	< 2.5E-01	< 2.1E+00	< 8.2E-01	< 2.3E-01	1.3E+00	—	—	—	—	—	—	—
No.2-2	2022/07/07 07:19	2.6E+02	< 1.4E+00	< 2.5E+00	< 1.9E+01	< 8.0E+00	< 3.8E+00	7.2E+01	—	—	—	—	—	—	—
No.2-3	2022/07/07 07:14	2.4E+04	< 3.4E-01	< 3.7E-01	< 4.0E+00	< 1.4E+00	< 4.5E-01	4.7E+00	—	—	—	—	—	—	—
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	2022/07/07 07:32	4.1E+03	< 2.1E-01	< 2.7E-01	< 2.4E+00	< 8.7E-01	< 2.5E-01	2.8E+00	—	—	—	—	—	—	—
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	2022/07/07 07:47	1.4E+02	< 2.1E-01	< 2.4E-01	< 2.1E+00	< 8.0E-01	< 2.4E-01	1.9E+00	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2	2022/07/07 07:42	3.9E+02	< 1.4E+00	< 2.2E+00	< 1.4E+01	< 4.8E+00	< 2.2E+00	2.6E+00	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3	2022/07/07 07:37	1.6E+03	< 4.8E+00	< 6.4E+00	< 4.4E+01	< 1.8E+01	< 4.7E+00	1.4E+02	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4	2022/07/07 07:57	< 1.3E+01	< 8.2E-01	< 1.4E+00	< 9.0E+00	< 3.2E+00	< 1.2E+00	5.9E+00	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	2022/07/07 07:52	4.1E+01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4E+02
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・福島県の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、O.Ox10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と表記。

※2 No.2-5、No.3-5は、排水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての陽性判定。

2022年7月8日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

11/13

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機取水口北側 (T-1)	2022/06/20 08:15	1.1E+01	< 3.1E-01	< 6.2E-01	< 5.3E-01
1F 6号機取水口前	2022/06/20 07:53	1.7E+01	7.5E+00	< 3.7E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2022/06/20 07:28	< 1.4E+01	< 1.9E+00	< 3.3E-01	3.7E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東防波堤北側)	2022/06/20 07:23	< 1.4E+01	3.7E+00	< 3.9E-01	2.4E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (返水壁前)	2022/06/20 07:18	1.5E+01	2.4E+01	< 3.2E-01	6.6E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2022/06/20 09:00	1.2E+01	< 3.1E-01	< 4.9E-01	< 7.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/06/20 06:50	1.4E+01	2.7E+00	< 2.6E-01	6.5E-01
1F 港湾中央	2022/06/20 06:35	< 1.3E+01	< 1.9E+00	< 3.3E-01	4.0E-01
1F 港湾内東側	2022/06/20 06:40	< 1.3E+01	< 1.9E+00	< 3.3E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内西側	2022/06/20 06:32	< 1.3E+01	< 1.9E+00	< 3.3E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内北側	2022/06/20 06:30	< 1.3E+01	2.5E+00	< 3.4E-01	4.7E-01
1F 港湾内南側	2022/06/20 06:43	2.2E+01	< 1.9E+00	< 2.8E-01	< 3.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2022/06/20 06:53	< 1.3E+01	—	< 3.8E-01	< 2.6E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2022/06/20 07:00	< 1.3E+01	—	< 3.0E-01	< 2.7E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2022/06/20 07:43	< 1.3E+01	—	< 3.1E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2022/06/20 07:38	< 1.3E+01	—	< 2.6E-01	< 3.2E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2022/06/20 07:35	< 1.3E+01	—	< 3.0E-01	< 3.6E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

12/13

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/07/07 09:15	—	< 8.3E-01	< 7.5E-01
1F 6号機取水口前	2022/07/07 09:05	1.5E+01	< 2.9E-01	< 3.1E-01
1F 物揚場前	2022/07/07 07:25	1.7E+01	< 3.3E-01	3.1E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2022/07/07 07:20	< 1.1E+01	< 3.1E-01	2.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遶水壁前)	2022/07/07 07:15	1.2E+01	< 3.1E-01	5.3E+00
1F 南放水口付近 (T-2),※	2022/07/07 09:55	1.6E+01	< 7.5E-01	< 6.9E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/07/07 06:28	< 1.1E+01	< 3.2E-01	< 3.0E-01
1F 港湾中央	2022/07/07 06:24	< 1.1E+01	< 3.2E-01	3.2E-01
1F 港湾内東側	2022/07/07 06:26	< 1.1E+01	< 3.1E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内西側	2022/07/07 06:22	1.4E+01	< 3.0E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内北側	2022/07/07 06:20	< 1.1E+01	< 2.8E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内南側	2022/07/07 06:30	1.2E+01	< 3.7E-01	< 3.9E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため, 採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 γ核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンブルタンク) C	2022/07/04 07:57	850	東京電力	< 1.8E+00	9.6E+02	< 6.8E-01	< 8.5E-01	< 8.5E-01	検出なし
			東北環境環境保全(株)	3.8E-01	1.0E+03	< 5.8E-01	< 4.9E-01	< 4.9E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないうこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E+0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 3 7 5 8 報)

2022年 7月 8日 14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き, 応 急 措 置 の 概 要 を 以 下 の 通 り 報 告 し ま す。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条 第 4 項 第 4 号, 省令第 2 1 条 第 1 項 口) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要 (注 2)	<p>第 8 1 3 7 報 他 で お 知 ら せ し た, 1 号 機 放 水 路 上 流 側 立 坑 に お い て <math>Cs-137</math> の 濃 度 が 上 昇 し た 事 象, 及 び 第 1 0 1 8 2 報 他 で お 知 ら せ し た, 2 号 機 放 水 路 上 流 側 立 坑 に お い て 全 ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・ 1号機、2号機放水路 分析結果</p> <p style="text-align: right;">[採取日 7月6日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応 (注 3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注 1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

※添付の(有り)・無し

2022年7月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.9E+03	< 1.1E+02	5.1E+01	1.7E+03
	下流側	2.4E+03	4.7E+02	2.1E+01	7.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	9.3E+02	< 1.1E+02	9.6E+00	5.2E+02
	下流側	1.3E+02	< 1.1E+02	< 6.1E+00	3.8E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは,  $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。



東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 9-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 23759報)

2022年 7月 8日 15時18分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第 25 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011年(平成23年) 3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 21 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第 23751 報他でお知らせした物揚場付近の海面に確認された油の漏えいについて、その後の状況をお知らせいたします。</p> <p>発電所構内物揚場付近に駐車していたトレーラーからの油漏れにより、近傍にある発電所構内物揚場排水路開口部から排水路出口を繋ぐ暗渠に付着した油について、洗浄作業が終了しました。 その後、海面に油は確認されていません。</p> <p>【公表区分：C 統】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応 (注 3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。

(注 1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23760報)

2022年 7月 8日 15時42分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第2.5条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第2.5条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第23751報他でお知らせした物揚場付近の海面に確認された油の漏えいについて、その後の状況をお知らせいたします。  15時19分、消防署にて本事象は「油漏えい事象」と判断されました。  【公表区分：C続】  ※添付の有無 <input checked="" type="radio"/> 無し
その他の事項の対応(注3)	なし

備考: この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第23761報)

2022年 7月 8日 16時42分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 犬熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第23754報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクA, Bに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <p>一時貯水タンクA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時27分</li> <li>・排水終了 : 15時46分</li> <li>・排水量 : 792m<sup>3</sup></li> </ul> <p>一時貯水タンクB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時38分</li> <li>・排水終了 : 15時43分</li> <li>・排水量 : 758m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分: E】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。