

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所のその他の原子力防災資機材に関する
確認について

2. 日 時：令和4年7月26日（火） 11：25～12：20

3. 場 所：川内原子力規制事務所

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官
中野上席放射線防災専門官
阿部上席放射線防災専門官
九州電力株式会社川内原子力発電所：防災課 課長
副長
担当

5. 要 旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、防災業務計画に定めているその他の原子力防災資機材のうち、原子炉補機冷却水サージタンク圧力計、データコレクタ、可搬型温度計測装置、可搬型計測器の保管状況、保守点検状況等について説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該資機材の保管状況を現場で現物確認するとともに、事業者の定める管理要領等に基づき適切に点検等を実施していることを、記録により確認した。特に問題等はなかった。

6. その他

配布資料なし。