

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2) 1/13

## 応急措置の概要 (原子炉施設)

(第23855報)

2022年 8月 5日 15時 15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [8月5日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 8月4日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 8月3日、8月4日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 8月2日、8月4日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 7月14日、8月4日]</li> </ul> <p>発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクH、Jの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、8月6日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 7月30日、8月1日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

4/13

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年8月5日 11:00現在

【重要事項】  
 各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用範囲値を  
 超えているものも有り、正しく測定されていないものも有り、計測器も存在している。  
 プラントの状態を把握するに際して、このよう計測値の不確かさを考慮したうえで、後取  
 の計測器から得られる情報を活用して東北の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.6 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.6 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 2.1 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.2 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 26.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 26.7 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 34.5 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 37.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 31.0 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 26.7 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 26.7 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 34.8 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HM2-16B (TE-16-114G#1): 34.6 °C	P.C.V温度 (TE-16-002): 29.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 30.4 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.07 kPa g	4.06 kPa g	0.46 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.29 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.47 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.52 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.27 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 16.11 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.5 m <sup>3</sup> /h	11.72 Nm <sup>3</sup> /h	20.95 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水系濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.09 vol% B系: 0.11 vol%	A系: 0.10 vol% B系: 0.09 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.35E-04 検出限界値 4.24E-04 B系: 指示値 9.63E-04 検出限界値 3.64E-04	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	33.7 °C	32.5 °C	※5	※5
FPC 貯水タンク 水位	4.50 m	3.28 m	m	67.0 X100mm ※6

【注釈】  
 ※1: 指示値はXe135濃度の測定値を示す。(本濃度値が低い場合は、計測値にヨリマイズ表示される場合がある)  
 ※2: 指示値はXe135濃度の測定値を示す。  
 ※3: 指示値は窒素封入流量を示す。  
 ※4: 指示値は排気流量を示す。  
 ※5: 指示値は冷却水の温度を示す。  
 ※6: 指示値は貯水タンクの水位を示す。

3/13

2022年8月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2022/08/04 07:27	< 4.8E+00	< 4.1E+00	< 4.5E+00
プロセス主建屋北東	2022/08/04 08:07	< 3.2E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋南東	2022/08/04 08:11	< 3.9E+00	< 4.5E+00	< 3.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2022/08/04 07:58	< 3.8E+00	< 4.8E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
廃炉工作建屋西側	2022/08/04 08:02	< 4.9E+00	< 4.4E+00	4.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2022/08/04 07:53	< 4.8E+00	< 5.6E+00	< 4.1E+00
サイトバンカ建屋南東	2022/08/04 08:16	< 4.7E+00	< 5.4E+00	< 3.8E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/13

2022年8月5日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一原子力発電所推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/08/03 07:41	< 3.6E+00	< 7.7E+00	< 4.3E-01	3.6E+00
物揚場排水路	2022/08/03 07:36	< 3.6E+00	1.1E+01	< 4.8E-01	1.1E+00
K排水路	2022/08/03 06:00	5.4E+00	1.2E+02	< 5.0E-01	5.8E+00
BC排水路	2022/08/03 06:00	< 3.6E+00	< 7.7E+00	< 6.2E-01	< 8.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

・核種毎の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・〇・〇E±〇とは、〇・〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。  
 ・採取当日の降雨量は11.5 mm  
 ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。  
 ・H-3以外は既にお知らせ済み。  
 ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2022年8月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/08/04 07:53	6.0E+00	< 5.7E-01	3.6E+00
物場場排水路	2022/08/04 07:58	9.9E+00	< 6.4E-01	4.4E+00
K排水路	2022/08/04 06:00	1.3E+02 ※2	3.3E+00	1.2E+02 ※2
BC排水路	2022/08/04 06:00	< 3.2E+00	< 4.8E-01	9.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は15.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。

6/18

2022年8月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	その他種別出巡					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	総算 (ppm)	
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)					
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-2	2022/08/04 08:20	< 1.2E+01	< 3.3E-01	< 3.8E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.0E-01	< 4.3E-01	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 *1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* 検体の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 \* 不検出 (<:小文字) は、検出限界値未満 (MD) を表す。  
 \* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 \* O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{0.0}$  であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ※1 No.1-9は、現水観による検出のため、内定は実施せず。全βは参考値としての当測に測定。

7/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)				
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他の核種出稼種							
1,2号機ワエルボイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2022/08/04 07:55	1.8E+02	< 1.9E+01	< 2.2E+01	< 2.3E+00	< 7.6E-01	< 2.3E-01	4.4E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	2022/08/04 07:45	2.2E+02	< 1.6E+00	< 2.5E+00	< 2.0E+01	< 7.0E+00	< 1.8E+00	4.9E+01	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	2022/08/04 07:35	2.4E+04	< 2.7E-01	< 3.9E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	1.2E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 *2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	2022/08/04 07:50	4.4E+03	< 3.5E-01	< 3.3E-01	< 3.2E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	1.5E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	2022/08/04 07:06	2.2E+02	< 2.1E-01	< 2.5E-01	< 2.1E+00	< 8.4E-01	< 2.3E-01	3.1E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	2022/08/04 07:22	5.3E+02	< 1.4E+00	< 2.5E+00	< 1.3E+01	< 4.7E+00	< 1.5E+00	4.3E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	2022/08/04 07:31	1.5E+03	< 3.2E+00	< 5.1E+00	< 3.6E+01	< 1.7E+01	< 6.0E+00	1.3E+02	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	2022/08/04 07:10	1.4E+01	< 1.1E+00	< 1.1E+00	< 8.8E+00	< 2.5E+00	< 9.6E-01	3.6E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	2022/08/04 07:13	2.5E+01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3E+02
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検出限界の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)。  
 ・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (MD) を表す。  
 ・測定対象がおよび検出中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.OE±0とは、O.Ox10<sup>±0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1x10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1x10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1x10<sup>-1</sup>で0.31と読む。  
 \*2 No.2-5、No.3-5は、検出限界による誤差であるため、√測定は実測値です。各項目は参考値として別途に測定。

8/13

2022年08月05日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目													
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他核種放射能					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
				Min-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Y-90 (Bq/L)							
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2022/08/02 07:00	2.1E+04	2.8E+04	< 3.7E-01	< 3.1E-01	< 3.8E+00	< 1.4E+00	6.7E-01	1.1E+01	-	-	-			
No.1-6	2022/08/02 06:35	1.2E+06	7.7E+02	< 5.9E+01	< 3.6E+01	< 2.3E+03	< 1.3E+03	8.6E+03	3.4E+05	-	-	-			
No.1-8	2022/08/02 07:12	1.2E+04	4.4E+03	< 1.8E+00	< 2.2E+00	< 2.8E+01	< 1.3E+01	5.5E+00	2.4E+02	-	-	-			
No.1-9 <sup>*1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No.1-11	2022/08/02 07:25	2.3E+01	7.2E+02	< 3.9E-01	< 4.0E-01	< 3.4E+00	< 1.4E+00	< 3.8E-01	2.9E+00	-	-	-			
No.1-12	2022/08/02 06:40	2.8E+03	1.4E+04	< 1.2E+00	< 1.6E+00	< 3.0E+01	< 1.5E+01	2.6E+01	8.9E+02	-	-	-			
No.1-14	2022/08/02 06:30	6.9E+04	7.5E+02	< 7.7E-01	< 3.9E-01	< 8.1E+00	< 3.0E+00	2.5E+00	1.1E+02	-	-	-			
No.1-16	2022/08/02 06:45	4.5E+04	5.0E+02	< 3.9E-01	< 3.5E-01	< 6.5E+00	< 2.9E+00	4.2E+00	1.5E+02	-	-	-			
No.1-17	2022/08/02 07:05	7.1E+04	9.5E+03	< 4.0E-01	< 4.1E-01	< 4.2E+00	< 1.6E+00	< 4.6E-01	7.4E-01	-	-	-			

検査箇の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

O.O.E.+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることと意味する。

[例]  $3.1E+01$ は  $3.1 \times 10^1$  で  $3.1$ 、 $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$  で  $0.31$  と読み。

H-3以外は既に知らせ済み。

\*1 No.1-9は、排水漏による採取であるため、計画は実施せず、今回は参考値としてご連絡いたします。



9/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水	2022/08/02 07:30	1.4E+05	1.4E+04	< 6.9E+01	< 4.4E+01	< 7.9E+00	< 2.6E+00	< 7.9E-01	7.5E+00	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・換機時の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約4年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 ・不審号(く:小取り)は、検出限界値未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.O.E.L.Oとは、 $0.0 \times 10^4$ であることを意味する。  
 ・(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ・H-3以外は測定にお知らせ済み。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、排水器による換機であるため、測定は実施せず。全βは参考値としての測定に満足。

10/13

2022年8月5日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/08/04 09:10	—	< 5.4E-01	< 7.5E-01
1F 6号機取水口前	2022/08/04 09:00	< 1.3E+01	< 2.9E-01	< 3.3E-01
1F 物揚場前	2022/08/04 08:03	< 1.3E+01	< 3.5E-01	6.0E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東防波堤北側)	2022/08/04 07:48	< 1.3E+01	< 2.2E-01	4.9E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2022/08/04 07:43	2.0E+01	5.2E-01	1.7E+01
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2022/08/04 10:15	1.1E+01	< 6.6E-01	< 6.3E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/08/04 06:43	< 1.2E+01	< 3.5E-01	< 3.4E-01
1F 港湾中央	2022/08/04 06:39	< 1.2E+01	< 2.8E-01	4.1E-01
1F 港湾内東側	2022/08/04 06:41	< 1.3E+01	< 2.1E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内西側	2022/08/04 06:37	< 1.3E+01	< 3.6E-01	< 3.3E-01
1F 港湾内北側	2022/08/04 06:35	< 1.3E+01	< 2.5E-01	3.6E-01
1F 港湾内南側	2022/08/04 06:45	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期: Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため, 採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

11/13

2022年8月5日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/07/14 09:10	9.9E+00	< 3.2E-01	< 6.6E-01	< 5.3E-01
1F 6号機取水口前	2022/07/14 08:45	1.2E+01	< 2.2E+00	< 3.9E-01	< 3.4E-01
1F 物揚場前	2022/07/14 07:35	1.4E+01	2.1E+00	< 2.5E-01	4.7E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2022/07/14 07:25	< 1.4E+01	8.9E+00	< 2.8E-01	4.7E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2022/07/14 07:15	< 1.4E+01	2.6E+01	< 3.8E-01	9.6E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※ (注)	2022/07/14 07:40	1.2E+01	< 3.2E-01	< 6.6E-01	< 6.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/07/14 06:30	< 1.3E+01	2.8E+00	< 2.4E-01	5.3E-01
1F 港湾中央	2022/07/14 06:24	< 1.3E+01	3.1E+00	< 2.9E-01	1.5E+00
1F 港湾内東側	2022/07/14 06:26	< 1.3E+01	2.6E+00	< 3.3E-01	1.2E+00
1F 港湾内西側	2022/07/14 06:22	< 1.3E+01	2.2E+00	< 2.5E-01	5.4E-01
1F 港湾内北側	2022/07/14 06:20	< 1.3E+01	2.2E+00	< 2.5E-01	5.0E-01
1F 港湾内南側	2022/07/14 06:28	< 1.3E+01	4.4E+00	< 2.6E-01	8.2E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2022/07/14 06:45	1.5E+01	< 3.5E-01	< 3.1E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2022/07/14 06:50	< 1.3E+01	< 3.8E-01	< 3.2E-01	< 3.2E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2022/07/14 07:37	< 1.3E+01	4.8E-01	< 2.3E-01	< 2.3E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2022/07/14 07:30	< 1.3E+01	< 3.8E-01	< 2.4E-01	< 2.9E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2022/07/14 07:25	< 1.3E+01	< 3.8E-01	< 3.4E-01	< 3.2E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

\* 核種毎の半減期: H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

\* 不等号 (&lt;: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

\* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

\* 〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

\* 物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

\* T-0-1, T-0-1A, T-0-2, T-0-3A, T-0-3のH-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, H-3, Cs-134, Cs-137の指標

\* 分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(注)地下水バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については, トリチウムの分析も行っている。

(2014年10月19日以降)

※試料採取作業の安全確保ができないため, 採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

12/13

2022年8月5日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンプルタンク)	H 2022/07/30 08:07	1,150	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 2.0E+00	7.8E+02	< 9.3E-01	< 5.4E-01	検出なし	
				< 3.7E-01	8.2E+02	< 5.8E-01	< 4.9E-01	検出なし	
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2	
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水质ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E+0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/L以下で分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規程に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

13/13

2022年8月5日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 核種
一時貯水タンク (サンプルタンク)	2022/08/01 08:25	1,010	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 7.1E-01	8.4E+02	< 5.3E-01	< 4.7E-01	検出なし
				< 3.3E-01	8.9E+02	< 6.2E-01	< 5.8E-01	検出なし
				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	
WHO飲料水水質ガイドライン								

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/L以下で分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1 Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 9-1 (1/2)  
(第 23856 報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2022 年 8 月 5 日 15 時 15 分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 25 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011 年 (平成 23 年) 3 月 11 日 16 時 36 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 21 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2)	(対応日時, 対応の概要)  第 8137 報他でお知らせした、1 号機放水路上流側立坑において Cs-137 の濃度が上昇した事象、及び第 10182 報他でお知らせした、2 号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1 号機及び 2 号機放水路上流側立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。  ・ 1 号機、2 号機放水路 分析結果 <p style="text-align: right;">[採取日 8 月 3 日]</p> 今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。  【公表区分：その他】
その他の事項の対応 (注 3)	なし  ※添付の(有)・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。

(注 1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2022年8月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	7.2E+03	< 1.1E+02	1.7E+02	5.5E+03
	下流側	2.2E+03	3.3E+02	2.1E+01	7.6E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.7E+03	< 1.1E+02	1.8E+01	9.2E+02
	下流側	1.1E+02	< 1.1E+02	< 8.0E+00	4.9E+01

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2022年 8月 5日 15時17分

東京電力HD(株)福島第一原子力発電所

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 9-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第23857報)

2022年 8月 5日 15時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	(対応日時, 対応の概要)  第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。  ・地下貯水槽(周辺観測孔)分析結果 [採取日 8月4日] ・地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔)分析結果 [採取日 8月4日]  今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。  引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。  【公表区分: D続】  ※添付の(有)・無し
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。



2/3

2022年8月5日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽(周辺観測孔)分析結果(全β)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i~iii)	A1	2022/08/04 09:05	< 2.3E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2022/08/04 09:20	< 2.3E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2022/08/04 08:52	< 2.3E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2022/08/04 08:48	< 2.3E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2022/08/04 08:44	< 2.3E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2022/08/04 09:12	< 2.3E+01
	A19	—	—

・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2022年8月5日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点			採取日時	分析項目
				全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	vi	北西側	2022/08/04 08:13	< 1.6E+01
		南東側	2022/08/04 08:23	< 1.6E+01
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
海側観測孔	②	—	—	
	⑦	—	—	
	⑧	—	—	

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23858報)

2022年 8月 5日 17時 50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第2.1条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要)  第23853報でお知らせしたとおり、地下水パイプサージ貯留タンクグループ3に貯水していた水について、本日以下の通り排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時22分 ・排水終了 : 16時59分 ・排水量 : 1.828m <sup>3</sup>  排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】
その他の事項の対応(注3)	なし ※添付の有無(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23859報)

2022年8月5日20時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 大野 公輔  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要)  第23853報でお知らせしたとおり, サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGに貯水していた水について, 本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 14時06分 ・排水終了 : 19時40分 ・排水量 : 831m <sup>3</sup>  排水状況については, 漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】
その他の事項の対応(注3)	なし  ※添付の有り(無し)

備考 この用紙の大きさは, 日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。