

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所のその他の原子力防災資機材に関する
確認について

2. 日 時：令和4年9月27日（火）14：30～15：05

3. 場 所：九州電力株式会社川内原子力発電所

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官
中野上席放射線防災専門官
阿部上席放射線防災専門官
九州電力（株）川内原子力発電所：防災課 副長、担当
技術課 担当2名

5. 要 旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、防災業務計画に定めているその他の原子力防災資機材のうち、可搬型気象観測装置、保安電話、IP電話（地上系、衛星系）、IP-FAX（地上系、衛星系）及びテレビ会議システムについて説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該資機材の保管、設置状況を現場で現物確認するとともに、事業者の定める管理要領等に基づき適切に点検、記録等を実施していること、定期的に操作の慣熟を行っていることを確認した。

6. その他

配布資料なし。