

保安規定変更に係る基本方針 指摘事項に対する回答整理表

No.	指摘日	資料番号	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	2022/7/27	資料3	3.2-4	<p>その他自然災害等(地震、津波及び竜巻等)の対応体制における「積雪」時の対応について、「保安規定の添付書類には規定する内容は無いと考える。」と記載されているが、柏崎など先行プラントの保安規定上の除雪等の運用との関連を踏まえて記載を検討すること。</p>	<p>一部の発電所においては、原子炉設置(変更)許可申請書の記載を踏まえ、「積雪」に係る運用を保安規定の添付書類に規定していることから、基本方針の記載を見直した。</p>	<p>資料1:4頁 資料2:3-13頁 3-14頁 3-17頁 資料3:3.2-3頁 3.2-4頁 3.2-12頁</p>	2022/8/24 回答済	

保安規定変更に係る基本方針 記載の適正化箇所

No.	資料番号	資料名	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
1	資料1	保安規定変更に係る基本方針(BWR)について	9	「燃料交換」における適用期間の変更について、どのような期間に変更したのか工程図を追加した。	2022/8/17	
2	資料2 資料3	保安規定変更に係る基本方針 変更前後比較表_3.2抜粋 保安規定変更に係る基本方針 (BWR)_3.2抜粋	3-14 3.2-4	「一部の発電所の積雪」という記載について、適切な表現への見直しを行った。	2022/9/2	
3	資料1	保安規定変更に係る基本方針 (BWR)について	9	P8のLCO適用期間の説明との整合のため、P9の状態イメージ図でも(2)の「プールゲート閉鎖」後も適用外にあたるように明示した。	2022/9/2	
4	資料1	保安規定変更に係る基本方針 (BWR)について	全般	SA設備の適用範囲の変更について、既に議論がなされたものであることが分かるよう、過去の審査会合資料を追加した。(変更前のBWR基本方針から「適用される原子炉の状態」の変更を説明した資料を主に追加した。)	2022/9/2	