

関原発 第538号
2022年12月15日

経済産業大臣
西村 康稔 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機加圧器サージ管改造工事に
係る使用前検査申請書の記載内容変更について

平成22年12月17日付け関原発第464号で申請（平成23年4月12日付け関原発第37号、平成28年7月6日付け関原発第203号、2020年付け3月24日付け関原発第613号及び2022年7月1日付け関原発第199号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機加圧器サージ管改造工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第464号（平成22年12月17日）

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第 37号（平成23年 4月12日）

関原発第203号（平成28年 7月 6日）

関原発第613号（2020年 3月24日）

関原発第199号（2022年 7月 1日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

平成28年7月6日付け関原発第203号の申請書記載事項

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年 1月11日 至 平成23年 4月22日
	(五号) 自 <u>未定</u> 至 <u>未定</u>

平成23年4月12日付け関原発第37号の申請書記載事項

使用開始予定年月日	<u>未定</u>
-----------	-----------

2022年7月1日付け関原発第199号の申請書記載事項

原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日
	2020年 3月24日
	2022年 7月 1日

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年 1月11日 至 平成23年 4月22日
	(五号) <u>2023年 5月</u>
使用開始予定年月日	<u>2023年 6月</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日
	2020年 3月24日
	2022年 7月 1日
	<u>2022年12月15日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

