

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所のその他の原子力防災資機材に関する
確認について

2. 日 時：令和5年1月24日（火）13：30～14：35

3. 場 所：九州電力株式会社川内原子力発電所

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官
中野上席放射線防災専門官
九州電力株式会社川内原子力発電所：防災課 副長、担当
発電課 担当
保修課 副長、担当

5. 要 旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、防災業務計画に定めているその他の原子力防災資機材のうち、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び使用済燃料ピット水位（広域）の保守点検状況について説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該資機材の保管、設置状況、点検要領等を現場で確認するとともに、事業者が適切に点検等を実施していることをチェックシート、定期試験記録等により確認した。

6. その他

配布資料なし。