

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE714 r. 5.0
提出年月日	令和4年12月9日

泊発電所 3号炉  
重大事故等対策の有効性評価

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

令和4年12月  
北海道電力株式会社

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

## 目次

### 7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価

#### 7.1. 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

##### 7.1.4. 原子炉格納容器の除熱機能喪失

## 添付資料 目次

- 添付資料7.1.4.1 CV 内漏えいにおける CV サンプ水位上昇の時間遅れの考え方について
- 添付資料7.1.4.2 燃料取替用水ピットの補給方法について
- 添付資料7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について
- 添付資料7.1.4.4 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件（原子炉格納容器の除熱機能喪失）
- 添付資料7.1.4.5 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について
- 添付資料7.1.4.6 安全状態について
- 添付資料7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について
- 添付資料7.1.4.8 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍、200°C 到達までの時間余裕について
- 添付資料7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について  
(原子炉格納容器の除熱機能喪失)
- 添付資料7.1.4.10 燃料評価結果について
- 添付資料7.1.4.11 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について
- 添付資料7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について

#### 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

##### 7.1.4.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策

###### (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」及び「小破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」である。

###### (2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系による高圧再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失することを想定する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなることで、原子炉格納容器が過圧破損に至る。その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなり、炉心損傷に至る（原子炉格納容器先行破

損)。

本事故シーケンスグループは、原子炉格納容器の除熱機能を喪失したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、原子炉格納容器の除熱機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。

したがって、本事故シーケンスグループでは、高压注入系による高压再循環運転によって炉心を冠水させつつ、原子炉格納容器内を除熱することによって炉心損傷の防止を図る。また、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を実施する。

### (3) 炉心損傷防止対策

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における機能喪失に対して、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備し、安定状態に向けた対策として、高压注入系による高压再循環運転による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。これらの対策の概略系統図を第7.1.4.1図に、手順の概要を第7.1.4.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.4.1表に示す。

本事故シーケンスグループの重要事故シーケンスにおける重大

事故等対策時において、必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員及び災害対策本部要員で構成され、合計10名である。

その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が1名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が3名である。必要な要員と作業項目について第7.1.4.3図に示す。

なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、10名で対処可能である。

a. プラントトリップの確認

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

b. 安全注入シーケンス作動状況の確認

「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。

安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。

c. 蓄圧注入系動作の確認

1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認す

る。

蓄圧注入系の動作を確認するために必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）である。

d. 1次冷却材の漏えいの判断

加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。

1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。

（添付資料7.1.4.1）

e. 格納容器スプレイ機能喪失の判断

原子炉格納容器圧力指示が0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ機能喪失と判断する。

格納容器スプレイ機能喪失の判断に必要な計装設備は、B－格納容器スプレイ冷却器出口流量積算（AM用）等である。

f. 格納容器スプレイ機能喪失時の対応

格納容器スプレイ機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サージタンクの加圧操作含む）、格納容器スプレイ機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。

格納容器スプレイ機能喪失時の対応に必要な計装設備は、原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）等であり、蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

g. 燃料取替用水ピット補給操作

高压注入及び低圧注入の開始により、燃料取替用水ピットの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。

(添付資料7.1.4.2)

h. 再循環運転への切替

燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上を確認し、再循環運転へ切替え、再循環運転へ移行する。

なお、余熱除去流量の指示がない等により低压再循環機能喪失と判断した場合は、低压再循環機能の回復操作を行う。

再循環運転への切替を確認するために必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。

i. 格納容器内自然対流冷却

C, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。

格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。

j. 高压再循環運転及び格納容器内自然対流冷却

高压注入系による高压再循環運転及びC, D - 格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。

以降、炉心冷却は、高压再循環運転による注水により継続的

に行い、また、原子炉格納容器除熱は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により継続的に行う。

#### 7.1.4.2 炉心損傷防止対策の有効性評価

##### (1) 有効性評価の方法

本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しい「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。

本重要事故シーケンスでは、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却が重要現象となる。

よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。

なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期

においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。

(添付資料7.1.4.3)

また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。

## (2) 有効性評価の条件

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.1.4.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。

(添付資料7.1.4.4)

### a. 事故条件

#### (a) 起因事象

起因事象として、大破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする1次冷却材配管（約0.70m（27.5インチ））の完全両端破断とする。

#### (b) 安全機能の喪失に対する仮定

低圧再循環機能として再循環切替時に低圧注入系、格納容器

スプレイ注入機能として格納容器スプレイ系が喪失するものとする。

(c) 外部電源

外部電源は使用できるものとする。

外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替の時期が早くなるため、より炉心崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。

b. 重大事故等対策に関連する機器条件

(a) 原子炉トリップ信号

原子炉トリップは、原子炉圧力低信号によるものとする。

(b) 非常用炉心冷却設備作動信号

非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。

(c) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ

高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（（高圧注入特性：0m<sup>3</sup>/h～約350m<sup>3</sup>/h, 0 MPa[gage]～約15.7MPa[gage]）, （低圧注入特性：0m<sup>3</sup>/h～約1,820m<sup>3</sup>/h, 0 MPa[gage]～約1.3MPa[gage]））で炉心へ注水するものとする。

最大注入特性とすることにより、破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加することから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展

が厳しくなる。

(d) 補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動することにより、非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計 $150\text{m}^3/\text{h}$ の流量で注水するものとする。

(e) 蓄圧タンク

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力及び初期保有水量については、最低保持圧力及び最小保有水量を用いる。

蓄圧タンクの保持圧力（最低保持圧力）

4.04MPa [gage]

蓄圧タンクの保有水量（最小保有水量）

29.0 $\text{m}^3$  (1基当たり)

(f) 再循環切替

再循環切替は、燃料取替用水ピット水位16.5%到達後を行うものとする。

c. 重大事故等対策に関する操作条件

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。

(a) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却は、原子炉補機冷却水サージタンクの現場加圧操作や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始操作等を考慮して、原子炉格納容器の最高使用圧力である0.283MPa [gage] 到達から30分後に開始する。

(3) 有効性評価の結果

本重要事故シーケンスの事象進展を第7.1.4.2図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第7.1.4.4図から第7.1.4.9図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第7.1.4.10図から第7.1.4.14図に示す。

#### a. 事象進展

事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動する。このため、炉心注水が開始される。炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。

燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約42分後に格納容器再循環サンプ側へ水源切替えを行う。その時に低圧再循環運転への移行に失敗するが、高圧再循環運転により原子炉容器内水位は炉心上端以上の水位で維持される。しかし、格納容器スプレイ注入機能及び低圧再循環機能が喪失しているため、炉心崩壊熱を除去できず、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。

事象発生の約3.5時間後に原子炉格納容器の最高使用圧力に到達するが、その30分後から格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を開始することで、原子炉格納容器圧力及び温度は低下する。

(添付資料7.1.4.5, 7.1.4.12)

## b. 評価項目等

燃料被覆管の最高温度は、第7.1.4.9図に示すとおり、破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度は1,200°C以下、燃料被覆管の酸化量は15%以下である。

1次冷却材圧力は第7.1.4.4図に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1次冷却材圧力と1次冷却材ポンプ吐出部との差（高々約0.6MPa）を考慮しても、約16.2MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍（20.592MPa[gage]）を十分下回る。

原子炉格納容器圧力及び温度は、第7.1.4.13図及び第7.1.4.14図に示すとおり、それぞれ最高値が約0.360MPa[gage]及び約135°Cであり、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.566MPa[gage]）及び200°Cを下回る。事象初期の1次冷却材の流出により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇しており、特に原子炉格納容器雰囲気温度については、第7.1.4.14図に示すとおり事象初期に大きく上昇し、最高温度約135°Cを上回る挙動を示している。この理由については、「7.1.4.2(1) 有効性評価の方法」に示すとおり、MAAPが事象初期の原子炉格納容器圧

力及び温度への適用性が低いことが理由である。事象初期の推移については、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、事象初期の最高圧力約0.241MPa[gage]、最高温度は約124°Cである。したがって、有効性評価において確認された最高圧力約0.360MPa[gage]及び最高温度約135°Cを下回る。

(添付資料7.1.4.3)

事象発生の約42分後に再循環運転に切り替え、その後も炉心の冷却を継続することにより、原子炉は低温停止状態に移行し、安定停止状態に至る。また、第7.1.4.13図及び第7.1.4.14図に示すとおり、事象発生の約45時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示しており、原子炉格納容器は安定状態に至る。その後も高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

(添付資料7.1.4.6)

なお、原子炉格納容器スプレイ設備の復旧により使用が期待できる場合には、原子炉格納容器スプレイ設備により格納容器スプレイ再循環運転を行うことで更なる原子炉格納容器圧力及び温度の低下を促進させることができることが可能である。

本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。

#### 7.1.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転

員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。

原子炉格納容器の除熱機能喪失では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短期間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点に操作を開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却とする。

#### (1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価

本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要な現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。

##### a. 運転員等操作時間に与える影響

原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。

##### b. 評価項目となるパラメータに与える影響

原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

## (2) 解析条件の不確かさの影響評価

### a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件

初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.1.4.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、原子炉格納容器自由体積、破断口径及び格納容器再循環ユニットの除熱特性に関する影響評価の結果を以下に示す。

#### (a) 運転員等操作時間に与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変

わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

機器条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確条件とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。しかし、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却に影響はないため、運転員等操作時間に与える影響はない。

#### (b) 評価項目となるパラメータに与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

機器条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確条件とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。この除熱特性の違いが原子炉格納容器圧力及び温度に与える影響を確認する観点で格納容器再循環ユニットの除熱特性として、粗フィルタの取り外しを考慮（1基当たりの除熱特性：100°C～約155°C、約4.4MW～約7.6MW）した場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.4.15図及び第7.1.4.16図に示すとおり、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達の30分後に開始する格納

容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなることを確認した。

(添付資料7.1.4.7)

#### b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

##### (a) 運転員等操作時間に与える影響

操作条件の格納容器内自然対流冷却は、解析上の操作開始時間として、原子炉格納容器の最高使用圧力到達から30分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、格納容器内自然対流冷却の準備操作は原子炉格納容器圧力が最高使用圧力に到達する前にあらかじめ実施可能である。また、格納容器内自然対流冷却の操作時間は時間余裕を含めて設定していることから、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も少ない。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複

もないことから、他の操作に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の格納容器内自然対流冷却は、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

また、破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

さらに、解析上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって格納容器内自然対流冷却の操作開始が早くなる場合は、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されたため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

(3) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕としては、第7.1.4.17

図に示すとおり、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力到達時点の原子炉格納容器圧力上昇率を維持するものとして概算した。その結果、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力の2倍に到達するのが最高使用圧力到達から約8.5時間後であり、最高使用圧力の2倍に到達する前までに格納容器内自然対流冷却を実施できれば、原子炉格納容器圧力は最高使用圧力の2倍を下回り評価項目を満足することから、時間余裕がある。

(添付資料7.1.4.8)

#### (4) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器内自然対流冷却を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料7.1.4.9)

### 7.1.4.4 必要な要員及び資源の評価

#### (1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.1.4.1(3)炉心損傷防止対策」に示すとおり10名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の

運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の33名で対処可能である。

## (2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。

### a. 水源

燃料取替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（16.5%）に到達後、  
高圧再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。

なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応となる。

### b. 燃料

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。

緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約7.4kLの軽油が必要となる。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽にて約540kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の継続が可能である（合計使用量約534.5kL）。

### c. 電源

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は、ディーゼル発電機の負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。

また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

(添付資料7.1.4.10)

### 7.1.4.5 結論

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉格納容器の圧力が上昇することで、原子炉格納容器が過圧破損に至り、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰により炉心注水が継続できなくなり、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却、安定状態に向けた対策として高圧注入系による高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を整備している。

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重要な事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。

上記の場合においても、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器先行破損は生じず、炉心損傷することはない。

その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。

解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。

重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系による高圧再循環運転等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して有効である。

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（1／3）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備	
		常設設備	可搬型設備
a. プラントトリップの確認	・事象に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 ・非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。	—	—
b. 安全注入シーケンス作動状況の確認	・[ECCS 作動]警報により非常用戸心冷却設備が動作していることを確認する。 信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。	燃料取替用水ピット 余熱除去ポンプ 高压注入ポンプ	—
c. 蒸圧注入系動作の確認	・1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。	蓄圧タンク	—
d. 1次冷却材の漏えいの判断	・加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプル及び格納容器再循環サンプル水位の上昇、格納容器内エアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。	—	加圧器水位 1次冷却材圧力（広域） 原子炉格納容器圧力 格納容器内温度 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ） 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ） 格納容器再循環サンプル水位（広域） 格納容器再循環サンプル水位（狭域）
e. 格納容器スプレイ機能喪失の判断	・原子炉格納容器圧力指示が0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ機能喪失と判断する。	—	B-格納容器スプレイ冷却器 出口積算流量 (AM用) 原子炉格納容器圧力 格納容器圧力 (AM用) 格納容器内温度 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 格納容器再循環サンプル水位 (狭域)

\*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの  
【】：重大事故等対処設備（設計基準強張）

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（2／3）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備	計装設備
f. 格納容器スプレイ機能喪失時の対応	・格納容器スプレイ機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サーバンクの加圧操作含む）を行う。	常設設備 可搬型設備	原子炉補機冷却水サーバンク水位 原子炉補機冷却水サーバンク圧力（可搬型） 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）
g. 燃料取替用水ピット補給操作	・格納容器スプレイ機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。	主蒸気逃がし弁 電動補助給水ポンプ タービン動補助給水ポンプ 蒸気発生器 補助給水ピット	1次冷却材温度（伝域一高温側） 1次冷却材温度（伝域一低温側） 1次冷却材圧力（伝域） 補助給水流量 主蒸気ライン圧力 蒸気発生器水位（狭域） 蒸気発生器水位（伝域） 補助給水ピット水位 燃料取替用水ピット水位
h. 再循環運転への切替	・高圧注入及び低圧注入の開始により、燃料取替用水ピットの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。 ・燃料取替用水ピット水位指示 16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（伝域）指示 71%以上を確認し、再循環運転へ切替え、再循環運転へ移行する。	燃料取替用水ピット 格納容器再循環サンプ 格納容器再循環サンプスクリーン 高压注入ポンプ	燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位（伝域） 格納容器再循環サンプ水位（狭域） 1次冷却材温度（伝域一高温側） 1次冷却材温度（伝域一低温側） 1次冷却材圧力（伝域） 高压注入流量
	・余熱除去流量の指示がない等により低圧再循環機能喪失と判断した場合には、低圧再循環機能の回復操作を行う。	余熱除去ポンプ 余熱除去冷却器	燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位（伝域） 格納容器再循環サンプ水位（狭域） 1次冷却材温度（伝域一高温側） 1次冷却材温度（伝域一低温側） 1次冷却材圧力（伝域） 低压注入流量

\*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるものの

【】：重大事故等対処設備（設計基準強張）  
□：有効性評価上考慮しない操作

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（3／3）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備 可搬型設備 計装設備		
i. 格納容器内自然対流冷却	・ C, D－格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。	C, D－格納容器再循環ユニット C, D－原子炉補機冷却水ポンプ C, D－原子炉補機冷却水冷却器 原子炉補機冷却水サーバージャンク C, D－原子炉補機冷却海水ポンプ	原子炉補機冷却水サーバージャンク加圧用可搬型窒素ガスボンベ	格納容器内温度 原子炉格納容器圧力 格納容器圧力(AM用) 原子炉補機冷却水サーバージャンク圧力(可搬型) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度)
j. 高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却	・高圧注入系による高圧再循環運転及びC, D－格納容器内循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内の自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。	格納容器再循環サンプル 格納容器再循環サンプルクリーン 高圧注入ポンプ C, D－格納容器再循環ユニット C, D－原子炉補機冷却水ポンプ C, D－原子炉補機冷却水冷却器 原子炉補機冷却水サーバージャンク C, D－原子炉補機冷却海水ポンプ	原子炉補機冷却水サーバージャンク加圧用可搬型窒素ガスボンベ 格納容器内温度 原子炉格納容器圧力 格納容器圧力(AM用) 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度) 格納容器再循環サンプル水位(広域) 格納容器再循環サンプル水位(狭域) 1次冷却材圧力(広域) 高压注入流量 1次冷却材温度(広域－高温側) 1次冷却材温度(広域－低温側)	

\*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの  
【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件  
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (1/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	MAAP	本重要事故シーケンスの重要な現象である原子炉格納容器における構造材と自然対流冷却等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWT) × 1.02	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱及び炉心保有熱も大きくなることから、炉心水位を確保しにくく、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6 + 2.2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。
炉心崩壊熱	FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	17×17型燃料集積体を装荷した3ループブランケットを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はワラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装置を考慮している。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	設計値として設定。
原子炉格納容器 自由体積	65,500m <sup>3</sup>	設計値に余裕を考慮した小さめの値として設定。
起因事象	大破断 破断位置：低温側配管 破断口径：完全両端破断	破断位置は、炉心冠水連れや炉心冷却能力低下の観点から低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間ににおいて破断するものとして想定。破断口径は原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする1次冷却材配管 (約0.70m (27.5インチ)) の完全両端破断として設定。
安全機能の喪失 に対する仮定	低压再循環機能喪失及び 格納容器スプレイ注入機能喪失	低压再循環機能として再循環切替時に低圧注入系、格納容器スプレイ注入機能として格納容器スプレイ系が喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替えの時期が早くなるため、より炉心崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心、注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなる。このため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の事象進展が厳しい設定。

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件  
 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (2/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低下 (12.73MPa[gage]) (応答時間2.0秒)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低い値として、トリップ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮して、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉圧力異常低 (11.36MPa[gage]) (応答時間0秒)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計装誤差を考慮した低い値として、非常用炉心冷却設備作動特性を設定。 非常用炉心冷却設備の作動が早くなることで原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加するため、応答時間は0秒と設定。
高压注入ポンプ	最大注入特性(2台) (0m <sup>3</sup> /h~約350m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~ 約15.7MPa[gage])	原子炉格納容器圧力を厳しくするように、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。
余熱除去ポンプ	最大注入特性(2台) (0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~ 約1.3MPa[gage])	破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加するため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しい設定。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から60秒後に注水開始	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。
	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。

第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件  
 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (3/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
蓄圧タンク保持圧力	4.0MPa [gage] (最低保持圧力)	最低の保持圧力を設定。 蓄圧タンクの保持圧力が低いと、炉心への注水のタイミングが遅くなり、原子炉格納容器内に放出されるエネルギー量が減少する方向となるが、その影響は軽微であることから、他の事故シーケンスと同様に最低の保持圧力を設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり) (最小保有水量)	最小の保有水量を設定。 蓄圧タンクの保有水量が少ないと、原子炉格納容器内に放出されるエネルギー量が減少する方向となるが、その影響は軽微であることから、他の事故シーケンスと同様に最小の保有水量を設定。
再循環切替	燃料取替用ピット 水位低 (16.5%) 到達	再循環切替を行う燃料取替用ピット水位として設定。
格納容器再循環ユニット	2基 除熱特性 100°C～約155°C, 約3.6MW～約6.5MW (1基当たり)	粗フィルタがある場合の格納容器再循環ユニット除熱特性の設計値として設定。
重大事故等対策に関する機器条件	格納容器再循環ユニット による 格納容器内自然対流冷却開始	運転員等操作時間として、原子炉補機冷却水サービシタの現場加压や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始の操作等を考慮して、格納容器内自然対流冷却の開始操作に原子炉格納容器の最高使用圧力到達から30分を想定して設定。
重大事故等対策に関する操作条件	原子炉格納容器の最高使用圧力 到達から30分後	



第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図  
(1/2) (低圧注入、高圧注入及び格納容器内自然対流冷却)




第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図  
(2/2) (高圧再循環及び格納容器内自然対流冷却)




**第7.1.4.2図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要  
(「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の事象進展)**

必要な要員と作業項目						備考
作業項目	実施箇所・必要人員数			総時間(時間)		
	責任者	必要人員(当面)	中央監視	10m	30m	60m
補佐	副長	1人	通常操作指揮	10m 30m 60m 90m 120m	3h 4h 5h	
通報連絡等	火災警報本部要員	3人	初期での指揮 中央制御室監視 発電所外周警戒	10m 30m 60m 90m 120m	3h 4h 5h	
(中央制御室) (中央制御室)	通報員 (中央制御室)	通報員 (電気)	災害対策要員 火災警報	10m 30m 60m 90m 120m	3h 4h 5h	
状況判断	2人 A,B	-	事象発生 非常用ポンプ冷却設備作動	10m 30m 60m 90m 120m	3h 4h 5h	
②次治田系制御合戦操作 (解析上考慮せず)	1人 [A]	-	原子炉リリーフ・タービン・リリーフ閥開閉 安全注入装置作動確認 所内電源の外部供給確認 1KV制御灯の確認と点検	10分		
熱交換器スプレーリ回転操作 (解析上考慮せず)	1人 [A]	-	格納容器ゲート作動操作と判断 ・補助給水ポンプ起動確認、補助水流確立の確認 ・補助給水ポンプ起動操作と判断	1分		
熱交換器スプレーリ起動操作 (解析上考慮せず)	1人 [B]	-	格納容器ゲート作動操作 ・格納容器ゲート・冷却操作実施 ・代替格納容器スプレーリポンプ起動準備	10分	運営実施	格納容器ゲート・冷却動作を確実実施する。
代替格納容器スプレーリ起動操作 (解析上考慮せず)	1人 [C]	-	代替格納容器スプレーリポンプ起動準備	5分		
燃料取替用水ピット操作 (解析上考慮せず)	1人 [D]	-	代替格納容器スプレーリポンプ起動開始 ・代替格納容器スプレーリポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレーリポンプ起動準備	5分		
燃料取替用水ピット操作 (解析上考慮せず)	1人 [E]	-	燃料取替用水ピット操作 ・燃料取替用水ピット操作準備	15分		
格納容器内自然対流冷却 (解析上考慮せず)	1人 [F]	-	原子炉被膜冷却水サーチャンク加圧操作準備 ・格納容器内自然対流冷却操作準備	25分		格納容器内自然対流冷却が、解説上、開始して、約40分間までに実施できる。
汚雨水吐替操作 (解析上考慮せず)	1人 [G]	-	原子炉被膜冷却水サーチャンク加圧操作 ・原子炉被膜冷却水サーチャンク加圧操作 ・原子炉被膜冷却水サーチャンク加圧	5分 30分		中央制御室で格納容器内自然対流冷却ユニットの冷却水の温度変化ができない場合は可燃性混入計測装置を取り付ける。
低圧蒸気機械回復操作 (解析上考慮せず)	1人 [H]	-	再循環の操作作業、瓦斯量削減操作確認 ・低圧蒸気機械回復操作 ・低圧蒸気機械回復操作	5分 10分		
必要人員数 合計	4人	A-D	A			
1. 1回の作業実施によってきたる要員 ・機器点検作業箇所に必要な要員 ・手配要員(1回あたり)、上記要員に加えて、上記要員128名の3割が要員も準備を行はず。						
2. 本重事故(マニシス)における要員 ・重要方針要員 ・要員を含む本部要員	6	1				
重大事故等対応要員 ・要員を含む本部要員	3					
合計	10					

第7.1.4.3図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の作業と所要時間  
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)




第 7.1.4.4 図 1次冷却材圧力の推移\*




第 7.1.4.5 図 破断流量の推移\*


\*: 事象初期の応答については、添付資料 7.1.4.11 参照




第 7.1.4.6 図 高圧注入流量の推移




第 7.1.4.7 図 低圧注入流量の推移




第 7.1.4.8 図 原子炉容器内水位の推移




第 7.1.4.9 図 燃料被覆管温度の推移




第 7.1.4.10 図 格納容器最下階領域水量の推移




第 7.1.4.11 図 格納容器再循環サンプ水温度の推移




第 7.1.4.12 図 原子炉格納容器からの除熱量の推移




第 7.1.4.13 図 原子炉格納容器圧力の推移




第 7.1.4.14 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移



第 7.1.4.15 図 原子炉格納容器圧力の推移  
(格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)



第 7.1.4.16 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移  
(格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)



第 7.1.4.17 図 原子炉格納容器圧力の推移  
(格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕確認)

## CV内漏えいにおけるCVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について

### 1. CV内小漏えい発生時における時間遅れ

CV内で小漏えいが生じた場合、約4割が蒸気、残りの約6割が水として流出し、凝縮液量測定装置及びCVサンプ水位上昇率測定装置によりそれぞれ検知される。この際、CV内小漏えい発生から各装置において漏えいが検知されるまでの時間について、**設計情報に基づきまとめた結果を図1に示す。**

図1から、凝縮液量測定装置が約 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ 相当の指示値を示すまでに約47分の時間がかかること、及び、CVサンプ水位上昇率測定装置が約 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ （凝縮液量測定装置の凝縮水も含む）の指示値を示すまでに約57分の時間がかかることが示されている。

なお、CVサンプの水位上昇率（L/h）は、CVサンプへの流入量が極微小な数リットル単位で監視しており、基準値を超えた場合は監視強化を行う。

以上から、CV内小漏えいが生じてから、CVサンプ水位上昇を検知するまでに約60分の時間遅れが生じるが、漏えい量が極めて少なく、充てんポンプ（約 $45\text{m}^3/\text{h}$ ）により1次冷却系保有水を十分に補給できることから、炉心損傷等の重大な事故にはならない。

### 2. LOCA事象における時間遅れ

CV内でLOCA事象が発生した場合、図1と同様の挙動を示すことになるが、漏えい検知装置で検出される前に、原子炉圧力低などのパラメータにより検知されるため、CVサンプ水位上昇率の時間遅れによる影響は生じない。

### 3. 各種パラメータによるCV内漏えい検知と時間遅れ

CV内の漏えい及びLOCA時の漏えい検知を判断するための主要なパラメータと時間遅れを表1にまとめる。運転員はこれらのパラメータの変化を監視し、これらの複数のパラメータを総合的に評価することにより冷却材漏えいを判断することとしている。

表1 CV内漏えい検知に用いる各種パラメータと時間遅れ

漏えい区分	検知の方法	時間遅れ
大破断 L O C A	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低	～数秒
中小破断 L O C A	充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	数秒～数分
小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間
	凝縮液量測定装置	1時間以内
	格納容器じんあいモニタ	1時間以内
	格納容器ガスモニタ	1時間以内




図 1 CV内漏えい時における検知時間  
(漏えい率  $0.23\text{m}^3/\text{h}$  の場合)

### 【参考】実機における CV 内漏えい監視について

実機においては、CV サンプの水位上昇率 (L/h) を数リットル単位で監視しており、CV サンプへの流入量が極微小な段階から検出が可能である。この変化量が基準値を超過した場合には、その水位上昇の原因を究明するとともに、CV サンプの水位上昇率、放射線監視装置計数率等のパラメータの監視強化に移行する。また、この運用については、社内規程に規定している。


その一例として、運転中の原子力発電所においては、冷却水として使用している海水の急激な温度低下に伴う原子炉補機冷却水温度低下により CV 内で結露水が発生することがある。このような状況では、CV サンプの水位上昇が基準値を超過した場合に監視強化を実施することとしている。

燃料取替用水ピットの補給方法について

泊 3号炉の燃料取替用水ピットの補給方法について次頁に示す。

燃料取替用水ピットの補給方法について

水源	補給可能水量	手段	補給流量	補給可能時間
① ほう酸タンク □ m <sup>3</sup> × 2基	□ m <sup>3</sup> タンク 2基で保有する最低有効水量	ほう酸混合器経由 →	□ m <sup>3</sup> /h (ほう酸タンク及び1次系純水タンク流量を調整して得られる最大流量)	約4.0時間
② 1次系純水タンク □ m <sup>3</sup> × 1基	□ m <sup>3</sup> 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m <sup>3</sup>	加圧器逃がしタンク経由 →	□ m <sup>3</sup> /h (格納容器冷却材ドレンポンプ容量(1台))	約4.7時間
③ 2次系純水タンク □ m <sup>3</sup> × 2基	□ m <sup>3</sup> 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m <sup>3</sup> × 2基	使用済燃料ピット脱塩塔下流経由 →	□ m <sup>3</sup> /h (設定流量)	約22.0時間
④ ろ過水タンク □ m <sup>3</sup> × 2基	□ m <sup>3</sup> 最低運用水位 □ % ポンプ停止水位 □ % □ % ~ □ % の保有量 □ m <sup>3</sup> × 2基	使用済燃料ピット経由 →	□ m <sup>3</sup> /h (使用済燃料ピット脱塩塔容量)	約41.0時間
		消火栓経由 →	□ m <sup>3</sup> /h (消火栓の容量)	約129.0時間



□: 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

### MAAPの大破断LOCAへの適用性について

MAAP\*を大破断LOCAに起因する事象に適用するに際して、事象初期の流動変化の激しい状況下での適用性が低く、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測には適していない。

したがって、大破断LOCA直後のこれらパラメータの評価においては、設計基準事故（以下「DBA」という。）で実施された大破断LOCA解析の結果を参考すべきものと考えられる。（別紙1、別紙2参照）

大破断LOCA発生直後であっても、MAAPは1次冷却系からの破断流を臨界流モデルで適切に模擬し、また、1次冷却系及び2次冷却系、原子炉格納容器内の質量及びエネルギーバランスを考慮できることから、原子炉格納容器圧力の変化を適切に扱うことができる。（別紙3参照）

また、事象が進展して原子炉及び原子炉格納容器の流動変化が相対的に緩やかになると、例えば、崩壊熱による炉心水位の低下、炉心露出に伴う燃料被覆管温度及び燃料溶融挙動、原子炉格納容器圧力及び温度の評価は、支配則が質量及びエネルギーバランスとなることから、適切に模擬することができる。

したがって、MAAPが適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」への適用に当たっては、事象初期の燃料被覆管温度、原子炉水位及び原子炉格納容器雰囲気温度の評価においてはDBAを引用する必要があるものの、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行える。

なお、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」時における再循環切替え以前の事象初期の原子炉格納容器圧力については、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギーの各保存則を解くことで事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間における熱水力学的応答をより詳細に評価しているDBAの解析結果を参照している。


\* : EPRI によって開発されたコード

## 大破断LOCA事象初期の燃料被覆管最高温度及び炉心水位について



一方、大破断LOCAの事象が進展するにつれて原子炉内の流動は相対的に緩やかになり、ECCS作動がなければ、崩壊熱による冷却材の蒸発に伴い炉心全体が露出してヒートアップする。この挙動は質量及びエネルギー保存を解くことで適切に模擬され、また、コードの気泡水位モデル及び炉心熱伝達モデルによりヒートアップ挙動も適切に評価される。

したがって、大破断LOCA初期の高温燃料棒のヒートアップの挙動及び炉心水位に限り、DBAの大破断LOCAの評価結果を参考すべきものと考えられる。DBAの評価結果を下図（最高温度位置）に示す。



	SA	DBA
ディーゼル発電機	(2台) <sup>*1</sup>	2台
高圧注入	注入時：2系列 再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	1系列 <sup>*2</sup>
蓄圧注入	2基	2基
格納容器スプレイ	注入時：不作動 再循環時：不作動	2系列
プローダウンPCT	—	約946°C
再冠水PCT	—	約1,044°C
炉心再冠水開始時間	—	約39秒
燃料被覆管の酸化量	—	約4.6%

\*1 : EPCS 作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない

\*2 : 単一故障として低圧注入系1系列の不作動を仮定している。

なお、原子炉格納容器応答の観点からは、MAAPは、大破断LOCA初期に過熱蒸気が原子炉格納容器内に伝播する精度上の問題はあるものの、原子炉から原子炉格納容器に放出される質量及びエネルギー流量、並びに原子炉格納容器内での構造物（ヒートシンク）及び冷却設備（格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニット）による除熱を適切にモデル化している。したがって、DBA／大破断LOCAと同様に事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇を適切に模擬できる。

[ ] : 括弧内の内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度について

このように、流体輸送の近似のため、1次冷却系から流出する蒸気が、一時的に過熱度を保った状態で原子炉格納容器に伝播することから原子炉格納容器雰囲気温度が非現実的に上昇するため、MAAPによる原子炉格納容器雰囲気温度の評価では、この初期の温度上昇はSA対策有効性評価の判断では考慮しないこととしている。なお、前述のとおり、事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇は、臨界流モデルにより1次冷却系からの放出量が適切に模擬され、また、質量及びエネルギー保存式が考慮されていることから、MAAPにより適切に模擬されている。

したがって、事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度はDBAにおける評価結果を参照すべきと判断している。DBAの評価結果を図2に示す。




図1 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)の結果  
（原子炉格納容器の除熱機能喪失（原子炉格納容器雰囲気温度の推移）  
をlogスケールで表示したもの）




図2 原子炉格納容器健全性評価(DBA)の結果  
(設置変更許可添付書類と同じ)

	SA	DBA
ディーゼル発電機	(2台)*1	2台
高圧注入	注入時：2系列／再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	2基*2	3基*3
格納容器スプレイ	注入時：不作動／再循環時：不作動	1系列*4
CV最高温度(時間)	—	約124°C(約219秒)
再循環切替時間	(約42分)	約28分
CVスプレイ作動時間	—	約151秒

\*1 : EOCs作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない。

\*2 : 低温便配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク1基を見込まず、2基を見込んでいる。

\*3 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク3基とも見込んでいる。

\*4 : 単一故障として格納容器スプレイ系1系列の不作動を仮定している。

[ ] :枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器圧力について



MAAPでは、炉心、減圧後の蒸気発生器2次側及び構造材からの熱供給を模擬する。これが原子炉の1次冷却材に伝達され、破断流を含む1次冷却材の熱流動が前述の保存式に従い計算される。これらモデルにより、PWRのLOCAを特徴づける初期のプローダウンから再冠水期間の原子炉から原子炉格納容器への熱輸送は評価される。

MAAPによる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」事象の解析結果とDBAコードによる格納容器健全性(大破断LOCA)解析結果を図1、図2に示す。両事象では、主に低圧再循環の成功有無、格納容器スプレイによる冷却の成功有無の差異のため、原子炉格納容器圧力の挙動に違いが見られるものの、大破断LOCA発生直後の挙動は同等である。これは、MAAPの熱流動モデルの一部に近似的な扱いはあるものの、流動の速い状況下においても原子炉及び原子炉格納容器のエネルギー挙動を適切に模擬し、現行のDBAコードと同程度の評価を行えることを意味している。




図1 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)の結果  
（「原子炉格納容器の除熱機能喪失(原子炉格納容器圧力の推移)」  
をlogスケールで表示したもの）




図2 原子炉格納容器健全性評価(DBA)の結果  
(設置変更許可添付書類十と同じ)

	SA	DBA
高压注入	注入時：2系列／再循環時：2系列	2系列
低压注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	2基 <sup>*1</sup>	3基 <sup>*2</sup>
格納容器スプレイ	注入時：不作動／再循環時：不作動	1系列 <sup>*3</sup>

\* 1：低温側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク1基を見込まず、2基を見込んでいる。

\* 2：蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク3基とも見込んでいる。

\* 3：単一故障として格納容器スプレイ系1系列の不作動を仮定している。

[REDACTED] : 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件  
(原子炉格納容器の除熱機能喪失)


重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における個別解析条件を第 1 表に示す。

□ : 梱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第1表 システム熱水力解析用データ（原子炉格納容器の除熱機能喪失）

名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備 1) 「原子炉圧力低」 原子炉トリップ i 設定点 ii 応答時間	12.73MPa[gage] 2.0秒	設計値（トリップ限界値） 最大値（設計要求値）
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連 1) 「原子炉圧力異常低」 非常用炉心冷却設備作動 i 設定点 ii 応答時間 2) 高圧注入ポンプ i 台数 ii 容量 3) 余熱除去ポンプ i 台数 ii 容量 4) 蓄圧タンク i 基数 ii 保持圧力 iii 保有水量 5) 助給水ポンプ i 給水開始 (起動遅れ時間) ii 台数 iii 容量 6) 再循環運転切替 i 燃料取替用水ピット再循環 切替水位 (注水量) 7) 格納容器内自然対流冷却 (格納容器再循環ユニット使用) i 開始条件 ii 台数	11.36MPa[gage] 0秒  2台 最大注入特性（第1図参照）  注入時：2台 再循環時：0台 最大注入特性（第1図参照）  2基（健全側ループに各1基）  4.04MPa[gage] 29.0m <sup>3</sup> （1基当たり）  非常に用炉心冷却設備作動限界 値到達の60秒後（自動起動） 電動2台+タービン動1台 150m <sup>3</sup> /h（蒸気発生器3基合 計）  16.5% (█████ m <sup>3</sup> )  原子炉格納容器の最高使用圧 力 0.283MPa[gage]到達から 30分後 2基	設計値（作動限界値） 最小値  設計値 最大値（設計値に余裕を考慮した値）  設計値 再循環時に低圧注入系の喪失を仮定 最大値（設計値に余裕を考慮した値）  破断ループに接続する1基は有効に作 動しないものとする。 最低保持圧力 最小保有水量  最大値（設計要求値）  設計値 最小値（設計値に余裕を考慮した値）  設計値 設計値  運転員等操作余裕の考え方  設計値
(3) 事故条件 1) 破断位置 2) 破断口径	低温側配管 完全両端破断（約0.70m(27.5 インチ)）	事故想定 事故想定

██████ 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



第1図 安全注入特性  
(高圧注入ポンプ2台及び余熱除去ポンプ2台)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。  
添 7.1.4.4-3

## 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について

「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。




図1 「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（低圧注入、高圧注入及び格納容器内自然対流冷却）




図2 「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（高圧再循環及び格納容器内自然対流冷却）

## 安定状態について

原子炉格納容器の除熱機能喪失(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)時の安定状態については、以下のとおり。

<p><b>原子炉安定停止状態 :</b> 事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p><b>原子炉格納容器安定状態 :</b> 炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p>
--

### 【安定状態の確立について】

#### 原子炉安定停止状態の確立について

第7.1.4.5図の解析結果より、事象発生の約42分後に燃料取替用水ピット水位低下により再循環切替可能水位（16.5%）に到達したところで再循環運転に切替え、高圧再循環運転へ移行する。高圧再循環運転により炉心の冷却が維持されることから、事象発生の約1時間後を原子炉の安定停止状態とした。その後も高圧再循環運転を継続することにより、原子炉安定停止状態が確立される。

#### 原子炉格納容器安定状態の確立について

第7.1.4.13図及び第7.1.4.14図の解析結果より、原子炉格納容器最高使用圧力を到達後、原子炉補機冷却系による格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器圧力及び温度が低下に転じる事象発生の約45時間後を原子炉格納容器の安定状態とした。その後も格納容器内自然対流冷却を継続することにより、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

### 【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。

また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態の維持が可能となる。

### 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について

本申請における解析条件のうち格納容器再循環ユニットの除熱特性については、表1及び図1に示す粗フィルタ撤去前の除熱特性を使用している。

一方、格納容器再循環ユニットについては、粗フィルタを撤去することで除熱特性の向上を図ることができ、早期に原子炉格納容器圧力及び温度を低下させ、原子炉格納容器への負荷を低減できることから、粗フィルタを撤去することとしている。

そこで、格納容器再循環ユニットに期待する、以下の3つの事象において、格納容器再循環ユニットの除熱特性を、粗フィルタなしとした場合の除熱特性で感度解析（感度ケース）を実施し、粗フィルタあり（基本ケース）の解析結果と比較することで、粗フィルタ撤去の効果を確認した。（表2及び図2～4参照）

感度ケースでは格納容器再循環ユニット起動後の原子炉格納容器圧力及び温度が基本ケースよりも低く推移する結果となり、基本ケースの解析結果が保守的な結果であること、粗フィルタ撤去の効果について確認できた。

対象： 原子炉格納容器の除熱機能喪失：

（大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ失敗）

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）：

（大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ失敗）

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）：

（全交流動力電源喪失+補助給水失敗）

表1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

ケース	1基あたりの除熱特性
基本ケース (粗フィルタあり)	約3.6MW～約6.5MW (100°C～約155°C*)
感度ケース (粗フィルタなし)	約4.4MW～約7.6MW (100°C～約155°C*)

\*: 原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍となった時の飽和温度

表2 感度解析結果

		原子炉格納容器最高圧力 (MPa [gage])	原子炉格納容器最高温度 (°C)	
粗フィルタ		あり (基本ケース)	なし (感度ケース)	あり (基本ケース)
原子炉格納容器の 除熱機能喪失		約0.360 (約44時間)	約0.300 (約4時間)	約135 (約45時間)
雰囲気圧力・ 温度による 静的負荷	格納容器 過圧破損	約0.360 (約45時間)	約0.326 (約13時間)	約137 (約49時間)
	格納容器 過温破損	約0.347 (約45時間)	約0.308 (約18時間)	約141 (約45時間)



図1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

[Redacted area]: 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図2 原子炉格納容器の除熱機能喪失




図3 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）




図4 雾囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）

原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、  
200°C到達までの時間余裕について

### 1. はじめに

原子炉格納容器の除熱機能喪失が発生した場合において、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器内自然対流冷却を実施することとしているが、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について確認した。

### 2. 原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕

原子炉格納容器圧力及び温度の挙動を図1、図2に示す。図1及び図2の原子炉格納容器の除熱機能喪失時の原子炉格納容器圧力及び温度の応答から確認できるとおり、格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器圧力及び温度は低下するが、保守的に、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力及び温度の上昇率を維持するものとして概算した結果、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍に到達するまでの時間余裕は約8.5時間、原子炉格納容器雰囲気温度200°Cに到達するまでの時間余裕は約17.5時間となった。

よって、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍到達までの時間余裕の方が原子炉格納容器雰囲気温度200°C到達までの時間余裕より短いため、格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕は約8.5時間確保できる。




図1 原子炉格納容器圧力の推移




図2 原子炉格納容器雰囲気温度の推移

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について  
(原子炉格納容器の除熱機能喪失)

重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表 1 から表 3 に示す。

□ : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
炉心	崩壊熱	炉心モデル(原子炉出力及び崩壊熱)	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。
	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	原子炉格納容器モデル(原子炉格納容器の熱水力モデル)	原子炉格納容器内温度 ：十数°C程度高めに評価 原子炉格納容器圧力 ：1割程度高めに評価 非凝縮性ガス濃度 ：適正に評価	原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器容積気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。	原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器容積気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
原子炉格納容器		再循環ユニット	・再循環ユニットの除熱性能 ：入力値に含まれる	解析コードにおいては、水素発生がないことから、解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。	解析コードにおいては、水素発生がないことから、解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。
	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	再循環ユニットモデル	・水素が存在する場合は、ドライ換算13%の圧力0.016MPa、温度を2°C程度高めに評価(代表3ループプラント)。		

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（1／4）

項目	解析条件(初期条件)の不確かさ 最確条件	条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) $\times 1.02$	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱及び水位炉心保有エネルギーへ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧力とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器への起動)によっては早いことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなり、崩壊熱及び水位炉心保有エネルギーへ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧力とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器への起動)によっては早いことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなったり、崩壊熱及び水位炉心保有エネルギーへ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧力とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器への起動)によっては早いことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却材圧力 (初期)	15, 41+0, 21 MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなくなり、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧力を用いて到達を起點としている格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなくなり、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器の最高使用圧力を用いて到達を起點としている格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却材 平均温度 (初期)	306, 6±2, 2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高くなると、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが大きくなり厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材平均温度より低くなり、1次冷却材系の保有熱が小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を起點とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材平均温度より低くなり、1次冷却材系の保有熱が小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を起點とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
炉心崩壊熱 初期条件	FP: 日本原子力学会推奨値 アクチニド: ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	17×17型燃料集合体を装荷した3ループアーラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクトニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるするサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。	解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を起點とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなる。そのため、原子炉格納容器の最高使用圧度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を起點とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内対流冷却を開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50 t (1基当たり)	評価結果を厳しくするように、設計値として蒸気発生器2次側保有水量の設計値として設定。	解析条件と最確条件が同様であることから、影響はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している自由体積より大きくなるため、原原子炉格納容器内自然対流冷却の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を起點とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器内自然対流冷却の開始)に変わらない。
原子炉格納容器 自由体積	65, 500m <sup>3</sup>	評価結果を厳しくするように、設計値に基づき小さい値を設定。	解析条件で設定している自由体積より大きくなるため、原原子炉格納容器内自然対流冷却の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器内自然対流冷却の開始)に変わらない。	解析条件で設定している自由体積より大きくなるため、原原子炉格納容器内自然対流冷却の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器内自然対流冷却の開始)に変わらない。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／4）

項目	解析条件（事故条件）の不確かさ	条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
起因事象 大破断 LOCA 破断位置：低温側配管 破断口径：完全両端破断	解析条件（事故条件）の不確かさ 最確条件	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器へ放出される1次冷却材の流出流量が減少する。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少するため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。
事故条件 安全機能の喪失に対する仮定 外部電源	—	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。
		解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口から1次冷却材の流出流量が少なくななり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。また、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が減少する。このため、評価項目となるパラメータに対する影響は大きい。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響(3/4)

項目	解析条件(機器条件)の不確定性		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低(12.73MPa [gage])(応答時間2.0秒)	原子炉圧力低(12.87MPa [gage])(応答時間2.0秒以下)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値と解析に用いるトリップ限界値を設定。遅めの値と遅れや信号発信遅れ時間等を考慮した遅めの値として、応答時間を設定。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間よりわざかに早くなるが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間よりわざかに早くなるが、その差はわずかであくまで遅い。運転員等操作時間に与える影響は小さい。
非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉圧力異常低(11.36MPa [gage])(応答時間0秒)	原子炉圧力異常低(11.48MPa [gage])(応答時間2.0秒以下)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計装誤差を考慮した低めの値と解析に用いる非常用炉心冷却設備作動時間よりわざかに早くなるが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。	解析条件で設定している非常用炉心冷却設備作動時間がより早くなるが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。	解析条件で設定している非常用炉心冷却設備作動時間よりわざかに早くなるが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。
高圧注入ポンプ	最大注入特性	定格注入特性	原子炉格納容器圧力を厳しくするように、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流量より低下するため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器内の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の圧力を起点としている格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流量より低下するため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器内の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。
余熱除去ポンプ	最大注入特性	定格注入特性	原子炉格納容器圧力を厳しくするように、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流量より低下するため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器内の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の圧力を起点としている格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流量より低下するため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器内の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の圧力を起点としている格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から60秒後に注水開始	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から35秒後に注水開始	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間より早くなるため、蒸気発生器の水位回復が早くなるが、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間より早くなるため、蒸気発生器の水位回復が早くなるが、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。
	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水泵ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響(4/4)

項目	解析条件(機器条件)の不確かさ	条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
蓄圧タンク 保持圧力	4.0 MPa [gage] (通常運転時管理値中 央)	最低の保持圧力を設定。 蓄圧タンクの保持圧力が低いと、炉心への注水の タイミングが遅くなり、原子炉格納容器内に放出 されるエネルギー量が減少する方向となるが、その 影響は解微であることから、最低の保持圧力を設 定。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持 圧力より多くなるため、蓄圧注入開始時間が早 くなれば、原子炉格納容器内の放出されるエネルギー 量が増加するため、蓄圧注入開始時間が早くなり、原子 炉格納容器内に放出されるエネルギー量は増加する が、蓄圧タンクの保持圧力の違いによる影響は解微である ことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さ い。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持 圧力より多くなるため、蓄圧注入開始時間が早 くなれば、原子炉格納容器内の放出されるエネルギー 量が増加するが、蓄圧タンクの保持圧力の違いによる影 響は解微であることから、評価項目となるパラメータに与 える影響は小さい。
蓄圧タンク 保有水量	29. 0m <sup>3</sup> (1基当たり) (最小保有水量)	最小の保有水量を設定。 蓄圧タンクの保有水量が少ないと、原子炉格納容 器内に放出されるエネルギー量が減少する方向となる が、その影響は解微であることから、最小の保有 水量を設定。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水 量により多くなるため、原子炉格納容器内に放 出されるエネルギー量は増加するが、蓄圧タンクの保 有水量による影響は解微であることから、評価項目と なるパラメータに与える影響は小さい。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水 量により多くなるため、原子炉格納容器内に放 出されるエネルギー量は増加するが、蓄圧タンクの保 有水量による影響は解微であることから、評価項目と なるパラメータに与える影響は小さい。
燃料取替 再循環切替	燃料取替用水ピット 水位低(16.5%到達 (注水量: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> ) 再循環水位 燃料取替用水ピット水位とし て設定。 燃料取替用水ピット水量については設計値を保 守的に設定。	燃料取替用水ピット 水位低(16.5%到達 (注水量: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> ) 再循環水位 燃料取替用水ピット水位(伝 統) 71%以上	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水 量により多くなるため、再循環切替時間が遅くなる。このため、比 較的高溫の冷却水が原子炉格納容器内に遅く注 水されることになり、運転員等操作時間に対する 余裕は大きくなる。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水 量により多くなるため、再循環切替時間が遅くなる。このため、比 較的高溫の冷却水が原子炉格納容器内に遅く注 水されることになり、運転員等操作時間に対する 余裕は大きくなる。
格納容器 再循環ユニット	2基	1基当たりの除熱特性 (100°C～約155°C、 約3.6MW～約5.5MW)	最確条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性(粗 フィルタの取り外しを考慮)を用いた場合、解析条件で 設定している除熱特性よりも高いため、原子炉格 納容器圧力及び温度の上昇は遅くなる。格納容器再 循環ユニットの除熱特性を最確条件とした場合の感 度解析の結果、原子炉格納容器の最高使用圧力到達 の30分後には開始する格納容器再循環ユニットによる 冷却水が原子炉格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器 圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目と なるパラメータに対する余裕は大きくなることを確 認した。	(添付資料7.1.4.7)

運転員等操作時間に与える影響

項目	解析条件 (操作条件) の不確かさ		評価項目となる影響 パラメータに与える影響	操作時間余裕	訓練実績等
	解析上の操作開始時間	条件設定の考え方			
【要員配置】 格納容器内自然対流冷却操作は、現場にて原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び加圧操作自作を行う運転員（現場）と、中央制御室にて原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び格納容器再循環ユニットによる冷却操作を行う運転員が配置されており、本操作を行なう運転員は、格納容器内自然対流冷却操作が実施される際には、原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び格納容器再循環ユニットによる冷却操作を行なう運転員である。また、本操作を行なう中央制御室の運転員は原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び格納容器再循環ユニットによる冷却操作を行なう運転員である。よって、操作開始時間に与える影響はない。	運転員等操作非時間に与える影響	実施の操作開始時間は解析上の設定期とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。	操作時間余裕	操作時間余裕	中央制御室において訓練実績を取得。訓練実績では、中央制御室で実施する原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備は所要時間10分を想定しているところ、訓練実績は4分。また、格納容器内自然対流冷却操作として、原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作が実施される際には、格納容器が配置されていることから、評価項目となるパラメータに与える影響は大きい。
【認知】 原子炉格納容器圧力及び温度を継続監視することにより原子炉格納容器の最高使用圧力0.283MPa [gage] 到達を十分に認知することができる。そのため、認知遅れにより操作開始時間に与える影響はない。	操作の不確かさ要因	実施の操作開始時間は解析上の設定期とほぼ同等であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。	操作時間余裕	操作時間余裕	中央制御室にて訓練実績を取得。訓練実績では、中央制御室で実施する原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備は所要時間10分を想定しているところ、訓練実績は4分。また、格納容器内自然対流冷却操作として、原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作が実施される際には、格納容器が配置されていることから、評価項目となるパラメータに与える影響は大きい。
【移動】 現場から機器操作場所まで通常11分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作時間を想定している。また、アクセスルート上にアクセスを阻害する設備はなく、操作開始時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響	操作時間に与える影響はない。	操作時間余裕	操作時間余裕	現場で実施する原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作は、中央制御室から機器操作場所まで通常11分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作時間を想定している。また、アクセスルート上にアクセスを阻害する設備はなく、操作開始時間に与える影響はない。
【操作所要時間】 現場による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響	操作時間に与える影響はない。	操作時間余裕	操作時間余裕	現場による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。
【他の並列操作有無】 現場で実施する原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作ではなく、操作開始時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響	操作時間に与える影響はない。	操作時間余裕	操作時間余裕	現場で実施する原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作ではなく、操作開始時間に与える影響はない。
【操作の能率】 現場操作を行う要員は、力量管理、教育・訓練を実施しており、原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び加圧操作は手動ハンドルによる簡易な操作であることから誤操作は起こりにくく、誤操作等による簡易な操作性が高くなる可能性性は低い。	操作時間に与える影響	操作時間に与える影響はない。	操作時間余裕	操作時間余裕	現場操作を行う要員は、力量管理、教育・訓練を実施しており、原子炉補機冷却水サーチャンク加圧操作の準備及び加圧操作は手動ハンドルによる簡易な操作であることから誤操作は起こりにくく、誤操作等による簡易な操作性が高くなる可能性性は低い。

添 7.1.4.9-7

## 燃料評価結果について

## 1. 燃料消費に関する評価（原子炉格納容器の除熱機能喪失）

## 重要事故シーケンス

【大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故】

**事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後 7 日間最大負荷で運転した場合を想定する。**

燃料種別		軽油
時系列	事象発生直後～7日間 （＝168 h）	ディーゼル発電機 （事象発生後、自動起動、燃費については定格出力にて、事象発生後～7日間を想定） $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{k}\ell$
	事象発生直後～7日間 （＝168 h）	緊急時対策所用発電機（指揮所用及び待機所用各1台の計2台）起動（保守的に事象発生後すぐの起動を想定）           燃費約 $(24.4\ell/\text{h} \times 1\text{台} + 19.3\ell/\text{h} \times 1\text{台}) \times 24\text{h} \times 7\text{日間} = 7,342 \ell = \text{約 } 7.4 \text{k}\ell$
合計		7日間で消費する軽油量の合計 約 534.5 kℓ
結果		ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量（540kℓ）にて供給可能

※ ディーゼル発電機重油消費量計算式

$$V = \frac{N \times c \times H}{\gamma}$$

$V$  : 重油必要容量 (kℓ)  
 $N$  : 発電機関定格出力 (kW) = 5,600  
 $H$  : 運転時間 (h) = 168 (7日間)  
 $\gamma$  : 燃料油の密度 (kg/kℓ) = 825  
 $c$  : 燃料消費率 (kg/kW·h) = 0.2311

## 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について

原子炉格納容器の除熱機能喪失時における主要な事象初期の応答を以下に示す。




図1 1次冷却材圧力の推移 (本資料 第7.1.4.4図の拡大図)




図2 破断流量の推移 (本資料 第7.1.4.5図の拡大図)

## FFRD 現象の有効性評価への影響について

近年、海外では燃焼の進んだ燃料棒を対象とした LOCA 模擬試験において、非常に高い燃焼度に到達した燃料の一部で被覆管の膨れ・破裂に伴うペレットの細分化、軸方向の再配置及び破裂開口部からのペレット細片の放出が生じる現象 (Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal : FFRD) が報告されている。ここでは、有効性評価に対する FFRD 現象の影響について示す。

### (1) FFRD 現象の概要

FFRD 現象は LOCA 時の燃料挙動を調査する目的で国際プロジェクトとして実施しているハルデン炉プロジェクト、SCIP-III プロジェクトで確認されている<sup>[1]</sup> (図 1)。FFRD 現象は LOCA 時に以下の事象が進展していくことで発生する。

#### i. ペレットの破碎 (Fragmentation)

燃料温度上昇に伴いペレットが破碎し燃料片になるが、一定の燃焼度を超えると微細な燃料片の割合が増加してくる。

この時、核分裂生成 (Fission Products, FP) ガス等が放出され、冷却材中の放射線量增加に繋がる可能性がある。

#### ii. ペレットの燃料棒軸方向再配置 (Relocation)

燃料片が燃料棒内を移動し被覆管膨れ部に集積する（特に微細な燃料片では充填率が高くなる）ことで、局所的に被覆管温度が上昇し、酸化が進行することなどにより被覆管強度が低下する。

これが原因で、クエンチ時に発生する引張応力により燃料棒が分断する可能性がある。

#### iii. 破裂開口部からのペレット細片の放出 (Dispersal)

燃料棒から放出されたペレット片による冷却材流路閉塞により、炉心の冷却可能形状が失われる可能性がある。



図 1 ハルデン炉試験で確認された FFRD 現象<sup>[2][3]</sup>

## (2) 有効性評価への影響

FFRD 現象は燃料の高燃焼度化に伴い発生する可能性が増大するとされており、燃焼の進展に伴う Fragmentation の発生については、これまでの研究成果をまとめた論文によるとペレット燃焼度約 68~72GWd/t で顕在化すると報告されている<sup>[1]</sup>。

ここで、PWR 高燃焼度化ステップ 2 燃料については集合体最高燃焼度が 55GWd/t、燃料棒平均の設計最高燃焼度は 61GWd/t、局所は最高 71GWd/t である。

(なおステップ 1 燃料および MOX 燃料については、局所最高 62GWd/t である。)

ステップ 2 燃料では、設計条件まで考慮した場合、FFRD が顕在化する燃焼度を超えるものの、そのような高燃焼度まで照射された燃料については線出力密度が低いため LOCA 時の被覆管温度が相対的に低く被覆管破裂に至ることはないと考えられること、また、泊 3 号における 55GWd/t 燃料を用いた炉心運用における局所最高燃焼度は概ね 63GWd/t 程度であり現実的には Fragmentation が発生することはないと考えられることから、有効性評価への影響はないと考えられる。

## (3) 今後の取り組み

海外における FFRD 現象の LOCA 基準の取り込みについては以下のとおり。

### i. 米国

これまでの、試験研究の実績を踏まえ、現在の米国における標準的な燃焼度制限値 62 GWd/t（燃料棒平均）であれば FFRD 現象が顕在化することはないことから、FFRD 現象に対する規制措置は必要ないと整理している<sup>[2]</sup>。なお、最近 NRC は、米国産業界による 5wt%濃縮度燃料を用いた更なる高燃焼度化（70GWd/t 超）指向を踏まえ FFRD に関する中間報告レポートを発行している<sup>[4]</sup>。本レポートは現行運用を超える更なる高燃焼度燃料のライセンス申請が行われることを想定し、現状得られているデータから安全側の評価を行う観点から、FFRD を考慮るべき燃焼度を保守的にペレット燃焼度 55GWd/t に設定しているものであり、現在の実体の炉心・燃料運用において FFRD に対する規制化は不要とする考え方へ変更はない。

### ii. 欧州

欧州諸国については特に規制への取り込みは要求されていない<sup>[5]</sup>。

日本では、現在参画している国際プロジェクトによって得られる成果を収集すると共に、原子力規制庁による安全研究として JAEA において燃焼の進んだ軽水炉燃料棒に対する LOCA 模擬実験を実施し、知見の拡充をしていく予定と承知している。

#### (4) まとめ

泊3号におけるFFRDによる有効性評価への影響について検討した。FFRDが顕在化する高燃焼度燃料については線出力が低く、被覆管破裂が発生するような温度に到達する可能性は低いと考えられること等を踏まえれば、有効性評価に影響するものではないと判断する。

#### 引用文献

- [1] Capps, et. al., "A Critical Review of High Burnup Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal under Loss-Of-Coolant Accident Conditions" , Journal of Nuclear Materials 546 (2021) 152750
- [2] U. S. NRC, SECY-15-0148, "Evaluation of Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal Under Loss-Of-Coolant Accident (LOCA) Conditions Relative to the Draft Final Rule on Emergency Core Cooling System Performance During a LOCA (50. 46c),
- [3] NUREG-2121, "Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal During the Loss-of-Coolant Accident"
- [4] U. S. NRC, RIL 2021-13, "Interpretation of Research on Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal (FFRD) at High Burnup"
- [5] Graff, "Current status of fuel safety in France - LOCA and RIA" , Fuel Safety Research Meeting 2019, October 2019, Mito