

## 主任技術者選任又は解任届出書

北電原第244号  
令和5年2月9日原子力規制委員会 殿  
経済産業大臣  
西村 康稔 殿札幌市中央区大通東1丁目2番地  
北海道電力株式会社  
代表取締役 社長執行役員 藤井 裕

次のとおり主任技術者の選任又は解任をしたので、電気事業法第43条第3項の規定により届け出ます。

主任技術者を選任又は解任した事業所の名称及び所在地		名称 泊発電所 所在地 古宇郡泊村大字堀株村字山ノ上219番地1
選任した主任技術者	氏名及び生年月日	
	住 所	
	主任技術者免状の種類及び番号	第1種電気主任技術者免状 第 号
	主任技術者が主任技術者の職務以外の職務を行っているときは、その職務の内容	
	主任技術者の監督に係る電気工作物の概要	1・2号機 出力 1,158,000kW 発電機電圧 19kV 主変圧器2次側電圧 275kV 3号機 出力 912,000kW 発電機電圧 21kV 主変圧器2次側電圧 275kV
選任年月日	令和5年 2月 1日	
解任した主任技術者	氏名及び生年月日	
	住 所	
	主任技術者免状の種類及び番号	第1種電気主任技術者免状 第 号
	解任年月日	令和5年 2月 1日

# 第1種電気主任技術者免状

第 [REDACTED] 号



電気事業法第44条の規定により  
この免状を交付する



通商産業大

