

## 資料2－1

泊発電所3号炉審査資料

資料番号	DB11 r. 9.0
提出年月日	令和5年2月16日

## 泊発電所3号炉

### 設置許可基準規則等への適合状況について (設計基準対象施設等)

#### 第11条 安全避難通路等

令和5年2月  
北海道電力株式会社

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 第11条：安全避難通路等について

### <目 次>

#### 1. 基本方針

- 1.1 要求事項の整理
- 1.2 適合のための基本方針
  - 1.2.1 設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号に対する基本方針
- 1.3 追加要求事項に対する適合性
- 1.4 気象等
- 1.5 設備等（手順等含む）

#### 2. 追加要求事項に対する適合方針

- 2.1 設計基準事故対策のための作業場所の抽出
- 2.2 作業用照明の設計方針
- 2.3 可搬型照明の設計方針

#### 3. 別紙

別紙1 新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について（設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性）

別紙2 現場操作の確認結果について

#### 4. 技術的能力説明資料

（別添資料1）安全避難通路等

〈概　要〉

1. において、設計基準対象施設の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する泊発電所 3 号炉における適合性を示す。
2. において、設計基準対象施設について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。
4. において、追加要求事項に適合するための技術的能力（手順等）を抽出し、必要となる運用対策等を整理する。

## 1. 基本方針

### 1.1 要求事項の整理

安全避難通路等について、設置許可基準規則第11条及び技術基準規則第13条において、追加要求事項を明確化する（第1表）。

第1表 設置許可基準規則第11条及び技術基準規則第13条 要求事項

設置許可基準規則 第11条（安全避難通路等）	技術基準規則 第13条（安全避難通路等）	備考
発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路	発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路	変更なし
二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明	二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明	変更なし
<u>三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源</u>	<u>三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源</u>	追加要求事項

### 1.2 適合のための基本方針

#### 1.2.1 設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号に対する基本方針

発電用原子炉施設は、安全避難通路及び安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として非常灯及び誘導灯を設置する設計とする。

避難用の照明の電源が喪失した場合においても、点灯可能なよう非常灯及び誘導灯に蓄電池を内蔵する設計とする。

また、新規制基準対応に伴い、新たに耐火壁及び防火扉を設ける場所については、新たな配置に応じた安全避難通路を確保するとともに、その位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明を設置する設計とする。

なお、新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について、別紙1に示す。

### 1.3 追加要求事項に対する適合性

#### (1) 位置、構造及び設備

□ 発電用原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本の方針のもとに安全設計を行う。

a. 設計基準対象施設

(f) 安全避難通路等

発電用原子炉施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する設計とする。運転保安灯及び無停電運転保安灯は非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とする。無停電運転保安灯は、専用の内蔵蓄電池を備える設計とする。また、作業場所までの移動等に必要な照明として内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

【説明資料（2. :P11 条-8～21）】

#### (2) 安全設計方針

##### 1. 安全設計

###### 1.1 安全設計の方針

###### 1.1.1 安全設計の基本方針

###### 1.1.1.11 避難通路、照明、通信連絡設備

発電用原子炉施設には、標識を設置した安全避難通路、避難用及び事故対応用照明、通信連絡設備を設ける設計とする。

【説明資料（2. :P11 条-8～21）】

#### (3) 適合性説明

(安全避難通路等)

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる  
安全避難通路

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）  
及びその専用の電源

## 適合のための設計方針

### 第1項第1号について

発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける。また、避難通路には必要に応じて、標識並びに非常灯及び誘導灯を設け、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。

### 第1項第2号について

非常灯及び誘導灯は、ディーゼル発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない設計とする。

### 第1項第3号について

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、避難用の照明とは別に、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。また、作業場所までの移動等に必要な照明として、内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、発電用原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室及び中央制御室で操作が困難な場合に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止盤室に設置する。

また、外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるよう、非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室、安全補機開閉器室、主蒸気管室及びディーゼル発電機室に設置する。

無停電運転保安灯は、専用の内蔵蓄電池を備える設計とし、ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とするほか、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、点灯可能な設計とする。

#### 【説明資料（2.1:P11条-8～10）（2.2:P11条-11～19）】

作業用照明は、設計基準事故が発生した場合に必要な操作が行えるように非常灯と同等以上の照度を有する設計とする。

可搬型照明は、内蔵電池にて点灯可能な設計とし、全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の可搬型照明保管場所への移動及び緊急時対策所指揮所の作業に必要な照度を確保できる設計とする。可搬型照明は、作業開始前に準備可能な場所（緊急時対策所指揮所、総合管理事務所）に配備する。

上記以外の設計基準事故に対応するための操作が必要な場所には、作業用照明を設置することにより作業が可能であるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、初動操作に対応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備する可搬型照明（内蔵電池にて点灯可能な懐中電灯等）を活用する。

#### 【説明資料（2.2:P11条-8～21）】

#### 1.4 気象等

該当なし

#### 1.5 設備等（手順等含む）

##### 10. その他発電用原子炉の附属施設

###### 10.11 安全避難通路等

###### 10.11.1 概要

照明用電源は、常用低圧母線より、原子炉建屋内（原子炉格納施設、燃料取扱棟を含む。）、原子炉補助建屋内、タービン建屋内及びディーゼル発電機建屋内の照明設備へ給電する。

また、非常用低圧母線より、緊急時対策所指揮所内の照明設備へ給電する。

中央制御室及びその他必要な場所の非常灯及び誘導灯は、非常用低圧母線から給電するとともに、照明用の電源が喪失した場合にはディーゼル発電機又は内蔵蓄電池から給電する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を給電できる設計とともに、無停電運転保安灯は専用の内蔵蓄電池を備える設計とする。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

また、作業場所までの移動等に必要な照明として内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

上記以外で、その他現場作業が必要となった場合を考慮し、内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

【説明資料（2.3:P11条-20, 21）】

## 10.11.2 設計方針

安全避難通路には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより、容易に識別できるように避難用照明を設置する。また、避難用照明は、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なうおそれがないようにする。さらに、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設ける。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）（別紙1）】

## 10.11.3 主要設備

### 10.11.3.1 照明設備

照明用電源は、原子炉コントロールセンタ、タービンコントロールセンタ及び定検用コントロールセンタから原子炉建屋内、タービン建屋内及び原子炉補助建屋内、ディーゼル発電機建屋内の照明設備へ給電する。

また、メタルクラッド開閉装置の非常用低圧母線から緊急時対策所指揮所内の照明設備へ給電する。

中央制御室及びその他必要な場所の非常灯及び誘導灯は、非常用低圧母線から給電するとともに、照明用の電源が喪失した場合にはディーゼル発電機又は内蔵蓄電池から給電する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

設計基準事故が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるように、非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、点灯可能なように専用の内蔵蓄電池からの電力を供給できる設計とする。

専用の内蔵蓄電池は、非常用低圧母線からの給電により充電状態で待機する設計とする。

これらの作業用照明により、設計基準事故で操作が必要となる場所及びアクセスルートの照明を確保でき、昼夜、場所を問わず作業が可能な設計とする。

可搬型照明は、内蔵電池にて点灯可能な設計とし、緊急時対策所指揮所における全交流動力電源喪失時の作業に必要な照度を確保できる設計とする。

可搬型照明は、以下のとおりに配備する。

- (1) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の可搬型照明保管場所への移動時の照度を確保するために、災害対策本部要員及び災害対策要員が持参し、作業開始前に準備可能なように総合管理事務所に配備する。
- (2) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の照度を確保するために、事故対応時に災害対策本部要員及び災害対策要員が滞在する緊急時対策所指揮所に配備する。

上記以外の設計基準事故に対応するための操作が必要な場所には、作業用照明を設置することにより作業が可能であるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、初動操作に対応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備する可搬型照明（内蔵電池にて点灯可能な懐中電灯等）を活用する。

【説明資料（2.3:P11条-20, 21）】

#### 10.11.4 手順等

安全避難通路等は、以下の内容を含む手順を定め適切な管理を行う。

- (1) 運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外観検査及び性能検査行う。
- (2) 可搬型照明は、緊急時対策所指揮所及び万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった時に迅速に使用できるよう、必要数及び保管場所を定める。
- (3) 可搬型照明は、員数確認及び点灯確認を行う。
- (4) 作業用照明に係る保守管理に関する教育を行う。
- (5) 可搬型照明の使用に関する教育・訓練を行う。


## 2. 追加要求事項に対する適合方針

### 2.1 設計基準事故対策のための作業場所の抽出

設計基準事故が発生した場合に事故の拡大防止、収束させるために必要な操作及び作業時に用いる作業用照明が必要となる作業場所及び、安全施設が安全機能を損なわないために必要な操作及び作業時に用いる作業用照明が必要となる作業場所を第2.1-1図のとおり抽出した結果を、第2.1-1表に示す。

発電用原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室、安全補機開閉器室、主蒸気管室、ディーゼル発電機室、中央制御室外原子炉停止盤室及びこれらへのアクセスルート並びに緊急時対策所指揮所に、避難用の照明とは別に作業用照明を設置する設計とする。

第2.1-2図に、作業用照明設置場所の概要図を示す。




第2.1-1図 作業用照明が必要となる作業場所の抽出フロー

第 2.1-1 表 作業用照明が必要となる作業場所

選定項目	作業用照明が必要となる作業場所 動線上の必要となる作業用照明の設置場所は、第 2.1-2 図参照
①原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作	<発電用原子炉設置変更許可申請書 添付資料十に示す事故> ・中央制御室※ <sup>1</sup>
②設計基準事故発生時に必要な操作	<設計基準事故発生時に必要な操作> ・中央制御室※ <sup>1</sup> <蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作> ・主蒸気管室※ <sup>1</sup>
③第十四条（全交流動力電源喪失対策設備）：全交流動力電源喪失時から重大事故時に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源から開始される前までに必要な操作を実施する現場操作場所	<2次冷却系強制冷却のための主蒸気逃がし弁操作> ・主蒸気管室 <代替非常用発電機からの給電操作> ・安全補機開閉器室 <ディーゼル発電機復旧操作> ・ディーゼル発電機室 <全交流動力電源喪失時における負荷抑制操作> ・安全補機開閉器室
④第二十六条（原子炉制御室等）：中央制御室待避事象時に必要な操作を実施する現場操作場所	<中央制御室外原子炉停止操作> ・中央制御室外原子炉停止盤室
⑤第三十四条（緊急時対策所）： ②～④に対処するために必要な指示を実施する緊急時対策所	・緊急時対策所指揮所※ <sup>2</sup>
⑥中央制御室から現場操作場所までの建屋内アクセスルート	・通路

※1 必要な運転操作を別紙2に示す。

※2 屋外からの動線は、「技術的能力 1.0 重大事故等対策における共通事項（保管場所アクセスルート）補足資料 10」参照



第 2.1-2 図 作業用照明設置場所の概要図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 2.2 作業用照明の設計方針

作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する設計とする（第2.2-1表）。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失時にも必要な照明が確保できるよう、ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。

また、運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失により常用照明が停電した場合においても適切な運転操作が可能なように、中央制御室、原子炉建屋各階等に設置する設計とする。なお、外部電源喪失時に、確認、操作が必要となる安全補機開閉器室、非常用電源の供給元となるディーゼル発電機室については、運転保安灯及び無停電運転保安灯を主な照明とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室、安全補機開閉器室、主蒸気管室及びディーゼル発電機室に設置し、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前まで（約25分間を満足する4時間以上）においても点灯できるように専用の内蔵蓄電池から電力を供給できる設計とする。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、設計基準事故が発生した場合に必要な操作が行える照度を有する設計とする。

また、無停電運転保安灯は中央制御室の運転保安灯が機能喪失した場合に可搬型照明保管場所まで移動可能な照度を有する設計とする。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、建築基準法施行令第126条の五に準拠した非常灯と同等以上の照度<sup>※</sup>を有する設計とする。


第 2.2-1 表 作業用照明の種類、給電元及び設置場所について

	給電元	設置場所	用途
運転保安灯 (蛍光灯)	非常用低圧母線	中央制御室 安全補機開閉器室 ディーゼル発電機室 アクセスルート	外部電源喪失時における運転操作に必要な照度を得るために設置。
無停電運転保安灯 (蛍光灯)	非常用低圧母線 専用の内蔵蓄電池	中央制御室 主蒸気管室 安全補機開閉器室 ディーゼル発電機室 アクセスルート	外部電源喪失時及び全交流動力電源喪失時に必要な照度を得るために設置。
		緊急時対策所指揮所	緊急時対策所指揮所の運用に必要な照度を得るために設置。


※建築基準法施行令第 126 条の五で定められている照度は 1~1x 以上

なお、作業用照明は定期的な点検や交換を行うことにより、必要な機能を維持する。


第 2.2-1 図に作業用照明電源系統図、第 2.2-2 図に作業用照明装置、第 2.2-3 図に作業用照明配置図を示す。



第2. 2-1図 作業用照明電源系統図（3号炉）（1／2）



第2. 2-1図 作業用照明電源系統図 (緊急時対策所指揮所) (2/2)



運転保安灯

〈仕様〉 • 定格電圧：交流 100V



無停電運転保安灯

〈仕様〉 • 定格電圧：交流 100V, 200V  
• 中央制御室（通常） : 水平面照度 700lx  
• 中央制御室運転エリア（通常時） : 水平面照度 1000lx  
• 中央制御室非常時 : 200lx  
• 点灯可能時間 : 4時間以上

## 第 2. 2-2 図 作業用照明装置

第2. 2-3図 作業用照明配置図 3号炉各建屋 (1/3)


枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2. 2-3図 作業用照明配置図 3号炉各建屋 (2/3)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2. 2-3図 作業用照明配置図 3号炉各建屋（3／3）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



緊急時対策所指揮所 平面図  
第2. 2-3 図 作業用照明配置図 (緊急時対策所)

## 2.3 可搬型照明の設計方針

可搬型照明は、以下のとおり配備する設計とする。

### (1) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の可搬型照明保管場所への移動

全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の可搬型照明保管場所への移動時の照度を確保できるよう可搬型照明を配備する設計とする。

可搬型照明については、使用時に即使用できるように内蔵電池にて点灯可能なヘッドライト（ヘルメット装着用）を用い、全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の可搬型照明保管場所への移動に十分準備可能なよう災害対策本部要員及び災害対策要員が事故対応以外の通常時に滞在する総合管理事務所に配備し持参する。

### (2) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内照度の確保

全交流動力電源喪失時における緊急時対策所指揮所内の照度を確保できるよう可搬型照明を配備する設計とする。

可搬型照明については、内蔵電池を備えるとともに、使用時に即使用できるように内蔵電池にて点灯可能なワークライト（LED光源）及びヘッドライト（ヘルメット装着用）を用い、作業開始前に準備可能なよう事故対応時に災害対策本部要員及び災害対策要員が滞在する緊急時対策所指揮所に配備する。

(1)～(2)項以外の作業については、建屋内に作業用照明である無停電運転保安灯を確保するため、可搬型照明を使用せずとも操作に必要な照明は確保される。

上記以外の設計基準事故時における対応操作、また全交流動力電源喪失時に現場操作等の対応が必要となる安全補機開閉器室、主蒸気管室及びディーゼル発電機室については、現場への移動や操作を考慮した位置に運転保安灯及び無停電運転保安灯の作業用照明を設置している。

作業用照明により、操作に必要な照明は確保されるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、運転員が滞在している中央制御室に配備する十分な数量の可搬型照明（懐中電灯、ワークライト、ヘッドライト（ヘルメット装着用））を活用し、昼夜、場所を問わず作業を可能とする。

また、複数の可搬型照明（例えば、現場対応時は懐中電灯とヘッドライト（ヘルメット装着用））と予備の乾電池を用意することにより、照明を確保し、電池交換を可能とする。

なお、乾電池については、可搬型照明が7日間使用可能な数量を確保し、交換周期を定めて維持管理する。

第2.3-1表に可搬型照明の配備状況を示す。

中央制御室における可搬型照明の保管場所への移動については、保管場所近傍に設置の無停電運転保安灯により移動可能である。

第2. 3-1表 可搬型照明の保管場所、数量及び仕様

	保管場所	数量	仕様
<b>懐中電灯</b>  ※暗所での使用状況 	中央制御室	12個 (運転員6名分 +予備6個)	電源：単4型電池×3本 点灯時間：30時間 照明：LED光源
<b>ワークライト</b>  ※暗所での使用状況 	中央制御室	10個 (発電課長（当直）席1個 +当直副長席1個 +運転員席4個 +予備4個)	電源：単3型電池×4本 点灯時間：10時間 照明：LED光源
	緊急時対策所 指揮所	60個	
<b>ヘッドライト</b> (ヘルメット装着用)  ※暗所での使用状況 	中央制御室	12個 (運転員6名分 +予備6個)	電源：単4型電池×3本 点灯時間：8時間 照明：LED光源
	緊急時対策所 指揮所	60個	

※個数（予備数を含む）については、初動要員数及び運用を考慮し今後変更となる場合がある。

別紙1 新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について（設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性）

## 1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十一條（安全避難通路等）第1項第一号によって要求される『その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路』については、追加設備である緊急時対策所指揮所に安全避難通路及び安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として非常灯及び誘導灯を設置する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十一條（安全避難通路等）第1項第二号によって要求される『照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明』については、追加設備である緊急時対策所指揮所に用いる避難用の照明の電源が喪失した場合においても、点灯可能なよう非常灯及び誘導灯に蓄電池を内蔵する。

## 2. 安全避難通路について

緊急時対策所指揮所に設置する安全避難通路及び避難用の照明配置図を第別紙1－1図に示す。

安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として、以下に準拠し蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を設置する。


・非常灯：建築基準法施行令第126条の四、五

及び昭和45年建設省告示第1830号

・誘導灯：消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条

蓄電池は、非常灯については昭和45年建設省告示第1830号に準拠し30分以上、誘導灯については消防法施行規則第28条に準拠し20分以上点灯できる容量を有するものとする。


第別紙1－2図に避難用の照明装置を示す。



緊急時対策所指揮所平面図  
第別紙1－1 図 安全避難通路及び避難用の照明配置図



避難口誘導灯



非常灯

第別紙 1－2 図 避難用の照明装置

別紙2 現場操作の確認結果について

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作(1/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故直後の操作および事象の判別	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き	原子炉トリップ発生	原子炉トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	原子炉トリップ確認 1次冷却材温度確認 主給水制御弁、主給水バス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 1次冷却材ポンプ解除確認 中性子源領域プロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	中央制御室	—
【原因】 原子炉の起動時に、制御棒駆動装置の故障、誤操作等により、制御棒クラスターが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する。	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 主給水制御弁、主給水バス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子源領域プロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	運転操作手順書に基づき冷温停止 【第別紙2-3表アシント 停止時の運転操作】参照	中央制御室	—
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	原子炉トリップ発生	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび送電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	原子炉トリップ確認 1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「開ロック」 主給水制御弁、主給水バス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 タービンバイパス制御切替 ・タービンバイパス弁モード選択「Tavg制御」→「主蒸気タイライン」 ・主蒸気タイライン圧力調整	中央制御室	—

第別紙2-1表 運転時の中の異常な過渡変化時の運転操作（2／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主要な操作項目	手順書要求操作場所	備考
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き（つづき）	原子炉トリップ処置（つづき）	蒸気発生器への給水切替（補助給水→主給水） ・蒸気発生器水張制御「HAND・全閉」 ・電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 ・M/D FWP 出口弁「閉ロック」 ・M/D FWP 出口弁「開」 ・電動主給水ポンプ「入」 ・蒸気発生器水張制御「調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 ・蒸気発生器水張制御「AUTO」 ・電動補助給水ポンプ「切」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「自動」 ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」、操作出力 値調整 ・T/D FWP 出口弁「閉」 ・FWPT/EH停止＆リセット「停止」 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子源領域ブロック解除確認 ・中性子束計測計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因の確認 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	—
制御棒の落下及び不整合（制御棒落下（制御棒自動の場合））	原子炉制御系統の異常(制御棒落下)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示、ステップカウンタ値、制御棒位置指示) ・炉心・マラメータ確認 制御棒制御モード選択「手動」 タービン負荷調整 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	<small>〔別紙2-3表プラント停止時の運転操作〕参考照</small>
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆動装置の故障等により、炉心に挿入されている制御棒クラスターの配置に異常が生じ、炉心内の出力分布が変化する。	制御棒の落下及び不整合（制御棒落下（制御棒自動の場合））	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—

第別紙2－1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作（3／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
制御棒の落下及び不整合 (制御棒不整合)	原子炉制御系統の異常(制御 棒不ぞろい)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示、ステップカウンタ値、制御棒位 置指示) ・炉心シラメータ確認 制御棒制御モード選択「手動」 タービン負荷調整	中央制御室	—
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆 動装置の故障等により、炉心に 挿入されている制御棒クラスター の配置に異常が生じ、炉心内の 出力分布が変化する。	原子炉冷却材中のほう素の異常 な希釈(プラント起動時)	運転操作手順書に基づき冷温停止 運転操作手順書に基づき冷温停止	【第別紙2-3表プラン】 止時の運転操作[参照]	—
【原因】 原子炉冷却材中のほう素の異常 な希釈(プラント起動時)	原子炉停止時緊急濃縮が必要な場合	「S-R炉停止時中性子束高(N3.1)」または「S-R炉停止時中性子束高 (N3.2)」警報確認 格納容器内からの退避指示 ・格納容器への迅速搬出 ・格納容器退避警報装置「入」 希釈停止 ・1次系補給水ポンプ「切」 ・1次系純水補給ライン流量制御弁「閉」 ・体積制御タンク入口側補給弁「閉」 ・体積制御タンク出口側補給弁「閉」 緊急濃縮 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ポンプ速度選択「高速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ポンプ速度選択「低速」 ・ほう酸ポンプ「入」 未臨界状態確認	中央制御室	【第別紙2-3表プラン】 止時の運転操作[参照]
		運転操作手順書に基づき冷温停止		

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作(4/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (出力運転時(制御棒制御自動の場合))	冷却材補給系の異常	「制御バシクD制御棒挿入限界異常低」警報確認 希釈停止 ・1次系補給水ポンプ「切」 ・1次系補給水補給ライン流量制御弁「閉」 ・体積制御タンク入口側補給弁「閉」 ・体積制御タンク出口側補給弁「閉」	中央制御室	—
【原因】 原子炉の起動時又は出力運転中に、化学体積制御設備の故障、誤操作等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される。	緊急濃縮 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸注入タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ボンブ速度選択「高速」 ・ほう酸ボンブ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「開」 ・ほう酸注入タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ボンブ速度選択「低速」 ・ほう酸ボンブ「入」	運転操作手順書に基づき冷温停止	〔別別紙2-3表プラント停止時の運転操作〕参照	—
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (出力運転時(制御棒制御手動の場合))	事故直後の操作および事象の押別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 —	—	—
【原因】 原子炉の起動時又は出力運転中に、化学体積制御設備の故障、誤操作等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される。	原子炉冷却材流量の部分喪失 事故直後の操作および事象の押別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 —	—	—
原子炉冷却材の出力運転中に1次冷却材を駆動する1次冷却材ポンプの故障により、炉心の冷却材流量が減少する。	原子炉トリップ処置	—	—	—

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作（5／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	—	—	—	—
【原因】 1次冷却材ポンプ1台が停止しており、原子炉が部分負荷で運転中に、ポンプ制御系の故障、誤操作等により停止中のポンプが起動され、停止ループ中の比較的低温の冷却材が炉心に注入されて反応度が増加される。	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップ及び発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源の受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 ・プラックアウトシーケンス作動機器の自動起動確認	—	—
外部電源喪失	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出入口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B、「開ロック」 主蒸気逃がし弁設定正力要更 主給水水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 中性子源領域ブロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 BOシーケンス信号「リセット」 ・補機自動起動ブロック信号「リセット」 不要補機の停止、必要補機の再起動・復旧 ・使用済燃料ピットポンプ「入」 ・タービン設備、発電機設備復旧 ・換気空調設備復旧 加圧器逃がし弁作動確認	中央制御室	—
原子炉冷却材系の停止ループの正常起動	—	—	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に送電系統又は所内主発電設備の故障等により外部電源が喪失する。	—	—	—	—

第別紙2－1表 運転時の異常な過渡変化時 の運転操作（6／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
外部電源喪失 (つづき)	外部電源喪失 (自然循環冷却) (つづき)	充てん抽出系統復旧 • 充てんライン流量制御「HAND・調整開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 • 抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値変更 • 抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値変更 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 • 充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	—
高温停止状態確認	緊急濃縮	• ほう酸ボンブ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 • ほう酸ボンブ速度選択「高速」 • ほう酸ボンブ「入」 • 原子炉補給水制御「切」 • 緊急ほう酸注入弁「閉」 • ほう酸注入完了後 • 緊急ほう酸注入弁「閉」 • ほう酸ボンブ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 • ほう酸ボンブ速度選択「低速」 • ほう酸ボンブ「入」	中央制御室	—
1次冷却系降温・降圧	加圧器後備ヒータ「切ロック」 • 主蒸気速がし弁制御「HAND・調整開」 • 補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	現場 A/B10.3m 中央制御室	代替措置により実施可能なため対象外	
加圧器補助スプレイ弁を使用する場合	• 加圧器補助スプレイ弁を「人」 • 加圧器速し弁を使用する場合 • 加圧器速し弁を間欠「開」	中央制御室	■別紙2-3表「プラント停止時の運転操作」参照	
運転操作手順書に基づき冷温停止				

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の中止操作（7/11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水流量喪失（外部電源喪失）	事故直後の操作および事象の判別	—	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止する。	原子炉トリップ処置 外部電源喪失（自然循環冷却）	「外部電源喪失」と同様	—	—
蒸気負荷の異常な増加	—	—	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は主蒸気逃がし弁の誤開放により主蒸気流量が異常に増加し、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。	—	—	—	—
2次冷却系の異常な減圧	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作動信号「発信」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認（非常用炉心冷却設備動作動時） ・ディーゼル発電機自動起動確認 非常用炉心冷却設備動作動信号確認 1次冷却材ポンプ停止確認 主給水隔離作動確認 原子炉格納容器隔離A（T信号）作動確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動輪補助給水ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔離（M信号）「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔離（M信号）「発信」確認 主蒸気ライン隔離信号「発信」確認 非常用炉心冷却設備注水流量および管圧注入系作動確認 補助給水流量設立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	中央制御室	—
2次冷却材喪失	—	1次冷却材ポンプ排水注入確認 1次冷却材温度確認 蒸気発生器2次側の漏えい確認 主蒸気逃がし弁閉止確認 健全蒸気発生器確認 破損蒸気発生器特定	—	—

第別紙2－1表 運転時の異常な過渡変化時 の運転操作 (8/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2 次冷却系の異常な減圧 (つづき)	2 次冷却却材喪失 (つづき)	<p>破損蒸気発生器隔離弁 「閉ロック」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損蒸気発生器の補助給水ボンブ調節弁 「閉ロック」</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水バイパス隔離弁 (A), (B) 「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁 (A), (B) 「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」</li> <li>・破損蒸気発生器側のタービン動輔助給水ボンブ駆動蒸気 B (C) 主蒸気ライン元弁 「閉ロック」</li> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気隔離弁上流ドレンライン隔離弁 「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水隔離弁 「閉」 確認</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁 「閉」 確認</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水張調節弁 「閉」 確認</li> <li>・破損蒸気発生器のプローダウン C / V 外側隔離弁 「閉」 確認</li> <li>・破損蒸気発生器のプローダウン止め弁 「閉」 確認</li> <li>・破損蒸気発生器の蒸気発生器サンフルライン C / V 外側隔離弁 「閉」 確認</li> <li>・サブクール度用 1 次冷却却材温度切離ループ選択 (高温側) 「破損ループ側」</li> <li>・サブクール度用 1 次冷却却材温度切離ループ選択 (低温側) 「破損ループ側」</li> <li>・サブクール度用 1 次冷却却材圧力切離ループ選択 「破損ループ側」</li> </ul> <p>健全蒸気発生器水位調整</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助給水ボンブ出口流量調節弁 「調整開」</li> <li>・タービン動輔助給水ボンブ駆動蒸気入口弁 A, B 「閉ロック」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備動作信号リセット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ECCS動作信号リセット (A), (B) 「リセット」</li> <li>・原子炉格納容器隔離 A (T信号) リセット (A), (B) 「リセット」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備動作状況確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去ポンプ「切」(停止可能と判断した場合)</li> </ul> <p>燃料取替用水ピット水位確認</p> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認及び確立(格納容器外破断)</p> <p>非常用炉心冷却設備停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高压注入ポンプ「切」</li> <li>・余熱除去ポンプ「切」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>制御棒挿入状態確認</p>	中央制御室	

第別紙2－1表 運転時の異常な過渡変化時（運転操作（9／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2 次冷却系の異常な減圧(つづき)	2 次冷却却材喪失(つづき)	充てん・抽出系統復旧 •充てんライン流量制御「HAND・閉」 •充てんラインC／V外側隔離弁「開」 •充てんラインC／V外側止め弁「開」 •充てんライン流量制御「調整開」 •体積制御タンク出口第1止め弁「開」 •体積制御タンク出口第2止め弁「開」 •充てんポンプ入口燃料貯蔵槽用海水ピッカト側入口弁A「閉」 •充てんポンプ入口燃料貯蔵槽用海水ピッカト側入口弁B「閉」 •抽出ライン第1止め弁「開」 •抽出ライン第2止め弁「開」 •抽出ライン格納容器外側隔離弁「開」 •抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 •抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND・調整開」 •抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 •抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 •抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」 •加圧器基準水位設定「HAND」、設定値変更 •充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作(10/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2 次冷却系の異常な減圧(つづき)	2 次冷却材喪失(つづき)	<p>タービンバイパス系の使用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タービン第1段圧力低信号リセット(A), (B)「リセット」</li> <li>・タービンバイパス弁モード選択「T a v g制御」→「主蒸気タイライン」</li> <li>・MSラインECCS作動ブロック＆リセット(I)～(IV)「ブロック」</li> <li>・主蒸気ライン隔離信号リセット(A), (B)「リセット」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「開許可」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁開度調節「開」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気隔離弁(A), (B)「開」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「閉」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「閉度調節」「閉」</li> <li>・健全蒸気発生器主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「閉」</li> <li>・タービンバイパスインタークロック(A), (B)「バイパス」</li> <li>・復水器スプレイ弁「開」</li> <li>・主蒸気タイライン圧力制御「調整開」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「閉」</li> </ul> <p>健全蒸気発生器への給水切替(補助給水→主給水)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主給水制御「HAND・閉」</li> <li>・主給水バイパス制御「HAND・開」</li> <li>・健全蒸気発生器主給水隔離弁「開」</li> <li>・M/D FW P出口弁「閉ロック」</li> <li>・電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全閉」</li> <li>・電動主給水ポンプ「入」</li> <li>・健全蒸気発生器の蒸気発生器水張制御「調整開」</li> <li>・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」</li> <li>・電動補助給水ポンプ「切」</li> <li>・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「自動」</li> </ul> <p>中性子源領域ブロック解除の確認</p> <p>中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」</p> <p>1次冷却系降温・降压</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加压器後備ヒータ, 加压器制御ヒータ「切ロック」</li> <li>・主蒸気タイライン圧力制御「調整開」</li> <li>・加压器スプレイ弁「開許可」</li> <li>・加压器スプレイ弁制御「調整開」</li> </ul> <p>必要補機復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁「開」</li> <li>・使用済燃料ピット冷却器補機冷却水出口弁「開」</li> <li>・使用済燃料ピットポンプ「入」</li> <li>・予備側使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁「開」</li> </ul>	中央制御室	「第別紙2-3表プラント停止時の運転操作」参照

第別紙2－1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作（11／11）

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器への過剰給水	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	
【原因】 原子炉の出力運転中に、給水制御系の故障、誤操作等により蒸気発生器への給水が過剰となり、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。 負荷の喪失	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	
【原因】 原子炉の出力運転中に、外部電源系統又は蒸気タービンの故障等により、蒸気タービンへの蒸気流量が急減し原子炉圧力が上昇する。	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	
原子炉冷却材系の異常な減圧	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	
【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷却系の圧力制御系の故障等により、原子炉圧力が低下する。 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	
【原因】 原子炉の出力運転中に、非常用炉心冷却設備が誤起動する。	原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（1／11）

設計基準事故	事象ベース	事故直後の操作および事象の判別	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材喪失（大破断、外部電源喪失）	【原因】 原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンタリを構成する機器の破損等により、1次冷却材が系統外に流失し、炉心の冷却能力が低下する。	原子炉トリップ確認 タービン停機トリップ確認 非常用炉心冷却設備作動信号「発信」確認 所内電源及び外部電源受電状況確認（非常用炉心冷却設備作動時） ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用炉心冷却設備作動機器の確認 1次冷却材ポンプ停止確認 主給水隔離弁作動の確認 原子炉格納容器隔離A（T1信号）「発信」確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動力補助給水泵ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 原子炉格納容器換気系隔離（V信号）「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔離（M信号）「発信」確認 格納容器スプレイ作動信号「発信」確認 原子炉格納容器隔離B（P信号）「発信」確認 非常用炉心冷却設備備注水流量および蓄圧注入系作動確認 補助給水流量確立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開放」 1次冷却材ポンプ封水注入確認 主蒸気逃がし弁制御系による除熱確認 ・主蒸気逃がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 格納容器内での1次冷却材の漏えい確認 非常用炉心冷却設備作動後状況確認 主蒸気逃がし弁による除熱 ・主蒸気逃がし弁制御「HAND・全開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開放」 ・タービン動力補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「閉ロック」	—	—	—
1次冷却材喪失		格納容器スプレイ作動状況確認 よう素除去薬品注入の停止およびpH調整液注入 ・よう素除去薬品タンク注入A、Bライン第1弁「閉」 ・pH調整剤行藏タンク注入A、Bライン第2弁「閉」 ・よう素除去薬品タンク注入A、Bライン止め弁後弁「閉」 非常用炉心冷却設備停止条件成立性確認 低温配管再循環 ECSS 作動信号リセット(A)、(B)「リセット」 所内電源受電状況確認	現場 A/B10.3m 緊急性を要しない操作のため対象外	中央制御室 —	—
1次冷却材喪失					

第別紙2-2表 設計基準事故時の運転操作(2/11)

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
原子炉冷却材喪失(大破断、外部電源喪失)(つづき)	1次冷却材喪失(つづき)	必要補機復旧 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・使用済燃料ビットポンプ「入」 ・予備側使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 高温配管再循環 ・高温再循環切替 ・余熱除去冷却器出口C/V内側遮絶弁「閉」 ・A,C レーブ高压側低圧注入ライン止め弁「閉」 ・高压注入ポンプ出口C/V内側遮絶弁「閉」 ・高温側高压注入A,Bライン止め弁「閉」 運転操作手順書に基づき高温再循環による冷却継続	中央制御室	-
	事故直後の操作および事象の判別	1次冷却材喪失 低温配管再循環		
	【原因】 原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこれに付随する機器の破損等により、1次冷却材が系外に流失し、炉心の冷却能力が低下する。	1次冷却材喪失 高温配管再循環		
原子炉冷却材喪失(小破断、外部電源喪失)	事故直後の操作および事象の判別	1次冷却材喪失 高温配管再循環	「原子炉冷却材喪失(大破断、外部電源喪失)」と同様	-
原子炉冷却材流量の喪失	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	中央制御室	-
【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷却材の流量が、定格出力時の流量から自然循環流量にまで大幅に減少する。	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動輪辅助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整弁」 ・タービン動輪辅助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「開口シグ」 主給水制御弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加工器水位制御系確認	中央制御室	-

第別紙2-2表 設計基準事故時の運転操作(3/11)

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
原子炉冷却材流量の喪失(つづき)	原子炉トリップ処置(つづき)	加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 タービンバイパス制御切替 ・タービンバイパス弁モード選択「T a v g 制御」→「主蒸気タイライ ナ」 ・主蒸気タイライン圧力調整  蒸気発生器への給水切替(補助給水→主給水) ・蒸気発生器水強制循「H AND・全閉」 ・M/D FW P出口弁「開ロック」 ・電動主給水ポンプ「入」 ・蒸気発生器水強制循「調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 ・蒸気発生器水張制御「AUTO」 ・電動補助給水ポンプ「切」 ・タービン動輔助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「自動」 ・補助給水ポンプ速度制御「HAND・MV」, 操作出力値調整 ・T/D FW P出口弁「閉」 ・FW P T EH停止&リセット「停止」	中央制御室	—
原子炉冷却材ボンブの軸固着	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	1次冷却系の自然循環確認 中性子源領域ブロック解除確認 中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因の確認  運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	「特別紙2-3表プラント停 止時の運転操作」参照 —
原子炉冷却材ボンブの軸固着	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	—
主給水管破裂(外部電源喪失)	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作信号「発言」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認(非常用炉心冷却設備動作時) ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用炉心冷却設備動作信号「停止」確認 主給水管隔離動作確認 原子炉炉格納容器隔離A(1信号)動作確認 電動補助給水ポンプ「起動」確認 高压注入ポンプ「起動」確認	中央制御室	—

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（4／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水管破断（外部電源喪失） (つづき)	事故直後の操作および事象の判別(つづき)	余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補助給水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔壁(V信号)「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔壁(M信号)「発信」確認 主蒸気ライン隔壁信号「発信」確認 非常用炉心冷却設備注水流量および着圧注入系動作確認 補助給水流量確立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 1次冷却材ボンブ封水注入確認 主蒸気速がし弁制御系による除熱確認 ・主蒸気速がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 蒸気発生器2次側の漏えい確認 主蒸気速がし弁閉止確認 ・主蒸気速がし弁制御「HAND・閉」 健全蒸気発生器確認 破損蒸気発生器特定 破損蒸気発生器隔壁 ・破損蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「閉ロック」 ・破損蒸気発生器の補助給水ポンプ隔壁弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁(A), (B)「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔壁弁(A), (B)「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気速がし弁制御「HAND・閉」 ・破損蒸気発生器側のタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B(C)主蒸気ライン元弁「閉ロック」 ・破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁上流ドレンライン隔壁弁「閉」 ・破損蒸気発生器の主給水隔壁弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器の主給水制御弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器の蒸気発生器水張調節「閉」確認 ・破損蒸気発生器のプローダウン止め弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器の蒸気発生器サンブルラインC/V外側隔壁弁「閉」 ・サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(高温側)「破損ループ側」 ・サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(低温側)「破損ループ側」 ・サブクール度用1次冷却材圧力切離ループ選択「破損ループ側」 健全蒸気発生器水位調整 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	中央制御室	—
2次冷却材喪失				

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作(5／11)

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
主給水管破断(外部電源喪失) (つづき)	2次冷却材喪失(つづき)	<p>非常用炉心冷却設備作動信号リセット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ECCS動作信号リセット(A), (B)「リセット」</li> <li>・原子炉格納容器隔壁A(T信号)リセット(A), (B)「リセット」</li> <li>・6-A, 6-B母線電圧低信号リセット「リセット」</li> <li>・制御用空気Cヘッダ供給弁「開」</li> <li>・制御用空気原子炉格納容器内供給弁「開」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備作動状況確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去ポンプ「切」(停止可能と判断した場合)</li> </ul> <p>燃料取替用水ピット水位確認</p> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認及び確立</p> <p>非常用炉心冷却設備停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高压注入ポンプ「切」</li> <li>・余熱除去ポンプ「切」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>側鋼棒挿入状態確認</p> <p>充てん・抽出ライン復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高压注入ポンプ封水注入ライン止め弁「閉」確認</li> <li>・充てんラインC/V外側隔壁弁「開」</li> <li>・充てんラインC/V外側止め弁「開」</li> <li>・充てんラインポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りラインC/V外側隔壁弁「開」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りラインC/V内側隔壁弁「開」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」解除</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整開」</li> <li>・高压注入ポンプ封水注入ライン止め弁「閉」</li> <li>・充てんボンブ注入流量制御「AUTO」</li> <li>・充てんライン流量制御「調整開」</li> <li>・充てんライン第1止め弁「開」</li> <li>・体積制御タンク出口第1止め弁「開」</li> <li>・体積制御タンク出口第2止め弁「開」</li> <li>・充てんボンブ入口燃料取替用水ピット側入口弁A「閉」</li> <li>・充てんボンブ入口燃料取替用水ピット側入口弁B「閉」</li> <li>・抽出ライン第1止め弁「開」</li> <li>・抽出ライン第2止め弁「開」</li> <li>・抽出ライン格納容器外側隔壁弁「開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND・調整開」</li> <li>・抽出オリフィス出口C/V内側隔壁弁「開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」</li> <li>・加圧器基準水位設定変更</li> <li>・充てんライン流量制御「AUTO」</li> </ul> <p>1次冷却材冷却状況確認</p> <p>加圧器ヒータ投入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器後備ヒータ「入」</li> </ul> <p>健全蒸気発生器水位確認</p> <p>所内電源および外部電源の受電状況確認</p>		

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（6／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水管破裂（外部電源喪失） (つづき)	2次冷却材喪失 (つづき)	1次冷却材 (ほうう素濃度の確認および濃縮) 中性子源領域ブロック解除の確認 中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 1次冷却系降温・降圧 ・加圧器後備ヒータ「切ロック」 ・主蒸気速がし弁制御「HAND・調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 加圧器補助スプレイ弁を使用する場合 ・加圧器補助スプレイ弁電源「入」 ・加圧器逃し弁を使用する場合 ・加圧器逃し弁を開放「開」 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	—
主蒸気管破裂	事故直後の操作および事象の判別	「2次冷却系の異常な減圧」と同様	現場 A/B10.3m 中央制御室	代替措置により実施可能のため対象外
【原因】 原子炉の高温停止時に、2次冷却系の破断等により、1次冷却材の温度が低下し、反応度が添加される。	2次冷却材喪失	「2次冷却材喪失」 「2次冷却材喪失」	中央制御室	—
制御棒挿引出し	事故直後の操作および事象の判別	—	「第別紙2-3表ブランク停止の運転操作」参照	—
【原因】 原子炉が臨界又は臨界近傍にあるときに、制御棒駆動系あるいは圧力ハウジングの破損等により制御棒クラスター1本が炉心外に飛び出し、急激な反応度の添加及び出力分布変化を生ずる。	1次冷却材喪失 低温配管再循環 1次冷却材喪失 高温配管再循環	「原子炉冷却材喪失（小破断）」と同様	中央制御室	—
放射性気体廃棄物処理施設の破損	プロセスマニタ放射線レベル上昇（排気筒ガスマニタ）	排気筒ガスマニタ指示確認 ・格納容器給気ファンおよび排気ファン「切」 「排気筒ガスマニタ計数率高」インジケーター作動確認	中央制御室	—
【原因】 気体廃棄物処理設備の一部が破損し、ここに貯留されていた気体状の放射性物質が環境に放出される。	運転操作手順書に基づき原因調査	中央制御室 現場	財産保護のための操作のため対象外	—

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（7／11）

設計基準事故	事象ベース	事故直後の操作および事象の判別	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）	【原因】 原子炉の出力運転中に、蒸気発生器の伝熱管が破損し、2次冷却材を介して1次冷却材が原子炉格納容器外に放出される。	原子炉トリップ確認 タービンブレーカおよび発電機トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作信号「発信」確認 所内電源および外削電源の受電状況確認、非常用炉心冷却設備動作時 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用炉心冷却設備動作機器の確認 1次冷却材ポンプ「停止」確認 主給水隔離動作確認 原子炉格納容器隔離A（T1信号）「発信」確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔離（V信号）「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔離（M信号）「発信」確認 非常用炉心冷却設備注水流量および蓄圧注入系動作確認 補助給水流量確立確認 原子炉格納容器ポンプ出口流量調節弁「調整開」 1次冷却材ポンプ制水注入確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整閉」 主蒸気逃がし弁制御系による除熱確認 ・主蒸気逃がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 蒸気発生器伝熱管の漏えい確認 放射線監視設備インテロック作動確認および復水器隔離確認 破損蒸気発生器の特定 破損蒸気発生器の隔離 ・破損蒸気発生器の主蒸気隔離弁（A）、（B）「閉」 破損蒸気発生器の主蒸気隔離弁「手動押込み」	現場 R/B 36.3m	抽出対象	

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（8／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器管破裂損傷（つづき）	<p>破損蒸気発生器の隔壁</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔壁弁（A）、（B）「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」</li> <li>・損傷蒸気発生器側のタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B（C）主蒸気ライン元弁「閉ロック」</li> <li>・破損蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「閉ロック」</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水隔壁弁「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主給水制御弁「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の蒸気発生器水張調節弁「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁上流ドレンラインC／V外側隔壁弁「閉」</li> <li>・破損蒸気発生器の蒸気発生器サンブルайнC／V外側隔壁弁「閉」</li> </ul> <p>確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損蒸気発生器のプローダウンC／V外側隔壁弁「閉」確認</li> <li>・破損蒸気発生器のプローダウン止め弁「閉」確認</li> <li>・サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択（高溫側）「破損ループ側」</li> <li>・サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択（低溫側）「破損ループ側」</li> <li>・サブクール度用1次冷却材圧力切離ループ選択「破損ループ側」</li> </ul> <p>健全蒸気発生器による一次冷却材急速冷却</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・全開」</li> <li>・健全蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「調整開」（目標温度到達後）</li> </ul> <p>健全蒸気発生器水位調整</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健全蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「副調整開」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備作動信号リセット操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ECCS作動信号リセット（A）、（B）「リセット」</li> <li>・原子炉格納容器隔壁A（T信号）リセット（A）、（B）「リセット」</li> <li>・6-A、6-B母線電圧低信号リセット「リセット」</li> <li>・制御用空気Cヘッダ供給弁「閉」</li> <li>・制御用空気原子炉格納容器内供給弁「閉」</li> </ul> <p>1次冷却系の減圧開始条件の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1次冷却系の減圧 <ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器逃がし弁「閉」</li> <li>・加圧器逃がし弁が破損側主蒸気ライン圧力と平衡となれば、加圧器逃がし弁「閉」</li> </ul> </li> </ul>		

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（9／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損（つづき）	<p>充てんラインの復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高压注入ポンプ封水注入ライン止め弁「開」確認</li> <li>・充てんラインC／V外側隔離弁「開」</li> <li>・充てんラインC／V外側止め弁「開」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りラインC／V外側隔離弁「開」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りラインC／V内側隔離弁「開」</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」解除</li> <li>・1次冷却材ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整開」</li> <li>・高压注入ポンプ封水注入流量制御「AUTO」</li> <li>・充てんライン流量制御「調整開」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認および確立</p> <p>非常用炉心冷却設備停止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高压注入ポンプ「切」</li> <li>・余剰除去ポンプ「切」</li> </ul> <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>加圧器水位・圧力の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・充てんライン流量制御「調整開」</li> <li>・抽出ライン第1止め弁「開」</li> <li>・抽出ライン第2止め弁「開」</li> <li>・抽出ライン格納容器外側隔離弁「開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND・調整開」</li> <li>・抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」</li> <li>・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」</li> <li>・加圧器基準水位設定変更</li> <li>・充てんライン流量制御「AUTO」</li> <li>・体積制御タンク出口第1止め弁「開」</li> <li>・体積制御タンク出口第2止め弁「開」</li> <li>・充てんポンプ入口燃料替用海水ピット側入口弁A「閉」</li> <li>・充てんポンプ入口燃料取替用海水ピット側入口弁B「閉」</li> <li>・加圧器後備ヒータ「入」</li> </ul>	中央制御室	—

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（10／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損（つづき） <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器漏えい時方染拡大防止装置（中央制御室操作）</li> <li>・S Gブロー復水クーラ冷却水脱気器戻り弁「閉」</li> <li>・S Gブロー復水クーラ冷却水ブローバイオフ</li> <li>・S Gブロー脱塩用循環ポンプ「切ロック」</li> <li>・補助ボイラー「起動」</li> <li>・ほう酸回收装置「停止」</li> <li>・焼液蒸発装置「停止」</li> <li>・洗浄塩水蒸発装置「停止」</li> <li>・復水器ヒルオーバ水位制御「HAND・閉」</li> <li>・非常用タービングランジ蒸気元弁「閉」</li> <li>・アンチニア注入装置「停止」</li> <li>・希ヒドラジン注入装置「停止」</li> </ul>	汚染拡大防止処置（現場操作） <ul style="list-style-type: none"> <li>・復水器スピルオーバ水位制御弁前弁「閉」</li> <li>・スチームコンバータ加熱蒸気1次圧力制御弁前弁「閉」</li> <li>・スチームコンバータ加熱蒸気元弁「閉」</li> <li>・グランド蒸気補助蒸気元弁「開」確認</li> <li>・グランド蒸気1次圧力制御弁前弁「閉」</li> <li>・プローダウン水管理計器艤A、B、Cラインサンブル止め弁「閉」</li> <li>・イオンクロマトグラフ補助建屋サンブルドレン弁「開」</li> <li>・プローダウン水海水放出A、Bライン止め弁「閉」</li> <li>・高圧第6給水加熱器出口サンブル水現場第1入口弁「閉」</li> <li>・高圧給水クリーンアップサンブル水第1入口弁「閉」</li> <li>・A,B,C-蒸気発生器入口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・主蒸気サンブル水現場第1入口弁「閉」</li> <li>・復水ポンプ出口サンブル水フラッシュング弁「閉」</li> <li>・脱気器入口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・脱気器再循環ポンプ出口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・給水ベーススタボンプ出口サンブル水集中第1入口弁「閉」</li> <li>・高压第6給水加熱器出口サンブル水集中第1入口弁「閉」</li> <li>・主蒸気サンブル水集中第1入口弁「閉」</li> <li>・復水ポンプ出口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・脱気器入口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・給水ベーススタボンプ出口サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・高压第6給水加熱器出口サンブル水集中第1入口弁「閉」</li> <li>・主蒸気サンブル水集中第1入口弁「閉」</li> <li>・低圧給水加熱器サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・高压第6給水加熱器サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・温分分離器ドレンサンブル水入口弁「閉」</li> <li>・スチームコンバータ加熱蒸気ドレンサンブル水第1入口弁「閉」</li> <li>・A、B、C-蒸気発生器内水サンブル水第1入口弁「閉」</li> <li>・第1段温分分離加熱器ドレンサンブル水第1入口弁「閉」</li> <li>・第2段温分分離加熱器ドレンサンブル水第1入口弁「閉」</li> <li>・S Gブロー熱回収フランジエタシング蒸気サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・船塁塔入口母管サンブル水入口弁「閉」</li> <li>・A、B、C、D、E-船塁塔出口サンプリングダッシュ入口弁「閉」</li> </ul>	中央制御室	—

第別紙2－2表 設計基準事故時の運転操作（11／11）

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損（つづき） ・瓶島塔出口母管サンクフック入口弁「閉」 所内電源および外部電源の受電状況の確認	汚染極大防止処置（現場操作）(つづき) 1次冷却材ほう素濃度の確認おおよび濃縮 1次冷却系圧力おおよび破損蒸気発生器圧力調整 加圧器補助スプレイ弁を使用する場合 ・加圧器補助スプレイ弁「入」 ・加圧器補助スプレイ弁を開放「開」 加圧器逃し弁を使用する場合 ・加圧器逃し弁を開放「開」 ・加圧器後部ヒータ「入」	現場 T/B 10.3m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため対象外 —
	中性子源領域ブロック解除の確認 中性子源領域「出力領域」→「中性子源領域」	健全蒸気発生器水位確認 ・健全蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 冷温停止に向けた1次冷却系冷却 必要補機復旧 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・使用済燃料ビットポンプ「入」 ・予備側使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	—
	「使用済燃料ビットリサイクルモニタ稼働量当量率高」警報 処置	使用済燃料ビットリサイクルモニタ、事故状況確認 プロセスマニ放射線漏れレベル上昇（排気筒ガスセーフタ）	中央制御室	「別紙2-3表プラン停止の運転操作」参照 —
燃料集合体の落下	【原因】 原子炉の燃料交換時に、何らかの理由によって燃料集合体が落下して破損し、放射性物質が環境に放出される。	排気筒ガスマニタ指示確認 ・格納容器給気ファンおおよび排気ファン「切」 「排気筒ガスマニタ計数率高」インジケーター作動 燃料取扱機専用仕切弁「閉」 燃料取扱機隔離ダンバ「閉」 燃料取扱機事故時排気ライン隔離ダンバ電源「入」 アニユラス圧力制御「HAND・閉」 アニユラス空気淨化ファン起動 ・アニユラス空気淨化ファン「入」 ・燃料取扱機事故時排気ライン隔離ダンバ「閉」 ・アニユラス空気淨化フィルタ用電気ヒータ「入」	中央制御室 R/B 24.8m 中央制御室 A/B 10.3m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため対象外 — 緊急性を要しない操作のため対象外 — 緊急性を要しない操作のため対象外 —
可燃性ガスの発生	事象直後の操作および事象の判別 1次冷却材喪失 低温配管再循環 1次冷却材喪失 高温配管再循環	「原子炉冷却材喪失」と同様 —		

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（1／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
負荷降下前準備	補助蒸気切替 ・補助ボイラー「起動」 ・スチームコンバーダ「停止」	中央制御室	—
高PH→AVT 運転切替 ・復水装置バイパス運転→通常運転切替 ・復水器非常用位制御設定値変更 ・復水器常用位制御「HAND・閉」	中央制御室 現場 T/B2.8m (左)	財産保護のための操作のため 対象外	
タービン設備準備 ・SGブローパンク復水器回収	中央制御室	—	
VCTガバータス切替(水素 → 窒素) ・体積制御タンク窒素供給ライン「圧力制御設定値調整」 ・体積制御タンク窒素供給弁「開」 ・体積制御タンク水素供給弁「閉」 ・体積制御タンク窒素供給ライン圧力制御設定値調整 ・体積制御タンク水素供給ライン圧力制御設定値調整	中央制御室 現場 A/B 17.8m	財産保護のための操作のため 対象外	
VCTガス置換(水素 → 窒素) 加圧器ミキシング ・加圧器圧力制御モード選択「ミキシング」	中央制御室 現場 A/B 17.8m (ほか)	財産保護のための操作のため 対象外	
負荷降下	発電機負荷下開始 ・ALR目標負荷設定変更 ・ALR負荷変化率設定変更 ・ALR副御モード選択「ALR使用」 ・ALRプログラム運転「ALR起動」 ・制御棒位置およびRC-Sほう素濃度調整 発電機負荷7.5% (6.8~4MW) ・復水脱塩塔1塔目「停止」 ・LPDT常用位制御「HAND・閉」 ・LPDT常用位制御弁後弁「閉」	中央制御室 現場 T/B 10.3m	財産保護のための操作のため 対象外
発電機負荷5.0% (4.5MW) ・MSDT常用位制御「HAND・閉」 ・MSDT常用位制御弁後弁「閉」	中央制御室 現場 T/B 24.3m	財産保護のための操作のため 対象外	
MSDT常用位制御「AUTO」 発電機負荷4.0% (約3.6~5MW) ・HPH-6常用位制御弁後弁系統切替「閉」 ・1st M S R D T常用位制御弁後弁系統切替「閉」 ・2nd M S R D T常用位制御弁後弁系統切替「閉」	中央制御室 —	—	
発電機負荷3.5% (約3.1~9MW) ・P-8以下1ループRC-S流量低原子炉リップロック 点灯確認	—	—	

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（2／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
負荷降下（つづき）	発電機負荷3.0%（約27.4MW） • A LR制御モード選択「A LR除外」 • PSSモード選択「除外」 • タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」，操作出力値調整 • T/D FWP出口弁「開」 • FWP/T EH停止＆リセット「停止」 • 電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 • A LR目標負荷設定変更 • A LR負荷変化率設定変更 • A LR制御モード選択「A LR使用」 • A LRプログラム運転、「A LR起動」  発電機負荷2.5%（約2.8MW） • 復水盤海塔2塔目「停止」 • 脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御弁前弁「開」  加压器基準水位手動設定 • 加压器基準水位制御「HAND・SV」 • 充てんライン流量制御調整  制御棒制御系手動 • 「C-5以下タービン出力低制御棒自動引抜阻止」点灯確認 • 制御棒制御モード選択「手動」 • 制御棒操作または（ほう）蒸気濃度調整にて原子炉出力調整  発電機負荷1.5%（約1.37MW） • A LR制御モード選択「A LR除外」 • A QRモード選択「除外」  タービンバイパス制御系切替 • タービン第1段圧力低信号リセレクト「リセレクト」 • タービンバイパス弁モード選択「Tavg制御」→「主蒸気タイライン」 • 主蒸気タイライン圧力制御「AUTO」 • 復水盤スプレイ弁「開」  SG給水切替（主給水→バイパス） • 主給水制御弁・バイパス弁自動切替「主弁→バイパス弁」 • 主給水制御弁・バイパス弁自動切替「開始」 • 主給水バイパス制御「AUTO」調整開「確認」 • 主給水制御「HAND」「開」確認 • 主給水制御弁前弁「開」  脱気器再循環ポンプ起動その他 • 脱気器再循環ポンプ「入」 • 脱気器再循環ポンプ出口弁「調整開」 • 低圧クリーンアップブローバー元弁A, B「調整開」  A LR目標負荷設定変更 • A LR負荷変化率設定変更 • A LR制御モード選択「A LR使用」 • A LRプログラム運転、「A LR起動」  高圧抽氣マスタモード選択「手動」	中央制御室	—

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（3／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
負荷降下(つづき)	発電機負荷1.0%(約9.1MW) • 1P-1,3以下タービン出力低原子炉トリップロック 発電機負荷5%(約4.6MW) • A.L.R制御モード選択「A.L.R除外」 原子炉出力8% • 「P-7以下原子炉タービン出力低原子炉トリップロック」点灯確認	点灯確認	—
発電機解列操作	発電機解列操作 • 失水ボンブ出口プローブ「調整開」 • ロードリミッタ開度調節及びAVR電圧調節にて発電機負荷調整 • 制御盤操作または、ほう素濃度調整にて原子炉出力調整 • 3 「切」 • 3 X 「切」	中央制御室	—
発電機解列後操作	発電機解列後操作 • AVRモード選択「界磁一定制御」 • AVR電圧調節「減」操作、「設定値下限」点灯 • 4.1 E 「切」 • 界磁遮断器「断路」 • 贅磁機のベースヒータ用電源「入」 • 主蒸気止め弁高圧システムリーグブロー弁(RH側, LH側)「開」 • 主蒸気止め弁高圧システムリーグブロー弁(RH側, LH側)「閉」 • 低圧クリーンアップブローバルブA、「開」 • 低圧クリーンアップブローバルブB、「開」 • 脱気器降水管希ヒドライジン注入 • 輸受冷却水ボンブ吸入口管ヒドライジン注入弁「開」 • ヒドライジン注入ボンブ出口連絡弁A「開」 • 脱気器降水管ヒドライジン注入弁A、「開」 • 脱気器降水管裏液注入(N 2H 4)弁「開」 • 濃ヒドライジン注入ボンブ「入」 • 濃ヒドライジン注入ボンブストローキ調整 • 濃ヒドライジン注入ボンブ「停止」 • 濃ヒドライジン注入ボンブストローキ調整 • 濃ヒドライジン注入ボンブ「切ロック」 • ヒドライジン注入ボンブ出口連絡弁A「開」 • 脱気器降水管ヒドライジン注入弁A「開」 • 脱気器降水管裏液注入(N 2H 4)弁「開」 • 輸受冷却水ボンブ吸入口管ヒドライジン注入弁「開」 • アンモニア注入ボンブストローキ制御器「手動」 • アンモニア注入ボンブストローキ調整 • アンモニア注入ボンブ速度制御器「手動」 • アンモニア注入ボンブ速度設定調整 • アンモニア注入ボンブ「切」 • アンモニア注入装置「停止」 • 高PH/A.V.T切替支援システム「停止」	現場 EL/B 17.8m	財産保護のための操作のため 対象外
タービン停止操作	異常時事故時運転支援システム「停止」 • タービンEH全弁開 • タービントリップ「トリップ」	中央制御室	—

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（4／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
タービン停止操作 (つづき)	・第1段温分分離加熱蒸気元弁 「閉」 ・M S R ウォーミングマスター副制モード選択 「手動」 ・2nd M S R 加熱蒸気温度制御 「H AND・MV」 ・第3曲気止め弁 「閉」 ・第4曲気止め弁 「閉」 ・副制器挿入 (原子炉出力2～3%まで)	現場 T/B 10.3m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
加圧器気相ページ	加圧器気相準備 ・V C T 連続ページ実施 ・加圧器液相部サンプリングラインC/V内側隔離弁 「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧棒 「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧棒出口止め弁 「閉」 ・加圧器気相部ハーベージランジ校り弁 「閉」 ・サンブル冷却器側サンブルフード入口弁 ・加圧器気相部サンプリングラインC/V内側隔離弁 「開許可」 ・加圧器気相部サンプリングラインC/V内側隔離弁 「閉」 ・加圧器気相開始 加圧器気相ページ開始 ・サンブル冷却器下流減圧棒 「調整開」	現場 試料採取室 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
タービン停止後操作	補助蒸気切替 ・グランド蒸気1次圧力制御 「H AND・閉」 ・グランド蒸気1次圧力制御弁前弁 「閉」 ・非常用タービングランド蒸気元弁 「閉」 ・脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御 ・脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御操作出力値調整 ・脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御弁前弁 タービン設備ドレン切替 ・低圧給水加熱器ドレンタンク常用ブロー弁 「閉」 ・温分分離器ドレンタンク常用ブロー弁 「閉」	中央制御室 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
	・H P H - 6 常用水分位制御弁後弁系統切替 「ブロー」 ・1st M S R D T 常用水分位制御弁後弁系統切替 「ブロー」 ・2nd M S R D T 常用水分位制御弁後弁系統切替 「ブロー」 ・主蒸気管ドレン系統切替 「ブロー」 電動主給水ポンプ起動 (T/D→M/D主給水ポンプ切替) ・電動主給水ポンプ出口流量制御 「H AND」 「閉」 ・電動主給水ポンプ 「切ロック」 ・電動主給水ポンプ用給水アースタボンブ 「入」 ・電動主給水ポンプ 「入」 S G 給水切替 (バイパス制御 「H AND」) ・主給水バイパス制御 「H AND」 ・蒸気発生器水張制御 「調整開」 ・主給水バイパス制御 「閉」 ・蒸気発生器水張制御 「AUTO」	現場 T/B 17.8m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（5／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
タービン停止後操作(つづき)	T/D主給水ポンプ2台目停止(T/D→M/D主給水ポンプ切替) ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」、操作出力値調整 ・T/D FW P出口弁「閉」 ・FW P T EH停止＆リセット「停止」 ターニング開始確認	中央制御室 現場 T/B17.8m	—
サンブリング系統停止・他	・主蒸気サンブル水手分析弁「閉」 ・高圧第6給水加熱器出口P H計入口弁「閉」 ・脱気器再循環ポンプ出口／給水ポンプ出口／高圧第6給水加熱器出口サンブル水溶存酸素濃度計入口弁「閉」 ・復水泵出口／脱気器出口サンブル水ヒドラジン濃度計入口弁「閉」 ・スチームコンバータ器内水サンブル水手分析弁「閉」 ・スチームコンバータ器内水／スチームコンバータ発生蒸気PH計入口弁「閉」 ・脱気器入口サンブル水電気伝導率計入口弁(A V T)「閉」 ・高圧第6給水加熱器出口電気伝導率計入口弁高(P H)「閉」 ・プローダウンP H計入口弁「閉」 ・復水回取タンク水位制御弁前弁「閉」 タービン設備備機操作 ・復水貯槽塔3塔目「停止」 ・復水泵ポンプ1台目「切」、「切ロック」 ・復水泵ポンプ1台目「切」、「切ロック」 ・軸受冷却水ポンプ出口弁「調整開」	現場 T/B 10.3m 中央制御室 現場 T/B 2.8m 中央制御室 現場 T/B 2.8m 中央制御室 現場 T/B 2.8m 中央制御室 現場 T/B 2.8m 中央制御室 現場 T/B 2.8m	財産保護のための操作のため 対象外
高温停止操作	P-6ブロック解除(自動復帰)確認 ・NS3.1B「バイバス」 ・NS3.2B「バイバス」 ・SR中性子東高原子炉トリップ設定値未満確認 ・NS3.1B「ノーマル」 ・NS3.2B「ノーマル」 ・炉停止時中性子東高警報ブロック＆リセット(1)「リセット」 ・炉停止時中性子東高警報ブロック＆リセット(II)「リセット」 ・中性子東記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」	中央制御室 現場 T/B 2.8m (ヨガ)	—

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（6／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
高温停止操作 (つづき)	ほう素濃度調整 ・ほう酸ポンプクリーンチング水通水・停止 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節操作出力値調整 ・ほう酸ポンプ速度選択「高速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ポンプ速度選択「低速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・緊急ほう酸注入洗浄弁「調整開」、「閉」 ・ほう素濃度設定変更 ・原子炉補給水制御「入」 加圧器気相部ページ停止 ・サンブル冷却器下流減圧弁「閉」 ・加圧器気相部サンプリングラインC／V内側隔離弁「閉」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁「開」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」 ・加圧器気相部ペーパージライン栓り手「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧奉出手止め弁「開」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁「閉」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁「閉」 ・サンブル冷却器側サンブルフード入口弁「閉」 高温停止状態確認 冷却材陽イオン膜塩塔通水流量の増加 ・冷却材陽イオン膜塩塔入口弁「開」 ・冷却材陽イオン膜塩塔通水流量設り弁「調整開」 陽イオンデミ通水	現場 A/B17.8m 中央制御室 現場 A/B17.8m 中央制御室 現場 A/B17.8m 中央制御室 現場 A/B17.8m 中央制御室 現場 試料採取室 中央制御室 現場 試料採取室 中央制御室 現場 試料採取室 中央制御室 現場 A/B17.8m	財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外 財産保護のための操作のため 対象外

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（7／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
1 次冷却系降温、降圧準備	加圧器ミキシング停止 抽出オリフィス1本停止 ・充てんライン流量制御モード選択「通常」 抽出オリフィス非再生クーラ出口圧力制御設定値調整 ・抽出ライン流量制御モード選択 ・充てんライン流量制御操作出力値調整 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値調整 ・冷却材隔イオノ版監管通水流量切り弁「調整開」	中央制御室	—
	制御用制御棒各パンク引抜（5ステップまで） ・制御棒引抜「CBA」 ・制御棒「引抜」 ・制御棒引抜「CBB」 ・制御棒「引抜」 ・制御棒引抜「CBC」 ・制御棒「引抜」 ・制御棒引抜「CBD」 ・制御棒「引抜」	現場 A/B17.8m	財産保護のための操作のため対象外
1 次冷却系降温、降圧	加圧器アトサーチ操作、加圧器スプレイ弁開許可 ・加圧器圧力制御「HAND」 ・加圧器後備ヒータ「入」 ・加圧器圧力制御出力値調整 ・加圧器制御ヒータ「切ロック」 ・加圧器スプレイ弁「開許可」 タービンハイパス弁による1次冷却系降温 ・主蒸気タイイン圧力制御「HAND」「調整開」 ・タービンハイパスインターロック(A) (B) 「ハイパス」 加圧器スプレイ弁による1次冷却系降温 ・加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整 加圧器水位上昇操作 ・充てんライン流量制御操作出力値調整 ・充てんライン流量制御設定値変更 ・加圧器基準水位制御設定値変更 ・充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	—
ECCS ブロックおよびCMF 除外	ECCS作動ブロック ・抽出ECCS作動信号ブロック&リセット(1),(II),(III),(IV)「ブロック」 ・MSラインECCS作動信号ブロック「ブロック」 CMF除外 ・CMF対策盤ハイパス「除外」	—	—
抽出オリフィス追加	抽出オリフィス追加 ・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND」、操作出力値調整 ・抽出オリフィス出口圧力C/V内側隔壁弁「閉」 ・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」	—	—
蓄圧タンク隔壁	蓄圧タンク出口弁「閉ロック」	—	—

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（8／11）

分類	操作項目	手順書要求操作場所	備考
抽出ラインの冷却	抽出ラインの冷却 ・非再生クーラ出口温度プログラムモード選択「低温」 ・非再生クーラ出口温度プログラム「人」	中央制御室	—
余熱除去系使用準備	原子炉補機冷却海水ボンブ追加起動（2台→3台） ・B(A)－原子炉補機冷却海水ボンブ出口弁「微開」 ・B(A)－原子炉補機冷却海水ボンブ「人」 ・B(A)－原子炉補機冷却海水ボンブ出口弁「開」	循環水ボンブ建屋 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
原子炉補機冷却海水ボンブ追加起動（2台→3台） ・B(A)－原子炉補機冷却海水ボンブ「人」 余熱除去冷却器冷却水通水 ・A－余熱除去冷却器冷却水出口弁「開」	循環水ボンブ建屋 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外	
原子炉補機冷却海水ボンブ追加起動（3台→4台） ・D(C)－原子炉補機冷却海水ボンブ出口弁「微開」 ・D(C)－原子炉補機冷却海水ボンブ「人」 ・D(C)－原子炉補機冷却海水ボンブ出口弁「開」	循環水ボンブ建屋 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外	
原子炉補機冷却海水ボンブ追加起動（3台→4台） ・D(C)－原子炉補機冷却海水ボンブ「人」 余熱除去冷却器冷却水通水 ・B－余熱除去冷却器冷却水出口弁「開」 ・B, D(A, C)－原子炉補機冷却海水ボンブ電解液供給元弁「開」 ・B, D(A, C)－原子炉補機冷却海水ボンブ出ロライシン海水電解液注入流量調整 ・海水電解装置電流器出力電流調整	循環水ボンブ建屋 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外	
低温過加圧防護事前処置	低温過加圧防護事前処置 ・高圧注入ポンプ「切ロック」	中央制御室	—
余熱除去系加圧	1次冷却系温度、圧力保持 ・加压器スプレイ弁制御操作出力値調整 ・主蒸気タイライン圧力制御操作出力値調整 A－余熱除去系統加压 ・A－余熱除去ポンプ「切ロック」 ・A－余熱除去ポンプ入口C／V内側隔離弁電源投入	現場 A/B10, 3m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため 対象外
B－余熱除去ポンプRWS/P／再循環サンプ側入口弁「開」 ・余熱除去AラインC／V外側隔離弁「閉」 ・低圧抽出Aライン弁「開」 ・A－余熱除去ポンプミニフロー弁「強制開」 ・低圧抽出ライン流量調節操作出力値調整 ・低压抽出Aライン弁「閉」 ・A－余熱除去ポンプ入口C／V内側隔離弁「開」 ・余熱除去Aライン入口止め弁「開」 ・A－余熱除去ポンプ出力値「下限」 B－余熱除去系統加压 ・B－余熱除去ポンプ「切ロック」 ・B－余熱除去ポンプ入口C／V内側隔離弁電源投入	現場 A/B10, 3m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため 対象外	

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（9／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
余熱除去系加圧（つづき）	<ul style="list-style-type: none"> <li>B-余熱除去ポンプR/W/S/P／再循環ポンプ側入口弁「閉」</li> <li>余熱除去BラインC／V外側隔離弁「閉」</li> <li>低圧抽出Bライン弁「開」</li> <li>B-余熱除去ポンプミニフロー弁「強制開」</li> <li>低圧抽出ライン流量調節操作出力値調整</li> <li>低圧抽出Bライン弁「閉」</li> <li>B-余熱除去ポンプ入口C／V内側隔離弁「閉」</li> <li>余熱除去Bライン入口止め弁「開」</li> <li>B-余熱除去ポンプ出口流量調節操作出力値「下限」</li> </ul>		
余熱除去系ウォーミング	<p>A系統ウォーミング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A-余熱除去ポンプ「入」</li> <li>A-余熱除去ポンプミニフロー弁「自動」</li> <li>余熱除去AラインC／V外側隔離弁「閉」</li> <li>抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「H AND」</li> <li>低圧抽出Aライン弁「開」</li> <li>低圧抽出ライン流量調節、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整</li> <li>C, B, A-抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「閉」</li> <li>充てんライン流量制御操作出力値調整</li> <li>余熱除去Aラインウォーミング指令「許可」</li> <li>余熱除去Aラインウォーミングプログラム運転「起動」</li> <li>余熱除去Aラインウォーミング指令「除外」</li> <li>低圧抽出ライン流量調節、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整</li> <li>充てんライン流量制御操作出力値調整</li> </ul> <p>B系統ウォーミング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B-余熱除去ポンプ「入」</li> <li>B-余熱除去ポンプミニフロー弁「自動」</li> <li>余熱除去BラインC／V外側隔離弁「閉」</li> <li>余熱除去Bラインウォーミング指令「許可」</li> <li>余熱除去Bラインウォーミングプログラム運転「起動」</li> <li>余熱除去Bラインウォーミング指令「除外」</li> <li>低圧抽出ライン流量調節、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整</li> <li>充てんライン流量制御操作出力値調整</li> </ul>	中央制御室	
加圧器気相消滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>充てんライン流量制御操作出力値調整</li> <li>加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整</li> <li>抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整</li> <li>充てんライン流量制御操作出力値調整</li> <li>加圧器後備ヒータ「切ロック」</li> <li>抽出モード選択「通常」→「低圧」</li> <li>抽出ライン非再生冷却器出口圧力制御「AUTO」</li> <li>加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整</li> </ul>		

第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（10／11）

分類	操作項目	手順書要求操作場所	備考
加圧器気相バージ停止	加圧器気相バージ停止 ・サンブル冷却器下流減圧弁「閉」 ・加圧器相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉」 バー：ジライン復旧および押出し	現場 試料採取室	財産保護のための操作のため 対象外
	・加圧器氣相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「開」 ・加圧器液相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「開許可」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「開」 ・加圧器相部バー：ジライン設り弁「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧弁口止め弁「開」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」 ・加圧器液相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉」 ・加圧器液相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉」 ・サンブル冷却器側サンブルフード出口弁「閉」	中央制御室	—
タービンバイパス弁→RHR S負荷切替	タービンバイパス弁→余熱除去系負荷切替 ・主蒸気タイライン圧力制御操作出力値調整 ・余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 ・復水器スプレイ弁「自動」 ・タービンバイパスインター：ロック(A) (B) 「オフ」	中央制御室	—
1 次冷却系温度再開 工安系機の電源開放	余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 番号：ターン：ク出口弁電源開放	現場 A/B 10, 3m	財産保護のための操作のため 対象外
最大浄化流量の確保	冷却材混床式脱塩塔2塔通水 ・冷却材混床式脱塩塔出口弁 ・冷却材温床式脱塩塔入口弁「開」 ・冷却材陽イオン脱塩塔通水流量設り弁「開」 ・体積制御タンク入口スライライン通路弁「閉」 充てんポンプ追加起動（1台→2台） ・充てんポンプ「入」 ・充てんライン非再生クーラー出口圧力制御設定値調整 ・抽出ライン非再生クーラー出口圧力制御設定値調整	現場 A/B 17, 8m	財産保護のための操作のため 対象外
過圧防護モード切替	過圧防護モード切替 ・バー：ミッシング表示灯「B-過圧防護設備低圧モード選択可」点灯確認 ・過圧防護設備モード選択(B)「低圧」 ・バー：ミッシング表示灯「A-過圧防護設備低圧モード選択可」点灯確認 ・過圧防護設備モード選択(A)「低圧」	中央制御室	モード5到達
モード5到達	モード5到達 ・格納容器スライポンプ「切ロック」 ・よう素除去薬品タンク注入A, Bライン止め弁「閉ロック」 ・格納容器スライ冷却器出口C／V外側隔離弁「閉ロック」		
1 次冷却系温度80°C到達	1次冷却系温度80°C到達 ・余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 ・体積制御タンク水立制御設定値調整		


第別紙2－3表 プラント停止時の運転操作（11／11）

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
主蒸気隔壁	主蒸気隔壁 ・主蒸気バイパス隔壁弁開度調節操作出力直調整 ・主蒸気隔壁弁「閉」	中央制御室	—
	・主蒸気隔壁弁制御用空気供給弁「開」	現場 R/B33, 1m	
	・主蒸気隔壁弁(Aトレン)電源開放	現場 A/B 10, 3m	
	・主蒸気隔壁弁(Bトレン)電源開放	現場 R/B 33, 1m	財産保護のための操作のため 対象外
	・主蒸気バイパス隔壁弁制御用空気供給弁「閉」	現場 A/B 10, 3m	
	・主蒸気バイパス隔壁弁(Aトレン)電源開放	現場 R/B 36, 3m	
	・主蒸気バイパス隔壁弁(Bトレン)電源開放	現場 T/B17, 8m	
	・主蒸気隔壁弁導し締め	現場 T/B17, 8m	
	・主蒸気サンプリング元弁「閉」	現場 T/B17, 8m	
	・主蒸気止め弁上流ドレントラップバイパス弁「開」	中央制御室	—
補助給水ポンプ専機除外	補助給水ポンプ専機除外 ・補助給水隔壁弁「閉ロック」 ・タービン動捕助給水ポンプ駆動蒸気B, C主蒸気ライン元弁「閉ロック」 ・タービン動捕助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「閉ロック」 ・タービン動捕助給水ポンプ非常用油ポンプ「切ロック」 ・電動捕助給水ポンプ「切ロック」 ・電動捕助給水ポンプ電源開放	中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外

## 泊発電所 3 号炉

技術的能力説明資料  
安全避難通路等

## 11条 安全避難通路等



### 【後段規制との対応】

工：工認（基本設計方針、添付書類）

保：保安規定（下位文書含む）

核：核物質防護規定（下位文書含む）

### 【添付六、八への反映事項】

：添付六、八に反映

：当該条文に関係しない

（他条文での反映事項他）

運用、手順に係る対策等（設計基準）

設置許可基準 対象条文	対象項目	区分	運用対策等
第 11 条 安全避難通路等	運転保安灯及び無停電運転保安灯の設置	運用・手順	—
		体制	—
		保守・点検	外観検査及び性能検査
		教育・訓練	作業用照明に係る保守管理に関する教育を行う。
	可搬型照明の配備	運用・手順	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時対策所指揮所で用いる可搬型照明は、必要に時に迅速に使用できるよう、必要数及び保管場所を定める。</li> <li>・万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった時に迅速に使用できるよう、必要数及び保管場所を定める。</li> <li>・乾電池については、交換周期を定めて維持管理する。</li> </ul>
		体制	—
		保守・点検	員数確認及び点灯確認
		教育・訓練	可搬型照明の使用に関する教育・訓練を行う。