

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト

(有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について)

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料2-3
提出年月日	令和5年3月9日

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221209-10	1	37条 付録1-1-8) 表記ゆれと思われる記載(「このような」「おそれのある」など)について確認し、必要に応じて統一すること	R4.12.9	本日回答		付録1本文 1.1.2.1に共通する事故シーケンスグループの説明に係る記載表現について、女川の構文も踏まえた上で、以下のとおり記載を統一した。 ・「(～によって)炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「○○」に分類する。」	資料2-1『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8 r.3.3)』 ・P.1-6 資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-1-8	
221209-11	2	37条 付録1-1-40) 表内の不要な改行表示などは適正化を図ること	R4.12.9	本日回答		表内の不要な編集記号(改行、スペース等)が表示されないよう記載を適正化した。	資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-1-47, 48, 50, 52~54, 56~59, 69	
221209-12	3	地震・津波ハザードを反映する部分について、審査会合での提示の仕方も含め、今後の審査での扱い、審査の進め方を検討すること	R4.12.9	本日回答		地震・津波PRA関連の記載については、暫定評価結果に基づく記載を反映し、最終評価後に確定する旨を明示した。	資料2-1『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8 r.3.3)』 ・P.1-8~12, 14, 15, 19, 26~34, 38~40 ・P.2-6, 7, 16 ・P.別紙14-1, 2, 4 ・P.別紙16-8~16 資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-1-11~13, 15~25, 35, 49, 50, 52~54, 56~60, 64, 67~69 ・P.37条 付録1-2-12~14, 27 ・P.37条 付録1-別紙14-2, 3, 5 ・P.37条 付録1-別紙16-10~21	
221209-16	4	37条 付録1-別紙10-3) CV圧力の確認の運用について、比較表とまとめ資料で相違しているため、適正化すること	R4.12.9	本日回答		まとめ資料の記載を比較表と整合するよう適正化した。	資料2-1『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8 r.3.3)』 ・P.別紙10-2	

*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221209-17	5	37条 付録1-別紙1-109) 直撃雷による設備損傷については大飯との相違理由を記載すること	R4.12.9	本日回答		泊は原子炉補機冷却海水系や循環水系の機器を建屋内に設置しており直撃雷の影響を受けない旨、比較表の相違理由欄に追記した。	資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.37条 付録1-別紙1-119, 121	
221209-18	6	資料最後の「その他」関係についても、資料の検索性を向上させる観点から、ページ番号を付けるなど適正化を検討すること。	R4.12.9	本日回答		比較表とあわせて提出する資料（泊と女川の資料構成を比較した「作成状況整理表」等）についても比較表と同様にページ番号を付記した。	資料2-2『泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について (SAE8-9 r.3.3)』 ・P.1～9 ※資料最後尾の「その他」タブ	

*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。