

凡例
 ●:機能ベースのEALにおいて、各設備を既に追加済み。
 ○:機能ベースのEALにおいて、各設備を追加可能。
 ×:機能ベースのEALにおいて、各設備を追加不可。
 (×):パラメータベースのEALにおいて、各設備の動作状況がEAL判断を遅延又は防止できる。

赤字:2020年9月1日第7回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4との考え方の相違箇所
 青字:2020年9月1日第7回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4及び本回資料と概ね同じ考え方の箇所

EAL毎の特重施設等の反映検討(原電・東海第二)(改訂版)

EAL区分	警戒事象(AL)		原災法第10条第1項に基づく特定事象(SE)		原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(GE)		分類	SA設備のEAL検討		自主対策設備のEAL検討		特重施設のEAL反映検討		検討における考え方	イベントツリーの要否		
	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称		SA設備で関連する対応手順	EAL判断基準へのSA設備の追加可否	自主対策設備で関連する対応手順	EAL判断基準への自主対策設備の追加可否	特重施設(自主対策設備を含む)で関連する対応手順	EAL判断基準への特重設備の追加可否				
放射線量・放射性物質放出	01	—	SE01	敷地境界付近の放射線量の上昇	GE01	敷地境界付近の放射線量の上昇	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	これらのEALは線量・濃度基準であるため、特重施設等は考慮しない。事故シナリオによっては、特重施設等の使用により、当該EALの回避又は遅延させられる可能性がある。	×		
	02	—	SE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出	GE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)		×		
	03	—	SE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出	GE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)		×		
	04	—	SE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の放出	GE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)		×		
	05	—	SE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出	GE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段)	SE(×) GE(×)		×		
	06	—	SE06	施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ	GE06	施設内(原子炉外)での臨界事故	パラメータベース	なし	—	なし	—	なし	—	特重施設では事象発生防止や緩和が期待できないため、考慮しない。	×		
止める	11	AL11	原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ	—	—	GE11	全ての原子炉停止操作の失敗	パラメータ(炉出力)機能ベース	AL● GE●(×)	・原子炉手動スクラム ・制御棒挿入(選択制御棒挿入機構) ・制御棒挿入(スクラム個別スイッチ) ・制御棒挿入(スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ引抜き) ・制御棒挿入(手動操作) ・制御棒挿入(スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気)	AL● GE●(×)	・緊急時制御室からの操作による制御棒挿入(自主対策設備)	AL× GE●(×)	AL× GE○(×)	AL× GE○(×)	AL× GE○(×)	○:必要
	21	AL21	原子炉冷却材の漏えい	SE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能	GE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能	機能ベース	AL× SE● GE●	・高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉の冷却 ・高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 ・減圧の自動化(過渡時自動減圧機能) ・手動操作による減圧(逃がし安全弁) ・非常用逃がし安全弁駆動系による減圧	AL× SE● GE●	・高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉の冷却 ・高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 ・減圧の自動化(過渡時自動減圧機能) ・手動操作による減圧(逃がし安全弁) ・非常用逃がし安全弁駆動系による減圧	AL× SE× GE×	AL× SE× GE×	AL× SE× GE×	○:必要	
	22	AL22	原子炉給水機能の喪失	SE22	原子炉注水機能喪失のおそれ	GE22	原子炉注水機能の喪失	機能ベース	AL× SE● GE●	・高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉の冷却 ・高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 ・減圧の自動化(過渡時自動減圧機能) ・手動操作による減圧(逃がし安全弁) ・非常用逃がし安全弁駆動系による減圧	AL× SE● GE●	・高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉の冷却 ・高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 ・減圧の自動化(過渡時自動減圧機能) ・手動操作による減圧(逃がし安全弁) ・非常用逃がし安全弁駆動系による減圧	AL× SE× GE×	AL× SE× GE×	AL× SE× GE○	○:必要	
	23	AL23	原子炉除熱機能の一部喪失	SE23	残留熱除去機能の喪失	GE23	残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失	パラメータ(S/C水温, PCV圧力)機能ベース	AL× SE× GE×(×)	・ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 ・代替格納容器スプレッド冷却系(常設)による原子炉格納容器内の冷却 ・代替格納容器スプレッド冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内の冷却	AL× SE× GE×(×)	・ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 ・消火系による原子炉格納容器内の冷却 ・補給水系による原子炉格納容器内の冷却	AL× SE× GE×(×)	AL× SE× GE×(×)	特重施設等を使用してもパラメータベースでGE23を回避できないため追加しない。	○:必要	

EAL区分	警戒事象(AL)		原災法第10条第1項に基づく特定事象(SE)		原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(GE)		分類	SA設備のEAL検討		自主対策設備のEAL検討		特重施設のEAL反映検討		検討における考え方	イベントツリーの要否	
	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称		SA設備で関連する対応手順	EAL判断基準へのSA設備の追加可否	自主対策設備で関連する対応手順	EAL判断基準への自主対策設備の追加可否	特重施設(自主対策設備を含む)で関連する対応手順	EAL判断基準への特重設備の追加可否			
冷やす	25	AL25	非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ	SE25	非常用交流高圧母線の30分以上喪失	GE25	非常用交流高圧母線の1時間以上喪失	機能ベース	<ul style="list-style-type: none"> 常設代替交流電源設備による給電 AL● SE● GE● 可搬型代替交流電源設備による給電 AL× SE× GE× 	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時対策建屋ガスタービン発電機による給電 	AL× SE× GE×	<ul style="list-style-type: none"> 特重施設の電源による非常用高圧母線への給電 	ALO SE○ GE○	<p>特重設備のみで炉心損傷を回避できることから、非常用交流母線の対象に「特重高圧母線」を追加することが可能。</p> <p>特重電源は、非常用交流高圧母線(DB設備・SA設備に供給)への給電も可能であることから、それらの供給電源としても追加することも可能。</p>	○:必要	
	27	—	—	SE27	直流電源の部分喪失	GE27	全直流電源の5分以上喪失	機能ベース	<ul style="list-style-type: none"> 常設代替直流電源設備による給電 SE× GE× 可搬型代替直流電源設備による給電 SE○ GE● 蓄電池(3系統目)による給電 SE○ GE○ 	なし	—	なし	SE× GE×	<p>SA設備の蓄電池(3系統目)及び可搬型直流電源設備については、DBの非常用直流母線への電源供給が可能なことから、EAL判断基準に追加可能。</p> <p>なお、SA及び特重の直流母線については、DB設備の非常用直流母線が有する機能を全て満たすことはできず、非常用直流母線の対象としていないため、それらの母線への供給電源はEAL判断基準に追加しない。</p>	○:必要	
	28	—	—	—	—	GE28	炉心損傷の検出	パラメータベース	(各炉心冷却手段)	GE(×)	(各炉心冷却手段)	GE(×)	なし	GE(×)	このEALは、パラメータベースであり、特重施設の故障で直接的にEALに影響するものでないが、炉心損傷に至る過程において、特重設備による効果が影響するもの。	×
	29	AL29	停止中の原子炉冷却機能の一部喪失	SE29	停止中の原子炉冷却機能の喪失	GE29	停止中の原子炉冷却機能の完全喪失	パラメータ(水位)&機能ベース	<ul style="list-style-type: none"> 低圧代替注水系(常設)による発電用原子炉の冷却 低圧代替注水系(可搬型)による発電用原子炉の冷却 代替循環冷却系による発電用原子炉の冷却 	AL(×) SE×(×) GE×(×)	<ul style="list-style-type: none"> 消火系による発電用原子炉の冷却 補給水系による発電用原子炉の冷却 	AL(×) SE×(×) GE×(×)	<ul style="list-style-type: none"> 特重施設による代替炉心注水 特重施設による代替循環冷却 	AL(×) SE×(×) GE×(×)	<ul style="list-style-type: none"> 低圧ECCS等が作動する水位まで低下した場合にECCS等が動作しなかったケースを想定しており、特重施設等を使用しても、炉心露出を回避できるとは言えない。 	○:必要
	30	AL30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ(新基準炉)	SE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(新基準炉)	GE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(新基準炉)	パラメータベース	<ul style="list-style-type: none"> 常設低圧代替注水系ポンプによる使用済燃料プールへの注水 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる使用済燃料プールへの注水 常設低圧代替注水系ポンプによる使用済燃料プールへのスプレイ 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる使用済燃料プールへのスプレイ 	AL(×) SE(×) GE(×)	<ul style="list-style-type: none"> 消火系による使用済燃料プールへの注水 	AL(×) SE(×) GE(×)	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時制御室からの操作による使用済燃料プールへのスプレイ(自主対策設備) 	AL(×) SE(×) GE(×)	このEALは、パラメータベースであり、SA設備、自主対策設備による効果が影響するもの。	×
	31	AL31	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ(旧基準炉)	SE31	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(旧基準炉)	GE31	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(旧基準炉)	パラメータベース	なし	—	<ul style="list-style-type: none"> 消火系による使用済燃料プールへの注水 	AL(×) SE(×) GE(×)	なし	—	旧基準炉のため、本EALを適用しない。	×
閉じ込める	41	—	—	SE41	格納容器健全性喪失のおそれ	GE41	格納容器圧力の異常上昇	パラメータベース	<ul style="list-style-type: none"> 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内の冷却 代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内の冷却 	SE(×) GE(×)	<ul style="list-style-type: none"> ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 消火系による原子炉格納容器内の冷却 補給水系による原子炉格納容器内の冷却 	SE(×) GE(×)	<ul style="list-style-type: none"> 特重施設による代替格納容器スプレイ 特重施設による代替循環冷却 	SE(×) GE(×)	このEALは、パラメータベースであり、SA設備、自主対策設備、特重施設による効果が影響するもの。	○:必要
	42	AL42	単一障壁の喪失または喪失の可能性	SE42	2つの障壁の喪失または喪失の可能性	GE42	2つの障壁喪失および1つの障壁の喪失または喪失の可能性	パラメータベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段)	AL(×) SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段)	AL(×) SE(×) GE(×)	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段)	AL(×) SE(×) GE(×)	このEALは、パラメータベースであり、SA設備、自主対策設備、特重施設による効果が影響するもの。	×
	43	—	—	SE43	原子炉格納容器圧力逃し装置の使用	—	—	パラメータベース	<ul style="list-style-type: none"> 格納容器圧力逃し装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 	—	なし	—	<ul style="list-style-type: none"> 特重施設による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 	—	特重施設による原子炉格納容器内の減圧及び除熱も本EALの条件に該当する。ただし、ベント機能の維持ではなく「ベント実施」が判断基準であるため、EAL判断基準への反映不要。	×
51	AL51	原子炉制御室他の機能喪失のおそれ	SE51	原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失	GE51	原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失	機能ベース	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段が放射線量上昇の抑制に寄与)	AL× SE× GE×	(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段が放射線量上昇の抑制に寄与)	AL× SE× GE×	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時制御室(各炉心冷却手段, PCV冷却手段, SFP冷却手段が放射線量上昇の抑制に寄与) 	<ul style="list-style-type: none"> ①制御室の環境悪化 AL×*1 SE×*1 GEO ②原子炉又はSFPに異常発生 SE(未定) GE(未定) 	<ul style="list-style-type: none"> ①制御室の環境悪化 ・GE51について、緊急時制御室以外の原子炉停止機能は使用できないが、緊急時制御室による原子炉停止機能が使用できる場合は非該当となるようEAL判断基準に追加する。 *1 AL51及びSE51はこの段階で原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室に原子炉停止機能を有していることから緊急時制御室を含めないという整理も可能である。 ②原子炉又はSFPに異常発生 ・(特重施設等の詳細設計確定後に変更要否を検討) 	×	

EAL区分	警戒事象(AL)		原災法第10条第1項に基づく特定事象(SE)		原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(GE)		分類	SA設備のEAL検討		自主対策設備のEAL検討		特重施設のEAL反映検討		検討における考え方	イベントツリーの要否
	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称		SA設備で関連する対応手順	EAL判断基準へのSA設備の追加可否	自主対策設備で関連する対応手順	EAL判断基準への自主対策設備の追加可否	特重施設(自主対策設備を含む)で関連する対応手順	EAL判断基準への特重設備の追加可否		
その他脅威	52	AL52	所内外通信連絡機能の一部喪失	SE52	所内外通信連絡機能の全て喪失	—	—	機能ベース ○発電所内の通信連絡 ・衛星電話設備(固定型) ・衛星電話設備(携帯型) ・無線連絡設備(携帯型) ・携帯型有線通話装置 ・安全パラメータ表示システム(SPDS) ○発電所外(社内外)の通信連絡 ・衛星電話設備(常設) ・衛星電話設備(可搬型) ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 ・データ伝送設備	AL● SE●	○発電所内の通信連絡 ・送受話器(ページング) ・電力保安通信用電話設備 ・無線連絡設備(固定型) ○発電所外(社内外)の通信連絡 ・電力保安通信用電話設備 ・加入電話設備 ・テレビ会議システム ・専用電話設備	AL● SE●	・緊急時制御室で使用する通信連絡設備	ALO SEO	特重施設の通信連絡設備は所内外に連絡が取れることから、EAL判断に追加できる。	×
	53	AL53	重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ	SE53	火災・溢水による安全機能の一部喪失	—	—	機能ベース (各原子炉停止手段、炉心冷却手段、PCV冷却手段、電源供給手段、中央制御室)	ALO SEO	なし	—	(各原子炉停止手段、炉心冷却手段、電源供給手段、緊急時制御室)	ALO SEO	本EALは、重要区域内の安全機器等が火災・溢水により安全機能を喪失し、当該安全機能が残り1系統となった場合AL、残り0系統となった場合SEに該当することを定めている。安全機器等は、安全上重要な構築物、系統又は機器を原子力事業者防災業務計画に定めているが、炉心損傷の回避が可能な特重施設等について、「安全機器等」位置付ける。	×
	55	—	—	SE55	防護措置の準備および一部実施が必要な事象発生	GE55	住民の避難を開始する必要がある事象発生	その他	なし	—	なし	—	なし	このEALは、その他必要な防護措置を要求する基準であり、特重施設の故障で直接的にEALに影響するものではないが、本判断に至る過程において、特重施設による効果が影響するもの。	×
その他	—	—	(所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合)	—	—	—	—	その他	なし	—	なし	なし	—	外部事象のため、対象外	×
	—	—	(所在市町村において大津波警報が発表された場合)	—	—	—	—	その他	なし	—	なし	なし	—	外部事象のため、対象外	×
	—	—	(新規基準で定める設計基準を超える外部事象(竜巻、洪水、台風、火山等)が発生した場合)	—	—	—	—	その他	なし	—	なし	なし	—	外部事象のため、対象外	×
	—	—	(原子力規制庁より警戒本部設置の連絡を受けた場合)	—	—	—	—	その他	なし	—	なし	なし	—	具体的な判断基準がないため、対象外	×
事業所外	—	—	—	XSE61	事業所外運搬での放射線量率の上昇	XGE61	事業所外運搬での放射線量率の異常上昇	パラメータベース	なし	—	なし	—	なし	事業所外運搬のため、対象外	×
	—	—	—	XSE62	事業所外運搬での放射性物質漏えい	XGE62	事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい	パラメータベース	なし	—	なし	—	なし	事業所外運搬のため、対象外	×


■: 網掛けした項目は、電離放射線障害防止規則第7条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(緊急時被ばく250mSvが適用される事象)を示す。

日本原子力発電・東海第二 特重施設等を考慮したEALの検討

EAL11 原子炉停止機能喪失

EAL判断基準への特重施設の追加可否:可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ



検討結果

AL11は判断に即応性が求められるため、緊急時制御室への指示に要する時間のタイムロスがあり、考慮することは難しいが、GE11については、EALに考慮することが可能。
 特重事象(航空機衝突, テロ)を想定しない場合は、災害対策本部からの指示により緊急時制御室にて操作は可能である。AL11の判断は即応性が求められるため、緊急時制御室への指示から操作までの時間だけ判断が遅れることとなるが、GE11の判断には十分に時間的余裕があるため、緊急時制御室からの原子炉停止操作(特重自主)を含めることができる。


「パラメータ」として検討した場合
 緊急時制御室からの原子炉停止操作が成功した場合は、定格出力0.1%未満になるためGE11の判断条件は成立しないことから、機能ベースとして追加しなかったとしても結果的にパラメータベースでEALに該当しないこととなる。

区分	設備	数	AL判断条件	GE判断条件
DB	自動スクラム	-	CR挿入不可(確認不可)	CR挿入不可(確認不可)
SA	ARI	-	CR挿入不可(確認不可)	
	SLC (RPT作動含む)	-	-	注水失敗(確認不可)
自主	手動スクラム	-	CR挿入不可(確認不可)	CR挿入不可(確認不可)
	制御棒挿入(スクラム個別スイッチ)		-	
	制御棒挿入(スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ引抜き)		-	
	制御棒挿入(手動操作)		-	
特重自主	制御棒挿入(特重)機能	-	-	CR挿入不可(確認不可)

【凡例】 : EALへの反映可と評価した設備

EAL判断基準への特重施設の追加可否: 否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ



検討結果

- 以下の検討を踏まえ、LOCA時の炉心冷却機能として、EALに追加する特重設備は無い
- [特重設備]による炉心注水は、大LOCA時において、炉心損傷を防止する性能はない
- 漏れ量によっては、炉心損傷を回避することができる(可能性はある)
- 発災時のLOCAの規模に応じたEAL判断は現場の混乱に繋がることから、最も厳しい大LOCAシーケンスでEAL判断基準への追加を検討する

区分	設備	数	AL判断条件	SE判断条件	GE判断条件	
DB	ECCS	HPCS	1	-	非常用炉心冷却装置等のうち高圧または低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできない	全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
		RCIC	1	-		
		LPCS	1	-		
		RHR	3	-		
SA	高圧注水	HPAC	1	-	-	-
	低圧注水	低圧代替	2(2)	-		
		大型ポンプ(可搬型)	3	-		
		中型ポンプ(可搬型)	5	-		
循環冷却	代替循環冷却	2	-	-	-	
特重	低圧注水	[注水(特重)ポンプ]	[-]	-	-	-
	循環冷却	[注水(特重)ポンプ]	[-]	-	-	-
自主	高圧注水	SLC	2	-	-	-
		CRD	2	-	-	-
	低圧注水	CST	2	-	-	-
		D/D FP	1	-	-	-

主な炉心注水関係設備

【凡例】機能ベース (●:現状のEALで追加済み、○:追加可能、×:追加不可)
 パラメータベース (×):設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

DB設備	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
①	高圧注水	HPCS	1台	1,440m ³ /h	257m	速やかに(中操操作)	●	SE21(高圧注水系の1つ)、GE21(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
		RCIC	1台	142m ³ /h	869m~186m	速やかに(中操操作)	●	SE21(高圧注水系の1つ)、GE21(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
		LPCS	1台	1,440m ³ /h	205m	速やかに(中操操作)	●	SE21(低圧注水系の1つ)、GE21(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
④	低圧注水	RHR	3台	1,690m ³ /h	85m	速やかに(中操操作)	●	SE21(低圧注水系の1つ)、GE21(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)


SA設備	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑤	高圧代替注水	HPAC	1台	136.7m ³ /h	900m	速やかに(中操操作)	●	SE21,GE21(RCICと同等の機能)
⑥	低圧代替注水(常設)	低圧代替	2台	200m ³ /h/台	200m	速やかに(中操操作)	×	なし(大LOCA時において、炉心損傷を防止できない)
		代替循環冷却	2台	250m ³ /h/台	120m	約90分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑧	低圧代替注水(可搬)	大型ポンプ(可搬型)	3台	1,320m ³ /h/台	140m	約140分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
		中型ポンプ(可搬型)	5台	210m ³ /h/台	100m	約140分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)

自主対策設備	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑨	ほう酸水注入系	SLC	2台	9.7m ³ /h	870m	約60分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑩	制御棒駆動水圧系	CRD	2台	-	-	速やかに(中操操作)	×	なし(性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑪	補給水系	CST	2台	145.4m ³ /h	85.4m	約110分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑫	消火系	D/D FP	1台	261m ³ /h	90m	約56分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)

特重設備	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑬	代替炉心注水	[炉心注水(特重)のためのポンプ]	[-]	[-]	[-]	[即応性なし]	×	なし(大LOCA時において、炉心損傷を防止できない)
⑭	代替循環冷却	[循環冷却(特重)のためのポンプ]	[-]	[-]	[-]	[即応性なし]	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)

EAL判断基準への特重施設の追加可否:可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ



検討結果

- 以下の検討を踏まえ、給水機能喪失時の炉心冷却機能としてSA設備及び特重設備をEALに追加することが可能
- 低圧代替注水(常設)により炉心損傷防止が可能であることを、有効性評価において示している
- [特重設備]による炉心注水により炉心損傷防止が可能であることを、効果の評価において示している

区分	設備	数	AL判断条件	SE判断条件	GE判断条件
DB	原子炉給水ポンプ T/D RFP	2	原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること	-	-
	M/D RFP	2		-	-
	HPCS	1		非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと	全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
	RCIC	1		-	
	LPCS	1		-	
RHR	3	-	-		
SA	高圧注水 HPAC	1	-	非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと	-
	低圧注水	低圧代替	2(2)	-	全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
		代替循環冷却	2	-	-
		大型ポンプ(可搬型)	3	-	-
中型ポンプ(可搬型)	5	-	-	-	
特重	低圧注水 [(特重)ポンプ]	1	-	-	全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
	循環冷却 [(特重)ポンプ]	1	-	-	-
自主	高圧注水 SLC	2	-	-	-
	CRD	2	-	-	-
	低圧注水 CST	2	-	-	-
	D/D FP	1	-	-	-

主な炉心注水関係設備

【凡例】機能ベース (●:現状のEALで追加済み、○:追加可能、×:追加不可) パラメータベース ((×):設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量	揚程			
① 原子炉給水ポンプ	T/D RFP	2台			常時運転	●	AL22(給水機能の1つ)
	M/D RFP	2台			自動	●	AL22(給水機能の1つ)
③ 高圧注水	HPCS	1台	1,440m ³ /h	257m	速やかに(中操操作)	●	SE22(高圧注水系の1つ)、GE22(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
	RCIC	1台	142m ³ /h	869m~186m	速やかに(中操操作)	●	SE22(高圧注水系の1つ)、GE22(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
⑤ 低圧注水	LPCS	1台	1,440m ³ /h	205m	速やかに(中操操作)	●	GE22(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)
	RHR	3台	1,690m ³ /h	85m	速やかに(中操操作)	●	GE22(全ての非常用炉心冷却装置等の1つ)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量	揚程			
⑦ 高圧代替注水	HPAC	1台	136.7m ³ /h	900m	速やかに(中操操作)	●	SE22,GE22(RCICと同等の機能)
⑧ 低圧代替注水(常設)	低圧代替	2台	200m ³ /h/台	200m	速やかに(中操操作)	○	GE22(TQUVシナリオにおいて炉心損傷防止が可能であることを示している)
	循環冷却	代替循環冷却	2台	250m ³ /h/台	120m	約90分	×
⑩ 低圧代替注水(可搬)	大型ポンプ(可搬型)	3台	1,320m ³ /h/台	140m	約140分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
	中型ポンプ(可搬型)	5台	210m ³ /h/台	100m	約140分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)


系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量	揚程			
⑪ ほう酸水注入系	SLC	2台	9.78m ³ /h	870m	約60分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑫ 制御棒駆動水圧系	CRD	2台			速やかに(中操操作)	×	なし(性能面でもECCSと同等でない)
⑬ 補給水系	CST	2台	145.4m ³ /h	85.4m	約110分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)
⑭ 消火系	D/D FP	1台	261m ³ /h	90m	約56分	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量	揚程			
⑮ 代替炉心注水	[炉心注水(特重)のためのポンプ]	1			[即応性なし]	○	GE22(「効果の評価」において炉心損傷防止が可能であることを示している)
⑯ 代替循環冷却	[循環冷却(特重)のためのポンプ]	1			[即応性なし]	×	なし(即応性がなく、性能面でもECCS, RCICと同等でない)

【凡例】 EALへの反映可と評価した設備

EAL判断基準への特重施設の追加可否: 否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ



検討結果

- 以下の検討を踏まえ、残留熱除去機能として、EALに追加する特重設備は無い
- [特重設備]による代替格納容器スプレイは、S/P水平均水温100°Cを下回ることができない
- [特重設備]による循環冷却は、S/P水平均水温100°Cを下回ることができない
- 外部水源による格納容器スプレイは、S/C水位制限により継続することができないため格納容器最高使用圧力を下回ることができない

区分	設備	数	AL判断条件	SE判断条件	GE判断条件
DB	ECCS RHR	2	当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること	残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと	残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること
SA	スプレイ 低圧代替	2(2)	-	-	-
	スプレイ 大型ポンプ(可搬型)	3	-	-	-
	スプレイ 中型ポンプ(可搬型)	5	-	-	-
特重	循環冷却 代替循環冷却	2	-	-	-
	スプレイ [(特重)ポンプ]	[-]	-	-	-
自主	スプレイ [(特重)ポンプ]	[-]	-	-	-
	スプレイ CST	2	-	-	-
	スプレイ D/D FP	1	-	-	-
	気体冷却 DWC	5	-	-	-

主な格納容器冷却関係設備

【凡例】機能ベース (●:現状のEALで追加済み、○:追加可能、×:追加不可)
 パラメータベース ((×):設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討
		台数	容量	揚程		
① 残留熱除去系	RHR	2台	1,690m ³ /h	85m	速やかに(中操操作)	● AL23、SE23(残留熱除去系)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討
		台数	容量	揚程		
② 代替格納容器スプレイ冷却系(常設)	低圧代替	2台	200m ³ /h/台	200m	速やかに(中操操作)	×(×) なし(圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない)
③ 代替格納容器スプレイ冷却系(可搬)	大型ポンプ(可搬型)	3台	1,320m ³ /h/台	140m	約140分	×(×) サプレッション・プール水温で判断されるため、設備の運転結果がGE23
	中型ポンプ(可搬型)	5台	210m ³ /h/台	100m	約140分	×(×) のEAL判断に影響する
④ 代替循環冷却系	代替循環冷却	2台	250m ³ /h/台	120m	約90分	×(×)

系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討
		台数	容量	揚程		
⑤ 補給水系スプレイ	CST	2台	145.4m ³ /h	85.4m	約111分	×(×) なし(圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない)
⑥ 消火系スプレイ	D/D FP	1台	261m ³ /h	90m	約58分	×(×) サプレッション・プール水温で判断されるため、設備の運転結果がGE23
⑦ ドライウェル冷却系	DWC	5台	-	-	約10分	×(×) のEAL判断に影響する



系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討
		台数	容量	揚程		
⑧ 代替格納容器スプレイ	[格納容器スプレイ(特重)のためのポンプ]	[-]	[-]	[-]	[即応性なし]	×(×) なし(圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない)
⑨ 代替循環冷却	[循環冷却(特重)のためのポンプ]	[-]	[-]	[-]	[即応性なし]	×(×) サプレッション・プール水温で判断されるため、設備の運転結果がGE23

EAL25(電源供給機能の異常(その1:交流電源喪失))

EAL判断基準への特重施設の追加可否:可(条件付き)

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません



検討結果

【特重施設】
 ・全非常用交流母線喪失の条件に高圧母線(特重)を含める(高圧母線(特重)の電圧が確立していれば、当該プラントを全非常用交流母線喪失とみなさないことが可能
 ・特定重大事故等対処施設の電源設備から、非常用交流高圧母線(DB設備・SA設備)へ供給可能な設計となっており、それらの非常用交流母線への供給電電として追加することも可能

【SA設備】
 ・現状のEALにおいても、既にEAL判断条件として原子炉の冷却等に必要な電源を確保でき、即応性を有するSA設備を考慮した判断となっている(常設代替高圧電源装置)
【自主対策設備】
 ・即応性の観点から新たに追加する自主対策設備はない

区分	設備	数	AL判断条件	SE判断条件	GE判断条件
DB	外部電源	起動変圧器、予備変圧器	-	外部電源喪失が3時間以上継続	-
	非常用交流母線	非常用交流高圧母線2C、2D	-	全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止	非常用交流母線の30分以上喪失
	D/G	非常用D/G(2C、2D) 非常用D/G(HPCS)	2 1	非常用交流母線が一となった場合において供給する電源が一となる状態が15分以上継続	-
SA	非常用交流母線	緊急用M/C	-	全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止	非常用交流母線の30分以上喪失
	代替電源	常設代替高圧電源装置 低圧電源車	6 5	非常用交流母線が一となった場合において供給する電源が一となる状態が15分以上継続	-
	交流母線	「特重高圧母線」	[-]	全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止	非常用交流母線の30分以上喪失
特重	代替電源	[特重設備発電機]	[-]	非常用交流母線が一となった場合において供給する電源が一となる状態が15分以上継続	非常用交流母線の1時間以上喪失
	自主	代替電源	緊急時対策建屋ガスタービン発電機	2	-

主な電源関係設備

【凡例】 機能ベース (●:現状のEALで追加済み、○:追加可能、×:追加不可)
 パラメータベース ((×):設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

【DB設備】

系統名	設備名	主な仕様		準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量			
①	交流電源	非常用D/G(2C、2D)	2台	5500kW	自動	●
②	交流電源	非常用D/G(HPCS)	1台	3050kW	自動	●
③	外部電源	起動変圧器、予備変圧器	-	-	常時	●

【SA設備】

系統名	設備名	主な仕様		準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量			
④	代替電源	常設代替高圧電源装置	6台	1540kW/台	速やかに(中操操作)	●
⑤		低圧電源車	5台	500kVA/台	約180分	×

【自主対策設備】

系統名	設備名	主な仕様		準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量			
⑥	代替電源	緊急時対策建屋ガスタービン発電機	-	-	約160分	×


【特重設備】

系統名	設備名	主な仕様		準備時間	EAL反映検討	
		台数	容量			
⑦	代替電源	[特重設備発電機]	[-]	[-]	[即応性あり]	○

【凡例】 :EALへの反映可と評価した設備

EAL27(電源供給機能の異常(その1:直流電源喪失))

EAL判断基準への特重施設の追加可否: 否(ただし, SAとして可)



区分		設備	数	SE判断条件	GE判断条件
DB	非常用直流母線	直流125V主母線盤	-	非常用直流母線が1系統となり, 供給電源が1つとなった状態が5分間以上継続	全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5分間以上継続
	直流電源	充電器、予備充電器蓄電池(A, B)	3 2		
SA	直流母線	緊急用直流125V主母線盤	-	-	-
	直流電源	緊急用蓄電池	1	-	-
		蓄電池(3系統目)	1	非常用直流母線が1系統となり, 供給電源が1つとなった状態が5分間以上継続	全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5分間以上継続
		可搬型直流電源設備(電源車)	5	全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5分間以上継続	全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5分間以上継続
自主	-	該当なし	-	-	-
特重	-	該当なし	-	-	-

【凡例】 機能ベース (●: 現状のEALで追加済み, ○: 追加可能, ×: 追加不可)
 パラメータベース ((×): 設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

設備	設備容量		EAL反映検討
充電器、予備充電器	-	●	現状EALで追加済み
蓄電池(A, B)	約6000Ah	●	現状EALで追加済み
緊急用蓄電池	約6000Ah	×	(非常用直流母線の対象に「緊急用直流125V主母線盤」を追加する場合、EALに追加可能)
可搬型直流電源設備	-	○●	SE27(EALに追加可能)、GE27(現状EALで追加済み)
蓄電池(3系統目)	約6000Ah	○	EALに追加可能


【凡例】 : EALへの反映可と評価した設備

EAL29(停止中の原子炉冷却機能の喪失)

EAL判断基準への特重施設の追加可否:否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません



検討結果

- 以下の検討を踏まえ、停止中の原子炉冷却機能として、EALに追加する特重設備は無い
- [特重設備]による停止中の炉心注水は、原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない
- [特重設備]による注水量は崩壊熱相当を超えているため、原子炉水位を回復することは可能

区分	設備	数	AL判断条件	SE判断条件	GE判断条件
DB	原子炉給水ポンプ	M/D RFP 2	-	-	-
	復水ポンプ	HPCP 3	-	-	-
		LPCP 3	-	-	-
	ECCS	HPCS 1	-	原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全てのECCSによる注水ができないこと	原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全てのECCS等による注水ができないこと
LPCS 1		-			
RHR 3		-			
SA	低圧注水	低圧代替 2(2)	-	-	-
		代替循環冷却 2	-	-	-
		大型ポンプ(可搬型) 3	-	-	-
		中型ポンプ(可搬型) 5	-	-	-
特重	低圧注水	[(特重)ポンプ] 1	-	-	-
		[(特重)ポンプ] 1	-	-	-
自主	高圧注水	SLC 2	-	-	-
		CRD 2	-	-	-
	低圧注水	CST 2	-	-	-
		D/D FP 1	-	-	-

主な炉心注水関係設備

【凡例】機能ベース (●:現状のEALで追加済み、○:追加可能、×:追加不可)
 パラメータベース ((×):設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止)

【DB設備】

No.	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
①	原子炉給水ポンプ	M/D RFP	2台			-	×	AL29発生前に機能喪失している設備であるため
②	復水ポンプ	HPCP	3台			-	×	AL29発生前に機能喪失している設備であるため
③		LPCP	3台			-	×	AL29発生前に機能喪失している設備であるため
④	高圧注水	HPCS	1台	1.440m ³ /h	257m	速やかに(中操操作)	●	SE29(非常用炉心冷却装置の1つ)、GE29(非常用炉心冷却装置の1つ)
⑤	低圧注水	LPCS	1台	1.440m ³ /h	205m	速やかに(中操操作)	●	SE29(非常用炉心冷却装置の1つ)、GE29(非常用炉心冷却装置の1つ)
⑥		RHR	3台	1.690m ³ /h	85m	速やかに(中操操作)	●	SE29(非常用炉心冷却装置の1つ)、GE29(非常用炉心冷却装置の1つ)

【SA設備】

No.	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑦	低圧代替注水(常設)	低圧代替	2台	200m ³ /h/台	200m	速やかに(中操操作)	×	原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない
⑧		代替循環冷却	2台	250m ³ /h/台	120m	約90分	×	
⑨	低圧代替注水(可搬)	大型ポンプ(可搬型)	3台	1.320m ³ /h/台	140m	約140分	×	原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない
		中型ポンプ(可搬型)	5台	210m ³ /h/台	100m	約140分	×	

【自主対策設備】

No.	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑩	ほう酸水注入系	SLC	2台	9.78m ³ /h	870m	約60分	×	原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない
⑪	制御棒駆動水圧系	CRD	2台			速やかに(中操操作)	×	
⑫	補給水系	CST	2台	145.4m ³ /h	85.4m	約110分	×	
⑬	消火系	D/D FP	1台	261m ³ /h	90m	約56分	×	

【特重設備】

No.	系統名	設備名	主な仕様			準備時間	EAL反映検討	
			台数	容量	揚程			
⑭	代替炉心注水	[炉心注水(特重)のためのポンプ]	1			[即応性なし]	×	原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない
⑮	代替循環冷却	[循環冷却(特重)のためのポンプ]	1			[即応性なし]	×	