

1. 件名 : 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉
もんじゅ 原子力防災機材の確認結果について

2. 日時 : 令和5年3月14日(火) 9:15~14:10

3. 場所 : 日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

4. 出席者 : 原子力規制庁 敦賀原子力規制事務所
林原子力防災専門官
諏訪上席放射線防災専門官

日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ
安全・品質保証部 施設保安課 技術主幹 1名
他、関係者 8名

5. 要旨

日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの原子力事業者防災業務計画で定める原子力防災資機材等の備付け及び保守点検の状況について、現物と点検記録等を確認するとともに、担当者からの報告を聴取し、適切に実施していることを確認した。

なお、原子力規制庁から次の事項を助言した。

- ・ 備付け資料において、一部古いものが確認されたため、更新を検討すること
- ・ 緊急時車両に腐食による脱落の危険があり、処置を検討すること

6. その他

配付資料 : 無し