

1. 件名 : 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 原子力防災資機材等の  
確認結果について

2. 日時 : 令和5年3月22日(水) 13:00~15:30

3. 場所 : 日本原子力発電株式会社敦賀発電所

4. 出席者 : 原子力規制庁 敦賀原子力規制事務所  
林原子力防災専門官  
諏訪上席放射線防災専門官

日本原子力発電株式会社敦賀発電所  
安全・防災室安全・防災グループ 主任  
他、関係者 9名

#### 5. 要旨

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子力事業者防災業務計画で定める原子力防災資機材等の備付け及び保守点検の状況について、現物(原子力防災資機材)と点検記録等を確認するとともに、担当者からの報告を聴取し、適切に実施していることを確認した。

なお、原子力規制庁から次の事項を助言した。

- ・ 備付け資料において、一部古いものが確認されたため、更新を検討すること。
- ・ 化学消防自動車にいくつかの腐食が確認された。2024年度に更新を計画していることは承知したが、腐食が進行した場合、脱落の危険性があるため、処置を検討すること。
- ・ 次回の更新において、配分しやすい非常食、軽量化した担架等を検討すること。

#### 6. その他

配付資料 : 無し