

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト

(第41条 火災による損傷の防止)

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料1-8
提出年月日	令和5年3月29日

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221223-50	1	とりまとめた資料4ページ) No. 10 屋外火災感知器が-19℃よりも外気温が低下しても使用可能なことに関して、-19℃の考え方を差異説明に記載すること。	R4. 12. 23	回答済	R5. 1. 13 ヒアリング	泊の設計基準温度については、小樽特別地域気象観測所での観測記録である-19.0℃の設計としている。また、屋外の火災感知設備については-20.0℃でも機能維持可能な設計としている。その旨を比較結果等を取りまとめた資料の差異理由に追加しました。	第435回ヒアリング 資料3-2『泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41-9 r.4.2)』 P.41-とりまとめた資料-3 (No.10)	
221223-51	2	とりまとめた資料4ページ) No. 10 8条の当該箇所と記載内容が異なるので、確認の上適正化すること。	R4. 12. 23	回答済	R5. 1. 13 ヒアリング	以下のとおり、41条の記載について8条と整合を図った。なお、当該記載については最新審査実績(女川)を踏まえ、屋外消火栓本体の自動排水機構による凍結防止対策の記載についても、自主的な変更として追加記載しています。  屋外に設置する火災感知設備及び消火設備は、泊発電所において考慮している最低気温-19℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。凍結を防止するため、屋外の消火配管は凍結深さ(700mm*1)より深く埋設することを基本とする。 ただし、地上化された屋外消火設備の配管は、保温材等により配管内部の水が凍結しない設計とする。 屋外消火栓本体はすべて、凍結を防止するため、消火栓内部に水が溜まらないような構造とし、自動排水機構により通常は排水弁を通水状態、消火栓使用時は排水弁を閉にして放水を可能とする地上式(不凍式消火栓型)を採用する設計とする。	第435回ヒアリング 資料3-1「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41 r.4.2)」 P.41条-23  第435回ヒアリング 資料3-2「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41-9 r.4.2)」 P.41-とりまとめた資料-3 (No.10) P.41-本文-35	
221223-52	3	比較表16ページ) 竜巻飛来物防護対策が無いとあるが、6条のヒアリング結果を踏まえて必要に応じて記載を適正化すること。	R4. 12. 23	回答済	R5. 1. 13 ヒアリング	女川では重大事故等対処施設であり6条における外部事象防護施設である補機冷却海水ポンプは屋外に設置されており、竜巻飛来物防護対策設備(竜巻防護ネット)を設置している。 一方、泊の原子炉補機冷却海水ポンプは屋内に設置しているが建屋外壁等の耐竜巻飛来物との関係により、竜巻飛来物防護対策設備(竜巻防護ネット)を設置している。 泊では屋外に常設された重大事故等対処施設としては常設代替非常用発電機があるが、6条における外部事象防護施設に該当しないため、竜巻飛来物防護対策設備は設置しておらず、固縛等により固定することで火災の発生防止を講じる設計としている。 このため、屋外設置の重大事故等対処施設の火災防護対策としては以下のとおり、現状の記載にて設計と一致しており問題ありません。  (3) 竜巻(風(台風)含む。)による火災の発生防止 屋外の重大事故等対処施設は、重大事故時の竜巻(風(台風)含む。)発生を考慮し、固縛等により、火災の発生防止を講じる設計とする。	反映資料なし	

\*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221223-53	4	比較表4(7ページ) 二酸化炭素消火器の「素」が抜けているので適正化すること。	R4.12.23	回答済	R5.1.13 ヒアリング	誤記のため、以下のとおり二酸化炭素消火器に記載を修正しました。  (旧)二酸化炭素消火器 (新)二酸化炭素消火器	第435回ヒアリング 資料3-1「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41 r.4.2)」 P.41条-32  第435回ヒアリング 資料3-2「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)比較表1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41-9 r.4.2)」 P.41-本文-47	
221223-54	5	比較表全般) 全般的に8条と文章を整合させること。	R4.12.23	本日回答		網掛け範囲は、ヒアリング【令和5年3月24日(予定)】提出資料と同等の状態のままとし、今後予定されている“内部火災に係わるヒアリング”において更新することと致します。		
221223-55	6	まとめ資料全般) ページにより文字の大きさが異なる。後段では字体も変わってくる。体裁からチェックするよう、他の条文も含めて対応すること。	R4.12.23	回答済	R5.1.13 ヒアリング	資料に記載しているページ番号について、フォントの統一を図りました。	資料全般	
221223-56	7	接地極の設置/敷設について、表現を統一すること。	R4.12.23	回答済	R5.1.13 ヒアリング	従来の記載は、以下のとおり各項で記載が統一されていなかったが、JISA4201の用語の定義を確認した結果、「避雷設備」に「接地極」が含まれていることから、当該記載を「避雷設備」に統合し、以下のとおり記載の適正化を図りました。なお、「接地網」は「避雷設備」には含まれていないため、現状の記載のまま、併記した記載とします。  (旧) ・(b-2-3) 自然現象による火災の発生防止 避雷設備、接地極の設置及び接地網の敷設を行う設計とする。 ・1.6.2.2.3(1) 落雷による火災の発生防止 避雷設備の設置、接地網及び接地極の敷設を行う設計とする。 (新) ・(b-2-3) 自然現象による火災の発生防止 避雷設備の設置及び接地網の敷設を行う設計とする。 ・1.6.2.2.3(1) 落雷による火災の発生防止 避雷設備の設置、接地網の敷設を行う設計とする。	第435回ヒアリング 資料3-1「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41 r.4.2)」 P.41条-3, 14  第435回ヒアリング 資料3-2「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)比較表1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41-9 r.4.2)」 P.41-本文-3, 16	

\*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
221223-57	8	とりまとめた資料1ページ) No.2操作スイッチの2アクション方式について、先行と同様の設計であれば記載を揃えること。	R4.12.23	回答済	R5.1.13 ヒアリング	先行のPWRの記載を踏まえ、以下のとおり記載の適正化を図りました。  (旧) 格納容器水素イグナイタは、操作スイッチを制御盤内に収納し、操作時は操作盤面を開放し、操作スイッチの操作を行う2アクション方式により誤操作防止対策を行い、通常時に電源を供給しない設計とする。  (新) 格納容器水素イグナイタは、操作スイッチを制御盤内に収納し、操作時は操作盤面を開放する等の誤操作防止対策を行い、通常時に電源を供給しない設計とする。	第435回ヒアリング 資料3-1「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41 r.4.2)」 P.41条-11  第435回ヒアリング 資料3-2「泊発電所3号炉設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 1.2 火災による損傷の防止【41条】(SA41-9 r.4.2)」 P.41-とりまとめた資料-1 (No.2) P.41-本文-11	
221223-58	9	比較表3ページ) 接地極や接地網は避雷設備に網羅されるのであれば、JISを確認の上適切な用語を用いること。	R4.12.23	回答済	R5.1.13 ヒアリング	ID: 221223-56にて説明。		
221223-59	10	41条および8条での「炎感知器」の用語は、消防法施行規則に定める国家検定を受けた製品になるので、用語の定義について留意すること。	R4.12.23			用語の定義に留意いたします。 「感知器」という用語は、検査合格機軸器目録として消防法に規定されています。  網掛け範囲は、ヒアリング【令和5年3月24日(予定)】提出資料と同等の状態のままとし、今後予定されている“内部火災に係わるヒアリング”において更新することと致します。  非非常用発電機エリアの「炎感知器」は、「炎検出装置」と記載を修正致します。	8条及び41条の資料全般	
230113-24	11	41条 とりまとめた資料-3) No.10の凍結深さの根拠について、注記で参考図書やその数字をまとめ資料側にも明確に記載すること。また、600mmに対して700mmとしていることについて理由も追加すること。	R5.1.13	本日回答		まとめ資料の該当箇所に、注記にて参考図書、数値及び理由を以下とおり記載いたしました。  「凍結深度(GL=70cm)は、北海道開発局 道路設計要領の値を使用している。なお、この値は北海道 建設部が示す泊村の凍結深度GL=60cmよりも深い設定としている。」	資料1-4『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 41条(SA41H r.4.1)』 P.41条-補-41-1-57  資料1-7『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 41条(SA41H-9 r.4.1)』 P.41-とりまとめた資料-4 (NO.10) P.41条-補-41-1-89  資料1-2『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第8条 火災による損傷の防止(DB08 r.4.3)』 P.8条-別1-資1-60  資料1-5『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第8条 火災による損傷の防止(DB08-9 r.4.3)』 P.8-とりまとめた資料-10,11 (NO.28) P.8条-別1-資1-114	

\*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
230113-29	12	PPT6ページ) 設置場所の環境条件についても情報を追加すること。	R5. 1. 13	回答済	R5. 1. 24 審査会合	前回審査会合 (R5. 1. 24) ご説明時当該パワーポイント資料にコメント反映し、ご説明実施済。	第1107回審査会合 資料1-3-1『泊発電所3号炉設置許可基準規則への適合状況について 第八条第四十一条』	
230113-31	13	感知器の選定（設置場所と環境条件）についての考え方については、今後、説明すること。（その際、選定する際に使えるものを幅広くに選定してから、設置にあたって最も効果的な感知器を選択することとするのか、環境条件から感知器をあらかじめ選定するのか大きく二通り考えられるが、後者の場合、考えられる環境条件を網羅的に説明すること。）	R5. 1. 13	本日回答		<p>審査会合における指摘事項回答資料にてご説明。</p> <p>感知器の選定（設置場所と環境条件）についての考え方については、平成31年2月13日付で改正された火災防護審査基準（火災感知器BF）に伴う火災感知器増設に係る先行プラント（大飯3/4号炉）の設計及び工事認可審査（設工認審査）の知見を踏まえ、検討した結果をご説明します。</p> <p>概要としましては、感知器等のラインアップを幅広くに選定し、環境条件から、感知器等の誤作動防止・組合せを選択、設置場所から設置方法を検討し、異なる2種類の感知器が最も効果的な設置が成立するか確認していく流れとなります。</p> <p>本設置変更許可申請においては、火災感知器BFの先行プラントの設工認審査知見を踏まえ、一般エリアにおける火災感知器の選定（アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器）とならない、「特徴的な火災区域又は火災区画」並びに「一般的なエリアと異なる組合せ」について、お示しいたしております。</p>	<p>(R5. 3. 24) ヒアリング 資料1-2『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第8条 火災による損傷の防止（DB08 r. 4. 3）』 p. 8条-本-23</p> <p>(R5. 3. 24) ヒアリング 資料1-5『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r. 4. 3）』 p. 8-とりまとめた資料-3, 4 (No. 9, 10, 11) p. 8条-本-29</p> <p>(R5. 3. 24) ヒアリング 資料1-3『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 1. 2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r. 5. 0）』 p. 41条-本-14</p> <p>(R5. 3. 24) ヒアリング 資料1-6『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 比較表 1. 2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r. 5. 0）』 p. 41-とりまとめた資料-2 (No. 5) p. 41条-本-18</p>	次回 (R5. 3. 29)以降回答

\*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。