

## ヒアリングにおけるコメント回答資料

泊発電所 3 号炉審査資料	
資料番号	資料 1-12
提出年月日	令和5年4月7日


### 指摘事項

No.61 (230324-12)	火災による 損傷の防止	8 条-別 1-資 3-添 2-1 以降) 区分 A,区分 B, SA, C V 内等の区分が分かるような図面とすること。また, トレン分離ができているか図から読み取れないので適正化すること。
----------------------	----------------	---


A : 当該の 8 条 別添 1 資料 3 添付資料 2 「泊発電所 3 号炉における原子炉の安全停止に必要な機器等を明示した図面」を, 次ページにお示しの通り区分 A, 区分 B, SA, C V 内等の区分が分かるような図面と致します。また, トレン分離方策についても, 読み取れるよう適正化いたします。

41 条 補足説明資料 41-3 添付資料 1 についても, 同様に適正化いたします。

以 上



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。