

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第60条 監視測定設備

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.17 監視測定設備【60条】(SA60 r.8.0)	60-15	可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.17 監視測定設備【60条】(SA60-9 r.8.0)	60-23	同上	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条(SA60H r.9.0)	全般	・記載の適正化 「バッテリー」→「バッテリ」 「、」→「,」 ・アクセスルートの点線がつぶれて表示されていたため適正化した。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条(SA60H-9 r.3.0)	全般	同上	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条(SA60H r.9.0)	60-2-4	可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条(SA60H-9 r.3.0)	60-補足-21	同上	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条(SA60H r.9.0)	60-6-14	以下の記載を適正化 (旧) 可搬型モニタリングポストは合計13台(予備1台)保管する。 (新) 可搬型モニタリングポストは合計12台(予備1台)保管する。	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条(SA60H-9 r.3.0)	60-補足-66	同上	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条(SA60H r.9.0)	60-6-29	以下の記載を適正化 (旧) 可搬型気象観測設備の電源は、バッテリー一使用し… (新) 可搬型気象観測設備の電源は、バッテリーを使用し…	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条(SA60H-9 r.3.0)	60-補足-79	同上	
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条(SA60H r.9.0)	60-6-29	第2.2-1図における可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条(SA60H-9 r.3.0)	60-補足-80	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-34	第3.3図における可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-84	同上	
15	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-41	第3.7-1図における可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
16	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-92	同上	
17	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-42	第3.7-2図において、可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更するとともに、拡大図を掲載した。	
18	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-93	同上	
19	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-70	以下の記載を適正化 (旧) …泊発電所の有効性評価における… (新) …泊発電所3号炉の有効性評価における…	
20	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-128	同上	
21	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-71, 72	「(11) 防潮堤によるモニタリングポスト及び可搬型モニタリングポスト計測への影響について」において、選定の考え方を適正化した。	
22	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-130, 131	同上	
23	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-73～77	「(11) 防潮堤によるモニタリングポスト及び可搬型モニタリングポスト計測への影響について」の資料構成を見直し、防潮堤の内側に設置する可搬型モニタリングポストについても計測の影響が小さいことを説明する資料に変更した。	
24	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r.3.0)	60-補足-131～135	同上	
25	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r.9.0)	60-6-73	第2図の誤記を修正 (旧) 防潮堤 (新) 新設防潮堤 (旧) 12m (新) 13m	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
26	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r. 3. 0)	60-補足-132	同上	
27	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r. 9. 0)	60-6-79	以下の記載を適正化 (旧) …泊発電所の有効性評価における… (新) …泊発電所3号炉の有効性評価における…	
28	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r. 3. 0)	60-補足-138	同上	
29	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r. 9. 0)	60-6-85	他条文との整合及び女川実績を反映し、「h. 放射能影響範囲の推定結果」を削除した。	
30	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r. 3. 0)	60-補足-144	同上	
31	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 60条 (SA60H r. 9. 0)	60-7-3	可搬型気象観測設備のアクセスルート上の設置場所を変更	
32	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 60条 (SA60H-9 r. 3. 0)	60-補足-168	同上	