

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

有効性評価 7.4.4 反応度の誤投入

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料4-4
提出年月日	令和5年4月20日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744 r.6.0)	7.4.4-12	以下の通り修正しました。(下線部参照) (旧) 33名 (新) 35名	
2	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744-9 r.6.0)	23	同上	
3	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744 r.6.0)	7.4.4-13	燃料評価の記載を見直しました。	
4	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744-9 r.6.0)	24	同上	
5	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744 r.6.0)	7.4.4-18 添7.4.4.7-1	希釈停止操作の概略系統図を追加しました。	
6	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744-9 r.6.0)	30 添7.4.4.7-1	同上	
7	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744 r.6.0)	7.4.4-20	タイムチャートを以下の通り修正しました。 ・他シーケンスで登場する燃料補給の要員を「参集要員」から常駐員である「災害対策要員」としましたので、初動要員の総数を「33」→「35」に変更しました。	
8	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 7.4.4 反応度の誤投入 (SAE744-9 r.6.0)	32	同上	