

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト  
 (技術的能力 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等)

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料1-3
提出年月日	令和5年4月26日

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
230406-27	1	比較表1.6-53ページ) 「B-格納容器スプレイポンプ冷却水の系統構成」について、大飯の他にもPWR審査実績を参照し、適切な構文を検討すること。	R5.4.6	本日回答		「B-格納容器スプレイポンプ冷却水の系統構成」について、伊方3号炉の審査実績を参照し、適切な構文に修正した。  (旧) B-格納容器スプレイポンプ冷却水の系統構成  (新) B-格納容器スプレイポンプ自己冷却ラインの系統構成	資料1-2『泊発電所3号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 (SAT106-9 r. 5. 0)』 P. 1. 6-53 p	

\*: 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。