

泊発電所3号炉 ヒアリングコメント回答リスト

(第57条 電源設備)

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料4-8
提出年月日	令和5年4月26日

ID	No	コメント内容	ヒアリング日	対応状況*	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	積み残し事項の回答予定時期
230327-07	1	57-18ページ) 燃料補給設備について、燃料油系統の配管・弁等の扱いを踏まえて、ホースのみの記載で良いか確認し、説明すること。	R5. 3. 27	本日回答		燃料補給設備のうち、ディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる可搬型タンクローリーへの燃料補給時に、ホースの他に使用する「配管・弁類」の記載を追加した。	資料4-2『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.14 電源設備【57条】（SA57 r. 5. 0）』 P. 57-5 資料4-5『泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 比較表 2.14 電源設備【57条】（SA57-9 r. 5. 0）』 P. 57-18	

*：検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。