

本原浜岡発第 107 号

令和 5 年 3 月 13 日

原子力規制委員会 殿

住 所	名古屋市東区東新町 1 番地
申請者名	中部電力株式会社
代表者の氏名	代表取締役社長 林 欣吾 社長執行役員

浜岡原子力発電所 2 号原子炉
廃止措置計画変更認可申請書

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43 条の 3 の 34 第 3 項において準用する同法第 12 条の 6 第 3 項の規定に基づき、下記のとおり浜岡原子力発電所 2 号原子炉の廃止措置計画変更認可の申請をいたします。

記

- 一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称	中部電力株式会社
住 所	名古屋市東区東新町 1 番地
代表者の氏名	代表取締役社長 林 欣吾 社長執行役員
- 二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称	浜岡原子力発電所
所 在 地	静岡県御前崎市佐倉
- 三 廃止措置の対象となる発電用原子炉の名称

名 称	浜岡原子力発電所 2 号原子炉
-----	-----------------

四 変更の内容

平成 21 年 11 月 18 日付け，平成 21・06・01 原第 1 号をもって認可を受け，別紙 1 のとおり変更認可を受け，別紙 2 のとおり変更を届け出た浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書の記載事項に関し，次の事項の記述を別紙 3 のとおり変更する。

- 五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設
- 九 核燃料物質による汚染の除去
- 十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
- 十一 廃止措置の工程

五 変更の理由

(1) 原子炉領域の解体撤去工程の変更

浜岡原子力発電所 2 号原子炉の廃止措置工程見直しに伴い，関連する記述を変更する。

(2) 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更

原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の見直しに伴い，関連する記述を変更する。

(3) 評価条件の更新

被ばく評価に関する評価条件の見直しに伴い，関連する記述を変更する。

(4) その他，記載の適正化を行う。

以 上

廃止措置計画変更認可の経緯

認可年月日	認可番号	備考
平成 23 年 2 月 16 日	平成 22・12・27 原第 1 号	
平成 26 年 2 月 21 日	原管廃発第 1402191 号	
平成 28 年 2 月 3 日	原規規発第 16020318 号	
平成 31 年 1 月 28 日	原規規発第 1901287 号	
令和 3 年 3 月 31 日	原規規発第 2103311 号	
令和 4 年 7 月 15 日	原規規発第 2207158 号	

廃止措置計画の変更届出の経緯

届出年月日	届出番号	備 考
平成 24 年 8 月 24 日	本原原発第 27 号	
平成 26 年 11 月 28 日	本原原発第 43 号	
平成 27 年 7 月 17 日	本浜岡発第 104 号	
令和 2 年 4 月 20 日	本浜岡発第 101 号	

変更の内容

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

記述の一部を、浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法</p> <p>(中略)</p> <p>2 廃止措置の基本方針</p> <p>(中略)</p> <p>廃止措置を安全・確実に実施するために、保安のために必要な原子炉施設を廃止措置の進捗に応じて適切に維持管理する。放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋及び構築物は、これらの系統及び機器が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体としての機能を維持管理する。施設内に使用済燃料等を貯蔵している期間中は、使用済燃料等の安全確保のために必要な未臨界維持、貯蔵、遮へい、冷却浄化等の燃料貯蔵機能を維持管理する。専ら廃止措置の用に供する装置を導入する場合は、安全対策を施した設計とする。新たに解体撤去物等の切断、減容等を行うための設備（以下、「解体撤去物処理設備」という。）又は放射性廃棄物処理設備を設置し、3号、4号又は5号炉と共用で使用する場合には、必要に応じて原子炉設置変更許可等を受ける。</p>	<p>五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法</p> <p>(中略)</p> <p>2 廃止措置の基本方針</p> <p>(中略)</p> <p>廃止措置を安全・確実に実施するために、保安のために必要な原子炉施設を廃止措置の進捗に応じて適切に維持管理する。放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋及び構築物は、これらの系統及び機器が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体としての機能を維持管理する。施設内に使用済燃料等を貯蔵している期間中は、使用済燃料等の安全確保のために必要な未臨界維持、貯蔵、遮へい、冷却浄化等の燃料貯蔵機能を維持管理する。専ら廃止措置で使用するために導入する施設又は設備を導入する場合は、安全対策を施した設計とする。新たに解体撤去物等の切断、減容等を行うための設備（以下、「解体撤去物処理設備」という。）又は放射性廃棄物処理設備を設置し、3号、4号又は5号炉と共用で使用する場合には、必要に応じて原子炉設置変更許可等を受ける。</p>	<p>・記載の適正化 (表現の見直し)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>3 廃止措置の全体概要</p> <p>(中略)</p> <p>第4段階においては、残りの汚染された設備、建屋等の解体撤去を行う。汚染設備の撤去後、建屋に残っている汚染をはつり等の方法で除去する。換気系及び放射性廃棄物の廃棄施設を汚染拡大防止等を考慮しながら解体撤去し、汚染状況を確認した上で管理区域を解除する。建屋ごとに全ての管理区域を解除した後、解体の対象となる施設を解体撤去する。建屋等の解体撤去は、工事方法等を廃止措置計画に反映し変更認可を受けた後に着手する。</p>	<p>3 廃止措置の全体概要</p> <p>(中略)</p> <p>第4段階においては、残りの汚染された設備、建屋等の解体撤去を行う。汚染設備の撤去後、建屋に残っている汚染をはつり等の方法で除去する。換気系及び放射性廃棄物の廃棄施設は、汚染拡大防止等を考慮しながら解体撤去し、汚染状況を確認した上で管理区域を解除する。建屋ごとに全ての管理区域を解除した後、解体の対象となる施設を解体撤去する。建屋等の解体撤去は、工事方法等を廃止措置計画に反映し変更認可を受けた後に着手する。</p>	<p>・記載の適正化 (表現の見直し)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変更前				変更後				理由
○：第2段階対象設備（原子炉領域周辺設備のうち、 <u>供用を終了した設備</u> ） ×：第2段階中に <u>解体撤去に着手しない設備</u> -：対象外				○：第2段階対象設備（原子炉領域周辺設備のうち、 <u>解体撤去に着手が可能な設備</u> ） ×： <u>別途認可を得た上で解体に着手する設備</u> -：対象外				・記載の適正化（表現の見直し） ・記載の適正化（表現の見直し） ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更（第2段階対象設備の追加）
表5-1 第2段階対象設備（1/4） (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				表5-1 解体対象設備（1/4） (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				
施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称	解体区分	施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称	解体区分	
原子炉施設の一般構造	その他の主要な構造	原子炉建家	×	原子炉施設の一般構造	その他の主要な構造	原子炉建家	×	
		廃棄物処理建家	×			廃棄物処理建家	×	
		タービン建家	×			タービン建家	×	
原子炉本体	炉心	燃料体，制御材，炉心支持構造物	×	原子炉本体	炉心	燃料体，制御材，炉心支持構造物	×	
	減速材及び反射材	軽水	-		減速材及び反射材	軽水	-	
	原子炉容器	原子炉容器	×		原子炉容器	原子炉容器	×	
	放射線遮へい体	原子炉容器外側の壁	×		放射線遮へい体	原子炉容器外側の壁	×	
		ドライウエル外周の壁 （原子炉ウエル上の遮へいプラグのみ解体撤去）	○*			ドライウエル外周の壁 （原子炉ウエル上の遮へいプラグ、 <u>機器搬入口の遮へい壁のみ解体撤去</u> ）	○*	
		原子炉建家外壁	×			原子炉建家外壁	×	
	廃棄物処理建家外壁	×		廃棄物処理建家外壁	×			
核燃料物質の取扱及び貯蔵施設	核燃料物質取扱設備	燃料取替機（2号炉原子炉建家内）	×	核燃料物質の取扱及び貯蔵施設	核燃料物質取扱設備	燃料取替機（2号炉原子炉建家内）	×	
		原子炉建家クレーン（2号炉原子炉建家内）	×			原子炉建家クレーン（2号炉原子炉建家内）	×	
	核燃料物質貯蔵設備	新燃料貯蔵庫 使用済燃料貯蔵施設（2号炉原子炉建家内） （使用済燃料貯蔵ラックのみ解体撤去）	○ ○*		核燃料物質貯蔵設備	新燃料貯蔵庫 使用済燃料貯蔵施設（2号炉原子炉建家内） （使用済燃料貯蔵ラックのみ解体撤去）	○ ○*	
原子炉冷却系統施設	1次冷却設備	再循環系	○	原子炉冷却系統施設	1次冷却設備	再循環系	○	
		原子炉冷却材浄化系	○			原子炉冷却材浄化系	○	
		主蒸気系	○			主蒸気系	○	
		タービン	○			タービン	○	
		主復水器	○			主復水器	○	
		タービン・バイパス系	○			タービン・バイパス系	○	
		給水系	○			給水系	○	
	非常用冷却設備	炉心スプレイ系	○	非常用冷却設備	炉心スプレイ系	○		
		高圧注入系	○		高圧注入系	○		
		低圧注入系	○		低圧注入系	○		
		原子炉隔離冷却系	○		原子炉隔離冷却系	○		
	その他の主要な事項	余熱除去系	○	その他の主要な事項	余熱除去系	○		
	注）減容機以外の3号，4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋，地下構造物並びに建屋基礎は，廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				注）減容機以外の3号，4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋，地下構造物並びに建屋基礎は，廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ			

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変更前				変更後				理由
表5-1 第2段階対象設備 (2/4) (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				表5-1 解体対象設備 (2/4) (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				・記載の適正化 (表現の見直し)
施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	
計測制御系統 施設	計装	核計装	○	計装	計装	核計装	○	
		その他の主要な計装 (原子炉水位, 原子炉圧力, 再循環流量, 給水流量, 蒸気流量, 制御棒位置, 制御棒駆動用冷却材圧力など)	○			その他の主要な計装 (原子炉水位, 原子炉圧力, 再循環流量, 給水流量, 蒸気流量, 制御棒位置, 制御棒駆動用冷却材圧力など)	○	
	安全保護回路	原子炉停止回路	○	安全保護回路	安全保護回路	原子炉停止回路	○	
		その他の主要な安全保護回路 (補助保護機能, 警報, 連動回路)	○			その他の主要な安全保護回路 (補助保護機能, 警報, 連動回路)	○	
	制御設備	制御材(制御棒)	×	制御設備	制御設備	制御材(制御棒)	×	
		制御材駆動設備	○			制御材駆動設備	○	
	非常用制御設備	ほう酸注入系	○	非常用制御設備	ほう酸注入系	○		
	その他の 主要な事項	制御棒価値ミニマイザ	○	その他の 主要な事項	その他の 主要な事項	制御棒価値ミニマイザ	○	
		再循環流量制御	○			再循環流量制御	○	
		圧力制御装置	○			圧力制御装置	○	
放射性廃棄物の 廃棄施設	気体廃棄物の 廃棄施設	再結合器	○	気体廃棄物の 廃棄施設	気体廃棄物の 廃棄施設	再結合器	○	
		減衰管	○			減衰管	○	
		活性炭式希ガスホールドアップ装置	○			活性炭式希ガスホールドアップ装置	○	
		排気筒(1号及び2号炉共用)	○			排気筒(1号及び2号炉共用)	○	
	液体廃棄物の 廃棄設備	機器ドレン処理系	×	液体廃棄物の 廃棄設備	液体廃棄物の 廃棄設備	機器ドレン処理系	×	
		床ドレン処理系	×			床ドレン処理系	×	
		化学廃液処理系	×			化学廃液処理系	×	
		シャワードレン系	×			シャワードレン系	×	
	固体廃棄物の 廃棄設備	復水器冷却水放水路	×	固体廃棄物の 廃棄設備	固体廃棄物の 廃棄設備	復水器冷却水放水路	×	
		濃縮廃液貯蔵タンク	×			濃縮廃液貯蔵タンク	×	
		原子炉冷却材浄化系粉末樹脂貯蔵槽	×			原子炉冷却材浄化系粉末樹脂貯蔵槽	×	
		燃料プール系粉末樹脂貯蔵槽	×			燃料プール系粉末樹脂貯蔵槽	×	
		使用済樹脂貯蔵槽	×			使用済樹脂貯蔵槽	×	
		復水系粉末樹脂貯蔵槽	×			復水系粉末樹脂貯蔵槽	×	
		フィルタスラッジ貯蔵槽	×			フィルタスラッジ貯蔵槽	×	
		固化装置(セメント固化式)	○			固化装置(セメント固化式)	○	
		減容機(1号, 2号, 3号, 4号及び5号炉共用)	○			減容機(1号, 2号, 3号, 4号及び5号炉共用)	○	
注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				

注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変更前				変更後				理由
表5-1 第2段階対象設備 (3/4) (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				表5-1 解体対象設備 (3/4) (1) 原子炉設置変更許可を受けた施設				・記載の適正化 (表現の見直し)
施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	
放射線管理施設	屋内管理用の 主要な設備	エリア・モニタ及びプロセス・モニタ (プロセス・モニタのうち、プロセス系液体 モニタを除き解体撤去)	○*	放射線管理施設	屋内管理用の 主要な設備	エリア・モニタ及びプロセス・モニタ (プロセス・モニタのうち、プロセス系液体 モニタを除き解体撤去)	○*	
		試料放射能測定装置(1号及び2号炉共用)	×			試料放射能測定装置(1号及び2号炉共用)	×	
		放射線管理室(1号及び2号炉共用)	×			放射線管理室(1号及び2号炉共用)	×	
	屋外管理用の 主要な設備	汚染除去室(1号及び2号炉共用)	×		屋外管理用の 主要な設備	汚染除去室(1号及び2号炉共用)	×	
		排気筒モニタ(1号及び2号炉共用) (排気口モニタへ切替え後、解体撤去)	○			排気筒モニタ(1号及び2号炉共用) (排気口モニタへ切替え後、解体撤去)	○	
		排水モニタ	×			排水モニタ	×	
排水のサンプリング装置	×	排水のサンプリング装置	×					
原子炉格納施設	構造	格納容器(ドライウエル, サプレッション・ チェンバ) (ドライウエル・ヘッドのみ解体撤去)	○*	原子炉格納施設	構造	格納容器(ドライウエル, サプレッション・ チェンバ) (ドライウエル・ヘッド, サプレッション・ チェンバ, <u>機器搬入口のみ解体撤去</u>)	○*	
	その他の 主要な事項	格納容器内ガス濃度制御系(可燃性ガス濃度 制御系, 不活性ガス系)	○		その他の 主要な事項	格納容器内ガス濃度制御系(可燃性ガス濃度 制御系, 不活性ガス系)	○	
		ドライウエル内ガス冷却装置	○			ドライウエル内ガス冷却装置	○	
		格納容器冷却系	○			格納容器冷却系	○	
		原子炉建家常用換気系	×			原子炉建家常用換気系	×	
非常用ガス処理系	○	非常用ガス処理系	○					
その他原子炉の 附属施設	非常用電源設備	ジーゼル発電機	○	その他原子炉の 附属施設	非常用電源設備	ジーゼル発電機	○	
		蓄電池 (所内用 250V(A系), 125V を除き解体撤 去)	○*			蓄電池 (所内用 250V(A系), 125V を除き解体撤 去)	○*	
注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染 のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染 のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				・原子炉領域周辺 設備の解体撤去 計画の変更 (第2段階対象設 備の追加)

注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

変更前				変更後				理由
表5-1 <u>第2段階</u> 対象設備 (4/4) (2) その他主要施設				表5-1 <u>解体</u> 対象設備 (4/4) (2) その他主要施設				・記載の適正化 (表現の見直し)
施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	施設区分	設備等の区分	設備(建屋)名称	解体区分	
その他主要施設	発電所補助系	換気系 (タービン建家換気系, 中央制御室換気系, 廃棄物処理建家換気系)	×	発電所補助系	発電所補助系	換気系 (タービン建家換気系, 中央制御室換気系, 廃棄物処理建家換気系)	×	
		消火装置 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*			消火装置 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*	
		圧縮空気系 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*			圧縮空気系 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*	
	原子炉補助系	原子炉機器冷却系 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*	原子炉補助系	原子炉機器冷却系 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*		
	—	クレーン設備 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*	—	クレーン設備 (エリア解体に合わせ, 供用を終了した箇所 のみ解体撤去)	○*		
注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				注) 減容機以外の3号, 4号又は5号炉との共用施設及び放射性物質による汚染のない地下建屋, 地下構造物並びに建屋基礎は, 廃止措置対象施設から除く。 ※一部のみ				

注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

表 5-2 第2段階対象設備の解体撤去の工事方法 (1/6)

工事件名	場所	対象区分		着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件
		施設名称	設備名称				
(1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事	・原子炉建家 ・タービン建家	・原子炉冷却系統施設	・1次冷却設備 ・非常用冷却設備 ・その他の主要な事項	・対象設備が供用を終了していること。 ・「九核燃料物質による汚染の除去」の表 9-2 「工事件名 (1) 系統除染工事」の除染工事の対象設備は、汚染の除去工事が完了していること。	原子炉冷却系統施設を解体撤去する。 ・機器等の解体撤去にあたっては、原則として非汚染機器から汚染機器の順に解体撤去する。機器の干渉等やむを得ず汚染機器から解体撤去する場合は、可能な限り非汚染機器が汚染しない措置を講じてから解体撤去を行う。 ・機器等は、工具等を用いて分解・取外し、機械的切断装置又は熱的切断装置により切断する。 ・汚染機器は、分別、除染により可能な限り放射性廃棄物として放射線廃棄物として扱う必要のないものとする。放射線廃棄物として扱う必要のないものが困難なものは、必要に応じて容器に収納する等の放射線拡大防止措置を講じて、1号炉及び2号炉のタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか、又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。	・解体撤去にあたっては、一般労働災害防止対策を講じる。難燃性の資機材の使用、可燃性物質の保管及び可燃性ガスを発生した場合の管理の徹底、重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じる。 ・外部被ばく低減のため、必要に応じて遮へいマット等を用い、遮へい措置を講じる。作業の効率化又は立入制限等による被ばく低減を図る。 ・汚染機器の切断作業においては、環境への放射性物質の放出抑制及び内部被ばく防止のため、必要に応じて汚染拡大防止用、局所ファイルタ、局所排風機等の設置、マスク等の防護具を着用する。機械的切断では困難・非効率となる部位を対象に、 <u>切断前に汚染状況を正確に把握し、クリップ</u> する。 ・工事にあたっては、目標線量を設定するとともに、工事の進捗に伴い実績線量と比較し、必要に応じて改善策を検討する等して被ばく低減に努める。工事区域内の放射線環境に応じてサーベイ・メータ等により線量当量率を測定するともどもに、線量当量率が著しく変動するおそれのある工事は、可搬式エリア・モニタ装置等を用いて作業中の線量当量率を監視する。 ・原子炉建家、タービン建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	・原子炉冷却系統施設解体撤去が完了すること。

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

表 5-2 第2段階対象設備の解体撤去の工事方法 (1/6)

工事件名	場所	対象区分		着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件
		施設名称	設備名称				
(1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事	・原子炉建家 ・タービン建家	・原子炉冷却系統施設	・1次冷却設備 ・非常用冷却設備 ・その他の主要な事項	・対象設備が供用を終了していること。 ・「九核燃料物質による汚染の除去」の表 9-2 「工事件名 (1) 系統除染工事」の除染工事の対象設備は、汚染の除去工事が完了していること。	原子炉冷却系統施設を解体撤去する。 ・機器等の解体撤去にあたっては、原則として非汚染機器から汚染機器の順に解体撤去する。機器の干渉等やむを得ず汚染機器から解体撤去する場合は、可能な限り非汚染機器が汚染しない措置を講じてから解体撤去を行う。 ・機器等は、工具等を用いて分解・取外し、機械的切断装置又は熱的切断装置により切断する。 ・汚染機器は、分別、除染により可能な限り放射性廃棄物として放射線廃棄物として扱う必要のないものとする。放射線廃棄物として扱う必要のないものが困難なものは、必要に応じて容器に収納する等の放射線拡大防止措置を講じて、1号炉及び2号炉のタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか、又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。	・解体撤去にあたっては、一般労働災害防止対策を講じる。難燃性の資機材の使用、可燃性物質の保管及び可燃性ガスを発生した場合の管理の徹底、重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じる。 ・外部被ばく低減のため、必要に応じて遮へいマット等を用い、遮へい措置を講じる。作業の効率化又は立入制限等による被ばく低減を図る。 ・汚染機器の切断作業においては、環境への放射性物質の放出抑制及び内部被ばく防止のため、必要に応じて汚染拡大防止用、局所ファイルタ、局所排風機等の設置、マスク等の防護具を着用する。機械的切断では困難・非効率となる部位(タンク類、大口配管等の大型機器)を対象に採用する。 ・工事にあたっては、目標線量を設定するとともに、工事の進捗に伴い実績線量と比較し、必要に応じて改善策を検討する等して被ばく低減に努める。工事区域内の放射線環境に応じてサーベイ・メータ等により線量当量率を測定するともどもに、線量当量率が著しく変動するおそれのある工事は、可搬式エリア・モニタ装置等を用いて作業中の線量当量率を監視する。 ・原子炉建家、タービン建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	・原子炉冷却系統施設解体撤去が完了すること。

・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更(熱的切断対象の拡張)

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文五】

表 5-2 第2段階対象設備の解体撤去の工事方法 (3/6)

変更前		変更後		理由																							
工事件名	場所	工事件名	場所																								
(4) 放射線管理施設 解体撤去工事	施設全域	(4) 放射線管理施設 解体撤去工事	施設全域																								
<table border="1"> <tr> <th>対象区分</th> <th>施設名称</th> <th>着手要件</th> <th>工事内容</th> <th>安全確保対策</th> <th>完了要件</th> </tr> <tr> <td>設備名称 ・プロセスマモニタ (プロセスモニタ系液体モニタを除く) ・排気筒モニタ</td> <td>放射線管理施設</td> <td>・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後</td> <td>放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。</td> <td>・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。</td> <td>・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。</td> </tr> </table>	対象区分	施設名称	着手要件		工事内容	安全確保対策	完了要件	設備名称 ・プロセスマモニタ (プロセスモニタ系液体モニタを除く) ・排気筒モニタ	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。	・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。	原子炉建家	<table border="1"> <tr> <th>対象区分</th> <th>施設名称</th> <th>着手要件</th> <th>工事内容</th> <th>安全確保対策</th> <th>完了要件</th> </tr> <tr> <td>格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)</td> <td>放射線管理施設</td> <td>・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後</td> <td>原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。</td> <td>・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。</td> <td>・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。</td> </tr> </table>	対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件	格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。	・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。
対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件																						
設備名称 ・プロセスマモニタ (プロセスモニタ系液体モニタを除く) ・排気筒モニタ	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。	・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。																						
対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件																						
格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。	・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。																						

表 5-2 第2段階対象設備の解体撤去の工事方法 (3/6)

変更前		変更後		理由																							
工事件名	場所	工事件名	場所																								
(4) 放射線管理施設 解体撤去工事	施設全域	(4) 放射線管理施設 解体撤去工事	施設全域																								
<table border="1"> <tr> <th>対象区分</th> <th>施設名称</th> <th>着手要件</th> <th>工事内容</th> <th>安全確保対策</th> <th>完了要件</th> </tr> <tr> <td>格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)</td> <td>放射線管理施設</td> <td>・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後</td> <td>放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。</td> <td>・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。</td> <td>・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。</td> </tr> </table>	対象区分	施設名称	着手要件		工事内容	安全確保対策	完了要件	格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。	・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。	原子炉建家	<table border="1"> <tr> <th>対象区分</th> <th>施設名称</th> <th>着手要件</th> <th>工事内容</th> <th>安全確保対策</th> <th>完了要件</th> </tr> <tr> <td>格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)</td> <td>放射線管理施設</td> <td>・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後</td> <td>原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。</td> <td>・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。</td> <td>・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。</td> </tr> </table>	対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件	格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。	・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。
対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件																						
格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	放射線管理施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン 建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線 管理施設 (解体対象設備を除く)、換気 設備等を維持管理する。	・放射線管理 設備のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。																						
対象区分	施設名称	着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件																						
格納容器のうち ちドライウエ ル・ヘッド サブレッシュ ン・チェン バ、機器搬入 口 ・その他の主要 な事項 (原子 炉建家常用換 気系を除く)	放射線管理施設	・対象設備が供用を 終了していること。 ・排気筒モニタへ切 替え後	原子炉格納施設のうち、対象設備 を解体撤去する。 ・「工事件名 (1) 原子炉冷却系 統施設解体撤去工事」の工事内 容と同じ。	・「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設 解体撤去工事」の安全確保対策と同じ (維 持管理に関する事項を除く)。 ・原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、 放射線管理施設、換気設備等を維持管理 する。	・原子炉格納 施設のうち、対象設 備の解体撤 去が完了す ること。																						

・原子炉領域周辺
設備の解体撤去
計画の変更
(第2段階対象設
備の追加)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

表 5-2 第2段階対象設備の解体撤去の工事方法 (5/6)

変 更 前					変 更 後					理 由
工事件名	場所	施設名称	対象区分		着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件		
			施設名称	設備名称						
(8) 原子炉本体の解体撤去工事	原子炉建家	原子炉本体	ドラライウエルの外周の壁のうち原子炉ウエルの遮へいブラグ	圧縮空気系 原子炉機器冷却系 クレーン設備 消火装置	対象設備が供用を終了していること。	原子炉本体のうち、対象設備を解体撤去する。 機械的切断装置等により切断又は破碎等を行い、必要に応じて容器に収納する等の汚染拡大防止措置を講じて搬送する。	「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の安全確保対策と同じ(維持管理に関する事項を除く)。 原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	原子炉本体のうち、対象設備の解体撤去が完了すること。		
(9) その他主要施設 の解体撤去工事	施設全域	その他主要施設			対象設備が供用を終了していること。	その他主要施設のうち、対象設備を解体撤去する。 「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の工事内容と同じ。	「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の安全確保対策と同じ(維持管理に関する事項を除く)。 原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	その他主要施設のうち、対象設備の解体撤去が完了すること。		
(8) 原子炉本体の解体撤去工事	原子炉建家	原子炉本体	ドラライウエルの外周の壁のうち原子炉ウエルの遮へいブラグ、 <u>機器搬入口の遮へい壁</u>	圧縮空気系 原子炉機器冷却系 クレーン設備 消火装置	対象設備が供用を終了していること。	原子炉本体のうち、対象設備を解体撤去する。 機械的切断装置等により切断又は破碎等を行い、必要に応じて容器に収納する等の汚染拡大防止措置を講じて搬送する。	「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の安全確保対策と同じ(維持管理に関する事項を除く)。 原子炉建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	原子炉本体のうち、対象設備の解体撤去が完了すること。		
(9) その他主要施設 の解体撤去工事	施設全域	その他主要施設			対象設備が供用を終了していること。	その他主要施設のうち、対象設備を解体撤去する。 「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の工事内容と同じ。	「工事件名 (1) 原子炉冷却系統施設解体撤去工事」の安全確保対策と同じ(維持管理に関する事項を除く)。 原子炉建家、廃棄物処理建家、タービン建家、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備等を維持管理する。	その他主要施設のうち、対象設備の解体撤去が完了すること。		

・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更
(第2段階対象設備の追加)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設

記述の一部を、浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2 第2段階の性能維持施設に関する内容</p> <p>(中略)</p> <p>(3) 放射線管理施設については、関連する設備の供用終了、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理完了又は管理区域が解除されるまでの期間、原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理のため、放射線監視機能、<u>放出管理機能</u>及び性能を維持管理する。</p> <p>(中略)</p> <p>廃止措置の進捗に応じて、表6に示す性能維持施設を変更する場合は、<u>廃止措置計画</u>に反映して変更認可を受ける。</p>	<p>2 第2段階の性能維持施設に関する内容</p> <p>(中略)</p> <p>(3) 放射線管理施設については、関連する設備の供用終了、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理完了又は管理区域が解除されるまでの期間、原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理のため、放射線監視機能、<u>放出管理機能</u>及び性能を維持管理する。</p> <p>(中略)</p> <p>廃止措置の進捗に応じて、表6に示す性能維持施設を変更する場合は、<u>廃止措置計画</u>に反映して変更認可を受ける。</p>	<p>・記載の適正化 (記載の統一)</p> <p>・記載の適正化 (記載の統一)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文六】

変更前				変更後				理由
表 6 性能維持施設 (1/6)								理由
施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間	維持台数	
		設備 (建屋) 名称	維持台数					
原子炉施設 の一般 構造	その他の 主要な構 造	原子炉建家	1式	放射性物質漏えい 防止機能 放射線遮へい機能	外部へ放射性物質が漏えいす るような有意な損傷がない状 態であること。 放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	当該建家内の 管理区域解除 完了まで	1式	
		廃棄物処理建家	1式					
		タービン建家	1式					
原子炉本 体	放射線遮 へい体	原子炉容器外側の壁	1式	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	炉心支持構造 物等の解体が 完了するまで	1式	
		ドライウエル外周の壁 (原 子炉ウエル上の遮へいプラグ を除く)	1式					
		原子炉建家外壁	1式					
		廃棄物処理建家外壁	1式	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	当該建家内の 管理区域解除 完了まで	1式	
注) 原子炉設置許可において、3号、4号又は5号炉との共用施設は、廃止措置の対象から除く								
表 6 性能維持施設 (1/6)								理由
施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間	維持台数	
		設備 (建屋) 名称	維持台数					
原子炉施設 の一般 構造	その他の 主要な構 造	原子炉建家	1式	放射性物質漏えい 防止機能 放射線遮へい機能	外部へ放射性物質が漏えいす るような有意な損傷がない状 態であること。 放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	当該建家内の 管理区域解除 完了まで	1式	
		廃棄物処理建家	1式					
		タービン建家	1式					
原子炉本 体	放射線遮 へい体	原子炉容器外側の壁	1式	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	炉心支持構造 物等の解体が 完了するまで	1式	
		ドライウエル外周の壁 (原 子炉ウエル上および機器搬入 口の遮へいプラグを除く)	1式					
		原子炉建家外壁	1式					
		廃棄物処理建家外壁	1式	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	放射線障害の防止に影響する ような有意な損傷がない状態 であること。	当該建家内の 管理区域解除 完了まで	1式	
注) 原子炉設置許可において、3号、4号又は5号炉との共用施設は、廃止措置の対象から除く								
<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (第2段階対象設備の追加) 								

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

表 6 性能維持施設 (5/6)

施設区分	設備等の区分	位置, 構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数			
放射線管理施設	屋外管理用の主要な設備	排気口	1台	放射線監視機能 放出管理機能	放射性物質の濃度を測定できる状態であること。 警報設定値において警報が発信できる状態であること。 内包する放射性物質が漏えいしないようなき裂, 変形等の異常がない状態であること。	放射性気体廃棄物の処理が完了するまで
		排気口ダストモニタ	1台			
	排水モニタ	1式	放射線監視機能 放出管理機能	放射性物質の濃度を測定できる状態であること。 警報設定値において警報が発信できる状態であること。 内包する放射性物質が漏えいしないようなき裂, 変形等の異常がない状態であること。	放射性液体廃棄物の処理が完了するまで	
	排水のサンプリング装置	1式				

表 6 性能維持施設 (5/6)

施設区分	設備等の区分	位置, 構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数			
放射線管理施設	屋外管理用の主要な設備	排気口	1台	放射線監視機能 放出管理機能	放射性物質の濃度を測定できる状態であること。 警報設定値において警報が発信できる状態であること。 内包する放射性物質が漏えいしないようなき裂, 変形等の異常がない状態であること。	放射性気体廃棄物の処理が完了するまで
		排気口ダストモニタ	1台			
	排水モニタ	1式	放射線監視機能 放出管理機能	放射性物質の濃度を測定できる状態であること。 警報設定値において警報が発信できる状態であること。 内包する放射性物質が漏えいしないようなき裂, 変形等の異常がない状態であること。	放射性液体廃棄物の処理が完了するまで	
	排水のサンプリング装置	1式				

・記載の適正化
(記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

九 核燃料物質による汚染の除去

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文九】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 1 系統除染の計画</p> <p>主要な二次的な汚染を除去するため、再循環系、原子炉冷却材浄化系及び余熱除去系を系統除染の対象とする。対象とする施設・設備は、上記系統の格納容器内の配管、弁等であり、あらかじめ目標値を定め、第1段階中に実施する。</p> <p>なお、2号炉の再循環系の一部は、すでに実施済みである。</p> <p>系統除染に係る安全確保対策として、放射性物質の施設内外への漏えい及び拡散防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策を講じることを基本とし、これらは「五 4 安全確保対策」、「五 5 解体撤去物等の取り扱い」に準じて行う。</p> <p>使用する装置は、放射性物質の漏えい防止機能及び遮へい機能を考慮する。除染液等の化学薬品類を使用する場合は、関係法令及び関係告示を遵守し、火災の発生及び人体への影響を防止する対策を講じる。また、系統外への漏洩防止対策を講じる。</p>	<p>2. 1 系統除染の計画</p> <p>主要な二次的な汚染を除去するため、再循環系、原子炉冷却材浄化系及び余熱除去系を系統除染の対象とする。対象とする施設・設備は、上記系統の格納容器内の配管、弁等であり、あらかじめ目標値を定め、第1段階中に実施する。</p> <p>なお、2号炉の再循環系の一部は、すでに実施済みである。</p> <p>系統除染に係る安全確保対策として、放射性物質の施設内外への漏えい及び拡散防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策を講じることを基本とし、これらは「五 4 安全確保対策」、「五 5 解体撤去物等の取り扱い」に準じて行う。</p> <p>使用する装置は、放射性物質の漏えい防止機能及び遮へい機能を考慮する。除染液等の化学薬品類を使用する場合は、関係法令及び関係告示を遵守し、火災の発生及び人体への影響を防止する対策を講じる。また、系統外への漏えい防止対策を講じる。</p>	<p>・記載の適正化 (記載の統一)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

表9-2 第2段階中における汚染の除去の工事方法 (3/3)

工事件名	場所	対象区分		着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件
		施設名称	設備名称				
(3) 建屋及び構築物の汚染の除去工事	・屋外	・放射性廃棄物の廃棄施設	・排気筒(1号及び2号炉共用)	<ul style="list-style-type: none"> 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事が完了していること。 排気筒(1号及び2号炉共用)内の機器等の解体撤去を完了していること。 除染に使用する機器が使用可能な状態であること。 	<ul style="list-style-type: none"> はつり等により汚染部位を分離する。はつり装置と粉じん回収装置を組み合わせ、はつり片及び粉じんの再付着を防止する。 表面汚染密度、はつりによる空気中の放射性物質濃度が「線量告示」に定める管理区域の設定基準以下であることを確認した後、汚染の恐れのない管理区域とする。 はつりにより発生した廃棄物は、容器に収納し、タービン建家内等の管理区域に貯蔵保管することを確認する。 汚染部位の分離後、適切な測定方法により念のための放射線測定を行い、測定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 汚染部位の分離後、残った汚染されたいない部位は、放射性廃棄物でないものとする。 管理区域を解除する。 	<ul style="list-style-type: none"> 汚染の除去にあたっては、一般労働災害防止対策を講じる。難燃性の資機材の使用、可燃性物質の保管及び可燃性ガスの使用、可燃性物質の管理の徹底、重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じる。排気筒(1号及び2号炉共用)内モルタルは、石綿含有の可能性が否定できないことから、当該モルタルのはつりにあたっては、石綿障害予防規則に従った措置を講じる。 環境への放射性物質の放出抑制及び内部被ばく低減のため、必要に応じて汚染拡大防止囲い、局所フィルタ、局所排風機等の設置、マスク等の防護具を着用する。 工事にあたっては、目標線量を設定するとともに、工事の進捗に伴い実線量と比較し、必要に応じて改善策を検討する等して被ばく低減に努める。工事区域内の放射線環境に応じてサーベイ・メータ等により線量当量率を測定するとともに、線量当量率が著しく変動するおそれのある工事は、可搬式エリア・モニタ装置等を用いて作業中の線量当量率を監視する。 排気筒、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、除染装置等を維持管理する。 	<ul style="list-style-type: none"> 汚染部位の分離後、残ったいない放射性廃棄物でないものとの判断できること。 管理区域の解除を完了すること。

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更後

表9-2 第2段階中における汚染の除去の工事方法 (3/3)

工事件名	場所	対象区分		着手要件	工事内容	安全確保対策	完了要件
		施設名称	設備名称				
(3) 建屋及び構築物の汚染の除去工事	・屋外	・放射性廃棄物の廃棄施設	・排気筒(1号及び2号炉共用)	<ul style="list-style-type: none"> 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事が完了していること。 排気筒(1号及び2号炉共用)内の機器等の解体撤去を完了していること。 除染に使用する機器が使用可能な状態であること。 	<ul style="list-style-type: none"> はつり等により汚染部位を分離する。はつり装置と粉じん回収装置を組み合わせ、はつり片及び粉じんの再付着を防止する。 表面汚染密度、はつり等による空気中の放射性物質濃度が「線量告示」に定める管理区域の設定基準以下であることを確認した後、汚染の恐れのない管理区域とする。 はつり等により発生した廃棄物は、容器に収納し、タービン建家内等の管理区域に貯蔵保管することを確認する。 汚染部位の分離後、適切な測定方法により念のための放射線測定を行い、測定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 汚染部位の分離後、残った汚染されたいない部位は、放射性廃棄物でないものとする。 管理区域を解除する。 	<ul style="list-style-type: none"> 汚染の除去にあたっては、一般労働災害防止対策を講じる。難燃性の資機材の使用、可燃性物質の保管及び可燃性ガスの使用、可燃性物質の管理の徹底、重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じる。排気筒(1号及び2号炉共用)内モルタルは、石綿含有の可能性が否定できないことから、当該モルタルのはつりにあたっては、石綿障害予防規則に従った措置を講じる。 環境への放射性物質の放出抑制及び内部被ばく低減のため、必要に応じて汚染拡大防止囲い、局所フィルタ、局所排風機等の設置、マスク等の防護具を着用する。 工事にあたっては、目標線量を設定するとともに、工事の進捗に伴い実線量と比較し、必要に応じて改善策を検討する等して被ばく低減に努める。工事区域内の放射線環境に応じてサーベイ・メータ等により線量当量率を測定するとともに、線量当量率が著しく変動するおそれのある工事は、可搬式エリア・モニタ装置等を用いて作業中の線量当量率を監視する。 排気筒、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、除染装置等を維持管理する。 	<ul style="list-style-type: none"> 汚染部位の分離後、残ったいない放射性廃棄物でないものとの判断できること。 管理区域の解除を完了すること。

・記載の適正化
(表現の統一)

・記載の適正化
(表現の統一)

理由

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>1. 1. 2 廃止措置中の放射性気体廃棄物の種類及び数量</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 第2段階中 第2段階中に廃止措置対象施設から発生する放射性気体廃棄物の種類としては、主に解体撤去工事に伴って発生する粒子状放射性物質がある。 第2段階中、放射性気体廃棄物は、関係法令、関係告示及び廃止措置の基本方針等に基づき、原子炉運転中における取り扱い方法に準じ適切に処理を行い管理放出する。</p> <p>原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事、原子炉領域解体準備工事、解体撤去物等搬出準備工事等に伴う放射性気体廃棄物の推定放出量は約 <u>2.5×10⁸Bq</u> である。</p>	<p>1. 1. 2 廃止措置中の放射性気体廃棄物の種類及び数量</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 第2段階中 第2段階中に廃止措置対象施設から発生する放射性気体廃棄物の種類としては、主に解体撤去工事に伴って発生する粒子状放射性物質がある。 第2段階中、放射性気体廃棄物は、関係法令、関係告示及び廃止措置の基本方針等に基づき、原子炉運転中における取り扱い方法に準じ適切に処理を行い管理放出する。 原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事、原子炉領域解体準備工事、解体撤去物等搬出準備工事等に伴う放射性気体廃棄物の推定放出量は約 <u>1.5×10⁹Bq</u> である。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>1. 2 放射性気体廃棄物の処理及び管理の計画</p> <p>(中略)</p> <p>(2) - 2 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事完了後</p> <p>(中略)</p> <p>① 換気系からの排気</p> <p>原子炉建家，タービン建家等の排気は，高性能粒子フィルタを経て排気口から大気に放出する。</p> <p>原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原子炉領域解体準備工事等に伴う粒子状放射性物質は，原子炉建家常用換気系，タービン建家換気系等の高性能粒子フィルタを経て，排気口から大気に放出する。必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，汚染拡散防止を図る。</p> <p>放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物による周辺公衆への影響が，「原子炉設置許可申請書」に記載の値（1号及び2号炉の放射性気体廃棄物による寄与分約12 μ Sv/y）を下回るよう管理することを基本方針とし，排気口において放射性物質濃度を測定監視し，「線量告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにするとともに，放出管理目標値を設定しこれを超えないように努める。</p> <p>放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への放出量の変動を考慮し，1号及び2号炉合計 <u>3.7</u> $\times 10^8$ Bq/y（Co-60）と設定する。</p> <p>放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。</p>	<p>1. 2 放射性気体廃棄物の処理及び管理の計画</p> <p>(中略)</p> <p>(2) - 2 放射性気体廃棄物の放出経路変更工事完了後</p> <p>(中略)</p> <p>① 換気系からの排気</p> <p>原子炉建家，タービン建家等の排気は，高性能粒子フィルタを経て排気口から大気に放出する。</p> <p>原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事，原子炉領域解体準備工事等に伴う粒子状放射性物質は，原子炉建家常用換気系，タービン建家換気系等の高性能粒子フィルタを経て，排気口から大気に放出する。必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，汚染拡散防止を図る。</p> <p>放射性気体廃棄物の放出にあたっては，放射性気体廃棄物による周辺公衆への影響が，「原子炉設置許可申請書」に記載の値（1号及び2号炉の放射性気体廃棄物による寄与分約12 μ Sv/y）を下回るよう管理することを基本方針とし，排気口において放射性物質濃度を測定監視し，「線量告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにするとともに，放出管理目標値を設定しこれを超えないように努める。</p> <p>放出管理目標値は，粒子状放射性物質の環境への放出量の変動を考慮し，1号及び2号炉合計 <u>5.0</u> $\times 10^8$ Bq/y（Co-60）と設定する。</p> <p>放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 （熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映）</p>

注) 下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】





変 更 前	変 更 後	理 由
<p>3. 2 放射性固体廃棄物の処理及び管理の計画</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 第 2 段階中 第 2 段階中，放射性固体廃棄物は「六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設」及び「添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す設備の機能を維持し，廃棄物の種類・性状等に応じて「原子炉設置許可申請書」に記載の方法に準じ，以下の「①～⑩」のとおり適切に処理及び管理を行う（3号，4号又は5号炉との共用施設での処理及び管理を含む）。2号炉の放射性固体廃棄物の処理フローを図 10-5 及び図 10-6 に示す。放射性廃棄物処理設備を設置し，3号，4号又は5号炉と共用で使用する場合には，必要に応じて原子炉設置変更許可等を受ける。</p> <p>第 2 段階中に発生する放射性固体廃棄物のうち，解体工事及び汚染の除去工事により発生する不燃性雑固体廃棄物は，分別，除染により可能な限り放射性廃棄物として扱う必要のないものとするか，汚染の分離により可能な限り放射性廃棄物でないものとする。分別，除染により放射性廃棄物として扱う必要のないものとするのが困難な不燃性雑固体廃棄物及び汚染の分離により放射性廃棄物でないものとするのが困難な不燃性雑固体廃棄物は，タービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。保管区域は，構造物による遮へいがある区域に設定する。保管区域の設定予定区域を図 10-7(1)～(7)に示す。設定予定区域の容量は 1号炉約 <u>28.200</u>m³，2号炉約 <u>45.900</u>m³とする。</p>	<p>3. 2 放射性固体廃棄物の処理及び管理の計画</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 第 2 段階中 第 2 段階中，放射性固体廃棄物は「六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設」及び「添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示す設備の機能を維持し，廃棄物の種類・性状等に応じて「原子炉設置許可申請書」に記載の方法に準じ，以下の「①～⑩」のとおり適切に処理及び管理を行う（3号，4号又は5号炉との共用施設での処理及び管理を含む）。2号炉の放射性固体廃棄物の処理フローを図 10-5 及び図 10-6 に示す。放射性廃棄物処理設備を設置し，3号，4号又は5号炉と共用で使用する場合には，必要に応じて原子炉設置変更許可等を受ける。</p> <p>第 2 段階中に発生する放射性固体廃棄物のうち，解体工事及び汚染の除去工事により発生する不燃性雑固体廃棄物は，分別，除染により可能な限り放射性廃棄物として扱う必要のないものとするか，汚染の分離により可能な限り放射性廃棄物でないものとする。分別，除染により放射性廃棄物として扱う必要のないものとするのが困難な不燃性雑固体廃棄物及び汚染の分離により放射性廃棄物でないものとするのが困難な不燃性雑固体廃棄物は，タービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか，又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。保管区域は，構造物による遮へいがある区域に設定する。保管区域の設定予定区域を図 10-7(1)～(12)に示す。設定予定区域の容量は 1号炉約 <u>73.000</u>m³，2号炉約 <u>95.500</u>m³とする。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 （保管区域の設定予定区域の追加）</p>

注) 下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】

変更前					変更後					理由																																																																																
表 10-2 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 平成 27 年 4 月 1 日時点 (単位: トン)					表 10-2 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 平成 27 年 4 月 1 日時点 (単位: トン)					・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (第 2 段階対象設備および工事方法等の追加)																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">放射能レベル区分</th> <th>第 1 段階</th> <th>第 2 段階</th> <th>第 3 段階以降</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">低レベル放射性廃棄物</td> <td>放射能レベルの比較的高いもの (L1)</td> <td>約 1 [約 1]</td> <td>約 20 [約 20]</td> <td>約 50 [約 50]</td> <td>約 100 [約 100]</td> </tr> <tr> <td>放射能レベルの比較的低いもの (L2)</td> <td>約 30 [約 30]</td> <td>約 710 [約 200]</td> <td>約 1,240 [約 570]</td> <td>約 2,000 [約 800]</td> </tr> <tr> <td>放射能レベルの極めて低いもの (L3)</td> <td>0 [0]</td> <td>約 8,140 [約 1,470]</td> <td>約 7,390 [約 7,400]</td> <td>約 15,600 [約 8,900]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">放射性物質として扱う必要のないもの</td> <td>0 [0]</td> <td>約 5,200 [約 12,380]</td> <td>約 30,550 [約 31,210]</td> <td>約 35,800 [約 43,600]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)</td> <td>約 110 [約 110]</td> <td>約 900</td> <td>約 197,400</td> <td>約 198,300</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td>約 200 [約 200]</td> <td>約 14,900 [約 14,900]</td> <td>約 236,600 [約 236,600]</td> <td>約 251,600 [約 251,600]</td> </tr> </tbody> </table>					放射能レベル区分		第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階以降		合計	低レベル放射性廃棄物	放射能レベルの比較的高いもの (L1)	約 1 [約 1]	約 20 [約 20]	約 50 [約 50]	約 100 [約 100]	放射能レベルの比較的低いもの (L2)	約 30 [約 30]	約 710 [約 200]	約 1,240 [約 570]	約 2,000 [約 800]	放射能レベルの極めて低いもの (L3)	0 [0]	約 8,140 [約 1,470]	約 7,390 [約 7,400]	約 15,600 [約 8,900]	放射性物質として扱う必要のないもの		0 [0]	約 5,200 [約 12,380]	約 30,550 [約 31,210]	約 35,800 [約 43,600]	放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)		約 110 [約 110]	約 900	約 197,400	約 198,300	合計		約 200 [約 200]	約 14,900 [約 14,900]	約 236,600 [約 236,600]	約 251,600 [約 251,600]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">放射能レベル区分</th> <th>第 1 段階</th> <th>第 2 段階</th> <th>第 3 段階以降</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">低レベル放射性廃棄物</td> <td>放射能レベルの比較的高いもの (L1)</td> <td>約 1 [約 1]</td> <td>約 20 [約 20]</td> <td>約 50 [約 50]</td> <td>約 100 [約 100]</td> </tr> <tr> <td>放射能レベルの比較的低いもの (L2)</td> <td>約 30 [約 30]</td> <td>約 720 [約 200]</td> <td>約 1,240 [約 570]</td> <td>約 2,000 [約 800]</td> </tr> <tr> <td>放射能レベルの極めて低いもの (L3)</td> <td>0 [0]</td> <td>約 8,810 [約 2,130]</td> <td>約 6,730 [約 6,730]</td> <td>約 15,600 [約 8,900]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">放射性物質として扱う必要のないもの</td> <td>0 [0]</td> <td>約 5,660 [約 12,850]</td> <td>約 30,090 [約 30,740]</td> <td>約 35,800 [約 43,600]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)</td> <td>約 110</td> <td>約 900</td> <td>約 197,400</td> <td>約 198,300</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td>約 200 [約 200]</td> <td>約 16,100 [約 16,100]</td> <td>約 235,500 [約 235,500]</td> <td>約 251,600 [約 251,600]</td> </tr> </tbody> </table>					放射能レベル区分		第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階以降	合計	低レベル放射性廃棄物	放射能レベルの比較的高いもの (L1)	約 1 [約 1]	約 20 [約 20]	約 50 [約 50]	約 100 [約 100]	放射能レベルの比較的低いもの (L2)	約 30 [約 30]	約 720 [約 200]	約 1,240 [約 570]	約 2,000 [約 800]	放射能レベルの極めて低いもの (L3)	0 [0]	約 8,810 [約 2,130]	約 6,730 [約 6,730]	約 15,600 [約 8,900]	放射性物質として扱う必要のないもの		0 [0]	約 5,660 [約 12,850]	約 30,090 [約 30,740]	約 35,800 [約 43,600]	放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)		約 110	約 900	約 197,400	約 198,300	合計		約 200 [約 200]	約 16,100 [約 16,100]	約 235,500 [約 235,500]	約 251,600 [約 251,600]
放射能レベル区分		第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階以降	合計																																																																																					
低レベル放射性廃棄物	放射能レベルの比較的高いもの (L1)	約 1 [約 1]	約 20 [約 20]	約 50 [約 50]	約 100 [約 100]																																																																																					
	放射能レベルの比較的低いもの (L2)	約 30 [約 30]	約 710 [約 200]	約 1,240 [約 570]	約 2,000 [約 800]																																																																																					
	放射能レベルの極めて低いもの (L3)	0 [0]	約 8,140 [約 1,470]	約 7,390 [約 7,400]	約 15,600 [約 8,900]																																																																																					
放射性物質として扱う必要のないもの		0 [0]	約 5,200 [約 12,380]	約 30,550 [約 31,210]	約 35,800 [約 43,600]																																																																																					
放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)		約 110 [約 110]	約 900	約 197,400	約 198,300																																																																																					
合計		約 200 [約 200]	約 14,900 [約 14,900]	約 236,600 [約 236,600]	約 251,600 [約 251,600]																																																																																					
放射能レベル区分		第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階以降	合計																																																																																					
低レベル放射性廃棄物	放射能レベルの比較的高いもの (L1)	約 1 [約 1]	約 20 [約 20]	約 50 [約 50]	約 100 [約 100]																																																																																					
	放射能レベルの比較的低いもの (L2)	約 30 [約 30]	約 720 [約 200]	約 1,240 [約 570]	約 2,000 [約 800]																																																																																					
	放射能レベルの極めて低いもの (L3)	0 [0]	約 8,810 [約 2,130]	約 6,730 [約 6,730]	約 15,600 [約 8,900]																																																																																					
放射性物質として扱う必要のないもの		0 [0]	約 5,660 [約 12,850]	約 30,090 [約 30,740]	約 35,800 [約 43,600]																																																																																					
放射性廃棄物でないもの (管理区域外から発生した廃棄物を含む)		約 110	約 900	約 197,400	約 198,300																																																																																					
合計		約 200 [約 200]	約 16,100 [約 16,100]	約 235,500 [約 235,500]	約 251,600 [約 251,600]																																																																																					
※燃料部品 (支持格子, 上下部支持板等), チャンネルボックス等約 10 トンの発生が想定されるが, 第 2 段階中にこれらの放射能レベル区分を決定することから表中に記載していない。					※燃料部品 (支持格子, 上下部支持板等), チャンネルボックス等約 10 トンの発生が想定されるが, 第 2 段階中にこれらの放射能レベル区分を決定することから表中に記載していない。																																																																																					

注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
<div data-bbox="231 352 362 766" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>管理区域 汚染のおそれのない管理区域 保管区域の設定予定区域</p>  </div>  <p style="text-align: center;">原子炉建家地下1階</p>  <p style="text-align: center;">原子炉建家地下2階</p> <p style="text-align: center;">保管区域の容量 約 3,200m³</p> <p style="text-align: center;">図 10-7 (1) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉原子炉建家地下2階, 地下1階)</p>	<div data-bbox="1400 325 1439 682" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>保管区域の設定予定区域</p>  </div>  <p style="text-align: center;">原子炉建家地下1階</p> <p style="text-align: center;">保管区域の容量 約 5,900m³</p>  <p style="text-align: center;">原子炉建家地下2階</p> <p style="text-align: center;">保管区域の容量 約 9,400m³</p> <p style="text-align: center;">図 10-7(1) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉原子炉建家地下2階, 地下1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)


注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】



変更前	変更後	理由
	<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">保管区域の設定予定区域</p> <p style="text-align: center;">■</p> <p style="text-align: center;">原子炉建家2階 保管区域の容量 約4,100m³</p> <p style="text-align: center;">原子炉建家1階 保管区域の容量 約10,700m³</p> <p>図 10-7(2) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉原子炉建家1階, 2階)</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】

変 更 前	変 更 後	理 由
	<div style="text-align: center;">  <p>保管区域の設定予定区域</p> <p>原子炉建家4階 保管区域の容量 約3,400m³</p> <p>原子炉建家3階 保管区域の容量 約2,000m³</p> <p>図 10-7(3) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉原子炉建家3階, 4階)</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加)



注) 下線及び点線枠は, 変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
 <p>管理区域 汚染のおそれのない管理区域 保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建家地下2階 タービン建家地下1階 保管区域の容量 約15,700m³</p> <p>図10-7(2) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家地下2階, 地下1階)</p>	 <p>保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建家地下1階 保管区域の容量 約7,300m³</p> <p>図10-7(4) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家地下1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) 記載の適正化 (記載の明確化)



注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
 <p>図 10-7 (3) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家1階, 中2階)</p>	 <p>図 10-7(5) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。


変更前	変更後	理由
 <p>管理区域 汚染のおそれのない管理区域 保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建家2階 保管区域の容量 約5,700m³</p> <p>図 10-7 (4) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家2階)</p>	 <p>保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建家2階 保管区域の容量 約17,100m³</p> <p>図 10-7(6) 保管区域の設定予定区域図 (1号炉タービン建家2階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
<div data-bbox="252 325 371 724" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>管理区域 汚染のおそれない管理区域 保管区域の設定予定区域</p> </div>  <p style="text-align: center;">原子炉建屋地下2階 保管区域の容量 約 3,700m³</p> <p style="text-align: center;">原子炉建屋地下1階 保管区域の容量 約 200m³</p> <p style="text-align: center;">図 10-7 (5) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉原子炉建家地下2階, 地下1階)</p>	 <p style="text-align: center;">原子炉建家地下2階 保管区域の容量 約15,000m³</p> <p style="text-align: center;">原子炉建家地下1階 保管区域の容量 約7,000m³</p> <p style="text-align: center;">図 10-7(7) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉原子炉建家地下2階, 地下1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)


注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】



変 更 前	変 更 後	理 由
	<div style="text-align: center;">  <p>■ 保管区域の設定予定区域</p> <p>原子炉建家2階 保管区域の容量 約4,500m³</p> <p>原子炉建家1階 保管区域の容量 約12,700m³</p> </div> <p style="text-align: center;">図 10-7(8) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉原子炉建家 1階, 2階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。



浜岡原子力発電所 2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【本文十】

変 更 前	変 更 後	理 由
	 <p style="text-align: center;">原子炉建家4階 保管区域の容量 約3,700m³</p> <p style="text-align: center;">図 10-7(9) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉原子炉建家4階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加)



注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
 <p>図 10-7 (6) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家地下1階)</p>	 <p>図 10-7(10) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家地下1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
 <p>管理区域 汚染のおそれのない管理区域 保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建屋1階 タービン建屋中2階</p> <p>保管区域の容量 約6,500m³</p> <p>図 10-7 (7) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家1階, 中2階)</p>	 <p>保管区域の設定予定区域</p> <p>タービン建屋1階</p> <p>保管区域の容量 約17,400m³</p> <p>図 10-7(11) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家1階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) 記載の適正化 (記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

変更前	変更後	理由
 <p>図 10-7 (8) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家 2階)</p>	 <p>図 10-7(12) 保管区域の設定予定区域図 (2号炉タービン建家 2階)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加) ・記載の適正化 (記載の明確化)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

十一 廃止措置の工程

記述の一部を、浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

表 11-1 廃止措置工程

		変更前												変更後												理由										
年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2号原子炉施設 廃止措置工程	第1段階 燃料工事業務期間												第3段階 原子炉施設解体撤去期間												第4段階 廃棄物解体撤去期間											
	▽原子炉停止(2004.2.22) ▽燃料取扱終了(2004.3.1) 第20回定期検査												▽原子炉施設解体撤去開始																							
	▽運転終了(電気事業法第9条:2009.1.30) ▽廃止措置計画認可申請												▽廃止措置計画変更認可申請																							
	▽使用済燃料の搬出及び搬入 ▽新燃料の搬出及び搬入												▽2号原子炉施設からの搬出終了																							
	▽炉内状況の調査・検討 ▽系統除去 ▽解体撤去に係る詳細設計												▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去																							
	▽安全対策												▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去																							
	▽放射線管理施設の設置処分(運転中廃棄物又は解体撤去物)												▽放射線管理施設の設置処分(運転中廃棄物又は解体撤去物)																							
	▽作用を終了した設備・機器の解体撤去*												▽作用を終了した設備・機器の解体撤去*																							
	▽立上り管理計画変更認可申請												▽立上り管理計画変更認可申請																							
	▽第1段階中、管理区域内においては、廃止措置対象施設の設備・機器を他の原子炉施設又は当該廃止措置対象施設で使用することを目的とした解体撤去に限る。												▽第1段階中、管理区域内においては、廃止措置対象施設の設備・機器を他の原子炉施設又は当該廃止措置対象施設で使用することを目的とした解体撤去に限る。																							
2号原子炉施設 廃止措置工程	第1段階 燃料工事業務期間												第3段階 原子炉施設解体撤去期間												第4段階 廃棄物解体撤去期間											
	▽原子炉停止(2004.2.22) ▽燃料取扱終了(2004.3.1) 第20回定期検査												▽原子炉施設解体撤去開始																							
	▽運転終了(電気事業法第9条:2009.1.30) ▽廃止措置計画認可申請												▽廃止措置計画変更認可申請																							
	▽使用済燃料の搬出及び搬入 ▽新燃料の搬出及び搬入												▽2号原子炉施設からの搬出終了																							
	▽炉内状況の調査・検討 ▽系統除去 ▽解体撤去に係る詳細設計												▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去																							
	▽安全対策												▽原子炉施設解体撤去 ▽原子炉施設解体撤去																							
	▽放射線管理施設の設置処分(運転中廃棄物又は解体撤去物)												▽放射線管理施設の設置処分(運転中廃棄物又は解体撤去物)																							
	▽作用を終了した設備・機器の解体撤去*												▽作用を終了した設備・機器の解体撤去*																							
	▽第1段階中、管理区域内においては、廃止措置対象施設の設備・機器を他の原子炉施設又は当該廃止措置対象施設で使用することを目的とした解体撤去に限る。												▽第1段階中、管理区域内においては、廃止措置対象施設の設備・機器を他の原子炉施設又は当該廃止措置対象施設で使用することを目的とした解体撤去に限る。																							

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

- ・記載の適正化
(時期の変更に伴う削除)
- ・原子炉領域の解体撤去工程の変更

添 付 資 料

今回の変更申請に係る浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書の添付資料は以下のとおりである。

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

添付書類四 廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震，火災等があった場合に発生すると想定される事故の種類，程度，影響等に関する説明書

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく (1) 放射性気体廃棄物の推定放出量 ① 評価前提 a. 評価対象設備 第2段階対象設備を対象とする。</p> <p>b. 発生源 第1段階中に1号及び2号炉から全ての燃料の搬出を完了していることから、解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質とする。</p> <p>(中略)</p> <p>② 推定放出量 汚染設備の解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の放出量は、解体対象物切断部分の存在量に、切断作業に伴う粒子状放射性物質の気中移行割合を乗じ、建屋排気フィルタ等の捕集効率及び仮設の汚染拡大防止囲いからの漏えい割合を考慮して求め、第2段階対象設備を解体撤去した場合に伴う累積放出量として求める。また、切断方法は、<u>気中機械的切断</u>として評価する。</p> <p>(中略)</p> <p>以上より、解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の環境への推定放出量は、表3-4のとおり2号炉約 <u>1.5×10^6 Bq</u>～約 <u>2.5×10^8 Bq</u>となる。</p>	<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく (1) 放射性気体廃棄物の推定放出量 ① 評価前提 a. 評価対象設備 第2段階対象設備を対象とする。</p> <p>b. 発生源 第1段階中に1号及び2号炉から全ての燃料の搬出を完了していることから、解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質 <u>(ガス状の放射性物質を含む)</u>とする。</p> <p>(中略)</p> <p>② 推定放出量 汚染設備の解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の放出量は、解体対象物切断部分の存在量に、切断作業に伴う粒子状放射性物質の気中移行割合を乗じ、建屋排気フィルタ等の捕集効率及び仮設の汚染拡大防止囲いからの漏えい割合を考慮して求め、第2段階対象設備を解体撤去した場合に伴う累積放出量として求める。また、切断方法は、<u>気中での機械的または熱的切断</u>として評価する。</p> <p>(中略)</p> <p>以上より、解体撤去工事に伴う粒子状放射性物質の環境への推定放出量は、表3-4のとおり2号炉約 <u>7.9×10^8 Bq</u>～約 <u>1.5×10^9 Bq</u>となる。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p> <p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p> <p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく</p> <p>(中略)</p> <p>2) 線量評価 実効線量は、年間放出量及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づく拡散式を用いて評価する。 第2段階に移行後、速やかに放射性気体廃棄物の放出経路変更工事を実施し、1号及び2号炉の主排気ダクトに各々排気口を設けるため放出位置は別となるが、両者の排気口を近接した位置とすることから、1号及び2号炉の放出点は同一位置として取り扱う。排気口の高さは、1号炉地上約20m、2号炉地上約23mであるが、保守的に地上放出として評価する。 気象データは、「原子炉設置許可申請書 添付書類六」に従い観測した敷地内における気象観測値(2009年4月から2010年3月までの1年間の地上10mの気象データ)を使用した。評価に使用した気象データは近年の気象データ(<u>2003年～2008年及び2010年～2013年</u>の10年間)による異常年検定を行い、異常がないことを確認した。</p>	<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 線量評価 実効線量は、年間放出量及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づく拡散式を用いて評価する。 第2段階に移行後、速やかに放射性気体廃棄物の放出経路変更工事を実施し、1号及び2号炉の主排気ダクトに各々排気口を設けるため放出位置は別となるが、両者の排気口を近接した位置とすることから、1号及び2号炉の放出点は同一位置として取り扱う。排気口の高さは、1号炉地上約20m、2号炉地上約23mであるが、保守的に地上放出として評価する。 気象データは、「原子炉設置許可申請書 添付書類六」に従い観測した敷地内における気象観測値(2009年4月から2010年3月までの1年間の地上10mの気象データ)を使用した。評価に使用した気象データは近年の気象データ(<u>2010年度～2019年度の</u>10年間)による異常年検定を行い、異常がないことを確認した。</p>	<p>・評価条件の更新</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく</p> <p>(中略)</p> <p>(3) 線量評価結果 粒子状放射性物質の放出による周辺公衆の実効線量の評価結果を表3-5に示す。 1号及び2号炉の粒子状放射性物質による実効線量の最大値は、4号排気筒の西北西約910mの周辺監視区域境界において、合計値約 <u>2.5×10⁻²</u> μSv/y～約 <u>4.2</u> μSv/yとなる。(第2段階対象設備の全てを1年間で解体撤去とした時の評価値。) この値は、廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請書」に記載の値約12μSv/y(1号及び2号炉からの放射性希ガスのγ線に起因する実効線量)を下回る。 放射性気体廃棄物の放出にあたっては、放射性気体廃棄物による周辺公衆の影響が約12μSv/yを下回るようにする。放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了までは排気筒において、放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了後は新たに設ける排気口において粒子状放射性物質を測定し、「線量告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにするとともに、放出管理目標値を設定し、これを超えないように努める。 第2段階中の放出管理目標値は、粒子状放射性物質の環境への放出量の変動を考慮し、1号及び2号炉合計 <u>3.7</u>×10⁸ Bq/y(Co-60)と設定する。</p>	<p>2. 2. 1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく</p> <p>(中略)</p> <p>(3) 線量評価結果 粒子状放射性物質の放出による周辺公衆の実効線量の評価結果を表3-5に示す。 1号及び2号炉の粒子状放射性物質による実効線量の最大値は、4号排気筒の西北西約910mの周辺監視区域境界において、合計値約 <u>3.3×10⁻¹</u> μSv/y～約 <u>6.1</u> μSv/yとなる。(第2段階対象設備の全てを1年間で解体撤去とした時の評価値。) この値は、廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請書」に記載の値約12μSv/y(1号及び2号炉からの放射性希ガスのγ線に起因する実効線量)を下回る。 放射性気体廃棄物の放出にあたっては、放射性気体廃棄物による周辺公衆の影響が約12μSv/yを下回るようにする。放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了までは排気筒において、放射性気体廃棄物の放出経路の排気口への切替完了後は新たに設ける排気口において粒子状放射性物質を測定し、「線量告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにするとともに、放出管理目標値を設定し、これを超えないように努める。 第2段階中の放出管理目標値は、粒子状放射性物質の環境への放出量の変動を考慮し、1号及び2号炉合計 <u>5.0</u>×10⁸ Bq/y(Co-60)と設定する。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p> <p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2. 3 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の評価結果</p> <p>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域境界外における年間実効線量の評価結果を表 3-6 に示す。1号及び2号炉は全ての燃料の搬出を完了していることから1号及び2号炉からの希ガス、よう素の発生はないとし、1号、2号、3号、4号及び5号並びに廃棄物減容処理装置建屋による年間実効線量は、約 <u>32</u> $\mu\text{Sv}/\text{y}$ となる。(1号及び2号炉からの年間実効線量は約 <u>15</u> $\mu\text{Sv}/\text{y}$)</p> <p>この値は、廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請書」に記載の値約 $41 \mu\text{Sv}/\text{y}$ (1号、2号、3号、4号及び5号炉並びに廃棄物減容処理装置建屋からの実効線量の合計値) を下回る。</p>	<p>2. 2. 3 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の評価結果</p> <p>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域境界外における年間実効線量の評価結果を表 3-6 に示す。1号及び2号炉は全ての燃料の搬出を完了していることから1号及び2号炉からの希ガス、よう素の発生はないとし、1号、2号、3号、4号及び5号並びに廃棄物減容処理装置建屋による年間実効線量は、約 <u>34</u> $\mu\text{Sv}/\text{y}$ となる。(1号及び2号炉からの年間実効線量は約 <u>17</u> $\mu\text{Sv}/\text{y}$)</p> <p>この値は、廃止措置の基本方針としている「原子炉設置許可申請書」に記載の値約 $41 \mu\text{Sv}/\text{y}$ (1号、2号、3号、4号及び5号炉並びに廃棄物減容処理装置建屋からの実効線量の合計値) を下回る。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変更前	変更後	理由
<p>2. 2. 4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価 第2段階中は、既存の建屋及び構築物等を維持しながら、廃止措置対象施設内において原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事を行う。</p> <p>系統除染等に伴い発生する放射性廃棄物は、当該原子炉建家内の燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵タンク、燃料プール系粉末樹脂貯蔵槽、雑固体廃棄物保管室（1号、2号、3号、4号及び5号炉共用）、サイトバンカ（1号、2号、3号、4号及び5号炉共用）等の原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた廃棄施設に許容量以下を貯蔵保管し、安全確保のために必要な機能を維持することから、直接線及びスカイシャイン線への影響は無視する。</p> <p>第2段階中に解体した機器等のうち、放射性物質として扱う必要のないものは、「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出する。</p> <p>放射性固体廃棄物は、放射性物質が飛散しないような措置を講じてタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか、又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。第2段階中に解体撤去する機器の表面線量当量率は、<u>保管区域の運転中の雰囲気線量当量率と比べて低いことから、保管区域での貯蔵保管にあたっては、直接線量及びスカイシャイン線量は、「2. 1. 4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価」の表3-2に示す1号及び2号炉原子炉運転中の評価値を超えることはない。</u></p>	<p>2. 2. 4 直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の被ばく評価 第2段階中は、既存の建屋及び構築物等を維持しながら、廃止措置対象施設内において原子炉領域を除く供用を終了した設備の解体撤去工事を行う。</p> <p>系統除染等に伴い発生する放射性廃棄物は、当該原子炉建家内の燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵タンク、燃料プール系粉末樹脂貯蔵槽、雑固体廃棄物保管室（1号、2号、3号、4号及び5号炉共用）、サイトバンカ（1号、2号、3号、4号及び5号炉共用）等の原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた廃棄施設に許容量以下を貯蔵保管し、安全確保のために必要な機能を維持することから、直接線及びスカイシャイン線への影響は無視する。</p> <p>第2段階中に解体した機器等のうち、放射性物質として扱う必要のないものは、「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出する。</p> <p>放射性固体廃棄物は、放射性物質が飛散しないような措置を講じてタービン建家内及び原子炉建家内に設ける保管区域に貯蔵保管するか、又は固体廃棄物貯蔵庫等の既存の設備内に貯蔵保管する。第2段階中に解体撤去する機器の表面線量当量率を考慮し、<u>解体撤去に伴い発生する解体撤去物を保管する保管区域からの直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の線量を評価する。評価結果を表3-7に示す。</u></p> <p><u>第2段階中に浜岡原子力発電所からの直接線量及びスカイシャイン線量の合計が周辺監視区域境界外で最大となるのは、5号炉タービン建屋から東南東約175mに位置する地点であり、その空気カーマは約41μGy/yとなる。</u></p> <p><u>この値は、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」に示される「50μGy/y程度」を下回る。（なお、1号及び2号炉の原子炉運転中における廃止措置対象施設からの直接線及びスカイシャイン線量の合計の最大値は、1号炉タービン建家から北北東約350mの周辺監視区域境界において約21μGy/yである。また、第2段階対象設備のうち汚染設備の解体撤去工事の実施期間中における、廃止措置対象施設からの直接線及びスカイシャイン線量の合計の最大値は、1号炉タービン建家から北北東約350mの周辺監視区域境界において約4.8μGy/yである。）</u></p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加に伴う被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>3 放射線業務従事者の被ばく評価</p> <p>3.1 第2段階中</p> <p>第2段階中における放射線業務従事者の総被ばく線量は、各建屋の設備の解体撤去工事における人工数を想定し、作業場所の代表雰囲気線量当量率を乗じることにより評価する。作業場所の代表雰囲気線量当量率は、平成26年12月時点の測定データとする。</p> <p>評価の結果、第2段階中に想定する施設の解体撤去工事における放射線業務従事者の総被ばく線量は、1号及び2号炉でそれぞれ約1.5人・Sv/yを下回る見込みであると評価した。</p> <p>内部被ばくは、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法」の「4.2 放射線従事者の被ばく低減対策」に記載した汚染拡大防止対策やマスク等の防護具の着用等により防止する。</p>	<p>3 放射線業務従事者の被ばく評価</p> <p>3.1 第2段階中</p> <p>第2段階中における放射線業務従事者の総被ばく線量は、各建屋の設備の解体撤去工事における人工数を想定し、作業場所の代表雰囲気線量当量率を乗じることにより評価する。作業場所の代表雰囲気線量当量率は、平成26年12月時点又は令和4年8月時点の測定データとする。</p> <p>評価の結果、第2段階中に想定する施設の解体撤去工事における放射線業務従事者の総被ばく線量は、1号及び2号炉でそれぞれ約1.5人・Sv/yを下回る見込みであると評価した。</p> <p>内部被ばくは、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法」の「4.2 放射線従事者の被ばく低減対策」に記載した汚染拡大防止対策やマスク等の防護具の着用等により防止する。</p>	<p>・評価条件の更新</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変更前	変更後	理由																																																																																																																																																																										
<p style="text-align: center;">表 3-3 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への放出量評価に使用するパラメータ (第2段階)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th> <th>単位</th> <th colspan="2">数値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">F_{Ai}: 解体撤去工事における放射性核種<i>i</i>の排気中移行率</td> <td rowspan="2">—</td> <td>8.0×10^{-6}</td> <td>*1</td> <td rowspan="2">放射化機器の気中切断時</td> </tr> <tr> <td>2.0×10^{-5}</td> <td>*2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">—</td> <td>1.2×10^{-2}</td> <td>*1</td> <td rowspan="2">汚染機器の気中切断時</td> </tr> <tr> <td>3.0×10^{-2}</td> <td>*2</td> </tr> <tr> <td>D_{F1}: 局所回収設備フィルタの捕集効率</td> <td>—</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D_{F2}: 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率</td> <td rowspan="2">—</td> <td>0.99</td> <td>*3</td> <td>考慮する場合 (高性能粒子フィルタを使用)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>考慮しない場合</td> </tr> <tr> <td>D_{F3}: 建屋排気フィルタの捕集効率</td> <td>—</td> <td>0.99</td> <td></td> <td>高性能粒子フィルタを使用</td> </tr> <tr> <td>r_1: 局所回収設備による吸引割合</td> <td>—</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>r_2: 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合</td> <td>—</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>r_3: 汚染拡大防止囲いの漏えい率</td> <td>—</td> <td>0.005</td> <td>*3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>r_4: 建屋の漏えい率</td> <td>—</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 欠損容積率又は欠損面積率を4%と設定し、粒子飛散率(*3)を組み合わせた *2 欠損容積率又は欠損面積率を10%と設定し、粒子飛散率(*3)を組み合わせた *3 財団法人電力中央研究所:「廃止措置工事環境影響評価ハンドブック(第3次版)」(平成19年)から引用</p>	パラメータ	単位	数値		備考	F_{Ai} : 解体撤去工事における放射性核種 <i>i</i> の排気中移行率	—	8.0×10^{-6}	*1	放射化機器の気中切断時	2.0×10^{-5}	*2	—	1.2×10^{-2}	*1	汚染機器の気中切断時	3.0×10^{-2}	*2	D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率	—	0			D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率	—	0.99	*3	考慮する場合 (高性能粒子フィルタを使用)	0		考慮しない場合	D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率	—	0.99		高性能粒子フィルタを使用	r_1 : 局所回収設備による吸引割合	—	0			r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合	—	1			r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率	—	0.005	*3		r_4 : 建屋の漏えい率	—	0			<p style="text-align: center;">表 3-3 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への放出量評価に使用するパラメータ (第2段階)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">パラメータ</th> <th colspan="4">機械的切断</th> <th colspan="4">熱的切断</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> </tr> <tr> <th>4%</th> <th>10%</th> <th>4%</th> <th>10%</th> <th>5.6%</th> <th>14%</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">F_{Ai}: 解体撤去工事における放射性核種<i>i</i>の排気中移行率*1</td> <td>汚染拡大防止囲いフィルタ</td> <td>有</td> <td>汚染拡大防止囲いフィルタ</td> <td>無</td> <td>汚染拡大防止囲いフィルタ</td> <td>有</td> <td>汚染拡大防止囲いフィルタ</td> <td>無</td> <td rowspan="2">放射化機器 汚染機器 *2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8.0×10^{-6}</td> <td></td> <td>2.0×10^{-5}</td> <td></td> <td>2.8×10^{-3}</td> <td></td> <td>7.0×10^{-3}</td> </tr> <tr> <td>D_{F1}: 局所回収設備フィルタの捕集効率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D_{F2}: 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率</td> <td></td> <td>0.99</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0.99 (0)</td> <td></td> <td>0</td> <td>*2 *3</td> </tr> <tr> <td>D_{F3}: 建屋排気フィルタの捕集効率</td> <td></td> <td></td> <td>0.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.99 (0)</td> <td></td> <td>*3</td> </tr> <tr> <td>r_1: 局所回収設備による吸引割合</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>r_2: 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>r_3: 汚染拡大防止囲いの漏えい率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.005</td> </tr> <tr> <td>r_4: 建屋の漏えい率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 排気中移行率=欠損容積率又は欠損面積率×粒子飛散率(*4) *2 0内の数値は H-3, C-14 の排気中移行率 *3 高性能粒子フィルタを使用(ただし、熱的切断の場合は H-3, C-14 を揮発性核種として扱い、当該核種のフィルタ捕集効率を0とした) *4 財団法人電力中央研究所:「廃止措置工事環境影響評価ハンドブック(第3次版)」(平成19年)から引用</p>	パラメータ	機械的切断				熱的切断				備考	欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率		4%	10%	4%	10%	5.6%	14%			F_{Ai} : 解体撤去工事における放射性核種 <i>i</i> の排気中移行率*1	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無	放射化機器 汚染機器 *2		8.0×10^{-6}		2.0×10^{-5}		2.8×10^{-3}		7.0×10^{-3}	D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率									0	D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率		0.99		0		0.99 (0)		0	*2 *3	D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率			0.99				0.99 (0)		*3	r_1 : 局所回収設備による吸引割合									0	r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合									1	r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率									0.005	r_4 : 建屋の漏えい率									0	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>
パラメータ	単位	数値		備考																																																																																																																																																																								
F_{Ai} : 解体撤去工事における放射性核種 <i>i</i> の排気中移行率	—	8.0×10^{-6}	*1	放射化機器の気中切断時																																																																																																																																																																								
		2.0×10^{-5}	*2																																																																																																																																																																									
	—	1.2×10^{-2}	*1	汚染機器の気中切断時																																																																																																																																																																								
		3.0×10^{-2}	*2																																																																																																																																																																									
D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率	—	0																																																																																																																																																																										
D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率	—	0.99	*3	考慮する場合 (高性能粒子フィルタを使用)																																																																																																																																																																								
		0		考慮しない場合																																																																																																																																																																								
D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率	—	0.99		高性能粒子フィルタを使用																																																																																																																																																																								
r_1 : 局所回収設備による吸引割合	—	0																																																																																																																																																																										
r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合	—	1																																																																																																																																																																										
r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率	—	0.005	*3																																																																																																																																																																									
r_4 : 建屋の漏えい率	—	0																																																																																																																																																																										
パラメータ	機械的切断				熱的切断				備考																																																																																																																																																																			
	欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率		欠損容積率又は欠損面積率																																																																																																																																																																					
	4%	10%	4%	10%	5.6%	14%																																																																																																																																																																						
F_{Ai} : 解体撤去工事における放射性核種 <i>i</i> の排気中移行率*1	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無	放射化機器 汚染機器 *2																																																																																																																																																																			
		8.0×10^{-6}		2.0×10^{-5}		2.8×10^{-3}		7.0×10^{-3}																																																																																																																																																																				
D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率									0																																																																																																																																																																			
D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率		0.99		0		0.99 (0)		0	*2 *3																																																																																																																																																																			
D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率			0.99				0.99 (0)		*3																																																																																																																																																																			
r_1 : 局所回収設備による吸引割合									0																																																																																																																																																																			
r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合									1																																																																																																																																																																			
r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率									0.005																																																																																																																																																																			
r_4 : 建屋の漏えい率									0																																																																																																																																																																			


注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変更前		変更後		理由																																																																																																																																												
<p>表3-4 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質*の環境への推定放出量（第2段階）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">2号炉</th> <th rowspan="3">単位</th> <th colspan="4">数値</th> </tr> <tr> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> <th>4%</th> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">汚染拡大防止囲いフィルタ</th> <th>有</th> <th colspan="2">汚染拡大防止囲いフィルタ</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Co-60</td> <td>約 1.0×10⁶</td> <td>Co-60</td> <td>約 1.7×10⁸</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cm-244</td> <td>約 1.7×10²</td> <td>Cm-244</td> <td>約 2.9×10⁴</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-241</td> <td>約 3.1×10³</td> <td>Pu-241</td> <td>約 5.2×10⁵</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-238</td> <td>約 5.6×10¹</td> <td>Pu-238</td> <td>約 9.4×10³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-239</td> <td>約 3.3×10¹</td> <td>Pu-239</td> <td>約 5.5×10³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C-14</td> <td>約 1.4×10⁵</td> <td>C-14</td> <td>約 2.4×10⁷</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ni-63</td> <td>約 3.5×10⁵</td> <td>Ni-63</td> <td>約 5.8×10⁷</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cs-137</td> <td>約 2.3×10³</td> <td>Cs-137</td> <td>約 3.9×10⁵</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>約 1.5×10⁶</td> <td>合計</td> <td>約 2.5×10⁸</td> </tr> </thead></table> <p>* 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく（90%以上）寄与する核種</p>		2号炉	単位	数値				欠損容積率又は欠損面積率		4%	欠損容積率又は欠損面積率		汚染拡大防止囲いフィルタ		有	汚染拡大防止囲いフィルタ				Co-60	約 1.0×10 ⁶	Co-60	約 1.7×10 ⁸			Cm-244	約 1.7×10 ²	Cm-244	約 2.9×10 ⁴			Pu-241	約 3.1×10 ³	Pu-241	約 5.2×10 ⁵			Pu-238	約 5.6×10 ¹	Pu-238	約 9.4×10 ³			Pu-239	約 3.3×10 ¹	Pu-239	約 5.5×10 ³			C-14	約 1.4×10 ⁵	C-14	約 2.4×10 ⁷			Ni-63	約 3.5×10 ⁵	Ni-63	約 5.8×10 ⁷			Cs-137	約 2.3×10 ³	Cs-137	約 3.9×10 ⁵			合計	約 1.5×10 ⁶	合計	約 2.5×10 ⁸	<p>表3-4 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質*1の環境への推定放出量（第2段階）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">2号炉</th> <th rowspan="3">単位</th> <th colspan="4">数値</th> </tr> <tr> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率*2</th> <th>4% (5.6%)</th> <th colspan="2">欠損容積率又は欠損面積率*2</th> </tr> <tr> <th colspan="2">汚染拡大防止囲いフィルタ</th> <th>有</th> <th colspan="2">汚染拡大防止囲いフィルタ</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C-14</td> <td>約 5.2×10⁸</td> <td>Co-60</td> <td>約 2.3×10⁸</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Co-60</td> <td>約 1.4×10⁶</td> <td>C-14</td> <td>約 1.3×10⁹</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H-3</td> <td>約 2.7×10⁸</td> <td>Cm-244</td> <td>約 4.0×10⁴</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cm-244</td> <td>約 2.4×10²</td> <td>Pu-241</td> <td>約 7.2×10⁵</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-241</td> <td>約 4.3×10³</td> <td>Pu-238</td> <td>約 1.3×10⁴</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-238</td> <td>約 7.7×10¹</td> <td>Pu-239</td> <td>約 7.6×10³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-239</td> <td>約 4.5×10¹</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pu-240</td> <td>約 3.1×10¹</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>約 7.9×10⁸</td> <td>合計</td> <td>約 1.5×10⁹</td> </tr> </thead></table> <p>*1 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく（90%以上）寄与する核種 *2 () 内の数値は熱的切断の場合の欠損容積率又は欠損面積率</p>		2号炉	単位	数値				欠損容積率又は欠損面積率*2		4% (5.6%)	欠損容積率又は欠損面積率*2		汚染拡大防止囲いフィルタ		有	汚染拡大防止囲いフィルタ				C-14	約 5.2×10 ⁸	Co-60	約 2.3×10 ⁸			Co-60	約 1.4×10 ⁶	C-14	約 1.3×10 ⁹			H-3	約 2.7×10 ⁸	Cm-244	約 4.0×10 ⁴			Cm-244	約 2.4×10 ²	Pu-241	約 7.2×10 ⁵			Pu-241	約 4.3×10 ³	Pu-238	約 1.3×10 ⁴			Pu-238	約 7.7×10 ¹	Pu-239	約 7.6×10 ³			Pu-239	約 4.5×10 ¹	—	—			Pu-240	約 3.1×10 ¹	—	—			合計	約 7.9×10 ⁸	合計	約 1.5×10 ⁹	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>
2号炉	単位			数値																																																																																																																																												
				欠損容積率又は欠損面積率		4%	欠損容積率又は欠損面積率																																																																																																																																									
		汚染拡大防止囲いフィルタ		有	汚染拡大防止囲いフィルタ																																																																																																																																											
		Co-60	約 1.0×10 ⁶	Co-60	約 1.7×10 ⁸																																																																																																																																											
		Cm-244	約 1.7×10 ²	Cm-244	約 2.9×10 ⁴																																																																																																																																											
		Pu-241	約 3.1×10 ³	Pu-241	約 5.2×10 ⁵																																																																																																																																											
		Pu-238	約 5.6×10 ¹	Pu-238	約 9.4×10 ³																																																																																																																																											
		Pu-239	約 3.3×10 ¹	Pu-239	約 5.5×10 ³																																																																																																																																											
		C-14	約 1.4×10 ⁵	C-14	約 2.4×10 ⁷																																																																																																																																											
		Ni-63	約 3.5×10 ⁵	Ni-63	約 5.8×10 ⁷																																																																																																																																											
		Cs-137	約 2.3×10 ³	Cs-137	約 3.9×10 ⁵																																																																																																																																											
		合計	約 1.5×10 ⁶	合計	約 2.5×10 ⁸																																																																																																																																											
2号炉	単位	数値																																																																																																																																														
		欠損容積率又は欠損面積率*2		4% (5.6%)	欠損容積率又は欠損面積率*2																																																																																																																																											
		汚染拡大防止囲いフィルタ		有	汚染拡大防止囲いフィルタ																																																																																																																																											
		C-14	約 5.2×10 ⁸	Co-60	約 2.3×10 ⁸																																																																																																																																											
		Co-60	約 1.4×10 ⁶	C-14	約 1.3×10 ⁹																																																																																																																																											
		H-3	約 2.7×10 ⁸	Cm-244	約 4.0×10 ⁴																																																																																																																																											
		Cm-244	約 2.4×10 ²	Pu-241	約 7.2×10 ⁵																																																																																																																																											
		Pu-241	約 4.3×10 ³	Pu-238	約 1.3×10 ⁴																																																																																																																																											
		Pu-238	約 7.7×10 ¹	Pu-239	約 7.6×10 ³																																																																																																																																											
		Pu-239	約 4.5×10 ¹	—	—																																																																																																																																											
		Pu-240	約 3.1×10 ¹	—	—																																																																																																																																											
		合計	約 7.9×10 ⁸	合計	約 1.5×10 ⁹																																																																																																																																											

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変更前					変更後					理由
表3-5 粒子状放射性物質による周辺公衆の実効線量評価結果* (第2段階)					表3-5 粒子状放射性物質による周辺公衆の実効線量評価結果* ¹ (第2段階)					・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)
	欠損容積率又は欠損面積率	4%	欠損容積率又は欠損面積率	10%	欠損容積率又は欠損面積率* ²	4% (5.6%)	欠損容積率又は欠損面積率* ²	10% (14%)		
	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無	汚染拡大防止囲いフィルタ	有	汚染拡大防止囲いフィルタ	無		
	実効線量 (μSv/y)		実効線量 (μSv/y)		実効線量 (μSv/y)		実効線量 (μSv/y)			
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
地表沈着物による外部被ばく	<u>約 1.2×10⁻²</u>	<u>約 9.2×10⁻³</u>	<u>約 2.0</u>	<u>約 1.6</u>	地表沈着物による外部被ばく	<u>約 1.5×10⁻²</u>	<u>約 1.3×10⁻²</u>	<u>約 2.5</u>	<u>約 2.1</u>	
放射性雲からのγ線による外部被ばく	<u>約 1.6×10⁻⁷</u>	<u>約 1.2×10⁻⁷</u>	<u>約 2.6×10⁻⁵</u>	<u>約 2.0×10⁻⁵</u>	放射性雲からのγ線による外部被ばく	<u>約 2.0×10⁻⁷</u>	<u>約 1.7×10⁻⁷</u>	<u>約 3.3×10⁻⁵</u>	<u>約 2.8×10⁻⁵</u>	
吸入摂取による内部被ばく	<u>約 9.5×10⁻⁴</u>	<u>約 6.6×10⁻⁴</u>	<u>約 1.6×10⁻¹</u>	<u>約 1.1×10⁻¹</u>	吸入摂取による内部被ばく	<u>約 1.4×10⁻³</u>	<u>約 1.1×10⁻³</u>	<u>約 2.1×10⁻¹</u>	<u>約 1.6×10⁻¹</u>	
農産物摂取による内部被ばく	<u>約 1.3×10⁻³</u>	<u>約 9.5×10⁻⁴</u>	<u>約 2.1×10⁻¹</u>	<u>約 1.6×10⁻¹</u>	農産物摂取による内部被ばく	<u>約 1.7×10⁻¹</u>	<u>約 1.3×10⁻¹</u>	<u>約 6.7×10⁻¹</u>	<u>約 5.4×10⁻¹</u>	
畜産物摂取による内部被ばく	<u>約 5.4×10⁻⁵</u>	<u>約 4.2×10⁻⁵</u>	<u>約 9.0×10⁻³</u>	<u>約 7.0×10⁻³</u>	畜産物摂取による内部被ばく	<u>約 1.5×10⁻²</u>	<u>約 1.2×10⁻²</u>	<u>約 4.8×10⁻²</u>	<u>約 3.8×10⁻²</u>	
合計	<u>約 1.4×10⁻²</u> (約 1.4×10 ⁻²)	<u>約 1.1×10⁻²</u> (約 1.1×10 ⁻²)	<u>約 2.4</u> (約 2.3)	<u>約 1.8</u> (約 1.8)	合計	<u>約 1.8×10⁻¹</u> (C-14 : 約 1.8×10 ⁻¹)	<u>約 1.6×10⁻¹</u> (C-14 : 約 1.4×10 ⁻¹)	<u>約 3.3</u> (Co-60 : 約 2.8)	<u>約 2.8</u> (Co-60 : 約 2.4)	
() 内は、 <u>Co-60</u> が寄与する実効線量の値を示す。 * それぞれの被ばく経路ごとの実効線量の値は、実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種の合計値。					() 内は、 <u>寄与が最大の核種およびその核種の実効線量の値</u> を示す。 * ¹ それぞれの被ばく経路ごとの実効線量の値は、実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種の合計値。 * ² () 内の数値は熱的切断の場合の欠損容積率又は欠損面積率					

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

変 更 前				変 更 後				理 由
表 3-6 平常時における実効線量 (1号~5号炉及び廃棄物減容処理装置建屋 (合計)) (第2段階)				表 3-6 平常時における実効線量 (1号~5号炉及び廃棄物減容処理装置建屋 (合計)) (第2段階)				・原子炉領域周辺 設備の解体撤去 計画の変更 (熱的切断対象の 拡張および被ばく 評価結果等の反 映)
	1号及び2号炉 原子炉運転中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第1段階中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第2段階中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)		1号及び2号炉 原子炉運転中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第1段階中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第2段階中 ($\mu\text{Sv}/\text{y}$)	
気体廃棄物中の粒子状物質による実効線量	-	-	<u>約 4.2</u> (約 4.2)	気体廃棄物中の粒子状物質による実効線量	-	-	<u>約 6.1</u> (約 6.1)	
気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量	約 26 (約 12)	約 15 (0)	約 15 (0)	気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量	約 26 (約 12)	約 15 (0)	約 15 (0)	
液体廃棄物中の放射性物質(よう素を除く)による実効線量*	約 11 (約 11)	約 11 (約 11)	約 11 (約 11)	液体廃棄物中の放射性物質(よう素を除く)による実効線量*	約 11 (約 11)	約 11 (約 11)	約 11 (約 11)	
気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合の実効線量	約 3.8 (約 2.6)	約 1.7 (0)	約 1.7 (0)	気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合の実効線量	約 3.8 (約 2.6)	約 1.7 (0)	約 1.7 (0)	
合 計	約 41 (約 26)	約 28 (約 11)	<u>約 32</u> (約 15)	合 計	約 41 (約 26)	約 28 (約 11)	<u>約 34</u> (約 17)	
() 内は、廃止措置対象施設からの線量が最も高い地点での値を示す。 ※海水中における放射性物質の濃度は、当該海域による拡散は考慮せず、復水器冷却水放水口の濃度と同じとしている。各号炉とも復水器冷却水放水口の濃度が「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の濃度を超えないように管理することから、実効線量の評価値は1号、2号、3号、4号及び5号炉共通の値となる。				() 内は、廃止措置対象施設からの線量が最も高い地点での値を示す。 ※海水中における放射性物質の濃度は、当該海域による拡散は考慮せず、復水器冷却水放水口の濃度と同じとしている。各号炉とも復水器冷却水放水口の濃度が「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の濃度を超えないように管理することから、実効線量の評価値は1号、2号、3号、4号及び5号炉共通の値となる。				

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類三】

	<p style="text-align: center;">表3-7 平常時における直接線量及びスカイシャイン線量 (1号～5号炉及び廃棄物減容処理装置建屋(合計))(第2段階)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">1号及び2号炉 原子炉運転中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)</th> <th style="text-align: center;">1号及び2号炉 第2段階中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">約41 (約21)</td> <td style="text-align: center;">約41 (約4.8)</td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は、廃止措置対象施設からの線量が最も高い地点での値を示す。</p>	1号及び2号炉 原子炉運転中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第2段階中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)	約41 (約21)	約41 (約4.8)	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (保管区域の設定予定区域の追加に伴う被ばく評価結果等の反映)</p>
1号及び2号炉 原子炉運転中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)	1号及び2号炉 第2段階中 ($\mu\text{Gy}/\text{y}$)					
約41 (約21)	約41 (約4.8)					

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

添付書類四 廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震，火災等があつた場合に発生すると想定される事故の種類，程度，影響等に関する説明書

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変更前	変更後	理由
<p>2 第2段階中</p> <p>2.1 事故時における周辺公衆の被ばく評価</p> <p>第2段階中の事故時における発電所周辺公衆の被ばく評価は、旧原子力安全委員会指針「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」に基づき、想定する起因事象から放射性物質の放出量が最大である事故を想定し、旧原子力安全委員会指針「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の拡散式を用いて、放射性物質の放出量を算出した上で、放出放射性物質に起因する実効線量を評価する。</p> <p>評価にあたっては、以下を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」 旧原子炉安全基準専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」 「学会標準 2009」 <p>第1段階中に実施した汚染状況の調査結果「添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書」及び第2段階における解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質を考慮する。</p>	<p>2 第2段階中</p> <p>2.1 事故時における周辺公衆の被ばく評価</p> <p>第2段階中の事故時における発電所周辺公衆の被ばく評価は、旧原子力安全委員会指針「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」に基づき、想定する起因事象から放射性物質の放出量が最大である事故を想定し、旧原子力安全委員会指針「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の拡散式を用いて、放射性物質の放出量を算出した上で、放出放射性物質に起因する実効線量を評価する。</p> <p>評価にあたっては、以下を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」 旧原子炉安全基準専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」 「学会標準 2009」 <p>第1段階中に実施した汚染状況の調査結果「添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書」及び第2段階における解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質(<u>ガス状の放射性物質を含む</u>)を考慮する。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2 事故の想定</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 爆発 <u>「汚染設備」の解体撤去工事では、機械的切断を基本とすることから、熱的切断で使用するガスによる爆発は起因事象として想定しない。</u></p>	<p>2. 2 事故の想定</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 爆発</p> <p>① <u>汚染拡大防止囲いフィルタの破損</u> <u>原子炉領域周辺設備のうち、「汚染設備」の解体撤去工事において発生した粒子状放射性物質が蓄積した汚染拡大防止囲いフィルタが爆発により破損し、付着している粒子状放射性物質の全量が瞬時に作業環境中に飛散し、換気設備を通過して大気中に放出される場合を想定する。</u></p> <p>② <u>建屋排気フィルタの破損</u> <u>原子炉領域周辺設備のうち、「汚染設備」の解体撤去工事において発生した粒子状放射性物質が、汚染拡大防止囲いから漏えい又は汚染拡大防止囲いフィルタを通過して建屋排気フィルタに蓄積し、粒子状放射性物質が蓄積した建屋排気フィルタが、爆発により破損し、付着している粒子状放射性物質の全量が瞬時に大気中に放出される場合を想定する。</u></p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 2 事故の想定</p> <p>(中略)</p> <p>(9) 地震</p> <p>「原子炉設置許可申請書」に記載の耐震設計を考慮している原子炉施設(建屋及び設備)のうち必要な機能を必要とする期間継続して維持管理すること、第1段階中に1号及び2号炉から、全ての燃料の搬出を完了したことから、地震が周辺公衆の被ばくに大きな影響を与える事故の誘因となることはないため、起因事象として想定しない。</p> <p>以上から、「(1) 火災」、「(4) 動的機器の機能停止」、「(5) 弁の誤開閉」、「(6) 異常切断」及び「(7) 外部電源の喪失」の事象が想定できる。しかし、「(4) 動的機器の機能停止」、「(5) 弁の誤開閉」、「(6) 異常切断」及び「(7) 外部電源の喪失」の事象は、事故が発生した時点で作業を中断することにより、粒子状放射性物質の大気放出を制限できるため、放出源となる放射性物質の移動・挙動が同一になる「(1) 火災」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」に包絡される。</p> <p>「(1) 火災」のうち、「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」では、火災によって作業環境中に放出された粒子状放射性物質は、建屋排気フィルタを通して大気に放出されることから「②建屋排気フィルタの破損」に包絡される。したがって、最も影響の大きい事故として「②建屋排気フィルタの破損」を選定する。</p>	<p>2. 2 事故の想定</p> <p>(中略)</p> <p>(9) 地震</p> <p>「原子炉設置許可申請書」に記載の耐震設計を考慮している原子炉施設(建屋及び設備)のうち必要な機能を必要とする期間継続して維持管理すること、第1段階中に1号及び2号炉から、全ての燃料の搬出を完了したことから、地震が周辺公衆の被ばくに大きな影響を与える事故の誘因となることはないため、起因事象として想定しない。</p> <p>以上から、「(1) 火災」<u>、「(2) 爆発」</u>、「(4) 動的機器の機能停止」、「(5) 弁の誤開閉」、「(6) 異常切断」及び「(7) 外部電源の喪失」の事象が想定できる。しかし、「(4) 動的機器の機能停止」、「(5) 弁の誤開閉」、「(6) 異常切断」及び「(7) 外部電源の喪失」の事象は、事故が発生した時点で作業を中断することにより、粒子状放射性物質の大気放出を制限できるため、放出源となる放射性物質の移動・挙動が同一になる「(1) 火災」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」に包絡される。</p> <p>また、<u>「(2) 爆発」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」および「②建屋排気フィルタの破損」事象は、放出源となる放射性物質の移動・挙動が同一になる「(1) 火災」の「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」および「②建屋排気フィルタの破損」に包絡される。</u></p> <p>さらに、<u>「(1) 火災」のうち、「①汚染拡大防止囲いフィルタの破損」</u>では、火災によって作業環境中に放出された粒子状放射性物質は、建屋排気フィルタを通して大気に放出されることから「②建屋排気フィルタの破損」に包絡される。したがって、最も影響の大きい事故として「②建屋排気フィルタの破損」を選定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映) ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 3. 1 粒子状放射性物質の大気中への放出量</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 評価結果 上記の前提条件に基づいて計算した粒子状放射性物質の大気中への放出量は表4-4のとおり2号炉約 <u>1.1</u>×10¹⁰ Bqとなる。</p>	<p>2. 3. 1 粒子状放射性物質の大気中への放出量</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 評価結果 上記の前提条件に基づいて計算した粒子状放射性物質の大気中への放出量は表4-4のとおり2号炉約 <u>1.4</u>×10¹⁰ Bqとなる。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 3. 2 線量の評価 (1) 評価方法 「添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書」に記載したとおり、1号及び2号炉の放出は同一位置とし、気象データは、「原子炉設置許可申請書 添付書類六」に従い観測した敷地内における気象観測値(2009年4月から2010年3月までの1年間の地上10m(標高20m)の気象データ)を使用した。評価に使用した気象データは近年の気象データ(2003年～2008年及び2010年～2013年の10年間)による異常年検定を行い、異常がないことを確認した。粒子状放射性物質による線量評価に用いる相対濃度(X/Q)と相対線量(D/Q)は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に示された方法に従って求めたものを用いる。地上放散、放出源の有効高さを0m、実効的な放出継続時間を1時間として、16方位のうち海側方位を除く9方位の着目地点に対して、相対濃度(X/Q)及び相対線量(D/Q)を求め、年間累積出現頻度が97%に相当する値のうち、最大となる値を評価に用いる。放出源の有効高さ0mの条件で、相対濃度(X/Q)は、主排気ダクト排気口の東方位約770m地点で最大となり約$6.9 \times 10^{-4} \text{ s/m}^3$、相対線量($D/Q$)は、主排気ダクト排気口の東方位約770m地点で最大となり$2.7 \times 10^{-18} \text{ Gy/(MeV}\cdot\text{Bq)}$である。</p>	<p>2. 3. 2 線量の評価 (1) 評価方法 「添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書」に記載したとおり、1号及び2号炉の放出は同一位置とし、気象データは、「原子炉設置許可申請書 添付書類六」に従い観測した敷地内における気象観測値(2009年4月から2010年3月までの1年間の地上10m(標高20m)の気象データ)を使用した。評価に使用した気象データは近年の気象データ(2010年度～2019年度の10年間)による異常年検定を行い、異常がないことを確認した。粒子状放射性物質による線量評価に用いる相対濃度(X/Q)と相対線量(D/Q)は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に示された方法に従って求めたものを用いる。地上放散、放出源の有効高さを0m、実効的な放出継続時間を1時間として、16方位のうち海側方位を除く9方位の着目地点に対して、相対濃度(X/Q)及び相対線量(D/Q)を求め、年間累積出現頻度が97%に相当する値のうち、最大となる値を評価に用いる。放出源の有効高さ0mの条件で、相対濃度(X/Q)は、主排気ダクト排気口の東方位約770m地点で最大となり約$6.9 \times 10^{-4} \text{ s/m}^3$、相対線量($D/Q$)は、主排気ダクト排気口の東方位約770m地点で最大となり$2.7 \times 10^{-18} \text{ Gy/(MeV}\cdot\text{Bq)}$である。</p>	<p>・評価条件の更新</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p>2. 3. 2 線量の評価</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 評価結果 上記の評価方法に基づき周辺監視区域境界外の実効線量を評価した結果を表4-5に示す。最大の実効線量は、2号炉で約 <u>8.6</u> $\times 10^{-2}$ mSv であり、旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に記載された事故時評価の判断基準である 5mSv を下回る。なお、評価対象核種としてそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく(90%以上)寄与する核種以外の残り 10%に相当する核種の寄与分を考慮して 1.2倍しても2号炉で約 <u>1.1</u> $\times 10^{-1}$ mSv であり、5mSv を下回る。</p>	<p>2. 3. 2 線量の評価</p> <p>(中略)</p> <p>(2) 評価結果 上記の評価方法に基づき周辺監視区域境界外の実効線量を評価した結果を表4-5に示す。最大の実効線量は、2号炉で約 <u>1.1</u> $\times 10^{-1}$ mSv であり、旧原子力安全委員会指針「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に記載された事故時評価の判断基準である 5mSv を下回る。なお、評価対象核種としてそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく(90%以上)寄与する核種以外の残り 10%に相当する核種の寄与分を考慮して 1.2倍しても2号炉で約 <u>1.3</u> $\times 10^{-1}$ mSv であり、5mSv を下回る。</p>	<p>・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変更前					変更後					理由		
表4-3 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への放出量評価に使用するパラメータ(第2段階)					表4-3 解体撤去工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への放出量評価に使用するパラメータ(第2段階)					・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映) ・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)		
パラメータ	単位	数値			備考	パラメータ	単位	数値			備考	
A_{Ri} : 事故Rに係わる設備中の放射性核種 <i>i</i> の存在量	Bq	Co-60	約 3.8×10^{11}	*1	タービン建家内の「汚染設備」	A_{Ri} : 事故Rに係わる設備中の放射性核種 <i>i</i> の存在量	Bq	Co-60	約 3.8×10^{11}		*1	タービン建家内の「汚染設備」
		Cm-244	約 6.5×10^7					Cm-244	約 6.5×10^7			
		Pu-238	約 2.1×10^7	Pu-238				約 2.1×10^7				
		Pu-241	約 1.2×10^9	Pu-241				約 1.2×10^9				
F_{Ri} : 事故Rにおける放射性核種 <i>i</i> の飛散・漏出率	—	3.0×10^{-2}		*3	気中機械的切断	F_{Ri} : 事故Rにおける放射性核種 <i>i</i> の飛散・漏出率	—	3.0×10^{-2}			*3	気中機械的切断
D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率	—	0				D_{F1} : 局所回収設備フィルタの捕集効率	—	<u>9.8×10^{-2}</u> <u>(1.4×10^{-1})</u>			*4	<u>気中熱的切断</u>
D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率	—	0				D_{F2} : 汚染拡大防止囲いフィルタの捕集効率	—	0				
D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率	—	0.99			高性能粒子フィルタを使用	D_{F3} : 建屋排気フィルタの捕集効率	—	0.99				高性能粒子フィルタを使用
r_1 : 局所回収設備による吸引割合	—	0				r_1 : 局所回収設備による吸引割合	—	0				
r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合	—	1				r_2 : 汚染拡大防止囲い内で粒子状放射性物質が付着・沈着を逃れる割合	—	1				
r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率	—	0.005		*4		r_3 : 汚染拡大防止囲いの漏えい率	—	0.005			*5	
r_4 : 建屋の漏えい率	—	0				r_4 : 建屋の漏えい率	—	0				
*1 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく(90%以上)寄与する核種 *2 第2段階対象設備から算出 *3 欠損容積率又は欠損面積率を10%と設定し、粒子飛散率(*4)を組み合わせた *4 財団法人電力中央研究所:「廃止措置工事環境影響評価ハンドブック(第3次版)」(平成19年)から引用					*1 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく(90%以上)寄与する核種 *2 第2段階対象設備から算出 *3 欠損容積率又は欠損面積率を10%と設定し、粒子飛散率(*5)を組み合わせた *4 <u>欠損容積率又は欠損面積率を14%と設定し、粒子飛散率(*5)を組み合わせた</u> ()内の数値はH-3, C-14の飛散・漏出率 *5 財団法人電力中央研究所:「廃止措置工事環境影響評価ハンドブック(第3次版)」(平成19年)から引用							

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変更前				変更後				理由	
表 4-4 粒子状放射性物質*の大気中への放出量 (第2段階)				表 4-4 粒子状放射性物質*の大気中への放出量 (第2段階)				・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (熱的切断対象の拡張および被ばく評価結果等の反映)	
	単位	数値		単位	数値		合計		
2号炉	Bq	Co-60	<u>約 1.1×10¹⁰</u>	2号炉	Bq	Co-60	<u>約 1.4×10¹⁰</u>		約 1.4×10 ¹⁰
		Cm-244	<u>約 1.9×10⁶</u>			Cm-244	<u>約 2.4×10⁶</u>		
		Pu-238	<u>約 6.3×10⁵</u>			Pu-238	<u>約 7.8×10⁵</u>		
		Pu-241	<u>約 3.5×10⁷</u>			Pu-241	<u>約 4.3×10⁷</u>		
* 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種				* 評価対象核種はそれぞれの被ばく経路ごとに実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種					

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類四】

変 更 前		変 更 後		理 由
表 4-5 実効線量の評価結果* (第2段階)		表 4-5 実効線量の評価結果* (第2段階)		
	実効線量 (mSv)		実効線量 (mSv)	
放射性雲からの外部被ばく	<u>約 7.7×10^{-5}</u>	放射性雲からの外部被ばく	<u>約 9.5×10^{-5}</u>	
吸入摂取による内部被ばく	<u>約 8.6×10^{-2}</u>	吸入摂取による内部被ばく	<u>約 1.1×10^{-1}</u>	
合 計	<u>約 8.6×10^{-2}</u>	合 計	<u>約 1.1×10^{-1}</u>	
* それぞれの被ばく経路ごとの実効線量の値は、実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種の合計値。		* それぞれの被ばく経路ごとの実効線量の値は、実効線量へ大きく (90%以上) 寄与する核種の合計値。		

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類五】

変更前					変更後					理由
表5-4 第2段階対象設備の放射能評価結果(1/2)					表5-4 第2段階対象設備の放射能評価結果(1/2)					・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (第2段階対象設備および工事方法等の追加)
平成27年4月1日時点 (単位: Bq)					平成27年4月1日時点 (単位: Bq)					
No.	核種名	放射化汚染	二次的な汚染	合計	No.	核種名	放射化汚染	二次的な汚染	合計	
1	H-3	<u>4.0E+07</u>	<u>1.9E+10</u>	<u>1.9E+10</u>	1	H-3	<u>4.5E+07</u>	<u>2.0E+10</u>	<u>2.0E+10</u>	
2	Be-10	<u>5.6E+02</u>	<u>2.7E+02</u>	<u>8.3E+02</u>	2	Be-10	<u>6.2E+02</u>	<u>3.0E+02</u>	<u>9.2E+02</u>	
3	C-14	<u>3.6E+06</u>	<u>7.9E+10</u>	<u>7.9E+10</u>	3	C-14	<u>3.7E+06</u>	<u>8.1E+10</u>	<u>8.1E+10</u>	
4	S-35	<u>6.9E-08</u>	<u>1.7E-07</u>	<u>2.4E-07</u>	4	S-35	<u>7.9E-08</u>	<u>1.9E-07</u>	<u>2.7E-07</u>	
5	Cl-36	<u>7.1E+04</u>	<u>7.3E+06</u>	<u>7.4E+06</u>	5	Cl-36	<u>8.1E+04</u>	<u>9.0E+06</u>	<u>9.1E+06</u>	
6	Ca-41	<u>1.2E+03</u>	<u>3.5E+03</u>	<u>4.6E+03</u>	6	Ca-41	<u>1.3E+03</u>	<u>3.6E+03</u>	<u>4.9E+03</u>	
7	Sc-46	<u>2.7E-05</u>	<u>7.5E-07</u>	<u>2.8E-05</u>	7	Sc-46	<u>2.7E-05</u>	<u>7.8E-07</u>	<u>2.8E-05</u>	
8	Mn-54	<u>2.9E+05</u>	<u>4.5E+07</u>	<u>4.5E+07</u>	8	Mn-54	<u>3.4E+05</u>	<u>4.6E+07</u>	<u>4.6E+07</u>	
9	Fe-55	<u>5.4E+09</u>	<u>7.6E+10</u>	<u>8.2E+10</u>	9	Fe-55	<u>5.9E+09</u>	<u>7.8E+10</u>	<u>8.4E+10</u>	
10	Fe-59	<u>0.0E+00</u>	<u>6.5E-17</u>	<u>6.5E-17</u>	10	Fe-59	<u>0.0E+00</u>	<u>6.6E-17</u>	<u>6.6E-17</u>	
11	Co-58	<u>4.6E-09</u>	<u>5.8E-06</u>	<u>5.8E-06</u>	11	Co-58	<u>4.8E-09</u>	<u>6.0E-06</u>	<u>6.0E-06</u>	
12	Co-60	<u>3.2E+09</u>	<u>5.6E+11</u>	<u>5.6E+11</u>	12	Co-60	<u>3.3E+09</u>	<u>5.7E+11</u>	<u>5.8E+11</u>	
13	Ni-59	<u>1.7E+07</u>	<u>1.7E+09</u>	<u>1.7E+09</u>	13	Ni-59	<u>1.8E+07</u>	<u>1.7E+09</u>	<u>1.7E+09</u>	
14	Ni-63	<u>1.8E+09</u>	<u>1.9E+11</u>	<u>2.0E+11</u>	14	Ni-63	<u>1.8E+09</u>	<u>2.0E+11</u>	<u>2.0E+11</u>	
15	Zn-65	<u>1.2E+03</u>	<u>7.8E+04</u>	<u>7.9E+04</u>	15	Zn-65	<u>1.2E+03</u>	<u>8.0E+04</u>	<u>8.1E+04</u>	
16	Se-79	<u>4.2E+01</u>	<u>5.1E+02</u>	<u>5.5E+02</u>	16	Se-79	<u>4.3E+01</u>	<u>5.3E+02</u>	<u>5.8E+02</u>	
17	Sr-90	<u>2.3E+03</u>	<u>2.4E+09</u>	<u>2.4E+09</u>	17	Sr-90	<u>2.7E+03</u>	<u>2.5E+09</u>	<u>2.5E+09</u>	
18	Zr-93	<u>3.0E+00</u>	<u>2.1E+04</u>	<u>2.1E+04</u>	18	Zr-93	<u>3.4E+00</u>	<u>2.2E+04</u>	<u>2.2E+04</u>	
19	Nb-94	<u>6.1E+04</u>	<u>8.7E+07</u>	<u>8.7E+07</u>	19	Nb-94	<u>6.4E+04</u>	<u>8.9E+07</u>	<u>8.9E+07</u>	
20	Nb-95	<u>0.0E+00</u>	<u>6.8E-25</u>	<u>6.8E-25</u>	20	Nb-95	<u>0.0E+00</u>	<u>6.9E-25</u>	<u>6.9E-25</u>	
21	Mo-93	<u>3.3E+05</u>	<u>5.0E+05</u>	<u>8.3E+05</u>	21	Mo-93	<u>3.8E+05</u>	<u>5.2E+05</u>	<u>9.0E+05</u>	
22	Tc-99	<u>5.9E+04</u>	<u>1.1E+07</u>	<u>1.1E+07</u>	22	Tc-99	<u>6.8E+04</u>	<u>1.2E+07</u>	<u>1.2E+07</u>	
23	Ru-106	<u>3.0E-01</u>	<u>6.2E+06</u>	<u>6.2E+06</u>	23	Ru-106	<u>3.5E-01</u>	<u>6.4E+06</u>	<u>6.4E+06</u>	
24	Ag-108m	<u>1.9E+05</u>	<u>1.0E+05</u>	<u>2.9E+05</u>	24	Ag-108m	<u>2.1E+05</u>	<u>1.1E+05</u>	<u>3.2E+05</u>	
25	Ag-110m	<u>6.8E+01</u>	<u>3.5E+04</u>	<u>3.5E+04</u>	25	Ag-110m	<u>7.7E+01</u>	<u>3.6E+04</u>	<u>3.6E+04</u>	
26	Cd-113m	<u>5.0E+07</u>	<u>2.0E+05</u>	<u>5.0E+07</u>	26	Cd-113m	<u>5.5E+07</u>	<u>2.1E+05</u>	<u>5.5E+07</u>	
27	Sn-126	<u>1.2E-02</u>	<u>6.4E+03</u>	<u>6.4E+03</u>	27	Sn-126	<u>1.3E-02</u>	<u>6.7E+03</u>	<u>6.7E+03</u>	
28	Sb-124	<u>3.2E-13</u>	<u>1.2E-11</u>	<u>1.2E-11</u>	28	Sb-124	<u>3.2E-13</u>	<u>1.3E-11</u>	<u>1.3E-11</u>	
29	Sb-125	<u>1.1E+06</u>	<u>6.5E+06</u>	<u>7.6E+06</u>	29	Sb-125	<u>1.3E+06</u>	<u>6.8E+06</u>	<u>8.1E+06</u>	
30	Te-123m	<u>3.8E-03</u>	<u>1.2E-01</u>	<u>1.3E-01</u>	30	Te-123m	<u>4.2E-03</u>	<u>1.3E-01</u>	<u>1.3E-01</u>	
31	Te-125m	<u>2.7E+05</u>	<u>3.0E-14</u>	<u>2.7E+05</u>	31	Te-125m	<u>3.1E+05</u>	<u>3.1E-14</u>	<u>3.1E+05</u>	
32	I-129	<u>8.5E+01</u>	<u>2.9E+04</u>	<u>2.9E+04</u>	32	I-129	<u>9.5E+01</u>	<u>3.0E+04</u>	<u>3.0E+04</u>	

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類五】

変更前					変更後					理由
表5-4 第2段階対象設備の放射エネルギー評価結果(2/2) 平成27年4月1日時点 (単位:Bq)					表5-4 第2段階対象設備の放射エネルギー評価結果(2/2) 平成27年4月1日時点 (単位:Bq)					・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 (第2段階対象設備および工事方法等の追加)
No.	核種名	放射化汚染	二次的な汚染	合計	No.	核種名	放射化汚染	二次的な汚染	合計	
33	Cs-134	<u>1.4E+08</u>	<u>6.9E+07</u>	<u>2.1E+08</u>	33	Cs-134	<u>1.4E+08</u>	<u>7.8E+07</u>	<u>2.2E+08</u>	
34	Cs-137	<u>2.5E+03</u>	<u>1.3E+09</u>	<u>1.3E+09</u>	34	Cs-137	<u>2.8E+03</u>	<u>1.5E+09</u>	<u>1.5E+09</u>	
35	Ba-133	<u>2.0E+06</u>	<u>4.0E+06</u>	<u>5.9E+06</u>	35	Ba-133	<u>2.1E+06</u>	<u>4.1E+06</u>	<u>6.2E+06</u>	
36	La-137	<u>1.7E+00</u>	<u>1.1E+00</u>	<u>2.8E+00</u>	36	La-137	<u>1.9E+00</u>	<u>1.1E+00</u>	<u>3.0E+00</u>	
37	Ce-144	<u>3.3E-01</u>	<u>7.0E+05</u>	<u>7.0E+05</u>	37	Ce-144	<u>3.8E-01</u>	<u>7.3E+05</u>	<u>7.3E+05</u>	
38	Pm-147	<u>5.0E+06</u>	<u>1.5E+08</u>	<u>1.6E+08</u>	38	Pm-147	<u>5.6E+06</u>	<u>1.6E+08</u>	<u>1.7E+08</u>	
39	Sm-151	<u>1.1E+07</u>	<u>1.0E+07</u>	<u>2.2E+07</u>	39	Sm-151	<u>1.3E+07</u>	<u>1.1E+07</u>	<u>2.4E+07</u>	
40	Eu-152	<u>6.9E+06</u>	<u>6.9E+04</u>	<u>7.0E+06</u>	40	Eu-152	<u>7.7E+06</u>	<u>7.2E+04</u>	<u>7.8E+06</u>	
41	Eu-154	<u>6.0E+05</u>	<u>4.8E+07</u>	<u>4.9E+07</u>	41	Eu-154	<u>6.8E+05</u>	<u>5.0E+07</u>	<u>5.1E+07</u>	
42	Tb-160	<u>1.1E-07</u>	<u>1.2E-07</u>	<u>2.3E-07</u>	42	Tb-160	<u>1.1E-07</u>	<u>1.3E-07</u>	<u>2.3E-07</u>	
43	Ho-166m	<u>1.5E+04</u>	<u>5.5E+05</u>	<u>5.6E+05</u>	43	Ho-166m	<u>1.7E+04</u>	<u>5.7E+05</u>	<u>5.9E+05</u>	
44	Lu-176	<u>9.0E+06</u>	<u>8.2E-03</u>	<u>9.0E+06</u>	44	Lu-176	<u>9.0E+06</u>	<u>8.5E-03</u>	<u>9.0E+06</u>	
45	Ta-182	<u>2.1E-01</u>	<u>1.9E+01</u>	<u>1.9E+01</u>	45	Ta-182	<u>2.1E-01</u>	<u>2.0E+01</u>	<u>2.0E+01</u>	
46	Ir-192m	<u>3.6E+06</u>	<u>7.7E+06</u>	<u>1.1E+07</u>	46	Ir-192m	<u>3.9E+06</u>	<u>7.9E+06</u>	<u>1.2E+07</u>	
47	Pt-193	<u>1.7E+07</u>	<u>2.3E+08</u>	<u>2.5E+08</u>	47	Pt-193	<u>1.9E+07</u>	<u>2.4E+08</u>	<u>2.6E+08</u>	
48	U-234	<u>6.7E+05</u>	<u>2.4E+04</u>	<u>7.0E+05</u>	48	U-234	<u>7.6E+05</u>	<u>2.4E+04</u>	<u>7.9E+05</u>	
49	U-235	<u>3.1E+04</u>	<u>8.3E+02</u>	<u>3.2E+04</u>	49	U-235	<u>3.5E+04</u>	<u>8.6E+02</u>	<u>3.6E+04</u>	
50	U-236	<u>1.6E-02</u>	<u>2.4E+03</u>	<u>2.4E+03</u>	50	U-236	<u>1.8E-02</u>	<u>2.5E+03</u>	<u>2.5E+03</u>	
51	U-238	<u>6.6E+05</u>	<u>2.8E+04</u>	<u>6.9E+05</u>	51	U-238	<u>7.4E+05</u>	<u>2.9E+04</u>	<u>7.7E+05</u>	
52	Np-237	<u>3.6E-03</u>	<u>2.4E+03</u>	<u>2.4E+03</u>	52	Np-237	<u>4.2E-03</u>	<u>2.5E+03</u>	<u>2.5E+03</u>	
53	Pu-238	<u>3.3E-06</u>	<u>3.1E+07</u>	<u>3.1E+07</u>	53	Pu-238	<u>3.7E-06</u>	<u>3.2E+07</u>	<u>3.2E+07</u>	
54	Pu-239	<u>1.3E+02</u>	<u>1.8E+07</u>	<u>1.8E+07</u>	54	Pu-239	<u>1.6E+02</u>	<u>1.9E+07</u>	<u>1.9E+07</u>	
55	Pu-240	<u>3.6E-05</u>	<u>1.3E+07</u>	<u>1.3E+07</u>	55	Pu-240	<u>4.0E-05</u>	<u>1.3E+07</u>	<u>1.3E+07</u>	
56	Pu-241	<u>4.9E-10</u>	<u>1.7E+09</u>	<u>1.7E+09</u>	56	Pu-241	<u>5.3E-10</u>	<u>1.8E+09</u>	<u>1.8E+09</u>	
57	Pu-242	<u>0.0E+00</u>	<u>5.7E+04</u>	<u>5.7E+04</u>	57	Pu-242	<u>0.0E+00</u>	<u>5.9E+04</u>	<u>5.9E+04</u>	
58	Am-241	<u>2.1E-11</u>	<u>3.3E+06</u>	<u>3.3E+06</u>	58	Am-241	<u>2.3E-11</u>	<u>3.4E+06</u>	<u>3.4E+06</u>	
59	Am-242m	<u>0.0E+00</u>	<u>1.4E+05</u>	<u>1.4E+05</u>	59	Am-242m	<u>0.0E+00</u>	<u>1.4E+05</u>	<u>1.4E+05</u>	
60	Am-243	<u>0.0E+00</u>	<u>8.0E+05</u>	<u>8.0E+05</u>	60	Am-243	<u>0.0E+00</u>	<u>8.2E+05</u>	<u>8.2E+05</u>	
61	Cm-242	<u>0.0E+00</u>	<u>3.9E+01</u>	<u>3.9E+01</u>	61	Cm-242	<u>0.0E+00</u>	<u>4.0E+01</u>	<u>4.0E+01</u>	
62	Cm-244	<u>0.0E+00</u>	<u>9.5E+07</u>	<u>9.5E+07</u>	62	Cm-244	<u>0.0E+00</u>	<u>9.8E+07</u>	<u>9.8E+07</u>	

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類五】

変更前				変更後				理由	
表5-5 汚染状況の調査結果（第2段階対象設備） 平成27年4月1日時点（単位：トン）				表5-5 汚染状況の調査結果（第2段階対象設備） 平成27年4月1日時点（単位：トン）				・原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更 （第2段階対象設備および工事方法等の追加）	
放射能レベル区分	1号機	2号機	合計値	放射能レベル区分	1号機	2号機	合計値		
低レベル放射性廃棄物	L1	0 [0]	0 [0]	0 [0]	低レベル放射性廃棄物	L1	0 [0]	0 [0]	0 [0]
	L2	約480 [0]	約510 [0]	約1,000 [0]		L2	約510 [0]	約520 [0]	約1,100 [0]
	L3	約5,190 [約2,930]	約8,140 [約1,470]	約13,400 [約4,400]		L3	約5,750 [約3,490]	約8,810 [約2,130]	約14,600 [約5,700]
CL	約2,980 [約5,710]	約5,200 [約12,380]	約8,200 [約18,100]	CL	約3,340 [約6,110]	約5,660 [約12,850]	約9,000 [約19,000]		
放射性廃棄物でないもの （管理区域外から発生した廃棄物を含む）	約5,000	約900	約5,900	放射性廃棄物でないもの （管理区域外から発生した廃棄物を含む）	約5,000	約900	約5,900		
合計値	約13,700 [約13,700]	約14,700 [約14,700]	約28,300 [約28,300]	合計値	約14,600 [約14,600]	約15,900 [約15,900]	約30,400 [約30,400]		

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

記述の一部を，浜岡原子力発電所 2 号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。

浜岡原子力発電所2号原子炉廃止措置計画認可申請書変更前後比較表【添付書類七】

変 更 前	変 更 後	理 由
<p style="text-align: center;">添付書類 七</p> <p>廃止措置に要する<u>資金の額及びその調達計画</u>に関する説明書</p>	<p style="text-align: center;">添付書類 七</p> <p>廃止措置に要する<u>費用の見積り及びその資金の調達計画</u>に関する説明書</p>	<p>・記載の適正化 (法令等の変更に伴う変更)</p>

注) 下線及び点線枠は、変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。