

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止 (火山)

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	全般	ディーゼル発電機吸気消音器のフィルタについて、以下の記載を修正した。 (下線部参照) 旧: フィルタ 新: <u>ディーゼル発電機吸気消音器吸気フィルタ</u>	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	全般	同上	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-22~27	第4.3-2表「外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の抽出結果」の表中において、クラス3(タービン保安装置および主蒸気止め弁(閉機能)を除く)のSTEP2評価の記載を「×」から「-」に修正した。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-25~30	同上	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-個1-1	降下火砕物の単位換算に関して以下の記載を追加した。(下線部参照) 旧: 密度: $1.5\text{g}/\text{cm}^3$ (湿潤密度) 新: 密度: $1.5\text{g}/\text{cm}^3$ (湿潤密度) <u>(降下火砕物の層厚1cm当たり $150\text{N}/\text{m}^2$)</u>	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-個1-1	同上	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-個1-3	燃料油貯油槽タンク室およびディーゼル発電機燃料貯油槽トレンチの鋼製蓋を識別するために以下の記載を追加した。(下線部参照) 旧: ※: 鋼製蓋(炭素鋼)は… 新: ※: <u>燃料油貯油槽タンク室の鋼製蓋(炭素鋼)は…</u>	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-個1-3	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-個4-2 6条(火山)-別添1-補7-1,2,5	降下火砕物侵入による潤滑油への影響について、追加評価実施中であり、評価結果を6月頃に説明する予定である旨記載を修正した。	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-個4-2 6(火山)-別添1-補7-1,2,3	同上	
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-個10-2	以下の記載(単位)について修正した。(下線部参照) 誤:主蒸気安全弁の噴出力は、弁の噴出圧力76.3kg/cm ³ 正:主蒸気安全弁の噴出力は、弁の噴出圧力76.3kg/cm ²	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-個10-2	同上	
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添1-補13-3~26	表1降下火砕物に対する重大事故等対処設備の影響評価について、43条審査実績を踏まえ最新化した。	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添1-補13-3~22	同上	
15	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.8.0)	6条(火山)-別添2-5	以下の記載を修正した。(下線部参照) 旧:換気空調設備の外気取入口のフィルタ… 新:換気空調設備の外気取入口の平型フィルタ…	
16	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.8.0)	6(火山)-別添2-6	同上	