

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所のその他の原子力防災資機材に関する
確認について

2. 日 時：令和5年5月23日（火）11:20～12:00

3. 場 所：九州電力株式会社川内原子力発電所

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官

中野上席放射線防災専門官

九州電力株式会社川内原子力発電所防災課：副長、担当

同

保修課：担当2名

5. 要 旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、防災業務計画に定めているその他の原子力防災資機材のうち、窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用及び原子炉補機冷却水サージタンク用）の保管状況等について説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該資機材が適切に保管、管理されていることを現場で確認するとともに、事業者が定期的に、適切に点検等を実施していることを点検チェックシート等により確認した。

6. その他

配布資料なし。