

四国電力株式会社  
伊方発電所第3号機  
使用前検査成績書

要領書番号：原規規収第2209165号

令和5年6月

原子力規制委員会

# 使用前検査成績書

1. 発電所名 四国電力株式会社 伊方発電所第3号機
2. 検査申請 使用前検査申請番号  
原子力発第22266号 (令和4年9月16日)  
原子力発第22432号 (令和5年1月31日)  
原子力発第23091号 (令和5年5月29日)
3. 検査期日 自 令和5年6月20日  
至 令和5年6月20日
4. 検査場所 原子力規制委員会原子力規制庁  
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル  
四国電力株式会社 伊方発電所  
愛知県西宇和郡伊方町
5. 検査範囲 原子力設備  
原子炉冷却系統設備  
一次冷却材の循環設備  
主要弁  
主配管  
非常用炉心冷却設備  
主配管
6. 検査結果 検査結果一覧表のとおり

検査結果一覧表

工事の工程	検査結果	電気工作物検査官
一 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時	良	令和5年 6月 20日
五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時		荒谷 徹 平沢 淳

7. 特記事項

なし