

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所の原子力防災資機材に関する確認について

2. 日 時：令和5年6月27日（火）10:30～11:05

3. 場 所：九州電力株式会社川内原子力発電所

4. 出席者

原子力規制庁川内原子力規制事務所：宮本原子力防災専門官

中野上席放射線防災専門官

九州電力株式会社川内原子力発電所：保修課 担当者

5. 要 旨

九州電力株式会社川内原子力発電所から、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第11条第2項に規定されている原子力防災資機材のうち、各号機の原子炉補助建屋及び原子炉格納容器の排気筒ガスモニタ並びに使用済燃料ピット排気ガスモニタの管理、保守点検の状況について説明を受けた。

原子力規制庁からは、当該モニタの作動状況等を現場で確認するとともに、チェックリスト、点検記録により当該資機材の機能確認を確実に実施していることを確認した。特に問題等はなかった。

6. その他

配布資料なし。